



INFORME SOBRE L'OFERTA PRESENTADA PER L'EMPRESA AGUAPURA, AGUAVIVA SL A L'EXPEDIENT 2022/166 DE CONTRACTACIÓ D'UN SUBMINISTRAMENT DE FONTS D'AIGUA EN DIFERENTS EDIFICIS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Finalitzat el termini de presentació d'ofertes per a l'expedient 2022/166 de contractació d'un subministrament de fonts d'aigua en diferents edificis de la UB el passat 19 de juliol a les 14 hores, s'ha rebut una única oferta de l'empresa Aguapura, Aguaviva SL.

En l'annex 2 de l'oferta, l'empresa presenta els preus unitaris per als tres conceptes objecte del contracte, que són entre un 98 i un 99% inferiors al preu màxim de licitació:

Producte	Preu màxim licitació (sense IVA)	Oferta d'Aguapura, Aguaviva SL (sense IVA)	Diferència
Font de filtració d'aigua	800	11,27	-98,6%
Font d'aigua adaptada	1.100	11,27	-98,9%
Filtre	35	0,63	-98,2%

Tenint en compte que l'oferta es podria considerar anòmalament baixa en funció dels preus presentats, s'envia un requeriment a Aguapura, Aguaviva SL per tal que justifiqui els preus presentats i presenti documentació tècnica que permeti comprovar el compliment de les característiques fixades al plec de prescripcions tècniques.

Aguapura, Aguaviva SL dona resposta en data 20 de juliol al requeriment, facilitant una nova oferta econòmica i adjuntant dues fitxes tècniques del producte que proposa subministrar. Els preus ofertats són els següents:

Producte	Preu màxim licitació (sense IVA)	Oferta d'Aguapura, Aguaviva SL (sense IVA)	Diferència
Font de filtració d'aigua	800	479,00	-40,1%
Font d'aigua adaptada	1.100	739,00	-32,8%
Filtre	35	6,90	-80,3%

Com es pot comprovar en la taula adjunta, els preus d'aquesta segona oferta són entre un 30 i un 40% inferiors al preu màxim de licitació en el cas de les fonts, i un 80% més baixos en els filtres.

L'empresa no presenta cap altra informació per justificar que pot subministrar els productes demanats als preus indicats, i amb aquest diferencial respecte als preus màxim de licitació.

A continuació es procedeix a analitzar, a partir de les dues fitxes tècniques facilitades per l'empresa, el grau de compliment de les característiques dels productes indicades al plec de prescripcions tècniques:

Característica tècnica	Informa sobre el compliment?
Tots els elements estructurals dels equips, així com les aixetes i botons, seran d'acer inoxidable.	Només el dipòsit
Les fonts tindran una base quadrada aproximada de 360x360 i una alçada aproximada de 1030 mm.	Sí
Les fonts adaptades per a persones de mobilitat reduïda hauran de tenir les dimensions homologades per al seu ús amb cadira de rodes.	No
Les fonts hauran de filtrar l'aigua provinent de la xarxa amb un sistema d'ultrafiltració d'un sol cos amb Carbó activat de closca de coco 5 micres	No



Característica tècnica	Informa sobre el compliment?
Iodine 1500 mg/g i Ultrafiltració fabricada en PE fibra buida amb porus de 0,01-0,1 de retenció bacteriològica, que compleixi amb els valors paramètrics establerts seguint el RD 140/2003 i el Programa de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya.	
Els equips de filtració hauran de garantir una resistència mínima als 10 bars de pressió.	No
Els equips subministraran aigua a temperatura ambient i refrigerada, a una temperatura mínima de 7°C. No es contempla l'opció de subministrar aigua calenta.	No, s'esmenta un cabal de refredament de 18 a 32°C
La capacitat de refrigeració mínima serà de 220 KFrigories/hora.	No
Les fonts han de tenir dos accionaments diferenciats: un per aigua a temperatura ambient i un altre per a aigua refrigerada. Els polsadors podran ser de tipus pedal o manuals.	Només s'observa un sol accionament
No s'acceptaran fonts d'osmosi.	Sí, donat que les fonts proposades no són d'osmosi
Les fonts hauran d'incorporar un sistema per a beure directament, sense envasos, i un altre per a l'emplenament d'envasos amb aigua refrigerada tipus aixeta coll de cigne, accionat per un polsador manual amb botó (no s'acceptaran models tipus palanca).	Sí
La temperatura de l'aigua s'haurà de poder regular mitjançant termòstat o similar.	Sí, donat que s'esmenta un cabal de refredament de 18 a 32°C
Els equips de tractament d'aigua que es subministrin hauran de complir obligatòriament el que estableix la norma UNE 149101:2015, o una altra norma o estàndard anàleg que garanteixi un nivell de protecció de la salut, com a mínim, equivalent sobre equips de tractament d'aigua per a consum humà.	No
Acreditació de disposar de la marca CE, d'acord amb la Directiva Europea 93/68/EEC.	No

Dels aspectes analitzats, n'hi ha alguns que són claus i permeten concloure que les fonts proposades no compleixen les característiques fixades als plecs de prescripcions tècniques:

- No s'aporta un model de font adaptada per a persones de mobilitat reduïda que tingui les dimensions homologades per al seu ús amb cadira de rodes.
- L'aigua refrigerada no assoleix la temperatura mínima requerida de 7°C, sinó que es limita als 18°C.
- Les fonts no tenen dos accionaments diferenciats per oferir aigua a temperatura ambient i aigua freda, sinó que presenten un sol accionament amb la temperatura que s'hagi prefixat (de 18 a 32°C).
- Només s'indica que el dipòsit és d'acer inoxidable, no s'aporta informació sobre el material de la resta d'elements estructurals, que també haurien de ser d'acer inoxidable.

A més d'aquests elements, cal indicar que no s'aporta cap informació que permeti comprovar el compliment de les característiques dels filtres, sobre la capacitat de refrigeració mínima, o sobre el compliment del que estableix la norma UNE 149101:2015 i el marcatge CE.

Tenint en compte tots aquests aspectes, es recomana a l'òrgan de contractació no acceptar l'oferta presentada per l'empresa Aguapura, Aguaviva SL a l'expedient 2022/166 de contractació d'un subministrament de fonts d'aigua en diferents edificis de la UB, donat que els productes



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

proposats no compleixen algunes de les característiques tècniques d'obligat compliment fixades al plec de prescripcions tècniques.

Oscar Marcos Valiente
Cap de la Unitat de Medi Ambient
Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA)
Universitat de Barcelona