

Esmena del POS104/22

Atès que s'han detectat errors en l'annex del Plec tècnic, que NO implica una modificació del pressupost de licitació, és necessari procedir a l'esmena d'aquesta licitació.

En aquest sentit, on diu:

En el PPT, annex 1, Capítol 01.01.03 del pressupost:

4	PG33-0016	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment. CPR: Cca-s1b,d1,a1	1.378,000	3,61	4.974,58
5	PG33-0011	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment. CPR: Cca-s1b,d1,a1	3.660,000	4,21	15.408,60
6	PG33-0012	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. CPR: Cca-s1b,d1,a1	6.953,000	5,30	36.850,90
7	PG33-0013	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment. CPR: Cca-s1b,d1,a1	7.211,000	7,54	54.370,94
8	PG33-0014	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x16 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment. CPR: Cca-s1b,d1,a1	8.637,000	10,27	88.701,99
9	PG33-0015	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x25 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment. CPR: Cca-s1b,d1,a1	4.890,000	4,35	21.271,50

En el PPT, annex 1, Capítol 01.02.03 del pressupost:

4	PG33-0016	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment. CPR: Cca-s1b,d1,a1	1.037,000	3,61	3.745,38
5	PG33-0011	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment. CPR: Cca-s1b,d1,a1	3.010,000	4,21	12.672,10
6	PG33-0012	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. CPR: Cca-s1b,d1,a1	118,000	5,30	625,40
9	PG33-0015	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x25 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment. CPR: Cca-s1b,d1,a1	1.419,380	4,35	6.174,30

**Ha de dir:**

En el PPT, annex 1, Capítol 01.01.03 del pressupost:

4	PG33-0016	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació AL RZ1 (AS), construcció segons norma UNE 21123-4 , tetrapolar, de secció 4x10 mm ² , amb coberta del cable de polietilè reticulat (XLPE) , classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment. CPR: Cca-s1b,d1,a1	1.378,000	3,61	4.974,58
5	PG33-0011	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació AL RZ1 (AS), construcció segons norma UNE 21123-4 , tetrapolar, de secció 4x16 mm ² , amb coberta del cable de polietilè reticulat (XLPE) , classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment. CPR: Cca-s1b,d1,a1	3.660,000	4,21	15.408,60
6	PG33-0012	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació AL RZ1 (AS), construcció segons norma UNE 21123-4 , tetrapolar, de secció 4x25 mm ² , amb coberta del cable de polietilè reticulat (XLPE) , classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment. CPR: Cca-s1b,d1,a1	6.953,000	5,30	36.850,90
7	PG33-0013	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació AL RZ1 (AS), construcció segons norma UNE 21123-4 , tetrapolar, de secció 4x35 mm ² , amb coberta del cable de polietilè reticulat (XLPE) , classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment. CPR: Cca-s1b,d1,a1	7.211,000	7,54	54.370,94
8	PG33-0014	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació AL RZ1 (AS), construcció segons norma UNE 21123-4 , tetrapolar, de secció 4x50 mm ² , amb coberta del cable de polietilè reticulat (XLPE) , classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment. CPR: Cca-s1b,d1,a1	8.637,000	10,27	88.701,99
9	PG33-0015	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació AL RZ1 (AS), construcció segons norma UNE 21123-4 , unipolar, de secció 1x35 mm ² , amb coberta del cable de polietilè reticulat (XLPE) , classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment. CPR: Cca-s1b,d1,a1	4.890,000	4,35	21.271,50

En el PPT, annex 1, Capítol 01.02.03 del pressupost:

4	PG33-0016	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació AL RZ1 (AS), construcció segons norma UNE 21123-4 , tetrapolar, de secció 4x10 mm ² , amb coberta del cable de polietilè reticulat (XLPE) , classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment. CPR: Cca-s1b,d1,a1	1.037,000	3,61	3.745,38
5	PG33-0011	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació AL RZ1 (AS), construcció segons norma UNE 21123-4 , tetrapolar, de secció 4x16 mm ² , amb coberta del cable de polietilè reticulat (XLPE) , classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment. CPR: Cca-s1b,d1,a1	3.010,000	4,21	12.672,10
6	PG33-0012	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació AL RZ1 (AS), construcció segons norma UNE 21123-4 , tetrapolar, de secció 4x25 mm ² , amb coberta del cable de polietilè reticulat (XLPE) , classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment. CPR: Cca-s1b,d1,a1	118,000	5,30	625,40
9	PG33-0015	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació AL RZ1 (AS), construcció segons norma UNE 21123-4 , unipolar, de secció 1x35 mm ² , amb coberta del cable de polietilè reticulat (XLPE) , classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment. CPR: Cca-s1b,d1,a1	1.419,380	4,35	6.174,30