

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

1.- Objecte de la contractació

L'objecte de la contractació és la realització de les operacions de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de cambres frigorífiques i equips de fred industrial amb gasos fluorats de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

2.- Programa de treball

Treballs de manteniment preventiu i correctiu y treballs de adequació i reforma dels elements

Els àmbits de actuació son:

- Edifici Hospital
- Àrea de Govern
- Consultes externes
- Edifici tècnic
- Edifici pàrking

2.1 Manteniment preventiu (plantilla partida fixa del personal assignat a l'hospital):

Treballs de manteniment preventiu segons llistat adjunt.

Veure ANNEX I del elements per realitzar els informes.

2.2 Treballs d'adequació, manteniment correctiu de cambres frigorífiques, equips de fred industrial i correctiu (plantilla partida variable del personal assignat a l'hospital):

Adequació i reforma de cambres frigorífiques i equips de fred industrial i correctiu dels equipament inclosos en l'annex 1 segons les necessitats funcionals de l'Hospital.

2.3 Treballs d'adequació, manteniment correctiu de cambres frigorífiques, equips de fred industrial i correctiu (plantilla partida variable del personal assignat a l'hospital):

Adequació i reforma de cambres frigorífiques i equips de fred industrial i correctiu dels equipament inclosos en l'annex 1 segons les necessitats funcionals de l'Hospital en horari nocturn o festiu.

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

3.-Durada del contracte

Aquest contracte tindrà vigència des de l'1 de gener de 2023, o des de la data de formalització del contracte si fos posterior, fins al 31 de desembre de 2023. S'estableix la possibilitat de pròrrogues anuals fins a un màxim de 36 mesos.

4.-Revisió de preus

En cas de pròrroga no procedirà la revisió de preus d'acord amb l'article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

5.- Altres obligacions de l'adjudicatari

Certificació documentada a la Unitat de Manteniment de les característiques dels materials emprats.

Adequació dels horaris de treball a les disponibilitats de les diferents àrees.

6.- Sistema de control i valoració periòdica de la prestació del servei.

El servei de manteniment de l'hospital trametrà ordres de treball especificant:

- La reparació a fer.
- La ubicació.
- Les limitacions horàries, si hi fossin.
- El caràcter de la reparació urgent, preferent,...
- Data de l'emissió de l'ordre de treball.
- El responsable de l'hospital que la signa.

Periòdicament, un responsable de l'hospital les validarà, per passar-les a comptabilitat, segons:

- L'adequació de les reparacions efectuades.
- Els terminis d'execució.

7.- Condicions mínimes obligatòries. (Documentació que cal Incloure en el sobre 2 bis):

7.1 Condicions mínimes excloents

Els licitadors hauran de complir obligatòriament cada una de les següents condicions. La manca del compliment d'alguna d'elles serà objecte d'exclusió. Per cada punt cal documentar les accions anomenades o similars que es relacionin.

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

7.1.1 Contractista únic (l'empresa no subcontracta). Cal documentar que l'empresa contractista dedicarà a l'Hospital un mínim de quatre treballadors, que hauran de tenir un contracte indefinit. S'ha d'adjuntar els TC2 amb noms i cognoms.

Es justifica la necessitat de no subcontractació perquè les feines reparació o manteniment de cambres frigorífiques i equips de fred industrial a l'Hospital es troben molt properes als pacients, en diverses ocasions calen actuacions habituals que podrien afectar directament al malalt. Les mesures de bioseguretat en un Hospital cada vegada són més restrictives.

És per tot això, que expressem que aquestes tasques habituals requereixen la necessitat de disposar de personal format i especialitzat en l'àmbit hospitalari, ja que la complexitat dels treballs a desenvolupar prop dels pacients i del personal sanitari requereix una àmplia experiència que s'aconsegueix amb el temps.

7.1.2 El licitador disposa de vehicles propis totalment equipats. Es considera un mínim de tres vehicles preparats per realitzar treballs de manteniment, substitucions amb materials elèctrics i electrònics per fer reparacions de fugues i estanqueïtat de gas i ampolles de gas.

7.1.3 El licitador gaudeix d'una pòlissa de responsabilitat civil mínima de 600.000 €

7.1.4 Per garantir la capacitat d'intervenció és necessari que el contractista disposi d'un magatzem i taller de reparació de material de fred industrial i climatització propi o de lloguer, cal documentar l'emplaçament del local. En el cas de local propi cal documentar les escriptures i en el cas de lloguer cal presentar contracte de lloguer.

8- Desglossament dels criteris d'adjudicació.

8.1 Criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor. màxim 40 punts. (Documentació que cal Incloure en el sobre 2 bis):

Aquesta contractació en la què s'ha determinat que s'apliqui una pluralitat de criteris de valoració entre els que hi ha criteris sotmesos a judici de valor, es valorarà la proposició tècnica d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri.

Un cop realitzada la valoració de cada criteri, que es detalla a continuació en els punts 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 i 8.1.4, s'aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació final a cada criteri:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

Pop = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

VTmv = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

Addicionalment, han establert llindars mínims de puntuació per a cadascun dels criteris i subcriteris per sota dels quals, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula anterior. Els llindars establerts són els següents:

Criteri subjectiu a valorar i puntuar	Criteri 8.1.1.1	Criteri 8.1.1.2	Criteri 8.1.2	Criteri 8.1.3	Criteri 8.1.4	Criteri 8.1.5
Puntuació màxima del criteri	15	2,5	15	2,5	2,5	2,5
Llindar mínim de puntuació	8,5	2	8,5	3,5	2	2

8.1.1 Formació dels treballadors ofertats en el punt 7.1.1 per l'ofici tècnic de muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques.

Per cada tècnic proposat separat per partides 2.1 i 2.2:

8.1.1.1 Es valoraran titulacions oficials reglades específiques relacionades amb muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques. (Màxim 15 punts)

8.1.1.2 Es valoraran cursos realitzats en prevenció de riscos laborals per empreses acreditades per la Generalitat de Catalunya. (Màxim 2,5 punts)

8.1.2. Experiència de l'empresa en entorns hospitalaris i els seus condicionants. Es valorarà experiència en centres sanitaris públics amb cambres frigorífiques i equips de fred industrial. Cal presentar certificacions de bona execució dels centres sanitaris públics amb data d'inici i fi. (Màxim 15 punts)

8.1.3 Temps de resposta i metodologia de treball en cas d'urgència o emergència a l'Hospital. Es valorarà la gestió de la incidència en cas d'urgència o emergència a l'Hospital. (Màxim 2,5 punts)

8.1.4 Valoració de l'equipament del magatzem i taller. Es valorarà els elements i la maquinària present a les instal·lacions del local ofertat en el punt 7.1.4 (Màxim 2,5 punts)

8.1.5 Valoració de l'equipament interior dels vehicles ofertats especialitzats per la reparació cambres frigorífiques i equips de fred industrial (Màxim 2,5 punts)

8.2 - Criteris d'adjudicació de valoració automàtica (sobre 3).

Oferta econòmica. Màxim 60 punts.

Els licitadors hauran d'aportar l'oferta econòmica obligatòriament segons el model d'oferta econòmica de l'annex II. La no presentació en aquest format serà motiu d'exclusió.

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

Una oferta es considerarà desproporcionada o anormalment baixa si el seu total es inferior al 10% de l'import de licitació.

El càlcul de la puntuació es farà de la següent manera:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{M} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta Millor

O_v = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

M = Factor de Modulació = 2

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

11.- Import màxim de licitació-

		Preu hora sense IVA	Preu hora amb IVA	Import màxim licitació sense IVA	Import màxim licitació amb IVA
Partida 2.1	Partida fixa previsió 550 hores	27,80 €	33,64 €	15.290,00 €	18.500,90 €
	Materials			7.200,00 €	8.712,00 €
			Total partida 2.1	22.490,00 €	27.212,90 €
Partida 2.2	previsió 750 hores	27,80 €	33,64 €	20.850,00 €	25.228,50 €
	Previsió materials			13.721,00 €	16.602,41 €
			Total partida 2.2	34.571,00 €	41.830,91 €
Partida 2.3	Correctiu urgents festius/nocturn (22:00 a 06:00 h) 50 hores	38,00 €	45,98 €	2.299,00 €	2.781,79 €
	Materials			500,00 €	605,00 €
			total partida 2.3	2.799,00 €	3.386,79 €

	Import màxim licitació sense IVA	Import màxim licitació amb IVA
Total partida 2.1, 2.2 i 2.3	59.860,00 €	72.430,60 €

Plantilla fixa, partida segons el punt 2.1:

- Hora oficial 1º de 33.64€ IVA inclòs
- Baixa màxima 10%
- Descompte per al material sobre PVP de 10%
- L'import global anual previst amb material inclòs per aquesta partida és de 27.212,90 €, IVA inclòs (import que consta al quadre import màxim de licitació).
- El pagament es farà per mensualitats vençudes en funció dels treballs realitzats.

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

Plantilla variable, partida segons el punt 2.2:

- Hora oficial 1a de 33,64€/hora IVA inclòs
- Baixa màxima 10%
- Descompte per al material sobre PVP de 10%
- L'import global anual previst amb material inclòs per aquesta partida és de 41830.91€, IVA inclòs (import que consta al quadre import màxim de licitació). **PER A L'ADJUDICACIÓ ES TINDRÀ EN COMPTE NOMÉS EL PREU/HORA OFERTAT.**
- Es farà un pagament per cada encàrrec, una vegada finalitzats els treballs. La partida material és una previsió i com a tal es pagarà en funció del material realment utilitzat.

Plantilla variable, partida segons el punt 2.3:

- Hora oficial 1a de 45.98€/hora IVA inclòs
- Baixa màxima 10%
- Descompte per al material sobre PVP de 10%
- L'import global anual previst amb material inclòs per aquesta partida és de 3386.79€, IVA inclòs (import que consta al quadre import màxim de licitació). **PER A L'ADJUDICACIÓ ES TINDRÀ EN COMPTE NOMÉS EL PREU/HORA OFERTAT.**
- Es farà un pagament per cada encàrrec, una vegada finalitzats els treballs. La partida material és una previsió i com a tal es pagarà en funció del material realment utilitzat

12.- Resum de la documentació a presentar:

Sobre 2 bis:

- Oferta tècnica. Condicions mínimes a complir pels licitadors
- Criteris subjectes a judici de valor

Sobre 3. Oferta econòmica, baixa màxima 10%

Criteris d'adjudicació:

1. El licitador ha de presentar el sobre 2 bis i complir totes i cada una de les condicions mínimes
2. Oferta econòmica, sobre 3, (60 punts)
3. Oferta tècnica, sobre 2 bis, (40 punts)

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

Girona, 6 d'octubre de 2022

Jaume Fernandez Baró
Cap de la Unitat de Manteniment
Hospital Universitari de Girona Dr Josep Trueta

ANNEX I CAMBRES I CONGELADORS**PLANTA -1 MAGATZEM GENERAL**

Nº	APARELL	PORTA	ARMARIS I CAMBRES
-3	Magatzem General Cre		Cambra fred panells KOXKA
-4	Magatzem General Cre		Cambra fred xapa
-6	Magatzem General Co		Congelador LIEBHERR
-9	Magatzem General Aco	IdibGi 696-56-80-82	Armari -80º SANYO VIP SERIES MDF-U73V
-10	Magatzem General Aco	IdibGi 631342841	Armari -86º SANYO VIP SERIES MDF-U71V
-11	Magatzem General Aco	IdibGi 631348241	Armari -80º SANYO VIP SERIES MDF-U76V
-12	Magatzem General Aco	IdibGi 631342841	Armari -86º SANYO VIP SERIES MDF-U73V
-56	Magatzem	Idibgi	Armari -80º Nuarire UN-99728JE
-57	Magatzem	Idibgi	Armari -80º Phcbei (MDF-DU702UH)

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

-13	Magatzem General Aco	IdibGi 631342841	Armari -86º SANYO VIP SERIES MDF-U70V
-14	Magatzem General Aco	652493772	Armari -80º NUAIRE UN-9668E Hematologia Clínica
-18	Magatzem General Aco	IdibGi 631342841	Armari -80º SANYO VIP SERIES MDF-U72V
-19	Magatzem General Aco	IdibGi 679488139	Armari -80º PANASONIC VIP+PLUS MDF-U76V-PE
-20	Magatzem General Aco	IdibGi 679488139	Armari -80º Thermo scientific 900 series
-21	Magatzem General Aco	IdibGi 679488139	Armari -86º SANYO VIP SERIES MDF-U71V
-22	Magatzem General Aco	IdibGi 631342841	Armari -80º NUAIRE UN-9668E
-23	Magatzem General CRe		Cambra panells nova
-24	Magatzem General N		Nevera Zanussi
-25	Magatzem General Aco	IdibGi 679488139	Congelador Sanyo -80ºC
-26	Magatzem General	Ing Climas	Aco - Banc de sang 629909804
506	Magatzem	Idibgi	Congelador vertical Bosch -20º

PLANTA -1

Nº	APARELL	PORTA	ARMARIS I CAMBRES
-28	Farmàcia N		Nevera Liebherr
-37	Farmàcia N		Nevera medicaments
-27	Farmàcia N	Sala blanca	Nevera medicaments
-29	Farmàcia N		Nevera medicaments
-30	Farmàcia Co		Nevera medicaments
-31	Farmàcia Co		Nevera medicaments
-32	Farmàcia Co		Nevera medicaments Zanussi
-33	Farmàcia N		Nevera medicaments Liebherr
-34	Farmàcia N		Nevera medicaments Liebherr

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

-35	Farmàcia N		Nevera medicaments Infrico
-36	Farmàcia N	PSSB55	Nevera ús domètic ASPEN office
-47	Farmàcia cons. Externes	CE1A13	Nevera medicaments
-48	Farmàcia cons. Externes	CE1A13	Nevera medicaments LIEBHERR MKV3913-21,001
-49	Farmàcia sala neveres	PSSB56	Congelador assajos -80°C
-50	Farmàcia		Cambra frigorífica nova
-50	Farmàcia exterior cambra	PSSB58	Passadís motor
-50	Farmàcia exterior cambra	PSSB58	Passadís motor
-51	Farmàcia Sala blanca	PSSB60	Citostàtic
-52	Farmàcia sala blanca	PSSB60	Citostàtic
-53	Farmàcia cons. Externes	CE1A13	Nevera Liebherr MK3913-21.001
-58	Farmàcia	PSSB20	Nevera Infrico medicaments
-59	Farmàcia	PSSB20	Congelador Liebherr
-60	Farmàcia	PSSB20	Congelador Lec Medical
-38	A. Patològica N	PSSB21	Nevera mostres BEKO Office
-39	A. Patològica N	PSSB21	Nevera mostres BEKO Sala
-40	A. Patològica N	PSSB21 Planta -2	Nevera mostres BEKO Sala
-41	A. Patològica Co	PSSB01	Congelador SANYO biomedical
-42	A. Patològica N	PSSB20 Sala	Nevera ús domètic ZANUSSI
-44	A. Patològica N	s/n.	Biologia molecular
-45	A. Patològica N	PSSB20 Sala	Nevera Beko
-46	A. Patològica	PSSB12	Congelador Clini-RF
-54	A. Patològica	PSSB20	Congelador

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

PLANTA -2 MAGATZEM GENERAL

	Cambra -80º	Vestuaris anatomia	EWAILD-U86-7201
--	-------------	-----------------------	-----------------

PLANTA 0

Nº	APARELL	PORTA	ARMARIS I CAMBRES
1	Laboratori urgències	P00B18	Blocsystem cambra medicaments.
	Despatx control	P00B63	Nevera Zanussi menjar
	Despatx control	P00B63	Nevera medicació Jocel
	Laboratori urgències	P00B21	Nevera medicació China Lab Aux400
	Laboratori urgències	P00B21	Nevera vertical medicaments China Lab AUX95N
	Laboratori urgències	P00B21	Nevera vertical medicaments China Lab AUX503
	Laboratori urgències	P00B21	Nevera vertical medicaments China Lab AUX122
	Laboratori urgències	P00B21	Congelador China Lab AUX070
	Laboratori urgències	P00B21	Congelador China Lab AUX098

PLANTA 1

Nº	APARELL	PORTA	ARMARIS I CAMBRES
100	N	P01A15	Nevera medicaments Sala medicació Uden
101	N	P01A15	Nevera medicaments Sala medicació Uden
102	N	P01A23	Nevera medicaments office

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

103	N	P01A16	Nevera medicaments sala control
104	N	P01A28	Nevera medicaments sala infermeria
114	N	P01A18	Nevera Zanotti office
115	N	CEA113 Sala 27	Nevera medicament Liebherr
116	N	CEA113 Sala 27	Nevera medicament Liebherr
117	N	CEA113 Sala 27	Nevera medicament Liebherr

PLANTA 2

Nº	APARELL	PORTA	ARMARIS I CAMBRES
200	N	P02B10	Nevera ús domèstic office
201	N	REA	Nevera NORM medicaments sala
202	N	REA	Nevera NORM medicaments sala

PLANTA 3

Nº	APARELL	PORTA	ARMARIS I CAMBRES
300	N	P03A49	Nevera NORM ús domèstic office
301	N	P03A51	Nevera TEKA medicaments magatzem
302	N	P03B40	Nevera LIEBHERR profilne Biberoneria
303	N	P03B14	Nevera ZANUSSI medicaments sala medicació
304	N	P03B14	Nevera NORM medicaments sala medicació
306	N	P03A15	Nevera LIEBHERR ús domèstic MAGATZEM
307	N	BOX Zona B	Nevera TEKA medicaments
308	Are	P03A15	Nevera LIEBHERR mostres sala prematurs
309	N	BOX2 Zona B	Nevera IDDOSI medicaments

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

310	N	P03A23	Nevera INDESIT ús domèstic office
311	N	P03A25	Nevera BOPPAS ús domèstic office
312	N	P03C43	Nevera ús domèstic office
313	N	P03C12	Nevera LIEBHERR medicaments sala medicació
314	Congelador petit	P03A15	Severin, sala Prematurs
	N	P03A31	BEKO

PLANTA 4

Nº	APARELL	PORTA	ARMARIS I CAMBRES
400	N	P04B47	Nevera LIEBHERR confort ús domèstic office
401	N	P04A04	Nevera Zanussi medicaments sala preparació
402	N	P04B43	Nevera LIEBHERR ús domèstic office
403	N	P04A07	Nevera Zanussi Europa medicaments sala medicació
404	N	PG4B02	Nevera Liebherr Laboratori Recerca Àrea Govern
405	N	PG4B02	EdibGi 679488139 Àrea de Govern. Laboratori de Recerca

PLANTA 5

Nº	APARELL	PORTA	ARMARIS I CAMBRES
500	N	P05B40 Cirurgia	Nevera BEKO medicació sala cures
501	N	P05B47 Cirurgia	Nevera Liebherr confort ús domèstic office
502	N	P05B47 Cirurgia	Nevera ús domèstic office Aspes
503	N	P05C12 Endoscopia	Nevera Liebherr confort ús domèstic office
504	Are	P05C12 Endoscopia	Nevera FRIPOL medicació office
505	Co	P05C14 Endoscopia	Congelador -20º ROMMER sala bruta

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

508	N	P05A30 Upic	Nevera ZANUSSI ús domèstic office
509	Are	Sala medicació	Armari CLIMAS medicaments Upic
510	Are	P05A33 Upic	Armari LIEBHERR medicació sala medicació

PLANTA 6

Nº	APARELL	PORTA	ARMARIS I CAMBRES
601	N	P06A05 Trauma.	Nevera TEKA medicaments sala medicació
602	N	P06A30 Trauma.	Nevera LIEBHERR ús domèstic office
603	N	Sala infermeras	traumatologia Nevera TEKA medicaments
604	N	P06C27	Nevera SANYO ús domèstic office Hemodinàmica
605	N	P06C19	Nevera LIEBHERR medicaments Hemodinàmica office
606	N	P06B40 UCO	Nevera TEKA medicaments sala preparació
607	N	P06B44 UCO	Nevera LIEBHERR ús domèstic office
700	N	P06C19	Nevera LIEBHERR ús domèstic office

PLANTA 7

Nº	APARELL	PORTA	ARMARIS I CAMBRES
702	N	P07C27 Nefrologia	Nevera FAGOR medicaments magatzem
705	N	P08B44	Nevera BEKO ús domèstic office

PLANTA 8

Nº	APARELL	PORTA	ARMARIS I CAMBRES
800	Are	P08A25 ICO	Armari medicaments sala de cures
801	N	P08A29 ICO	Nevera CORBERÓ ús domèstic office

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

802	N	P08C09	Nevera ZANUSSI ús domèstic Medicina Preventiva, office
803	ARe	P08B42	Armari RODIBER petit medicaments sala cures
804	N	P08B42	Nevera ZANUSSI medicaments sala cures
805	N	P08B42	Nevera RODIBER medicaments sala cures
806	N	P08B44	Nevera LIEBHERR ús domèstic office

PLANTA -1

Nº	APARELL	PORTA	AIRE CONDICIONAT
-1	A.C. Aula A	PSSA44	Mitsubishi Electric SLZ-KF35VA2
-2	A.C. Aula A	PSSA44	Mitsubishi Electric SLZ-KF25VA2
	Màquina exterior	2x1	MXZ-3E54VA
-3	Passadís llarg (bugaderia)	PSSA56	Mitsubishi Electric SLZ-KF50VA2
	Màquina exterior		SVZ-KA50VA6
-4	A.C. Passadís curt	PSSA43A	Mitsubishi Electric PLA-SP71BA
	Màquina exterior	Darrera	SVZ-SA71VA2
-5	AC Sala tensió	PSSB17	Mitsubishi Electric MSZ-HJ35VA
	Màquina exterior	Darrera	MUZ-HJ35VA
-6	AC Sala biologia Molecular	PSSB17	Fujitsu ASY12FSBCW
	Màquina exterior	Darrera	AOY12FSBC
-7	AC Sala residents i sessions	PSSB05	Mundoclima MUCS-24-HF
	Màquina exterior	Pati paleta	MUCS-24HF
-8	Farmàcia despatx compra	PSSB57bis	Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA
	Màquina exterior	Passadís	
-9	Farmàcia despatx compra	PSSB56bis	Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

	Màquina exterior	Passadís	
-10	Farmàcia	PSSB54	Mitsubishi Electric MSZ-CA25VB
	Màquina exterior	Passadís	
-11	A.C. Farmàcia	PSSB53	Mitsubishi Electric MSZ-HJ35VA
	Màquina exterior	Passadís	
-12	A.C. Farmàcia Assajos clínics	PSSB48	Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA
	Màquina exterior	Passadís	
-13	A.C. Farmàcia Assajos clínics	PSSB48B	Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA
	Màquina exterior	Passadís	
-14	Entrada Farmàcia Recollida paquets	PSSB50	General ASH12FSBCW
	Màquina exterior	Pati cuina	
-15	A.C. Farmàcia Unidosis	Salamedicament	Fujitsu ASY24FBBN
	Màquina exterior	Pati cuina	
-16	AC Centre informació medicaments	PSSB47	Mitsubishi MSZCA35VB
	Màquina exterior	Passadís	
-17	AC Farmàcia Direcció clínica	PSSB45	Mitsubishi MSZJH50VA
	Màquina exterior	Passadís	
-18	AC Farmàcia despatx Farmacèutic	PSSB44	Mitsubishi MSZCA35VB
	Màquina exterior	Passadís	
-19	AC Farmàcia	PSSB59	Mitsubishi MSZJH50VA
	Màquina exterior	Passadís	
-20	Magatzem General	Despatx 1	Mundo Clima MUSTR-24-H6
	Màquina exterior	Darrera cambra	Mundo Clima MUSTR-24-H6
-21	Magatzem General	Despatx 2	Kaysun KAY-35BNG

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

	Màquina exterior	Darrera cambra	KAY-35DNG
-22	A.C. Passadís curt	PSSA43B	Mitsubishi Electric MSZDM25VA
	Màquina exterior	Darrera	
-23	Farmàcia Laboratori farmacotècnic	PSSA45	
	Màquina exterior	Darrera	
-24	Màq. Aire sec	DRXPoint Rayo	
-25	Màq. Aire sec	DRXPoint Rayo	
-26	Magatzem Gen. Cambra Farmàcia		1x1
27	Magatzem Gen. Cambra Farmàcia		2x1
-28	Cafeteria	PSSA01	PHHZ-PI000KA (28 i 33 2x1) cassette
-29	Cafeteria	PSSA01	SUZ KA71VA6 (29 i 34 2X1) cassette
-30	Passadís llarg	PSSA50	KUE35DVN12 KAYSUN cassette (exterior darrera)
-31	Passadís llarg	PSSA47	MOB30U MIDEA cassette(exterior darrera)
-32	Passadís llarg	PSSA45	KUE35DVN12 KAYSUN cassette (exterior darrera)
-33	Cafeteria	PSSA01	PHHZ-PI000KA (28 i 33 2x1) cassette
-34	Cafeteria	PSSA01	SUZ KA71VA6 (29 i 34 2X1) cassette
	Cafeteria	Terrat ICO	Mitsubishi Electric MUZ-GE35VA
	Cafeteria	Terrat ICO	DAIKIN RX50CV1B

PLANTA -2

Nº	APARELL	PORTA	AIRE CONDICIONAT
(-2) 1	AC ascensors	P0SA01	Kosner KSTI-48PINT ST
	Màquina exterior	Pati paleta	KSTI-48P/T
(-2) 2	AC ascensors	P0SA07	Mistubishi Electric PCA-RP140GA

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

	Màquina exterior	Pati paleta	PU-P6YGAA
(-2) 3	Anatomia v. homes	P0SA18	KSTI-12D/M
	Màquina exterior	pk costat fusters	3 i 5 exterior 3x1
(-2) 4	Anatomia despatx mèdic	P0SA17	KSTI-07D/M
	Màquina exterior	pk costat fusters	
(-2) 5	Anatomia v. dones	POSA22	KSTI-12D/M
	Màquina exterior	pk costat fusters	
(-2) 6	Cambra mortuori	P0SA10	
	Màquina exterior	Darrera	

PLANTA 0

Nº	APARELL	PORTA	AIRE CONDICIONAT
1	AC Centraleta	P00C64	Mitsub. Electric 1x1 25
	Màquina exterior	Finestra	AOH12USCC
2	AC Centraleta	P0064	Mitsubishi electric 25
	Màquina exterior	Finestra	TE458
3	Taller despatx		Fujitsu AY-12RJF-W
	Màquina exterior		AOY12RJSF
4	Sala cogeneració		Mundo Clima MISTR-42-H3
	Màquina exterior	fora carrer davant consultes externes	MISTR-42-H3
5	Sais urgències 2	PSSB22	Panasonic S-50PK1E5A
	Màquina exterior	Terrat ICO	
101	Sais urgències 2	P00B22	Daikin FTXN50/60
	Màquina exterior	Terrat ICO	

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

5	AC Raigs X Ico 2	P00A52	Mitsubishi Electric 35
6	AC Raigs X Ico 1	P00A51	Mitsubishi Electric 35
	Màquina exterior	Pati cuina	AOH24LMAM2
7	AC Raigs X Sala 8	P00A49	Mitsubishi Electric PLA-RP50BA
	Màquina exterior	Pati cuina	SUZ-KA50VA
8	AC Raigs X mamografies	P00A50	General ASH12LSBCW
	Màquina exterior	Pati cuina	AOH12LFBC
9	AC Raigs X Telemando	P00A40	Cassetts Mitsubishi PLH-3AK
	Màquina exterior	Pati cuina	
10	AC Raigs X Ico 3	P00A32	Mitsubishi Electric MSZ-HJ35VA
	Màquina exterior	Pati cuina	MUZ-HJ35VA
11	AC Raigs X	P00A30	Cassette General sala 5 control vascular AUHA14LALN
	Màquina exterior	Hospital dia	
13	AC Raigs X RX1	P00A18	Cassette Mitsubishi electric sala 1 PLARP50BA
	Màquina exterior	Hospital dia	
14	Cafereria		
	Màquina exterior	Pati cuina	Porta vermella
15	Cafeteria		
	Màquina exterior		
16	Cafereria		
	Màquina exterior		

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

PLANTA 1

Nº	APARELL	PORTA	AIRE CONDICIONAT
100	AC UCI	P01B25	Mitsubishi Electric PSA-RP100GA
	Màquina exterior		Terrassa escala emergència planta 2 PU-P100YHA
102	Urgències traumatologia	P01B71	Kaysun KCIS-71-DN10
	Màquina exterior	Sala màquines	KUE71DVN10
103	Urgències traumatologia	P01B71	Kaysun KCIS-71-DN10
	Màquina exterior	Sala màquines	KUE71DVN10
104	Urgències traumatologia	P01B62	General AUYG24LVLA
	Màquina exterior	Sala màquines	AOYG24LALA
105	Urgències traumatologia	P01B62	Kaysun KCIS-52-DN10
	Màquina exterior	Sala màquines	KUE-52DVN10
106	AC Consultes Externes Sais	PCE1C07	Mitsubishi Electric MSZHF50VA
	Màquina exterior	A dalt terrassa	
108	Office Esterilització	P01C02	Kaysun MCA3U-12FNXDO
	Màquina exterior	Pati cuina	Kaysun MCA3U-12FNXDO (tèrmic quadre farmàcia)
109	Passadís Esterilització	P01C01	Kaysun MCA3U-12FNXDO
	Màquina exterior	Pati cuina	Kaysun MCA3U-12FNXDO (tèrmic quadre farmàcia)
110	Consulta externes 27	CEIA13	Mitsubishi Electric SUZ-35VA
	Màquina exterior	Terrat consultes	
572		P01B67	Fujitsu ASY9FSBCW

PLANTA 2

Nº	APARELL	PORTA	AIRE CONDICIONAT
----	---------	-------	------------------

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

200	A.C. Reanimació	P02B09	Cassette AOHG24LT3 (2X1 200 i 201)
	Màquina exterior	Escala 2X1	
201	A.C. Reanimació	P02B10	Cassette AOHG24LT3 (2X1 200 i 201)
	Màquina exterior	Escala 2X1	

PLANTA 3

Nº	APARELL	PORTA	AIRE CONDICIONAT
300	Aire condicionat Office	P03A49	Mitsubishi Electric MSC-A12YV
	Màquina exterior	Escala	
301	Aire condicionat sala treball	P03A50	Mitsubishi Electric MSC-A12YV
	Màquina exterior	Escala	
302	Aire condicionat sala treball	P03A26	General ASHA14LCC
	Màquina exterior	darrera interior	AOHR14LCC

PLANTA 4

Nº	APARELL	PORTA	AIRE CONDICIONAT
401	Aire condicionat pneumologia	P04C11	Mitsubishi Electric MUZ-DM35VA
	Màquina exterior	Darrera interior	costat ascensor de manteniment
405	Aire condicionat unitat del son despatx	P04B12	
	Màquina exterior	Escala	Mitsubishi Electric MUZ-DM35VA
	Solarium	P04B10	Mitsubishi Electric HJ50VA
	Màquina exterior	Escala	

PLANTA 5

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

Nº	APARELL	PORTA	AIRE CONDICIONAT
501	Aire condicionat informàtica	P05C04	Mitsubishi Electric PSA-RP140KA
	Màquina exterior	Pati 4t	PUHZ-P140YHA
502	Aire condicionat	P05C04	Mitsubishi Electric PSA-RP140KA
	Màquina exterior	Pati 4t	PUHZ-P125VHAR
503	Aire condicionat	P05C04	Carrier 42VKGO48W
	Màquina exterior	Pati 4t	38GL048G9
504	Endoscòpia terapèutica	P05B16	GENERAL A0Y24FNBN
	Màquina exterior	Escala	GENERAL A0H24LALL
505	Informàtica	P05C04	Mitsubishi Electric MUHR50VF
	Màquina exterior	Darrera	
506	Informàtica	P05C04	Mitsubishi Electric MUHR50VF
	Màquina exterior	Darrera	
507	Solarium	P05B10	Mitsubishi Electric MUHR50VF
	Màquina exterior	Escala	

PLANTA 6

Nº	APARELL	PORTA	AIRE CONDICIONAT
600	Aire condicionat sala mèdic	P06A37	Kosner KSTI-18/DMINT
	Màquina exterior	Escala	KSTI-18DEXT
601	Aire condicionat sala mèdic	P06B10	Mitsubishi Electric MUZZHR50VF
	Màquina exterior	Escala	AOH24FSAB2
602	Aire condicionat Hemodinàmica	P06C27	SLZ-M25FA Cassette
	Màquina exterior	Pati 4t	SUZ-KA25VA6

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

603	Aire condicionat control despatx infermeria	P06B35	Mitsubishi Electric MSZHJ35VA
	Màquina exterior	Pati 4t	
604	Aire condicionat	P06C11	General ASHG36LMTA
	Màquina exterior	Pati 4t	
605	A.C. Mitsubishi Sais	Dins sala vidre	
	Màquina exterior	Pati 4t	Mitsubishi Electric PUHZ-P140YHA
606	Aire condicionat conductes	Sala hemodàmia	Mitsubishi PUH-P10MYA
	Màquina exterior	Pati 4t Terrassa	
607	Sai	P06B10 escala	Mitsubishi Electric MSZDM35VA
	Màquina exterior	Escala	MUZDM35VA
608	Aire cond. Fan coils	P06B13 Control	Kosner KFCI-600SP2T

PLANTA 7

Nº	APARELL	PORTA	AIRE CONDICIONAT
700	Aire condicionat sala mèdic	P07A38	Mitsubishi electric MSZ-HJ71VA
	Màquina exterior	Escala	MUZ-HJ71VA
701	Aire condicionat Office	P07B44	Mitsubishi electric SLZ-KF25VA2
702	Aire condicionat cap de servei neurologia	P07B43	Mitsubishi electric SLZ-KF25VA2
	Màquina exterior	Pati 4t 2x1	MXZ-3E54VA
703	Aire condicionat sala mèdic	P07B10	Mitsubishi electric MSZ-HJ71VA
	Màquina exterior	Escala	MUZ-HJ71VA
704	Aire condicionat despatx	P07B05	Mitsubishi Elec. Adjunt neurologia cassette
	Màquina exterior	Pati 4t	

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

PLANTA 8

Nº	APARELL	PORTA	AIRE CONDICIONAT
800	Solarium	P081310	Daikin RXP71
	Màquina exterior	escala	

PLANTA 9

Nº	APARELL	PORTA	AIRE CONDICIONAT
900	Aire condicionat sala buida	P09B01	Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
	Màquina exterior	terrassa menjador personal	
901	Aire condicionat area coneixament infermeria	P09B03	Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
	Màquina exterior	terrassa menjador personal	
902	Aire condicionat area coneixament infermeria	P09B002	Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
	Màquina exterior	terrassa menjador personal	
903	SAI		DAIKIN
	Màquina exterior	Pati	Menjador personal

AIRE CONDICIONAT ÀREA GOVERN**PLANTA 2**

Nº	APARELL	PORTA	AIRE CONDICIONAT
200	AC Àrea Govern coordinació UTIC	PG02B13	Mitsubishi Electric MSZ-DM35VA
	Màquina exterior		MUZ-DM35VA
201	AC Àrea Govern coordinació UTIC	PG02B13	Mitsubishi Electric MSZ-DM35VA
	Màquina exterior		MUZ-DM35VA
202	AC Àrea Govern ICS-IAS coordinació funcional	PG02B01	Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

	Màquina exterior		MUZ-DM25VA
203	AC Àrea Govern secretaria tècnica	PG02B07	Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA
	Màquina exterior		MUZ-DM25VA
204	AC Àrea Govern secretaria tècnica	PG02B04	Mitsubishi Electric MSZ-HJ50VA
	Màquina exterior		MUZ-HJ50VA
205	AC Àrea Govern secretaria tècnica	PG02B05	Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA
	Màquina exterior		MUZ-DM25VA
206	AC Àrea Govern secretaria tècnica	PG02B06	Mitsubishi Electric MSZ-HJ50VA
	Màquina exterior	Darrera	MUZ-HJ50VA
207	AC Àrea Govern sala informàtica	PG02B09	Mitsubishi Electric MSZ-HJ50VA
	Màquina exterior	Darrera	MUZ-HJ50VA
208	AC Àrea Govern sala informàtica	PG02B09	Mitsubishi Electric MSZ-DM35VA
	Màquina exterior	Darrera	MUZ-DM35VA
209	AC Àrea Govern sala informàtica	PG02B08	Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA
	Màquina exterior	Darrera	MUZ-DM25VA
700	Aire codicionat	P62C02	Mitsubishi MSZ-DM35VA
	Màquina exterior	Darrera	
701	Aire codicionat	PG2CO2	Mitsubishi MSZ-DM35VA

PLANTA 3

Nº	APARELL	PORTA	AIRE CONDICIONAT
300	AC Àrea Govern administració Idibgi	PG3B05	Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA
	Màquina exterior		Mitsubishi Electric MUZ-DM25VA
301	AC Àrea Govern administració Idibgi	PG3B05	Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

	Màquina exterior		Mitsubishi Electric MUZ-DM25VA
302	AC Àrea Govern	PG3B03	Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA
	Màquina exterior		Mitsubishi Electric MUZ-DM25VA
303	AC Àrea Govern Clínica ICS	PG3C08	Mitsubishi Electric MSZ-DM35VA
	Màquina exterior		Mitsubishi Electric MUZ-DM35VA
304	AC Àrea Govern	PG3C09	General ASHA12LCC
	Màquina exterior		General AOHR12LCC
305	AC Àrea Govern Clínica ICO	PG3C04	Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA
	Màquina exterior		Mitsubishi Electric MUZ-DM25VA
306	AC Àrea Govern Clínica ICO	PG3C04	Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA
	Màquina exterior		Mitsubishi Electric MUZ-DM25VA
307	AC Àrea Govern Clínica ICO	PG3A05	Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA
	Màquina exterior		Mitsubishi Electric MUZ-DM25VA
308	AC Àrea Govern Clínica ICO	PG3A07	Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA
	Màquina exterior		Mitsubishi Electric MUZ-DM25VA
309	AC Àrea Govern	PG3A09	Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA
	Màquina exterior		Mitsubishi Electric MUZ-DM25VA
310	AC Àrea Govern Infermeria	PG3A11	Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA
	Màquina exterior		Mitsubishi Electric MUZ-HJ25VA
311	AC Àrea Govern infermeria	PG3A13	Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA Docencia HUJTG
	Màquina exterior		Mitsubishi Electric MUZ-HJ25VA
312	AC Àrea Govern cap estudis	PG3A15	Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA Docencia HUJTG
	Màquina exterior		Mitsubishi Electric MUZ-HJ25VA
313	AC Àrea Govern sala fotocopiadora	PG3A17	Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

	Màquina exterior		Mitsubishi Electric MUZ-HJ25VA
314	AC Àrea Govern	PG3A25	Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA
	Màquina exterior		Mitsubishi Electric MUZ-HJ25VA

PLANTA 4

Nº	APARELL	PORTA	AIRE CONDICIONAT
400	AC Àrea Govern grup recerca pediatria	PG4B02	General
	Màquina exterior		Genral AOHG24LFCC
401	AC Àrea Govern grup recerca digestiu	PG4B04	
	Màquina exterior		Mitsubishi Electric MUZ-HJ35VA
402	AC Àrea Govern laboratori recerca	PG4B05	Mitsubishi Electric MSZ-DM35VA
	Màquina exterior	Grup recerca metabolisme	Mitsubishi Electric MUZ-DM35VA
403	AC Àrea Govern grup recerca metabolisme	PG4B05	Mitsubishi Electric MSZ-DM35VA
	Màquina exterior		Mitsubishi Electric MUZ-DM35VA
404	AC Àrea Govern grup recerca pediatria	PG4C02	Mitsubishi Electric MSZ-DM35VA
	Màquina exterior		Mitsubishi Electric MUZ-DM35VA
405	AC Àrea Govern cap secció endocrinologia	PG4C03	General ASH9FSBCW
	Màquina exterior		
406	AC Àrea Govern	PG4A21	General ASH9FSBCW
	Màquina exterior		Genral AOH9FSBC
407	AC Àrea Govern	PG4A01	Associació voluntaris
	Màquina exterior		Genral AOH9FSBC
408	AC Àrea Govern locutori	PG4A19	Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA
	Màquina exterior		Mitsubishi Electric MUZ-DM25VA

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

409	AC Àrea Govern Comitè ètica assistencial	PG4A03	General ASH9FMAD
	Màquina exterior		AOH19FSAB2
410	AC Àrea Govern consulta	PG4A05	General ASH9FMAD
	Màquina exterior		AOH19FSAB2
411	AC Àrea Govern arxiu	PG4A17	Mitsubishi Electric MSZ-DM35VA
	Màquina exterior		Mitsubishi Electric MUZ-DM35VA
412	AC Àrea Govern consulta	PG4A17	Mitsubishi Electric MSZ-HJ35VA
	Màquina exterior		Mitsubishi Electric MUZ-HJ35VA
413	AC Àrea Govern unitat bàsica prevenció	PG4A15	General ASH9FMAD
	Màquina exterior	Audiometria	
414	AC Àrea Govern secretaria	PG4A09	General ASH9FSCBCN
	Màquina exterior		
415	AC Àrea Govern infermeria	PG4A14	General ASH9FMAD
	Màquina exterior		
416	AC Àrea Govern metge	PG4A13	General ASH9FMAD
	Màquina exterior		AOH19FSABB2
417	AC Àrea Govern coordinació	PG4A11	General ASH9FMAD
	Màquina exterior		AOH19FSABB2
418	AC Àrea Govern laboratori recerca	PG4B02	Genral ASH18LFCA
	Màquina exterior		AOH19FSABB2
419	AC Àrea Govern sala tècnics	PG4B12	Genral ASH24LFCC
	Màquina exterior		AOH19FSABB2
420	AC Àrea Govern sala tècnics	PG4B12	
	Màquina exterior		AOHG12LMCA

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMBRES
FRIGORÍFIQUES I EQUIPS DE FRED INDUSTRIAL AMB GASOS
FLUORATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

Annex II. Model d'oferta econòmica

		Preu hora sense IVA	Preu hora amb IVA	Import màxim ofertat sense IVA	Import màxim ofertat amb IVA
Partida 2.1	Partida fixa previsió 550 hores		€	€	€
	Materials			7.200,00 €	8.712,00 €
			Total partida 2.1	€	€
Partida 2.2	previsió 750 hores	€	€	€	€
	Previsió materials			13.721,00 €	16.602,41 €
			Total partida 2.2	€	€
Partida 2.3	Correctiu urgents festius/nocturn (22:00 a 06:00 h) 50 hores	€	€	€	€
	Materials			500,00 €	605,00 €
			total partida 2.3	€	€

	Import màxim ofertat sense IVA	Import màxim ofertat amb IVA
Total partida 2.1, 2.2 i 2.3	€	€

Nom empresa:

Nom poderat: