

Este documento es una traducción al castellano del *Plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte de manteniment integral dels immobles de la Diputació de Tarragona*. En caso de discrepancias entre la versión en catalán y la versión traducida, prevalecerá la versión original en catalán.

Pliego de prescripciones técnicas particulares que deben regir el contrato del mantenimiento integral de los inmuebles de la Diputación de Tarragona

Índice

1. Contenido del contrato	1
1.1. Especificaciones del lote 1	2
1.2. Especificaciones del lote 2	4
1.3. Especificaciones del lote 3	4
2. Organización y funcionamiento de la prestación	4
2.1. Horario	4
2.2. Residuos	4
2.3. Propuesta técnica	5
2.4. Especificaciones del lote 1	5
2.4.1. <i>Software</i>	5
2.4.2. Responsabilidad y garantía técnica	5
2.4.3. Otros	6
2.4.4. Prestaciones extraordinarias	7
2.5. Especificaciones de los lotes 2 y 3	8
2.5.1. Personal	8
2.5.2. Subrogación	10
2.5.3. Otros	10
2.5.4. Prestaciones extraordinarias	10
3. Seguimiento y supervisión del contrato	11
4. Documentación técnica	14
Anexo A. Inmuebles del lote 1	15
Anexo B. Inventario del lote 1	18
Anexo C. Tareas y frecuencias de mantenimiento preventivo del lote 1	19
Anexo D. Tareas y frecuencias de mantenimiento conductivo del lote 1	22
Anexo E. Inmuebles del lote 2	23
Anexo F. Tareas y frecuencias del lote 2	24
Anexo G. Información sobre las condiciones de los contratos de las personas trabajadoras del lote 2 a las que afecta la subrogación	26
Anexo H. Inmuebles del lote 3	27
Anexo I. Tareas y frecuencias del lote 3	28
Anexo J. Información sobre las condiciones de los contratos de las personas trabajadoras del lote 3 a las que afecta la subrogación	31
Anexo K. Operaciones de mantenimiento de los lotes 2 y 3	31

1. Contenido del contrato

El contrato comprenderá las prestaciones que se especifican en los tres apartados siguientes.





Incluye todos los materiales –también la sustitución de cualquier batería, mano de obra, desplazamientos y equipos o medios auxiliares así como cualquier otro gasto necesario para la prestación del servicio, todo comprendido.

2. Especificaciones del lote 1

La empresa contratista debe mantener todas las edificaciones y sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que estén adscritos a los inmuebles, que se relacionan en el anexo A.

Comprende todos los elementos constructivos, instalaciones y equipamiento existentes al inicio del contrato, aunque no se correspondan exactamente a la descripción o no figuren específicamente en el anexo B, así como los que se sustituyan -por la empresa contratista o por terceros- durante la vigencia del contrato.

La empresa contratista debe aceptarlos y hacerse cargo de las condiciones actuales de cada uno. Esta aceptación le obliga a mantener los elementos de toda clase instalados sin que pueda sustituirlos por otros de distinto tipo, salvo que cuente con el visto bueno manifestado previamente de forma explícita por la Diputació de Tarragona.

El mantenimiento incluye las siguientes operaciones:

1. Mantenimiento normativo: comprende todas las operaciones periódicas que deben realizarse de acuerdo con las especificaciones de las normas de obligado cumplimiento tanto de carácter general, comunitario, nacional o autonómico y las recomendaciones definidas en el código técnico de la edificación (CTE).
Las operaciones que requieren la ejecución por parte de un organismo de control (OC) en materia de seguridad industrial deben realizarse en presencia del personal de la empresa contratista y debe informarse a la Diputación de Tarragona de la fecha de la inspección con antelación suficiente. Si las actas de inspección resultan no favorables y/o se detectan defectos de cualquier nivel no debidos a cambio de normativa la empresa contratista debe hacerse cargo de todos los gastos para regularizar la situación.
La empresa contratista debe informar a la Diputación de Tarragona de cualquiera variación de la normativa que pueda originar una modificación del plan de mantenimiento normativo.
2. Mantenimiento preventivo: comprende todas las operaciones periódicas que, más allá de aquellas que se realizan como mantenimiento normativo, se describen en el Anexo C así como las especificaciones adicionales marcadas por el fabricante.
3. Mantenimiento conductivo: comprende todas las operaciones de puesta en marcha y comprobación del funcionamiento de los inmuebles. Aunque mayoritariamente son tareas que realiza el personal de la Diputación de Tarragona, la empresa contratista debe realizar al menos las tareas conductivas más especializadas que se describen en el anexo D.

4. Mantenimiento correctivo: comprende el conjunto de operaciones orientadas a subsanar las incidencias -daños, averías y/o anomalías- producidas. La empresa contratista debe garantizar la asistencia continuada para adaptar, ajustar o corregir los parámetros de funcionamiento de las instalaciones de acuerdo con las necesidades del momento, en las intervenciones no programadas que se consideren necesarias para corregir las incidencias que eventualmente puedan producirse y en las operaciones encaminadas a restituir todas las instalaciones y elementos a su estado normal de funcionamiento o de conservación.

La empresa contratista debe hacerse cargo de la intervención especializada para realizar trabajos de corrección de incidencias durante las 24 horas del día, 7 días por semana, todos los días del año (servicio 24/7).

La persona o personas que la Diputación de Tarragona designe debe comunicar a la empresa contratista la existencia de estas incidencias en el teléfono de atención 24/7 con localización permanente y/o por medios telemáticos.

Las incidencias se clasifican en dos tipos:

- a) De respuesta inmediata: son aquéllas que suponen un peligro a personas o pueden causar deterioros, daños o desperfectos graves en los inmuebles o comprometer su seguridad así como el rescate de personas atrapadas en aparatos elevadores. También aquellos defectos que implican detener la actividad o que supongan un inconveniente grave para su realización.

El tiempo máximo de respuesta es:

- Para el rescate de personas atrapadas en aparatos elevadores: 30 minutos
- Para el resto de incidencias:
 - o De 8 a 20 h:
 - En los inmuebles situados en los municipios de Tarragona, Reus, Tortosa y Jesús: 30 minutos
 - En el resto de inmuebles: 60 minutos
 - o De 20 a 8 h: 60 minutos

Se entiende como tiempo de respuesta el tiempo transcurrido desde el aviso de la incidencia hasta la presencia en el sitio de la incidencia de las personas de la empresa contratista encargadas del mantenimiento. Una vez hecha la presencia y diagnóstico de la incidencia, debe acordarse con la Diputación de Tarragona el tiempo previsto de resolución y/o finalización de la incidencia.

- b) De respuesta planificada: son aquéllas que no entran en el grupo anterior.

Deben resolverse y/o finalizarse de acuerdo con una planificación constantemente actualizada por parte de la empresa contratista.

En caso de carencia de consenso entre la empresa contratista y la Diputación de Tarragona sobre la calificación de la incidencia prevalece el criterio de la Diputación de Tarragona.

Los plazos señalados en este apartado tendrán el carácter de obligación



esencial a los efectos señalados en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

Los materiales que se sustituyan serán iguales a los sustituidos o equivalentes en términos de rendimiento o exigencias funcionales. En el caso de luces, deben sustituirse siempre por LED.

3. Especificaciones del lote 2

La empresa contratista debe mantener los espacios de los inmuebles que se relacionan en el anexo E.

El mantenimiento incluye al menos las operaciones que se detallan en el Anexo K.

La frecuencia estimativa de las intervenciones es como mínimo la que se establece en el anexo F y debe adaptarse a las necesidades de cada estación del año. En todo caso si las operaciones programadas por la empresa contratista no aseguran un nivel de calidad óptimo de los espacios, se aumentará su frecuencia.

4. Especificaciones del lote 3

La empresa contratista debe mantener los espacios de los inmuebles que se relacionan en el anexo H.

El mantenimiento incluye al menos las operaciones que se detallan en el Anexo K.

La frecuencia estimativa de las intervenciones es como mínimo la que se establece en el anexo I y debe adaptarse a las necesidades de cada estación del año. En todo caso si las operaciones programadas por la empresa contratista no aseguran un nivel de calidad óptimo de los espacios, se aumentará su frecuencia.

5. Organización y funcionamiento de la prestación

La empresa contratista está obligada al cumplimiento del contrato con estricta sujeción a los pliegos, a la oferta presentada ya las órdenes, instrucciones, indicaciones, recomendaciones u observaciones recibidas de la Diputació de Tarragona.

6. Horario

Las actuaciones que deben efectuarse en los inmuebles deben ajustarse al horario que establezca la Diputación de Tarragona, procurando el mínimo estorbo posible a la actividad que se desarrolla.

7. Residuos

La empresa contratista debe separar desde el origen cada tipo de residuo y depositarlo en los contenedores de recogida selectiva de residuos municipales (papel y cartón, envases ligeros, vidrio, desecho) y gestionar la recogida, almacenamiento y transporte de los residuos especiales (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), pilas y otros acumuladores...).

En los lotes 2 y 3 los restos vegetales obtenidos deben destinarse a un centro de gestión de residuos, preferentemente de compostaje de restos vegetales.

8. Propuesta técnica

Las empresas licitadoras deben presentar una propuesta técnica con el contenido mínimo que se especifica en los criterios de adjudicación del contrato en que describan todo lo que consideren oportuno señalar para que quede suficientemente claro el funcionamiento de la prestación.

La organización de la prestación propuesta debe asegurar una gestión eficaz y eficiente que revierta en un funcionamiento óptimo.

Cualquier modificación en la propuesta técnica aprobada en el momento de la firma del contrato debe ser solicitada mediante escrito motivado de la empresa contratista y aprobada previamente y de forma escrita por la Diputació de Tarragona.

Por su parte, la Diputación de Tarragona puede decidir en todo momento cualquier cambio en la propuesta técnica motivadamente, mediante notificación escrita a la empresa contratista.

9. Especificaciones del lote 1

9.1.1. Software

La Diputación de Tarragona tiene un *software* de gestión de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO) al que deben acceder las personas designadas por la empresa contratista mediante las licencias que la Diputación de Tarragona pone a su disposición.

La empresa contratista debe anotar en el programa informático de GMAO los datos necesarios para realizar el seguimiento de la planificación y la ejecución de las diferentes operaciones de mantenimiento.

9.1.2. Responsabilidad y garantía técnica

La empresa contratista será responsable del estado de los inmuebles durante toda la vigencia del contrato. Asimismo, es responsable de la calidad técnica de las prestaciones que ejecute -directamente oa través de medios ajenos- y de las consecuencias que puedan producirse para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

La empresa contratista también responderá de todos los daños y desperfectos que voluntaria o involuntaria cause el personal a su cargo oa cargo de las empresas subcontratistas y sustituirá a los elementos deteriorados, perdidos o sustraídos.

Todas las prestaciones ejecutadas por la empresa contratista están garantizadas por un año, contado desde la fecha de finalización de las actuaciones.

En cuanto a la garantía de los aparatos, equipos, elementos y componentes de nueva instalación, se estará a lo dispuesto en las condiciones generales de venta derivadas de su contrato de suministro, colocación e instalación.

Una vez finalizado el contrato, la empresa contratista será responsable de las anomalías en el estado de mantenimiento de los inmuebles que, en su caso, pondrá



de manifiesto la nueva empresa contratista durante el primer mes de ejecución del contrato. En este caso, la Diputación de Tarragona debe requerir a la antigua empresa contratista la subsanación de las anomalías que sean debidas a dolo, culpa o negligencia del empresario y en caso de no hacerlo dentro del plazo indicado la cuantía que corresponda debe hacerse efectiva sobre la garantía.

9.1.3. Otros

La empresa contratista debe entregar la documentación técnica (manual de instrucciones, especificaciones técnicas...) de los aparatos, equipos, elementos y componentes instalados, preferiblemente en soporte digital.

Para efectuar la prestación la empresa contratista debe disponer de un equipo de personas trabajadoras suficientemente capacitado y experimentado para atender cuantitativa y cualitativamente todas las necesidades que se deriven del contrato integrado como mínimo por el personal que se relaciona a continuación, con una dedicación a tiempo completo:

1 técnico/a - eng . técnico
1 operario/a - encargado/ a
2 operario/a - prof. de oficio especial frigorista
4 operario/a - prof. de oficio 1ª polivalente

Antes del inicio de la ejecución del contrato la empresa contratista debe comunicar la identidad de todas las personas susceptibles de trabajar en los inmuebles objeto del contrato, también de las empresas subcontratistas , así como todas las variaciones que se produzcan por cualquiera causa, siempre con carácter previo a la incorporación al trabajo.

Las personas trabajadoras que realicen sus funciones en los inmuebles deben ir pulidas y debidamente uniformadas e identificadas con cargo a la empresa contratista.

Las vacaciones del personal o el ejercicio de cualquier otro derecho que les corresponda no podrá disminuir ni la intensidad ni la calidad del servicio.

En caso de huelga u otro tipo de anomalía laboral la empresa contratista debe asegurar un servicio mínimo que consiste en:

- Resolución de las operaciones correctivas urgentes definidas en el apartado 4.a de la prescripción 1.1.

La empresa contratista debe garantizar la disponibilidad de tantos vehículos para el desplazamiento de personas y materiales como sean necesarios para la efectiva prestación del servicio.

La empresa contratista no puede utilizar ni el nombre ni los elementos de representación gráfica de identificación de la Diputación de Tarragona en aplicación alguna (uniformidad, rotulación de vehículos, publicaciones, usos digitales...) ni en sus relaciones con terceros.



9.1.4. Prestaciones extraordinarias

La Diputación de Tarragona puede encargar a la empresa contratista la ejecución de prestaciones extraordinarias en cualquiera de los inmuebles que constituyen su patrimonio o de los que es arrendataria.

Son ejemplo de este tipo de prestaciones:

- Operaciones de mantenimiento correctivo en inmuebles sin actividad.
- Ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de las edificaciones existentes y sus instalaciones fijas y su equipamiento propio, así como los elementos de urbanización adscritos a los inmuebles.
- Grandes reparaciones.
- Modificación de instalaciones y equipamiento.
- Ampliación de instalaciones y equipamiento.
- Instalación de nuevos aparatos, equipos, elementos o componentes .
- Otros.

En el plazo máximo de diez días contado desde la fecha de solicitud del encargo, la empresa contratista debe presentar un presupuesto con la expresión de los precios unitarios y los descompuestos, en su caso, estados de mediciones y los datos necesarios para realizar su valoración. También deben constar el plazo de ejecución y la fecha prevista de inicio de los trabajos.

El presupuesto de ejecución material resulta de la suma de:

- El producto del número de unidades de mano de obra por su precio unitario, que debe valorarse según los precios que constan en la base de datos BEDEC del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña - ITeC .
- El producto del número de unidades de cada material por su precio unitario, que debe valorarse según los precios que constan en la base de datos BEDEC del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña - ITeC o de acuerdo con el precio de compra acreditado documentalmente si no figuran, al que debe aplicarse el porcentaje de descuento que haya ofrecido la empresa contratista.

El presupuesto de ejecución por contrata se obtiene incrementando al de ejecución material los siguientes conceptos:

- a) Gastos generales de estructura que incidan en el contrato, que deben obtenerse de acuerdo con la configuración del banco BEDEC que se indica a continuación.
- b) El impuesto sobre el valor añadido que grave la ejecución de las prestaciones, cuyo tipo debe aplicarse sobre la suma del presupuesto de ejecución material y los gastos generales de estructura .

Para el cálculo del presupuesto la empresa contratista debe aplicar la siguiente configuración del Banco BEDEC:

- Fecha del banco: 2021-06
- Ámbito de precios: Tarragona

- Àmbit de pliegos: Catalunya
- Variació segun volum de obra nova: Edificació PEM 0,402 M euros
- No afegir el criteri de mesura a la definició
- Tip de preu: PBL (coste base de licitació): PEM con % de gastos generales (DG) y % de beneficio industrial (BI), sin IVA
 - o Porcentaje de gastos indirectos (DI): 0,00
 - o Porcentaje de gastos generales (DG): 13,00
 - o Porcentaje de beneficio industrial (BI): 6,00

La ejecución de las prestaciones extraordinarias requiere la aceptación expresa de la Diputación de Tarragona, formulada en el pedido correspondiente. En caso contrario, puede determinar la realización de las actuaciones a través de una contratación específica.

La empresa contratista elaborará todos los documentos necesarios para promover las autorizaciones que sean previas a la realización de las obras, con el detalle necesario que permita la ejecución, cuando ésta esté sometida a dicho trámite.

La actuación debe anotarse en el programa informático de GMAO a efectos de planificación y seguimiento.

El volumen medio anual estimado de prestaciones extraordinarias es de 350.000,00€. Estas cifras son orientativas y no presuponen ningún compromiso durante el período de vigencia del contrato.

Los plazos señalados en este apartado tendrán el carácter de obligación esencial a los efectos señalados en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

10. Especificaciones de los lotes 2 y 3

10.1.1. Personal

Las empresas licitadoras deben calcular el personal necesario para la realización del objeto del contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en este pliego de prescripciones técnicas particulares. La empresa contratista debe contratar al personal necesario para atender sus obligaciones y hacerse cargo del personal subrogable adscrito a la ejecución del servicio con las mismas condiciones económicas.

El personal debe ser suficiente para prestar en condiciones óptimas el servicio, y la empresa contratista debe ampliar el número de éste si se considera insuficiente por parte de la Diputación de Tarragona.

Para efectuar la prestación la empresa contratista debe disponer de:

- Personal con carné de usuario profesional de productos fitosanitarios.
- Personal con formación en trabajos en altura.
- Personal con formación en trabajos en plataformas.

Todo el personal que ejecute las prestaciones depende únicamente de la empresa contratista a todos los efectos, sin que entre éste y la Diputación de Tarragona no exista ningún vínculo de dependencia funcional ni laboral.



A partir de la adjudicación del contrato y antes del inicio de la ejecución, la empresa contratista debe comunicar la identificación (DNI, nombre, apellidos, afiliación a la Seguridad Social, categoría profesional, tipo de contrato, antigüedad, centro al que está adscrito y horario) de todas las personas que trabajen formando parte del contrato, así como todas las variaciones que se produzcan por cualquier causa. Las comunicaciones deben ser siempre con carácter previo a la incorporación al trabajo.

En el caso de incorporaciones de personas trabajadoras a través de nuevos contratos laborales, debe constar expresamente en éstos la aplicación del período de prueba máximo que permita el convenio para el nivel profesional y tipo de contrato. Diez días antes de finalizar el período prueba, la empresa contratista debe proponer por correo electrónico a la Diputación de Tarragona la superación o no de ese período. Para ejecutar la propuesta de la empresa contratista, ésta debe ser validada por la Diputación de Tarragona mediante correo electrónico antes de finalizar el período de prueba. En caso de que la Diputación de Tarragona no se manifieste, la empresa contratista debe ejecutar la propuesta realizada.

En el caso de incorporaciones de personas trabajadoras ya contratadas por la empresa contratista en otros servicios o trabajos que esté realizando, dicha incorporación debe producirse de forma provisional como máximo durante tres meses. Si finalmente la empresa contratista quiere asignar a la persona trabajadora al servicio de Diputación de Tarragona de forma permanente, debe contar con el visto bueno manifestado explícitamente por la Diputación de Tarragona.

Para el desarrollo de sus funciones las personas trabajadoras deben estar debidamente habilitadas y formadas.

Las personas trabajadoras que realicen sus funciones en los inmuebles deben ir pulidas y debidamente uniformadas e identificadas con cargo a la empresa contratista.

Las vacaciones de las personas trabajadoras o el ejercicio de cualquier otro derecho que les corresponda (bajas por enfermedad o accidente, permisos, situaciones que puedan derivarse por huelgas legales...) no puede disminuir ni la intensidad ni la calidad del servicio .

Cuando las personas trabajadoras destinadas al servicio no procedan con la debida corrección dentro o fuera de los inmuebles, no se adapten al puesto de trabajo o sean evidentemente poco cuidadoso en el desarrollo de su labor, así como si se observa negligencia o falta de competencia, la Diputación de Tarragona puede exigir a la empresa contratista que prescinda de la persona trabajadora contratada para los servicios o trabajos de este contrato.

La empresa contratista debe garantizar el reciclaje periódico de las personas trabajadoras contratadas adscritas al servicio, entendiendo por reciclaje la adecuación de conocimientos y técnicas para la función a desarrollar según la evolución de los conceptos mencionados a lo largo del tiempo.

En caso de huelga u otro tipo de anomalía laboral la empresa contratista debe

asegurar un servicio mínimo que consiste en:

- Riego de plantas y arbolado.
- Mantenimiento de jardineras y plantas y interiores y exteriores en torretas.
- Retirada de hojas, restos vegetales y sólidos en las zonas de paso permanente, escaleras o lugares más concurridos (soplado, cepillado, y/o recogida)
- Retirada de ramas o árboles caídos.
- Tratamientos fitosanitarios que pongan en riesgo la salud de las personas, como la procesión ionaria del pino.

10.1.2. Subrogación

La empresa contratista debe subrogarse como empleadora en las relaciones laborales del personal que figura en el documento facilitado por la empresa que está efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar (anexos G y J), de acuerdo con las condiciones de los contratos de las personas trabajadoras a las que afecte la subrogación y/o el convenio laboral que les resulte de aplicación.

10.1.3. Otros

La empresa contratista debe garantizar la disponibilidad de tantos vehículos para el desplazamiento de personas y materiales como sean necesarios para la efectiva prestación del servicio.

La empresa contratista no puede utilizar ni el nombre ni los elementos de representación gráfica de identificación de la Diputación de Tarragona en aplicación alguna (uniformidad, rotulación de vehículos, publicaciones, usos digitales...) ni en sus relaciones con terceros.

10.1.4. Prestaciones extraordinarias

La Diputación de Tarragona puede encargar a la empresa contratista la ejecución de prestaciones extraordinarias en cualquiera de los inmuebles que constituyen su patrimonio o de los que es arrendataria.

Son ejemplo de este tipo de prestaciones:

- Desbroce de solares y tratamiento de superficies con herbicida.
- Ampliación de zonas verdes.
- Ajardinamiento de nuevas zonas.
- Suministro de nuevas torretas y plantas de interior.
- Otros.

En el plazo máximo de diez días contado desde la fecha de solicitud del encargo, la empresa contratista debe presentar un presupuesto con la expresión de los precios unitarios y los descompuestos, en su caso, estados de mediciones y los datos necesarios para realizar su valoración. También deben constar el plazo de ejecución y la fecha prevista de inicio de los trabajos.

El presupuesto resulta de la suma de:

- El producto del número de unidades de mano de obra por su precio unitario,

- que debe valorarse según los precios que constan en la base de datos BEDEC del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña - ITeC .
- El producto del número de unidades de cada material por su precio unitario, que debe valorarse según los precios que constan en la base de datos BEDEC del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña - ITeC o de acuerdo con el precio de compra acreditado documentalmente si no figuran, al que debe aplicarse el porcentaje de descuento que haya ofrecido la empresa contratista.

El tipo del impuesto sobre el valor añadido que grave la ejecución de las prestaciones se aplicará sobre la suma de los productos anteriores.

La ejecución de las prestaciones extraordinarias requiere la aceptación expresa de la Diputación de Tarragona, formulada en el pedido correspondiente. En caso contrario, puede determinar la realización de las actuaciones a través de una contratación específica.

La empresa contratista elaborará todos los documentos necesarios para promover las autorizaciones que sean previas a la realización de las obras, con el detalle necesario que permita la ejecución, cuando ésta esté sometida a dicho trámite.

El volumen medio anual estimado de prestaciones extraordinarias es de 3.000,00 € para el lote 2 y de 9.000,00 € para el lote 3. Estas cifras son orientativas y no presuponen ningún compromiso durante el período de vigencia del contrato.

Los plazos señalados en este apartado tendrán el carácter de obligación esencial a los efectos señalados en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

11. Seguimiento y supervisión del contrato

La empresa contratista debe designar a una persona responsable, con capacidad suficiente y demostrada, para que ésta sea la interlocutora directa y única con la Diputación de Tarragona. Sus tareas son principalmente:

- Realizar el seguimiento del contrato.
- Aportar a la Diputació de Tarragona la información establecida y especificada en este pliego de prescripciones técnicas particulares.
- Atender y proponer soluciones ante las incidencias que procedan.
- Ser contacto directo vía teléfono, mensajería y correo electrónico para la coordinación de las tareas a realizar.

En caso de ausencia, la empresa contratista debe comunicar a la Diputación de Tarragona la persona que, con las mismas condiciones, debe ocupar su posición.

Con el fin de garantizar un traspaso fluido de la información entre la empresa contratista y la Diputación de Tarragona, la empresa contratista debe mantener una base de datos en soporte electrónico y documental con el historial de todas las actuaciones realizadas en relación al contrato .

Con la periodicidad que marque la Diputación de Tarragona, deben mantenerse



reuniones entre la persona interlocutora de la empresa contratista y la persona o personas que la Diputación de Tarragona designe, para analizar la ejecución del contrato.

Sin embargo, la Diputación de Tarragona debe controlar permanentemente el cumplimiento de las condiciones de este contrato, a través de la persona o personas que ésta designe.

Por eso, la Diputación de Tarragona necesita información relacionada con la ejecución del contrato. Por tanto, los reportes que la empresa contratista debe entregar a la Diputación de Tarragona son los siguientes:

1. Lote 1

- a) Identificación del teléfono de atención 24/7: inmediatamente antes del inicio del contrato.
- b) Informe del estado de los inmuebles: dónde se detallen las anomalías en el estado de mantenimiento de los inmuebles y se valore el coste de su enmienda.
El informe debe presentarse durante el primer mes de vigencia del contrato.
- c) Resultado de las inspecciones periódicas obligatorias de las instalaciones: después de cada inspección, la empresa contratista entregará el original del informe emitido por el organismo de control.

2. Lotes 2 y 3

- d) Informe de las operaciones realizadas: donde consten los siguientes datos:
 - Las tareas realizadas en cada uno de los inmuebles y fecha.
 - Las incidencias, anomalías y deterioros detectados.
 - El estado de las especies vegetales de los jardines.
 - Las operaciones preventivas y tratamientos fitosanitarios efectuados, detallando los productos aplicados y el día y hora de tratamiento.

El informe debe presentarse durante los primeros cinco días del mes siguiente.

- e) Declaración responsable acreditativa del pago de las nóminas en el plazo legal establecido por el convenio colectivo aplicable.
La declaración debe presentarse durante los primeros cinco días del mes siguiente.
- f) Últimos documentos de cotización a la Seguridad Social: relación nominal de personas trabajadoras y recibo de liquidación de cotizaciones -o quienes les sustituyan- y comprobante bancario, acreditativos del ingreso de las cuotas correspondientes a las personas empleadas adscritas a la prestación del servicio .
Los documentos deben presentarse durante los primeros cinco días del mes siguiente.

- g) Si la prestación del servicio debe tener continuidad, la Diputación de Tarragona debe requerir a la empresa contratista para que en el momento más conveniente para la preparación del expediente de contratación que deba tramitarse certifique detalladamente el coste económico laboral correspondiente a las relaciones laborales en las que la empresa adjudicataria tenga la obligación de subrogarse como empleadora, especificando las personas trabajadoras afectadas, así como que acredite encontrarse al corriente de las obligaciones de la Seguridad Social.

3. Lote 3

- h) Propuesta de aclareo de la zona de bosque de la Savinosa: donde conste la selección de vegetación a eliminar y la programación de las tareas propuesta, que deben ejecutarse en función de las necesidades acordadas con la Diputación de Tarragona.
La propuesta debe presentarse durante los primeros cinco días de la anualidad.

4. Lotes 1, 2 y 3

- i) Identificación del personal: inmediatamente antes del inicio del contrato, la empresa contratista debe comunicar la identidad de las personas trabajadoras y de las subcontratistas (DNI, nombre y apellidos, afiliación a la Seguridad Social, categoría profesional y habilitación profesional), así como las sucesivas variaciones.
La información debe estar permanentemente actualizada.
- j) Ficha técnica de los vehículos de bajas emisiones: de los vehículos adscritos a la ejecución del objeto de este contrato que fueron objeto de valoración en los criterios de adjudicación, o los que les sustituyan.
Las fichas deben presentarse durante el primer mes de vigencia del contrato.
- k) Declaración responsable de los vehículos de bajas emisiones: en la que consten los vehículos adscritos a la ejecución del objeto de este contrato que fueron objeto de valoración en los criterios de adjudicación.
La declaración debe presentarse durante los primeros cinco días de la anualidad siguiente.
- l) Informes específicos: la Diputación de Tarragona puede pedir a la empresa contratista informes específicos durante la vigencia del contrato, solicitando reuniones con la persona interlocutora de la empresa contratista con una antelación de veinticuatro horas.

Los reportes deben presentarse en soporte digital y al mismo tiempo entregar un fichero con la base de datos de la información contenida en soporte electrónico compatible con los sistemas de ofimática convencionales.

Además, mediante su personal o empresas auditoras autorizadas, la Diputación de Tarragona puede comprobar y supervisar en todo momento, sin previo aviso, la marcha de la prestación. La empresa contratista está obligada a aceptar la

inspección y realización de pruebas sobre los productos que se consideren oportunas.

La Diputación de Tarragona debe poner en conocimiento de la empresa contratista las incorrecciones respecto de las especificaciones pactadas así como las deficiencias, anomalías o incidencias detectadas en la prestación , e indicar las reparaciones o actuaciones correctoras a realizar, y si corren a cargo de la Diputación de Tarragona o de la empresa contratista, quedando la empresa contratista obligada en este caso a ejecutarlas en el plazo señalado, asumiendo el coste derivado de su enmienda posterior.

12. Documentación técnica

Las empresas licitadoras deben presentar junto la oferta y la solicitud de participación la siguiente documentación para su consideración por la Diputación de Tarragona:

- Currículum profesional de la persona interlocutora de la empresa contratista con la Diputación de Tarragona (prescripción 3). Deben constar los datos de contacto completos: teléfono móvil, teléfono fijo, dirección de correo electrónico y dirección postal.

mno



Anexo A. Inmuebles del lote 1

Inmueble	plantas	m ² construidos
041301 Archivo C. de Vilaseca, 28, nave 6 43110 La Canonja	1 nave + 1 altillo	449,60
003001 C. de Gasómetro, 22 entlo. D 43001 Tarragona	P1	299,49
03201 CPEE Alba Pg. de la Boca de la Mina s/n 43206 Reus	PB	956,76
001001 CPEE San Rafael Ctra. de Valls, 45 43007 Tarragona	3 edificios: PB+1P, PB+2P y PB+2P	5.754,39
001601 EAD Tarragona Ctra. de Valls s/n 43007 Tarragona	PB+2P	4.943,93
004401 ECM Reus - Palau Bofarull C. de Llovera, 15 43201 Reus	PB+5P	2.312,10
002701 ECM Tarragona - Casa Montoliu C. de los Caballeros, 10 43003 Tarragona	PS+PB+3P	2.766,25
003101 Edificio de la calle del Vent C. del Vent, 6 y Sant Jaume, 9 y 11 43201 Reus	PS+PB+3P	2.484,71
041601 Edificio Síntesis C. de Pere Martell, 2 y de Higini Inglés, 5 43001 Tarragona	3PS+PB+5P	9.721,88
004101 Museo de Arte Moderno C. de Santa Ana, 8 y de Ventallols , 3 43003 Tarragona	PS+PB+3P	2.556,00
026001 Nave Valls Ctra. del Pla, 233 43800 Valls	1 nave + 1 altillo	814,50
003701 Naves Reus C. de la Grasa, 14 polo. ind. Mas de Màrius 43206 Reus	3 naves + 3 altillos	3.689,68
000201 Palacio de la Diputación Pg. de San Antonio 100 43003 Tarragona	PS+PB+3P	5.168,61
000301 Patronato de Turismo C. de Johann Sebastian Bach, 19 43007 Tarragona	PB+1P	337,38
003202 Centro de Innovación y Formación Boca de la Mina Pg. de la Boca de la Mina, 35-39 43204 Reus	PS+PB	4.079,60
999908 Taller de Arte de Valls C. de Jaume Huguet, 1-3 43800 Valls	2P	361,41
000205 Vía Augusta, 44	PS+PB	236,80

	43003 Tarragona	
000012	Oficina El Vendrell BASE C. del Mar, 3 43700 El Vendrell	205,00
000013	Oficina Vila-seca BASE C. de la Font, 14 bajos 43480 Vila-seca	110,00
000014	Oficina Roda de Berà BASE C. del Vendrell, 29 local 3 43883 Rueda de Berà	55,00
000015	Oficina Creixell BASE Av. del dr. Pujol, 8 esc.1 43839 Creixell	80,00
000016	Oficina Calafell BASE C. de la Iglesia, 1 43820 Calafell	130,00
000017	Oficina Torredembarra BASE C. de la Muralla, 42 43830 Torredembarra	125,00
000018	Oficina Altafulla BASE Pl. Martí Royo, 7 ed. Muralla, local 4 43893 Altafulla	55,00
000019	Oficina Cunit BASE Pl. Santiago Rusiñol, 2 43881 Cunit	110,00
000021	Oficina Reus BASE C. de Zorrilla, 1 43202 Reus	246,00
000022	Oficina Valls BASE Pl. de San Jorge, 2 43800 Valls	150,00
000023	Oficina Falset BASE Pl. Cuartel, 36 43730 Falset	60,00
000024	Oficina Montblanc BASE C. Aguiló, 2 43400 Montblanc	65,00
000025	Oficina Mont-roig del Camp BASE C. Sol, 10 o C. Industria, 3 43300 Mont-roig del Camp	79,85
000026	Oficina L'Hospitalet del Infante BASE C. de la Estación, 13 43890 L'Hospitalet del Infante	100,00
000027	Oficina Miami Playa BASE Av. de Barcelona, 218 43892 Miami Playa	70,00
000028	Oficina Seguro de Calafell BASE Pl. Mediterráneo, s/n 43882 Seguro de Calafell	49,54
000029	Oficina La Canonja BASE C. Raval, 15 43110 La Canonja	65,00
000039	Oficina Riudoms BASE Pl. del Àrbol, 1 43330 Riudoms	80,00



000043	BASE Multas C. del Asalto, 12 bajos 43003 Tarragona		100,00
000071	Archivo BASE Rbla. del Presidente Companys, 12 B 43005 Tarragona		137,00
001101	CPEE Sant Jordi Av. de Santa Teresa de Jesús, 4-8 43590 Jesus	PB+1P	1.368,84
005101	EA Tortosa Pl. de San Juan, 5 43500 Tortosa	PB+3P	3.824,62
001301 y 000501	ECM Tortosa - Palau Oriol y Palau Despuig C. de la Rosa, 6 43500 Tortosa	PS+PB+5P	1.547,25
025901	Nave Tortosa Ctra. de la Nueva Estación, 27 43500 Tortosa	4 naves + 1 altillo	985,90
999902	Palacio Clemente C. de Moncada, 32 43500 Tortosa	3P	919,08
000030	Oficina Deltebre BASE Pl. del 20 de mayo, 1 43580 Deltebre		55,00
000031	Oficina Tortosa BASE Av. de Catalunya, 76 43500 Tortosa		232,00
000032	Oficina Amposta BASE C. Mayor, 34 43870 Amposta		110,00
000033	Oficina Gandesa BASE Ctra. de Vilalba, 4 43780 Gandesa		95,00
000034	Oficina Mora de Ebro BASE Pg. de San Antonio, 11 43740 Móra d'Ebre		186,00
000037	Oficina San Carlos de la Rápita BASE Pl. de Carlos III, 4 bajos 43540 San Carlos de la Rápita		112,00
000038	Oficina Ulldecona BASE C. Mayor, 49 43550 Ulldecona		51,70
000035	Oficina Alcanar BASE C- Generalitat, 10 43530 Alcanar		75,00
Total			58.567,87

Anexo B. Inventario del lote 1

Véase documento “planificación” a partir de la página 37.

Anexo C. Tareas y frecuencias de mantenimiento preventivo del lote 1

Instalación	Elemento	Inmueble*	Acción	Freq
Elementos estructurales	Tierras		Limpiar las arquetas	AN
	Fachadas		Comprobar el estado de conservación del revestimiento (fisuras, desprendimientos, humedades y manchas)	AN
	Cubiertas		Hacer limpieza general y de los elementos para el desagüe	SM
			Recolocar la grava	AN
			Comprobar el estado de conservación de la protección o tejado	AN
	Cierres		Comprobar el estado y funcionamiento	AN
Sistema eléctrico de baja tensión	Cuadros y subcuadros		Inspeccionar los elementos de protección y control	SM
			Verificar la tensión, puesta a tierra y continuidad en todos los cuadros	SM
	Red de tierras		Realizar inspección técnica y verificar	SM
	Alumbrado autónomo de emergencia		Comprobar cargas de las baterías	SM
			Limpiar la luminaria en su caso	SM
			Comprobar la existencia de puntos de alumbrado en todos los sitios necesarios	SM
	Canalizaciones eléctricas		Verificar cajas de derivación abiertas, precintas y accesibilidades, y estado general de la canalización	SM
	Tomas de corriente		Comprobar estado y fijación de las bases y su grado de estanqueidad	SM
Sist. eléctrico de alta tensión	Centro de transformación	Edificio Síntesis	Limpiar rejillas y verificar sistema de ventilación	SM
Saneamiento	Sumideros y sumideros		Hacer limpieza general	SM
	Grifos		Comprobar el cierre total de mecanismo (ausencia de goteo)	SM
			Limpiar filtros y verificar el chorro de agua	SM
			Verificar el tiempo de funcionamiento en el caso de grifos con temporización	SM
	Equipo de bombeo		Revisar estado de funcionamiento y mantenimiento bombas freáticas y bombeo de saneamiento	TR
Fontanería	Prevención de la legionelosis	CPEE Alba	Hacer analítica de la legionelosis según normativa vigente y limpiar y vaciar la instalación ACS y AFS antes del inicio del curso así como elaborar el plan de autocontrol anual	AN
		CPEE Sant Jordi		
		CPEE San Rafael		
			Controlar temperaturas y biocidas de la instalación – revisar el buen funcionamiento, estado, limpieza y conservación de toda la instalación, realizar desinfección térmica preventiva si procede	ME
			Realizar revisión y purga de puntos finales,	ME

Instalación	Elemento	Inmueble*	Acción	Freq
			medición de temperatura y cloro libre ACS	
		Naves Reus Nau Tortosa Nau Valls	Hacer analítica de la legionelosis en las instalaciones ACS y AFS	AN
		CPEE Alba CPEE Sant Jordi CPEE San Rafael Naves Reus Nau Tortosa Nau Valls	Revisar estado de conservación y limpieza, controlar temperatura, controlar cloro libre en las instalaciones ACS y AFS	TR
Climatización	Filtros		Sustituir todos los filtros y mantas filtrantes además de revisar los filtros con la periodicidad y tareas exigidas en el RITE	SM
		Edificio Síntesis	Sustituir todos los filtros y mantas filtrantes de los equipos CL-1, CL-2, CL-3, CL-4 y CL-7 además de revisar los filtros con la periodicidad y tareas exigidas en el RITE	TR
	Salas refrigeradas		Revisar completamente el sistema de refrigeración de las salas CPD, SAls y archivos documentales	MEI
Placas solares	Captadores en instalaciones con superficie de captación inferior a 20 m2		Revisar la instalación	AN
	Captadores en instalaciones con superficie de captación superior a 20 m2		Revisar la instalación	SM
	Solar térmica		En caso de que en algún mes del año la contribución solar real sobrepase el 110% de la demanda energética o en más de tres meses seguidos el 100%, se adoptará cualquiera de las siguientes medidas: a) Tapar parcialmente el campo de captadores. b) Vaciar parcialmente el campo de captadores.	AN
Cierres practicables	Puertas de emergencia		Revisar el conjunto de la hoja y el marco, comprobando si tienen daños mecánicos, corrosión o desajuste que impidan una correcta apertura	SM
			Revisar la fijación de las bisagras y engrasar sus ejes	SM
	Puertas de emergencia de dos hojas		Comprobando que el mecanismo de cierre de la hoja pasiva o secundaria funciona correctamente.	SM

* Si no se especifica ningún inmueble es de aplicación a todos

Frecuencia _

AN	Anual
ME	Mensual
SM	Semestral
TR	Trimestral



Anexo D. Tareas y frecuencias de mantenimiento conductivo del lote 1

Instalación	Elemento	Acción	Freq
Climatización	Climatizaciones centralizadas	Cambiar el ciclo de funcionamiento verano/invierno e invierno/verano	SM
	Calderas	Ajustar los programadores horarios al funcionamiento y necesidades del inmueble	SM
	Calderas	Verificar nivel depósito gasóleo	BI
Sistema eléctrico de baja tensión	Alumbrados	Ajustar los programadores horarios al funcionamiento y necesidades del inmueble	SM
	Grupos electrógenos	Verificar baterías, calentadores, alarmas y nivel de gasoil	ME
	SAIs	Verificar listado de alarmas	ME
Sistema eléctrico de alta tensión	Centro de transformación	Comprobar el estado de conservación del local (fisuras, desprendimientos, humedades, manchas, temperatura y ruidos equipos)	ME

Frecuencias

BI	Bimensual
ME	Mensual
SM	Semestral

Anexo E. Inmuebles del lote 2

Inmueble

001001 CPEE San Rafael
Ctra. de Valls, 45
43007 Tarragona

001601 EAD Tarragona
Ctra. de Valls s/n
43007 Tarragona

000201 Palacio de la Diputación
Pg. de San Antonio 100
43003 Tarragona

Anexo F. Tareas y frecuencias del lote 2

Inmueble	Elemento	Acción	Freq
Palacio de Diputació	Zona verde de la calle Baixada de la Beneficència, incluida toda la zona de bosque	Desbrozar las malas hierbas	QUÉ
		Limpiar de pino laricio los caminos de acceso y zonas de paso	
		Limpiar de hojas, recoger y retirar sólidos de todo el recinto en cada actuación	
		Sustituir, renovar y/o resembrar, en su caso	
		Tratar con herbicida todas las superficies de hierba	
		Recortar los setos	
		Podar para realzar las ramas	
	Plantas de interior	Tratar la procesionaria de los pinos	AN
		Regar	AD
		Podar para realzar las ramas	ME
		Sustituir, renovar y/o resembrar, en su caso	
CPEE San Rafael	Todo el recinto	Limpiar (pulverizar y eliminar hojas secas)	SM
		Abonar	QUÉ
	Zonas de césped	Limpiar de hojas, recoger y retirar sólidos en cada actuación	QUÉ
		Sustituir, renovar y/o resembrar, en su caso	QUÉ
		Segar, escarificar y, en su caso, resembrar	TR
		Abonar	2A
		Tratar con fitosanitarios preventivos entre primavera y verano, mínimo	AD
	Melias	Tratar con fitosanitarios curativos	AN
	Vallas de pittosporum	Podar	ME
		Perfilar	3A
	Olmos	Tratar con fitosanitarios insecticidas y fungicidas preventivos entre primavera y verano, mínimo	1A
		Tratar por la galeruca	AN
	Pinos	Tratar por la procesionaria	QUÉ
	Patios de tierra	Tratar con herbicida	ME
	Parterre detrás de edificio de talleres	Desbroce	QUÉ
	Huerto	Tratar con herbicida	
		Desbroce	QUÉ
EAD Tarragona	Todo el recinto	Tratar con herbicida evitando las zonas de plantación	QUÉ
		Limpiar de hojas, recoger y retirar sólidos en cada actuación	
		Sustituir, renovar y/o resembrar, en su caso	

Zona aparcamiento y laterales	Desbroce	QUÉ
	Tratar con herbicida	
Vallas arbustivas	Recortar	QUÉ
	Tratar con fitosanitarios preventivos entre primavera y verano, mínimo	3A
	Tratar con fitosanitarios curativos	AD
	Abonar	3A
Pinos	Tratar por la procesionaria	AN
Palmeras	Tratar por el picudo rojo	7S
	Podar	AN
Moreras	Podar	AN

Frecuencias

2A	2 veces al año
3A	3 veces al año
7S	Cada 7 semanas
AD	A demanda
AN	Anual
ME	Mensual
QUÉ	Quincenal
SM	Semestral
TR	Trimestral

Anexo G. Información sobre las condiciones de los contratos de las personas trabajadoras del lote 2 a las que afecta la subrogación



FUNDACIÓ PRIVADA ONADA (G43768019)

TRIBALLADOR/A	CATEGORIA	ANTIGUITAT	TIPUS DE CONTRACTE	DEDICACIÓ ANUAL EN HORES	COST EMPRESA ANUAL (INCLÒS ILS)	SOU BASE ANUAL	AMTIBUITAT	PLUS PRODUCTIVITAT/AJ. TINTAT	COS SEGURETAT SOCIAL ANUAL	CONVENI
MARTINEZ SCHILLING, ISABELA	PECNA	14/10/2002	100	192	1.652,63	1.652,63	77,23	-	-	79000803011995 TALLERS DISC. INTEL·LECTUAL CATALUNYA
AMADOR GABARRI, MIGUEL ANGEL	OFICIAL 2º	1/6/1996	100	192	2.355,27	2.001,83	353,35	-	-	79000803011995 TALLERS DISC. INTEL·LECTUAL CATALUNYA
SUMCY VAN-DYCK, ROC	PIÇ	30/6/2015	109	192	1.662,63	1.662,63	-	-	-	79000803011995 TALLERS DISC. INTEL·LECTUAL CATALUNYA
AMOLLA BOLLARTOPE, MYHAMID	PIÇ	13/6/2007	109	192	1.662,63	1.662,63	-	-	-	79000803011995 TALLERS DISC. INTEL·LECTUAL CATALUNYA

Primada digitalment per 000693002 MARITA
TUTIBAUD IN G43768019
INTEL·LECTUAL CATALUNYA
G43768019-2-MARITA-425-PIÇONDO
PRIVADA ONADA
Mòbil:
Data de: 17/06/2023 07:18 08:04-02:00

Anexo H. Inmuebles del lote 3

Inmueble	
001401	C. del dr. Fernando, 40 43202 Reus
003202	Centro de Innovación y Formación Boca de la Mina Pg. de la Boca de la Mina, 35-39 43204 Reus
003201	CPEE Alba Pg. de la Boca de la Mina s/n 43206 Reus
001101	CPEE Sant Jordi Av. de Santa Teresa de Jesús, 4-8 43590 Jesús
002301	La Savinosa Pg. marítimo Rafael Casanova, 81 43007 Tarragona
003701	Naves Reus C. de la Grasa, 14 polo. ind. Mas de Màrius 43206 Reus
000027	Oficina Miami Playa BASE Av. de Barcelona, 218 43892 Miami Playa
000201	Palacio de la Diputación Pg. de San Antonio 100 43003 Tarragona
000301	Patronato de Turismo C. de Johann Sebastian Bach, 19 43007 Tarragona

Anexo I. Tareas y frecuencias del lote 3

Inmueble	Elemento	Acción	Freq.
Palacio de Diputació	Jardineras aparcamiento y terrazza	Regar	AD
		Programar frecuencia y dosis	
		Limpiar las plantas (pulverizar y eliminar hojas secas)	QUÉ
		Cavar la tierra	
		Extraer las hierbas	
		Podar para realzar las ramas	
		Recortar los setos	
		Soplar y cepillar	
		Limpiar de hojas, recoger y retirar sólidos de todo el recinto en cada actuación	
		Sustituir, renovar y/o resembrar, en su caso	
CPEE Alba	Todo el recinto	Abonar	3A
		Tratar con herbicida	QUÉ
		Tratar con fitosanitarios	3A
		Limpiar de hojas, recoger y retirar sólidos en cada actuación	ME
	Arbolado y zona verde entrada	Sustituir, renovar y/o resembrar, en su caso	
			ME
	Plantas	Cavar	
		Abonar	ME
	Moreras	Regar	
		Cavar	
	Césped	Abonar	3A
		Podar	AN
		Segar	ME
		Abonar	
		Escarificar	
CPEE Sant Jordi	Todo el recinto	Controlar el riego	
		Tratar por la galeruca	AN
		Tratar por la mosca	AN
		Tratar por la procesionaria	AN
		Limpiar de hojas, recoger y retirar sólidos en cada actuación	TR
		Tratar con herbicida	
		Sustituir, renovar y/o resembrar, en su caso	
		Tratar con fitosanitarios	3A

La Savinosa	Moreras	Podar	AN
	Plantas	Abonar	TR
	Plantas de interior	Regar Limpiar (pulverizar y eliminar hojas secas) Abonar	ME
	Setos y arbustos	Recortar	ME
	Todo el recinto	Limpiar de hojas, recoger y retirar sólidos en cada actuación	TR
	Acceso por la playa Savinosa	Desbrozar los laterales del camino Tratar con herbicida	TR
	Acceso por la playa Arrabassada	Desbrozar los laterales del camino hasta el pinar Tratar con herbicida	TR
	Moreras	Podar	AN
	Pinos	Tratar por la procesionaria	AN
	Pinos	Aclarar, de acuerdo con la propuesta anual	AD
Patronato de Turismo	Todo el recinto	Limpiar de hojas, recoger y retirar sólidos en cada actuación Sustituir, renovar y/o resembrar, en su caso	QUÉ
	Caminos de acceso y zonas de paso	Limpiar de pino laricio	QUÉ
	Setos escaleras	Recortar	QUÉ
	Talud con hiedra	Recortar	QUÉ
	Talud con plantas	Recortar	QUÉ
	Palmeras	Tratar por el picudo rojo	7S
	Zona de vegetación bajo el edificio	Desbroce	TR
	Árboles aparcamiento	Podar	AN
	Pinos	Tratar por la procesionaria	AN
	Olivos	Podar	AN
CIF Boca de la Mina	Todo el recinto	Limpiar de hojas, recoger y retirar sólidos en cada actuación Sustituir, renovar y/o resembrar, en su caso	QUÉ
	Parterre entrada	Tratar con herbicida la grava Recortar el seto perimetral	QUÉ
		Recortar las adelfas arbustivas	SM

	Pittosporum	Perfilar	ME
		Tratar con fitosanitarios preventivos entre primavera y verano, mínimo	3A
	Parterres camino aparcamiento	Desbroce	QUÉ
		Podar arbustivas	
		Podar olivo y granado	AN
		Tratar con fitosanitarios preventivos entre primavera y verano, mínimo	3A
		Tratar con fitosanitarios curativos	AD
	Acceso almacén Parking Moreras Parterras	Tratar con herbicida	QUÉ
		Tratar con herbicida	QUÉ
		Podar	1A
		Recortar plantas	SM
			SM
C. Dr. Fernando, 40	Todo el recinto	Desbroce	
		Tratar con herbicida	
	Árboles	Limpiar de hojas, recoger y retirar sólidos en cada actuación	
		Podar	AN
		Limpiar de hojas, recoger y retirar sólidos en cada actuación	ME
		Sustituir, renovar y/o resembrar, en su caso	
		Tratar con herbicida	QUÉ
Oficina Miami Playa BASE	Todo el recinto	Tratar con fitosanitarios	AN
			AN
		Tratar por la procesionaria	AN
Naves Reus	Todo el recinto	Desbroce	TR
		Tratar con herbicida	
		Limpiar de hojas, recoger y retirar sólidos en cada actuación	

Frecuencias

2A	2 veces al año
3A	3 veces al año
7S	Cada 7 semanas
AD	A demanda
AN	Anual
ME	Mensual
QUÉ	Quincenal
SM	Semestral
TR	Trimestral

Anexo J. Información sobre las condiciones de los contratos de las personas trabajadoras del lote 3 a las que afecta la subrogación



MARCEL TORRENS I ROIG

Nif . 47763649-D

675213900-marceltorrens@promas.cat

CERTIFICAT DE NO SUBROGACIÓ DE PERSONAL .

L'empresa **MARCEL TORRENS I ROIG** amb NIF **47763649D** , denominada comercialment com a **PROMAS JARDINERIA** no té personal que presti el servei a treballs de la Diputació de Tarragona que sigui subrogable , ja que és poc el temps que hi ocupa proporcionalment amb la seva jornada completa de treball.

Tarragona, 17 de Juliol de 2022.



Anexo K. Operaciones de mantenimiento de los lotes 2 y 3

a) Mantenimiento de céspedes

- Siega: debe realizarse con la frecuencia precisa para que la hierba no llegue a tener una altura tal que estética y fisiológicamente suponga un perjuicio para el césped. La altura normal está entre 3 y 6 cm; no se admite una altura superior a 10 cm. La siega también comprende el rastrillo, limpieza y retirada de los productos sobrantes. Antes de efectuar ninguna siega se deben retirar los desechos, piedras... que haya. Los restos vegetales obtenidos deben destinarse a un centro de gestión de residuos, preferentemente de compostaje de restos vegetales.

- Recorte de bordes: en los límites de las zonas de césped y con el objetivo de que éste no invada las zonas de caminos o parterres de flores y vivaz, se realizará periódicamente un recorte de bordes, arrancando la parte sobrante, incluso todo raíces.
- Aireado y escarificado: consiste en la perforación de la capa superficial mediante rodillos especiales debiéndose extraer los trozos obtenidos mediante esta operación y rellenando de nuevo con humus y arena los agujeros resultantes.
- Grabado: después de las operaciones del apartado anterior y debido al uso, erosión o compactación, se grabará el césped. Esta operación debe llevarse a cabo inmediatamente después de un corte, con una mezcla de turba arena, rellenando todos los agujeros que queden al descubierto. A continuación de grabar se debe pasar el rodillo.
- Resiembra: en las zonas de joroba donde, por siembra defectuosa o por desgaste posterior, se produzcan claros y calvas, se realizará el resembrado.
- Fertilización: deben efectuarse los necesarios, siendo el mínimo establecido una vez al año, preferentemente en primavera. En cualquier caso, la formulación y dosis de fertilizante a utilizar debe depender de las condiciones físico-químicas del suelo y el estado vegetativo del césped.

b) Desbroce

Debe realizarse con la frecuencia necesaria para que la hierba no llegue a tener una altura o aspecto que perjudique estéticamente el espacio. Este trabajo también comprende el rastrillo, limpieza y retirada de los productos sobrantes. Antes de efectuar ningún desbroce se deben retirar los desperdicios, piedras... que haya. Los restos vegetales obtenidos deben destinarse a un centro de gestión de residuos, preferentemente de compostaje de restos vegetales.

c) Poda de arbusto y bordillos de recorte

La poda de arbustos y bordillos será específico teniendo en cuenta la especie, lugar y circunstancia, supeditándose a las siguientes normas:

- Limpieza y aclareo de ramas para que entre la luz y el aire, favoreciendo su desarrollo.
- Cortes < 4 cm.
- Eliminación de ramitas secas y partes afectadas por enfermedades.
- Recorte de formas geométricas en bordillos.
- En recorte de bordillos de hoja grande no se puede utilizar el cortavoras, debe hacerse manualmente.
- Los restos vegetales de la poda deben eliminarse y llevarse a un centro de gestión de residuos, preferentemente de compostaje de restos vegetales.
- La superficie debe quedar limpia.

d) Plantación de árboles, palmeras, arbusto hueso, trepadoras, plantas vivaces y plantas de flor

Estos trabajos consisten en la sustitución, renovación y/o resiembra de las plantas permanentes o de temporada, árboles, arbustos, vivaces, bianuales y anuales y sarmentosas, que hubieran perdido o mermado considerablemente sus características ornamentales o bien que su precario estado botánico haga prever tal situación para un futuro cercano. Estos trabajos deben realizarse preferentemente durante la época más adecuada según cada variedad.

e) Desherbado

La eliminación de malas hierbas de superficies de sablón se realizará con la periodicidad que sea necesaria. Para la eliminación de malas hierbas debe utilizarse el sistema manual.

- Deshierbe y entrecavado de los espacios de arenisca de las zonas verdes: eliminación de hierbas con medios manuales y entrecavado siguiendo las mismas instrucciones citadas en el apartado anterior.
- Deshierbe de los parterres con acolchado : eliminación de hierbas con medios manuales y mantenimiento de la cubierta de la lámina y del acolchado .
- Deshierbe de zonas pavimentadas: previo a la eliminación de la hierba, se realizará una recogida de desechos de la zona. Se debe trabajar en orden en las zonas, yendo a modo limpio. En función del tamaño de la hierba, debe realizarse un pase previo para arrancar de raíz las hierbas más grandes. Siempre debe trabajar hacia delante, procurando, cortar las hierbas por su cuello. Una vez cortada la hierba de una zona, se recogerá y depositará en el interior de sacos de desechos. Los sacos llenos de hierba se retirarán en el lugar destinado a tal fin. Al recoger la hierba debe procurarse no reunir tierra, espolvoreando la tierra adherida a las hierbas. En función de la proximidad de las plantas o de la densidad de las mismas, puede ser necesario hacerlo a mano, estirando la hierba.
- Deshierbe de zonas deportivas: debe realizarse una vez al año, durante la primavera.

f) Mantenimiento de jardineras y torretas

Se deben limpiar de malas hierbas, desechos de origen antrópico o defecaciones de animales. Asimismo, deben mantenerse limpias las propias jardineras y torretas.

g) Poda de arbolado

Estos trabajos deben realizarse específicamente según especie, lugar y circunstancia:

- Necesidad de la poda para mantener la salud y el buen aspecto del árbol: se deben podar, en primer lugar, las ramas enfermas, estropeadas y muertas, a fin de impedir la infección del árbol por hongos xilófagos que podrían penetrar por esta vía. La eliminación de ramas sanas sólo se justifica para esclarecer la copa, permitiendo la entrada de luz y de aire cuando es muy densa, para dar buena forma al árbol eliminando las ramas cruzadas o mal dirigidas y para

revigorizar árboles viejos o poco vigorosos.

- Las podadas drásticas, en cambio, al reducir seriamente la superficie foliar potencial, pueden debilitar el árbol y hacerlo más susceptible a las infecciones. Además, la eliminación de una parte considerable de la copa expone repentinamente los rayos directos del sol en los tejidos delicados de la corteza y de las ramas interiores, produciendo quemaduras. También es necesario podar los árboles para evitar interferencias con los cables eléctricos y telefónicos, con el tráfico y con edificaciones, y para impedir la caída espontánea de ramas.

En todos los casos es fundamental efectuar correctamente los cortes. Todos los restos vegetales producidos por la poda se destinarán al centro de recogida de residuos correspondiente.

h) Poda de palmeras

Poda anual de las hojas totalmente secas respetando la forma esférica natural de la corona.

Formación de la valona: con finalidad ornamental se forma con las tabalas anteriores, las secas podadas y las verdes más adultas.

Todos los restos vegetales producidos por la poda deben destinarse a un centro de recogida de residuos, preferentemente de compostaje de restos vegetales.

i) Abono

Se llevará a cabo con la frecuencia necesaria, y al menos una vez al año, y cada vez que se produzca una reposición. La superficie a fertilizar es la totalidad cubierta por vegetación (árboles, arbustos, vivaces...).

j) Control del riego automatizado

El riego está supeditado a las condiciones meteorológicas y la periodicidad depende del requerimiento hídrico de las diferentes especies, por lo que debe regarse con la frecuencia necesaria para que todos los elementos vegetales tengan un crecimiento y desarrollo normal.

Se debe regar preferentemente al anochecer y madrugada, evitando las horas de sol, para incrementar la efectividad del riego y conseguir un ahorro de agua. En situación de sequía, los riegos deben adecuarse a los límites que se establezcan.

Debe utilizarse el agua estrictamente necesaria para el riego, controlando que no se produzcan fugas de agua por bocas de riego mal cerradas o por mal funcionamiento.

La conservación de la red de riego tanto externa como interna corre a cargo de la empresa contratista, que tiene la obligación de controlar la red de riego, limpiar los aspersores y bocas de riego siempre que sea necesario, programar adecuadamente y controlar el funcionamiento de los sistemas y programadores de riego y reparar las anomalías y desperfectos detectados

en el sistema. El material empleado en la reparación y sustitución de elementos estropeados así como la mano de obra están incluidos en el precio del contrato.

k) Reposiciones y nuevas plantaciones

Los ejemplares vegetales utilizados en las reposiciones y nuevas plantaciones así como la mano de obra y el primer riego están incluidos en el precio del contrato.

Cuando se hagan reposiciones de plantas de interior en maceta es necesario cambiar la tierra de las jardineras o macetas para sanear el terreno y favorecer el buen arraigo de las nuevas plantaciones. En caso de que no haya aportar a la base de la jardinera una capa de grava para favorecer el buen drenaje de los contenedores. Éstas también están incluidas en el precio del contrato.

La empresa contratista también debe encargarse de cambiar la ubicación de las jardineras entre los diferentes espacios e inmuebles cuando sea necesario.

l) Tratamientos fitosanitarios

Estas operaciones se practicarán, cuando sea necesario, en árboles, arbustos, céspedes, prados, tapizantes, flores de temporada, plantas acuáticas, plantas crasas, etc. La defensa debe enfrentarse a plagas ocasionadas por insectos, ácaros, nematodos, hongos, bacterias, virus, fitoplasmas, algas, líquenes, moluscos, etc.

Periódicamente deben examinarse las afecciones de plagas y enfermedades que inciden en el resto de las plantas y deben adoptarse las medidas adecuadas para controlarlas siguiendo los siguientes criterios:

- Es necesario mantener el buen estado fitosanitario de los espacios verdes, evitando la proliferación de plagas y enfermedades de acuerdo con una buena planificación y ejecución de las tareas que pueden ayudar a evitarla, y siguiendo unos criterios adecuados de uso de los plaguicidas.
- Debe minimizarse el uso de productos plaguicidas de acuerdo con una planificación de lucha integrada.
- Los tratamientos fitosanitarios para el control de plagas y enfermedades deben realizarse de forma preventiva.
- Cuando sea necesario, deben utilizarse los productos menos tóxicos y evitar el uso de productos clasificados como muy tóxicos.
- En los inmuebles de alta concurrencia de personal o de alumnado, se procurará realizar los tratamientos el viernes por la tarde-noche o los sábados, cuando no quede personal ni alumnado, con el fin de respetar los plazos de seguridad establecidos por en los productos respecto a su toxicidad hacia las personas.
- Todos los tratamientos deben acordarse previamente con la Diputación de Tarragona.

El procedimiento a utilizar para la defensa vegetal de los diferentes espacios verdes es la llamada gestión integrada de plagas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. La empresa contratista debe disponer de la figura del asesor así como del plan de trabajo de cualquier tratamiento fitosanitario que se lleve a cabo.

A la hora de hacer frente a las plagas es necesario priorizar la posibilidad de utilizar productos para la lucha biológica. Ante una plaga repetida sobre una misma especie vegetal debe proponerse a la Diputación de Tarragona sustituir esta especie por una más resistente.

En cuanto a las coníferas de las zonas verdes, anualmente se les debe realizar un tratamiento preventivo de la procesionaria, con la aplicación de bacilos thuringiensis .

El tratamiento fitosanitario del arbolado también incluye el tratamiento de las moreras o de las melias existentes.

En el caso del arbolado que anualmente es afectado por pulgón, es necesario realizar los tratamientos necesarios con jabón potásico que se acuerden con la Diputación de Tarragona para reducir al máximo las molestias producidas por la plaga.

Los riesgos que comporta la realización de tratamientos plaguicidas giran en torno a la misma toxicidad del producto antes, durante y después del tratamiento. Otra fuente de riesgo es el entorno de la maquinaria de tratamientos. Teniendo en cuenta estas dos fuentes de riesgo, los encargados que tengan la responsabilidad de efectuar los tratamientos plaguicidas deben seguir las especificaciones que marca la legislación vigente:

- Preparación: coordinar el apoyo de la Diputación de Tarragona, en su caso. Señalar la zona de trabajo: cintas, vallas, conos, etc.
- Aplicación de los productos: comprobar el buen estado de las herramientas y maquinaria.
Diluir correctamente el producto llenando la bota de la carretilla o la mochila con una cuarta parte del agua necesaria para realizar el tratamiento, añadir la cantidad de producto a aplicar y acabar de llenar con la cantidad necesaria de agua, de esta forma al llenar el recipiente de agua diluye todo el producto. Luego limpiar la medida con agua, aclarando tres veces. El árbol o planta deben quedar mojados pero sin gotear el producto.
En superficies de tapizantes se debe hacer de forma similar a la siega de césped: se debe tomar un ancho de trabajo de 2 metros aproximadamente por la mochila, y se deben realizar las tiradas más largas posibles, repitiendo el proceso, hasta completar la totalidad del parterre.
En caso de condiciones climatológicas adversas, como viento o

lluvia, se suspenderá el tratamiento. Siempre que sea posible, se debe procurar no realizar tratamientos a las horas más frías o durante las horas más calurosas. En algunos casos los tratamientos deben realizarse de noche.

- Personal : es necesario que la empresa contratista y las personas que manipulen productos plaguicidas tengan experiencia y formación en esta especialidad, de acuerdo con lo que establece la legislación vigente.

m) Limpieza

Hay que limpiar los espacios de residuos verdes, desechos de origen antrópico o defecaciones de animales, así como despejar las papeleras situadas en los espacios objeto del contrato y reponer las bolsas. También es necesario realizar mensualmente la limpieza de las fuentes y balsas de los espacios verdes, así como la limpieza semestral de los sumideros contenidos en los espacios verdes.

Es necesario llevar a cabo periódicamente descompactaciones en los arenales infantiles, voltear la arena en motocultor y realizar limpiezas a fondo tres veces al año.

n) Tala y retirada de elementos muertos y/o peligrosos

Cuando se observe algún ejemplar muerto, por actos de vandalismo, accidente o muerte natural, se informará a la Diputación de Tarragona y procederá a su arranque de forma inmediata.

o) Otros trabajos

En los suelos con sablón aplastados por el agua de la lluvia se realizarán tareas de nivelación periódicamente.

En cualquier caso, la empresa contratista se obliga al cumplimiento de las Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo (NTJ) publicadas por la Fundación de la Jardinería y el Paisaje (<https://www.ntjdejardineria.org/familia/ntj-en-catala/>), en especial todas las que se refieren a trabajos de poda, operaciones de mantenimiento del arbolado, retirada y tratamiento de los residuos vegetales.

Planificació

Pàgina 1/336

Nom Espai	Codi Espai				
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > Carrer del Vent (INV-OK)	003101				
Nom Subsistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Termòstat					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Termòstat	36.00	CGC01	Carrer del Vent (INV-OK)	Ubicació: P-1: 9ut P0: 2ut P2: 17ut P3: 8ut	
Regulador recuperació VRV					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Regulador recuperació VRV	1.00	CC007	Carrer del Vent (INV-OK)	DAIKIN BS6Q14AV1B Planta PS-1	
Fan-coil					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Fan-coil (13Ut)	0	CCO03	Carrer del Vent (INV-OK)		
Fan Coil - P0 Sostre Biblioteca, aula polivalent, aula teoria i vestíbul	5.00	CCO031	Carrer del Vent (INV-OK)	Marca: HITECSA Mod: BHW 410	
Fan Coil - P0 Sostre Consergeria, Pas i P1 Pas	3.00	CCO032	Carrer del Vent (INV-OK)	Marca: HITECSA Mod: BHW 174	
Fan coil - P0 Sostre pas	1.00	CCO033	Carrer del Vent (INV-OK)	Marca: HITECSA Mod: BHW 515	
Fan Coil - P1 Sostre sala reunions i Magatzem 1	2.00	CCO034	Carrer del Vent (INV-OK)	Marca: HITECSA Mod: BSW60	
Fan Coil - P1 Sostre vestíbul ascensor - C/ St Jaume i P1Sostre pas	2.00	CCO035	Carrer del Vent (INV-OK)	Marca: HITECSA Mod: BHW 30	
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE	90.00	CXD01	Carrer del Vent (INV-OK)	Ubicació: P-1: 12ut P0: 29ut P1: 18ut P2: 21ut P3: 10ut	
Bomba de calor aire-aigua menys de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Bomba de calor aire-aigua menys de 70 kW	1.00	CCO02	Carrer del Vent (INV-OK)	Ubicació: PC: Marca: HITECSA Mod: RXCBA1402 ROOFTOP Potència frigorífica: 40,7Kw	
Bomba de calor aire-aire menys de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Bomba Calor Aire-Aire HITECSA - ACHBA 701	1.00	CCO041	Carrer del Vent (INV-OK)	Marca: HITECSA Model: ACHBA 701 Pot frig: 17,20kW	
Bomba de calor aire-aire menys de 70 kW	0	CCO04	Carrer del Vent (INV-OK)		
Bomba de calor HITECSA - EWFVB SD-1C	1.00	CCO042	Carrer del Vent (INV-OK)	Marca: HITECSA Model: EWFVB SD-	

Planificació

Pàgina 2/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				1C Pot. Frig.: 14kW	
Sistema de control i gestió instal. afectat pel RITE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Sistema de control i gestió instal. afectat pel RITE	3.00	CGC02	Carrer del Vent (INV-OK)	Ubicació: P0: 1ut consergeria ECM 1ut consergeria EA	
Unitat exterior VRV de potència menor o igual a 70 kW, amb recuperació calor, condensada per aire, en instal·lació de potència menor o igual a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Unitat exterior VRV de potència menor o igual a 70 kW, amb recuperació calor, condensada per aire, en instal·lació de potència menor o igual a 70 kW	1.00	CC005	Carrer del Vent (INV-OK)	DAIKIN REYQ12T Planta PC	
Unitat interior VRV de conducte, en instal·lació de potència menor o igual a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Unitat interior VRV de conducte, en instal·lació de potència menor o igual a 70 kW	1.00	CC006	Carrer del Vent (INV-OK)	DAIKIN FXSQ100A = 2u FXSQ20A = 1u FXSQ40A = 2u FXSQ63A = 1u Planta PS-1	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual de pols seca	15.00	IEX02	Carrer del Vent (INV-OK)	Ubicació: P-1: 2ut P0: 5ut P1: 3ut P2: 3ut P3: 2ut	
Parallamps					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Parallamps	1.00	IPR01	Carrer del Vent (INV-OK)		
Boca d'incendi					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Boca d'incendi Equipada 25mm, 20m	8.00	IEX01	Carrer del Vent (INV-OK)	Ubicació: P-1: 1ut P0: 2ut P1: 2ut P2: 2ut P3: 1ut	
Xarxa canonades incendis					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa canonades incendis	2.00	IEX03	Carrer del Vent (INV-OK)		

Planificació

Pàgina 3/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Grup de pressió					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Grup de pressió	1.00	IEX04	Carrer del Vent (INV-OK)		
Retenidor electromagnètic edifici públic porta tallafoç menor igual de 500 pers.					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Retenidor electromagnètic edifici públic porta tallafoç menor igual de 500 pers.	5.00	IPD01	Carrer del Vent (INV-OK)		
Centralleta control d'incendis					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Centralleta control d'incendis	1.00	IPD02	Carrer del Vent (INV-OK)		
Polsador manual alarma incendis general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Polsador manual alarma incendis general	10.00	IPD03	Carrer del Vent (INV-OK)	Ubicació: P-1: 1ut P0: 3ut P1: 2ut P2: 3ut P3: 1ut	
Dipòsit d'aigua d'extinció d'incendis públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Dipòsit d'aigua d'extinció d'incendis públic	8.00	IEX05	Carrer del Vent (INV-OK)	Dipòsits de polièster 4 Ut de 2.000 l	
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari inodor	14.00	AAS01	Carrer del Vent (INV-OK)	Ubicació: P-1: 3ut P0: 2ut P1: 3ut P2: 3ut P3: 3ut	
Aparell sanitari lavabo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari lavabo	5.00	AAS02	Carrer del Vent (INV-OK)	Ubicació: P-1: 2ut P0: 2ut P1: 2ut P2: 2ut P3: 2ut	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	2.00	AAF02	Carrer del Vent (INV-OK)	Ubicació: P-1 1ut PC 1ut	
Xarxa de canonades					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	

Planificació

Pàgina 4/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa de canonades	1.00	AAF03	Carrer del Vent (INV-OK)		
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic - Electrònica	13.00	AAF01	Carrer del Vent (INV-OK)	Ubicació: P-1 2ut P0 2ut P1 5ut P2 2ut P3 2ut	
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Pantalla leds					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Pantalla leds	2.00	AIM01	Carrer del Vent (INV-OK)	Ubicació: P0: 1ut ECM 1ut EA	
Altaveu					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Altaveu - PTE ut	1.00	AME02	Carrer del Vent (INV-OK)		
Equip amplificador central					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Equips amplificadors	2.00	AME01	Carrer del Vent (INV-OK)	Ubicació: P0: Consergeria ECM Consergeria EA	
Equip d'amplificació i distribució TV					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Equip d'amplificació i distribució TV	1.00	AAN01	Carrer del Vent (INV-OK)		
Instal·lació de transport					
Nom Element Manteniment					
Ascensor velocitat > 0,15 m/s elèctric, ús públic o industrial					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Ascensor EAD	6.00	ASC01	Carrer del Vent (INV-OK)	RAE: 6557 Tipus: Electromecànic Marca: AYSSA Núm. embarcaments: 6	
Ascensor ECM	5.00	TAE012	Carrer del Vent (INV-OK)	RAE: 6556 Tipus: Electromecànic Marca: AYSSA Núm. embarcaments: 5	
Ascensor velocitat > 0,15 m/s elèctric, ús públic o industrial (2ut)	0	TAE01	Carrer del Vent (INV-OK)		

Planificació

Pàgina 5/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Quadre general BT - P0 EA i P0 ECM	2.00	ESX01	Carrer del Vent (INV-OK)		
Interruptor detector de moviment, d'interior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor detector de moviment, d'interior	1.00	ESX02	Carrer del Vent (INV-OK)		
Línia principal de terra					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia principal de terra	1.00	ESX03	Carrer del Vent (INV-OK)		
Quadre secundari					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Quadre secundari - P-1, PO i P1 zona EA - P0 i P2 zona ECM	7.00	ESX04	Carrer del Vent (INV-OK)		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX05	Carrer del Vent (INV-OK)		
Llum decoratiu interior general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llum decoratiu interior general (PTE DEF Inventari)	1.00	EIE03	Carrer del Vent (INV-OK)		
SAI					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
SAI - P0	2.00	EFS01	Carrer del Vent (INV-OK)	Marca: SALICRU	
Sistema de regulació, control i gestió enllumenat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Sistema de regulació, control i gestió enllumenat	1.00	EIE01	Carrer del Vent (INV-OK)	Control DALI Marca: Helvar - 8 moduls	
Llums de senyalització emergència					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llums de senyalització emergència (PTE DEF Inventari)	1.00	EIE02	Carrer del Vent (INV-OK)		
Interruptor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor	2.00	ESX06	Carrer del Vent (INV-OK)		
Endoll					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Endoll	2484 .71	ESX07	Carrer del Vent (INV-OK)		

Planificació

Pàgina 6/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extractor de sostre	5.00	VVF01	Carrer del Vent (INV-OK)	Ubicació: Extracció WC - 1ut per planta Marca: SP Mod: TD 350/125	
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW	5.00	VVF02	Carrer del Vent (INV-OK)	Marca: TECNA Cabal : de 2.000 a 6.000 m3/h	
Instal·lació de refrigeració					
Nom Element Manteniment					
Condicionador autònom compacte, potència fins a 12 kW, ús diferent habitatge					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Condicionador autònom compacte, potència fins a 12 kW, ús diferent habitatge	1.00	RII01	Carrer del Vent (INV-OK)	Ubicació: P0: Consergeria ECM Marca: UNICO Mod: EASY BC Pot. frigorífica: 2Kw	
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW	5.00	IRT01	Carrer del Vent (INV-OK)		
Inspecció PCI, edifici ús docent, més de 2.000 fins a 5.000 m2					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Inspecció PCI, edifici ús docent, més de 2.000 fins a 5.000 m2	1.00	IRC01	Carrer del Vent (INV-OK)		
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW	1.00	IRT02	Carrer del Vent (INV-OK)		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Bomba fecal					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Bomba fecal	1.00	SXD01	Carrer del Vent (INV-OK)	Bomba fecal en arqueta soterrada P-1 (Aula 4)	
Xarxa general evacuació primària					

Planificació

Pàgina 7/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa general evacuació primària	2.00	SXD02	Carrer del Vent (INV-OK)		
U - Instal·lacions elèctriques					
Nom Element Manteniment					
Electricitat Baixa Tensió					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Electricitat Baixa Tensió	1.00	EBT01	Carrer del Vent (INV-OK)		
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta accionam. manual general interior (Acústiques i alumini)	144.00	TIF02	Carrer del Vent (INV-OK)	Ubicació: P-1 13ut P0 29ut P1 33ut P2 37ut P3 32ut	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Cortina interior enrotllable tipus screen	34.00	FOB01	Carrer del Vent (INV-OK)	Ubicació: P0: 8ut P1: 14ut P2: 8ut P3: 3ut	
Finestra general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Finestra general exterior	21.00	FOB02	Carrer del Vent (INV-OK)	Ubicació: P0 7ut P1 2ut P2 10ut P3 2ut	
Cobertes					
Nom Element Manteniment					
Línia de vida de coberta amb suport platina					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia de vida de coberta amb suport platina	30.00	CES01	Carrer del Vent (INV-OK)	Ubicació: Línies de vida: - Coberta C/ Vent 1ut - Consergeria ECM 1ut Punts d'ancoratge façana: - Façanes 28ut	
Instal·lacions especials					
Nom Element Manteniment					

Planificació

Pàgina 8/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Sistema de control i gestió instal. afectat pel RITE					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Sistema de control i gestió instal. afectat pel RITE	3.00	IEGC01	Carrer del Vent (INV-OK)	PB: EA i ECM	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > Edifici Sintesi (INV-OK)			041601		
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Bomba de calor aire-aigua entre 70 i 1.000 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Bomba de calor CLIMAVENETA CVM 3000 Q	1.00	CCO01	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: CLIMAVENETA Model: CVM 3000 Q Pot. frig.: 508 kW	
Refredadora per aire entre 70 i 1.000 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Refredadora CLIMAVENETA BG/WRAT/SL 1804	1.00	CCO02	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: CLIMAVENETA Model: BG/WRAT/SL 1804 Pot. Frig.: 393 kW	
Fan-coil					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Fan-coil	0		Edifici Sintesi (INV-OK)		
Fan-coil CL6.1 (Sala Pau Casals)	1.00	CL6.1	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: DIMATEK Model: CRDS-23.3.1 EC Pot.Frig.: 10 kW	
Fan-coil CL6.2 (PB Oficina - Despatx Interior)	1.00	CL6.2	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: DIMATEK Model: FHDS-035.3.1 EC Pot.Frig.: 1,80 kW	
Fan-coil CL6.3 (PB Oficina - Sala Reunions)	1.00	CL6.3	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: DIMATEK Model: FHDS-035.2.1 EC Pot. Frig.: 1,75 kW	
Fan-coil CL6.4 (PB Oficina - Despatx Façana)	1.00	CL6.4	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: DIMATEK Model: FHDS-090.2.1 EC Pot.Frig.: 4,82 kW	
Fan-coil CL6.5 (PB Oficina - Zona back office)	1.00	CL6.5	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: DIMATEK Model: TODS-35.5.1 EC Pot.Frig.: 12,25 kW	
Fan-coil CL6.6 (PB Oficina - Zona middle office)	1.00	CL6.6	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: DIMATEK Model: TODS-35.5.1 EC Pot.Frig.: 12,06 kW	
Fan-coil CL6.7 (PB Oficina - Zona front office)	1.00	CL6.7	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: DIMATEK Model: CRDS-23.3.1 EC Pot.Frig.: 9,36 kW	
Fan-coil CL6.8 (PB Oficina - Zona sala espera)	1.00	CL6.8	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: DIMATEK Model: CRDS-32.3.1 EC Pot.Frig.: 10,75 kW	

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Fan-coil CL8	1.00	CL8	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: SERVOClima Model: CHI-30 Pot. Frig.: 18,24 kW	
Fan-coil CL9	1.00	CL9	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: SERVOClima Model: CHI-30 Pot. Frig.: 10,00 kW	
Difusor d'aire afectat pel RITE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Difusor d'aire afectat pel RITE	385.00	CXD02	Edifici Síntesi (INV-OK)	P5 = 82u P4 = 82u P3 = 82u P2 = 74u P1 = 65u	
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE	94.00	CXD01	Edifici Síntesi (INV-OK)	P5 = 2u P4 = 1u P3 = 1u P2 = 1u P1 = 3u PB = 10u PS1 = 23u PS2 = 28u PS3 = 25u	
Cos climatitzador					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
CL - Cos climatitzador (CL1-CL2-CL3-CL7)	4.00	CLCC01	Edifici Síntesi (INV-OK)	CL 1 (TROX/TKM-53/343kW) CL 2 (TROX/TKM-53/320kW) CL 3 (TROX/TKM-38/54kW) CL 7 (TROX/TKM-38/180kW)	
Sistema de control i gestió instal. no afectat pel RITE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Sistema de control i gestió instal·lacions. SAUTER NovaPro 32	1000.100	CGC01	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: SAUTER Model: NovaPro 32	
Bomba centrífuga, instal·lació afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació major de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Bomba centrífuga, instal·lació afectat pel RITE, pot. útil nominal instal. major de 70 kW	0		Edifici Síntesi (INV-OK)		
Bombes Centrífugues - Aigua Calenta AUDITORI	1.00	B5.1	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: WILO Pot.: 1,10 kW	
Bombes Centrífugues - Aigua Calenta AUDITORI	1.00	B5.2	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: WILO Pot.: 1,10 kW	
Bombes Centrífugues - Aigua Calenta Climatitzadors	1.00	B6.2	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: WILO Pot.: 3,00 kW	
Bombes Centrífugues - Aigua Calenta Climatitzadors	1.00	B6.1	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: WILO Pot.: 3,00 kW	
Bombes Centrífugues - Aigua Freda AUDITORI	1.00	B7.1	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: WILO Pot.: 3,00 kW	

Nom Espai			Codi Espai		
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Bombes Centrífugues - Aigua Freda AUDITORI	1.00	B7.2	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: WILO Pot.: 3,00 kW	
Bombes Centrífugues - Aigua Freda Climatitzadors	1.00	B8.2	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: WILO Pot.: 7,50 kW	
Bombes Centrífugues - Aigua Freda Climatitzadors	1.00	B8.1	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: WILO Pot.: 7,50 kW	
Bombes Centrífugues - Primari Calor Bomba Calor	1.00	B3.1	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: WILO Pot.: 4,00 kW	
Bombes Centrífugues - Primari Calor Bomba Calor	1.00	B3.2	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: WILO Pot.: 4,00 kW	
Bombes Centrífugues - Primari Fred Bomba Calor	1.00	B2.2	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: WILO Pot.: 3,00 kW	
Bombes Centrífugues - Primari Fred Bomba Calor	1.00	B2.1	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: WILO Pot.: 3,00 kW	
Bombes Centrífugues - Primari Refredadora	1.00	B1.1	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: WILO Pot.: 2,20 kW	
Bombes Centrífugues - Primari Refredadora	1.00	B1.2	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: WILO Pot.: 2,20 kW	
Bombes Centrífugues - VAV plantes 1-5	1.00	B4.2	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: WILO Pot.: 4,00 kW	
Bombes Centrífugues - VAV plantes 1-5	1.00	B4.1	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: WILO Pot.: 4,00 kW	
Filtre aigua instal·lació tèrmica, de potència major de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Filtre aigua instal·lació tèrmica, de potència major de 70 kW	16.00	CCO030	Edifici Sintesi (INV-OK)		
Variador de velocitat					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Variador de velocitat	0		Edifici Sintesi (INV-OK)		
Variador de velocitat - Bomba 8.2	1.00	VV05	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: TOSHIBA Model: VF-S15 Pot.: 7,5 kW	
Variador de velocitat - Bombes 4.1 4.2 6.1 6.2	4.00	VV03	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: TOSHIBA Model: VF-S9 Pot.: 3,7 kW	
Variador de velocitat - impulsió CL1 i CL2	2.00	VV01	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: DANFOSS Model: VLT HVAC Drive Pot.: ? kW	
Variador de velocitat - retorn CL1	1.00	VV02	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: TOSHIBA Model: VF-S9 Pot.: 11 kW	
Variador de velocitat - retorn CL2 i Bomba 8.1	2.00	VV04	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: TOSHIBA Model: VF-S9 Pot.: 7,5 kW	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
AC Unitat Exterior (P1 Sala Tècnica AUDITORI)	1.00	AC05	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: DAIKIN Model: RX60B2VMB R410A; 1x1; split Ubicació: P1 coberta	
AC Unitat Exterior (PB Sala Control)	1.00	AC04	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: MITSUBISHI Model: PUH-2.5VKA Pot.Frig.: 6,70 kW R410A; 1x1;	

Planificació

Pàgina 11/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
AC Unitat Exterior (PS1 Camerinos)	1.00	AC01	Edifici Síntesi (INV-OK)	cassette Ubicació: P6	
AC Unitat Exterior (PS1 Sala Elec.)	1.00	AC03	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: MITSUBISHI Model: PUHZ-P140VHA R410A; sistema 1x1 Ubicació: P6	
AC Unitat Exterior (PS1 Sala SAls)	2.00	AC02	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: MITSUBISHI Model: PUHZ-ZRP250YKA R410A; 1x1; conductes Ubicació: PS1	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	0		Edifici Síntesi (INV-OK)		
Conducte d'aire afectat pel RITE major de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Conducte d'aire afectat pel RITE major de 70 kW	748.00	CCO05	Edifici Síntesi (INV-OK)	H: 100m/p x 7p = 700 m V: 4m/p x 6p x 2v = 48 m	
Bateria d'aigua públic major de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
CL - Bateria d'aigua públic major de 70 kW (CL1-CL2-CL7)	6.00	CLBA01	Edifici Síntesi (INV-OK)	CL1 = 2u CL2 = 2u CL7 = 2u	
Filtre sec					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
CL - Filtre sec (CL1-CL2-CL3-CL7)	0	CLFI01	Edifici Síntesi (INV-OK)		
Filtre FX40 287x592x48mm (CL1-CL2-CL3-CL7)	8.00	FX287X592	Edifici Síntesi (INV-OK)		
Filtre FX40 592x592x48mm (CL1-CL2-CL3-CL7)	48.00	FX592X592	Edifici Síntesi (INV-OK)		
Motor elèctric general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
CL1 - Motor elèctric Impulsió	1.00	CL1MI	Edifici Síntesi (INV-OK)		
CL1 - Motor elèctric Retorn	1.00	CL1MR	Edifici Síntesi (INV-OK)		
CL2 - Motor elèctric Impulsió	1.00	CL2MI	Edifici Síntesi (INV-OK)		
CL2 - Motor elèctric Retorn	1.00	CL2MR	Edifici Síntesi (INV-OK)		
CL3 - Motor elèctric Impulsió	1.00	CL3MI	Edifici Síntesi (INV-OK)		
CL3 - Motor elèctric Retorn	1.00	CL3MR	Edifici Síntesi (INV-OK)		
CL7 - Motor elèctric Impulsió	1.00	CL7MI	Edifici Síntesi (INV-OK)		

Planificació					
Pàgina 12/336					
Nom Espai			Codi Espai		
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
CL7 - Motor elèctric Retorn	1.00	CL7MR	Edifici Síntesi (INV-OK)		
CL - Motor elèctric general (CL1-CL2-CL3-CL7)	0		Edifici Síntesi (INV-OK)		
Caixa de mescla					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
CL - Caixa de mescla Free-coiling (CL1-CL2-CL3-CL7)	4.00	CLFC01	Edifici Síntesi (INV-OK)		
Bateria d'aigua públic menor o igual a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
CL - Bateria d'aigua públic menor o igual a 70 kW (CL-3)	2.00	CLBA02	Edifici Síntesi (INV-OK)	CL 3 = 2u	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
AC Unitat Interior (P1 Sala Tècnica AUDITORI)	1.00	ACI05	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: DAIKIN Model: FTXS60BVMB Pot. Frig.: 6,00 kW R410A; 1x1; split Ubicació: P1 altell Auditori	
AC Unitat Interior (PS1 Camerinos)	1.00	ACI01	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: MITSUBISHI Model: PEAD-RP140JAQ Pot.Frig.: 13,60 kW R410A; 1x1; Conductes Ubicació: PS1 Camerinos	
AC Unitat Interior (PS1 Sala Control)	1.00	ACI04	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: MITSUBISHI Model: PLH-2.5 kKB Pot. Frig.: 6,70 kW R410A; 1x1; cassette Ubicació: PB	
AC Unitat Interior (PS1 Sala Elec.)	1.00	ACI03	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: MITSUBISHI Model: PLH-2.5 kKB Pot. Frig.: 6,70 kW R410A; 1x1; cassette Ubicació: PS1	
AC Unitat Interior (PS1 Sala SAls)	2.00	ACI02	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: MITSUBISHI Model: PEA-RP250GAQ Pot. Frig.: 22 kW R410A; 1x1; conductes Ubicació: PS1	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	0		Edifici Síntesi (INV-OK)		
Dipòsit d'inèrcia d'instal·lacions tèrmiques públic major de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Dipòsit d'inèrcia Aigua Calenta Climatització 2.000 L	1.00	CCO06	Edifici Síntesi (INV-OK)	Ubicació: P6	
Dipòsit d'inèrcia Aigua Freda Climatització 2.000 L	1.00	CCO07	Edifici Síntesi (INV-OK)	Ubicació: P6	
Dipòsit d'inèrcia d'instal·lacions tèrmiques públic major de 70 kW	0		Edifici Síntesi (INV-OK)		

Planificació

Pàgina 13/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Split unitat exterior no afectat pel RITE fred					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Dry Cooler - Aerorefrigerador Clima CPD 1	1.00	CECPD01	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: GÜNTNER Inclou bombes hidràuliques (2 u) Ventiladors (2 u) Ubicació: P6	
Dry Cooler - Aerorefrigerador Clima CPD 2	1.00	CECPD02	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: GÜNTNER Inclou bombes hidràuliques (2 u) Ventiladors (2 u) Ubicació: P6	
Dry Cooler - Aerorefrigerador Clima CPD 3	1.00	CECPD03	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: AIRDATA Inclou bombes hidràuliques (1 u) Ventiladors (4 u) Ubicació: P6	
Dry Cooler - Aerorefrigerador Clima CPD 4	1.00	CECPD04	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: AIRDATA Inclou bombes hidràuliques (1 u) Ventiladors (4 u) Ubicació: P6	
Split unitat exterior no afectat pel RITE fred	0		Edifici Síntesi (INV-OK)		
Split unitat interior no afectat pel RITE fred					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Refredadora Unitat Interior (CPD 01)	1.00	CICPD01	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: STULZ Model: ASD 281 GE Pot. Frig.: 29,29 kW Ubicació: P2 CPD	
Refredadora Unitat Interior (CPD 02)	1.00	CICPD02	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: STULZ Model: ALD 281 GE Pot. Frig.: 29,29 kW Ubicació: P2 CPD	
Refredadora Unitat Interior (CPD 03)	1.00	CICPD03	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: AIRDATA Model: AD-15.2-G Pot. Frig.: 46,96 kW Ubicació: P2 CPD	
Refredadora Unitat Interior (CPD 04)	1.00	CICPD04	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: AIRDATA Model: AD-15.2-G Pot. Frig.: 46,96 kW Ubicació: P2 CPD	
Split unitat interior no afectat pel RITE fred	0		Edifici Síntesi (INV-OK)		
Ventilador instal·lació tèrmica afectat pel RITE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
CL - Ventilador (CL1-CL2-CL3-CL7)	0		Edifici Síntesi (INV-OK)		
CL - Ventiladors CL1	2.00	CL1V	Edifici Síntesi (INV-OK)	CL1 - Ventilador - Impulsió CL1 - Ventilador - Retorn Ubicació: P6	
CL - Ventiladors CL2	2.00	CL2V	Edifici Síntesi (INV-OK)	CL2 - Ventilador - Impulsió CL2 - Ventilador - Retorn Ubicació: P6	
CL - Ventiladors CL3	2.00	CL3V	Edifici Síntesi (INV-OK)	CL3 - Ventilador - Impulsió CL3 - Ventilador - Retorn Ubicació: P6	

Planificació					
Pàgina 14/336					
Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subsistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
CL - Ventiladors CL7	2.00	CL7V	Edifici Síntesi (INV-OK)	CL7 - Ventilador - Impulsió CL7 - Ventilador - Retorn Ubicació: P6	
Vas d'expansió tancat major de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Vas d'expansió tancat major de 70 kW	2.00	CCO08	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: IBAIONDO Model: 200 AMR-S Capacitat: 200 L Ubicació: P6 Circuits AF i AC de climatització	
Vas d'expansió tancat menor igual de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Vas d'expansió tancat menor igual de 70 kW	2.00	CCO09	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: IBAIONDO Model: 25 CMF Capacitat: 25 L Ubicació: P6 Circuit hidràulic equips de clima CPD 1 i CPD 2	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Detector de fum òptic i de flama					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Detector de fum òptic i de flama	345.00	IPD01	Edifici Síntesi (INV-OK)	*Detector de fum òptic i de flama PB = 78 u P1 = 26 u P2 = 30 u P3 = 27 u P4 = 31 u P5 = 32 u Total = 224u *Detector termovelocimètric i tèrmic PS1 = 35 u PS2 = 43 u PS3 = 43 u Total = 121u * TOTAL = 345u	
Extintor manual de pols seca					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual de pols seca	0		Edifici Síntesi (INV-OK)		
Extintor manual de pols seca (EDIFICI)	76.00	IEX01	Edifici Síntesi (INV-OK)	PS3 = 8u PS2 = 7u PS1 = 14u PB = 17u P1 = 6u P2 = 5u P3 = 5u P4 = 5u P5 = 5u P6 = 4u TOTAL = 76u	
Extintor manual de pols seca (VEHICLES)	16.00	IEX02	Edifici Síntesi (INV-OK)	3489CFR T1483BC	

Planificació

Pàgina 15/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				1868GVY 1421DDB 1174HXF 1046HXF 1106HXF T8549AX 9817JFW (SAT) 7526HXD (SAT) 5031JNM (SAT) 9818JFW (SAT) 0485FBV (SAT) 8032GVJ (SAT) 2857HKR (SAT) 1765GTC (SAT)	
Boca d'incendi					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Boca d'incendi Tipus 25 mm de 20 m	26.00	IEX04	Edifici Síntesi (INV-OK)	PS3 = 2 u PS2 = 2 u PS1 = 3 u PB = 6 u P1 = 3 u P2 = 2 u P3 = 2 u P4 = 2 u P5 = 2 u P6 = 2 u	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual d'anhidrid carbònic (CO2)	13.00	IEX03	Edifici Síntesi (INV-OK)	PS3 = 0u PS2 = 1u PS1 = 4u PB = 1u P1 = 2u P2 = 1u P3 = 1u P4 = 1u P5 = 1u P6 = 1u	
Xarxa canonades incendis					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa canonades incendis	10001.00	IEX05	Edifici Síntesi (INV-OK)		
Grup de pressió					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Grup de pressió Contra Incendis	1.00	IEX06	Edifici Síntesi (INV-OK)	Cabal: 55 m3/h 1u bomba elèctrica 1u bomba gas-oil 1u bomba jockey Ubicació: PS3	
Retenidor electromagnètic edifici públic porta tallafoc menor igual de 500 pers.					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Retenidor electromagnètic edifici públic porta tallafoc menor igual de 500 pers.	10.00	IPD02	Edifici Síntesi (INV-OK)	P1 a P5 = 2u/p x5p = 10 u	
Centraleta control d'incendis					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Centraleta control d'incendis	1.00	IPD03	Edifici Síntesi (INV-	Marca: FIRECLASS	

Planificació

Pàgina 16/336

Nom Espai	Codi Espai			
Nom Subistema				
Nom Element Manteniment				
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
			OK)	Model: J424
Polsador manual alarma incendis general				
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
Polsador manual alarma incendis general	32.00	IPD04	Edifici Sintesi (INV-OK)	PS3 = 4u PS2 = 4u PS1 = 5u PB = 9u P1 = 2u P2 = 2u P3 = 2u P4 = 2u P5 = 2u
Comporta tallafo c d'acer galvanitzat				
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
Comporta tallafo c d'acer galvanitzat	17.00	IPD05	Edifici Sintesi (INV-OK)	PS = 3 u PB = 2 u P1 = 8 u P2 a P5 = 8 u PENDENT: Revisar inventari
Sirena acústica				
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
Sirena acústica	24.00	IPD06	Edifici Sintesi (INV-OK)	PS3 = 2u PS2 = 2u PS1 = 2u PB = 7u P1 = 3u P2 = 2u P3 = 2u P4 = 2u P5 = 2u P6 = 0u
Senyal fotoluminiscent				
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
Senyal fotoluminiscent	171.00	ISE01	Edifici Sintesi (INV-OK)	Extintor = 89u BIE = 26u Polsador = 32u Sirenes = 24u SORTIDA = ??? FLETXA = ???
Botelles d'heptafluorpropà (HFC-227 ea) sistema centralitzat				
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
FE-13 trifluorometano - Botelles sistema centralitzat	5.00	IEX10	Edifici Sintesi (INV-OK)	Sala Trafos (1 botella) Sala Elèctrica (2 botelles) Sala CPD (2 botelles)
Difusors agent extintord'heptafluorpropà (HFC-227 ea)				
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
FE-13 trifluorometano - Difusors agent extintor	8.00	IEX11	Edifici Sintesi (INV-OK)	Sala Trafos: 1 u Sala Elèctrica: 4 u Sala CPD: 3 u
Rètol d'extinció disparada				
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
FE-13 trifluorometano - Rètol	3.00	IEX12	Edifici Sintesi (INV-	PS1 = Sales Trafos

Planificació

Pàgina 17/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
d'extinció disparada			OK)	i Elèctrica P2 = Sala CPD	
Xarxa canonades difusors agent extintord'heptafluorpropà (HFC-227 ea)					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
FE-13 trifluorometano - Xarxa canonades difusors agent extintor	163.00	IEX13	Edifici Síntesi (INV-OK)	PS1 Sala Trafos = 28 m2 PS1 Sala Elec = 65 m2 P2 Sala CPD = 70 m2	
Ruixador					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Ruixador	241.00	IEX08	Edifici Síntesi (INV-OK)	PS3 = 64u PS2 = 92u PS1 = 85u	
Xarxa ruixadors					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa ruixadors	3001.00	IEX09	Edifici Síntesi (INV-OK)		
Dipòsit d'aigua d'extinció d'incendis públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Dipòsit d'aigua d'extinció d'incendis públic (60 m3)	60.00	IEX07	Edifici Síntesi (INV-OK)	Ubicació: PS3	
Instal·lació de seguretat					
Nom Element Manteniment					
Instal·lació control d'accessos					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Instal·lació control d'accessos - Barreres Aparcament	2.00	SCA01	Edifici Síntesi (INV-OK)	PS1 = Barres aparcament	
Terminal d'usuari vídeo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Terminal d'usuari vídeo	2.00	SPE01	Edifici Síntesi (INV-OK)	PB = 2u	
Botonera general vídeo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Botonera general vídeo	3.00	SPE02	Edifici Síntesi (INV-OK)	Porta aparcament i barreres	
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari inodor	63.00	AAS02	Edifici Síntesi (INV-OK)	PS1 = 6u PB = 13u P1 = 7u P2 = 7u P3 = 10u P4 = 10u P5 = 10u	
Aparell sanitari lavabo					

Planificació

Pàgina 18/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari lavabo	76.00	AAS03	Edifici Síntesi (INV-OK)	PS1 = 18u PB = 8u P1 = 9u P2 = 10u P3 = 10u P4 = 10u P5 = 11u (office)	
Aparell sanitari abocador					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari abocador	8.00	AAS04	Edifici Síntesi (INV-OK)	PS1 = 2u P0 = 1u P1 = 1u P2 = 1u P3 = 1u P4 = 1u P5 = 1u	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	16.00	AAF03	Edifici Síntesi (INV-OK)	PS1 = 5u PB = 2u P1 = 2u P2 = 1u P3 = 1u P4 = 2u P5 = 2u PC = 1u	
Descalcificador					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Descalcificador	2.80	AAF05	Edifici Síntesi (INV-OK)	Model: Marca: Ubicació: P4 (Cambra neteja) Tipus: Compacte Cabal: 1,8 m3/h Pressió mínima: 2 bar	
Xarxa de canonades					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa de canonades	7000.00	AAF01	Edifici Síntesi (INV-OK)	Oficines = 5.500 m2 PS1 = 1.500 m2	
Circuit d'aigua ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF04	Edifici Síntesi (INV-OK)		
Aparell sanitari urinari					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari urinari	21.00	AAS01	Edifici Síntesi (INV-OK)	PB = 6u P1 = 3u P2 = 3u P3 = 3u P4 = 3u P5 = 3u	
Aparell sanitari plat dutxa					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	

Planificació

Pàgina 19/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari plat dutxa	2.00	AAS05	Edifici Síntesi (INV-OK)	PS1 = 2u	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	77.00	AAF02	Edifici Síntesi (INV-OK)	PS1 = 19u PB = 8u P1 = 10u P2 = 10u P3 = 10u P4 = 10u P5 = 10u	
Termo elèctric					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Termo elèctric	3.00	ACI02	Edifici Síntesi (INV-OK)	PS 1 = 2u (Camerinos 50L i parc mòbil 30L) PB = 1u (metge 25L)	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS	33.00	ACI01	Edifici Síntesi (INV-OK)	PS1 = Camerinos PS1 = Parc mòbil PB = Metge	
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Pantalla leds					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Pantalla leds	14.00	AIM01	Edifici Síntesi (INV-OK)	Planta 5 = 4u Planta 4 = 2u Planta 3 = 2u Planta 2 = 2u Planta 1 = 1u Planta 0 = 2u Planta -1 = 1u	
Altaveu					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Altaveu	1.00	AME02	Edifici Síntesi (INV-OK)		
Equip amplificador central					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Equip amplificador central	1.00	AME01	Edifici Síntesi (INV-OK)	1 controlador LBB 1990/00 240W 1 Enrutador LBB 1192/00 6 zones 1 Amplificador PLN - 1P1000 BOSCH 1kW 1 micròfon pupitre 6 zones LBB 1956 1 Teclat 7 zones LBB 195700 1 Botonera d'avisos d'emergència	
Equip d'amplificació i distribució TV					

Planificació

Pàgina 20/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Equip d'amplificació i distribució TV	1.00	AAN01	Edifici Síntesi (INV-OK)		
Instal·lació de transport					
Nom Element Manteniment					
Gòndola exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Gòndola exterior	25.00	TGO01	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: AESA Model: 15 Càrrega 2 persones / 200 kG	
Ascensor velocitat > 0,15 m/s elèctric, ús públic o industrial					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Ascensor 01 (Cr Pere Martell - dret)	6.00	TAE01	Edifici Síntesi (INV-OK)	Electromecànic 6 aturades RAE 430012958 ACRESA	
Ascensor 02 (Cr Pere Martell - esquerra)	9.00	TAE02	Edifici Síntesi (INV-OK)	Electromecànic 9 parades RAE 430012957 ACRESA	
Ascensor 03 (Cr Higini Angles)	6.00	TAE03	Edifici Síntesi (INV-OK)	Electromecànic 6 parades RAE 430012959 ACRESA	
Ascensor velocitat > 0,15 m/s elèctric, ús públic o industrial	0		Edifici Síntesi (INV-OK)		
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Quadre general BT	31.00	ESX03	Edifici Síntesi (INV-OK)	Quadre general: PS1=1u Quadres Seundaris: PS1 = 6u PB = 5u P1 = 4u P2 = 6u P3 = 2u P4 = 2u P5 = 2u P6 = 3u	
Interruptor detector de moviment, d'interior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor detector de moviment, d'interior	101.00	ESX06	Edifici Síntesi (INV-OK)	PS3 = 45u (prk) PS2 = 47u (prk) PS1 = 28u (prk) ??u (camerinos) P0 = 19u P1 = 9u (WC) 3u (oficina) P2 = 12u (WC) 8u (oficina) P3 = 15u (WC) 5u (oficina) P4 = 15u (WC) 9u (oficina)	

Planificació

Pàgina 21/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				P5 = 15u (WC) 10u (oficina)	
Línia principal de terra					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Línia principal de terra	1.00	ESX02	Edifici Síntesi (INV-OK)		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Inspecció Reglamentaria xarxa elèctrica públic indistinta (OCA)	1.00	ESX01	Edifici Síntesi (INV-OK)		
Llum decoratiu interior general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llum decoratiu interior general	1225.00	EIE02	Edifici Síntesi (INV-OK)	Ubicació: PS-3 = 53 u PS-2 = 45 u PS-1 = 81 u P0 = 241 u P1 = 138 u P2 = 156 u P3 = 153 u P4 = 171 u P5 = 160 u P6 = 27 u	
SAI					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
SAI	0		Edifici Síntesi (INV-OK)		
SAI 1 - USERS	1.00	EFs02	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: SALICRU Model: ???? Potència: 160 kVA Ubicació: PS1	
SAI 2 - CPD LINIA A	1.00	EFs03	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: SALICRU Model: ???? Pot.: 100 kVA Ubicació: PS1	
SAI 3 - CPD LINIA B	1.00	EFs04	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: SALICRU Model: ???? Pot.: 30 kVA Ubicació: PS1	
Grup electrògen					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Grup electrogen	15.00	EFs01	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: ELECTRA MOLINS Model: HC634 A Pot.: 700 kVA Ubicació: P6 Sortida de fums = 15m	
Bateria de condensadors					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Bateria de condensadors	1.00	ESX04	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: CIRCUTOR Model: ??? Potència: ??? Ubicació: PS1	
Equip controlador recàrrega vehicles					

Planificació

Pàgina 22/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subsistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Equip controlador recàrrega vehicles	9.00	ESX05	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca: WALLBOX Model: Pulsar (8u) i Commander (1u) Ubicació: PS1	
Centre transformador					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Centre transformador - inspecció OCA	1.00	ECT01	Edifici Síntesi (INV-OK)		
Interruptor del centre de transformació					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor del centre de transformació	1.00	ECT02	Edifici Síntesi (INV-OK)	Ubicació: Centre de lliurament PB costat sortida emergència C/ Pere Martell	
Interruptor automàtic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor automàtic	1.00	ECT03	Edifici Síntesi (INV-OK)	Ubicació: PS1 - CT	
Línia de distribució					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia de distribució	1.00	ECT04	Edifici Síntesi (INV-OK)	Del centre de lliurament PB a Centre Transformador PS1	
Local del centre de transformació					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Local del centre de transformació	28.00	ECT05	Edifici Síntesi (INV-OK)	Ubicació: PS1 - CT	
Protecció elèctrica d'intensitat tensió					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Protecció elèctrica d'intensitat tensió	0		Edifici Síntesi (INV-OK)		
Protecció elèctrica d'intensitat tensió - TRAFO_01	1.00	ECT06	Edifici Síntesi (INV-OK)	Ubicació: PS1 - CT	
Protecció elèctrica d'intensitat tensió - TRAFO_02	1.00	ECT07	Edifici Síntesi (INV-OK)	Ubicació: PS1 - CT	
Seccionador i commutador					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Seccionador i commutador	1.00	ECT08	Edifici Síntesi (INV-OK)	Ubicació: PS1 - CT	
Transformador de potència					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Transformador de potència	0		Edifici Síntesi (INV-OK)		
Transformador de potència - TRAFO 01	1.00	ECT09	Edifici Síntesi (INV-OK)	Ubicació: PS1 - CT	
Transformador de potència - TRAFO 02	1.00	ECT10	Edifici Síntesi (INV-OK)	Ubicació: PS1 - CT	

Planificació

Pàgina 23/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Xarxa de connexió a terra					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa de connexió a terra - CT	30.00	ECT011	Edifici Síntesi (INV-OK)	Ubicació: PS1 - CT i PS3 Xarxa ferratges i neutre	
Llums de senyalització emergència					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llums de senyalització emergència	1.00	EIE01	Edifici Síntesi (INV-OK)	PENDENT INVENTARIAR !!!	
Interruptor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Interruptor	10001.00	ESX07	Edifici Síntesi (INV-OK)		
Endoll					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Endoll	10000.00	ESX08	Edifici Síntesi (INV-OK)		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor en línia					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extractor en línia	0		Edifici Síntesi (INV-OK)		
Extractor en línia - Sobrepressió escales (V1 V2 V3 V4)	4.00	VVF01	Edifici Síntesi (INV-OK)	1.- Escales C/ Pere Martell 2.- Escales sota rasant C/ Pere Martell 3.- Escales C/ Higiní Angès 4.- Escales sota rasant C/ Higiní Angès Ubicació: tots a P6	
Extractor en línia - Ventilació Aparcament	6.00	VVF02	Edifici Síntesi (INV-OK)	Impulsió / 3u / PS1 Extracció / 3u / PS1 PS2 PS3	
Extractor en línia - Ventilació Camerinos (E7)	2.00	VVF03	Edifici Síntesi (INV-OK)	EXTRACTOR: Marca: SODECA Model: CJSXR-315-1 Ubicació: P6 VENTILACIÓ: Marca: SODECA Model: ??? Ubicació: P2	
Extractor en línia - Ventilació Lavabos (E2 E3 E4 V5)	4.00	VVF04	Edifici Síntesi (INV-OK)	Nucli lavabos escala Pere Martell / E2 / P6 Nucli lavabos escala Higiní Angles / E3 / P6 Lavabos auditori i PB / E4 i V5 / PB	
Extractor en línia - Ventilació Sala Trafos (E6)	1.00	VVF05	Edifici Síntesi (INV-OK)	Marca:	

Planificació

Pàgina 24/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Recuperador de calor compacte rotatiu dinàmic menor o igual a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Recuperador de calor compacte rotatiu dinàmic menor o igual 70 kW (PB oficina)	1.00	VVF08	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: DIMATEK Model: DK-plus 05 PR-EC	
Conducte d'aire afectat pel RITE major de 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Conducte d'aire afectat pel RITE major de 70 kW	534.00	VVF06	Edifici Sintesi (INV-OK)	Aparcament = 80m/p x 3p = 240 m Lavabos = 6p x 5m/p x 2esc = 60 m Sobrepressió = 9p x 4m/p x 4esc = 144 m Camerinos i trafos = 7p x 4m/p x 2 = 56m CL4 = 6p x 4m/p + 10m = 34m TOTAL = 534 m	
Humidificador per polvorització menor igual de 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Humidificador - CL1 CL2	2.00	VVF0701	Edifici Sintesi (INV-OK)	Marca: DRISTEEM Model: HT-25 Pot.: 25 kW Ubicació: P6	
Humidificador - P4	3.00	VVF0702	Edifici Sintesi (INV-OK)	Ubicació: P4 (Pilars) Marca: CAREL Model: HUMISONIC UU04 Tipus: Per ultrasons amb dipòsit d'acumulació Capacitat: 4 kg/h (Aigua nebulitzada)	
Humidificador per polvorització menor igual de 70 kW	0	VVF07	Edifici Sintesi (INV-OK)		
CO detecció automàtica					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
CO detecció automàtica	17.00	VVF09	Edifici Sintesi (INV-OK)	Detector CO = 17 u Central DURAN model 203+	
Variador de velocitat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Variador de velocitat	1.00	VVF10	Edifici Sintesi (INV-OK)	Ventilador E6 Marca: ? Model: ?	
Caixa de mescla					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Caixa de mescla (VAV)	95.00	VVF11	Edifici Sintesi (INV-OK)	P1 = 17u (4u sense bateria) P2 = 17u (4u sense bateria) P3 = 21u (4u sense bateria) P4 = 19u (3u sense	

Planificació

Pàgina 25/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subsystema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Ventilador instal·lació tèrmica no afectat pel RITE				bateria) P5 = 21u (3u sense bateria) Total = 95u	
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Ventilador instal·lació tèrmica no afectat pel RITE	2.00	VVF12	Edifici Síntesi (INV-OK)	Cortines aire entrada principal (2u)	
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW	8.00	IRT01	Edifici Síntesi (INV-OK)		
Inspecció PCI, edifici ús administratiu, més de 5.000 fins a 10.000 m2					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Inspecció PCI, edifici ús administratiu, més de 5.000 fins a 10.000 m2	1.00	IRC01	Edifici Síntesi (INV-OK)		
IPE sistemes aire condicionat, potència entre 400 i 1.000 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
IPE sistemes aire condicionat, potència entre 400 i 1.000 kW	8.00	IRT02	Edifici Síntesi (INV-OK)		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa general evacuació primària	102.00	SXD01	Edifici Síntesi (INV-OK)	2 nuclis WCs i 50 mts per nucli Bombes Freàtiques (Ubicació: PS3)	
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta garatge basculant d'acer pintat motoritzat					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta garatge basculant d'acer pintat motoritzat	10.00	TPG01	Edifici Síntesi (INV-OK)		
Porta peatonal automàtica d'evacuació batent 1 full ús intensiu					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta peatonal automàtica d'evacuació batent 1 full ús intensiu	2.00	TIF04	Edifici Síntesi (INV-OK)	PB = 2u (entrada edifici)	
Porta accionam. manual general interior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta accionam. manual general interior	175.00	TIF01	Edifici Síntesi (INV-OK)	PS1 = 11u PB = 33u	

Planificació

Pàgina 26/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subsistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				P1 = 18u P2 = 22u P3 = 24u P4 = 27u P5 = 31u P6 = 9u TOTAL = 175u	
Porta peatonal manual d'evacuació entre 200 i 500 pers. 1 full general públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta peatonal manual d'evacuació entre 200 i 500 pers. 1 full general públic	60.00	TIF02	Edifici Síntesi (INV-OK)	PS3 = 11u PS2 = 12u PS1 = 14u PB = 5u P1 = 4u P2 = 3u P3 = 3u P4 = 3u P5 = 3u P6 = 2u Total = 60u	
Porta peatonal manual d'evacuació entre 200 i 500 pers. 2 fulls general públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta peatonal manual d'evacuació entre 200 i 500 pers. 2 fulls general públic	32.00	PORT03	Edifici Síntesi (INV-OK)	PS3 = 1u PS2 = 0u PS1 = 5u PB = 10u P1 = 3u P2 = 4u P3 = 3u P4 = 3u P5 = 3u P6 = 0u Total = 32u	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Cortina interior enrotllable tipus screen	1150.00	FOB01	Edifici Síntesi (INV-OK)	Manuals: PB = 0u P1 = 8u P2 = 12u P3 = 17u P4 = 20u P5 = 18u Motoritzades: PB = 14u P1 = 32u P2 = 37u P3 = 36u P4 = 37u P5 = 37u TOTAL = 268u Càlcul = 2,5 m2/u PB = 40m P1 = 75m P2 = 80m P5- P4 -P3 = 95 m/planta TOTAL = 480m	
Motorització cortina					

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Motorització cortina	193.00	FOB03	Edifici Síntesi (INV-OK)	Ubicació: PB = 14 u P1 = 32 u P2 = 37 u P3 = 36 u P4 = 37 u P5 = 37 u
Finestra general exterior					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Finestra general exterior	172.00	FOB02	Edifici Síntesi (INV-OK)	PB = 0u P1 = 9u P2 = 14u P3 = 21u P4 = 21u P5 = 21u TOTAL = 86u 2 m2/u
Instal·lació de gas-combustible					
Nom Element Manteniment					
Dipòsit aeri de gasoil general					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Dipòsit aeri de gasoil general	2.00	CGO01	Edifici Síntesi (INV-OK)	PS1 = 3.000 L P6 = 1.000 L
Xarxa distribució gas-oil d'acer					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Xarxa distribució gas-oil d'acer	100.00	CGO02	Edifici Síntesi (INV-OK)	Xarxa + grup a pressió
U - Instal·lacions d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Filtres					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Equip d'Osmosis Inversa	1.00	AT01	Edifici Síntesi (INV-OK)	Ubicació: P4 (Cambra neteja) Marca: Model: Producció: 80/100 l/h
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > Arxiu (INV-OK)				041301	
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Sistema de control i gestió instal. afectat pel RITE					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Sistema de control i gestió instal. afectat pel RITE	12.00	CGC01	Arxiu (INV-OK)	Aparell: Quadre Comandament Marca: KIT SETTEMP Ref. VE 10 822 Quantitat: 2 u Ubicació P1: 1 Dipòsit A1 1 Dipòsit A2

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Aparell: Termostats Marca: ASPEN Ref: FP2092 Quantitat: 5 u Ubicació P1: 2 Oficines 1 despatx Direcció 1 Sala Consulta 1 Office	
				Aparell: Sonda Detecció Aigua Marca: CAREL Ref: FLO5000000 Quantitat: 3u Ubicació: P0 - Diposit B3	
				Aparell: Sonda de Pressió Marca: S&P Ref: DPS-2-30 Quantitat: 1u Ubicació: P0	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	11.00	CCO01	Arxiu (INV-OK)	Unitat: CCO01.1 Marca: CLIMAVENETA Model: OPCBRC-AX 015 Tipus: Terra Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 16,3 KW Ubicació: P0 – Dipòsit B3 Vinculada a maq. EXT: CCO02.1	
				Unitat: CCO01.2 Marca: CLIMAVENETA Model: OPCBRC-AX 015 Tipus: Terra Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 16,3 KW Ubicació: P0 – Dipòsit B3 Vinculada a maq. EXT: CCO02.2	
				Unitat: CCO01.3 Marca: CLIMAVENETA Model: OPCBRC-AX 015 Tipus: Terra Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 16,3 KW Ubicació: P0 – Dipòsit B3 Vinculada a maq. EXT: CCO02.3	

Nom Espai		Codi Espai		
<u>Nom Subistema</u>				
<u>Nom Element Manteniment</u>				
<u>Element Inventariat</u>	<u>Ut.</u>	<u>Codi Inventari</u>	<u>Espai</u>	<u>Fitxa Tècnica</u>
				Unitat: CCO01.4 Marca: PANASONIC Model: CU-E12MKEW Tipus: Paret Sistema: R410A; 2x1 Pot. frigorífica: 5,20 KW Ubicació: P0 - Sala Tractaments Especials. Vinculada a maq. EXT: CCO02.4
				Unitat: CCO01.5 Marca: PANASONIC Model: CU-E12MKEW Tipus: Paret Sistema: R410A; 2x1 Pot. frigorífica: 5,20 KW Ubicació: P0 - Sala RACK Vinculada a maq. EXT: CCO02.4
				Unitat: CCO01.6; CCO01.7; CCO01.8; CCO01.9; CCO01.10; CCO01.11 Marca: PANASONIC Model: S-28MU1E5 Tipus: Cassette Sistema: VRV; R410A; 6x1 Pot. frigorífica: 15,5 KW Ubicació: P1 – Despatx Direcció Vinculada a maq. EXT: CCO02.5

Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor

Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	5.00	CCO02	Arxiu (INV-OK)	Unitat: CCO02.1 Marca: CLIMAVENETA Model: OPCBRC-AX 015 Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 16,3 KW Ubicació: P0 - Gabia Façana Exterior Vinculada a maq. EXT: CCO01.1	
				Unitat: CCO02.2 Marca: CLIMAVENETA Model: OPCBRC-AX 01 Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 16,3	

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				KW Ubicació: P0 - Gabia Façana Exterior Vinculada a maq. INT: CCO01.2	
				Unitat: CCO02.3 Marca: CLIMAVENETA Model: OPCBRC-AX 015 Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 16,3 KW Ubicació: P0 - Gabia Façana Exterior Vinculada a maq. INT: CCO01.3	
				Unitat: CCO02.4 Marca: PANASONIC Model: CU-E12MKEW Sistema: R410A; 2x1 Pot. frigorífica: 5,2 KW Ubicació: P0 - Gabia Façana Exterior Vinculada a maq. INT: CCO01.4 i CCO01.5	
				Unitat: CCO02.5 Marca: PANASONIC Model: S-28MU1E5 Sistema: VRV; R410A; 6x1 Pot. frigorífica: 15,5 KW Ubicació: P0 - Gabia Façana Exterior Vinculada a maq. INT: CCO01.6; CCO01.7; CCO01.8; CCO01.9; CCO01.10; CCO01.11	

Protecció contra incendis

Nom Element Manteniment				
Extintor manual de pols seca				
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
Extintor manual de pols seca	18.0 0	IEX03	Arxiu (INV-OK)	Ubicació: 9 P0 9 P1
Boca d'incendi				
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
Boca d'incendi	2.00	IEX01	Arxiu (INV-OK)	Tipus: 25 Ubicació: 1 P0 1 P1

Planificació

Pàgina 31/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	6.00	IEX02	Arxiu (INV-OK)	Ubicació: 3 P0 3 P1	
Xarxa canonades incendis					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa canonades incendis	2.00	IEX04	Arxiu (INV-OK)		
Centraleta control d'incendis					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Centraleta control d'incendis	4.00	IPD01	Arxiu (INV-OK)	CENTRALETA 01 - GENERAL Marca: HONEYWELL Model: NOTIFIER LD50 Ubicació: P0 Sala de control CENTRALETA 02, 03 i 04 - EXTINCIÓ AUTOMÀTICA Marca: HONEYWELL Ref: NOTIFIER RPr1 Ubicació: P0 Sala de Control Zona a cobrir: Dipòsits 1, 2 i 3	
Polsador manual alarma incendis general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Polsador manual alarma incendis general	33.00	IPD04	Arxiu (INV-OK)	POLSAADOR 01 - GENERAL Ubicació: P0: 4 P1: 2 POLSAADOR 02 - EXTINCIÓ AUTOMÀTICA FE-13 Ubicació: P0 (9 Inici + 6 Aturada) P1 (6 Inici + 6 Aturada)	
Comporta tallafoc d'acer galvanitzat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Comporta tallafoc d'acer galvanitzat	6.00	IPD02	Arxiu (INV-OK)	Ubicació: P0 Marca: SIEMENS Ref: MADEL FOC-EIS-120 M7F 24v	
Detector iònic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Detector iònic	39.00	IPD03	Arxiu (INV-OK)	Ubicació: P0: 10 P1: 29	
Senyal fotoluminiscent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Senyal fotoluminiscent	40.00	ISE01	Arxiu (INV-OK)	Ubicació: 21 P0 + 19 P1	

Planificació

Pàgina 32/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Botelles d'heptafluorpropà (HFC-227 ea) sistema centralitzat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
FE-13 Botelles d'heptafluorpropà (HFC-227 ea) sistema centralitzat 0	12.0	IEX05	Arxiu (INV-OK)	Ubicació: 12 P0 Gàbia exterior (6 en desús)	
Difusors agent extintord'heptafluorpropà (HFC-227 ea)					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
FE-13 Difusors agent extintord'heptafluorpropà (HFC-227 ea)	12.0	IEX06	Arxiu (INV-OK)	Ubicació: 12 P1 Dipòsits 1, 2 i 3	
Rètol d'extinció disparada					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
FE-13 Rètol d'extinció disparada 0	16.0	IEX07	Arxiu (INV-OK)	Ubicació: 8 P0 8 P1 (4 Inici + 4 Parada x planta)	
Xarxa canonades difusors agent extintord'heptafluorpropà (HFC-227 ea)					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
FE-13 Xarxa canonades difusors agent extintord'heptafluorpropà (HFC-227 ea)	3.00	IEX08	Arxiu (INV-OK)	Ubicació: 1x cada Dipòsit (B1+B2+B3)	
Sirena acústica i òptica					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Sirena acústica i òptica	7.00	IPD05	Arxiu (INV-OK)	Ubicació: P0: 3 P1: 4	
Retenidor electromagnètic edifici públic porta tallafoc general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Retenidor electromagnètic edifici públic porta tallafoc general	12.0	IPD06	Arxiu (INV-OK)	Ubicació: P0: 6 P1: 6	
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari inodor	3.00	AAS02	Arxiu (INV-OK)	Ubicació: 1 P0 + 2 P1	
Aparell sanitari lavabo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari lavabo	3.00	AAS03	Arxiu (INV-OK)	Ubicació: 1 P0 + 2 P1	
Aparell sanitari abocador					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari abocador	1.00	AAS01	Arxiu (INV-OK)	Ubicació: P0	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	

Planificació

Pàgina 33/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	6.00	AAF01	Arxiu (INV-OK)	Ubicació: 3 P0 + 3 P1	
Descalcificador					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Descalcificador	2.00	AAF02	Arxiu (INV-OK)	Marca: ATH Ref: MINI-700/004/T Ubicació: P0 Cambra Neteja	
Xarxa de canonades					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa de canonades	450.00	AAF03	Arxiu (INV-OK)	Total: 3 u. 1 Ús: Industrial Compost per: 1 Comptador: Dins registre mur entrada P0 2 Registres P0 1 Ús: Contra Incendis Compost per: 1 Comptador: P0 Dins registre mur entrada 1 Ús: Reg 1 Mànegua flexible. 1 Clau de pas	
Circuit d'aigua ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua ús públic	3.00	AAF04	Arxiu (INV-OK)	Ús: 1 Industrial 1 Contra Incendis 1 Reg	
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Terminal d'usuari vídeo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Terminal d'usuari vídeo	2.00	SPE01	Arxiu (INV-OK)	Marca: TEGUI Ubicació: 1 Element Interior: P1 1 Element Exterior: P0	
Instal·lació de transport					
Nom Element Manteniment					
Ascensor velocitat > 0,15 m/s elèctric, ús públic o industrial					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Ascensor velocitat > 0,15 m/s elèctric, ús públic o industrial	2.00	TAE01	Arxiu (INV-OK)	Marca: AYSSA RAE: 980002931-L Tipus: Electromecànic Capacitat: 8 Persones Càrrega: 630 Kg Núm.	

Planificació

Pàgina 34/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
				embarcaments: 2 Ultima inspecció 3/7/2019 - proxima 3/7/2021	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Quadre general BT	6.00	ESX01	Arxiu (INV-OK)	Quadre general BT Ubicació: P0: 1 Quadres Secundaris Ubicació: P0: 5	
Línia principal de terra					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia principal de terra	1.00	ESX03	Arxiu (INV-OK)		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX02	Arxiu (INV-OK)	Potencia contractada: Tarifa triple 23 KW; 23 KW; 31,177 KW Peatge d'accés: 3.0A Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 Mur entrada.	
Llum decoratiu interior general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llum decoratiu interior general	189. 00	EIE01	Arxiu (INV-OK)	Ubicació: P0: 102 u P1: 87 u	
SAI					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
SAI	1.00	EPS01	Arxiu (INV-OK)	Marca: SALICRU Ref: SLC-10000/3- TWIN PRO Ubicació: P0 Sala RAC	
Llums de senyalització emergència					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llums de senyalització emergència	90.0 0	EIE02	Arxiu (INV-OK)	Ubicació: 39 P0 + 51 P1	
Interruptor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor	451. 00	ESX04	Arxiu (INV-OK)		
Endoll					

Planificació

Pàgina 35/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Endoll	450.00	ESX05	Arxiu (INV-OK)		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extractor de sostre	10.00	VVF03	Arxiu (INV-OK)	EN LINIA Marca: S&P Ref: MFL-250 F Ubicació: P0: 2 Utilitat: 1x Impulsió + 1x Extracció Marca: S&P Ref: CVB-1100/250 Ubicació: P0: 2 Utilitat: 1x Impulsió + 1x Extracció Marca: S&P Ref: TD-1300/250 Ubicació: P0: 1 Utilitat: Sobrepressió en cas d'incendi DE SOSTRE Marca: _ _ _ _ Ref: _ _ _ _ Ubicació: PC: 2 Utilitat: Extracció Marca: S&P Ref: SILENT 100 Ubicació: P0: 1 - WC P1: 2 - WC's Utilitat: Extracció	
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW	1.00	VVF05	Arxiu (INV-OK)	Tipus: Entàlpic Capacitat: 650 m3/h. Model: RCH 650/EC/G/G4+F9 Marca: TECNAVENT Ubicació: P1 (Fals sostre - Vestíbul)	
Difusor d'aire afectat pel RITE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Difusor d'aire afectat pel RITE	15.00	VVF01	Arxiu (INV-OK)	Ubicació: Planta 01	
Reixa ventilació CTE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Reixa ventilació CTE	22.00	VVF02	Arxiu (INV-OK)	Ubicació: P0: 16 u P1: 6 u	
Humidificador per polvorització menor igual de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	

Planificació

Pàgina 36/336

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Deshumidificador - Dipòsits	4.00	VVF0401	Arxiu (INV-OK)	Marca: CIMA Ref: MDH125A Ubicació: P1 2 Diposit A1 2 Diposit A2	
Humidificador - Oficines	1.00	VVF0402	Arxiu (INV-OK)	Marca: CAREL Ref: HEATERTEAM PROCESS Capacitat: Fins a 4 kg/h. de vapor, monofàsic. Ubicació: P1 (Sala 4)	
Humidificador per polvorització menor igual de 70 kW	0	VVF04	Arxiu (INV-OK)		
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW	8.00	IRT02	Arxiu (INV-OK)		
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW	8.00	IRT01	Arxiu (INV-OK)		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa general evacuació primària	3.00	SXD01	Arxiu (INV-OK)	Xarxa 01 - Aigües Fecals Xarxa 02 - Aigües Pluvials	
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta garatge basculant d'acer pintat motoritzat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta garatge basculant d'acer pintat motoritzat	1.00	TPG01	Arxiu (INV-OK)	Ubicació: 1 P0 - Nau magatzem	
Porta accionam. manual general interior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta accionam. manual general interior	31.0 0	TIF01	Arxiu (INV-OK)	Ubicació/Tipus: Simple abatible: P0: 11 P1: 12 Doble abatible: P0: 5 P1: 1 Corredissa: P0: 1 (Porta tanca	

Planificació

Pàgina 37/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
				metàl·lica) P1: 1	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	Arxiu (INV-OK)	Ubicació: 9 P1	
Finestra general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	Arxiu (INV-OK)	Material: Alumini Tipus/Ubicació Abatible: 2 P1 Fixes: 10 P1 Total 12 u.	
Cobertes					
Nom Element Manteniment					
Claraboia prefabricada fixa de policarbonat perfils alumini lacat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Claraboia prefabricada fixa de policarbonat perfils alumini lacat	7.00	CES01	Arxiu (INV-OK)		

DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > C/ Gasòmetre (INV-OK)003001

DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > C/ Gasòmetre (INV-OK) 003001

Nom Subistema

Instal·lació de climatització

Nom Element Manteniment

Split unitat interior afectat pel RITE fred calor

Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	12.00	CCO02	C/ Gasòmetre (INV-OK)	Ubicació: Veure elements a la llista adjunta

Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor

Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	4.00	CCO01	C/ Gasòmetre (INV-OK)	Unitat: CCO01.1 Unitat Interior: CCO02.5 + CCO02.6 + CCO02.7 + CCO02.8 Unitat: CCO01.2 Ubicació: Oficines - c/Gasometre Unitat Interior: CCO02.1 + CCO02.2 + CCO02.3 Unitat: CCO01.3 Marca: GENERAL Ref: AOH7USNC Ubicació: Oficines - c/Gasometre

Planificació

Pàgina 38/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Unitat Interior: CCO02.4	
				Unitat: CCO01.4 Marca: GENERAL Ref: AOH7USNC Ubicació: Oficines - c/Gasometre Unitat Interior: CCO02.9 + CCO02.10 + CCO02.11 +	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual de pols seca	3.00	IEX02	C/ Gasòmetre (INV-OK)	Pes: 6k Ubicació: P1	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	1.00	IEX01	C/ Gasòmetre (INV-OK)	Pes: 5kg Ubicació: P1	
Senyal fotoluminiscent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Senyal fotoluminiscent	4.00	ISE01	C/ Gasòmetre (INV-OK)	Ubicació: P1	
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari inodor	4.00	AAS03	C/ Gasòmetre (INV-OK)	Ubicació: P1	
Aparell sanitari lavabo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari lavabo	4.00	AAS02	C/ Gasòmetre (INV-OK)	Ubicació: P1	
Aparell sanitari abocador					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari abocador	1.00	AAS01	C/ Gasòmetre (INV-OK)	Ubicació: P1	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	2.00	AAF01	C/ Gasòmetre (INV-OK)	Ubicació: P1	
Xarxa de canonades					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa de canonades	300.00	AAF03	C/ Gasòmetre (INV-OK)	Ubicació: P1	
Circuit d'aigua ús públic					

Planificació

Pàgina 39/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF02	C/ Gasòmetre (INV-OK)	Ubicació: P1	
Termo elèctric					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Termo elèctric	1.00	ACI01	C/ Gasòmetre (INV-OK)	Ubicació: P1 Marca: SIMAT Ref: SIM 30 R ES Capacitat: 30 l.	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS	2.00	ACI02	C/ Gasòmetre (INV-OK)		
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Terminal d'usuari vídeo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Terminal d'usuari vídeo	2.00	SPE01	C/ Gasòmetre (INV-OK)	TERMINAL USUARI ÀUDIO: 1u P1: 1 (Vestíbul entrada) TIMBRE: 1u Ubicació: P1: 1 Brunzidor (Vestíbul entrada) P1: 1 Polsador (Replà Porta entrada)	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Quadre general BT	2.00	ESX03	C/ Gasòmetre (INV-OK)	QUADRE GENERAL Ubicació: 1 P1 QUADRE SECUNDARI Ubicació: 1 P1	
Línia principal de terra					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Línia principal de terra	1.00	ESX02	C/ Gasòmetre (INV-OK)		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	C/ Gasòmetre (INV-OK)	Potencia contractada: Tarifa única: 10,000 KW Peatge d'accés 2.0A Compost per: 1 Comptador Elèctric	

Planificació

Pàgina 40/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
				Ubicació: P0: Vestíbul entrada	
Llum decoratiu interior general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llum decoratiu interior general	81.00	EIE01	C/ Gasòmetre (INV-OK)	Ubicació: P1: 81 u	
Llums de senyalització emergència					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llums de senyalització emergència	21.00	EIE02	C/ Gasòmetre (INV-OK)	Ubicació: P1	
Interruptor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor	301.00	ESX04	C/ Gasòmetre (INV-OK)		
Endoll					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Endoll	300.00	ESX05	C/ Gasòmetre (INV-OK)		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extractor de sostre	5.00	VVF01	C/ Gasòmetre (INV-OK)	Marca: S&P Ubicació: P1	
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW	3.00	VVF02	C/ Gasòmetre (INV-OK)	Unitat Interior: P1 - Conductes Unitat Exterior: Terrassa Pati Interior EXT 05, EXT 06	
Reixa ventilació CTE					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Reixa ventilació CTE	33.00	VVF04	C/ Gasòmetre (INV-OK)	Ubicació: P1	
Conducte ventilació CTE					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Conducte ventilació CTE	2.00	VVF03	C/ Gasòmetre (INV-OK)	Ubicació: P1	
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa general evacuació primària	3.00	SXD01	C/ Gasòmetre (INV-OK)	Xarxa 01 - Aigües Fecals	

Nom Espai			Codi Espai		
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Xarxa 02 - Aigües Pluvials	
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta accionam. manual general interior	18.00	TIF01	C/ Gasòmetre (INV-OK)	PORTES INTERIORS Ubicació/Tipus: Simple abatibles: P1: 18	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	C/ Gasòmetre (INV-OK)	Total: 18u MANUALS: 15u Ubicació: P1 MOTORITZADES: 3u Ubicació: P1	
Motorització cortina					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Motorització cortina	3.00	FOB03	C/ Gasòmetre (INV-OK)	Ubicació: P1: 3 u	
Finestra general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	C/ Gasòmetre (INV-OK)	FINESTRES: 16u Ubicació/Tipus: Doble corredisses: P1: 8 Fixes: P1: 8 PORTES BALCONERES: 2u Ubicació/Tipus: Simple abatible: P1: 2	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > Museu d'Art Modern (INV-OK) 004101					
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Fan-coil					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Fan-coil	12.00	CIC07	Museu d'Art Modern (INV-OK)	P2 Oficines = 12u	
Bomba de calor aire-aigua menys de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Bomba de calor aire-aigua menys de 70 kW	1.00	CIC05	Museu d'Art Modern (INV-OK)	THERMOCOLD DOMINO HP 150 ZH B1	

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Pot. Frig.= 47,50kW Unitat Exterior = PC Unitats interiors = P2 oficines	
Sistema de control i gestió instal. afectat pel RITE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Sistema de control i gestió instal. afectat pel RITE	2501.00	CGC01	Museu d'Art Modern (INV-OK)		
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	3.00	CIC03	Museu d'Art Modern (INV-OK)	EQUIP 1: DAIKIN RXS71FAV1B8 R410A 8,5kW int: Cortina aire entrada / ext: PC EQUIP 2 i 3: DAIKIN RXS35G2V1B R410A 3,50kW int: P3 / ext: PC	
Bomba centrífuga, instal·lació afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació major de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Bomba centrífuga, instal·lació afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació major de 70 kW	2.00	CIC06	Museu d'Art Modern (INV-OK)	GRUNDFOS UPS-5	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	3.00	CIC04	Museu d'Art Modern (INV-OK)	EQUIP 1: DAIKIN RXS71FAV1B8 R410A 8,5kW int: Cortina aire entrada / ext: PC EQUIP 2 i 3: DAIKIN RXS35G2V1B R410A 3,50kW int: P3 / ext: PC	
Dipòsit d'inèrcia d'instal·lacions tèrmiques públic menor o igual a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Dipòsit d'inèrcia d'instal·lacions tèrmiques públic menor o igual a 70 kW	1.00	CIC09	Museu d'Art Modern (INV-OK)	IDROGAS 200-AR-A Ubicació: PC	
Xarxa canonades circuit aigua calenta de potència menor o igual a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa canonades circuit aigua calenta de potència menor o igual a 70 kW	2500.00	CIC08	Museu d'Art Modern (INV-OK)		
Unitat exterior VRV de potència menor o igual a 70 kW, sense recuperació calor, condensada per aire, en instal·lació de potència major de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Unitat exterior VRV de	3.00	CC001	Museu d'Art	3u DAIKIN	

Planificació

Pàgina 43/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
potència menor o igual a 70 kW, sense recuperació calor, condensada per aire, en instal·lació de potència major de 70 kW			Modern (INV-OK)	REYQ16PY1B R410A Pot.Frig.=45kW/u Ubicació: PC	
Unitat interior VRV de conducte, en instal·lació de potència major de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Unitat interior VRV de conducte, en instal·lació de potència major de 70 kW	11.00	CIC02	Museu d'Art Modern (INV-OK)	Conductes: PB = 1u (sala 6) PB = 1u (sales 7-8-9) P1 = 1u (sales 12-13-16-17-18-19-20) Mural: P2 = 2u (Magatzem) Cassette: PB = 4u (recepció) PB = 2u (sala 5) DAIKIN REYQ16PY1B R410A Pot. frig.=45kW	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Detector de fum òptic i de flama					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Detector de fum òptic i de flama	71.00	IPD04	Museu d'Art Modern (INV-OK)	PS1 = 9u PB = 17u P1 = 16u P2 = 18u P3 = 11u Total = 71u	
Extintor manual de pols seca					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual de pols seca	25.00	IEX02	Museu d'Art Modern (INV-OK)	PS1 = 4u PB = 8u P1 = 5u P2 = 7u P3 = 1u	
Parallamps					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Parallamps	1.00	IPR01	Museu d'Art Modern (INV-OK)		
Boca d'incendi					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Boca d'incendi	7.00	IEX01	Museu d'Art Modern (INV-OK)	PS1 = 1u PB = 2u P2 = 3u P3 = 1u	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	6.00	IEX03	Museu d'Art Modern (INV-OK)	PS1 = 2u PB = 2u P2 = 2u	

Planificació

Pàgina 44/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Xarxa canonades incendis					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa canonades incendis	2501.00	IEX05	Museu d'Art Modern (INV-OK)		
Grup de pressió					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Grup de pressió	1.00	IEX04	Museu d'Art Modern (INV-OK)	PRINZE model? Dipòsit el mateix AFS Ubicació: PS1	
Retenidor electromagnètic edifici públic porta tallafoç menor igual de 500 pers.					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Retenidor electromagnètic edifici públic porta tallafoç menor igual de 500 pers.	2.00	IPD02	Museu d'Art Modern (INV-OK)	PB	
Centraleta control d'incendis					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Centraleta control d'incendis	1.00	IPD01	Museu d'Art Modern (INV-OK)		
Polsador manual alarma incendis general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Polsador manual alarma incendis general	8.00	IPD05	Museu d'Art Modern (INV-OK)	PB = 4u P1 = 3u P2 = 1u	
Comporta tallafoç d'acer galvanitzat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Comporta tallafoç d'acer galvanitzat	1.00	IPD03	Museu d'Art Modern (INV-OK)	PB entre sala 7 i 8	
Senyal fotoluminiscent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Senyal fotoluminiscent	100.00	CISE01	Museu d'Art Modern (INV-OK)	PENDENT nº unitats	
Sirena acústica i òptica					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Sirena acústica i òptica	2.00	IPD06	Museu d'Art Modern (INV-OK)	P2 = 1u P3 = 1u	
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari inodor	10.00	AAS04	Museu d'Art Modern (INV-OK)	PB = 4u P1 = 4u P2 = 1u P3 = 1u	
Aparell sanitari lavabo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari lavabo	10.00	AAS03	Museu d'Art Modern (INV-OK)	PB = 4u P1 = 4u P2 = 1u	

Planificació

Pàgina 45/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
P3 = 1u					
Aparell sanitari abocador					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari abocador	2.00	AAS01	Museu d'Art Modern (INV-OK)	PB = 1u P2 = 1u	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	13.00	AAF06	Museu d'Art Modern (INV-OK)	PS1 = 4u PB = 1u P2 = 2u P3 = 5u PC = 1u Total = 13u	
Descalcificador					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Descalcificador	2.00	AAF07	Museu d'Art Modern (INV-OK)	Ubicació: PS1	
Xarxa de canonades					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa de canonades	2556.00	AAF02	Museu d'Art Modern (INV-OK)		
Circuit d'aigua ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF01	Museu d'Art Modern (INV-OK)		
Aparell sanitari plat dutxa					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari plat dutxa	1.00	AAS02	Museu d'Art Modern (INV-OK)	P3 = 1u	
Grup de pressió					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Grup de pressió	3.00	AAF03	Museu d'Art Modern (INV-OK)	2 unitats de: Marca: PRINZE Model: CPT 15n Vas expansió i quadre control + Bomba Recirculació: Marca: CALPEDA Model: NMDM 20/110Z Ubicació: PS1	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	7.00	AAF05	Museu d'Art Modern (INV-OK)	PB = 4u P1 = 3u	
Termo elèctric					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Termo elèctric	1.00	ACI02	Museu d'Art	TROPIC	

Planificació

Pàgina 46/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
			Modern (INV-OK)	100 litres Ubicació: P3	
Dipòsit d'aigua de consum públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Dipòsit d'aigua de consum públic	28.0 0	AAF04	Museu d'Art Modern (INV-OK)	Servei de consum i contra incendis Ubicació: PS1	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS	51.0 0	ACI01	Museu d'Art Modern (INV-OK)		
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Pantalla leds					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Pantalla leds	5.00	AIM01	Museu d'Art Modern (INV-OK)	6u Càlcul: 1,20 x 0,70 = 0,84 m2 aprox	
Equip amplificador central					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Equip amplificador central	1.00	AME01	Museu d'Art Modern (INV-OK)	Planta B 1 Micròfon Sobretaula 3 zones (Mod. ENVIRO CM 08) 1 Amplificador	
Equip d'amplificació i distribució TV					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Equip d'amplificació i distribució TV	1.00	AAN01	Museu d'Art Modern (INV-OK)		
Instal·lació de transport					
Nom Element Manteniment					
Plataforma per a cadira de rodes					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Plataforma per a cadira de rodes	1.00	TPR01	Museu d'Art Modern (INV-OK)		
Ascensor velocitat > 0,15 m/s d'impulsió oleodinàmica, ús públic o industrial					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Ascensor velocitat > 0,15 m/s d'impulsió oleodinàmica, ús públic o industrial	5.00	TAO01	Museu d'Art Modern (INV-OK)	Ascensor hidràulic 5 aturades Capacitat: 12 p RAE 430006355	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	

Planificació

Pàgina 47/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Quadre general BT	8.00	ESX03	Museu d'Art Modern (INV-OK)	PB = 5u P1 = 1u P2 = 1u P3 = 1u	
Línia principal de terra					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia principal de terra	1.00	ESX02	Museu d'Art Modern (INV-OK)		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Museu d'Art Modern (INV-OK)		
Llum decoratiu interior general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llum decoratiu interior general	460.00	EIE02	Museu d'Art Modern (INV-OK)	PS-1= 58 u (20 estoc) P0 = 135 u P1 = 131 u P2 = 98 u P3 = 14 u PC = 6 u Façana = 18 u	
Sistema de regulació, control i gestió enllumenat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Sistema de regulació, control i gestió enllumenat	1.00	EIE03	Museu d'Art Modern (INV-OK)		
Llums de senyalització emergència					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llums de senyalització emergència	74.00	EIE01	Museu d'Art Modern (INV-OK)	PS1 = 10u PB = 23u P1 = 16u P2 = 17u P3 = 8u Total = 74u	
Interruptor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor	2501.00	ESX05	Museu d'Art Modern (INV-OK)		
Endoll					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Endoll	2500.00	ESX04	Museu d'Art Modern (INV-OK)		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extractor de sostre	3.00	VVF04	Museu d'Art Modern (INV-OK)	PB = 2u (WC i sala actes) P1 = 1u (ascensor)	
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW					

Planificació

Pàgina 48/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW	2.00	VVF05	Museu d'Art Modern (INV-OK)	P2 Oficines: S&P (CADB-D 08 CH DP 25 F7) PB Sala Actes: INTERCLISA (SCAV-144-T)	
Difusor d'aire afectat pel RITE					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Difusor d'aire afectat pel RITE	6.00	VVF03	Museu d'Art Modern (INV-OK)	PB = 4u P1 = 2u	
Reixa ventilació CTE					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Reixa ventilació CTE	86.00	VVF06	Museu d'Art Modern (INV-OK)	PS1 = 1u PB = 38u P1 = 38u P2 = 9u Total = 86u	
Conducte ventilació CTE					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Conducte ventilació CTE	90.00	VVF07	Museu d'Art Modern (INV-OK)	PB = 2u P1 = 1u Càlcul = 30 m/u	
Caixa de mescla					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Caixa de mescla	7.00	VVF01	Museu d'Art Modern (INV-OK)	Comportes regulació PB = 3u P1 = 2u P2 = 2u	
Ventilador instal·lació tèrmica no afectat pel RITE					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Ventilador instal·lació tèrmica no afectat pel RITE	3.00	VVF02	Museu d'Art Modern (INV-OK)	Cortines d'Aire PB = 1u P1 = 2u	
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW	8.00	IRT01	Museu d'Art Modern (INV-OK)		
Inspecció PCI, edifici ús públic, més de 1.000 fins a 5.000 m2					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Inspecció PCI, edifici ús públic, més de 1.000 fins a 5.000 m2	1.00	IRC01	Museu d'Art Modern (INV-OK)		
IPE sistemes aire condicionat, potència entre 70 i 400 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
IPE sistemes aire condicionat, potència entre 70 i 400 kW	8.00	IRT02	Museu d'Art Modern (INV-OK)		

Nom Espai

Codi Espai

Nom Subistema

Instal·lació de sanejament

Nom Element Manteniment

Xarxa general evacuació primària

Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
Xarxa general evacuació primària	51.00	SXD01	Museu d'Art Modern (INV-OK)	

Tancaments i divisòries interiors

Nom Element Manteniment

Porta accionam. manual general interior

Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
Porta accionam. manual general interior	70.00	TIF01	Museu d'Art Modern (INV-OK)	PS1 = 12u PB = 14u P1 = 8u P2 = 20u P3 = 15u PC = 1u Total = 70u

Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 1 full ús intensiu

Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 1 full ús intensiu	1.00	TIF03	Museu d'Art Modern (INV-OK)	

Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 2 fulls ús intensiu

Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 2 fulls ús intensiu	2.00	TIF02	Museu d'Art Modern (INV-OK)	

Façanes

Nom Element Manteniment

Cortina interior enrotllable tipus screen

Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
Cortina interior enrotllable tipus screen	154.80	FOB01	Museu d'Art Modern (INV-OK)	Manuals: P2 = 30u Motoritzades: P1 = 10u PB = 3u Total = 43u Càlcul: 1,2m x 2m = 2,4m2

Motorització cortina

Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
Motorització cortina	13.00	FOB03	Museu d'Art Modern (INV-OK)	Ubicació: P1: 10 u PB: 3 u

Tendal motoritzat tèxtil

Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
Tendal motoritzat tèxtil	40.00	FPR02	Museu d'Art Modern (INV-OK)	Sota claraboies (2u)

Finestra general exterior

Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
Finestra general exterior	320.24	FOB02	Museu d'Art Modern (INV-OK)	FINESTRES (152m2):

Nom Espai			Codi Espai		
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				PS 1 = 14u PB = 7u P1 = 5u P2 = 36u P3 = 3u Total = 65u Càlcul: 1,2mx2m= 2,4m2/u BALCONERES (52,8m2): P1 = 10u P2 = 2u P3 = 3u Càlcul: 1,6mx2,2m = 3,52m2/u PORTICONS (115,44m2): P1 = 10u P2 = 26u P3 = 3u Càlcul: (2,4+3,52)/2 = 2,96m2/u	
Reixa general exterior fixa					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Reixa general exterior fixa	5.00	FPR01	Museu d'Art Modern (INV-OK)	P3 = 2u Càlcul: 2,5m2/u	
Cobertes					
Nom Element Manteniment					
Claraboia prefabricada fixa de policarbonat perfils alumini lacat					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Claraboia prefabricada fixa de policarbonat perfils alumini lacat	84.00	CES01	Museu d'Art Modern (INV-OK)		
Línia de vida de coberta amb suport platina					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Línia de vida de coberta amb suport platina	70.00	CES02	Museu d'Art Modern (INV-OK)	Línies de vida: 3u Punts ancoratge: 4u	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > Naus Reus (INV-OK)					
003701					
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	15.00	CCO01	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: - PA: Nau vehicles INT 01 Vestuaris PANASONIC 5,0 Kw 1ut CS-TE50TKEW R410A 1x1 - PA: Nau Vehicl INT 02 Vestuaris PANASONIC 3,50 Kw 1ut	

Nom Espai		Codi Espai		
Nom Subistema				
Nom Element Manteniment				
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
				CS-TE35TKEW R410A 1x1
				- P0: Nau mgtzem INT 03 Despatx PANASONIC 3,50 Kw 1ut CS-TE35TKEW R410A 1x1
				- PA: Nau laborat INT 04 Oficina SG KOSNER 3,50 Kw 1ut KSTI-12C R410A 1x1
				- PA: Nau laborat INT 05 Despatx 1 PANASONIC 2,80 Kw 1ut A93KE R22 1x1
				- PA: Nau laborat INT 06 Menjador PANASONIC 3,55 Kw 1ut CS-A125KE R22 1x1
				- PA: Nau laborat INT 07 Despatx 2 PANASONIC 2,80 Kw 1ut CS-E93KE R22 1x1
				- PA: Nau laborat. INT 08 Oficina PANASONIC 5,20 Kw 1ut CS-A181KE R22 1x1
				- P0: Nau laborat INT 10 GENERAL 6,80 Kw 1ut Laboratori ABH24LBAJ R410A 1x1
				- P0: Nau laboratori INT 11 PANASONIC 7,30 Kw 1ut CS-80T32JP R22 1x1
				- P0: Nau laborat INT 12 Oficines KOSNER 3,20 Kw 1ut KSTI-12D/M R410A 1x1

Nom Espai		Codi Espai		
Nom Subistema				
Nom Element Manteniment				
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
				- PA: Nau mgtzem INT 13 Despatx 2 GENERAL 3,40 Kw 1ut ASHA 12LGC R410A 1x1
				- PA: Nau mgtzem INT 14 Despatx 1 PANASONIC 2,60 Kw 1ut CS-E9DKEW R410A 1x1
				- P0: Nau vehicles INT 15 Despatx GENERAL 2,50 Kw 1ut ASHA09LGC R410A 1x1
				- P0: Nau vehicles INT 16 Despatx PANASONIC 1ut R22 1x1 (En desús)
				- P0: Nau Vehic. INT 17 Despatx Mecànic GENERAL 4,7 KW ASG17USBQ R410A 1x1
				- P0: Nau Vehic. EXT 18 Cuina KOSNER 5,8 KW KST-18OH R410A 1x1
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor				
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	17.0 0	CCO02	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: - P0 Nau Vehic. EXT 01 Façana PANASONIC 5,0 Kw CS-TE50TKEW R410A 1x1
				- P0: Nau Vehic. EXT 02 Façana PANASONIC 3,50 Kw CS-TE35TKEW R410A 1x1
				- P0: Nau Magat. EXT 03 Façana PANASONIC 3,50 Kw CS-TE35TKEW

Planificació

Pàgina 53/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				R410A 1x1	
				- PA: Nau Labor. EXT 04 Pati KOSNER 3,50 Kw KSTI-12C R410A 1x1	
				- PA: Nau Labor. EXT 05 Façana sobrecoberta PANASONIC 2,80 Kw A93KE R22 1x1	
				- PA: Nau Labor. EXT 06 Façana entrada PANASONIC 3,55 Kw CS-A125KE R22 1x1	
				- P0: Nau Labor. EXT 07 Façana entrada PANASONIC 2,80 Kw CS-E93KE R22 1x1	
				- P0: Nau Labor. EXT 08 Façana entrada PANASONIC 5,20 Kw CS-A181KE R22 1x1	
				- P0: Nau Labor. EXT 10 GENERAL 6,80 Kw Façana entrada ABH24LBAJ R410A 1x1	
				- P0: Nau Labor. EXT 11 Façana entrada PANASONIC 7,30 Kw CS-80T32JP R22 1x1	
				- P0: Nau Labor. EXT 12 Façana entrada KOSNER 3,20 Kw KSTI-12D/M R410A 1x1	
				- PA: Nau Magat. EXT 13 Façana interior entrada GENERAL 3,40 Kw ASHA 12LGC R410A 1x1	
				- P0: Nau Magat.	

Planificació

Pàgina 54/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				EXT 14 Façana exterior entrada PANASONIC 2,60 Kw CS-E9DKEW R410A 1x1 - PA: Nau Magat. EXT 15 Façana interior entrada GENERAL 2,50 Kw ASHA09LGC R410A 1x1 - P0: Nau Vehic. EXT 16 Façana PANASONIC R22 1x1 (En desús) - P0: Nau Vehic. EXT 17 Façana GENERAL 4,7 KW ASG17USBQ ??? 1x1 - P0: Nau Vehic. EXT 18 Façana interior entrada KOSNER 5,8 KW KST-18OH ??? 1x1	
Vas d'expansió tancat menor igual de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Vas d'expansió tancat menor igual de 70 kW	1.00	CCO04	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: Nau mgtzm PRESURE WAVE PWB 80V	
Refredadora per aire menys de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Refredadora per aire menys de 70 kW	1.00	CCO03	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: Unitat interior: P0 Nau lab. cambra humida INT 09 RIVACOLD R404A 1x1 TA IN0012400-A 9,8Kw Unitat exterior:Palt Nau lab. Sobrecoberta EXT 09	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Detector de fum òptic i de flama					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Detector de fum òptic i de	4.00	IPD03	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació.	

Planificació					
Pàgina 55/336					
Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
flama				P0: Nau lab. 3ut PAlt.: Nau lab. 1ut	
Extintor manual de pols seca					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual de pols seca	64.00	IEX01	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: PAltell: - Nau Mgtzm 3ut - Nau Lab. 1ut P0: - Nau Mgtzm 4ut En reserva 16ut - Nau Vehicles 7ut - Nau Lab. 8ut - VEHICLES 25ut	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	2.00	IEX02	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: P0: - Nau vehicles 1ut - Nau mgtzm 1ut	
Centraleta control d'incendis					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Centraleta control d'incendis	1.00	IPD01	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: P0: Nau lab. INGELSA MF-16	
Polsador manual alarma incendis general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Polsador manual alarma incendis general	2.00	IPD02	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: P0 Nau Lab 2ut	
Senyal fotoluminiscent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Senyal fotoluminiscent	25.00	ISE01	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: PTE INVENTARI	
Sirena acústica i òptica					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Sirena acústica i òptica	2.00	IPD04	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: - P0: Nau Lab. 2ut	
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari inodor	6.00	AAS04	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: - P0: Nau lab 3ut - PAlt. Nau Vehicls 3ut	
Aparell sanitari lavabo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari lavabo	13.00	AAS01	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: - P0: Nau lab. 3ut	

Planificació

Pàgina 56/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
				- PAltell : - Nau Vehicls 5ut - Nau Lab 4ut - Nau Mgtzm 1ut	
Aparell sanitari abocador					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari abocador	1.00	AAS02	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: - P Altell Nau Vehicles 1ut	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	29.00	AAF01	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: P0: - Nau lab. 19ut - Nau vehicl. 1ut - Nau mgtzm. 1ut P altell: - Nau lab 1ut - Nau vehicl. 6ut Ruixador P0 nau lab. 1ut Cambra humida	
Descalcificador					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Descalcificador	2.00	AAF02	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: - P0: Nau Lab SIR 1ut	
Xarxa de canonades					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa de canonades	1.00	AAF03	Naus Reus (INV-OK)		
Circuit d'aigua ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF04	Naus Reus (INV-OK)		
Aparell sanitari urinari					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari urinari	5.00	AAS03	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: - P0: Nau lab 2ut - PAlt. Nau Vehicls 3ut	
Aparell sanitari plat dutxa					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari plat dutxa	9.00	AAS05	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: - P0: Nau lab 3ut - PAlt. Nau Vehicls 6ut	

Planificació

Pàgina 57/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Termo elèctric					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Termo elèctric	4.00	ACI01	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: P0: - Nau lab. - FAGOR RB 50N 1ut - ARISTON 1ut Proecoevd 80V ES EV - Nau vehicl. desptx mecànic - THERMOR 1ut GET ACITEC 300L Paltell: - Nau vehicl. cuina - THERMOR 1ut	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS	2.00	ACI01	Naus Reus (INV-OK)		
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Altaveu					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Altaveu	6.00	AME01	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: Nau magatzem - despatx Altaveu pared 1ut Nau laboratori - Oficina SG Planta altell 5ut HITACHI	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Quadre general BT	37.00	ESX01	Naus Reus (INV-OK)	Quadres i subquadres Ubicació: P0: - Nau lab. 10ut - Nau vehicls. 12ut - Nau mgtzm 14ut Palt.: - Nau lab. 1ut	
Línia principal de terra					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	

Planificació

Pàgina 58/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia principal de terra	1.00	ESX04	Naus Reus (INV-OK)		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX05	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: Nau mgtzm Pot contract. : 10KW Pestatge accés 2.0A	
Llum decoratiu interior general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llum decoratiu interior general	180.00	EIE01	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: P0: ? PA: ?	
Llums de senyalització emergència					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llums de senyalització emergència	10.00	EIE02	Naus Reus (INV-OK)	PTE INVENTARI	
Interruptor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor	2.00	ESX03	Naus Reus (INV-OK)		
Endoll					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Endoll	3689.68	ESX02	Naus Reus (INV-OK)		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extractor de sostre	7.00	VVF01	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: P Atell: - Nau vehicls - vestuaris 1ut VORTICE LINEO 125 VO - Nau vehicls - dutxes 1ut VORTICE LINEO 125 VO - Nau laboratori 1ut - Nau vehicls - cuina 1ut S&P CK-50 P0: - Nau lab. - laboratori1ut VORTICE LINEO 125 VO - Nau lab. - WC's 2ut S&P DECOR 200	
Difusor d'aire afectat pel RITE					

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Difusor d'aire afectat pel RITE	15.0 0	VVF04	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: Nau Laboratori P0: 15ut	
Reixa ventilació CTE					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Reixa ventilació CTE	16.0 0	VVF03	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: Nau vehicles Palt: 16ut	
Humidificador per polvorització menor igual de 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Humidificador per polvorització menor igual de 70 kW	1.00	VVF02	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: P0:Nau lab.Cambra humida HUMIDIFIER HR50	
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW	1.00	IRT02	Naus Reus (INV-OK)		
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW	5.00	IRT01	Naus Reus (INV-OK)		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa general evacuació primària	2.00	SXD01	Naus Reus (INV-OK)		
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta garatge basculant d'acer pintat motoritzat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta garatge basculant d'acer pintat motoritzat	10.0 0	TPG01	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: P0: Basculant: - Nau magatzem 1ut - Nau vehicles 1ut Porta reixa: - Nau vehicles 1ut	
Porta accionam. manual general interior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta accionam. manual general interior	76.0 0	TIF01	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: P0: - Nau laboratori: - Simp. abat.	

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				24ut	
				- Doble. abat.	
				4ut	
				- Simp. bascul. 1ut	
				- Simpl. corred. 1ut	
				- Doble corred. 2ut	
				- Nau vehicles:	
				- Simp. abat.	
				7ut	
				- Doble. abat.	
				1ut	
				- Nau magatzem:	
				- Simp. abat.	
				8ut	
				- Doble. abat.	
				3ut	
				- Simpl. corred. 1ut	
				PEnt:	
				- Nau laboratori:	
				- Simp. abat. 6ut	
				- Nau vehicles:	
				- Simp. abat.	
				12ut	
				- Doble. abat. 2	
				ut	
				- Nau magatzem:	
				- Simp. abat.	
				4ut	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Cortina interior enrotllable tipus screen	11.0 0	FOB02	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: Nau lab.	
				- Fixes 2ut	
				(P0)	
				- manuals 8ut	
				(altell)	
Finestra general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Finestra general exterior	129. 00	FOB01	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: (Total 129 ut)	
				P0:	
				- Nau lab.	
				- Simple bat. 8 ut	
				- Doble corr. 4 ut	
				- Doble abat. 6ut	
				- Nau mgtzm.	
				- Simple bat. 3 ut	
				- Doble abat. 8 ut	
				- Nau vehicles	
				- Doble corr. 2 ut	

Planificació

Pàgina 61/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				- Doble abat. 9 ut	
				PAltell:	
				- Nau lab.	
				- Fixes 6ut	
				- Doble corr. 5 ut	
				- Doble abat.16 ut	
				- Nau mgtzm.	
				- Fixes 15ut	
				- Doble corr. 1	
				ut	
				- Doble abat. 12	
				ut	
				- Nau vehicles	
				- Fixes 10 ut	
				- Doble abat. 4 ut	
				- Batents 20 ut	
Reixa general exterior fixa					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Reixa general exterior fixa	1000.00	FPR01	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació:	
				P0:	
				- Nau magtzm fixa	
				3ut	
				- Nau vehicles fixa	
				6ut	
				- Nau laboratori fixa	
				4ut	
				- Tacament	
				perimetral:	
				521m (patis i	
				lateral)	
				PAlt:	
				- Nau laboratori fixa	
				5ut	
Cobertes					
Nom Element Manteniment					
Claraboia prefabricada fixa de policarbonat perfils alumini lacat					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Claraboia prefabricada fixa de policarbonat perfils alumini lacat	2.00	CES01	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: PCoberta	
				- Nau mgtzm. 3ut	
				- Nau lab. 2ut	
				- Nau vehicles. 2ut	
Línia de vida de coberta amb suport platina					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Línia de vida de coberta amb suport platina	5.00	CES02	Naus Reus (INV-OK)		
Instal·lacions especials					
Nom Element Manteniment					
Equip prod. aire comp.i assecador d'aire					

Planificació

Pàgina 62/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Equip prod. aire comp.i assegador d'aire	1.00	EAC02	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: - P0: Nau mgtzem SAMUR - P0: Nau vehicles - Aixeta 4ut	
Canonades especials					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Canonades especials	51.0 0	EAC01	Naus Reus (INV-OK)		
Equipaments					
Nom Element Manteniment					
Assecamans d'aire calent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Assecamans d'aire calent	4.00	EAE01	Naus Reus (INV-OK)	Ubicació: P0: - Nau lab. S&P 2ut Palt.: - Nau vehicl. S&P 2ut Dutxes	

DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > Patronat de Turisme (INV-OK) 000301

Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	11.0 0	CCO02	Patronat de Turisme (INV-OK)	Unitat: CCO02.1 P0 - Oficines Promoció Cassets R410A; 3x1 GENERAL AUHG12LVLB P.F.: 8,00 KW U. Exterior: CCO01.3 Unitat: CCO02.2 P0 - Oficines Promoció Cassets R410A; 3x1 GENERAL AUHG12LVLB P.F.: 8,00 KW U. Exterior: CCO01.3 Unitat: CCO02.3 P0 - Oficines Promoció Cassets R410A; 3x1 GENERAL AUHG12LVLB P.F.: 8,00 KW U. Exterior: CCO01.3	

Planificació

Pàgina 63/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Unitat: CCO02.4 P1 - Oficines Paret R410A; 1x1 FRIMEC FSH-12HRDN1-QC6 P.F.: 3,5 KW U. Exterior: CCO01.1	
				Unitat: CCO02.5 P1 - Oficines Cassets R410A; 2x1 GENERAL AUHG09LVLA P.F.: 5,0 KW U.Exterior: CCO01.2	
				Unitat: CCO02.6 P1 - Sala de reunions Cassets R410A; 2x1 GENERAL AUHG09LVLA P.F.: 5,0 KW U. Exterior: CCO01.2	
				Unitat: CCO02.7 P1 - Despatx Direcció Àrea Paret R32; 1x1 LG S12ET UA3 P.F.: 3,5 KW U. Exterior: CCO01.4	
				Unitat: CCO02.8 P1 - Copisteria Paret R32; 1x1 LG S09ET UA3 P.F.: 2,5 KW U. Exterior: CCO01.5	
				Unitat: CCO02.9 P0 - Recepció Cassette R32; 1x1 LG UUB1 U20 P.F.: 5,0 KW U. Exterior: CCO01.6	
				Unitat: CCO02.10 P0 - Despatx 01 Paret R32; 1x1 LG UUA1 UL0 P.F.: 2,6 KW U. Exterior: CCO01.7	

Planificació

Pàgina 64/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Unitat: CCO02.11 P0 - Despatx 02 Paret R32; 1x1 MLG UUA1 UL0 P.F.: 2,6 KW U. Exterior: CCO01.8	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	8.00	CCO01	Patronat de Turisme (INV-OK)	Unitat: CCO01.1 Ubicació: PC Marca: FRIMEC Ref: FSH-12HRDN1-QC6 Unitat Interior: CCO01.4 Unitat: CCO01.2 Ubicació: PC Marca: GENERAL Ref: AOHG18LAC2 Unitat Interior: CCO01.5 i CCO01.6 Unitat: CCO01.3 Ubicació: PC Marca: GENERAL Ref: AOHG30LAT4 Unitat Interior: CCO01.1 + CCO01.2 + CCO01.3 Unitat: CCO01.4 Ubicació: PC Marca: LG Ref: S12ET UA3 Unitat Interior: P1 - Despatx Direcció d'Àrea Unitat: CCO01.5 Ubicació: PC Marca: LG Ref: S09ET UA3 Unitat Interior: P1 - Copisteria Unitat: CCO01.6 Ubicació: PC Marca: LG Ref: UUB1 U20 Unitat Interior: P0 - Recepció Unitat: CCO01.7 Ubicació: PC Marca: LG Ref: UUA1 UL0 Unitat Interior: P0 - Despatx 01 Unitat: CCO01.8 Ubicació: PC Marca: LG Ref: UUA1 UL0 Unitat Interior: P0 - Despatx 02	

Planificació

Pàgina 65/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Detector de fum òptic i de flama					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Detector de fum òptic i de flama	15.00	IPD02	Patronat de Turisme (INV-OK)	Ubicació: P0: 9 P1: 6	
Extintor manual de pols seca					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual de pols seca	5.00	IEX02	Patronat de Turisme (INV-OK)	Ubicació: P0: 4 P1: 1	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	1.00	IEX01	Patronat de Turisme (INV-OK)	Ubicació: P0	
Centralleta control d'incendis					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Centralleta control d'incendis	1.00	IPD01	Patronat de Turisme (INV-OK)	Ubicació: P0 - Armari Passadis (Conjunatment amb Central Intrussió) Marca: HONEYWELL; Ref: GALAXY 48	
Polsador manual alarma incendis general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Polsador manual alarma incendis general	2.00	IPD03	Patronat de Turisme (INV-OK)	Ubicació: P0: 1 P1: 1	
Senyal fotoluminiscent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Senyal fotoluminiscent	10.00	ISE01	Patronat de Turisme (INV-OK)	Ubicació: P0: 8 P1: 2	
Sirena acústica i òptica					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Sirena acústica i òptica	1.00	IPD04	Patronat de Turisme (INV-OK)	Ubicació: P0	
Instal·lació de seguretat					
Nom Element Manteniment					
Terminal d'usuari vídeo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Terminal d'usuari vídeo	1.00	SPE01	Patronat de Turisme (INV-OK)	TIMBRE Ubicació: P0 1 Brunzidor - Vestíbul. 1 Polsador - Porta Entrada Exterior	
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					

Planificació

Pàgina 66/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari inodor	2.00	AAS02	Patronat de Turisme (INV-OK)	Ubicació: P0	
Aparell sanitari lavabo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari lavabo	3.00	AAS01	Patronat de Turisme (INV-OK)	Ubicació: P0	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	4.00	AAF03	Patronat de Turisme (INV-OK)	Ubicació: P0	
Xarxa de canonades					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa de canonades	350.00	AAF02	Patronat de Turisme (INV-OK)		
Circuit d'aigua ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua ús públic	2.00	AAF01	Patronat de Turisme (INV-OK)	Xarxa 1 - Industrial Xarxa 2 - Reg Compost per: 3 Arquetes 3 Aixetes senzilles 3 Rellotges Temporitzadors 3 Mànegues flexibles	
Termo elèctric					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Termo elèctric	1.00	ACI01	Patronat de Turisme (INV-OK)	Ubicació: P0 - Office Marca: ARISTON Ref: PRO ECO 30 V Slim 1,8K PL Capacitat: 30L	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS	2.00	ACI02	Patronat de Turisme (INV-OK)	Ubicació: P0 - Office	
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Pantalla leds					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Pantalla leds	1.00	AIM01	Patronat de Turisme (INV-OK)	Total: 1u Ubicació: P1 - Sala de Reunions Tipus: Amb DVD	
Equip d'amplificació i distribució TV					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	

Planificació

Pàgina 67/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Equip d'amplificació i distribució TV	1.00	AAN01	Patronat de Turisme (INV-OK)	Ubicació: PC
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Quadre general BT	3.00	ESX03	Patronat de Turisme (INV-OK)	QUADRE GENERAL: 1u Ubicació: P0 QUADRE SECUNDARI: 2u Ubicació: P0
Línia principal de terra					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Línia principal de terra	1.00	ESX02	Patronat de Turisme (INV-OK)	
Xarxa elèctrica públic indistinta					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Patronat de Turisme (INV-OK)	Potència Contractada Tarifa triple: 20 Kw, 20 Kw, 20 Kw) Peatge d'accés 3.0A CUPS: ES003140594517600 1VX0F Compost per: 1 Comptador Elèctric P0 - Armaris Passadis Núm.: 002151052
Llum decoratiu interior general					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Llum decoratiu interior general	90.00	EIE02	Patronat de Turisme (INV-OK)	Ubicació: P0: 65 (4 Façana + 4 Faroles + 8 Mur + 4 Pilons) P1: 25
Llums de senyalització emergència					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Llums de senyalització emergència	14.00	EIE01	Patronat de Turisme (INV-OK)	Ubicació: P0: 10 P1: 4
Interruptor					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Interruptor	351.00	ESX04	Patronat de Turisme (INV-OK)	
Endoll					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Endoll	350.00	ESX05	Patronat de Turisme (INV-OK)	

Planificació

Pàgina 68/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW	8.00	IRT01	Patronat de Turisme (INV-OK)		
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW	8.00	IRT02	Patronat de Turisme (INV-OK)		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa general evacuació primària	3.00	SXD01	Patronat de Turisme (INV-OK)	Xarxa 01 - Aigües Fecals Compost per: 1 Arqueta (davant porta entrada) 1 Pou de Registre (Canonades) Xarxa 02 - Aigües Pluvials Compost per: (Canonades i Embornals)	
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta accionam. manual general interior	14.00	TIF01	Patronat de Turisme (INV-OK)	Ubicació: P0: 10 P1: 4	
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 1 full ús intensiu					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 1 full ús intensiu	1.00	TIF02	Patronat de Turisme (INV-OK)	Ubicació: P0	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	Patronat de Turisme (INV-OK)	Total: 18u Ubicació: P0: 11 P1: 7	
Finestra general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	

Nom Espai			Codi Espai		
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Finestra general exterior	1.00	FOB03	Patronat de Turisme (INV-OK)	FINESTRES: 19u Ubicació/Tipus: P0: 13 (1 Fixa) P1: 6 PORTES BALCONERES: 4u Ubicació/Tipus: P0: 3 P1: 1	
Persiana enrotllable general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Persiana enrotllable general exterior	1.00	FOB02	Patronat de Turisme (INV-OK)	Total: 20u Ubicació: P0: 14 P1: 6	
Cobertes					
Nom Element Manteniment					
Línia de vida de coberta amb suport platina					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Línia de vida de coberta amb suport platina	1.00	CES01	Patronat de Turisme (INV-OK)	Tipus: Punt d'ancoratge Total: 2u Ubicació: PC - Terrat	
Equipaments					
Nom Element Manteniment					
Assecamans d'aire calent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Assecamans d'aire calent	1.00	EAE01	Patronat de Turisme (INV-OK)	Ubicació: P0	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > Taller d'Art de Valls (INV-OK) 999908					
Nom Subistema					
Instal·lació de calefacció					
Nom Element Manteniment					
Radiador					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Radiador	17.00	CIC01	Taller d'Art de Valls (INV-OK)	Ús: General Edifici Ubicació: P1: 8 P2: 9	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Detector de fum òptic i de flama					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Detector de fum òptic i de flama	2.00	IPD01	Taller d'Art de Valls (INV-OK)	Ubicació: P1	
Extintor manual de pols seca					

Nom Espai			Codi Espai		
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual de pols seca	2.00	IEX01	Taller d'Art de Valls (INV-OK)	Pes: 6 Kg Ubicació: P1: 1 P2: 1	
Senyal fotoluminiscent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Senyal fotoluminiscent	2.00	ISE01	Taller d'Art de Valls (INV-OK)	Ubicació: P1: 1 P2: 1	
Instal·lació de seguretat					
Nom Element Manteniment					
Terminal d'usuari vídeo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Terminal d'usuari vídeo	1.00	SPE01	Taller d'Art de Valls (INV-OK)	TIMBRE Ubicació: P1 Compost per: 1 Brunzidor 1 Fotocel·lula	
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari inodor	2.00	AAS03	Taller d'Art de Valls (INV-OK)	Ubicació: P1	
Aparell sanitari lavabo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari lavabo	6.00	AAS02	Taller d'Art de Valls (INV-OK)	Ubicació: P1: 4 P2: 2	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	8.00	AAF03	Taller d'Art de Valls (INV-OK)	Ubicació: P1: 6 P2: 2	
Xarxa de canonades					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa de canonades	375.00	AAF02	Taller d'Art de Valls (INV-OK)		
Circuit d'aigua ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF01	Taller d'Art de Valls (INV-OK)		
Aparell sanitari plat dutxa					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari plat dutxa	1.00	AAS01	Taller d'Art de Valls (INV-OK)	Ubicació: P1	

Planificació

Pàgina 71/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Instal·lació de transport					
Nom Element Manteniment					
Ascensor velocitat > 0,15 m/s elèctric, ús públic o industrial					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Ascensor velocitat > 0,15 m/s elèctric, ús públic o industrial	2.00	TAE01	Taller d'Art de Valls (INV-OK)	Ubicació: P1 Aturades: 2 Càrrega: 200 kg	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Quadre general BT	7.00	ESX03	Taller d'Art de Valls (INV-OK)	QUADRE GENERAL: 1u Ubicació: P1: 1 QUADRE SECUNDARI: 6u Ubicació: P1: 3 P2: 3	
Línia principal de terra					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Línia principal de terra	1.00	ESX02	Taller d'Art de Valls (INV-OK)		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Taller d'Art de Valls (INV-OK)		
Llum decoratiu interior general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llum decoratiu interior general	67.00	EIE02	Taller d'Art de Valls (INV-OK)	Ubicació: P1: 33 (4 Làmpares Sobretaula) P2: 34 (6 Làmpares Sobretaula)	
Llums de senyalització emergència					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llums de senyalització emergència	8.00	EIE01	Taller d'Art de Valls (INV-OK)	Ubicació: P2: 4 P1: 4	
Interruptor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Interruptor	376.00	ESX04	Taller d'Art de Valls (INV-OK)		
Endoll					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Endoll	375.00	ESX05	Taller d'Art de Valls (INV-OK)		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					

Planificació

Pàgina 72/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extractor de sostre	1.00	VVF01	Taller d'Art de Valls (INV-OK)	Ubicació: P1 - WC	
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta accionam. manual general interior	10.00	TIF01	Taller d'Art de Valls (INV-OK)	Ubicació/Tipus: Simple abatible: 4u P1: 4 Doble abatible: 6u P1: 3 P2: 3	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Finestra general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Finestra general exterior	1.00	FOB01	Taller d'Art de Valls (INV-OK)	FINESTRES: 30u Ubicació/Tipus: Simple abatible: 6u P2: 6 Doble abatible: 11u P1: 8 P2: 3 Doble corredissa: 6u P2: 6 Simple oscil·lant: 1u P1: 1 Fixes: 6u P2: 6 PORTES BALCONERES: 4u Ubicació/Tipus: Doble abatible: P1: 2 P2: 2	
Persiana enrol·lable general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Persiana enrol·lable general exterior	1.00	FOB02	Taller d'Art de Valls (INV-OK)	PORTICONS: 14u Ubicació/Tipus: Simple abatible: P1: 4 P2: 10	
Instal·lacions especials					
Nom Element Manteniment					
Equip prod. aire comp.i assecador d'aire					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Equip prod. aire comp.i assecador d'aire	1.00	EAC01	Taller d'Art de Valls (INV-OK)	Total: 1u Ubicació: P1	

DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)

000501

Planificació

Pàgina 73/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	12.0 0	CCO02	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Veure els elements al Document adjunt.	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	12.0 0	CCO01	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Unitat: CCO01.1 Ubicació: PC Marca: WHIRLPOOL Ref: _ _ _ _ En Desús Unitat Interior: CCO02.1 Unitat: CCO01.2 Ubicació: PC Marca: GENERAL Ref: AOHG24LFL Unitat Interior: CCO02.2 Unitat: COC01.3 Ubicació: PC Marca: GENERAL Ref: AOHG30LFT Unitat Interior: CCO02.3 Unitat: CCO01.4 Ubicació: PC Marca: GENERAL Ref: AOHR14LCC Unitat Interior: CCO02.4 Unitat: CCO01.5 Ubicació: PC Marca: ROCA Ref: DFO-570 AG Unitat Interior: CCO02.5 Unitat: CCO01.6 Ubicació: PC Marca: ROCA Ref: DFO-570 AG Unitat Interior: CCO02.6 Unitat: CCO01.7 Ubicació: PC Marca: ROCA Ref: DFO-570 AG Unitat Interior: CCO02.7 Unitat: CCO01.8 Ubicació: PC Marca: GENERAL Ref: AOHR14LCC Unitat Interior: CCO02.8 Unitat: CCO01.9 Ubicació: PC Marca: GENERAL Ref: AOHR24LCC Unitat Interior:	

Planificació

Pàgina 74/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
				CCO02.9	
				Unitat: CCO01.10 Ubicació: PC Marca: GENERAL Ref: AOHA30LFTL Unitat Interior: CCO02.10	
				Unitat: CCO01.11 Ubicació: PC Marca: LG Ref: __ Unitat Interior: CCO02.11	
				Unitat: CCO01.12 Ubicació: PC Marca: LG Ref: __ Unitat Interior: CCO02.12	
Instal·lació de calefacció					
Nom Element Manteniment					
Radiador					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Radiador	72.0 0	CIC01	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Ubicació: P0: 10 PE: 5 P1: 22 P2: 9 P3: 19 P4: 7	
Dipòsit d'inèrcia d'instal·lacions tèrmiques públic menor o igual a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Dipòsit d'inèrcia d'instal·lacions tèrmiques públic menor o igual a 70 kW	1.00	CIC02	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Marca: GREENHEIS Ref: DPI/DI Capacitat: 520 l. Ubicació: P5	
Bomba centrífuga, instal·lació no afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació menor o igual a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Bomba centrífuga, instal·lació no afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació menor o igual a 70 kW	3.00	CIC03	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Ubicació: P5 Sala Caldera 2x Marca: GRUNDFOS Ref: 40-120 1x Marca: GRUNDFOS Ref: 32-80	
Caldera mixta de gas natural					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Caldera mixta de gas natural	1.00	CIC04	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Ubicació: P5 Sala Caldera Marca: ALDINGÁS Ref: __ compost per: 1 Quadre de comandament	

Planificació

Pàgina 75/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Vas d'expansió tancat menor igual de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Vas d'expansió tancat menor igual de 70 kW	1.00	CIC05	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Ubicació: P5 - Sala Caldera Marca: IBAIONDO Ref: 100CHF Capacitat: 100 L	
Xarxa canonades circuit aigua calenta de potència menor o igual a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa canonades circuit aigua calenta de potència menor o igual a 70 kW	1550.00	CIC06	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Compost per: 2 Actuadors Rotatius Marca: SAUTER Ref: AKM 115 F120 Ubicació: P5 - Sala Calderes 7 Purgadors Automàtics Ubicació: P5 Marca: PNEUMATEX Ref: ZEPARO	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual de pols seca	19.00	IEX01	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Pes: 6 Kg Ubicació: P0: 5 PE: 2 P1: 3 P2: 2 P3: 4 P4: 1 P5: 1 Pes: 9 Kg Ubicació: 1 P5 - Sala caldera (Automàtic)	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	9.00	IEX02	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Pes: 5 Kg Ubicació: P0: 1 P5: 1 Pes: 2 Kg Ubicació: P0: 1 PE: 2 P1: 1 P2: 1 P3: 2	
Centralleta control d'incendis					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Centralleta control d'incendis	1.00	IPD01	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Ubicació: P0 - Palau Oriol - Consergeria Marca: CYRTEK Ref: CYR	
Polsador manual alarma incendis general					

Planificació

Pàgina 76/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Polsador manual alarma incendis general	12.00	IPD02	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Ubicació: P0: 2 PE: 1 P1: 2 P2: 2 P3 :2 P4: 1 P5: 2	
Senyal fotoluminiscent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Senyal fotoluminiscent	62.00	ISE01	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	SENYAL CI: 51u Tipus: B DIN-A4 Ubicació: P0: 13 PE: 5 P1: 9 P2: 8 P3: 10 P4: 4 P5: 2 PLÀNOL D'EVACUACIÓ: 11u Ubicació: P0: 3 PE: 1 P1: 2 P2: 2 P3: 2 P4: 1	
Sirena acústica i òptica					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Sirena acústica i òptica	11.00	IPD03	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Ubicació: P0: 4 P1: 2 P2: 2 P3: 2 P4: 1	
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari inodor	10.00	AAS03	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Ubicació: 2 P0 1 PE 3 P1 4 P3	
Aparell sanitari lavabo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari lavabo	8.00	AAS02	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Ubicació: 2 P0 1 PE 3 P1 2 P3	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	5.00	AAF02	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau	Ubicació: P0: 1	

Planificació

Pàgina 77/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
			Despuig (INV-OK)	P1: 1 P3: 1 P5: 2	
Xarxa de canonades					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa de canonades	1550 .00	AAF04	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)		
Circuit d'aigua ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF03	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 - Dins un registre empotrat al passatge Núm: 14MA163923	
Aparell sanitari urinari					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari urinari	2.00	AAS01	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Ubicació: 2 P1	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	9.00	AAF01	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Ubicació: P0: 2 PE: 1 P1: 4 P3: 2	
Termo elèctric					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Termo elèctric	1.00	ACI01	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Ubicació: PE Marca: FAGOR Ref: M30-CN3 Capacitat: 30 l.	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS	2.00	ACI02	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)		
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Altaveu					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Altaveu	38.0 0	AME01	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Ubicació/Tipus: Sobretaula: P0: 8 PE: 2 P1: 6 P2: 4 P3: 10 Paret: PE: 2	

Planificació

Pàgina 78/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subsistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				P1: 4 P3: 2	
Equip amplificador central					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Equip amplificador central	1.00	AME02	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Ús: Timbre general per avisos. compost per: P0: 2 Brunzidors PE: 1 Botonera Avisos P2: 2 Brunzidors P3: 7 Brunzidors P4: 2 Brunzidors	
Terminal d'usuari vídeo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Terminal d'usuari vídeo	7.00	SPE01	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	TERMINAL USUARI ÀUDIO: 6u Marca: GIGASET Ref: DA410 Ubicació: P1: 1 P2: 2 P3: 2 P4: 1 TIMBRE: 1u Ubicació: P0: 2 Pulsadors P0: 1 Brunzidor	
Botonera general vídeo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Botonera general vídeo	1.00	SPE02	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Tipus: Polsador Ús: obertura portes P0 Ubicació: 2 PE - Secretaria	
Instal·lació de transport					
Nom Element Manteniment					
Ascensor velocitat > 0,15 m/s elèctric, ús públic o industrial					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Ascensor velocitat > 0,15 m/s elèctric, ús públic o industrial	6.00	TAE01	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	RAE: 011300-T Aturades: 6 Marca: ENINTER Capacitat: 6 Persones Càrrega Max: 600 Kg.	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Quadre general BT	17.0 0	ESX04	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Tipus: Quadre general BT 2u Ubicació: 1 P0 Palau Oriol 1 P0 Palau Despuig	

Planificació

Pàgina 79/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
				Tipus: Quadre Secundari 15u Ubicació: P0: 4 P1: 3 P2: 2 P3: 3 P5 :3	
Línia principal de terra					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia principal de terra	1.00	ESX06	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa elèctrica públic indistinta	2.00	ESX01	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	1 XARXA 01 - Palau Oriol Potencia contractada: Tarifa Única: 6,60 KW Peatge d'accés 2.0A CUPS:ES0031405657 313001YL0F Compost per: 1 Comptador elèctric Ubicació: P0 - Consergeria Núm.:000037771 1 XARXA 02 - Palau Despuig Potencia contractada: Tarifa triple: 8 KW; 9 KW; 27,710 KW Peatge d'accés 3.0A CUPS:ES0031405657 315001RH0F Compost per: 1 Comptador elèctric Ubicació: P0 - Vèstibul Entrada Núm.:085114654	
Llum decoratiu interior general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llum decoratiu interior general	267.00	EIE01	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Ubicació: P0: 72 u PE: 23 u P1: 67 u P2: 27 u P3: 55 u P4: 15 u P5: 8 u	
Llums de senyalització emergència					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llums de senyalització emergència	100.00	EIE02	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau	Ubicació: P0: 26	

Planificació

Pàgina 80/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
			Despuig (INV-OK)	PE: 8 P1: 20 P2: 12 P3: 21 P4: 7 P5: 6	
Interruptor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Interruptor	1551 .00	ESX02	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)		
Endoll					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Endoll	1550 .00	ESX03	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)		
Interruptor amb regulador de potència					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Interruptor amb regulador de potència	2.00	ESX05	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Ubicació: P3: 1	
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Obertura de ventilació públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Obertura de ventilació públic	15.0 0	VVN01	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Tipus: Reixes Ubicació: P0: 5 P1: 4 P4: 1 P5: 5	
Variador de velocitat					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Variador de velocitat	7.00	VVF01	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Ubicació/Tipus: P0 - WC (Home/Dona) Pati: 2 u Marca: Decor Ref:100 Tipus: Paret P3 - Sala Professors: 2 u Marca: S&P Ref: ARTIC 300 P Tipus: Paret P3 - Aula 3: 1 u Marca: FARO Tipus: Sostre P3 - Aula 17: 1 u Marca: FARO Tipus: Sostre P3 - Aula 18: 1 u Marca: FARO Tipus: Sostre	

Planificació

Pàgina 81/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Detector de gasos					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Detector de gasos	2.00	VVFO2	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Ubicació: P4 (Entrada del Clima) Tipus: Llançes d'igienització Ref: ION AIR STREAM S150	
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW	8.00	IRT01	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa general evacuació primària	3.00	SXD01	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	1 SANEJAMENT 01 - Aigües Fecals 1SANEJAMENT 02 - Aigües Pluvials compost per: P0: 5 Embornals + 1 Arqueta P3: 1 Embornal P4: 1 Embornal	
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta accionam. manual general interior	79.00	TIF04	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Ubicació/Tipus: Simple abatible: P0: 13 PE: 4 P1: 13 P2: 7 P3: 19 P4: 4 P5: 6 Doble abatible: P0: 4 PE: 2 P1: 5 P3: 1 Doble corredissa: P2: 1	
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 2 fulls ús intensiu					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 2 fulls ús intensiu	2.00	TIF01	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Ubicació: P0 1 Palau Despuig 1 Palau Oriol Compost per: PE- Secretaria: 2 Comandaments	

Planificació

Pàgina 82/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				obertura portes	
Porta peatonal manual d'evacuació general 1 full general públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta peatonal manual d'evacuació general 1 full general públic	4.00	TIF02	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Tipus: Abatible Ubicació: P0: 1 P1: 1 P2: 1 P3: 1	
Porta peatonal manual d'evacuació general 2 fulls general públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta peatonal manual d'evacuació general 2 fulls general públic	1.00	TIF03	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Tipus: Abatibles Ubicació: P0: 1 (Amb 1 barra antipànic x fulla)	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Total: 24 u. Ubicació: PE: 2 P1: 4 P2: 7 P3: 10 P4: 1	
Finestra general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Total: 197 u Ubicació/Tipus Simple Batent: P1: 8 P3: 3 P5: 1 Triple abatible: P1: 9 P2: 1 P3: 2 Simple Abatible: PE: 2 P1: 4 P2: 3 P3: 17 P4: 1 Doble abatible: P0: 9 P1: 19 P2: 8 P3: 22 Fixes: P0: 47 P1: 14 P2: 12 P3: 13 Doble Corredissa: P0: 2	
Reixa general exterior fixa					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	

Planificació

Pàgina 83/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Reixa general exterior fixa	1.00	FPR01	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Ubicació: P0: 7 PE: 1 P4: 4 Total: 12 u	
Persiana enrotllable general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Persiana enrotllable general exterior	1.00	FOB03	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Tipus: PORTICÓ ABATIBLE Ubicació/Tipus: Doble: P0: 2 Simple: P3: 6 Total: 8 u	
Cortina exterior enrotllable teixit natural					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Mosquitera exterior	8.00	FOB04	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Tipus: Fixes Ubicació: P1: 1 u P2: 1 u P3: 6 u	
Cobertes					
Nom Element Manteniment					
Claraboia prefabricada fixa de policarbonat perfils alumini lacat					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Claraboia prefabricada fixa de policarbonat perfils alumini lacat	7.00	CES02	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Tipus: Prefabricada fixa de vidre Ubicació: 1 PC - Palau Despuig; Inclinada - 1 Aiguavessant 1 P5 Inclinada - 1 Aiguavessant 1 P4 - Pati central Palau Oriol 3 Aiguavessants Tipus: Prefabricada practicable de policarbonat Ubicació: P4 1 Aula 9 2 Aula Noves Tecnologies	
Línia de vida de coberta amb suport platina					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Línia de vida de coberta amb suport platina	1.00	CES01	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Ubicació: 3 Línies de Vida Ubicació: P3 Palau Despuig 3 Punts ancoratge Ubicació: PC - Cúpula Palau Despuig	

Planificació

Pàgina 84/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema Instal·lació de gas-combustible Nom Element Manteniment Xarxa distribució gas natural general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa distribució gas natural general	1551.00	GGN01	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Ubicació: P0 - Palau Oriol Compost per: 1 Connexió de servei 1 Comptador Ubicació: P5 - Sala Comptador Num: 3029300 Producte contractat: Tarifa Gas GG.CC Peatge d'accés: 3.3P CUPS: ES021701019089627 1QM 1 Vàlvula de tall Ubicació: 1 P5 - Sala Caldera Marca: WATTS Ref: T3 GA02 004320-06 2 Vàlvules de Seguretat Ubicació: 2 P5 - Sala Comptador Marca: JEA VONS Ref: J120	
Central detecció gas					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Central detecció gas	1.00	GGN02	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Tipus: Detector de Gas Ubicació: P5 - Sala Caldera - Palau Oriol Marca: SENTINEL Ref: GSX-MET	
Equipaments					
Nom Element Manteniment Assecamans d'aire calent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Assecamans d'aire calent	5.00	EAE01	ECM Tortosa - Palau Oriol i Palau Despuig (INV-OK)	Ubicació: 2 P0 - WC's Marca: S&P Ref: SL 2002 1 PE - WC's Marca: S&P Ref: SL-2002 2 P1 - WC's Marca: PRITEC Ref: SECAMAX	

DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > Palau Climent (INV-OK)

999902

Nom Subistema

Planificació

Pàgina 85/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	24.0 0	CCO02	Palau Climent (INV-OK)	Veure llista d'elements al document adjunt.	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	20.0 0	CCO01	Palau Climent (INV-OK)	Veure llista d'elements al document adjunt.	
Instal·lació de calefacció					
Nom Element Manteniment					
Radiador					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Radiador	7.00	CIC01	Palau Climent (INV-OK)	Planta 1 (En desús)	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Detector de fum òptic i de flama					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Detector de fum òptic i de flama	30.0 0	IPD04	Palau Climent (INV-OK)	Ubicació: P0: 1 P1: 9 P2: 9 P3: 9 PC: 2	
Extintor manual de pols seca					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual de pols seca	4.00	IEX01	Palau Climent (INV-OK)	Pes: 6Kg Ubicació: P0: 1 P1: 1 P2: 1 P3: 1	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	1.00	IEX02	Palau Climent (INV-OK)	Pes: 5 Kg Ubicació: 1 P0	
Centraleta control d'incendis					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Centraleta control d'incendis	1.00	IPD01	Palau Climent (INV-OK)	Ubicació: P1 - Administració	
Polsador manual alarma incendis general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Polsador manual alarma incendis general	8.00	IPD02	Palau Climent (INV-OK)	Ubicació: P0: 1 P1: 2 P2: 2 P3: 2 PC: 1	

Planificació

Pàgina 86/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Comporta tallafoc d'acer galvanitzat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Comporta tallafoc d'acer galvanitzat	1.00	IPD05	Palau Climent (INV-OK)	Tipus: Exutori Marca: AERASPIRAYOS. Ref: AEXLN-1001165 Ubicació: PC	
Senyal fotoluminiscent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Senyal fotoluminiscent	22.00	ISE01	Palau Climent (INV-OK)	SENYAL CI: 18u Tipus: B, DIN-A4 Ubicació: P0: 5 P1: 4 P2: 4 P3: 4 PC: 1 PLÀNOL D'EVACUACIÓ: 4u P1: 1 P2: 1 P3: 1 PC: 1	
Sirena acústica i òptica					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Sirena acústica i òptica	5.00	IPD03	Palau Climent (INV-OK)	Ubicació: P0: 1 P1: 1 P2: 1 P3: 1 PC: 1	
Instal·lació de seguretat					
Nom Element Manteniment					
Terminal d'usuari vídeo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Terminal d'usuari vídeo	6.00	SPE01	Palau Climent (INV-OK)	Tipus: Interfon Àudio Ubicació: P1: 1 P2: 1 P3: 1 Tipus: Timbre Ubicació: P1: 1 Polsador - Escala 1 Brunzidor - Vestíbul P2: 1 Polsador - Escala 1 Brunzidor - Vestíbul P3: 1 Polsador - Escala 1 Brunzidor - Vestíbul	
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					

Planificació

Pàgina 87/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari inodor	6.00	AAS02	Palau Climent (INV-OK)	Ubicació: P1: 2 P2: 2 P3: 2	
Aparell sanitari lavabo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari lavabo	6.00	AAS01	Palau Climent (INV-OK)	Ubicació: P1: 2 P2: 2 P3: 2	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	10.00	AAF01	Palau Climent (INV-OK)	Ubicació: P1: 6 P2: 2 P3: 2	
Xarxa de canonades					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa de canonades	950.00	AAF03	Palau Climent (INV-OK)		
Circuit d'aigua ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF02	Palau Climent (INV-OK)		
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Pantalla leds					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Pantalla leds	1.00	AIM01	Palau Climent (INV-OK)	Ubicació: P3: 1 Marca: SUNSTECH Ref: TL-X200D	
Botonera general vídeo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Botonera general vídeo	1.00	SPE02	Palau Climent (INV-OK)	Tipus: Botonera Interfon Audio Ubicació: P0 Vestíbul Entrada	
Instal·lació de transport					
Nom Element Manteniment					
Ascensor velocitat > 0,15 m/s elèctric, ús públic o industrial					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Ascensor velocitat > 0,15 m/s elèctric, ús públic o industrial	4.00	TAE01	Palau Climent (INV-OK)	RAE:19512-TO Aturades:4 Marca: SALES Capacitat: 7 Persones Càrrega: 575 Kg	

Planificació

Pàgina 88/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Quadre general BT	8.00	ESX01	Palau Climent (INV-OK)	QUADRE GENERAL BT Ubicació: P0 Armari Vestíbul Ascensor. QUADRE SECUNDARI Ubicació: P0: 4 P1: 1 P2: 1 P3: 1	
Línia principal de terra					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia principal de terra	1.00	ESX05	Palau Climent (INV-OK)		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa elèctrica públic indistinta	4.00	ESX02	Palau Climent (INV-OK)	XARXA BT P1 (Presidència) Potencia contractada: Tarifa Única 13,856 KW Peatge d'accés: 2.1A Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 - Armari Vestíbul Ascensor. XARXA BT P2 (SAM) Potencia contractada: Tarifa Única 13,856 KW Peatge d'accés: 2.1A Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 - Armari Vestíbul Ascensor. XARXA BT P3 (Turisme) Potencia contractada: Tarifa Única 13,856 KW Peatge d'accés: 2.1A Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 - Armari Vestíbul Ascensor. XARXA BT Zones Comuns (SG) Potencia contractada: Tarifa Única 12,5 KW - SG Peatge d'accés 2.1A Compost per:	

Planificació					
Pàgina 89/336					
Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				1 Comptador Ubicació: P0 - Armari Vestíbul Ascensor.	
Llum decoratiu interior general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llum decoratiu interior general	171.00	EIE02	Palau Climent (INV-OK)	Ubicació: P0: 10 P1: 43 P2: 69 P3: 43 PC: 6	
Llums de senyalització emergència					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llums de senyalització emergència	49.00	EIE01	Palau Climent (INV-OK)	P0: 3 P1: 14 P2: 15 P3: 15 PC: 2	
Interruptor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Interruptor	951.00	ESX03	Palau Climent (INV-OK)		
Endoll					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Endoll	950.00	ESX04	Palau Climent (INV-OK)		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extractor de sostre	5.00	VVF01	Palau Climent (INV-OK)	Marca: S&P Ref: HCFB/4-355/H Ubicació: 1 PC - Escala Marca: SODECA Ubicació: 2 P1 - WC's Marca: S&P Ref: DECOR 100 Ubicació: 2 P3 - WC's	
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW	8.00	IRT01	Palau Climent (INV-OK)		

Planificació

Pàgina 90/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa general evacuació primària	3.00	SXD01	Palau Climent (INV-OK)	Xarxa Sanejament 01 - AIGÜES FECALS Xarxa Sanejament 02 - AIGÜES PLUVIALS	
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta accionam. manual general interior	45.00	TIF02	Palau Climent (INV-OK)	Ubicació/Tipus: Simple abatibles: P0: 2 P1: 9 P2: 9 P3: 7 PC: 2 Dobles Abatibles: P0: 2 P1: 5 P2: 3 P3: 5 Corredissa Doble: P1: 1	
Porta peatonal manual d'evacuació general 1 full general públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta peatonal manual d'evacuació general 1 full general públic	5.00	TIF01	Palau Climent (INV-OK)	Ubicació: P0: 2 P1: 1 P2: 1 P3: 1	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrolllable tipus screen					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Cortina interior enrolllable tipus screen	2.00	FOB01	Palau Climent (INV-OK)	Ubicació: P1: 6 P3: 1 Total: 7 u	
Finestra general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	Palau Climent (INV-OK)	FINESTRES Total: 81 u Ubicació/Tipus: Fixes: P1: 16 P2: 16 P3: 21 Abatibles: P1: 15 P2: 6 P3: 7 PORTES BALCONERES	

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
					Total: 15 u Ubicació/Tipus: Abatibles: P1: 5 P2: 5 P3: 5
Persiana enrotllable general exterior					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Persiana enrotllable general exterior	1.00	FOB03	Palau Climent (INV-OK)	PORTICONS Total: 50 u Tipus: Abatible Ubicació: P1: 20 P2: 16 P3: 14
Cobertes					
Nom Element Manteniment					
Claraboia prefabricada fixa de policarbonat perfils alumini lacat					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Claraboia prefabricada fixa de policarbonat perfils alumini lacat	3.00	CES01	Palau Climent (INV-OK)	Ubicació: 1 P0 + 1 PC
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK) 004401					
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Bomba de calor aire-aigua entre 70 i 1.000 kW					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Bomba de calor aire-aigua entre 70 i 1.000 kW (PTE REVISAR)	0	CIC02	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	
	CARRIER 30 BQ 030 - Sala màquines terrassa P1	2.00	CIC021	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Marca: CARRIER Mod: 30 BQ 030 900 EE Potència: ??
	CARRIER R22 1X1 - Sala màquines terrassa P1	1.00	CIC022	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Marca: CARRIER Potència: ?? Sistema: R22 1x1
Fan-coil					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Fan-coil	44.00	CIC04	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Tipus: Terra Marca: Carrier Ubicació: P0: 3 u PE: 5 u P1: 7 u P2: 13 u P3: 12 u Tipus: Cassette Marca: DAIKIN Ubicació: PE: 1 u P1: 3 u
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE					

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE	69.00	CXD01	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: PE: 28 u P1: 25 u P2: 8 u P3: 8 u	
Cos climatitzador					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Climatitzador - Despatxos	1.00	CIC051	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: P1 (Fals Sostre WC's) Tipus: Conductes Potència Frigorífica: 2,6 Kw	
Climatitzador - Sala Actes	1.00	CIC053	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: Sala màquines terrassa P1 Marca: VAIRING Mod: VA 110 HE/SE	
Climatitzador - Sala Professors	1.00	CIC052	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: P1 (Fals sostre Sala Professors) Tipus: Conductes Potència Frigorífica: 10 Kw	
Climatitzador - Saló Noble	1.00	CIC054	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: Planta coberta Marca: VAIRING Mod: VA 60 HS	
Cos climatitzador	0	CIC05	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)		
Bomba centrífuga, instal·lació afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació major de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Bomba centrífuga, instal·lació afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació major de 70 kW	0	CIC03	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)		
Bomba SIHI 40/13 - Sala màquines terrassa P1	3.00	CIC031	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: Sala màquines terrassa P1 Marca: SIHI Mod: 40/13 INR Motor SIEMENS	
Bomba SIHI 50/13 - Sala màquines terrassa P1	2.00	CIC032	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: Sala màquines terrassa P1 Marca: SIHI Mod: 50/13 INR Motor SIEMENS	
Bomba SIHI 80/13 - Sala màquines terrassa P1	2.00	CIC033	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: Sala màquines terrassa P1 Marca: SIHI Mod: 80/13 INR Motor SIEMENS	
Xarxa canonades circuit aigua calenta de potència menor o igual a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa canonades circuit aigua calenta de potència menor o igual a 70 kW	1.00	CIC07	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)		
Regulació i control					

Planificació

Pàgina 93/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Regulació i control	1.00	CIC01	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)		
Vas d'expansió tancat menor igual de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Vas d'expansió tancat menor igual de 70 kW	1.00	CIC06	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)		
Conducte d'aire afectat pel RITE menor o igual a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Conducte d'aire afectat pel RITE menor o igual a 70 kW	1.00	CIC09	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: P1	
Difusor d'aire afectat pel RITE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Difusor d'aire afectat pel RITE	5.00	CIC08	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: P1 2 Distribuïdor 3 Sala de Professors	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Detector de fum òptic i de flama					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Detector de fum òptic i de flama	54.00	IPD01	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)		
Extintor manual de pols seca					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual de pols seca	17.00	IEX02	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: P0: 2ut PEnt: 6ut P1: 5ut P2: 2ut P3: 2ut	
Parallamps					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Parallamps	1.00	IPR01	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)		
Boca d'incendi					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Boca d'incendi - Tipus 25mm de 20m	8.00	IEX01	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: P0: 1ut PEnt: 3ut P1: 2ut P2: 1ut P3: 1ut	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	5.00	IEX03	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: PEnt: 2ut P1: 2ut PC: 1ut	
Centralleta control d'incendis					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	

Planificació

Pàgina 94/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Centraleta control d'incendis	1.00	IPD02	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: PE - Consergeria Marca: ADVANTRONIC	
Sirena acústica					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Sirena acústica	1.00	IPD03	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: PE - Auditori	
Senyal fotoluminescent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Senyal fotoluminescent (PTE UNITATS)	100.00	ISE01	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)		
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari inodor	14.00	AAS02	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: PEnt: 4ut P1: 4ut P2: 3ut P3: 3ut	
Aparell sanitari lavabo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari lavabo	14.00	AAS01	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: PEnt: 4ut P1: 3ut P2: 3ut P3: 4ut	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	2.00	AAF03	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: P1: 2ut	
Xarxa de canonades					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa de canonades	1.00	AAF01	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)		
Circuit d'aigua ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF04	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)		
Aparell sanitari urinari					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari urinari	3.00	AAS03	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: PEnt: 1ut P2: 1ut P3: 1ut	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta temporitzada en	14.0	AAF02	ECM Reus - Palau	Ubicació:	

Planificació

Pàgina 95/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic (polsadora)	0		Bofarull (INV-OK)	PEnt: 4ut P1: 3ut P2: 3ut P3: 4ut	
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Pantalla leds					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Pantalla leds	2.00	AIM01	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: Vestíbul Palau Bofarull 1ut Despatx 1ut Marca: SAMSUNG Mod: QM85D	
Altaveu					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Altaveu	0	AME01	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)		
Altaveu pared	8.00	AME011	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: PEnt: Aula 1: 2ut Auditori: 4ut P1: Sala Reunions: 2ut	
Altaveu Sobretaula	15.00	AME012	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	PEnt: A1(2ut), A2(2ut) P2: A6(3ut), A7(2ut) P3: A15(2ut), A16(2ut), A17(2ut)	
Equip amplificador central					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Equip amplificador central	0	AME02	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)		
Equip megafonia general	1.00	AME021	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	PEnt: 1 Teclat pulsador 2 Disp. òptic i acústic P1: 1 Disp. òptic i acústic P2: 9 Disp. òptic i acústic P3: 8 Disp. òptic i acústic	
Equip megafonia Saló Noble	1.00	AME022	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Marca: LD Mod: MAUI 11 MIX sense fil	
Terminal d'usuari vídeo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Terminal d'usuari vídeo	3.00	SPE04	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)		
Equip d'alimentació					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Equip d'alimentació (P2 - Magatzem Ascensor)	2.00	SPE01	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Marca: Golmar Model: A490/1 A490/2	
Central de consergeria					

Planificació

Pàgina 96/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Central de consergeria (P Ent)	1.00	SPE02	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)		
Terminal d'usuari àudio					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Terminal d'usuari àudio - Interfòn (Aules P2 i P3)	16.00	SPE03	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	P2: 8ut P3: 8ut	
Pantalla LCD suspesa al sostre					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Sala Equipada - PTE DEFINIR !!!!! (element Fora de Sevei)	0.00		ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Per simplificar: cal crear un element general amb un manteniment general de tots els elements definits en fitxa tècnica	
Equip d'amplificació i distribució TV					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Equip d'amplificació i distribució TV	1.00	AAN01	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)		
Instal·lació de transport					
Nom Element Manteniment					
Ascensor velocitat > 0,15 m/s elèctric, ús públic o industrial					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Ascensor velocitat > 0,15 m/s elèctric, ús públic o industrial	5.00	TAE05	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	RAE: 7382-5535 Tipus: Electromecànic Marca: JORDA Núm embarcaments: 5	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Quadre general BT	14.00	ESX02	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: P0: 2 u PE: 5 u P1: 6 u P3: 1 u	
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX03	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Descripció: Pot contract.: Tarifa triple 67Kw,70Kw,160Kw Peatge accés 3.0A CUPS: ES000314505600480 01MSOF	
Llum decoratiu interior general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llum decoratiu interior general	442.00	EIE02	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: P0: 28 u	

Planificació

Pàgina 97/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				PE: 151 u P1: 141 u P2: 57 u P3: 65 u	
Sistema de regulació, control i gestió enllumenat					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Sistema de regulació, control i gestió enllumenat	129.21	EIE03	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: PE 1 u = 30,7 m2 P1 6 u = 98,51 m2	
Bateria de condensadors					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Bateria de condensadors	1.00	ESX01	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: PEnt: 1ut Auditori	
Llums de senyalització emergència					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llums de senyalització emergència	142.00	EIE01	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: P0: 5 u PE: 73 u P1: 23 u P2: 20 u P3: 21 u	
Interruptor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Interruptor	2313.10	ESX05	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)		
Endoll					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Endoll	2312.10	ESX04	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW	1.00	VVF02	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Cabal: 1500 m3/h Ubicació: P1 (Fals sostre WC's) Marca: HITACHI Model: KPI-1502E4E	
Conducte ventilació CTE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Conducte ventilació CTE	1.00	VVF01	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: PE: Secretaria P1: Sala Professors Despatx Direcció Despatx Cap d'estudis Despatx Secretari Acadèmic Distribuïdor WC's	

Planificació

Pàgina 98/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW	1.00	IRT01	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)		
Inspecció PCI, edifici ús docent, més de 2.000 fins a 5.000 m2					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Inspecció PCI, edifici ús docent, més de 2.000 fins a 5.000 m2	1.00	IRC01	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)		
IPE sistemes calefacció i ACS, combustible: gasos, potència entre 70 i 400 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
IPE sistemes calefacció i ACS, combustible: gasos, potència entre 70 i 400 kW	1.00	IRT02	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa general evacuació primària	2.00	SXD01	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)		
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta accionam. manual general interior	105.00	TIF01	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: P0: 2 u abatible simple 5 u abatible doble PE: 11 u abatible simple 5 u abatible doble P1: 14 u abatible simple 22 u abat.s. porticó 8 u abatible doble P2: 18 u abatible simple 1 u abatible doble P3: 18 u abatible simple 1 u abatible doble	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Cortina interior enrotllable	100.	FOB01	ECM Reus - Palau	Ubicació:	

Planificació

Pàgina 99/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
tipus screen (PTE M2 Unitats 50) 00			Bofarull (INV-OK)	Ent: 1ut (fixa) 5ut (manual) P1: 9ut (manual) P2: 16ut (manual) P3: 19ut (manual)	
Finestra general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Finestra/balconera Al general exterior (PTE M2 - Unitats 91+17) 00	108.	FOB02	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	FINESTRA: Ubicació: P0: 1 u abatible 17 u fixa PE: 1 u oscilant 1 u doble corred. P1: 1 u corredissa 7 u abatible 21 u fixa P2: 3 u corredissa doble 3 u abatible 6 u fixa P3: 13 u corredissa doble 4 u abatible 2 u abatible doble 14 u fixa BALCONERA: Ubicació: P2: 10ut corredissa doble P3: 7ut corredissa doble	
Finestra de fusta pintada exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta Balconera de fusta pintada exterior (PTE M2 -Unitats 25) 0	25.0	FOB03	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: P1: 18ut abatible doble P2: 4ut abatible doble P3: 3ut abatible doble	
Cobertes					
Nom Element Manteniment					
Línia de vida de coberta amb suport platina					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia de vida de coberta amb suport platina	6.00	CES01	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: 6 punts ancoratge coberta	
Claraboia prefabricada fixa de policarbonat autoportant					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Claraboia prefabricada fixa/practicable de policarbonat autoportant	16.0	CES02	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: Claraboia fixa : P1: Esc press- 1ut P2: Aula 10 - 6ut P2: Aula 8 - 3ut	
				Claraboia	

Planificació

Pàgina 100/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				practicable : P0 : Aula 0 - 1ut PEnt :Aula inform - 4ut	
Equipaments					
Nom Element Manteniment					
Assecamans d'aire calent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Assecamans d'aire calent	5.00	EAE01	ECM Reus - Palau Bofarull (INV-OK)	Ubicació: P1: 2ut P3: 2ut EUROSONIC 1ut GENWEC GW01	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > CPEE Alba (INV-OK)			003201		
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	3.00	CCO02	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: Administració Sala reunió Consergeria KOSNER KSTI-12D/M - 3ud Potència: 3,5Kw	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	3.00	CCO01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació PCoberta: KOSNER KSTI-12D/M - 3ud Potència: 3,5Kw	
Refredadora per aire menys de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Refredadora per aire menys de 70 kW	2.00	CCO03	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: -Unitat ext: P-1 - 2ut RIVACOLD FSM012Z01022500 -Unitat int: Cambra congelació - 1ut -Unitat int: Cambra conservació - 1ut RIVACOLD RVS220040SEDM	
Instal·lació de calefacció					
Nom Element Manteniment					

Planificació

Pàgina 101/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Caldera mixta de gas natural					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Caldera mixta de gas propà	1.00	CII01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0 Cuineta alumnat 1ut EDESA Gas propà	
Radiador					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Radiador	65.0 0	CIC04	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0	
Bomba centrífuga, instal·lació no afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació menor o igual a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Bomba centrífuga, instal·lació no afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació menor o igual a 70 kW	7.00	CIC01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P-1: Zona dipòsits : 3ut - GRUNDFOS UP20-14BX - GRUNDFOS UPS0-25 65- 130 - GRUNDFOS SOLAR 25-65-130 Cambra calderes : 5ut - WILO IPL65/120- 0,37-4 - WILO STRATOS 25/1-6 - WILO STRATOS 30/1-8 - WILO STRATOS 30/1-8 - GRUNDFOS GPS 32 100 180	
Vas d'expansió tancat menor igual de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Vas d'expansió tancat menor igual de 70 kW	5.00	CIC05	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P-1 Cambra calderes - 2ut - VAREM extravarem 25l - IBAIONDO 50 CMF P 50l P-1 Zona dipòsits - 3ut -WAFT HY002935 24l -ZILMET 11A SOLARPLUS - IBAIONDO 220AMR PLUS 200l	
Xarxa canonades circuit aigua calenta de potència menor o igual a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa canonades circuit aigua calenta de potència	1.00	CIC06	CPEE Alba (INV-OK)	Purgadors automàtics:	

Planificació					
Pàgina 102/336					
Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
<i>Nom Element Manteniment</i>					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
menor o igual a 70 kW				P-1 3ut P0 10ut	
Caldera mixta de gasoil					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Caldera Gasoil BAXIROCA HF 170	1.00	CIC021	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P-1: Cambra calderes BAXIROCA HF 170	
Caldera Gasoil BAXIROCA Lidia 40GT EM	1.00	CIC022	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P-1: Cambra calderes BAXIROCA Lidia 40 GT EM	
Caldera mixta de gasoil	0	CIC02	CPEE Alba (INV-OK)		
Cremador de gasoil menys de 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Cremador de gasoil menys de 70 kW	1.00	CIC03	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P-1: Cambra calderes Marca: BAXIROCA CRONO 20-L2	
Protecció contra incendis					
<i>Nom Element Manteniment</i>					
Detector termovelocimètric i tèrmic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Detector termovelocimètric i tèrmic	54.0 0	IPD01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P-1: 2ut P0: 52ut	
Extintor manual de pols seca					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual de pols seca i extinció automàtica	11.0 0	IEX03	CPEE Alba (INV-OK)	- Extinció manual: Ubicació: P-1: 3ut P0: 5ut Caseta magatzem: 1ut - Extinció automàtica: Ubicació: P-1: Zona dipòsits 1ut Extintor de pols i gas P0: Cuina 1ut Extintor aigua+ AFFF 5 ruixadors	
Boca d'incendi					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Boca d'incendi Equipada 20m 25mm	3.00	IEX02	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0: 3ut	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	

Planificació

Pàgina 103/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	5.00	IEX04	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0: 5ut	
Xarxa canonades incendis					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa canonades incendis	2.00	IEX07	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: Vorera zona ET-Mur barrera Canonada soterrada PEAD DN 110	
Grup de pressió					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Grup de pressió	1.00	IEX05	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0: Pati cuina armari blanc Generador Diesel GENERGY Marbella 5 Kw Armari control PRINZE GUARDIAN 3 Armari bombes PRINZE Bomba pressió: PRINZE MH 140/6	
Sirena acústica					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Sirena acústica	3.00	IPD02	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0: 2ut (interior) 1ut (exterior)	
Senyal fotoluminescent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Senyal fotoluminescent (PTE UT INVENTARI)	1.00	ISE01	CPEE Alba (INV-OK)		
Dipòsit d'aigua d'extinció d'incendis públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Dipòsit d'aigua d'extinció d'incendis públic	10.00	IEX01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: Pati cuina Soterrat 10.000l	
Polsador manual alarma incendis general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Polsador manual alarma incendis general	3.00	IPC01	CPEE Alba (INV-OK)		
Hidrant					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Hidrant soterrat	1.00	IEX06	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: Vorera zona ET 2 boques 100 tipus BCN	
Instal·lació de seguretat					
Nom Element Manteniment					
Instal·lació control d'accessos					

Planificació

Pàgina 104/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Instal·lació control d'accessos (Barrera seguretat)	1.00	SCA01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: Accés recinte	
Terminal d'usuari àudio					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Terminal d'usuari àudio	1.00	SPE02	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0: Consergeria 1ut	
Terminal d'usuari vídeo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Terminal d'usuari vídeo	2.00	SPE01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0: Administració 1ut Distribuïdor: 1ut	
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari inodor	21.00	AAS03	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0 Ed. Ppal. 21ut	
Aparell sanitari lavabo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari lavabo	25.00	AAS02	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0 Aula verda 1ut P0 Ed. ppal 24ut	
Aparell sanitari abocador					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari abocador	1.00	AAS01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P-1 Zona dipòsits 1ut	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	45.00	AAF02	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0 : - Ed Principal 41 u - Aula verda 2 u P-1 : -Zona Dipòsits 2 u	
Circuit d'aigua ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF07	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: Ed Ppla. exterior: 1 arqueta Aula Verda: 1 arqueta	
Comptador d'aigua					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Comptador d'aigua	1.00	AAF07	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: Mur zona accés barrera	

Planificació

Pàgina 105/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Núm: C17SD014930 30mm	
Aparell sanitari plat dutxa					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari plat dutxa	10.0 0	AAS04	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0 Ed Ppla 10ut	
Grup de pressió					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Grup de pressió	2.00	AAF04	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0 1ut HIDRAULICA ALSINA 100/4 M (per el reg) P-1 Zona dipòsits 1ut 2 x bomba HIDRAULICA ALSINA Roma 5.5T 1x Quadre comandament 1x bomba PSH Micro 2-25	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	1.00	AAF01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0 Ed Ppla 1ut	
Dipòsit d'aigua de consum públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Dipòsit d'aigua	2.00	AAF03	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0 Zona dipòsits 2ut SCHUTZ 1.000l	
Unitat acumuladora, tipus dipòsit acumulador, per a edifici públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Unitat acumuladora, tipus dipòsit acumulador, per a edifici públic	1.40	ACC01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P-1: Zona dipòsits 1x SOLAR Marca: CHAFOTEAUX 1S Capacitat: 450 l 1x ACS Marca: AQUAFLEX MRVE-500 Capacitat: 518 l	
Comptador d'energia					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Comptador d'energia	1.00	ACC02	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P-1 Zona dipòsits GWf Unico 2	
Vàlvula mescladora termostàtica motoritzat					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	

Planificació

Pàgina 106/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Vàlvula mescladora termostàtica motoritzat - (actuador rotatiu)	1.00	ACC01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P-1: Cambra calderes BAXIROCA 12101318 ARA 661	
Bomba dosificadora clor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Bomba dosificadora clor	1.00	AAF05	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: (en desús?) P-1 Zona dipòsits 1ut - Quadre comand. SEKO Control 800CL - Bomba clor. SEKO ref.: AKS603NHP0000	
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Altaveu					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Altaveu (sobretaula)	30.0 0	AME01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: Aula Garbí: 5ut Aula Seré: 2ut Aula Marinada: 5ut Psicologia: 2ut Logopèdia: 2ut Aula Mestral: 2ut Aula Ponent: 3ut Aula Llevant: 5ut Aula Xaloc: 2ut Consergeria: 2ut	
Equip amplificador central					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Equip amplificador central	1.00	AME02	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0 Pati central: altaveus pared: 2ut Consergeria: micrófon: 1ut amplificador: 1ut Marca: BST UPA- 120TU	
Pantalla LCD suspesa al sostre					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Sala Equipada - PTE DEFINIR (element fora de servei)	1.00	AI 01	CPEE Alba (INV-OK)		

Planificació

Pàgina 107/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Quadre general BT (PTE COMPROV.)	1.00	ESX02	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P-1	
Quadre secundari					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Quadre secundari	16.00	ESX03	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0: Ed. Ppla: 15ut Magatzem: 1ut	
Comptador elèctric					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Comptador elèctric	2.00	ESX01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0: ETT Força 1ut Nº: 086028176 Potencia contractada (Tarifa triple: 8 KW; 8 KW; 17,321 KW) Peatge d'accés 3.0A ETT Ilum 1ut Nº: 086028177 Potencia contractada (Tarifa triple: 8 KW; 8 KW; 17,321 KW) Peatge d'accés 3.0A	
Llum decoratiu interior general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llum decoratiu interior general	147.00	EE02	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: PS-1: 6 u P0: 141 u	
Grup electrògen					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Grup electrògen	4.00	EFs01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0: Pati cuina INMESOL 11-33	
Llums de senyalització emergència					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llums de senyalització emergència	59.00	EE01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P-1: 3ut P0: 56ut	
Interruptor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Interruptor	2.00	ESX04	CPEE Alba (INV-OK)		
Endoll					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	

Planificació

Pàgina 108/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Endoll	1.00	ESX05	CPEE Alba (INV-OK)		
Plafó fotovoltaic terrat independent suport metàl·lic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Plafó fotovoltaic terrat independent suport metàl·lic	4.00	EEPF01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: PCoberta	
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extractor de sostre	10.00	VVF01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0 - WC's: - 6x Marca: S&P P0 - WC's Aules (Gregal + Llevant + Mestral)- 4x	
Reixa ventilació CTE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Reixa ventilació electrònica	2.00	VVF03	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0: Càmeres - 2ut	
Variador de velocitat					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Variador de velocitat	1.00	VVF06	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0: Cuina extracció campana ABB ACS150-03E-04A1-4	
Reixa d'impulsió/retorn d'aire no afectat pel RITE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Reixa d'impulsió/retorn d'aire no afectat pel RITE	10.00	VVF02	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P-1: Edif. ppla 4ut P0: Aula verda - 1ut Caseta mgtzem: 1ut Edif. ppal: 4ut	
Extractor campana domèstic axial					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extractor campana domèstic axial	2.00	VVF04	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0- Cuineta alumnat-2ut TEKA C-620	
Ventilador CTE d'acoblament directe					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Ventilador CTE d'acoblament directe	1.00	VVF05	CPEE Alba (INV-OK)		
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW					

Planificació

Pàgina 109/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW	1.00	IRT01	CPEE Alba (INV-OK)		
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW	1.00	IRT02	CPEE Alba (INV-OK)		
IPE sistemes calefacció i ACS, combustible: gasos, potència major de 20 kW fins a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
IPE sistemes calefacció i ACS, combustible: gasos, potència major de 20 kW fins a 70 kW	1.00	IRT03	CPEE Alba (INV-OK)		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa general evacuació primària	108.00	SXD01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: FECALS: Exterior : 1 arqueta P0: 4 embornals P-1: 3 embornals PLUVIALS: Exterior: 1 embornal P-1: 1 embornal, 1 arqueta P0: 3 embornal, 7 arqueta Aula Verda Magatzem	
U - Instal·lacions elèctriques					
Nom Element Manteniment					
Llum exterior tancada vapor sodi AP menor 5 M					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llum exterior tancada vapor sodi AP menor 5 M	11.00	EELL01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: Enllumenat exterior 11ut	
Conductors xarxa soterrada enllumenat BT					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Conductors xarxa soterrada enllumenat BT (PTE DEF)	1.00	EDE01	CPEE Alba (INV-OK)		
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Marc vist general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Marc vist general	1.00	TIF03	CPEE Alba (INV-OK)		
Porta accionam. manual general interior					

Planificació

Pàgina 110/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta accionam. manual general interior	93.00	TIF01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P-1: Doble abat.: 1ut P0: Simple abat: 56ut (54+2 cambra frig) Aula Verda.: 5ut (3+2 hort) Doble abat.: 13ut Simple corred.: 11ut Pati: Simple abat: 1ut Doble abat.: 3ut PC: Simple abat.: 1ut Magatzem: Simple abat.: 1ut Corredissa: 1ut	
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 2 fulls ús intensiu					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 2 fulls ús intensiu	1.00	TIF02	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0: Distribuidor Porta accés doble (Polsador a consergeria)	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior corredissa teixit natural					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Cortina interior	17.00	FOB01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0: Fixes: 5ut Manuels corred.: 8ut Manual enroll.: 3ut	
Finestra general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Finestra general exterior	289.00	FOB02	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0: Ed. Ppal: Simpl. batent: 17ut Simple abat.: 3ut Fixes: 186ut Doble corred.: 77ut Orientable: 2ut Aula Verda: Doble corred.: 2ut	

Nom Espai			Codi Espai		
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
				Magatzem: Batents: 2ut	
Reixa general exterior fixa					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Reixa general exterior fixa	275.00	FPR01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: Tancament perimetral pati 275ml	
Persiana enrotllable general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Persiana general exterior	1.00	FOB03	CPEE Alba (INV-OK)	Tipus: Enrotllable Ubicació: P0 (Ed. Principal); 71 u	
Cortina exterior enrotllable teixit natural					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Mosquitera exterior	75.00	FOB04	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0 (Ed. Principal) Tipus: FIXES: 73 u EMROTLLABLES: 2 u	
Cobertes					
Nom Element Manteniment					
Línia de vida de coberta amb suport platina					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia de vida de coberta amb suport platina	70.00	CES02	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: PC: Línia de vida: 1 u Punts ancoratge: 9 u	
Claraboia "in situ" de policarbonat perfils alumini lacat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Claraboia	30.00	CES01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: PC: Aula Serè: 1ut Aula Marinada: 1ut Aula Mestral: 1ut Sala Psicomot.: 1ut Resta terrat: 2ut	
Instal·lació de gas-combustible					
Nom Element Manteniment					
Dipòsit aeri de gasoil general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Dipòsit aeri de gasoil general	1.00	GO02	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: Cambra calderes SCHULTZ 1500L	
Xarxa distribució gas propà general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa distribució gas propà general	2.00	GGP02	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0 cuina Canonades	

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
				4 vàlvules pas 1 electrovàlvula	
Dipòsit aeri de gas propà general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Dipòsit aeri de gas propà general	1.00	GGP01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0 Ed Ppla pati 1ut LAPESA 4880L Gas Propà	
Xarxa distribució gas-oil general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa distribució gas-oil general	1.00	GO01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P-1: Cambra calderes Xarxa: 2ut (1 per caldera)	
Equipaments					
Nom Element Manteniment					
Assecamans d'aire calent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Assecamans d'aire calent	1.00	EAE01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: P0 Cameres 1ut S&P	
U - Instal·lacions d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Canonada aigua reg distribució de polietilè					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Canonada aigua reg distribució de polietilè (PTE DEFINIR)	1.00	AR01	CPEE Alba (INV-OK)	Ubicació: Exterior 1 arqueta Aula verda 1 arqueta	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > EAD Tarragona (INV-OK)		001601			
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Fan-coil					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Fan-coil	16.00	CCO03	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació: P0: 7G: 3u Pot. Frigorífica: 2,20 Kw Model: AUYB7G Marca: FUJITSU 12G: 2u Pot. Frigorífica: 3,60 Kw Model: AUYB12G Marca: FUJITSU 14G: 7u Pot. Frigorífica: 4,50 Kw	

Planificació

Pàgina 113/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Model: AUYB14G Marca: FUJITSU P1: 71: 4u Pot. Frigorífica: 7,10 Kw Model: AUY71UiS-LV Marca: FUJITSU	
Bomba de calor aire-aigua menys de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Bomba de calor aire-aigua menys de 70 kW	3.00	CCO05	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació: PC (Disseny): 1 u - P0: Administració; Biblioteca; Sala de Professors i Sala de Reunions Marca: FUJITSU Model: VRF AIRSTAGE V-III AJY126LALBH Pot. Frigorífica: 40 Kw PC: 2 u - P1: Sala d'actes Marca: GENERAL Model: AOHG54LBTB Pot. Frigorífica: 14 Kw	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	3.00	CCO01	EAD Tarragona (INV-OK)	* AC04 P1-Ai 2 FUJITSU Ref: RS-17FB R410A; 1x1 Pot. Frig. = 4,70 KW * AC05 P1-Ai 1 FUJITSU Ref: RS-17FB R410A; 1x1 Pot. Frig. = 4,70 KW * AC06 P1-Ai 1 FUJITSU Ref: RS-17FB R410A; 1x1 Pot. Frig. = 4,70 KW	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	3.00	CCO02	EAD Tarragona (INV-OK)	* AC04 P2-Coberta FUJITSU RO-17FB * AC05 P2-Coberta FUJITSU RO-17FB * AC06 P2-Coberta FUJITSU RO-17FB	
Conducte d'aire afectat pel RITE menor o igual a 70 kW					

Planificació

Pàgina 114/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Conducte d'aire afectat pel RITE menor o igual a 70 kW	1.00	CCO04	EAD Tarragona (INV-OK)		
Instal·lació de calefacció					
Nom Element Manteniment					
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW	1.00	CIC06	EAD Tarragona (INV-OK)	ROCA CPA 700	
Radiador					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Radiador	131.00	CIC01	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació: P0: 35 u P1: 68 u P2: 28 u	
Termòstat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Termòstat	1.00	CIC04	EAD Tarragona (INV-OK)	P1: 1 u	
Xarxa canonades circuit aigua calenta de potència major de 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa canonades circuit aigua calenta de potència major de 70 kW	4950.00	CIC03	EAD Tarragona (INV-OK)	* Purgadors: P0: 8 u P1: 22 u P2: 6 u	
Bomba acceleradora, instal·lació afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació major de 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Bomba acceleradora, instal·lació afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació major de 70 kW	4.00	CIC05	EAD Tarragona (INV-OK)	ROCA MC-1230 = 1u ROCA MC-50-II = 1u ROCA PC-1045 = 2u	
Vas d'expansió tancat major de 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Vas d'expansió tancat major de 70 kW	1.00	CIC02	EAD Tarragona (INV-OK)	ROCA VASOFLEX 425L	
Fan-coil					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Fan-coil	8.00	CIC08	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació: P1: 8 u Marca: Roca Ref: 212 A	
Cremador de gasoil entre 70 i 1.000 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Cremador de gasoil entre 70 i 1.000 kW	1.00	CIC07	EAD Tarragona (INV-OK)	ROCA TECNO 100-L	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					

Planificació

Pàgina 115/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Detector de fum òptic i de flama					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Detector de fum òptic i de flama	10.00	IPD02	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació: P0: 1 u P1: 5 u P2: 4 u	
Extintor manual de pols seca					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual de pols seca	24.00	IEX02	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació: Ed. Principal: P0: 7 u P1: 9 u P2: 6 u Caseta: P0: 1 u P1: 1 u	
Parallamps					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Parallamps	1.00	IPR01	EAD Tarragona (INV-OK)		
Boca d'incendi					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Boca d'incendi	8.00	IEX01	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació: P0: 2 u P1: 5 u P2: 1 u	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	10.00	IEX03	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació: Ed. Principal: P0: 2 u P1: 4 u P2: 4 u	
Xarxa canonades incendis					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa canonades incendis	4951.00	IEX04	EAD Tarragona (INV-OK)		
Centraleta control d'incendis					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Centraleta control d'incendis	1.00	IPD01	EAD Tarragona (INV-OK)		
Polsador manual alarma incendis general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Polsador manual alarma incendis general	1.00	IPD03	EAD Tarragona (INV-OK)	P0: 1 u (centraleta)	
Senyal fotoluminiscent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Senyal fotoluminiscent	100.00	ISE01	EAD Tarragona (INV-OK)	Pendent inventari	
Sirena acústica i òptica					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	

Planificació

Pàgina 116/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Sirena acústica i òptica	8.00	IPD04	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació: P0: 4 u P1: 2 u P2: 2 u	
Instal·lació de seguretat					
Nom Element Manteniment					
Instal·lació control d'accessos					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Instal·lació control d'accessos	1.00	SCA01	EAD Tarragona (INV-OK)	Barrera entrada finca	
Terminal d'usuari vídeo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Terminal d'usuari vídeo	1.00	SPE02	EAD Tarragona (INV-OK)		
Botonera general vídeo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Botonera general vídeo	2.00	SPE01	EAD Tarragona (INV-OK)	Barrera	
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari inodor	25.00	AAS04	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació: Ed. Principal: P0 = 7 u P1 = 8 u P2 = 8 u Caseta: P1 = 2 u	
Aparell sanitari lavabo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari lavabo	47.00	AAS05	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació: Caseta: P1: 2 u Ed. Principal: P0: 14 u P1: 22 u P2: 9 u	
Aparell sanitari abocador					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari abocador	2.00	AAS01	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació: P1: 1 u P2: 1 u	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	48.00	AAF01	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació: Ed. Principal: P0: 20 u P1: 15 u P2: 9 u	

Planificació

Pàgina 117/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Caseta: P1: 4 u	
Xarxa de canonades					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa de canonades	7000.00	AAF04	EAD Tarragona (INV-OK)	Edifici Principal Caseta Rec	
Circuit d'aigua ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF05	EAD Tarragona (INV-OK)	Edifici Principal = 1u	
Aparell sanitari urinari					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari urinari	12.00	AAS02	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació: P0: 2 u P1: 5 u P2: 5 u	
Aparell sanitari plat dutxa					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari plat dutxa	2.00	AAS03	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació: Ed. Principal: P0: 1 u Caseta: P1: 1 u	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	23.00	AAF02	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació: P0: 7 u P1: 8 u P2: 8 u	
Termo elèctric					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Termo elèctric	3.00	ACI01	EAD Tarragona (INV-OK)	P0 ceràmica = 50 L P0 escultura = 50 L Caseta = ?? L	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS	33.00	ACI02	EAD Tarragona (INV-OK)	3 unitats 10m2/unitat	
Dipòsit d'aigua de consum públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Dipòsit d'aigua de consum públic	0.30	AAF03	EAD Tarragona (INV-OK)	Caseta = 1u (300 L)	
Aparell sanitari bidet					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari bidet	1.00	AAS06	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació: P1: 1u (Caseta)	

Planificació

Pàgina 118/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Pantalla leds					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Pantalla leds	2.40	AIM01	EAD Tarragona (INV-OK)	8u Càlcul = 0,3m2/u	
Altaveu					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Altaveu	22.00	AME02	EAD Tarragona (INV-OK)	* Altaveus: PB = 3u P1 = 8u P2 = 5u * Timbres: PB = 3u P1 = 2u P2 = 1u	
Equip amplificador central					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Equip amplificador central	1.00	AME01	EAD Tarragona (INV-OK)	Consergeria: 1 Micrófon 1 Amplificador; Marca: JEIL; Ref.JPA-120 1 Amplificador; Marca: FIDEX BOUYER; Ref: AF-15 1 Temporitzador; Marca: ORBIS	
Equip d'amplificació i distribució TV					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Equip d'amplificació i distribució TV	1.00	AAN01	EAD Tarragona (INV-OK)		
Instal·lació de transport					
Nom Element Manteniment					
Ascensor velocitat > 0,15 m/s elèctric, ús públic o industrial					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Ascensor velocitat > 0,15 m/s elèctric, ús públic o industrial	3.00	TAE01	EAD Tarragona (INV-OK)	Marca: AYSSA Electromecànic 8 pers. 600Kg RAE: 110011	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Quadre general BT	34.00	ESX03	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació: Ed. Principal: P0: 13 u P1: 15 u P2: 5 u Caseta: P1: 1u	
Línia principal de terra					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	

Planificació

Pàgina 119/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia principal de terra	2.00	ESX02	EAD Tarragona (INV-OK)	Edifici Principal Caseta	
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa elèctrica públic indistinta	2.00	ESX01	EAD Tarragona (INV-OK)	Edifici Principal Caseta	
Llum decoratiu interior general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llum decoratiu interior general	787.00	EIE01	EAD Tarragona (INV-OK)	Llums Exteriors = 23u Ed. Principal: P0 = 213 u P1 = 382 u P2 = 144 u Caseta: P0: 5 u P1: 14 u P2: 6 u	
Llums de senyalització emergència					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llums de senyalització emergència	122.00	EIE02	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació: P0 = 44 u P1 = 36 u P2 = 42 u	
Interruptor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor	2.00	ESX04	EAD Tarragona (INV-OK)		
Endoll					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Endoll	1.00	ESX05	EAD Tarragona (INV-OK)		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extractor de sostre	13.00	VVF01	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació: P0: 4 u P1: 4 u P2: 5 u	
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW	1.00	VVF04	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació: PC: Sala d'Actes: 1 u Marca: AIR-HANDLING Ref: GTDI-A CC 30 Capacitat: 3 m3/h	
Reixa ventilació CTE					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	

Planificació

Pàgina 120/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Reixa ventilació CTE	9.00	VVF02	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació: P1: 9 u (Sala d'Actes)	
Conducte ventilació CTE					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Conducte ventilació CTE	80.00	VVF03	EAD Tarragona (INV-OK)	Càlcul = 5M/extractor	
Reixa d'impulsió/retorn d'aire no afectat pel RITE					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Reixa d'impulsió/retorn d'aire no afectat pel RITE	32.00	VVFO5	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació: P0: 8 u P1: 9 u P2: 15 u	
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW	1.00	IRT01	EAD Tarragona (INV-OK)		
Inspecció PCI, edifici ús docent, més de 2.000 fins a 5.000 m2					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Inspecció PCI, edifici ús docent, més de 2.000 fins a 5.000 m2	1.00	IRC01	EAD Tarragona (INV-OK)		
IPE sistemes calefacció i ACS, combustible: gasoil i altres, potència entre 400 i 5.000 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
IPE sistemes calefacció i ACS, combustible: gasoil i altres, potència entre 400 i 5.000 kW	8.00	IRT02	EAD Tarragona (INV-OK)		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa general evacuació primària	164.00	SXD01	EAD Tarragona (INV-OK)	Previsió 4 unitats i 40M/u	
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta garatge basculant d'acer pintat motoritzat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta garatge basculant d'acer pintat motoritzat	4.00	TPG01	EAD Tarragona (INV-OK)	Accés a la finca	
Porta accionam. manual general interior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta accionam. manual general interior	139.00	TIF01	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació / Tipus: Simple: 88 u P0 = 27 u (1 u	

Planificació

Pàgina 121/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Corredissa) P1 = 23 u + 10 u (Caseta) P2 = 21 u + 6 u (Caseta) PC = 1 u	
				Doble: 49 u P0 = 16 u + 5 u (Caseta) P1 = 20 u P2 = 8 u	
				Balconera: 3 u (Caseta) P1: 2 u P2: 1 u	
				Reixa: P0: 2 u	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Cortina interior enrotllable tipus screen	320.40	FOB01	EAD Tarragona (INV-OK)	* Manuals: P0 = 63u P1 = 91+7 caseta P2 = 64u *Motoritzades P1 = 14u P2 = 11u * Total = 89u Càlcul: 1,2x2=2,4m2/u	
Motorització cortina					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Motorització cortina	25.00	FOB04	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació: P1 = 14 u P2 = 11 u	
Finestra general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Finestra general exterior	2403.36	FOB02	EAD Tarragona (INV-OK)	* FINESTRES: P0 = 167+10 caseta P1 = 610+15 caseta P2 = 195 TOTAL = 997u Càlcul: 1,2mx2m= 2,4m2/u * BALCONERES Caseta = 3u Càlcul: 1,6mx2,2m = 3,52m2/u	
Reixa general exterior fixa					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Reixa general exterior fixa	4.00	FPR01	EAD Tarragona (INV-OK)		
Persiana enrotllable general exterior					

Planificació

Pàgina 122/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Persiana enrotllable general exterior	1.00	FOB03	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació/Tipus: Porticó Abatible: 20 u (Caseta) P0: 5 u P1: 15 u Motoritzades: (Ed. Principal) P0: 2 u	
Motorització persiana					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Motorització persiana	2.00	FOB05	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació: P0: 2 u	
Cobertes					
Nom Element Manteniment					
Claraboia prefabricada fixa de policarbonat perfils alumini lacat					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Claraboia prefabricada fixa de policarbonat perfils alumini lacat	16.00	CES01	EAD Tarragona (INV-OK)	* Claraboia Fixa PB = 1u P2 caseta = 6u * Claraboia practicable P2 = 1	
Instal·lació de gas-combustible					
Nom Element Manteniment					
Instal·lació envasos propà					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Instal·lació envasos propà	12.00	GGP02	EAD Tarragona (INV-OK)	Bombones Gas Propà 4u Bombones Gas Butà 8u	
Xarxa distribució gas propà general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa distribució gas propà general	20.00	GGP01	EAD Tarragona (INV-OK)	Bombones Gas Propà 4u Bombones Gas Butà 8u	
Xarxa distribució gas-oil general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa distribució gas-oil general	30.00	GGO01	EAD Tarragona (INV-OK)	Bomba CALPEDA NCA-80	
Dipòsit enterrat de gasoil general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Dipòsit enterrat de gasoil general	1.00	GGO02	EAD Tarragona (INV-OK)	10.000 L	
Instal·lacions especials					
Nom Element Manteniment					
Equip prod. aire comp.i assecador d'aire					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Equip prod. aire comp.i assecador d'aire	50.00	EAC01	EAD Tarragona (INV-OK)	Previsió 50m
Canonades especials					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Canonades especials	52.00	EAC02	EAD Tarragona (INV-OK)	Previsió = 50 m2 Unitats = 2
Equipaments					
Nom Element Manteniment					
Assecamans d'aire calent					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Assecamans d'aire calent	9.00	EAE01	EAD Tarragona (INV-OK)	Ubicació: P0: 5 u P1: 2 u P2: 2 u
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > Palau de la Diputació (INV-OK) 000201					
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Bomba de calor aire-aigua entre 70 i 1.000 kW					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Bomba de calor aire-aigua entre 70 i 1.000 kW	2.00	CCO05	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: PC -BOMBA DE CALOR 01 Potència Frigorífica: 170 kW Marca: Carrier -BOMBA DE CALOR 02 Potència frigorífica: 227 kW Marca: Carrier
Fan-coil					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Fan-coil	125.00	CCO04	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: P-1: 7 P0: 16 P1: 33 P2: 35 P3: 34
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	55.00	CCO03	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: P-1: 2 P0: 18 P1: 4 P2: 9 P3: 22
Bomba centrífuga, instal·lació afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació major de 70 kW					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Bomba centrífuga, instal·lació afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació major de	2.00	CCO01	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: PC

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
70 kW					
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	55.00	CCO02	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: Planta Coberta	
Xarxa canonades circuit aigua calenta de potència menor o igual a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa canonades circuit aigua calenta de potència menor o igual a 70 kW	1.00	CCO06	Palau de la Diputació (INV-OK)	Elements: Fan-colis menors de 70 KW Compost per: 6 Vàlvules DN Ubicació: PC	
Vas d'expansió tancat menor igual de 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Vas d'expansió tancat menor igual de 70 kW	1.00	CCO07	Palau de la Diputació (INV-OK)	Tipus: Vas d'expansió Obert Ús: Clima General Ubicació: PC	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Detector de fum òptic i de flama					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Detector de fum òptic i de flama	1.00	IPD05	Palau de la Diputació (INV-OK)	DETECTOR IÒNIC: 51u Ubicació: P-1: 5 P0: 17 P1: 7 P2: 7 P3: 15 DETECTOR TERMOVELOCIMÈT RIC: 1u Ubicació: 1 P0 - sostre Saló de plens	
Extintor manual de pols seca					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual de pols seca	44.00	IEX06	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: P-1: 8 P0: 10 P1: 8 P2: 4 P3: 6 Vehicles: 8 1174 HXF 1046 HXF 1106 HXF T-8549-AX 3770 JFT 3489 CFR T-1483-BC 1868-GVY	
Parallamps					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	

Planificació

Pàgina 125/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Parallamps	1.00	IPR01	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: PC	
Boca d'incendi					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Boca d'incendi	18.00	IEX01	Palau de la Diputació (INV-OK)	Tipus: 25 mm Ubicació: P-1: 2 P0: 4 P1: 4 P2: 4 P3: 4 Composta per: P0 1 comporta exterior (zona aparcament)	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	19.00	IEX07	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: P-1: 5 P0: 5 P2: 2 P3: 6 PC: 1	
Xarxa canonades incendis					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa canonades incendis	2.00	IEX09	Palau de la Diputació (INV-OK)		
Grup de pressió					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Grup de pressió	1.00	IEX08	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: P-1 - Sala Bombes	
Centraleta control d'incendis					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Centraleta control d'incendis	1.00	IPD01	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: P0 - Recepció	
Polsador manual alarma incendis general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Polsador manual alarma incendis general	21.00	IPD03	Palau de la Diputació (INV-OK)	POLSADOR 01 - GENERAL Ubicació: P-1: 2 P0: 5 P1: 4 P2: 4 P3: 4 POLSADOR 02 - EXTINCIÓ AUTOMÀTICA FE13 Ubicació: P3: 2 - TIC Sala CPD (1 aturada + 1 Inici)	
Comporta tallafoc d'acer galvanitzat					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Comporta tallafoc d'acer	1.00	IPD02	Palau de la	Tipus: COMPORTA	

Planificació

Pàgina 126/336

Nom Espai	Codi Espai			
Nom Subistema				
Nom Element Manteniment				
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
galvanitzat			Diputació (INV-OK)	TALLAFOC 6u Ubicació: P-1: 1 P0: 2 P1: 1 P2: 1 P3: 1 Tipus: EXUTORI 1u Ubicació: 1 PC - Escala dreta
Senyal fotoluminiscent				
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
Senyal fotoluminiscent	116.00	ISE01	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: P-1: 21 P0: 30 P1: 19 P2: 19 P3: 26 PC: 1
Botelles d'heptafluorpropà (HFC-227 ea) sistema centralitzat				
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
FE13 Botelles d'heptafluorpropà (HFC-227 ea) sistema centralitzat	1.00	IEX03	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: P3 Sala CPD
Difusors agent extintord'heptafluorpropà (HFC-227 ea)				
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
FE13 Difusors agent extintord'heptafluorpropà (HFC-227 ea)	1.00	IEX04	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: P3 Sala CPD
Rètol d'extinció disparada				
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
FE13 Rètol d'extinció disparada	2.00	IEX05	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: P3 Sala CPD 1 Inici + 1 Parada
Dipòsit d'aigua d'extinció d'incendis públic				
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
Dipòsit d'aigua d'extinció d'incendis públic	1.00	IEX10	Palau de la Diputació (INV-OK)	Total: 2 u Ubicació: P-1 - Sala Bombes (1 en desús)
Columna seca				
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
Columna seca	1.00	IEX02	Palau de la Diputació (INV-OK)	Composta per: 1 comporta interior per planta (zona: escala dreta) 1 comporta exterior (zona: a peu de carrer prop edifici annex)
Sirena acústica i òptica				
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
Sirena acústica i òptica	15.00	IPD04	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: P-1: 4 P0: 2

Planificació

Pàgina 127/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				P1: 2 P2: 4 P3: 3	
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari inodor	33.00	AAS03	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: P-1: 4 P0: 8 P1: 7 P2: 7 P3: 7	
Aparell sanitari lavabo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari lavabo	33.00	AAS04	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: P-1: 8 P0: 8 P1: 4 P2: 6 P3: 7	
Aparell sanitari abocador					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari abocador	1.00	AAS01	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: WC Minusvàlids P2	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	25.00	AAF03	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: P-1:14 P0: 4 P1: 4 P2: 1 P3: 1 PC: 1	
Xarxa de canonades					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa de canonades	5175.00	AAF04	Palau de la Diputació (INV-OK)		
Circuit d'aigua ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua ús públic	2.00	AAF02	Palau de la Diputació (INV-OK)	1 CIRCUIT 01 – Industrial Compost per: Xarxa Col·lectors Vàlvules filtres etc... 1 Comptador Ubicació: P0 1 CIRCUIT 02 - Reg	
Aparell sanitari urinari					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari urinari	14.0	AAS02	Palau de la	Ubicació:	

Planificació

Pàgina 128/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
	0		Diputació (INV-OK)	P-1: 2 P0: 4 P1: 2 P2: 3 P3: 3	
Aparell sanitari plat dutxa					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari plat dutxa	3.00	AAS05	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: 1 P-1 (Garatge) 1 P0 Presidència 1 P1 Cambra neteja	
Grup de pressió					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Grup de pressió	1.00	AAF01	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: P-1 Cambra Bombes (Amb instrumentació i manòmetres)	
Termo elèctric					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Termo elèctric	7.00	ACI01	Palau de la Diputació (INV-OK)	MARCA: THERMOR Ref: GH PLUS Capacitat: 50 l. Potència: 2.000w Ubicació: 1 P-1 - Cafeteria MARCA: APARICI Ref: BL Capacitat: 31 l. Potència: 1.000w Ubicació: 1 P3 - Cambra Metge MARCA: THERMOR Ref: GH PLUS Capacitat: 30 l. Potència: 2.000w Ubicació: 1 P-1 - Cafeteria 1 P0 - Cambra neteja MARCA: APARICI Ref: SIE Capacitat: 30 l. Potència: 1.500w Ubicació: 1 P0 - Presidència 1 P1 - Cambra Neteja 1 P2 - WC Minusvàlids	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS	5207.00	ACI02	Palau de la Diputació (INV-OK)		
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					

Planificació

Pàgina 129/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Equip amplificador central					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Equip amplificador central	1.00	AME01	Palau de la Diputació (INV-OK)	Xarxa composta per: P(-1): 4 Altaveus Superfície. 7 Altaveus Empotrats. 2 Reguladors Volum. P0: 3 Altaveus Superfície. 21 Altaveus Empotrats. 13 Reguladors Volum. 2 Etapes de p...Falta Info)	
Equip d'amplificació i distribució TV					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Equip d'amplificació i distribució TV	1.00	AAN01	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: PC	
Instal·lació de transport					
Nom Element Manteniment					
Plataforma per a cadira de rodes					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Plataforma per a cadira de rodes	1.00	TPR01	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: P3 Sala Santiago Costa	
Ascensor velocitat > 0,15 m/s d'impulsió oleodinàmica, ús públic o industrial					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
ASCENSOR 01 - Dreta	5.00	TAO01	Palau de la Diputació (INV-OK)	RAE: 4948 Capacitat: Càrrega: Núm. embarcaments: 5	
ASCENSOR 02 - Esquerra	4.00	TAO02	Palau de la Diputació (INV-OK)	RAE: 4949 Capacitat: Càrrega: Núm. embarcaments: 4	
Ascensor velocitat > 0,15 m/s d'impulsió oleodinàmica, ús públic o industrial	0		Palau de la Diputació (INV-OK)		
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Quadre general BT	41.00	ESX02	Palau de la Diputació (INV-OK)	QUADRE GENERAL: 1u Ubicació: P0 Cambra Tècnica QUADRE SECUNDARI: 40u Ubicació: Repartits en totes les plantes	

Planificació

Pàgina 130/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Interruptor detector de moviment, d'interior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor detector de moviment, d'interior	19.00	ESX01	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: 5 WC Dones P3 3 WC Homes P3 1 WC Homes P2 ...Falta Info	
Línia principal de terra					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia principal de terra	1.00	ESX06	Palau de la Diputació (INV-OK)		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX03	Palau de la Diputació (INV-OK)	Potencia contractada: Tarifa triple (220 KW als tres períodes) Pestatge d'accés: 3.0A compost per: 1 Comptador elèctric Ubicació: P0 - Cambra Tècnica	
Llum decoratiu interior general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llum decoratiu interior general	1277.00	EIE01	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: PS-1: 122 P0: 349 P1: 229 P2: 249 P3: 328	
SAI					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
SAI	2.00	EFS01	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: P0 Cambra Tècnica SAI 1 Potència: 80 KWA SAI 2 Potència: 30 KWA	
Llums de senyalització emergència					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llums de senyalització emergència	1.00	EIE02	Palau de la Diputació (INV-OK)	...(Falta Info)	
Interruptor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor	5201.00	ESX04	Palau de la Diputació (INV-OK)		
Endoll					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Endoll	5200.00	ESX05	Palau de la Diputació (INV-OK)		

Planificació

Pàgina 131/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Difusor d'aire afectat pel RITE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Difusor d'aire afectat pel RITE	75.00	VVF01	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: P-1: 2 P0: 13 P1: 21 P2: 20 P3: 19	
Reixa ventilació CTE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Reixa ventilació CTE	27.00	VVF02	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació P0: 8 u 8 Saló de plens (4 impulsio + 4 retorn) P1: 2 u 2 Passadissos P2: 3 u 3 Passadissos P3: 14 u 3 Passadissos 1 Sala 3.2 3 TIC 7 Sala Santiago Costa	
Conducte ventilació CTE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Conducte ventilació CTE	1.00	VVF03	Palau de la Diputació (INV-OK)	Total 4 u Ubicació: 1x cada planta	
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW	8.00	IRT01	Palau de la Diputació (INV-OK)		
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW	8.00	IRT02	Palau de la Diputació (INV-OK)		
Inspecció PCI, edifici ús administratiu, més de 5.000 fins a 10.000 m2					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Inspecció PCI, edifici ús administratiu, més de 5.000 fins a 10.000 m2	8.00	IRC01	Palau de la Diputació (INV-OK)		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa general evacuació primària	3.00	SXD01	Palau de la Diputació (INV-OK)	SANEJAMENT 01 - Aigües Fecals Compost per:	

Planificació

Pàgina 132/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				P-1: 2 Arquetes registrables P0: 3 arquetes registrables (Quant plou fa les tasques de xarxa pluvial) SANEJAMENT 02 - Aigües Pluvials	
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta garatge basculant d'acer pintat motoritzat					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta garatge basculant d'acer pintat motoritzat	1.00	TPG01	Palau de la Diputació (INV-OK)	Total: 1 u Ubicació: P-1 - Garatge Xofers	
Porta accionam. manual general interior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta accionam. manual general interior	224.00	TIF02	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: PS-1: 23 P0: 61 P1: 47 P2: 51 P3: 42 PC: 1	
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 1 full ús intensiu					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 1 full ús intensiu	3.00	TIF01	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: 1 P0 - Registre Material: Vidre 2 P0 - Accés aparcament Material: Metàl·lica	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	Palau de la Diputació (INV-OK)	CORTINES MANUALS: 403u Ubicació: P0: 102 P1: 99 P2: 100 P3: 98 CORTINES MOTORITZADES: 26u P0: 4 u P2: 11 u P3: 11 u	
Motorització cortina					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Motorització cortina	26.00	FOB04	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: P0: 4u	

Planificació

Pàgina 133/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
				P2: 11 u P3: 11 u	
Tendal fix tèxtil					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Tendal fix tèxtil	1.00	FPR02	Palau de la Diputació (INV-OK)	Tipus: Tendal Fix Ubicació: P0 - Aparcament: 4 u	
Tendal motoritzat tèxtil					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Tendal motoritzat tèxtil	1.00	FPR01	Palau de la Diputació (INV-OK)	Tipus: Tendal Motoritzat Ubicació: PC - Sota claraboia: 4 u Marca: Tolder	
Finestra general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	Palau de la Diputació (INV-OK)	FINESTRES: 213u Ubicació/Tipus: Batents: P-1: 14 P0: 13 P1: 51 P2: 45 P3: 54 Oscil·lants: PC: 28 Fixes: PC: 8 PORTES BALCONERES: 70u Ubicació/Tipus: Simple abatible P0: 16 P1: 18 P2: 18 P3: 18	
Persiana enrotllable general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porticó de llibret	1.00	FOB03	Palau de la Diputació (INV-OK)	Tipus: Porticó de llibret Total: 71 u Ubicació: P0: 17 P1: 18 P2: 18 P3: 18	
Cobertes					
Nom Element Manteniment					
Claraboia prefabricada fixa de policarbonat perfils alumini lacat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Claraboia prefabricada fixa de policarbonat perfils alumini lacat	5.00	CES01	Palau de la Diputació (INV-OK)	Tipus: Claraboia prefabricada fixa de vidre Ubicació: 3 P0 Terra Pati Central	

Planificació

Pàgina 134/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
				Tipus: Claraboia "in situ" de policarbonat Ubicació: 1 PC - Pati Central	
Línia de vida de coberta amb suport platina					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia de vida de coberta amb suport platina	1.00	CES02	Palau de la Diputació (INV-OK)	Tipus: Punts d'ancoratge Ubicació: PC: 13	
Equipaments					
Nom Element Manteniment					
Assecamans d'aire calent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Assecamans d'aire calent	4.00	EAE01	Palau de la Diputació (INV-OK)	Ubicació: 2 P-1 WC's + 2 P2 WC's Marca: MEDICLINICS Ref: M17A	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)					
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Difusor d'aire afectat pel RITE					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Difusor d'aire afectat pel RITE	25.00	CXD02	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Ubicació: P0	
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE	18.00	CXD01	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Ubicació: PS-1: 7 P0: 9 PA: 2	
Bomba de calor aire-aire menys de 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Bomba de calor aire-aire menys de 70 kW	2.00	CCO01	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Unitat: CCO01.3 Ubicació: PS-1 - Sala Màquines Sistema: R407C; 1x1 Marca: CARRIER Ref: 38BZ084A9M Potència Frigorífica: 19,76 KW Unitat Interior: Conductes - PA (Sala P0) Marca: CARRIER Ref: 40BZ Unitat: CCO01.4 Ubicació: PS-1 - Sala Màquines	

Planificació

Pàgina 135/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Sistema: R407C; 1x1 Marca: CARRIER Ref: 38BZ072A9M Potencia Frigorífica: 17,37 KW Unitat Interior: Conductes - PA (Sala PS-1) Marca: CARRIER Ref: 40BZ	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	2.00	CCO05	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Unitat: CCO05.1 Ubicació: PS-1 - Oficines, INT 01 Tipus: Terra Sistema: R410A; 1x1 Marca: FUJITSU Ref: AGYF14LAC Potencia Frigorífica: 4,20 KW Unitat Exterior: CCO04.1 Unitat: CCO05.2 Ubicació: PS-1 - Oficines, INT 02 Tipus: Terra Sistema: R410A; 1x1 Marca: FUJITSU Ref: AGYF14LAC Potencia Frigorífica: 4,20 KW Unitat Exterior: CCO04.2	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	2.00	CCO04	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Unitat: CCO04.1 Ubicació: PS-1 - Terrassa Marca: FUJITSU Ref: AOYV14LAL Unitat Interior: CCO05.1 Unitat: CCO04.2 Ubicació: PS-1 - Terrassa Marca: FUJITSU Ref: AOYV14LAL Unitat Interior: CCO05.2	
Conducte d'aire afectat pel RITE major de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Conducte d'aire afectat pel RITE major de 70 kW	1.00	CCO03	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Ubicació: P0: 2 PS-1: 2	
Refredadora per aire menys de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Refredadora per aire menys	1.00	CCO02	Rbla. Lluís	Unitat: CCO02.5	

Planificació

Pàgina 136/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
de 70 kW			Companys, 14 (INV-OK)	Unitat Interior: PA Tipus: Conductes - P0 Sala Intermitja Sistema: R407C; 1x1 Marca: CARRIER Ref: 40BZ Potencia Frigorífica: 6,00 KW Unitat Exterior: PS-1 - Sala Màquines Marca: CARRIER Ref: 38FZ024A9M	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Detector de fum òptic i de flama					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Detector de fum òptic i de flama	12.00	IPD02	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Ubicació: PS-1: 3 P0: 7 PA: 2	
Extintor manual de pols seca					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual de pols seca	4.00	IEX05	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Ubicació: P0	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	1.00	IEX04	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Ubicació: P0	
Centralleta control d'incendis					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Centralleta control d'incendis	2.00	IPD01	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	CENTRAL 01 (FE-13) Ubicació: PA (en desús) Marca: Siemens Ref: FE500C CENTRAL 02 Ubicació: PA Marca: KILSEN Ref: NK 703/6	
Polsador manual alarma incendis general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Polsador manual alarma incendis general	5.00	IPD03	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Ubicació: PS-1: 1 P0: 2 PA: 2 (FE-13 en desús)	
Botelles d'heptafluorpropà (HFC-227 ea) sistema centralitzat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
FE-13 Botelles d'heptafluorpropà (HFC-227 ea) sistema centralitzat	1.00	IEX01	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Ubicació: PA (En desús)	

Planificació

Pàgina 137/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Difusors agent extintord'heptafluorpropà (HFC-227 ea)					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
FE-13 Difusors agent extintord'heptafluorpropà (HFC-227 ea)	1.00	IEX02	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Ubicació: PA (En desús)	
Rètol d'extinció disparada					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
FE-13 Rètol d'extinció disparada	2.00	IEX03	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Ubicació: PA (En desús) 1 Aturada 1 Inici	
Sirena acústica i òptica					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Sirena acústica i òptica	3.00	IPD04	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Ubicació: P0: 2 PA: 1	
Instal·lació de seguretat					
Nom Element Manteniment					
Terminal d'usuari vídeo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Terminal d'usuari vídeo	1.00	SPE01	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	TIMBRE Ubicació: P0 Compost per: 1 Brunzidor (Distribuidor escales) 1 Polsador (Vestíbul entrada)	
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari inodor	3.00	AAS03	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Ubicació: P0	
Aparell sanitari lavabo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari lavabo	3.00	AAS02	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Ubicació: P0	
Aparell sanitari abocador					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari abocador	1.00	AAS01	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Ubicació: P0	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	4.00	AAF03	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Ubicació: P0	
Xarxa de canonades					

Planificació

Pàgina 138/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa de canonades	375.00	AAF02	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)		
Circuit d'aigua ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF01	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)		
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Equip amplificador central					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Equip amplificador central	1.00	AME01	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Ubicació: PS-1: 5 altaveus 1 regulador de volum P0: 5 regulador de volum	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Quadre general BT	4.00	ESX03	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	QUADRE GENERAL Ubicació: P0: 1 QUADRE SECUNDARI Ubicació: PS-1: 1 PA: 2	
Línia principal de terra					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia principal de terra	1.00	ESX02	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Potencia contractada: Tarifa Ara: 1 KW; 1 KW; 40 KW Peatge d'accés 3.0A Compost per: 1 Comprador Elèctric Ubicació: P0 - Vestíbul Entrada, Armari Comptadors, Comunitat de veïns.	

Planificació

Pàgina 139/336

Nom Espai						Codi Espai					
Nom Subistema											
Nom Element Manteniment											
Llum decoratiu interior general											
Element Inventariat		Ut.	Codi Inventari		Espai	Fitxa Tècnica					
Llum decoratiu interior general		91.00	EIE02		Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Ubicació: PS-1: 23 u P0: 64 u PA: 4 u					
SAI											
Element Inventariat		Ut.	Codi Inventari		Espai	Fitxa Tècnica					
SAI		2.00	EFS01		Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	SAI 01 Ubicació: PA Marca: SALICRU Ref: IT T-15 C3x400v SAI 02 Ubicació: PA Marca: SALICRU Ref: UPS-15-DL					
Llums de senyalització emergència											
Element Inventariat		Ut.	Codi Inventari		Espai	Fitxa Tècnica					
Llums de senyalització emergència		32.00	EIE01		Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Ubicació: PS-1: 6 P0: 22 PA: 4 (1 FE-13 en desús)					
Interruptor											
Element Inventariat		Ut.	Codi Inventari		Espai	Fitxa Tècnica					
Interruptor		376.00	ESX04		Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)						
Endoll											
Element Inventariat		Ut.	Codi Inventari		Espai	Fitxa Tècnica					
Endoll		375.00	ESX05		Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)						
Instal·lació de ventilació											
Nom Element Manteniment											
Ventilador instal·lació tèrmica no afectat pel RITE											
Element Inventariat		Ut.	Codi Inventari		Espai	Fitxa Tècnica					
Ventilador instal·lació tèrmica no afectat pel RITE		2.00	VVF01		Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	CORTINA D'AIRE 01 P0 - Vestíbul Interior, Porta Entrada Marca: _ _ _ Model: _ _ _ CORTINA D'AIRE 02 P0 - Vestíbul Exterior, Porta Entrada Marca: MITSUBISHI Model: GK-2512AS					
Inspeccions i revisions reglamentàries											
Nom Element Manteniment											
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW											

Planificació

Pàgina 140/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW	8.00	IRT01	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW	8.00	IRT02	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Xarxa general evacuació primària	2.00	SXD01	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	XARXA 01 - Aigües Fecals
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Porta accionam. manual general interior	14.00	TIF01	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Simple abatible Ubicació: PS-1: 2 P0: 9 PA: 3
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 2 fulls ús intensiu					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 2 fulls ús intensiu	3.00	TIF02	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Ubicació: P0: 3 (1 Simple Enrotllable)
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Total: 9u Ubicació: PS-1: 2 P0: 7
Finestra general exterior					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Finestra general exterior	1.00	FOB02	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Total: 7u Fixes P0: 4 Doble Corredissa PS-1: 3
Reixa general exterior fixa					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Reixa general exterior fixa	1.00	FPR01	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Ubicació: PS-1: 1

Nom Espai			Codi Espai		
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Persiana enrotllable general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Persiana enrotllable general exterior	1.00	FOB03	Rbla. Lluís Companys, 14 (INV-OK)	Ubicació: PS-1: 2 u	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > EA Tortosa (INV-OK)			005101		
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Sistema de control i gestió instal. afectat pel RITE					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Sistema de control i gestió instal. afectat pel RITE	6.00	CGC01	EA Tortosa (INV-OK)	Tipus: Sonda de Temperatura i Humitat Ubicació: 1 P2 Marca: PEGO Ref: EE16 3 P3 - Taller Restauració Marca: PEGO Ref: EE16 1 P3 - Taller Material Documental Marca: DELTA OHM Ref: HD 2017T	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	15.00	CCO02	EA Tortosa (INV-OK)	Ubicació: Unitat: CCO02.1 1 P1 - Administració Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Marca: DAIKIN Ref: FTXS50G2V1B Potencia Frigorífica: 5,00 KW Unitat Exterior: CCO01.1 Unitat: CCO02.2 1 P1 - Sala Professors, Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Marca: DAIKIN Ref: FTXS50G2V1B Potencia Frigorífica: 5,00 KW Unitat Exterior: CCO01.2 Unitat: CCO02.3 1 P1 - Direcció Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Marca: DAIKIN	

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Ref: FTXS35G2V1B Potencia Frigorífica: 3,50 KW Unitat Exterior: CCO01.3 Unitat: CCO02.4; CCO02.5; CCO02.6 3 P3 - Material Arqueològic Tipus: Cassette Marca:...(Falta Info) Unitat: CCO02.7; CLE02.8; CCO02.9; CCO02.10; CCO02.11 5 P3 - Taller de Restauració Tipus: Cassette Marca:...(Falta Info) Unitat: CCO02.12; CCO02.13; CCO02.14; CCO02.15 4 P3 - Taller Documental Tipus: Cassette	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	5.00	CCO01	EA Tortosa (INV-OK)	Ubicació: Unitat: CCO01.1 1 P1 - Terrassa Marca: DAIKIN Ref: RXS50G2V1B Unitat Interior: CCO02.1 Unitat: CCO01.2 1 P1 - Terrassa Marca: DAIKIN Ref: RXS50G2V1B Unitat Interior: CCO02.2 Unitat: CCO01.3 1 P1 -Terrassa Marca: DAIKIN Ref: RXS35F2V1B Unitat Interior: CCO02.3 Unitat: CCO01.4 i CCO01.5 2 P1 -Terrassa M....(Falta Info)	
Instal·lació de calefacció					
Nom Element Manteniment					
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW	1.00	CIC02	EA Tortosa (INV-OK)	Ubicació: P0 - Sala Caldera Marca: ROCA Ref: 260 Tipus: Gas	

Planificació

Pàgina 143/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Cremador de gas natural entre 70 i 1.000 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Cremador de gas natural entre 70 i 1.000 kW	1.00	CIC03	EA Tortosa (INV-OK)	Ubicació: P0 - Sala Caldera Marca: FINTERM Ref: 18510799 Tipus: Gas	
Radiador					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Radiador	65.00	CIC04	EA Tortosa (INV-OK)	Ubicació: 27 P1 25 P2 13 P3	
Vas d'expansió tancat menor igual de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Vas d'expansió tancat menor igual de 70 kW	2.00	CIC05	EA Tortosa (INV-OK)	Ubicació: P0 - Sala Caldera Marca: ZILMET	
Xarxa canonades circuit aigua calenta de potència major de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa canonades circuit aigua calenta de potència major de 70 kW	3850.00	CIC06	EA Tortosa (INV-OK)	Compost per: P0: 1 Purgador automàtic	
Bomba centrífuga, instal·lació afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació major de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Bomba centrífuga, instal·lació afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació major de 70 kW	1.00	CIC01	EA Tortosa (INV-OK)	Ubicació: P0 - Sala Caldera Marca: GUSTAVSBERG Ref: C2 65-22	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual de pols seca	30.00	IEX06	EA Tortosa (INV-OK)	Pes: 6 Kg Ubicació: 4 P0 12 P1 9 P2 5 P3	
Parallamps					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Parallamps	1.00	IPR01	EA Tortosa (INV-OK)	Ubicació: PC	
Boca d'incendi					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Boca d'incendi	10.00	IEX02	EA Tortosa (INV-OK)	Tipus: 25 mm Ubicació: 2 P0 3 P1 3 P2 2 P3	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					

Planificació

Pàgina 144/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	6.00	IEX05	EA Tortosa (INV-OK)	Ubicació: Pes: 2 Kg 1 P0 1 P1 1 P2 Pes: 5 Kg 1 P0 1 P1 1 P3	
Xarxa canonades incendis					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa canonades incendis	3851.00	IEX03	EA Tortosa (INV-OK)		
Grup de pressió					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Grup de pressió	1.00	IEX04	EA Tortosa (INV-OK)	Ubicació: P0 - Sala Bomba Compost per: 1 Bomba: Marca: EMC BOMBAS Ref: CVI/2-4-40 1 Bomba: Marca: EMC BOMBAS Ref: SIGMA 105 T 1 Vas d'Expansió: Marca: EVOLUTION Ref: EVO 24 EXP Capacitat 24 l 1 Quadre de Comandament 1 Cisterna per a c...(Falta Info)	
Centralleta control d'incendis					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Centralleta control d'incendis	1.00	IPD01	EA Tortosa (INV-OK)	Ubicació: P1 - Consergeria Marca: KILSEN Ref: KFP-CF2	
Polsador manual alarma incendis general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Polsador manual alarma incendis general	1.00	IPD02	EA Tortosa (INV-OK)	Ubicació: P1 - Consergeria	
Comporta tallafoç d'acer galvanitzat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Comporta tallafoç d'acer galvanitzat	1.00	IPD04	EA Tortosa (INV-OK)	Tipus: Limitador temperatura fums Ubicació: P0 - Sala Caldera Marca: WATTS Ref: LTH.4	
Senyal fotoluminiscent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	

Pàgina 145/336Pàgina 146/336

Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS

Planificació

Pàgina 147/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS	8.00	ACI02	EA Tortosa (INV-OK)		
Dipòsit d'aigua de consum públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Dipòsit d'aigua de consum públic	1.00	AAF03	EA Tortosa (INV-OK)	Total: 14 u Ubicació: PA Marca: URALITA Ref: 200 l	
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Altaveu					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Altaveu	4.00	AME01	EA Tortosa (INV-OK)	Tipus: Sobretaula Ubicació: 2 P2 - Taller Dibuix 2 P2 - Taller Pintura	
Terminal d'usuari vídeo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Terminal d'usuari vídeo	5.00	SPE01	EA Tortosa (INV-OK)	Tipus: Porter Electrònic Àudio Ubicació: Element Exterior: 1 P0 - Entrada Principal Elements Interiors 1 P1 - Consergeria 1 P1 - Administració 1 P2 1 P3	
Equip d'amplificació i distribució TV					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Equip d'amplificació i distribució TV	1.00	AAN01	EA Tortosa (INV-OK)	Ubicació: PC	
Botonera general vídeo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Botonera general vídeo	5.00	SPE02	EA Tortosa (INV-OK)	Tipus: Pestell Elèctric Ús: Obertura Porta entrada P0 Ubicació: P1: 1 Consergeria 2 Administració Tipus: Timbre Ús: Brunzidor Ubicació: P1: 1 P2: 1	
Instal·lació de transport					
Nom Element Manteniment					
Ascensor velocitat > 0,15 m/s elèctric, ús públic o industrial					

Planificació

Pàgina 148/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Ascensor velocitat > 0,15 m/s elèctric, ús públic o industrial	4.00	TAE01	EA Tortosa (INV-OK)	RAE: 21517 Marca: ORONA Aturades: 4 Capacitat: 8 Persones Càrrega: 630 Kg. Ubicació: Entrada posterior	
Ascensor velocitat > 0,15 m/s d'impulsió oleodinàmica, ús públic o industrial					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Ascensor velocitat > 0,15 m/s d'impulsió oleodinàmica, ús públic o industrial	3.00	TAO01	EA Tortosa (INV-OK)	RAE: 5248 Marca: CENIA Aturades: 3 Capacitat: 8 Persones Càrrega: 600 Kg. Ubicació: Entrada Principal	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Quadre general BT	32.00	ESX01	EA Tortosa (INV-OK)	Tipus: Quadre General Ubicació: P0 - Cambra Comptador Tipus: Quadre secundari Ubicació: P0: 13 P1: 5 P2: 6 P3: 7	
Línia principal de terra					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia principal de terra	1.00	ESX03	EA Tortosa (INV-OK)		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX02	EA Tortosa (INV-OK)	Potencia contractada:Tarifa Triple: 148 KW; 148 KW; 148 KW Peatge d'accés 3.0A; CUPS: ES003140565603800 1WR0F Compost per: 1 Comptador Elèctric Ubicació: P0 - Sala Comptador Núm.: 063029243	
Llum decoratiu interior general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llum decoratiu interior general	384.00	EIE02	EA Tortosa (INV-OK)	Ubicació: P0: 6	

Planificació

Pàgina 149/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subsistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
				P1: 152 P2: 163 P3: 61 PA: 2	
Llums de senyalització emergència					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llums de senyalització emergència	97.00	EIE01	EA Tortosa (INV-OK)	Ubicació P0: 10 P1: 40 P2: 32 P3: 15	
Interruptor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor	3851.00	ESX05	EA Tortosa (INV-OK)		
Endoll					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Endoll	3850.00	ESX04	EA Tortosa (INV-OK)		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extractor de sostre	11.00	VVF01	EA Tortosa (INV-OK)	Tipus: Extractor de Sostre Ubicació: 1 P2 - WC's Marca: SODECA Tipus: Extractor de Cabina de gasos Ubicació: 1 P1 - Taller de Restauració Marca: CTS Ref: CHEMI HOOD 1 P2 - Aula Pintura i Magatzem Marca: S&P Ref: CK 60F 1 P2 - Laboratori Restauració Marca: LEGRAND 1 P2 - Magatzem de restauració Marca: CTS Ref: FIRE 60 CHEMISAFE 1 P2 - Laboratori Restauració Marca: CABINER 1 P3 - Taller de restauració Marca: CTS Ref: FIRE 60 CHEMISAFE	

Planificació

Pàgina 150/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				2 P3 - Taller de restauració Marca: CTS Ref: ICAP/T	
				1 P3 - Taller de restauració Marca: CTS Ref: CS 60 CHEMISAFE	
				1 P3 - Taller de restauració Marca: CTS Ref: ICAE T 1M	
Humidificador per polvorització menor igual de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Humidificador per polvorització menor igual de 70 kW	4.00	VVF02	EA Tortosa (INV-OK)	Ubicació: 1 P2 Marca: PEGO Ref: ES6	
				3 P3 Marca: PEGO Ref: ES6	
Obertura de ventilació públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Obertura de ventilació públic	5.00	VVN01	EA Tortosa (INV-OK)	Tipus: Reixa Ubicació: P0: 1 P1: 1 P3: 3	
Variador de velocitat					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Variador de velocitat	3.00	VVF03	EA Tortosa (INV-OK)	Ubicació: P2 - Taller de Restauració Marca: S&P Ref: ARTIC 405 PM	
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW	8.00	IRT03	EA Tortosa (INV-OK)		
Inspecció PCI, edifici ús docent, més de 2.000 fins a 5.000 m2					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Inspecció PCI, edifici ús docent, més de 2.000 fins a 5.000 m2	8.00	IRC01	EA Tortosa (INV-OK)		
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW	8.00	IRT02	EA Tortosa (INV-OK)		

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
IPE sistemes calefacció i ACS, combustible: gasos, potència entre 70 i 400 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
IPE sistemes calefacció i ACS, combustible: gasos, potència entre 70 i 400 kW	8.00	IRT01	EA Tortosa (INV-OK)		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa general evacuació primària	3.00	SXD01	EA Tortosa (INV-OK)	1 SANEJAMENT 01 - Aigües Fecals Compost per: P0: 1 Desguàs, 1 SANEJAMENT 02 - Aigües Pluvials Compost per: P1: 1 Embornal	
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta accionam. manual general interior	86.00	TIF03	EA Tortosa (INV-OK)	Ubicació/Tipus: Simple abatible: 47u P0: 2 P1: 20 P2: 18 P3: 7 Doble abatible: 37 u P0: 7 P1: 14 P2: 13 (1 Armari Gas) P3: 3 Triple abatible: 1u P2: 1 Quadruple abatible: 1u P3: 1	
Porta peatonal manual d'evacuació general 1 full general públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta peatonal manual d'evacuació general 1 full general públic	2.00	TIF01	EA Tortosa (INV-OK)	Ubicació: P0 - abatible	
Porta peatonal manual d'evacuació general 2 fulls general públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta peatonal manual d'evacuació general 2 fulls general públic	15.00	TIF02	EA Tortosa (INV-OK)	Tipus: Abatibles Ubicació: P0: 8 (3 amb barra antipànic doble) (1 amb bara antipànic simple) P1: 3 (2 amb barra antipànic simple)	

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
				P2: 2 P3: 2	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	EA Tortosa (INV-OK)	Total: 29 u Ubicació/Tipus: Enrotllable: 4u P1: 3 P2: 1 Fixes: 6u P1: 6 Corredisses: 19u P3: 19	
Finestra general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	EA Tortosa (INV-OK)	Total: 197 u FINSTRES Ubicació/Tipus: 160 u Fixes: P0: 15 P1: 33 P2: 26 P3: 26 Simple Abatible: P3: 1 Doble Abatible: P1: 1 P2: 7 P3: 24 Doble Corredissa: P3: 1 Simple Batents: P1: 12 P2: 14 PORTES BALCONERES Ubicació/Tipus: 37 u Doble abatible P0: 1 P1: 20 P2: 15 P3: 1	
Reixa general exterior fixa					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Reixa general exterior fixa	1.00	FPR01	EA Tortosa (INV-OK)	Total: 4 u Ubicació/Tipus: Fixes P0: 1 Doble abatible P0: 3	
Persiana enrotllable general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Persiana enrotllable general exterior	0.00	FOB03	EA Tortosa (INV-OK)	Total: 114 u PERSIANA: 40 u Ubicació/Tipus: Enrotllable P1: 10	

Nom Espai			Codi Espai		
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
				P2: 14 P3: 16 PORTICÓ: 74 u Ubicació/Tipus: Simple abatible: P1: 12 P2: 11 P3: 15 Doble abatible: P1: 18 P2: 18	
Cobertes					
Nom Element Manteniment					
Claraboia prefabricada fixa de policarbonat perfils alumini lacat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Claraboia prefabricada fixa de policarbonat perfils alumini lacat	3.00	CES01	EA Tortosa (INV-OK)	Tipus: Prefabricada de vidre Ubicació: 1 P1 - Taller de Restauració 1 P3 - Replà Escala	
Instal·lació de gas-combustible					
Nom Element Manteniment					
Xarxa distribució gas natural general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa distribució gas natural general	2.00	GGN01	EA Tortosa (INV-OK)	Producte contractat: Tarifa Gas GG.CC. Peatge d'accés: 3,3P CUPS: ES021701018879202 3KG Compost per: P0: Sala Caldera 1 Armari de Control 5 Vàlvules de Pas 2 Reguladors de Pressió Marca: JEAVONS Ref: GASES 1&2; BS 3554/2 2 Electrovàlvules 1 Marca: DUNGS Ref: ZRDLE 418/5 1 Marca: ROCA Ref: SM-70 1 Comptador Núm: 5808000102; Marca: ELSTER Ref: BK-G25	
Instal·lació envasos propà					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Instal·lació envasos propà	1.00	GGP01	EA Tortosa (INV-OK)	Ubicat: P2 - Dins Armari Pati 10 Bombones en	

Nom Espai			Codi Espai		
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				série	
Xarxa distribució gas propà general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa distribució gas propà general	2.00	GGP02	EA Tortosa (INV-OK)	Ús: Forns Ubicat: P2 - Armari Pati Compost per: 1 Armari 10 Bombones 1 Vàlvula Seguretat	
Instal·lacions especials					
Nom Element Manteniment					
Equip prod. aire comp.i assecador d'aire					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Equip prod. aire comp.i assecador d'aire	1.00	EAC01	EA Tortosa (INV-OK)	Total: 1 u Ubicació: P2 - Laboratori Marca: ABAC Ref: LT 100 Compost per: 1 Filtre Ubicació: P2 - Laboratori	
Canonades especials					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Canonades especials	2.00	EAC02	EA Tortosa (INV-OK)	Ubicació: P2 - Laboratori Compost per: 4 Connectors sortida	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > CPEE Sant Jordi (INV-OK) > 001101-01					
Edifici Principal - Sant Jordi					
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	4.00	CCO02	Edifici Principal - Sant Jordi	Unitat: CCO02.1 Ubicació: P1 - Sala d'Actes Tipus: Sostre Sistema: R410A; 1x1 Marca: MIDEA Ref: MUE-48HRFN1-QRD0 Potencia Frigorífica: 14,07 KW Unitat Exterior: CCO01.1 Unitat: CCO02.2 Ubicació: P1 - Sala d'Actes Tipus: Sostre Sistema: R410A; 1x1 Marca: MIDEA	

Planificació

Pàgina 155/336

Nom Espai	Codi Espai			
Nom Subistema				
Nom Element Manteniment				
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
				Ref: MUE-48HRFN1-QRD0 Potencia Frigorífica: 14,07 KW Unitat Exterior: CCO01.2 Unitat: CCO02.3 Ubicació: P0 - Administració Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Marca: MITSUBISHI ELECTRIC Ref: MSC-GA20VB Potencia Frigorífica: 2,30 KW Unitat Exterior: CCO01.3 Unitat: CCO02.4 Ubicació: P1 - Aula Multisensorial Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Marca: MITSUBISHI ELECTRIC Ref: MSZ-FH35VE Potencia Frigorífica: 3,50 KW Unitat Exterior: CCO01.4
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor				
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	4.00	CCO01	Edifici Principal - Sant Jordi	Unitat: CCO01.1 Ubicació: PC Marca: Ref: Unitat Interior: CCO02.1 Unitat: CCO01.2 Ubicació: PC Marca: Ref: Unitat Interior: CCO02.2 Unitat: CCO01.3 Ubicació: P1 Marca: Ref: Unitat Interior: CCO02.3 Unitat: CCO01.4 Ubicació: PC Marca: Ref: Unitat Interior: CCO02.4
Instal·lació de calefacció				
Nom Element Manteniment				
Radiador				

Planificació

Pàgina 156/336

Nom Espai	Codi Espai			
Nom Subsistema				
Nom Element Manteniment				
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
Radiador	58.00	CIC03	Edifici Principal - Sant Jordi	Ubicació: 32 P0 26 P1
Bomba centrífuga, instal·lació no afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació menor o igual a 70 kW				
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
Bomba centrífuga, instal·lació no afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació menor o igual a 70 kW	2.00	CIC02	Edifici Principal - Sant Jordi	P0 - Sala Caldera Marca: GRUNDFOS Ref: 40-120 F
Caldera mixta de gas natural				
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
Caldera mixta de gas natural	1.00	CIC01	Edifici Principal - Sant Jordi	P0 - Sala Caldera Marca: DIETRICH Ref: C230-170 ECO
Vas d'expansió tancat menor igual de 70 kW				
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
Vas d'expansió tancat menor igual de 70 kW	1.00	CIC05	Edifici Principal - Sant Jordi	Ubicació: P0 - Sala Caldera Marca: IBAIONDO Ref: 150AMR M/F
Xarxa canonades circuit aigua calenta de potència menor o igual a 70 kW				
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
Xarxa canonades circuit aigua calenta de potència menor o igual a 70 kW	1375.00	CIC06	Edifici Principal - Sant Jordi	Compost per: P0: 2 Purgadors Automàtics 2 Vàlvula 3 vies Marca: LANDIS Ref: SQK33,00 Ubicació: P0 - Sala Caldera P1: 2 Purgadors Automàtics
Termòstat				
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
Termòstat	1.00	CIC04	Edifici Principal - Sant Jordi	P0 - Sala Caldera
Protecció contra incendis				
Nom Element Manteniment				
Extintor manual de pols seca				
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
Extintor manual de pols seca	6.00	IEX01	Edifici Principal - Sant Jordi	Pes: 6Kg Ubicació: 4 P0 2 P1
Parallamps				
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
Parallamps	1.00	IPR01	Edifici Principal - Sant Jordi	Ubicació: PC Compost per: P0 1 Arqueta
Extintor manual d'anhidríd carbònic				

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	8.00	IEX02	Edifici Principal - Sant Jordi	Pes: 2 Kg Ubicació: 5 P0 + 2 P1 Pes: 5 Kg Ubicació: 1 P1	
Senyal fotoluminiscent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Senyal fotoluminiscent	20.00	ISE01	Edifici Principal - Sant Jordi	SENYAL CI: 18u Tipus: B DIN-A4 Ubicació: P0: 11 P1: 7 PLÀNOL D'EVACUACIÓ: 2u Ubicació: P0: 1 P1: 1	
Instal·lació de seguretat					
Nom Element Manteniment					
Terminal d'usuari vídeo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Terminal d'usuari vídeo	3.00	SPE01	Edifici Principal - Sant Jordi	Tipus: Porter Electrònic Audio 2 u Ubicació: Element Exterior: 1 P0 - Mur Entrada Element Interior: 1 P0 - Recepció Tipus: Timbre 1 u Element Exterior: Polsador 1 P0 - Mur Entrada Element Interior: Brunzidor 1 P0 - Cuina 1 P0 - Recepció	
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari inodor	14.00	AAS02	Edifici Principal - Sant Jordi	Ubicació: 7 P0 + 7 P1	
Aparell sanitari lavabo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari lavabo	17.00	AAS03	Edifici Principal - Sant Jordi	Ubicació: Pati 2 P0 10 P1 5	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	1.00	AAF02	Edifici Principal - Sant Jordi	Ubicació: 2 Pati	

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				8 P0 1 P1	
Xarxa de canonades					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa de canonades	1375.00	AAF03	Edifici Principal - Sant Jordi	CIRCUIT 01 - Industrial compost per: 2 Arquetes 1 Comptador Ubicació: Dins registre Mur perimetral entrada Núm. Comptador: 12008587C2 CIRCUIT 02 - Reg Ubicació: P0 - Jardí Compost per: 1 Programador: Marca: HUNTER Ref: X-CORE 2 Electrovàlvules 1 Mànegà amb goters autocompensats	
Circuit d'aigua ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF04	Edifici Principal - Sant Jordi		
Aparell sanitari plat dutxa					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari plat dutxa	4.00	AAS01	Edifici Principal - Sant Jordi	Ubicació: 2 P0 + 2 P1	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	18.00	AAF01	Edifici Principal - Sant Jordi	Ubicació: 2 Pati 8 P0 8 P1	
Termo elèctric					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Termo elèctric	7.00	ACI01	Edifici Principal - Sant Jordi	Ubicació: 1 P0 - WC's Marca: APARICI 1 P0 - Cuina Marca: ARISTON Ref: VID 100 R 3 ES Capacitat: 100 l 1 P0 - WC's Marca: FLECK Ref: TNR 50 v Capacitat: 50 l 1 P0 - Taller de Cuina Marca: THERMOR Ref: 231029 Capacitat: 30 l	

Planificació

Pàgina 159/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				1 P1 Marca: THERMOR Ref: 241045 Capacitat: 50 l	
				1 P1 Marca: ARISTON Ref: ECOVID 50 Capacitat: 50 l	
				1 PC - Magatzem Marca: IBAIONDO Ref: HIDRONEUMATIC CONVENCIONAL Capacitat: 500 l	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS	2.00	ACI02	Edifici Principal - Sant Jordi		
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Pantalla leds					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Pantalla leds	1.00	AIM01	Edifici Principal - Sant Jordi	Ubicació: PC - Magatzem	
Altaveu					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Altaveu	20.00	AME01	Edifici Principal - Sant Jordi	Tipus: Sobretaula Ubicació: 2 P1 - Sala Fisioteràpia 2 P1 - Sala d'Actes 2 P1 - Taller Muntatge 2 P1 - Sala Logopedia 2 P0 - Aula Pont 2 P0 - Aula Nova 2 P0 - Aula Menta 2 P0 - Cuina 2 P0 - Administració	
Equip amplificador central					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Equip amplificador central	1.00	AME02	Edifici Principal - Sant Jordi	Ús: Avisos Emergència Ubicació Exterior: 3 Altaveus Ubicació P0: 3 Altaveus, 1 Interruptor ON/OFF 1 Amplificador 1 Micrófon de Sobretaula Ubicació P1:	

Planificació

Pàgina 160/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				2 Altaveus de Paret	
Equip d'amplificació i distribució TV					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Equip d'amplificació i distribució TV	1.00	AAN01	Edifici Principal - Sant Jordi	Ubicació: PC	
Instal·lació de transport					
Nom Element Manteniment					
Ascensor velocitat > 0,15 m/s d'impulsió oleodinàmica, ús públic o industrial					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Ascensor velocitat > 0,15 m/s d'impulsió oleodinàmica, ús públic o industrial	2.00	TAO01	Edifici Principal - Sant Jordi	RAE: 430013082 Aturades: 2 Marca: CENIA Capacitat: 8 Persones Càrrega: 630 Kg.	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Quadre general BT	9.00	ESX04	Edifici Principal - Sant Jordi	Tipus: General BT 1u Ubicació: P0: 1 Tipus: Secundari 8u Ubicació: P0 - Pati :1 P0: 6 P1: 1	
Línia principal de terra					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Línia principal de terra	1.00	ESX06	Edifici Principal - Sant Jordi		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Edifici Principal - Sant Jordi	Potencia contractada: Tarifa triple: 17 KW; 17 KW; 17,321 KW Peatge d'accés 3.0A CUPS: ES003140565699300 2PLOF Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 - Mur exterior entrada Núm.: 086903874	
Llum decoratiu interior general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	

Planificació

Pàgina 161/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Llum decoratiu interior general	156.00	EIE01	Edifici Principal - Sant Jordi	Ubicació: P0: 101 u P1: 55 u
Llums de senyalització emergència					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Llums de senyalització emergència	47.00	EIE02	Edifici Principal - Sant Jordi	Ubicació: P0: 27 P1: 20
Interruptor					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Interruptor	1376.00	ESX02	Edifici Principal - Sant Jordi	
Endoll					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Endoll	1375.00	ESX03	Edifici Principal - Sant Jordi	
Interruptor amb regulador de potència					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Interruptor amb regulador de potència	2.00	ESX05	Edifici Principal - Sant Jordi	Ubicació: P1 - Aula Multisensorial
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Extractor de sostre	2.00	VVF01	Edifici Principal - Sant Jordi	Tipus: Extractor campana domèstic Ubicació: P0 1 - Cuina Marca: _ _ _ 1- Taller Cuina Marca: TEKA
Obertura de ventilació públic					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Obertura de ventilació públic	15.00	VVN01	Edifici Principal - Sant Jordi	Tipus: Reixa Ubicació: 8 P0 6 P1 1 PC
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW	8.00	IRT01	Edifici Principal - Sant Jordi	
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins	8.00	IRT02	Edifici Principal - Sant Jordi	

Planificació

Pàgina 162/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
a 70 kW					
IPE sistemes calefacció i ACS, combustible: gasos, potència major de 20 kW fins a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
IPE sistemes calefacció i ACS, combustible: gasos, potència major de 20 kW fins a 70 kW	8.00	IRT03	Edifici Principal - Sant Jordi		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa general evacuació primària	3.00	SXD01	Edifici Principal - Sant Jordi	1 SANEJAMENT 01 - Aigües Fecals Compost per: P0 - Pati 1 Arqueta 1 Embornal 1 SANEJAMENT 02 - Aigües Pluvials Compost per: PC: 5 Embornals; P0 - Pati i pista: 1 Pou de Registre 12 Embornals 2 Registres	
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta accionam. manual general interior	73.00	TIF02	Edifici Principal - Sant Jordi	Ubicació/Tipus: Simple abatible: P0: 37 (7 Pati) P1: 17 PC: 2 Doble abatible: P0: 11 (3 Pati) P1: 4 Simple Corredissa: P0: 2 (Pati)	
Porta peatonal manual d'evacuació general 1 full general públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta peatonal manual d'evacuació general 1 full general públic	2.00	TIF01	Edifici Principal - Sant Jordi	Ubicació: P0	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB02	Edifici Principal - Sant Jordi	Total: 52 u Tipus: Corredisses 47 u	

Planificació

Pàgina 163/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Ubicació: P0: 19 P1: 28	
				Tipus: Enrotllables 4 u Ubicació: P0: 4	
				Tipus: Fixa 1 u Ubicació: P1: 1	
Finestra general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Finestra general exterior	1.00	FOB01	Edifici Principal - Sant Jordi	Total: 270 u. Ubicació/Tipus: P0: 33 Doble Corredisses 91 Fixes 3 Simple Abatibles 7 Doble Abatibles 1 Simple Oscilant 13 Simple Batents P1: 38 Doble Corredisses 66 Fixes 5 Simple Abatibles 7 Simple Batents PC: 6 Simple Batents	
Reixa general exterior fixa					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Reixa general exterior fixa	1.00	FPR01	Edifici Principal - Sant Jordi	Total: 19 u. Ubicació: 16 P0 + 3 P1	
Brise soleil de lamel·les orientables de PVC					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Brise soleil de lamel·les orientables de PVC	2.00	FPR02	Edifici Principal - Sant Jordi	Total: 42 u. Ubicació: 18 P0 + 24 P1	
Cobertes					
Nom Element Manteniment					
Línia de vida de coberta amb suport platina					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Línia de vida de coberta amb suport platina	1.00	CES01	Edifici Principal - Sant Jordi	Total: 20 u Ubicació/Tipus: Punts d'ancoratge: PC: 20	
Instal·lació de gas-combustible					
Nom Element Manteniment					
Xarxa distribució gas natural general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	

Planificació

Pàgina 164/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa distribució gas natural general	2.00	GGN01	Edifici Principal - Sant Jordi	Compost per: P0 1 Connexió de Servei 1 Registre P0 - Cuina 1 Polsador rearmable 1 Vàlvula de seguretat Marca: MADAS Ref: EVM DN 40 P0 - Sala Caldera 1 Comptador Núm.: 907060524 Producte contractat: Tarifa Gas Grans Clients Pestatge d'accés 3.1P CUPS: ES021701019043514 4TM	
Equipaments					
Nom Element Manteniment					
Assecamans d'aire calent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Assecamans d'aire calent	3.00	EAE01	Edifici Principal - Sant Jordi	Ubicació: 1 P0 - WC's Marca: MEDICLINICS Ref: SANIFLOW 1 P0 - WC's Marca: NOVOVENT 1 P1 - WC's Marca: JOFEL	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > ECM Tarragona (INV-OK) 002701					
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	0		ECM Tarragona (INV-OK)		
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor - P1	2.00	CCOI03	ECM Tarragona (INV-OK)	* AC-01 (Aula 3) TOSHIBA/RAS-137SKV-E/3,50kW/R410A/1x1/Ext. en P4 * AC-03 (Noble) TOSHIBA/RAV-SM1401CT-E/12,81kW/R410A/1x1/Ext. en P4	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor - P2	1.00	CCOI04	ECM Tarragona (INV-OK)	* AC-09 (Aula 15) PANASONIC/CS-RE12HKE/2,60kW/R410A/1x1/Ext. en P4	

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor - P3	3.00	CCOI05	ECM Tarragona (INV-OK)	* 3u x AC-04 (Xavier Gols) GENERAL/ASC-24/7,50kW/R22/1x1/Ext. en P4	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor - PB	6.00	CCOI02	ECM Tarragona (INV-OK)	* AC-02 (Sala Professors) FUJITSU/ABHG24LV TA/6,80kW/R410A/1x1/ext. en PB * AC-06 (Sala Reunions) PANASONIC/CS-RE9NKE/3,00kW/R410/1x1/ext. en PB * AC-07 (Direcció) SAMSUNG/AR12FSF PDGMN/3,50kW/R410/1x1/ext. en PB * AC-08 (Polivalent) PANASONIC/CS-E18NKEW/5,00kW/R410A/1x1/ext. en P4 * AC-10 (Secretaria) SAMSUNG/AR12FSF PDGMN/3,50kW/R410A/1x1/Ext. en PB * AC-11 (Aula 0) TOSHIBA/RAV-SM1401CT-E/12,81kW/R410A/1x1/ Ext. en P4	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor - PS1	1.00	CCOI01	ECM Tarragona (INV-OK)	AC-05 (Aula Flavia) GENERAL/ASH18LB AJ/8,00kW/R410A/2x1/ext en PS1	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	0		ECM Tarragona (INV-OK)		
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor - P4	8.00	CCOE03	ECM Tarragona (INV-OK)	* AC-01 (P1 Aula3) TOSHIBA/RAS-137SAV-E * AC-03 (Sala Noble) TOSHIBA/RRAV-SM1401AT-E * 3u x AC-04 (Xavier Gols) GENERAL/ASC-24 * AC-08 (PB Polivalent) PANASONIC/CU-E18NKE * AC-09 (P2 Aula 15) PANASONIC/CU-RE12HKE * AC-11 (PB Aula 0) TOSHIBA/RAV-SM1401AT-E	

Nom Espai			Codi Espai		
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor - PB	4.00	CCOE02	ECM Tarragona (INV-OK)	* AC-02 (Sala Professors) FUJITSU/AOH * AC-06 (Sala Reunions) PANASONIC/CU-RE9NKE * AC-07 (Direcció) SAMSUNG/AR12FSF PDGMX * AC-10 (Secretaria) SAMSUNG/AR12FSF PDGMX	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor - PS1	1.00	CCOE01	ECM Tarragona (INV-OK)	* AC-05 (FLAVIA) GENERAL/AOH30LM AW4/8,00kW/R410A/2x1	
Instal·lació de calefacció					
Nom Element Manteniment					
Radiador					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Radiador	61.00	CIC03	ECM Tarragona (INV-OK)	PB = 10u P1 = 19u P2 = 18u P3 = 4u P4 = 10u Total = 61u	
Caldera mixta de gas natural					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Caldera mixta de gas natural	0		ECM Tarragona (INV-OK)		
Caldera mixta de gas natural (CAL_01)	1.00	CIC01	ECM Tarragona (INV-OK)	Caldera de Condensació Marca: Dietrich Model: MCA-65 Potència: 61 kW Ubicació: PS1 Conexió en cascada	
Caldera mixta de gas natural (CAL_02)	1.00	CIC02	ECM Tarragona (INV-OK)	Caldera de Condensació Marca: Dietrich Model: MCA-65 Potència: 61 kW Ubicació: PS1 Conexió en cascada	
Termòstat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Termòstat	4.00	CIC04	ECM Tarragona (INV-OK)	PB = 1u P1 = 1u P2 = 1u P3 = 1u	
Xarxa canonades circuit aigua calenta de potència major de 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa canonades circuit aigua calenta de potència major de 70 kW	2800.00	CIC05	ECM Tarragona (INV-OK)		

Planificació

Pàgina 167/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Bomba acceleradora, instal·lació afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació major de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Bomba acceleradora - CIRCUIT 1	2.00	CIC06	ECM Tarragona (INV-OK)	Marca: GRUNDFOS Model: UPS 25-70 S3 130 Ubicació: PS1	
Bomba acceleradora - CIRCUIT 2	2.00	CIC07	ECM Tarragona (INV-OK)	Marca: GRUNDFOS Model: UPS 40-60/2 F Ubicació: PS1	
Bomba acceleradora - CIRCUIT 3	1.00	CIC08	ECM Tarragona (INV-OK)	Marca: GRUNDFOS Model: UPS 32-80 180 Ubicació: PS1	
Bomba acceleradora - CIRCUIT4	1.00	CIC09	ECM Tarragona (INV-OK)	Marca: GRUNDFOS Model: UPS 50-60/2 F Ubicació: PS1	
Bomba acceleradora, instal·lació afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació major de 70 kW	0		ECM Tarragona (INV-OK)		
Vas d'expansió tancat major de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Vas d'expansió tancat major de 70 kW	2.00	CIC10	ECM Tarragona (INV-OK)	Marca: IBAIONDO Model: 50 CMF-50L Ubicació: PS1	
Filtre aigua instal·lació tèrmica, de potència major de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Filtre aigua instal·lació tèrmica, de potència major de 70 kW	1.00	CIC11	ECM Tarragona (INV-OK)	Separador de bombolles i partícules Marca: PNEUMATEX Model: ZEPARO ZIK 065 F	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Detector de fum òptic i de flama					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Detector de fum òptic i de flama	84.00	IPD01	ECM Tarragona (INV-OK)	PS1 = 10u PB = 20u P1 = 16u P2 = 22u P3 = 8u P4 = 8u Total = 84u	
Extintor manual de pols seca					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual de pols seca	10.00	IEX01	ECM Tarragona (INV-OK)	PS1 = 5u PB = 1u P1 = 1u P4 = 2u PC = 1u	
Boca d'incendi					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Boca d'incendi	9.00	IEX03	ECM Tarragona	PS1 = 1u	

Planificació

Pàgina 168/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
			(INV-OK)	PB = 2u P1 = 2u P2 = 2u P3 = 1u P4 = 1u	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	10.00	IEX02	ECM Tarragona (INV-OK)	PB = 2u P1 = 3u P2 = 3u P3 = 2u	
Xarxa canonades incendis					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa canonades incendis	2701.00	IEX04	ECM Tarragona (INV-OK)		
Grup de pressió					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Grup de pressió	1.00	IEX05	ECM Tarragona (INV-OK)	1 bomba IDEAL VIPH 121T 1 bomba IDEAL VIPH 10-055T 1 vas expansió IBAIONDO 24AMP-L R.1 1 quadre comandament	
Centraleta control d'incendis					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Centraleta control d'incendis	1.00	IPD02	ECM Tarragona (INV-OK)	Sistema inalambric Ubicació PB consergeria 7u amplificadors de senyal ADVANTRONIC AVW 190 AL (PS1=1; PB=2;P1=1;P2=1)	
Polsador manual alarma incendis general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Polsador manual alarma incendis general	9.00	IPD03	ECM Tarragona (INV-OK)	PS1 = 1u PB = 2u P1 = 2u P2 = 2u P3 = 1u P4 = 1u	
Senyal fotoluminiscent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Senyal fotoluminiscent	99.00	CISE01	ECM Tarragona (INV-OK)	Senyals: PS1 = 13u PB = 12u P1 = 22u P2 = 23u P3 = 12u P4 = 8u Plànol Evacuació: PS1 = 1u PB = 2u P1 = 2u P2 = 2u	

Planificació

Pàgina 169/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				P3 = 1u P4 = 1u	
Dipòsit d'aigua d'extinció d'incendis públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Dipòsit d'aigua d'extinció d'incendis públic	7.00	IEX06	ECM Tarragona (INV-OK)	7 dipòsits de 1.000 L	
Sirena acústica i òptica					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Sirena acústica i òptica	42.00	IPD04	ECM Tarragona (INV-OK)	PS1 = 3u PB = 3u P1 = 14u P2 = 14u P3 = 4u P4 = 4u Total = 42u	
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari inodor	17.00	AAS02	ECM Tarragona (INV-OK)	PB = 2u P1 = 5u P2 = 7u P4 = 3u Total = 17u	
Aparell sanitari lavabo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari lavabo	11.00	AAS03	ECM Tarragona (INV-OK)	PB = 2u P1 = 4u P2 = 3u P4 = 2u Total = 11u	
Aparell sanitari abocador					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari abocador	3.00	AAS04	ECM Tarragona (INV-OK)	PS1 = 1u PB = 1u P2 = 1u	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	11.00	AAF05	ECM Tarragona (INV-OK)	PS1 = 1u PB = 2u P1 = 3u P2 = 3u P4 = 2u Total = 11u	
Xarxa de canonades					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa de canonades	2700.00	AAF02	ECM Tarragona (INV-OK)		
Circuit d'aigua ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF01	ECM Tarragona (INV-OK)		

Planificació

Pàgina 170/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari urinari					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari urinari	5.00	AAS01	ECM Tarragona (INV-OK)	P1 = 3u P4 = 2u	
Grup de pressió					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Grup de pressió	1.00	AAF03	ECM Tarragona (INV-OK)	Marca: GLOBAL WATER Model: PWB 80V Ubicació: PS 1	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	3.00	AAF04	ECM Tarragona (INV-OK)	PB = 2u P1 = 1u	
Dipòsit d'aigua de consum públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Dipòsit d'aigua de consum públic	1.00	AAF06	ECM Tarragona (INV-OK)	Ubicació: PS1 1.000 L	
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Equip amplificador central					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Equip amplificador central	1.00	AME01	ECM Tarragona (INV-OK)	Timbre general per avisos, compost per: PS1: 2 Brunzidors PB0: 2 Brunzidors; 1 Botonera P1: 12 Brunzidors P2: 12 Brunzidors P3: 3 Brunzidors P4: 2 Brunzidors	
Equip d'amplificació i distribució TV					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Equip d'amplificació i distribució TV	1.00	AAN01	ECM Tarragona (INV-OK)		
Instal·lació de transport					
Nom Element Manteniment					
Ascensor velocitat > 0,15 m/s elèctric, ús públic o industrial					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Ascensor velocitat > 0,15 m/s elèctric, ús públic o industrial	5.00	TAE01	ECM Tarragona (INV-OK)	Marca TYSSENKRUPP Aturades: 5p Capacitat: 6p RAE 4437	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	

Planificació

Pàgina 171/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Quadre general BT	17.00	ESX05	ECM Tarragona (INV-OK)	Ubicació Q.General: PS1 Quadres Secundaris: PS1 = 2u PB = 5u P1 = 2u P2 = 2u P3 = 4u P4 = 1u	
Línia principal de terra					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia principal de terra	1.00	ESX01	ECM Tarragona (INV-OK)		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa elèctrica públic indistinta (OCA)	1.00	ESX02	ECM Tarragona (INV-OK)		
Llum decoratiu interior general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llum decoratiu interior general	434.00	EIE02	ECM Tarragona (INV-OK)	PS-1 = 37 u P0 = 99 u P1 = 106 u P2 = 98 u P3 = 63 u P4 = 31 u	
Llums de senyalització emergència					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llums de senyalització emergència	101.00	EIE01	ECM Tarragona (INV-OK)	PS1 = 12u PB = 23u P1 = 25u P2 = 23u P3 = 11u P4 = 7u Total = 101u	
Interruptor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor	2801.00	ESX03	ECM Tarragona (INV-OK)		
Endoll					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Endoll	2800.00	ESX04	ECM Tarragona (INV-OK)		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extractor de sostre	4.00	VVF01	ECM Tarragona (INV-OK)	Marca: S&P Model: TD-160 PS1: 2u (aula Flavia) P1: 2u	
Reixa ventilació CTE					

Planificació

Pàgina 172/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Reixa ventilació CTE	15.00	VVF02	ECM Tarragona (INV-OK)	PS1 = 2u PB = 6u P1 = 5u P2 = 2u Total = 15u	
Conducte ventilació CTE					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Conducte ventilació CTE	40.00	VVF03	ECM Tarragona (INV-OK)		
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW	8.00	IRT01	ECM Tarragona (INV-OK)	Previsió hores = IRPCI01	
Inspecció PCI, edifici ús docent, més de 2.000 fins a 5.000 m2					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Inspecció PCI, edifici ús docent, més de 2.000 fins a 5.000 m2	1.00	IRC01	ECM Tarragona (INV-OK)		
IPE sistemes calefacció i ACS, combustible: gasos, potència entre 70 i 400 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
IPE sistemes calefacció i ACS, combustible: gasos, potència entre 70 i 400 kW	8.00	IRT02	ECM Tarragona (INV-OK)	Previsió hores = IRPCI01	
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa general evacuació primària	74.00	SXD01	ECM Tarragona (INV-OK)	Previsió 2 verticals Vertical: 4p x4m/p x 2u Horizontal: 20m x 2u	
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta accionam. manual general interior	120.00	TIF01	ECM Tarragona (INV-OK)	PS1 = 11u PB = 20u P1 = 33u P2 = 34u P3 = 9u P4 = 13u Total = 120u	
Porta peatonal manual d'evacuació general 1 full general públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta peatonal manual d'evacuació general 1 full	5.00	TIF02	ECM Tarragona (INV-OK)	PS1 = 4u P3 = 1u	

Planificació

Pàgina 173/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
general públic					
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrolllable tipus screen					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Cortina interior enrolllable tipus screen	102.00	FOB01	ECM Tarragona (INV-OK)	PS1 = 7u P1 = 15u P2 = 3u P3 = 1u P4 = 8u Total = 34u Càlcul Long. = 1m/u x 34u = 34 m Càlcul Sup. = 2m2/u x 34u = 68m2	
Finestra general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Finestra general exterior	151.20	FOB02	ECM Tarragona (INV-OK)	Finestra de fusta envernissada exterior PS1 = 3u PB = 7u P1 = 8u P2 = 12u P3 = 8u P4 = 10u Total = 48u Càlcul = 1,5m2/u S = 72m2 Porta Balconera de fusta envernissada exterior PB = 5u P1 = 9u P2 = 6u P3 = 0u P4 = 2u Total = 22u Càlcul = 3,6 m2/u Sup. = 79,2 m2	
Persiana enrolllable general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Persiana enrolllable general exterior	76.95	FOB03	ECM Tarragona (INV-OK)	Persiana de porticons de fusta envernissada exterior PS1 = 4u PB = 17u P1 = 36u P2 = 30u P3 = 17u P4 = 10u Total = 114u Càlcul = 0,5m x 1,35m = 0,675m2/u Superf. = 76,95m2	
Cobertes					
Nom Element Manteniment					

Planificació

Pàgina 174/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Claraboia prefabricada fixa de policarbonat perfils alumini lacat					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Claraboia prefabricada fixa de policarbonat perfils alumini lacat	46.00	CES02	ECM Tarragona (INV-OK)	Ubicació: PC= 2 u Claraboia Central Dreta (m2?) Claraboia Central Esquerra (m2?) P2 = 2 u Motoritzades(aules 20 i 21)	
Línia de vida de coberta amb suport platina					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Línia de vida de coberta amb suport platina	60.00	CES01	ECM Tarragona (INV-OK)	Punts ancoratge = 20u Línia 1 = ???m Línia 2 = ???m	
Motorització claraboia					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Motorització claraboia	2.00	CES03	ECM Tarragona (INV-OK)	Marca: AISO CASALS Tipus: Actuador de Cadena Força: 250N Velocitat: 10 mm/s Obertura màxima: 400 mm	
Instal·lació de gas-combustible					
Nom Element Manteniment					
Xarxa distribució gas natural general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa distribució gas natural general	2701.00	GGN01	ECM Tarragona (INV-OK)		
Central detecció gas					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Central detecció gas	1.00	GGN03	ECM Tarragona (INV-OK)	TECNOCONTROL SE-194K 3 vies Ubicació: PS1	
Instal·lació receptora GN, de potència major de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Instal·lació receptora GN, de potència major de 70 kW	1.00	GGN02	ECM Tarragona (INV-OK)		
Equipaments					
Nom Element Manteniment					
Assecamans d'aire calent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Assecamans d'aire calent	6.00	EAE01	ECM Tarragona (INV-OK)	PB = 1u P1 = 2u P2 = 2u P4 = 1u	

Planificació

Pàgina 175/336

Nom Espai	Codi Espai				
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > Nau Valls (INV-OK)	026001				
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	2.00	CCO02	Nau Valls (INV-OK)	Unitat: CCO02.1 Ubicació: P0 - Vestidors Tipus: Sostre Sistema: R410A; 1x1 Marca: PANASONIC Ref: S-60PU2E5A Potencia Frigorífica: 6,00 KW Unitat Exterior: CCO01.1	
				Unitat: CCO02.2 Ubicació: PA - Oficines Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Marca: PANASONIC Ref: CSTE35TKEW Potencia Frigorífica: 3,50 KW Unitat Exterior: CCO01.1	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	2.00	CCO01	Nau Valls (INV-OK)	Unitat: CCO01.1 Ubicació: Façana Entrada Marca: PANASONIC Ref: S-60PE2E5A Unitat Interior: CCO02.1	
				Unitat: CCO01.2 Ubicació: Façana Entrada Marca: PANASONIC Ref: CUTE35TKE Unitat Interior: CCO02.2	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual de pols seca	17.00	IEX02	Nau Valls (INV-OK)	Ubicació: P0: 9 PA: 1 Vehicles: 7 5021 JNM 5084 DYV 5135 DYV 6506 GYL 7608 GVN 8824 GTF 9114 CWJ	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	

Planificació

Pàgina 176/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	1.00	IEX01	Nau Valls (INV-OK)	P0: 1	
Senyal fotoluminiscent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Senyal fotoluminiscent	11.00	ISE01	Nau Valls (INV-OK)	Ubicació: P0: 10 PA: 1	
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari inodor	3.00	AAS03	Nau Valls (INV-OK)	Ubicació: P0	
Aparell sanitari lavabo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari lavabo	3.00	AAS02	Nau Valls (INV-OK)	Ubicació: P0	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	15.00	AAF03	Nau Valls (INV-OK)	Ubicació: P0	
Xarxa de canonades					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa de canonades	815.00	AAF02	Nau Valls (INV-OK)		
Circuit d'aigua ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF01	Nau Valls (INV-OK)		
Aparell sanitari plat dutxa					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari plat dutxa	5.00	AAS01	Nau Valls (INV-OK)	Ubicació: P0	
Termo elèctric					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Termo elèctric	1.00	ACI01	Nau Valls (INV-OK)	P0 - Vestidors Marca: ARISTON Ref:200VERT560 Capacitat: 200 l	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS	816.00	ACI02	Nau Valls (INV-OK)	Ubicació: P0	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	

Planificació

Pàgina 177/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Quadre general BT	6.00	ESX01	Nau Valls (INV-OK)	QUADRE GENERAL: 1u Ubicació: P0: 1 QUADRE SECUNDARI: 5u Ubicació: P0: 4 PA: 1	
Línia principal de terra					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Línia principal de terra	1.00	ESX03	Nau Valls (INV-OK)		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX02	Nau Valls (INV-OK)	Potencia contractada (Tarifa Única: 15 KW) Peatge d'accés 2.1A CUPS:ES0031405938 016001HW0F Compost per: 1 Comprador Elèctric Ubicació: P0	
Llum decoratiu interior general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llum decoratiu interior general	33.00	EIE02	Nau Valls (INV-OK)	Ubicació: P0: 29 u PA: 4 u (plafó quadrat; Marca: CELER; Ref:7100005056)	
Grup electrògen					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Grup electrògen	1.00	EFS01	Nau Valls (INV-OK)	Ubicació: 1 P0	
Llums de senyalització emergència					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llums de senyalització emergència	6.00	EIE01	Nau Valls (INV-OK)	Ubicació: P0: 5 PA: 1	
Interruptor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Interruptor	816.00	ESX04	Nau Valls (INV-OK)		
Endoll					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Endoll	815.00	ESX05	Nau Valls (INV-OK)		

Planificació

Pàgina 178/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extractor de sostre	2.00	VVN01	Nau Valls (INV-OK)	Ubicació: P0 - Dutxes 1 Marca: S&P Ref: HXM-250 1 Marca: VORTICE LINEO Ref: 125 VO	
Obertura de ventilació públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Obertura de ventilació públic	3.00	VVN01	Nau Valls (INV-OK)	Tipus: Reixa Ubicació: P0	
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW	5.00	IRT02	Nau Valls (INV-OK)		
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW	5.00	IRT01	Nau Valls (INV-OK)		
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta accionam. manual general interior	17.00	TIF01	Nau Valls (INV-OK)	Ubicació/Tipus: Simple abatible: 12u P0: 11 PA: 1 Doble abatible: 4u P0: 4 Simple Basculant: 1u P0: 1	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	Nau Valls (INV-OK)	MANUAL Ubicació: 2 PA	
Finestra general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	Nau Valls (INV-OK)	Total: 43u Ubicació/Tipús: Doble Corredissa	

Nom Espai		Codi Espai			
<u>Nom Subistema</u>					
<u>Nom Element Manteniment</u>					
<u>Element Inventariat</u>		<u>Ut.</u>	<u>Codi Inventari</u>	<u>Espai</u>	<u>Fitxa Tècnica</u>
					PA: 4 Fixa P0: 36 PA: 3
Reixa general exterior fixa					
<u>Element Inventariat</u>		<u>Ut.</u>	<u>Codi Inventari</u>	<u>Espai</u>	<u>Fitxa Tècnica</u>
Reixa general exterior fixa		1.00	FPR01	Nau Valls (INV-OK)	Total: 7u Tipus: Fixes Ubicació: P0: 3 PA: 4
Cobertes					
<u>Nom Element Manteniment</u>					
Claraboia prefabricada fixa de policarbonat perfils alumini lacat					
<u>Element Inventariat</u>		<u>Ut.</u>	<u>Codi Inventari</u>	<u>Espai</u>	<u>Fitxa Tècnica</u>
Claraboia prefabricada fixa de policarbonat perfils alumini lacat		18.00	CES01	Nau Valls (INV-OK)	Tipus: FIXA Ubicació: PC
Equipaments					
<u>Nom Element Manteniment</u>					
Assecamans d'aire calent					
<u>Element Inventariat</u>		<u>Ut.</u>	<u>Codi Inventari</u>	<u>Espai</u>	<u>Fitxa Tècnica</u>
Assecamans d'aire calent		2.00	EAE01	Nau Valls (INV-OK)	P0 - Vestidors Marca: S&P Ref: SL2002

DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > Via Augusta, 44 (INV-OK)000205

Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Difusor d'aire afectat pel RITE					
	Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
	Difusor d'aire afectat pel RITE	3.00	CXD01	Via Augusta, 44 (INV-OK)	Ubicació: P0
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE					
	Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
	Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE	16.00	CXD02	Via Augusta, 44 (INV-OK)	Ubicació: P0
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
	Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
	Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	3.00	CCO02	Via Augusta, 44 (INV-OK)	Unitat: CCO02.1 Ubicació: PS-1 - Magatzem Tipus: Paret) Sistema: R410A; 1x1 Marca: DAIKIN Ref: FTXS35CVMB8 Potencia Frigorífica: 1,05 KW Unitat Exterior: CCO01.1

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Unitat: CCO02.2 Ubicació: P0 - Fals sostre Sala Rack Tipus: Conductes Sistema: R-22; 1x1 Marca: TOSHIBA Ref: RAV-460UHP Potencia Frigorífica: 11,70 KW Unitat Exterior: CCO01.2	
				Unitat: CCO02.3 Ubicació: P0 - Fals sostre Sala Rack Tipus: Conductes Sistema: R-22; 1x1 Marca: TOSHIBA Ref: RAV-460UHP Potencia Frigorífica: 11,70 KW Unitat Exterior: CCO01.3	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	3.00	CCO01	Via Augusta, 44 (INV-OK)	Unitat: CCO01.1 Ubicació: P0 - Terrassa Marca: DAIKIN Ref: RXH35CVMB8 Unitat Interior: CCO02.1	
				Unitat: CCO01.2 Ubicació: P0 - Terrassa Marca: TOSHIBA Ref: RAV- 460AH08 Unitat Interior: CCO02.2	
				Unitat: CCO01.3 Ubicació: P0 - Terrassa Marca: TOSHIBA Ref: RAV- 460AH08 Unitat Interior: CCO02.3	
Conducte d'aire afectat pel RITE major de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Conducte d'aire afectat pel RITE major de 70 kW	1.00	CCO03	Via Augusta, 44 (INV-OK)	Total: 2u Ubicació: P0	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual de pols seca	1.00	IEX02	Via Augusta, 44 (INV-OK)	Ubicació: P0	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	

Planificació

Pàgina 181/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	1.00	IEX01	Via Augusta, 44 (INV-OK)	Ubicació: P0	
Senyal fotoluminiscent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Senyal fotoluminiscent	2.00	ISE01	Via Augusta, 44 (INV-OK)	Ubicació: P0: 2	
Instal·lació de seguretat					
Nom Element Manteniment					
Instal·lació control d'accessos					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Instal·lació control d'accessos	3.00	SCA01	Via Augusta, 44 (INV-OK)	Ubicació: Aparcament	
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari inodor	1.00	AAS03	Via Augusta, 44 (INV-OK)	Ubicació: P0	
Aparell sanitari lavabo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari lavabo	4.00	AAS02	Via Augusta, 44 (INV-OK)	Ubicació: PS-1: 2 P0: 2	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	6.00	AAF01	Via Augusta, 44 (INV-OK)	Ubicació: P0: 5 PS-1: 1	
Xarxa de canonades					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa de canonades	250.00	AAF03	Via Augusta, 44 (INV-OK)		
Circuit d'aigua ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua ús públic	2.00	AAF02	Via Augusta, 44 (INV-OK)	Circuit 01 - Xarxa Industrial Circuit 02 - Xarxa Reg Comport per: 2 Registres Boca de Reg Canalitzacions. Mànegues. Degotadors	
Aparell sanitari plat dutxa					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari plat dutxa	1.00	AAS01	Via Augusta, 44 (INV-OK)	Ubicació: P0	

Planificació

Pàgina 182/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Termo elèctric					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Termo elèctric	1.00	ACI01	Via Augusta, 44 (INV-OK)	Ubicació: PS-1 Marca: APARICI Ref: SIE75	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS	2.00	ACI02	Via Augusta, 44 (INV-OK)		
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Terminal d'usuari vídeo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Terminal d'usuari vídeo	2.00	SPE01	Via Augusta, 44 (INV-OK)	TERMINAL USUARIÀUDIO: 1u Element Interior: P0 Element Exterior: PS-1 - Porta Escales Via Augusta TIMBRE: 1u 1 Polsador Ubicació: P0 - Porta entrada 1 Brunzidor Ubicació: P0 - Vestíbul	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Quadre general BT	4.00	ESX03	Via Augusta, 44 (INV-OK)	QUADRE GENERAL: 1 Ubicació: P0 QUADRE SECUNDARI: 3 Ubicació: PS-1: 1 P0: 2	
Línia principal de terra					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia principal de terra	1.00	ESX02	Via Augusta, 44 (INV-OK)		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Via Augusta, 44 (INV-OK)	Potència contractada (Tarifa Única: 15 KW) Peatge d'accés 2.1A Compost per: 1 Comptador Elèctric: Ubicació: P0 - Dins	

Planificació

Pàgina 183/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Registre a la Façana					
Llum decoratiu interior general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llum decoratiu interior general	94.00	EIE02	Via Augusta, 44 (INV-OK)	Ubicació: PS-1: 15 P0: 79 (14 Faroles - Aparcament)	
Llums de senyalització emergència					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llums de senyalització emergència	10.00	EIE01	Via Augusta, 44 (INV-OK)	Ubicació: PS-1: 8 P0: 2	
Interruptor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Interruptor	251.00	ESX04	Via Augusta, 44 (INV-OK)		
Endoll					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Endoll	250.00	ESX05	Via Augusta, 44 (INV-OK)		
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW	8.00	IRT01	Via Augusta, 44 (INV-OK)		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa general evacuació primària	3.00	SXD01	Via Augusta, 44 (INV-OK)	XARXA 01 - Aigües Fecals XARXA 02 - Aigües pluvials	
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta accionam. manual general interior	24.00	TIF01	Via Augusta, 44 (INV-OK)	Ubicació/Tipus: Simple abatible: 23u Aparcament: 2 PS-1: 5 (2 Exteriors) P0: 16 (1 Exterior) Simple Corredissa: 1u Aparcament: 1	

Planificació					
Pàgina 184/336					
Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 1 full ús intensiu					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 1 full ús intensiu	1.00	TIF02	Via Augusta, 44 (INV-OK)	Ubicació/Tipus: Simple Corredissa: 1u Aparcament: 1	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	Via Augusta, 44 (INV-OK)	Total: 20u Ubicació: P0	
Finestra general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	Via Augusta, 44 (INV-OK)	Total: 23u Ubicació/Tipus: Simple abatibles P0: 3 Doble abatibles P0: 12 Simple batents: PS-1: 8	
Reixa general exterior fixa					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Reixa general exterior fixa	1.00	FPR01	Via Augusta, 44 (INV-OK)	Total: 23u Ubicació: PS-1: 8 P0: 15	
Persiana enrotllable general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Persiana enrotllable general exterior	1.00	FOB03	Via Augusta, 44 (INV-OK)	Total: 12u Ubicació: P0	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > CPEE Sant Jordi (INV-OK) > Vestidors - Sant Jordi					
001101-02					
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	2.00	CCO02	Vestidors - Sant Jordi	Unitat: CCO02.5 Ubicació: P0 - Vestidors Nois Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Marca: MUNDOCLIMA Ref: MUPR-18-H6 (UI20017) Potencia Frigorífica: 16,30 KW Unitat Exterior: CCO01.5 Unitat: CCO02.6 Ubicació: P0 -	

Planificació

Pàgina 185/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Vestidors Noies Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Marca: MUNDOCLIMA Ref: MUPR-18-H6 (UI20017) Potencia Frigorifica: 16,30 KW Unitat Exterior: CCO01.6	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	2.00	CCO01	Vestidors - Sant Jordi	Unitat: CCO01.5 Ubicació: PC Marca: Ref: Unitat Interior: CCO02.5 Unitat: CCO01.6 Ubicació: PC Marca: Ref: Unitat Interior: CCO02.6	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual de pols seca	1.00	IEX01	Vestidors - Sant Jordi	Pes: 6 Kg Ubicació: P0	
Senyal fotoluminiscent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Senyal fotoluminiscent	1.00	ISE01	Vestidors - Sant Jordi	Tipus: B DIN-A4 Ubicació: 1 P0	
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari inodor	8.00	AAS02	Vestidors - Sant Jordi	Ubicació: P0	
Aparell sanitari lavabo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari lavabo	8.00	AAS03	Vestidors - Sant Jordi	Ubicació: P0	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	3.00	AAF03	Vestidors - Sant Jordi	Ubicació: P0	
Xarxa de canonades					

Planificació

Pàgina 186/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa de canonades	1.00	AAF05	Vestidors - Sant Jordi		
Circuit d'aigua ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua ús públic	2.00	AAF01	Vestidors - Sant Jordi	CIRCUIT 01 - Industrial Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 - Sala Bomba CIRCUIT 02 - Reg Compost per: 1 Màneg Ubicació: P0 - Sala Bomba	
Aparell sanitari plat dutxa					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari plat dutxa	11.00	AAS01	Vestidors - Sant Jordi	Ubicació: P0	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	23.00	AAF02	Vestidors - Sant Jordi	Ubicació: P0	
Dipòsit d'aigua de consum públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Dipòsit d'aigua de consum públic	1.00	AAF04	Vestidors - Sant Jordi	Ubicació: P0 - Sala Bomba Marca: SCHULTZ Ref: 750 l	
Escalfador gas					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Escalfador gas	1.00	ACC01	Vestidors - Sant Jordi	Ubicació: P0 - Sala Bomba Marca: JUNKERS Ref: S 290 KP 31 S 2892 K Capacitat: 290 l	
Bomba centrífuga, instal·lació no afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació menor o igual a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Bomba centrífuga, instal·lació no afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació menor o igual a 70 kW	1.00	ACC02	Vestidors - Sant Jordi	Ubicació: 1 P0 - Sala Bomba Marca: BLOCH Ref: H 121 M	
Vas d'expansió tancat menor igual de 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Vas d'expansió tancat menor igual de 70 kW	1.00	ACC03	Vestidors - Sant Jordi	P0 - Sala Bomba Marca: ELBI Ref: D-CE 24 lt	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua edifici públic	20.0	ACC04	Vestidors - Sant		

Planificació

Pàgina 187/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
menor o igual a 70 kW circuit ACS	0		Jordi		
Bomba acceleradora, instal·lació no afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació indiferent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Bomba acceleradora, instal·lació no afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació indiferent	1.00	ACC05	Vestidors - Sant Jordi	Ubicació: 1 P0 - Sala Bomba Marca: BAXI Ref: SB 4Y Tempus	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Quadre general BT	1.00	ESX03	Vestidors - Sant Jordi	Ubicació: P0	
Línia principal de terra					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Línia principal de terra	1.00	ESX05	Vestidors - Sant Jordi		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX04	Vestidors - Sant Jordi	Potencia contractada: Tarifa Única 10 KW Peatge d'accés 2.0A CUPS: ES003140565699300 1PH0F Compost per: 1 Comptador elèctric P0 - Mur exterior entrada Núm.: 400501763	
Llum decoratiu interior general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llum decoratiu interior general	26.00	EIE02	Vestidors - Sant Jordi	Ubicació: P0: 26 u	
Sistema de regulació, control i gestió enllumenat					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Sistema de regulació, control i gestió enllumenat	1.00	EIE03	Vestidors - Sant Jordi	Ubicació/Tipus: Detector de Penombra P0 - Magatzem	
Llums de senyalització emergència					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llums de senyalització emergència	9.00	EIE01	Vestidors - Sant Jordi	Ubicació P0	
Interruptor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Interruptor	137	ESX02	Vestidors - Sant		

Planificació					
Pàgina 188/336					
Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
	6.00		Jordi		
Endoll					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Endoll	1375.00	ESX01	Vestidors - Sant Jordi		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Obertura de ventilació públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Obertura de ventilació públic	6.00	VVN01	Vestidors - Sant Jordi	Ubicació: 6 P0 - Vestidors	
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW	8.00	IRT01	Vestidors - Sant Jordi		
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW	8.00	IRT02	Vestidors - Sant Jordi		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa general evacuació primària	3.00	SXD01	Vestidors - Sant Jordi	1 SANEJAMENT 01 - Aigües Fecals 1 SANEJAMENT 02 - Aigües Pluvials	
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta accionam. manual general interior	16.00	TIF01	Vestidors - Sant Jordi	Ubicació/Tipus: Simple abatible P0: 16	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Finestra general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Finestra general exterior	1.00	FOB01	Vestidors - Sant Jordi	Total: 23 u. Ubicació/Tipus: 21 P0 Simple Batent	

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				2 P0 Simple Abatible	
Reixa general exterior fixa					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Reixa general exterior fixa	1.00	FPO01	Vestidors - Sant Jordi	Ubicació: 19 P0	
Instal·lació de gas-combustible					
Nom Element Manteniment					
Xarxa distribució gas natural general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa distribució gas natural general	2.00	GGN01	Vestidors - Sant Jordi	Compost per: P0: 1 Connexió de Servei 1 Registre 1 Comptador Ubicació: P0 - Sala Caldera Núm. Comptador: 907060524 Producte contractat: Tarifa Gas Grans Clients Pestatge d'accés 3.1P CUPS: ES021701019043514 4TM 1 Regulador de pressió Ubicació: P0 - Sala Bomba Marca: ASIAIN Ref: GN-12-N	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > Nau Tortosa (INV-OK)			025901		
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	1.00	CCO02	Nau Tortosa (INV-OK)	Unitat: CLE02.1 Ubicació: Planta 0 - Nau 2; Vestidors Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Marca: PANASONIC Ref: CSTE35TKEW Potencia Frigorífica: 3,50 KW Unitat Exterior: CCO01.1	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	1.00	CCO01	Nau Tortosa (INV-OK)	Unitat: CCO01.1 Ubicació: Nau 2 - Façana Pati Interior Marca:...	

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Unitat Interior: CCO02.1	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual de pols seca	16.0 0	IEX01	Nau Tortosa (INV-OK)	Ubicació Capacitat 6 kg: P0 Nau 1: 2 P0 Nau 2: 2 P0 Nau 3: 1 PA Nau 3: 1 P0 Nau 4: 2 Ubicació Capacitat 25 kg: P0 Nau 3: 1 P0 Nau 4: 1 Ubicació Capacitat 3 kg: 6 Vehicles: 9117 CWJ 7562 GVN 8818 GTF 3609 HXD 3607 HXD 5118 DYV	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	2.00	IEX02	Nau Tortosa (INV-OK)	Capacitat: 5 Kg Ubicació: P0 Nau 2: 1 P0 Nau 4: 1	
Senyal fotoluminiscent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Senyal fotoluminiscent	10.0 0	ISE01	Nau Tortosa (INV-OK)	Tipus: B DIN-A4 Ubicació: P0 Nau 1: 2 P0 Nau 2: 3 P0 Nau 3: 1 PA Nau 3: 1 P0 Nau 4: 3	
Instal·lació de seguretat					
Nom Element Manteniment					
Terminal d'usuari vídeo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Terminal d'usuari vídeo	1.00	SPE01	Nau Tortosa (INV-OK)	Tipus: Timbre P0 - Nau 2 1 Brunzidor 1 Fotocèl·lula P0 - Nau 4 1 Brunzidor	
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					

Planificació

Pàgina 191/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari inodor	2.00	AAS02	Nau Tortosa (INV-OK)	Ubicació: 2 P0 Nau 2	
Aparell sanitari lavabo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari lavabo	4.00	AAS03	Nau Tortosa (INV-OK)	Ubicació: 1 P0 Nau 1 3 P0 Nau 2	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	13.0 0	AAF01	Nau Tortosa (INV-OK)	Ubicació: P0 Nau 1: 3 P0 Nau 2: 9 P0 Nau 4: 1	
Xarxa de canonades					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa de canonades	990. 00	AAF03	Nau Tortosa (INV-OK)		
Circuit d'aigua ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF02	Nau Tortosa (INV-OK)	Compost per: Patis Laterals: 1 Arqueta	
Aparell sanitari plat dutxa					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari plat dutxa	5.00	AAS01	Nau Tortosa (INV-OK)	Ubicació: 5 P0 Nau 2	
Termo elèctric					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Termo elèctric	1.00	ACI01	Nau Tortosa (INV-OK)	Marca EDESA Ref: TRE-150 N Capacitat: 150 L Ubicació: 1 P0 Nau 2	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS	2.00	ACI02	Nau Tortosa (INV-OK)	Ubicació: P0 Nau 2	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Quadre general BT	5.00	ESX03	Nau Tortosa (INV-OK)	Tipus: Quadre secundari Ubicació: 1 P0 Nau 1 4 P0 Nau 2	
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	

Planificació

Pàgina 192/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX04	Nau Tortosa (INV-OK)	Peatge d'accés: 3.0TD Potencia contractada: P1 43,648 KW P2 43,648 KW P3 43,648 KW P4 43,648 KW P5 43,648 KW P6 43,648 KW Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 Mur entrada.	
Llum decoratiu interior general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llum decoratiu interior general	79.0 0	EIE01	Nau Tortosa (INV-OK)	CONVENCIONAL INTERIOR: 71u Ubicació/Tipus: Simple: P0 Nau 1: 6 P0 Nau 2: 8 P0 Nau 3: 11 PA Nau 3: 10 P0 Nau 4: 9 Doble: P0 Nau 2: 19 P0 Nau 3: 3 P0 Nau 4: 5 CONVENCIONAL EXTERIOR: 5u Ubicació/Tipus: Simple: P0 Patis Laterals: 5 LED INTERIOR: 3u Ubicació/Tipus: Simple: P0 Nau 4: 3	
Transformador de potència					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Transformador de potència	3.00	ECT01	Nau Tortosa (INV-OK)	Ubicació: 1 P0 Nau 1 Marca:...	
				Ubicació: 1 P0 Nau 2 Marca:...	
				Ubicació: 1 P0 Nau 4 Marca: POLYLUX Ref: TTW 06090886	
Interruptor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Interruptor	991. 00	ESX02	Nau Tortosa (INV-OK)		
Endoll					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Endoll	990.	ESX01	Nau Tortosa (INV-OK)		

Planificació

Pàgina 193/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa general evacuació primària	3.00	SXD01	Nau Tortosa (INV-OK)	SANEJAMENT 01 - Aigües Fecals Compost per: NAU 1: (1 Desguàs + 1 Arqueta) Patis Laterals: 4 Arquetes SANEJAMENT 02 - Aigües Pluvials Compost per: NAU 2: 1 Embornal NAU 3: 1 Embornal NAU 4: 1 Embornal Patis Laterals: 3 Embornals 1 Desguàs 2 Arquetes	
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta garatge basculant d'acer pintat motoritzat					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta garatge basculant d'acer pintat motoritzat	1.00	TPG01	Nau Tortosa (INV-OK)	Ubicació: 1 P0 Nau 1	
Porta accionam. manual general interior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta accionam. manual general interior	20.00	TIF01	Nau Tortosa (INV-OK)	Ubicació/Tipus: Simple Abatible: P0 Nau 2: 4 P0 Nau 4: 4 Simple Corredissa P0 Nau 3: 1 Doble Abatible: P0 Nau 2: 5 Doble Corredissa P0 Nau 2: 2 P0 Nau 3: 1 P0 Nau 4: 3	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB02	Nau Tortosa (INV-OK)	Tipus: Flxa Ubicació: 1 P0 Nau 3	
Finestra general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Finestra general exterior	1.00	FOB01	Nau Tortosa (INV-OK)	Ubicació/Tipus: Doble Corredissa: 6 P0 Nau 1 Fixes: P0 Nau 1: 3 P0 Nau 2: 39 P0 Nau 4: 27 Batents:	

Planificació

Pàgina 194/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				P0 Nau 2: 10 PA Nau 3: 4 P0 Nau 4: 12 Simple Corredissa (Reixa): P0 Nau 3: 1 Total: 113 u.	
Reixa general exterior fixa					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Reixa general exterior fixa	1.00	FPR01	Nau Tortosa (INV-OK)	Ubicació: P0 Nau 2: 31 PA Nau 3: 2 P0 Nau 4: 1 Total: 34	
Cobertes					
Nom Element Manteniment					
Claraboia prefabricada fixa de policarbonat perfils alumini lacat					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Claraboia prefabricada fixa de policarbonat perfils alumini lacat	5.00	CES01	Nau Tortosa (INV-OK)	Ubicació: 2 PC Nau 1 1 PC Nau 2 1 PC Nau 4	
Equipaments					
Nom Element Manteniment					
Assecamans d'aire calent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Assecamans d'aire calent	2.00	EAE01	Nau Tortosa (INV-OK)	Marca: KILMAN Ubicació: 2 P0 Nau 2	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > Boca de la Mina (INV-OK) 003202					
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Fan-coil					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Fan-coil	17.00	CCO07	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: Element: V1; V2; V3 i V4 - Aules 7; 8 ; 9; 10 i Admin. Ocupacional Marca: DAIKIN Ref: FWD16ACT N6V3 Element: X11; X12; X13 - Aules 1; 2 i 3 SAM Marca: SERVOClima Ref: CHI-30 Element: X14 - Passadissos Aules SAM Marca:	

Planificació

Pàgina 195/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Bomba de calor aire-aigua menys de 70 kW	4.00	CCO05	Boca de la Mina (INV-OK)	SERVOCLIMA Ref: CHI-8	
				Element: X15 - Aula 4 SAM Marca: SERVOCLIMA Ref: CHI-40	
				Element: Y11; Y12; Y13 i Y14 - Administració SAM i Recepció Marca: SERVOCLIMA Ref: CHI-8	
				Element: Z11 - Magatzem / Càtering Marca: SERVOCLIMA Ref: CHI-8	
				Element: Z12; Z13 - Espai 6; i Aula 5 Marca: SERVOCLIMA Ref: CHI-30	
Bomba de calor aire-aigua menys de 70 kW	4.00	CCO05	Boca de la Mina (INV-OK)	Element: Z14 - Espai 6 Marca: SERVOCLIMA Ref: CHI-40	

Planificació

Pàgina 196/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Tècnica 2 Element: 104 Marca: DAIKIN Ref: EWYQ040CAWP Pot. Frigorífica: 42,3 Kw (Amb sistema de recirculació hidràulica inclosa)	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	4.00	CCO02	Boca de la Mina (INV-OK)	Unitat: CCO02.1 Ubicació: P0 - Sala 11 (CPEE Alba) Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Marca: DAIKIN Ref: FTXP50M9 Potencia Frigorífica: 5,0 KW Unitat Exterior: CCO01.1	
				Unitat: CCO02.2 Ubicació: P0 - Sala 12 (CPEE Alba) Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Marca: DAIKIN Ref: FTXP25M9 Potencia Frigorífica: 2,50 KW Unitat Exterior: CCO01.2	
				Unitat: CCO02.3 i CCO02.4 Ubicació: P0 - Sala 10 (CPEE Alba) Tipus: Paret Sistema: R410A; 2x1 Marca: DAIKIN Ref: FAA71A Potencia Frigorífica: 13,40 KW Unitat Exterior: CCO01.3	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	3.00	CCO01	Boca de la Mina (INV-OK)	Unitat: CCO01.1 Ubicació: Façana Nord (mòdul 3) Marca: DAIKIN Ref: RXP50M Unitat Interior: CCO02.1	
				Unitat: CCO01.2 Ubicació: Façana Nord (mòdul 3) Marca: DAIKIN Ref: RXP25M Unitat Interior: CCO02.2	

Planificació

Pàgina 197/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Unitat: CCO01.3 Ubicació: Façana Nord (mòdul 3) Marca: DAIKIN Ref: RZASG140MV1 Unitat Interior: CCO02.3 + CCO02.4	
Dipòsit d'inèrcia d'instal·lacions tèrmiques públic menor o igual a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Dipòsit d'inèrcia d'instal·lacions tèrmiques públic menor o igual a 70 kW	3.00	CCO08	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: P0 SALA TÈCNICA 01: (2 u) CCO08.01 Marca: HEATSUN Ref: 100 ACR Capacitat: 100 l CCO08.02: Marca: HEATSUN Ref: 200 ACR Capacitat: 200 l P0 SALA TÈCNICA 02: (1 u) CCO08.03: Marca: HEATSUN Ref: 200 ACR Capacitat: 200 l	
Conducte d'aire afectat pel RITE menor o igual a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Conducte d'aire afectat pel RITE menor o igual a 70 kW	1.00	CCO06	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: P0 (Fals sostre)	
Difusor d'aire afectat pel RITE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Difusor d'aire afectat pel RITE	50.00	CCO03	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: P0	
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE	72.00	CCO04	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: P0	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Detector de fum òptic i de flama					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Detector de fum òptic i de flama	15.00	IPD03	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: PS-1	
Extintor manual de pols seca					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual de pols seca	18.00	IEX05	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: PS-1: 4 (1 Extinció automàtica - Sala Caldera) P0: 14	

Parallamps

Planificació

Pàgina 198/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Parallamps	1.00	IPR01	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: PC: Antena - mòdul Principal PS-1: 1 Registre Soterrat - Façana sud-est (EOI)	
Boca d'incendi					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Boca d'incendi	5.00	IEX01	Boca de la Mina (INV-OK)	Tipus: 25 mm Ubicació: PS-1: 1 P0: 4	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	8.00	IEX04	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: PS-1: 2 P0: 6	
Xarxa canonades incendis					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa canonades incendis	3.00	IEX02	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: PS-1: 1 P0: 1	
Grup de pressió					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Grup de pressió	1.00	IEX03	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: PS-1 Compost per: 1 Vas Expansió Marca: IBAIONDO 1 Bomba Principal Marca: EBARA Ref: 3M 40-200/11 1 Bomba Secundària Marca: EBARA Ref: CVM A/15 1 Quadre de Control	
Centralleta control d'incendis					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Centralleta control d'incendis	1.00	IPD02	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: P0 - Sala Comptador - Mòdul Principal Marca: ADVANTRONIC Ref: AD302C	
Polsador manual alarma incendis general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Polsador manual alarma incendis general	4.00	IPD04	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: PS-1: 1 P0: 3	
Comporta tallafoc d'acer galvanitzat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Comporta tallafoc d'acer galvanitzat	1.00	IPD01	Boca de la Mina (INV-OK)	Tipus: Limitador Temperatura Fums: Ubicació: PS-1 - Sala	

Planificació

Pàgina 199/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Marca: Mundo Control Ref: MLTH	
Senyal fotoluminiscent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Senyal fotoluminiscent	42.0 0	ISE01	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: PS-1: 8 P0: 34	
Dipòsit d'aigua d'extinció d'incendis públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Dipòsit d'aigua d'extinció d'incendis públic	35.0 0	IEX06	Boca de la Mina (INV-OK)	Tipus: ALJUB Ubicació: PS-1 - Sala Bombes	
Sirena acústica i òptica					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Sirena acústica i òptica	11.0 0	IPD05	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: PS-1: 3 P0: 8	
Instal·lació de seguretat					
Nom Element Manteniment					
Instal·lació control d'accessos					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Instal·lació control d'accessos	1.00	SCA01	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: P0 - Accés carrer	
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari inodor	13.0 0	AAS03	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: P0	
Aparell sanitari lavabo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari lavabo	18.0 0	AAS01	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: P0: 18	
Aparell sanitari abocador					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari abocador	1.00	AAS04	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: P0	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	27.0 0	AAF03	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació / Tipus: Senzilla: PS-1: 2 u P0: 11 u Electrònica amb piles: P0: 14 u	
Xarxa de canonades					

Planificació

Pàgina 200/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa de canonades	4100 .00	AAF02	Boca de la Mina (INV-OK)		
Circuit d'aigua ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua ús públic	2.00	AAF01	Boca de la Mina (INV-OK)	CIRCUIT 01 - Ús industrial Compost per: P0 - Carrer: 1 Comptador: Ubicació: Dins registre empotrat mur perimetral prop barrera d'accés PS-1 - Sala Caldera: 2 Pugadors Automàtics 2 Reguladors de Pressió CIRCUIT 02 - Reg Compost per: P0: 6 Registre Soterrat 6 Boca de reg	
Aparell sanitari urinari					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari urinari	5.00	AAS02	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: P0	
Termo elèctric					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Termo elèctric	1.00	ACI01	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: P0 - Aula - Mòdul 2 Marca: EDESA Ref: TRE-30C N	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS	2.00	ACI02	Boca de la Mina (INV-OK)		
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Terminal d'usuari vídeo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Terminal d'usuari vídeo	4.00	SPE01	Boca de la Mina (INV-OK)	TERMINAL USUARI ÀUDIO: 3u Element exterior: 2 Barreres Element Interior: 1 - Vestíbul recepció TIMBRE: 1u Brunzidor: 1 P0 - Vestíbul Mòdul 4 Polsador: 1 P0 - Porta entrada	

Planificació

Pàgina 201/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Quadre general BT	22.00	ESX03	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: PS-1: 7 u P0: 15 u	
Línia principal de terra					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia principal de terra	1.00	ESX02	Boca de la Mina (INV-OK)		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Boca de la Mina (INV-OK)	Potencia contractada: 165 KW Peatge d'accés: 3.0A Compost per: 1 Comptador Elèctric Ubicació: P0 - Sala Comptador - Mòdul Principal	
Llum decoratiu interior general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llum decoratiu interior general	385.00	EIE02	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: PS-1: 25 P0: 360 (6 activades amb rellotge + 5 Focus + 7 Faroles)	
Sistema de regulació, control i gestió enllumenat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Sistema de regulació, control i gestió enllumenat	1.00	EIE03	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: P0: 37 u	
Grup electrògen					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Grup electrògen	1.00	EF501	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: PS-1 Marca: GLOBAL GEN Ref: Diesel Capacitat: 160 l	
Llums de senyalització emergència					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llums de senyalització emergència	121.00	EIE01	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: PS-1: 13 u P0: 108 u	
Interruptor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor	4101.00	ESX05	Boca de la Mina (INV-OK)		
Endoll					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	

Planificació

Pàgina 202/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Endoll	4100.00	ESX06	Boca de la Mina (INV-OK)		
Interruptor amb regulador de potència					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor amb regulador de potència	3.00	ESX04	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: P0	
Plafó fotovoltaic terrat independent suport metàl·lic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Plafó fotovoltaic terrat independent suport metàl·lic	16.00	EPEF01	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: PC Tipus: Monofàsics Marca: PERC Ref: N-TYPE Capacitat: 350 w	
Convertidor de corrent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Convertidor de corrent	1.00	APEF02	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: PC Marca: HUAWEI Ref: SUN2000-5KTL-M1 Capacitat: 5,5kVA	
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extractor de sostre	9.00	VVF01	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: PS-1: 1 u P0: 8 u	
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW	5.00	VVF02	Boca de la Mina (INV-OK)	R1 Ubicació: PC Marca: SODECA Ref: RECUP/EC-6000-H Caudal: 6000 m3/h R2 Ubicació: P0 (Fals sostre - Vestíbul aula 5) Marca: SODECA Ref: REB-270 Caudal: 2570 m3/h R3 Ubicació: P0 (Sostre Magatzem Aules 7 i 8) Marca: SODECA Ref: REB-270 Caudal: 2570 m3/h R4 Ubicació: P0 (Fals sostre Sala Aula 10) Marca: SODECA Ref: REB-120 Caudal: 1440 m3/h	

Planificació

Pàgina 203/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				R5 Ubicació: P0 (Façana Nord-Est - WC SAM) Marca: TECNA Ref: RCE 1200-EC/V Caudal: 1200 m3/h	
Conducte ventilació CTE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Conducte ventilació CTE	1.00	VVF03	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: P0 (Fals sostre)	
Obertura de ventilació públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Obertura de ventilació públic	5.00	VVN01	Boca de la Mina (INV-OK)	Tipus: Reixa Ubicació: PS-1: 3 u P0: 2 u	
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW	8.00	IRT01	Boca de la Mina (INV-OK)		
Inspecció PCI, edifici ús docent, més de 2.000 fins a 5.000 m2					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Inspecció PCI, edifici ús docent, més de 2.000 fins a 5.000 m2	8.00	IRC01	Boca de la Mina (INV-OK)		
IPE sistemes calefacció i ACS, combustible: gasoil i altres, potència entre 70 i 400 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
IPE sistemes calefacció i ACS, combustible: gasoil i altres, potència entre 70 i 400 kW	8.00	IRT02	Boca de la Mina (INV-OK)		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa general evacuació primària	3.00	SXD01	Boca de la Mina (INV-OK)	Xarxa 01 - Aigües Fecals Compost per: PS-1: 2 Embornals P0: 4 Desguassos Xarxa 02 - Aigües Pluvials Compost per: P0: 12 Embornals 1 Registre Soterrat	

Planificació

Pàgina 204/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta accionam. manual general interior	123.00	TIF01	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació/Tipus: -Simple abatible: PS-1: 10 P0: 54 -Doble abatible: PS-1: 5 P0: 36 -Tanca: P0: 3 -Reixa Doble corredissa: PS-1: 1 P0: 1 -Porticons: P0: 12 -Tanca Doble abatible: P0: 1	
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat	1.00	TIG01	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: PS-1	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	Boca de la Mina (INV-OK)	Total: 26 u Ubicació/Tipus: FIXES: P0: 1 LAPA: P0: 36 MOTORITZADES: P0: 5	
Motorització cortina					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Motorització cortina	5.00	FOB04	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: P0 Motor via radio: CAME 58 Comandament: 5 Canals	
Finestra general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	Boca de la Mina (INV-OK)	Total: 288 u Tipus / Ubicació: -FIXES: PS-1: 9 u P0: 96 u -SIMPLE BATENTS: PS-1: 4 u P0: 13 u -SIMPLE ABATIBLE: P0: 88 u -SIMPLE OSCILOBATENTS:	

Nom Espai			Codi Espai		
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				P0: 78 u	
Reixa general exterior fixa					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Reixa general exterior fixa	1.00	FPR01	Boca de la Mina (INV-OK)	Total: 132 u Ubicació/Tipus: FIXES: P0: 125 u ABATIBLES: P0: 7 u	
Brise soleil de lamel·les orientables de PVC					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Brise soleil de lamel·les orientables de PVC	2.00	FPR02	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: P0: 11 u	
Persiana enrollable general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Persiana enrollable general exterior	1.00	FOB03	Boca de la Mina (INV-OK)	Tipus: Enrotllable Ubicació: P0: 62 u	
Brise soleil de lamel·les fixes de PVC					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Brise soleil de lamel·les fixes de PVC	39.00	FPR03	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: P0: 39 u	
Cortina exterior enrollable teixit natural					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Mosquitera exterior	30.00	FOB05	Boca de la Mina (INV-OK)	Tipus: Fixes Ubicació: P0: 30 u	
Cobertes					
Nom Element Manteniment					
Claraboia prefabricada fixa de policarbonat perfils alumini lacat					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Claraboia prefabricada fixa de policarbonat perfils alumini lacat	30.00	CES02	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: PC	
Línia de vida de coberta amb suport platina					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Línia de vida de coberta amb suport platina	112.00	CES01	Boca de la Mina (INV-OK)	Ubicació: PC - Mòdul Principal LÍNIA DE VIDA: 1u PUNTS ANCORATGE: 22u	

DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > CPEE Sant Rafael (INV-OK) > 001001.2
Ed. Principal - Sant Rafael

Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	19.00	CCO02	Ed. Principal - Sant Rafael	Veure Llista Elements adjunta	

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	19.00	CCO01	Ed. Principal - Sant Rafael	Veure llista elements adjunta.	
Refredadora per aire menys de 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Refredadora per aire menys de 70 kW	3.00	CCO03	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: P0 - Cuina Marca: LUVATA	
Màquina frigorífica menys de 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Màquina frigorífica menys de 70 kW	3.00	CCO04	Ed. Principal - Sant Rafael	Marca: LEGNAGO Ubicació: P1 - Terrassa 2 Ref: RV-85x235 NÚm. Serie: 2457039 1 Ref: RV-120x241 NÚm. Serie: 2457044	
Instal·lació de calefacció					
Nom Element Manteniment					
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW	2.00	CIC03	Ed. Principal - Sant Rafael	Tipus: GAS Ubicació: P0 - Cambra 1 Marca: ROCA Ref: NTD-70 1 Marca: ROCA Ref: NTD-100	
Cremador de gas natural entre 70 i 1.000 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Cremador de gas natural entre 70 i 1.000 kW	2.00	CIC04	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: P0 - Cambra Caldera 1 Marca: ROCA Ref: PR-10G 1 BAXIROCA Ref: CRONO 15G	
Radiador					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Radiador	93.00	CIC05	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: P0: 33 P1: 30 P2: 30	
Bomba centrífuga, instal·lació no afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació menor o igual a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Bomba centrífuga, instal·lació no afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació menor o igual a 70 kW	1.00	CIC01	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: P0 - Cambra Caldera Marca: MBS	

Planificació

Pàgina 207/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				SMEDEGAARD Ref: VARIO A4-95-2-S/B	
Vas d'expansió tancat menor igual de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Vas d'expansió tancat menor igual de 70 kW	1.00	CIC06	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: P0 - Cambra Caldera Marca: ROCA Ref: VASOFLEX 140 L Capacitat: 140 l	
Xarxa canonades circuit aigua calenta de potència menor o igual a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa canonades circuit aigua calenta de potència menor o igual a 70 kW	1.00	CIC07	Ed. Principal - Sant Rafael	Compost per: P0: 2 Purgadors automàtics 4 Vàlvules de 3 Vies automàtica Ubicació: P0 - Cambra Caldera 1 Marca: ROCA Ref: SM75 3 Marca: BAXIROCA Ref: ARA661	
Bomba acceleradora, instal·lació no afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació indiferent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Bomba acceleradora, instal·lació no afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació indiferent	1.00	CIC02	Ed. Principal - Sant Rafael	P0 - Cambra Caldera Marca: BAXI Ref: QUANTUM ECO-40	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Detector de fum òptic i de flama					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Detector de fum òptic i de flama	78.00	IPD04	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: P0: 32 P1: 21 P2: 25	
Extintor manual de pols seca					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual de pols seca	23.00	IEX02	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: P0: 11 P1: 5 P2: 7	
Parallamps					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Parallamps	1.00	IPR01	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: PC Compost per: P0, Façana FL1: 2 Arquetes	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					

Planificació

Pàgina 208/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	15.00	IEX01	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: Caseta Elèctrica: 1 Caseta Gas: 1 Pati Caldera: 3 (Extinció Automàtica Cuina de 67 l) P0: 6 P1: 1 P2: 3	
Centraleta control d'incendis					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Centraleta control d'incendis	2.00	IPD01	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: 1 P0 - Distribuïdor Cuina Marca: FIRECLASS Ref: J408 1 P0 - Cambra Control Marca: HONEYWELL SECURITY; Ref: GALAXY 264	
Polsador manual alarma incendis general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Polsador manual alarma incendis general	14.00	IPD02	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: P0: 10 2 confinament 2 Evacuació 1 Resset 2 (Extinció Automàtica-Cuina: 1 Parada + 1 Inici) P1: 2 P2: 2	
Comporta tallafoc d'acer galvanitzat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Comporta tallafoc d'acer galvanitzat	1.00	IPD05	Ed. Principal - Sant Rafael	Tipus: Limitador Temperatura Fums P0 - Cambra Caldera Marca: MUNDOCONTROL Ref: MLTH	
Senyal fotoluminiscent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Senyal fotoluminiscent	58.00	ISE01	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: P0: 38 P1: 8 P2: 12	
Sirena acústica i òptica					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Sirena acústica i òptica	5.00	IPD03	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: P0: 3 Edifici 1 Façana 1 Extinció Automàtica-Cuina	

Planificació

Pàgina 209/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Instal·lació de seguretat					
Nom Element Manteniment					
Botonera general vídeo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Botonera general vídeo	1.00	SPE02	Ed. Principal - Sant Rafael	POLSADOR Ús: Obertura porta automàtica entrada P0 Ubicació: P0 - Vestíbul Entrada	
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari inodor	21.00	AAS05	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: P0: 9 P1: 8 P2: 4	
Aparell sanitari lavabo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari lavabo	32.00	AAS03	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: P0: 20 (1 Façana) P1: 12	
Aparell sanitari abocador					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari abocador	2.00	AAS01	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: P0: 1 P1: 1	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	33.00	AAF02	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: P0: 21 (1 Pati) P1: 12	
Xarxa de canonades					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa de canonades	1.00	AAF04	Ed. Principal - Sant Rafael		
Circuit d'aigua ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua ús públic	2.00	AAF03	Ed. Principal - Sant Rafael	ÚS: 1 XARXA POTABLE Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 (Dins d'un registre al mur perimetral prop de la porta d'entrada) Núm: 8UF035408 1 XARXA REG: Compost per: 1 Arqueta (P0 - Pati) 1 Màneg (P0 - Pati)	

Planificació

Pàgina 210/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari urinari					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari urinari	3.00	AAS04	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: P1	
Aparell sanitari plat dutxa					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari plat dutxa	4.00	AAS02	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: P1	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	20.00	AAF01	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: P0: 12 (5 Edifici + 3 Façana + 1 Pati + 3 Pistes) P1: 4 P2: 4	
Termo elèctric					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Termo elèctric	5.00	ACI01	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: P0: 3 1 - Cuina Marca: THERMOR Ref: 251104 Capacitat: 80 l 1 - Cuina Marca: THERMOR Ref: 261111 Capacitat: 100 l 1 - WC's Marca: FERROLI Ref: SEV 50 Capacitat: 50 l P1: 2 1 - Aula Rosa dels Vents Marca: THERMOR Ref: 231035 Capacitat: 30 l 1 - Serveis Marca: THERMOR Ref: 261077 Capacitat: 100 l	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS	6.00	ACI02	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: P0: 3 P1: 2	
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Pantalla leds					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Pantalla leds	1.00	AIM01	Ed. Principal - Sant Rafael	Total: 1 u Ubicació: P1 - Sala Polivalent	

Planificació

Pàgina 211/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Marca: SMARTECH					
Altaveu					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Altaveu	13.00	AME01	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació/Tipus: Paret: 2 P0 - Menjador 2 P1 - Sala Polivalent 2 P1 - Aula Multisensorial Sobretaula: 1 P0 - Aula Psicologia 2 P0 - Aula Tramuntana 2 P1 - Aula Llevant 2 P1 - Aula Rosa dels Vents	
Terminal d'usuari vídeo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Terminal d'usuari vídeo	7.00	SPE01	Ed. Principal - Sant Rafael	TERMINAL VÍDEO: 3u Ubicació: Element Exterior: 1 P0 - Porta entrada Crta. Valls 45. 1 P0 - Porta entrada c/ Joaquim Icart Element Interior: 1 P0 - Consergeria TERMINAL ÀUDIO: 3u Ubicació: Element Exterior: 1 P0: Porta entrada Crta. Valls Elements Interior: 1 P0: Vestíbul entrada Edifici 1 P2: Replà escala TIMBRE: 1u Ubicació: P0: 3 Polsadors (2 Porta entrada + 1 Entrada Crta. Valls) P0: 1 Brunzidor	
Instal·lació de transport					
Nom Element Manteniment					
Ascensor velocitat > 0,15 m/s d'impulsió oleodinàmica, ús públic o industrial					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Ascensor velocitat > 0,15 m/s d'impulsió oleodinàmica, ús públic o industrial	3.00	TAO01	Ed. Principal - Sant Rafael	RAE: 9039-T Aturades: 3 Marca: MARVI Capacitat: 6 Persones Càrrega: 450 Kg.	

Planificació

Pàgina 212/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Quadre general BT	43.00	ESX04	Ed. Principal - Sant Rafael	QUADRE GENERAL: 1u Ubicació: P0 QUADRE SECUNDARI: 42u Ubicació: P0: 35 (12 Caseta Gas, Caseta Elèctrica i Pati) P1: 4 P2: 3	
Línia principal de terra					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia principal de terra	1.00	ESX03	Ed. Principal - Sant Rafael		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX02	Ed. Principal - Sant Rafael	Potencia contractada: Tarifa triple: 38,00 KW; 39,00 KW; 63,00 KW Peatge d'accés 3.0A; CUPS: ES003140567874500 1XK0F Compost per: 1 Comptador Elèctric Ubicació: P0 - Caseta Elèctrica Núm.: 095125059	
Llum decoratiu interior general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llum decoratiu interior general	410.00	EIE02	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: P0: 158 u (1 Caseta Elèctrica; 8 Faroles) P1: 139 u (3 Llum Negra + 1 Foco Multicolor + 1 Bola Multicolor) P2: 113 u	
Bateria de condensadors					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Bateria de condensadors	1.00	ESX01	Ed. Principal - Sant Rafael	P0 - Caseta Elèctrica Marca: LEGRAND Ref: M4040/INTE	
Transformador de potència					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Transformador de potència	1.00	ECT01	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: P0 - Caseta Elèctrica Marca: POLYLUX Ref: TTW100 Potència: 100 KVA	

Planificació

Pàgina 213/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Llums de senyalització emergència					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llums de senyalització emergència	54.00	EIE01	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: P0: 21 (1 Caseta Elèctrica) P1: 20 P2: 13	
Interruptor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor	2.00	ESX05	Ed. Principal - Sant Rafael		
Endoll					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Endoll	1.00	ESX06	Ed. Principal - Sant Rafael		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extractor de sostre	6.00	VVF01	Ed. Principal - Sant Rafael	Tipus: SOSTRE: 3u Marca: S&P Ubicació: 1 P0 - WC's 2 P0 - WC's CAMPANA EXTRACTORA: 3u Ubicació: 1 P0 - Cuina Marca: ALTEX 1 P0 - Cuina Marca: LLUIS CAPDEVILA Ref: CV CJ MI 1 P1 - Aula Rosa dels Vents Marca: EURODOMO	
Obertura de ventilació públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Obertura de ventilació públic	13.00	VVN01	Ed. Principal - Sant Rafael	Caseta Gas: 5 P0 6 P2: 2	
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Inspecció IPIC, potència major o igual de 20 kW	8.00	IRT02	Ed. Principal - Sant Rafael		
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW	8.00	IRT01	Ed. Principal - Sant Rafael		

Planificació

Pàgina 214/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
IPE sistemes calefacció i ACS, combustible: gasos, potència entre 70 i 400 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
IPE sistemes calefacció i ACS, combustible: gasos, potència entre 70 i 400 kW	8.00	IRT03	Ed. Principal - Sant Rafael		
Inspecció PCI, edifici ús docent, més de 5.000 fins a 10.000 m2					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Inspecció PCI, edifici ús docent, més de 5.000 fins a 10.000 m2	8.00	IRC01	Ed. Principal - Sant Rafael		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa general evacuació primària	3.00	SXD01	Ed. Principal - Sant Rafael	1 SANEJAMENT 01 - Aigües Fecals -P0: 4 Arquetes 1 Embornal 8 registres (Pati) 1 SANEJAMENT 02 - Aigües Pluvials -P0: 10 Embornals (6 Pati) 1 Arqueta (Pati) -P1: 5 Embornals	
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta accionam. manual general interior	143.00	TIF01	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació/Tipus: Simple abatible: 116u P0: 54 (2 Reixa + 3 Cambra Frigorífica + 5 Pati) P1: 36 P2: 26 Doble abatible: 22u P0: 16 (1 Pati) P2: 6 Doble corredissa: 1u P1: 1 Quàdruple de llibret: 4u P0: 4	
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 1 full ús intensiu					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 1 full ús intensiu	1.00	TIF02	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: P0 - Entrada Crta. Valls	

Planificació

Pàgina 215/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	Ed. Principal - Sant Rafael	CORTINES Total: 97u Ubicació/Tipus: Simple enrotllable: 80u P1: 46 P2: 34 Simple corredissa: 11u P0: 10 P1: 1 Doble corredissa: 6u P0: 5 P1: 1	
Finestra general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	Ed. Principal - Sant Rafael	FINESTRES: 391u Ubicació/Tipus: Simple batent: 2u P1: 2 Simple abatible: 77u P0: 17 P1: 50 P2: 10 Doble abatible: 182u P0: 51 P1: 66 P2: 65 Quadruple abatible: 6u P2: 6 Doble corredissa: 22u P0: 21 P1: 1 Triple corredissa: 1u P0: 1 Fixes: 101u P0: 64 P1: 12 P2: 25 PORTES BALCONERES: 2u Ubicació/Tipus: Doble abatible: P1: 2	
Reixa general exterior fixa					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Reixa general exterior fixa	1.00	FPR01	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació/Tipus: Fixes: 23u P0: 22 P2: 1	
Persiana enrotllable general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Persiana enrotllable general exterior	1.00	FOB03	Ed. Principal - Sant Rafael	PERSIANA: 64u Ubicació/Tipus: Manual enrotllable:	

Planificació

Pàgina 216/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				62u P0: 30 P1: 18 P2: 14 Motoritzada enrotllable: 2u P0: 2 PORTICÓ: 24u Simple abatible P0: 22 P1: 2	
Cobertes					
Nom Element Manteniment					
Línia de vida de coberta amb suport platina					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Línia de vida de coberta amb suport platina	1.00	CES01	Ed. Principal - Sant Rafael	Tipus: Línia de vida Total: 2u Ubicació: PC	
Instal·lació de gas-combustible					
Nom Element Manteniment					
Xarxa distribució gas natural general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa distribució gas natural general	2.00	GGN01	Ed. Principal - Sant Rafael	Producte contractat: Tarifa Gas: GG.CC. Peatge d'accés: 3.4P CUPS: ES021701018465714 8NT Compost per: P0 - Caseta GAS: 2 Registres 2 Claus de pas. 1 Regulador de pressió Marca: DUNGS Ref: MB-DLE 412 B01 S20 3 Vàlvules de Seguretat Marca: TECNOFLUID Ref: 811 1 comptador Núm. Comptador: 6007000142 P0 - Edifici: 1 Registre 3 Claus de Pas P0 - Cuina 1 Electrovàlvula Marca: MADAS Ref: EVP/NC DN 25	
Equipaments					
Nom Element Manteniment					
Assecamans d'aire calent					

Planificació

Pàgina 217/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Assecamans d'aire calent	1.00	EAE01	Ed. Principal - Sant Rafael	Ubicació: P1 - Vestidor Homes	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > CPEE Sant Rafael (INV-OK) > 001001.3					
Ed. Tallers - Sant Rafael					
Nom Subistema					
Instal·lació de calefacció					
Nom Element Manteniment					
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW	1.00	CIC02	Ed. Tallers - Sant Rafael	Ubicació: PS-1 - Sala Caldera Marca: ROCA Ref: NTD130 Tipus: GAS	
Cremador de gas natural entre 70 i 1.000 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Cremador de gas natural entre 70 i 1.000 kW	1.00	CIC03	Ed. Tallers - Sant Rafael	PS-1 - Sala Caldera Marca: BAXIROCA Ref: CRONO 15 - 62	
Radiador					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Radiador	33.00	CIC04	Ed. Tallers - Sant Rafael	P0: 20 P1: 13	
Vas d'expansió tancat menor igual de 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Vas d'expansió tancat menor igual de 70 kW	1.00	CIC05	Ed. Tallers - Sant Rafael	Ubicació: PS-1 - Sala Caldera Marca: ROCA Ref: VASOFLEX Capacitat: 80 l	
Xarxa canonades circuit aigua calenta de potència menor o igual a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa canonades circuit aigua calenta de potència menor o igual a 70 kW	1.00	CIC06	Ed. Tallers - Sant Rafael	Compost per: 1 Quadre de Comandament Caldera Ubicació: PS-1 - Sala Caldera 1 Vàlvula 3 vies automàtica Ubicació: PS-1 - Sala Caldera Marca: BAXIROCA Ref: ARA 661	
Bomba acceleradora, instal·lació no afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació indiferent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Bomba acceleradora, instal·lació no afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació indiferent	2.00	CIC01	Ed. Tallers - Sant Rafael	PS-1 - Sala Caldera Marca: BAXI Ref: QUANTUM ECO-40	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					

Planificació

Pàgina 218/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Detector de fum òptic i de flama					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Detector de fum òptic i de flama	37.00	IPD02	Ed. Tallers - Sant Rafael	Ubicació: P0: 20 P1: 17	
Extintor manual de pols seca					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual de pols seca	17.00	IEX01	Ed. Tallers - Sant Rafael	Ubicació: PS-1 : 3 P0: 8 P1: 6	
Polsador manual alarma incendis general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Polsador manual alarma incendis general	6.00	IPD01	Ed. Tallers - Sant Rafael	Ubicació: P0	
Comporta tallafoç d'acer galvanitzat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Comporta tallafoç d'acer galvanitzat	1.00	IPD03	Ed. Tallers - Sant Rafael	Tipus: Limitador Temperatura Fums Ubicació: PS-1 - Sala Caldera Marca: MUNDOCONTROL Ref: MLTH	
Senyal fotoluminiscent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Senyal fotoluminiscent	23.00	ISE01	Ed. Tallers - Sant Rafael	Ubicació: PS-1: 3 P0: 14 P1: 6	
Sirena acústica i òptica					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Sirena acústica i òptica	5.00	IPD04	Ed. Tallers - Sant Rafael	Ubicació: P0: 2 u P1: 3 u	
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari inodor	6.00	AAS02	Ed. Tallers - Sant Rafael	Ubicació: P0	
Aparell sanitari lavabo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari lavabo	22.00	AAS01	Ed. Tallers - Sant Rafael	Ubicació: P0: 16 P1: 6	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	21.00	AAF02	Ed. Tallers - Sant Rafael	Ubicació: P0: 15 (2 Pati) P1: 6	

Planificació

Pàgina 219/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Xarxa de canonades					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa de canonades	1.00	AAF04	Ed. Tallers - Sant Rafael		
Circuit d'aigua ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF03	Ed. Tallers - Sant Rafael		
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	4.00	AAF01	Ed. Tallers - Sant Rafael	Ubicació: P0	
Termo elèctric					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Termo elèctric	8.00	ACI01	Ed. Tallers - Sant Rafael	Ubicació: 1x P0 - Hoteleria Marca: APARICI Ref: SIE 050N Capacitat: 50 l 7x P0 - Tots els tallers Marca: Ariston Ref: Andris R Capacitat: 15 l	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS	2.00	ACI02	Ed. Tallers - Sant Rafael		
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Altaveu					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Altaveu	16.00	AME01	Ed. Tallers - Sant Rafael	Ubicació/Tipus: Paret: 2 P0 - Enquadernació 2 P0 - Hoteleria 2 P1 - Hoteleria Sobretaula: 2 P0 - Hoteleria 2 P1 - Fusteria 2 P1 - Hoteleria 2 P1 - Jardineria 2 P1 - Electricitat	
Equip amplificador central					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Equip amplificador central	1.00	AME02	Ed. Tallers - Sant Rafael	(En Desús) Compost per: P0 - Pati: 2 Altaveus P0 - Electricitat: 1 Regulador de Volum P1 - Jardineria:	

Planificació

Pàgina 220/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
				1 Regulador de Volum P1 - Encuademació: 1 Regulador de Volum 1 Altaveu de Paret	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Quadre general BT	12.00	ESX01	Ed. Tallers - Sant Rafael	QUADRE GENERAL: 6u Ubicació: P0 (1 per cada taller)	
				QUADRE SECUNDARI: 6u Ubicació: PS-1: 2 P0: 4	
Línia principal de terra					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia principal de terra	1.00	ESX03	Ed. Tallers - Sant Rafael		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX02	Ed. Tallers - Sant Rafael		
Llum decoratiu interior general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llum decoratiu interior general	114.00	EIE02	Ed. Tallers - Sant Rafael	Ubicació: PS-1: 21 u (4 Bàculs + 1 Focus) P0: 59 u P1: 34 u	
Llums de senyalització emergència					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llums de senyalització emergència	8.00	EIE01	Ed. Tallers - Sant Rafael	Ubicació: PS-1: 1 P0: 7	
Interruptor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor	2.00	ESX04	Ed. Tallers - Sant Rafael		
Endoll					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Endoll	1.00	ESX05	Ed. Tallers - Sant Rafael		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					

Planificació

Pàgina 221/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extractor de sostre	7.00	VVF01	Ed. Tallers - Sant Rafael	EXTRACTOR DE SOSTRE: 6u Marca: S&P Ref: EDM 80 Ubicació: 1 P0 - Aula Electricitat 1 P0 - Aula Construcció 1 P0 - Aula Encuadernació 1 P0 - Aula Informàtica 1 P0 - Aula Jardineria 1 P0 - Aula Fusteria EXTRACTOR DE CAMPANA: 1u Marca: BOSCH Ubicació: 1 P0 - Aula Hoteleria	
Obertura de ventilació públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Obertura de ventilació públic	5.00	VVN01	Ed. Tallers - Sant Rafael	Ubicació: Tipus: Reixa Ubicació: P0	
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
IPE sistemes calefacció i ACS, combustible: gasos, potència entre 70 i 400 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
IPE sistemes calefacció i ACS, combustible: gasos, potència entre 70 i 400 kW	8.00	IRT01	Ed. Tallers - Sant Rafael		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa general evacuació primària	3.00	SXD01	Ed. Tallers - Sant Rafael	1 SANEJAMENT 01 - Aigües Fecals -PS-1: 1 Embornal 1 SANEJAMENT 02 - Aigües Pluvials -P0: 2 Embornals	
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta accionam. manual general interior	56.00	TIF01	Ed. Tallers - Sant Rafael	Ubicació/Tipus: Simple abatible 40u PS-1: 6 (1 Reixa)	

Planificació

Pàgina 222/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				P0: 23 P1: 11 Doble abatible: 16u PS-1: 3 P0: 7 P1: 6	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	Ed. Tallers - Sant Rafael	Total: 70 u. Ubicació/Tipus: Simples Enrotllables: P0: 6 Simples Corredisses: P0: 17 P1: 47	
Finestra general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	Ed. Tallers - Sant Rafael	FINESTRES Total: 153u Ubicació/Tipus: Doble abatible: 6u PS-1: 4 P0: 2 Doble corredissa: 111u PS-1: 8 P0: 56 P1: 47 Fixes: 36u P0: 18 P1: 18	
Reixa general exterior fixa					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Reixa general exterior fixa	1.00	FPR01	Ed. Tallers - Sant Rafael	Ubicació/Tipus: Fixes: 50u PS-1: 4 P0: 46	
Instal·lació de gas-combustible					
Nom Element Manteniment					
Xarxa distribució gas natural general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa distribució gas natural general	2.00	GGN01	Ed. Tallers - Sant Rafael	Compost per: 1 Clau de pas 1 Regulador de pressió Ubicació: PS-1 - Sala Caldera Marca: DUNGS Ref: MB-ZRD (LE) 405-412 B07	

DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > CPEE Sant Rafael (INV-OK) > 001001.4

Vestidors - Sant Rafael

Nom Subistema

Instal·lació d'aigua

Instal·lació elèctrica

Nom Element Mainteniment

Quadre general BT

Planificació					
Pàgina 225/336					
Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Línia principal de terra					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia principal de terra	1.00	ESX03	Vestidors - Sant Rafael		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX02	Vestidors - Sant Rafael		
Llum decoratiu interior general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llum decoratiu interior general	30.00	EIE02	Vestidors - Sant Rafael	Ubicació: P0: 30 u (3 Faroles)	
Llums de senyalització emergència					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llums de senyalització emergència	3.00	EIE01	Vestidors - Sant Rafael	Ubicació: P0	
Interruptor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor	2.00	ESX04	Vestidors - Sant Rafael		
Endoll					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Endoll	1.00	ESX05	Vestidors - Sant Rafael		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa general evacuació primària	3.00	SXD01	Vestidors - Sant Rafael	1 SANEJAMENT 01 - Aigües Fecals -P0: 7 Arqueta 2 Embornal 2 Desguàs 1 SANEJAMENT 02 - Aigües Pluvials -P0 - Pistes 2 Embornals	
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta accionam. manual general interior	24.00	TIF01	Vestidors - Sant Rafael	Ubicació/Tipus: Simple corredissa: P0: 18 (2 Reixa) Doble corredissa: P0: 6 (1 Reixa)	

Planificació

Pàgina 226/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Finestra general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Finestra general exterior	1.00	FOB01	Vestidors - Sant Rafael	FINESTRES Total: 22u Ubicació/Tipus: Simple batent P0: 22	
Reixa general exterior fixa					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Reixa general exterior fixa	1.00	FPR01	Vestidors - Sant Rafael	Ubicació/Tipus: Fixes: 7u P0: 7	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > CPEE Sant Rafael (INV-OK) > 001001.1					
Ed. Aules - Sant Rafael					
Nom Subistema					
Instal·lació de calefacció					
Nom Element Manteniment					
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Cos caldera entre 70 i 1.000 kW	1.00	CIC02	Ed. Aules - Sant Rafael	P0 - Sala Caldera Marca: ROCA Ref: NTD...(Falta Info) Tipus: Gas	
Cremador de gas natural entre 70 i 1.000 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Cremador de gas natural entre 70 i 1.000 kW	1.00	CIC03	Ed. Aules - Sant Rafael	Ubicació: P0 - Sala Caldera Marca: BAXIROCA Ref: CRONO 20-G2	
Radiador					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Radiador	53.00	CIC04	Ed. Aules - Sant Rafael	P0: 24 P1: 23 P2: 6	
Vas d'expansió tancat menor igual de 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Vas d'expansió tancat menor igual de 70 kW	1.00	CIC05	Ed. Aules - Sant Rafael	P0 - Sala Caldera Marca: BAXIROCA Ref: VASOFLEX Capacitat: 50 l	
Xarxa canonades circuit aigua calenta de potència menor o igual a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa canonades circuit aigua calenta de potència menor o igual a 70 kW	1.00	CIC06	Ed. Aules - Sant Rafael	Compost per: 1 Quadre de Comandament 3 Vàlvula de 3 Vies automàtica Ubicació: P0 - Sala Caldera Marca: ROCA Ref: SM-75	

Planificació

Pàgina 227/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Bomba centrífuga, instal·lació no afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació indiferent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Bomba centrífuga, instal·lació no afectat pel RITE, potència útil nominal instal·lació indiferent	2.00	CIC01	Ed. Aules - Sant Rafael	P0 - Sala Caldera Marca: BAXIROCA Ref: MC-40H	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Detector de fum òptic i de flama					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Detector de fum òptic i de flama	44.00	IPD03	Ed. Aules - Sant Rafael	Ubicació: P0: 16 P1: 17 P2: 11	
Extintor manual de pols seca					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual de pols seca	12.00	IEX01	Ed. Aules - Sant Rafael	Ubicació: P0: 5 P1: 4 P2: 3	
Parallamps					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Parallamps	1.00	IPR01	Ed. Aules - Sant Rafael	Ubicació: PC Compost per: P0, Façana FL4 1 Arqueta	
Polsador manual alarma incendis general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Polsador manual alarma incendis general	6.00	IPD01	Ed. Aules - Sant Rafael	Ubicació: P0: 2 P1: 2 P2: 2	
Comporta tallafoç d'acer galvanitzat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Comporta tallafoç d'acer galvanitzat	1.00	IPD04	Ed. Aules - Sant Rafael	Tipus: Limitador Temperatura Fums P0 - Sala Caldera Marca: MUNDOCONTROL Ref: MLTH	
Senyal fotoluminiscent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Senyal fotoluminiscent	1.00	ISE01	Ed. Aules - Sant Rafael	Ubicació: P0: 9 P1: 7 P2: 5	
Sirena acústica i òptica					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Sirena acústica i òptica	2.00	IPD02	Ed. Aules - Sant Rafael	Ubicació: P0: 1 u P1: 1 u	

Planificació

Pàgina 228/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari inodor	18.00	AAS05	Ed. Aules - Sant Rafael	Ubicació: P0: 6 P1: 10 P2: 2	
Aparell sanitari lavabo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari lavabo	13.00	AAS03	Ed. Aules - Sant Rafael	Ubicació: P0: 5 P1: 7 P2: 1	
Aparell sanitari abocador					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari abocador	1.00	AAS01	Ed. Aules - Sant Rafael	Ubicació: P0	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	3.00	AAF02	Ed. Aules - Sant Rafael	Ubicació: P0	
Xarxa de canonades					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa de canonades	1.00	AAF05	Ed. Aules - Sant Rafael		
Circuit d'aigua ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua ús públic	2.00	AAF04	Ed. Aules - Sant Rafael	ÚS: 1 XARXA POTABLE 1 XARXA REG: Compost per: P0: 1 Registre BR 1 Mànegua Flexible	
Aparell sanitari urinari					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari urinari	3.00	AAS04	Ed. Aules - Sant Rafael	Ubicació: P1	
Aparell sanitari plat dutxa					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari plat dutxa	1.00	AAS02	Ed. Aules - Sant Rafael	Ubicació: P0	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	16.00	AAF01	Ed. Aules - Sant Rafael	Ubicació: P0: 5 P1: 10 P2: 1	
Termo elèctric					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	

Planificació

Pàgina 229/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Termo elèctric	1.00	ACI01	Ed. Aules - Sant Rafael	Ubicació: P0 - WC Marca: THERMOR Ref: 241045 Capacitat: 50 l	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS	2.00	ACI02	Ed. Aules - Sant Rafael		
Dipòsit d'aigua de consum públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Dipòsit d'aigua de consum públic	8.00	AAF03	Ed. Aules - Sant Rafael	Ubicació: P3 - Cambra dipòsits Marca: URALITA Capacitat: 250 l	
Unitat acumuladora, tipus dipòsit acumulador, per a edifici públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Unitat acumuladora, tipus dipòsit acumulador, per a edifici públic	1.00	ACC01	Ed. Aules - Sant Rafael	Total: 3 u Ubicació: PC - Cambra Dipòsits Marca: IBAIONDO Ref: D.G.300-10 Capacitat: 300 l	
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Altaveu					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Altaveu	17.00	AME01	Ed. Aules - Sant Rafael	Ubicació/Tipus: Paret: 2 P0 - Aula Psicomotricitat Sobretaula: 2 P0 - Aula Garbí 2 P0 - Aula Plàstica 3 P0 - Aula Mestral 2 P1 - Aula Plàstica 4 P1 - Aules Logopèdia 2 P1 - Aula Psicologia	
Equip amplificador central					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Equip amplificador central	1.00	AME02	Ed. Aules - Sant Rafael	Compost per: P0: 6 Regulador de volum, 6 Altaveus de Paret (3 són Exteriors) P1: 8 Regulador de volum 7 Altaveus de Paret. P2: (Falta Info)	

Planificació

Pàgina 230/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Equip d'amplificació i distribució TV					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Equip d'amplificació i distribució TV	5.00	AAN01	Ed. Aules - Sant Rafael	EQUIPS AMPLIFICADORS: 2u Ubicació: P1 - Sala Audiovisuals: 1 Marca: ALCAD Ref: CA-220 P2 - Sala d'Actes: 1 Marca: ALCAD Ref: CA-220 EQUIP CAPTACIÓ TV: 3u Ubicació: P2 - Terrat: 2 Compost per: 1 Antena UHF 1 Antena Parabòlica PC: 1 Compost per: 1 Antena UHF	
Instal·lació de transport					
Nom Element Manteniment					
Ascensor velocitat > 0,15 m/s d'impulsió oleodinàmica, ús públic o industrial					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Ascensor velocitat > 0,15 m/s d'impulsió oleodinàmica, ús públic o industrial	3.00	TAO01	Ed. Aules - Sant Rafael	RAE: 18984 Aturades: 3 Marca: ORONA Capacitat: 8 Persones Càrrega: 600 Kg	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Quadre general BT	5.00	ESX01	Ed. Aules - Sant Rafael	QUADRE GENERAL: 1u Ubicació: P0 QUADRE SECUNDARI: 4u Ubicació: P0: 1 P1: 2 P2: 1	
Línia principal de terra					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Línia principal de terra	1.00	ESX03	Ed. Aules - Sant Rafael		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX02	Ed. Aules - Sant Rafael		

Planificació

Pàgina 231/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Llum decoratiu interior general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llum decoratiu interior general	183.00	EIE02	Ed. Aules - Sant Rafael	Ubicació: P0: 66 u P1: 68 u P2: 48 u PC: 1 u	
Llums de senyalització emergència					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llums de senyalització emergència	49.00	EIE01	Ed. Aules - Sant Rafael	Ubicació: P0: 20 P1: 21 P2: 8	
Interruptor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor	2.00	ESX04	Ed. Aules - Sant Rafael		
Endoll					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Endoll	1.00	ESX05	Ed. Aules - Sant Rafael		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Obertura de ventilació públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Obertura de ventilació públic	5.00	VVN01	Ed. Aules - Sant Rafael	Ubicació: P0	
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
IPE sistemes calefacció i ACS, combustible: gasos, potència entre 70 i 400 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
IPE sistemes calefacció i ACS, combustible: gasos, potència entre 70 i 400 kW	8.00	IRT01	Ed. Aules - Sant Rafael		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa general evacuació primària	3.00	SXD01	Ed. Aules - Sant Rafael	1 SANEJAMENT 01 - Aigües Fecals -P0: 7 Arquetes 1 SANEJAMENT 02 - Aigües Pluvials -P3: 2 Embornals	
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					

Planificació

Pàgina 232/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta accionam. manual general interior	71.00	TIF01	Ed. Aules - Sant Rafael	Ubicació/Tipus: Simple abatible: 65u P0: 27 P1: 28 P2: 9 P3: 1 Doble abatible: 6u P0: 5 P2: 1	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	Ed. Aules - Sant Rafael	Total: 24 u Ubicació/Tipus: Fixes: P2: 4 Simples Corredisses: P0: 2 P1: 3 P2: 10 Simples Enrotllables: P2: 5	
Finestra general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	Ed. Aules - Sant Rafael	Total: 361u Ubicació/Tipus: Simple batents: P0: 22 P1: 27 P2: 15 Simple abatibles P0: 2 P1: 3 P2: 2 Doble Corredissa: P0: 21 P1: 24 P2: 12 P3: 4 Triple Corredisses: P0: 3 P1: 2 P2: 4 Fixes: P0: 88 P1: 79 P2: 53	
Reixa general exterior fixa					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Reixa general exterior fixa	1.00	FPR02	Ed. Aules - Sant Rafael	Ubicació/Tipus: Fixes: 18u P0: 16 P1: 1 P2: 1	
Brise soleil de lamel·les orientables de PVC					

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Brise soleil de lamel·les orientables de PVC	2.00	FPR01	Ed. Aules - Sant Rafael	Total: 102u Ubicació/Tipus: Simple P0: 42 P1: 48 P2: 12	
Cobertes					
Nom Element Manteniment					
Línia de vida de coberta amb suport platina					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia de vida de coberta amb suport platina	1.00	CES01	Ed. Aules - Sant Rafael	Total: 11u CARRIL VERTICAL ANCORATGE ESCALA Ubicació: P2 a PC: 1 PUNTS ANCORATGE	
Instal·lació de gas-combustible					
Nom Element Manteniment					
Xarxa distribució gas natural general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa distribució gas natural general	2.00	GGN01	Ed. Aules - Sant Rafael	Compost per: 1 Filtre de Combustió: P0 - Sala Caldera Marca: GIULANI ANELLO Ref: 70602/CE 2 Regulador de pressió Ubicació: P0 - Sala Caldera 1 Marca: ELSTER Ref: J48 1 Marca: DUNGS Ref: MB-ZRD (LE) 405-412 B07	

DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > CPEE Sant Rafael (INV-OK) > 001001.5

Xalet Blanc - Sant Rafael

Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	4.00	CCO02	Xalet Blanc - Sant Rafael	Unitat: CCO02.1 Ubicació: P0 - Sala 1 Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Marca: GENERAL Ref: ASHG12LLCC Potencia Frigorífica: 3,40 KW Unitat Exterior:	

Nom Espai			Codi Espai		
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				CCO01.1	
				Unitat: CCO02.2 Ubicació: P0 - Sala 3 Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Marca: GENERAL Ref: ASHG12LLCC Potencia Frigorífica: 3,40 KW Unitat Exterior: CCO01.2	
				Unitat: CCO02.3 Ubicació: P0 - Sala 2 Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Marca: GENERAL Ref: ASHG09LLCC Potencia Frigorífica: 2,50 KW Unitat Exterior: CCO01.3	
				Unitat: CCO02.4 Ubicació: P1 - Sala 1 Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Marca: GENERAL Ref: ASHG12LLCC Potencia Frigorífica: 3,40 KW Unitat Exterior: CCO01.4	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	4.00	CCO01	Xalet Blanc - Sant Rafael	Unitat: CCO01.1 Ubicació: P0 - Façana Exterior Marca: GENERAL Ref: AOHG12LLCC Unitat Interior: CCO02.1	
				Unitat: CCO01.2 Ubicació: P0 - Façana Exterior Marca: GENERAL Ref: AOHG12LLCC Unitat Interior: CCO02.2	
				Unitat: CCO01.3 Ubicació: P0 - Façana Exterior Marca: GENERAL Ref: AOHG09LLCC Unitat Interior: CCO02.3	
				Unitat: CCO01.4 Ubicació: P0 - Terrassa Marca: GENERAL	

Planificació

Pàgina 235/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Ref: AOHG12LLCC Unitat Interior: CCO02.4	
Instal·lació de calefacció					
Nom Element Manteniment					
Radiador					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Radiador	20.00	CIC01	Xalet Blanc - Sant Rafael	Ubicació: P0: 11 P1: 8 P2: 1	
Xarxa canonades circuit aigua calenta de potència menor o igual a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa canonades circuit aigua calenta de potència menor o igual a 70 kW	1.00	CIC02	Xalet Blanc - Sant Rafael		
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual de pols seca	4.00	IEX01	Xalet Blanc - Sant Rafael	Ubicació: P0	
Senyal fotoluminiscent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Senyal fotoluminiscent	4.00	ISE01	Xalet Blanc - Sant Rafael	Ubicació: P0	
Instal·lació de seguretat					
Nom Element Manteniment					
Botonera general video					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Botonera general video	1.00	SPE01	Xalet Blanc - Sant Rafael	TIMBRE Tipus: polsador Ubicació: P2: 1	
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari inodor	3.00	AAS04	Xalet Blanc - Sant Rafael	Ubicació: P0	
Aparell sanitari lavabo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari lavabo	4.00	AAS03	Xalet Blanc - Sant Rafael	Ubicació: P0: 4 (1 Bidet)	
Aparell sanitari abocador					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	

Planificació

Pàgina 236/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subsistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari abocador	1.00	AAS01	Xalet Blanc - Sant Rafael	Ubicació: P0	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	5.00	AAF02	Xalet Blanc - Sant Rafael	Ubicació: P0	
Xarxa de canonades					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa de canonades	1.00	AAF04	Xalet Blanc - Sant Rafael		
Circuit d'aigua ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF03	Xalet Blanc - Sant Rafael	ÚS: 1 XARXA POTABLE 1 XARXA REG Compost per: 1 Mànega Flexible Ubicació: P0 - Hort	
Aparell sanitari plat dutxa					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari plat dutxa	1.00	AAS02	Xalet Blanc - Sant Rafael	Ubicació: P0	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	2.00	AAF01	Xalet Blanc - Sant Rafael	Ubicació: P0	
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Equip d'amplificació i distribució TV					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Equip d'amplificació i distribució TV	1.00	AAN01	Xalet Blanc - Sant Rafael	Tipus: Equip de captació TV Ubicació: PC - Terrat Compost per: 1 Antena UHF	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Quadre general BT	3.00	ESX01	Xalet Blanc - Sant Rafael	QUADRE GENERAL: 1u Ubicació: P0: 1 QUADRE SECUNDARI: 2u Ubicació: P0: 1 P1: 1	

Planificació

Pàgina 237/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Línia principal de terra					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia principal de terra	1.00	ESX03	Xalet Blanc - Sant Rafael		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX02	Xalet Blanc - Sant Rafael		
Llum decoratiu interior general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llum decoratiu interior general	31.00	EIE02	Xalet Blanc - Sant Rafael	Ubicació: P0: 22 u (1 Farola; 3 Balisa) P1: 7 u P2: 2 u	
Llums de senyalització emergència					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llums de senyalització emergència	11.00	EIE01	Xalet Blanc - Sant Rafael	Ubicació: P0: 8 P1: 3	
Interruptor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor	2.00	ESX04	Xalet Blanc - Sant Rafael		
Endoll					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Endoll	1.00	ESX05	Xalet Blanc - Sant Rafael		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extractor de sostre	2.00	VVF01	Xalet Blanc - Sant Rafael	Ubicació: P0 - WC's Marca: NOVENT	
Obertura de ventilació públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Obertura de ventilació públic	2.00	VVN01	Xalet Blanc - Sant Rafael	Tipus: Reixa Ubicació: PC	
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa general evacuació primària	3.00	SXD01	Xalet Blanc - Sant Rafael	1 SANEJAMENT 01 - Aigües Fecals 1 SANEJAMENT 02 - Aigües Pluvials -2 Embornals	

Planificació

Pàgina 238/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta accionam. manual general interior	19.00	TIF01	Xalet Blanc - Sant Rafael	Ubicació/Tipus: Simple abatible: 15u P0: 8 P1: 3 P2: 2 PC: 2 Doble abatible: 4u P0: 2 P1: 2	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Finestra general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Finestra general exterior	1.00	FOB01	Xalet Blanc - Sant Rafael	FINESTRES: 58u Ubicació/Tipus: Simple batents: 12u P0: 12 Simple abatible: 19u P0: 2 P1: 10 P2: 7 Doble abatible: 11u P0: 3 P1: 5 P2: 3 Doble corredissa: 3u P0: 3 Fixes: 13u P0: 13 PORTES BALCONERES: 1u Ubicació/Tipus: Doble abatible: P0: 1	
Reixa general exterior fixa					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Reixa general exterior fixa	1.00	FPR01	Xalet Blanc - Sant Rafael	Ubicació/Tipus: Fixes: 7u P0: 5 P1: 2	
Persiana enrotllable general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Persiana enrotllable general exterior	1.00	FOB02	Xalet Blanc - Sant Rafael	PORTICÓ: 107u Ubicació/Tipus: Simple abatible: 50u P0: 2 P1: 28 P2: 20 Doble abatible: 10 u P0: 2 P1: 5 P2: 3 Doble de llibret:	

Nom Espai			Codi Espai		
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				16u P0: 16 Fixes: 31 P0: 8 P1: 13 P2: 10	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > BASE - Camp de Tarragona > 4201					
Oficina Tarragona C/ Assalt					
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	2.00	CIN01	Oficina Tarragona C/ Assalt	Unitat: CIN01.1 Marca: PANASONIC Model: S140PN1ESA Tipus: Conductes Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 14,0 KW Ubicació: P0 – Vestíbul entada (Fals sostre Vinculada a maq. EXT: CIN02.1 Unitat: CIN01.2 Marca: GENERAL Model: AUHA18LAL Tipus: Cassette Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 5,2 KW Ubicació: P0 – Despatx Direcció Vinculada a maq. EXT: CIN02.2	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	2.00	CIN02	Oficina Tarragona C/ Assalt	Unitat: CIN02.1 Marca: PANASONIC Model: U-140PEY1E8 Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 14,0 KW Ubicació: PC - Comunitaria Vinculada a maq. INT: CIN01.1 Unitat: CIN02.2 Marca: GENERAL Model: AOHA18LACL Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 5,2 KW Ubicació: P0 - Fals Sostre Vestíbul	

Nom Espai			Codi Espai		
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
				Vinculada a maq. INT: CIN01.2	
Difusor d'aire afectat pel RITE					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Difusor d'aire afectat pel RITE	15.00	CIN04	Oficina Tarragona C/ Assalt		
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE	3.00	CIN05	Oficina Tarragona C/ Assalt		
Conducte d'aire afectat pel RITE menor o igual a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Conducte d'aire afectat pel RITE menor o igual a 70 kW	1.00	CIN03	Oficina Tarragona C/ Assalt		
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Detector de fum òptic i de flama					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Detector de fum òptic i de flama	8.00	IPC01	Oficina Tarragona C/ Assalt		
Extintor manual de pols seca					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual de pols seca	1.00	IEX01	Oficina Tarragona C/ Assalt	Tipus: 6 kg	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	2.00	IEX02	Oficina Tarragona C/ Assalt	Tipus: 2 Kg	
Centralleta control d'incendis					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Centralleta control d'incendis	1.00	IPC03	Oficina Tarragona C/ Assalt		
Senyal fotoluminiscent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Senyal fotoluminiscent	3.00	ISE01	Oficina Tarragona C/ Assalt		
Polsador manual alarma incendis general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Polsador manual alarma incendis general	1.00	IPD01	Oficina Tarragona C/ Assalt		
Sirena acústica i òptica					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Sirena acústica i òptica	1.00	IPC02	Oficina Tarragona C/ Assalt		

Planificació

Pàgina 241/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari inodor	1.00	AAS02	Oficina Tarragona C/ Assalt		
Aparell sanitari lavabo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari lavabo	1.00	AAS01	Oficina Tarragona C/ Assalt		
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	1.00	AAF01	Oficina Tarragona C/ Assalt	Tipus: Polsadora	
Xarxa de canonades					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa de canonades	1.00	AAF02	Oficina Tarragona C/ Assalt		
Circuit d'aigua ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF03	Oficina Tarragona C/ Assalt		
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Equip amplificador central					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Equip amplificador central	1.00	AME01	Oficina Tarragona C/ Assalt	Marca: EGI Altaveus: 4 u Adaptador: 1u (ONE CHANNEL MUSIC ADAPTER)	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Quadre general BT	7.00	ESX01	Oficina Tarragona C/ Assalt		
Línia principal de terra					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Línia principal de terra	1.00	ESX03	Oficina Tarragona C/ Assalt		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX02	Oficina Tarragona C/ Assalt	Potencia contractada: Tarifa triple 20 KW; 20 KW; 20 KW Peatge d'accés: 3.0TD	

Planificació

Pàgina 242/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 (Zona comunitària)	
Llum decoratiu interior general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llum decoratiu interior general	33.00	EIE02	Oficina Tarragona C/ Assalt		
SAI					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
SAI	1.00	EFS01	Oficina Tarragona C/ Assalt	Ubicació: Sala SAI Marca: SALICRU Model: SLC-4000-TWIN PRO	
Llums de senyalització emergència					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llums de senyalització emergència	8.00	EIE01	Oficina Tarragona C/ Assalt		
Interruptor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Interruptor	2.00	ESX04	Oficina Tarragona C/ Assalt		
Endoll					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Endoll	1.00	ESX05	Oficina Tarragona C/ Assalt		
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW	1.00	IRT01	Oficina Tarragona C/ Assalt		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa general evacuació primària	2.00	SXD01	Oficina Tarragona C/ Assalt		
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta accionam. manual general interior	7.00	TIF01	Oficina Tarragona C/ Assalt	Quantitat / Tipus: Abatible: 6 (1 Balconera) Reixa: 1	

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 1 full ús intensiu					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 1 full ús intensiu	1.00	TIF02	Oficina Tarragona C/ Assalt	Ubicació: Vestíbul entrada	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	Oficina Tarragona C/ Assalt	Quantitats: 13 u.	
Finestra general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	Oficina Tarragona C/ Assalt	Quantitats / Tipus: Corredisses: 9 u Fixes: 8 u Abatibles: 5 u	
Reixa general exterior fixa					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Reixa general exterior fixa	1.00	FPR01	Oficina Tarragona C/ Assalt	Quantitats / Tipus: Fixes: 2 u	
Cortina exterior enrotllable teixit natural					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Mosquitera exterior	2.00	FOB03	Oficina Tarragona C/ Assalt	Tipus: Enrotllable: 1 u Fixa: 1 u	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > BASE - Camp de Tarragona > BASE L001					
Oficina Altafulla					
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	1.00	CLI01	Oficina Altafulla	Unitat: CLI01.1 Marca: DAITSU Model: DS-18UIAK Tipus: Paret Sistema: R32; 1x1 Pot. frigorífica: 5.8 KW Ubicació: P0 – ATC Vinculada a maq. EXT: CLI02.1	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	1.00	CLI02	Oficina Altafulla	Unitat: CLI02.1 Marca: DAITSU Model: DOS-18UIAK Sistema: R32; 1x1 Pot. frigorífica: 5.8 KW Ubicació: P? - Zona Comunitaria Vinculada a maq.	

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				INT: CLI01.1	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual de pols seca	1.00	IEX01	Oficina Altafulla	Capacitat: 6 Kg.	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	1.00	IEX02	Oficina Altafulla	Capacitat 5 Kg.	
Senyal fotoluminiscent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Senyal fotoluminiscent	1.00	ISE01	Oficina Altafulla		
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari inodor	1.00	AAS02	Oficina Altafulla		
Aparell sanitari lavabo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari lavabo	1.00	AAS01	Oficina Altafulla		
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	1.00	AAF03	Oficina Altafulla	Ubicació / Tipus: P0 (WC): Polsadora	
Xarxa de canonades					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa de canonades	1.00	AAF01	Oficina Altafulla		
Circuit d'aigua ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF02	Oficina Altafulla		
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Quadre general BT	1.00	ESX05	Oficina Altafulla		
Línia principal de terra					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Línia principal de terra	1.00	ESX02	Oficina Altafulla		

Planificació

Pàgina 245/336

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
<u>Nom Element Manteniment</u>					
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<u>Element Inventariat</u>	<u>Ut.</u>	<u>Codi Inventari</u>	<u>Espai</u>	<u>Fitxa Tècnica</u>	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Oficina Altafulla	Potencia contractada: 9,2 KW (En Punta i en Vall) Peatge d'accés: 2.0TD Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 (Zona comunitària).	
Llum decoratiu interior general					
<u>Element Inventariat</u>	<u>Ut.</u>	<u>Codi Inventari</u>	<u>Espai</u>	<u>Fitxa Tècnica</u>	
Llum decoratiu interior general	20.00	EIE02	Oficina Altafulla		
SAI					
<u>Element Inventariat</u>	<u>Ut.</u>	<u>Codi Inventari</u>	<u>Espai</u>	<u>Fitxa Tècnica</u>	
SAI	1.00	EFs01	Oficina Altafulla	Marca: SALICRU Model: SPS.850.SHO+	
Llums de senyalització emergència					
<u>Element Inventariat</u>	<u>Ut.</u>	<u>Codi Inventari</u>	<u>Espai</u>	<u>Fitxa Tècnica</u>	
Llums de senyalització emergència	3.00	EIE01	Oficina Altafulla		
Interruptor					
<u>Element Inventariat</u>	<u>Ut.</u>	<u>Codi Inventari</u>	<u>Espai</u>	<u>Fitxa Tècnica</u>	
Interruptor	2.00	ESX03	Oficina Altafulla		
Endoll					
<u>Element Inventariat</u>	<u>Ut.</u>	<u>Codi Inventari</u>	<u>Espai</u>	<u>Fitxa Tècnica</u>	
Endoll	1.00	ESX04	Oficina Altafulla		
Instal·lació de ventilació					
<u>Nom Element Manteniment</u>					
Extractor de sostre					
<u>Element Inventariat</u>	<u>Ut.</u>	<u>Codi Inventari</u>	<u>Espai</u>	<u>Fitxa Tècnica</u>	
Extractor de sostre	1.00	VVF01	Oficina Altafulla	Ubicació: P0 (WC)	
Instal·lació de sanejament					
<u>Nom Element Manteniment</u>					
Xarxa general evacuació primària					
<u>Element Inventariat</u>	<u>Ut.</u>	<u>Codi Inventari</u>	<u>Espai</u>	<u>Fitxa Tècnica</u>	
Xarxa general evacuació primària	2.00	SXD01	Oficina Altafulla		
Tancaments i divisòries interiors					
<u>Nom Element Manteniment</u>					
Porta accionam. manual general interior					
<u>Element Inventariat</u>	<u>Ut.</u>	<u>Codi Inventari</u>	<u>Espai</u>	<u>Fitxa Tècnica</u>	

Planificació

Pàgina 246/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta accionam. manual general interior	4.00	TIF01	Oficina Altafulla	Tipus: Simple abatible	
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat	1.00	TIG01	Oficina Altafulla	Tipus: Automàtica Ubicació: P0 (Entrada)	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Finestra general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Finestra general exterior	1.00	FOB01	Oficina Altafulla	Tipus: Fixes: Ubicació: P0 Quantitat: 6 u	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > BASE - Camp de Tarragona > Arxiu BASE Tgna					
Nom Subistema					
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Detector de fum òptic i de flama					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Detector de fum òptic i de flama	6.00	IPD02	Arxiu BASE Tgna		
Extintor manual de pols seca					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual de pols seca	2.00	IEX01	Arxiu BASE Tgna	Ubicació: PS-1 (Arxiu) Capacitat: 6 kg.	
Centralleta control d'incendis					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Centralleta control d'incendis	1.00	IPD01	Arxiu BASE Tgna	Ubicació: PS-1 (Arxiu) Marca: SMARTLINE Model: 020-4	
Polsador manual alarma incendis general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Polsador manual alarma incendis general	1.00	IPD03	Arxiu BASE Tgna		
Senyal fotoluminiscent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Senyal fotoluminiscent	2.00	ISE01	Arxiu BASE Tgna		
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari inodor	1.00	AAS03	Arxiu BASE Tgna		

Planificació

Pàgina 247/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari lavabo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari lavabo	1.00	AAS02	Arxiu BASE Tgna		
Aparell sanitari abocador					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari abocador	1.00	AAS01	Arxiu BASE Tgna		
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	2.00	AAF03	Arxiu BASE Tgna		
Xarxa de canonades					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa de canonades	1.00	AAF01	Arxiu BASE Tgna		
Circuit d'aigua ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF02	Arxiu BASE Tgna		
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Quadre general BT	1.00	ESX05	Arxiu BASE Tgna		
Línia principal de terra					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Línia principal de terra	1.00	ESX02	Arxiu BASE Tgna		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Arxiu BASE Tgna	Potencia contractada: 3,3 KW (En Punta i en Vall) Peatge d'accés: 2.0TD Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 (Zona comunitària).	
Llum decoratiu interior general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llum decoratiu interior general	11.00	EIE01	Arxiu BASE Tgna	Ubicació: PS-1	
Interruptor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Interruptor	2.00	ESX03	Arxiu BASE Tgna		
Endoll					

Planificació

Pàgina 248/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Endoll	1.00	ESX04	Arxiu BASE Tgna		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Obertura de ventilació públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Obertura de ventilació públic	4.00	VVN01	Arxiu BASE Tgna	Tipus: Obertura sense Reixes Ubicació: PS-1 (WC: 1 u + Arxiu: 1 u) Tipus: Reixes Ubicació: P0 (Carrer 2 u)	
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW	1.00	IRT01	Arxiu BASE Tgna		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa general evacuació primària	2.00	SXD01	Arxiu BASE Tgna		
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta accionam. manual general interior	2.00	TIF01	Arxiu BASE Tgna	Ubicació / Tipus: Simple abatibles: 1 u Doble Abatible: 1 u (1 fulla amb barra antipànic)	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Finestra general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Finestra general exterior	1.00	FOB01	Arxiu BASE Tgna	Ubicació / Tipus: PS-1: 16 u Doble Abatible: 1u Fixes: 10 u Simple Batent: 5 u	
Reixa general exterior fixa					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Reixa general exterior fixa	1.00	FPR01	Arxiu BASE Tgna	Ubicació / Tipus: PS-1: 5 u	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > BASE - Camp de Tarragona > BASE L-002					
Oficina Creixell					
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	3.00	CLI01	Oficina Creixell	Unitat: CLI01.1 Marca: KOSNER Model: KSTI-12D/M INT Tipus: Paret Sistema: R 410A; 1x1 Pot. frigorífica: 3.2 KW Ubicació: P0 – ATC Vinculada a maq. EXT: CLI02.1	
				Unitat: CLI01.2 Marca: KOSNER Model: KSTI-12D/M INT Tipus: Paret Sistema: R 410A; 1x1 Pot. frigorífica: 3.2 KW Ubicació: P0 – ATC Vinculada a maq. EXT: CLI02.2	
				Unitat: CLI01.3 Marca: GENERAL Model: ASHA12LCC Tipus: Paret Sistema: R 410A; 1x1 Pot. frigorífica: 3.5 KW Ubicació: P0 – Despatx Vinculada a maq. EXT: CLI02.3	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	3.00	CLI02	Oficina Creixell	Unitat: CLI02.1 Marca: KOSNER Model: ??? Sistema: R 410A; 1x1 Pot. frigorífica: 3.2 KW Ubicació: P? - Zona Comunitaria Vinculada a maq. INT: CLI01.1	
				Unitat: CLI02.2 Marca: KOSNER Model: ??? Sistema: R 410A;	

Nom Espai			Codi Espai		
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
				1x1 Pot. frigorífica: 3.2 KW Ubicació: P? - Zona Comunitaria Vinculada a maq. INT: CLI01.2	
				Unitat: CLI02.3 Marca: GENERAL Model: ??? Sistema: R 410A; 1x1 Pot. frigorífica: 3.5 KW Ubicació: P? - Zona Comunitaria Vinculada a maq. INT: CLI01.3	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual de pols seca	1.00	IEX01	Oficina Creixell	Capacitat: 6 Kg	
Extintor manual d'anhídrid carbònic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual d'anhídrid carbònic	1.00	IEX02	Oficina Creixell	Capacitat: 2 Kg.	
Senyal fotoluminiscent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Senyal fotoluminiscent	5.00	ISE01	Oficina Creixell		
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari inodor	1.00	AAS02	Oficina Creixell		
Aparell sanitari lavabo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari lavabo	1.00	AAS01	Oficina Creixell		
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	2.00	AAF03	Oficina Creixell		
Xarxa de canonades					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa de canonades	1.00	AAF01	Oficina Creixell		
Circuit d'aigua ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	

Planificació

Pàgina 251/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF02	Oficina Creixell	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Quadre general BT	2.00	ESX05	Oficina Creixell	
Línia principal de terra					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Línia principal de terra	1.00	ESX02	Oficina Creixell	
Xarxa elèctrica públic indistinta					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Oficina Creixell	Potencia contractada: 5,75 KW (En Punta i en Vall) Peatge d'accés: 2.0TD Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 (Zona comunitària).
Llum decoratiu interior general					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Llum decoratiu interior general	19.00	EIE02	Oficina Creixell	
SAI					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	SAI	1.00	EF01	Oficina Creixell	Marca: SOCOMEC Ref: NETYS-RT
Llums de senyalització emergència					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Llums de senyalització emergència	4.00	EIE01	Oficina Creixell	
Interruptor					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Interruptor	2.00	ESX03	Oficina Creixell	
Endoll					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Endoll	1.00	ESX04	Oficina Creixell	
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Xarxa general evacuació	2.00	SXD01	Oficina Creixell	

Planificació

Pàgina 252/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	primària				
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Porta accionam. manual general interior	4.00	TIF01	Oficina Creixell	Tipus: Simple Abatible: 3 u. Simple Corredissa: 1 u.
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat	1.00	TIG01	Oficina Creixell	Tipus: Automàtica Ubicació: P0 (Entrada)
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	Oficina Creixell	Quantitat: 2 u. Tipus: Lames Orientables Horitzontals Ubicació: Dins mampara.
Finestra general exterior					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Finestra general exterior	1.00	FOB02	Oficina Creixell	Quantitat: 7 u. (2 Mampara) Tipus: Fixes

DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > BASE - Camp de Tarragona > BASE L-003

Oficina Roda de Berà

Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	1.00	CLI01	Oficina Roda de Berà	Unitat: CLI01.1 Marca: ??? Model: ??? Tipus: Conductes Sistema: ???; 1x1 Pot. frigorífica: ??? KW Ubicació: P0 – Vestíbul (Fals Sostre) Vinculada a maq. EXT: CLI02.1
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>

Planificació

Pàgina 253/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	1.00	CLI02	Oficina Roda de Berà	Unitat: CLI02.1 Marca: HITECSA Model: ACHB351 Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 9,7 KW Ubicació: PC – Zona comunitària Vinculada a maq. INT: CLI01.1	
Difusor d'aire afectat pel RITE					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Difusor d'aire afectat pel RITE	4.00	CLI04	Oficina Roda de Berà		
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE	4.00	CLI05	Oficina Roda de Berà		
Conducte d'aire afectat pel RITE menor o igual a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Conducte d'aire afectat pel RITE menor o igual a 70 kW	1.00	CLI03	Oficina Roda de Berà		
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual de pols seca	2.00	IEX01	Oficina Roda de Berà	Capacitat: 6 Kg.	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	1.00	IEX02	Oficina Roda de Berà	Capacitat: 2 Kg.	
Senyal fotoluminiscent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Senyal fotoluminiscent	3.00	ISE01	Oficina Roda de Berà		
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari inodor	2.00	AAS02	Oficina Roda de Berà		
Aparell sanitari lavabo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari lavabo	2.00	AAS01	Oficina Roda de Berà		
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					

Planificació

Pàgina 254/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	2.00	AAF03	Oficina Roda de Berà		
Xarxa de canonades					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa de canonades	1.00	AAF01	Oficina Roda de Berà		
Circuit d'aigua ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF02	Oficina Roda de Berà		
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Equip amplificador central					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Equip amplificador central	1.00	AME01	Oficina Roda de Berà	Marca: EGI Compost per: Equip: 1 u Altaveus: 4 u	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Quadre general BT	3.00	ESX05	Oficina Roda de Berà		
Línia principal de terra					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia principal de terra	1.00	ESX02	Oficina Roda de Berà		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Oficina Roda de Berà	Potencia contractada: 10,00 KW (En Punta i en Vall) Peatge d'accés: 2.0TD Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 (Zona comunitària).	
Llum decoratiu interior general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llum decoratiu interior general	9.00	EIE02	Oficina Roda de Berà		
SAI					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
SAI	1.00	EFS01	Oficina Roda de Berà	Marca: SALICRU Ref: SLC-2000-	

Instal·lació de ventilació

Instal·lació de climatització

DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > BASE - Camp de Tarragona > BASE L-004

Oficina Torredembarra

Nom Subsistema

Planificació

Pàgina 257/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	1.00	CLI02	Oficina Torredembarra	Unitat: CLI02.1 Marca: PANASONIC Model: U-5ML4DPQ Sistema: R410A; 5x1 Pot. frigorífica: ??? KW Ubicació: PC – Zona comunitària Vinculada a maq. INT: CLI01.1+CLI01.2+CLI01.3	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual de pols seca	3.00	IEX01	Oficina Torredembarra	Capacitat: 6 Kg.	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	1.00	IEX02	Oficina Torredembarra	Capacitat: 2 Kg	
Senyal fotoluminiscent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Senyal fotoluminiscent	4.00	ISE01	Oficina Torredembarra		
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari inodor	2.00	AAS02	Oficina Torredembarra		
Aparell sanitari lavabo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari lavabo	2.00	AAS01	Oficina Torredembarra		
Xarxa de canonades					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa de canonades	1.00	AAF01	Oficina Torredembarra		
Circuit d'aigua ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF02	Oficina Torredembarra		
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici	2.00	AAF03	Oficina Torredembarra	Tipus: Polsadora	

Planificació

Pàgina 258/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
d'ús públic					
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Equip amplificador central					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Equip amplificador central	1.00	AME01	Oficina Torredembarra	Marca: EGI Compost per: Equip: 1 u Altaveus: 6 u	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Quadre general BT	1.00	ESX05	Oficina Torredembarra		
Línia principal de terra					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia principal de terra	1.00	ESX02	Oficina Torredembarra		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Oficina Torredembarra	Potencia contractada: Tarifa triple: 6,00 KW; 6,00 KW; 6,00 KW Peatge d'accés: 3.0TD Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 (zona Comunitària).	
Llum decoratiu interior general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llum decoratiu interior general	32.00	EIE02	Oficina Torredembarra		
SAI					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
SAI	1.00	EFs01	Oficina Torredembarra	Marca: SALICRU Ref: SLC-6000-LINK	
Llums de senyalització emergència					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llums de senyalització emergència	10.00	EIE01	Oficina Torredembarra		
Interruptor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor	2.00	ESX03	Oficina Torredembarra		

Planificació

Pàgina 259/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Endoll					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Endoll	1.00	ESX04	Oficina Torredembarra		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extractor de sostre	2.00	VVF01	Oficina Torredembarra		
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW	1.00	IRT01	Oficina Torredembarra		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa general evacuació primària	2.00	SXD01	Oficina Torredembarra		
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta accionam. manual general interior	9.00	TIF01	Oficina Torredembarra	Tipus: Simple abatible: 8 u Doble abatible: 1 u	
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 1 full ús intensiu					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 1 full ús intensiu	1.00	TIF02	Oficina Torredembarra	Ubicació: Vestíbul entrada ATC 1	
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat	2.00	TIG01	Oficina Torredembarra	Tipus: Automàtica Ubicació: P0 Entrada ATC 1 + ATC 2 : 2 u	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	

Planificació

Pàgina 260/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	Oficina Torredembarra	Tipus: Enrotllable: 7 u Lames Orientables: 7 u (dins Mampara)	
Finestra general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	Oficina Torredembarra	Tipus: Doble Corredissa: 2 u Fixes: 8 u (5 Mampara) Simple Batent: 1 u	

DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > BASE - Camp de Tarragona > Oficina Vila-Seca BASE L005

Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	4.00	CLI01	Oficina Vila-Seca	Unitat: CLI01.1 Marca: DAIKIN Model: FTXF35CSV1B Tipus: Paret Sistema: R32; 1x1 Pot. frigorífica: 2,84 KW Ubicació: P0 – Despatx Vinculada a maq. EXT: CLI02.1	
				Unitat: CLI01.2 Marca: GENERAL Model: ASHG14LMCA Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 4,0 KW Ubicació: P0 – ATC 1 Vinculada a maq. EXT: CLI02.2	
				Unitat: CLI01.3 Marca: GENERAL Model: ASH12RSECW Tipus: Paret Sistema: R22; 1x1 Pot. frigorífica: 3,45 KW Ubicació: P0 – ATC 1 Vinculada a maq. EXT: CLI02.3	
				Unitat: CLI01.4 Marca: GENERAL Model: ASHG14LMCA Tipus: Paret Sistema: R410A;	

Planificació

Pàgina 261/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
				1x1 Pot. frigorífica: 4,0 KW Ubicació: P0 – ATC 2 Vinculada a maq. EXT: CLI02.4	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	4.00	CLI02	Oficina Vila-Seca	Unitat: CLI02.1 Marca: DAIKIN Model: RXF35C5V1B Sistema: R32; 1x1 Pot. frigorífica: 2,84 KW Ubicació: PC – Zona Comunitaria Vinculada a maq. INT: CLI01.1 Unitat: CLI02.2 Marca: GENERAL Model: AOHG14LMCA Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 4,0 KW Ubicació: PC – Zona Comunitaria Vinculada a maq. INT: CLI01.2 Unitat: CLI02.3 Marca: GENERAL Model: ASH12RSECW Sistema: R22; 1x1 Pot. frigorífica: 3,45 KW Ubicació: PC – Zona Comunitaria Vinculada a maq. INT: CLI01.3 Unitat: CLI02.4 Marca: GENERAL Model: AOHG14LMCA Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 4,0 KW Ubicació: PC – Zona Comunitaria Vinculada a maq. INT: CLI01.4	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual de pols seca	1.00	IEX01	Oficina Vila-Seca	Capacitat: 6 Kg.	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					

Planificació

Pàgina 262/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	1.00	IEX02	Oficina Vila-Seca	Capacitat: 2 Kg.	
Senyal fotoluminiscent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Senyal fotoluminiscent	2.00	ISE01	Oficina Vila-Seca		
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari inodor	2.00	AAS03	Oficina Vila-Seca		
Aparell sanitari lavabo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari lavabo	2.00	AAS02	Oficina Vila-Seca		
Aparell sanitari abocador					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari abocador	1.00	AAS01	Oficina Vila-Seca		
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	3.00	AAF03	Oficina Vila-Seca		
Xarxa de canonades					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa de canonades	1.00	AAF01	Oficina Vila-Seca		
Circuit d'aigua ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF02	Oficina Vila-Seca		
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Equip amplificador central					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Equip amplificador central	1.00	AME01	Oficina Vila-Seca	Marca: EGI Compost per: Altaveus: 4 u (En desús)	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Quadre general BT	3.00	ESX05	Oficina Vila-Seca		
Línia principal de terra					

Planificació

Pàgina 263/336

Nom Espai						Codi Espai					
Nom Subistema											
Nom Element Manteniment											
Element Inventariat						Ut.	Codi Inventari		Espai		Fitxa Tècnica
Línia principal de terra						1.00	ESX02		Oficina Vila-Seca		
Xarxa elèctrica públic indistinta											
Element Inventariat						Ut.	Codi Inventari		Espai		Fitxa Tècnica
Xarxa elèctrica públic indistinta						1.00	ESX01		Oficina Vila-Seca		Potencia contractada: 8,00 KW (En Punta i en Vall) Peatge d'accés: 2.0TD Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 (Zona comunitària).
Llum decoratiu interior general											
Element Inventariat						Ut.	Codi Inventari		Espai		Fitxa Tècnica
Llum decoratiu interior general						21.00	EIE02		Oficina Vila-Seca		
SAI											
Element Inventariat						Ut.	Codi Inventari		Espai		Fitxa Tècnica
SAI						1.00	EFS01		Oficina Vila-Seca		Marca: SALICRU Ref: SLC-3000-TWIN PRO
Llums de senyalització emergència											
Element Inventariat						Ut.	Codi Inventari		Espai		Fitxa Tècnica
Llums de senyalització emergència						7.00	EIE01		Oficina Vila-Seca		
Interruptor											
Element Inventariat						Ut.	Codi Inventari		Espai		Fitxa Tècnica
Interruptor						2.00	ESX03		Oficina Vila-Seca		
Endoll											
Element Inventariat						Ut.	Codi Inventari		Espai		Fitxa Tècnica
Endoll						1.00	ESX04		Oficina Vila-Seca		
Instal·lació de ventilació											
Nom Element Manteniment											
Obertura de ventilació públic											
Element Inventariat						Ut.	Codi Inventari		Espai		Fitxa Tècnica
Obertura de ventilació públic						4.00	VVN01		Oficina Vila-Seca		Tipus: Reixes
Inspeccions i revisions reglamentàries											
Nom Element Manteniment											
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW											
Element Inventariat						Ut.	Codi Inventari		Espai		Fitxa Tècnica
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW						1.00	IRT01		Oficina Vila-Seca		

Planificació

Pàgina 264/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa general evacuació primària	2.00	SXD01	Oficina Vila-Seca		
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta accionam. manual general interior	7.00	TIF01	Oficina Vila-Seca	Tipus: Simple abatible: 7 u	
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat	2.00	TIG01	Oficina Vila-Seca	Tipus: Automàtica Ubicació: P0 Entrada ATC 1 + ATC 2: 2 u	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	Oficina Vila-Seca	Tipus: Enrotllables: 6 u Lames orientables: 3 u (dins mampara)	
Finestra general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	Oficina Vila-Seca	Tipus: Fixes: 19 u (13 mampara) Simple abatible: 1 u	

DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > BASE - Camp de Tarragona > BASE L-006

Oficina La Canonja

Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	2.00	CLI01	Oficina La Canonja	Unitat: CLI01.1 Marca: PANASONIC Model: CS-RE12NKE Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 3.5 KW Ubicació: P0 – Despatx Vinculada a maq. EXT: CLI02.1	

Planificació

Pàgina 265/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Unitat: CLI01.2 Marca: PANASONIC Model: CS-E18NKEW Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 5.0 KW Ubicació: P0 – ATC Vinculada a maq. EXT: CLI02.2	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	2.00	CLI02	Oficina La Canonja	Unitat: CLI02.1 Marca: PANASONIC Model: CU-RE12NKE Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 3.5 KW Ubicació: P0 – Pati de Llums Vinculada a maq. INT: CLI01.1 Unitat: CLI02.2 Marca: PANASONIC Model: ??? Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 5.0 KW Ubicació: P2 – Pati de Llums (sobre teulada P1) Vinculada a maq. INT: CLI01.2	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual de pols seca	2.00	IEX01	Oficina La Canonja	Capacitat: 6 Kg	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	1.00	IEX02	Oficina La Canonja	Capacitat: 2 Kg	
Senyal fotoluminiscent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Senyal fotoluminiscent	3.00	ISE01	Oficina La Canonja		
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari inodor	1.00	AAS02	Oficina La Canonja		

Planificació

Pàgina 266/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari lavabo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari lavabo	1.00	AAS01	Oficina La Canonja		
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	2.00	AAF03	Oficina La Canonja		
Xarxa de canonades					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa de canonades	1.00	AAF01	Oficina La Canonja		
Circuit d'aigua ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF02	Oficina La Canonja		
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Quadre general BT	2.00	ESX05	Oficina La Canonja		
Línia principal de terra					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia principal de terra	1.00	ESX02	Oficina La Canonja		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Oficina La Canonja	Potencia contractada: 6,90 KW (En Punta i en Vall) Peatge d'accés: 2.0TD Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 (Zona comunitària).	
Llum decoratiu interior general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llum decoratiu interior general	13.00	EIE02	Oficina La Canonja		
SAI					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
SAI	1.00	EPS01	Oficina La Canonja	Marca: ??? Ref: ???	
Llums de senyalització emergència					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llums de senyalització emergència	6.00	EIE01	Oficina La Canonja		
Interruptor					

Planificació

Pàgina 267/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor	2.00	ESX03	Oficina La Canonja		
Endoll					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Endoll	1.00	ESX04	Oficina La Canonja		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extractor de sostre	1.00	VVF02	Oficina La Canonja		
Humidificador per polvorització menor igual de 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Deshumificador menor igual de 70 kW	2.00	VVF01	Oficina La Canonja	Ubicació: Arxiu Tipus: Portàtil Marca: EDM Ref: 07690 Quantitat: 1 u	
				Ubicació: Despatx Tipus: Portàtil Marca: KOSNER Ref: DES KDH-10/E Quantitat: 1 u	
Obertura de ventilació públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Obertura de ventilació públic	2.00	VVN01	Oficina La Canonja	Tipus: Reixes	
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa general evacuació primària	2.00	SXD01	Oficina La Canonja		
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta accionam. manual general interior	6.00	TIF01	Oficina La Canonja	Tipus: Simple abatible: 5 u Reixa Simple Corredissa: 1 u	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	Oficina La Canonja	Tipus: Enrotllable: 1 u	

Planificació

Pàgina 268/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
				Lames Orientables: 2 u (Dins mampara)	
Finestra general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	Oficina La Canonja	Tipus: Fixa: 3 u (2x Mampara) Simple Abatible: 1 u Doble Corredissa: 1 u	
Reixa general exterior fixa					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Reixa general exterior fixa	1.00	FPR01	Oficina La Canonja	Tipus: Fixa: 1 u	
Cortina exterior enrotllable teixit natural					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Mosquitera	1.00	FOB03	Oficina La Canonja	Tipus: Simple corredissa: 1 u	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > BASE - Camp de Tarragona > BASE L-007					
Oficina Reus					
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Fan-coil					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Fan-coil	9.00	CLC03	Oficina Reus	Unitat: CLC03.1 Marca: PANASONIC Model: S-22MP1E5 Sistema: R410A Pot. frigorífica: 2,20 KW Ubicació: P0 – Despatxos: 3 u Vinculada a maq. EXT: CLC01.1	
				Unitat: CLC03.2 Marca: PANASONIC Model: S-36MP1E5 Sistema: R410A Pot. frigorífica: 3,60 KW Ubicació: P0 – ATC: 3 u Vinculada a maq. EXT: CLC01.1	
				Unitat: CLC03.3 Marca: PANASONIC Model: S-45MP1E5 Sistema: R410A Pot. frigorífica: 4,50 KW Ubicació: P0 – Sala de Reunions: 1 u Vinculada a maq. EXT: CLC01.1	

Planificació

Pàgina 269/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Unitat: CLC03.4 Marca: PANASONIC Model: S-56MP1E5 Sistema: R410A Pot. frigorífica: 5,60 KW Ubicació: P0 – Zona d'espera ATC: 2 u Vinculada a maq. EXT: CLC01.1	
Bomba de calor aire-aigua menys de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Bomba de calor aire-aigua menys de 70 kW	1.00	CLC01	Oficina Reus	Unitat: CLC01.1 Marca: PANASONIC Model: ??? Sistema: ???; 1x1 Pot. frigorífica: ??? KW Ubicació: PC – Zona Comunitaria Vinculada a maq. INT: CLC03.1; CLC03.2; CLC03.3; CLC03.4; CLC02.1	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	1.00	CLI01	Oficina Reus	Unitat: CLI01.1 Marca: PANASONIC Model: CS-Z25TKEA Tipus: Paret Sistema: R32; 1x1 Pot. frigorífica: 2,50 KW Ubicació: P0 – Sala Tècnica Vinculada a maq. EXT: CLI02.1	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	1.00	CLI02	Oficina Reus	Unitat: CLI02.1 Marca: PANASONIC Model: ??? Sistema: R32; 1x1 Pot. frigorífica: 2,50 KW Ubicació: P0 – Local Annex Vinculada a maq. INT: CLI01.1	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	1.00	CLC02	Oficina Reus	Unitat: CLC02.1 Marca: PANASONIC Model: S-22MK2ESA Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 2,20 KW Ubicació: P0 – Office Vinculada a maq.	

Planificació

Pàgina 270/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				EXT: CLC01.1	
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE	16.00	CLC04	Oficina Reus		
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual de pols seca	5.00	IEX01	Oficina Reus	Capacitat: 6 Kg	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	1.00	IEX02	Oficina Reus	Capacitat: 2 Kg.	
Senyal fotoluminiscent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Senyal fotoluminiscent	8.00	ISE01	Oficina Reus		
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari inodor	2.00	AAS02	Oficina Reus		
Aparell sanitari lavabo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari lavabo	2.00	AAS01	Oficina Reus		
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	2.00	AAF03	Oficina Reus		
Xarxa de canonades					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa de canonades	1.00	AAF01	Oficina Reus		
Circuit d'aigua ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF02	Oficina Reus		
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Quadre general BT	3.00	ESX06	Oficina Reus		

Planificació

Pàgina 271/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Interruptor detector de moviment, d'interior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor detector de moviment, d'interior	6.00	ESX05	Oficina Reus		
Línia principal de terra					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia principal de terra	1.00	ESX02	Oficina Reus		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Oficina Reus	Potencia contractada: Tarifa triple: 34,64 KW; 34,64 KW; 34,64 KW Peatge d'accés: 3.0TD Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 (zona Comunitària).	
Llum decoratiu interior general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llum decoratiu interior general	46.00	EIE02	Oficina Reus		
SAI					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
SAI	1.00	EFs01	Oficina Reus	Marca: ??? Ref: ???	
Llums de senyalització emergència					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llums de senyalització emergència	17.00	EIE01	Oficina Reus		
Interruptor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor	2.00	ESX03	Oficina Reus		
Endoll					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Endoll	1.00	ESX04	Oficina Reus		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extractor de sostre	2.00	VVF01	Oficina Reus		
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Recuperador de calor compacte de plaques	2.00	VVF02	Oficina Reus	Marca: TECNA Ref: RCE-2300-EC	

Planificació

Pàgina 272/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
dinàmic menor o igual a 70 kW				Capacitat: 1780 m3/h Ubicació: Local Annex	
Ventilador instal·lació tèrmica no afectat pel RITE					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Ventilador instal·lació tèrmica no afectat pel RITE	1.00	VVF03	Oficina Reus	Element: Cortina d'Aire Marca: TECNALES Ref: FM3020-Y-2-S Capacitat: 11m/s Ubicació: Vestíbul entrada	
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW	1.00	IRT01	Oficina Reus		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa general evacuació primària	2.00	SXD01	Oficina Reus		
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta accionam. manual general interior	13.00	TIF01	Oficina Reus	Tipus: Simple Abatible: 11 u Simple Corredissa: 2 u	
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 2 fulls ús intensiu					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 2 fulls ús intensiu	1.00	TIF02	Oficina Reus		
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat	3.00	TIG01	Oficina Reus	Tipus: Automàtica Ubicació: P0 - Entrada ATC: 1 u P0 - Entrada Local Annex: 2 u	

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	Oficina Reus	Tipus: Enrotllables: 8 u	
Finestra general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	Oficina Reus	Tipus: Fixes: 32 u	
Reixa general exterior fixa					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Reixa general exterior fixa	1.00	FPR01	Oficina Reus	Tipus: Fixa: 1 u	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > BASE - Camp de Tarragona > BASE L-008					
Oficina Miami Platja					
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	2.00	CLI01	Oficina Miami Platja	Unitat: CLI01.1 Marca: GENERAL Model: AUH30LUAS Tipus: Casset Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 8.5 KW Ubicació: P0 – ATC Vinculada a maq. EXT: CLI02.1 Unitat: CLI01.2 Marca: GENERAL Model: ASHA12LGC Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 3.4 KW Ubicació: P0 – Despatx Vinculada a maq. EXT: CLI02.2	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	2.00	CLI02	Oficina Miami Platja	Unitat: CLI02.1 Marca: GENERAL Model: AOH30LNAWL Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 8.5 KW Ubicació: P0 – Jardí (dins Gàbia) Vinculada a maq. INT: CLI01.1 Unitat: CLI02.2	

Nom Espai			Codi Espai		
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Marca: GENERAL Model: AOHR12LGC Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 3.4 KW Ubicació: P0 – Jardí (dins Gàbia) Vinculada a maq. INT: CLI01.2	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual de pols seca	1.00	IEX01	Oficina Miami Platja	Capacitat: 6 Kg.	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	1.00	IEX02	Oficina Miami Platja	Capacitat: 2 Kg.	
Senyal fotoluminiscent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Senyal fotoluminiscent	2.00	ISE01	Oficina Miami Platja		
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Xarxa de canonades					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa de canonades	1.00	AAF01	Oficina Miami Platja		
Circuit d'aigua ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF02	Oficina Miami Platja		
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Equip amplificador central					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Equip amplificador central	1.00	AME01	Oficina Miami Platja	Marca: EGI Compost per: Altaveus: 3 u (En desús)	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Quadre general BT	2.00	ESX05	Oficina Miami Platja		
Línia principal de terra					

Planificació

Pàgina 275/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Línia principal de terra	1.00	ESX02	Oficina Miami Platja		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Oficina Miami Platja	Potencia contractada: 8,80 KW (En Punta i en Vall) Peatge d'accés: 2.0TD Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 (Zona comunitària).	
Llum decoratiu interior general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llum decoratiu interior general	15.00	EIE02	Oficina Miami Platja		
SAI					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
SAI	1.00	EFs01	Oficina Miami Platja	Marca: ??? Ref: ???	
Llums de senyalització emergència					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llums de senyalització emergència	6.00	EIE01	Oficina Miami Platja		
Interruptor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Interruptor	2.00	ESX03	Oficina Miami Platja		
Endoll					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Endoll	1.00	ESX04	Oficina Miami Platja		
Llum decoratiu exterior general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llum decoratiu exterior general	4.00	EIE03	Oficina Miami Platja		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa general evacuació primària	2.00	SXD01	Oficina Miami Platja		
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	

Planificació

Pàgina 276/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta accionam. manual general interior	7.00	TIF01	Oficina Miami Platja	Tipus: Simple Abatible: 6 u Doble Abatible: 1 u Doble Corredissa: 4 u (Reixa: Entada, Finestra, Gàbia)	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrollable tipus screen					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Cortina interior enrollable tipus screen	2.00	FOB01	Oficina Miami Platja	Tipus: Enrollables: 7 u	
Finestra general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	Oficina Miami Platja	Tipus: Fixes: 12 u (2 dins mampara) Doble Abatible: 1 u	
Reixa general exterior fixa					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Reixa general exterior fixa	1.00	FPR01	Oficina Miami Platja	Tipus: Fixes: 7 u	

DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > BASE - Camp de Tarragona > BASE L-009

Oficina Mont-Roig

Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Difusor d'aire afectat pel RITE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Difusor d'aire afectat pel RITE	4.00	CLI03	Oficina Mont-Roig		
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE	6.00	CLI04	Oficina Mont-Roig		
Conducte d'aire afectat pel RITE menor o igual a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Conducte d'aire afectat pel RITE menor o igual a 70 kW	1.00	CLI05	Oficina Mont-Roig		
Split unitat interior afectat pel RITE fred					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat interior afectat pel RITE fred	1.00	CLI01	Oficina Mont-Roig	Unitat: CLI01.1 Marca: DAIKIN Model: ??? Tipus: Conductes Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 7.1 KW Ubicació: P0 – ??? Vinculada a maq.	

Planificació

Pàgina 277/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
					EXT: CLI02.1
Split unitat exterior afectat pel RITE fred					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred	1.00	CLI02	Oficina Mont-Roig	Unitat: CLI02.1 Marca: DAIKIN Model: RR71B7V3B Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 7.1 KW Ubicació: PC – Comunitaria Vinculada a maq. INT: CLI01.1	
Instal·lació de calefacció					
Nom Element Manteniment					
Placa elèctrica (radiador)					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Placa elèctrica (radiador)	2.00	CAI01	Oficina Mont-Roig	Marca: ROINTE Ref: GOYA	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual de pols seca	1.00	IEX01	Oficina Mont-Roig	Capacitat: 6 kg.	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	1.00	IEX02	Oficina Mont-Roig	Capacitat: 2 Kg.	
Senyal fotoluminiscent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Senyal fotoluminiscent	5.00	ISE01	Oficina Mont-Roig		
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari inodor	1.00	AAS02	Oficina Mont-Roig		
Aparell sanitari lavabo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari lavabo	1.00	AAS01	Oficina Mont-Roig		
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	1.00	AAF03	Oficina Mont-Roig		
Xarxa de canonades					

Planificació

Pàgina 278/336

Nom Espai	Codi Espai				
<u>Nom Subistema</u>					
<u>Nom Element Manteniment</u>					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa de canonades	1.00	AAF01	Oficina Mont-Roig		
Circuit d'aigua ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF02	Oficina Mont-Roig		
Instal·lació elèctrica					
<u>Nom Element Manteniment</u>					
Quadre general BT					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Quadre general BT	2.00	ESX05	Oficina Mont-Roig		
Línia principal de terra					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia principal de terra	1.00	ESX02	Oficina Mont-Roig		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Oficina Mont-Roig	Potencia contractada: 8,80 KW (En Punta i en Vall) Peatge d'accés: 2.0TD Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 (Zona comunitària).	
Llum decoratiu interior general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llum decoratiu interior general	15.00	EIE02	Oficina Mont-Roig		
SAI					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
SAI	1.00	EF01	Oficina Mont-Roig	Marca: SALICRU Ref: SLC-2000-TWIN RT2	
Llums de senyalització emergència					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llums de senyalització emergència	8.00	EIE01	Oficina Mont-Roig		
Interruptor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor	2.00	ESX03	Oficina Mont-Roig		
Endoll					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Endoll	1.00	ESX04	Oficina Mont-Roig		
Llum decoratiu exterior general					

Planificació

Pàgina 279/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llum decoratiu exterior general	3.00	EIE03	Oficina Mont-Roig		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extractor de sostre	2.00	VVF01	Oficina Mont-Roig		
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW	1.00	VVF02	Oficina Mont-Roig	Ubicació: Fals sostre (???) Marca: ??? Ref: ??? Capacitat: ???	
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa general evacuació primària	2.00	SXD01	Oficina Mont-Roig		
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta accionam. manual general interior	4.00	TIF01	Oficina Mont-Roig	Tipus: Simple Abatible: 3 u Simple Corredissa: 1 u	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	Oficina Mont-Roig	Tipus: Enrotllable: 1 u Lames Orientables: 3 u	
Finestra general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	Oficina Mont-Roig	Tipus: Fixes: 5 u (3x Mampara) Simples Batents: 2 u	

Planificació

Pàgina 280/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	5.00	CLI01	Oficina Riudoms	Unitat: CLI01.1 Marca: MITSUBISHI Model: STM25ZF-S Tipus: Cassette Sistema: R410A; 2x1 Pot. frigorífica: 4,50 KW Ubicació: P0 – (Sala de Reunions + Despatx) 2 u Vinculada a maq. EXT: CLI02.1 Unitat: CLI01.2 Marca: MITSUBISHI Model: STM35ZF-S Tipus: Cassette Sistema: R410A; 3x1 Pot. frigorífica: 6,00 KW Ubicació: P0 – (ATC) 3 u Vinculada a maq. EXT: CLI02.2	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	2.00	CLI02	Oficina Riudoms	Unitat: CLI02.1 Marca: MITSUBISHI Model: SCM45ZG-S Sistema: R410A; 2x1 Pot. frigorífica: 4,50 KW Ubicació: P0 – (Façana Aparcament) Vinculada a maq. INT: CLI01.1 Unitat: CLI02.2 Marca: MITSUBISHI Model: SCM60ZG-S Sistema: R410A; 3x1 Pot. frigorífica: 6,00 KW Ubicació: P0 – (Façana Aparcament) Vinculada a maq. INT: CLI01.2	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual de pols seca	1.00	IEX01	Oficina Riudoms	Capacitat: 6 Kg	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	

Planificació

Pàgina 281/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	2.00	IEX02	Oficina Riudoms	Capacitat: 2 Kg: 1 u 5 Kg: 1 u	
Senyal fotoluminiscent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Senyal fotoluminiscent	3.00	ISE01	Oficina Riudoms		
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari inodor	1.00	AAS02	Oficina Riudoms		
Aparell sanitari lavabo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari lavabo	1.00	AAS01	Oficina Riudoms		
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	1.00	AAF03	Oficina Riudoms		
Xarxa de canonades					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa de canonades	1.00	AAF01	Oficina Riudoms		
Circuit d'aigua ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF02	Oficina Riudoms		
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Equip amplificador central					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Equip amplificador central	1.00	AME01	Oficina Riudoms	Marca: EGI Compost per: Equip: 1 u Altaveus: 5 u	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Quadre general BT	2.00	ESX05	Oficina Riudoms		
Línia principal de terra					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Línia principal de terra	1.00	ESX02	Oficina Riudoms		
Xarxa elèctrica públic indistinta					

Planificació

Pàgina 282/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subsistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Oficina Riudoms	Potencia contractada: Tarifa triple: 4,00 KW; 4,00 KW; 4,00 KW Peatge d'accés: 3.0TD Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 (zona Comunitària).	
Llum decoratiu interior general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llum decoratiu interior general	23.00	EIE02	Oficina Riudoms		
SAI					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
SAI	1.00	EFS01	Oficina Riudoms	Marca: ??? Ref: ???	
Llums de senyalització emergència					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llums de senyalització emergència	6.00	EIE01	Oficina Riudoms		
Interruptor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor	2.00	ESX03	Oficina Riudoms		
Endoll					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Endoll	1.00	ESX04	Oficina Riudoms		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extractor de sostre	1.00	VVF01	Oficina Riudoms		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa general evacuació primària	2.00	SXD01	Oficina Riudoms		
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta accionam. manual general interior	7.00	TIF01	Oficina Riudoms		

Nom Espai			Codi Espai		
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat	1.00	TIG01	Oficina Riudoms	Tipus: Automàtica Ubicació: P0 - Entrada ATC	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	Oficina Riudoms	Tipus: Enrotllable: 6 u	
Finestra general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	Oficina Riudoms	Tipus: Fixes: 8 u	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > BASE - Camp de Tarragona > BASE L-011					
Oficina Hospitalet de l'Infant					
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	2.00	CLI01	Oficina Hospitalet de l'Infant	Unitat: CLI01.1 Marca: FUJI Model: RC-18LA Tipus: Casset Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 4.7 KW Ubicació: P0 – ATC Vinculada a maq. EXT: CLI02.1 Unitat: CLI01.2 Marca: FUJI Model: RC-14LA Tipus: Casset Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 4.3 KW Ubicació: P0 – Despatx Vinculada a maq. EXT: CLI02.2	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	2.00	CLI02	Oficina Hospitalet de l'Infant	Unitat: CLI02.1 Marca: FUJI Model: ROT-18LA Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 4.7 KW Ubicació: PC – Zona Comunitaria Vinculada a maq. INT: CLI01.1	

Nom Espai			Codi Espai		
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
			Unitat: CLI02.2 Marca: FUJI Model: ROT-14LA Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 4.3 KW Ubicació: PC – Zona Comunitaria Vinculada a maq. INT: CLI01.2		
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual de pols seca	1.00	IEX01	Oficina Hospitalet de l'Infant	Capacitat: 6 Kg.	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	1.00	IEX02	Oficina Hospitalet de l'Infant	Capacitat: 2 Kg.	
Senyal fotoluminiscent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Senyal fotoluminiscent	3.00	ISE01	Oficina Hospitalet de l'Infant		
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari inodor	1.00	AAS02	Oficina Hospitalet de l'Infant		
Aparell sanitari lavabo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari lavabo	1.00	AAS01	Oficina Hospitalet de l'Infant		
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	1.00	AAF03	Oficina Hospitalet de l'Infant		
Xarxa de canonades					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa de canonades	1.00	AAF01	Oficina Hospitalet de l'Infant		
Circuit d'aigua ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF02	Oficina Hospitalet de l'Infant		

Planificació

Pàgina 285/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Quadre general BT	2.00	ESX05	Oficina Hospitalet de l'Infant	1 u (falta dividir)	
Línia principal de terra					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Línia principal de terra	1.00	ESX02	Oficina Hospitalet de l'Infant		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Oficina Hospitalet de l'Infant	Potencia contractada: 4,60 KW (En Punta i en Vall) Peatge d'accés: 2.0TD Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 (Zona comunitària).	
Llum decoratiu interior general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llum decoratiu interior general	18.00	EIE02	Oficina Hospitalet de l'Infant		
SAI					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
SAI	1.00	EFS01	Oficina Hospitalet de l'Infant	Marca: SALICRU Ref: SLC-1500-TWIN PRO2	
Llums de senyalització emergència					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llums de senyalització emergència	5.00	EIE01	Oficina Hospitalet de l'Infant		
Interruptor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Interruptor	2.00	ESX03	Oficina Hospitalet de l'Infant		
Endoll					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Endoll	1.00	ESX04	Oficina Hospitalet de l'Infant		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa general evacuació primària	2.00	SXD01	Oficina Hospitalet de l'Infant		

Planificació

Pàgina 286/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta accionam. manual general interior	4.00	TIF01	Oficina Hospitalet de l'Infant		
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat	3.00	TIG01	Oficina Hospitalet de l'Infant	Tipus: Automàtica Ubicació: P0 - Entrada: 1 u P0 - Finestres Fixes: 2 u	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	Oficina Hospitalet de l'Infant	Tipus: Enrotllable: 4 u	
Finestra general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	Oficina Hospitalet de l'Infant	Tipus: Fixes: 9 u Simple Batent: 1 u	

DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > BASE - Camp de Tarragona > 22001 Oficina Valls

Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	4.00	CLI01	Oficina Valls	Unitat: CLI01.1 Marca: PANASONIC Model: S-71PU2E5A Tipus: Cassette Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 7,1 KW Ubicació: P0 – ATC 2 Vinculada a maq. EXT: CLI02.1 Unitat: CLI01.2 Marca: DAIKIN Model: FTXP20K3V1B Tipus: Paret Sistema: R32; 1x1 Pot. frigorífica: 2,0 KW Ubicació: P0 – Cambra Instal·lacions Vinculada a maq. EXT: CLI02.2 Unitat: CLI01.3	

Planificació

Pàgina 287/336

Nom Espai	Codi Espai			
Nom Subistema				
Nom Element Manteniment				
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
				Marca: PANASONIC Model: CS-F34DD3E5 Tipus: Conductes Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 10,0 KW Ubicació: P0 – Fals sostre ATC 1 Vinculada a maq. EXT: CLI02.3 Unitat: CLI01.4 Marca: FUJITSU Model: ARHG45LMLA Tipus: Conductes Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 13,4 KW Ubicació: P0 – Fals sostre Despatx Vinculada a maq. EXT: CLI02.4
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor				
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	4.00	CLI02	Oficina Valls	Unitat: CLI02.1 Marca: PANASONIC Model: U-71PEY2E5 Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 7,1 KW Ubicació: PC – Zona comunitària Vinculada a maq. INT: CLI01.1 Unitat: CLI02.2 Marca: DAIKIN Model: RXP20K3V1B Sistema: R32; 1x1 Pot. frigorífica: 2,0 KW Ubicació: PC – Zona comunitària Vinculada a maq. INT: CLI01.2 Unitat: CLI02.3 Marca: PANASONIC Model: CU-L34DBE5 Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 10,0 KW Ubicació: PC – Zona comunitària Vinculada a maq. INT: CLI01.3 Unitat: CLI02.4 Marca: FUJITSU Model: AOHG45LETL Sistema: R410A;

Planificació

Pàgina 288/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				1x1 Pot. frigorífica: 13,4 KW Ubicació: PC – Zona comunitària Vinculada a maq. INT: CLI01.4	
Difusor d'aire afectat pel RITE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Difusor d'aire afectat pel RITE	14.00	CLI04	Oficina Valls		
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE	10.00	CLI05	Oficina Valls		
Conducte d'aire afectat pel RITE menor o igual a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Conducte d'aire afectat pel RITE menor o igual a 70 kW	2.00	CLI03	Oficina Valls		
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual de pols seca	2.00	IEX01	Oficina Valls	Capacitat: 6 Kg.	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	2.00	IEX02	Oficina Valls	Capacitat: 2 Kg.	
Senyal fotoluminescent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Senyal fotoluminescent	3.00	ISE01	Oficina Valls		
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari inodor	2.00	AAS02	Oficina Valls		
Aparell sanitari lavabo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari lavabo	2.00	AAS01	Oficina Valls		
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	3.00	AAF03	Oficina Valls		
Xarxa de canonades					

Planificació

Pàgina 289/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Xarxa de canonades	1.00	AAF01	Oficina Valls	
Circuit d'aigua ús públic					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF02	Oficina Valls	
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Equip amplificador central					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Equip amplificador central	1.00	AME01	Oficina Valls	Marca: EGI Compost per: Altaveus: 11 u (en desús)
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Quadre general BT	2.00	ESX05	Oficina Valls	
Línia principal de terra					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Línia principal de terra	1.00	ESX02	Oficina Valls	
Xarxa elèctrica públic indistinta					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Oficina Valls	Potencia contractada: Tarifa triple 10,60 KW; 10,60 KW; 10,60 KW Peatge d'accés: 3.0TD Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 (Zona comunitària)
Llum decoratiu interior general					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Llum decoratiu interior general	39.00	EIE02	Oficina Valls	
SAI					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	SAI	1.00	EPS01	Oficina Valls	Marca: SALICRU Ref: SLC-4000-TWIN PRO2
Llums de senyalització emergència					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Llums de senyalització emergència	12.00	EIE01	Oficina Valls	

Planificació

Pàgina 290/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Interruptor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor	2.00	ESX03	Oficina Valls		
Endoll					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Endoll	1.00	ESX04	Oficina Valls		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extractor de sostre	2.00	VVF02	Oficina Valls		
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW	2.00	VVF01	Oficina Valls	Marca: PANASONIC Ref: ??? Capacitat: ??? Zona: ATC 1 Marca: FUJITSU Ref: ??? Capacitat: ??? Zona: Oficina	
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW	1.00	IRT01	Oficina Valls		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa general evacuació primària	2.00	SXD01	Oficina Valls		
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta accionam. manual general interior	14.00	TIF01	Oficina Valls	Tipus: Simple abatible: 14 u (1 Balconera)	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrolllable tipus screen					

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Cortina interior enrollable tipus screen	2.00	FOB01	Oficina Valls	Tipus: Enrollables: 17 u Elevable Lames orientables: 3 u Lames orientables: 4 u (dins Mampara)	
Finestra general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	Oficina Valls	Tipus: Fixes: 25 u Doble corredissa: 4 u	
Equipaments					
Nom Element Manteniment					
Assecamans d'aire calent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Assecamans d'aire calent	2.00	EAE01	Oficina Valls		
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > BASE - Camp de Tarragona > 23701					
Oficina Montblanc					
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	1.00	CLI01	Oficina Montblanc	Unitat: CLI01.1 Marca: PANASONIC Model: S-71PU2ESA Tipus: Conductes Sistema: R32; 1x1 Pot. frigorífica: 7,1 KW Ubicació: P0 – Despatx (Fals Sostre) Vinculada a maq. EXT: CLI02.1	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	1.00	CLI02	Oficina Montblanc	Unitat: CLI02.1 Marca: PANASONIC Model: U-71PEY2E5 Sistema: R32; 1x1 Pot. frigorífica: 7,1 KW Ubicació: P0 – Pati de llums comunitari Vinculada a maq. INT: CLI01.1	
Difusor d'aire afectat pel RITE					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Difusor d'aire afectat pel RITE	4.00	CLI04	Oficina Montblanc		
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	

Nom Espai		Codi Espai					
Nom Subistema							
Nom Element Manteniment							
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>			
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE	2.00	CLI05	Oficina Montblanc				
Conducte d'aire afectat pel RITE menor o igual a 70 kW							
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>			
Conducte d'aire afectat pel RITE menor o igual a 70 kW	1.00	CLI03	Oficina Montblanc				
Protecció contra incendis							
Nom Element Manteniment							
Extintor manual de pols seca							
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>			
Extintor manual de pols seca	1.00	IEX01	Oficina Montblanc	Capacitat: 6 Kg.			
Extintor manual d'anhidrid carbònic							
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>			
Extintor manual d'anhidrid carbònic	1.00	IEX02	Oficina Montblanc	Capacitat: 2 Kg.			
Senyal fotoluminiscent							
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>			
Senyal fotoluminiscent	2.00	ISE01	Oficina Montblanc				
Instal·lació d'aigua							
Nom Element Manteniment							
Aparell sanitari inodor							
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>			
Aparell sanitari inodor	1.00	AAS02	Oficina Montblanc				
Aparell sanitari lavabo							
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>			
Aparell sanitari lavabo	1.00	AAS01	Oficina Montblanc				
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic							
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>			
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	2.00	AAF03	Oficina Montblanc				
Xarxa de canonades							
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>			
Xarxa de canonades	1.00	AAF01	Oficina Montblanc				
Circuit d'aigua ús públic							
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>			
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF02	Oficina Montblanc				
Instal·lació d'audiovisuals							
Nom Element Manteniment							
Equip amplificador central							
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>			

Planificació

Pàgina 293/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Equip amplificador central	1.00	AME01	Oficina Montblanc	Marca: EGI Compost per: Equip: 1 u Altaveus: 4 u	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Quadre general BT	1.00	ESX05	Oficina Montblanc		
Línia principal de terra					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Línia principal de terra	1.00	ESX02	Oficina Montblanc		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Oficina Montblanc	Potencia contractada: 10,00 KW (En Punta i en Vall) Peatge d'accés: 2.0TD Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 (Zona comunitària).	
Llum decoratiu interior general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llum decoratiu interior general	17.00	EIE02	Oficina Montblanc		
SAI					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
SAI	1.00	EFS01	Oficina Montblanc	Marca: SALICRU Ref: SLC-2000-TWIN PRO2	
Llums de senyalització emergència					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llums de senyalització emergència	5.00	EIE01	Oficina Montblanc		
Interruptor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Interruptor	2.00	ESX03	Oficina Montblanc		
Endoll					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Endoll	1.00	ESX04	Oficina Montblanc		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					

Planificació

Pàgina 294/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extractor de sostre	1.00	VVF02	Oficina Montblanc		
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW	1.00	VVF01	Oficina Montblanc	Ubicació: P0-Despatx (Fals Sostre) Marca: ??? Ref: ???	
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa general evacuació primària	2.00	SXD01	Oficina Montblanc		
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta accionam. manual general interior	7.00	TIF01	Oficina Montblanc	Tipus: Simple abatible: 7 u (2x Espais Cambres Tècniques)	
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 1 full ús intensiu					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 1 full ús intensiu	1.00	TIF02	Oficina Montblanc		
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat	1.00	TIG01	Oficina Montblanc	Tipus: Automàtica Ubicació: P0 - Entrada: 1 u	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB02	Oficina Montblanc	Tipus: Enrotllables: 2 u Doble Corredissa: 1 u Lames Orientables: 1 u (dins mampara)	
Finestra general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Finestra general exterior	1.00	FOB01	Oficina Montblanc	Tipus: Vidres Orientables: 1 u Fixes: 4 u	

Nom Espai

Codi Espai

Nom Subistema

Nom Element Manteniment

Reixa general exterior fixa

Element Inventariat

Ut.

Codi Inventari

Espai

Fitxa Tècnica

Reixa general exterior fixa1.00FPR01Oficina MontblancTipus:
Fixes: 2 u

DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > BASE - Camp de Tarragona > BASE L-012

Oficina Falset

Nom Subistema

Instal·lació de climatització

Nom Element Manteniment

Split unitat interior afectat pel RITE fred calor

Element Inventariat

Ut.

Codi Inventari

Espai

Fitxa Tècnica

Split unitat interior afectat pel RITE fred calor1.00CLI01Oficina FalsetUnitat: CLI01.1
Marca: GENERAL
Model: ???
Tipus: Conductes
Sistema: R 22; 1x1
Pot. frigorífica: 8.8 KW
Ubicació: P0 – ATC + Despatx
Vinculada a maq. EXT: CLI02.1

Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor

Element Inventariat

Ut.

Codi Inventari

Espai

Fitxa Tècnica

Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor1.00CLI02Oficina FalsetUnitat: CLI02.1
Marca: GENERAL
Model: AOG30RBJL
Sistema: R 22; 1x1
Pot. frigorífica: 8.8 KW
Ubicació: P0 – Finestra WC
Vinculada a maq. INT: CLI01.1

Difusor d'aire afectat pel RITE

Element Inventariat

Ut.

Codi Inventari

Espai

Fitxa Tècnica

Difusor d'aire afectat pel RITE5.00CLI03Oficina Falset

Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE

Element Inventariat

Ut.

Codi Inventari

Espai

Fitxa Tècnica

Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE1.00CLI04Oficina Falset

Conducte d'aire afectat pel RITE menor o igual a 70 kW

Element Inventariat

Ut.

Codi Inventari

Espai

Fitxa Tècnica

Conducte d'aire afectat pel RITE menor o igual a 70 kW1.00CLI05Oficina Falset

Protecció contra incendis

Nom Element Manteniment

Extintor manual de pols seca

Element Inventariat

Ut.

Codi Inventari

Espai

Fitxa Tècnica

Extintor manual de pols seca1.00IEX01Oficina Falset

Extintor manual d'anhidrid carbònic

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	1.00	IEX02	Oficina Falset		
Senyal fotoluminiscent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Senyal fotoluminiscent	2.00	ISE01	Oficina Falset		
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari inodor	2.00	AAS03	Oficina Falset		
Aparell sanitari lavabo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari lavabo	2.00	AAS02	Oficina Falset		
Aparell sanitari abocador					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari abocador	1.00	AAS01	Oficina Falset		
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	2.00	AAF03	Oficina Falset		
Xarxa de canonades					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa de canonades	1.00	AAF01	Oficina Falset		
Circuit d'aigua ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF02	Oficina Falset		
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Equip amplificador central					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Equip amplificador central	1.00	AME01	Oficina Falset	Marca: EGI Compost per: Altaveus: 3 u (En desús)	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Quadre general BT	2.00	ESX05	Oficina Falset		
Línia principal de terra					

Planificació

Pàgina 297/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Línia principal de terra	1.00	ESX02	Oficina Falset	
Xarxa elèctrica públic indistinta					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Oficina Falset	Potencia contractada: 10,00 KW (En Punta i en Vall) Peatge d'accés: 2.0TD Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 (Zona comunitària).
Llum decoratiu interior general					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Llum decoratiu interior general	16.00	EIE02	Oficina Falset	
SAI					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	SAI	1.00	EF01	Oficina Falset	Marca: SALICRU Ref: SPS 2000 ADV RT2
Llums de senyalització emergència					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Llums de senyalització emergència	6.00	EIE01	Oficina Falset	
Interruptor					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Interruptor	2.00	ESX03	Oficina Falset	
Endoll					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Endoll	1.00	ESX04	Oficina Falset	
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Extractor de sostre	2.00	VVF01	Oficina Falset	
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW	1.00	VVF02	Oficina Falset	Ubicació: P0 (Fals sostre Despatx) Marca: ??? Model: ??? Caudal: ???
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					

Planificació

Pàgina 298/336

Nom Espai						Codi Espai					
Nom Subistema											
Nom Element Manteniment											
Xarxa general evacuació primària											
Element Inventariat		Ut.	Codi Inventari		Espai	Fitxa Tècnica					
Xarxa general evacuació primària		2.00	SXD01		Oficina Falset						
Tancaments i divisòries interiors											
Nom Element Manteniment											
Porta accionam. manual general interior											
Element Inventariat		Ut.	Codi Inventari		Espai	Fitxa Tècnica					
Porta accionam. manual general interior		5.00	TIF01		Oficina Falset						
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat											
Element Inventariat		Ut.	Codi Inventari		Espai	Fitxa Tècnica					
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat		1.00	TIG01		Oficina Falset	Tipus: Automàtica Ubicació: P0 (Entrada)					
Façanes											
Nom Element Manteniment											
Cortina interior enrotllable tipus screen											
Element Inventariat		Ut.	Codi Inventari		Espai	Fitxa Tècnica					
Cortina interior enrotllable tipus screen		2.00	FOB01		Oficina Falset	Tipus: Enrotllable: 7 u Lames Orientables: 1 u (Dins mampara)					
Finestra general exterior											
Element Inventariat		Ut.	Codi Inventari		Espai	Fitxa Tècnica					
Finestra general exterior		1.00	FOB02		Oficina Falset	Tipus: Doble abatible: 4 Fixes: 6 u					
Reixa general exterior fixa											
Element Inventariat		Ut.	Codi Inventari		Espai	Fitxa Tècnica					
Reixa general exterior fixa		1.00	FPR01		Oficina Falset	Tipus: Fixes: 6 u.					
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > BASE - Terres de l'Ebre > Oficina Tortosa											
BASE L-013											
Nom Subistema											
Instal·lació de climatització											
Nom Element Manteniment											
Fan-coil											
Element Inventariat		Ut.	Codi Inventari		Espai	Fitxa Tècnica					
Fan-coil		9.00	CLC03		Oficina Tortosa	Unitat: CLC03.1 Marca: DAIKIN Model: FXLQ20P2VEB Tipus: Terra Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 2,2 KW Ubicació: P0 – Office + ATC (3 u) Vinculada a maq.					

Planificació

Pàgina 299/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				EXT: CLC01.1	
				Unitat: CLC03.2 Marca: DAIKIN Model: FXLQ25P2VEB Tipus: Terra Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 2,8 KW Ubicació: P0 – Despatx (1 u) + ATC (4 u) Vinculada a maq. EXT: CLC01.1	
				Unitat: CLC03.3 Marca: DAIKIN Model: FXLQ32P2VEB Tipus: Terra Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 3,6 KW Ubicació: P0 – Sala de Reunions (1 u) Vinculada a maq. EXT: CLC01.1	
				Unitat: CLC03.4 Marca: DAIKIN Model: FXLQ40P2VEB Tipus: Terra Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 4,5 KW Ubicació: P0 – ATC (1 u) Vinculada a maq. EXT: CLC01.1	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	1.00	CLC02	Oficina Tortosa	Unitat: CLC02.1 Marca: DAIKIN Model: FTX25KNV1B Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: ??? KW Ubicació: P0 – Cambra Instal·lacions Vinculada a maq. EXT: CLC01.1	
Unitat exterior VRV de potència menor o igual a 70 kW, sense recuperació calor, condensada per aire, en instal·lació de potència major de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Unitat exterior VRV de potència menor o igual a 70 kW, sense recuperació calor, condensada per aire, en instal·lació de potència major	1.00	CLC01	Oficina Tortosa	Unitat: CLC01.1 Marca: DAIKIN Ref: RXYSQ10TMY1B Sistema: R410A;	

Planificació

Pàgina 300/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
de 70 kW				1x1 Pot. frigorífica: 28,0 KW Ubicació: PC – Zona Comunitaria Vinculada a maq. INT: CLC03.1; CLC03.2; CLC03.3; CLC03.4; CLC02.1	
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE	13.0 0	CLC04	Oficina Tortosa		
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual de pols seca	2.00	IEX01	Oficina Tortosa	Capacitat: 6 Kg.	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	1.00	IEX02	Oficina Tortosa	Capacitat: 5 Kg.	
Senyal fotoluminiscent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Senyal fotoluminiscent	6.00	ISE01	Oficina Tortosa		
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari inodor	3.00	AAS02	Oficina Tortosa		
Aparell sanitari lavabo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari lavabo	4.00	AAS01	Oficina Tortosa		
Aparell sanitari abocador					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari abocador	1.00	AAS03	Oficina Tortosa		
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	3.00	AAF04	Oficina Tortosa		
Xarxa de canonades					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa de canonades	1.00	AAF01	Oficina Tortosa		
Circuit d'aigua ús públic					

Planificació

Pàgina 301/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF02	Oficina Tortosa		
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	2.00	AAF03	Oficina Tortosa	Tipus: Polsadora	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Quadre general BT	2.00	ESX06	Oficina Tortosa		
Interruptor detector de moviment, d'interior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor detector de moviment, d'interior	7.00	ESX05	Oficina Tortosa		
Línia principal de terra					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia principal de terra	1.00	ESX02	Oficina Tortosa		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Oficina Tortosa	Potencia contractada: Tarifa triple: 34,64 KW; 34,64 KW; 34,64 KW Peatge d'accés: 3.0TD Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 (zona Comunitària).	
Llum decoratiu interior general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llum decoratiu interior general	45.00	EIE02	Oficina Tortosa		
SAI					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
SAI	1.00	EFS01	Oficina Tortosa	Marca: SALICRU Ref: SLC-10000-TWIN RT2	
Llums de senyalització emergència					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llums de senyalització emergència	21.00	EIE01	Oficina Tortosa		
Interruptor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Interruptor	2.00	ESX03	Oficina Tortosa		

Planificació

Pàgina 302/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Endoll					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Endoll	1.00	ESX04	Oficina Tortosa		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extractor de sostre	4.00	VVF02	Oficina Tortosa		
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW	2.00	VVF01	Oficina Tortosa	Marca: ??? Ref: ??? Capacitat: ??? m3/h Ubicació: P0 - Cambra Instal·lacions + Arxiu	
Ventilador instal·lació tèrmica no afectat pel RITE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Ventilador instal·lació tèrmica no afectat pel RITE	1.00	VVF03	Oficina Tortosa	Element: Cortina d'Aire Marca: MUNDO CLIMA Ref: MU-ALU 20 Capacitat: 16m/s Ubicació: Vestíbul entrada	
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW	1.00	IRT01	Oficina Tortosa		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa general evacuació primària	2.00	SXD01	Oficina Tortosa		
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta accionam. manual general interior	12.00	TIF01	Oficina Tortosa	Simple abatible: 11 u Simple corredissa: 1 u	

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 2 fulls ús intensiu					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 2 fulls ús intensiu	1.00	TIF02	Oficina Tortosa		
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat	5.00	TIG01	Oficina Tortosa	Tipus: Automàtica Ubicació: P0 - Entrada: 1 u P0 - ATC: 3 u P0 - Sala de reunions: 1 u	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	Oficina Tortosa	Tipus: Enrotllables: 6 u	
Finestra general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	Oficina Tortosa	Tipus: Fixes: 16 u (8 Mampara) Doble Corredissa: 2 u	
Equipaments					
Nom Element Manteniment					
Assecamans d'aire calent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Assecamans d'aire calent	1.00	EAE01	Oficina Tortosa	Marca: JOFEL Ref: SPRINT	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > BASE - Terres de l'Ebre > BASE L-014					
Oficina Sant Carles de la Ràpita					
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	3.00	CLI01	Oficina Sant Carles de la Ràpita	Unitat: CLI01.1 Marca: GENERAL Model: AUHG12LVLB Tipus: Cassette Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 3,5 KW Ubicació: P0 – Despatx Vinculada a maq. EXT: CLI02.1 Unitat: CLI01.2 i	

Nom Espai			Codi Espai		
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
				CLI01.3 Marca: GENERAL Model: AUHG12LVLB Tipus: Cassette Sistema: R410A; 2x1 Pot. frigorífica: 3,5 KW Ubicació: P0 – ATC Vinculada a maq. EXT: CLI02.2	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	2.00	CLI02	Oficina Sant Carles de la Ràpita	Unitat: CLI02.1 Marca: GENERAL Model: ??? Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 3,5 KW Ubicació: P0 – Façana Vinculada a maq. INT: CLI01.1 Unitat: CLI02.2 Marca: GENERAL Model: ??? Sistema: R410A; 2x1 Pot. frigorífica: 3,5 KW Ubicació: P0 – Façana Vinculada a maq. INT: CLCI1.2 i CLI01.3	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual de pols seca	2.00	IEX01	Oficina Sant Carles de la Ràpita	Capacitat: 6 Kg. 1 u (existent durant obra)	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	2.00	IEX02	Oficina Sant Carles de la Ràpita	Capacitat: 5 Kg. (existent durant obra) 2 Kg.	
Senyal fotoluminiscent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Senyal fotoluminiscent	2.00	ISE01	Oficina Sant Carles de la Ràpita		
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					

Planificació

Pàgina 305/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari inodor	1.00	AAS02	Oficina Sant Carles de la Ràpita		
Aparell sanitari lavabo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari lavabo	1.00	AAS01	Oficina Sant Carles de la Ràpita		
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	2.00	AAF03	Oficina Sant Carles de la Ràpita		
Xarxa de canonades					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa de canonades	1.00	AAF01	Oficina Sant Carles de la Ràpita		
Circuit d'aigua ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF02	Oficina Sant Carles de la Ràpita		
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Quadre general BT	1.00	ESX06	Oficina Sant Carles de la Ràpita		
Interruptor detector de moviment, d'interior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Interruptor detector de moviment, d'interior	1.00	ESX05	Oficina Sant Carles de la Ràpita		
Línia principal de terra					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Línia principal de terra	1.00	ESX02	Oficina Sant Carles de la Ràpita		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Oficina Sant Carles de la Ràpita	Potencia contractada: 5,5 KW (En Punta i en Vall) Peatge d'accés: 2.0TD Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 (Zona comunitaria).	
Llum decoratiu interior general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llum decoratiu interior general	14.00	EIE020	Oficina Sant Carles de la Ràpita		

Planificació

Pàgina 306/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
SAI					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
SAI	1.00	EFS01	Oficina Sant Carles de la Ràpita	Marca: SOCOMEC Ref: NRT2-U3300	
Llums de senyalització emergència					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
Llums de senyalització emergència	6.00	EIE01	Oficina Sant Carles de la Ràpita		
Interruptor					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
Interruptor	2.00	ESX03	Oficina Sant Carles de la Ràpita		
Endoll					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
Endoll	1.00	ESX04	Oficina Sant Carles de la Ràpita		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
Extractor de sostre	1.00	VVF01	Oficina Sant Carles de la Ràpita		
Obertura de ventilació públic					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
Obertura de ventilació públic	3.00	VVN01	Oficina Sant Carles de la Ràpita	Tipus: Reixa Ubicació: 1 ATC + 1 Sala Instal·lacions + 1 Façana	
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
Xarxa general evacuació primària	2.00	SXD01	Oficina Sant Carles de la Ràpita		
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
Porta accionam. manual general interior	4.00	TIF01	Oficina Sant Carles de la Ràpita		
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 1 full ús intensiu					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 1 full ús intensiu	1.00	TIF02	Oficina Sant Carles de la Ràpita	Ubicació: Vestíbul entrada	
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat					

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat	2.00	TIG01	Oficina Sant Carles de la Ràpita	Tipus: Automàtica Ubicació: P0 - Entrada: 1 u P0 - ATC: 1 u
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	Oficina Sant Carles de la Ràpita	Tipus: Enrotllables: 2 u Lames Oreintables: 1 u (dins Mampara)
Finestra general exterior					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Finestra general exterior	1.00	FOB02	Oficina Sant Carles de la Ràpita	Tipus: Fixes: 3 u
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > BASE - Terres de l'Ebre > 22101					
Oficina Amposta					
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Bomba de calor aire-aire menys de 70 kW					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Bomba de calor aire-aire menys de 70 kW	1.00	CLC01	Oficina Amposta	Unitat: CLI01.1 Marca: HITECSA Model: ACHBZ-501 Tipus: Conductes Sistema: R407; 1x1 Pot. frigorífica: 14,5 KW Ubicació: P0 – Arxiu
Conducte d'aire afectat pel RITE menor o igual a 70 kW					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Conducte d'aire afectat pel RITE menor o igual a 70 kW	1.00	CLC02	Oficina Amposta	
Difusor d'aire afectat pel RITE					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Difusor d'aire afectat pel RITE	10.00	CLC03	Oficina Amposta	
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE	12.00	CLC04	Oficina Amposta	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Extintor manual de pols seca	1.00	IEX01	Oficina Amposta	Capacitat: 6 Kg.

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	1.00	IEX02	Oficina Amposta	Capacitat: 5 Kg.	
Senyal fotoluminiscent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Senyal fotoluminiscent	2.00	ISE01	Oficina Amposta		
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari inodor	2.00	AAS03	Oficina Amposta		
Aparell sanitari lavabo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari lavabo	3.00	AAS02	Oficina Amposta		
Aparell sanitari abocador					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari abocador	1.00	AAS01	Oficina Amposta		
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	4.00	AAF03	Oficina Amposta		
Xarxa de canonades					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa de canonades	1.00	AAF01	Oficina Amposta		
Circuit d'aigua ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF02	Oficina Amposta		
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Equip amplificador central					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Equip amplificador central	1.00	AME01	Oficina Amposta	Marca: EGI Compost per: Altaveus: 4 u (En desús)	
Instal·lació de transport					
Nom Element Manteniment					
Plataforma per a cadira de rodes					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Plataforma per a cadira de rodes	1.00	TPR01	Oficina Amposta	Ubicació: Vestíbul entrada Marca: VIMEC	

Planificació

Pàgina 309/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Ref: A-21 Capacitat: 350 Kg.	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Quadre general BT	1.00	ESX05	Oficina Amposta		
Línia principal de terra					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Línia principal de terra	1.00	ESX02	Oficina Amposta		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Oficina Amposta	Potencia contractada: 15,00 KW (En Punta i en Vall) Peatge d'accés: 2.0TD Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 (Arxiu).	
Llum decoratiu interior general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llum decoratiu interior general	31.00	EIE02	Oficina Amposta		
SAI					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
SAI	1.00	EF01	Oficina Amposta	Marca: SALICRU Ref: SLC-4000-TWIN	
Llums de senyalització emergència					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llums de senyalització emergència	4.00	EIE01	Oficina Amposta		
Interruptor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Interruptor	2.00	ESX03	Oficina Amposta		
Endoll					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Endoll	1.00	ESX04	Oficina Amposta		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	

Planificació

Pàgina 310/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extractor de sostre	2.00	VVF01	Oficina Amposta		
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW	1.00	IRT01	Oficina Amposta		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa general evacuació primària	2.00	SXD01	Oficina Amposta		
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta accionam. manual general interior	12.00	TIF01	Oficina Amposta	Tipus: Simple abatible: 10 u (1 amb barra antipànic) Doble abatible: 1 u Doble Corredissa: 1 u	
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 2 fulls ús intensiu					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 2 fulls ús intensiu	1.00	TIF02	Oficina Amposta	Ubicació: Vestíbul entrada	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	Oficina Amposta	Tipus: Enrotllables: 4 u Lames Orientables: 4 u (Dins Mampara)	
Finestra general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	Oficina Amposta	Tipus: Fixes: 15 u	

DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > BASE - Terres de l'Ebre > Oficina Mora d'Ebre

24301

Nom Subistema

Planificació

Pàgina 311/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Bomba de calor aire-aire menys de 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Bomba de calor aire-aire menys de 70 kW	2.00	CLC01	Oficina Mora d'Ebre	Unitat: CLI01.1 Marca: TOSHIBA Model: RAV-SM1403AT-E1 Tipus: Conductes Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 4,87 KW Ubicació: PC – Zona Comunitària	
				Unitat: CLI01.2 Marca: TOSHIBA Model: RAV-SM1104ATP-E Tipus: Conductes Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: ??? KW Ubicació: PC – Zona Comunitària	
Conducte d'aire afectat pel RITE menor o igual a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Conducte d'aire afectat pel RITE menor o igual a 70 kW	1.00	CLC02	Oficina Mora d'Ebre		
Difusor d'aire afectat pel RITE					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Difusor d'aire afectat pel RITE	11.00	CLC03	Oficina Mora d'Ebre		
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE	2.00	CLC04	Oficina Mora d'Ebre		
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Detector de fum òptic i de flama					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Detector de fum òptic i de flama	4.00	IPD02	Oficina Mora d'Ebre		
Extintor manual de pols seca					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual de pols seca	3.00	IEX01	Oficina Mora d'Ebre	Capacitat: 6 Kg.	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	1.00	IEX02	Oficina Mora d'Ebre	Capacitat: 5 Kg.	
Centralleta control d'incendis					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	

Planificació

Pàgina 312/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Centraleta control d'incendis	1.00	IPD01	Oficina Mora d'Ebre	Marca: CYRTEC	
Polsador manual alarma incendis general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Polsador manual alarma incendis general	1.00	IPD03	Oficina Mora d'Ebre		
Senyal fotoluminiscent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Senyal fotoluminiscent	4.00	ISE01	Oficina Mora d'Ebre		
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari inodor	2.00	AAS03	Oficina Mora d'Ebre		
Aparell sanitari lavabo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari lavabo	2.00	AAS02	Oficina Mora d'Ebre		
Aparell sanitari abocador					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari abocador	1.00	AAS01	Oficina Mora d'Ebre		
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	1.00	AAF04	Oficina Mora d'Ebre		
Xarxa de canonades					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa de canonades	1.00	AAF01	Oficina Mora d'Ebre		
Circuit d'aigua ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF02	Oficina Mora d'Ebre		
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta temporitzada en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	2.00	AAF03	Oficina Mora d'Ebre	Tipus: Polsadora	
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Equip amplificador central					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Equip amplificador central	1.00	AME01	Oficina Mora d'Ebre	Marca: EGI Compost per: Equip: 1 u Altaveus: 5 u	

Planificació

Pàgina 313/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Quadre general BT	1.00	ESX05	Oficina Mora d'Ebre		
Línia principal de terra					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Línia principal de terra	1.00	ESX02	Oficina Mora d'Ebre		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Oficina Mora d'Ebre	Potencia contractada: 10,00 KW (En Punta i en Vall) Peatge d'accés: 2.0TD Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 (Arxiu).	
Llum decoratiu interior general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llum decoratiu interior general	33.00	EIE02	Oficina Mora d'Ebre		
SAI					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
SAI	1.00	EF01	Oficina Mora d'Ebre	Marca: SALICRU Ref: SLC-4000-TWIN PRO2	
Llums de senyalització emergència					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llums de senyalització emergència	13.00	EIE01	Oficina Mora d'Ebre		
Interruptor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Interruptor	2.00	ESX03	Oficina Mora d'Ebre		
Endoll					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Endoll	1.00	ESX04	Oficina Mora d'Ebre		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extractor de sostre	2.00	VVF02	Oficina Mora d'Ebre		
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Recuperador de calor	2.00	VVF01	Oficina Mora d'Ebre	Marca: ???	

Planificació

Pàgina 314/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW				Ref: ??? Capacitat: ??? Ubicació: Fals sostre - ???	
Obertura de ventilació públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Obertura de ventilació públic	2.00	VVN01	Oficina Mora d'Ebre		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa general evacuació primària	2.00	SXD01	Oficina Mora d'Ebre		
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta accionam. manual general interior	8.00	TIF01	Oficina Mora d'Ebre		
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat	5.00	TIG01	Oficina Mora d'Ebre	Tipus: Automàtica Ubicació: P0 - Entrada: 2 u P0 - ATC: 3 u	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	Oficina Mora d'Ebre	Tipus: Enrotllables: 20 u (1 Motoritzada)	
Motorització cortina					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Motorització cortina	1.00	FOB03	Oficina Mora d'Ebre		
Finestra general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	Oficina Mora d'Ebre	Tipus: Fixes: 57 u Simple Batent: 2 u	

DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > BASE - Terres de l'Ebre > BASE L-015

Oficina Gandesa

Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					

Planificació

Pàgina 315/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat interior afectat pel RITE fred	3.00	CLI01	Oficina Gandesa	Unitat: CLI01.1 Marca: DAIKIN Model: FFQ35B8V1B Tipus: Cassette Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 3,5 KW Ubicació: P0 – Despatx Vinculada a maq. EXT: CLI02.1 Unitat: CLI01.2 Marca: DAIKIN Model: FFQ50B8V1B Tipus: Cassette Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 5,0 KW Ubicació: P0 – ATC Vinculada a maq. EXT: CLI02.2 Unitat: CLI01.3 Marca: DAIKIN Model: FFQ50B8V1B Tipus: Cassette Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 5,0 KW Ubicació: P0 – ATC Vinculada a maq. EXT: CLI02.3	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred	1.00	CLI02	Oficina Gandesa	Unitat: CLI02.1 Marca: DAIKIN Model: FFQ35B8V1B Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 5,0 KW Ubicació: P0 – Pati Zona Comunitària Vinculada a maq. INT: CLI01.1 Unitat: CLI02.2 Marca: DAIKIN Model: FFQ50B8V1B Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 5,0 KW Ubicació: P0 – Pati Zona Comunitària Vinculada a maq. INT: CLI01.2 Unitat: CLI02.3	

Planificació					
Pàgina 316/336					
Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Marca: DAIKIN Model: FFQ50B8V1B Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 5,0 KW Ubicació: P0 – Pati Zona Comunitària Vinculada a maq. INT: CLI01.3	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual de pols seca	1.00	IEX01	Oficina Gandesa	Capacitat: 6 Kg.	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	1.00	IEX02	Oficina Gandesa	Capacitat: 2 Kg.	
Senyal fotoluminiscent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Senyal fotoluminiscent	1.00	ISE01	Oficina Gandesa		
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari inodor	2.00	AAS02	Oficina Gandesa		
Aparell sanitari lavabo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari lavabo	2.00	AAS01	Oficina Gandesa		
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	2.00	AAF03	Oficina Gandesa		
Xarxa de canonades					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa de canonades	1.00	AAF01	Oficina Gandesa		
Circuit d'aigua ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF02	Oficina Gandesa		
Instal·lació d'audiovisuals					
Nom Element Manteniment					
Equip amplificador central					

Planificació

Pàgina 317/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Equip amplificador central	1.00	AME01	Oficina Gandesa	Marca: ??? Compost per: Equip Música: 1 u Altaveus: 3 u	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Quadre general BT	1.00	ESX05	Oficina Gandesa		
Línia principal de terra					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Línia principal de terra	1.00	ESX02	Oficina Gandesa		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Oficina Gandesa	Potencia contractada: Tarifa triple: 17,321 KW; 17,321; 17,321 Peatge d'accés: 3.0TD Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 (zona Comunitària).	
Llum decoratiu interior general					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llum decoratiu interior general	26.00	EIE02	Oficina Gandesa		
SAI					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
SAI	1.00	EFs01	Oficina Gandesa	Marca: SALICRU Ref: SLC-2000-LINK	
Llums de senyalització emergència					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Llums de senyalització emergència	8.00	EIE01	Oficina Gandesa		
Interruptor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Interruptor	2.00	ESX03	Oficina Gandesa		
Endoll					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Endoll	1.00	ESX04	Oficina Gandesa		
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					

Planificació

Pàgina 318/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subsistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extractor de sostre	2.00	VVF01	Oficina Gandesa		
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW	1.00	IRT01	Oficina Gandesa		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa general evacuació primària	2.00	SXD01	Oficina Gandesa		
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta accionam. manual general interior	6.00	TIF01	Oficina Gandesa		
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat	1.00	TIG01	Oficina Gandesa	Tipus: Automàtica Ubicació: P0 - Entrada: 1 u	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	Oficina Gandesa	Tipus: Enrotllables: 7 u	
Finestra general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	Oficina Gandesa	Tipus: Fixes: 7 u Simple abatible: 1 u Doble abatible: 1 u	
Reixa general exterior fixa					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Reixa general exterior fixa	1.00	FPR01	Oficina Gandesa	Tipus: Fixa: 2 u	
Persiana enrotllable general exterior					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Persiana enrollable general exterior	1.00	FOB03	Oficina Gandesa	Tipus: Manual 2 u	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > BASE - Penedès > Oficina El Vendrell 4501					
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	2.00	CLI01	Oficina El Vendrell	Unitat: CLI01.1 Marca: GENERAL Model: ASHA12LKC Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 3,4 KW Ubicació: P0 – Despatx 01 Vinculada a maq. EXT: CLI02.1 Unitat: CLI01.2 Marca: GENERAL Model: ASHA12LKC Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 3,4 KW Ubicació: P0 – Despatx 02 Vinculada a maq. EXT: CLI02.2	
Bomba de calor aire-aire menys de 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Bomba de calor aire-aire menys de 70 kW	1.00	CLC01	Oficina El Vendrell	Unitat: CLC01.1 Marca: KAYSUN Model: KUE-160 DTN 10 Tipus: Conductes Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 15,8 KW Ubicació: PA – Pati de llums	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	2.00	CLI02	Oficina El Vendrell	Unitat: CLI02.1 Marca: GENERAL Model: AOHR12LKC Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 3,4 KW Ubicació: PA – Pati de llums Vinculada a maq. INT: CLI01.1 Unitat: CLI02.2 Marca: GENERAL	

Nom Espai			Codi Espai		
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Model: AOHR12LKC Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 3,4 KW Ubicació: PA – Pati de llums Vinculada a maq. INT: CLI01.2	
Conducte d'aire afectat pel RITE menor o igual a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Conducte d'aire afectat pel RITE menor o igual a 70 kW	1.00	CLC02	Oficina El Vendrell		
Difusor d'aire afectat pel RITE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Difusor d'aire afectat pel RITE	5.00	CLC03	Oficina El Vendrell		
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE	3.00	CLC04	Oficina El Vendrell		
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual de pols seca	2.00	IEX01	Oficina El Vendrell	Capacitat: 6 Kg.	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	1.00	IEX02	Oficina El Vendrell	Capacitat: 2 Kg.	
Senyal fotoluminiscent					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Senyal fotoluminiscent	3.00	ISE01	Oficina El Vendrell		
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari inodor	2.00	AAS02	Oficina El Vendrell		
Aparell sanitari lavabo					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aparell sanitari lavabo	2.00	AAS01	Oficina El Vendrell		
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	3.00	AAF03	Oficina El Vendrell		
Xarxa de canonades					

Planificació

Pàgina 321/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Xarxa de canonades	1.00	AAF01	Oficina El Vendrell	
Circuit d'aigua ús públic					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF02	Oficina El Vendrell	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Quadre general BT	1.00	ESX05	Oficina El Vendrell	
Línia principal de terra					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Línia principal de terra	1.00	ESX02	Oficina El Vendrell	
Xarxa elèctrica públic indistinta					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Oficina El Vendrell	Potencia contractada: Tarifa triple: 15,30 KW; 15,30 KW; 25,00 KW Peatge d'accés: 3.0TD Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 (zona Comunitària).
Llum decoratiu interior general					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Llum decoratiu interior general	35.00	EIE02	Oficina El Vendrell	
SAI					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	SAI	1.00	EFs01	Oficina El Vendrell	Marca: SALICRU Ref: SLC-4000-TWIN
Llums de senyalització emergència					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Llums de senyalització emergència	13.00	EIE01	Oficina El Vendrell	
Interruptor					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Interruptor	2.00	ESX03	Oficina El Vendrell	
Endoll					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Endoll	1.00	ESX04	Oficina El Vendrell	

Planificació

Pàgina 322/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extractor de sostre	1.00	VVF02	Oficina El Vendrell		
Recuperador de calor compacte rotatiu dinàmic menor o igual a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Recuperador de calor compacte rotatiu dinàmic menor o igual a 70 kW	2.00	VVF01	Oficina El Vendrell	Unitat: VVF01.1 Marca: HITECSA Model: ECHB 1001 Sistema: R22; 1x1 Pot. frigorífica: 28,4 KW Ubicació: PA – Arxiu Unitat: VVF01.2 Marca: HITECSA Model: CCHB 1001 Sistema: R22; 1x1 Pot. frigorífica: 28,4 KW Ubicació: PA – Pati de llums	
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW	1.00	IRT01	Oficina El Vendrell		
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa general evacuació primària	2.00	SXD01	Oficina El Vendrell		
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta accionam. manual general interior	1.00	TIF01	Oficina El Vendrell	Tipus: Simple abatible: 11 u (1 Reixa) Doble abatible: 2 u (1 Reixa)	
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 2 fulls ús intensiu					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta peatonal automàtica d'evacuació corredissa 2 fulls ús intensiu	1.00	TIF02	Oficina El Vendrell	Ubicació: Entrada	

Planificació

Pàgina 325/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
					triple: 17,321 KW; 17,321 KW; 17,321 KW Peatge d'accés: 3.0TD
					Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 (zona Comunitària).
Llum decoratiu interior general					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
Llum decoratiu interior general	30.0 0	EIE02		Oficina Calafell	
SAI					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
SAI	1.00	EFS01		Oficina Calafell	Marca: SALICRU Ref: SLC-6000-TWIN PRO
Llums de senyalització emergència					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
Llums de senyalització emergència	7.00	EIE01		Oficina Calafell	
Interruptor					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
Interruptor	2.00	ESX03		Oficina Calafell	
Endoll					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
Endoll	1.00	ESX04		Oficina Calafell	
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
Extractor de sostre	1.00	VVF02		Oficina Calafell	
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
Recuperador de calor compacte de plaques dinàmic menor o igual a 70 kW	1.00	VVF01		Oficina Calafell	Marca: DAIKIN Ref: ADEQ100C2VEB Capacitat: ??? Ubicació: P0 - Fals sostre WC
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW	1.00	IRT01		Oficina Calafell	

Planificació

Pàgina 326/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Xarxa general evacuació primària	2.00	SXD01	Oficina Calafell	
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Porta accionam. manual general interior	7.00	TIF01	Oficina Calafell	Tipus: Simple abatible: 6 u Simple corredissa: 1 u
Porta garatge enrollable d'acer galvanitzat motoritzat					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Porta garatge enrollable d'acer galvanitzat motoritzat	1.00	TIG01	Oficina Calafell	Ubicació: Vestíbul entrada
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrollable tipus screen					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Cortina interior enrollable tipus screen	2.00	FOB01	Oficina Calafell	Tipus: Enrollable: 3 u Lames orientables: 2 u (dins mampara)
Finestra general exterior					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Finestra general exterior	1.00	FOB02	Oficina Calafell	Tipus: Fixes: 4 u Doble corredissa: 1 u
Reixa general exterior fixa					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Reixa general exterior fixa	1.00	FPR01	Oficina Calafell	
Equipaments					
Nom Element Manteniment					
Assecamans d'aire calent					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Assecamans d'aire calent	1.00	EAE01	Oficina Calafell	Marca: JOFEL Ref: SPRINT

DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > BASE - Penedès > Oficina

BASE L-017

Segur de Calafell

Nom Subistema

Planificació

Pàgina 327/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	2.00	CLI01	Oficina Segur de Calafell	Unitat: CLI01.1 + CLI01.2 Marca: PANASONIC Model: CS-ME7DKEG Tipus: Paret Sistema: R410A; 2x1 Pot. frigorífica: 4,5 KW Ubicació: P0 – ATC Vinculada a maq. EXT: CLI02.1	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	1.00	CLI02	Oficina Segur de Calafell	Unitat: CLI02.1 Marca: PANASONIC Model: CU-2E15CBPG Sistema: R410A; 2x1 Pot. frigorífica: 4,5 KW Ubicació: P0 – Pati Comunitari Vinculada a maq. INT: CLI01.1 + CLI01.2	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual de pols seca	1.00	IEX01	Oficina Segur de Calafell	Capacitat: 6 Kg.	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	1.00	IEX02	Oficina Segur de Calafell	Capacitat: 2 Kg.	
Senyal fotoluminiscent					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Senyal fotoluminiscent	3.00	ISE01	Oficina Segur de Calafell		
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari inodor	1.00	AAS02	Oficina Segur de Calafell		
Aparell sanitari lavabo					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	

Planificació

Pàgina 328/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aparell sanitari lavabo	1.00	AAS01	Oficina Segur de Calafell		
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	2.00	AAF03	Oficina Segur de Calafell		
Xarxa de canonades					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa de canonades	1.00	AAF01	Oficina Segur de Calafell		
Circuit d'aigua ús públic					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF02	Oficina Segur de Calafell		
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Quadre general BT	1.00	ESX05	Oficina Segur de Calafell		
Línia principal de terra					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Línia principal de terra	1.00	ESX02	Oficina Segur de Calafell		
Xarxa elèctrica públic indistinta					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Oficina Segur de Calafell	Potencia contractada: 4,40 KW (En Punta i en Vall) Peatge d'accés: 2.0TD Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 (Zona comunitària).	
Llum decoratiu interior general					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llum decoratiu interior general	5.00	EIE02	Oficina Segur de Calafell		
SAI					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
SAI	1.00	EFS01	Oficina Segur de Calafell	Marca: SALICRU Ref: SPS-2000.SOHO+	
Llums de senyalització emergència					
<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>	
Llums de senyalització	2.00	EIE01	Oficina Segur de		

Planificació

Pàgina 329/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	emergència			Calafell	
Interruptor					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Interruptor	2.00	ESX03	Oficina Segur de Calafell	
Endoll					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Endoll	1.00	ESX04	Oficina Segur de Calafell	
Inspeccions i revisions reglamentàries					
Nom Element Manteniment					
IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	IPE sistemes aire condicionat, potència major de 12 kW fins a 70 kW	1.00	IRT01	Oficina Segur de Calafell	
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Xarxa general evacuació primària	2.00	SXD01	Oficina Segur de Calafell	
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Porta accionam. manual general interior	2.00	TIF01	Oficina Segur de Calafell	Tipus: Simple abatible
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	Oficina Segur de Calafell	Tipus: Enrotllables: 3 u
Finestra general exterior					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Finestra general exterior	1.00	FOB02	Oficina Segur de Calafell	Tipus: Fixes: 2 u Simple batent: 2 u
Reixa general exterior fixa					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Reixa general exterior fixa	2.00	FPR01	Oficina Segur de Calafell	
Cortina exterior enrotllable teixit natural					

Planificació

Pàgina 330/336

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Mosquitera exterior	1.00	FOB03	Oficina Segur de Calafell	Tipus: Fixa: 1 u
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > BASE - Penedès > Oficina Cunit					
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Fan-coil					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Fan-coil	6.00	CLC02	Oficina Cunit	Unitat: CLI02.1 Marca: COMFORT Model: ??? Tipus: Terra Sistema: ???; 1x1; 4 u Pot. frigorífica: ??? KW Ubicació: PC – ATC + Despatx Vinculada a maq. EXT: CLI01.1 Unitat: CLI02.2 Marca: JUCKER CLIMA Model: ??? Tipus: Terra Sistema: ???; 1x1; 2 u Pot. frigorífica: ??? KW Ubicació: PC – ATC Vinculada a maq. EXT: CLI01.1
Bomba de calor aire-aigua menys de 70 kW					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Bomba de calor aire-aigua menys de 70 kW	1.00	CLC01	Oficina Cunit	Unitat: CLI01.1 Marca: ??? Model: ??? Sistema: ???; 1x1 Pot. frigorífica: ??? KW Ubicació: PC – Zona comunitaria Vinculada a maq. INT: CLI02.1 + CLI02.2
Difusor d'aire afectat pel RITE					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Difusor d'aire afectat pel RITE	2.00	CLC03	Oficina Cunit	En desús
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Extintor manual de pols seca	2.00	IEX01	Oficina Cunit	Capacitat: 6 Kg.
Extintor manual d'anhidrid carbònic					

Planificació

Pàgina 331/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Extintor manual d'anhidrid carbònic	1.00	IEX02	Oficina Cunit	Capacitat: 5 Kg.
Senyal fotoluminiscent					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Senyal fotoluminiscent	7.00	ISE01	Oficina Cunit	
Instal·lació d'aigua					
Nom Element Manteniment					
Aparell sanitari inodor					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Aparell sanitari inodor	1.00	AAS03	Oficina Cunit	
Aparell sanitari lavabo					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Aparell sanitari lavabo	1.00	AAS02	Oficina Cunit	
Xarxa de canonades					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Xarxa de canonades	1.00	AAF01	Oficina Cunit	
Circuit d'aigua ús públic					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Circuit d'aigua ús públic	1.00	AAF02	Oficina Cunit	
Aparell sanitari plat dutxa					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Aparell sanitari plat dutxa	1.00	AAS01	Oficina Cunit	
Termo elèctric					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Termo elèctric	1.00	ACI01	Oficina Cunit	Marca: UBESA Ref: FM-30 Capacitat: 30 l
Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Circuit d'aigua edifici públic menor o igual a 70 kW circuit ACS	2.00	ACI02	Oficina Cunit	
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici d'ús públic	2.00	ACI03	Oficina Cunit	
Instal·lació elèctrica					
Nom Element Manteniment					
Quadre general BT					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Quadre general BT	2.00	ESX05	Oficina Cunit	

Planificació

Pàgina 332/336

Nom Espai	Codi Espai				
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Línia principal de terra					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Línia principal de terra	1.00	ESX02	Oficina Cunit	
Xarxa elèctrica públic indistinta					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Xarxa elèctrica públic indistinta	1.00	ESX01	Oficina Cunit	Potencia contractada: 10,392 KW (En Punta i en Vall) Peatge d'accés: 2.0TD Compost per: 1 Comptador Ubicació: P0 (Zona comunitària).
Llum decoratiu interior general					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Llum decoratiu interior general	38.00	EIE02	Oficina Cunit	
SAI					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	SAI	1.00	EPS01	Oficina Cunit	Marca: SALICRU Ref: SLC-3000-TWIN PRO
Llums de senyalització emergència					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Llums de senyalització emergència	6.00	EIE01	Oficina Cunit	
Interruptor					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Interruptor	2.00	ESX03	Oficina Cunit	
Endoll					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Endoll	1.00	ESX04	Oficina Cunit	
Instal·lació de ventilació					
Nom Element Manteniment					
Extractor de sostre					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Extractor de sostre	4.00	VVF02	Oficina Cunit	
Obertura de ventilació públic					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Obertura de ventilació públic	10.00	VVN01	Oficina Cunit	Tipus: Reixa
Conducte d'aire afectat pel RITE menor o igual a 70 kW					
	<i>Element Inventariat</i>	<i>Ut.</i>	<i>Codi Inventari</i>	<i>Espai</i>	<i>Fitxa Tècnica</i>
	Conducte d'aire afectat pel RITE menor o igual a 70 kW	1.00	VVF01	Oficina Cunit	En desús

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Instal·lació de sanejament					
Nom Element Manteniment					
Xarxa general evacuació primària					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Xarxa general evacuació primària	2.00	SXD01	Oficina Cunit		
Tancaments i divisòries interiors					
Nom Element Manteniment					
Porta accionam. manual general interior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta accionam. manual general interior	10.00	TIF01	Oficina Cunit	Tipus: simple abatible: 10 u (1 cuirassada i 1 Reixa)	
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Porta garatge enrotllable d'acer galvanitzat motoritzat	1.00	TIG01	Oficina Cunit	Ubicació: Vestíbul entrada	
Façanes					
Nom Element Manteniment					
Cortina interior enrotllable tipus screen					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Cortina interior enrotllable tipus screen	2.00	FOB01	Oficina Cunit	Tipus: Enrotllables: 3 u Lames Orientables: 2 u (dins Mampara)	
Finestra general exterior					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Finestra general exterior	1.00	FOB02	Oficina Cunit	Tipus: Fixes: 9 u	
Cobertes					
Nom Element Manteniment					
Claraboia prefabricada fixa de vidre perfils alumini lacat					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Claraboia prefabricada fixa de vidre perfils alumini lacat	2.00	CES01	Oficina Cunit	Ubicació: Arxiu (sostre) 2 u.	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > BASE - Terres de l'Ebre > Oficina Alcanar					
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	2.00	CLI01	Oficina Alcanar	Unitat: CLI01.1 Marca: FUJITSU Model: ASYA07LACM Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1	

Nom Espai			Codi Espai		
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Pot. frigorífica: 2,8 KW Ubicació: P0 – ATC Vinculada a maq. EXT: CLI02.1	
				Unitat: CLI01.2 Marca: FUJITSU Model: ASYA07LACM Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 2,8 KW 2 U Ubicació: P0 – ATC Vinculada a maq. EXT: CLI02.2	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor	2.00	CLI02	Oficina Alcanar	Unitat: CLI02.1 Marca: FUJITSU Model: ??? Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 2,8 KW Ubicació: PC – Comunitària Vinculada a maq. INT: CLI02.1	
				Unitat: CLI02.2 Marca: FUJITSU Model: ??? Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 2,8 KW Ubicació: PC – Comunitària Vinculada a maq. EXT: CLI02.2	
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual de pols seca					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual de pols seca	1.00	IEX01	Oficina Alcanar	Capacitat: 6 Kg.	
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	1.00	IEX02	Oficina Alcanar	Capacitat: 2 Kg.	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > BASE - Terres de l'Ebre > Oficina Deltebre					
Nom Subistema					
Instal·lació de climatització					
Nom Element Manteniment					
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	

Nom Espai		Codi Espai			
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Split unitat interior afectat pel RITE fred calor	3.00	CLI02	Oficina Deltebre	Unitat: CLI02.1 Marca: MITSUBISHI ELECTRIC Model: MSZ-DM25VA Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 2,5 KW Ubicació: P0 – ATC Vinculada a maq. EXT: CLI01.1	
				Unitat: CLI02.2 Marca: MITSUBISHI ELECTRIC Model: MSZ-HR25VF Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 2,5 KW Ubicació: P0 – Taulell Vinculada a maq. EXT: CLI01.2	
				Unitat: CLI02.3 Marca: MITSUBISHI ELECTRIC Model: MSZ-HR25VF Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 2,5 KW Ubicació: P0 – Despatx Vinculada a maq. EXT: CLI01.3	
Split unitat exterior afectat pel RITE fred calor					

Nom Espai			Codi Espai		
Nom Subistema					
Nom Element Manteniment					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
				Unitat: CLI01.3 Marca: MITSUBISHI ELECTRIC Model: MSZ-HR25VF Tipus: Paret Sistema: R410A; 1x1 Pot. frigorífica: 2,5 KW Ubicació: ??? Vinculada a maq. EXT: CLI02.3	
DIPUTACIO TARRAGONA > MNT INVENTARI v.2 > BASE - Terres de l'Ebre > Oficina Ulldesona			C-003		
Nom Subistema					
Protecció contra incendis					
Nom Element Manteniment					
Extintor manual d'anhidrid carbònic					
Element Inventariat	Ut.	Codi Inventari	Espai	Fitxa Tècnica	
Extintor manual d'anhidrid carbònic	1.00	IEX01	Oficina Ulldesona	Capacitat: 2 Kg.	