

Lot 1. Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de la climatització dels edificis de la Biblioteca de Catalunya. Any 2023 Abril-Desembre.

Annex A: RELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I SISTEMES

Annex A: RELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I SISTEMES

Índex:

C/ HOSPITAL, 56

1. OFICINES I DIPÒSITS
2. SALES DE LECTURA
3. EDIFICI GARDUNYA

C/ VILLARROEL, 91

4. EDIFICI VILLARROEL



Denominació centre:
Adreça:
Localitat:
Ús:
Superfície:

BIBLIOTECA DE CATALUNYA
HOSPITAL, 56
BARCELONA
Públic, oficines i magatzem
11.000,00 m²

1. OFICINES I DIPÒSITS – C/ Hospital, 56

Unitats	Descripció	Marca	Model	Núm Sèrie	Any			CE	Ubicació	Foto	Característiques
					Fabricació	Alta	Baixa				
1	Bomba de Calor Magatzem Gravats/Fonoteca	Climaveneta	HRN 0202	B43147A024		16/10/97		SI	Sala de Màquines	020 i 021	Evaporador amb bateria de calor elèctrica 21,6KW potència elèctrica instal·lada, 51,40KW potència refrigeració, 56,70KW potència calefacció
1	Climatitzador SERVOClima	SERVOClima	CTA-12			16/10/97		SI	Altell despatx manteniment	020	12.000m3/h
-	Conductes i reixes ventilació magatzem Gravats/Fonoteca i Sala exposicions (PB)								Magatzem (PB) Gravats/Fonoteca i Sala Exposicions	051	
2	Comportes motoritzades control ventilació Sala d'exposicions (PB)								Magatzem intermig Sala d'exposicions amb magatzem Gravats/Fonoteca (PB)	052	
1	Bomba de recirculació	GRUNDFOS				16/10/97		SI	Sala de màquines	021	
2	Unitats refredadores 4 tubs 1 i 2	Climaveneta	WRR-401	06.41.5C.014/A 06.41.5C.013/B		14/04/97		SI	Sala de màquines	022 i 023	95,5 KW potència frigorífica
2	Bombes de Calor 1 i 2	Climaveneta	WRAN-802	09.57.5C.077/A 09.57.5C.077/B		14/04/97		SI	Sala de màquines	024 i 025	195 KW potència frigorífica 226 KW potència calorífica
1	Humidificador	France Air	CRH40			14/04/97		SI	Sala de màquines	026	
1	Climatitzador CL2 amb recuperador entàlpic	Koolair	NB-18/E		03/1996	14/04/97		SI	Sala de màquines	027	Ref.80.988/Normabloc
1	Conjunt vàlvules 3 vies, Tea's, claus pas, sondes, etc. Climatitzador CL2	Staefa	Diversos			14/04/97		SI	Sala de màquines	029	
1	Conjunt 3 bombes de Recirculació d'aigua calenta circuit dipòsits (B2.1, B2.2 i B2.3), amb Tea's, sondes i claus de pas, etc.	Sedical Staefa	SIP 65/130-2.7			14/04/97		SI	Sala de màquines	030	
1	Conjunt claus pas, manòmetres, vàlvules antiretorn, etc. ompliment aigua freda/calenta climatització dipòsits.					14/04/97		SI	Sala de màquines	031	
1	Conjunt 3 bombes de recirculació d'aigua freda circuit dipòsits (B1.1, B1.2 i B1.3), amb Tea's, sondes i claus de pas, etc.	Wilo Sedical Staefa	W090110-2-F188L SIP 50/160-1.3			14/04/97		SI	Sala de màquines	032	

2	Vasos expansió	Sedical	Maxivarem MP 200l			14/04/97		SI	Sala de màquines	033	
1	Dipòsit amb sistema de control descalcificació aigua d'ompliment de circuit aigua dipòsits					14/04/97			Sala de màquines	033	
1	Dipòsit mescla aigua freda dipòsits	Aldingás	Aldin AR1000					SI	Sala de màquines	034	1000 litres.
1	Conjunt bescanviador plaques circuit aigua calenta dipòsits, amb vàlvula 3 vies, claus de pas, sonda, etc.	Cetetherm Staefa	CT210-MP			14/04/97		SI	Sala de màquines	035	108 Mcal/h
1	Bomba circuit bescanviador de plaques (B4) de Bombes de calor oficines i sales de lectura. Circuit ompliment aigua circuit oficines i Sales de lectura.	Sedical	SAP 50/12			14/04/97		SI	Sala de màquines	036	
1	Conjunt 4 bombes de recirculació (B5.1, B5.2, B6.1 i B6.2) aigua Oficines i Sales de Lectura, amb claus de pas, antiretorn, manòmetres, Tea's, sondes, etc.	Sedical Staefa	SIP 65/130-4.3 SIP 50/12	1995		14/04/97		SI	Sala de màquines	037	Sales Lectura 5.1 i 5.2 Oficines 6.1 i 6.2
1	Conjunt 3 bombes de recirculació (B3.1, B3.2 i B3.3) aigua Bombes de Calor nº1 i nº2, amb claus de pas, antiretorn, manòmetres, Tea's,	Sedical Staefa	SAP 65/11			14/04/97		SI	Sala de màquines	038	
1	Conjunt bescanviadors plaques circuit Bombes de Calor 1 i 2, vàlvula 3 vies, Tea, claus,....	Cetetherm Staefa	CT210-MP			14/04/97		SI	Sala de màquines	039	108 Mcal/h
1	Vas expansió Circuit Bombes de Calor 1 i 2	Sedical	Maxivarem MP 200l			14/04/97		SI	Sala de màquines	040	
1	Ionitzador d'aire Dipòsits de llibres	Ionair	Controller ICE – A2000 Induct modul IMG-E-8	0262				SI	Sala de màquines	041	
91	Comportes tallafocs conductes aire condicionat dipòsits					14/04/97		SI	Plantes soterrànies magatzems	042	
27	Conjunt Fan-coils dipòsits llibres, amb vàlvules 3 vies de fred i calor, claus de pas, etc...	Ecoventil	TEF-1200-2V-3R+1R			14/04/97		SI	Sala de màquines	043	9000 m³ aire 3.450 Frig/h 4.300 Kcal/h

8	Conjunt vàlvules Tea regulació muntants verticals passadissos dipòsits					14/04/97		SI	Sala de màquines	044	
-	Instal·lació general conductes aïllats per magatzems i oficines					14/04/97		SI	Edifici Oficines i Magatzem	045	
2	Ventiladors sobrepressió escales i vestíbuls emergència	Termovent	Tume - 1			14/04/97		SI	Sala de màquines	028	1/6 CV
3	Ventiladors sobrepressió escales, extracció aire, ventilació i impulsó aire. (VE2, VE3, VE4 i VE5)	Termovent	Tume - 3 TUE-10			14/04/97		SI	Sala Instal·lacions Planta -2	046	1/3 CV 3 CV
1	Fan-coil							SI	zona treball Direcció falç sostre despatx Coordinació General (P3) Direcció	049	
1	Conjunt conductes i reixes de ventilació climatització oficines					14/04/97		SI	Zones treball (PB, P1, P2 i P3) edifici oficines	050	
16	Fan-coils	Ecoventil Technivel	5 ud. TEF-200-3V-3R 9 ud. TEF-300-3V-3R 1 ud. TEF-300-3V-3R-1R			14/04/97		SI	Edifici oficines despatxos (PB, P1, P2 i P3) edifici oficines	047	1.835 Frig/h 2.350 Frig/h 1.800 Frig/h 2.360 Frig/h
4	Fan-coils zones treball	Ecoventil	TEF-1200-2V-3R			14/04/97		SI	Pati instal·lacions oficines (PB, P1, P2 i P3)	048	3.450 Frig/h
1	Fan-coil	Ecoventil	TEF-1200-2H-3R			14/04/97		SI	Falç sostre avantsala passarel·la P2 edifici oficines		3.450 Frig/h
1	Splits	Toshiba	RAS-M14GAV-E RAS-M13SKV-E RAS-M10SKV-E					SI	Despatx i taller manteniment, Altell Manteniment	017,018 i 019	2x1



017 Taller manteniment



018 Despatx manteniment



019 Condensadora fotos 017 i 018



020 Evaporador amb bateria calor Magatzem Fonoteca



021 Bomba de calor magatzem fonoteca



022 Unitat Refredadora n° 1 dipòsits



023 Unitat Refredadora n° 2 dipòsits



024 Bomba de Calor n° 1 Oficines i Sales Lectura



025 Bomba de Calor n° 2 Oficines i Sales Lectura



026 Humidificador france AIR CRH40



027 Climatitzador amb recuperador entàlpic CL2



028 Ventilador sobrepressió escales



029 Vàlvules 3 vies, claus pas, sondes CL2



030 Bombes recirculació B2.1, B2.2 i B2.3



031 Ompliment aigua freda/calenta dipòsits



032 Bombes recirculació B1.1, B1.2 i B1.3



033 Vasos expansió i descalcificador



034 Dipòsit mescla aigua freda dipòsits



035 Intercanviador plaques i vàlvula 3 vies



036 Bomba intercanviador i ompliment Bombes calor



037 Bombes recirculació oficines i S. Lect.



038 Bombes recirculació Bombes Calor n°1 i n°2



039 Bescanviador plaques Bombes Calor



040 Vas expansió Bombes Calor



041 Ionitzador d'aire



042 Comportes tallafocs conductes



043 Fan-coils dipòsits llibres



044 Vàlvules Tea muntants verticals



045 Exemple conductes aïllats



046 Caixes ventilació



047 Fan-coils edifici oficines



048 Fan-coils zones treball edifici oficines



049 Fan-coil falç sostre zona treball Direcció



050 Conductes i reixes Direcció



051 Reixes magatzem Gravats/Fonoteca



052 Comportes Sala exposicions

2. SALES DE LECTURA – Hospital, 56

Unitats	Descripció	Marca	Model	Núm Sèrie	Any			CE	Ubicació	Foto	Característiques
					Fabricació	Alta	Baixa				
11	Fan-coils								Sala de Lectura de Reserva	053	
1	Cortina aire	FranceAIR	FINESSE 1500 E E-CTRL 1.0	00219888	27/03/2008			SI	Moble blau accés Sala de Lectura general	054 i 055	Comandament dintre de moble blau accés Sala de Lectura General
14	Fan-coils								Sota altells Sala de Lectura general	056	
3	Fan-coils	Daikin	FWV67AVE						Vestuaris altell Sala de Llevant	057	
4	Fan-coils	Daikin	FWV37AVE						Àrea de Difusió i altell àrea de Difusió	058	2 ud. en àrea de Difusió 2 ud. En altell àrea de Difusió
1	Split	Mitsubishi Elèctric	MSZ-GB50VA MUZ-GB50VA	70144465 8006973	03/2007				Àrea de Difusió	059 i 064	5 Kw Fred 5,8 Kw calor
1	Split	Mitsubishi Elèctric	MSZ-GB50VA MUZ-GB50VA	7014457 8004594	03/2007				Altell Àrea de Difusió	060 i 065	5 Kw Fred 5,8 Kw calor
2	Split	Hitachi	RPK-4.0FSN2M RAS-4HVNCE	UAB44841 UAB44832 4J377575 4JE77599	2012			SI	Sala Servidors ATI	120 , 121, 129 i 130	1X1 Gas R410A
2	Splits	Toshiba	RAV-SM806KRT-E RAV-SM803AT-E	32900406 32900398 308P0663	2013			SI	Sala Treball ATI	122, 123, 124 i 127	1x1 Gas R410A 6,5 Kw Potència frigorífica 8,6 Kw Potència calorífica
1	Split	Toshiba	RAS-M13SKV-E RAS-M16SKV-E RAS-3M26GAV-E	73200347 82200284 712N0342				SI	Consergeria i Consignes consergeria	125, 126 i 128	2X1 Gas R410A 6,8 Kw Potència frigorífica 8,3 Kw Potència calorífica
36	Extractors defumatge Sales de Lectura	Soler i Palau	CTHT/418-225		2007				Teulada Sales de Lectura i Sala de Lectura de Reserva	063	Extractors de defumatge de doble velocitat 400°C EN 12101/2002



053 Fan-coils Sala de Reserva



054 Cortina aire accés Sales Lectura



055 Comandament cortina aire



056 Fan-coils Sales Lectura general



057 Fan-coils Vestuaris Sales Lectura



058 Fan-coils Àrea de Difusió



059 Split accés Àrea de Difusió



060 Split altell Àrea de Difusió



063 Extractors defumatge Sales Lectura



120 Sala Servidors ATI costat dret



121 Sala Servidors ATI costat esquerre



122 Sala Treball ATI al costat Sala de Servidors



123 Sala Treball ATI accés



124 Condensadora corresponent amb foto 123



125 Consignes Consergeria



126 Consergeria



127 Condensadora corresponent amb foto 122



128 Condensadora corresponent amb fotos 125 i 126



129 Condensadora corresponent amb foto 120



130 Condensadora corresponent amb foto 121

3. EDIFICI GARDUNYA – Hospital, 56

Unitats	Descripció	Marca	Model	Núm Sèrie	An			CE	Ubicació	Fot os	Característiques
					Fabricació	Alta	Baixa				
1	Splits	Mitsubishi Electric	MXA-3A54VA MSZ-GC25VA MSZ-GC25VA MSZ-GC25VA					SI	P3 Antic taller, despatx i zona interior de restauració, Altell Lavabos Música	001, 002, 003, 011	3 x 1 Gas R410A 5,4 Kw Potència refrigeració 6,8 Ke Potència calefacció
1	Splits	Mitsubishi Electric	MXZ-2A52VA MSZ-GC25VA MSZ-GC35VA					SI	P3 Arxiu costat Sala Felip Pedrell i Sala Piano costat Sala Felip Pedrell, Altell Lavabos Música	004, 006, 015	2 x 1 4,0 Kw Potència refrigeració 4,5 Kw Potència calefacció
1	Split	MundoClima	MUSTR-18-H6					SI	P3 Sala Felip Pedrell, Altell Lavabos	005, 013	1 x 1 sostre 5,28 Kw Potència frigorífica 5,67 Kw Potència calorífica
1	Split	Mitsubishi Electric	MUZ-GC35VA MSZ-GC35VA					SI	P3 Sala Piano costat Música, Altell Lavabos Música	007, 016	1 x 1 amb bomba de condensats 3,5 Kw Potència frigorífica 4,0 Kw Potència calorífica
1	Split	Panasonic	CU-W18CKP5 CS-W18CKP					SI	P3 Música costat escala La Caritat, Altell Lavabos Música	008, 010	1 x 1 Gas R410A 5,3 Kw Potència frigorífica 5,55 Kw Potència calorífica

1	Split	MundoClima	MUPR-12-H6					SI	P3 Música costat entrada, Altell Lavabos Música	009, 013	1 x 1 Gas R410A 3,51 Kw Potència frigorífica 3,81 Kw Potència calorífica
1	Split	Panasonic	CU-A24ATPT5	0737800097	2002				P3 Oficina Manuscrits	098 i 106	1x1 Gas R22 6 Kw Potència frigorífica 6 KW Potència calorífica
1	Split	Panasonic	CS-RE12HKE	746682122	04/2008				P3 Despatx Cap Manuscrits	104 i 105	1x1 Gas R410A 3,5 Kw Potència frigorífica 4,25 Kw Potència calorífica
1	Split	Panasonic	CS-E12GFEW CU-E12GFE-1	7445601724 7546000355	11/2007 11/2008			SI	P3 Sala Josep Trueta Manuscrits	107 i 108	1x1 Gas R410A 3,5 lw Potència frigorífica 4,8 Kw Potència calorífica
1	Split	Panasonic	CS-RE24JKE CU-RE24JKE	7483600451 7566600713	2009			SI	P3 Accés Sala Torres Amat	109 i 112	1x1 Gas R410A 6,8 Kw Potència frigorífica 8,6 Kw Potència calorífica
1	Split	Panasonic	CS-RE24JKE CU-RE24JKE	7483600446 7566600712	2009			SI	P3 Interior Sala Torres Amat	110 i 111	1x1 Gas R410A 6,8 Kw Potència frigorífica 8,6 Kw Potència calorífica
1	Split	AUX	ASW-18-QC	B33536589906N00206	2017			SI	P3 Accés Compactus de Música	113 i 115	1X1 Gas R410A 5,1Kw Potència frigorífica 5,4Kw Potència calorífica
1	Split	Panasonic							P3 Interior Compactus de Música	114 i 116	1x1 Sostre
1	Split	MundoClima						SI	P2 Accés Sala Cervantina	066 i 068	1x1 Gas R410A 3,1 Kw Potència frigorífica
1	Split	MundoClima						SI	P2 Sala Cervantina	067 i 069	1x1 Gas R410A 4 Kw Potència frigorífica
1	Split	Panasonic	CU-2400TE	0516501081	1992				P2 Magatzem Gravats	070 i 071	1x1 Suelo R22
1	Split	Mundoclima	MUSTR-18-H6	2402138860168080160072 2402138860268060150059				SI	P2 Magatzem Gravats	072 i 073	1x1 Suelo R410A 5,27 Kw Potència frigorífica 5,56 Kw Potència calorífica
1	Split	Mundoclima	MUPR-12-HA5	B29976197301N00540 A17486197301W0084	2016			SI	P2 Despatx magatzem gravats	074 i 075	1x1 R410A 3,5 Kw Potència frigorífica 3,5 Kw Potència calorífica

1	Split	Panasonic	CS-W24CKE CU-W24CKE	0370503405	2004			SI	P2 Sala Prat de la Riba dreta	076 i 077	1x1 R410A 7,3 Kw Potència frigorífica 7,72 Kw Potència calorífica
1	Split	Fujitsu	AOYG18KLCA ASYG18KLCA	E008179 E019433	04/2020			SI	P2 Sala Prat de la Riba esquerra	078 i 079	1x1 Gas R32 Potència Frigorífica 5,2 Kw Potència Calorífica 6,3 Kw
1	Split	Mundoclima	MUPR-18-H5A	B29985373604N00737	12/2015			SI	P2 Oficines Reserva Impresa	082 i 083	1x1 R410A Potència Frigorífica 5,1 Kw Potència Calorífica 5,35 Kw
1	Split	Hitachi	RAK- DJ50PHAE RAC- DJ50PHAE	004593 004523	09/2020			SI	P2 Oficines Gravats	084 i 085	1x1 R32 Potència Frigorífica 5 Kw Potència Calorífica 6 Kw
1	Split	Mundoclima	MUPR-18-H5A	B29986147104N00507	05/2016			SI	P2 Magatzem costat lavabos	086 i 087	1x1 R410A Potència Frigorífica 5,1 Kw Potència Calorífica 5,35 Kw
01	Split	Mundoclima	MUPR-18-H5A	B29986340701N00340	09/2016			SI	P2 Grans Folis costat esquerra	088 i 089	1x1 R410A Potència Frigorífica 5,1 Kw Potència Calorífica 5,35 Kw
01	Split	Mundoclima	MUPR-18-H5A					SI	P2 Grans Folis costat dreta	090 i 091	1x1 R410A Potència Frigorífica 5,1 Kw Potència Calorífica 5,35 Kw
01	Split	Panasonic	FCW 30'04 FCWU 30'04						P2 Magatzem material costat menjador	092 i 093	1x1 Potència frigorífica 2,0 Kw Potència calorífica 3,5 Kw
01	Split	Mundoclima	MUPR-18-H6	2403266060374190150171				SI	P2 Menjador	094 i 095	1x1 Gas R410A Potència frigorífica 5,27 Kw Potència calorífica 5,57 Kw
01	Splits	Mitsubishi Elèctric	MSZ-35VA MSZ-GC35VA	7076332 7050001	2007			SI	P2 Oficina Digitalització	096, 099 i 100	2x1 Gas R410A
01	Split	Mitsubishi Elèctric	MSZ-GC35VA MXZ-GC35VA						P2 Zona interior oficina Digitalització	097 i 101	1x1 3,5 Kw Potència frigorífica 4,0 Kw Potència calorífica
01	Split	Mr. Slim Mitsubishi Elèctric	PKA-RP..FAL PUHZ- RP..VHA					SI	P2 Sala personal extern Digitalització	102 i 103	1x1 Gas R410A
1	Split	Mitsubishi Electric	MSZ-GC35VA MUZ-GC35VA	7007982	01/2007			SI	P1 Sala Aguiló avantsala Compactus	080 i 081	1x1 R410A 3,5 Kw Potència frigorífica 4,0 Kw Potència calorífica

1	Split	Toshiba	RAV-SM802KRT-E	72600209 72800616				SI	PB Sala de la Caritat	117, 118 i 119	2x1 Gas R410A 6,7 Kw Potència frigorífica 9,0 Kw Potència calefacció
---	-------	---------	----------------	----------------------	--	--	--	----	-----------------------	----------------	--



001 antic taller restauració P3 Gardunya



002 antic despatx restauració P3 Gardunya



003 zona interior costat espai revelat fotogràfic



004 Arxiu costat sala Felip Pedrell p3 Gardunya



005 Sala Felip Pedrell p3 Gardunya




006 Sala Piano costat sala Felip Pedrell p3 Gardunya



007 Sala Piano sobre porta Musica p3 Gardunya



008 Música costat entrada p3 Gardunya



009 Musica costat escala La Caritat p3 Gardunya



010 Condensadora corresponent amb foto 008



011 Condensadora corresponent amb fotos 001 002 i 003



013 - Condensadora corresponent amb foto 005



014 Condensadora corresponent amb foto 009



015 Condensadora corresponent amb fotos 004 i 006



016 Condensadora corresponent amb foto 007



066 Accés Sala Cervantina



067 Interior Sala Cervantina



068 Condensadora corresponent a foto 066



069 Condensadora corresponent amb foto 067



070 Magatzem gravats Esquerra



071 Condensadora corresponent amb foto 070



072 Magatzem gravats dreta



073 Condensadora corresponent amb foto 072



074 Despatx magatzem gravats



075 Condensadora corresponent amb foto 074



076 Sala Prat de la Riba dreta



077 Condensadora corresponent amb foto 077



078 Sala Prat de la Riba Esquerra



079 Condensadora corresponent amb foto 078



080 Condensadora corresponent amb foto 081



081 Magatzem P1 Sala Aguiló avantsala compactus



082 Oficina Reserva Impresa



083 Condensadora corresponent amb foto 082



084 Oficina Gravats



085 Condensadora corresponent amb foto 084



086 Magatzem costat lavabo oficina Gravats



087 Condensadora corresponent amb foto 086



088 Grans Folis costat Esquerra



089 Condensadora corresponent amb foto 088



090 Grans Folis costat dreta



091 Condensadora corresponent amb foto 090



092 Magatzem material oficina costat menjador



093 Condensadora corresponent amb foto 092



094 Menjador



095 Condensadora corresponent amb foto 094



096 Condensadora corresponent a fotos 099 i 100



097 Condensadora corresponent amb foto 101



098 Condensadora Oficina Manuscrits



099 Accés oficina Digitalització



100 Oficina Digitalització



101 Oficina interior Digitalització



102 Sala Externs Digitalització



103 Condensadora sala Externs Digitalització



104 Condensadora despatx Manuscrits



105 Despatx Manuscrits



106 Oficina Manuscrits



107 Sala Josep Trueta Manuscrits



108 Condensadora Sala Josep Trueta Manuscrits



109 Accés Sala Torres Amat



110 Interior Sala Torres Amat



111 Condensadora Interior Sala Torres Amat



112 Condensadora Accés Sala Torres Amat



113 Accés Magatzem Compactus de Música



114 Interior Magatzem Compactus de Música



115 Condensadora Accés Mag. Compactus Música



116 Condensadora Interior Mag. Compactus Música



117 Sala de La Caritat esquerra



118 Sala de La Caritat dreta



119 Condensadora Sala de La Caritat



Denominació centre:

BIBLIOTECA DE CATALUNYA

Adreça:

VILLARROEL, 91

Localitat:

BARCELONA

Ús:

Oficines i magatzem

Superfície:

3.600,00 m²

4. EDIFICI VILLARROEL – Villarroel, 91

Unitats	Descripció	Marca	Model	Núm Sèrie	Any			CE	Ubicació	Fotos	Característiques
					Fabricació	Alta	Baixa				
1	Split	Mitsubishi Elèctric	MSZ-GC25VA MUZ-GC25VA	7052123				SI	Planta Baixa Consergeria	V021	1x1 Gas R410A Potència frigorífica 2,5 Kw Potència calorífica 3,2 Kw
1	Split	Mitsubishi Elèctric	MSZ-GC35VA MXZ-4A71VA	7020536	2004			SI	Planta Baixa Dipòsit Legal	V005 i V006	3x1 Gas R410A Potència frigorífica 7,1 Kw Potència calorífica 8,6 Kw
1	Split	Mitsubishi elèctric	MSC-A12YV MUH-A12YV	4118401 4028023	2004			SI	Planta Baixa Material Menor	V007 i V008	1x1 Gas R410A Potència frigorífica 3,5 Kw Potència calorífica 3,9 Kw
1	Split	Panasonic	CS-E12CKP CS-E12CKP CU-E12CKP5	0358359447 0757162009 7052123				SI	Planta Baixa Adquisicions	V001 i V002	2X1 Gas R410A Potència frigorífica 3,45 Kw Potència calorífica 4,8 Kw
2	Split	Panasonic	CS-RE18JKE-1 CU-RE18JKE-1						P1ª Taller d'enquadernació	V011 i V012	1X1 Gas R410A Potència frigorífica 5 Kw Potència calorífica 5,8 Kw
1	Split	Mitsubishi elèctric	MSC-GA35VB MXZ-A18WV						P1ª Sala de reunions	V023 i V024	2x1 Potència frigorífica 5,4 Kw Potència calorífica 6,6 Kw
1	Split	Mitsubishi elèctric	MSC-GA25VA MUH-GA25VB						P1ª Hemeroteca zona subaltern	V029 i V030	1X1 Potència frigorífica 2,66 Kw Potència calorífica 3 Kw
1	Split	Mitsubishi elèctric	MSZ-FA25VA MUZ-FA25VA	6002929 3001247	2006				P1ª Hemeroteca zona Direcció	V027 i V028	1x1 Potència frigorífica 2,5 Kw Potència calorífica 3,2 Kw
1	Split	Panasonic	CS-W24CKP CU-W24CKP5						P1ª Hemeroteca Sala general	V031 i V032	1x1 Potència frigorífica 7,03 Kw Potència calorífica 7,72 Kw
2	Split	Panasonic	71T32JP CU71C52HP						P1ª Passadís	V025 i V026	1x1
3	Split	Panasonic	PCA-RP71GA PUHZ-P71VHA2						P1ª Coleccions Generals	V003 i V004	1x1 Potència frigorífica 8,04 Kw Potència calorífica 9,74 Kw

1	Split	Fujitsu General	ASHA12LACM AOH24USBV2						P2ª Restauració Sala general	V018, V019 i V020	2x1 Potència frigorífica 7 Kw Potència calorífica 7 Kw
1	Split	Fujitsu General	ASYG12LLCE AOYG12LLCE		2017				P2ª Restauració Despatx	V017 i V034	1x1 Potència frigorífica 3,4 Kw Potència calorífica 4 Kw
1	Split	General	ASH12UMBD AOH24LMAM2						P2ª Normalització	V013 i V014	3x1 Potència frigorífica 5,8 Kw Potència calorífica 6,4 Kw
1	Split	Panasonic	CS-E24DKE CU-V12DKE	0399000107 7251305043	2005				P2ª Menjador	V015 i V016	1X1 R410A Potència frigorífica 3,68 Kw
1	Split	Panasonic	CS-E24DKE CU-V12DKE		2005				P2ª Informàtica	V016 i V022	1X1 R410A Potència frigorífica 3,68 Kw
1	Split	General	ASH12UMBD AOH24VSBV2						P2ª Sala Gran	V033 i V014	3x1 Potència frigorífica 7 Kw Potència calorífica 8,2 Kw
1	Split	General	ASH12UMBD AOH24VSBV2						P2ª Sala Gran	V033 i V014	2x1 Potència frigorífica 7 Kw Potència calorífica 8,2 Kw
1	Split	Panasonic	CS-E24DKE CU-E24DKE	0399000107 0785600193	2005				P3ª Sala Polivalent	V009 i V010	1x1 R410A Potència frigorífica 6,8 Kw Potència calorífica 8,6 Kw



V001 PB Adquisicions



V002 Condensadores PB Adquisicions



V003 P1 Condensadora Col·leccions Generals



V004 P1 Col·leccions Generals



V005 PB Dipòsit Legal



V006 Condensadora PB Dipòsit Legal



V007 Condensadora PB Material Menor



V008 PB Material Menor



V009 P3 Sala Polivalent



V010 Condensadora Sala Polivalent



V011 Condensadora P1 Enquadernació



V012 P1 Enquadernació



V013 P2 Normalització



V014 Condensadora Normalització i catalogació



V015 Condensadora P2 Menjador



V016 P2 Menjador



V017 P2 Despatx Restauració



V018 P2 Sala Gran Restauració



V019 P2 Sala Gran Restauració



V020 Condensadora P2 Sala Gran Restauració



V021 PB consergeria



V022 Condensador P2 Informàtica



V023 P1 Sala de Reunions



V024 P1 Condensadora Sala Reunions



V025 P1 Condensadora Passadís



V026 P1 Passadís



V027 P1 Condensadora Directora Hemeroteca



V028 P1 Directora Hemeroteca



V029 P1 Condensadora Despatx Hemeroteca



V030 P1 Despatx Hemeroteca



V031 P1 Condensadora Hemeroteca



V032 P1 Hemeroteca



V033 P2 Catalogació



V034 P2 Condensadora Despatx Restauració