



Data Realització: 13/08/2015
Ultima Actualització:

Adreça de l'edifici:	Ctra. N-II, km. 639,5 (Edifici Mercat de les flors)
Població i CP:	Vilassar de Mar 08340
Telèfon:	937540390
Superfície Construïda:	
Cost de l'obra del Projecte:	
Data redacció del Projecte:	
Data execució de l'obra:	
Règim propietat:	

Antecedents:

Elements estructurals:

ELECTRICITAT	Potència Contractada:	8,8 kw IV polos	Potència Instal·lada :	kw
	Descripció: La instal·lació elèctrica esta composta per un quadre elèctric general de protecció i distribució. Aquest quadre no compleix ni la normativa actual i les mesures de seguretat. S'adjunta com annex 01 l'esquema unifilar de la instal·lació elèctrica.			
	Enllumenat: Il·luminaries instal·lades en tot l'edifici: - 38 lluminàries tipus pantalla de fluorescents de 4x36W - 18 lluminàries tipus fluorescent de 4x18W. - 5 lluminàries tipus downlight de 2x36W. - 4 lluminàries tipus emergència. En el recorreguts d'evacuació han d'haver-hi les il·luminaries d'emergència pertinents, per tal de complir la normativa vigent.			
CLIMA	Climatització: La instal·lació de climatització esta composta per els següents equips: - 1 equip de climatització tipus compacte , de la casa Hitecsa, el gas instal·lat és R-22, model CCVB-2002.			
	Ventilació: La instal·lació de ventilació esta composta per els següents equips: - 1 extractor en fals sostre de agents rurals, de la casa Soler i Palau.			
VEU DADES	Rack:			
	Cablejat tipus :			
	Centraleta:			
AIGUA	Fontaneria:			
	Producció ACS :			
	Sanejament:			
ALARMA	Alarma Incendis :			
	Detectors :			
	Extinció d'incendis:			
	Alarma Intrusió:			
	Detectors :			

OBSERVACIONS	
--------------	--

ESQUEMES UNIFILARS

EMISSA MANTENEDORA EIDOLDA JARROLDRA S.L.	ECO CLIMA	DE DISEÑO VOLASQUE JE MAR ID: MANTENED	INDICACION CITA: N-2. EN CANTOS ORIENTAT DE LES FIDRES	PLANO EIDOLDA JARROLDRA
---	-------------------------	--	--	---

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona
Téléfon: 93 304 67 00 ext. 16658-16765-16309-16600
Fax: 93 304 67 05

DOSSIER FOTOGRÀFIC DE INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES



Pantalles de fluorescents i llum d'emergència



Quadre general de distribució i protecció



Interruptor general i mal estat del mateix

**DOSSIER FOTOGRÀFIC DE INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ,
CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ**



Equip de climatització CCVB-2002, tipus conductes, de la casa Hitecsa



Placa de característiques de la unitat exterior de conductes



Alt deteriorament de la carcassa de la màquina exterior