

ANNEX. 3.- LA EDAR

A títol informatiu es presenta una relació / esquema no exhaustius de la instal·lació de la EDAR, que es posa a disposició dels licitadors per al seu reconeixement prèvia visita concertada amb el Consorci.

Igualment a títol informatiu es presenta una relació orientativa dels materials, elements, equips, aparells i recanvis adscrits al servei i propietat de l'Administració actuant.



CCB Serveis Mediambientals, SAU

Avinguda Sant Julià, 241 • Polígon. Ind. Congost • 08403 GRANOLLERS • CIF A-60618923
Tel.: 93 840 52 70 • Fax : 93 849 88 42 • a/e: ccb@besos-tordera.cat • www.besos-tordera.cat

Cod.Equip	Descripció	Cod.Etapa	Fabricant	Model	Num. Serie	Potencia
18AF-201	AEROFLOT 1	SCPT1	R&O DE POLLUTION	F315J		
18AF-202	AEROFLOT 2	SCPT1	R&O DE POLLUTION	F315J		
18AF-203	AEROFLOT 3	SCPT2	R&O DE POLLUTION	F315J		
18AF-204	AEROFLOT 4	SCPT2	R&O DE POLLUTION	F315J		
18SS-301A	AGITADOR 1 LICOR MESCLA	SCB1	FLYGT ITT	TR-4410		
18SS-301B	AGITADOR 2 LICOR MESCLA	SCB1	FLYGT ITT	TR-4410		
18SS-301C	AGITADOR 3 LICOR MESCLA	SCB2	FLYGT ITT	TR-4410		
18SS-301D	AGITADOR 4 LICOR MESCLA	SCB2	FLYGT ITT	TR-4410		
18SS-401	AGITADOR SOBRENEDANTS	SCDE	FLYGT ITT			
18EAC-001	AIRE ACONDICIONAT 1	SCED0	Sin Asignar	ABG		
18EAC-002	AIRE ACONDICIONAT 2	SCED0	Sin Asignar	ABG		
18EAC-003	AIRE ACONDICIONAT 3	SCED0	Sin Asignar	ABG		
18EAC-101	AIRE ACONDICIONAT CCM PRINCIPAL	SCOC	Sin Asignar	ABG		
18EAC-201	AIRE CONDICIONAT CCMS 1	SCOC	Sin Asignar	ASD/12U		
18EAC-202	AIRE CONDICIONAT CCMS 2	SCOC	Sin Asignar	ASD/12U		
18ANFP-001	ANALITZADOR FOSFOR	SCOS	Sin Asignar			
18AE-301	ARRENCADORS DUES VEL BUFADORS 1	SCB	Sin Asignar	MCD 3000		
18AE-302	ARRENCADORS DUES VEL BUFADORS 2	SCB	Sin Asignar	MCD 3000		
18AE-303	ARRENCADORS DUES VEL BUFADORS 3	SCB	Sin Asignar	MCD 3000		
18AE-304	ARRENCADORS DUES VEL BUFADORS 4	SCB	Sin Asignar	MCD 3000		
18AE-305	ARRENCADORS DUES VEL BUFADORS 5	SCB	Sin Asignar	MCD 3000		
18BTC-101	BATERIA CONDENSADORS	SCIBT	Sin Asignar			
18CP-401A	BOMBA 1 AIGUA SERVEI	SCAS	Sin Asignar	CR15-05A		
18DPM-301A	BOMBA 1 ALUMINAT	SCOS	PROMINENT GUGAL, S.A.	GAMMA/L		
18SP-402A	BOMBA 1 EB INTERMIG	SCEL2	FLYGT ITT	DP-3102		
18TP-402A	BOMBA 1 FANGS DESHIDRATATS	SCDF1	WANGEN	HL50R 92,2		
18TP-403A	BOMBA 1 FANGS ESPESSITS	SCPF	Sin Asignar	KL30S 68,0		
18CP-402A	BOMBA 1 FANGS PRIMARI	SCDE	Sin Asignar	T-41-80-H-4		
18SP-301A	BOMBA 1 FLOTANTS	SCB1	FLYGT ITT	DP-3067		
18SP-401A	BOMBA 1 IMPULSIÓ AIGUA TRACTADA	SCAS	Sin Asignar			
18TP-404A	BOMBA 1 POLI	SCDF	Sin Asignar	KB20S 30,0 GG		0
18SP-403A	BOMBA 1 PURGA	SCPF1	FLYGT ITT	DP-3067		
18SP-302A	BOMBA 1 RECIRCULACIÓ	SCB	FLYGT ITT	DP-3102		
18CP-401B	BOMBA 2 AIGUA SERVEI	SCAS	Sin Asignar	CR15-05A		
18DPM-301B	BOMBA 2 ALUMINAT	SCOS	Sin Asignar	MEMDOS E/DX25	S76602-32-03	
18SP-402B	BOMBA 2 EB INTERMIG	SCEL2	FLYGT ITT	DP-3102		
18TP-402B	BOMBA 2 FANGS DESHIDRATATS	SCDF2	WANGEN	HL50R 92,2		
18TP-403B	BOMBA 2 FANGS ESPESSITS	SCPF	Sin Asignar	KL30S 68,0		
18CP-402B	BOMBA 2 FANGS PRIMARI	SCDE	Sin Asignar	T-41-80-H-4		
18SP-301B	BOMBA 2 FLOTANTS	SCB2	FLYGT ITT	DP-3067		
18SP-401B	BOMBA 2 IMPULSIÓ AIGUA TRACTADA	SCAS	Sin Asignar			
18TP-404B	BOMBA 2 POLI	SCDF	Sin Asignar	KB20S 30,0 GG		
18SP-403B	BOMBA 2 PURGA	SCFP2	FLYGT ITT	DP-3067		
18SP-302B	BOMBA 2 RECIRCULACIÓ	SCB	FLYGT ITT	DP-3102		
18SP-402C	BOMBA 3 EB INTERMIG	SCEL2	FLYGT ITT	DP-3102		
18TP-403C	BOMBA 3 FANGS ESPESSITS	SCPF	Sin Asignar	KL30S 68,0		
18TP-404C	BOMBA 3 POLI	SCDF	Sin Asignar	KB20S 30,0 GG		
18SP-302C	BOMBA 3 RECIRCULACIÓ	SCB	FLYGT ITT	DP-3102		
18SP-402D	BOMBA 4 EB INTERMIG	SCEL2	FLYGT ITT	DP-3102		
18SP-402E	BOMBA 5 EB INTERMIG	SCEL2	FLYGT ITT	DP-3102		
18SP-404	BOMBA BUIDATGE	SCDE	FLYGT ITT			



CCB Serveis Mediambientals, SAU

Avinguda Sant Julià, 241 • Polígon. Ind. Congost • 08403 GRANOLLERS • CIF A-60618923
Tel.:93 840 52 70 • Fax :93 849 88 42 • a/e: ccb@besos-tordera.cat • www.besos-tordera.cat

Cod.Equip	Descripció	Cod.Etapa	Fabricant	Model	Num. Serie	Potencia
18TP-401	BOMBA CLOR	SCAS	Sin Asignar	AT AM2		
18CP-101	BOMBA DE BUIDAT	SCDR	Sin Asignar	SEV 65,65,22,2 50D		
18SP-102	BOMBA DE SORRES	SCDGR	Sin Asignar	TV 51-80 SO6 LB3B-2		
18SP-201	BOMBA DESSORRADORA	SCPT	Sin Asignar	AS0830		
18SP-405	BOMBA FLOTANTS PRIMARI	SCDE	FLYGT ITT			
18SP-101	BOMBA SOBRENEDANTS	SCDR	Sin Asignar	AS 0830 M13/4		
18SP-103	BOMBA SUB. CLASSIFIC.SORRES	SCDGR	Sin Asignar	AFP 0841 M15/4		0
18RB-301	BUFADOR 1	SCB	AERZEN IBERICA, S.A.	GM35S	779907	58
18RB-302	BUFADOR 2	SCB	AERZEN IBERICA, S.A.	GM35S	779905	58
18RB-303	BUFADOR 3	SCB	AERZEN IBERICA, S.A.	GM35S	780381	58
18RB-304	BUFADOR 4	SCB	AERZEN IBERICA, S.A.	GM35S	779895	58
18RB-305	BUFADOR 5	SCB	AERZEN IBERICA, S.A.	GM35S	780380	58
18FIT-301A	CABALÍMETRE 1 DE RECIRCULACIÓ DE FANGS	SCB1	Sin Asignar	PROMAG 30 F		
18FIT-301B	CABALÍMETRE 2 DE RECIRCULACIÓ DE FANGS	SCB2	Sin Asignar	PROMAG 30 F		
18FIT-201	CABALÍMETRE AIGUA BRUTA	SCPT	Sin Asignar	PROSONIC FMU 861		
18FIT-302	CABALÍMETRE AIGUA TRACTADA	SCOS	Sin Asignar	Promag 50W4H-UD0A1AC2AAAA		
18FIT-401A	CABALÍMETRE FANG DESHIDRATACIÓ 1	SCDF1	Sin Asignar	PROMAG 50		
18FIT-401B	CABALÍMETRE FANG DESHIDRATACIÓ 2	SCDF2	Sin Asignar	PROMAG 50		
18FIT-402A	CABALÍMETRE POLI DESHIDRATACIÓ 1	SCDF1	Sin Asignar	PROMAG 50		
18FIT-402B	CABALÍMETRE POLI DESHIDRATACIÓ 2	SCDF2	Sin Asignar	PROMAG 50		
18FIT-403A	CABALÍMETRE PURGA FANGS 1	SCPF	Sin Asignar	PROMAG 50 W		
18FIT-403B	CABALÍMETRE PURGA FANGS 2	SCPF	Sin Asignar	PROMAG 50 W		
18POP-001	CABRESTANT POU ENTRADA	SCEL	Sin Asignar			
18DAC-401	CALDERÍ	SCAS	Sin Asignar	500AMR		
18TPA-201	CARGOL ARQUÍMEDES 1	SCEL	Sin Asignar	CA90x1056		
18TPA-202	CARGOL ARQUÍMEDES 2	SCEL	Sin Asignar	CA90x1056		
18TPA-203	CARGOL ARQUÍMEDES 3	SCEL	Sin Asignar	CA90x1056		
18TT-201	CARGOL TRANSPORTADOR DESBAST	SCPT	Sin Asignar	SFCH/215		
18TT-202	CARRO ELEVADOR DESBAST GRUIXOS	SCPT	Sin Asignar			
18CCM-002	CCM PRETRACTAMENT	SCCCM	Sin Asignar	Cubicles		
18CCM-001	CCM PRINCIPAL	SCCCM	Sin Asignar			
18CCM-004	CCM SALA DESHIDRATACIÓ	SCCCM	Sin Asignar	Selectors		
18CCM-003	CCM TRACTAMENT SECUNDARI	SCCCM	Sin Asignar			
18CT-401	CENTRIFUGA 1	SCDF1	Sin Asignar	D3L	1921830	30
18CT-402	CENTRIFUGA 2	SCDF2	Sin Asignar	D3LLC 30 C HP	2878	0
18AS-201	CLASSIFICADOR DE SORRES	SCPT	Sin Asignar	U-270		
18SG-005A	COMPORTA 1 ENTRADA DESBAST DE FINS	SCPT	Sin Asignar	Manual		
18SG-002A	COMPORTA 1 FÍSIC QUÍMIC	SCEL2	Sin Asignar			
18SG-001A	COMPORTA 1 REPARTIMENT RECIRCULACIÓ/PURGA 1	SCPF1	Sin Asignar	Manual		
18SG-005C	COMPORTA 1 SORTIDA DESBAST DE FINS	SCPT	Sin Asignar	Manual		
18SG-005B	COMPORTA 2 ENTRADA DESBAST DE FINS	SCPT	Sin Asignar	Manual		
18SG-002B	COMPORTA 2 FÍSIC QUÍMIC	SCEL2	Sin Asignar			
18SG-001B	COMPORTA 2 REPARTIMENT RECIRCULACIÓ/PURGA 2	SCPF2	Sin Asignar	Manual		
18SG-005D	COMPORTA 2 SORTIDA DESBAST DE FINS	SCPT	Sin Asignar	Manual		
18SG-002C	COMPORTA 3 FÍSIC QUÍMIC	SCEL2	Sin Asignar			
18SG-002D	COMPORTA 4 FÍSIC QUÍMIC	SCEL5	Sin Asignar			
18SG-008	COMPORTA BUIDATGE ESPESSIDOR	SCPF	Sin Asignar			
18SG-006A	COMPORTA BY-PASS DESSORRADOR	SCPT	Sin Asignar	Manual		
18SGA-201	COMPORTA BY-PASS ENTRADA EDAR	SCEL	Sin Asignar			
18SGA-203	COMPORTA BY-PASS PLUJA A BIOLOGIC	SCB	Sin Asignar			
18SGA-202	COMPORTA BY-PASS SORTIDA RIU PLUJA	SCOS	Sin Asignar			



CCB Serveis Mediambientals, SAU

Avinguda Sant Julià, 241 • Polígon. Ind. Congost • 08403 GRANOLLERS • CIF A-60618923
Tel.:93 840 52 70 • Fax :93 849 88 42 • a/e: ccb@besos-tordera.cat • www.besos-tordera.cat

Cod.Equip	Descripció	Cod.Etapa	Fabricant	Model	Num. Serie	Potencia
18SG-004A	COMPORTA CARGOL ARQUIMEDES 1	SCPT	Sin Asignar	Manual		
18SG-004B	COMPORTA CARGOL ARQUIMEDES 2	SCPT	Sin Asignar	Manual		
18SG-004C	COMPORTA CARGOL ARQUIMEDES 3	SCPT	Sin Asignar	Manual		
18SG-007B	COMPORTA EB INTERMIG	SCPT	Sin Asignar	Manual		
18SG-006B	COMPORTA ENTRADA DESSORRADOR	SCPT	Sin Asignar	Manual		
18SG-003	COMPORTA ENTRADA PRETRACTAMENT	SCPT	Sin Asignar	Manual		
18SG-007A	COMPORTA FISIC QUIMIC	SCPT	Sin Asignar	Manual		
18SG-011A	COMPORTA MANUAL SORTIDA DECANTADORS 1	SCB1	Sin Asignar	MR03-05		
18SG-011B	COMPORTA MANUAL SORTIDA DECANTADORS 2	SCB2	Sin Asignar	MR03-05		
18SGA-401	COMPORTA MOTORIZADA SITJA FANGS	SCDF	Sin Asignar			
18SG-009A	COMPORTA TOLVA FANGS CENTRÍFUGA 1	SCDF1	Sin Asignar			
18SG-009B	COMPORTA TOLVA FANGS CENTRÍFUGA 2	SCDF2	Sin Asignar			
18SG-010A	COMPORTES ARQUETA REPARTIMENT 1	SCB	Sin Asignar	Manual		
18SG-010B	COMPORTES ARQUETA REPARTIMENT 2	SCB	Sin Asignar	Manual		
18PC-401	COMPRESSORS TOLVA FANGS CENTRÍFUGA 1	SCDF1	Sin Asignar	FC2-24 CM 2 V 230 BLU		
18PC-402	COMPRESSORS TOLVA FANGS CENTRÍFUGA 2	SCDF2	Sin Asignar	FC2-24 CM 2 V 230 BLU		
18TRA-301	CONTROLADOR AMONI SONDOS	SCB	Sin Asignar			
18UITA-401	CONTROLADOR DE DETECTOR GASOS	SCSH	Sin Asignar	BIAS 4		
18TRO-301	CONTROLADOR OXIGEN SONDOS	SCB	Sin Asignar			
18TR-301	CONTROLADORS SONDOS	SCB	Sin Asignar			
18CA-201	CULLERA BIVALVA	SCCL	Sin Asignar	1600KG		
18DC-001	DECANTADOR PRIMARI (OBRA CIVIL)	SCDE	Sin Asignar	0		
18DS-001	DESSORRADOR (OBRA CIVIL)	SCPT	Sin Asignar	0		
18UITA-404	DETECTOR OXÍGEN	SCDE	Sin Asignar			
18UITA-405	DETECTOR SULFHIDRIC	SCDE	Sin Asignar			
18UITA-402	DETECTORS FIXES SULFHIDRIC/O2	SCSH	Sin Asignar			
18UITA-403	DETECTORS FIXES SULFHIDRIC/O2	SCSH	Sin Asignar			
18DIP-301	DIPÓSIT EMMAGATZEMATGE PROD QUIMICS	SCOS	Sin Asignar	22m3		
18POP-401	ELEVADOR ELÈCTRIC EB INTERMIG	SCCL2	Sin Asignar	U-300k 1700KG		
18POP-301	ELEVADOR ELÈCTRIC EB RECIC/PURGA	SCB	Sin Asignar	U-300k 1700KG		
18PR-401	EQUIP POLI 1	SCDF	Sin Asignar			
18PR-402	EQUIP POLI 2	SCDF	Sin Asignar	PLB 850		
18FE-001B	ESPESIDOR 2 (OBRA CIVIL)	SCPF2	Sin Asignar	0		
18FE-001A	ESPESIDOR 1 (OBRA CIVIL)	SCPF1	Sin Asignar	0		
18HF-401	EXTRACTOR AIRE CENTRÍFUGUES	SCED1	Sin Asignar			
18HF-404	EXTRACTOR AIRE EB PRIMARI	SCOC	Sin Asignar			
18HF-402	EXTRACTOR AIRE SALA DESHIDRATACIÓ	SCED1	Sin Asignar			
18FPV-401	FILTRE AIGUA SERVEI	SCAS	Sin Asignar			
18LV-001	LINIA VIDA	SCSH	Sin Asignar			
18PRY-101	PARALLAMPS	SCIPRY	Sin Asignar			
18PDR-301	PARRILLES DE DIFUSORS 1	SCB1	Sin Asignar			
18PDR-302	PARRILLES DE DIFUSORS 2	SCB1	Sin Asignar			
18PDR-303	PARRILLES DE DIFUSORS 3	SCB2	Sin Asignar			
18PDR-304	PARRILLES DE DIFUSORS 4	SCB2	Sin Asignar			
18PLC-201	PLC 1	SCSA	Sin Asignar	PA 202		
18PLC-202	PLC 2	SCSA	Sin Asignar	PA 202		
18POP-002	POLIPAST TALLER	SCOC	Sin Asignar			
18PDC-301	PONT DECANTADOR 1	SCB1	Sin Asignar			
18PDC-302	PONT DECANTADOR 2	SCB2	Sin Asignar			
18PDC-401	PONT DECANTADOR PRIMARI	SCDE	Sin Asignar			
18PDS-201	PONT DESSORRADOR	SCPT	Sin Asignar	3,85m		



CCB Serveis Mediambientals, SAU

Avinguda Sant Julià, 241 • Polígon. Ind. Congost • 08403 GRANOLLERS • CIF A-60618923
Tel.: 93 840 52 70 • Fax :93 849 88 42 • a/e: ccb@besos-tordera.cat • www.besos-tordera.cat

Cod.Equip	Descripció	Cod.Etapa	Fabricant	Model	Num. Serie	Potencia
18PFE-401	PONT ESPESSIDOR 1	SCPF1	Sin Asignar			
18PFE-402	PONT ESPESSIDOR 2	SCPF2	Sin Asignar			
18POP-402	PONT GRUA	SCED1	Sin Asignar	2tm		
18POP-403	PONT GRUA SALA DESHIDRATACIÓ	SCED1	Sin Asignar			
18GA-101	PORTA GENERAL ENTRADA	SCSG	Sin Asignar			
18RBI-001A	REACTOR BIOLOGIC 1 (OBRA CIVIL)	SCB1	Sin Asignar	0		
18RBI-001B	REACTOR BIOLOGIC 2 (OBRA CIVIL)	SCB2	Sin Asignar	0		
18RRA-201	REIXA FINS 1	SCPT1	Sin Asignar	SK-MN-C-I		
18RRA-202	REIXA FINS 2	SCPT2	Sin Asignar	SK-MN-C-I		
18RRA-101	REIXA GRUIXOS	SCEL	Sin Asignar			
18RR-001	REIXA GRUIXOS MANUAL	SCEL	Sin Asignar			
18SDP-01	SISTEMA D'ALARMA ANTIROBATORI	SCSH	Sin Asignar			
18SIA-401	SITJA FANGS	SCDF	Sin Asignar			
18NH4D-301	SONDA CAMP AMONI 1	SCB1	Sin Asignar	NH4D sc		
18NH4D-302	SONDA CAMP AMONI 2	SCB2	Sin Asignar	NH4D sc		
18PHIT-201	SONDA CAMP PH	SCPT	Sin Asignar	PH29 5335		
18OT-301A	SONDA OXIGEN 1	SCB1	Sin Asignar	OXYMAX w SC100		
18OT-301B	SONDA OXIGEN 2	SCB2	Sin Asignar	OXYMAX w SC100		
18CIT-301A	SONDA REDOX 1	SCB1	Sin Asignar	DRD1R5,99		
18CIT-301B	SONDA REDOX 2	SCB2	Sin Asignar	DRD1R5,99		
18SST-201	SONDA SÒLIDS SUSPENSIO AIGUA TRACTADA	SCOS	HACH LANGE			
18POP-202	TERNAL BUFANTS	SCED2	Sin Asignar			
18POP-201	TERNAL MOTORREDUCTORS CARGOLS	SCEL	Sin Asignar	1600KG		
18TMA-201	TOMAMOSTRES	SCPT	Sin Asignar	SL10CA EN		
18TA-101	TRANSFORMADOR	SCIAT	Sin Asignar	TDC/L		
18VF-401B	VARIADOR BOMBA 1 POLI/FANG	SCDF	Sin Asignar	V1000 vzaBOPTBAA		
18VF-401C	VARIADOR BOMBA 2 POLI/FANG	SCDF	Sin Asignar	V1000 vzaBOPTBAA		
18VF-401D	VARIADOR BOMBA 3 POLI/FANG	SCDF	Sin Asignar	V1000 vzaBOPTBAA		
18VF-401E	VARIADOR BOMBA FANG N°1	SCDF	Sin Asignar	V1000 vzaBOPTBAA		
18VF-401F	VARIADOR BOMBA FANG N°2	SCDF	Sin Asignar	V1000 vzaBOPTBAA		
18VF-401G	VARIADOR BOMBA FANG N°3	SCDF	Sin Asignar	V1000 vzaBOPTBAA		
18VF-401A	VARIADOR BOMBA INTERMIG	SCEL2	Sin Asignar	V1000 vza44POBAA		
18VF-401H	VARIADOR BOMBA N°1 FANG A SITJA	SCDF	Sin Asignar	V1000 vzaBOPTBAA		
18VF-401I	VARIADOR BOMBA N°2 FANG A SITJA	SCDF	Sin Asignar	V1000 vzaBOPTBAA		
18VF-301A	VARIADOR BOMBA RECIRCULACIÓ 1	SCB1	Sin Asignar	X709		
18VF-301B	VARIADOR BOMBA RECIRCULACIÓ 2	SCB2	Sin Asignar	X709		
18HF-403	VENTILADOR EXTRACCIÓ GASOS	SCED1	Sin Asignar	CMT		
18HF-301	VENTILADOR SALA BUFADORS	SCED1	Sin Asignar			

EDAR Sant Celoni					
Descripció equip	Etapa	Unitats	Fabricant	Model	Potència
Estufa desecació	Laboratori	1	SELECTA	DIGITRONIC	
Microscopi	Laboratori	1	OLYMPUS	BX41	
Bascula de precisió	Laboratori	1	COBOS	AY-220	
Assecador	Laboratori	2			
Armari seguretat reactius	Laboratori	1	ASECOS	Bajo Acidos/Bases	
Nevera mostres	Laboratori	1			
Incubador DBO	Laboratori	1	ISCO		
Equip de filtració	Laboratori	1	KMFLAB LABPORT		
Provetes diverses	Laboratori	5			
Vasos de precipitats variis	Laboratori	5			
Campana extractora	Laboratori	1	BURDINELA	ST1200	
Equip respiració autònom	Laboratori	1	DRAGER	PA-91 c/BOT, 1800l	
Aparell aire acondicionat	Laboratori	1	GENERAL	ABG	
Ordinador IMAN	Edifici control	1			
Taula de reunió 240*110	Edifici control	1	Farrés	Blanc-alumini	
Taules (diverses mides)	Edifici control	5	Farrés	Blanc-alumini	
Buc Calaixos	Edifici control	1	Farrés	Blanc-alumini	
Cadires fixes amb braços	Edifici control	6	Farrés	Nappel negre	
Cadires giratòries amb rodes i braços	Edifici control	2	Farrés	Nappel negre	
Ordinadors + Pantalles SCADA	Edifici control	2	DELL	OPTIPLEX 390	
SAI	Edifici control	2			
Ordinador control avançat + pantalla	Edifici control	1	FUJITSU	PRIMERGY TX 100 S1	
SAI	Edifici control	2	SALICRU	sps soho	
Impresora SCADA	Edifici control	1	EPSON	POTO 1400	
Testos Plantes	Edifici control	5		Negres, 30/50l	
Armari alt	Edifici control	3	Farrés	Blanc-alumini	
Armari baix	Edifici control	2	Farrés	Blanc-alumini	
Cadires plàstic	Edifici control	4	Farrés	Blaves	
Nevera menjador	Edifici control	1	ROMMER		
Aparell aire acondicionat	Edifici control	2	GENERAL	ASG-24F	



CCB Serveis Mediambientals, SAU

Avinguda Sant Julià, 241 • Polígon. Ind. Congost • 08403 GRANOLLERS • CIF A-60618923
Tel.:93 840 52 70 • Fax :93 849 88 42 • a/e: ccb@besos-tordera.cat • www.besos-tordera.cat

Cod.Equip	Descripció	Cod.Etapa	Fabricant	Model	Num. Serie	Potencia
19DAC-01	ACUMULADOR DE PRESSIÓ	SPAS	Sin Asignar	300DX		
19DAC-02	ACUMULADOR DE PRESSIÓ	SPAS	Sin Asignar	10 V.UNIF. S/P.3	4269140009	
19AF-101A	AEROFLOT 1	SPPT	Sin Asignar	F-315		
19AF-101B	AEROFLOT 2	SPPT	Sin Asignar	F-315		
19AF-101C	AEROFLOT 3	SPPT	Sin Asignar	F-315		
19SS-101	AGITADOR BIOLOGIC 1	SPB	ABS	2 SHP18-F		
19SS-102	AGITADOR BIOLOGIC 2	SPB	ABS	2 SHP18-F		
19SS-103	AGITADOR EXTERIOR R1 3	SPB1	ABS	RW40-4/2500S		
19SS-104	AGITADOR EXTERIOR R2 4	SPB2	ABS	SB931 A14/4		
19SS-106	AGITADOR EXTERIOR R2 6	SPB2	ABS	RW40-21 A30/8EC		
19SS-105	AGITADOR INTERIOR R1 5	SPB1	ABS	RW40-21 A30/8EC		
19PS-201A	AGITADOR VERTICAL 1 DESH.	SPDF	Sin Asignar	LBC 40/5/160-14		
19PS-201B	AGITADOR VERTICAL 2 DESH.	SPDF	Sin Asignar	LBC 40/5/160-14		
19EAC-101	AIRE ACONDICIONAT	SPEDI	Sin Asignar			
19PLC-101	AUTOMATA 1	SPSA	Sin Asignar	CJ2M-CPU33		
19PLC-102	AUTOMATA 2	SPSA	Sin Asignar	CGJ		
19BTC-101	BATERIA CONDENSADORS	SPIBT	Sin Asignar			
19DPM-101A	BOMBA HIPOCLORIT SÒDIC LINIA 1	SPAS	Sin Asignar	DLX		
19DPM-101B	BOMBA HIPOCLORIT SÒDIC RENTAT 2	SPAS	Sin Asignar	HC300 PI-01-10		
19TP-201A	BOMBA 1 CARGOL HELICOIDAL POLI	SPDF	Sin Asignar	ANB 12.2 E21 PO1 144 YY 5846		
19SP-201A	BOMBA 1 DRENATGE	SPDR	ABS	AS 0830 M13/4		
19TP-204A	BOMBA 1 IMPULSIÓ DE FANGS	SPDF	Sin Asignar	SEDBP 300.1 E.11 P01 113 PP 5846		
19TP-205A	BOMBA 1 IMPULSIÓ DE FANGS A CENTRÍFUGA	SPDF	Sin Asignar	SEDBP300.1.E.11P0111 - 3PP5846		
19SP-101A	BOMBA 1 PURGA	SPDE	ABS	AS 0830 M13/4		
19SP-102A	BOMBA 1 RECIRCULACIÓ	SPB1	ABS	AFP 1041 M22/4		
19TP-201B	BOMBA 2 CARGOL HELICOIDAL POLI	SPDF	Sin Asignar	ANB 12.2 E21 PO1 144 YY 5846		
19SP-201B	BOMBA 2 DRENATGE	SPDR	ABS	AFP 0841		
19TP-204B	BOMBA 2 IMPULSIÓ DE FANGS	SPDF	Sin Asignar	SEDBP 300.1 E.11 P01 113 PP 5846		
19TP-205B	BOMBA 2 IMPULSIÓ DE FANGS A CENTRÍFUGA	SPDF	Sin Asignar	SEDBP300.1.E.11P0111 - 3PP5846		
19SP-101B	BOMBA 2 PURGA	SPDE	Sin Asignar	AS 0830 M13/4		
19SP-102B	BOMBA 2 RECIRCULACIÓ	SPB1	ABS	AFP 1041 M22/4		
19SP-201C	BOMBA 3 DRENATGE	SPDR	ABS	AFP 0841		
19SP-101C	BOMBA 3 PURGA	SPDE	ABS	AS 0830 M13/4		
19SP-102C	BOMBA 3 RECIRCULACIÓ	SPB2	ABS	AFP 1041 M22/4		
19SP-101D	BOMBA 4 PURGA	SPDE	ABS	AS 0830 M13/4		
19SP-102D	BOMBA 4 RECIRCULACIÓ	SPB2	ABS	AFP 1041 M22/4		
19SP-104	BOMBA CONCENTRADOR GREIXOS	SPPT	Sin Asignar	FM 504		
19TP-203	BOMBA DE FANGS DESHIDRATATS	SPDF	Sin Asignar	AED1E150ID/112GOK444PP2FV		
19DPM-201A	BOMBA DOSIF. 1 FÈRRIC	SPDOR	Sin Asignar	GEA.AM2 PVDF FPM	25A047931	
19DPM-201B	BOMBA DOSIF. 2 FÈRRIC	SPDOR	Sin Asignar	GEA.AM.2	41A06692H	
19CP-101	BOMBA NETEJA PONT DECANT. 1	SPDE1	Sin Asignar	A-4		
19CP-102	BOMBA NETEJA PONT DECANT. 2	SPDE2	Sin Asignar	A-4		
19VP-101	BOMBA RETORNS CLASSIFICADOR SORRES 1	SPPT	ABS	AS 0830 M13/4		
19SP-103	BOMBA SOBRENEDANTS	SPDE	ABS	AS 0830 M13/4		
19VP-102	BOMBA VERTICAL 2	SPAS	GRUNDFOS	CR15-05		
19RB-201A	BUFADOR 1	SPB	Sin Asignar	SEM 15 FV	APF207304	31,7
19RB-201B	BUFADOR 2	SPB	Sin Asignar	SEM 15 FV		
19RB-202	BUFADOR 3	SPB	Sin Asignar	ZS30OVEA-C-600		
19FIT-101	CABALÍMETRE AIGUA BRUTA	SPPT	Sin Asignar	PROMAG 30 F		
19FIT-105	CABALÍMETRE AIGUA TRACTADA	SPOS	Sin Asignar	PROMAG 30 F		
19FIT-201	CABALÍMETRE FANG DESHIDRATACIÓ	SPDF	Sin Asignar	PROMAG 30 F		



CCB Serveis Mediambientals, SAU

Avinguda Sant Julià, 241 • Polígon. Ind. Congost • 08403 GRANOLLERS • CIF A-60618923
Tel.:93 840 52 70 • Fax :93 849 88 42 • a/e: ccb@besos-tordera.cat • www.besos-tordera.cat

Cod.Equip	Descripció	Cod.Etapa	Fabricant	Model	Num. Serie	Potencia
19FIT-102	CABALÍMETRE PURGA FANG	SPPF	Sin Asignar	PROMAG 39 F		
19FIT-103	CABALÍMETRE RECIRC. 1	SPB1	Sin Asignar	PROMAG 39 F		
19FIT-104	CABALÍMETRE RECIRC. 2	SPB2	Sin Asignar	PROMAG 39 F		
19VCS-001	CÀMERA VIGILÀNCIA 1 (FIXE)	SPSH	Sin Asignar			
19VCS-002	CÀMERA VIGILÀNCIA 2 (FIXE)	SPSH	Sin Asignar			
19VCS-003	CÀMERA VIGILÀNCIA 3 (FIXE)	SPSH	Sin Asignar			
19VCS-004	CÀMERA VIGILÀNCIA 4 (FIXE)	SPSH	Sin Asignar			
19VCS-005	CÀMERA VIGILÀNCIA 5 (FIXE)	SPSH	Sin Asignar			
19VCS-006	CÀMERA VIGILÀNCIA 6 (FIXE)	SPSH	Sin Asignar			
19VCS-007	CÀMERA VIGILÀNCIA 7 (FIXE)	SPSH	Sin Asignar			
19VCS-008	CÀMERA VIGILÀNCIA 8 (FIXE)	SPSH	Sin Asignar			
19TT-101A	CARGOL COMPACTADOR 1	SPPT	Sin Asignar	TC-220		
19TT-101B	CARGOL COMPACTADOR 2	SPPT	Sin Asignar	TC-220		
19CCM-001	CENTRE CONTROL DE MOTORS	SPCCM	Sin Asignar			
19CCM-002	CENTRE CONTROL DE MOTORS	SPCCM	Sin Asignar			
19CT-201	CENTRIFUGA	SPDF	ANDRITZ	D4 LC 30 HP		30
19AS-101	CLASSIFICADOR DE SORRES 1	SPPT	Sin Asignar	QT.260-PE/SS316.		
19SGA-101A	COMPORTA BUIDATS 1	SPPF	Sin Asignar	GGG-50 - DN100		
19SGA-101B	COMPORTA BUIDATS 2	SPPF	Sin Asignar	GGG-50 - DN100		
19SGA-102A	COMPORTA EN CANAL BYPASS DESENGREIXADOR	SPPT	Sin Asignar	MR03-05		
19SGA-102B	COMPORTA EN CANAL ENTRADA RECINTE DESENGREIXADOR	SPPT	Sin Asignar	MR03-05		
19SGA-102C	COMPORTA EN CANAL REIXA DESBAST 1	SPPT	Sin Asignar	MR03-05		
19SGA-102D	COMPORTA EN CANAL REIXA DESBAST 2	SPPT	Sin Asignar	MR03-05		
19SGA-102E	COMPORTA EN CANAL REIXA DESBAST 3	SPPT	Sin Asignar	MR03-05		
19SGA-102F	COMPORTA EN CANAL REIXA DESBAST 4	SPPT	Sin Asignar	MR03-05		
19SGA-102G	COMPORTA EN CANAL SORTIDA RECINTE DESENGREIXADOR	SPPT	Sin Asignar			
19SG-008	COMPORTA MURAL BUIDAT REACTOR 1	SPPT	Sin Asignar			
19SG-002	COMPORTA MURAL 1 ALIMENTACIÓ DECANTADORS	SPPT	Sin Asignar			
19SG-001	COMPORTA MURAL 1 ARQUETA RECIRCULACIÓ	SPPT	Sin Asignar			
19SG-003	COMPORTA MURAL 2 ALIMENTACIÓ DECANTADORS	SPPT	Sin Asignar			
19SG-009	COMPORTA MURAL BUIDAT REACTOR 2	SPPT	Sin Asignar			
19SG-006	COMPORTA MURAL SORTIDA DECANTADOR 1	SPPT	Sin Asignar			
19SG-007	COMPORTA MURAL SORTIDA DECANTADOR 2	SPPT	Sin Asignar			
19SG-004	COMPORTA MURAL SORTIDA REACTOR 1 A ARQUETA REPARTIMENT	SPPT	Sin Asignar			
19SG-005	COMPORTA MURAL SORTIDA REACTOR 2 A ARQUETA REPARTIMENT	SPPT	Sin Asignar			
19SGA-201A	COMPORTA REDIRECCIONAMENT FANGS 1	SPDF	Sin Asignar	GGG-50 DN200		
19SGA-201B	COMPORTA REDIRECCIONAMENT FANGS 2	SPDF	Sin Asignar	GGG-50 DN200		
19PC-201	COMPRESSOR	SPDF	Sin Asignar	LT 500		
19DS-001	DESSORRADOR (OBRA CIVIL)	SPPT	Sin Asignar	0		
19UITA-101A	DETECTOR FIXE 1 GASOS	SPSH	Sin Asignar	ZAREBA TOUCHPOINT 4		
19UITA-101B	DETECTOR FIXE 2 GASOS	SPSH	Sin Asignar	ZAREBA TOUCHPOINT 4		
19DIP-01	DIPÒSIT FÈRRIC	SPDOR	Sin Asignar	EPQ-0		
19DIP-02	DIPÒSIT HIPOCLORIT SÒDIC 1	SPAS	Sin Asignar	100 litres		
19DIP-03	DIPÒSIT HIPOCLORIT SÒDIC 2	SPAS	Sin Asignar	100 litres		
19DPM-202	DOSIFICADOR DE POLIELECTROLIT 1	SPDF	Sin Asignar	11.710.01.00.1		
19DR-01	DUTXA RENTAULLS	SPDOR	Sin Asignar			
19PR-202	EQUIP AUT. POLIELECTROLIT 2	SPDF	Sin Asignar	POLYPACK-A-1000		
19FE-101	ESPESIDOR MECÀNIC	SPPF	Sin Asignar	MR21-107		
19HF-203	EXTRACTOR DE GASOS 3	SPDF	Sin Asignar	CPV-1325-4T- Ø200		
19FA-001	FILTRE D'ANELLES	SPAS	Sin Asignar	SKS.2		
19FPV-01	FILTRES DE SORRES 1	SPAS	Sin Asignar	440000750 - 36"		



CCB Serveis Mediambientals, SAU

Avinguda Sant Julià, 241 • Polígon. Ind. Congost • 08403 GRANOLLERS • CIF A-60618923
Tel.:93 840 52 70 • Fax :93 849 88 42 • a/e: ccb@besos-tordera.cat • www.besos-tordera.cat

Cod.Equip	Descripció	Cod.Etapa	Fabricant	Model	Num. Serie	Potencia
19FPV-02	FILTRES DE SORRES 2	SPAS	Sin Asignar	440000750 - 36"		
19PDR-001A	GRAELLES DIFUSORS R1 1	SPB1	Sin Asignar	AFD350		
19PDR-001B	GRAELLES DIFUSORS R1 2	SPB1	Sin Asignar	AFD350		
19PDR-001C	GRAELLES DIFUSORS R2 3	SPB2	Sin Asignar	MES		
19PDR-001D	GRAELLES DIFUSORS R2 4	SPB2	Sin Asignar	MES		
19GP-101	GRUP DE PRESSIÓ 1	SPAS	Sin Asignar	HYDRO1000		
19GP-102	GRUP DE PRESSIÓ 2	SPAS	Sin Asignar	HYDRO1000		
19LV-001	LINIA VIDA	SPSH	Sin Asignar			
19PCS-101	PC - SCADA 1	SPSA	Sin Asignar			
19PCE-102	PC-IMAN 2	SPSA	Sin Asignar			
19POP-002	POLIPAST DESHIDRATACIÓ	SPDF	Sin Asignar			
19POP-001	POLITAST BIOLOGIC 1	SPB	Sin Asignar			
19PDC-101	PONT DECANTADOR 1	SPDE1	Sin Asignar	MR06C-165		
19PDC-102	PONT DECANTADOR 2	SPDE2	Sin Asignar	MR06C-165		
19PDS-101	PONT DESSORRADOR 1	SPPT	Sin Asignar	MR-16-300		
19GA-001	PORTA ENTRADA	SPSG	Sin Asignar			
19RBI-001A	REACTOR BIOLOGIC 1		Sin Asignar			
19RBI-001B	REACTOR BIOLOGIC 2		Sin Asignar			
19DC-001A	REACTOR DECANTADOR 1		Sin Asignar			
19DC-001B	REACTOR DECANTADOR 2		Sin Asignar			
19RRA-101	REIXA DE FINS (STEEP SCREEN)	SPPT	Sin Asignar	MEVA RSM-15-70-3		
19RRA-102	REIXA DE GRUIXUTS	SPPT	Sin Asignar	MR29N1		
19RR-001	REIXA DE NETEJA MANUAL	SPPT	Sin Asignar	MR01		
19RRA-103	REIXA HUBER 4	SPPT	Sin Asignar	Rotamat 1		
19SAI-201	SAI - GRABADORA 1	SPSA	Sin Asignar	SP-SOHO		
19SAI-102	SAI - GRABADORA 2	SPSA	Sin Asignar	SP-SOHO		
19SAI-103	SAI - IMAN 3	SPSA	Sin Asignar	BACK-UPS CS-350		
19SAI-101	SAI - PLC	SPSA	Sin Asignar	BACK-UPS CS-500		
19SAI-104	SAI - SCADA 4	SPSA	Sin Asignar	SLCTWIN		
19DG-101	SEPARADOR GREIXOS	SPPT	Sin Asignar	MR08-150-299		
19SN-101	SINÓPTIC	SPSA	Sin Asignar			
19GSM-101	SISTEMA AL-LARMA	SPSA	Sin Asignar			
19SDP-01	SISTEMA D'ALARMA ANTIROBATORI	SPSH	Sin Asignar			
19SIA-201	SITJA DE FANGS	SPDF	Sin Asignar			
19OIT-101	SONDA D'OXIGEN 1	SPB1	Sin Asignar			
19OIT-102	SONDA D'OXIGEN 2	SPB2	Sin Asignar			
19CIT-101	SONDA REDOX 1	SPB1	Sin Asignar			
19CIT-102	SONDA REDOX 2	SPB2	Sin Asignar			
19VA-101	VÀLVULA SERVOMOTORITZADA BY-PASS	SPPT	Sin Asignar	BV-05-47		
19VA-102	VALVULES SERVOMOTORITZADES D'AIRE 2	SPB1	Sin Asignar	SMR-60		
19VA-103	VALVULES SERVOMOTORITZADES D'AIRE 3	SPB1	Sin Asignar	SMR-60		
19VA-104	VALVULES SERVOMOTORITZADES D'AIRE 4	SPB2	Sin Asignar	SMR-60		
19VA-105	VALVULES SERVOMOTORITZADES D'AIRE 5	SPB2	Sin Asignar	SMR-60		
19VF-201A	VARIADOR BUFADOR 1	SPB	Sin Asignar			
19VF-201B	VARIADOR BUFADOR 2	SPB	Sin Asignar			
19VF-201C	VARIADOR BUFADOR 3	SPB	Sin Asignar			
19VF-202A	VARIADOR DE FREQUÈNCIA DOSIFICACIÓ DE POLI 1	SPDF	Sin Asignar			
19VF-202B	VARIADOR DE FREQUÈNCIA DOSIFICACIÓ DE POLI 2	SPDF	Sin Asignar			
19VF-203A	VARIADOR DE FREQUÈNCIA FANG A DESHIDRATAR 1	SPDF	Sin Asignar			
19VF-203B	VARIADOR DE FREQUÈNCIA FANG A DESHIDRATAR 2	SPDF	Sin Asignar			
19VF-204	VARIADOR DE FREQUÈNCIA FANGS DESHIDRATATS	SPDF	Sin Asignar			



CCB Serveis Mediambientals, SAU

Avinguda Sant Julià, 241 • Polígon. Ind. Congost • 08403 GRANOLLERS • CIF A-60618923
Tel.:93 840 52 70 • Fax :93 849 88 42 • a/e: ccb@besos-tordera.cat • www.besos-tordera.cat

Cod.Equip	Descripció	Cod.Etapa	Fabricant	Model	Num. Serie	Potencia
19VF-205	VARIADOR DEL DIFERENCIAL CENTRÍFUGA 9	SPDF	Sin Asignar	VLT2042		
19VF-101	VARIADOR RECIRC. 1	SPB1	POWER ELECTRONIC	SD501242	550842604B3	
19VF-102	VARIADOR RECIRC. 2	SPB2	Sin Asignar	VLT 2042		
19HF-201	VENTILADOR HELICOIDAL 1	SPEDI	Sin Asignar	HT-45-4T		
19HF-202	VENTILADOR HELICOIDAL 2	SPEDI	Sin Asignar	HT-45-4T		

EDAR Santa Maria Palautordera						
Descripció equip	Etap	Unitats	Fabricant	Model	Potència	
Nevera	Edifici control / Laboratori					W
Balança	Edifici control / Laboratori	1	GIBERTINI			
Probetes de vidre	Edifici control / Laboratori	2		1000 mL		
Marbre laboratori amb armaris	Edifici control / Laboratori	2		400*60*90		
PC - SCADA	Edifici control / Sala de Control	1	LG			
SAI - SCADA	Edifici control / Sala de Control	1	SALICRU	SLCTWIN		
Sinòptic	Edifici control / Sala de Control	1				
PC-IMAN	Edifici control / Sala de Control	1	DELL			
SAI - IMAN	Edifici control / Sala de Control	1	APC	BACK-UPS CS-350		
Cameres vigilància	Edifici control / Sala de Control	4	SIMON			
Grabadora Video	Edifici control / Sala de Control	1	SIMON			
SAI - Grabadora	Edifici control / Sala de Control	1	SALICRU	SP-SOHO		
Sistema Alarma Intrusions	Edifici control / Sala de Control	1	BULDOG			
Aire condicionat	Edifici control / Sala de Control	1	MITSUBISHI			
Taula de fusta	Edifici control / Sala de Control	1		180*80*70		
Modul auxiliar	Edifici control / Sala de Control	1		80*50*70		
Cadires	Edifici control / Sala de Control	1		Cadires		
Banc de treball i armari eines	Edifici Control / Taller	1				
Polipast	Edifici Control / Taller	1				
Polipast de braç	Edifici Control / Taller	1				
Tèrnal de cadenes	Edifici Control / Taller	1	VICINAY	500 kg		
Taula Menjador	Edifici Control / Menjador	1		240*120*70		
Marbre cuina amb armaris	Edifici Control / Menjador	1		400*40*90		
Cadires menjador amb braços	Edifici Control / Menjador	6				
Taquilles triples	Edifici Control / Vestuaris	2		180*95*45		
Banc vestuari	Edifici Control / Vestuaris	1		200*30*45		



CCB Serveis Mediambientals, SAU

Avinguda Sant Julià, 241 • Polígon. Ind. Congost • 08403 GRANOLLERS • CIF A-60618923
Tel.: 93 840 52 70 • Fax : 93 849 88 42 • a/e: ccb@besos-tordera.cat • www.besos-tordera.cat

Cod.Equip	Descripció	Cod.Etapa	Fabricant	Model	Num. Serie	Potencia
2040101B	AGITADOR FLOCULACIO	LGSG	Sin Asignar	FQAG		
20PS-101	AGITADOR REACTOR BIOLÒGIC	CPB1	FLYGT ITT	4640.411	09700279	0
20RB-101B	BUFANT 2	CPB1	AERZEN IBERICA, S.A.		975609	0
20RB-101A	BUFANT 1	CPB1	AERZEN IBERICA, S.A.		976053	0
20BTC-101	BATERIA CONDENSADORS	CPBT	Sin Asignar		29129493	
20SP-101B	BOMBA AIGUA BRUTA 2	CPEL	FLYGT ITT	3068.180	0980181	0
20SP-101A	BOMBA AIGUA BRUTA 1	CPEL	FLYGT ITT	3068.180	0980182	0
20SP-101C	BOMBA AIGUA BRUTA 3	CPEL	FLYGT ITT	3068.180	0970885	0
20HF-101	VENTILADOR SALA BUFANTS	CPOC	SODECA		150246332	
2000006B	PONT DESSORRADOR	LGSG	Sin Asignar	PDSG		
20GA-001	PORTA ENTRADA	CPSG	Sin Asignar			
20FIT-103	CABALÍMETRE FANGS	CPLF	SIEMENS		7ME652494602N3 49	
20CIT-101	SONDA REDOX	CPB1	Sin Asignar			
20FIT-102	CABALÍMETRE AIGUA TRACTADA	CPB1	SIEMENS		7ME652913502N2 19	
20FIT-101	CABALÍMETRE D'AIGUA BRUTA	CPB1	SIEMENS		7ME652493702N3 49	
20OIT-101	SONDA OXIGEN	CPB1	Sin Asignar			
20FE-001	ESPESSIDOR PRFV (OBRA CIVIL)	CPPF	Sin Asignar		37104	
20DC-001	DECANTADOR PRFV (OBRA CIVIL)	CPB1	Sin Asignar		37104	
200012	CUBA PREPARACIÓ LLETADA CALÇ	LGSG	Sin Asignar	LC		
20CCM-001	CENTRE CONTROL DE MOTORS	CPBT	Sin Asignar			
20AP002	BOMBA DESCARREGA GRS A SUSPENSIO BUFER	CRESIDUSVO	BELLIN	LTRXA 3000M/PR	37707	
2000005A	REIXES DE FINS	LGSG	Sin Asignar	REFI		
20TM-101	TAMÍS DESBAST	CPPT	BELGICAST		2242-10/02	
20TT-101	CARGOL TRANSPORTADOR	CPPT	BELGICAST		2242-20/02	
2000001A	CINTA TANSPORTADORA FANGS	LGSG	Sin Asignar	TRCI		
20VA-101	VÀLVULA SKIMMER	CPB1	Sin Asignar		1909MD03226	
20SP-102	BOMBA RECIRCULACIÓ I PURGA DE FANGS	CPPF	FLYGT ITT	3068.180	0970884	0

EDAR Campins					
Descripció equip	Etapa	Unitats	Fabricant	Model	Potència
Taquilles	Edifici Control / Vestuaris				
Banc Vestuari	Edifici Control / Vestuaris				
Banc vestuari	Edifici Control / Vestuaris				



CCB Serveis Mediambientals, SAU

Avinguda Sant Julià, 241 • Polígon. Ind. Congost • 08403 GRANOLLERS • CIF A-60618923
Tel.:93 840 52 70 • Fax :93 849 88 42 • a/e: ccb@besos-tordera.cat • www.besos-tordera.cat

Cod.Equip	Descripció	Cod.Etapa	Fabricant	Model	Num. Serie	Potencia
21PS-101	AGITADOR REACTOR BIOLÒGIC	CRB1	FLYGT ITT	4640.410	1170262	0
21RB-102	BUFANT 2	CRB1	AERZEN IBERICA, S.A.		915283	0
21RB-103	BUFANT 3	CRB1	AERZEN IBERICA, S.A.		975019	0
21RB-101	BUFANT 1	CRB1	AERZEN IBERICA, S.A.		915284	0
21BTC-101	BATERIA CONDENSADORS	CRIBT	Sin Asignar		29129493	
21SP-101B	BOMBA AIGUA BRUTA 2	CREL	FLYGT ITT	3068.180	0950889	0
21SP-101A	BOMBA AIGUA BRUTA 1	CREL	FLYGT ITT	3068.180	0950888	0
21SP-101C	BOMBA AIGUA BRUTA 3	CREL	FLYGT ITT	3068.180	0950890	0
21PC-101	COMPRESSOR CANAL LATERAL	CRPT	Sin Asignar		WS-378(19017)	
21SAA-01	SISTEMA D'ALARMA ANTIROBATORI	CRSH	Sin Asignar			
21HF-101	VENTILADOR SALA BUFANTS	CRED1	SODECA		150252361	
21POP-101	ELEVADOR POU GRUIXUTS	CRPT	Sin Asignar			
21GA-001	PORTA ENTRADA EDAR	CRSG	Sin Asignar			
21CIT-101	SONDA REDOX	CRB1	Sin Asignar			
21OIT-101	SONDA OXIGEN	CRB1	Sin Asignar			
21FIT-101	CABALÍMETRE D'AIGUA BRUTA	CRB1	SIEMENS		7ME652027702N4 49	
21FIT-102	CABALÍMETRE D'AIGUA TRACTADA	CRB1	SIEMENS		7ME652040902N4 59	
21FIT-103	CABALÍMETRE FANGS	CRLF	SIEMENS		7ME65203FC132A A1	
21DC-001	Decantador PRFV (OBRA CIVIL)	CRB1	Sin Asignar		37090	
21FE-001	Espessidor PRFV (OBRA CIVIL)	CRPF	Sin Asignar		37104	
21CCM-001	CENTRE CONTROL DE MOTORS	CRIBT	Sin Asignar			
21TM-101	TAMÍS DESBAST	CRPT	HIDRO-DENA S.L.		000 660	
21TT-101	CARGOL DESBAST FINS	CRPT	Sin Asignar		4186-01	
21SP-102	BOMBA RECIRC. I PURGA FANGS	CRPF	Sin Asignar	3068.180	0951048	0

EDAR Can Ram					
Descripció equip	Etapa	Unitats	Fabricant	Model	Potència
TERNMO	Edifici Control / Vestuaris	1	GILS	80L	1200W
Banc vestuari	Edifici Control / Vestuaris				



CCB Serveis Mediambientals, SAU

Avinguda Sant Julià, 241 • Polígon. Ind. Congost • 08403 GRANOLLERS • CIF A-60618923
Tel.:93 840 52 70 • Fax :93 849 88 42 • a/e: ccb@besos-tordera.cat • www.besos-tordera.cat

Cod.Equip	Descripció	Cod.Etapa	Fabricant	Model	Num. Serie	Potencia
22PS-101	AGITADOR REACTOR BIOLÒGIC	PTB1	FLYGT ITT	4630.411	0980040	
22BTC-101	BATERIA CONDENSADORS	PTIBT	Sin Asignar			
22SP-101A	BOMBA AIGUA BRUTA 1	PTEL	FLYGT ITT	3045.181	0970312	0
22SP-101B	BOMBA AIGUA BRUTA 2	PTEL	FLYGT ITT	3045.181	0970313	0
22SP-101C	BOMBA AIGUA BRUTA 3	PTEL	FLYGT ITT	3045.181	0970314	0
22SP-102	BOMBA RECIRC. I PURGA FANGS	PTPF	FLYGT ITT	3068.180	0970883	0
22RB-101A	BUFANT 1	PTB1	Sin Asignar			
22RB-101B	BUFANT 2	PTB1	Sin Asignar			
22FIT-101	CABALÍMETRE D'AIGUA BRUTA	PTB1	SIEMENS		7ME6524632N339	
					7ME652443202H3	
22FIT-102	CABALÍMETRE D'AIGUA TRACTADA	PTB1	SIEMENS		10	
					7ME652336202N3	
22FIT-103	CABALÍMETRE FANGS	PTLF	SIEMENS		09	
22CCM-001	CENTRE CONTROL DE MOTORS	PTIBT	Sin Asignar			
22DC-001	Decantador PRFV (OBRA CIVIL)	PTB1	Sin Asignar			
22FE-001	Espesidor PRFV (OBRA CIVIL)	PTPF	Sin Asignar			
22GA-001	PORTA ENTRADA	PTSG	Sin Asignar			
22OIT-101	SONDA OXIGEN	PTB1	Sin Asignar			
22CIT-101	SONDA REDOX	PTB1	Sin Asignar			
22TM-101	TAMIS DESBAST	PTPT	Sin Asignar			
22VA-101	VÀLVULA SKIMMER	PTB1	Sin Asignar			
22HF-101	VENTILADOR SALA BUFANTS	PTED1	Sin Asignar			

EDAR VILALBA SASSERRA

UTS	EQUIP	MARCA	MODEL	POTÈNCIA
1	Cullera bivalva + polipast	VICINAY	VIC-GRAB100	3 kW
3	Bombes d'impulsió	HIDROSTAL	D100-H01R-DEYS4-MNEQ-NABI-10	4.8 kW
2	Mesurador ultrasònic de nivell	MILLTRONICS	THE PROBE	0.05 kW
1	Cabalímetre pretractament	E&H	PROMAG 10W	0.01 kW
1	Planta compacta Daga	DAGA	MR54-60	2.14 kW
1	Cabalímetre entrada reactor biològic	E&H	PROMAG 10W	0.01 kW
3	Bufadors d'embols	MAPNER	SEM 11.5TR	22 kW
2	Sonda redox i oxigen	HACH LANGE	SC100	0.1 kW
4	Accelerador de flux	ABS	SB1622/4-14/4-50 HZ	5.15 kW
1	Agitador selector anòxic	ABS	RW-3022-A71576-EC-D01-10-BO	2.21 kW
1	Sonda de pressió			0.05 kW
2	Vàlvules de papallona motoritzades	EUROSUM I	GS50.3.5A07.1I AM01.1	0.1 kW
3	Bomba dosificació clorur fèrric	TIMSA		0.9 kW
3	Bombes de recirculació	ABS	AS0830-S 13/4 D01*20-MD160	1.9 kW
2	Decantadors	DAGA	MR06B-0800	0.37 kW
1	Cabalímetre recirculació	E&H	PROMAG 10W	0.01 kW
1	Cabalímetre purga	E&H	PROMAG 10W	0.01 kW
2	Bomba de purga	ABS	0630S 13/4	1.9 kW
1	Espressor	MR	MR21	0.18 kW
2	Bomba sobrenedants	ABS	AS0830-S 13/4 D01*20-MD160	1.9 kW
5	Interruptors de nivell	REXEL ARCO		0.01 kW
1	Cabalímetre de deshidratació	E&H	PROMAG 10W	0.01 kW
2	Bombes mono	MONO	CGF233R1	0.25 kW
2	Bomba alimentació centrífuga	MONO	C14KC11RMA	1.5 kW
1	Preparador de polielectrolit	POLIFLOC 500		0.95 kW
1	Centrífuga	PIERALISI	FP 600	16 kW
1	Sistema d'elevació sala deshidratació	TIF-220	TR.INYEC.5.0M	3 kW
1	Turbina de filtre biològic	PLASTOQUÍMICA	AEBA	3 kW
1	Comporta sitia de fangs	NUTECO		3 kW
1	Cabalímetre sortida	E&H	PROMAG 10W	0.05 kW
1	Enllumenat interior			1 kW
1	Enllumenat exterior			2.7 kW
1	Grup de pressió	SISTEM CIMSÀ	CPD MULTI365/3M	2.2 kW
1	Filtre d'anells	ARKAL		0 kW

EDAR VILALBA SASSERRA	
UNITATS	DESCRIPCIÓ
1	Caixa d'eines Stanley 58 cm negra
1	Palmera claus allen Stanley 9/p
1	Alicata universal 180 mm Bellota
1	Joc de tornavissos Cushion 10 pcs
1	Joc claus fixes 6 pcs
1	Maceta eura 1000 ors Furka
1	Clau anglesa 12 mm bellota
1	Proveta de vidre
2	Con IMHOFF plàstic
1	Suport per a conus Imhoff
1	Proveta de polipropilè 1L
1	Armari arxiu
4	Cadira amb rodes
1	Taula allargada
1	Taula rodona reunió
2	Book amb calaixos
1	Termo d'aigua calenta
1	Ordinador, pantalla plana, teclat i impresora de color
1	Rentadora
1	Assecadora
1	Paperera
1	Pala recollir brossa
1	Escombra
1	Pal de fregar i galleda
1	Guixeta doble
1	Banqueta
1	Kit de seguretat (arnés)
1	Extintor NC-5 sala bufadors
1	Extintor PI-6 sala de control
1	Extintor NC-5 sala deshidratació
1	Extintor NC-5 sala quadres elèctric
4	Aros salvavidas
1	Farmaciola paret
1	Rentaull de seguretat
1	Auricular
1	Caia de mascarillas desechables
1	Maletín de farmacia

EDAR VALLGORGUINA			
UNITATS	EQUIP	MARCA	POTÈNCIA (kW)
2	Bomba pou Can Puidemir	ABS	8.36
1	Reixa de cruixos	ECOSERVICIO	0.55
1	Bomba de capcalera	ABS	5.00
1	Bomba de capcalera	GRUNDFOS	4.00
2	Variador de freqüència bombes capcalera	POWER ELECTRONICS	
1	Tamís de fins	WINSER	0.75
1	Cargol transportador	ECOTEC	1.10
1	Vehiculador	ABS	1.00
1	Decantador	ESTRUAGUA	0.18
2	Bombes recirculació/purga	ABS	2.65
1	Agitador de fanes	ABS	2.51
1	Bomba sobrenedants	EBARA	1.50
1	Cabalímetre de recirculació	E+H	
1	Cabalímetre de purga	E+H	
1	Ventilador sala bufants	S&P	0.29
2	Bufants	AERZEN	5.00
1	Variador de freqüència bufants	POWER ELECTRONICS	
1	Sonda d'oxigen	HACH LANGE	
1	Bomba d'extracció aigua sitja	EBARA	1.50
1	Centrífuga	ANDRITZ GUINARD	15
1	Cargol centrífuga	ANDRITZ GUINARD	5.50
1	Variador de freqüència centrífuga	VACON	
1	Variador de freqüència cargol centrífuga	ABB	
2	Bomba de fanes	MONO	1.50/1.10
1	Bomba de polielectrolit	MONO	0.25
1	Bomba de polielectrolit	TEKNOFANGHI	0.25
1	Agitador de polielectrolit		0.75
1	Ventilador sala centrífuga	ELEC	0.50
1	Cargol transportador de fanes	ECOTEC	1.10
1	Electrovàlvula de neteja	E+H	
1	Cabalímetre de fanes	E+H	
1	Cabalímetre de sortida	E+H	
2	Bomba grup de pressió	GRUNDFOS	1.93

EDAR VALLGORGUINA	
UNITATS	DESCRIPCIÓ
1	Caixa d'eines
1	Joc de tornavisos plans
1	Joc de tornavisos estrella
1	Joc claus fixes
1	Joc claus allen
1	Clau anglesa
1	Joc de claus Tor
1	Flexòmetre
1	Bomba per greix
1	Llum portàtil
1	Allargador
2	Prestatgeria metàl·lica
1	Joc d'utils per moure la centrífuga
3	Extintors
1	Aspirador Kärcher A-2204
1	Màquina alta pressió Kärcher HD 6/15 C
1	Compressor CWC Puska Comba 225 R-D
1	Kit accessoris compressor
1	Bufador ECHO PD-250
1	Cronòmetre
2	Con de IMHOFF
1	pH-metre marca ORION
1	PC DELL SCADA
1	Impressora
1	SAI per PC
1	SAI per PLC
1	Taula operativa mitja lluna
1	Buc de dos calaixos + arxivador
1	Cadira operativa
2	Cadires confident
1	Armari petit amb 2 potes + 4 estants mòbils
2	Taquilla metàl·liques
1	Banc de vestuaris
1	Paperera
1	Calefactor elèctric
1	Rentadora
1	Bomba de calor Mitsubishi Electric MSZ-50

EDAR GUALBA			
UNITATS	EQUIP	MARCA	POTÈNCIA (kW)
2	Bombes d'entrada	FLYGT	2.00
2	Variador bombes d'entrada	POWER ELECTRONICS	
1	Detector nivel pressiomètric	E&H	
1	Tamís d'entrada	ROTO SIEVE	0.37
1	Transportador compactador	NUTECO	1.5
1	Extractor	S&P	0.20
1	Cabalímetre entrada	KROHNE	
1	Detector sulfhídric	INDUSTRIAL SCIENTIFIC	
1	Pantalla tàctil	MOELLER	
1	Extintor		