

ANNEX. 2.- LES EB's

A títol informatiu es presenta una relació de les EB's, adscrites al servei amb els equips que les componen i que es posa a disposició dels licitadors per als seu reconeixement prèvia visita concertada amb el Consorci.

SISTEMA SANTA MARIA PALAUTORDERA	
IPT01 (PRINCIPAL) (2+1)	
2	U bomba ABS AFP-1521.1 M 150/4-32; (15 kW)
1	U bomba SULZER ABS XFP150E-CB1.1-PE90/4-E-50EX; (10 kW)
1	Quadre de comandament
1	Controlador PLC Omron sysmac cj1m
1	Sistema comunicació redundant mitjançant GSM Modem GDW 11
1	Boia de nivell de sobreeximent
1	Reixa automàtica Model "Estroagua"
1	Cargol de transport de sòlids Netwater
1	Sensor de nivell ultrasò Endress+Hauser FMV 860
IPT02 (CAN SALA) (1+1)	
1	U bomba ABS AFP-1049.3 M60/4; (7,2 kW)
1	U bomba ABS XFP100E CB1; (7,2 kW)
1	Quadre de comandament
1	Controlador PLC Omron sysmac cj1m
1	Sistema comunicació redundant mitjançant GSM Modem GDW 11
1	Sensor hidrostàtic de nivell analògic
1	Boia de nivell de sobreeximent
1	Reixa automàtica Huber Rock 4
IPT03 (SANT ESTEVE) (1+1)	
2	U bomba ABS XFP100C-CB1.2-PE29/4-C-50EX; (3,4 kW)
1	Quadre de comandament
1	Controlador PLC Omron sysmac cj1m
1	Sistema comunicació redundant mitjançant GSM Modem GDW 11
1	Sensor hidrostàtic de nivell analògic
1	Boia de nivell de sobreeximent
1	Reixa automàtica Huber Rock 4
SISTEMA SANT CELONI	
ISC01 (PERTEGÀS) (1+1)	
2	U bomba FLYGT 3127.181; (7,5 kW)
1	Quadre de comandament
1	Controlador FLYGT APP 521
1	Sistema comunicació Ràdio UHF a 443.0 Mhz Farell t-mod
1	Boia de nivell de sobreeximent
ISC02 (OLZINELLES) (1+1)	
2	U bomba ABS AFP 1045.3 ME110/4; (15 kW)
1	Quadre de comandament
1	Controlador OMRON SYSMAC cj1m
1	Sistema comunicació Ràdio UHF a 443.0 Mhz Farell t-mod
1	Boia de nivell de sobreeximent
1	Cabàlímètre Endress+Hauser