

PLEC AGRUPAT DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS

ANNEX 3. INSTAL·LACIONS DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Pot frigorífica (W)	Pot calorífica (W)	Data instal·lació
Ajuntament	Baixa	Gestió Tributària	PANASONIC	PANASONIC CS4TV 11NP	Split			1/1/2000
Ajuntament	Baixa	Gestió Tributària	GREE	GREE KY-32/K101	Split			1/1/2000
Ajuntament	Primera	Sala Plens	ROCA	ROCA CEH-7A/CHH	Split terra			1/1/2000
Ajuntament	Primera	Sala Plens	ROCA	ROCA CEH-7A/CHH	Split terra			1/1/2000
Ajuntament	Primera	Sala Plens	ROCA	ROCA CEH-3A/CCH	Split terra			1/1/2000
Ajuntament	Primera	Secretaria	mitsubishi	MXZ-4D72VA	Bomba de calor	7.200	8.600	19/6/2015
Ajuntament	Primera	Secretaria	mitsubishi	SLZ-KA35VA	Cassette (3)	3.500	4.000	19/6/2015
Ajuntament	Primera	Despatx Secretari	ROCA	ROCA CEH-3A/CCH	Split terra			1/1/2000
Ajuntament	Segona	Programació	CARRIER	CARRIER Holiday	Split			1/1/2000
Ajuntament	Segona	Programació	CARRIER	CARRIER Holiday	Split			1/1/2000
Ajuntament	Primera	Secretaria	CARRIER	CARRIER (3x1)	Split			1/1/2000
Ajuntament	Primera	Despatx Alcalde	FUJITSU	FUJITSU (FALTA MODEL)	Split			1/1/2000
Ajuntament	Primera	Despatx TAG	ROCA	ROCA-SANYO	Split			1/1/2000
Ajuntament	Primera	Alcaldia / Gabinet alcaldia	CARRIER	CARRIER (3x1)	Split			1/1/2000
Ajuntament	Primera	Alcaldia / Gabinet alcaldia	CARRIER	CARRIER (3x1)	Split			1/1/2000
Ajuntament	Segona	Intervenció	PANASONIC	PANASONIC CS4TV 11NP	Split			1/1/2000
Ajuntament	Segona	Pati informàtica	mitsubishi electric	MXZ-3D68VA	Bomba de calor	6.800	8.600	1/1/2014
Ajuntament	Segona	Informàtica despatx comú	mitsubishi electric	PLA-RP60	Cassette	6.000	7.000	1/1/2014
Ajuntament	Segona	Informàtica despatx cap	mitsubishi electric	SLZ-KA25	Cassette	2.500	3.000	1/1/2014
Ajuntament	Segona	Despatx Interventor	FUJITSU	ASY35UI LLCC	Split	3.400	4.000	1/9/2015
Ajuntament	Segona	Sala de pressupost	GENERAL	GENERAL ASH12	Split		3.450	1/1/2000
Ajuntament	Baixa	Unitat de Suport Logístic	GENERAL	GENERAL ASUG18R	Cassette			1/12/2002
Ajuntament	Baixa	Porta d'entrada	S&P	S&P COR-3,5	Cortina d'aire		3.500	1/12/2002
Ajuntament	Baixa	Porta d'entrada	S&P	S&P COR-3,5	Cortina d'aire		3.500	1/12/2002
Ajuntament	Segona	Junta de govern	FUJITSU	FUJITSU AU-Y-18R	Cassette		1.950	1/8/2003
Ajuntament	Segona	Sales polítcs petites	FUJITSU	FUJITSU ASY-9R	Split		1.000	1/8/2003
Ajuntament	Segona	Sales polítcs petites	FUJITSU	FUJITSU ASY-9R	Split		1.000	1/8/2003
Ajuntament	Segona	Sales polítcs petites	FUJITSU	FUJITSU ASY-9R	Split		1.000	1/8/2003
Ajuntament	Segona	Sales polítcs grans	FUJITSU	FIJITSU AU-Y-12 R2(2x1)	Cassette			1/8/2003
Ajuntament	Segona	Sales polítcs grans	FUJITSU	FIJITSU AU-Y-12 R2(2x1)	Cassette			1/8/2003
Ajuntament	Segona	Recepció polítcs	FUJITSU	FUJITSU AU-Y-18R	Cassette		1.950	1/8/2003
Ajuntament	Segona	Servidors Informàtics	HITACHI	RAS-5HRNS2E/RPI-50FSNN4E	Climatitzador	12.500	14.000	5/6/2015
Ajuntament	Baixa	Despatx Tècnica Jurídica	MUNDOCLIMA	MUNDICLIMA MUP-07C	Split		3.000	1/1/2005
Ajuntament	Primera	Despatx Gerent	FUJITSU	ASY35UI LLCC	Split	3.400	4.000	1/6/2015
Ajuntament	Primera	Director Servei Jurídic	MUNDOCLIMA	MUNDICLIMA MUP-07C	Split		3.000	1/1/2006
Ajuntament	Soterrani	Armari SAI	DAIKIN	DAIKIN INVERTER R410A	Split		3.500	1/7/2006
Ajuntament	Segona	Servidors Informàtics	OLIMPIA	SPLENDID CLIMA 16 HP HE 00530	Pingüí amb motxila	0	4.250	1/7/2006
Ajuntament	Segona	Servidors Informàtics	HITACHI	RAS-5HRNS2E/RPI-50FSNN4E	Climatitzador	12.500	14.000	5/6/2015
Ajuntament	Baixa	Despatx Gestió Econòmica	FUJITSU	ASY35UI LLCC	Split	3.400	4.000	1/6/2015
Ajuntament	Primera	Recepció Alcaldia	GENERAL ELEC.	AUG 14U	Cassette	2.620	2.700	1/7/2008
Ajuntament	Segona	Despatx Comunicació	mitsubishi	SRK 25 ZGX	Split	2.000	2.500	1/6/2009
Ajuntament	Baixa	Despatx Gestió Econòmica	GENERAL ELEC.	AUG 9Ui	Split	2.000	2.500	1/5/2010

Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Pot frigorífica (W)	Pot calorífica (W)	Data instal·lació
Ajuntament	Baixa	Oficina d'atenció al ciutadà	PANASONIC	PANASONIC U-10EA1E8	VRV	28.000	31.500	1/7/2012
Ajuntament	Baixa	Oficina Atenció Ciutadà	PANASONIC	S-63UA1E5	Cassette	6.300	7.100	1/7/2012
Ajuntament	Baixa	Oficina Atenció Ciutadà	PANASONIC	S-63UA1E5	Cassette	6.300	7.100	1/7/2012
Ajuntament	Baixa	Oficina Atenció Ciutadà	PANASONIC	S-56YA1E5	Cassette	5.600	6.400	1/7/2012
Ajuntament	Baixa	Oficina Atenció Ciutadà	PANASONIC	S-56YA1E5	Cassette	5.600	6.400	1/7/2012
Ajuntament	Baixa	Oficina Atenció Ciutadà	PANASONIC	S-56YA1E5	Cassette	5.600	6.400	1/7/2012
Ajuntament	Baixa	Despatx Tresorer	FUJITSU	3500	Split	3.500	4.000	20/7/2012
Ajuntament								
Ajuntament								
Arxiu Mas Lluí	Soterrani	Exterior	mitsubishi electric	PUHZ-RP-35V	Bomba de calor	6020	6880	1/3/2012
Arxiu Mas Lluí	Soterrani	Sala de desinfecció	mitsubishi electric	PCA-RP-3GA	Climatitzador	6020	6880	1/3/2012
Arxiu Mas Lluí	Exterior	Zona màquines	mitsubishi electric	PUHY-P600-YGM-A	Bomba de calor	60000	64500	1/3/2012
Arxiu Mas Lluí	Primera	Sala consulta	mitsubishi electric	PEFY-P200-VMH-E	Climatitzador	20000	21600	1/3/2012
Arxiu Mas Lluí	Primera	Sala polivalent	mitsubishi electric	PEFY-P200-VMH-E	Climatitzador	20000	21600	1/3/2012
Arxiu Mas Lluí	Primera	Sala polivalent	mitsubishi electric	PEFY-P200-VMH-E	Climatitzador	20000	21600	1/3/2012
Arxiu Mas Lluí	Exterior	Zona màquines	mitsubishi electric	PUHY-P600-YGM-A	Bomba de calor	60000	64500	1/3/2012
Arxiu Mas Lluí	Primera	Vestíbol	mitsubishi electric	PEFY-P80-VMH-E	Cassette	8000	8600	1/3/2012
Arxiu Mas Lluí	Primera	Recepció	mitsubishi electric	PEFY-40-VAM-E	Cassette	4000	4300	1/3/2012
Arxiu Mas Lluí	Primera	Despatx direcció	mitsubishi electric	PEFY-40-VAM-E	Cassette	4000	4300	1/3/2012
Arxiu Mas Lluí	Primera	Despatx auxiliar	mitsubishi electric	PEFY-40-VAM-E	Cassette	4000	4300	1/3/2012
Arxiu Mas Lluí	Primera	Sala de reunions	mitsubishi electric	PEFY-63-VAM-E	Cassette	6300	6880	1/3/2012
Arxiu Mas Lluí	Primera	Sala classificació	mitsubishi electric	PEFY-63-VAM-E	Cassette	6300	6880	1/3/2012
Arxiu Mas Lluí	Primera	Sala classificació	mitsubishi electric	PEFY-63-VAM-E	Cassette	6300	6880	1/3/2012
Arxiu Mas Lluí	Primera	Sala classificació	mitsubishi electric	PEFY-63-VAM-E	Cassette	6300	6880	1/3/2012
Arxiu Mas Lluí	Primera	Sala classificació	mitsubishi electric	PEFY-63-VAM-E	Cassette	6300	6880	1/3/2012
Arxiu Mas Lluí	Primera	Sala classificació	mitsubishi electric	PEFY-63-VAM-E	Cassette	6300	6880	1/3/2012
Arxiu Mas Lluí	Primera	Zona office	mitsubishi electric	PEFY-40-VAM-E	Cassette	4000	4300	1/3/2012
Arxiu Mas Lluí	Primera	Sala manipulació digital	mitsubishi electric	PEFY-20-VAM-E	Cassette	2000	2150	1/3/2012
Arxiu Mas Lluí	Exterior	Zona màquines	STULZ	KSV-006Y	Condensadora	3900		1/3/2012
Arxiu Mas Lluí	Primera	Dipòsit especial	STULZ	CCU-41A	Evaporador	3900		1/3/2012
Aula Sant Feliu	Exterior	Pati ascensor	HITACHI	10HNPE	Bomba de calor VFR	25.000	28.000	1/3/2014
Aula Sant Feliu	Baixa	Sala d'actes	HITACHI	2FSN3	Cassette	5.000	5.600	1/3/2014
Aula Sant Feliu	Baixa	Sala d'actes	HITACHI	2FSN3	Cassette	5.000	5.600	1/3/2014
Aula Sant Feliu	Primera	Despats tècnics	HITACHI	1.5FSN3	Cassette	4.000	4.800	1/3/2014
Aula Sant Feliu	Primera	Despats tècnics	HITACHI	1.5FSN3	Cassette	4.000	4.800	1/3/2014
Aula Sant Feliu	Primera	Aula 1.5	HITACHI	3FSN3	Cassette	7.100	8.500	1/3/2014
Aula Sant Feliu	Exterior	Pati ascensor	PANASONIC					1/1/2012
Aula Sant Feliu	Soterrani	SAI soterrani	PANASONIC					1/1/2012
Aula Sant Feliu	Exterior	Sobre entrada						
Aula Sant Feliu	Baixa	SAI planta baixa						
Aula Sant Feliu	Exterior	Pati ascensor						
Aula Sant Feliu	Primera	SAI primera planta						
Aula Sant Feliu	Exterior	Zona escala socors	KOSNER	KSTI 12/35 CS/M PLUS	Bomba de calor	3500	4000	6/9/2019
Aula Sant Feliu	Primera	Aula 1.7	KOSNER	KSTI 12/35 CS/M PLUS	Cassette	3500	4000	6/9/2019
Aula Sant Feliu	Exterior	Zona escala socors	KOSNER	KSTI 12/35 CS/M PLUS	Bomba de calor	3500	4000	6/9/2019
Aula Sant Feliu	Primera	Aula 1.7	KOSNER	KSTI 12/35 CS/M PLUS	Cassette	3500	4000	6/9/2019

[illegible]

Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Pot frigorífica (W)	Pot calorífica (W)	Data instal·lació
Biblioteca	Tercera							1/5/2017
Biblioteca	Tercera							1/5/2017
Biblioteca								1/5/2017
Biblioteca								1/5/2017
Biblioteca								1/5/2017
Biblioteca								1/5/2017
Biblioteca								1/5/2017
Biblioteca								1/5/2017
Biblioteca								1/5/2017
Biblioteca								1/5/2017
Bressol Fàbregas	Coberta	Coberta	TECNA	RCA 3000 BAT	Recuperador	0	18	1/9/2012
Bressol Fàbregas	Coberta	Coberta	TECNA	RCA 3000 BAT	Recuperador	0	18	1/9/2012
Bressol Fàbregas	Coberta	Coberta	TECNA	RCA 3000 BAT	Recuperador	0	18	1/9/2012
Bressol Fàbregas	Coberta	Coberta	TECNA	RCA 3000 BAT	Recuperador	0	18	1/9/2012
Bressol Fàbregas	Coberta	Coberta	TECNA	RCA 2000 BAT	Recuperador	0	14	1/9/2012
Bressol Patufet	Aules	Accés exterior cuina			Bomba de calor			
Bressol Patufet	Aules	Coberta			Intercanviador			
Bressol Patufet	Aules	Coberta			Intercanviador			
Bressol Patufet	Direcció	Coberta			Bomba de calor			
Bressol Patufet	Sala mestres	Coberta			Bomba de calor			
Bressol Ginesta	Aules	Exterior			Bomba de calor			
Bressol Ginesta	Aules	Exterior			Intercanviador			
Bressol Ginesta	Aules	Exterior			Intercanviador			
Manteniment Ciutat	Baixa	Local SAI	DAIKIN	DAIKIN	Split	0	0	1/1/2000
Manteniment Ciutat	Baixa	Oficina energètica 1			Split			
Manteniment Ciutat	Baixa	Oficina energètica 2			Split			
Manteniment Ciutat	Baixa	Magatzem			Split			
Manteniment Ciutat	Primera	Pati exterior			Bomba de calor			1/9/2015
Manteniment Ciutat	Primera	Despatx Regidor			Cassette			1/9/2015
Manteniment Ciutat	Primera	Despatx Director			Cassette			1/9/2015
Manteniment Ciutat	Primera	Despatx Cap			Cassette			1/9/2015
Manteniment Ciutat	Primera	Despatx Encarregats			Cassette			1/9/2015
Manteniment Ciutat	Primera	Zona màquines			Climatitzador			1/9/2015
Manteniment Ciutat	Primera	Zona màquines			Climatitzador			1/9/2015
Manteniment Ciutat	Primera	Vestuari principal			Split			
Manteniment Ciutat	Primera	Vestuari secundari			Split			
Manteniment Ciutat	Primera	Menjador			Cassette			
Manteniment Ciutat	Primera	Aula/Sala de reunions			Split			
Can Maginàs	Baixa	Coberta	ROCA	ROCA BCVO-40-38	Bomba de calor	10.900	12.000	1/1/2000
Can Maginàs	Primera	Coberta	HITACHI	RAS 12HNP	Bomba de calor	30.000	33.500	1/2/2015
Can Maginàs	Segona	Coberta	ROCA	ROCA BCVO-25-38	Bomba de calor	7.500	8.000	1/1/2000
Can Maginàs	Baixa	Baixa	ROCA	Climatitzador	Climatitzador	10.900	12.000	1/1/2000
Can Maginàs	Primera	Sala 1	HITACHI	RPI-2FSN4E	Climatitzador	5.000	5.600	1/2/2015
Can Maginàs	Primera	Sala 2	HITACHI	RPK-0,8FSN3M	Split	2.000	2.200	1/6/2015
Can Maginàs	Primera	Sala 3	HITACHI	RPK-0,8FSN3M	Split	2.000	2.200	1/6/2015
Can Maginàs	Primera	Sala 4	HITACHI	RPK-0,8FSN3M	Split	2.000	2.200	1/6/2015

Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Pot frigorífica (W)	Pot calorífica (W)	Data instal·lació
Can Maginàs	Primera	Sala 5 i 6	HITACHI	RPI-2FSN4E	Climatitzador	5.000	5.600	1/2/2015
Can Maginàs	Primera	Sala 7	HITACHI	RPK-1,5FSN3M	Split	3.600	4.000	1/2/2015
Can Maginàs	Primera	Sala 8	HITACHI	RPK-1,5FSN3M	Split	3.600	4.000	1/2/2015
Can Maginàs	Primera	Sala 9	HITACHI	RPI-4FSN4E	Climatitzador	10.000	11.200	1/2/2015
Can Maginàs	Segona	Segona	ROCA	Climatitzador	Climatitzador	7.500	8.000	1/1/2000
Can Maginàs	Segona	Coberta	KAYSUN	KVE-36-HUM	Bomba de calor	3.750	4.100	1/6/2007
Can Maginàs	Segona	Segona	KAYSUN	MPC-36-HN	Split	3.750	4.100	1/6/2007
Can Maginàs	Segona	Segona	LENNOX	HMH19-E	Bomba de calor	5.660	6.000	29/4/2004
Can Maginàs	Segona	Segona	LENNOX	MHM19-I	Split	2760	3.000	30/4/2004
Can Maginàs	Segona	Segona	LENNOX	MHM19-I	Split	2760	3.000	1/5/2004
Can Ricart	Segona	Coberta	KOYSUN	KVE-105-DTN	Bomba de calor	4.900	5.390	1/3/2011
Can Ricart	Segona	Despatx	KOYSUN	KPD-105-DN3	Split	4.900	5.390	1/3/2011
Can Ricart	Segona	Coberta	HIYASU	HOS-12-VC	Bomba de calor	3.250	3.575	1/3/2011
Can Ricart	Segona	Despatx	HIYASU	HS-12-VC	Split	3.250	3.575	1/3/2011
Can Ricart	Segona	Coberta	FUJI	ROW-127-RC	Bomba de calor	4.050	4.455	1/9/2002
Can Ricart	Segona	Despatx	FUJI	RSW-127-RC	Split	4.050	4.455	1/9/2002
Can Ricart	Segona	Coberta	FUJI	RO-25-RA	Bomba de calor	7.050	7.755	1/9/2002
Can Ricart	Segona	Radio	FUJI	RC-25-RA	Split	7.050	7.755	1/9/2002
Can Ricart	Segona	Coberta	FUJI	ROM-19-RA	Bomba de calor	3.350	3.685	1/9/2002
Can Ricart	Segona	Radio	FUJI	RSM-19-RA	Split	3.350	3.685	1/9/2002
Can Ricart	Segona	Radio	S&P	CADB-D-18-CH-DPP-25-F7	Extractor	---	---	1/9/2002
Can Ricart	Primera	Coberta	HIYASU	CSAH/WP/SP131	Refredadora	40.000	42.000	1/3/2005
Can Ricart	Primera	Regidors	HIYASU	HIYASU FCH03	Cassette	4.200	4.500	1/3/2005
Can Ricart	Primera	Regidors	HIYASU	HIYASU FCH03	Cassette	4.200	4.500	1/3/2005
Can Ricart	Primera	Regidors	HIYASU	HIYASU FCH03	Cassette	4.200	4.500	1/3/2005
Can Ricart	Primera	Regidors	HIYASU	HIYASU FCH03	Cassette	4.200	4.500	1/3/2005
Can Ricart	Primera	Regidors	HIYASU	HIYASU FCH03	Cassette	4.200	4.500	1/3/2005
Can Ricart	Primera	Secretaria Política	HIYASU	HIYASU FCH06	Cassette	6.900	7.500	1/3/2005
Can Ricart	Primera	Sala Reunions	HIYASU	HIYASU FCH06	Cassette	6.900	7.500	1/3/2005
Can Ricart	Primera	Sala Comú Tècnics	HIYASU	HIYASU FCH06	Cassette	6.900	7.500	1/3/2005
Can Ricart	Primera	Sala Comú Tècnics	HIYASU	HIYASU FCH06	Cassette	6.900	7.500	1/3/2005
Can Ricart	Primera	Salut Pública	HIYASU	HIYASU FM06	Split	3.000	3.250	1/3/2005
Can Ricart	Primera	Sales Independents Tècnics	HIYASU	HIYASU VTWE 63	Conductes	4.600	5.000	1/3/2005
Can Ricart	Primera	Coberta	KOYSUN	KUE-105-DUN	Bomba de calor	4.900	5.300	1/3/2011
Can Ricart	Primera	Primera	KOYSUN	KPD-105-DNG	Cassette	4.900	5.300	1/3/2011
Can Ricart	Baixa	Vestíbol carrer Rectoria	AIRTECNICS	WINDBOX RM1000E	Cortina d'aire	0	3.500	4/5/2009
Can Ricart	Baixa	Terrat	KOYSUN	KUE-176-DTN	Bomba de calor	7.500	8.250	1/3/2011
Can Ricart	Baixa	Zona despatxos	KOYSUN	KPD-176-DN3	Cassette	7.500	8.250	1/3/2011
Can Ricart	Baixa	Terrat	KOYSUN	KUE-176-DTN	Bomba de calor	7.500	8.250	1/3/2011
Can Ricart	Baixa	Zona despatxos	KOYSUN	KPD-176-DN3	Cassette	7.500	8.250	1/3/2011
Can Ricart	Baixa	Terrat	KOYSUN	KUE-105-DUN	Bomba de calor	4.900	5.300	1/3/2011
Can Ricart	Baixa	Zona despatxos	KOYSUN	KPD-105-DNG	Cassette	4.900	5.300	1/3/2011
Can Ricart	Baixa	Terrat	KOYSUN	KUE-176-DTN	Bomba de calor	7.500	8.250	1/3/2011
Can Ricart	Baixa	Zona despatxos	KOYSUN	KPD-176-DN3	Cassette	7.500	8.250	1/3/2011
Can Ricart	Baixa	Terrat	KOYSUN	KAE-26-DN3	Bomba de calor	2.400	2.600	1/3/2011
Can Ricart	Baixa	Zona despatxos	KOYSUN	KAU-25-DN3	Cassette	2.400	2.600	1/3/2011

Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Pot frigorífica (W)	Pot calorífica (W)	Data instal·lació
Can Ricart	Baixa	Terrat	KOYSUN	KAE-26-DN3	Bomba de calor	2.400	2.600	1/3/2011
Can Ricart	Baixa	Zona despatxos	KOYSUN	KAU-25-DN3	Cassette	2.400	2.600	1/3/2011
Can Ricart	Baixa	Vestíbol pl. Lluís Companys	M-1500-E	M-1500-E	Cortina d'aire		3.500	1/3/2011
Can Ricart	Locals	Locals Sindicals	DAITSU	ADS-9-TI	Bomba de calor	2.450	2.800	1/6/2006
Can Ricart	Locals	Locals Sindicals	DAITSU	AD-9-TAI	Split	2.450	2.800	1/6/2006
Can Ricart	Locals	Locals Sindicals	DAITSU	DZOA-18-HRIN2	Bomba de calor	5.800	6.400	1/3/2011
Can Ricart	Locals	Locals Sindicals	DAITSU	DSGI-09-HRI2	Split	2.900	3.200	1/3/2011
Can Ricart	Locals	Locals Sindicals	DAITSU	DSGI-09-HRI2	Split	2.900	3.200	1/3/2011
Caritas	Local	Exterior			Bomba de calor			1/5/2011
Caritas	Local	Interior			Split			1/5/2011
Casal de Joves	Terrat	Sala de màquines	LG		Bomba de calor			1/10/2018
Casal de Joves	Terrat	Sala de màquines	LG		Bomba de calor			1/10/2018
Casal de Joves	Terrat	Sala de màquines	LG		Bomba de calor			1/10/2018
Casal de Joves	Terrat	Sala de màquines	LG		Bomba de calor			1/10/2018
Casal de Joves	Terrat	Sala de màquines	LG		Renovacó d'aire			1/10/2018
Casal de Joves	Terrat	Sala de màquines	LG		Renovacó d'aire			1/10/2018
Casal de Joves			LG		Climatitzador			1/10/2018
Casal de Joves			LG		Climatitzador			1/10/2018
Casal de Joves			LG		Climatitzador			1/10/2018
Casal de Joves			LG		Climatitzador			1/10/2018
Casal de Joves			LG		Climatitzador			1/10/2018
Casal de Joves			LG		Climatitzador			1/10/2018
Casal Gent Gran	Coberta	Sostre	COOLAIR	Climatitzador COOL AIR (Free cooling)	Climatitzador		80.000	1/5/2003
Casal Gent Gran	Coberta	Sostre	COOLAIR	Climatitzador COOL AIR (Free cooling)	Climatitzador		80.000	1/5/2003
Casal Gent Gran	Coberta	Sostre	COOLAIR	Climatitzador COOL AIR	Climatitzador		40.000	1/5/2003
Casal Gent Gran	Coberta	Sostre	COOLAIR	Climatitzador COOL AIR	Climatitzador		20.000	1/5/2003
Casal Gent Gran	Primera	Sala de reunions	MITSUBISHI	PLFY-P32VBM-E	Cassette	3.150	3.440	1/8/2007
Casal Gent Gran	Primera	Podologia i assistent social	MITSUBISHI	PLFY-P25VBM-E	Split	2.500	2.750	1/8/2007
Casal Gent Gran	Primera	Podologia i assistent social	MITSUBISHI	PLFY-P25VBM-E	Split	2.500	2.750	1/8/2007
Casal Gent Gran	Primera	Sala de Reunions	MITSUBISHI	PLFY-P40VBM-E	Cassette	4.000	4.300	1/8/2007
Casal Gent Gran	Primera	Sales	MITSUBISHI	PLFY-P20VBM-E	Cassette	2.000	2.150	1/8/2007
Casal Gent Gran	Primera	Sales	MITSUBISHI	PLFY-P20VBM-E	Cassette	2.000	2.150	1/8/2007
Casal Gent Gran	Primera	Sales	MITSUBISHI	PLFY-P20VBM-E	Cassette	2.000	2.150	1/8/2007
Casal Gent Gran	Primera	Sales Planta	MITSUBISHI	PUMY-P140VHM City Multi	VRV	15.500	18.000	1/8/2007
Casal Gent Gran	Baixa	Sala de jocs	MUNDOCLIMA	Filtratge d'aire (2.400m3/h)	Cassette	0	0	20/2/2008
Casal Gent Gran	Baixa	Sala de jocs	MUNDOCLIMA	Filtratge d'aire (2.400m3/h)	Cassette	0	0	20/2/2008
Casal Gent Gran	Baixa	Sala de jocs	MITSUBISHI	PUMY-P140VHM City Multi	VRV	15.500	18.000	20/2/2008
Casal Gent Gran	Baixa	Sala de jocs	MITSUBISHI	PLFY-P50VBM-E	Cassette	5.000	6.300	20/2/2008
Casal Gent Gran	Baixa	Sala de jocs	MITSUBISHI	PLFY-P50VBM-E	Cassette	5.000	6.300	20/2/2008
Casal Gent Gran	Baixa	Sala de jocs	MITSUBISHI	PLFY-P50VBM-E	Cassette	5.000	6.300	20/2/2008
Casal Gent Gran	Coberta	Sostre	CARRIER	CARRIER 30RQS140	Refredadora	132.000	137.000	1/10/2013
Centre Barri Mas Lluí	Exterior	Zona màquines	MITSUBISHI ELECTRIC	PUHY-P600-YGM-A	Bomba de calor	60000	64500	1/3/2012
Centre Barri Mas Lluí	Baixa	Sala polivalent	MITSUBISHI ELECTRIC	PEFY-P250-VMH-E	Climatitzador	25000	27090	1/3/2012
Centre Barri Mas Lluí	Baixa	Sala polivalent	MITSUBISHI ELECTRIC	PEFY-P250-VMH-E	Climatitzador	25000	27090	1/3/2012
Centre Barri Mas Lluí	Baixa	Sala foyers	MITSUBISHI ELECTRIC	PEFY-P80-VMH-E	Climatitzador	8000	8600	1/3/2012

Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Pot frigorífica (W)	Pot calorífica (W)	Data instal·lació
Centre Barri Mas Lluí	Exterior	Zona màquines	mitsubishi electric	PUHY-P650-YGM-A	Bomba de calor	65000	70030	1/3/2012
Centre Barri Mas Lluí	Baixa	Sala entitats	mitsubishi electric	PEFY-P100-VMH-E	Cassette	10000	10750	1/3/2012
Centre Barri Mas Lluí	Baixa	Sala entitats	mitsubishi electric	PEFY-P100-VMH-E	Cassette	10000	10750	1/3/2012
Centre Barri Mas Lluí	Baixa	Despatxos	mitsubishi electric	PLFY-P40-VLMD-E	Cassette	4000	4300	1/3/2012
Centre Barri Mas Lluí	Baixa	Despatxos	mitsubishi electric	PLFY-P40-VLMD-E	Cassette	4000	4300	1/3/2012
Centre Barri Mas Lluí	Baixa	Despatxos	mitsubishi electric	PLFY-P40-VLMD-E	Cassette	4000	4300	1/3/2012
Centre Barri Mas Lluí	Baixa	Recepció	mitsubishi electric	PLFY-P40-VLMD-E	Cassette	4000	4300	1/3/2012
Centre Barri Mas Lluí	Baixa	Vestíbul interior	mitsubishi electric	PEFY-P140-VMH-E	Climatitzador	14000	15480	1/3/2012
Centre Barri Mas Lluí	Baixa	Despatxos	mitsubishi electric	PEFY-40-VAM-E	Cassette	4000	4300	1/3/2012
Centre Barri Mas Lluí	Baixa	Despatxos	mitsubishi electric	PEFY-40-VAM-E	Cassette	4000	4300	1/3/2012
Centre Barri Mas Lluí	Baixa	Vestíbul exterior	mitsubishi electric	PEFY-P140-VMH-E	Climatitzador	14000	15480	1/3/2012
Centre Barri Mas Lluí	Baixa	Vestíbul exterior	AIRTECNICS	WINDBOX G-3000E	Cortina d'aire		7500	1/3/2012
Centre Barri Mas Lluí	Baixa	Vestíbul exterior	AIRTECNICS	WINDBOX G-3000E	Cortina d'aire		7500	1/3/2012
Centre Cívics Roses	Baixa	Sala d'actes	EUROFRED	EUROFRED IGDV02X073D3B1A FVV/V0-73	Fancoil Sostre	5.550	6.450	1/6/2004
Centre Cívics Roses	Baixa	Sala d'actes	EUROFRED	EUROFRED IGDV02X063D3B1A FVV/V0-63	Fancoil Sostre	4.400	5.090	1/6/2004
Centre Cívics Roses	Baixa	Sala d'actes	EUROFRED	EUROFRED IGDV02X073D3B1A FVV/V0-73	Fancoil Sostre	5.550	6.450	1/6/2004
Centre Cívics Roses	Baixa	Sala d'actes	EUROFRED	EUROFRED IGDV02X073D3B1A FVV/V0-73	Fancoil Sostre	5.550	6.450	1/6/2004
Centre Cívics Roses	Baixa	Sala d'actes	EUROFRED	EUROFRED IGDV02X073D3B1A FVV/V0-73	Fancoil Sostre	5.550	6.450	1/6/2004
Centre Cívics Roses	Baixa	Sala d'actes	EUROFRED	EUROFRED IGDV02X073D3B1A FVV/V0-73	Fancoil Sostre	5.550	6.450	1/6/2004
Centre Cívics Roses	Baixa	Passadís	FROST	FROST FAN-180	Split	1.800	2.100	1/6/2004
Centre Cívics Roses	Baixa	Escenari	FROST	FROST FAN-70	Split	3.950	4.600	1/6/2004
Centre Cívics Roses	Baixa	Vestuari	FROST	FROST FAN-70	Split	2.200	2.500	1/6/2004
Centre Cívics Roses	Primera	Vestíbul	HIYASU	HIYASU FMH-18	Fancoil Sostre	5.550	6.450	1/6/2004
Centre Cívics Roses	Primera		HIYASU	HIYASU HGDV02X053D3B1A	Split	3.950	4.600	1/6/2004
Centre Cívics Roses	Primera		HIYASU	HIYASU HGDV02X053D3B1A	Split	3.950	4.600	1/6/2004
Centre Cívics Roses	Primera	Casal d'avis	HIYASU	HIYASU SWS-09	Fancoil sostre	1.800	2.100	1/6/2004
Centre Cívics Roses	Primera	Casal d'avis	HIYASU	HIYASU SWS-09	Fancoil Sostre	5.550	6.450	1/6/2004
Centre Cívics Roses	Primera		HIYASU	HIYASU HGDV02X053D3B1A	Split	3.950	4.600	1/6/2004
Centre Cívics Roses	Primera		HIYASU	HIYASU SWS-12	Split	2.200	2.500	1/6/2004
Centre Cívics Roses	Primera		HIYASU	HIYASU HGDV02X053D3B1A	Split	1.800	2.100	1/6/2004
Centre Cívics Roses	Coberta	Bomba refredadora	KTK	KTK 400	Bomba	0	0	1/6/2004
Centre Cívics Roses	Coberta	Bomba refredadora	KTK	KTK 400	Bomba	0	0	1/6/2004
Centre Cívics Roses	Coberta	Exterior	HIYASU	HIYASU EUROFRED CSAE/SP 182	Bomba de calor	40.225	46.800	1/6/2004
Centre Cívics Roses	Coberta	Exterior	HIYASU	HIYASU EUROFRED CSAE/SP 182	Bomba de calor	40.225	46.800	1/6/2004
Centre Cívics Roses	Coberta	Compressor refredadora	COPELAND	Copeland Scroll ZR11M3E-TWD-551	Compresor	0	0	1/6/2004
Centre Cívics Roses	Coberta	Compressor refredadora	COPELAND	Copeland Scroll ZR11M3E-TWD-551	Compresor	0	0	1/6/2004
Centre Cívics Roses	Coberta	Compressor refredadora	COPELAND	Copeland Scroll ZR11M3E-TWD-551	Compresor	0	0	1/6/2004
Centre Cívics Roses	Coberta	Compressor refredadora	COPELAND	Copeland Scroll ZR11M3E-TWD-551	Compresor	0	0	1/6/2004
Centre Cívics Roses	Coberta	Vas d'expansió	IBAIONDO	Ibaiondo 35 litres	Vas expansió	0	0	1/6/2004
Centre Cívics Roses	Segona	Esplai	GENERAL	GENERAL ABG24UBBJ	Split	5.400	6.200	1/12/2005
Centre Cívics Roses	Coberta	Coberta	GENERAL	GENERAL AOG24UNBKL	Equip exterior	5.400	6.000	1/12/2005
Centre Cívics Roses	Segona	Sala	GENERAL	GENERAL ABG24UBBJ	Fancoil sostre	5.000	6.000	16/12/2005
Centre Cívics Roses	Coberta	Sala	GENERAL	GENERAL AOG24UNBKL	Equip exterior	5.000	6.000	16/12/2005
Centre Cívics Roses	Segona	Esplai	BASK	BASK FCAR 124	Split	0	0	1/5/2010
Centre Cívics Roses	Segona	Entitats	BASK	BASK FCAR 124	Split	3.000	3.500	1/5/2010

Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Pot frigorífica (W)	Pot calorífica (W)	Data instal·lació
Centre Cívic Roses	Coberta	Esplai	BASK	BASK FCAR 124	Split	0	0	1/5/2010
Centre Cívic Roses	Coberta	Entitats	BASK	BASK FCAR 124	Bomba de calor	3.000	3.500	1/5/2010
Centre Cívic Roses	Segona	Despatx Esplai	PANASONIC	PANASONIC CS-E9LKEW	Split	2.000	2.200	1/3/2011
Centre Cívic Roses	Segona	Despatx Entitats	PANASONIC	PANASONIC CS-E9LKEW	Split	2.000	2.200	1/3/2011
Centre Cívic Roses	Coberta	Despatxos	PANASONIC	PANASONIC CU-3E18LBE	Bomba de calor	5.000	5.800	1/3/2011
Centre Cívic Roses	Coberta	Vas d'expansió	IBAIONDO	Ibaiondo 35 litres	Vas expansió	0	0	15/4/2011
Polivalent Falguera	Baixa	Oficines	TOSHIBA	TOSHIBA	Split			1/1/2000
Polivalent Falguera	Baixa	Oficines	TOSHIBA	TOSHIBA	Split			1/1/2000
Cinema Guinart	Primera	Planta Primera	HITECSA	ACVB 1201	Bomba de calor	30.960	34.056	1/1/2000
Cinema Guinart	Primera	Planta Primera	HITECSA	ACVB 1201	Bomba de calor	30.960	34.056	1/1/2000
Cinema Guinart	Primera	Planta Primera	HITECSA	ACVB 1201	Climatitzador	30.960	34.056	1/1/2000
Cinema Guinart	Primera	Planta Primera	HITECSA	ACVB 1201	Climatitzador	30.960	34.056	1/1/2000
Cinema Guinart	Baixa	Sala 1 (Exteriors)	MITSUBISHI	FDU-200VS	Bomba de calor	20.000	22.440	9/7/2010
Cinema Guinart	Baixa	Sala 1 (Exteriors)	MITSUBISHI	FDU-200VS	Bomba de calor	20.000	22.440	9/7/2010
Cinema Guinart	Baixa	Sala 1 (Exteriors)	MITSUBISHI	FDU-200VS	Bomba de calor	20.000	22.440	9/7/2010
Cinema Guinart	Baixa	Sala 1 (Exteriors)	MITSUBISHI	FDU-200VS	Bomba de calor	20.000	22.440	9/7/2010
Cinema Guinart	Baixa	Sala 1 (Interiors)	MITSUBISHI	SPEZ-500YHA	Climatitzador	44.000	54.000	9/7/2010
Cinema Guinart	Baixa	Sala 1 (Interiors)	MITSUBISHI	ELECTRIC SPEZ-500YHA	Climatitzador	44.000	54.000	9/7/2010
Lleis de Barris	Baixa	Exterior	HAIER	AU242AGERA	Bomba de calor	7.000	8.200	5/2/2008
Lleis de Barris	Baixa	Oficines	HAIER	AB242ACERA	Cassette	7.000	8.200	5/2/2008
Lleis de Barris	Baixa	Exterior	HAIER	AV362AHERA	Bomba de calor	10.500	12.800	5/2/2008
Lleis de Barris	Baixa	Sala	HAIER	AB362ACERA	Cassette	10.500	12.800	5/2/2008
Mercat Municipal	Baixa	Cambres refrigeradores		Compressor	Compressor			1/1/2000
Mercat Municipal	Baixa	Cambres refrigeradores		Unitat interior	Climatitzador	0	0	1/1/2000
Mercat Municipal	Baixa	Cambres refrigeradores		Unitat interior	Climatitzador	0	0	1/1/2000
Mercat Municipal	Baixa	Cambres refrigeradores		Unitat interior	Climatitzador	0	0	1/1/2000
Mercat Municipal	Baixa	Terrat		Unitat Exterior	Evaporador	0	0	1/1/2000
La Nau Cultura	Planta	Altell	MITSUBISHI	SPEZ-200-YHA	Bomba de calor	19.000	22.400	1/5/2011
La Nau Cultura	Planta	Altell	MITSUBISHI	PEAD-RP-200-GA	Climatitzador	19.000	22.400	1/5/2011
La Nau Cultura	Planta	Zona tècnica	HIYASU	ASE7A		1.500	1.800	1/5/2011
La Nau Cultura	Planta	Recepció	---	---	Cortina d'aire		15.000	1/5/2011
Pis Església, 3	Primera	Oficina	HITECSA	HITECSA	Climatitzador	0	0	19/5/2008
Pis Església, 3	Coberta	Terrat	HITECSA	HITECSA	Bomba de calor	20.000	22.440	19/5/2008
Palau d'Esports	Coberta	zona oficines		Sistema d'aireació	Intercanviador	0	0	1/1/2003
Palau d'Esports	Coberta	zona oficines	PANASONIC	CU-M1873KE	Split	2.600	900	1/1/2003
Palau d'Esports	Coberta	zona oficines	PANASONIC	CU-M1873KE	Split	2.600	900	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Recuperador de calor DAIKIN VAM - 1000	Intercanviador		450	1/1/2003
Palau Falguera	Segona	Conservatori	TECNIVEL	Unitat Fancoil conductes TECNIVEL VHS-331	Climatitzador		42	1/1/2003
Palau Falguera	Segona	Conservatori	TECNIVEL	Unitat Fancoil conductes TECNIVEL VHS-220	Climatitzador		40	1/1/2003
Palau Falguera	Segona	Conservatori	TECNIVEL	Unitat Fancoil conductes TECNIVEL VHS-220	Climatitzador		40	1/1/2003
Palau Falguera	Segona	Conservatori	TECNIVEL	Unitat Fancoil conductes TECNIVEL VHS-220	Climatitzador		40	1/1/2003
Palau Falguera	Segona	Conservatori	TECNIVEL	Unitat Fancoil conductes TECNIVEL VHS-440	Climatitzador		90	1/1/2003
Palau Falguera	Segona	Conservatori	TECNIVEL	Unitat Fancoil conductes TECNIVEL VHS-440	Climatitzador		90	1/1/2003
Palau Falguera	Segona	Conservatori	TECNIVEL	Unitat Fancoil conductes TECNIVEL VHS-660	Climatitzador		90	1/1/2003
Palau Falguera	Segona	Conservatori	TECNIVEL	Unitat Fancoil conductes TECNIVEL VHS-660	Climatitzador		100	1/1/2003

Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Pot frigorífica (W)	Pot calorífica (W)	Data instal·lació
Palau Falguera	Segona	Conservatori	TECNIVEL	Unitat Fancoil conductes TECNIVEL VHS-660	Climatitzador		100	1/1/2003
Palau Falguera	Segona	Conservatori	TECNIVEL	Unitat Fancoil conductes TECNIVEL VHS-660	Climatitzador		100	1/1/2003
Palau Falguera	Segona	Conservatori	TECNIVEL	Unitat Fancoil conductes TECNIVEL VHS-660	Climatitzador		100	1/1/2003
Palau Falguera	Segona	Conservatori	TECNIVEL	Unitat Fancoil conductes TECNIVEL VHS-880	Climatitzador		110	1/1/2003
Palau Falguera	Segona	Conservatori	TECNIVEL	Unitat Fancoil conductes TECNIVEL VHS-880	Climatitzador		110	1/1/2003
Palau Falguera	Segona	Conservatori	TECNIVEL	Unitat Fancoil conductes TECNIVEL VHS-331	Climatitzador		42	1/1/2003
Palau Falguera	Segona	Conservatori	ROCA	Unitat Fancoil conductes ROCA FAT-2	Climatitzador		170	1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Conservatori Planta Golfes	DAIKIN	Unitat refredadora Bomba de calor DAIKIN UWYE-10	Bomba de calor		8.400	1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Conservatori Planta Golfes	ROCA	Unitat refredadora Bomba de calor ROCA BRAW-30-C	Bomba de calor		10.200	1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Conservatori Planta Golfes	ROCA	Unitat refredadora Bomba de calor ROCA BRAW-30-C	Bomba de calor		10.200	1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Conservatori Planta Golfes	ROCA	Unitat refredadora Bomba de calor ROCA BRAW-30-C	Bomba de calor		10.200	1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Conservatori Planta Golfes	MITSUBISHI	Split Bomba de calor MITSUBISHI PEUD/PEHD-4EK	Bomba de calor			1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Zona Auditori	ROCA	Unitat refredadora Bomba de calor ROCA YCAA-H-150	Bomba de calor		60.000	1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Zona Auditori	WESPAK	Climatitzador WESPAK-MCQUAY 3.99VM79A	Climatitzador			1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Zona Auditori	WESPAK	Climatitzador WESPAK-MCQUAY 3.99VM79A	Climatitzador			1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Zona Auditori	WESPAK	Climatitzador WESPAK-MCQUAY 3.99VM79A	Climatitzador			1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Zona Auditori	WESPAK	Climatitzador WESPAK-MCQUAY 3.99HP7	Climatitzador			1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Zona Auditori	TECNIVEL	Climatitzador TECNIVEL VVC-220	Climatitzador			1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Zona Auditori	TECNIVEL	Climatitzador TECNIVEL FAR-1.6	Climatitzador			1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Zona Auditori	TECNIVEL	Climatitzador TECNIVEL FAR-1.6	Climatitzador			1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Zona Auditori	TECNIVEL	Climatitzador TECNIVEL FAR-1.4	Climatitzador			1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Restaurant / Escola de cuina	ROCA	Unitat refredadora Bomba de calor ROCA BRAW-40-C	Refredadora		12.200	1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Sala exposicions	ROCA	Unitat refredadora Bomba de calor ROCA BRAW-30-C	Refredadora		10.200	1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Sala exposicions	ROCA	Unitat Fancoil conductes ROCA FAT-2	Climatitzador			1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Sala exposicions	ROCA	Unitat Fancoil conductes ROCA VHS-660	Climatitzador			1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Sala exposicions	ROCA	Unitat Fancoil conductes ROCA VHS-660	Climatitzador			1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Locals comercials	ROCA	Unitat refredadora Bomba de calor ROCA BRAW-50-	Refredadora		13.400	1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Conservatori	TECNIVEL	Unitat Fancoil conductes TECNIVEL VHS-440	Climatitzador		90	1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Conservatori	TECNIVEL	Unitat Fancoil conductes TECNIVEL VHS-440	Climatitzador		90	1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Conservatori	TECNIVEL	Unitat Fancoil conductes TECNIVEL VHS-660	Climatitzador		100	1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Conservatori	TECNIVEL	Unitat Fancoil conductes TECNIVEL VHS-660	Climatitzador		100	1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Conservatori	TECNIVEL	Unitat Fancoil conductes TECNIVEL VHS-331	Climatitzador		42	1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Conservatori	TECNIVEL	Unitat Fancoil conductes TECNIVEL VVC-331	Climatitzador		30	1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Conservatori	TECNIVEL	Unitat Fancoil conductes TECNIVEL VVC-331	Climatitzador		30	1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Conservatori	TECNIVEL	Unitat Fancoil conductes TECNIVEL VVC-440	Climatitzador		35	1/1/2003
Palau Falguera	Baixa	Conservatori	TECNIVEL	Unitat Fancoil conductes TECNIVEL VVC-440	Climatitzador		35	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitat ext. VRV / bomba de calor DAIKIN RSXY-10	Bomba de calor		13.100	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitat ext. VRV / bomba de calor DAIKIN RSXY-8	Bomba de calor		9.000	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitat ext. VRV / bomba de calor DAIKIN RSXY-8	Bomba de calor		9.000	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitat ext. VRV / bomba de calor DAIKIN RSXY-8	Bomba de calor		9.000	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitat ext. / bomba de calor DAIKIN RY-250	Bomba de calor		12.200	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitat int. / bomba de calor DAIKIN FDY-250	Bomba de calor		1.200	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitat int. VRV / bomba de calor DAIKIN FXYS-25	Bomba de calor		110	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitat int. VRV / bomba de calor conductes DAIKIN FXYS-32	Climatitzador		110	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitat int. VRV / bomba de calor conductes DAIKIN FXYS-32	Climatitzador		110	1/1/2003

Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Pot frigorífica (W)	Pot calorífica (W)	Data instal·lació
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitat int. VRV / bomba de calor conductes DAIKIN FXYS-32	Climatitzador		110	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitat int. VRV / bomba de calor conductes DAIKIN FXYS-40	Climatitzador		130	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitat int. VRV / bomba de calor conductes DAIKIN FXYS-40	Climatitzador		130	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitat int. VRV / bomba de calor conductes DAIKIN FXYS-50	Climatitzador		140	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitat int. VRV / bomba de calor conductes DAIKIN FXYS-50	Climatitzador		140	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitat int. VRV / bomba de calor conductes DAIKIN FXYS-63	Climatitzador		180	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitatint. VRV / bomba de calor consola DAIKIN FXYL-32	Split		40	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitatint. VRV / bomba de calor consola DAIKIN FXYL-32	Split		40	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitatint. VRV / bomba de calor consola DAIKIN FXYL-32	Split		40	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitatint. VRV / bomba de calor consola DAIKIN FXYL-32	Split		40	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitatint. VRV / bomba de calor consola DAIKIN FXYL-40	Split		70	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitatint. VRV / bomba de calor consola DAIKIN FXYL-40	Split		70	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitatint. VRV / bomba de calor consola DAIKIN FXYL-40	Split		70	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitatint. VRV / bomba de calor consola DAIKIN FXYL-50	Split		80	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitatint. VRV / bomba de calor consola DAIKIN FXYL-63	Split		110	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitatint. VRV / bomba de calor consola DAIKIN FXYL-63	Split		110	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitatint. VRV / bomba de calor consola DAIKIN FXYL-63	Split		110	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitatint. VRV / bomba de calor consola DAIKIN FXYL-63	Split		110	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Unitatint. VRV / bomba de calor consola DAIKIN FXYL-63	Split		110	1/1/2003
Palau Falguera	Primera	Conservatori	DAIKIN	Recuperador de calor DAIKIN VAM - 800	Intercanviador		440	1/5/2005
Palau Falguera	Baixa	Bar del palau	mitsubishi	MITSUBISHI PEAD-RP2,5GA (4x1)	Fancoil Sostre	22.400		1/5/2005
Palau Falguera	Baixa	Bar del palau	mitsubishi	MITSUBISHI PUH-P10MYA	Exterior			1/5/2005
Palau Falguera	Baixa	Bar del palau	mitsubishi	MITSUBISHI PEAD-RP6EA	Conductes	12.000		1/5/2005
Palau Falguera	Baixa	Locals comercials	ROCA	ROCA DWK 631/632-2T	Cassette	5.450		20/6/2006
Palau Falguera	Baixa	Locals comercials	ROCA	ROCA DWK 631/632-2T	Cassette	5.450		20/6/2006
Palau Falguera	Baixa	Locals comercials	ROCA	ROCA DWK 631/632-2T	Cassette	5.450		20/6/2006
Palau Falguera	Baixa	Locals comercials	ROCA	ROCA DWK 631/632-2T	Cassette	5.450		20/6/2006
Palau Falguera	Baixa	Locals comercials	ROCA	ROCA DWK 631/632-2T	Cassette	5.450		20/6/2006
Palau Falguera	Baixa	Locals comercials	ROCA	ROCA DWK 742-2T	Cassette	6.160		20/6/2006
Palau Falguera	Baixa	Planta Baixa Equip SAI	DAIKIN	DAIKIN	Split	0	0	1/1/2008
Pavelló Andrei Xepkin	Coberta	Coberta	mitsubishi	MITSUBISHI SCM20ZG-S	Bomba de calor	2.000	2.500	1/4/2010
Pavelló Andrei Xepkin	Primera	Armari SAI	mitsubishi	MITSUBISHI SKM20ZG-S	Split	2.000	2.500	1/4/2010
Pavelló Andrei Xepkin	Baixa	Oficines	mitsubishi	SKM28ZG-S	Split	2.800	3.500	1/5/2010
Pavelló Andrei Xepkin	Baixa	Oficines	mitsubishi	SKM28ZG-S	Split	2.800	3.500	1/5/2010
Pavelló Andrei Xepkin	Baixa	Oficines	mitsubishi	SKM28ZG-S	Split	2.800	3.500	1/5/2010
Pavelló Andrei Xepkin	Baixa	Oficines	mitsubishi	SKM28ZG-S	Split	2.800	3.500	1/5/2010
Pavelló Andrei Xepkin	Coberta	Coberta	mitsubishi	SCM80ZG-S	Bomba de calor	8.000	10.000	1/5/2010
Polícia Local	Baixa	Planta Baixa	GENERAL	AS 7	Split	2.150	2.450	1/2/2009
Polícia Local	Baixa	Planta Baixa	GENERAL	AS 12	Split	3.500	4.100	1/2/2009
Polícia Local	Baixa	Planta Baixa	GENERAL	GENERAL AOG 54 UJ	Bomba de calor	15.200	16.800	1/2/2009
Polícia Local	Baixa	Planta Baixa	GENERAL	GENERAL AS 14	Split	3.800	4.500	1/2/2009
Polícia Local	Segona	Planta Segona	GENERAL	AS 14	Split	3.800	4.500	1/7/2009
Polícia Local	Segona	Planta Segona	GENERAL	AS 14	Split	3.800	4.500	1/7/2009
Polícia Local	Segona	Planta Segona	GENERAL	AS 18	Split	5.400	5.600	1/7/2009
Polícia Local	Baixa	Planta Baixa- CPD	LIEBER	M25UA+HCE42	Aire Condicionat	25.600	0	1/9/2009

Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Pot frigorífica (W)	Pot calorífica (W)	Data instal·lació
Polícia Local	Baixa	Planta Baixa- CPD	LIEBER	M25UA+HCE42	Aire Condicionat	25.600	0	1/9/2009
Polícia Local	Primera	Planta Primera	GENERAL	AS 7	Split	2.150	2.450	1/3/2010
Polícia Local	Primera	Planta Primera	GENERAL	AS 7	Split	2.150	2.450	1/3/2010
Polícia Local	Primera	Planta Primera	GENERAL	AS 7	Split	2.150	2.450	1/3/2010
Polícia Local	Primera	Planta Primera	GENERAL	AS 9	Split	2.800	3.100	1/3/2010
Polícia Local	Primera	Planta Primera	GENERAL	AS 9	Split	2.800	3.100	1/3/2010
Polícia Local	Primera	Planta Primera	GENERAL	AS 14	Split	3.800	4.500	1/3/2010
Polícia Local	Primera	Planta Primera	GENERAL	AS 18	Split	5.400	5.600	1/3/2010
Polícia Local	Primera	Planta Primera	GENERAL	AOG 54 UJ	Bomba de calor	15.200	16.800	1/3/2010
Sala Ibèria	Baixa	Anfiteatre	ROCA	BCVO/I-60	Bomba de calor	57.000	51.800	1/1/2005
Sala Ibèria	Baixa	Anfiteatre	ROCA	BCVO/I-60	Climatitzador	57.000	51.800	1/1/2005
Sala Ibèria	Baixa	Vestíbol	ROCA	BCVO/I-10	Bomba de calor	14.000	15.400	1/1/2005
Sala Ibèria	Baixa	Vestíbol	ROCA	BCVO/I-10	Climatitzador	14.000	15.400	1/1/2005
Sala Ibèria	Baixa	Hall	ROCA	BCVO/I-30	Bomba de calor	29.000	31.900	1/1/2005
Sala Ibèria	Baixa	Hall	ROCA	BCVO/I-30	Climatitzador	29.000	31.900	1/1/2005
Sala ibèria	Baixa	Sala	ROCA	BCVO/I-60	Bomba de calor	57.000	51.800	1/1/2005
Sala ibèria	Baixa	Sala	ROCA	BCVO/I-60	Climatitzador	57.000	51.800	1/1/2005
Serveis Tècnics	Baixa	Planta Baixa	JOHNSON	JONHSON CVJ BC-180	Bomba de calor		18.000	1/1/2000
Serveis Tècnics	Baixa	Planta Baixa	JOHNSON	JONHSON CVJ BC-180	Climatitzador		18.000	1/1/2000
Serveis Tècnics	Baixa	Porta d'entrada	S&P	S&P COR-3,5	Cortina		3.500	1/9/2005
Serveis Tècnics	Baixa	Despatx Regidor	HAIER	HSU-07HV03/R2	Split	3.010	4.128	20/7/2007
Serveis Tècnics	Primera	Terrat	MITSUBISHI	FDU 140VS	Bomba de calor	14.000	16.000	10/1/2012
Serveis Tècnics	Primera	Primera	MITSUBISHI	FDU 140VS	Conductes	14.000	16.000	10/1/2012
Serveis Tècnics	Segona	Planta Segona	GENERAL	GENERAL ACG 30 UI	Bomba de calor	10.000	11.200	1/7/2008
Serveis Tècnics	Segona	Planta Segona	GENERAL	GENERAL ACG 30 UI	Climatitzador	10.000	11.200	1/7/2008
Serveis Tècnics	Segona	Planta Segona	GENERAL	GENERAL ACG 36 UI	Bomba de calor	11.200	13.200	1/7/2008
Serveis Tècnics	Segona	Planta Segona	GENERAL	GENERAL ACG 36 UI	Climatitzador	11.200	13.200	1/7/2008
Torre Can calders	Soterrani	Soterrani	FUJITSU	AOY140U	Bomba de calor VRV	13.100	14.500	1/10/2013
Torre Can calders	Baixa	Recepció	FUJITSU	AUY25	Cassette	2.800	3.200	1/10/2013
Torre Can calders	Baixa	Sala	FUJITSU	AUY20	Cassette	2.200	2.500	1/10/2013
Torre Can calders	Baixa	Despatx	FUJITSU	AUY20	Cassette	2.200	2.500	1/10/2013
Torre Can calders	Baixa	Despatx	FUJITSU	AUY20	Cassette	2.200	2.500	1/10/2013
Torre Can calders	Primera	Despatx	FUJITSU	AUY20	Cassette	2.200	2.500	1/10/2013
Torre Can calders	Primera	Despatx	FUJITSU	AUY20	Cassette	2.200	2.500	1/10/2013
Torre Can calders	Primera	Despatx	FUJITSU	AUY20	Cassette	2.200	2.500	1/10/2013
Torre Can calders	Primera	Despatx	FUJITSU	AUY20	Cassette	2.200	2.500	1/10/2013
Torre Can calders	Segona	Annex	FUJITSU	AOY50UI2F	Bomba de calor	4.700	5.400	1/10/2013
Torre Can calders	Segona	Despatx	FUJITSU	AOY50UI2F	Split	2.200	2.500	1/10/2013
Torre Can calders	Segona	Despatx	FUJITSU	AOY50UI2F	Split	2.200	2.500	1/10/2013
Torre Can calders	Soterrani	Soterrani	MITSUBISHI ELECTRIC	MSZ-GE25VA	Bomba de calor	2.500	3.200	1/10/2013
Torre Can calders	Baixa	Armari SAI	MITSUBISHI ELECTRIC	MSZ-GE25VA	Split	2.500	3.200	1/10/2013
Torre del Roser	Tercera	Planta Coberta	CIATESA	CIATESA IWB-315 (Unitat refredadora)	Refredadora			1/1/2000
Torre del Roser	Segona	Segona	TRANE	TRANE FCV-08	Fancoil Terra			1/1/2000
Torre del Roser	Segona	Segona	TRANE	TRANE FCV-08	Fancoil Terra			1/1/2000
Torre del Roser	Segona	Segona	TRANE	TRANE FCV-06	Fancoil Terra			1/1/2000

Edifici	Planta	Ubicació	Marca	Model	Tipus	Pot frigorífica (W)	Pot calorífica (W)	Data instal·lació
Torre del Roser	Segona	Segona	TRANE	TRANE FCV-06	Fancoil Terra			1/1/2000
Torre del Roser	Segona	Segona	TRANE	TRANE FCV-04	Fancoil Terra			1/1/2000
Torre del Roser	Primera	Primera	TRANE	TRANE FCV-08	Fancoil Terra			1/1/2000
Torre del Roser	Primera	Primera	TRANE	TRANE FCV-08	Fancoil Terra			1/1/2000
Torre del Roser	Primera	Primera	TRANE	TRANE FCV-08	Fancoil Terra			1/1/2000
Torre del Roser	Primera	Primera	TRANE	TRANE FCV-08	Fancoil Terra			1/1/2000
Torre del Roser	Baixa	Baixa	ROCA	ROCA FCH-20	Climatitzador			1/1/2000
C. Cívica Les Tovallolles	Primera	Sala de màquines	DAIKIN	REYQ18P	Bomba de calor VRV	50.400	56.500	1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Primera	Sala de màquines	DAIKIN	RZQ250C	Bomba de calor VRV	24.100	26.400	1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Primera	Sala de màquines	DAIKIN	RZQ250C	Bomba de calor VRV	24.100	26.400	1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Primera	Sala de màquines	DAIKIN	RZQ250C	Bomba de calor VRV	24.100	26.400	1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Primera	Sala de màquines	DAIKIN	RZQ250C	Bomba de calor VRV	24.100	26.400	1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Primera	Sala de màquines	DAIKIN	RZQ200C	Bomba de calor VRV	20.000	23.000	1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Primera	Sala de màquines	DAIKIN	RZQ200C	Bomba de calor VRV	20.000	23.000	1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Primera	Sala de màquines	DAIKIN	TX25JV	Bomba de calor	2.640	2.780	1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Primera	Sala de màquines	DAIKIN	TX25JV	Split	2.640	2.780	1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Primera	Sala de màquines	KAYSUN	KAY-26 DN6	Bomba de calor	2.500	2.800	1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Baixa	Sala de màquines	KAYSUN	KAY-26 DN6	Split	2.500	2.800	1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Baixa	Locals	DAIKIN	FDQ250B	Climatitzador	24.100	26.400	1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Baixa	Local 1.1	DAIKIN	FDQ250B	Climatitzador	24.100	26.400	1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Baixa	Local 5,1	DAIKIN	FDQ250B	Climatitzador	24.100	26.400	1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Baixa	Local 5,1	DAIKIN	FDQ250B	Climatitzador	24.100	26.400	1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Baixa	Local 5,4	DAIKIN	FDQ200B	Climatitzador	20.000	23.000	1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Baixa	Aula Taller	DAIKIN	FDQ200B	Climatitzador	20.000	23.000	1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Primera	Local 3,1	DAIKIN	FXSQ32P	Climatitzador	3.600	4.000	1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Primera	Local 3,2	DAIKIN	FXSQ63P	Climatitzador	7.100	8.000	1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Primera	Local 3,3	DAIKIN	FXSQ63P	Climatitzador	7.100	8.000	1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Primera	Local 3,4	DAIKIN	FXSQ63P	Climatitzador	7.100	8.000	1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Primera	Local 4,1	DAIKIN	FXSQ32P	Climatitzador	3.600	4.000	1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Primera	Local 4,2	DAIKIN	FXSQ80P	Climatitzador	9.000	10.000	1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Primera	Local 4,3	DAIKIN	FXSQ80P	Climatitzador	9.000	10.000	1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Primera	Local 4,4	DAIKIN	FXSQ63P	Climatitzador	7.100	8.000	1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Primera	Sala de màquines	SCHAKO	KS 50 15X6	Recuperador de calor	9.400 m3/h		1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Primera	Sala de màquines	SOLER&PALAU	CADB-N-D16	Recuperador de calor	2.000 m3/h		1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Baixa	Lavabos	SODECA	Lineo 250	Extractor	750 m3/h		1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Primera	Lavabos	SODECA	Lineo 250	Extractor	750 m3/h		1/9/2014
C. Cívica Les Tovallolles	Baixa	Lavabos cafeteria	SODECA	Lineo 150	Extractor	300 m3/h		1/9/2014
Pistes Atletisme	Baixa	Magatzem		Sistema d'aireació	Climatitzador	0	0	1/1/2000
Pistes Atletisme	Coberta	Sala de màquines		Aire Acondicionat	Split	0	0	1/1/2000
Pistes Atletisme	Coberta	Sala de fitness		Aire Acondicionat	Split	0	0	1/1/2000