

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.S1.S1AB23-BVA-001	Bomba de buit	PCB.CLI.S1.S1AB23	Clúster I	S1	Sala Bombes de Buit	1	Bomba de buit	Buit	Marca: Busch Tipus: RA 0063 E 501 N°: 000 11745 p: 20,5 hPa Oil ISO VG 100: 2 l
PCB.CLI.S1.S1AB23-BVA-002	Bomba de buit	PCB.CLI.S1.S1AB23	Clúster I	S1	Sala Bombes de Buit	1	Bomba de buit	Buit	Marca: Busch Tipus: RA 0063 E 501 N°: 000 11745 p: 20,5 hPa Oil ISO VG 100: 2 l
PCB.CLI.S1.S1AB23-BVA-003	Bomba de buit	PCB.CLI.S1.S1AB23	Clúster I	S1	Sala Bombes de Buit	1	Bomba de buit	Buit	Marca: Busch Tipus: R5 100 E N°: 070013218 p: 20,5 hPa Oil Busch VM100: 2,5 l
PCB.CLI.S1.S1AB23-BVA-004	Bomba de buit	PCB.CLI.S1.S1AB23	Clúster I	S1	Sala Bombes de Buit	1	Bomba de buit	Buit	Marca: Busch Tipus: R5 100 E N°: 070013218 p: 20,5 hPa Oil Busch VM100: 2,5 l
PCB.CLI.PC.PCC4-BVA-001	Bomba de buit	PCB.CLI.PC.PCC4	Clúster I	Coberta	Sala Bombes de Buit	1	Bomba de buit	Buit	Marca: Busch Tipus: R5 100 E p: 20,5 hPa Oil Busch VM100: 2,5 l
PCB.CLI.PC.PCC4-BVA-002	Bomba de buit	PCB.CLI.PC.PCC4	Clúster I	Coberta	Sala Bombes de Buit	1	Bomba de buit	Buit	Marca: Busch Tipus: R5 100 E p: 20,5 hPa Oil Busch VM100: 2,5 l
PCB.ES.PB.B21-BVA-001	Bomba de buit	PCB.ES.PB.B21	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Buit aire	1	Bomba de buit	Buit	Marca: Busch Tipus: RA 0100 E N°: 060116717 p: 0,5 hPa Oil Busch VM100: 2 l
PCB.ES.PB.B21-BVA-002	Bomba de buit	PCB.ES.PB.B21	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Buit aire	1	Bomba de buit	Buit	Marca: Busch Tipus: RA 0100 E N°: 060116717 p: 0,5 hPa Oil Busch VM100: 2 l
PCB.CLI.S1.S1AB23-CVA-001	Compressor d'aire	PCB.CLI.S1.S1AB23	Clúster I	S1	Sala Bombes de Buit	1	Compressor d'aire	Aire comprimit	Marca: Atlas Copco Tipus de producte: GA 7 Pressió màxima: 10 bar Potència nominal 7,5 kW Data de construcció: 2000
PCB.CLI.S1.S1AB23-CVA-002	Compressor d'aire	PCB.CLI.S1.S1AB23	Clúster I	S1	Sala Bombes de Buit	1	Compressor d'aire	Aire comprimit	Marca: Atlas Copco Tipus de producte: GA 7 Pressió màxima: 10 bar Potència nominal 7,5 kW Data de construcció: 2000
PCB.ES.PB.B21-CVA-001	Compressor d'aire	PCB.ES.PB.B21	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Buit aire	1	Compressor d'aire	Aire comprimit	Marca: Worthington Creysensac Tipus de producte: GRLR 1500 BM 7 N° sèrie: WCF103001 Pressió màxima: 10 bar Potència nominal 11 kW Cabal: 85,60 m3/h Data de fabricació: 2007
PCB.ES.PB.B21-CVA-002	Compressor d'aire	PCB.ES.PB.B21	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Buit aire	1	Compressor d'aire	Aire comprimit	Marca: Worthington Creysensac Tipus de producte: GRLR 1500 BM 7 N° sèrie: WCF103000 Pressió màxima: 10 bar Potència nominal 11 kW Cabal: 85,60 m3/h Data de fabricació: 2007
PCB.CLI.S1.S1AB23-DVA-001	Dipòsit d'aire	PCB.CLI.S1.S1AB23	Clúster I	S1	Sala Bombes de Buit	1	Dipòsit d'aire (Categoria IV-2 d'equip a pressió)	Aire comprimit	Marca: Fical Model: FIC-1000/11 N°: A 313926 Data de fabricació: 2000 Volum: 1 m3
PCB.ES.PB.B21-DVA-001	Dipòsit d'aire	PCB.ES.PB.B21	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Buit aire	1	Dipòsit d'aire (Categoria IV-2 d'equip a pressió)	Aire comprimit	Marca: Fical Model: FIC-1000/11 N°: 6253 Data de fabricació: 2007 Volum: 1 m3
PCB.CLI.S1.S1AB23-DVA-001	Dipòsit decantador de buit	PCB.CLI.S1.S1AB23	Clúster I	S1	Buit aire	1	Dipòsit de buit	Buit	Marca: Busch Data de fabricació: 2007 Volum: 100 l
PCB.CLI.S1.S1AB23-DVA-002	Dipòsit decantador de buit	PCB.CLI.S1.S1AB23	Clúster I	S1	Buit aire	1	Dipòsit de buit	Buit	Marca: Busch Data de fabricació: 2012 Volum: 100 l
PCB.CLI.PC.PCC4-DVA-001	Dipòsit decantador de buit	PCB.CLI.PC.PCC4	Clúster I	Coberta	Buit aire	1	Dipòsit de buit	Buit	Marca: Busch Data de fabricació: 2018 Volum: 100 l
PCB.ES.PB.B21-DVA-001	Dipòsit decantador de buit	PCB.ES.PB.B21	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Buit aire	1	Dipòsit de buit	Buit	Marca: Busch N° fabricació: 948 Data de fabricació: 2007 Volum: 100 l
PCB.CLI-ATTC-001	Aïllament tèrmic de canonades de climatització	PCB.CLI	Clúster I	-	Edifici modular - Clúster I	1	Aïllament tèrmic de canonades de climatització	Climatització	Aïllament tèrmic de canonades del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici
PCB.CLI-ATTC-001	Aïllament tèrmic de canonades de climatització	PCB.CLI	Clúster II	-	Clúster II	1	Aïllament tèrmic de canonades de climatització	Climatització	Aïllament tèrmic de canonades del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici
PCB.EA-ATTC-001	Aïllament tèrmic de canonades de climatització	PCB.EA	Edifici Administració	-	Edifici Administració (Clúster Oficines)	1	Aïllament tèrmic de canonades de climatització	Climatització	Aïllament tèrmic de canonades del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici
PCB.TOR.CON-ATTC-001	Aïllament tèrmic de canonades de climatització	PCB.TOR.CON	Edifici Connexions	-	Connexions	1	Aïllament tèrmic de canonades de climatització	Climatització	Aïllament tèrmic de canonades del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici
PCB.TOR.EE-ATTC-001	Aïllament tèrmic de canonades de climatització	PCB.TOR.EE	Edifici Energies	-	Edifici Energies	1	Aïllament tèrmic de canonades de climatització	Climatització	Aïllament tèrmic de canonades del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici
PCB.ES-ATTC-001	Aïllament tèrmic de canonades de climatització	PCB.ES	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	-	Edifici Sàtel·lit (Hèlix)	1	Aïllament tèrmic de canonades de climatització	Climatització	Aïllament tèrmic de canonades del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici
PCB.TOR.D-ATTC-001	Aïllament tèrmic de canonades de climatització	PCB.TOR.D	Torre D	-	Torre D	1	Aïllament tèrmic de canonades de climatització	Climatització	Aïllament tèrmic de canonades del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici
PCB.TOR.I-ATTC-001	Aïllament tèrmic de canonades de climatització	PCB.TOR.I	Torre I	-	Torre I	1	Aïllament tèrmic de canonades de climatització	Climatització	Aïllament tèrmic de canonades del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici
PCB.TOR.R-ATTC-001	Aïllament tèrmic de canonades de climatització	PCB.TOR.R	Torre R	-	Torre R	1	Aïllament tèrmic de canonades de climatització	Climatització	Aïllament tèrmic de canonades del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici
PCB.EA.COB-BC-001	Bomba de calor	PCB.EA.COB	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Bomba de calor 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50)	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric City Multi Condensadora Sala de Junes Model: PUHZ-P100VHA2 N° sèrie: 63W01507 R410A Càrrega de refrigerant: 22 kg Càrrega de CO2: 45,94 T Any de fabricació: 03.2007 Potència frigorífica: 56 kW Potència calorífica: 63 kW
PCB.TOR.R.COB-BC-001	Bomba de calor VRV	PCB.TOR.R.COB	Torre R	Coberta	Coberta	1	Bomba de calor 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50)	Climatització	Marca: Mitshubishi City Multi Model: PURY-P250YHM-A N° sèrie: 9YW05603 Refrigerant: R410A Càrrega de refrigerant: 10,5 kg Càrrega de CO2: 21,92 T Potència frigorífica: 28 kW Potència calorífica: 31,5 kW
PCB.TOR.I.COB-BC-001	Bomba de calor amb recuperació	PCB.TOR.I.COB	Torre I	Coberta	Coberta	1	Bomba de calor 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500)	Climatització	Marca: Carrier Model: 30RQ0432 N° sèrie: 12Y819195 Refrigerant: R410A Càrrega de refrigerant: 54 + 47 kg Càrrega de CO2: 210,89 T Potència frigorífica: 389 kW Potència calorífica: 442 kW

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.TOR.I.COB-BC-002	Bomba de calor amb recuperació	PCB.TOR.I.COB	Torre I	Coberta	Coberta	1	Bomba de calor 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500)	Climatització	Marca: Carrier Model: 30RQ0432 N° sèrie: 12Y819194 Refrigerant: R410A Càrrega de refrigerant: 54 + 47 kg Càrrega de CO2: 210,89 T Potència frigorífica: 389 kW Potència calorífica: 442 kW
PCB.TOR.R.COB-BC-002	Bomba de calor amb recuperació N° 1	PCB.TOR.R.COB	Torre R	Coberta	Coberta	1	Bomba de calor 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500)	Climatització	Marca: Carrier Model: 30RQ0232 N° sèrie: 12Y819191 Refrigerant: R410A Càrrega de refrigerant: 27 + 27 kg Càrrega de CO2: 112,75 T Potència frigorífica: 219 kW Potència calorífica: 229 kW
PCB.TOR.R.COB-BC-003	Bomba de calor amb recuperació N° 2	PCB.TOR.R.COB	Torre R	Coberta	Coberta	1	Bomba de calor 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500)	Climatització	Marca: Carrier Model: 30RQ0232 N° sèrie: 12Y819192 Refrigerant: R410A Càrrega de refrigerant: 27 + 27 kg Càrrega de CO2: 112,75 T Potència frigorífica: 219 kW Potència calorífica: 229 kW
PCB.EA.COB-BC-002	Bomba de calor 1	PCB.EA.COB	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Bomba de calor 70 kW < P inst < 1 000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500)	Climatització	Marca: Trane N° de sèrie: 0A59326 Refrigerant: R407C Càrrega de refrigerant: 2x34 kg Càrrega de CO2: 120,56 T Potència frigorífica: 221 kW BP-LP: 21 bar HP-HP: 30 bar Voltatge: 400-230 V
PCB.EA.COB-BC-003	Bomba de calor 2	PCB.EA.COB	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Bomba de calor 70 kW < P inst < 1 000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500)	Climatització	Marca: Trane N° de sèrie: 0A59291 Refrigerant: R407C Càrrega de refrigerant: 2x34 kg Càrrega de CO2: 120,56 T Potència frigorífica: 221 kW BP-LP: 21 bar HP-HP: 30 bar Voltatge: 400-230 V
PCB.CLI.COB.C3.PCC32-BC-001	Bomba de calor	PCB.CLI.COB.C3.PCC32	Clúster I	Coberta	C3 Refredadores	1	Bomba de calor P inst > 1000 kW, que conte gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500)	Climatització	Marca: Climaveneta Model: WRAN/0822 N° sèrie: B08318A019 Refrigerant: R407C Càrrega de refrigerant: 2x38 kg Càrrega de CO2: 134,75 T Potència en fred: 202 kW Potència en calor: 221 kW
PCB.ES.COB-BC-001	Bomba de calor	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Bomba de calor P inst > 1000 kW, que conte gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500)	Climatització	Marca: Carrier Model: 30RQ0402 N° sèrie: 12N701487 Refrigerant: R410A Càrrega de refrigerant: 54 + 32 kg Càrrega de CO2: 179,57 T Potència frigorífica: 366 kW Potència calorífica: 405 kW
PCB.ES.COB-BC-002	Bomba de calor	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Bomba de calor P inst > 1000 kW, que conte gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500)	Climatització	Marca: Carrier Model: 30RQ0402 N° sèrie: 12N701486 Refrigerant: R410A Càrrega de refrigerant: 54 + 32 kg Càrrega de CO2: 179,57 T Potència frigorífica: 366 kW Potència calorífica: 405 kW
PCB.TOR.D.COB-BC-001	Bomba de calor	PCB.TOR.D.COB	Torre D	Coberta	Coberta	1	Bomba de calor P inst > 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500)	Climatització	Marca: Carrier Model: 30RQs160 Refrigerant: R410A Càrrega de refrigerant: 18,5 + 18,5 kg Potència frigorífica: 146 kW Potència calorífica: 156 kW
PCB.TOR.D.COB-BC-002	Bomba de calor	PCB.TOR.D.COB	Torre D	Coberta	Coberta	1	Bomba de calor P inst > 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500)	Climatització	Marca: Carrier Model: 30RQs160 Refrigerant: R410A Càrrega de refrigerant: 18,5 + 18,5 kg Potència frigorífica: 146 kW Potència calorífica: 156 kW
PCB.CLI.COB.C3.PCC32-CAL-001	Caldera	PCB.CLI.COB.C3.PCC32	Clúster I	Coberta	C3 Refredadores	1	Caldera de gas P inst > 1000 kW	Climatització	Marca: Wolf Model: MGK-2-300 Potència calorífica: 280 kW
PCB.CLII.COB.C7.SC-CAL-001	Caldera de calefacció n°1	PCB.CLII.COB.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Caldera de gas P inst > 1000 kW	Climatització	Marca: Aldingás N° fabricació: 1310012003 Any de fabricació: 2010 Pressió màxima: 6 bar Potència: 1038 kW Cabal: 55,3 m3/h Conté un dipòsit d'expansió
PCB.CLII.COB.C7.SC-CAL-002	Caldera de calefacció n°2	PCB.CLII.COB.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Caldera de gas P inst > 1000 kW	Climatització	Marca: Aldingás N° fabricació: 1310014005 Any de fabricació: 2010 Pressió màxima: 6 bar Potència: 1038 kW Cabal: 55,3 m3/h Conté un dipòsit d'expansió
PCB.CLII.COB.C7.SC-CAL-003	Caldera de calefacció n°3	PCB.CLII.COB.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Caldera de gas P inst > 1000 kW	Climatització	Marca: Aldingás N° fabricació: 1310012006 Any de fabricació: 2010 Pressió màxima: 6 bar Potència: 1038 kW Cabal: 55,3 m3/h Conté un dipòsit d'expansió
PCB.CLI.COB.B4-CAL-001	Bescanviador de vapor	PCB.CLI.COB.B4	Clúster I	Coberta	B4	1	Caldera de vapor P inst > 1000 kW (Categoria III-2 d'equip a pressió)	Climatització	Marca: SPIRAX SARCO Model: V636SX5700H Potència: 200 kW
PCB.CLI.COB.B4.PCBC51-CAL-001	Caldera de vapor	PCB.CLI.COB.B4.PCBC51	Clúster I	Coberta	B4 Caldera Vapor	1	Caldera de vapor P inst > 1000 kW (Categoria III-2 d'equip a pressió)	Climatització	Marca: INSTMAN FIELD Model: IFH-1600 Pressió: 11 kg/cm² Volum: 185 m³, 2000 l Producció: 1500 kg/h Potència: 1054 kW Data de fabricació: 02.1998 Consta d'un tanc d'alimentació de 2000 l Consta d'un tanc de purgues SPIRAX SARCO de 150 l a pressió ATM
PCB.CLII.COB.C7.SCV-CAL-001	Caldera de vapor n°1	PCB.CLII.COB.C7.SCV	Clúster II	Coberta	Sala Calderes de Vapor	1	Caldera de vapor P inst > 1000 kW (Categoria III-2 d'equip a pressió)	Climatització	Marca: Instman Field Model: IFH-1500 Any de fabricació: 2010 Pressió màxima: 9,8 bar Producció: 1500 kg/h Potència: 1172 kW Volum total: 2110 l
PCB.CLII.COB.C7.SCV-CAL-002	Caldera de vapor n°2	PCB.CLII.COB.C7.SCV	Clúster II	Coberta	Sala Calderes de Vapor	1	Caldera de vapor P inst > 1000 kW (Categoria III-2 d'equip a pressió)	Climatització	Marca: Instman Field Model: IFH-1500 Any de fabricació: 2009 Pressió màxima: 9,8 bar Producció: 1500 kg/h Potència: 1172 kW Volum total: 2110 l
PCB.CLI.P1.01BC41-CF-001	Cambra frigorífica conservació +4°C	PCB.CLI.P1.01BC41	Clúster I	P1	Laboratori 01BC41	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.P1.01BC41-CF-002	Cambra frigorífica conservació +4°C	PCB.CLI.P1.01BC41	Clúster I	P1	Laboratori 01BC41	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.P1.01C31-CF-001	Cambra frigorífica conservació +4°C	PCB.CLI.P1.01C31	Clúster I	P1	Laboratori 01C31	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.P1.01C31-CF-002	Cambra frigorífica conservació +4°C	PCB.CLI.P1.01C31	Clúster I	P1	Laboratori 01C31	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.P1.01C51-CF-001	Cambra frigorífica conservació +4°C	PCB.CLI.P1.01C51	Clúster I	P1	Laboratori 01C51/01C52/01C53 /01C54	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.P1.01C51-CF-002	Cambra frigorífica conservació +4°C	PCB.CLI.P1.01C51	Clúster I	P1	Laboratori 01C51/01C52/01C53 /01C54	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.PB.PBA32-CF-001	Cambra frigorífica conservació +4°C	PCB.CLI.PB.PBA32	Clúster I	PB	Laboratori PBA32/PBA33/PBA34	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.PB.PBA32-CF-002	Cambra frigorífica conservació +4°C	PCB.CLI.PB.PBA32	Clúster I	PB	Laboratori PBA32/PBA33/PBA34	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.PB.PBB42-CF-001	Cambra frigorífica conservació +4°C	PCB.CLI.PB.PBB42	Clúster I	PB	Laboratori PBB42/PBB41/PBB43 /PBB44	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.PB.PBB42-CF-002	Cambra frigorífica conservació +4°C	PCB.CLI.PB.PBB42	Clúster I	PB	Laboratori PBB42/PBB41/PBB43 /PBB44	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.PB.PBBC41-CF-001	Cambra frigorífica conservació +4°C	PCB.CLI.PB.PBBC41	Clúster I	PB	Laboratori PBBC41	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.PB.PBBC41-CF-002	Cambra frigorífica congelació -20°C	PCB.CLI.PB.PBBC41	Clúster I	PB	Laboratori PBBC41	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.PB.PBBC53-CF-001	Cambra frigorífica conservació +4°C	PCB.CLI.PB.PBBC53	Clúster I	PB	Laboratori PBBC53	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.PB.PBBC53-CF-002	Cambra frigorífica conservació +4°C	PCB.CLI.PB.PBBC53	Clúster I	PB	Laboratori PBBC53	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.PB.PBC23-CF-001	Cambra frigorífica conservació +4°C	PCB.CLI.PB.PBC23	Clúster I	PB	Laboratori PBC23	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.PB.PBC23-CF-002	Cambra frigorífica conservació +4ºC	PCB.CLI.PB.PBC23	Clúster I	PB	Laboratori PBC23	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.PB.PBC54-CF-001	Cambra frigorífica conservació +4ºC	PCB.CLI.PB.PBC54	Clúster I	PB	Laboratori PBC54	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.PB.PBC54-CF-002	Cambra frigorífica conservació +4ºC	PCB.CLI.PB.PBC54	Clúster I	PB	Laboratori PBC54	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.S1.S1A32-CF-001	Cambra frigorífica conservació +4ºC	PCB.CLI.S1.S1A32	Clúster I	S1	Laboratori S1A32	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.S1.S1A32-CF-002	Cambra frigorífica conservació +4ºC	PCB.CLI.S1.S1A32	Clúster I	S1	Laboratori S1A32	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.S1.S1AP11-CF-001	Cambra frigorífica conservació +4ºC	PCB.CLI.S1.S1AP11	Clúster I	S1	Laboratori S1AP11	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.S1.S1AP11-CF-002	Cambra frigorífica conservació +4ºC	PCB.CLI.S1.S1AP11	Clúster I	S1	Laboratori S1AP11	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.S1.S1AP31-CF-001	Cambra frigorífica conservació +4ºC	PCB.CLI.S1.S1AP31	Clúster I	S1	Laboratori S1AP31	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.S1.S1AP31-CF-002	Cambra frigorífica conservació +4ºC	PCB.CLI.S1.S1AP31	Clúster I	S1	Laboratori S1AP31	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.S1.S1B42-CF-001	Cambra frigorífica conservació +4ºC	PCB.CLI.S1.S1B42	Clúster I	S1	Laboratori S1B42/S1B43/S1B44	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.S1.S1B42-CF-002	Cambra frigorífica conservació +4ºC	PCB.CLI.S1.S1B42	Clúster I	S1	Laboratori S1B42/S1B43/S1B44	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.S1.S1B52-CF-001	Cambra frigorífica conservació +4ºC	PCB.CLI.S1.S1B52	Clúster I	S1	Laboratori S1B52/S1B53/S1B54	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.S1.S1B52-CF-002	Cambra frigorífica conservació +4ºC	PCB.CLI.S1.S1B52	Clúster I	S1	Laboratori S1B52/S1B53/S1B54	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.S1.S1BP51-CF-001	Cambra frigorífica conservació +4ºC	PCB.CLI.S1.S1BP51	Clúster I	S1	Laboratori BP51	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.S1.S1BP51-CF-002	Cambra frigorífica conservació +4ºC	PCB.CLI.S1.S1BP51	Clúster I	S1	Laboratori BP51	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.S1.S1CP52-CF-001	Cambra frigorífica conservació +4ºC	PCB.CLI.S1.S1CP52	Clúster I	S1	Laboratori S1CP52	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLI.S1.S1CP52-CF-002	Cambra frigorífica conservació +4ºC	PCB.CLI.S1.S1CP52	Clúster I	S1	Laboratori S1CP52	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 tones equivalents de CO2 o més (antiguitat > 15 anys)	Climatització	
PCB.CLII.PB.PBC71-CF-001	Cambra frigorífica conservació +4ºC	PCB.CLII.PB.PBC71	Clúster II	PB	Laboratoris PBC71	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats inferiors a 5 tones de CO2 (antiguitat < 15 anys)	Climatització	
PCB.CLII.PB.PBC71-CF-002	Cambra frigorífica conservació +4ºC	PCB.CLII.PB.PBC71	Clúster II	PB	Laboratoris PBC71	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats inferiors a 5 tones de CO2 (antiguitat < 15 anys)	Climatització	
PCB.ES.P1.A12-CF-001	Cambra frigorífica conservació +4ºC	PCB.ES.P1.A12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A12	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats inferiors a 5 tones de CO2 (antiguitat < 15 anys)	Climatització	
PCB.ES.P2.A17-CF-001	Cambra frigorífica conservació +4ºC	PCB.ES.P2.A17	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori A17	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats inferiors a 5 tones de CO2 (antiguitat < 15 anys)	Climatització	
PCB.ES.P2.B07-CF-001	Cambra frigorífica conservació +4ºC	PCB.ES.P2.B07	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B07	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats inferiors a 5 tones de CO2 (antiguitat < 15 anys)	Climatització	
PCB.ES.PB.B08-CF-001	Cambra frigorífica conservació +4ºC	PCB.ES.PB.B08	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B08	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats inferiors a 5 tones de CO2 (antiguitat < 15 anys)	Climatització	
PCB.TOR.I.PB.A0-CF-001	Cambra frigorífica congelació -20ºC	PCB.TOR.I.PB.A0	Torre I	PB	Oficines A0	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats inferiors a 5 tones de CO2 (antiguitat < 15 anys)	Climatització	Marca: Zanotti Aquesta cambra frigorífica consta de 5 unitats exteriors Model: HCU2030R30F, GCU2015B30F, HCU2030R30F, HCU2030R30F, - Nª sèrie: 0945046B, 0827016A, 0945049B, 0945052B, - Voltatge: 400 V Potència compressor: 2,2 kW, 1,1 kW, 2,2 kW, 2,2 kW, - Refrigerant R404A Càrrega de refrigerant: s.d. Any 2008
PCB.TOR.I.PB.A0-CF-002	Cambra frigorífica conservació +4ºC	PCB.TOR.I.PB.A0	Torre I	PB	Oficines A0	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats inferiors a 5 tones de CO2 (antiguitat < 15 anys)	Climatització	Marca: Zanotti Aquesta cambra frigorífica consta de 3 unitats exteriors Model: GCU2015B30F, GCU2015B30F, HCU2030R30F Nª sèrie: 0841014A, 0841013A, 0945050B Voltatge: 400 V Potència compressor: 1,1 kW, 1,1 kW, 2,2 kW Refrigerant R404A Càrrega de refrigerant: s.d. Any 2008
PCB.TOR.I.PB.B0-CF-001	Cambra frigorífica congelació -22,2ºC	PCB.TOR.I.PB.B0	Torre I	PB	Oficines B0	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats inferiors a 5 tones de CO2 (antiguitat < 15 anys)	Climatització	Marca: Zanotti Aquesta cambra frigorífica consta de 5 unitats exteriors Model: HCU2030R30F, GCU2015B30F, HCU2030R30F, HCU2030R30F, - Nª sèrie: 0945046B, 0827016A, 0945049B, 0945052B, - Voltatge: 400 V Potència compressor: 2,2 kW, 1,1 kW, 2,2 kW, 2,2 kW, - Refrigerant R404A Càrrega de refrigerant: s.d. T Any 2008
PCB.TOR.I.PB.B0-CF-002	Cambra frigorífica conservació +4,1ºC	PCB.TOR.I.PB.B0	Torre I	PB	Oficines B0	1	Cambra frigorífica, que contingui gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats inferiors a 5 tones de CO2 (antiguitat < 15 anys)	Climatització	Marca: Zanotti Aquesta cambra frigorífica consta de 3 unitats exteriors Model: GCU2015B30F, GCU2015B30F, HCU2030R30F Nª sèrie: 0841014A, 0841013A, 0945050B Voltatge: 400 V Potència compressor: 1,1 kW, 1,1 kW, 2,2 kW Refrigerant R404A Càrrega de refrigerant: s.d. Any 2008

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.COB.A1-CL-001	Climatitzador CL	PCB.CLI.COB.A1	Clúster I	Coberta	A1	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trox Technik Nº fabricació: ECS06972 Data fabricació: 02.2001 Cabal impulsió: 630 m3/h Potència motor impulsió: 0,75 kW Voltatge impulsió: 220/300 V Potència frigorífica: 2500 Frg/h Climatitzador a 4 tubs amb recuperador que inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.A1-CL-002	Climatitzador CL-A1-PAS	PCB.CLI.COB.A1	Clúster I	Coberta	A1	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Model: NB-5 Referència: 1152 Potència motor: 1,1 kW Cabal: 4000 m3/h Data fabricació: 12.1999 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.A1-CL-003	Climatitzador CL-A1-PB	PCB.CLI.COB.A1	Clúster I	Coberta	A1	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Model: NB-11 Referència: 11512 Potència motor: 5,5 kW Cabal: 10287 m3/h Data fabricació: 12.1999 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.A1-CL-004	Climatitzador CL-A1-SOT	PCB.CLI.COB.A1	Clúster I	Coberta	A1	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Model: NB-8 Referència: 11512 Potència motor: 5,5 kW Cabal: 8136 m3/h Data fabricació: 12.1999 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.A2-CL-001	Climatitzador CL-02	PCB.CLI.COB.A2	Clúster I	Coberta	A2	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Model: NB-5 Nº sèrie: 6/15535-2002/00015 Cabal: 5140 m3/h Potència motor: 3 kW Data fabricació: 01.2002 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.A2-CL-002	Climatitzador CL-01	PCB.CLI.COB.A2	Clúster I	Coberta	A2	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Model: NB-5 Nº sèrie: 6/15534-2002/00015 Cabal: 5140 m3/h Potència motor: 3 kW Data fabricació: 01.2002 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.A3-CL-001	Climatitzador CL	PCB.CLI.COB.A3	Clúster I	Coberta	A3	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Model: NB-5 Referència: 11512 Cabal: 4000 m3/h Potència motor: 1,1 kW Data fabricació: 12.1999 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.A3-CL-002	Climatitzador CL-A3-SOT	PCB.CLI.COB.A3	Clúster I	Coberta	A3	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.A3-CL-003	Climatitzador CL-A2-SOT	PCB.CLI.COB.A3	Clúster I	Coberta	A3	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.A3-CL-004	Climatitzador CL-A1-SOT	PCB.CLI.COB.A3	Clúster I	Coberta	A3	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.A3-CL-005	Climatitzador CL-A2-PB	PCB.CLI.COB.A3	Clúster I	Coberta	A3	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.A3-CL-006	Climatitzador CL PB-A3	PCB.CLI.COB.A3	Clúster I	Coberta	A3	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.B1-CL-001	Climatitzador CL-B1-PAS Nº17/18	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.B1-CL-002	Climatitzador CL-B1-P1 Nº19	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Cabal: 10300 m3/h Potència impulsió: 5,5 kW Potència retorn: 2,2 kW Data fabricació: 12.1999 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.COB.B1-CL-003	Climatitzador CL-B1-PB N°20	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Model: NB-11 Referència: 11512 Cabal: 92000 m3/h Potència impulsió: 4 kW Potència retorn: 2,2 kW Data fabricació: 12.1999 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.B1-CL-004	Climatitzador S1-B1 N°21	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Cabal: 8950 m3/h Potència impulsió: 5,5 kW Potència retorn: 2,2 kW Data fabricació: 12.1999 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.B2-CL-001	Climatitzador P1-C1 CL-X	PCB.CLI.COB.B2	Clúster I	Coberta	B2	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Cabal: 10000 m3/h Potència impulsió: no és visible Potència retorn: 3 kW Data fabricació: 09.1999 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.B2-CL-002	Climatitzador P1-C1 CL-X	PCB.CLI.COB.B2	Clúster I	Coberta	B2	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Cabal: 10000 m3/h Potència impulsió: no és visible Potència retorn: 3 kW Data fabricació: 09.1999 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.B2-CL-003	Climatitzador CL-T mòdul CL-passadissos	PCB.CLI.COB.B2	Clúster I	Coberta	B2	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	NB-8 Referència: 07387 Cabal: 5700 m3/h Potència impulsió: 3 kW Potència retorn: 2,2 kW Data fabricació: 09.1999 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.B2-CL-004	Climatitzador CL PRC1 CL-V	PCB.CLI.COB.B2	Clúster I	Coberta	B2	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	NB-11 Referència: 07387 Cabal: 9500 m3/h Potència impulsió: 5,5 kW Potència retorn: 3 kW Data fabricació: 09.1999 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.B2-CL-004	Climatitzador CL-S mòdul C1-planta Soterrani	PCB.CLI.COB.B2	Clúster I	Coberta	B2	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	NB-11 Referència: 07387 Cabal: 9000 m3/h Potència impulsió: 5,5 kW Potència retorn: 3 kW Data fabricació: 09.1999 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.B5-CL-001	Climatitzador CL-B4-P1	PCB.CLI.COB.B5	Clúster I	Coberta	B5	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Referència: 11512 Cabal: 7371 m3/h Potència impulsió: 4 kW Potència retorn: 2,2 kW Data de fabricació: 02.2000 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.B5-CL-002	Climatitzador CL-B4-SOT	PCB.CLI.COB.B5	Clúster I	Coberta	B5	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	NB-8 Referència: 11512 Cabal: 7371 m3/h Potència impulsió: 4 kW Potència retorn: 2,2 kW Data de fabricació: 02.2000 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.B5-CL-003	Climatitzador CL-B5-PB	PCB.CLI.COB.B5	Clúster I	Coberta	B5	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	NB-11 Referència: 11512 Cabal: 10200 m3/h Potència impulsió: 5,5 kW Potència retorn: 3 kW Data de fabricació: 02.2000 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.B5-CL-004	Climatitzador CL-B5-P1	PCB.CLI.COB.B5	Clúster I	Coberta	B5	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	NB-11 Referència: 11512 Cabal: 10200 m3/h Potència impulsió: 5,5 kW Potència retorn: 3 kW Data de fabricació: 02.2000 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.B5-CL-005	Climatitzador CL-B5-SOT	PCB.CLI.COB.B5	Clúster I	Coberta	B5	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	NB-11 Referència: 11512 Cabal: 10200 m3/h Potència impulsió: 5,5 kW Potència retorn: 3 kW Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.B5-CL-006	Climatitzador CL-B5-PAS	PCB.CLI.COB.B5	Clúster I	Coberta	B5	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	NB-11 Referència: 11512 Cabal: 10600 m3/h Potència impulsió: 5,5 kW Potència retorn: 3 kW Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.COB.B5-CL-007	Climatitzador CL-6-B4 PB	PCB.CLI.COB.B5	Clúster I	Coberta	B5	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	NB-8 Referència: 11512 Cabal: 7371 m3/h Potència impulsió: 4 kW Potència retorn: 2,2 kW Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.C1-CL-001	Climatitzador	PCB.CLI.COB.C1	Clúster I	Coberta	C1	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	NB-11 Referència: 11512 Cabal: 9300 m3/h Potència: 2,2 kW Data fabricació: 01.2000 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.C1-CL-002	Climatitzador CL-3	PCB.CLI.COB.C1	Clúster I	Coberta	C1	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Referència: 3815 Cabal: 6000 m3/h Potència: 2,5 kW Data fabricació: 09.2000 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.C1-CL-003	Climatitzador CL B3-P1	PCB.CLI.COB.C1	Clúster I	Coberta	C1	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	NB-11 Referència: 11512 Cabal: 9650 m3/h Potència impulsió: 5,5 kW Potència retorn: 2,2 kW Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.C1-CL-004	Climatitzador CL B3-PB	PCB.CLI.COB.C1	Clúster I	Coberta	C1	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	NB-11 Referència: 11512 Cabal: 8450 m3/h Potència impulsió: 5,5 kW Potència retorn: 2,2 kW Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.C1-CL-005	Climatitzador CL B2-PB	PCB.CLI.COB.C1	Clúster I	Coberta	C1	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	NB-8 Referència: 11512 Cabal: 7250 m3/h Potència impulsió: 4 kW Potència retorn: 2,2 kW Data fabricació: 01.2000 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.C1-CL-006	Climatitzador CL B2-P1	PCB.CLI.COB.C1	Clúster I	Coberta	C1	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	NB-8 Referència: 11512 Cabal: 7000 m3/h Potència impulsió: 4 kW Potència retorn: 2,2 kW Data fabricació: 01.2000 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.C2-CL-001	Climatitzador CL-W	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Referència: 07387 Cabal: 16200 m3/h Potència impulsió: 9,2 kW Potència retorn: 5,5 kW Data fabricació: 09.1999 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.C2-CL-002	Climatitzador CL-E	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Referència: 07387 Cabal: 4500 m3/h Potència retorn: 0,75 kW Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.C2-CL-003	Climatitzador CL-J1	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 2 tubs amb recuperador i inclou solament impulsió S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.CLI.COB.C2-CL-004	Climatitzador CL-M1	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 2 tubs amb recuperador i inclou solament impulsió S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.CLI.COB.C2-CL-005	Climatitzador CL-R	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	NB-11 Referència: 07387 Cabal: 9430 m3/h Potència impulsió: 5,5 kW Potència retorn: 3 kW Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.C2-CL-006	Climatitzador CL-D	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	NB-5 Referència: 07387 Cabal: 4500 m3/h Potència retorn: 0,75 kW Data de fabricació: 09.1999 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.C2-CL-007	Climatitzador CL-C2	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Cabal: 3000 m3/h Potència impulsió: 5 kW Potència retorn: 0,37 kW Data de fabricació: 09.1999 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.COB.C2-CL-008	Climatitzador CL-A2	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Cabal: 4500 m3/h Potència impulsió: 2,2 kW Potència retorn: 2 kW Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.C2-CL-009	Climatitzador CL-A1	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Referència: 10876 Cabal: 4500 m3/h Potència impulsió: 2,2 kW Data de fabricació: 01.1999 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.C2-CL-010	Climatitzador CL-B1	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Cabal: 4500 m3/h Potència impulsió: 2,2 kW Data de fabricació: 01.1999 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.C2-CL-011	Climatitzador CL-F1	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 2 tubs amb recuperador i inclou solament impulsió S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.CLI.COB.C2-CL-012	Climatitzador CL-I1	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 2 tubs amb recuperador i inclou solament impulsió S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.CLI.COB.C2-CL-013	Climatitzador CL-F2	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 2 tubs amb recuperador i inclou solament impulsió S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.CLI.COB.C2-CL-014	Climatitzador CL-I2	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 2 tubs amb recuperador i inclou solament impulsió S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.CLI.COB.C2-CL-015	Climatitzador CL-U	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Cabal: 14550 m3/h Potència impulsió: 7,5 kW Potència retorn: 5,5 kW Data de fabricació: 09.1999 Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.C2-CL-016	Climatitzador CL-J2	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 2 tubs amb recuperador i inclou solament impulsió S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.CLI.COB.C2-CL-017	Climatitzador CL-IM2	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 2 tubs amb recuperador i inclou solament impulsió S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.CLI.COB.C5-CL-001	Climatitzador C4-PB	PCB.CLI.COB.C5	Clúster I	Coberta	C5	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	NB-8 Referència: 2224 Cabal: 7371 m3/h Potència impulsió: 4 kW Potència retorn: 2,2 kW Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.C5-CL-002	Climatitzador C5-PAS	PCB.CLI.COB.C5	Clúster I	Coberta	C5	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	NB-11 Referència: 2224 Cabal: 10600 m3/h Potència impulsió: 5,5 kW Potència retorn: 3 kW Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.C5-CL-003	Climatitzador C5-SOT	PCB.CLI.COB.C5	Clúster I	Coberta	C5	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	NB-11 Referència: 2224 Cabal: 10200 m3/h Potència impulsió: 5,5 kW Potència retorn: 3 kW Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.C5-CL-004	Climatitzador C5-P1	PCB.CLI.COB.C5	Clúster I	Coberta	C5	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	NB-11 Referència: 2224 Cabal: 10200 m3/h Potència impulsió: 5,5 kW Potència retorn: no visible Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.C5-CL-005	Climatitzador C5-PB	PCB.CLI.COB.C5	Clúster I	Coberta	C5	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	NB-11 Referència: 2224 Cabal: 10200 m3/h Potència impulsió: 5,5 kW Potència retorn: 3 kW Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.COB.C5-CL-006	Climatitzador S1C4	PCB.CLI.COB.C5	Clúster I	Coberta	C5	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	NB-8 Referència: 2224 Cabal: 7371 m3/h Potència impulsió: 4 kW Potència retorn: 2,2 kW Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.COB.C5-CL-007	Climatitzador P1 C4	PCB.CLI.COB.C5	Clúster I	Coberta	C5	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	NB-8 Referència: 2224 Cabal: 7371 m3/h Potència impulsió: 4 kW Potència retorn: 2,2 kW Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.P1.01C51-CL-001	Climatitzador CL-01	PCB.CLI.P1.01C51	Clúster I	P1	Laboratori 01C51/01C52/01C53 /01C54	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trox Technik Model: NB-8 Nº de sèrie: 6/24375-2008/1434568 Data fabricació: 12.2008 Cabal impulsió: 7900 m3/h Potència motor impulsió: 5,5 kW Voltatge impulsió: 380/660 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador que inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.S1.EXT-CL-001	Climatitzador CL-4A	PCB.CLI.S1.EXT	Clúster I	S1	Planta Soterrani 1 exterior	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.S1.EXT-CL-002	Climatitzador CL-2A	PCB.CLI.S1.EXT	Clúster I	S1	Planta Soterrani 1 exterior	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.S1.EXT-CL-003	Climatitzador CL-2B	PCB.CLI.S1.EXT	Clúster I	S1	Planta Soterrani 1 exterior	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.S1.EXT-CL-004	Climatitzador CL-1A	PCB.CLI.S1.EXT	Clúster I	S1	Planta Soterrani 1 exterior	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.S1.EXT-CL-005	Climatitzador	PCB.CLI.S1.EXT	Clúster I	S1	Planta Soterrani 1 exterior	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Ubicat a l'interior del biomòdul Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLI.S1.S1B41-CL-001	Climatitzador	PCB.CLI.S1.S1B41	Clúster I	S1	Sala Servidors	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Liebert HPM precision cooling Model: M44UC001VD02020F0 Nº sèrie: 9662010001 Data de fabricació: 12.2010 Temperatura: 24,6°C 32,3% rH
PCB.CLI.S1.S1B41-CL-002	Climatitzador N-2	PCB.CLI.S1.S1B41	Clúster I	S1	Sala Servidors	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Liebert Hiross Model: 45UC0001V72P0 Nº sèrie: 2772470002 Data de fabricació: 01.2003 Temperatura: 24,5°C 32,3% rH
PCB.CLI.S1.S1B41-CL-003	Climatitzador N-1	PCB.CLI.S1.S1B41	Clúster I	S1	Sala Servidors	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Liebert Hiross Model: 45UC0001V72P0 Nº sèrie: 2772470001 Data de fabricació: 01.2003 Temperatura: 24,5°C 32,5% rH
PCB.CLI.S1.S1B41-CL-004	Climatitzador N-3	PCB.CLI.S1.S1B41	Clúster I	S1	Sala Servidors	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Liebert Hiross Model: M44UC001V102000P0 Nº sèrie: 5847670001 Data de fabricació: 08.2006 Temperatura: 24,5°C 32,5% rH
PCB.CLI.S1.S1BC34-CL-001	Climatitzador Màquina 1	PCB.CLI.S1.S1BC34	Clúster I	S1	Sala SAI	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Hiross Nº sèrie: 2034650001 Data de fabricació: 06.2000
PCB.CLI.S1.S1BC34-CL-002	Climatitzador Màquina 2	PCB.CLI.S1.S1BC34	Clúster I	S1	Sala SAI	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Hiross Nº sèrie: 2034660001 Data de fabricació: 06.2000
PCB.CLII.COB.C6-CL-001	Climatitzador PBC6	PCB.CLII.COB.C6	Clúster II	Coberta	C6	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 77,3 kW Potència escalfament: 57,8 kW Cabal retorn: 6000 m3/h Cabal impulsió: 6000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.C6-CL-002	Climatitzador P2B7	PCB.CLII.COB.C6	Clúster II	Coberta	C6	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 38,4 kW Potència escalfament: 24,5 kW Cabal retorn: 2500 m3/h Cabal impulsió: 2500 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.C6-CL-003	Climatitzador P3B7	PCB.CLII.COB.C6	Clúster II	Coberta	C6	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 38,4 kW Potència escalfament: 24,5 kW Cabal retorn: 2500 m3/h Cabal impulsió: 2500 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.C6-CL-004	Climatitzador CL 4.5	PCB.CLII.COB.C6	Clúster II	Coberta	C6	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Servo/Clima Model: CTA-8 Data: 27.03.12 Cabal extracció: 8900 m3/h Potència motor extracció: 3 kW Voltatge extracció: 400 V Cabal impulsió: 8900 m3/h Potència motor impulsió: 5,5 kW Voltatge impulsió: 400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLII.CO.B.C6-CL-005	Climatitzador P2C6	PCB.CLII.CO.B.C6	Clúster II	Coberta	C6	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 77,3 kW Potència escalfament: 57,8 kW Cabal retorn: 6000 m3/h Cabal impulsió: 6000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn. S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.CLII.CO.B.C6-CL-006	Climatitzador P3C6	PCB.CLII.CO.B.C6	Clúster II	Coberta	C6	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 77,3 kW Potència escalfament: 57,8 kW Cabal retorn: 6000 m3/h Cabal impulsió: 6000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.CO.B.C6-CL-006	Climatitzador P4C6	PCB.CLII.CO.B.C6	Clúster II	Coberta	C6	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 77,3 kW Potència escalfament: 57,8 kW Cabal retorn: 6000 m3/h Cabal impulsió: 6000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.CO.B.C6.S-CL-001	Climatitzador C6-4.6	PCB.CLII.CO.B.C6.S	Clúster II	Coberta	C6 superior	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 18,5 kW Potència escalfament: 11,2 kW Cabal retorn: 1250 m3/h Cabal impulsió: 1250 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.CO.B.C6.S-CL-002	Climatitzador C6-4.6	PCB.CLII.CO.B.C6.S	Clúster II	Coberta	C6 superior	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 2 tubs amb recuperador i inclou solament impulsio S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.CLII.CO.B.C7-CL-001	Climatitzador P4B7	PCB.CLII.CO.B.C7	Clúster II	Coberta	C7	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 38,4 kW Potència escalfament: 24,5 kW Cabal retorn: 2500 m3/h Cabal impulsió: 2500 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.CO.B.C7-CL-002	Climatitzador Passadís 8	PCB.CLII.CO.B.C7	Clúster II	Coberta	C7	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 77,3 kW Potència escalfament: 57,8 kW Cabal retorn: 6000 m3/h Cabal impulsió: 6000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.CO.B.C7-CL-003	Climatitzador CL-4.4	PCB.CLII.CO.B.C7	Clúster II	Coberta	C7	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Servo/Clima Model: CTA-2 Data: 28.03.12 Cabal: 2500 m3/h Potència motor: 2,2 kW Voltatge: 400 V Climatitzador a 2 tubs amb recuperador S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.CLII.CO.B.C7-CL-004	Climatitzador PBC7	PCB.CLII.CO.B.C7	Clúster II	Coberta	C7	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 77,3 kW Potència escalfament: 57,8 kW Cabal retorn: 6000 m3/h Cabal impulsió: 6000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.CO.B.C7-CL-005	Climatitzador P1C7	PCB.CLII.CO.B.C7	Clúster II	Coberta	C7	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 77,3 kW Potència escalfament: 57,8 kW Cabal retorn: 6000 m3/h Cabal impulsió: 6000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.CO.B.C7-CL-006	Climatitzador P2C7	PCB.CLII.CO.B.C7	Clúster II	Coberta	C7	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 77,3 kW Potència escalfament: 57,8 kW Cabal retorn: 6000 m3/h Cabal impulsió: 6000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.CO.B.C7-CL-007	Climatitzador P3C7	PCB.CLII.CO.B.C7	Clúster II	Coberta	C7	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 77,3 kW Potència escalfament: 57,8 kW Cabal retorn: 6000 m3/h Cabal impulsió: 6000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLII.COB.C7-CL-008	Climatitzador P4C7	PCB.CLII.COB.C7	Clúster II	Coberta	C7	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 77,3 kW Potència escalfament: 57,8 kW Cabal retorn: 6000 m3/h Cabal impulsió: 6000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.C7-CL-009	Climatitzador Passadís 6	PCB.CLII.COB.C7	Clúster II	Coberta	C7	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 77,5 kW Potència escalfament: 64,2 kW Cabal retorn: 6000 m3/h Cabal impulsió: 6000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.C8-CL-001	Climatitzador CL-4.1	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Servo/Clima Model: CTA-5 Data: 28.03.12 Cabal extracció: 2x7000 m3/h Potència motor extracció: 2x4 kW Voltatge extracció: 400 V Cabal impulsió: 2x6000 m3/h Potència motor impulsió: 2x4 kW Voltatge impulsió: 400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.C8-CL-002	Climatitzador Passadís 1	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 77,5 kW Potència escalfament: 64,2 kW Cabal retorn: 6000 m3/h Cabal impulsió: 6000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.C8-CL-003	Climatitzador P4D8	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 70,5 kW Potència escalfament: 45,2 kW Cabal retorn: 5000 m3/h Cabal impulsió: 5000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.C8-CL-004	Climatitzador P3D8	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 70,5 kW Potència escalfament: 45,2 kW Cabal retorn: 5000 m3/h Cabal impulsió: 5000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.C8-CL-005	Climatitzador P2D8	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 70,5 kW Potència escalfament: 45,2 kW Cabal retorn: 5000 m3/h Cabal impulsió: 5000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.C8-CL-006	Climatitzador PBD8	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 70,5 kW Potència escalfament: 45,2 kW Cabal retorn: 5000 m3/h Cabal impulsió: 5000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.C8-CL-007	Climatitzador P1D8	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 70,5 kW Potència escalfament: 45,2 kW Cabal retorn: 5000 m3/h Cabal impulsió: 5000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.C8-CL-008	Climatitzador Passadís 3	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Cabal retorn: 4000 m3/h Cabal impulsió: 4000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.C8-CL-009	Climatitzador Passadís 2A	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 77,5 kW Potència escalfament: 64,2 kW Cabal retorn: 6000 m3/h Cabal impulsió: 6000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLII.COB.C8-CL-010	Climatitzador P4C8	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 77,3 kW Potència escalfament: 57,8 kW Cabal retorn: 6000 m3/h Cabal impulsió: 6000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.C8-CL-011	Climatitzador P3C8	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 77,3 kW Potència escalfament: 57,8 kW Cabal retorn: 6000 m3/h Cabal impulsió: 6000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.C8-CL-012	Climatitzador P1C8	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.C8-CL-013	Climatitzador P2C8	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.C8-CL-014	Climatitzador PBC8	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 77,3 kW Potència escalfament: 57,8 kW Cabal retorn: 6000 m3/h Cabal impulsió: 6000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.C8-CL-015	Climatitzador Passadís 2B	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 52,9 kW Potència escalfament: 43,6 kW Cabal retorn: 4000 m3/h Cabal impulsió: 4000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.C8-CL-016	Climatitzador Passadís 4	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 77,5 kW Potència escalfament: 57,8 kW Cabal retorn: 6000 m3/h Cabal impulsió: 6000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.D6-CL-001	Climatitzador Passadís 7	PCB.CLII.COB.D6	Clúster II	Coberta	D6	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 77,5 kW Potència escalfament: 57,8 kW Cabal retorn: 6000 m3/h Cabal impulsió: 6000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.D6-CL-002	Climatitzador PBD6	PCB.CLII.COB.D6	Clúster II	Coberta	D6	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 70,5 kW Potència escalfament: 45,2 kW Cabal retorn: 5000 m3/h Cabal impulsió: 5000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.D6-CL-003	Climatitzador P1D6	PCB.CLII.COB.D6	Clúster II	Coberta	D6	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 68,6 kW Potència escalfament: 45,2 kW Cabal retorn: 5000 m3/h Cabal impulsió: 5000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.D6-CL-004	Climatitzador P2D6	PCB.CLII.COB.D6	Clúster II	Coberta	D6	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 70,5 kW Potència escalfament: 45,2 kW Cabal retorn: 5000 m3/h Cabal impulsió: 5000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.D6-CL-005	Climatitzador P3D6	PCB.CLII.COB.D6	Clúster II	Coberta	D6	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 70,5 kW Potència escalfament: 45,2 kW Cabal retorn: 5000 m3/h Cabal impulsió: 5000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLII.COB.D6-CL-006	Climatitzador Passadís 5	PCB.CLII.COB.D6	Clúster II	Coberta	D6	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 77,5 kW Potència escalfament: 64,2 kW Cabal retorn: 6000 m3/h Cabal impulsió: 6000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.D6-CL-007	Climatitzador P4D6	PCB.CLII.COB.D6	Clúster II	Coberta	D6	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 70,5 kW Potència escalfament: 45,2 kW Cabal retorn: 5000 m3/h Cabal impulsió: 5000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.D6-CL-008	Climatitzador CL 4.3	PCB.CLII.COB.D6	Clúster II	Coberta	D6	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Servo/Clima Model: CTA-2 Data: 28.03.12 Cabal impulsió: 2500 m3/h Potència motor impulsió: 1,5 kW Voltatge impulsió: 400 V Bateria en fred: 38,2 kW Bateria en calor: 20,9 kW Climatitzador a 2 tubs amb recuperador i inclou solament impulsió S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.CLII.COB.D7-CL-001	Climatitzador P4D7	PCB.CLII.COB.D7	Clúster II	Coberta	D7	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 70,5 kW Potència escalfament: 45,2 kW Cabal retorn: 5000 m3/h Cabal impulsió: 5000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.D7-CL-002	Climatitzador P1D7	PCB.CLII.COB.D7	Clúster II	Coberta	D7	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 70,5 kW Potència escalfament: 45,2 kW Cabal retorn: 5000 m3/h Cabal impulsió: 5000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.D7-CL-003	Climatitzador P2D7	PCB.CLII.COB.D7	Clúster II	Coberta	D7	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 70,5 kW Potència escalfament: 45,2 kW Cabal retorn: 5000 m3/h Cabal impulsió: 5000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.D7-CL-004	Climatitzador P3D7	PCB.CLII.COB.D7	Clúster II	Coberta	D7	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 70,5 kW Potència escalfament: 45,2 kW Cabal retorn: 5000 m3/h Cabal impulsió: 5000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.COB.D7-CL-005	Climatitzador PBD7	PCB.CLII.COB.D7	Clúster II	Coberta	D7	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Airwell Potència refredament: 70,5 kW Potència escalfament: 45,2 kW Cabal retorn: 5000 m3/h Cabal impulsió: 5000 m3/h Voltatge: 230/400 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.S1.C8D8-CL-001	Climatitzador UTA-01	PCB.CLII.S1.C8D8	Clúster II	S1	Estabulari C8-C9/D8-D9	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.S1.C8D8-CL-002	Climatitzador UTA-02	PCB.CLII.S1.C8D8	Clúster II	S1	Estabulari C8-C9/D8-D9	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.S1.C8D8-CL-003	Climatitzador UTA-03	PCB.CLII.S1.C8D8	Clúster II	S1	Estabulari C8-C9/D8-D9	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.S1.C8D8-CL-004	Climatitzador UTA-04	PCB.CLII.S1.C8D8	Clúster II	S1	Estabulari C8-C9/D8-D9	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.S1.C8D8-CL-005	Climatitzador UTA-05	PCB.CLII.S1.C8D8	Clúster II	S1	Estabulari C8-C9/D8-D9	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLII.S1.C8D8-CL-006	Climatitzador UTA-06	PCB.CLII.S1.C8D8	Clúster II	S1	Estabulari C8-C9/D8-D9	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.S1.C8D8-CL-007	Climatitzador UTA-07	PCB.CLII.S1.C8D8	Clúster II	S1	Estabulari C8-C9/D8-D9	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.S1.C8D8-CL-008	Climatitzador RES-01	PCB.CLII.S1.C8D8	Clúster II	S1	Estabulari C8-C9/D8-D9	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.S1.C8D8-CL-009	Climatitzador RES-02	PCB.CLII.S1.C8D8	Clúster II	S1	Estabulari C8-C9/D8-D9	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.S1.C8D8-CL-010	Climatitzador RES-03	PCB.CLII.S1.C8D8	Clúster II	S1	Estabulari C8-C9/D8-D9	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.S1.S1B83-CL-001	Climatitzador CL-01	PCB.CLII.S1.S1B83	Clúster II	S1	Sala clima estabulari	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Robatherm Nº ordre: 84492.1 Tipus: RM 12/15 Data de construcció: 2012 Cabal: 14458 m3/h Potència motor: 11 kW Voltatge: 400 V Intensitat: 21 A Pressió total: 1636 Pa Capacitat d'escalfament: 113,7 kW Capacitat de refredament: 266,5 kW Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.S1.S1B83-CL-002	Climatitzador CL3-RES (CL-05/2)	PCB.CLII.S1.S1B83	Clúster II	S1	Sala clima estabulari	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Robatherm Nº ordre: 84492.2 Tipus: RM 15/18 Data de construcció: 2011 Cabal: 19656 m3/h Potència motor: 11 kW Voltatge: 400 V Intensitat: 21 A Pressió total: 1198 Pa Capacitat d'escalfament: 154,6 kW Capacitat de refredament: 362,2 kW Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.S1.S1B83-CL-003	Climatitzador CL-05/1	PCB.CLII.S1.S1B83	Clúster II	S1	Sala clima estabulari	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Robatherm Nº ordre: 84492.7 Tipus: RM 15/18 Data de construcció: 2011 Cabal: 19656 m3/h Potència motor: 11 kW Voltatge: 400 V Intensitat: 21 A Pressió total: 1198 Pa Capacitat d'escalfament: 154,6 kW Capacitat de refredament: 362,2 kW Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.S1.S1B83-CL-004	Climatitzador CL-02/1	PCB.CLII.S1.S1B83	Clúster II	S1	Sala clima estabulari	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Robatherm Nº ordre: 84492.2 Tipus: RM 15/15 Data de construcció: 2011 Cabal: 18124 m3/h Potència motor: 15 kW Voltatge: 400 V Intensitat: 28,4 A Pressió total: 1652 Pa Capacitat d'escalfament: 142,6 kW Capacitat de refredament: 334 kW Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.S1.S1B83-CL-005	Climatitzador CL1-RES (CL-02/2)	PCB.CLII.S1.S1B83	Clúster II	S1	Sala clima estabulari	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Robatherm Nº ordre: 84492.3 Tipus: RM 15/15 Data de construcció: 2011 Cabal: 18124 m3/h Potència motor: 15 kW Voltatge: 400 V Intensitat: 28,4 A Pressió total: 1652 Pa Capacitat d'escalfament: 142,6 kW Capacitat de refredament: 334 kW Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.S1.S1B83-CL-006	Climatitzador CL-03	PCB.CLII.S1.S1B83	Clúster II	S1	Sala clima estabulari	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Robatherm Nº ordre: 84492.4 Tipus: RM 15/15 Data de construcció: 2011 Cabal: 16321 m3/h Potència motor: 11 kW Voltatge: 400 V Intensitat: 21 A Pressió total: 1552 Pa Capacitat d'escalfament: 128,4 kW Capacitat de refredament: 300,8 kW Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc. Humectació mitjançant llança de vapor

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLII.S1.S1B83-CL-007	Climatitzador CL-06	PCB.CLII.S1.S1B83	Clúster II	S1	Sala clima estabulari	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Robatherm Nº ordre: 84492.9 Tipus: RM 12/12 Data de construcció: 2011 Cabal: 10215 m3/h Potència motor: 7,5 kW Voltatge: 400 V Intensitat: 14,5 A Pressió total: 1181 Pa Capacitat d'escalfament: 80,4 kW Capacitat de refredament: 188,3 kW Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsíó i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvulería, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.S1.S1B83-CL-008	Climatitzador CL-04/1	PCB.CLII.S1.S1B83	Clúster II	S1	Sala clima estabulari	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Robatherm Nº ordre: 84492.5 Tipus: RM 09/09 Data de construcció: 2011 Cabal: 4565 m3/h Potència motor: 4 kW Voltatge: 400 V Intensitat: 7,65 A Pressió total: 1382 Pa Capacitat d'escalfament: 35,9 kW Capacitat de refredament: 84,1 kW Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsíó i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvulería, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.S1.S1B83-CL-009	Climatitzador CL-04/2	PCB.CLII.S1.S1B83	Clúster II	S1	Sala clima estabulari	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Robatherm Nº ordre: 84492.6 Tipus: RM 09/09 Data de construcció: 2011 Cabal: 4565 m3/h Potència motor: 4 kW Voltatge: 400 V Intensitat: 7,65 A Pressió total: 1382 Pa Capacitat d'escalfament: 35,9 kW Capacitat de refredament: 84,1 kW Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsíó i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvulería, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.CLII.S1.S1B83-CL-010	Climatitzador CL-07	PCB.CLII.S1.S1B83	Clúster II	S1	Sala clima estabulari	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Robatherm Nº ordre: 84492.10 Tipus: RM 09/09 Data de construcció: 2011 Cabal: 4251 m3/h Potència motor: 4 kW Voltatge: 400 V Intensitat: 7,65 A Pressió total: 1459 Pa Capacitat d'escalfament: 33 kW Capacitat de refredament: 78,4 kW Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsíó i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvulería, etc. Humectació mitjançant llança de vapor
PCB.EA.COB-CL-001	Climatitzador aire exterior	PCB.EA.COB	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Model: CTA-17 Nº fabricació: 12003 Data fabricació: 02.2007 Cabal impulsíó: 18000 m3/h Potència motor impulsíó: 5-7.5 kW Bateria fred: 151,1 kW Bateria calor: 93 kW
PCB.TOR.CON.PB-CL-001	Climatitzador	PCB.TOR.CON.PB	Edifici Connexions	PB	Planta Baixa	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsíó i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvulería, etc.
PCB.TOR.CON.PB-CL-002	Climatitzador	PCB.TOR.CON.PB	Edifici Connexions	PB	Planta Baixa	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsíó i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvulería, etc.
PCB.ES.PB.A02-CL-001	Climatitzador	PCB.ES.PB.A02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala instal·lacions	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Servo/Clima Model: CTA-5 Data: 25.09.2007 Nº fabriació: 12543 Cabal extracció: 6000 m3/h Potència motor extracció: 4 kW Voltatge extracció: 220/380 V Potència bateria fred: 52 kW Potència bateria calor: 35 kW
PCB.ES.PB.A02-CL-002	Climatitzador	PCB.ES.PB.A02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala instal·lacions	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Servo/Clima Model: CTA-2 VR Data: 19.09.2007 Nº fabriació: 12528 Cabal extracció: 2200 m3/h Potència motor extracció: 0,55 kW Voltatge extracció: 220/380 V Potència bateria fred: 22 kW Potència bateria calor: 11,6 kW
PCB.ES.PB.A02-CL-003	Climatitzador	PCB.ES.PB.A02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala instal·lacions	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Servo/Clima Model: CTA-3 VR Data: 19.09.2007 Nº fabriació: 11770 Cabal extracció: 1800 m3/h Potència motor extracció: 0,55 kW Voltatge extracció: 220/380 V Potència bateria fred: 19,7 kW Potència bateria calor: 11,6 kW
PCB.ES.PB.A10-CL-001	Climatitzador	PCB.ES.PB.A10	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Instal·lacions tècniques	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Servo/Clima Model: CTA-2 V Data: 14.12.2007 Nº fabriació: 12836 Cabal extracció: 2100 m3/h Potència motor extracció: 1,5 kW Voltatge extracció: 220/380 V Potència bateria fred: 17 kW Potència bateria calor: 17 kW
PCB.ES.PB.A21-CL-001	Climatitzador	PCB.ES.PB.A21	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Neteja-SCC A21/A22	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Servo/Clima Model: CTA-4 Data: 2007 Cabal extracció: 5000 m3/h Potència motor extracció: 1,5 kW
PCB.ES.PB.A21-CL-002	Climatitzador CL-3	PCB.ES.PB.A21	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Neteja-SCC A21/A22	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Servo/Clima Model: CTA-17 Data: 31.01.2007 Nº fabriació: 11969 Cabal extracció: 22800 m3/h Potència motor extracció: 7,5-11 kW Voltatge extracció: 380-660 V Potència bateria fred: 255,8 kW Potència bateria calor: 150 kW
PCB.ES.PB.B04-CL-001	Climatitzador	PCB.ES.PB.B09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Instal·lacions tècniques climatitzadors	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Servo/Clima Model: CTA-17 Data: 31.01.2007 Nº fabriació: 11968 Cabal extracció: 21600 m3/h Potència motor extracció: 7,5-11 kW Voltatge extracció: 380-660 V Potència bateria fred: 242 kW Potència bateria calor: 142 kW

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.ES.PB.B04-CL-001	Climatitzador	PCB.ES.PB.B04	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Climatitzador	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Servo/Clima Model: CTA-14 Data: 31.01.2007 N° fabricació: 11970 Cabal: 19500 m3/h Potència motor: 7,5-11 kW Voltatge: 380-660 V Potència bateria fred: 218,6 kW Potència bateria calor: 128 kW
PCB.TOR.D.COB-CL-001	Climatitzador	PCB.TOR.D.COB	Torre D	Coberta	Coberta	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.TOR.D.P1.A0B0-CL-001	Climatitzador	PCB.TOR.D.P1.A0B0	Torre D	P1	Oficines A0/B0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.TOR.D.P1.A0B0-CL-002	Climatitzador	PCB.TOR.D.P1.A0B0	Torre D	P1	Oficines A0/B0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.TOR.D.P2.A0B0-CL-001	Climatitzador	PCB.TOR.D.P2.A0B0	Torre D	P2	Oficines A0/B0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.TOR.D.P2.A0B0-CL-002	Climatitzador	PCB.TOR.D.P2.A0B0	Torre D	P2	Oficines A0/B0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.TOR.D.P3.A0B0-CL-001	Climatitzador	PCB.TOR.D.P3.A0B0	Torre D	P3	Oficines A0/B0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.TOR.D.P3.A0B0-CL-002	Climatitzador	PCB.TOR.D.P3.A0B0	Torre D	P3	Oficines A0/B0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.TOR.D.P4.A0B0-CL-001	Climatitzador	PCB.TOR.D.P4.A0B0	Torre D	P4	Oficines A0/B0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.TOR.D.P4.A0B0-CL-002	Climatitzador	PCB.TOR.D.P4.A0B0	Torre D	P4	Oficines A0/B0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.TOR.D.P5.A0-CL-001	Climatitzador	PCB.TOR.D.P5.A0	Torre D	P5	Oficines A0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.TOR.D.PB.A0B0-CL-001	Climatitzador	PCB.TOR.D.PB.A0B0	Torre D	PB	Oficines A0/B0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.TOR.D.PB.A0B0-CL-002	Climatitzador	PCB.TOR.D.PB.A0B0	Torre D	PB	Oficines A0/B0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsió i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.TOR.I.COB-CL-001	Climatitzador	PCB.TOR.I.COB	Torre I	Coberta	Coberta	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trox Data: 16.11.2007 Potència frigorífica: 17900 Frg/h Potència calorífica: 57154 kCal/h Cabal impulsió: 8800 m3/h Potència motor impulsio: 3 kW Voltatge impulsio: 220/380 V Cabal retorn: 8800 m3/h Potència motor retorn: 3 kW Voltatge retorn: 220/380 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsio i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.TOR.I.COB-CL-002	Climatitzador	PCB.TOR.I.COB	Torre I	Coberta	Coberta	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trox Data: 16.11.2007 Potència frigorífica: 15900 Frg/h Potència calorífica: 57154 kCal/h Cabal impulsio: 9600 m3/h Potència motor impulsio: 4 kW Voltatge impulsio: 220/380 V Cabal retorn: 9600 m3/h Potència motor retorn: 3 kW Voltatge retorn: 220/380 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsio i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.TOR.R.COB-CL-001	Climatitzador	PCB.TOR.I.COB	Torre I	Coberta	Coberta	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trox N° confirmació: 197621 N° fabricació: ECS14050 Data: 16.11.2007 Potència frigorífica: 17900 Frg/h Potència calorífica: 57154 kCal/h Cabal impulsio: 8800 m3/h Potència motor impulsio: 3 kW Voltatge impulsio: 220/380 V Cabal retorn: 8800 m3/h Potència motor retorn: 3 kW Voltatge retorn: 220/380 V Climatitzador a 4 tubs amb recuperador i inclou impulsio i retorn S'inclouen xarxa de canonades, accessoris, termòmetre, sonda de pressió, dipòsit d'expansió, valvuleria, etc.
PCB.TOR.I.PB.A0-CL-001	Climatitzador	PCB.TOR.I.PB.A0	Torre I	PB	Oficines A0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Ubicació: fals sostre
PCB.TOR.I.PB.A0-CL-002	Climatitzador	PCB.TOR.I.PB.A0	Torre I	PB	Oficines A0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Ubicació: fals sostre
PCB.TOR.I.PB.A0-CL-003	Climatitzador	PCB.TOR.I.PB.A0	Torre I	PB	Oficines A0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Ubicació: fals sostre
PCB.TOR.I.PB.A0-CL-004	Climatitzador	PCB.TOR.I.PB.A0	Torre I	PB	Oficines A0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Ubicació: fals sostre
PCB.TOR.I.PB.A0-CL-005	Climatitzador	PCB.TOR.I.PB.A0	Torre I	PB	Oficines A0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Ubicació: fals sostre
PCB.TOR.I.PB.B0-CL-001	Climatitzador	PCB.TOR.I.PB.B0	Torre I	PB	Oficines B0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Ubicació: fals sostre
PCB.TOR.I.PB.B0-CL-002	Climatitzador	PCB.TOR.I.PB.B0	Torre I	PB	Oficines B0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Ubicació: fals sostre

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.TOR.I.PB.B0-CL-003	Climatitzador	PCB.TOR.I.PB.B0	Torre I	PB	Oficines B0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Ubicació: fals sostre
PCB.TOR.R.PB.A0-CL-001	Climatitzador	PCB.TOR.R.PB.A0	Torre R	PB	Oficines A0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Stulz Temperatura: 22,6ºC 58,8% rH
PCB.TOR.R.PB.A0-CL-002	Climatitzador	PCB.TOR.R.PB.A0	Torre R	PB	Oficines A0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Stulz Temperatura: 24,4ºC 54,6% rH
PCB.TOR.R.PB.A0-CL-003	Climatitzador	PCB.TOR.R.PB.A0	Torre R	PB	Oficines A0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Stulz Temperatura: 22,8ºC 56,3% rH
PCB.TOR.R.PB.A0-CL-004	Climatitzador	PCB.TOR.R.PB.A0	Torre R	PB	Oficines A0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Stulz Temperatura: 21,4ºC 62,2% rH
PCB.TOR.R.PB.B0-CL-001	Climatitzador	PCB.TOR.R.PB.B0	Torre R	PB	Oficines B0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Ubicació: fals sostre
PCB.TOR.R.PB.B0-CL-002	Climatitzador	PCB.TOR.R.PB.B0	Torre R	PB	Oficines B0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Ubicació: fals sostre
PCB.TOR.R.PB.B0-CL-003	Climatitzador	PCB.TOR.R.PB.B0	Torre R	PB	Oficines B0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Ubicació: fals sostre
PCB.TOR.R.PB.B0-CL-004	Climatitzador	PCB.TOR.R.PB.B0	Torre R	PB	Oficines B0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Ubicació: fals sostre
PCB.TOR.R.PB.B0-CL-005	Climatitzador	PCB.TOR.R.PB.B0	Torre R	PB	Oficines B0	1	Climatitzador P inst > 70 kW	Climatització	Ubicació: fals sostre
PCB.CLI.CO.B1-GAS-001	Comptador xarxa i Elements de gas natural	PCB.CLI.CO.B1	Clúster I	Coberta	C1	1	Comptador xarxa i Elements de gas natural	Climatització	
PCB.CLII-GAS-001	Comptador xarxa i Elements de gas natural	PCB.CLII	Clúster II	-	Clúster II	1	Comptador xarxa i Elements de gas natural	Climatització	
PCB.TOR.EE.PB.SB-DESC-001	Descalcificador d'aigua	PCB.TOR.EE.PB.SB	Edifici Energies	PB	Sala Bombes CPD	1	Descalcificador d'aigua	Climatització	
PCB.TOR.D.CO.B-DESC-001	Descalcificador d'aigua	PCB.TOR.D.CO.B	Torre D	Coberta	Coberta	1	Descalcificador d'aigua	Climatització	
PCB.CLI.CO.B-DEX-001	Dipòsit d'expansió	PCB.CLI.CO.B	Clúster I	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Pressió màxima: 10 bar Volum: 100 l
PCB.CLI.CO.B1-DEX-001	Dipòsit d'expansió	PCB.CLI.CO.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	
PCB.CLI.CO.B3-DEX-001	Dipòsit d'expansió	PCB.CLI.CO.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Pressió màxima: 10 bar Volum: 500 l
PCB.CLI.CO.B3-DEX-002	Dipòsit d'expansió	PCB.CLI.CO.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo Pressió màxima: 6 bar Volum: 1140 l
PCB.CLI.CO.B3-DEX-002	Dipòsit d'expansió	PCB.CLI.CO.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Pressió màxima: 10 bar Volum: 500 l
PCB.CLI.CO.B5-DEX-001	Dipòsit d'expansió	PCB.CLI.CO.B5	Clúster I	Coberta	B5	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo Pressió màxima: 10 bar Volum: 200 l
PCB.CLI.CO.B3.PCC31-DEX-001	Dipòsit d'expansió	PCB.CLI.CO.B3.PCC31	Clúster I	Coberta	C3 Sala Bombes	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo Pressió màxima: 8 bar Volum: 300 l
PCB.CLI.CO.B3.PCC31-DEX-002	Dipòsit d'expansió	PCB.CLI.CO.B3.PCC31	Clúster I	Coberta	C3 Sala Bombes	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo Pressió màxima: 4 bar Volum: 50 l
PCB.CLI.CO.B3.PCC31-DEX-003	Dipòsit d'expansió	PCB.CLI.CO.B3.PCC31	Clúster I	Coberta	C3 Sala Bombes	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo Pressió màxima: 10 bar Volum: 1200 l
PCB.CLI.CO.B5-DEX-001	Dipòsit d'expansió	PCB.CLI.CO.B5	Clúster I	Coberta	C5	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo
PCB.CLI.S1.ARM-DEX-001	Dipòsit d'expansió	PCB.CLI.S1.ARM	Clúster I	S1	Armaris passadís	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo Pressió màxima: 4 bar Volum: 25 l
PCB.CLI.S1.ARMS1C1-DEX-001	Dipòsit d'expansió	PCB.CLI.S1.ARMS1C1	Clúster I	S1	Armaris passadís S1C1	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo Pressió màxima: 8 bar Volum: 24 l
PCB.CLI.S2.A2-DEX-001	Dipòsit d'expansió	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo Pressió màxima: 10 bar Volum: 200 l
PCB.CLI.S2.A2-DEX-002	Dipòsit d'expansió	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo Pressió màxima: 8 bar Volum: 500 l
PCB.CLI.S2.A2-DEX-003	Dipòsit d'expansió	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo
PCB.CLI.S2.A2-DEX-004	Dipòsit d'expansió	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo Pressió màxima: 10 bar Volum: 500 l
PCB.CLI.S2.A2-DEX-005	Dipòsit d'expansió	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo Pressió màxima: 8 bar Volum: 500 l
PCB.CLI.S2.A2-DEX-006	Dipòsit d'expansió	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo Pressió màxima: 10 bar Volum: 300 l
PCB.CLII.CO.B7.SC-DEX-001	Dipòsit d'expansió	PCB.CLII.CO.B7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	
PCB.CLII.CO.B7.SC-DEX-002	Dipòsit d'expansió	PCB.CLII.CO.B7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	
PCB.CLII.CO.B7.SC-DEX-003	Dipòsit d'expansió	PCB.CLII.CO.B7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	
PCB.CLII.CO.B7.SC-DEX-004	Dipòsit d'expansió Nº04	PCB.CLII.CO.B7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo
PCB.CLII.CO.B7.SC-DEX-005	Dipòsit d'expansió Nº06	PCB.CLII.CO.B7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo
PCB.CLII.CO.B7.SC-DEX-006	Dipòsit d'expansió Nº14	PCB.CLII.CO.B7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo
PCB.CLII.CO.D6-DEX-001	Dipòsit d'expansió	PCB.CLII.CO.D6	Clúster II	Coberta	D6	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	
PCB.CLII.S1.S1AP51-DEX-001	Dipòsit d'expansió	PCB.CLII.S1.S1AP51	Clúster II	S1	Sala d'aigües	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo Volum: 100 l Pressió màxima: 10 bar
PCB.EA.CO.B-DEX-001	Dipòsit d'expansió	PCB.EA.CO.B	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo Pressió màxima: 10 bar Volum: 200 l C. Fred
PCB.EA.CO.B-DEX-002	Dipòsit d'expansió	PCB.EA.CO.B	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo Pressió màxima: 10 bar Volum: 200 l C. Calor
PCB.EA.CO.B-DEX-003	Dipòsit d'expansió	PCB.EA.CO.B	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo Pressió màxima: 10 bar Volum: 100 l
PCB.EA.CO.B-DEX-004	Dipòsit d'expansió	PCB.EA.CO.B	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo Pressió màxima: 10 bar Volum: 100 l
PCB.EA.CO.B-DEX-005	Dipòsit d'expansió	PCB.EA.CO.B	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo Pressió màxima: 10 bar Volum: 100 l
PCB.TOR.EE.PB.SB-DEX-001	Dipòsit d'expansió	PCB.TOR.EE.PB.SB	Edifici Energies	PB	Sala Bombes CPD	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Volum: 100 l
PCB.ES.CO.B-DEX-001	Dipòsit d'expansió	PCB.ES.CO.B	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo Pressió màxima: 6 bar Volum: 300 l
PCB.ES.CO.B-DEX-002	Dipòsit d'expansió	PCB.ES.CO.B	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo Pressió màxima: 6 bar Volum: 300 l
PCB.ES.CO.B-DEX-003	Dipòsit d'expansió	PCB.ES.CO.B	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo
PCB.ES.CO.B-DEX-004	Dipòsit d'expansió	PCB.ES.CO.B	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo
PCB.ES.CO.B-DEX-005	Dipòsit d'expansió	PCB.ES.CO.B	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo Pressió màxima: 10 bar Volum: 300 l
PCB.ES.CO.B-DEX-006	Dipòsit d'expansió	PCB.ES.CO.B	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo Pressió màxima: 10 bar Volum: 200 l
PCB.TOR.D.CO.B-DEX-001	Dipòsit d'expansió	PCB.TOR.D.CO.B	Torre D	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.TOR.D.COB-DEX-002	Dipòsit d'expansió	PCB.TOR.D.COB	Torre D	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Roca Model: VASOFLEX 200L Pressió màxima: 3 bar Volum: 200 l Nº: FAR-3232
PCB.TOR.I.COB-DEX-001	Dipòsit d'expansió	PCB.TOR.I.COB	Torre I	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Reflex Pressió màxima: 6 bar Volum: 300 l
PCB.TOR.I.COB-DEX-002	Dipòsit d'expansió	PCB.TOR.I.COB	Torre I	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	
PCB.TOR.I.COB-DEX-003	Dipòsit d'expansió	PCB.TOR.I.COB	Torre I	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Ibaiondo Pressió màxima: 10 bar Volum: 100 l
PCB.TOR.R.COB-DEX-001	Dipòsit d'expansió	PCB.TOR.R.COB	Torre R	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Sedical
PCB.TOR.R.COB-DEX-002	Dipòsit d'expansió	PCB.TOR.R.COB	Torre R	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'expansió P inst > 70 KW	Climatització	Marca: Sedical
PCB.CLI.COB-DI-001	Dipòsit d'inèrcia AF	PCB.CLI.COB	Clúster I	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'inèrcia	Climatització	
PCB.CLI.COB.B3-DI-001	Dipòsit d'inèrcia	PCB.CLI.COB.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Dipòsit d'inèrcia	Climatització	Pressió: 6 bar Volum 1500 l
PCB.CLI.S1.ARM-DI-001	Dipòsit d'inèrcia AF	PCB.CLI.S1.ARM	Clúster I	S1	Armaris passadís	1	Dipòsit d'inèrcia	Climatització	
PCB.CLI.S1.ARMS1C1-DI-001	Dipòsit d'inèrcia	PCB.CLI.S1.ARMS1C1	Clúster I	S1	Armaris passadís S1C1	1	Dipòsit d'inèrcia	Climatització	
PCB.EA.COB-DI-001	Dipòsit d'inèrcia	PCB.EA.COB	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'inèrcia	Climatització	Marca: Zani
PCB.EA.COB-DI-002	Dipòsit d'inèrcia	PCB.EA.COB	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'inèrcia	Climatització	Marca: Zani
PCB.TOR.EE.PB.SB-DI-001	Dipòsit d'inèrcia Nº 1	PCB.TOR.EE.PB.SB	Edifici Energies	PB	Sala Bombes CPD	1	Dipòsit d'inèrcia	Climatització	Marca: SICC Nº fabricació: 0903091004 Volum 3000 l Pressió màxima: 6 bar Any: 2009 Temperatura mínima: 5ºC Temperatura màxima: 99ºC
PCB.TOR.EE.PB.SB-DI-002	Dipòsit d'inèrcia Nº 2	PCB.TOR.EE.PB.SB	Edifici Energies	PB	Sala Bombes CPD	1	Dipòsit d'inèrcia	Climatització	Marca: SICC Nº fabricació: 0903091007 Volum 3000 l Pressió màxima: 6 bar Any: 2009 Temperatura mínima: 5ºC Temperatura màxima: 99ºC
PCB.ES.COB-DI-001	Dipòsit d'inèrcia	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'inèrcia	Climatització	Marca: Idrogas Codi: AR1000 Pressió: 6 bar Volum 1000 l Temperatura mínima: 7ºC Temperatura màxima: 12ºC
PCB.ES.COB-DI-002	Dipòsit d'inèrcia	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'inèrcia	Climatització	Marca: Idrogas Codi: AR1000 Pressió: 6 bar Volum 1000 l Temperatura mínima: 7ºC Temperatura màxima: 12ºC
PCB.ES.COB-DI-003	Dipòsit d'inèrcia	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'inèrcia	Climatització	Marca: Idrogas Codi: AR1000 Pressió: 6 bar Volum 1000 l Temperatura mínima: 7ºC Temperatura màxima: 12ºC
PCB.TOR.D.COB-DI-001	Dipòsit d'inèrcia	PCB.TOR.D.COB	Torre D	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'inèrcia	Climatització	Volum 200 l
PCB.TOR.D.COB-DI-002	Dipòsit d'inèrcia	PCB.TOR.D.COB	Torre D	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'inèrcia	Climatització	Volum 200 l
PCB.TOR.D.COB-DI-003	Dipòsit d'inèrcia	PCB.TOR.D.COB	Torre D	Coberta	Coberta	1	Dipòsit d'inèrcia	Climatització	Volum 200 l
PCB.CLI.COB-EB-001	Electrobomba	PCB.CLI.COB	Clúster I	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Tipus: SDM80/190.1-1.5 Model: 121964/03 Cabal: 34,2 m3/h H: 8,5 m n: 1420 min ⁻¹
PCB.CLI.COB-EB-002	Electrobomba	PCB.CLI.COB	Clúster I	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Tipus: SDM80/190.1-1.5 Model: 121964/03 Cabal: 34,2 m3/h H: 8,5 m n: 1420 min ⁻¹
PCB.CLI.COB-EB-003	Electrobomba	PCB.CLI.COB	Clúster I	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: KSB
PCB.CLI.COB-EB-004	Electrobomba	PCB.CLI.COB	Clúster I	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: KSB
PCB.CLI.COB.B3-EB-001	Electrobomba AF	PCB.CLI.COB.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Impulsió Aigua freda Tipus: TP 150-160/4AFA-BAQE Model: 96109860P205070003 2 Cabal: 232 m3/h H: 12,5 m n: 1460 min ⁻¹ p/t: 16/140 bar/ºCmàx
PCB.CLI.COB.B3-EB-002	Electrobomba AF	PCB.CLI.COB.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Impulsió Aigua freda Tipus: TP 150-160/4 A-F-A-BAQE Model: A96109860P20050002 2 Cabal: 231,8 m3/h H: 12,5 m n: 1460 min ⁻¹ p/t: 16/140 bar/ºCmàx
PCB.CLI.COB.B3-EB-003	Electrobomba AF	PCB.CLI.COB.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Impulsió Aigua freda
PCB.CLI.COB.B3-EB-004	Electrobomba AC	PCB.CLI.COB.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Impulsió Aigua calenta Tipus: CLM 150-278-22 A-F-A-BBUE Model: B 1023612-P1-0009 Cabal: 179 m3/h H: 24 m n: 1460 min ⁻¹ p/t: 10/140-16/100 bar/ºCmàx
PCB.CLI.COB.B3-EB-005	Electrobomba AC	PCB.CLI.COB.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Impulsió Aigua calenta Tipus: CLM 150-278-22 A-F-A-BBUE Model: B 1023611-P1-0009 Cabal: 179 m3/h H: 24 m n: 1460 min ⁻¹ p/t: 10/140-16/100 bar/ºCmàx
PCB.CLI.COB.B3-EB-006	Electrobomba AF	PCB.CLI.COB.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Impulsió Aigua freda Tipus: CLM 200-300-37 Q A-F-A-BBUE Model: B 1023614-P1-0009 Cabal: 297 m3/h H: 27 m n: 1460 min ⁻¹ p/t: 10/140-16/100 bar/ºCmàx
PCB.CLI.COB.B3-EB-007	Electrobomba AF	PCB.CLI.COB.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Impulsió Aigua freda Tipus: CLM 200-300-37 Q A-F-A-BBUE Model: B 1023615-P1-0009 Cabal: 297 m3/h H: 27 m n: 1460 min ⁻¹ p/t: 10/140-16/100 bar/ºCmàx
PCB.CLI.COB.B3-EB-008	Electrobomba AF	PCB.CLI.COB.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Impulsió Aigua freda Tipus: IL125/190-4/4 P: 4 kW PN: 16 n: 1450 min ⁻¹
PCB.CLI.COB.B3-EB-009	Electrobomba AF	PCB.CLI.COB.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Aigua freda Model: A96109292P207250002 2 Cabal: 153,5 m3/h H: 29,3 m n: 1465 min ⁻¹ p/t: 16/120 bar/ºCmàx
PCB.CLI.COB.B3-EB-010	Electrobomba AF	PCB.CLI.COB.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Aigua freda Model: A96109292P207250001 2 Cabal: 153,5 m3/h H: 29,3 m n: 1465 min ⁻¹ p/t: 16/120 bar/ºCmàx
PCB.CLI.COB.B4.PCAB41-EB-001	Electrobomba AF	PCB.CLI.COB.B4.PCAB41	Clúster I	Coberta	B4 Refredadores	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Bomba primari AF
PCB.CLI.COB.C3.PCC31-EB-001	Electrobomba B4 Circuit Secundari Calor	PCB.CLI.COB.C3.PCC31	Clúster I	Coberta	C3 Sala Bombes	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Tipus: L P 65-125/117 A-F-A-BUBE Model: C48060031-P1-9842 Cabal: 34 m3/h H: 15 m n: 2900 min ⁻¹ p/t: 10/140-16/100 bar/ºCmàx
PCB.CLI.COB.C3.PCC31-EB-002	Electrobomba B3 Circuit Secundari Fred	PCB.CLI.COB.C3.PCC31	Clúster I	Coberta	C3 Sala Bombes	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Tipus: LMB 125/4-242 Model: 98028648.02 Cabal: 127 m3/h H: 14,9 m n: 1450 min ⁻¹ p/t: 10/120 bar/ºCmàx

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.CO.B.C3.PCC31-EB-003	Electrobomba SEC CALOR N 1	PCB.CLI.CO.B.C3.PCC31	Clúster I	Coberta	C3 Sala Bombes	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Tipus: L P 65-125/117 A-F-A-BUBE Model: C48060031-P1-9842 Cabal: 34 m3/h H: 15 m n: 2900 min ⁻¹ p/t: 10/140-16/100 bar/°Cmàx
PCB.CLI.CO.B.C3.PCC31-EB-004	Electrobomba B3 Circuit Secundari Fred	PCB.CLI.CO.B.C3.PCC31	Clúster I	Coberta	C3 Sala Bombes	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Circuit secundari fred Tipus: LMB 125/4-242 Model: 98028648.01 Cabal: 127 m3/h H: 14,9 m n: 1450 min ⁻¹ p/t: 10/120 bar/°Cmàx
PCB.CLI.P1.ARM.B1-EB-001	Electrobomba	PCB.CLI.P1.ARM.B1	Clúster I	P1	Armaris passadís B1	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Edwards
PCB.CLI.P1.ARM.B1-EB-002	Electrobomba	PCB.CLI.P1.ARM.B1	Clúster I	P1	Armaris passadís B1	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Edwards
PCB.CLI.S1.ARM-EB-001	Electrobomba	PCB.CLI.S1.ARM	Clúster I	S1	Armaris passadís	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	
PCB.CLI.S1.ARM-EB-002	Electrobomba	PCB.CLI.S1.ARM	Clúster I	S1	Armaris passadís	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	
PCB.CLI.S1.ARMS1C1-EB-001	Electrobomba	PCB.CLI.S1.ARMS1C1	Clúster I	S1	Armaris passadís S1C1	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Edwards
PCB.CLI.S1.ARMS1C1-EB-002	Electrobomba	PCB.CLI.S1.ARMS1C1	Clúster I	S1	Armaris passadís S1C1	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Edwards
PCB.CLI.S1.ARMS1C1-EB-002	Electrobomba	PCB.CLI.S1.ARMS1C1	Clúster I	S1	Armaris passadís S1C1	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Saci Tipus: SIGMA 204 M Cabal: 4 m3/h Hmax: 44 mca Hmin: 17 mca 1,25 HP 1,15 kW abs 6,3 A 2850 rpm
PCB.CLI.S1.ARMS1C1-EB-003	Electrobomba	PCB.CLI.S1.ARMS1C1	Clúster I	S1	Armaris passadís S1C1	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Sedical Tipus: SIM65/185-0.55/K 1670111 N°: 108339/01 Cabal: 9 m3/h H: 8 m 1,4 A 1416 rpm
PCB.CLII.CO.B.C7.SC-EB-001	Electrobomba 205	PCB.CLII.CO.B.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari impulsió Tipus: MGE132SC2-FF265-D1 N° sèrie: 6465 Potència de sortida: 5,5 kW Intensitat d'entrada: 11-8,8 A (CLD8-CLD7-CLD6-D8-D7-D6)
PCB.CLII.CO.B.C7.SC-EB-002	Electrobomba 206	PCB.CLII.CO.B.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari impulsió Tipus: MGE132SC2-FF265-D1 N° sèrie: 6467 Potència de sortida: 5,5 kW Intensitat d'entrada: 11-8,8 A (CLD8-CLD7-CLD6-D8-D7-D6)
PCB.CLII.CO.B.C7.SC-EB-003	Electrobomba 201	PCB.CLII.CO.B.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari impulsió Tipus: MGE132SC2-FF265-D1 N° sèrie: 6462 Potència de sortida: 5,5 kW Intensitat d'entrada: 11-8,8 A (CLC8-C8-B7-B6)
PCB.CLII.CO.B.C7.SC-EB-004	Electrobomba 210	PCB.CLII.CO.B.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari impulsió Tipus: MGE132SC2-FF265-D1 N° sèrie: 5171 Potència de sortida: 5,5 kW Intensitat d'entrada: 11-8,8 A (CLC8-C8-B7-B6)
PCB.CLII.CO.B.C7.SC-EB-005	Electrobomba 211	PCB.CLII.CO.B.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari impulsió Tipus: MGE132MC2-FF215-D1 N° sèrie: 5041 Potència de sortida: 4 kW Intensitat d'entrada: 8,1-6,6 A (Edifici serveis)
PCB.CLII.CO.B.C7.SC-EB-006	Electrobomba 212	PCB.CLII.CO.B.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari impulsió Tipus: MGE132MC2-FF215-D1 N° sèrie: 5037 Potència de sortida: 4 kW Intensitat d'entrada: 8,1-6,6 A (Edifici serveis)
PCB.CLII.CO.B.C7.SC-EB-007	Electrobomba B210	PCB.CLII.CO.B.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari impulsió Tipus: MGE132SB2-FF265-F1 N° sèrie: 5702 Potència de sortida: 7,5 kW Intensitat d'entrada: 14,8-11,6 A (Estabulari)
PCB.CLII.CO.B.C7.SC-EB-008	Electrobomba B209	PCB.CLII.CO.B.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari impulsió Tipus: MGE132SB2-FF265-F1 N° sèrie: 5848 Potència de sortida: 7,5 kW Intensitat d'entrada: 14,8-11,6 A (Estabulari)
PCB.CLII.CO.B.C7.SC-EB-009	Electrobomba B208	PCB.CLII.CO.B.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari impulsió Tipus: MGE132SB2-FF265-F1 N° sèrie: 3943 Potència de sortida: 7,5 kW Intensitat d'entrada: 14,8-11,6 A (Estabulari)
PCB.CLII.CO.B.C7.SC-EB-010	Electrobomba B207	PCB.CLII.CO.B.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari impulsió Tipus: MGE132SB2-FF265-F1 N° sèrie: 5704 Potència de sortida: 7,5 kW Intensitat d'entrada: 14,8-11,6 A (Estabulari)
PCB.CLII.CO.B.C7.SC-EB-011	Electrobomba B204	PCB.CLII.CO.B.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari impulsió Tipus: MGE132MC2-FF215-D1 N° sèrie:4123 Potència de sortida: 4 kW Intensitat d'entrada: 8,1-6,6 A (CLC6-CLC7-C6-C7)
PCB.CLII.CO.B.C7.SC-EB-012	Electrobomba B203	PCB.CLII.CO.B.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari impulsió Tipus: MGE132MC2-FF215-D1 N° sèrie:4121 Potència de sortida: 4 kW Intensitat d'entrada: 8,1-6,6 A (CLC6-CLC7-C6-C7)
PCB.CLII.CO.B.C7.SC-EB-013	Electrobomba B101	PCB.CLII.CO.B.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de primari impulsió (Primari caldera 1)
PCB.CLII.CO.B.C7.SC-EB-014	Electrobomba B102	PCB.CLII.CO.B.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de primari impulsió (Primari caldera 1)
PCB.CLII.CO.B.C7.SC-EB-015	Electrobomba B103	PCB.CLII.CO.B.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de primari impulsió (Primari caldera 1)
PCB.CLII.CO.B.C7.SC-EB-016	Electrobomba B104	PCB.CLII.CO.B.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de primari impulsió (Primari caldera 2)
PCB.CLII.CO.B.C7.SC-EB-017	Electrobomba B105	PCB.CLII.CO.B.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de primari impulsió (Primari caldera 2)
PCB.CLII.CO.B.C7.SC-EB-018	Electrobomba B106	PCB.CLII.CO.B.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de primari impulsió (Primari caldera 2)
PCB.CLII.CO.B.C7.SC-EB-019	Electrobomba B107	PCB.CLII.CO.B.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de primari impulsió (Primari caldera 3)
PCB.CLII.CO.B.C7.SC-EB-020	Electrobomba B108	PCB.CLII.CO.B.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de primari impulsió (Primari caldera 3)
PCB.CLII.CO.B.C7.SC-EB-021	Electrobomba B109	PCB.CLII.CO.B.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de primari impulsió (Primari caldera 3)
PCB.CLII.CO.B.C8-EB-001	BAF 207	PCB.CLII.CO.B.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF impulsió Tipus: NK125-315/317 A1-F-A-BAQE Model: 95107517P210090003 Caudal: 236,8 m3/h H: 31,8 m n:1470 min p/t: 16/120 bar/°Cmàx

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLII.COB.C8-EB-002	BAF 208	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF impulsió Tipus: NK125-315/317 A1-F-A-BAQE Model: 95107517P210090001 Caudal: 236,8 m3/h H: 31,8 m n:1470 min p/t: 16/120 bar/°Cmàx
PCB.CLII.COB.C8-EB-003	BAF 209	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF impulsió Tipus: NK125-315/317 A1-F-A-BAQE Model: 95107517P210090002 Caudal: 236,8 m3/h H: 31,8 m n:1470 min p/t: 16/120 bar/°Cmàx
PCB.CLII.COB.C8-EB-004	BAF 210	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF impulsió Tipus: NK125-315/317 A1-F-A-BAQE Model: 95107517P210090004 Caudal: 236,8 m3/h H: 31,8 m n:1470 min p/t: 16/120 bar/°Cmàx
PCB.CLII.COB.C8-EB-005	BAF 201	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF impulsió Tipus: NK150-250/251 A1-F-A-BAQE Model: 95107533P210070001 Caudal: 391,3 m3/h H: 14,4 m n:1460 min p/t: 10/120 bar/°Cmàx
PCB.CLII.COB.C8-EB-006	BAF 202	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF impulsió Tipus: NK150-250/251 A1-F-A-BAQE Model: 95107533P210070002 Caudal: 391,3 m3/h H: 14,4 m n:1460 min p/t: 10/120 bar/°Cmàx
PCB.CLII.COB.C8-EB-007	BAF 203	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF impulsió Tipus: NK125-250/236 A1-F-A-BAQE Model: 96595696P210060001 Caudal: 254,6 m3/h H: 15,3 m n:1465 min p/t: 16/120 bar/°Cmàx
PCB.CLII.COB.C8-EB-008	BAF 204	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF impulsió Tipus: NK125-250/236 A1-F-A-BAQE Model: 96595696P210070001 Caudal: 254,6 m3/h H: 15,3 m n:1465 min p/t: 16/120 bar/°Cmàx
PCB.CLII.COB.C8-EB-009	BAF 211	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF impulsió Tipus: MGE160MB2-FF300-F1 N° sèrie: 01164 Potència de sortida: 11 kW Intensitat d'entrada: 22,5-18,8 A
PCB.CLII.COB.C8-EB-010	BAF 212	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF impulsió Tipus: MGE160MB2-FF300-F1 N° sèrie: 01172 Potència de sortida: 11 kW Intensitat d'entrada: 22,5-18,8 A
PCB.CLII.COB.C8-EB-011	BAF 213	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF impulsió Tipus: MGE132SB2-FF265-F1 N° sèrie: 5700 Potència de sortida: 7,5 kW Intensitat d'entrada: 14,8-11,6 A
PCB.CLII.COB.C8-EB-012	BAF 214	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF impulsió Tipus: MGE132SB2-FF265-F1 N° sèrie: 5687 Potència de sortida: 7,5 kW Intensitat d'entrada: 14,8-11,6 A
PCB.CLII.COB.C8-EB-013	BAF 215	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF impulsió Tipus: MGE112MC2-FF215-D1 N° sèrie: 4497 Potència de sortida: 4 kW Intensitat d'entrada: 8,1-6,6 A
PCB.CLII.COB.C8-EB-014	BAF 216	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF impulsió Tipus: MGE112MC2-FF215-D1 N° sèrie: 4499 Potència de sortida: 4 kW Intensitat d'entrada: 8,1-6,6 A
PCB.CLII.COB.C8-EB-015	BAF 217	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF impulsió Tipus: MGE112MC2-FF215-D1 N° sèrie: 4479 Potència de sortida: 4 kW Intensitat d'entrada: 8,1-6,6 A
PCB.CLII.COB.C8-EB-016	BAF 218	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF impulsió Tipus: MGE112MC2-FF215-D1 N° sèrie: 4485 Potència de sortida: 4 kW Intensitat d'entrada: 8,1-6,6 A
PCB.CLII.COB.C8-EB-017	BAF 205	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF impulsió Tipus: NK125-250/202 A1-F-A-BAQE Caudal: 295 m3/h H: 19,5 m n:1460 min p/t: 10/120 bar/°Cmàx
PCB.CLII.COB.C8-EB-018	BAF 206	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF impulsió Tipus: NK125-250/202 A1-F-A-BAQE Caudal: 295 m3/h H: 19,5 m n: 1460 min p/t: 10/120 bar/°Cmàx
PCB.CLII.COB.C8-EB-019	BAF 113	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF retorn Tipus: NK80-200/222 A1-F-A-BAQE Model: 96627240P210080008 Caudal: 106,6 m3/h H: 14,6 m n: 1445 min p/t: 16/120 bar/°Cmàx
PCB.CLII.COB.C8-EB-020	BAF 114	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF retorn Tipus: NK80-200/222 A1-F-A-BAQE Model: 96627240P210080009 Caudal: 106,6 m3/h H: 14,6 m n: 1445 min p/t: 16/120 bar/°Cmàx
PCB.CLII.COB.C8-EB-021	BAF 115	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF retorn Tipus: NK80-200/222 A1-F-A-BAQE Model: 96627240P210080006 Caudal: 106,6 m3/h H: 14,6 m n: 1445 min p/t: 16/120 bar/°Cmàx
PCB.CLII.COB.C8-EB-022	BAF 110	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF retorn Tipus: NK80-200/222 A1-F-A-BAQE Model: 96627240P210080004 Caudal: 106,6 m3/h H: 14,6 m n: 1445 min p/t: 16/120 bar/°Cmàx
PCB.CLII.COB.C8-EB-023	BAF 111	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF retorn Tipus: NK80-200/222 A1-F-A-BAQE Model: 96627240P210080010 Caudal: 106,6 m3/h H: 14,6 m n: 1445 min p/t: 16/120 bar/°Cmàx

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLII.CO.B.C8-EB-024	BAF 112	PCB.CLII.CO.B.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF retorn Tipus: NK80-200/222 A1-F-A-BAQE Model: 96627240P210080012 Caudal: 106,6 m3/h H: 14,6 m n: 1445 min p/t: 16/120 bar/°Cmàx
PCB.CLII.CO.B.C8-EB-025	BAF 107	PCB.CLII.CO.B.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF retorn Tipus: NK80-200/222 A1-F-A-BAQE Model: 96627240P210080011 Caudal: 106,6 m3/h H: 14,6 m n: 1445 min p/t: 16/120 bar/°Cmàx
PCB.CLII.CO.B.C8-EB-026	BAF 108	PCB.CLII.CO.B.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF retorn Tipus: NK80-200/222 A1-F-A-BAQE Model: 96627240P210080013 Caudal: 106,6 m3/h H: 14,6 m n: 1445 min p/t: 16/120 bar/°Cmàx
PCB.CLII.CO.B.C8-EB-027	BAF 109	PCB.CLII.CO.B.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF retorn Tipus: NK80-200/222 A1-F-A-BAQE Model: 96627240P210080007 Caudal: 106,6 m3/h H: 14,6 m n: 1445 min p/t: 16/120 bar/°Cmàx
PCB.CLII.CO.B.C8-EB-028	BAF 106	PCB.CLII.CO.B.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF retorn Tipus: NK80-200/222 A1-F-A-BAQE Model: 96627240P210080005 Caudal: 106,6 m3/h H: 14,6 m n: 1445 min p/t: 16/120 bar/°Cmàx
PCB.CLII.CO.B.C8-EB-029	BAF 105	PCB.CLII.CO.B.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF retorn Tipus: NK80-200/222 A1-F-A-BAQE Model: 96627240P210080001 Caudal: 106,6 m3/h H: 14,6 m n: 1445 min p/t: 16/120 bar/°Cmàx
PCB.CLII.CO.B.C8-EB-030	BAF 104	PCB.CLII.CO.B.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF retorn Tipus: NK80-200/222 A1-F-A-BAQE Model: 96627240P210080002 Caudal: 106,6 m3/h H: 14,6 m n: 1445 min p/t: 16/120 bar/°Cmàx
PCB.CLII.CO.B.C8-EB-031	BAF 103	PCB.CLII.CO.B.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF retorn Tipus: NK80-200/222 A1-F-A-BAQE Model: 96627240P210080001 Caudal: 106,6 m3/h H: 14,6 m n: 1445 min p/t: 16/120 bar/°Cmàx
PCB.CLII.CO.B.C8-EB-032	BAF 102	PCB.CLII.CO.B.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF retorn Tipus: NK80-200/222 A1-F-A-BAQE Model: 96627240P210080014 Caudal: 106,6 m3/h H: 14,6 m n: 1445 min p/t: 16/120 bar/°Cmàx
PCB.CLII.CO.B.C8-EB-033	BAF 101	PCB.CLII.CO.B.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Bomba de secundari d'AF retorn Tipus: NK80-200/222 A1-F-A-BAQE Model: 96627240P210080003 Caudal: 106,6 m3/h H: 14,6 m n: 1445 min p/t: 16/120 bar/°Cmàx
PCB.EA.CO.B-EB-001	Electrobomba BAF 1.2	PCB.EA.CO.B	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Circuit secundari Tipus: TP 100-170/4 A-F-A-BAQE Model: A96109288P206200004 2 Cabal: 93 m³/h H: 15,4 m n: 1455 min⁻¹ p/t: 16/140 bar/°Cmàx
PCB.EA.CO.B-EB-002	Electrobomba BAF 2.2	PCB.EA.CO.B	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Circuit secundari Tipus: TP 100-170/4 A-F-A-BAQE Model: A96109288P206200007 2 Cabal: 93 m³/h H: 15,4 m n: 1455 min⁻¹ p/t: 16/140 bar/°Cmàx
PCB.EA.CO.B-EB-003	Electrobomba BAC 1.2	PCB.EA.CO.B	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Circuit secundari Tipus: TP 80-150/4 A-F-A-BAQE Model: A96108838P206330010 1 Cabal: 60,2 m³/h H: 12,5 m n: 1455 min⁻¹ p/t: 16/140 bar/°Cmàx
PCB.EA.CO.B-EB-004	Electrobomba BAC 2.2	PCB.EA.CO.B	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Circuit secundari Tipus: TP 80-150/4 A-F-A-BAQE Model: A96108838P206330012 1 Cabal: 60,2 m³/h H: 12,5 m n: 1455 min⁻¹ p/t: 16/140 bar/°Cmàx
PCB.EA.CO.B-EB-005	Electrobomba BAF 2.1	PCB.EA.CO.B	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Circuit primari Tipus: TP 65-150/4 A-F-A-BAQE Model: A96087432P206440003 1 Cabal: 33 m³/h H: 12,9 m n: 1445 min⁻¹ p/t: 16/120 bar/°Cmàx
PCB.EA.CO.B-EB-006	Electrobomba BAF 1.1	PCB.EA.CO.B	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Circuit primari Tipus: TP 65-150/4 A-F-A-BAQE Model: A96087432P206440002 1 Cabal: 33 m³/h H: 12,9 m n: 1445 min⁻¹ p/t: 16/120 bar/°Cmàx
PCB.EA.CO.B-EB-007	Electrobomba BAC 2.1	PCB.EA.CO.B	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Circuit primari Tipus: TP 65-150/4 A-F-A-BAQE Model: A96087432P206440001 1 Cabal: 33 m³/h H: 12,9 m n: 1445 min⁻¹ p/t: 16/120 bar/°Cmàx
PCB.EA.CO.B-EB-008	Electrobomba BAC 1.1	PCB.EA.CO.B	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Circuit primari Tipus: TP 65-150/4 A-F-A-BAQE Model: A96087432P206440000 1 Cabal: 33 m³/h H: 12,9 m n: 1445 min⁻¹ p/t: 16/120 bar/°Cmàx
PCB.TOR.EE.PB.SB-EB-001	Electrobomba 1 A	PCB.TOR.EE.PB.SB	Edifici Energies	PB	Sala Bombes CPD	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Ebara Model: MDM 40-250/2,2 Circuit Crac's 1.450 rpm Cabal: 21,7 m3/h 16 m.c.d.o.
PCB.TOR.EE.PB.SB-EB-002	Electrobomba 1 B	PCB.TOR.EE.PB.SB	Edifici Energies	PB	Sala Bombes CPD	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Ebara Model: MDM 40-250/2,2 Circuit Crac's 1.450 rpm Cabal: 21,7 m3/h 16 m.c.d.o.
PCB.TOR.EE.PB.SB-EB-003	Electrobomba 2 A	PCB.TOR.EE.PB.SB	Edifici Energies	PB	Sala Bombes CPD	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Ebara Model: MDM 40-250/2,2 Circuit LQ 1 1.450 rpm Cabal: 20,7 m3/h 13 m.c.d.o.
PCB.TOR.EE.PB.SB-EB-004	Electrobomba 2 B	PCB.TOR.EE.PB.SB	Edifici Energies	PB	Sala Bombes CPD	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Ebara Model: MDM 40-250/2,2 Circuit LQ 1 1.450 rpm Cabal: 20,7 m3/h 13 m.c.d.o.
PCB.TOR.EE.PB.SB-EB-005	Electrobomba 3 A	PCB.TOR.EE.PB.SB	Edifici Energies	PB	Sala Bombes CPD	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Ebara Model: MDM 40-250/2,2 Circuit LQ 2 1.450 rpm Cabal: 20,7 m3/h 13 m.c.d.o.
PCB.TOR.EE.PB.SB-EB-006	Electrobomba 3 B	PCB.TOR.EE.PB.SB	Edifici Energies	PB	Sala Bombes CPD	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Ebara Model: MDM 40-250/2,2 Circuit LQ 2 1.450 rpm Cabal: 20,7 m3/h 13 m.c.d.o.
PCB.TOR.EE.PB.SB-EB-007	Electrobomba 4 A	PCB.TOR.EE.PB.SB	Edifici Energies	PB	Sala Bombes CPD	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Ebara Model: MDM 40-250/2,2 Circuit LQ PCB-1 1.450 rpm Cabal: 15,5 m3/h 16 m.c.d.o.

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.TOR.EE.PB.SB-EB-008	Electrobomba 4 B	PCB.TOR.EE.PB.SB	Edifici Energies	PB	Sala Bombes CPD	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Ebara Model: MDM 40-250/2,2 Circuit LQ PCB-1 1.450 rpm Cabal: 15,5 m3/h 16 m.c.d.o.
PCB.TOR.EE.PB.SB-EB-009	Electrobomba 5 A	PCB.TOR.EE.PB.SB	Edifici Energies	PB	Sala Bombes CPD	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Ebara Model: MDM 40-250/2,2 Circuit LQ PCB-2 1.450 rpm Cabal: 15,5 m3/h 16 m.c.d.o.
PCB.TOR.EE.PB.SB-EB-010	Electrobomba 5 B	PCB.TOR.EE.PB.SB	Edifici Energies	PB	Sala Bombes CPD	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Ebara Model: MDM 40-250/2,2 Circuit LQ PCB-2 1.450 rpm Cabal: 15,5 m3/h 16 m.c.d.o.
PCB.TOR.EE.PB.SB-EB-011	Electrobomba 6 A	PCB.TOR.EE.PB.SB	Edifici Energies	PB	Sala Bombes CPD	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Ebara Model: MDM 80-200/4 Circuit BY-PASS EMERGÈNCIA 1.450 rpm Cabal: 55 m3/h 13 m.c.d.o.
PCB.TOR.EE.PB.SB-EB-012	Electrobomba 6 B	PCB.TOR.EE.PB.SB	Edifici Energies	PB	Sala Bombes CPD	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Ebara Model: MDM 80-200/4 Circuit BY-PASS EMERGÈNCIA 1.450 rpm Cabal: 55 m3/h 13 m.c.d.o.
PCB.ES.COB-EB-001	Electrobomba BC 1.1	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Tipus: IL80/210-3/4 N° article: 2034274/0612 P2: 3 kW n: 1450 min ⁻¹ V: 230/400 V
PCB.ES.COB-EB-002	Electrobomba BC 1.2	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Tipus: IL80/210-3/4 N° article: 2034274/0612 P2: 3 kW n: 1450 min ⁻¹ V: 230/400 V
PCB.ES.COB-EB-003	Electrobomba BC 2.1	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Tipus: IL80/210-3/4 N° article: 2034274/0612 P2: 3 kW n: 1450 min ⁻¹ V: 230/400 V
PCB.ES.COB-EB-004	Electrobomba BC 2.2	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Tipus: IL80/210-3/4 N° article: 2034274/0612 P2: 3 kW n: 1450 min ⁻¹ V: 230/400 V
PCB.ES.COB-EB-005	Electrobomba BFC1	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Tipus: IL100/220-5,5/4 N° article: 2034277/0701 P2: 5 kW n: 1450 min ⁻¹ V: 400/690 V
PCB.ES.COB-EB-006	Electrobomba BFC2	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Tipus: IL100/220-5,5/4 N° article: 2034277/00611 P2: 5,5 kW n: 1450 min ⁻¹ V: 400/690 V
PCB.ES.COB-EB-007	Electrobomba BFT1	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Tipus: IL100/220-5,5/4 N° article: 2034277/0701 n: 1450 min ⁻¹ V: 400/690 V
PCB.ES.COB-EB-008	Electrobomba BFT2	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Tipus: IL100/220-5,5/4 N° article: 2034277/0701 P2: 5,5 kW n: 1450 min ⁻¹ V: 400/690 V
PCB.ES.COB-EB-009	Electrobomba BFB1	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	
PCB.ES.COB-EB-010	Electrobomba BFB2	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	
PCB.ES.COB-EB-011	Electrobomba BRF1	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	
PCB.ES.COB-EB-012	Electrobomba BRF2	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	
PCB.ES.COB-EB-013	Electrobomba BRC1	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	
PCB.ES.COB-EB-014	Electrobomba BRC2	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	
PCB.ES.COB-EB-015	Electrobomba	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	
PCB.ES.COB-EB-016	Electrobomba	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	
PCB.ES.COB-EB-017	Electrobomba BCC1	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Tipus: IL80/220-4/4 N° article: 2034273/0701 P2: 4 kW n: 1450 min ⁻¹ V: 400/690 V
PCB.ES.COB-EB-018	Electrobomba BCC2	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Tipus: IL80/220-4/4 N° article: 2034273/0701 P2: 4 kW n: 1450 min ⁻¹ V: 400/690 V
PCB.ES.COB-EB-019	Electrobomba BCT1	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Tipus: IL80/210-3/4 N° article: 2034274/0612 P2: 3 kW n: 1450 min ⁻¹ V: 230/400 V
PCB.ES.COB-EB-020	Electrobomba BC2	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Tipus: IL80/210-3/4 N° article: 2034274/0612 P2: 3 kW n: 1450 min ⁻¹ V: 230/400 V
PCB.ES.PB.A02-EB-004	Electrobomba	PCB.ES.PB.A02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala instal·lacions	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Elias Tipus: R-5T N°: 070416P l/h: 500 IP-55 1450 rpm Voltatge: 230/400 V Amp: 2,5/1,5 100 mca
PCB.TOR.D.COB-EB-001	Electrobomba	PCB.TOR.D.COB	Torre D	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos
PCB.TOR.D.COB-EB-002	Electrobomba	PCB.TOR.D.COB	Torre D	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos
PCB.TOR.D.COB-EB-003	Electrobomba	PCB.TOR.D.COB	Torre D	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos
PCB.TOR.D.COB-EB-004	Electrobomba	PCB.TOR.D.COB	Torre D	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Grundfos Tipus: LP 65-125/11 Cabal: 34 m3/h H: 15 m p/t: 10/140-16/100 bar/°Cmàx
PCB.TOR.I.COB-EB-001	Electrobomba BR-5	PCB.TOR.I.COB	Torre I	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Electrobomba de calor primari recuperació a conseqüència de la xapa metàl·lica que cobreix aquesta bomba
PCB.TOR.I.COB-EB-002	Electrobomba BR-6	PCB.TOR.I.COB	Torre I	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Electrobomba de calor primari recuperació a conseqüència de la xapa metàl·lica que cobreix aquesta bomba
PCB.TOR.I.COB-EB-003	Electrobomba BP-1	PCB.TOR.I.COB	Torre I	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Electrobomba de calor primari Tipus: IPL100/175-3/4 N° article: 2061975/0810 P2: 3 kW n: 1450 min ⁻¹ V: 230/400 V
PCB.TOR.I.COB-EB-004	Electrobomba BP-2	PCB.TOR.I.COB	Torre I	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Electrobomba de calor primari Tipus: IPL100/175-3/4 N° article: 2061975/0810 P2: 3 kW n: 1450 min ⁻¹ V: 230/400 V
PCB.TOR.I.COB-EB-005	Electrobomba BP-3	PCB.TOR.I.COB	Torre I	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Electrobomba de calor primari Tipus: IPL100/175-3/4 N° article: 2061975/0810 N° de sèrie: 20595254/0004 P2: 3 kW n: 1450 min ⁻¹ V: 230/400 V

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.TOR.I.COB-EB-006	Electrobomba BP-4	PCB.TOR.I.COB	Torre I	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Electrobomba de calor primari a conseqüència de la xapa metàl·lica que cobreix aquesta bomba
PCB.TOR.I.COB-EB-007	Electrobomba BSF-7	PCB.TOR.I.COB	Torre I	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Electrobomba de fred secundari P2: 15 kW n: 1450 min ⁻¹ V: 400/690 V
PCB.TOR.I.COB-EB-008	Electrobomba BSF-8	PCB.TOR.I.COB	Torre I	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Electrobomba de fred secundari a conseqüència de la xapa metàl·lica que cobreix aquesta bomba
PCB.TOR.I.COB-EB-009	Electrobomba BSF-9	PCB.TOR.I.COB	Torre I	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Electrobomba de calor secundari Tipus: IL100/250-7,5/4 N° article: 2036528/0807 N° de sèrie: 20581829/0011 P2: 7,5 kW n: 1450 min ⁻¹ V: 400/690 V
PCB.TOR.I.COB-EB-010	Electrobomba BSF-10	PCB.TOR.I.COB	Torre I	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Electrobomba de calor secundari Tipus: IL100/250-7,5/4 N° article: 2036528/0807 N° de sèrie: 20581829/0012 P2: 7,5 kW n: 1450 min ⁻¹ V: 400/690 V
PCB.TOR.R.COB-EB-001	Electrobomba BR-6	PCB.TOR.R.COB	Torre R	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Electrobomba de calor primari recuperació Tipus: IL32/150-0,37/4 N° article: 2033921/0807 N° sèrie: 20583178/0008 P2: 0,37 kW n: 1450 min ⁻¹ V: 230/400 V
PCB.TOR.R.COB-EB-002	Electrobomba BR-5	PCB.TOR.R.COB	Torre R	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Electrobomba de calor primari recuperació Tipus: IL32/150-0,37/4 N° article: 2033921/0807 N° sèrie: 20583178/0004 P2: 0,37 kW n: 1450 min ⁻¹ V: 230/400 V
PCB.TOR.R.COB-EB-003	Electrobomba BP-1	PCB.TOR.R.COB	Torre R	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Electrobomba de calor primari Tipus: IL65/170-1,5/4 N° article: 2025851/0807 N° sèrie: 20583164/0001 P2: 1,5 kW n: 1450 min ⁻¹ V: 230/400 V
PCB.TOR.R.COB-EB-004	Electrobomba BP-2	PCB.TOR.R.COB	Torre R	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Electrobomba de calor primari Tipus: IL65/170-1,5/4 N° article: 2025851/0807 N° sèrie: 20583164/0002 P2: 1,5 kW n: 1450 min ⁻¹ V: 230/400 V
PCB.TOR.R.COB-EB-005	Electrobomba BP-3	PCB.TOR.R.COB	Torre R	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Electrobomba de calor primari Tipus: IL65/170-1,5/4 N° article: 2025851/0807 N° sèrie: 20583164/0003 P2: 1,5 kW n: 1450 min ⁻¹ V: 230/400 V
PCB.TOR.R.COB-EB-006	Electrobomba BP-3	PCB.TOR.R.COB	Torre R	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Electrobomba de calor primari Tipus: IL65/170-1,5/4 N° article: 2025851/0806 N° sèrie: 20575743/0005 P2: 1,5 kW n: 1450 min ⁻¹ V: 230/400 V
PCB.TOR.R.COB-EB-007	Electrobomba BSF-7	PCB.TOR.R.COB	Torre R	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Electrobomba de fred secundari
PCB.TOR.R.COB-EB-008	Electrobomba BSF-8	PCB.TOR.R.COB	Torre R	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Electrobomba de calor primari Tipus: IL100/260-11/4 N° article: 2036527/0309 P2: 11 kW n: 1450 min ⁻¹ V: 230/400 V
PCB.TOR.R.COB-EB-009	Electrobomba BSC-10	PCB.TOR.R.COB	Torre R	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Electrobomba de calor secundari Tipus: IL65/250-4/4 N° article: 2038843/0808 N° sèrie: 20583668/0002 P2: 4 kW n: 1450 min ⁻¹ V: 400/690 V
PCB.TOR.R.COB-EB-010	Electrobomba BSC-9	PCB.TOR.R.COB	Torre R	Coberta	Coberta	1	Electrobomba climatització > 70 kW	Climatització	Marca: Wilo Electrobomba de calor secundari Tipus: IL65/250-4/4 N° article: 2038843/0808 N° sèrie: 20583668/0001 P2: 4 kW n: 1450 min ⁻¹ V: 400/690 V
PCB.TOR.R.COB-EA-001	Equip autònom partit	PCB.TOR.R.COB	Torre R	Coberta	Coberta	1	Equip autònom partit 12 kW < P inst < 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador > 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Model: PURY-P200YHM-A N° sèrie: 9YW01181 R410A Càrrega de refrigerant: 8 kg Càrrega de CO2: 16,70 T Intensitat en fred: 9,7 A (380 V), 9,2 A (400 V), 8,9 A (415 V), en calor: 10,3 A (380 V), 9,8 A (400 V), 9,4 A (415 V) Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 2,21 Mpa Data de fabricació: 11.2009 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.COB.A2-EA-001	Equip autònom partit 25	PCB.CLI.COB.A2	Clúster I	Coberta	A2	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Daikin Model: RZQS71C7V1B (N°19 PBA22-2) R410A Càrrega de refrigerant: 2,75 kg Càrrega de CO2: 5,74 T Intensitat màxima: 17,7 A Pressió màxima: 4 MPa, pressió mínima: 2,8 MPa Data de fabricació: 01.2008 Ubicació unitat exterior: Coberta A2
PCB.CLI.COB.A3-EA-001	Equip autònom partit 20	PCB.CLI.COB.A3	Clúster I	Coberta	A3	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Daikin Model: PUHZ-RP35VHA4 (N°20 PBA31) R410A Càrrega de refrigerant: 2,5 kg Càrrega de CO2: 5,22 T Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 2,3 MPa Ubicació unitat exterior: Coberta A3
PCB.CLI.COB.A3-EA-002	Equip autònom partit 20	PCB.CLI.COB.A3	Clúster I	Coberta	A3	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: PUHZ-RP35VHA4 (N°20 PBA31) R410A Càrrega de refrigerant: 2,5 kg Càrrega de CO2: 5,22 T Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 2,3 MPa Ubicació unitat exterior: Coberta A3
PCB.CLI.COB.A3-EA-003	Equip autònom partit 47	PCB.CLI.COB.A3	Clúster I	Coberta	A3	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: PUHZ-RP35VHA3 (N°47 PBA33) R410A Càrrega de refrigerant: 2,5 kg Càrrega de CO2: 5,22 T Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 2,3 Mpa Any de fabricació: 02.2008 Ubicació unitat exterior: Coberta A3
PCB.CLI.COB.B1-EA-008	Equip autònom partit N°17 PBB-14	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Mr. Slim Model: PUHZ-RP50VHA3 R410A Càrrega de refrigerant: 2,5 kg Càrrega de CO2: 5,22 T Intensitat en fred: 6,16 A, en calor: 6,47 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 2,3 Mpa Any de fabricació: 12.2008 Ubicació unitat exterior: Coberta B1

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.COB.B1-EA-009	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: MXZ-5E102VA R410A Càrrega de refrigerant: 2,99 kg Càrrega de CO2: 6,24 T Intensitat en fred: 13,8 A, en calor: 10,3 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Any de fabricació: 07.2017 Ubicació unitat exterior: Coberta B1
PCB.CLI.COB.B1-EA-010	Equip autònom partit P.B.B11	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Daikin Model: AZQS71B2V1B R410A Càrrega de refrigerant: 2,75 kg Càrrega de CO2: 5,22 T Pressió màxima: 4 MPa, pressió mínima: 3 Mpa Any de fabricació: 2014 Ubicació unitat exterior: Coberta B1
PCB.CLI.COB.B2-EA-002	Equip autònom partit P1-C14 N°8	PCB.CLI.COB.B2	Clúster I	Coberta	B2	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Mr. Slim Model: PUHZ-RP71VHA3 R410A Càrrega de refrigerant: 3,5 kg Càrrega de CO2: 7,31 T Intensitat en fred: 8,04 A, en calor: 9,74 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 2,3 Mpa Any de fabricació: 02.2008 Ubicació unitat exterior: Coberta B1
PCB.CLI.COB.B2-EA-003	Equip autònom partit N°2	PCB.CLI.COB.B2	Clúster I	Coberta	B2	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Mr. Slim Model: PUHZ-P140VHA2 R410A Càrrega de refrigerant: 4,5 kg Càrrega de CO2: 9,4 T Intensitat en fred: 22,48 A, en calor: 21,31 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 2,3 Mpa Any de fabricació: 04.2007 Ubicació unitat exterior: Coberta B1
PCB.CLI.COB.B4.PCAB41-EA-009	Equip autònom partit PBB41	PCB.CLI.COB.B4.PCAB41	Clúster I	Coberta	B4 Refredadores	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: PU-P3VGAA N° sèrie: 3M002046 R407C Càrrega de refrigerant: 3,3 kg Càrrega de CO2: 5,85 T Intensitat en fred: 15,66 A Pressió màxima: 3,3 MPa, pressió mínima: 1,6 Mpa Any de fabricació: 12.2003 Ubicació unitat exterior: Coberta B4 refredadores
PCB.CLI.COB.B4.PCAB41-EA-010	Equip autònom partit PSB42-3	PCB.CLI.COB.B4.PCAB41	Clúster I	Coberta	B4 Refredadores	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Mr.Slim Model: PU-P6YGAA N° sèrie: 2G000216 R407C Càrrega de refrigerant: 4,9 kg Càrrega de CO2: 8,69 T Intensitat en fred: 8,92 A Pressió màxima: 3,3 MPa, pressió mínima: 1,6 Mpa Any de fabricació: 07.2002 Ubicació unitat exterior: Coberta B4 refredadores
PCB.CLI.COB.B4.PCAB41-EA-011	Equip autònom partit PSB42-3 N°13	PCB.CLI.COB.B4.PCAB41	Clúster I	Coberta	B4 Refredadores	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Mr.Slim Model: PU-P6YGAA N° sèrie: 2C000309 R407C Càrrega de refrigerant: 4,9 kg Càrrega de CO2: 8,69 T Intensitat en fred: 8,92 A Pressió màxima: 3,3 MPa, pressió mínima: 1,6 Mpa Any de fabricació: 07.2002 Ubicació unitat exterior: Coberta B4 refredadores
PCB.CLI.COB.B4.PCAB41-EA-012	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.B4.PCAB41	Clúster I	Coberta	B4 Refredadores	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Mr.Slim Model: PUHZ-SP125VHA N° sèrie: 4F00137 R410A Càrrega de refrigerant: 4,5 kg Càrrega de CO2: 9,40 T Intensitat en fred: 17,48 A, en calor: 16,95 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 2,3 Mpa Any de fabricació: 06.2004 Ubicació unitat exterior: Coberta B4 refredadores
PCB.CLI.COB.B4.PCAB41-EA-013	Equip autònom partit PSB42-3 N°11	PCB.CLI.COB.B4.PCAB41	Clúster I	Coberta	B4 Refredadores	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Mr.Slim Model: PU-P6YGAA N° sèrie: 2F000125 R407C Càrrega de refrigerant: 4,9 kg Càrrega de CO2: 8,69 T Intensitat en fred: 8,92 A Pressió màxima: 3,3 MPa, pressió mínima: 1,6 Mpa Any de fabricació: 06.2002 Ubicació unitat interior: PCC42 Ubicació unitat exterior: Coberta B4 refredadores
PCB.CLI.COB.C1-EA-003	Equip autònom partit P1B21 Sala congeladors	PCB.CLI.COB.C1	Clúster I	Coberta	C1	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Mr. Slim Model: PUH-P1.6VGAA R407C Càrrega de refrigerant: 2,5 kg Càrrega de CO2: 5,22 T Intensitat en fred: 7,61 A, en calor: 7,85 A Pressió màxima: 3,3 MPa, pressió mínima: 1,6 Mpa Any de fabricació: 04.2004 Ubicació unitat exterior: Coberta C1
PCB.CLI.COB.C1-EA-004	Equip autònom partit P1B22-3 N°15 Giralt (sala central)	PCB.CLI.COB.C1	Clúster I	Coberta	C1	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Mr. Slim Model: PU-P2VGAA R407C Càrrega de refrigerant: 2,6 kg Càrrega de CO2: 5,43 T Intensitat en fred: 10,97 A Pressió màxima: 3,3 MPa, pressió mínima: 1,6 Mpa Any de fabricació: 04.2003 Ubicació unitat exterior: Coberta C1
PCB.CLI.COB.C2-EA-004	Equip autònom partit EM01B32	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Mr. Slim Model: PUHZ-ZRP50VKA R410A Càrrega de refrigerant: 2,4 kg Càrrega de CO2: 5,01 T Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 2,3 Mpa Any de fabricació: 10.2015 Ubicació unitat exterior: Coberta C2 (Etiqueta repetida)
PCB.CLI.COB.C2-EA-007	Equip autònom partit EM01B32	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Mr. Slim Model: PUHZ-ZRP50VKA R410A Càrrega de refrigerant: 2,4 kg Càrrega de CO2: 5,01 T Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 2,3 Mpa Any de fabricació: 10.2015 Ubicació unitat exterior: Coberta C2
PCB.CLI.COB.C2-EA-008	Equip autònom partit EM01B32 Despatxos	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: MXZ-3D54VA2 R410A Càrrega de refrigerant: 2,7 kg Càrrega de CO2: 5,64 T Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Any de fabricació: 11.2015 Ubicació unitat exterior: Coberta C2
PCB.CLI.COB.C5-EA-001	Equip autònom partit KYMOS SOT 1 C54 N°33	PCB.CLI.COB.C5	Clúster I	Coberta	C5	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: PU-P100VGAA N° sèrie: 5M000157 R407C Càrrega de refrigerant: 4 kg Càrrega de CO2: 7,09 T Intensitat en fred: 16,43 A Pressió màxima: 3,3 MPa, pressió mínima: 1,6 Mpa Data de fabricació: 12.2005 Ubicació unitat exterior: Coberta C5

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.COB.C5-EA-002	Equip autònom partit N°32	PCB.CLI.COB.C5	Clúster I	Coberta	C5	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: PUHZ-RP50VHA2 N° sèrie: 68UO1825 R410A Càrrega de refrigerant: 2,5 kg Càrrega de CO2: 5,22 T Intensitat en fred: 6,16 A, en calor: 6,47 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 2,3 Mpa Ubicació unitat exterior: Coberta B4 grup elèctrogen
PCB.CLI.COB.EXT-EA-025	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Daikin Model: AZQS71B2V1B N° sèrie: J011195 R410A Càrrega de refrigerant: 2,7 kg Càrrega de CO2: 5,64 T Intensitat: 17,2 A Pressió màxima: 4 MPa, pressió mínima: 3 Mpa Data de fabricació: 2015 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.COB.EXT-EA-026	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Mr. Slim Model: PUHZ-RP35VHA3 R410A Càrrega de refrigerant: 2,5 kg Càrrega de CO2: 5,22 T Intensitat en fred: 4,01 A, en calor: 4,23 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 2,3 Mpa Data de fabricació: 06.2006 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.COB.EXT-EA-027	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: PUHZ-SP125VHA N° sèrie: 4F00191 R410A Càrrega de refrigerant: 4,5 kg Càrrega de CO2: 9,40 T Intensitat en fred: 17,48 A, en calor: 16,95 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 2,3 Mpa Data de fabricació: 06.2014 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.COB.EXT-EA-028	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Mr. Slim Model: PUH-P71VHA N° sèrie: 8B00339 R410A Càrrega de refrigerant: 3,6 kg Càrrega de CO2: 7,52 T Intensitat en fred: 12,03 A, en calor: 11,98 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 2,3 Mpa Data de fabricació: 02.2008 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.COB.EXT-EA-029	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: PUHZ-RP35VHA4 R410A Càrrega de refrigerant: 2,5 kg Càrrega de CO2: 5,22 T Intensitat: 13 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 2,3 Mpa Any de fabricació: 2010 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLII.COB.D6-EA-002	Equip autònom partit	PCB.CLII.COB.D6	Clúster II	Coberta	D6	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Daikin Europe Model: AZQS125B7V1B R410A Càrrega de refrigerant: 2,8 kg Càrrega de CO2: 5,85 T Potència en calent: 4 MPa Potència en fred: 2,8 Mpa Intensitat: 29,1 A Ubicació unitat exterior: Coberta D7
PCB.EA.COB-EA-001	Equip autònom partit	PCB.EA.COB	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Mr. Slim Model: PUHZ-P100VHA2 R410A Càrrega de refrigerant: 3 kg Càrrega de CO2: 6,26 T Intensitat en fred: 12,26 A, en calor: 12,62 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 2,3 Mpa Any de fabricació: 03.2008 N° sèrie: 8C03048 Ubicació unitat exterior: Coberta Ubicació unitat interior: Planta primera AB09
PCB.EA.COB-EA-003	Equip autònom partit	PCB.EA.COB	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Mr. Slim Model: PU-P100YHA R410A Càrrega de refrigerant: 4,4 kg Càrrega de CO2: 9,19 T Intensitat en fred: 5,39 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 2,3 Mpa Any de fabricació: 04.2007 N° sèrie: 7D00005 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.EA.COB-EA-004	Equip autònom partit	PCB.EA.COB	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Mr. Slim Model: PU-P100YHA R410A Càrrega de refrigerant: 4,4 kg Càrrega de CO2: 9,19 T Intensitat en fred: 5,39 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 2,3 Mpa Any de fabricació: 04.2007 N° sèrie: 7D00003 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.TOR.CON.PS1-EA-002	Equip autònom partit	PCB.TOR.CON.PS1	Edifici Connexions	S1	Planta Soterrani 1	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Kide Model: ECC2017LSZ N° sèrie: ECC2-005815 R404A Càrrega de refrigerant: 2,2 kg Càrrega de CO2: 8,63 T Intensitat arrancada: 16 A Intensitat abs. màx: 4,1 A Intensitat nominal: 2,5 A Potència nominal compressor: 1,3 kW Voltatge: 400 V Data de fabricació: 2012 Ubicació unitat exterior: Torre I Planta Soterrani Passadís
PCB.TOR.CON.PS1-EA-003	Equip autònom partit	PCB.TOR.CON.PS1	Edifici Connexions	S1	Planta Soterrani 1	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Kide Model: ECC2009M1Z N° sèrie: ECC2-005817 R404A Càrrega de refrigerant: 1,85 kg Càrrega de CO2: 7,25 T Intensitat arrancada: 24,4 A Intensitat abs. màx: 8,1 A Intensitat nominal: 4,8 A Potència nominal compressor: 0,65 kW Voltatge: 230 V Data de fabricació: 2012 Ubicació unitat exterior: Torre I Planta Soterrani Passadís
PCB.TOR.CON.PS1-EA-004	Equip autònom partit	PCB.TOR.CON.PS1	Edifici Connexions	S1	Planta Soterrani 1	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Kide Model: ECC3017M5Z N° sèrie: ECC3-005818 R404A Càrrega de refrigerant: 3,2 kg Càrrega de CO2: 12,55 T Intensitat arrancada: 16 A Intensitat abs. màx: 4,6 A Intensitat nominal: 3,1 A Potència nominal compressor: 1,3 kW Voltatge: 400 V Data de fabricació: 2012 Ubicació unitat exterior: Torre I Planta Soterrani Passadís

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.TOR.EE.PB.GE-EA-003	Equip autònom partit	PCB.TOR.EE.PB.GE	Edifici Energies	PB	Sala Grup Electrogen	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: LG Model: AUUW426D N° sèrie: 004KANY00039 R410A Càrrega de refrigerant: 3,6 kg Càrrega de CO2: 7,52 T H: 7,5 m Intensitat en fred: 24,5 A, en calor: 25 A Pressió màxima: 5 MPa Ubicació unitat exterior: GE Edifici Energia
PCB.TOR.EE.PB.GE-EA-004	Equip autònom partit	PCB.TOR.EE.PB.GE	Edifici Energies	PB	Sala Grup Electrogen	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: LG Model: AUUW426D N° sèrie: 004KANY00033 R410A Càrrega de refrigerant: 3,6 kg Càrrega de CO2: 7,52 T H: 7,5 m Intensitat en fred: 24,5 A, en calor: 25 A Pressió màxima: 5 MPa Ubicació unitat exterior: GE Edifici Energia
PCB.ES.COB-EA-002	Equip autònom partit	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Model: PUHZ-P125YHA N° sèrie: 3F01281 R410A Càrrega de refrigerant: 4,5 kg Càrrega de CO2: 9,40 T Intensitat en fred: 6,18 A, en calor: 6,09 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 2,3 Mpa Data de fabricació: 06.2013 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.ES.PB.B09-EA-001	Equip autònom partit ESPB B09BIS N° 1	PCB.ES.PB.B09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Instal·lacions tècniques climatitzadors	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Daikin Model: AZQS71B2V1B R410A Càrrega de refrigerant: 2,75 kg Càrrega de CO2: 5,74 T Intensitat: 17,2 A Pressió màxima: 4 MPa, pressió mínima: 3 MPa Data de fabricació: 2013 Ubicació unitat interior: PB.B09 Ubicació unitat exterior: PB.B09
PCB.ES.PB.B09-EA-002	Equip autònom partit ESPB B09BIS N° 2	PCB.ES.PB.B09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Instal·lacions tècniques climatitzadors	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Daikin Model: AZQS71B2V1B R410A Càrrega de refrigerant: 2,75 kg Càrrega de CO2: 5,74 T Intensitat: 17,2 A Pressió màxima: 4 MPa, pressió mínima: 3 MPa Data de fabricació: 2013 Ubicació unitat interior: PB.B09 Ubicació unitat exterior: PB.B09
PCB.CLI.COB.C2-EA-005	Equip autònom partit N°11	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador > 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Mr. Slim Model: PUHZ-RP100VHA3 R410A Càrrega de refrigerant: 5 kg Càrrega de CO2: 10,44 T Intensitat en fred: 12,53 A, en calor: 12,39 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 2,3 Mpa Any de fabricació: 02.2009 Ubicació unitat exterior: Coberta C2
PCB.CLI.COB.C2-EA-006	Equip autònom partit N°10	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador > 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Mr. Slim Model: PUHZ-RP100YHA3 R410A Càrrega de refrigerant: 5 kg Càrrega de CO2: 10,44 T Intensitat en fred: 4,08 A, en calor: 4,03 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 2,3 Mpa Any de fabricació: 02.2009 Ubicació unitat exterior: Coberta C2
PCB.CLI.COB.EXT-EA-024	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador > 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: PUHZ-ZRP100VKA N° sèrie: 3ZUO4185 R410A Càrrega de refrigerant: 5 kg Càrrega de CO2: 10,44 T Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 2,3 Mpa Data de fabricació: 12.2013 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.COB.EXT-EA-025	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador > 12 kW	Climatització	Marca: Daikin Model: REYQ8P8Y1B N° sèrie: 2800430 R410A Càrrega de refrigerant: 10,3 kg Càrrega de CO2: 21,51 T Intensitat: 17,1 A Pressió màxima: 4MPa, pressió mínima: 2,5 Mpa Data de fabricació: 08.2008 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.COB.EXT-EA-030	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador > 12 kW	Climatització	Marca: Daikin Model: ERX250A7W1B N° sèrie: 1800636 R410A Càrrega de refrigerant: 8,4 kg Càrrega de CO2: 17,54 T Intensitat: 21,6 A Pressió màxima: 4MPa, pressió mínima: 2,5 Mpa Data de fabricació: 05.2008 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLII.COB.D7.S-EA-003	Equip autònom partit	PCB.CLII.COB.D7.S	Clúster II	Coberta	D7 superior	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador > 12 kW	Climatització	Marca: LG multi V II Model: ARUN80LT2 R410A Càrrega de refrigerant: 8 kg Càrrega de CO2: 16,70 T Capacitat de refrigeració: 22400W Capacitat d'escalfament: 25200W Potència absorbida: 11470W Pressió màxima: 5 MPa Intensitat en fred i calor: 18 A Ubicació unitat exterior: Coberta D7 superior
PCB.CLII.COB.D7.S-EA-004	Equip autònom partit	PCB.CLII.COB.D7.S	Clúster II	Coberta	D7 superior	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador > 12 kW	Climatització	Marca: LG multi V II Model: ARUN80LT2 R410A Càrrega de refrigerant: 8 kg Càrrega de CO2: 16,70 T Capacitat de refrigeració: 22400W Capacitat d'escalfament: 25200W Potència absorbida: 11470W Pressió màxima: 5 MPa Intensitat en fred i calor: 18 A Ubicació unitat exterior: Coberta D7 superior
PCB.EA.COB-EA-002	Equip autònom partit	PCB.EA.COB	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Equip autònom partit P inst > 70 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50) i potència del generador > 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Mr. Slim Model: PU-P125YHA R410A Càrrega de refrigerant: 5 kg Càrrega de CO2: 10,44 T Intensitat en fred: 6,79 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 2,3 Mpa Any de fabricació: 07.2007 N° sèrie: 7G00419 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.COB.A1-EA-001	Equip autònom partit 41	PCB.CLI.COB.A1	Clúster I	Coberta	A1	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Model: MU-GA25VB (N° 41 camara fosca pba1pas) R410A Càrrega de refrigerant 0,6 kg Càrrega de CO2: 1,25 T Capacitat refrigeració: 2,5 kW Intensitat 3,4 A Ubicació unitat exterior: Coberta A1
PCB.CLI.COB.A1-EA-002	Equip autònom partit 42	PCB.CLI.COB.A1	Clúster I	Coberta	A1	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Model: SUZ-KA50VA (N° 42 PCA1 PBA14, Sala Congeladors) R410A Càrrega de refrigerant 1,6 kg Càrrega de CO2: 3,34 T Intensitat en fred: 6,75 A, en calor: 6,35 A Data de fabricació: 05.2006 Ubicació unitat exterior: Coberta A1

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.COB.A1-EA-003	Equip autònom partit 43	PCB.CLI.COB.A1	Clúster I	Coberta	A1	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Model: SUZ-KA71VA (Nº 43 PBA13) R410A Càrrega de refrigerant 2 kg Càrrega de CO2: 4,17 T Intensitat en fred: 10,3 A, en calor: 9,9 A Data de fabricació: 06.2008 Ubicació unitat exterior: Coberta A1
PCB.CLI.COB.A2-EA-001	Equip autònom partit 19	PCB.CLI.COB.A2	Clúster I	Coberta	A2	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Daikin Model: RXS60F2V1B (Nº19 PBA22-1) R410A Càrrega de refrigerant: 1,5 kg Càrrega de CO2: 3,13 T Intensitat màxima: 16,5 A Data de fabricació: 2008 Ubicació unitat exterior: Coberta A2
PCB.CLI.COB.B1-EA-002	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-SA71VA R410A Càrrega de refrigerant: 1,8 kg Càrrega de CO2: 3,76 T Intensitat en fred: 9,45 A, en calor: 10,74 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Any de fabricació: 06.2014 Ubicació unitat exterior: Coberta B1
PCB.CLI.COB.B1-EA-003	Equip autònom partit AA 01BC42	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: MUZ-SF42VE R410A Càrrega de refrigerant: 1,15 kg Càrrega de CO2: 2,4 T Intensitat en fred: 6 A, en calor: 7 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Any de fabricació: 05.2013 Ubicació unitat exterior: Coberta B1
PCB.CLI.COB.B1-EA-004	Equip autònom partit Nº1	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-SA71VA R410A Càrrega de refrigerant: 1,80 kg Càrrega de CO2: 3,76 T Intensitat en fred: 9,45 A, en calor: 10,74 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Any de fabricació: 05.2014 Ubicació unitat exterior: Coberta B1
PCB.CLI.COB.B1-EA-005	Equip autònom partit Nº1	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-SA71VA R410A Càrrega de refrigerant: 1,80 kg Càrrega de CO2: 3,76 T Intensitat en fred: 9,45 A, en calor: 10,74 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Any de fabricació: 05.2014 Ubicació unitat exterior: Coberta B1
PCB.CLI.COB.B1-EA-006	Equip autònom partit PB B12	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-SA71VA R410A Càrrega de refrigerant: 1,8 kg Càrrega de CO2: 3,76 T Intensitat en fred: 9,45 A, en calor: 10,74 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Any de fabricació: 06.2014 Ubicació unitat exterior: Coberta B1
PCB.CLI.COB.B1-EA-007	Equip autònom partit PB B11	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-KA71VA2 R410A Càrrega de refrigerant: 1,8 kg Càrrega de CO2: 3,76 T Intensitat en fred: 8,85 A, en calor: 8,95 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Any de fabricació: 06.2010 Ubicació unitat exterior: Coberta B1
PCB.CLI.COB.B2-EA-001	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.B2	Clúster I	Coberta	B2	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	s.d.
PCB.CLI.COB.B4.PCAB41-EA-001	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.B4.PCAB41	Clúster I	Coberta	B4 Refredadores	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-KA35VA6 Nº sèrie: 76P02401 R410A Càrrega de refrigerant: 1,15 kg Càrrega de CO2: 2,40 T Intensitat en fred: 4,9 A, en calor: 5 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Any de fabricació: 06.2017 Ubicació unitat exterior: Coberta B4 refredadores
PCB.CLI.COB.B4.PCAB41-EA-002	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.B4.PCAB41	Clúster I	Coberta	B4 Refredadores	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-KA50VA Nº sèrie: 65P 03821 R410A Càrrega de refrigerant: 1,6 kg Càrrega de CO2: 3,34 T Intensitat en fred: 6,75 A, en calor: 6,35 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Any de fabricació: 06.2017 Ubicació unitat exterior: Coberta B4 refredadores
PCB.CLI.COB.B4.PCAB41-EA-003	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.B4.PCAB41	Clúster I	Coberta	B4 Refredadores	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: MUZ-SF42VE Nº sèrie: 4003511 T R410A Càrrega de refrigerant: 1,15 kg Càrrega de CO2: 2,40 T Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Any de fabricació: 04.2014 Ubicació unitat exterior: Coberta B4 refredadores
PCB.CLI.COB.B4.PCAB41-EA-004	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.B4.PCAB41	Clúster I	Coberta	B4 Refredadores	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: MUZ-SF42VE Nº sèrie: 4003860 T R410A Càrrega de refrigerant: 1,15 kg Càrrega de CO2: 2,40 T Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Any de fabricació: 04.2014 Ubicació unitat exterior: Coberta B4 refredadores
PCB.CLI.COB.B4.PCAB41-EA-005	Equip autònom partit P1B41 Nº30	PCB.CLI.COB.B4.PCAB41	Clúster I	Coberta	B4 Refredadores	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-KA60VA Nº sèrie: 67P 05069 R410A Càrrega de refrigerant: 1,8 kg Càrrega de CO2: 3,76 T Intensitat en fred: 8,35 A, en calor: 9,75 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Any de fabricació: 07.2006 Ubicació unitat exterior: Coberta B4 refredadores
PCB.CLI.COB.B4.PCAB41-EA-006	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.B4.PCAB41	Clúster I	Coberta	B4 Refredadores	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-SA71VA Nº sèrie: 45P 00027 R410A Càrrega de refrigerant: 1,8 kg Càrrega de CO2: 3,76 T Intensitat en fred: 9,45 A, en calor: 10,74 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Any de fabricació: 05.2014 Ubicació unitat exterior: Coberta B4 refredadores
PCB.CLI.COB.B4.PCAB41-EA-007	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.B4.PCAB41	Clúster I	Coberta	B4 Refredadores	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-KA50VA Nº sèrie: no visible R410A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Placa de característiques parcialment visible Ubicació unitat exterior: Coberta B4 refredadores

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.COB.B4.PCAB41-EA-008	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.B4.PCAB41	Clúster I	Coberta	B4 Refredadores	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: MUZ-SF35VE Nº sèrie: 4003985 T R410A Càrrega de refrigerant: 0,8 kg Càrrega de CO2: 1,67 T Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Any de fabricació: 05.2014 Ubicació unitat exterior: Coberta B4 refredadores
PCB.CLI.COB.B5-EA-001	Equip autònom partit MERC P1 B52 Nº31	PCB.CLI.COB.B5	Clúster I	Coberta	B5	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: PU-P35VGAA Nº sèrie: 5H000149 R407C Càrrega de refrigerant: 2,5 kg Càrrega de CO2: 4,43 T Intensitat en fred: 7,61 A Pressió màxima: 3,3 MPa, pressió mínima: 1,6 Mpa Any de fabricació: 08.2005 Ubicació unitat exterior: Coberta B5
PCB.CLI.COB.B5-EA-002	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.B5	Clúster I	Coberta	B5	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: MUZ-SF42VE Nº sèrie: 4000345 R410A Càrrega de refrigerant: 1,15 kg Càrrega de CO2: 2,40 T Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Any de fabricació: 08.2005 Ubicació unitat exterior: Coberta B5
PCB.CLI.COB.B5-EA-003	Equip autònom partit PBB51 Nº30	PCB.CLI.COB.B5	Clúster I	Coberta	B5	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Mr. Slim
PCB.CLI.COB.B5-EA-004	Equip autònom partit PBB53	PCB.CLI.COB.B5	Clúster I	Coberta	B5	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Mr. Slim R410A
PCB.CLI.COB.C1-EA-001	Equip autònom partit P1B24 Nº14 Despatx	PCB.CLI.COB.C1	Clúster I	Coberta	C1	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Daikin Model: RXS50F2V1B R410A Càrrega de refrigerant: 1,5 kg Càrrega de CO2: 3,13 T Pressió màxima: 4,17 MPa Any de fabricació: 2007 Ubicació unitat exterior: Coberta C1
PCB.CLI.COB.C1-EA-002	Equip autònom partit PBB22 Nº16	PCB.CLI.COB.C1	Clúster I	Coberta	C1	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-KA50VA R410A Càrrega de refrigerant: 1,6 kg Càrrega de CO2: 3,34 T Intensitat en fred: 6,35 A, en calor: 6,75 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Any de fabricació: 02.2009 Ubicació unitat exterior: Coberta C1
PCB.CLI.COB.C2-EA-001	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: MUZ-SF42VE R410A Càrrega de refrigerant: 1,15 kg Càrrega de CO2: 2,40 T Intensitat en fred: 6 A, en calor: 7 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Any de fabricació: 05.2013 Ubicació unitat exterior: Coberta C2
PCB.CLI.COB.C2-EA-002	Equip autònom partit PSC22 Nº12	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-KA60VA R410A Càrrega de refrigerant: 1,80 kg Càrrega de CO2: 3,76 T Intensitat en fred: 8,35 A, en calor: 9,75 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Any de fabricació: 06.2006 Ubicació unitat exterior: Coberta C2
PCB.CLI.COB.C2-EA-003	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: MUH-GA35VB R410A Càrrega de refrigerant: 0,80 kg Càrrega de CO2: 1,67 T Intensitat en fred: 4,84 A, en calor: 4,53 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Any de fabricació: 05.2006 Ubicació unitat exterior: Coberta C2
PCB.CLI.COB.EXT-EA-001	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Daikin Model: RX50G2V1B Nº sèrie: J035987 R410A Càrrega de refrigerant: 1,5 kg Càrrega de CO2: 3,13 T Intensitat: 20 A Pressió màxima: 4,17 MPa, pressió mínima: 2,5 Mpa Data de fabricació: 2012 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.COB.EXT-EA-002	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-KA60VA Nº sèrie: 66P 04390 R410A Càrrega de refrigerant: 1,8 kg Càrrega de CO2: 3,76 T Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Data de fabricació: 06.2006 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.COB.EXT-EA-003	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Daikin Model: RXS50L2V1B Nº sèrie: J020528 R410A Càrrega de refrigerant: 1,7 kg Càrrega de CO2: 3,55 T Intensitat: 20 A Pressió màxima: 4,17 MPa, pressió mínima: 2,5 Mpa Data de fabricació: 05.2014 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.COB.EXT-EA-004	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-KA50VA Nº sèrie: 65P 03820 R410A Càrrega de refrigerant: 1,6 kg Càrrega de CO2: 3,34 T Intensitat en fred: 6,75 A, en calor: 6,5 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Data de fabricació: 05.2006 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.COB.EXT-EA-005	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Daikin Model: RXS35L3V1B Nº sèrie: J008685 R410A Càrrega de refrigerant: 1,2 kg Càrrega de CO2: 2,51 T Intensitat: 16 A Pressió màxima: 4,17 MPa, pressió mínima: 2,75 Mpa Data de fabricació: 03.2015 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.COB.EXT-EA-006	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-KA35VA5 Nº sèrie: 63P01413 R410A Càrrega de refrigerant: 1,15 kg Càrrega de CO2: 2,40 T Intensitat en fred: 4,9 A, en calor: 5 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Data de fabricació: 03.2016 Ubicació unitat exterior: Coberta

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.COB.EXT-EA-007	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-KA35VA5 N° sèrie: 63P01414 R410A Càrrega de refrigerant: 1,15 kg Càrrega de CO2: 2,40 T Intensitat en fred: 4,9 A, en calor: 5 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Data de fabricació: 03.2016 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.COB.EXT-EA-008	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-KA35VA5 N° sèrie: 63P01409 R410A Càrrega de refrigerant: 1,15 kg Càrrega de CO2: 2,40 T Intensitat en fred: 4,9 A, en calor: 5 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Data de fabricació: 03.2016 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.COB.EXT-EA-009	Equip autònom partit EMPBBS1 Despatx	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-KA50VA N° sèrie: 65P05337 R410A Càrrega de refrigerant: 1,6 kg Càrrega de CO2: 3,34 T Intensitat en fred: 6,75 A, en calor: 6,35 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Data de fabricació: 05.2006 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.COB.EXT-EA-010	Equip autònom partit N°1	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-KA35VA5 N° sèrie: 6XP05696 R410A Càrrega de refrigerant: 1,15 kg Càrrega de CO2: 2,40 T Intensitat en fred: 4,9 A, en calor: 5 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Data de fabricació: 10.2016 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.COB.EXT-EA-011	Equip autònom partit N°2	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-KA35VA5 N° sèrie: 6XP05484 R410A Càrrega de refrigerant: 1,15 kg Càrrega de CO2: 2,40 T Intensitat en fred: 4,9 A, en calor: 5 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Data de fabricació: 10.2016 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.COB.EXT-EA-012	Equip autònom partit N°3	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-KA35VA5 N° sèrie: 6XP05505 R410A Càrrega de refrigerant: 1,15 kg Càrrega de CO2: 2,40 T Intensitat en fred: 4,9 A, en calor: 5 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Data de fabricació: 10.2016 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.COB.EXT-EA-013	Equip autònom partit N°4	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-KA35VA5 N° sèrie: 6XP05493 R410A Càrrega de refrigerant: 1,15 kg Càrrega de CO2: 2,40 T Intensitat en fred: 4,9 A, en calor: 5 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Data de fabricació: 10.2016 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.COB.EXT-EA-014	Equip autònom partit N°5	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-KA71VA5 N° sèrie: 6YP06546 R410A Càrrega de refrigerant: 1,8 kg Càrrega de CO2: 3,76 T Intensitat en fred: 9,63 A, en calor: 9,29 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Data de fabricació: 11.2016 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.COB.EXT-EA-015	Equip autònom partit N°6	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-KA71VA5 N° sèrie: 6XP05923 R410A Càrrega de refrigerant: 1,8 kg Càrrega de CO2: 3,76 T Intensitat en fred: 9,63 A, en calor: 9,29 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Data de fabricació: 11.2016 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.COB.EXT-EA-016	Equip autònom partit N°3	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Mr. Slim R407C Ubicació unitat exterior: Coberta (Numeració repetida)
PCB.CLI.COB.EXT-EA-017	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-KA35VA4 N° sèrie: 66P02545 R410A Càrrega de refrigerant: 1,15 kg Càrrega de CO2: 2,40 T Intensitat en fred: 4,9 A, en calor: 5 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.COB.EXT-EA-018	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Carrier
PCB.CLI.COB.EXT-EA-019	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-KA71VA2 N° sèrie: 06P 00920 R410A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 2,3 Mpa Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.COB.EXT-EA-020	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: MUZ-HJ50VA N° sèrie: 4000765 T R410A Càrrega de refrigerant: 1,15 kg Càrrega de CO2: 2,40 T Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Any de fabricació: 01.2014 Ubicació unitat exterior: Coberta

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.COB.EXT-EA-021	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-SA71VA2 N° sèrie: 59P 03734 R410A Càrrega de refrigerant: 1,8 kg Càrrega de CO2: 3,76 T Intensitat en fred: 9,49 A, en calor: 10,73 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Any de fabricació: 09.2015 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.COB.EXT-EA-022	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-SA71VA2 R410A Càrrega de refrigerant: 1,8 kg Càrrega de CO2: 3,76 T Intensitat en fred: 9,49 A, en calor: 10,73 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Any de fabricació: 09.2015 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.COB.EXT-EA-023	Equip autònom partit	PCB.CLI.COB.EXT	Clúster I	Coberta	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi electric Model: SUZ-SA71VA N° sèrie: 64P 01634 R410A Càrrega de refrigerant: 2 kg Càrrega de CO2: 4,18 T Intensitat en fred: 10,3 A, en calor: 9,9 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Any de fabricació: 04.2006 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.CLI.S1.EXT-EA-001	Equip autònom partit	PCB.CLI.S1.EXT	Clúster I	S1	Planta Soterrani 1 exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Daikin Ubicació unitat exterior: Exterior planta Soterrani 1
PCB.CLI.S1.EXT-EA-002	Equip autònom partit PSC44-2	PCB.CLI.S1.EXT	Clúster I	S1	Planta Soterrani 1 exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Ubicació unitat exterior: Exterior planta Soterrani 1
PCB.CLI.S1.EXT-EA-003	Equip autònom partit S1C22 CRMN-6	PCB.CLI.S1.EXT	Clúster I	S1	Planta Soterrani 1 exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Ubicació unitat exterior: Exterior planta Soterrani 1
PCB.CLI.S1.EXT-EA-004	Equip autònom partit	PCB.CLI.S1.EXT	Clúster I	S1	Planta Soterrani 1 exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Mr. Slim Ubicació unitat exterior: Exterior planta Soterrani 1
PCB.CLI.S1.EXT-EA-005	Equip autònom partit	PCB.CLI.S1.EXT	Clúster I	S1	Planta Soterrani 1 exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Mr. Slim Ubicació unitat exterior: Exterior planta Soterrani 1
PCB.CLI.S1.EXT-EA-006	Equip autònom partit	PCB.CLI.S1.EXT	Clúster I	S1	Planta Soterrani 1 exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Ubicació unitat exterior: Exterior planta Soterrani 1
PCB.CLI.S1.EXT-EA-007	Equip autònom partit 52	PCB.CLI.S1.EXT	Clúster I	S1	Planta Soterrani 1 exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Ubicació unitat exterior: Exterior planta Soterrani 1
PCB.CLI.S1.EXT-EA-008	Equip autònom partit 51	PCB.CLI.S1.EXT	Clúster I	S1	Planta Soterrani 1 exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Ubicació unitat exterior: Exterior planta Soterrani 1
PCB.CLI.S1.EXT-EA-009	Equip autònom partit 54 PS1B14	PCB.CLI.S1.EXT	Clúster I	S1	Planta Soterrani 1 exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Ubicació unitat exterior: Exterior planta Soterrani 1
PCB.CLI.S1.EXT-EA-010	Equip autònom partit 55 PSC-11	PCB.CLI.S1.EXT	Clúster I	S1	Planta Soterrani 1 exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Mr. Slim Ubicació unitat exterior: Exterior planta Soterrani 1
PCB.CLI.S1.EXT-EA-011	Equip autònom partit	PCB.CLI.S1.EXT	Clúster I	S1	Planta Soterrani 1 exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Ubicació unitat exterior: Exterior planta Soterrani 1
PCB.CLI.S1.EXT-EA-012	Equip autònom partit	PCB.CLI.S1.EXT	Clúster I	S1	Planta Soterrani 1 exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Ubicació unitat exterior: Exterior planta Soterrani 1
PCB.CLI.S1.EXT-EA-013	Equip autònom partit	PCB.CLI.S1.EXT	Clúster I	S1	Planta Soterrani 1 exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: LG Ubicació unitat exterior: Exterior planta Soterrani 1

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.S1.EXT-EA-014	Equip autònom partit	PCB.CLI.S1.EXT	Clúster I	S1	Planta Soterrani 1 exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: LG Ubicació unitat exterior: Exterior planta Soterrani 1
PCB.CLI.S1.EXT-EA-015	Equip autònom partit	PCB.CLI.S1.EXT	Clúster I	S1	Planta Soterrani 1 exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: LG Ubicació unitat exterior: Exterior planta Soterrani 1
PCB.CLI.S1.EXT-EA-016	Equip autònom partit	PCB.CLI.S1.EXT	Clúster I	S1	Planta Soterrani 1 exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: LG Ubicació unitat exterior: Exterior planta Soterrani 1
PCB.CLII.COBS7-EA-001	Equip autònom partit	PCB.CLII.COBS7	Clúster II	Coberta	C7	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Model: SUZ-KA71VA5 R410A Càrrega de refrigerant: 1,8 kg Càrrega de CO2: 3,76 T Ubicació unitat exterior: Coberta C7
PCB.CLII.COBS8-EA-001	Equip autònom partit	PCB.CLII.COBS8	Clúster II	Coberta	C8	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: HiRef Nomenclatura PCB: CLØ4D82-D852-UA6 Ubicació unitat exterior: Coberta C8
PCB.CLII.COBS8-EA-002	Equip autònom partit	PCB.CLII.COBS8	Clúster II	Coberta	C8	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: HiRef Nomenclatura PCB: CLØ4D81-D841-UA5 Ubicació unitat exterior: Coberta C8
PCB.CLII.COBS6-EA-001	Equip autònom partit CLØ4D63-UA3	PCB.CLII.COBS6	Clúster II	Coberta	D6	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Ubicació unitat exterior: Coberta D6
PCB.CLII.COBS7-EA-001	Equip autònom partit	PCB.CLII.COBS7	Clúster II	Coberta	D7	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Nomenclatura PCB: CLØ4 CD-UA2 Ubicació unitat exterior: Coberta D7
PCB.CLII.COBS7-EA-002	Equip autònom partit	PCB.CLII.COBS7	Clúster II	Coberta	D7	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Nomenclatura PCB: CLØ4D74-4722-UA4 Ubicació unitat exterior: Coberta D7
PCB.CLII.COBS7.S-EA-001	Equip autònom partit	PCB.CLII.COBS7.S	Clúster II	Coberta	D7 superior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: LG inverter Model: AUUW246D R410A Càrrega de refrigerant: 2 kg Càrrega de CO2: 4,18 T Pressió màxima: 5 MPa Intensitat en fred i calor: 11 A Ubicació unitat exterior: Coberta D7 superior
PCB.CLII.COBS7.S-EA-002	Equip autònom partit	PCB.CLII.COBS7.S	Clúster II	Coberta	D7 superior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: LG inverter Model: AUUW246D R410A Càrrega de refrigerant: 2 kg Càrrega de CO2: 4,18 T Pressió màxima: 5 MPa Intensitat en fred i calor: 11 A Ubicació unitat exterior: Coberta D7 superior
PCB.EA.COBS-EA-005	Equip autònom partit	PCB.EA.COBS	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Uniflair Model: 30CAL0251P3 Nª sèrie: 036018 Any: 2008 R410A Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.TOR.CON.PS1-EA-001	Equip autònom partit	PCB.TOR.CON.PS1	Edifici Connexions	S1	Planta Soterrani 1	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Model: MUZ-GE50VA Nª sèrie: 2006489 R410A Càrrega de refrigerant: 1,55 kg Càrrega de CO2: 3,24 T Intensitat en fred: 6,8 A, en calor: 7 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Data de fabricació: 04.2012 Ubicació unitat exterior: Torre I Planta Soterrani Passadís
PCB.TOR.EE.PB.GE-EA-001	Equip autònom partit	PCB.TOR.EE.PB.GE	Edifici Energies	PB	Sala Grup Electrogen	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: LG Model: AUUW246D Nª sèrie: 002KAKM00333 R410A Càrrega de refrigerant: 2 kg Càrrega de CO2: 4,18 T H: 7,5 m Intensitat en fred: 11 A, en calor: 11 A Pressió màxima: 5 MPa Ubicació unitat exterior: GE Edifici Energia
PCB.TOR.EE.PB.GE-EA-002	Equip autònom partit	PCB.TOR.EE.PB.GE	Edifici Energies	PB	Sala Grup Electrogen	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: LG Model: AUUW246D Nª sèrie: 001KABG00573 R410A Càrrega de refrigerant: 2 kg Càrrega de CO2: 4,18 T H: 7,5 m Intensitat en fred: 11 A, en calor: 11 A Pressió màxima: 5 MPa Ubicació unitat exterior: GE Edifici Energia
PCB.ES.COBS-EA-001	Equip autònom partit	PCB.ES.COBS	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Model: SUZ-KA50VA4 Nª sèrie: 48P 07201 R410A Càrrega de refrigerant: 1,6 kg Càrrega de CO2: 3,34 T Intensitat en fred: 7,45 A, en calor: 7,57 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Data de fabricació: 08.2014 Ubicació unitat exterior: Coberta

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.ES.COB-EA-003	Equip autònom partit	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Model: SUZ-KA60VA N° sèrie: 67P 04951 R410A Càrrega de refrigerant: 1,8 kg Càrrega de CO2: 3,76 T Intensitat en fred: 8,35 A, en calor: 9,75 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Data de fabricació: 07.2006 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.ES.COB-EA-004	Equip autònom partit	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Model: PUHZ-ZRP35VKA N° sèrie: 6XU10894 R410A Càrrega de refrigerant: 2,2 kg Càrrega de CO2: 4,59 T Intensitat: 13 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 2,3 Mpa Data de fabricació: 10.2016 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.ES.COB-EA-005	Equip autònom partit	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Roca R410A Càrrega de refrigerant: 1,56 kg Càrrega de CO2: 3,26 T
PCB.ES.COB-EA-006	Equip autònom partit	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Model: MUH-A12YV N° sèrie: 4044030 R410A Càrrega de refrigerant: 1 kg Càrrega de CO2: 2,09 T Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Data de fabricació: 10.2004 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.ES.COB-EA-007	Equip autònom partit	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Roca Model: DB0-535 BG TECH R410A Càrrega de refrigerant: 1,35 kg Càrrega de CO2: 2,82 T Intensitat: 24 A Pressió màxima: 3,8 MPa, pressió mínima: 1,2 Mpa Data de fabricació: 05.2006 Ubicació unitat exterior: Coberta
PCB.ES.PB.B04-EA-001	Equip autònom partit	PCB.ES.PB.B04	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Climatitzador	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Model: SUZ-KA60VA4 N° sèrie: 66P 04399 R410A Càrrega de refrigerant: 1,8 kg Càrrega de CO2: 3,76 T Intensitat en fred: 8,35 A, en calor: 9,75 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Data de fabricació: 06.2006 Ubicació unitat exterior: PB.B04
PCB.ES.PB.B04-EA-002	Equip autònom partit	PCB.ES.PB.B04	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Climatitzador	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Model: SUZ-KA60VA4 R410A Càrrega de refrigerant: 1,8 kg Càrrega de CO2: 3,76 T Intensitat en fred: 8,35 A, en calor: 9,75 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 Mpa Data de fabricació: 06.2006 Ubicació unitat exterior: PB.B04
PCB.ES.PB.B09-EA-003	Equip autònom partit ESPBA07	PCB.ES.PB.B09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Instal·lacions tècniques climatitzadors	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Model: SUZ-KA71VA6 N° sèrie: 6ZP01062 R410A Càrrega de refrigerant: 1,8 kg Càrrega de CO2: 3,76 T Intensitat en fred: 9,63 A, en calor: 9,29 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 MPa Data de fabricació: 12.2006 Ubicació unitat exterior: PB.B04
PCB.TOR.D.PS1-EA-001	Equip autònom partit	PCB.TOR.D.PS1	Torre D	S1	Planta Soterrani 1	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Model: SUZ-KA50VA N° sèrie: 7YP16111 R410A Càrrega de refrigerant: 1,6kg Càrrega de CO2: 3,34 T Intensitat en fred: 6,75 A, en calor: 6,35 A Pressió màxima: 4,15 MPa, pressió mínima: 1,64 MPa Data de fabricació: 11.2007 Ubicació unitat exterior: Torre D Planta Soterrani Passadís
PCB.TOR.I.EXT-EA-001	Equip autònom partit	PCB.TOR.I.EXT	Torre I	-	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Ubicació unitat exterior: Exterior Torre I
PCB.TOR.I.EXT-EA-002	Equip autònom partit	PCB.TOR.I.EXT	Torre I	-	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Ubicació unitat exterior: Exterior Torre I
PCB.TOR.I.EXT-EA-003	Equip autònom partit	PCB.TOR.I.EXT	Torre I	-	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Ubicació unitat exterior: Exterior Torre I
PCB.TOR.I.EXT-EA-004	Equip autònom partit	PCB.TOR.I.EXT	Torre I	-	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Ubicació unitat exterior: Exterior Torre I
PCB.TOR.I.EXT-EA-005	Equip autònom partit	PCB.TOR.I.EXT	Torre I	-	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric Ubicació unitat exterior: Exterior Torre I
PCB.TOR.I.EXT-EA-006	Equip autònom partit	PCB.TOR.I.EXT	Torre I	-	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Daikin Ubicació unitat exterior: Exterior Torre I
PCB.TOR.I.EXT-EA-007	Equip autònom partit	PCB.TOR.I.EXT	Torre I	-	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Daikin Ubicació unitat exterior: Exterior Torre I

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.TOR.I.EXT-EA-008	Equip autònom partit	PCB.TOR.I.EXT	Torre I	-	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Daikin Ubicació unitat exterior: Exterior Torre I
PCB.TOR.I.EXT-EA-009	Equip autònom partit	PCB.TOR.I.EXT	Torre I	-	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Daikin Ubicació unitat exterior: Exterior Torre I
PCB.TOR.I.EXT-EA-010	Equip autònom partit	PCB.TOR.I.EXT	Torre I	-	Exterior	1	Equip autònom partit P inst > 70kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 < 5) i potència del generador < 12 kW	Climatització	Marca: Daikin Ubicació unitat exterior: Exterior Torre I
PCB.CLI.P1.01B13-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.P1.01B13	Clúster I	P1	Laboratori 01B13	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.P1.01B22-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.P1.01B22	Clúster I	P1	Laboratori 01B22	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.P1.01B41-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.P1.01B41	Clúster I	P1	Laboratori 01B41/01B42/01B43 /01B44	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLI.P1.01B41-FC-002	Fan Coil	PCB.CLI.P1.01B41	Clúster I	P1	Laboratori 01B41/01B42/01B43 /01B44	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLI.P1.01B41-FC-003	Fan Coil	PCB.CLI.P1.01B41	Clúster I	P1	Laboratori 01B41/01B42/01B43 /01B44	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLI.P1.01B41-FC-004	Fan Coil	PCB.CLI.P1.01B41	Clúster I	P1	Laboratori 01B41/01B42/01B43 /01B44	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLI.P1.01BC12-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.P1.01BC12	Clúster I	P1	Laboratori 01BC12/01C11	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.P1.01BC12-FC-002	Fan Coil	PCB.CLI.P1.01BC12	Clúster I	P1	Laboratori 01BC12/01C11	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.P1.01BC12-FC-003	Fan Coil	PCB.CLI.P1.01BC12	Clúster I	P1	Laboratori 01BC12/01C11	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.P1.01BC41-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.P1.01BC41	Clúster I	P1	Laboratori 01BC41	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLI.P1.01C13-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.P1.01C13	Clúster I	P1	Laboratori 01C13	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.P1.01C24-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.P1.01C24	Clúster I	P1	Laboratori 01C24	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Rhoss
PCB.CLI.P1.01C24-FC-002	Fan Coil	PCB.CLI.P1.01C24	Clúster I	P1	Laboratori 01C24	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.P1.01C34-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.P1.01C34	Clúster I	P1	Laboratori 01C34	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.P1.01C41-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.P1.01C41	Clúster I	P1	Laboratori 01C41	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.P1.01C41-FC-002	Fan Coil	PCB.CLI.P1.01C41	Clúster I	P1	Laboratori 01C41	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.P1.01C41-FC-003	Fan Coil	PCB.CLI.P1.01C41	Clúster I	P1	Laboratori 01C41	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.PB.PBA11-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.PB.PBA11	Clúster I	PB	Laboratori PBA11/PBA12/PBA13 /PBA14	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.PB.PBA11-FC-002	Fan Coil	PCB.CLI.PB.PBA11	Clúster I	PB	Laboratori PBA11/PBA12/PBA13 /PBA14	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.PB.PBA22-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.PB.PBA22	Clúster I	PB	Laboratori PBA22	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Daikin
PCB.CLI.PB.PBA31-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.PB.PBA31	Clúster I	PB	Laboratori PBA31	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.PB.PBA32-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.PB.PBA32	Clúster I	PB	Laboratori PBA32/PBA33/PBA34	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.PB.PBA32-FC-002	Fan Coil	PCB.CLI.PB.PBA32	Clúster I	PB	Laboratori PBA32/PBA33/PBA34	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Roca
PCB.CLI.PB.PBAB16-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.PB.PBAB16	Clúster I	PB	Laboratori PBAB16	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Rhoss
PCB.CLI.PB.PBB12-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.PB.PBB12	Clúster I	PB	Laboratori PBB12	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.PB.PBB22-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.PB.PBB22	Clúster I	PB	Laboratori PBB22	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.PB.PBB31-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.PB.PBB31	Clúster I	PB	Laboratori PBB31	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Roca
PCB.CLI.PB.PBB54-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.PB.PBB54	Clúster I	PB	Laboratori PBB54	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLI.PB.PBB54-FC-002	Fan Coil	PCB.CLI.PB.PBB54	Clúster I	PB	Laboratori PBB54	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLI.PB.PBC32-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.PB.PBC32	Clúster I	PB	Laboratori PBC32/PBC31/PBBC3 4	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.PB.PBC32-FC-002	Fan Coil	PCB.CLI.PB.PBC32	Clúster I	PB	Laboratori PBC32/PBC31/PBBC3 4	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.CLI.PB.PBC51-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.PB.PBC51	Clúster I	PB	Laboratori PBC51	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.S1.S1A32-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.S1.S1A32	Clúster I	S1	Laboratori S1A32	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.S1.S1AP11-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.S1.S1AP11	Clúster I	S1	Laboratori S1AP11	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.S1.S1B13-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.S1.S1B13	Clúster I	S1	Laboratori S1B13/S1B14	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.S1.S1B42-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.S1.S1B42	Clúster I	S1	Laboratori S1B42/S1B43/S1B44	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.S1.S1B42-FC-002	Fan Coil	PCB.CLI.S1.S1B42	Clúster I	S1	Laboratori S1B42/S1B43/S1B44	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.S1.S1B42-FC-003	Fan Coil	PCB.CLI.S1.S1B42	Clúster I	S1	Laboratori S1B42/S1B43/S1B44	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.S1.S1B42-FC-004	Fan Coil	PCB.CLI.S1.S1B42	Clúster I	S1	Laboratori S1B42/S1B43/S1B44	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.S1.S1B42-FC-005	Fan Coil	PCB.CLI.S1.S1B42	Clúster I	S1	Laboratori S1B42/S1B43/S1B44	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.S1.S1B42-FC-006	Fan Coil	PCB.CLI.S1.S1B42	Clúster I	S1	Laboratori S1B42/S1B43/S1B44	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.S1.S1B42-FC-007	Fan Coil	PCB.CLI.S1.S1B42	Clúster I	S1	Laboratori S1B42/S1B43/S1B44	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.S1.S1B42-FC-008	Fan Coil	PCB.CLI.S1.S1B42	Clúster I	S1	Laboratori S1B42/S1B43/S1B44	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: IMI
PCB.CLI.S1.S1B52-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.S1.S1B52	Clúster I	S1	Laboratori S1B52/S1B53/S1B54	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Rhoss
PCB.CLI.S1.S1BC22-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.S1.S1BC22	Clúster I	S1	Laboratori S1BC22	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.S1.S1BP31-FC-001	Fan Coil FCK-04	PCB.CLI.S1.S1BP31	Clúster I	S1	Estabulari	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLI.S1.S1BP31-FC-002	Fan Coil FCK-04	PCB.CLI.S1.S1BP31	Clúster I	S1	Estabulari	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLI.S1.S1BP31-FC-003	Fan Coil FCK-04	PCB.CLI.S1.S1BP31	Clúster I	S1	Estabulari	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLI.S1.S1BP31-FC-004	Fan Coil FCK-04	PCB.CLI.S1.S1BP31	Clúster I	S1	Estabulari	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLI.S1.S1BP51-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.S1.S1BP51	Clúster I	S1	Laboratori BP51	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.S1.S1C14-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.S1.S1C14	Clúster I	S1	Laboratori S1C14	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Rhoss
PCB.CLI.S1.S1C14-FC-002	Fan Coil	PCB.CLI.S1.S1C14	Clúster I	S1	Laboratori S1C14	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Rhoss
PCB.CLI.S1.S1C14-FC-003	Fan Coil	PCB.CLI.S1.S1C14	Clúster I	S1	Laboratori S1C14	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Rhoss
PCB.CLI.S1.S1C14-FC-004	Fan Coil	PCB.CLI.S1.S1C14	Clúster I	S1	Laboratori S1C14	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.CLI.S1.S1C22-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.S1.S1C22	Clúster I	S1	Laboratori S1C22	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.S1.S1C31-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.S1.S1C31	Clúster I	S1	Laboratori S1C31	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.S1.S1C41-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.S1.S1C41	Clúster I	S1	Laboratori S1C41	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.S1.S1C42-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.S1.S1C42	Clúster I	S1	Laboratori S1C42	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLI.S1.S1C51-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.S1.S1C51	Clúster I	S1	Laboratori S1C51	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Termoven
PCB.CLI.S1.S1C51-FC-002	Fan Coil	PCB.CLI.S1.S1C51	Clúster I	S1	Laboratori S1C51	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Termoven
PCB.CLI.S1.S1C51-FC-003	Fan Coil	PCB.CLI.S1.S1C51	Clúster I	S1	Laboratori S1C51	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.S1.S1C54-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.S1.S1C54	Clúster I	S1	Laboratori S1C54	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLI.I.P1.01B61-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.I.P1.01B61	Clúster II	P1	Laboratoris 01B61	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: York
PCB.CLI.I.P1.01B61-FC-002	Fan Coil	PCB.CLI.I.P1.01B61	Clúster II	P1	Laboratoris 01B61	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: York
PCB.CLI.I.P1.01B62-FC-001	Fan Coil	PCB.CLI.I.P1.01B62	Clúster II	P1	Laboratoris 01B62	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: York
PCB.CLI.I.P1.01B62-FC-002	Fan Coil	PCB.CLI.I.P1.01B62	Clúster II	P1	Laboratoris 01B62	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: York
PCB.CLI.I.P1.01B62-FC-003	Fan Coil	PCB.CLI.I.P1.01B62	Clúster II	P1	Laboratoris 01B62	1	Fan		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLII.S1.01C61-FC-005	Fan Coil	PCB.CLII.S1.01C61	Clúster II	S1	Laboratoris 01C61/01C62	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLII.S1.01C61-FC-006	Fan Coil	PCB.CLII.S1.01C61	Clúster II	S1	Laboratoris 01C61/01C62	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLII.S1.01C61-FC-007	Fan Coil	PCB.CLII.S1.01C61	Clúster II	S1	Laboratoris 01C61/01C62	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLII.S1.01C61-FC-008	Fan Coil	PCB.CLII.S1.01C61	Clúster II	S1	Laboratoris 01C61/01C62	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLII.S1.01C61-FC-009	Fan Coil	PCB.CLII.S1.01C61	Clúster II	S1	Laboratoris 01C61/01C62	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLII.S1.01C61-FC-010	Fan Coil	PCB.CLII.S1.01C61	Clúster II	S1	Laboratoris 01C61/01C62	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLII.S1.01C63-FC-001	Fan Coil	PCB.CLII.S1.01C63	Clúster II	S1	Laboratoris 01C63	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLII.S1.01C63-FC-002	Fan Coil	PCB.CLII.S1.01C63	Clúster II	S1	Laboratoris 01C63	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLII.S1.01C71-FC-001	Fan Coil	PCB.CLII.S1.01C71	Clúster II	S1	Laboratoris 01C71/01C72/01C73 /01C74	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLII.S1.01C71-FC-002	Fan Coil	PCB.CLII.S1.01C71	Clúster II	S1	Laboratoris 01C71/01C72/01C73 /01C74	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLII.S1.01C71-FC-003	Fan Coil	PCB.CLII.S1.01C71	Clúster II	S1	Laboratoris 01C71/01C72/01C73 /01C74	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLII.S1.01C71-FC-004	Fan Coil	PCB.CLII.S1.01C71	Clúster II	S1	Laboratoris 01C71/01C72/01C73 /01C74	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLII.S1.01C71-FC-005	Fan Coil	PCB.CLII.S1.01C71	Clúster II	S1	Laboratoris 01C71/01C72/01C73 /01C74	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLII.S1.01C71-FC-006	Fan Coil	PCB.CLII.S1.01C71	Clúster II	S1	Laboratoris 01C71/01C72/01C73 /01C74	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLII.S1.01C71-FC-007	Fan Coil	PCB.CLII.S1.01C71	Clúster II	S1	Laboratoris 01C71/01C72/01C73 /01C74	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLII.S1.01C71-FC-008	Fan Coil	PCB.CLII.S1.01C71	Clúster II	S1	Laboratoris 01C71/01C72/01C73 /01C74	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLII.S1.01C71-FC-009	Fan Coil	PCB.CLII.S1.01C71	Clúster II	S1	Laboratoris 01C71/01C72/01C73 /01C74	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLII.S1.01C71-FC-010	Fan Coil	PCB.CLII.S1.01C71	Clúster II	S1	Laboratoris 01C71/01C72/01C73 /01C74	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLII.S1.01C71-FC-011	Fan Coil	PCB.CLII.S1.01C71	Clúster II	S1	Laboratoris 01C71/01C72/01C73 /01C74	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLII.S1.01C71-FC-012	Fan Coil	PCB.CLII.S1.01C71	Clúster II	S1	Laboratoris 01C71/01C72/01C73 /01C74	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLII.S1.01C71-FC-013	Fan Coil	PCB.CLII.S1.01C71	Clúster II	S1	Laboratoris 01C71/01C72/01C73 /01C74	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLII.S1.01C71-FC-014	Fan Coil	PCB.CLII.S1.01C71	Clúster II	S1	Laboratoris 01C71/01C72/01C73 /01C74	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLII.S1.01C71-FC-015	Fan Coil	PCB.CLII.S1.01C71	Clúster II	S1	Laboratoris 01C71/01C72/01C73 /01C74	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLII.S1.01C71-FC-016	Fan Coil	PCB.CLII.S1.01C71	Clúster II	S1	Laboratoris 01C71/01C72/01C73 /01C74	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.CLII.S1.S1B73-FC-001	Fan Coil	PCB.CLII.S1.S1B73	Clúster II	S1	Serveis tècnics Manteniment	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.CLII.S1.S1B73-FC-002	Fan Coil	PCB.CLII.S1.S1B73	Clúster II	S1	Serveis tècnics Manteniment	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.EA.P1.AB09-FC-001	Fan Coil	PCB.EA.P1.AB09	Edifici Administració	P1	Oficina AB09	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.EA.P1.AB09-FC-002	Fan Coil	PCB.EA.P1.AB09	Edifici Administració	P1	Oficina AB09	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi
PCB.EA.P1.AB09-FC-003	Fan Coil	PCB.EA.P1.AB09	Edifici Administració	P1	Oficina AB09	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi
PCB.EA.PB.AB07-FC-001	Fan Coil	PCB.EA.PB.AB07	Edifici Administració	PB	Recepció AB07/A08	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.EA.PB.AB07-FC-002	Fan Coil	PCB.EA.PB.AB07	Edifici Administració	PB	Recepció AB07/A08	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.EA.PB.AB07-FC-003	Fan Coil	PCB.EA.PB.AB07	Edifici Administració	PB	Recepció AB07/A08	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.EA.PB.PAS-FC-001	Fan Coil	PCB.EA.PB.PAS	Edifici Administració	PB	Passadís	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.EA.PB.PAS-FC-002	Fan Coil	PCB.EA.PB.PAS	Edifici Administració	PB	Passadís	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.EA.S1.A05-FC-001	Fan Coil	PCB.EA.S1.A05	Edifici Administració	S1	Vestuari A05	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.EA.S1.A06-FC-001	Fan Coil	PCB.EA.S1.A06	Edifici Administració	S1	Vestuari A06	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.EA.S1.A06BIS-FC-001	Fan Coil	PCB.EA.S1.A06BIS	Edifici Administració	S1	Vestuari A06BIS	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	
PCB.TOR.CON.PB-FC-001	Fan Coil	PCB.TOR.CON.PB	Edifici Connexions	PB	Planta Baixa	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.ES.P1.A02-FC-001	Fan Coil	PCB.ES.P1.A02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A02	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A02-FC-002	Fan Coil	PCB.ES.P1.A02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A02	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A02-FC-003	Fan Coil	PCB.ES.P1.A02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A02	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A02-FC-004	Fan Coil	PCB.ES.P1.A02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A02	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A04-FC-001	Fan Coil	PCB.ES.P1.A04	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A04/A03	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A04-FC-002	Fan Coil	PCB.ES.P1.A04	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A04/A03	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A04-FC-003	Fan Coil	PCB.ES.P1.A04	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A04/A03	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A04-FC-004	Fan Coil	PCB.ES.P1.A04	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A04/A03	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A06-FC-001	Fan Coil	PCB.ES.P1.A06	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A06	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A06-FC-002	Fan Coil	PCB.ES.P1.A06	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A06	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A06-FC-003	Fan Coil	PCB.ES.P1.A06	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A06	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A07-FC-001	Fan Coil	PCB.ES.P1.A07	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A07	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A07-FC-002	Fan Coil	PCB.ES.P1.A07	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A07	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A09-FC-001	Fan Coil	PCB.ES.P1.A09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A09/A08	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A10-FC-001	Fan Coil	PCB.ES.P1.A10	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A10	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A10-FC-002	Fan Coil	PCB.ES.P1.A10	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A10	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Mitsubishi Electric
PCB.ES.P1.A11-FC-001	Fan Coil	PCB.ES.P1.A11	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A11	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A11-FC-002	Fan Coil	PCB.ES.P1.A11	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A11	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A12-FC-001	Fan Coil	PCB.ES.P1.A12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A12	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A12-FC-002	Fan Coil	PCB.ES.P1.A12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A12	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A13-FC-001	Fan Coil	PCB.ES.P1.A13	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A13	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A13-FC-002	Fan Coil	PCB.ES.P1.A13	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A13	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox

[illegible]

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.ES.P1.A22-FC-018	Fan Coil	PCB.ES.P1.A22	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A22/A21/A20/A19/A 18/A17/A16/A15/A1 4	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A22-FC-019	Fan Coil	PCB.ES.P1.A22	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A22/A21/A20/A19/A 18/A17/A16/A15/A1 4	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A22-FC-020	Fan Coil	PCB.ES.P1.A22	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A22/A21/A20/A19/A 18/A17/A16/A15/A1 4	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A22-FC-021	Fan Coil	PCB.ES.P1.A22	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A22/A21/A20/A19/A 18/A17/A16/A15/A1 4	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A22-FC-022	Fan Coil	PCB.ES.P1.A22	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A22/A21/A20/A19/A 18/A17/A16/A15/A1 4	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A22-FC-023	Fan Coil	PCB.ES.P1.A22	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A22/A21/A20/A19/A 18/A17/A16/A15/A1 4	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A22-FC-024	Fan Coil	PCB.ES.P1.A22	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A22/A21/A20/A19/A 18/A17/A16/A15/A1 4	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A22-FC-025	Fan Coil	PCB.ES.P1.A22	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A22/A21/A20/A19/A 18/A17/A16/A15/A1 4	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.A22-FC-026	Fan Coil	PCB.ES.P1.A22	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A22/A21/A20/A19/A 18/A17/A16/A15/A1 4	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.AB23-FC-001	Fan Coil	PCB.ES.P1.AB23	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori AB23	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.B01-FC-001	Fan Coil	PCB.ES.P1.B01	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B01	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.B04-FC-001	Fan Coil	PCB.ES.P1.B04	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B04	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.B05-FC-001	Fan Coil	PCB.ES.P1.B05	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B05	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.B06-FC-001	Fan Coil	PCB.ES.P1.B06	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B06	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.B07-FC-001	Fan Coil	PCB.ES.P1.B07	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B07	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.B08-FC-001	Fan Coil	PCB.ES.P1.B08	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B08	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.B09-FC-001	Fan Coil	PCB.ES.P1.B09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B09	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.B10-FC-001	Fan Coil	PCB.ES.P1.B10	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B10	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.B19-FC-001	Fan Coil	PCB.ES.P1.B19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B19	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P1.B20-FC-001	Fan Coil	PCB.ES.P1.B20	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B20	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P2.A02-FC-001	Fan Coil	PCB.ES.P2.A02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori A02	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P2.A02-FC-002	Fan Coil	PCB.ES.P2.A02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori A02	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P2.A03-FC-001	Fan Coil	PCB.ES.P2.A03	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori A03/A03BIS	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P2.A03-FC-002	Fan Coil	PCB.ES.P2.A03	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori A03/A03BIS	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox
PCB.ES.P2.A04-FC-001	Fan Coil	PCB.ES.P2.A04	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori A04	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Lennox

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.TOR.R.P5.A0B0-FC-017	Fan Coil	PCB.TOR.R.P5.A0B0	Torre R	P5	Oficines A0/B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P5.A0B0-FC-018	Fan Coil	PCB.TOR.R.P5.A0B0	Torre R	P5	Oficines A0/B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P5.A0B0-FC-019	Fan Coil	PCB.TOR.R.P5.A0B0	Torre R	P5	Oficines A0/B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P5.A0B0-FC-020	Fan Coil	PCB.TOR.R.P5.A0B0	Torre R	P5	Oficines A0/B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P5.A0B0-FC-021	Fan Coil	PCB.TOR.R.P5.A0B0	Torre R	P5	Oficines A0/B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P5.A0B0-FC-022	Fan Coil	PCB.TOR.R.P5.A0B0	Torre R	P5	Oficines A0/B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P5.A0B0-FC-023	Fan Coil	PCB.TOR.R.P5.A0B0	Torre R	P5	Oficines A0/B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P5.A0B0-FC-024	Fan Coil	PCB.TOR.R.P5.A0B0	Torre R	P5	Oficines A0/B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P5.A0B0-FC-025	Fan Coil	PCB.TOR.R.P5.A0B0	Torre R	P5	Oficines A0/B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P5.A0B0-FC-026	Fan Coil	PCB.TOR.R.P5.A0B0	Torre R	P5	Oficines A0/B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P5.A0B0-FC-027	Fan Coil	PCB.TOR.R.P5.A0B0	Torre R	P5	Oficines A0/B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P5.A0B0-FC-028	Fan Coil	PCB.TOR.R.P5.A0B0	Torre R	P5	Oficines A0/B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P5.A0B0-FC-029	Fan Coil	PCB.TOR.R.P5.A0B0	Torre R	P5	Oficines A0/B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P5.A0B0-FC-030	Fan Coil	PCB.TOR.R.P5.A0B0	Torre R	P5	Oficines A0/B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P5.A0B0-FC-031	Fan Coil	PCB.TOR.R.P5.A0B0	Torre R	P5	Oficines A0/B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P5.A0B0-FC-032	Fan Coil	PCB.TOR.R.P5.A0B0	Torre R	P5	Oficines A0/B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P6.B0-FC-001	Fan Coil	PCB.TOR.R.P6.B0	Torre R	P6	Oficines B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P6.B0-FC-002	Fan Coil	PCB.TOR.R.P6.B0	Torre R	P6	Oficines B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P6.B0-FC-003	Fan Coil	PCB.TOR.R.P6.B0	Torre R	P6	Oficines B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P6.B0-FC-004	Fan Coil	PCB.TOR.R.P6.B0	Torre R	P6	Oficines B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P6.B0-FC-005	Fan Coil	PCB.TOR.R.P6.B0	Torre R	P6	Oficines B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P6.B0-FC-006	Fan Coil	PCB.TOR.R.P6.B0	Torre R	P6	Oficines B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P6.B0-FC-007	Fan Coil	PCB.TOR.R.P6.B0	Torre R	P6	Oficines B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P6.B0-FC-008	Fan Coil	PCB.TOR.R.P6.B0	Torre R	P6	Oficines B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P6.B0-FC-009	Fan Coil	PCB.TOR.R.P6.B0	Torre R	P6	Oficines B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P6.B0-FC-010	Fan Coil	PCB.TOR.R.P6.B0	Torre R	P6	Oficines B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P6.B0-FC-011	Fan Coil	PCB.TOR.R.P6.B0	Torre R	P6	Oficines B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P6.B0-FC-012	Fan Coil	PCB.TOR.R.P6.B0	Torre R	P6	Oficines B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P6.B0-FC-013	Fan Coil	PCB.TOR.R.P6.B0	Torre R	P6	Oficines B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P6.B0-FC-014	Fan Coil	PCB.TOR.R.P6.B0	Torre R	P6	Oficines B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P6.B0-FC-015	Fan Coil	PCB.TOR.R.P6.B0	Torre R	P6	Oficines B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P6.B0-FC-016	Fan Coil	PCB.TOR.R.P6.B0	Torre R	P6	Oficines B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.TOR.R.P6.B0-FC-017	Fan Coil	PCB.TOR.R.P6.B0	Torre R	P6	Oficines B0	1	Fan Coil P inst > 70 kW	Climatització	Marca: Trane
PCB.CLI.COB.C1-HUM-001	Humectador	PCB.CLI.COB.C1	Clúster I	Coberta	C1	1	Humectador	Climatització	
PCB.CLI.S1.S1B51-HUM-001	Humectador	PCB.CLI.S1.S1B51	Clúster I	S1	B5	1	Humectador	Climatització	Marca: Carel. Electrodes.
PCB.TOR.D.COB-HUM-001	Humectador	PCB.TOR.D.COB	Torre D	Coberta	Sala Màquines	1	Humectador	Climatització	Marca: Carel. Electrodes.
PCB.CLII.COB.C6-HUM-001	Humectador N°02 H-P4 C-6	PCB.CLII.COB.C6	Clúster II	Coberta	C6	1	Humectador	Climatització	Marca: SKE neptronic
PCB.CLII.COB.C6-HUM-002	Humectador 4.6	PCB.CLII.COB.C6	Clúster II	Coberta	C6	1	Humectador	Climatització	Marca: SKE neptronic Prové del quadre 72 mòdul C6
PCB.CLII.COB.C6-HUM-003	Humectador N°01 CL 4.5 D-6	PCB.CLII.COB.C6	Clúster II	Coberta	C6	1	Humectador	Climatització	Marca: SKE neptronic Prové del quadre 72 mòdul C6
PCB.CLII.COB.C7-HUM-001	Humectador	PCB.CLII.COB.C7	Clúster II	Coberta	C7	1	Humectador	Climatització	Marca: SKE neptronic Prové del quadre 72 mòdul C6
PCB.CLII.COB.C7-HUM-002	Humectador n°03	PCB.CLII.COB.C7	Clúster II	Coberta	C7	1	Humectador	Climatització	Marca: SKE neptronic Humectador n°03 CL 4.4 c-7 Prové del quadre 72 mòdul C7
PCB.CLII.COB.C7-HUM-003	Humectador	PCB.CLII.COB.C7	Clúster II	Coberta	C7	1	Humectador	Climatització	Marca: SKE neptronic Prové del quadre 72 mòdul C7
PCB.CLII.COB.C8-HUM-001	Humectador N°07	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Humectador	Climatització	Marca: SKE neptronic N°07 Pertany al climatitzador CL-4.2 D-8 (prové del quadre 72 mòdul D8)
PCB.CLII.COB.C8-HUM-002	Humectador N°05	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Humectador	Climatització	Marca: SKE neptronic N°05 Pertany al climatitzador CL-4.1 D-8 (prové del quadre 72 mòdul D8)
PCB.CLII.COB.C8-HUM-003	Humectador N°06	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Humectador	Climatització	Marca: SKE neptronic N°06 Pertany al climatitzador CL-P4 D-8 (prové del quadre 72 mòdul D8)
PCB.CLII.COB.C8-HUM-004	Humectador	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Humectador	Climatització	Marca: SKE neptronic Prové del quadre 72 mòdul C8
PCB.CLII.COB.D6-HUM-001	Humectador N°04 CL 4.3 D-6	PCB.CLII.COB.D6	Clúster II	Coberta	D6	1	Humectador	Climatització	Marca: SKE neptronic Prové del quadre 72 mòdul D6
PCB.CLII.COB.D6-HUM-002	Humectador	PCB.CLII.COB.D6	Clúster II	Coberta	D6	1	Humectador	Climatització	Marca: SKE neptronic Prové del quadre 72 mòdul D6
PCB.CLII.COB.D7-HUM-001	Humectador P4D7	PCB.CLII.COB.D7	Clúster II	Coberta	D7	1	Humectador	Climatització	Marca: SKE neptronic Prové del quadre 72 mòdul D7
PCB.EA.COB-HUM-001	Humectador aire exterior	PCB.EA.COB	Edifici Administració	Coberta	Sala Màquines	1	Humectador	Climatització	Marca: Arimex Merlin. Atomització d'aigua. Amb filtre y llum UV.
PCB.TOR.R.COB-HUM-001	Humectador aire exterior	PCB.TOR.R.COB	Torre R	Coberta	Sala Màquines	1	Humectador	Climatització	Marca: Arimex Merlin. Atomització d'aigua. Amb descalcificador, filtre y llum UV.
PCB.TOR.EE.PB.SB-IP-001	Bescanviador de plaques IC-01	PCB.TOR.EE.PB.SB	Edifici Energies	PB	Sala Bombes CPD	1	Intercanviador de plaques > 70 KW	Climatització	Marca: Sedical Model: UFP-155/74MH58 Potència frigorífica: 400 kW Circuit primari: -8ºC/13ºC Circuit secundari: -9ºC/14ºC
PCB.CLI.COB.B4.PCAB41-PE-001	Planta refredadora	PCB.CLI.COB.B4.PCAB41	Clúster I	Coberta	B4 Refredadores	1	Planta refredadora condensada per aigua P inst > 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50)	Climatització	Marca: Trane Tipus: CCGAM2 SDAABA0 N° sèrie: 0242XA16E Potència en fred: 50,9 kW Refrigerant: R407C Càrrega de refrigerant: 2x5,2 kg Càrrega de CO2: 18,44 T Potència ventilador motor: 0,38 kW Intensitat ventilador motor: 1,7 A màx. Potència compressor C1 i C2: 9 kW Intensitat compressor C1 i C2: 29,2 A màx.
PCB.TOR.EE.PB.SB-PE-001	Planta Refredadora	PCB.TOR.EE.PB.SB	Edifici Energies	PB	Sala Bombes CPD	1	Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500)	Climatització	Marca: TRANE Model: CGAM-090 N° sèrie: EKS4017 Refrigerant: R410A Càrrega de refrigerant: 2x33,6 kg Càrrega de CO2: 140,31 T Potència frigorífica: 114,3x2 kW

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.TOR.EE.PB.SB-PE-002	Planta Refredadora	PCB.TOR.EE.PB.SB	Edifici Energies	PB	Sala Bombes CPD	1	Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500)	Climatització	Marca: TRANE Model: CGAM-090 N° sèrie: EKS4018 Refrigerant: R410A Càrrega de refrigerant: 2x33,6 kg Càrrega de CO2: 140,31 T Potència frigorífica: 114,3x2 kW
PCB.TOR.EE.PB.SB-PE-003	Planta Refredadora	PCB.TOR.EE.PB.SB	Edifici Energies	PB	Sala Bombes CPD	1	Planta refredadora condensada per aire 70 kW < P < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500)	Climatització	Marca: TRANE Model: CGAM-090 N° sèrie: EKT0512 Refrigerant: R410A Càrrega de refrigerant: 2x33,6 kg Càrrega de CO2: 140,31 T Potència frigorífica: 114,3x2 kW
PCB.CLI.COB-PE-001	Planta refredadora	PCB.CLI.COB	Clúster I	Coberta	Coberta	1	Planta refredadora condensada per aire P > 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500)	Climatització	Marca: Roca York Model: YLAA0350HE50XAA N° sèrie: 81521K03295792 C1: 28,6 kg C2: 26,8 kg Refrigerant: R410A Càrrega de refrigerant: 28,6 kg + 26,8 kg Càrrega de CO2: 115,67 T Model: YCAS0965EB50YF Potència en fred: 338 kW
PCB.CLI.COB.B3-PE-001	Planta refredadora	PCB.CLI.COB.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Planta refredadora condensada per aire P > 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500)	Climatització	Marca: Trane Model: RTAD 165 N° sèrie: EKP2594 Refrigerant: R-134a Càrrega de refrigerant: 61 kg + 59 kg Càrrega de CO2: 171,6 T Potència en fred: 645 kW
PCB.CLI.COB.B3-PE-002	Planta refredadora	PCB.CLI.COB.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Planta refredadora condensada per aire P > 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500)	Climatització	Marca: Roca York Model: YAES0985SA Refrigerant: R-134a Càrrega de refrigerant: 92 kg + 97 kg Càrrega de CO2: 270,27 T Potència en fred: 922 kW
PCB.CLII.COB.C7.S-PE-001	Planta refredadora	PCB.CLII.COB.C7.S	Clúster II	Coberta	C7 superior	1	Planta refredadora condensada per aire P > 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500)	Climatització	Marca: Roca York Refrigerant: R-134a Càrrega de refrigerant: 3x104 kg Càrrega de CO2: 446,16 T Voltatge: 400 V Potència en fred: 1289 kW Potència aparent: 2,4 kVA
PCB.CLII.COB.C7.S-PE-002	Planta refredadora	PCB.CLII.COB.C7.S	Clúster II	Coberta	C7 superior	1	Planta refredadora condensada per aire P > 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500)	Climatització	Marca: Roca York Refrigerant: R-134a Càrrega de refrigerant: 3x104 kg Càrrega de CO2: 446,16 T Voltatge: 400 V Potència en fred: 1289 kW Potència aparent: 2,4 kVA
PCB.CLII.COB.C8-PE-001	Planta refredadora	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Planta refredadora condensada per aire P > 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500)	Climatització	Marca: Roca York Refrigerant: R-134a Càrrega de refrigerant: 2x143 kg Càrrega de CO2: 408,98 T Voltatge: 400 V Potència en fred: 1231 kW Potència aparent: 2 kVA Càrrega: 2x143 kg
PCB.CLII.COB.D7.S-PE-001	Planta refredadora	PCB.CLII.COB.D7.S	Clúster II	Coberta	D7 superior	1	Planta refredadora condensada per aire P > 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500)	Climatització	Marca: Roca York Refrigerant: R-134a Càrrega de refrigerant: 2x143 kg Càrrega de CO2: 408,98 T Voltatge: 400 V Potència en fred: 1231 kW Potència aparent: 2 kVA
PCB.ES.COB-PE-002	Planta refredadora	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Planta refredadora condensada per aire P > 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (50 < ton eq CO2 < 500)	Climatització	Marca: Carrier Model: 30RB0302 N° sèrie: 12P703088 Refrigerant: R410A Càrrega de refrigerant: 40 + 29 kg Càrrega de CO2: 144,07 T Potència: 293 kW
PCB.CLI.COB.B4.PCAB41-PE-002	Planta refredadora	PCB.CLI.COB.B4.PCAB41	Clúster I	Coberta	B4 Refredadores	1	Planta refredadora condensada per aire P > 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (ton eq CO2 > 500)	Climatització	Marca: Roca York Model: YCAS0965EB50YF Refrigerant: R407C Càrrega de refrigerant: 3x99 kg Càrrega de CO2: 526,58 T Potència en fred: 923 kW
PCB.TOR.D.COB-BC-001	Bomba de calor VRV	PCB.TOR.D.COB	Torre D	Coberta	Coberta	1	Bomba de calor 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50)	Climatització	Marca: Mitsubishi City Multi
PCB.EA.COB-BC-001	Bomba de calor VRV	PCB.EA.COB	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Bomba de calor 70 kW < P inst < 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50)	Climatització	Marca: Mitsubishi City Multi
PCB.CLI.COB.C1-VRV-001	Bomba de calor VRV (1)	PCB.CLI.COB.C1	Clúster I	Coberta	C1	1	Unitat exterior del sistema VRV P inst > 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50)	Climatització	Marca: DAIKIN Refrigerant: R410A Càrrega de refrigerant: 10,3 kg Càrrega de CO2: 21,51 T
PCB.CLI.COB.C1-VRV-002	Bomba de calor VRV (7)	PCB.CLI.COB.C1	Clúster I	Coberta	C1	1	Unitat exterior del sistema VRV P inst > 1000 kW, que conté gasos fluorats d'efecte hivernacle (5 < ton eq CO2 < 50)	Climatització	Marca: DAIKIN Refrigerant: R410A Càrrega de refrigerant: 8,4 kg Càrrega de CO2: 17,54 T
PCB.CLI-RTC-001	Xarxa de canonades i accessoris de climatització > 70 kW	PCB.CLI	Clúster I	-	Edifici modular - Clúster I	1	Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW	Climatització	Xarxa de canonades i accessoris del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici
PCB.CLII-RTC-001	Xarxa de canonades i accessoris de climatització > 70 kW	PCB.CLII	Clúster II	-	Clúster II	1	Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW	Climatització	Xarxa de canonades i accessoris del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici
PCB.EA-RTC-001	Xarxa de canonades i accessoris de climatització > 70 kW	PCB.EA	Edifici Administració	-	Edifici Administració (Clúster Oficines)	1	Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW	Climatització	Xarxa de canonades i accessoris del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.TOR.CON-RTC-001	Xarxa de canonades i accessoris de climatització > 70 kW	PCB.TOR.CON	Edifici Connexions	-	Connexions	1	Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW	Climatització	Xarxa de canonades i accessoris del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici
PCB.TOR.EE-RTC-001	Xarxa de canonades i accessoris de climatització > 70 kW	PCB.TOR.EE	Edifici Energies	-	Edifici Energies	1	Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW	Climatització	Xarxa de canonades i accessoris del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici
PCB.ES-RTC-001	Xarxa de canonades i accessoris de climatització > 70 kW	PCB.ES	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	-	Edifici Sàtel·lit (Hèlix)	1	Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW	Climatització	Xarxa de canonades i accessoris del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici
PCB.TOR.D-RTC-001	Xarxa de canonades i accessoris de climatització > 70 kW	PCB.TOR.D	Torre D	-	Torre D	1	Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW	Climatització	Xarxa de canonades i accessoris del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici
PCB.TOR.I-RTC-001	Xarxa de canonades i accessoris de climatització > 70 kW	PCB.TOR.I	Torre I	-	Torre I	1	Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW	Climatització	Xarxa de canonades i accessoris del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici
PCB.TOR.R-RTC-001	Xarxa de canonades i accessoris de climatització > 70 kW	PCB.TOR.R	Torre R	-	Torre R	1	Xarxa de canonades i accessoris de climatització P inst > 70 kW	Climatització	Xarxa de canonades i accessoris del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici
PCB.CLI-RCC-001	Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW	PCB.CLI	Clúster I	-	Edifici modular - Clúster I	1	Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW	Climatització	Xarxa de conductes de climatització i ventilació del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici
PCB.CLII-RCC-001	Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW	PCB.CLII	Clúster II	-	Clúster II	1	Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW	Climatització	Xarxa de conductes de climatització i ventilació del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici
PCB.EA-RCC-001	Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW	PCB.EA	Edifici Administració	-	Edifici Administració (Clúster Oficines)	1	Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW	Climatització	Xarxa de conductes de climatització i ventilació del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici
PCB.TOR.CON-RCC-001	Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW	PCB.TOR.CON	Edifici Connexions	-	Connexions	1	Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW	Climatització	Xarxa de conductes de climatització i ventilació del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici
PCB.TOR.EE-RCC-001	Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW	PCB.TOR.EE	Edifici Energies	-	Edifici Energies	1	Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW	Climatització	Xarxa de conductes de climatització i ventilació del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici
PCB.ES-RCC-001	Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW	PCB.ES	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	-	Edifici Sàtel·lit (Hèlix)	1	Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW	Climatització	Xarxa de conductes de climatització i ventilació del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici
PCB.TOR.D-RCC-001	Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW	PCB.TOR.D	Torre D	-	Torre D	1	Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW	Climatització	Xarxa de conductes de climatització i ventilació del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici
PCB.TOR.I-RCC-001	Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW	PCB.TOR.I	Torre I	-	Torre I	1	Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW	Climatització	Xarxa de conductes de climatització i ventilació del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici
PCB.TOR.R-RCC-001	Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW	PCB.TOR.R	Torre R	-	Torre R	1	Xarxa de conductes de climatització i ventilació P inst > 70 kW	Climatització	Xarxa de conductes de climatització i ventilació del sistema de climatització. Unitat genèrica de l'edifici
PCB.CLI.S2.A2-DESC-001	Descalcificador d'aigua	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Descalcificador d'aigua	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Tamany del tanc: 17x58 Nº sèrie: 00717
PCB.CLI.S2.A2-DESC-002	Descalcificador d'aigua	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Descalcificador d'aigua	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Tamany del tanc: 17x58 Nº sèrie: 00730
PCB.CLI.S2.A2-DESC-003	Descalcificador d'aigua	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Descalcificador d'aigua	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Tamany del tanc: 17x58 Nº sèrie: 00736
PCB.CLI.S2.A2-DESC-004	Descalcificador d'aigua	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Descalcificador d'aigua	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Tamany del tanc: 17x58 Nº sèrie: 00739
PCB.CLI.S2.A2-DESC-005	Descalcificador d'aigua	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Descalcificador d'aigua	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Marca: Structural Volum: 140 l Data de fabricació: 1997
PCB.CLII.COB.C7.SC-DESC-001	Descalcificador d'aigua	PCB.CLII.COB.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Descalcificador d'aigua	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Marca: Culligan
PCB.CLII.COB.C8-DESC-001	Descalcificador d'aigua	PCB.CLII.COB.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Descalcificador d'aigua	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Marca: Culligan Model: PROP-2
PCB.ES.PB.A23-DESC-001	Descalcificador d'aigua	PCB.ES.PB.A23	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala d'aigües	1	Descalcificador d'aigua	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	
PCB.ES.PB.A23-DESC-002	Descalcificador d'aigua	PCB.ES.PB.A23	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala d'aigües	1	Descalcificador d'aigua	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.S2.A2-DAFS-001	Aljub	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Dipòsit acumulador AFS	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Dipòsit d'aigua descalcificada de 300.000 l
PCB.CLI.S2.A2-DAFS-002	Tanc d'aigua osmotitzada fase 1 Nº 1	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Dipòsit acumulador AFS	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Tanc de 1500 l
PCB.CLI.S2.A2-DAFS-003	Tanc d'aigua osmotitzada fase 1 Nº 2	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Dipòsit acumulador AFS	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Tanc de 1500 l
PCB.CLI.S2.A2-DAFS-004	Tanc d'aigua osmotitzada fase 2 Nº 1	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Dipòsit acumulador AFS	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	
PCB.CLI.S2.A2-DAFS-005	Tanc d'aigua osmotitzada fase 2 Nº 2	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Dipòsit acumulador AFS	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	
PCB.CLI.S2.A2-DAFS-006	Tanc d'aigua osmotitzada fase 2 Nº 3	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Dipòsit acumulador AFS	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	
PCB.CLI.S2.A2-DAFS-007	Tanc d'aigua osmotitzada fase 2 Nº 4	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Dipòsit acumulador AFS	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	
PCB.CLII.CO8.C8-DAFS-001	Dipòsit acumulador 0006	PCB.CLII.CO8.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Dipòsit acumulador AFS	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Marca: Ibaiondo Volum: 900 L P màx: 10 BAR Any: 2010
PCB.CLII.CO8.C8-DAFS-002	Dipòsit acumulador 0007	PCB.CLII.CO8.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Dipòsit acumulador AFS	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Marca: Ibaiondo Volum: 900 L P màx: 10 BAR Any: 2010
PCB.CLII.CO8.C8-DAFS-003	Dipòsit acumulador 0008	PCB.CLII.CO8.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Dipòsit acumulador AFS	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Marca: Ibaiondo Volum: 900 L P màx: 10 BAR Any: 2010
PCB.CLII.S1.S1AP51-DAFS-001	Dipòsit aigua a tractar D1	PCB.CLII.S1.S1AP51	Clúster II	S1	Sala d'aigües	1	Dipòsit acumulador AFS	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	
PCB.CLII.S1.S1AP51-DAFS-001	Dipòsit aigua a tractar D2	PCB.CLII.S1.S1AP51	Clúster II	S1	Sala d'aigües	1	Dipòsit acumulador AFS	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	
PCB.ES.PB.A02-DAFS-001	Dipòsit d'aigua osmotitzada Xenopus	PCB.ES.PB.A02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala instal·lacions	1	Dipòsit acumulador AFS	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Volum: 1000 l
PCB.ES.PB.A02-DAFS-002	Dipòsit d'aigua osmotitzada Xenopus	PCB.ES.PB.A02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala instal·lacions	1	Dipòsit acumulador AFS	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Volum: 1000 l
PCB.ES.PB.A02-DAFS-003	Dipòsit d'aigua osmotitzada Xenopus	PCB.ES.PB.A02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala instal·lacions	1	Dipòsit acumulador AFS	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Volum: 1000 l
PCB.ES.PB.A23-DAFS-001	Dipòsit soterrat	PCB.ES.PB.A23	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala d'aigües	1	Dipòsit acumulador AFS	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	
PCB.CLI.EXT.VEST-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.CLI.EXT.VEST	Clúster I	Exterior	Vestidors	30	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	El vestuari masculí i femení consten de: - 6 Inodors - 4 Inodors de paret - 10 Aixetes - 10 Dutxes
PCB.CLI.P1.WC-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.CLI.P1.WC	Clúster I	P1	WC	16	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 1 consten de: - 10 Inodors - 6 Aixetes
PCB.CLI.PB-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.CLI.PB	Clúster I	PB	Planta Baixa	20	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta baixa consten de: - 12 Inodors - 8 Aixetes
PCB.CLI.PS1-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.CLI.PS1	Clúster I	S1	Planta Soterrani 1	16	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta -1 consten de: - 9 Inodors - 7 Aixetes
PCB.CLII.P1-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.CLII.P1	Clúster II	P1	Planta 1	31	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 1 consten de: - 15 Inodors - 11 Aixetes
PCB.CLII.P4-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.CLII.P4	Clúster II	P4	Planta 4	24	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 4 consten de: - 11 Inodors - 7 Aixetes

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLII.P4.VEST-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.CLII.P4.VEST	Clúster II	P4	Vestidors	8	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 4 consten de: - 4 Duxtes - 2 Aixetes
PCB.CLII.PB-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.CLII.PB	Clúster II	PB	Planta Baixa	10	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta Baixa consten de: - 5 Inodors - 5 Aixetes
PCB.EA.P1-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.EA.P1	Edifici Administració	P1	Planta 1	12	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 1 consten de: - 4 Inodors - 6 Aixetes - 2 Urinaris
PCB.EA.P2-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.EA.P2	Edifici Administració	P2	Planta 2	12	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 2 consten de: - 5 Inodors - 5 Aixetes - 2 Urinaris
PCB.EA.PB-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.EA.PB	Edifici Administració	PB	Planta baixa	4	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta baixa consten de: - 2 Inodors - 2 Aixetes
PCB.EA.S1.A05-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.EA.S1.A05	Edifici Administració	S1	Vestuari A05	2	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	El vestuari A05 consta de: - 1 Inodor - 1 Aixeta
PCB.EA.S1.A06-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.EA.S1.A06	Edifici Administració	S1	Vestuari A06	2	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	El vestuari A06 consta de: - 1 Inodor - 1 Aixeta
PCB.EA.S1.A06BIS-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.EA.S1.A06BIS	Edifici Administració	S1	Vestuari A06BIS	2	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	El vestuari A06BIS consta de: - 1 Inodor - 1 Aixeta
PCB.ES.P1-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.ES.P1	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Planta 1	18	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 1 consten de: - 9 Inodors - 9 Aixetes
PCB.ES.P2-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.ES.P2	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Planta 2	18	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 2 consten de: - 9 Inodors - 9 Aixetes
PCB.ES.P3-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.ES.P3	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Planta 3	18	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 3 consten de: - 9 Inodors - 9 Aixetes
PCB.ES.PB-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.ES.PB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Planta baixa	2	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta Baixa consten de: - 1 Inodor - 1 Aixeta
PCB.TOR.D.P1-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.TOR.D.P1	Torre D	P1	Planta 1	6	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 1 consten de: - 3 Inodors - 3 Aixetes
PCB.TOR.D.P2-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.TOR.D.P2	Torre D	P2	Planta 2	7	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 2 consten de: - 3 Inodors - 4 Aixetes
PCB.TOR.D.P3-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.TOR.D.P3	Torre D	P3	Planta 3	8	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 3 consten de: - 3 Inodors - 2 Urinaris - 3 Aixetes
PCB.TOR.D.P4-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.TOR.D.P4	Torre D	P4	Planta 4	6	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 4 consten de: - 3 Inodors - 3 Aixetes
PCB.TOR.D.P5-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.TOR.D.P5	Torre D	P5	Planta 5	4	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 5 consten de: - 2 Inodors - 2 Aixetes
PCB.TOR.D.PB-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.TOR.D.PB	Torre D	PB	Planta Baixa	6	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta Baixa consten de: - 3 Inodors - 3 Aixetes
PCB.TOR.D.PS1-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.TOR.D.PS1	Torre D	S1	Planta Soterrani 1	7	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta soterrani 1 consten de: - 4 Inodors - 3 Aixetes
PCB.TOR.I.P1-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.TOR.I.P1	Torre I	P1	Planta 1	6	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 1 consten de: - 3 Inodors - 3 Aixetes
PCB.TOR.I.P10-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.TOR.I.P10	Torre I	P10	Planta 10	6	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 10 consten de: - 3 Inodors - 3 Aixetes
PCB.TOR.I.P11-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.TOR.I.P11	Torre I	P11	Planta 11	5	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 11 consten de: - 2 Inodors - 1 Urinari - 2 Aixetes

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.TOR.I.P2-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.TOR.I.P2	Torre I	P2	Planta 2	6	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 2 consten de: - 3 Inodors - 3 Aixetes
PCB.TOR.I.P3.WC-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.TOR.I.P3	Torre I	P3	Planta 3	6	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 3 consten de: - 3 Inodors - 3 Aixetes
PCB.TOR.I.P4-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.TOR.I.P4	Torre I	P4	Planta 4	6	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 4 consten de: - 3 Inodors - 3 Aixetes
PCB.TOR.I.P5-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.TOR.I.P5	Torre I	P5	Planta 5	6	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 5 consten de: - 3 Inodors - 3 Aixetes
PCB.TOR.I.P6-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.TOR.I.P6	Torre I	P6	Planta 6	6	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 6 consten de: - 3 Inodors - 3 Aixetes
PCB.TOR.I.P7-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.TOR.I.P7	Torre I	P7	Planta 7	6	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 7 consten de: - 3 Inodors - 3 Aixetes
PCB.TOR.I.P8-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.TOR.I.P8	Torre I	P8	Planta 8	6	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 8 consten de: - 3 Inodors - 3 Aixetes
PCB.TOR.I.P9-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.TOR.I.P9	Torre I	P9	Planta 9	6	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 9 consten de: - 3 Inodors - 3 Aixetes
PCB.TOR.I.PB-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.TOR.I.PB	Torre I	PB	Planta Baixa	4	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta soterrani 1 consten de: - 1 Inodors - 2 Aixetes - 1 Dutxa
PCB.TOR.I.PS1-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.TOR.I.PS1	Torre I	S1	Planta Soterrani 1	6	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta soterrani 1 consten de: - 3 Inodors - 3 Aixetes
PCB.TOR.R.P1-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.TOR.R.P1	Torre R	P1	Planta 1	6	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 1 consten de: - 3 Inodors - 3 Aixetes
PCB.TOR.R.P2-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.TOR.R.P2	Torre R	P2	Planta 2	6	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 2 consten de: - 3 Inodors - 3 Aixetes
PCB.TOR.R.P3-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.TOR.R.P3	Torre R	P3	Planta 3	6	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 3 consten de: - 3 Inodors - 3 Aixetes
PCB.TOR.R.P4-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.TOR.R.P4	Torre R	P4	Planta 4	6	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 4 consten de: - 3 Inodors - 3 Aixetes
PCB.TOR.R.P5-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.TOR.R.P5	Torre R	P5	Planta 5	6	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 5 consten de: - 3 Inodors - 3 Aixetes
PCB.TOR.R.P6-ET-001	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	PCB.TOR.R.P6	Torre R	P6	Planta 6	5	Elements terminals: aparells sanitaris, aigüeres, plats de dutxa, aixetes, lavabos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Els banys de la planta 6 consten de: - 2 Inodors - 1 Urinari - 2 Aixetes
PCB.CLII.S1.S1AP51-FLT-001	Filtre de sorra	PCB.CLII.S1.S1AP51	Clúster II	S1	Sala d'aigües	1	Filtre de sorra	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	
PCB.CLII.S1.S1AP51-FLT-002	Filtre de sorra	PCB.CLII.S1.S1AP51	Clúster II	S1	Sala d'aigües	1	Filtre de sorra	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	
PCB.ES.PB.A23-GH2OD-001	Grup d'aigua desmineralitzada Elix Millipore	PCB.ES.PB.A23	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala d'aigües	1	Grup d'aigua desmineralitzada	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Consta de: - 2 Plantes Elix Millipore - Dipòsit "D": Volum: 300 l, N°: P-18010 - Grup de pressió amb dos bombes: Marca: Wilo, Tipus: MVI407-2/25/V/3-400-50-2, Pmax: 25 bar, N° articles: 4019070/0704/90269, 4019070/0704/90270 - Làmpada ultraviolada: Marca: Wedeco, Model: 1A30, N° fabricació: REX-07-037, Cabal: 3 m3/h
PCB.CLI.S2.A2-GAFS-001	Grup de pressió d'aigua descalcificada	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Grup de pressió AFS	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Consta de: - 3 Bombes: Placa deteriorada. Característiques no visibles - 1 Quadre de maniobra i control - 4 Dipòsits d'expansió: Marca: Ibaiondo, Volum: 500 l - Xarxa de canonades i accessoris
PCB.CLI.S2.A2-GAFS-002	Grup de pressió AFS	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Grup de pressió AFS	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Consta de: - 2 Bombes: Marca: Grundfos, Tipus: CE15-02 A-F-A-E-HQQE, Model: A96501698P10810, Cabal: 17 m3/h, H: 22 m - 1 Quadre de maniobra i control - 1 Dipòsit d'expansió: Marca: Ibaiondo, Volum: 200 l - Xarxa de canonades i accessoris

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.S2.A2-GAFS-003	Grup de pressió d'aigua osmotitzada fase 1	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Grup de pressió AFS	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Consta de: - 3 Bombes - Quadre de maniobra i control - Dipòsit d'expansió - Xarxa de canonades i accessoris Inclou, un grup de pressió d'aigua desmineralitzada mitjançant dos dipòsits de resines
PCB.CLI.S2.A2-GAFS-004	Grup de pressió d'aigua osmotitzada fase 2	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Grup de pressió AFS	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Consta de: - 2 Bombes: Marca: Grundfos, Tipus: CRI10-09 A-CA-I-E-HQQE, Model: A96501267P11006, H: 72,3 m, Q: 10 m³/h 16/120 bar/°C, N° sèrie: 0001, 0002 - Quadre de maniobra i control - Làmpada ultraviolada - Xarxa de canonades i accessoris
PCB.CLII.S1.S1AP51-GAFS-001	Grup de pressió fluxors	PCB.CLII.S1.S1AP51	Clúster II	S1	Sala d'aigües	1	Grup de pressió AFS	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Consta de: - 3 Bombes de la xarxa de fluxors: Marca: Grundfos, Tipus: CRI15-07 A-FGJ-I-E-HQQE, , Cabal: 17 m³/h, H: 77,9 m, pmax/tmax: 16/20 bar/°C N° sèries: A96501916P11006, A96501916P11006, A96501916P10949 - 1 Quadre de maniobra i control - 1 Dipòsit d'hipoclorit de 120 l - Xarxa de canonades i accessoris
PCB.CLII.S1.S1AP51-GAFS-001	Grup de pressió fluxors	PCB.CLII.S1.S1AP51	Clúster II	S1	Sala d'aigües	1	Grup de pressió AFS	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Consta de: - 3 Bombes de la xarxa de fluxors: Marca: Grundfos, Tipus: CRI15-07 A-FGJ-I-E-HQQE, , Cabal: 17 m³/h, H: 77,9 m, pmax/tmax: 16/20 bar/°C N° sèries: A96501916P11006, A96501916P11006, A96501916P10949 - 1 Quadre de maniobra i control - 1 Dipòsit d'hipoclorit de 120 l - Xarxa de canonades i accessoris
PCB.ES.P3.A04-GAFS-001	Grup de pressió Xenopus	PCB.ES.P3.A04	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Laboratori A04/A03/A02	1	Grup de pressió AFS	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Consta de: - 3 Bombes: Marca: Wilo, Tipus: MHI402-1/E/3-400-50-2, P1: 0,83 kW, P2: 0,55 kW, Qmàx: 8 m3/h, Hmàx: 21 m - Xarxa de canonades i accessoris
PCB.ES.PB.A23-GAFS-001	Grup de pressió AFS	PCB.ES.PB.A23	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala d'aigües	1	Grup de pressió AFS	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Consta de: - 2 Bombes: Marca: Wilo, Tipus: MV1604/6-1/16/E/3-400-50-2, Pmàx: 16 bar, T màx: 120 °C - 1 Quadre de maniobra i control: Quadre Grup Pressió Wico S.Compressors - Dipòsit d'expansió de 8 l - Xarxa de canonades i accessoris
PCB.CLI.S2.A2-GPF-001	Grup de pressió d'aigües fecals i Sanejament	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Grup de pressió d'aigües fecals i Sanejament	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Consta de 3 bombes submergides
PCB.CLII.S3-GPF-001	Grup de pressió d'aigües fecals i Sanejament	PCB.CLII.S3	Clúster II	S3	Planta Soterrani 3	1	Grup de pressió d'aigües fecals i Sanejament	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	
PCB.TOR.EE.PB-GPF-001	Grup de pressió d'aigües fecals i Sanejament	PCB.TOR.EE.PB	Edifici Energies	PB	Planta Baixa	1	Grup de pressió d'aigües fecals i Sanejament	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Consta de 2 bombes submergides
PCB.TOR.I.S2-GPF-001	Grup de pressió d'aigües fecals i Sanejament	PCB.TOR.I.S2	Torre I	S2	Planta Soterrani 2	1	Grup de pressió d'aigües fecals i Sanejament	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Consta de 2 bombes submergides
PCB.CLI.S2-GPF-001	Grup de pressió d'aigües fecals i Sanejament	PCB.CLI.S2	Clúster I	S2	Planta Soterrani 2	1	Grup de pressió d'aigües fecals i Sanejament	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Consta de 3 bombes submergides
PCB.CLII.S3-GPF-001	Grup de pressió d'aigües fecals i Sanejament	PCB.CLII.S3	Clúster II	S3	Planta Soterrani 3	1	Grup de pressió d'aigües fecals i Sanejament	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Consta de 3 bombes submergides
PCB.CLI.S2.A2-SC-001	Sistema de cloració	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Sistema de cloració	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	El sistema de cloració consta d'un quadre elèctric, una electrobomba BR7 i el seu respectiu circuit de canonades
PCB.CLII.S1.S1AP51-SC-001	Sistema de cloració de fluxors	PCB.CLII.S1.S1AP51	Clúster II	S1	Sala d'aigües	1	Sistema de cloració	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Consta de: - 4 Bombes dosificadores: DC, DHSR, DHBW, DF - 1 Dipòsit de dosificació floculant de 120 l - 1 Dipòsit de dosificació hipoclorit de 120 l - 1 Dipòsit de dosificació coagulant de 120 l
PCB.CLII.S1.S1AP51-SC-002	Sistema de recirculació d'aigües pluvials	PCB.CLII.S1.S1AP51	Clúster II	S1	Sala d'aigües	1	Sistema de cloració	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Consta de: - 2 Bombes de la xarxa de fluxors: Marca: Grundfos, Tipus: CH4-50, l: 4,4 A, Cabal: 6 m³/h, H: 29,6 m - Quadre de recirculació - Xarxa de canonades i accessoris
PCB.CLI.S2.A2-OSM-001	Sistema d'osmosis	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Sistema d'osmosis inversa	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	
PCB.CLI.S2.A2-OSM-002	Sistema d'osmosis fase 2	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Sistema d'osmosis inversa	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	
PCB.ES.PB.A02-OSM-001	Sistema d'osmosis xenopus	PCB.ES.PB.A02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala instal·lacions	1	Sistema d'osmosis inversa	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	
PCB.ES.PB.A23-OSM-001	Sistema d'osmosis inversa	PCB.ES.PB.A23	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB		1	Sistema d'osmosis inversa	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	
PCB.CLI-SN-001	Xarxa de sanejament i desguassos	PCB.CLI	Clúster I	-	Edifici modular - Clúster I	1	Xarxa de sanejament i desguassos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	Xarxa de sanejament de l'edifici

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLII-SN-001	Xarxa de sanejament i desguassos	PCB.CLII	Clúster II	-	Clúster II	1	Xarxa de sanejament i desguassos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	
PCB.EA-SN-001	Xarxa de sanejament i desguassos	PCB.EA	Edifici Administració	-	Edifici Administració (Clúster Oficines)	1	Xarxa de sanejament i desguassos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	
PCB.ES-SN-001	Xarxa de sanejament i desguassos	PCB.ES	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	-	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	1	Xarxa de sanejament i desguassos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	
PCB.TOR.D-SN-001	Xarxa de sanejament i desguassos	PCB.TOR.D	Torre D	-	Torre D	1	Xarxa de sanejament i desguassos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	
PCB.CLI.COB.A3-CVT-001	Extractor sala C.I.	PCB.CLI.COB.A3	Clúster I	Coberta	A3	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Sodeca Model: CJBD-3333-6T 1'5 N° 3747 i inclou solament extracció
PCB.CLI.COB.B2-CVT-001	Extractor P1C13	PCB.CLI.COB.B2	Clúster I	Coberta	B2	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Sodeca Model: CJBD-2525-6M 1/3 N° 9823743
PCB.CLI.COB.B2-CVT-002	Extractor P1C14	PCB.CLI.COB.B2	Clúster I	Coberta	B2	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Sodeca Model: CJBD-2525-6M 1/3
PCB.CLI.COB.B2-CVT-003	Extractor CL1	PCB.CLI.COB.B2	Clúster I	Coberta	B2	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Tecna Vent i inclou solament extracció
PCB.CLI.COB.B3-CVT-001	Caixa de ventilació	PCB.CLI.COB.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-2000/315 255W 230 V
PCB.CLI.COB.B3-CVT-002	Extractor-1	PCB.CLI.COB.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: France-air Codi: 163338 DL400/6/3H/25º/ALU/9/B 0,09kW 4P ATA (Extracció d'emergència)
PCB.CLI.COB.B3-CVT-003	Extractor-2	PCB.CLI.COB.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: France-air Codi: 163338 DL400/6/3H/25º/ALU/9/B 0,09kW 4P ATA (Extracció d'emergència)
PCB.CLI.COB.B3-CVT-004	Extractor	PCB.CLI.COB.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: France-air Codi: 163338 DL400/6/3H/25º/ALU/9/B 0,09kW 4P ATA (Extracció general)
PCB.CLI.COB.B3-CVT-005	Extractor	PCB.CLI.COB.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: France-air Codi: 163338 DL350/6/3H/25º/ALU/9/B 0,09kW 4P ATA (Aportació aire primari climatitzador)
PCB.CLI.COB.B3-CVT-006	Extractor	PCB.CLI.COB.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B3-CVT-007	Caixa de ventilació	PCB.CLI.COB.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-500/150 68 W 230 V
PCB.CLI.COB.B3-CVT-008	Caixa de ventilació	PCB.CLI.COB.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-500/150 68 W 230 V
PCB.CLI.COB.B3-CVT-009	Extractor EM01B32 N1 Orbital	PCB.CLI.COB.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-160/100
PCB.CLI.COB.B3-CVT-010	Extractor EM01B32 N2 Orbital	PCB.CLI.COB.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-160/100
PCB.CLI.COB.B4.PCBC51CVT-001	Extractor	PCB.CLI.COB.B4.PCBC51	Clúster I	Coberta	B4 Caldera Vapor	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	N° d'albarà: A09-0004750E
PCB.CLI.COB.B5-CVT-001	Extractor	PCB.CLI.COB.B5	Clúster I	Coberta	B5	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-350
PCB.CLI.COB.C1-CVT-001	Extractor CL4	PCB.CLI.COB.C1	Clúster I	Coberta	C1	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C1-CVT-002	Extractor CL2	PCB.CLI.COB.C1	Clúster I	Coberta	C1	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C1-CVT-003	Extractor CL4 A Quarentena	PCB.CLI.COB.C1	Clúster I	Coberta	C1	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Sodeca Model: CJBD-2525-6M 1/3 i inclou solament extracció
PCB.CLI.COB.C1-CVT-004	Extractor CL3	PCB.CLI.COB.C1	Clúster I	Coberta	C1	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C3.PCCD31-CVT-001	Extractor Quench	PCB.CLI.COB.C3.PCCD31	Clúster I	Coberta	C3 Taller Manteniment	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C5-CVT-001	Caixa de ventilació	PCB.CLI.COB.C5	Clúster I	Coberta	C5	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau CVB/4-180/180N 147 W IP44 230 V 1,7 A màx. 1165 rpm ⁻¹
PCB.CLI.COB.C5-CVT-001	Caixa de ventilació	PCB.CLI.COB.C5	Clúster I	Coberta	C5	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau CVTT-12/12-1.1Kw-1100-HORIZ IP55 230/400 V 1100 rpm ⁻¹
PCB.CLI.COB.C5-CVT-002	Extractor	PCB.CLI.COB.C5	Clúster I	Coberta	C5	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-800/200 N W: 95/120
PCB.CLI.COB.C5-CVT-003	Extractor P1C52	PCB.CLI.COB.C5	Clúster I	Coberta	C5	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	N° 29 i 30 i inclou solament l'extracció de els sales
PCB.CLI.COB.C5-CVT-003	Extractor PSC51	PCB.CLI.COB.C5	Clúster I	Coberta	C5	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	
PCB.CLI.P1.ARM-CVT-001	Caixa de ventilació	PCB.CLI.P1.ARM	Clúster I	P1	Armaris passadís	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-800 Ø200
PCB.CLI.P1.ARM-CVT-002	Caixa de ventilació	PCB.CLI.P1.ARM	Clúster I	P1	Armaris passadís	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-800 Ø200

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.P1.ARGB1-CVT-001	Caixa de ventilació	PCB.CLI.P1.ARGB1	Clúster I	P1	Armaris passadís B1	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-800 Ø200
PCB.CLI.P1.ARGB1-CVT-002	Caixa de ventilació	PCB.CLI.P1.ARGB1	Clúster I	P1	Armaris passadís B1	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-800 Ø200
PCB.CLI.P1.ARGB1-CVT-003	Caixa de ventilació	PCB.CLI.P1.ARGB1	Clúster I	P1	Armaris passadís B1	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-800 Ø200
PCB.CLI.P1.ARGB1-CVT-004	Caixa de ventilació	PCB.CLI.P1.ARGB1	Clúster I	P1	Armaris passadís B1	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-800 Ø200
PCB.CLI.P1.ARGB1-CVT-005	Caixa de ventilació	PCB.CLI.P1.ARGB1	Clúster I	P1	Armaris passadís B1	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-800 Ø200
PCB.CLI.P1.ARGB2B3-CVT-001	Caixa de ventilació	PCB.CLI.P1.ARGB2B3	Clúster I	P1	Armaris passadís B2 i B3	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-800 Ø200
PCB.CLI.P1.ARGB2B3-CVT-002	Caixa de ventilació	PCB.CLI.P1.ARGB2B3	Clúster I	P1	Armaris passadís B2 i B3	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-800 Ø200
PCB.CLI.P1.ARGB2B3-CVT-003	Caixa de ventilació	PCB.CLI.P1.ARGB2B3	Clúster I	P1	Armaris passadís B2 i B3	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-800 Ø200
PCB.CLI.P1.ARGB2B3-CVT-004	Caixa de ventilació	PCB.CLI.P1.ARGB2B3	Clúster I	P1	Armaris passadís B2 i B3	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-800 Ø200
PCB.CLI.P1.ARGB2B3-CVT-005	Caixa de ventilació	PCB.CLI.P1.ARGB2B3	Clúster I	P1	Armaris passadís B2 i B3	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-800 Ø200
PCB.CLI.P1.ARGB2B3-CVT-006	Caixa de ventilació	PCB.CLI.P1.ARGB2B3	Clúster I	P1	Armaris passadís B2 i B3	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-800 Ø200
PCB.CLI.P1.ARGB2B3-CVT-007	Caixa de ventilació	PCB.CLI.P1.ARGB2B3	Clúster I	P1	Armaris passadís B2 i B3	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-800 Ø200
PCB.CLI.P1.ARGB2B3-CVT-008	Caixa de ventilació	PCB.CLI.P1.ARGB2B3	Clúster I	P1	Armaris passadís B2 i B3	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-800 Ø200
PCB.CLI.PB.ARM-CVT-001	Caixa de ventilació	PCB.CLI.PB.ARM	Clúster I	PB	Armaris passadís	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-800 Ø200
PCB.CLI.PB.ARGB2B3-CVT-001	Caixa de ventilació	PCB.CLI.PB.ARGB2B3	Clúster I	PB	Armaris passadís B2 i B3	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-1300 Ø250
PCB.CLI.PB.ARM1-CVT-001	Caixa de ventilació	PCB.CLI.PB.ARM1	Clúster I	PB	Armaris passadís C1	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-800 Ø200
PCB.CLI.PB.ARM1-CVT-002	Caixa de ventilació	PCB.CLI.PB.ARM1	Clúster I	PB	Armaris passadís C1	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-800 Ø200
PCB.CLI.S1.ARM1C1-CVT-001	Caixa de ventilació	PCB.CLI.S1.ARM1C1	Clúster I	S1	Armaris passadís S1C1	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau TD-800 Ø200
PCB.CLI.S1.EXT-CVT-001	Extractor EXT CL-1A	PCB.CLI.S1.EXT	Clúster I	S1	Planta Soterrani 1 exterior	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	
PCB.CLI.S1.EXT-CVT-002	Extractor EXT 2B	PCB.CLI.S1.EXT	Clúster I	S1	Planta Soterrani 1 exterior	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1AP43-CVT-001	Caixa de ventilació ET V-01 V-02	PCB.CLI.S1.S1AP43	Clúster I	S1	Sala estació transformadora CLI (QGBT)	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1BP31-CVT-001	Extractor EXT 2A	PCB.CLI.S1.S1BP31	Clúster I	S1	Estabulari	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	
PCB.CLII.CO2.C7-CVT-001	Caixa de ventilació	PCB.CLII.CO2.C7	Clúster II	Coberta	C7	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau CVTT-12/12-1.1Kw-1100-HORIZ IP55 230/400 V 1100 rpm ⁻¹
PCB.CLII.CO2.C8-CVT-001	Extractor EXT-02/2 Reserva 1	PCB.CLII.CO2.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Robatherm Retorn: - Potència motor: 1x5,5 kW - Voltatge: 200 V - Intensitat: 12 A - Data de fabricació: 2011 Filtre: - Cabal: 16014 m3/h
PCB.CLII.CO2.C8-CVT-002	Extractor EXT-02/1 Extractor 1	PCB.CLII.CO2.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Robatherm Retorn: - Potència motor: 1x5,5 kW - Voltatge: 200 V - Intensitat: 12 A - Data de fabricació: 2011 Filtre: - Cabal: 16014 m3/h
PCB.CLII.CO2.C8-CVT-003	Extractor EXT-03	PCB.CLII.CO2.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Robatherm Retorn: - Potència motor: 1x4 kW - Voltatge: 400 V - Intensitat: 8,13 A - Data de fabricació: 2011
PCB.CLII.CO2.C8-CVT-004	Extractor EXT-01	PCB.CLII.CO2.C8	Clúster II	Coberta	C8	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Robatherm Retorn: - Potència motor: 1x4 kW - Voltatge: 400 V - Intensitat: 8,13 A - Data de fabricació: 2011
PCB.CLII.CO2.D6-CVT-001	Caixa de ventilació	PCB.CLII.CO2.D6	Clúster II	Coberta	D6	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Soler & Palau CVTT-7/7-0.55Kw-1800-H IP55 230/400 V 1800 rpm ⁻¹
PCB.CLII.CO2.D7-CVT-001	Extractor EXT-08	PCB.CLII.CO2.D7	Clúster II	Coberta	D7	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Robatherm Retorn: - Potència motor: 2x1,1 kW - Voltatge: 400 V - Intensitat: 2,37 A - Data de fabricació: 2011
PCB.CLII.CO2.D7-CVT-002	Extractor EXT-05/1	PCB.CLII.CO2.D7	Clúster II	Coberta	D7	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Robatherm Retorn: - Potència motor: 1x7,5 kW - Voltatge: 400 V - Intensitat: 15,9 A - Data de fabricació: 2011
PCB.CLII.CO2.D7-CVT-003	Extractor EXT-06	PCB.CLII.CO2.D7	Clúster II	Coberta	D7	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Robatherm Retorn: - Potència motor: 1x3 kW - Voltatge: 400 V - Intensitat: 6,18 A - Data de fabricació: 2011
PCB.CLII.CO2.D7-CVT-004	Extractor EXT-05/2	PCB.CLII.CO2.D7	Clúster II	Coberta	D7	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Marca: Robatherm Retorn: - Potència motor: 1x7,5 kW - Voltatge: 400 V - Intensitat: 15,9 A - Data de fabricació: 2011

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLII.S2.APARC-CVT-001	Extractor aparcament	PCB.CLII.S2.APARC	Clúster II	S2	Aparcament	6	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	
PCB.CLII.S2.APARC-CVT-001	Ventilador impulsíó aparcament	PCB.CLII.S2.APARC	Clúster II	S2	Aparcament	3	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	
PCB.CLII.S2.APARC-CVT-001	Extractor banys o magatzems	PCB.CLII.S2.APARC	Clúster II	S2	Aparcament	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	
PCB.CLII.S2.APARC-CVT-001	Ventiladors banys o magatzems	PCB.CLII.S2.APARC	Clúster II	S2	Aparcament	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	
PCB.CLII.S3.APARC-CVT-001	Extractor aparcament	PCB.CLII.S3.APARC	Clúster II	S3	Aparcament	6	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	
PCB.CLII.S3.APARC-CVT-001	Ventilador impulsíó aparcament	PCB.CLII.S3.APARC	Clúster II	S3	Aparcament	3	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	
PCB.CLII.S3.APARC-CVT-001	Extractor banys o magatzems	PCB.CLII.S3.APARC	Clúster II	S3	Aparcament	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	
PCB.CLII.S3.APARC-CVT-001	Ventiladors banys o magatzems	PCB.CLII.S3.APARC	Clúster II	S3	Aparcament	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	
PCB.TOR.D.COB-CVT-001	Extractor Banys	PCB.TOR.D.COB	Torre D	Coberta	Coberta	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Model: TUE-12 Cabal: 5500 m3/h Potència: 1,5 CV
PCB.TOR.D.COB-CVT-002	Extractor	PCB.TOR.D.COB	Torre D	Coberta	Coberta	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Cabal: 4500 m3/h Potència: 1,1 kW Pressió: 200.515 Pa 1500 rpm Data de fabricació: 1998
PCB.TOR.I.PB.A0-CVT-001	Caixa de ventilació d'extracció	PCB.TOR.I.PB.A0	Torre I	PB	Oficines A0	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Ubicació: Fals sostre
PCB.TOR.I.PB.A0-CVT-002	Caixa de ventilació d'impulsió	PCB.TOR.I.PB.A0	Torre I	PB	Oficines A0	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Ubicació: Fals sostre
PCB.TOR.I.PB.B0-CVT-001	Caixa de ventilació d'extracció	PCB.TOR.I.PB.B0	Torre I	PB	Oficines B0	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Ubicació: Fals sostre
PCB.TOR.I.PB.B0-CVT-002	Caixa de ventilació d'impulsió	PCB.TOR.I.PB.B0	Torre I	PB	Oficines B0	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Ubicació: Fals sostre
PCB.TOR.R.PB.B0-CVT-001	Caixa de ventilació d'extracció	PCB.TOR.R.PB.B0	Torre R	PB	Oficines B0	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Ubicació: Fals sostre
PCB.TOR.R.PB.B0-CVT-002	Caixa de ventilació d'impulsió	PCB.TOR.R.PB.B0	Torre R	PB	Oficines B0	1	Caixa de ventilació amb transmissió directa Pinst > 70 kW	Ventilació	Ubicació: Fals sostre
PCB.CLI.COB-EXL-001	Extractor laboratorí	PCB.CLI.COB	Clúster I	Coberta	Coberta	52	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.A1-EXL-001	Extractor laboratorí PSA13-1	PCB.CLI.COB.A1	Clúster I	Coberta	A1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.A1-EXL-002	Extractor laboratorí PSA13-2	PCB.CLI.COB.A1	Clúster I	Coberta	A1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.A3-EXL-001	Extractor laboratorí	PCB.CLI.COB.A3	Clúster I	Coberta	A3	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-001	Extractor laboratorí PSC115	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-002	Extractor laboratorí PSC116	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-003	Extractor laboratorí PSC111	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-004	Extractor laboratorí PSC114	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-005	Extractor laboratorí PSC113	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-006	Extractor laboratorí PBB131	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-007	Extractor laboratorí PSC117	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-008	Extractor laboratorí PS1B-C	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-009	Extractor laboratorí P1B13	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-010	Extractor laboratorí P1B13-7	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-011	Extractor laboratorí P1B13-6	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-012	Extractor laboratorí PSB14	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-013	Extractor laboratorí P1B13-3	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-014	Extractor laboratorí P1B13-4	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-015	Extractor laboratorí PSB1C1-1	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-016	Extractor laboratorí P1B13-1	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-017	Extractor laboratorí P1B11-9	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-018	Extractor laboratorí P1B13-2	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-019	Extractor laboratorí	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-020	Extractor laboratorí P1B13 vitrina B	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-021	Extractor laboratorí P1B12 vitrina A	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-022	Extractor laboratorí P1B13 vitrina C	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-023	Extractor laboratorí P1B13 vitrina D	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-024	Extractor laboratorí P1B13 vitrina E	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-025	Extractor laboratorí PBB11-1	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-026	Extractor laboratorí PSB12-1	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-027	Extractor laboratorí PB11-4	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-028	Extractor laboratorí P1B11-6	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-029	Extractor laboratorí P1B11-3	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-030	Extractor laboratorí P1B11-8	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-031	Extractor laboratorí P1B11-2	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-032	Extractor laboratorí P1B11-1	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratorí	Ventilació	

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.COB.B1-EXL-033	Extractor laboratori P1B11-7	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-034	Extractor laboratori P1B11-5	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B1-EXL-035	Extractor laboratori	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B2-EXL-001	Extractor laboratori P1C1 Doctor Bellido	PCB.CLI.COB.B2	Clúster I	Coberta	B2	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B2-EXL-002	Extractor laboratori P1C11-1	PCB.CLI.COB.B2	Clúster I	Coberta	B2	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B2-EXL-003	Extractor laboratori P1C11-2	PCB.CLI.COB.B2	Clúster I	Coberta	B2	2	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B2-EXL-004	Extractor laboratori P1C1 Pas	PCB.CLI.COB.B2	Clúster I	Coberta	B2	2	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B2-EXL-005	Extractor laboratori P1C11-3	PCB.CLI.COB.B2	Clúster I	Coberta	B2	2	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B2-EXL-006	Extractor laboratori P1C1H	PCB.CLI.COB.B2	Clúster I	Coberta	B2	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B2-EXL-007	Extractor laboratori	PCB.CLI.COB.B2	Clúster I	Coberta	B2	10	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B2-EXL-008	Extractor laboratori P1C13-2	PCB.CLI.COB.B2	Clúster I	Coberta	B2	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B2-EXL-009	Extractor laboratori P1C13-1	PCB.CLI.COB.B2	Clúster I	Coberta	B2	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B2-EXL-010	Extractor laboratori	PCB.CLI.COB.B2	Clúster I	Coberta	B2	3	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B2-EXL-011	Extractor laboratori PSC141	PCB.CLI.COB.B2	Clúster I	Coberta	B2	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B2-EXL-012	Extractor laboratori PBC14-1	PCB.CLI.COB.B2	Clúster I	Coberta	B2	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B2-EXL-013	Extractor laboratori PBC14-2	PCB.CLI.COB.B2	Clúster I	Coberta	B2	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B3-EXL-001	Extractor laboratori PBB341	PCB.CLI.COB.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B3-EXL-002	Extractor laboratori	PCB.CLI.COB.B3	Clúster I	Coberta	B3	9	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B4-EXL-001	Extractor laboratori	PCB.CLI.COB.B4	Clúster I	Coberta	B4	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B4-EXL-002	Extractor laboratori PSB44-5	PCB.CLI.COB.B4	Clúster I	Coberta	B4	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B4-EXL-003	Extractor laboratori PBB44-1	PCB.CLI.COB.B4	Clúster I	Coberta	B4	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B4-EXL-004	Extractor laboratori PSB44-8	PCB.CLI.COB.B4	Clúster I	Coberta	B4	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B4-EXL-005	Extractor laboratori PSB44-4	PCB.CLI.COB.B4	Clúster I	Coberta	B4	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B4-EXL-006	Extractor laboratori PSB44-2	PCB.CLI.COB.B4	Clúster I	Coberta	B4	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B4-EXL-007	Extractor laboratori PSB44-1	PCB.CLI.COB.B4	Clúster I	Coberta	B4	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B4-EXL-008	Extractor laboratori PSB44-6	PCB.CLI.COB.B4	Clúster I	Coberta	B4	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B4-EXL-009	Extractor laboratori PSB44-3	PCB.CLI.COB.B4	Clúster I	Coberta	B4	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B4.PCAB41-EXL-001	Extractor laboratori	PCB.CLI.COB.B4.PCAB41	Clúster I	Coberta	B4 Refredadores	3	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.B5-EXL-001	Extractor laboratori	PCB.CLI.COB.B5	Clúster I	Coberta	B5	3	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C1-EXL-001	Extractor laboratori	PCB.CLI.COB.C1	Clúster I	Coberta	C1	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C1-EXL-002	Extractor laboratori PB B231	PCB.CLI.COB.C1	Clúster I	Coberta	C1	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C1-EXL-002	Extractor laboratori 5.4	PCB.CLI.COB.C1	Clúster I	Coberta	C1	2	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C2-EXL-001	Extractor laboratori	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C3.PCC32-EXL-001	Extractor laboratori	PCB.CLI.COB.C3.PCC32	Clúster I	Coberta	C3 Refredadores	5	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C4-EXL-001	Extractor laboratori PCC4-2	PCB.CLI.COB.C4	Clúster I	Coberta	C4	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS-EXL-001	Extractor laboratori PCC4-5	PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS	Clúster I	Coberta	C4 Sala Tècnica	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS-EXL-002	Extractor laboratori PCC4-1	PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS	Clúster I	Coberta	C4 Sala Tècnica	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS-EXL-003	Extractor laboratori PCC44 campana	PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS	Clúster I	Coberta	C4 Sala Tècnica	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS-EXL-004	Extractor laboratori PCC4-6	PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS	Clúster I	Coberta	C4 Sala Tècnica	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS-EXL-005	Extractor laboratori PCC43 BIS	PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS	Clúster I	Coberta	C4 Sala Tècnica	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS-EXL-006	Extractor laboratori campana Lilly	PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS	Clúster I	Coberta	C4 Sala Tècnica	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS-EXL-007	Extractor laboratori PBC44-5	PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS	Clúster I	Coberta	C4 Sala Tècnica	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS-EXL-008	Extractor laboratori PBC44-7	PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS	Clúster I	Coberta	C4 Sala Tècnica	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS-EXL-009	Extractor laboratori PBC44-9	PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS	Clúster I	Coberta	C4 Sala Tècnica	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS-EXL-010	Extractor laboratori P1C431	PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS	Clúster I	Coberta	C4 Sala Tècnica	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS-EXL-011	Extractor laboratori P1C432	PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS	Clúster I	Coberta	C4 Sala Tècnica	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS-EXL-012	Extractor laboratori PBC44-6	PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS	Clúster I	Coberta	C4 Sala Tècnica	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS-EXL-013	Extractor laboratori PBC44-8	PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS	Clúster I	Coberta	C4 Sala Tècnica	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS-EXL-014	Extractor laboratori	PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS	Clúster I	Coberta	C4 Sala Tècnica	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C5-EXL-001	Extractor laboratori PSC51-1	PCB.CLI.COB.C5	Clúster I	Coberta	C5	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C5-EXL-002	Extractor laboratori	PCB.CLI.COB.C5	Clúster I	Coberta	C5	6	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C5-EXL-003	Extractor laboratori PSC542	PCB.CLI.COB.C5	Clúster I	Coberta	C5	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.COB.C5-EXL-004	Extractor laboratori PBC531	PCB.CLI.COB.C5	Clúster I	Coberta	C5	1	Extractor laboratori	Ventilació	

[illegible]

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.ES.COB-EXL-005	Extractor laboratori P3A07	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.ES.COB-EXL-006	Extractor laboratori P2A08	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.ES.COB-EXL-007	Extractor laboratori P1A09	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.ES.COB-EXL-008	Extractor laboratori P3A16	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.ES.COB-EXL-009	Extractor laboratori P3A03	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.ES.COB-EXL-010	Extractor laboratori P2A03	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.ES.COB-EXL-011	Extractor laboratori P2A04	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.ES.COB-EXL-012	Extractor laboratori P1A04	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.ES.COB-EXL-013	Extractor laboratori P1A07	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.ES.COB-EXL-014	Extractor laboratori P1A09b	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.ES.COB-EXL-015	Extractor laboratori P1A10	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.ES.COB-EXL-016	Extractor laboratori P1A05	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.ES.COB-EXL-017	Extractor laboratori P2A05	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.ES.COB-EXL-018	Extractor laboratori P1A06	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.ES.COB-EXL-019	Extractor laboratori P2A06	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.ES.COB-EXL-020	Extractor laboratori P2A08a	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.ES.COB-EXL-021	Extractor laboratori P1A09a	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.ES.COB-EXL-022	Extractor laboratori P2A10	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.ES.COB-EXL-023	Extractor laboratori	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.ES.COB-EXL-024	Extractor laboratori P1A20	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.ES.COB-EXL-025	Extractor laboratori P2A19	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.ES.COB-EXL-026	Extractor laboratori P3A20	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Extractor laboratori	Ventilació	
PCB.CLI.P1.01B13-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.P1.01B13	Clúster I	P1	Laboratori 01B13	8	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.P1.01B22-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.P1.01B22	Clúster I	P1	Laboratori 01B22	11	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.P1.01B33-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.P1.01B33	Clúster I	P1	Laboratori 01B33	8	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.P1.01B34-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.P1.01B34	Clúster I	P1	Laboratori 01B34	4	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.P1.01B41-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.P1.01B41	Clúster I	P1	Laboratori 01B41/01B42/01B43 /01B44	17	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.P1.01B51-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.P1.01B51	Clúster I	P1	Laboratori 01B51/01B52	12	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.P1.01B53-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.P1.01B53	Clúster I	P1	Laboratori 01B53/01B54	8	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.P1.01BC12-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.P1.01BC12	Clúster I	P1	Laboratori 01BC12/01C11	3	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.P1.01BC22-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.P1.01BC22	Clúster I	P1	Laboratori 01BC22	5	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.P1.01BC33-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.P1.01BC33	Clúster I	P1	Laboratori 01BC33	3	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.P1.01BC41-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.P1.01BC41	Clúster I	P1	Laboratori 01BC41	4	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.P1.01BC53-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.P1.01BC53	Clúster I	P1	Laboratori 01BC53	1	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.P1.01C13-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.P1.01C13	Clúster I	P1	Laboratori 01C13	11	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.P1.01C14-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.P1.01C14	Clúster I	P1	Laboratori 01C14	3	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.P1.01C21-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.P1.01C21	Clúster I	P1	Laboratori 01C21	5	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.P1.01C22-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.P1.01C22	Clúster I	P1	Laboratori 01C22/01C23	5	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.P1.01C24-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.P1.01C24	Clúster I	P1	Laboratori 01C24	4	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.P1.01C31-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.P1.01C31	Clúster I	P1	Laboratori 01C31	3	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.P1.01C33-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.P1.01C33	Clúster I	P1	Laboratori 01C33/01C32	8	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.P1.01C34-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.P1.01C34	Clúster I	P1	Laboratori 01C34	7	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.P1.01C41-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.P1.01C41	Clúster I	P1	Laboratori 01C41	3	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.P1.01C41-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.P1.01C41	Clúster I	P1	Laboratori 01C41	2	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.P1.01C42-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.P1.01C42	Clúster I	P1	Laboratori 01C42	7	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.P1.01C51-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.P1.01C51	Clúster I	P1	Laboratori 01C51/01C52/01C53 /01C54	13	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBA11-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBA11	Clúster I	PB	Laboratori PBA11/PBA12/PBA13 /PBA14	15	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBA21-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBA21	Clúster I	PB	Laboratori PBA21	5	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBA22-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBA22	Clúster I	PB	Laboratori PBA22	4	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBA24-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBA24	Clúster I	PB	Laboratori PBA24	4	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBA31-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBA31	Clúster I	PB	Laboratori PBA31	7	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBA32-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBA32	Clúster I	PB	Laboratori PBA32/PBA33/PBA34	9	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBA32-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBA32	Clúster I	PB	Laboratori PBA32/PBA33/PBA34	10	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBAB14-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBAB14	Clúster I	PB	Laboratori PBAB14	1	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBAB15-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBAB15	Clúster I	PB	Laboratori PBAB15	2	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBAB21-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBAB21	Clúster I	PB	Laboratori PBAB21	1	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBAB22-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBAB22	Clúster I	PB	Laboratori PBAB22	3	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBAB23-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBAB23	Clúster I	PB	Laboratori PBAB23	1	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBAB31-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBAB31	Clúster I	PB	Laboratori PBAB31	3	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBB11-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBB11	Clúster I	PB	Laboratori PBB11	6	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBB12-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBB12	Clúster I	PB	Laboratori PBB12	1	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBB13-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBB13	Clúster I	PB	Laboratori PBB13	7	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBB21-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBB21	Clúster I	PB	Laboratori PBB21	4	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBB22-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBB22	Clúster I	PB	Laboratori PBB22	2	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBB24-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBB24	Clúster I	PB	Laboratori PBB24/PBB23	9	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBB31-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBB31	Clúster I	PB	Laboratori PBB31	6	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBB32-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBB32	Clúster I	PB	Laboratori PBB32	4	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBB33-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBB33	Clúster I	PB	Laboratori PBB33	3	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBB34-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBB34	Clúster I	PB	Laboratori PBB34	5	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBB42-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBB42	Clúster I	PB	Laboratori PBB42/PBB41/PBB43 /PBB44	6	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBB51-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBB51	Clúster I	PB	Laboratori PBB51	6	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBB53-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBB53	Clúster I	PB	Laboratori PBB53/PBB52	7	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBB54-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBB54	Clúster I	PB	Laboratori PBB54	3	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBBC14-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBBC14	Clúster I	PB	Laboratori PBBBC14	12	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBBC22-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBBC22	Clúster I	PB	Laboratori PBBBC22	15	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBBC33-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBBC33	Clúster I	PB	Laboratori PBBBC33	1	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBBC35-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBBC35	Clúster I	PB	Laboratori PBBBC35	1	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBBC41-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBBC41	Clúster I	PB	Laboratori PBBBC41	3	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBBC53-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBBC53	Clúster I	PB	Laboratori PBBBC53	3	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBC11-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBC11	Clúster I	PB	Laboratori PBC11	1	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBC12-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBC12	Clúster I	PB	Laboratori PBC12/PBC13	7	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBC14-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBC14	Clúster I	PB	Laboratori PBC14	7	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBC21-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBC21	Clúster I	PB	Laboratori PBC21	1	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBC23-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBC23	Clúster I	PB	Laboratori PBC23	2	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBC24-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBC24	Clúster I	PB	Laboratori PBC24	3	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBC32-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBC32	Clúster I	PB	Laboratori PBC32/PBC31/PBBBC3 4	5	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBC34-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBC34	Clúster I	PB	Laboratori PBC34/PBC33	9	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBC41-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBC41	Clúster I	PB	Laboratori PBC41/PBC42/PBC43	13	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBC44-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBC44	Clúster I	PB	Laboratori PBC44	6	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.PB.PBC51-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBC51	Clúster I	PB	Laboratori PBC51	6	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBC53-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBC53	Clúster I	PB	Laboratori PBC53	9	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBC54-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBC54	Clúster I	PB	Laboratori PBC54	3	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.PB.PBC55-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.PB.PBC55	Clúster I	PB	Laboratori PBC55	9	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1A11-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1A11	Clúster I	S1	Laboratori S1A11	2	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1A13-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1A13	Clúster I	S1	Laboratori S1A13/S1A14/S1A12	11	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1A21-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1A21	Clúster I	S1	Laboratori S1A21	3	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1A22-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1A22	Clúster I	S1	Laboratori S1A22	9	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1A31-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1A31	Clúster I	S1	Laboratori S1A31	14	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1A33-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1A33	Clúster I	S1	Laboratori S1A33	7	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1AP11-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1AP11	Clúster I	S1	Laboratori S1AP11	1	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1AP11-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1AP11	Clúster I	S1	Laboratori S1AP11	2	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1AP31-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1AP31	Clúster I	S1	Laboratori S1AP31	2	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1AP31-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1AP31	Clúster I	S1	Laboratori S1AP31	1	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1B11-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1B11	Clúster I	S1	Laboratori S1B11	4	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1B12-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1B12	Clúster I	S1	Laboratori S1B12	5	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1B52-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1B52	Clúster I	S1	Laboratori S1B52/S1B53/S1B54	28	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1BC11-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1BC11	Clúster I	S1	Laboratori S1BC11	1	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1BC12-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1BC12	Clúster I	S1	Laboratori S1BC12/S1C11	8	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1BC13-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1BC13	Clúster I	S1	Laboratori S1BC13	5	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1BC22-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1BC22	Clúster I	S1	Laboratori S1BC22	2	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1BC45-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1BC45	Clúster I	S1	Laboratori S1BC45	7	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1BP31-DIF-001	Filtres F1	PCB.CLI.S1.S1BP31	Clúster I	S1	Estabulari	35	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	Filtres absoluts dels difusors
PCB.CLI.S1.S1BP31-DIF-002	Filtres F2	PCB.CLI.S1.S1BP31	Clúster I	S1	Estabulari	12	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	Filtres absoluts dels difusors
PCB.CLI.S1.S1BP31-DIF-003	Filtres F3	PCB.CLI.S1.S1BP31	Clúster I	S1	Estabulari	5	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	Filtres absoluts dels difusors
PCB.CLI.S1.S1BP31-DIF-004	Filtres F4	PCB.CLI.S1.S1BP31	Clúster I	S1	Estabulari	1	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	Filtres absoluts dels difusors
PCB.CLI.S1.S1C12-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1C12	Clúster I	S1	Laboratori S1C12	11	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1C14-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1C14	Clúster I	S1	Laboratori S1C14	5	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1C14-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1C14	Clúster I	S1	Laboratori S1C14	7	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1C21-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1C21	Clúster I	S1	Laboratori S1C21	2	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1C31-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1C31	Clúster I	S1	Laboratori S1C31	3	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1C32-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1C32	Clúster I	S1	Laboratori S1C32	6	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1C33-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1C33	Clúster I	S1	Laboratori S1C33	2	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1C34-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1C34	Clúster I	S1	Laboratori S1C34	4	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1C41-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1C41	Clúster I	S1	Laboratori S1C41	7	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1C42-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1C42	Clúster I	S1	Laboratori S1C42	3	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1C44-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1C44	Clúster I	S1	Laboratori S1C44	6	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1C51-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1C51	Clúster I	S1	Laboratori S1C51	12	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1C54-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1C54	Clúster I	S1	Laboratori S1C54	6	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1CP52-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLI.S1.S1CP52	Clúster I	S1	Laboratori S1CP52	1	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLII.P1.01B61-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLII.P1.01B61	Clúster II	P1	Laboratoris 01B61	11	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLII.P1.01D61-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLII.P1.01D61	Clúster II	P1	Laboratoris 01D61	3	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLII.P4.04D81-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.CLII.P4.04D81	Clúster II	P4	Laboratori 04D81/04D82	13	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLII.S1.C8D8-DIF-001	Filtres 12P6	PCB.CLII.S1.C8D8	Clúster II	S1	Estabulari C8-C9/D8-D9	9	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	Filtres absoluts dels difusors Ø250
PCB.CLII.S1.C8D8-DIF-002	Filtres 9P6	PCB.CLII.S1.C8D8	Clúster II	S1	Estabulari C8-C9/D8-D9	15	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	Filtres absoluts dels difusors Ø250
PCB.CLII.S1.C8D8-DIF-003	Filtres 6P6	PCB.CLII.S1.C8D8	Clúster II	S1	Estabulari C8-C9/D8-D9	60	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	Filtres absoluts dels difusors Ø200
PCB.CLII.S1.C8D8-DIF-004	Filtres 3P6	PCB.CLII.S1.C8D8	Clúster II	S1	Estabulari C8-C9/D8-D9	6	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	Filtres absoluts dels difusors Ø160
PCB.EA.P1-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.EA.P1	Edifici Administració	P1	Planta 1	8	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.EA.P1.A06-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.EA.P1.A06	Edifici Administració	P1	Oficina A06	5	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.EA.P1.AB03-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.EA.P1.AB03	Edifici Administració	P1	Oficina AB03	14	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.EA.P1.AB10-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.EA.P1.AB10	Edifici Administració	P1	Oficina AB10	1	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.EA.P1.AB13-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.EA.P1.AB13	Edifici Administració	P1	Oficina AB13	8	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.EA.P1.AB14-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.EA.P1.AB14	Edifici Administració	P1	Oficina AB14	4	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.EA.P1.B04-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.EA.P1.B04	Edifici Administració	P1	Oficina B04	2	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.EA.P1.B06-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.EA.P1.B06	Edifici Administració	P1	Oficina B06	3	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.EA.P1.BA08-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.EA.P1.BA08	Edifici Administració	P1	Oficina BA08	1	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.EA.P1.BA14-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.EA.P1.BA14	Edifici Administració	P1	Oficina BA14	14	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.EA.P2-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.EA.P2	Edifici Administració	P2	Planta 2	8	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.EA.P2.AB03-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.EA.P2.AB03	Edifici Administració	P2	Oficina AB03	1	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.EA.P2.AB14-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.EA.P2.AB14	Edifici Administració	P2	Oficina AB14/A06	24	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.EA.P2.BA03-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.EA.P2.BA03	Edifici Administració	P2	Oficina BA03/B04	9	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.EA.P2.BA10-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.EA.P2.BA10	Edifici Administració	P2	Oficina BA10	9	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.EA.P2.BA14-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.EA.P2.BA14	Edifici Administració	P2	Oficina BA14	3	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.EA.PB-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.EA.PB	Edifici Administració	PB	Planta baixa	2	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.EA.PB.A02-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.EA.PB.A02	Edifici Administració	PB	Sala de reunions A02	4	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.EA.PB.A05-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.EA.PB.A05	Edifici Administració	PB	Sala de reunions A05	6	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.EA.PB.AB02-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.EA.PB.AB02	Edifici Administració	PB	Sala de reunions AB02	3	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.EA.PB.AB07-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.EA.PB.AB07	Edifici Administració	PB	Recepció AB07/A08	2	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.EA.PB.B02-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.EA.PB.B02	Edifici Administració	PB	Sala de reunions B02	4	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.EA.PB.B03-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.EA.PB.B03	Edifici Administració	PB	Sala de reunions B03	6	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.EA.PB.BA02-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.EA.PB.BA02	Edifici Administració	PB	Sala de reunions BA02	3	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.EA.PB.BA09-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.EA.PB.BA09	Edifici Administració	PB	Oficina BA09/BA08	17	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.CON.PB-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.CON.PB	Edifici Connexions	PB	Planta Baixa	23	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.CON.PS1-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.CON.PS1	Edifici Connexions	S1	Planta Soterrani 1	6	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.D.P1.A0B0-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.D.P1.A0B0	Torre D	P1	Oficines A0/B0	25	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.D.P2.A0B0-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.D.P2.A0B0	Torre D	P2	Oficines A0/B0	31	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.D.P3.A0B0-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.D.P3.A0B0	Torre D	P3	Oficines A0/B0	28	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.D.P4.A0B0-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.D.P4.A0B0	Torre D	P4	Oficines A0/B0	28	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.D.P5.A0-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.D.P5.A0	Torre D	P5	Oficines A0	16	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.D.PB.A0B0-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.D.PB.A0B0	Torre D	PB	Oficines A0/B0	26	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.I.P1.A0B0-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.I.P1.A0B0	Torre I	P1	Oficines A0/B0	18	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.I.P10.A0B0-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.I.P10.A0B0	Torre I	P10	Oficines A0/B0	15	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.I.P11.B0-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.I.P11.B0	Torre I	P11	Oficines B0	9	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.I.P2.A0B0-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.I.P2.A0B0	Torre I	P2	Oficines A0/B0	18	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.I.P3.A0B0-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.I.P3.A0B0	Torre I	P3	Oficines A0/B0	18	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.I.P5.A0B0-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.I.P5.A0B0	Torre I	P5	Oficines A0/B0	18	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.I.P6.A0B0-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.I.P6.A0B0	Torre I	P6	Oficines A0/B0	18	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.I.P7.A0B0-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.I.P7.A0B0	Torre I	P7	Oficines A0/B0	18	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.I.P8.A0B0-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.I.P8.A0B0	Torre I	P8	Oficines A0/B0	18	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.I.P9.A0B0-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.I.P9.A0B0	Torre I	P9	Oficines A0/B0	16	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.I.PB.A0-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.I.PB.A0	Torre I	PB	Oficines A0	12	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.I.PB.B0-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.I.PB.B0	Torre I	PB	Oficines B0	14	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.I.S1.B0-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.I.S1.B0	Torre I	S1	Biocat	8	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.R.P1.A0B0-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.R.P1.A0B0	Torre R	P1	Oficines A0/B0	19	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.R.P2.A0B0-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.R.P2.A0B0	Torre R	P2	Oficines A0/B0	19	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.R.P3.A0B0-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.R.P3.A0B0	Torre R	P3	Oficines A0/B0	19	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.R.P4.A0B0-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.R.P4.A0B0	Torre R	P4	Oficines A0/B0	19	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.R.P5.A0B0-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.R.P5.A0B0	Torre R	P5	Oficines A0/B0	17	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.TOR.R.P6.B0-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.R.P6.B0	Torre R	P6	Oficines B0	9	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.TOR.R.PB.B0-DIF-001	Difusors rotacionals	PCB.TOR.R.PB.B0	Torre R	PB	Oficines B0	13	Reixes, difusors i altres elements	Ventilació	
PCB.CLI.S1.S1AP43-BCE-001	Bateria de condensadors Trafo 2 (ER1)	PCB.CLI.S1.S1AP43	Clúster I	S1	Sala estació transformadora CLI (QGBT)	1	Bateria de condensadors dinàmica	Baixa Tensió	Qn = 412,5 kvar, 1x37 kvar + 5x75 kvar In = 541,3 A
PCB.CLI.S1.S1AP43-BCE-002	Bateria de condensadors Trafo 3 (ER3)	PCB.CLI.S1.S1AP43	Clúster I	S1	Sala estació transformadora CLI (QGBT)	1	Bateria de condensadors dinàmica	Baixa Tensió	Qn = 375 kvar, 5x75 kvar In = 541,3 A
PCB.CLI.S1.S1AP43-BCE-003	Bateria de condensadors Trafo 1 (ER2)	PCB.CLI.S1.S1AP43	Clúster I	S1	Sala estació transformadora CLI (QGBT)	1	Bateria de condensadors dinàmica	Baixa Tensió	s.d.
PCB.CLI.CO6.BCE-001	Bateria condensadors QC2	PCB.CLI.CO6.BCE-001	Clúster II	Coberta	C6	1	Bateria de condensadors dinàmica	Baixa Tensió	Marca: Comar Condensatori 25 kVAr, 50 kVAr, 3x75 kVAr
PCB.CLI.CO8.BCE-001	Bateria condensadors QC4	PCB.CLI.CO8.BCE-001	Clúster II	Coberta	C8	1	Bateria de condensadors dinàmica	Baixa Tensió	Marca: Comar Condensatori 1x125 kVAr, 2x50 kVAr, 1x75 kVAr
PCB.CLI.CO8.BCE-002	Bateria condensadors QC3	PCB.CLI.CO8.BCE-002	Clúster II	Coberta	C8	1	Bateria de condensadors dinàmica	Baixa Tensió	Marca: Comar Condensatori 1x125 kVAr, 2x50 kVAr, 1x75 kVAr
PCB.CLI.CO6.D6-BCE-001	Bateria condensadors QC1	PCB.CLI.CO6.D6-BCE-001	Clúster II	Coberta	D6	1	Bateria de condensadors dinàmica	Baixa Tensió	Marca: Comar Condensatori 25 kVAr, 50 kVAr, 3x75 kVAr
PCB.TOR.CON.PS1-BCE-001	Bateria de condensadors Q.Torre B	PCB.TOR.CON.PS1	Edifici Connexions	S1	Planta Soterrani 1	1	Bateria de condensadors dinàmica	Baixa Tensió	Marca: Comar Condensatori Qn 200 kvar Ue: 3x400 Vac Ui: 500 V In: 288 A Uaux: 230 V Icw: 25 IPext: 31 Ipint: 00
PCB.TOR.CON.PS1-BCE-002	Bateria de condensadors Q.Torre B	PCB.TOR.CON.PS1	Edifici Connexions	S1	Planta Soterrani 1	1	Bateria de condensadors dinàmica	Baixa Tensió	Marca: Comar Condensatori N° sèrie: 100650 Data: 17.05.2010 Qn 300 kvar Ue: 3x400 Vac Ui: 500 V In: 435 A Uaux: 230 V Icw: 25 IPext: 31 Ipint: 00
PCB.TOR.EE.P1.QGBT-BCE-004	Bateria de condensadors QG-EE2	PCB.TOR.EE.P1.QGBT	Edifici Energies	P1	Sala QGBT	1	Bateria de condensadors dinàmica	Baixa Tensió	Marca: Comar Condensatori N° sèrie: 100631 Qn: 200 kvar Ue: 3x400 Vac Ui: 500 V In: 288 A Icw: 25 kA Uaux: 230 V IPext: 31 Ipint: 00
PCB.TOR.EE.P1.QGBT-BCE-005	Bateria de condensadors QG-EE1	PCB.TOR.EE.P1.QGBT	Edifici Energies	P1	Sala QGBT	1	Bateria de condensadors dinàmica	Baixa Tensió	Marca: Comar Condensatori N° sèrie: 100629 Qn: 200 kvar Ue: 3x400 Vac Ui: 500 V In: 288 A Icw: 25 kA Uaux: 230 V IPext: 31 Ipint: 00
PCB.TOR.EE.P1.QGBT-BCE-006	Bateria de condensadors Redundant	PCB.TOR.EE.P1.QGBT	Edifici Energies	P1	Sala QGBT	1	Bateria de condensadors dinàmica	Baixa Tensió	Marca: Comar Condensatori N° sèrie: 100630 Qn: 200 kvar Ue: 3x400 Vac Ui: 500 V In: 288 A Icw: 25 kA Uaux: 230 V IPext: 31 Ipint: 00
PCB.TOR.EE.P1.QGBT-BCE-007	Bateria de condensadors CPD	PCB.TOR.EE.P1.QGBT	Edifici Energies	P1	Sala QGBT	1	Bateria de condensadors dinàmica	Baixa Tensió	Marca: Comar Condensatori N° sèrie: 100649 Qn: 300 kvar Ue: 3x400 Vac Ui: 500 V In: 433 A Icw: 25 kA Uaux: 230 V IPext: 31 Ipint: 00 Data: 14.05.2010
PCB.TOR.R.PS1-BCE-001	Bateria de condensadors	PCB.TOR.R.PS1	Torre R	S1	Planta Soterrani 1	1	Bateria de condensadors dinàmica	Baixa Tensió	Marca: Comar Condensatori N° sèrie: 100634 Qn 200 kvar Ue: 3x400 Vac Ui: 500 V In: 288 A Uaux: 230 V Icw: 25 IPext: 31 Ipint: 00
PCB.CLI.CO6.QGBT-BCE-001	Bateria condensadors fixe trafo	PCB.CLI.CO6.QGBT	Clúster II	Coberta	Sala Quadre General de Baixa Tensió	1	Bateria de condensadors estàtica	Baixa Tensió	Marca: Comar Condensatori Model: MK-AS 77-500 6,04 kVAr 500 V Aquesta bateria consta de 5 condensadors
PCB.CLI.S1.S1A51-BCE-001	Bateria condensadors fixe trafo 6	PCB.CLI.S1.S1A51	Clúster II	S1	Sala Quadre Elèctric	1	Bateria de condensadors estàtica	Baixa Tensió	Marca: Comar Condensatori N°: 105582 Qn: 450 kVar Ue: 3x400 Vac Ui: 500 V In: 100 A 75 kA Data: 14/05/2010
PCB.CLI.S1.S1A51-BCE-002	Bateria condensadors fixe trafo 6	PCB.CLI.S1.S1A51	Clúster II	S1	Sala Quadre Elèctric	1	Bateria de condensadors estàtica	Baixa Tensió	Marca: Comar Condensatori N°: 105583 Qn: 450 kVar Ue: 3x400 Vac Ui: 500 V In: 100 A 75 kA Data: 14/05/2010
PCB.CLI.S1.S1A51-BCE-003	Bateria condensadors fixe trafo 6	PCB.CLI.S1.S1A51	Clúster II	S1	Sala Quadre Elèctric	1	Bateria de condensadors estàtica	Baixa Tensió	Marca: Comar Condensatori N°: 105584 Qn: 450 kVar Ue: 3x400 Vac Ui: 500 V In: 100 A 75 kA Data: 14/05/2010
PCB.CLI.S1.S1A51-BCE-004	Bateria condensadors quadre 1 N44	PCB.CLI.S1.S1A51	Clúster II	S1	Sala Quadre Elèctric	1	Bateria de condensadors estàtica	Baixa Tensió	Marca: Comar Condensatori N°: 100681 Qn: 450 kVar Ue: 3x400 Vac Ui: 500 V In: 650 A 25 kA Data: 19/05/2010
PCB.CLI.S1.S1A51-BCE-005	Bateria condensadors quadre 2 N44	PCB.CLI.S1.S1A51	Clúster II	S1	Sala Quadre Elèctric	1	Bateria de condensadors estàtica	Baixa Tensió	Marca: Comar Condensatori N°: 100682 Qn: 450 kVar Ue: 3x400 Vac Ui: 500 V In: 650 A 25 kA Data: 19/05/2010
PCB.TOR.EE.P1.QGBT-BCE-001	Bateria de condensadors fixe trafo 11	PCB.TOR.EE.P1.QGBT	Edifici Energies	P1	Sala QGBT	1	Bateria de condensadors estàtica	Baixa Tensió	Marca: Comar Condensatori N° sèrie: 105577 Qn: 75 kvar Ue: 3x400 Vac Ui: 500 V In: 108 A Uaux: 230 V IPext: 30 Ipint: 00 Data: 14.05.2010
PCB.TOR.EE.P1.QGBT-BCE-002	Bateria de condensadors fixe trafo 10	PCB.TOR.EE.P1.QGBT	Edifici Energies	P1	Sala QGBT	1	Bateria de condensadors estàtica	Baixa Tensió	Marca: Comar Condensatori N° sèrie: 105585 Qn: 75 kvar Ue: 3x400 Vac Ui: 500 V In: 108 A Uaux: 230 V IPext: 30 Ipint: 00 Data: 14.05.2010
PCB.TOR.EE.P1.QGBT-BCE-003	Bateria de condensadors fixe trafo 9	PCB.TOR.EE.P1.QGBT	Edifici Energies	P1	Sala QGBT	1	Bateria de condensadors estàtica	Baixa Tensió	Marca: Comar Condensatori N° sèrie: 105575 Qn: 75 kvar Ue: 3x400 Vac Ui: 500 V In: 108 A Uaux: 230 V IPext: 30 Ipint: 00 Data: 14.05.2010
PCB.ES.PB.B20-BCE-001	Bateria de condensadors	PCB.ES.PB.B20	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Quadre elèctric	1	Bateria de condensadors estàtica	Baixa Tensió	Marca: Circutor Qn 100 kvar Un: 440 V In: 131,4 A f: 50 Hz
PCB.CLI.CO6.A1-IL-001	Il·luminació Planta Coberta A1	PCB.CLI.CO6.A1	Clúster I	Coberta	A1	7	Il·luminació	Baixa Tensió	7 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLI.CO6.A3-IL-001	Il·luminació Planta Coberta A3	PCB.CLI.CO6.A3	Clúster I	Coberta	A3	9	Il·luminació	Baixa Tensió	9 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLI.CO6.B1-IL-001	Il·luminació Planta Coberta B1	PCB.CLI.CO6.B1	Clúster I	Coberta	B1	11	Il·luminació	Baixa Tensió	11 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLI.CO6.B2-IL-001	Il·luminació Planta Coberta B2	PCB.CLI.CO6.B2	Clúster I	Coberta	B2	5	Il·luminació	Baixa Tensió	5 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLI.CO6.B4.PCAB41-IL-001	Il·luminació Planta Coberta B4 PCAB41	PCB.CLI.CO6.B4.PCAB41	Clúster I	Coberta	B4 Refredadores	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLI.CO6.B4.PCAB41BIS-IL-001	Il·luminació Planta Coberta B4 PCAB41BIS	PCB.CLI.CO6.B4.PCAB41BIS	Clúster I	Coberta	B4 Grup Electrogen	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLI.CO6.B4.PCBC51-IL-001	Il·luminació Planta Coberta B4 PCBC51	PCB.CLI.CO6.B4.PCBC51	Clúster I	Coberta	B4 Caldera Vapor	6	Il·luminació	Baixa Tensió	6 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLI.CO6.B5-IL-001	Il·luminació Planta Coberta B5	PCB.CLI.CO6.B5	Clúster I	Coberta	B5	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLI.CO6.C1-IL-001	Il·luminació Planta Coberta C1	PCB.CLI.CO6.C1	Clúster I	Coberta	C1	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLI.CO6.C2-IL-001	Il·luminació Planta Coberta C2	PCB.CLI.CO6.C2	Clúster I	Coberta	C2	14	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLI.CO6.C3.PCC31-IL-001	Il·luminació Planta Coberta C3 PCC31	PCB.CLI.CO6.C3.PCC31	Clúster I	Coberta	C3 Sala Bombes	3	Il·luminació	Baixa Tensió	3 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLI.CO6.C3.PCC32-IL-001	Il·luminació Planta Coberta C3 PCC32	PCB.CLI.CO6.C3.PCC32	Clúster I	Coberta	C3 Refredadores	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLI.CO6.C3.PCC33-IL-001	Il·luminació Planta Coberta C3 PCC33	PCB.CLI.CO6.C3.PCC33	Clúster I	Coberta	C3 Grup Electrogen	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLI.CO6.C3.PCCD31-IL-001	Il·luminació Planta Coberta C3.PCCD31	PCB.CLI.CO6.C3.PCCD31	Clúster I	Coberta	C3 Taller Manteniment	1	Il·luminació	Baixa Tensió	1 unitat d'il·luminació fluorescent doble

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.COB.C4-IL-001	Il·luminació Planta Coberta C4	PCB.CLI.COB.C4	Clúster I	Coberta	C4	3	Il·luminació	Baixa Tensió	3 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLI.COB.C4.PCC41-IL-001	Il·luminació Planta Coberta C4.PCC41	PCB.CLI.COB.C4.PCC41	Clúster I	Coberta	C4 SAI	6	Il·luminació	Baixa Tensió	6 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLI.COB.C4.PCC42-IL-001	Il·luminació Planta Coberta C4 PCC42	PCB.CLI.COB.C4.PCC42	Clúster I	Coberta	C4 PCC42	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS-IL-001	Il·luminació Planta Coberta C4 PCC44BIS	PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS	Clúster I	Coberta	C4 Sala Tècnica	3	Il·luminació	Baixa Tensió	3 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLI.COB.C5-IL-001	Il·luminació Planta Coberta C5	PCB.CLI.COB.C5	Clúster I	Coberta	C5	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLI.P1.01B12-IL-001	Il·luminació Planta 1 01B12	PCB.CLI.P1.01B12	Clúster I	P1	Laboratori 01B12/01B11	29	Il·luminació	Baixa Tensió	29 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.P1.01B13-IL-001	Il·luminació Planta 1 01B13	PCB.CLI.P1.01B13	Clúster I	P1	Laboratori 01B13	29	Il·luminació	Baixa Tensió	29 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.P1.01B22-IL-001	Il·luminació Planta 1 01B22	PCB.CLI.P1.01B22	Clúster I	P1	Laboratori 01B22	70	Il·luminació	Baixa Tensió	70 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.P1.01B33-IL-001	Il·luminació Planta 1 01B33	PCB.CLI.P1.01B33	Clúster I	P1	Laboratori 01B33	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLI.P1.01B34-IL-001	Il·luminació Planta 1 01B34	PCB.CLI.P1.01B34	Clúster I	P1	Laboratori 01B34	10	Il·luminació	Baixa Tensió	10 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.P1.01B41-IL-001	Il·luminació Planta 1 01B41	PCB.CLI.P1.01B41	Clúster I	P1	Laboratori 01B41/01B42/01B43 /01B44	56	Il·luminació	Baixa Tensió	56 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.P1.01B51-IL-001	Il·luminació Planta 1 01B51	PCB.CLI.P1.01B51	Clúster I	P1	Laboratori 01B51/01B52	24	Il·luminació	Baixa Tensió	24 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.P1.01B53-IL-001	Il·luminació Planta 1 01B5	PCB.CLI.P1.01B53	Clúster I	P1	Laboratori 01B53/01B54	29	Il·luminació	Baixa Tensió	29 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.P1.01BC22-IL-001	Il·luminació Planta 1 01BC22	PCB.CLI.P1.01BC22	Clúster I	P1	Laboratori 01BC22	25	Il·luminació	Baixa Tensió	25 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.P1.01BC33-IL-001	Il·luminació Planta 1 01BC33	PCB.CLI.P1.01BC33	Clúster I	P1	Laboratori 01BC33	10	Il·luminació	Baixa Tensió	10 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.P1.01BC41-IL-001	Il·luminació Planta 1 01BC41	PCB.CLI.P1.01BC41	Clúster I	P1	Laboratori 01BC41	7	Il·luminació	Baixa Tensió	7 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.P1.01BC43-IL-001	Il·luminació Planta 1 01BC43	PCB.CLI.P1.01BC43	Clúster I	P1	Laboratori 01BC43	1	Il·luminació	Baixa Tensió	1 unitat d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.P1.01BC53-IL-001	Il·luminació Planta 1 01BC53	PCB.CLI.P1.01BC53	Clúster I	P1	Laboratori 01BC53	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.P1.01C13-IL-001	Il·luminació Planta 1 01C13	PCB.CLI.P1.01C13	Clúster I	P1	Laboratori 01C13	34	Il·luminació	Baixa Tensió	34 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.P1.01C14-IL-001	Il·luminació Planta 1 01C14	PCB.CLI.P1.01C14	Clúster I	P1	Laboratori 01C14	12	Il·luminació	Baixa Tensió	12 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.P1.01C21-IL-001	Il·luminació Planta 1 01C21	PCB.CLI.P1.01C21	Clúster I	P1	Laboratori 01C21	26	Il·luminació	Baixa Tensió	26 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.P1.01C22-IL-001	Il·luminació Planta 1 01C22	PCB.CLI.P1.01C22	Clúster I	P1	Laboratori 01C22/01C23	19	Il·luminació	Baixa Tensió	19 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.P1.01C24-IL-001	Il·luminació Planta 1 01C24	PCB.CLI.P1.01C24	Clúster I	P1	Laboratori 01C24	25	Il·luminació	Baixa Tensió	25 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.P1.01C31-IL-001	Il·luminació Planta 1 01C31	PCB.CLI.P1.01C31	Clúster I	P1	Laboratori 01C31	17	Il·luminació	Baixa Tensió	17 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.P1.01C33-IL-001	Il·luminació Planta 1 01C33	PCB.CLI.P1.01C33	Clúster I	P1	Laboratori 01C33/01C32	22	Il·luminació	Baixa Tensió	22 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.P1.01C34-IL-001	Il·luminació Planta 1 01C34	PCB.CLI.P1.01C34	Clúster I	P1	Laboratori 01C34	22	Il·luminació	Baixa Tensió	22 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.P1.01C41-IL-001	Il·luminació Planta 1 01C41	PCB.CLI.P1.01C41	Clúster I	P1	Laboratori 01C41	12	Il·luminació	Baixa Tensió	12 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.P1.01C41-IL-001	Il·luminació Planta 1 01C41	PCB.CLI.P1.01C41	Clúster I	P1	Laboratori 01C41	11	Il·luminació	Baixa Tensió	11 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.P1.01C42-IL-001	Il·luminació Planta 1 01C42	PCB.CLI.P1.01C42	Clúster I	P1	Laboratori 01C42	31	Il·luminació	Baixa Tensió	31 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.P1.01C51-IL-001	Il·luminació Planta 1 01C51	PCB.CLI.P1.01C51	Clúster I	P1	Laboratori 01C51/01C52/01C53 /01C54	71	Il·luminació	Baixa Tensió	71 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLI.P1.PAS-IL-001	Il·luminació Planta 1 Passadís	PCB.CLI.P1.PAS	Clúster I	P1	Passadís	326	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació en passadís de la planta 1 consta de: - 179 unitats d'il·luminació fluorescent individual - 46 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.CLI.P1.WC-IL-001	Il·luminació Planta 1 WC	PCB.CLI.P1.WC	Clúster I	P1	WC	15	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.CLI.PB.PAS-IL-001	Il·luminació Planta Baixa Passadís	PCB.CLI.PB.PAS	Clúster I	PB	Passadís	361	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació en passadís de la planta Baixa consta de: - 252 unitats d'il·luminació fluorescent individual - 17 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.CLI.PB.PBA11-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBA11	PCB.CLI.PB.PBA11	Clúster I	PB	Laboratori PBA11/PBA12/PBA13 /PBA14	68	Il·luminació	Baixa Tensió	68 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBA21-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBA21	PCB.CLI.PB.PBA21	Clúster I	PB	Laboratori PBA21	25	Il·luminació	Baixa Tensió	25 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBA22-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBA22	PCB.CLI.PB.PBA22	Clúster I	PB	Laboratori PBA22	20	Il·luminació	Baixa Tensió	20 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBA24-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBA24	PCB.CLI.PB.PBA24	Clúster I	PB	Laboratori PBA24	25	Il·luminació	Baixa Tensió	25 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBA31-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBA31	PCB.CLI.PB.PBA31	Clúster I	PB	Laboratori PBA31	22	Il·luminació	Baixa Tensió	22 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBA32-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBA32	PCB.CLI.PB.PBA32	Clúster I	PB	Laboratori PBA32/PBA33/PBA34	43	Il·luminació	Baixa Tensió	43 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBA32-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBA32	PCB.CLI.PB.PBA32	Clúster I	PB	Laboratori PBA32/PBA33/PBA34	42	Il·luminació	Baixa Tensió	42 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBAB12-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBAB12	PCB.CLI.PB.PBAB12	Clúster I	PB	Laboratori PBAB12	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.CLI.PB.PBAB13-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBAB13	PCB.CLI.PB.PBAB13	Clúster I	PB	Laboratori PBAB13	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.CLI.PB.PBAB14-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBAB14	PCB.CLI.PB.PBAB14	Clúster I	PB	Laboratori PBAB14	3	Il·luminació	Baixa Tensió	3 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBAB15-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBAB15	PCB.CLI.PB.PBAB15	Clúster I	PB	Laboratori PBAB15	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBAB16-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBAB16	PCB.CLI.PB.PBAB16	Clúster I	PB	Laboratori PBAB16	6	Il·luminació	Baixa Tensió	6 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBAB21-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBAB21	PCB.CLI.PB.PBAB21	Clúster I	PB	Laboratori PBAB21	6	Il·luminació	Baixa Tensió	6 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBAB22-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBAB22	PCB.CLI.PB.PBAB22	Clúster I	PB	Laboratori PBAB22	10	Il·luminació	Baixa Tensió	10 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBAB23-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBAB23	PCB.CLI.PB.PBAB23	Clúster I	PB	Laboratori PBAB23	3	Il·luminació	Baixa Tensió	3 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.PB.PBAB31-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBAB31	PCB.CLI.PB.PBAB31	Clúster I	PB	Laboratori PBAB31	10	Il·luminació	Baixa Tensió	10 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBB11-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBB11	PCB.CLI.PB.PBB11	Clúster I	PB	Laboratori PBB11	21	Il·luminació	Baixa Tensió	21 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBB12-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBB12	PCB.CLI.PB.PBB12	Clúster I	PB	Laboratori PBB12	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBB13-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBB13	PCB.CLI.PB.PBB13	Clúster I	PB	Laboratori PBB13	33	Il·luminació	Baixa Tensió	33 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBB21-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBB21	PCB.CLI.PB.PBB21	Clúster I	PB	Laboratori PBB21	14	Il·luminació	Baixa Tensió	14 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBB22-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBB22	PCB.CLI.PB.PBB22	Clúster I	PB	Laboratori PBB22	6	Il·luminació	Baixa Tensió	6 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBB24-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBB24	PCB.CLI.PB.PBB24	Clúster I	PB	Laboratori PBB24/PBB23	27	Il·luminació	Baixa Tensió	27 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBB31-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBB31	PCB.CLI.PB.PBB31	Clúster I	PB	Laboratori PBB31	25	Il·luminació	Baixa Tensió	25 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBB32-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBB32	PCB.CLI.PB.PBB32	Clúster I	PB	Laboratori PBB32	18	Il·luminació	Baixa Tensió	18 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBB33-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBB33	PCB.CLI.PB.PBB33	Clúster I	PB	Laboratori PBB33	6	Il·luminació	Baixa Tensió	6 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBB34-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBB34	PCB.CLI.PB.PBB34	Clúster I	PB	Laboratori PBB34	19	Il·luminació	Baixa Tensió	19 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBB42-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBB42	PCB.CLI.PB.PBB42	Clúster I	PB	Laboratori PBB42/PBB41/PBB43/PBB44	39	Il·luminació	Baixa Tensió	39 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBB51-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBB51	PCB.CLI.PB.PBB51	Clúster I	PB	Laboratori PBB51	16	Il·luminació	Baixa Tensió	16 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBB53-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBB53	PCB.CLI.PB.PBB53	Clúster I	PB	Laboratori PBB53/PBB52	16	Il·luminació	Baixa Tensió	16 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBB54-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBB54	PCB.CLI.PB.PBB54	Clúster I	PB	Laboratori PBB54	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBBC14-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBBC14	PCB.CLI.PB.PBBC14	Clúster I	PB	Laboratori PBBC14	44	Il·luminació	Baixa Tensió	44 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBBC22-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBBC22	PCB.CLI.PB.PBBC22	Clúster I	PB	Laboratori PBBC22	20	Il·luminació	Baixa Tensió	20 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.CLI.PB.PBBC32-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBBC32	PCB.CLI.PB.PBC32	Clúster I	PB	Laboratori PBC32/PBC31/PBBC34	26	Il·luminació	Baixa Tensió	26 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBBC33-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBBC33	PCB.CLI.PB.PBBC33	Clúster I	PB	Laboratori PBBC33	1	Il·luminació	Baixa Tensió	1 unitat d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBBC35-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBBC35	PCB.CLI.PB.PBBC35	Clúster I	PB	Laboratori PBBC35	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBBC41-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBBC41	PCB.CLI.PB.PBBC41	Clúster I	PB	Laboratori PBBC41	8	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació del la sala PBBC41 consta de: - 1 unitats d'il·luminació fluorescent doble - 7 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBBC53-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBBC53	PCB.CLI.PB.PBBC53	Clúster I	PB	Laboratori PBBC53	7	Il·luminació	Baixa Tensió	7 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBC11-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBC11	PCB.CLI.PB.PBC11	Clúster I	PB	Laboratori PBC11	3	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació del la sala PBC11 consta de: - 1 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60 - 2 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.CLI.PB.PBC12-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBC12	PCB.CLI.PB.PBC12	Clúster I	PB	Laboratori PBC12/PBC13	26	Il·luminació	Baixa Tensió	26 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBC14-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBC14	PCB.CLI.PB.PBC14	Clúster I	PB	Laboratori PBC14	24	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació del la sala PBC14 consta de: - 14 unitats d'il·luminació fluorescent doble - 10 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBC21-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBC21	PCB.CLI.PB.PBC21	Clúster I	PB	Laboratori PBC21	5	Il·luminació	Baixa Tensió	5 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBC23-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBC23	PCB.CLI.PB.PBC23	Clúster I	PB	Laboratori PBC23	12	Il·luminació	Baixa Tensió	12 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBC24-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBC24	PCB.CLI.PB.PBC24	Clúster I	PB	Laboratori PBC24	11	Il·luminació	Baixa Tensió	11 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBC34-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBC34	PCB.CLI.PB.PBC34	Clúster I	PB	Laboratori PBC34/PBC33	31	Il·luminació	Baixa Tensió	31 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBC41-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBC41	PCB.CLI.PB.PBC41	Clúster I	PB	Laboratori PBC41/PBC42/PBC43	29	Il·luminació	Baixa Tensió	29 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBC44-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBC44	PCB.CLI.PB.PBC44	Clúster I	PB	Laboratori PBC44	25	Il·luminació	Baixa Tensió	25 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBC51-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBC51	PCB.CLI.PB.PBC51	Clúster I	PB	Laboratori PBC51	21	Il·luminació	Baixa Tensió	21 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBC53-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBC53	PCB.CLI.PB.PBC53	Clúster I	PB	Laboratori PBC53	27	Il·luminació	Baixa Tensió	27 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBC54-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBC54	PCB.CLI.PB.PBC54	Clúster I	PB	Laboratori PBC54	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.PBC55-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBC55	PCB.CLI.PB.PBC55	Clúster I	PB	Laboratori PBC55	30	Il·luminació	Baixa Tensió	30 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.PB.WC-IL-001	Il·luminació Planta Baixa WC	PCB.CLI.PB.WC	Clúster I	PB	WC	23	Il·luminació	Baixa Tensió	16 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.CLI.EXT.VEST-IL-001	Il·luminació Exterior Vestidors	PCB.CLI.S1.S1BC32	Clúster I	S1	Sala Comunicacions	40	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació dels vestidors consta de: - 36 unitats d'il·luminació fluorescent doble - 4 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.CLI.S1.PAS-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 PAS	PCB.CLI.S1.PAS	Clúster I	S1	Passadís	251	Il·luminació	Baixa Tensió	165 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.CLI.S1.S1A11-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1A11	PCB.CLI.S1.S1A11	Clúster I	S1	Laboratori S1A11	6	Il·luminació	Baixa Tensió	6 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1A13-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1A13	PCB.CLI.S1.S1A13	Clúster I	S1	Laboratori S1A13/S1A14/S1A12	45	Il·luminació	Baixa Tensió	45 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1A21-IL-001	Il·luminació Planta Soterani 1 S1A21	PCB.CLI.S1.S1A21	Clúster I	S1	Laboratori S1A21	34	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació del la sala S1A21 consta de: - 10 unitats d'il·luminació tipus panell 120x30 - 22 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60 - 2 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.CLI.S1.S1A21-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1A21	PCB.CLI.S1.S1A21	Clúster I	S1	Laboratori S1A21	5	Il·luminació	Baixa Tensió	5 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1A22-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1A22	PCB.CLI.S1.S1A22	Clúster I	S1	Laboratori S1A22	13	Il·luminació	Baixa Tensió	13 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1A23-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1A23	PCB.CLI.S1.S1A23	Clúster I	S1	Laboratori S1A23	7	Il·luminació	Baixa Tensió	7 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1A24-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1A24	PCB.CLI.S1.S1A24	Clúster I	S1	Laboratori S1A24	17	Il·luminació	Baixa Tensió	17 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1A24-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1A24	PCB.CLI.S1.S1A24	Clúster I	S1	Laboratori S1A24	17	Il·luminació	Baixa Tensió	17 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1A31-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1A31	PCB.CLI.S1.S1A31	Clúster I	S1	Laboratori S1A31	48	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació del la sala S1A31 consta de: - 30 unitats d'il·luminació tipus downlight - 18 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1A32-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1A32	PCB.CLI.S1.S1A32	Clúster I	S1	Laboratori S1A32	7	Il·luminació	Baixa Tensió	7 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1A33-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1A33	PCB.CLI.S1.S1A33	Clúster I	S1	Laboratori S1A33	24	Il·luminació	Baixa Tensió	24 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.S1.S1AB23-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1AB23	PCB.CLI.S1.S1AB23	Clúster I	S1	Sala Bombes de Buit	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLI.S1.S1AB31-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1AB31	PCB.CLI.S1.S1AB31	Clúster I	S1	Laboratori S1AB31	15	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació de la S1AB31 consta de: - 1 unitats d'il·luminació fluorescent individual - 14 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1AP11-IL-001	Il·luminació Planta Soterani 1 S1AP11	PCB.CLI.S1.S1AP11	Clúster I	S1	Laboratori S1AP11	10	Il·luminació	Baixa Tensió	10 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1AP11-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1AP11	PCB.CLI.S1.S1AP11	Clúster I	S1	Laboratori S1AP11	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1AP31-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1AP31	PCB.CLI.S1.S1AP31	Clúster I	S1	Laboratori S1AP31	6	Il·luminació	Baixa Tensió	6 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1AP41-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1AP41	PCB.CLI.S1.S1AP41	Clúster I	S1	Sala estació transformadora CLI (ET)	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLI.S1.S1AP43-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1AP43	PCB.CLI.S1.S1AP43	Clúster I	S1	Sala estació transformadora CLI (QGBT)	3	Il·luminació	Baixa Tensió	3 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLI.S1.S1B11-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1B11	PCB.CLI.S1.S1B11	Clúster I	S1	Laboratori S1B11	24	Il·luminació	Baixa Tensió	24 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1B12-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1B12	PCB.CLI.S1.S1B12	Clúster I	S1	Laboratori S1B12	15	Il·luminació	Baixa Tensió	15 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1B13-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1B13	PCB.CLI.S1.S1B13	Clúster I	S1	Laboratori S1B13/S1B14	24	Il·luminació	Baixa Tensió	24 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1B41-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1B41	PCB.CLI.S1.S1B41	Clúster I	S1	Sala Servidors	31	Il·luminació	Baixa Tensió	31 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.CLI.S1.S1B42-IL-001	Il·luminació Planta Soterani 1 S1B42	PCB.CLI.S1.S1B42	Clúster I	S1	Laboratori S1B42/S1B43/S1B44	28	Il·luminació	Baixa Tensió	28 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1B51-IL-001	Il·luminació Planta Soterani 1 S1B51	PCB.CLI.S1.S1B51	Clúster I	S1	Laboratori S1B51	17	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació del la sala S1B51 consta de: - 8 unitats d'il·luminació tipus panell 120x30 - 9 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1B52-IL-001	Il·luminació Planta Soterani 1 S1B52	PCB.CLI.S1.S1B52	Clúster I	S1	Laboratori S1B52/S1B53/S1B54	44	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació del la sala S1B52 consta de: - 1 unitats d'il·luminació fluorescent doble - 43 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1BC11-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1BC11	PCB.CLI.S1.S1BC11	Clúster I	S1	Laboratori S1BC11	6	Il·luminació	Baixa Tensió	6 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1BC12-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1BC12	PCB.CLI.S1.S1BC12	Clúster I	S1	Laboratori S1BC12/S1C11	22	Il·luminació	Baixa Tensió	22 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1BC13-IL-001	Il·luminació Planta Soterani 1 S1BC13	PCB.CLI.S1.S1BC13	Clúster I	S1	Laboratori S1BC13	16	Il·luminació	Baixa Tensió	16 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1BC22-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1BC22	PCB.CLI.S1.S1BC22	Clúster I	S1	Laboratori S1BC22	6	Il·luminació	Baixa Tensió	6 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1BC24-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1BC24	PCB.CLI.S1.S1BC24	Clúster I	S1	Sala Quadre Elèctric	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLI.S1.S1BC32-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1BC32	PCB.CLI.S1.S1BC32	Clúster I	S1	Sala Comunicacions	3	Il·luminació	Baixa Tensió	3 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLI.S1.S1BC34-IL-001	Il·luminació Planta Soterani 1 S1BC34	PCB.CLI.S1.S1BC34	Clúster I	S1	Sala SAI	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1BC45-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1BC45	PCB.CLI.S1.S1BC45	Clúster I	S1	Laboratori S1BC45	16	Il·luminació	Baixa Tensió	16 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1BP51-IL-001	Il·luminació Planta Soterani 1 S1BP51	PCB.CLI.S1.S1BP51	Clúster I	S1	Laboratori BP51	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1C12-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1C12	PCB.CLI.S1.S1C12	Clúster I	S1	Laboratori S1C12	18	Il·luminació	Baixa Tensió	18 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1C14-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1C14	PCB.CLI.S1.S1C14	Clúster I	S1	Laboratori S1C14	34	Il·luminació	Baixa Tensió	34 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1C21-IL-001	Il·luminació Planta Soterani 1 S1C21	PCB.CLI.S1.S1C21	Clúster I	S1	Laboratori S1C21	10	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació del la sala S1C21 consta de: - 3 unitats d'il·luminació fluorescent individual - 7 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1C22-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1C22	PCB.CLI.S1.S1C22	Clúster I	S1	Laboratori S1C22	8	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació de la S1C22 consta de: - 6 unitats d'il·luminació fluorescent individual - 2 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1C31-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1C31	PCB.CLI.S1.S1C31	Clúster I	S1	Laboratori S1C31	14	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació de la S1C31 consta de: - 6 unitats d'il·luminació fluorescent individual - 8 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1C32-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1C32	PCB.CLI.S1.S1C32	Clúster I	S1	Laboratori S1C32	12	Il·luminació	Baixa Tensió	12 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1C33-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1C33	PCB.CLI.S1.S1C33	Clúster I	S1	Laboratori S1C33	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1C34-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1C34	PCB.CLI.S1.S1C34	Clúster I	S1	Laboratori S1C34	14	Il·luminació	Baixa Tensió	14 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1C41-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1C41	PCB.CLI.S1.S1C41	Clúster I	S1	Laboratori S1C41	24	Il·luminació	Baixa Tensió	24 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1C42-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1C42	PCB.CLI.S1.S1C42	Clúster I	S1	Laboratori S1C42	11	Il·luminació	Baixa Tensió	11 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1C44-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1C44	PCB.CLI.S1.S1C44	Clúster I	S1	Laboratori S1C44	24	Il·luminació	Baixa Tensió	24 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1C51-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1C51	PCB.CLI.S1.S1C51	Clúster I	S1	Laboratori S1C51	32	Il·luminació	Baixa Tensió	32 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1C54-IL-001	Il·luminació Planta Soterani 1 S1C54	PCB.CLI.S1.S1C54	Clúster I	S1	Laboratori S1C54	30	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació del la sala S1C54 consta de: - 3 unitats d'il·luminació fluorescent individual - 27 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.S1CP52-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1CP52	PCB.CLI.S1.S1CP52	Clúster I	S1	Laboratori S1CP52	3	Il·luminació	Baixa Tensió	3 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.CLI.S1.WC-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 WC	PCB.CLI.S1.WC	Clúster I	S1	WC	16	Il·luminació	Baixa Tensió	7 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.CLII.COBI-IL-001	Il·luminació Planta Coberta	PCB.CLII.COBI	Clúster II	Coberta	Coberta	1	Il·luminació	Baixa Tensió	1 unitat d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.COBI.C6-IL-001	Il·luminació Planta Coberta C6	PCB.CLII.COBI.C6	Clúster II	Coberta	C6	13	Il·luminació	Baixa Tensió	13 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.COBI.C7-IL-001	Il·luminació Planta Coberta C7	PCB.CLII.COBI.C7	Clúster II	Coberta	C7	28	Il·luminació	Baixa Tensió	28 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.COBI.C7.SC-IL-001	Il·luminació Planta Coberta C7 Sala Calderes	PCB.CLII.COBI.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	13	Il·luminació	Baixa Tensió	13 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.COBI.C7.SCV-IL-001	Il·luminació Planta Coberta C7 Sala Calderes de Vapor	PCB.CLII.COBI.C7.SCV	Clúster II	Coberta	Sala Calderes de Vapor	5	Il·luminació	Baixa Tensió	5 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.COBI.C8-IL-001	Il·luminació Planta Coberta C8	PCB.CLII.COBI.C8	Clúster II	Coberta	C8	42	Il·luminació	Baixa Tensió	42 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.COBI.D6-IL-001	Il·luminació Planta Coberta D6	PCB.CLII.COBI.D6	Clúster II	Coberta	D6	9	Il·luminació	Baixa Tensió	9 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.COBI.D7.S-IL-001	Il·luminació Planta Coberta D7 Superior	PCB.CLII.COBI.D7.S	Clúster II	Coberta	D7 superior	3	Il·luminació	Baixa Tensió	3 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.COBI.ET-IL-001	Il·luminació Planta Coberta SCT	PCB.CLII.COBI.ET	Clúster II	Coberta	Sala Centre de Transformació	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent doble

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLII.COBS.QGBT-IL-001	Il·luminació Planta Coberta QGBT	PCB.CLII.COBS.QGBT	Clúster II	Coberta	Sala Quadre General de Baixa Tensió	10	Il·luminació	Baixa Tensió	10 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.P1.01B61-IL-001	Il·luminació Planta 1 01B61	PCB.CLII.P1.01B61	Clúster II	P1	Laboratoris 01B61	37	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació de la sala 01B61 de la planta 1 consta de: - 13 unitats d'il·luminació tipus downlight - 24 unitats d'il·luminació tipus pantalla 60x60
PCB.CLII.P1.01B62-IL-001	Il·luminació Planta 1 01B62	PCB.CLII.P1.01B62	Clúster II	P1	Laboratoris 01B62	15	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació de la sala 01B62 de la planta 1 consta de: - 6 unitats d'il·luminació tipus downlight - 9 unitats d'il·luminació tipus pantalla 60x60
PCB.CLII.P1.01B63-IL-001	Il·luminació Planta 1 01B63	PCB.CLII.P1.01B63	Clúster II	P1	Laboratoris 01B63	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.P1.01B64-IL-001	Il·luminació Planta 1 01B64	PCB.CLII.P1.01B64	Clúster II	P1	Laboratoris 01B64	6	Il·luminació	Baixa Tensió	6 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.P1.01B72-IL-001	Il·luminació Planta 1 01B72	PCB.CLII.P1.01B72	Clúster II	P1	Laboratoris 01B72	6	Il·luminació	Baixa Tensió	6 unitats d'il·luminació tipus pantalla 60x60
PCB.CLII.P1.01B73-IL-001	Il·luminació Planta 1 01B73	PCB.CLII.P1.01B73	Clúster II	P1	Laboratoris 01B73	9	Il·luminació	Baixa Tensió	9 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.P1.01B74-IL-001	Il·luminació Planta 1 01B74	PCB.CLII.P1.01B74	Clúster II	P1	Laboratoris 01B74	10	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació de la sala 01B74 de la planta 1 consta de: - 1 unitats d'il·luminació fluorescent doble - 9 unitats d'il·luminació tipus pantalla 60x60
PCB.CLII.P1.01BC81-IL-001	Il·luminació Planta 1 01BC81	PCB.CLII.P1.01BC81	Clúster II	P1	Laboratoris 01BC81/01BC83	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.P1.01C64-IL-001	Il·luminació Planta 1 01C64	PCB.CLII.P1.01C64	Clúster II	P1	Laboratoris 01C64	16	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació de la sala 01C64 de la planta 1 consta de: - 12 unitats d'il·luminació fluorescent doble - 4 unitats d'il·luminació tipus pantalla 60x60
PCB.CLII.P1.01CD61-IL-001	Il·luminació Planta 1 01CD61	PCB.CLII.P1.01CD61	Clúster II	P1	Laboratoris 01CD61	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.P1.01D61-IL-001	Il·luminació Planta 1 01D61	PCB.CLII.P1.01D61	Clúster II	P1	Laboratoris 01D61	14	Il·luminació	Baixa Tensió	14 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.P1.01D81-IL-001	Il·luminació Planta 1 01D81	PCB.CLII.P1.01D81	Clúster II	P1	Laboratoris 01D81/01D82	14	Il·luminació	Baixa Tensió	14 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.P1.LAB-IL-001	Il·luminació Planta 1 Laboratoris disponibles	PCB.CLII.P1.LAB	Clúster II	P1	Laboratoris disponibles	9	Il·luminació	Baixa Tensió	9 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.P1.PAS-IL-001	Il·luminació Planta 1 Passadís	PCB.CLII.P1.PAS	Clúster II	P1	Passadís	232	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació del passadís de la planta 1 consta de: - 147 unitats d'il·luminació fluorescent individual - 85 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.CLII.P1.WC-IL-001	Il·luminació Planta 1 WC	PCB.CLII.P1.WC	Clúster II	P1	WC	20	Il·luminació	Baixa Tensió	20 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.CLII.P2.PAS-IL-001	Il·luminació Planta 2 Passadís	PCB.CLII.P2.PAS	Clúster II	P2	Passadís	202	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació del passadís de la planta 2 consta de: - 129 unitats d'il·luminació fluorescent individual - 73 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.CLII.P3.PAS-IL-001	Il·luminació Planta 3 Passadís	PCB.CLII.P3.PAS	Clúster II	P3	Passadís	237	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació del passadís de la planta 3 consta de: - 151 unitats d'il·luminació fluorescent individual - 86 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.CLII.P4.04BC74-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 4 04BC74	PCB.CLII.P4.04BC74	Clúster II	P4	Laboratori 04BC74	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.CLII.P4.04BC76-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 4 04BC76	PCB.CLII.P4.04BC76	Clúster II	P4	Laboratori 04BC76	1	Il·luminació	Baixa Tensió	1 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.CLII.P4.04BC82-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 4 04BC82	PCB.CLII.P4.04BC82	Clúster II	P4	Laboratori 04BC82	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.CLII.P4.04BP71-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 4 04BP71	PCB.CLII.P4.04BP71	Clúster II	P4	Laboratori 04BP71/04BP72/04B61/04BC81	37	Il·luminació	Baixa Tensió	37 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.CLII.P4.04BP81-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 4 04BP81	PCB.CLII.P4.04BP81	Clúster II	P4	Laboratori 04BP81	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.CLII.P4.04C61-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 4 04C61	PCB.CLII.P4.04C61	Clúster II	P4	Laboratori 04C61/04C63	52	Il·luminació	Baixa Tensió	52 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.CLII.P4.04C71-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 4 04CD71	PCB.CLII.P4.04C71	Clúster II	P4	Laboratori 04C71/04C74	54	Il·luminació	Baixa Tensió	54 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.CLII.P4.04C81-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 4 04C81	PCB.CLII.P4.04C81	Clúster II	P4	Laboratori 04C81/04C82	39	Il·luminació	Baixa Tensió	39 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.CLII.P4.04C83-IL-001	Il·luminació Planta 4 04C83	PCB.CLII.P4.04C83	Clúster II	P4	Laboratori 04C83	3	Il·luminació	Baixa Tensió	3 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.P4.04C84-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 4 04C84	PCB.CLII.P4.04C84	Clúster II	P4	Laboratori 04C84	5	Il·luminació	Baixa Tensió	5 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.P4.04CD61-IL-001	Il·luminació Planta 4 04CD61	PCB.CLII.P4.04CD61	Clúster II	P4	Laboratori 04CD61	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.P4.04CD72-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 4 04CD72	PCB.CLII.P4.04CD72	Clúster II	P4	Laboratori 04CD72	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.CLII.P4.04CD73-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 4 04CD73	PCB.CLII.P4.04CD73	Clúster II	P4	Laboratori 04CD73	3	Il·luminació	Baixa Tensió	3 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.CLII.P4.04CD74-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 4 04CD74	PCB.CLII.P4.04CD74	Clúster II	P4	Laboratori 04CD74	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.CLII.P4.04CD75-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 4 04CD75	PCB.CLII.P4.04CD75	Clúster II	P4	Laboratori 04CD75	1	Il·luminació	Baixa Tensió	1 unitat d'il·luminació fluorescent individual
PCB.CLII.P4.04D61-IL-001	Il·luminació Planta 4 04D61	PCB.CLII.P4.04D61	Clúster II	P4	Laboratori 04D61	15	Il·luminació	Baixa Tensió	15 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.P4.04D62-IL-001	Il·luminació Planta 4 04D62	PCB.CLII.P4.04D62	Clúster II	P4	Laboratori 04D62	14	Il·luminació	Baixa Tensió	14 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.P4.04D63-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 4 04D63	PCB.CLII.P4.04D63	Clúster II	P4	Laboratori 04D63	3	Il·luminació	Baixa Tensió	3 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.CLII.P4.04D64-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 4 04D64	PCB.CLII.P4.04D64	Clúster II	P4	Laboratori 04D64	10	Il·luminació	Baixa Tensió	10 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.CLII.P4.04D71-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 4 04D71	PCB.CLII.P4.04D71	Clúster II	P4	Laboratori 04D71	14	Il·luminació	Baixa Tensió	14 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.CLII.P4.04D81-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 4 04D81	PCB.CLII.P4.04D81	Clúster II	P4	Laboratori 04D81/04D82	33	Il·luminació	Baixa Tensió	33 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.CLII.P4.CL04CD76-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 4 CL04CD76	PCB.CLII.P4.CL04CD76	Clúster II	P4	Laboratori CL04CD76	1	Il·luminació	Baixa Tensió	1 unitat d'il·luminació fluorescent individual

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLII.P4.PAS-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 4 Passadís	PCB.CLII.P4.PAS	Clúster II	P4	Passadís	202	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació del passadís de la planta 4 consta de: - 50 unitats d'il·luminació tipus downlight - 152 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.CLII.P4.VEST-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 4 Vestidors	PCB.CLII.P4.VEST	Clúster II	P4	Vestidors	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.CLII.P4.WC-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 4 WC	PCB.CLII.P4.WC	Clúster II	P4	WC	18	Il·luminació	Baixa Tensió	18 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.CLII.PB.LAB-IL-001	Il·luminació Planta Baixa Laboratoris disponibles	PCB.CLII.PB.LAB	Clúster II	PB	Laboratoris disponibles	9	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació de laboratoris disponibles de planta baixa. Consta de: - 4 unitats d'il·luminació tipus downlight - 5 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.PB.PAS-IL-001	Il·luminació Planta Baixa	PCB.CLII.PB.PAS	Clúster II	PB	Passadís	288	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació en passadís de planta baixa. Consta de: - 199 unitats d'il·luminació fluorescent individual - 13 unitats d'il·luminació fluorescent doble - 76 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.CLII.PB.PBC71-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBC71	PCB.CLII.PB.PBC71	Clúster II	PB	Laboratoris PBC71	13	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació de la sala PBC71 de la planta Baixa consta de: - 10 unitats d'il·luminació fluorescent doble - 3 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.CLII.PB.PBDE63-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBDE63	PCB.CLII.PB.PBDE63	Clúster II	PB	Laboratoris PBDE63	1	Il·luminació	Baixa Tensió	1 unitat d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.PB.PBDE72-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBDE72	PCB.CLII.PB.PBDE72	Clúster II	PB	Laboratoris PBDE72	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.PB.PBDE74-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBDE74	PCB.CLII.PB.PBDE74	Clúster II	PB	Laboratoris PBDE74	1	Il·luminació	Baixa Tensió	1 unitat d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.PB.PBDE75-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PBDE75	PCB.CLII.PB.PBDE75	Clúster II	PB	Laboratoris PBDE75	1	Il·luminació	Baixa Tensió	1 unitat d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.PB.WC-IL-001	Il·luminació Planta Baixa WC	PCB.CLII.PB.WC	Clúster II	PB	WC	19	Il·luminació	Baixa Tensió	19 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.CLII.S1.PBBC81-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1PBBC81	PCB.CLII.S1.PBBC81	Clúster II	PB	Centre control seguretat	10	Il·luminació	Baixa Tensió	10 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.S1.01C61-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 101C61	PCB.CLII.S1.01C61	Clúster II	S1	Laboratoris 01C61/01C62	22	Il·luminació	Baixa Tensió	22 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.S1.01C63-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 101C63	PCB.CLII.S1.01C63	Clúster II	S1	Laboratoris 01C63	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.S1.01C71-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 101C71	PCB.CLII.S1.01C71	Clúster II	S1	Laboratoris 01C71/01C72/01C73 /01C74	38	Il·luminació	Baixa Tensió	38 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.S1.B10-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 Zona descàrrega	PCB.CLII.S1.B9	Clúster II	S1	Magatzem moll càrrega	10	Il·luminació	Baixa Tensió	10 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.S1.PAS-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1	PCB.CLII.S1.PAS	Clúster II	S1	Passadís	117	Il·luminació	Baixa Tensió	117 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.S1.S1A51-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1A51	PCB.CLII.S1.S1A51	Clúster II	S1	Sala Quadre Elèctric	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.S1.S1A52-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1A52	PCB.CLII.S1.S1A52	Clúster II	S1	Sala estació transformadora	3	Il·luminació	Baixa Tensió	3 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.S1.S1AB61-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1S1AB61	PCB.CLII.S1.S1AB61	Clúster II	S1	Sala grup electrogen	11	Il·luminació	Baixa Tensió	11 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.S1.S1AP51-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1AP51	PCB.CLII.S1.S1AP51	Clúster II	S1	Sala d'aigües	6	Il·luminació	Baixa Tensió	6 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.S1.S1B72-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1S1B72	PCB.CLII.S1.S1B72	Clúster II	S1	Magatzem manteniment	19	Il·luminació	Baixa Tensió	6 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.S1.S1B73-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1S1B73	PCB.CLII.S1.S1B73	Clúster II	S1	Serveis tècnics Manteniment	16	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació dels Serveis Tècnics de Manteniment de la planta Soterrani 1 consta de: - 10 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60 - 6 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.S1.S1B74-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1B74	PCB.CLII.S1.S1B74	Clúster II	S1	Taller Manteniment	9	Il·luminació	Baixa Tensió	9 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.S1.S1B83-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1S1B83	PCB.CLII.S1.S1B83	Clúster II	S1	Sala clima estabulari	19	Il·luminació	Baixa Tensió	19 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.S1.S1B93-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1S1B93	PCB.CLII.S1.S1B93	Clúster II	S1	Sala S1B93	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació fluorescent tipus pantalla 60x60
PCB.CLII.S1.S1BC103-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1BC103	PCB.CLII.S1.S1BC103	Clúster II	S1	Laboratoris S1BC103	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.S1.S1BC104-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 S1BC104	PCB.CLII.S1.S1BC104	Clúster II	S1	Laboratoris S1BC104	3	Il·luminació	Baixa Tensió	3 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.S1.S1CP102-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1S1CP102	PCB.CLII.S1.S1CP102	Clúster II	S1	Magatzem Estabulari	67	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació del magatzem de la planta Soterrani 1 consta de: - 30 unitats d'il·luminació tipus panell 120x30 - 37 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.S2.P-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 2 Pàrquing	PCB.CLII.S2.P	Clúster II	S2	Pàrquing	167	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació del pàrquing de la planta soterrani 2 consta de: - 73 unitats d'il·luminació fluorescent individual - 94 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.CLII.S3.P-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 3 Pàrquing	PCB.CLII.S3.P	Clúster II	S3	Pàrquing	167	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació de la planta soterrani 3 consta de: - 73 unitats d'il·luminació fluorescent individual - 94 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.EA.COB-IL-001	Il·luminació Planta Coberta	PCB.EA.COB	Edifici Administració	Coberta	Coberta	15	Il·luminació	Baixa Tensió	15 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.EA.ESC-IL-001	Il·luminació Escales	PCB.EA.ESC	Edifici Administració	Escales	Escales	6	Il·luminació	Baixa Tensió	6 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.EA.P1.A06-IL-001	Il·luminació Planta 1 A06	PCB.EA.P1.A06	Edifici Administració	P1	Oficina A06	16	Il·luminació	Baixa Tensió	16 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.EA.P1.AB03-IL-001	Il·luminació Planta 1 AB03	PCB.EA.P1.AB03	Edifici Administració	P1	Oficina AB03	54	Il·luminació	Baixa Tensió	54 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.EA.P1.AB07-IL-001	Il·luminació Planta 1 AB07	PCB.EA.P1.AB07	Edifici Administració	P1	Oficina AB07	1	Il·luminació	Baixa Tensió	1 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.EA.P1.AB09-IL-001	Il·luminació Planta 1 AB09	PCB.EA.P1.AB09	Edifici Administració	P1	Oficina AB09	10	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.EA.P1.AB10-IL-001	Il·luminació Planta 1 AB10	PCB.EA.P1.AB10	Edifici Administració	P1	Oficina AB10	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació tipus pantalla 60x60
PCB.EA.P1.AB11-IL-001	Il·luminació Planta 1 AB11	PCB.EA.P1.AB11	Edifici Administració	P1	Oficina AB11	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació tipus pantalla 60x60
PCB.EA.P1.AB13-IL-001	Il·luminació Planta 1 AB13	PCB.EA.P1.AB13	Edifici Administració	P1	Oficina AB13	26	Il·luminació	Baixa Tensió	26 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.EA.P1.AB14-IL-001	Il·luminació Planta 1 AB14	PCB.EA.P1.AB14	Edifici Administració	P1	Oficina AB14	12	Il·luminació	Baixa Tensió	12 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.EA.P1.B04-IL-001	Il·luminació Planta 1 B04	PCB.EA.P1.B04	Edifici Administració	P1	Oficina B04	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació tipus pantalla 60x60
PCB.EA.P1.B06-IL-001	Il·luminació Planta 1 B06	PCB.EA.P1.B06	Edifici Administració	P1	Oficina B06	10	Il·luminació	Baixa Tensió	10 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.EA.P1.BA08-IL-001	Il·luminació Planta 1 BA08	PCB.EA.P1.BA08	Edifici Administració	P1	Oficina BA08	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació tipus pantalla 60x60
PCB.EA.P1.BA14-IL-001	Il·luminació Planta 1 BA14	PCB.EA.P1.BA14	Edifici Administració	P1	Oficina BA14	60	Il·luminació	Baixa Tensió	60 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.EA.P1.PAS-IL-001	Il·luminació Planta 1 Passadís	PCB.EA.P1.PAS	Edifici Administració	P1	Passadís	28	Il·luminació	Baixa Tensió	28 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.EA.P1.WC-IL-001	Il·luminació Planta 1 WC	PCB.EA.P1.WC	Edifici Administració	P1	WC	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.EA.P2.AB03-IL-001	Il·luminació Planta 2 AB03	PCB.EA.P2.AB03	Edifici Administració	P2	Oficina AB03	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.EA.P2.AB07-IL-001	Il·luminació Planta 2 AB07	PCB.EA.P2.AB07	Edifici Administració	P2	Oficina AB07	1	Il·luminació	Baixa Tensió	1 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.EA.P2.AB14-IL-001	Il·luminació Planta 2 AB14	PCB.EA.P2.AB14	Edifici Administració	P2	Oficina AB14/A06	73	Il·luminació	Baixa Tensió	73 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.EA.P2.BA03-IL-001	Il·luminació Planta 2 BA03	PCB.EA.P2.BA03	Edifici Administració	P2	Oficina BA03/B04	29	Il·luminació	Baixa Tensió	29 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.EA.P2.BA07-IL-001	Il·luminació Planta 2 BA07	PCB.EA.P2.BA07	Edifici Administració	P2	Oficina BA07	1	Il·luminació	Baixa Tensió	1 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.EA.P2.BA10-IL-001	Il·luminació Planta 2 BA10	PCB.EA.P2.BA10	Edifici Administració	P2	Oficina BA10	38	Il·luminació	Baixa Tensió	38 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.EA.P2.BA14-IL-001	Il·luminació Planta 2 BA14	PCB.EA.P2.BA14	Edifici Administració	P2	Oficina BA14	15	Il·luminació	Baixa Tensió	15 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.EA.P2.PAS-IL-001	Il·luminació Planta 2 Passadís	PCB.EA.P2.PAS	Edifici Administració	P2	Passadís	28	Il·luminació	Baixa Tensió	28 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.EA.P2.WC-IL-001	Il·luminació Planta 2 WC	PCB.EA.P2.WC	Edifici Administració	P2	WC	6	Il·luminació	Baixa Tensió	6 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.EA.PB.A02-IL-001	Il·luminació Planta Baixa A02	PCB.EA.PB.A02	Edifici Administració	PB	Sala de reunions A02	6	Il·luminació	Baixa Tensió	6 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.EA.PB.A05-IL-001	Il·luminació Planta Baixa A05	PCB.EA.PB.A05	Edifici Administració	PB	Sala de reunions A05	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.EA.PB.AB02-IL-001	Il·luminació Planta Baixa AB02	PCB.EA.PB.AB02	Edifici Administració	PB	Sala de reunions AB02	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.EA.PB.AB07-IL-001	Il·luminació Planta Baixa AB07	PCB.EA.PB.AB07	Edifici Administració	PB	Recepció AB07/A08	12	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació de la recepció consta de: - 5 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60 - 7 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.EA.PB.B02-IL-001	Il·luminació Planta Baixa B02	PCB.EA.PB.B02	Edifici Administració	PB	Sala de reunions B02	6	Il·luminació	Baixa Tensió	6 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.EA.PB.B03-IL-001	Il·luminació Planta Baixa B03	PCB.EA.PB.B03	Edifici Administració	PB	Sala de reunions B03	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.EA.PB.BA02-IL-001	Il·luminació Planta Baixa BA02	PCB.EA.PB.BA02	Edifici Administració	PB	Sala de reunions BA02	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.EA.PB.BA09-IL-001	Il·luminació Planta Baixa BA09	PCB.EA.PB.BA09	Edifici Administració	PB	Oficina BA09/BA08	59	Il·luminació	Baixa Tensió	59 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.EA.PB.PAS-IL-001	Il·luminació Planta Baixa PAS	PCB.EA.PB.PAS	Edifici Administració	PB	Passadís	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.EA.PB.WC-IL-001	Il·luminació Planta Baixa WC	PCB.EA.PB.WC	Edifici Administració	PB	WC	5	Il·luminació	Baixa Tensió	5 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.EA.S1.A05-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 A05	PCB.EA.S1.A05	Edifici Administració	S1	Vestuari A05	7	Il·luminació	Baixa Tensió	7 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.EA.S1.A06-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 A06	PCB.EA.S1.A06	Edifici Administració	S1	Vestuari A06	7	Il·luminació	Baixa Tensió	7 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.EA.S1.A06BIS-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 A06BIS	PCB.EA.S1.A06BIS	Edifici Administració	S1	Vestuari A06BIS	7	Il·luminació	Baixa Tensió	7 unitats d'il·luminació tipus downlight

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.EA.S1.QGBT-IL-001	Il·luminació Planta Soterrani 1 QGBT	PCB.EA.S1.QGBT	Edifici Administració	S1	Sala del QGBT	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.TOR.CON.PB-IL-001	Il·luminació CON Planta Baixa	PCB.TOR.CON.PB	Edifici Connexions	PB	Planta Baixa	90	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació de la planta Baixa consta de: - 24 unitats d'il·luminació fluorescent doble - 66 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.TOR.CON.PS1-IL-001	Il·luminació CON Planta Soterrani 1	PCB.TOR.CON.PS1	Edifici Connexions	S1	Planta Soterrani 1	28	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació del passadís de la planta soterrani consta de: - 6 unitats d'il·luminació fluorescent doble - 2 unitats d'il·luminació fluorescent individual - 20 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.TOR.EE.ESC-IL-001	Il·luminació EE Escales	PCB.TOR.EE.ESC	Edifici Energies	Escales	Escales	14	Il·luminació	Baixa Tensió	14 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.TOR.EE.P1.ET-IL-001	Il·luminació EE Planta 1 ET	PCB.TOR.EE.P1.ET	Edifici Energies	P1	Sala Estació Transformadora	3	Il·luminació	Baixa Tensió	3 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.TOR.EE.P1.QGBT-IL-001	Il·luminació EE Planta 1 QGBT	PCB.TOR.EE.P1.QGBT	Edifici Energies	P1	Sala QGBT	15	Il·luminació	Baixa Tensió	15 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.TOR.EE.PB.GE-IL-001	Il·luminació EE Planta Baixa GE	PCB.TOR.EE.PB.GE	Edifici Energies	PB	Sala Grup Electrogen	11	Il·luminació	Baixa Tensió	11 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.TOR.EE.PB.SB-IL-001	Il·luminació EE Planta Baixa SB	PCB.TOR.EE.PB.SB	Edifici Energies	PB	Sala Bombes CPD	6	Il·luminació	Baixa Tensió	6 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.ES.COB-IL-001	Il·luminació Planta Coberta	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	3	Il·luminació	Baixa Tensió	1 unitat d'il·luminació fluorescent doble
PCB.ES.ESC-IL-001	Il·luminació Escales	PCB.ES.ESC	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Escales	Escales	28	Il·luminació	Baixa Tensió	28 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P1.A02-IL-001	Il·luminació Planta 1 A02	PCB.ES.P1.A02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A02	24	Il·luminació	Baixa Tensió	24 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P1.A04-IL-001	Il·luminació Planta 1 A04	PCB.ES.P1.A04	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A04/A03	24	Il·luminació	Baixa Tensió	24 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P1.A05-IL-001	Il·luminació Planta 1 A05	PCB.ES.P1.A05	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A05	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P1.A06-IL-001	Il·luminació Planta 1 A06	PCB.ES.P1.A06	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A06	24	Il·luminació	Baixa Tensió	24 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P1.A07-IL-001	Il·luminació Planta 1 A07	PCB.ES.P1.A07	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A07	12	Il·luminació	Baixa Tensió	12 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P1.A09-IL-001	Il·luminació Planta 1 A09	PCB.ES.P1.A09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A09/A08	20	Il·luminació	Baixa Tensió	20 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P1.A10-IL-001	Il·luminació Planta 1 A10	PCB.ES.P1.A10	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A10	3	Il·luminació	Baixa Tensió	3 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.ES.P1.A11-IL-001	Il·luminació Planta 1 A11	PCB.ES.P1.A11	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A11	12	Il·luminació	Baixa Tensió	12 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P1.A12-IL-001	Il·luminació Planta 1 A12	PCB.ES.P1.A12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A12	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P1.A13-IL-001	Il·luminació Planta 1 A13	PCB.ES.P1.A13	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A13	12	Il·luminació	Baixa Tensió	12 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P1.A22-IL-001	Il·luminació Planta 1 A22	PCB.ES.P1.A22	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A22/A21/A20/A19/A18/A17/A16/A15/A14	124	Il·luminació	Baixa Tensió	6 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P1.AB23-IL-001	Il·luminació Planta 1 AB23	PCB.ES.P1.AB23	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori AB23	6	Il·luminació	Baixa Tensió	6 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P1.B01-IL-001	Il·luminació Planta 1 B01	PCB.ES.P1.B01	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B01	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P1.B04-IL-001	Il·luminació Planta 1 B04	PCB.ES.P1.B04	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B04	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P1.B05-IL-001	Il·luminació Planta 1 B05	PCB.ES.P1.B05	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B05	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P1.B06-IL-001	Il·luminació Planta 1 B06	PCB.ES.P1.B06	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B06	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P1.B07-IL-001	Il·luminació Planta 1 B07	PCB.ES.P1.B07	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B07	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P1.B08-IL-001	Il·luminació Planta 1 B08	PCB.ES.P1.B08	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B08	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P1.B09-IL-001	Il·luminació Planta 1 B09	PCB.ES.P1.B09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B09	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P1.B10-IL-001	Il·luminació Planta 1 B10	PCB.ES.P1.B10	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B10	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P1.B12-IL-001	Il·luminació Planta 1 B12	PCB.ES.P1.B12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B12	1	Il·luminació	Baixa Tensió	1 unitat d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P1.B19-IL-001	Il·luminació Planta 1 B19	PCB.ES.P1.B19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B19	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P1.B20-IL-001	Il·luminació Planta 1 B20	PCB.ES.P1.B20	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B20	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent individual

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.ES.P1.PAS-IL-001	Il·luminació Planta 1 Passadís	PCB.ES.P1.PAS	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Passadís	37	Il·luminació	Baixa Tensió	La il·luminació del passadís de la planta 1 consta de: - 34 unitats d'il·luminació fluorescent doble - 3 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P1.WC-IL-001	Il·luminació Planta 1 WC	PCB.ES.P1.WC	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	WC	9	Il·luminació	Baixa Tensió	9 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.ES.P2.A02-IL-001	Il·luminació Planta 2 A02	PCB.ES.P2.A02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori A02	12	Il·luminació	Baixa Tensió	12 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.A03-IL-001	Il·luminació Planta 2 A03	PCB.ES.P2.A03	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori A03/A03BIS	12	Il·luminació	Baixa Tensió	12 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.A04-IL-001	Il·luminació Planta 2 A04	PCB.ES.P2.A04	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori A04	12	Il·luminació	Baixa Tensió	12 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.A05-IL-001	Il·luminació Planta 2 A05	PCB.ES.P2.A05	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori A05	12	Il·luminació	Baixa Tensió	12 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.A06-IL-001	Il·luminació Planta 2 A06	PCB.ES.P2.A06	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori A06	12	Il·luminació	Baixa Tensió	La il·luminació del laboratori A06 de la planta 2 consta de: - 2 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60 - 10 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.A07-IL-001	Il·luminació Planta 2 A07	PCB.ES.P2.A07	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori A07	12	Il·luminació	Baixa Tensió	12 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.A08-IL-001	Il·luminació Planta 2 A08	PCB.ES.P2.A08	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori A08	12	Il·luminació	Baixa Tensió	12 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.A10-IL-001	Il·luminació Planta 2 A10	PCB.ES.P2.A10	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori A10/A09	24	Il·luminació	Baixa Tensió	24 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.A11-IL-001	Il·luminació Planta 2 A11	PCB.ES.P2.A11	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori A11	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.ES.P2.A12-IL-001	Il·luminació Planta 2 A12	PCB.ES.P2.A12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori A12	12	Il·luminació	Baixa Tensió	12 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.A13-IL-001	Il·luminació Planta 2 A13	PCB.ES.P2.A13	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori A13	12	Il·luminació	Baixa Tensió	12 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.A14-IL-001	Il·luminació Planta 2 A14	PCB.ES.P2.A14	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori A14	12	Il·luminació	Baixa Tensió	12 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.A16-IL-001	Il·luminació Planta 2 A16	PCB.ES.P2.A16	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori A16/A15	24	Il·luminació	Baixa Tensió	24 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.A17-IL-001	Il·luminació Planta 2 A17	PCB.ES.P2.A17	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori A17	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.A20-IL-001	Il·luminació Planta 2 A20	PCB.ES.P2.A20	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori A20/A21/A19/A18	56	Il·luminació	Baixa Tensió	56 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.A22-IL-001	Il·luminació Planta 2 A22	PCB.ES.P2.A22	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori A22	24	Il·luminació	Baixa Tensió	24 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.AB23-IL-001	Il·luminació Planta 2 AB23	PCB.ES.P2.AB23	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori AB23	6	Il·luminació	Baixa Tensió	6 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.B04-IL-001	Il·luminació Planta 2 B04	PCB.ES.P2.B04	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B04	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.B05-IL-001	Il·luminació Planta 2 B05	PCB.ES.P2.B05	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B05	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.B07-IL-001	Il·luminació Planta 2 B07	PCB.ES.P2.B07	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B07	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.B08-IL-001	Il·luminació Planta 2 B08	PCB.ES.P2.B08	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B08	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.B09-IL-001	Il·luminació Planta 2 B09	PCB.ES.P2.B09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B09	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.B10-IL-001	Il·luminació Planta 2 B10	PCB.ES.P2.B10	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B10	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.B12-IL-001	Il·luminació Planta 2 B12	PCB.ES.P2.B12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B12	1	Il·luminació	Baixa Tensió	1 unitat d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.B19-IL-001	Il·luminació Planta 2 B19	PCB.ES.P2.B19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B19	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.B20-IL-001	Il·luminació Planta 2 B20	PCB.ES.P2.B20	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B20	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.BA01-IL-001	Il·luminació Planta 2 BA01	PCB.ES.P2.AB01	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori AB01	9	Il·luminació	Baixa Tensió	9 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.PAS-IL-001	Il·luminació Planta 2 Passadís	PCB.ES.P2.PAS	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Passadís	35	Il·luminació	Baixa Tensió	La il·luminació del passadís de la planta 2 consta de: - 33 unitats d'il·luminació fluorescent doble - 2 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P2.WC-IL-001	Il·luminació Planta 2 WC	PCB.ES.P2.WC	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	WC	9	Il·luminació	Baixa Tensió	9 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.ES.P3.A01-IL-001	Il·luminació Planta 3 A01	PCB.ES.P3.A01	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Laboratori A01	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació tipus downlight

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.ES.P3.A04-IL-001	Il·luminació Planta 3 A04	PCB.ES.P3.A04	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Laboratori A04/A03/A02	18	Il·luminació	Baixa Tensió	18 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P3.A05-IL-001	Il·luminació Planta 3 A05	PCB.ES.P3.A05	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Laboratori A05	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P3.A06-IL-001	Il·luminació Planta 3 A06	PCB.ES.P3.A06	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Laboratori A06	12	Il·luminació	Baixa Tensió	12 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P3.A07-IL-001	Il·luminació Planta 3 A07	PCB.ES.P3.A07	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Laboratori A07	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P3.A08-IL-001	Il·luminació Planta 3 A08	PCB.ES.P3.A08	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Laboratori A08	12	Il·luminació	Baixa Tensió	12 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P3.A09-IL-001	Il·luminació Planta 3 A09	PCB.ES.P3.A09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Laboratori A09	16	Il·luminació	Baixa Tensió	16 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P3.A10-IL-001	Il·luminació Planta 3 A10	PCB.ES.P3.A10	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Laboratori A10	14	Il·luminació	Baixa Tensió	14 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P3.A14-IL-001	Il·luminació Planta 3 A14	PCB.ES.P3.A14	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Laboratori A14/A13/A12	44	Il·luminació	Baixa Tensió	44 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P3.A16-IL-001	Il·luminació Planta 3 A16	PCB.ES.P3.A16	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Laboratori A16/A15	24	Il·luminació	Baixa Tensió	24 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P3.A17-IL-001	Il·luminació Planta 3 A17	PCB.ES.P3.A17	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Laboratori A17	20	Il·luminació	Baixa Tensió	20 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P3.A19-IL-001	Il·luminació Planta 3 A19	PCB.ES.P3.A19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Laboratori A19/A18	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.ES.P3.A20-IL-001	Il·luminació Planta 3 A20	PCB.ES.P3.A20	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Laboratori A20/A21	14	Il·luminació	Baixa Tensió	La il·luminació del laboratori A20/A21 de la planta 3 consta de: - 4 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60 - 10 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.ES.P3.AB23-IL-001	Il·luminació Planta 3 AB23	PCB.ES.P3.AB23	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Laboratori AB23	34	Il·luminació	Baixa Tensió	34 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P3.B01-IL-001	Il·luminació Planta 3 B01	PCB.ES.P3.B01	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Laboratori B01	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P3.B04-IL-001	Il·luminació Planta 3 B04	PCB.ES.P3.B04	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Laboratori B04	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P3.B05-IL-001	Il·luminació Planta 3 B05	PCB.ES.P3.B05	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Laboratori B05	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P3.B06-IL-001	Il·luminació Planta 3 B06	PCB.ES.P3.B06	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Laboratori B06	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P3.B07-IL-001	Il·luminació Planta 3 B07	PCB.ES.P3.B07	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Laboratori B07	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P3.B08-IL-001	Il·luminació Planta 3 B08	PCB.ES.P3.B08	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Laboratori B08	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P3.B09-IL-001	Il·luminació Planta 3 B09	PCB.ES.P3.B09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Sala instal·lacions B09	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P3.B10-IL-001	Il·luminació Planta 3 B10	PCB.ES.P3.B10	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Laboratori B10	3	Il·luminació	Baixa Tensió	3 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P3.B12-IL-001	Il·luminació Planta 3 B12	PCB.ES.P3.B12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Laboratori B12	1	Il·luminació	Baixa Tensió	1 unitat d'il·luminació fluorescent doble
PCB.ES.P3.B19-IL-001	Il·luminació Planta 3 B19	PCB.ES.P3.B19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Sala instal·lacions B19	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.ES.P3.B20-IL-001	Il·luminació Planta 3 B20	PCB.ES.P3.B20	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Laboratori B20	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P3.PAS-IL-001	Il·luminació Planta 3 Passadís	PCB.ES.P3.PAS	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Passadís	37	Il·luminació	Baixa Tensió	La il·luminació del passadís de la planta 3 consta de: - 35 unitats d'il·luminació fluorescent doble - 2 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.P3.WC-IL-001	Il·luminació Planta 3 WC	PCB.ES.P3.WC	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	WC	9	Il·luminació	Baixa Tensió	9 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.ES.PB.A12-IL-001	Il·luminació Planta Baixa A12	PCB.ES.PB.A12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Magatzem residus	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.ES.PB.A16-IL-001	Il·luminació Planta Baixa A16	PCB.ES.PB.A16	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala reunions nº4	5	Il·luminació	Baixa Tensió	La il·luminació de la sala A16 de la planta Baixa consta de: - 4 unitats d'il·luminació tipus downlight - 1 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.PB.AB01-IL-001	Il·luminació Planta Baixa AB01	PCB.ES.PB.AB01	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori AB01	6	Il·luminació	Baixa Tensió	6 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.ES.PB.B12-IL-001	Il·luminació Planta Baixa B12	PCB.ES.PB.B12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Magatzem residus	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.ES.PB.B14-IL-001	Il·luminació Planta Baixa B14	PCB.ES.PB.B14	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B14	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.ES.PB.A02-IL-001	Il·luminació Planta Baixa A02	PCB.ES.PB.A02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala instal·lacions	12	Il·luminació	Baixa Tensió	12 unitats d'il·luminació fluorescent individual

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.ES.PB.A05-IL-001	Il·luminació Planta Baixa A05	PCB.ES.PB.A05	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori A05	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.ES.PB.A06-IL-001	Il·luminació Planta Baixa A06	PCB.ES.PB.A06	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori A06	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.ES.PB.A07-IL-001	Il·luminació Planta Baixa A07	PCB.ES.PB.A07	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori A07	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.PB.A08-IL-001	Il·luminació Planta Baixa A08	PCB.ES.PB.A08	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori A08	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.PB.A09-IL-001	Il·luminació Planta Baixa A09	PCB.ES.PB.A09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori A09	1	Il·luminació	Baixa Tensió	1 unitat d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.ES.PB.A10-IL-001	Il·luminació Planta Baixa A10	PCB.ES.PB.A10	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Instal·lacions tècniques	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.PB.A11-IL-001	Il·luminació Planta Baixa A11	PCB.ES.PB.A11	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Informàtica	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.PB.A12BIS-IL-001	Il·luminació Planta Baixa A12BIS	PCB.ES.PB.A12BIS	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori A12BIS	3	Il·luminació	Baixa Tensió	3 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.PB.A13-IL-001	Il·luminació Planta Baixa A13	PCB.ES.PB.A13	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori A13	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.ES.PB.A14-IL-001	Il·luminació Planta Baixa A14	PCB.ES.PB.A14	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Magatzem general SCC-PCB	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.ES.PB.A19-IL-001	Il·luminació Planta Baixa A19	PCB.ES.PB.A19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Estació transformadora	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.ES.PB.A20-IL-001	Il·luminació Planta Baixa A20	PCB.ES.PB.A20	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Grup electrogen	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.ES.PB.A21-IL-001	Il·luminació Planta Baixa A21	PCB.ES.PB.A21	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Neteja-SCC A21/A22	6	Il·luminació	Baixa Tensió	6 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.ES.PB.A23-IL-001	Il·luminació Planta Baixa A23	PCB.ES.PB.A23	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala d'aigües	1	Il·luminació	Baixa Tensió	1 unitat d'il·luminació fluorescent doble
PCB.ES.PB.A24-IL-001	Il·luminació Planta Baixa A24	PCB.ES.PB.A24	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Climatitzador	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.PB.B01-IL-001	Il·luminació Planta Baixa B01	PCB.ES.PB.B01	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B01	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.ES.PB.B02-IL-001	Il·luminació Planta Baixa B02	PCB.ES.PB.B02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B02	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60
PCB.ES.PB.B04-IL-001	Il·luminació Planta Baixa B04	PCB.ES.PB.B04	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Climatitzador	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.ES.PB.B06-IL-001	Il·luminació Planta Baixa B06	PCB.ES.PB.B06	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B06	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.PB.B08-IL-001	Il·luminació Planta Baixa B08	PCB.ES.PB.B08	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B08	7	Il·luminació	Baixa Tensió	La il·luminació del laboratori A20/A21 de la planta 3 consta de: - 2 unitats d'il·luminació tipus panell 60x60 - 5 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.PB.B09-IL-001	Il·luminació Planta Baixa B09	PCB.ES.PB.B09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Instal·lacions tècniques climatitzadors	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.ES.PB.B13-IL-001	Il·luminació Planta Baixa B13	PCB.ES.PB.B13	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B13	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.PB.B15-IL-001	Il·luminació Planta Baixa B15	PCB.ES.PB.B15	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B15	4	Il·luminació	Baixa Tensió	4 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.PB.B15-IL-001	Il·luminació Planta Baixa B15	PCB.ES.PB.B15	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B15	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.ES.PB.B16-IL-001	Il·luminació Planta Baixa B16	PCB.ES.PB.B16	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala TC	1	Il·luminació	Baixa Tensió	1 unitat d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.PB.B20-IL-001	Il·luminació Planta Baixa B20	PCB.ES.PB.B20	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Quadre elèctric	9	Il·luminació	Baixa Tensió	9 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.PB.B21-IL-001	Il·luminació Planta Baixa B21	PCB.ES.PB.B21	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Buit aire	3	Il·luminació	Baixa Tensió	3 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.PB.B23-IL-001	Il·luminació Planta Baixa B23	PCB.ES.PB.B23	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Gasos	1	Il·luminació	Baixa Tensió	1 unitat d'il·luminació fluorescent doble
PCB.ES.PB.PAS-IL-001	Il·luminació Planta Baixa Passadís	PCB.ES.PB.PAS	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Passadís	80	Il·luminació	Baixa Tensió	80 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.ES.PB.WC-IL-001	Il·luminació Planta Baixa WC	PCB.ES.PB.WC	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	WC	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.TOR.D.COB-IL-001	Il·luminació D Planta Coberta	PCB.TOR.D.COB	Torre D	Coberta	Coberta	5	Il·luminació	Baixa Tensió	5 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.TOR.D.ESC-IL-001	Il·luminació D.ESC	PCB.TOR.D.ESC	Torre D	Escales	Escales	12	Il·luminació	Baixa Tensió	12 unitats d'il·luminació fluorescent individual
PCB.TOR.D.P1.A0B0-IL-001	Il·luminació D Planta 1 A0B0	PCB.TOR.D.P1.A0B0	Torre D	P1	Oficines A0/B0	61	Il·luminació	Baixa Tensió	58 unitats d'il·luminació tipus pantalla 60x60
PCB.TOR.D.P1.PAS-IL-001	Il·luminació D Planta 1 Passadís	PCB.TOR.D.P1.PAS	Torre D	P1	Passadís	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.TOR.D.P1.WC-IL-001	Il·luminació D Planta 1 WC	PCB.TOR.D.P1.WC	Torre D	P1	WC	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.TOR.D.P2.A0B0-IL-001	Il·luminació D Planta 2 A0B0	PCB.TOR.D.P2.A0B0	Torre D	P2	Oficines A0/B0	58	Il·luminació	Baixa Tensió	58 unitats d'il·luminació tipus pantalla 60x60

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.TOR.I.PB.WC-IL-001	Il·luminació I Planta Baixa WC	PCB.TOR.I.PB.WC	Torre I	PB	WC	6	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació del WC de la planta Baixa consta de: - 3 unitats d'il·luminació tipus downlight - 3 unitats d'il·luminació tipus pantalla 60x60
PCB.TOR.I.PS1-IL-001	Il·luminació I Planta Soterrani 1	PCB.TOR.I.PS1	Torre I	S1	Planta Soterrani 1	31	Il·luminació	Baixa Tensió	31 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.TOR.I.S1.A0-IL-001	Il·luminació I Planta Soterrani 1 A0	PCB.TOR.I.S1.A0	Torre I	S1	Oficines A0	47	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació de la planta soterrani 1 consta de: - 29 unitats d'il·luminació tipus bombetes - 18 unitats d'il·luminació tipus pantalla 60x60
PCB.TOR.I.S1.B0-IL-001	Il·luminació I Planta Soterrani 1 B0	PCB.TOR.I.S1.B0	Torre I	S1	Biocat	91	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació de la planta soterrani 1 consta de: - 11 unitats d'il·luminació fluorescent doble - 40 unitats d'il·luminació fluorescent individual - 8 unitats d'il·luminació tipus downlight - 32 unitats d'il·luminació tipus pantalla 60x60
PCB.TOR.I.S1.WC-IL-001	Il·luminació I Planta Soterrani 1 WC	PCB.TOR.I.S1.WC	Torre I	S1	WC	9	Il·luminació	Baixa Tensió	9 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.TOR.R.COB-IL-001	Il·luminació R Planta Coberta	PCB.TOR.R.COB	Torre R	Coberta	Coberta	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.TOR.R.ESC-IL-001	Il·luminació R Escales	PCB.TOR.R.ESC	Torre R	Escales	Escales	21	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació de les escales consta de: - 1 unitat d'il·luminació fluorescent individual - 20 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.TOR.R.P1.A0B0-IL-001	Il·luminació R Planta 1 A0B0	PCB.TOR.R.P1.A0B0	Torre R	P1	Oficines A0/B0	58	Il·luminació	Baixa Tensió	58 unitats d'il·luminació tipus pantalla 60x60
PCB.TOR.R.P1.PAS-IL-001	Il·luminació R Planta 1 Passadís	PCB.TOR.R.P1.PAS	Torre R	P1	Passadís	9	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.TOR.R.P1.WC-IL-001	Il·luminació R Planta 1 WC	PCB.TOR.R.P1.WC	Torre R	P1	WC	9	Il·luminació	Baixa Tensió	9 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.TOR.R.P2.A0B0-IL-001	Il·luminació R Planta 2 A0B0	PCB.TOR.R.P2.A0B0	Torre R	P2	Oficines A0/B0	58	Il·luminació	Baixa Tensió	58 unitats d'il·luminació tipus pantalla 60x60
PCB.TOR.R.P2.PAS-IL-001	Il·luminació R Planta 2 Passadís	PCB.TOR.R.P2.PAS	Torre R	P2	Passadís	9	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.TOR.R.P2.WC-IL-001	Il·luminació R Planta 2 WC	PCB.TOR.R.P2.WC	Torre R	P2	WC	9	Il·luminació	Baixa Tensió	9 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.TOR.R.P3.A0B0-IL-001	Il·luminació R Planta 3 A0B0	PCB.TOR.R.P3.A0B0	Torre R	P3	Oficines A0/B0	58	Il·luminació	Baixa Tensió	58 unitats d'il·luminació tipus pantalla 60x60
PCB.TOR.R.P3.PAS-IL-001	Il·luminació R Planta 3 Passadís	PCB.TOR.R.P3.PAS	Torre R	P3	Passadís	9	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació del passadís de la planta 3 consta de: - 1 unitat d'il·luminació tipus pantalla 60x60 - 8 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.TOR.R.P3.WC-IL-001	Il·luminació R Planta 3 WC	PCB.TOR.R.P3.WC	Torre R	P3	WC	9	Il·luminació	Baixa Tensió	9 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.TOR.R.P4.A0B0-IL-001	Il·luminació R Planta 4 A0B0	PCB.TOR.R.P4.A0B0	Torre R	P4	Oficines A0/B0	58	Il·luminació	Baixa Tensió	58 unitats d'il·luminació tipus pantalla 60x60
PCB.TOR.R.P4.PAS-IL-001	Il·luminació R Planta 4 Passadís	PCB.TOR.R.P4.PAS	Torre R	P4	Passadís	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.TOR.R.P4.WC-IL-001	Il·luminació R Planta 4 WC	PCB.TOR.R.P4.WC	Torre R	P4	WC	9	Il·luminació	Baixa Tensió	9 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.TOR.R.P5.A0B0-IL-001	Il·luminació R Planta 5 A0B0	PCB.TOR.R.P5.A0B0	Torre R	P5	Oficines A0/B0	57	Il·luminació	Baixa Tensió	57 unitats d'il·luminació tipus pantalla 60x60
PCB.TOR.R.P5.PAS-IL-001	Il·luminació R Planta 5 Passadís	PCB.TOR.R.P5.PAS	Torre R	P5	Passadís	8	Il·luminació	Baixa Tensió	8 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.TOR.R.P5.WC-IL-001	Il·luminació R Planta 5 WC	PCB.TOR.R.P5.WC	Torre R	P5	WC	9	Il·luminació	Baixa Tensió	9 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.TOR.R.P6.B0-IL-001	Il·luminació R Planta 6 B0	PCB.TOR.R.P6.B0	Torre R	P6	Oficines B0	28	Il·luminació	Baixa Tensió	28 unitats d'il·luminació tipus pantalla 60x60
PCB.TOR.R.P6.B12-IL-001	Il·luminació R Planta 6 B12	PCB.TOR.R.P6.B12	Torre R	P6	Sala B12	1	Il·luminació	Baixa Tensió	1 unitat d'il·luminació fluorescent doble
PCB.TOR.R.P6.PAS-IL-001	Il·luminació R Planta 6 Passadís	PCB.TOR.R.P6.PAS	Torre R	P6	Passadís	11	Il·luminació	Baixa Tensió	Il·luminació del passadís de la planta 6 consta de: - 1 unitat d'il·luminació tipus pantalla 60x60 - 10 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.TOR.R.P6.WC-IL-001	Il·luminació R Planta 6 WC	PCB.TOR.R.P6.WC	Torre R	P6	WC	6	Il·luminació	Baixa Tensió	6 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.TOR.R.PB.A0-IL-001	Il·luminació R Planta Baixa A0	PCB.TOR.R.PB.A0	Torre R	PB	Oficines A0	23	Il·luminació	Baixa Tensió	23 unitats d'il·luminació fluorescent doble
PCB.TOR.R.PB.B0-IL-001	Il·luminació R Planta Baixa B0	PCB.TOR.R.PB.B0	Torre R	PB	Oficines B0	33	Il·luminació	Baixa Tensió	33 unitats d'il·luminació tipus pantalla 60x60
PCB.TOR.R.PB.B0-IL-002	Il·luminació R Planta Baixa B12	PCB.TOR.R.PB.B0	Torre R	PB	Oficines B0	1	Il·luminació	Baixa Tensió	1 unitat d'il·luminació fluorescent doble
PCB.TOR.R.PB.B0-IL-003	Il·luminació R Planta Baixa B11	PCB.TOR.R.PB.B0	Torre R	PB	Oficines B0	2	Il·luminació	Baixa Tensió	2 unitats d'il·luminació tipus downlight
PCB.CLI.COB.A1-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Coberta A1	PCB.CLI.COB.A1	Clúster I	Coberta	A1	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.COB.A3-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Coberta A3	PCB.CLI.COB.A3	Clúster I	Coberta	A3	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.COB.B1-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Coberta B1	PCB.CLI.COB.B1	Clúster I	Coberta	B1	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.COB.B2-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Coberta B2	PCB.CLI.COB.B2	Clúster I	Coberta	B2	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.COB.B4.PCAB41BIS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Coberta B4 PCAB41BIS	PCB.CLI.COB.B4.PCAB41BIS	Clúster I	Coberta	B4 Grup Electrogen	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.COB.B4.PCBC51-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Coberta B4 PCBC51	PCB.CLI.COB.B4.PCBC51	Clúster I	Coberta	B4 Caldera Vapor	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.COB.B5-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Coberta B5	PCB.CLI.COB.B5	Clúster I	Coberta	B5	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.COB.C1-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Coberta C1	PCB.CLI.COB.C1	Clúster I	Coberta	C1	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.COB.C2-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Coberta C2	PCB.CLI.COB.C2	Clúster I	Coberta	C2	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.COB.C3-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Coberta C3	PCB.CLI.COB.C3	Clúster I	Coberta	C3	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.COB.C3.PCC32-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Coberta C3 PCC32	PCB.CLI.COB.C3.PCC32	Clúster I	Coberta	C3 Refredadores	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.COB.C3.PCC33-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Coberta C3 PCC33	PCB.CLI.COB.C3.PCC33	Clúster I	Coberta	C3 Grup Electrogen	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.COB.C3.PCCD31-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Coberta C3.PCCD31	PCB.CLI.COB.C3.PCCD31	Clúster I	Coberta	C3 Taller Manteniment	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.COB.C4.PCC41-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Coberta C4 PCC41	PCB.CLI.COB.C4.PCC41	Clúster I	Coberta	C4 SAI	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Coberta C4 PCC44BIS	PCB.CLI.COB.C4.PCC44BIS	Clúster I	Coberta	C4 Sala Tècnica	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.EXT-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Exterior	PCB.CLI.EXT	Clúster I	Exterior	Exterior	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.EXT.VEST-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Exterior Vestidors	PCB.CLI.EXT.VEST	Clúster I	Exterior	Vestidors	10	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.01B13-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01B13	PCB.CLI.P1.01B13	Clúster I	P1	Laboratori 01B13	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.01B22-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01B22	PCB.CLI.P1.01B22	Clúster I	P1	Laboratori 01B22	10	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.01B33-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01B33	PCB.CLI.P1.01B33	Clúster I	P1	Laboratori 01B33	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.01B34-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01B34	PCB.CLI.P1.01B34	Clúster I	P1	Laboratori 01B34	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.01B41-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01B41	PCB.CLI.P1.01B41	Clúster I	P1	Laboratori 01B41/01B42/01B43 /01B44	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.01B51-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01B51	PCB.CLI.P1.01B51	Clúster I	P1	Laboratori 01B51/01B52	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.01B53-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01B53	PCB.CLI.P1.01B53	Clúster I	P1	Laboratori 01B53/01B54	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.01BC12-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01BC12	PCB.CLI.P1.01BC12	Clúster I	P1	Laboratori 01BC12/01C11	5	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.01BC22-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01BC22	PCB.CLI.P1.01BC22	Clúster I	P1	Laboratori 01BC22	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.01BC33-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01BC33	PCB.CLI.P1.01BC33	Clúster I	P1	Laboratori 01BC33	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.01BC41-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01BC41	PCB.CLI.P1.01BC41	Clúster I	P1	Laboratori 01BC41	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.01BC43-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01BC43	PCB.CLI.P1.01BC43	Clúster I	P1	Laboratori 01BC43	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.01BC53-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01BC53	PCB.CLI.P1.01BC53	Clúster I	P1	Laboratori 01BC53	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.01C13-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01C13	PCB.CLI.P1.01C13	Clúster I	P1	Laboratori 01C13	5	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.01C14-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01C14	PCB.CLI.P1.01C14	Clúster I	P1	Laboratori 01C14	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.01C21-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01C21	PCB.CLI.P1.01C21	Clúster I	P1	Laboratori 01C21	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.01C22-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01C22	PCB.CLI.P1.01C22	Clúster I	P1	Laboratori 01C22/01C23	7	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.01C24-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01C24	PCB.CLI.P1.01C24	Clúster I	P1	Laboratori 01C24	5	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.01C31-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01C31	PCB.CLI.P1.01C31	Clúster I	P1	Laboratori 01C31	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.01C33-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01C33	PCB.CLI.P1.01C33	Clúster I	P1	Laboratori 01C33/01C32	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.01C34-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01C34	PCB.CLI.P1.01C34	Clúster I	P1	Laboratori 01C34	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.01C41-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01C41	PCB.CLI.P1.01C41	Clúster I	P1	Laboratori 01C41	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.01C41-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01C41	PCB.CLI.P1.01C41	Clúster I	P1	Laboratori 01C41	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.01C42-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01C42	PCB.CLI.P1.01C42	Clúster I	P1	Laboratori 01C42	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.01C51-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01C51	PCB.CLI.P1.01C51	Clúster I	P1	Laboratori 01C51/01C52/01C53 /01C54	15	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 Passadís	PCB.CLI.P1.PAS	Clúster I	P1	Passadís	42	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.P1.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 WC	PCB.CLI.P1.WC	Clúster I	P1	WC	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.PB.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa Passadís	PCB.CLI.PB.PAS	Clúster I	PB	Passadís	51	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	

[illegible]

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.PB.PBC11-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa PBC11	PCB.CLI.PB.PBC11	Clúster I	PB	Laboratori PBC11	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.PB.PBC12-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa PBC12	PCB.CLI.PB.PBC12	Clúster I	PB	Laboratori PBC12/PBC13	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.PB.PBC14-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa PBC14	PCB.CLI.PB.PBC14	Clúster I	PB	Laboratori PBC14	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.PB.PBC21-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa PBC21	PCB.CLI.PB.PBC21	Clúster I	PB	Laboratori PBC21	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.PB.PBC23-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa PBC23	PCB.CLI.PB.PBC23	Clúster I	PB	Laboratori PBC23	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.PB.PBC24-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa PBC24	PCB.CLI.PB.PBC24	Clúster I	PB	Laboratori PBC24	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.PB.PBC32-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa PBC32	PCB.CLI.PB.PBC32	Clúster I	PB	Laboratori PBC32/PBC31/PBBC3 4	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.PB.PBC34-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa PBC34	PCB.CLI.PB.PBC34	Clúster I	PB	Laboratori PBC34/PBC33	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.PB.PBC41-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa PBC41	PCB.CLI.PB.PBC41	Clúster I	PB	Laboratori PBC41/PBC42/PBC43	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.PB.PBC44-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa PBC44	PCB.CLI.PB.PBC44	Clúster I	PB	Laboratori PBC44	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.PB.PBC51-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa PBC51	PCB.CLI.PB.PBC51	Clúster I	PB	Laboratori PBC51	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.PB.PBC53-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa PBC53	PCB.CLI.PB.PBC53	Clúster I	PB	Laboratori PBC53	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.PB.PBC54-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa PBC54	PCB.CLI.PB.PBC54	Clúster I	PB	Laboratori PBC54	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.PB.PBC55-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa PBC55	PCB.CLI.PB.PBC55	Clúster I	PB	Laboratori PBC55	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.PB.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa WC	PCB.CLI.PB.WC	Clúster I	PB	WC	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 Passadís	PCB.CLI.S1.PAS	Clúster I	S1	Passadís	35	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1A11-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1A11	PCB.CLI.S1.S1A11	Clúster I	S1	Laboratori S1A11	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1A13-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1A13	PCB.CLI.S1.S1A13	Clúster I	S1	Laboratori S1A13/S1A14/S1A12	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1A21-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1A21	PCB.CLI.S1.S1A21	Clúster I	S1	Laboratori S1A21	18	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1A21-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1A21	PCB.CLI.S1.S1A21	Clúster I	S1	Laboratori S1A21	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1A22-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1A22	PCB.CLI.S1.S1A22	Clúster I	S1	Laboratori S1A22	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1A23-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1A23	PCB.CLI.S1.S1A23	Clúster I	S1	Laboratori S1A23	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1A24-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1A24	PCB.CLI.S1.S1A24	Clúster I	S1	Laboratori S1A24	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1A31-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1A31	PCB.CLI.S1.S1A31	Clúster I	S1	Laboratori S1A31	9	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1A32-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1A32	PCB.CLI.S1.S1A32	Clúster I	S1	Laboratori S1A32	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1A33-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1A33	PCB.CLI.S1.S1A33	Clúster I	S1	Laboratori S1A33	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1AB31-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1AB31	PCB.CLI.S1.S1AB31	Clúster I	S1	Laboratori S1AB31	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1AP11-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1AP11	PCB.CLI.S1.S1AP11	Clúster I	S1	Laboratori S1AP11	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1AP11-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1AP11	PCB.CLI.S1.S1AP11	Clúster I	S1	Laboratori S1AP11	5	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1AP31-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1AP31	PCB.CLI.S1.S1AP31	Clúster I	S1	Laboratori S1AP31	2	Il·luminació d'emergència i sen		

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.S1.S1AP43-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1AP43	PCB.CLI.S1.S1AP43	Clúster I	S1	Sala estació transformadora CLI (QGBT)	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1B11-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1B11	PCB.CLI.S1.S1B11	Clúster I	S1	Laboratori S1B11	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1B12-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1B12	PCB.CLI.S1.S1B12	Clúster I	S1	Laboratori S1B12	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1B13-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1B13	PCB.CLI.S1.S1B13	Clúster I	S1	Laboratori S1B13/S1B14	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1B41-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1B41	PCB.CLI.S1.S1B41	Clúster I	S1	Sala Servidors	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1B42-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1B42	PCB.CLI.S1.S1B42	Clúster I	S1	Laboratori S1B42/S1B43/S1B44	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1B51-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1B51	PCB.CLI.S1.S1B51	Clúster I	S1	Laboratori S1B51	8	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1B52-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1B52	PCB.CLI.S1.S1B52	Clúster I	S1	Laboratori S1B52/S1B53/S1B54	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1BC11-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1BC11	PCB.CLI.S1.S1BC11	Clúster I	S1	Laboratori S1BC11	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1BC12-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1BC12	PCB.CLI.S1.S1BC12	Clúster I	S1	Laboratori S1BC12/S1C11	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1BC13-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1BC13	PCB.CLI.S1.S1BC13	Clúster I	S1	Laboratori S1BC13	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1BC22-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1BC22	PCB.CLI.S1.S1BC22	Clúster I	S1	Laboratori S1BC22	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1BC24-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1BC24	PCB.CLI.S1.S1BC24	Clúster I	S1	Sala Quadre Elèctric	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1BC34-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1BC34	PCB.CLI.S1.S1BC34	Clúster I	S1	Sala SAI	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1BC45-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1BC45	PCB.CLI.S1.S1BC45	Clúster I	S1	Laboratori S1BC45	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1BP51-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1BP51	PCB.CLI.S1.S1BP51	Clúster I	S1	Laboratori BP51	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1C12-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1C12	PCB.CLI.S1.S1C12	Clúster I	S1	Laboratori S1C12	5	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1C14-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1C14	PCB.CLI.S1.S1C14	Clúster I	S1	Laboratori S1C14	8	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1C21-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1C21	PCB.CLI.S1.S1C21	Clúster I	S1	Laboratori S1C21	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1C22-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1C22	PCB.CLI.S1.S1C22	Clúster I	S1	Laboratori S1C22	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1C31-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1C31	PCB.CLI.S1.S1C31	Clúster I	S1	Laboratori S1C31	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1C32-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1C32	PCB.CLI.S1.S1C32	Clúster I	S1	Laboratori S1C32	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1C33-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1C33	PCB.CLI.S1.S1C33	Clúster I	S1	Laboratori S1C33	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1C34-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1C34	PCB.CLI.S1.S1C34	Clúster I	S1	Laboratori S1C34	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1C41-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1C41	PCB.CLI.S1.S1C41	Clúster I	S1	Laboratori S1C41	5	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1C42-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1C42	PCB.CLI.S1.S1C42	Clúster I	S1	Laboratori S1C42	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1C44-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1C44	PCB.CLI.S1.S1C44	Clúster I	S1	Laboratori S1C44	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1C51-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1C51	PCB.CLI.S1.S1C51	Clúster I	S1	Laboratori S1C51	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1C54-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1C54	PCB.CLI.S1.S1C54	Clúster I	S1	Laboratori S1C54	5	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1CP52-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1CP52	PCB.CLI.S1.S1CP52	Clúster I	S1	Laboratori S1CP52	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 WC	PCB.CLI.S1.WC	Clúster I	S1	WC	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.COB-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Coberta	PCB.CLII.COB	Clúster II	Coberta	Coberta	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLII.CO.B.C6-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Coberta C6	PCB.CLII.CO.B.C6	Clúster II	Coberta	C6	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.CO.B.C7-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Coberta C7	PCB.CLII.CO.B.C7	Clúster II	Coberta	C7	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.CO.B.C7.SC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Coberta C7 Sala Calderes	PCB.CLII.CO.B.C7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	8	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.CO.B.C8-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Coberta C8	PCB.CLII.CO.B.C8	Clúster II	Coberta	C8	13	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.CO.B.D6-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Coberta D6	PCB.CLII.CO.B.D6	Clúster II	Coberta	D6	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.CO.B.QGBT-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Coberta QGBT	PCB.CLII.CO.B.QGBT	Clúster II	Coberta	Sala Quadre General de Baixa Tensió	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P1.01B61-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01B61	PCB.CLII.P1.01B61	Clúster II	P1	Laboratoris 01B61	7	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P1.01B62-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01B62	PCB.CLII.P1.01B62	Clúster II	P1	Laboratoris 01B62	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P1.01B63-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01B63	PCB.CLII.P1.01B63	Clúster II	P1	Laboratoris 01B63	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P1.01B64-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01B64	PCB.CLII.P1.01B64	Clúster II	P1	Laboratoris 01B64	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P1.01B72-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01B72	PCB.CLII.P1.01B72	Clúster II	P1	Laboratoris 01B72	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P1.01B73-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01B73	PCB.CLII.P1.01B73	Clúster II	P1	Laboratoris 01B73	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P1.01B74-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01B74	PCB.CLII.P1.01B74	Clúster II	P1	Laboratoris 01B74	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P1.01BC81-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01BC81	PCB.CLII.P1.01BC81	Clúster II	P1	Laboratoris 01BC81/01BC83	5	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P1.01C64-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01C64	PCB.CLII.P1.01C64	Clúster II	P1	Laboratoris 01C64	5	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P1.01CD61-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01CD61	PCB.CLII.P1.01CD61	Clúster II	P1	Laboratoris 01CD61	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P1.01D61-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01D61	PCB.CLII.P1.01D61	Clúster II	P1	Laboratoris 01D61	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P1.01D81-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 01D81	PCB.CLII.P1.01D81	Clúster II	P1	Laboratoris 01D81/01D82	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P1.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1	PCB.CLII.P1.PAS	Clúster II	P1	Passadís	62	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P1.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 WC	PCB.CLII.P1.WC	Clúster II	P1	WC	5	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P2.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 2	PCB.CLII.P2.PAS	Clúster II	P2	Passadís	52	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P3.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 3 Passadís	PCB.CLII.P3.PAS	Clúster II	P3	Passadís	44	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P4.04BC74-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 4 04BC74	PCB.CLII.P4.04BC74	Clúster II	P4	Laboratori 04BC74	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P4.04BC76-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 4 04BC76	PCB.CLII.P4.04BC76	Clúster II	P4	Laboratori 04BC76	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P4.04BC82-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 4 04BC82	PCB.CLII.P4.04BC82	Clúster II	P4	Laboratori 04BC82	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P4.04BP71-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 4 04BP71	PCB.CLII.P4.04BP71	Clúster II	P4	Laboratori 04BP71/04BP72/04B61/04BC81	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P4.04BP81-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 4 04BP81	PCB.CLII.P4.04BP81	Clúster II	P4	Laboratori 04BP81	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P4.04C61-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 4 04C61	PCB.CLII.P4.04C61	Clúster II	P4	Laboratori 04C61/04C63	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P4.04C71-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 4 04C71	PCB.CLII.P4.04C71	Clúster II	P4	Laboratori 04C71/04C74	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P4.04C81-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 4 04C81	PCB.CLII.P4.04C81	Clúster II	P4	Laboratori 04C81/04C82	5	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P4.04C83-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 4 04C83	PCB.CLII.P4.04C83	Clúster II	P4	Laboratori 04C83	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P4.04C84-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 4 04C84	PCB.CLII.P4.04C84	Clúster II	P4	Laboratori 04C84	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P4.04CD61-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 4 04CD61	PCB.CLII.P4.04CD61	Clúster II	P4	Laboratori 04CD61	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLII.P4.04CD72-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 4 04CD72	PCB.CLII.P4.04CD72	Clúster II	P4	Laboratori 04CD72	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P4.04CD73-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 4 04CD73	PCB.CLII.P4.04CD73	Clúster II	P4	Laboratori 04CD73	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P4.04CD74-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 4 04CD74	PCB.CLII.P4.04CD74	Clúster II	P4	Laboratori 04CD74	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P4.04CD75-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 4 04CD75	PCB.CLII.P4.04CD75	Clúster II	P4	Laboratori 04CD75	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P4.04D61-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 4 04D61	PCB.CLII.P4.04D61	Clúster II	P4	Laboratori 04D61	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P4.04D62-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 4 04D62	PCB.CLII.P4.04D62	Clúster II	P4	Laboratori 04D62	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P4.04D63-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 4 04D63	PCB.CLII.P4.04D63	Clúster II	P4	Laboratori 04D63	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P4.04D64-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 4 04D64	PCB.CLII.P4.04D64	Clúster II	P4	Laboratori 04D64	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P4.04D71-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 4 04D71	PCB.CLII.P4.04D71	Clúster II	P4	Laboratori 04D71	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P4.04D81-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 4 04D81	PCB.CLII.P4.04D81	Clúster II	P4	Laboratori 04D81/04D82	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P4.CL04CD76-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 4 CL04CD76	PCB.CLII.P4.CL04CD76	Clúster II	P4	Laboratori CL04CD76	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P4.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 4 Passadís	PCB.CLII.P4.PAS	Clúster II	P4	Passadís	45	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P4.VEST-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 4 Vestidors	PCB.CLII.P4.VEST	Clúster II	P4	Vestidors	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.P4.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 4 WC	PCB.CLII.P4.WC	Clúster II	P4	WC	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.PB.LAB-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa Laboratoris disponibles	PCB.CLII.PB.LAB	Clúster II	PB	Laboratoris disponibles	20	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.PB.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa	PCB.CLII.PB.PAS	Clúster II	PB	Passadís	70	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.PB.PBC71-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa PBC71	PCB.CLII.PB.PBC71	Clúster II	PB	Laboratoris PBC71	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.PB.PBDE63-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa PBDE63	PCB.CLII.PB.PBDE63	Clúster II	PB	Laboratoris PBDE63	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.PB.PBDE72-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa PBDE72	PCB.CLII.PB.PBDE72	Clúster II	PB	Laboratoris PBDE72	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.PB.PBDE74-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa PBDE74	PCB.CLII.PB.PBDE74	Clúster II	PB	Laboratoris PBDE74	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.PB.PBDE75-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa PBDE75	PCB.CLII.PB.PBDE75	Clúster II	PB	Laboratoris PBDE75	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.PB.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa WC	PCB.CLII.PB.WC	Clúster II	PB	WC	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.S1.PBBC81-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 PBBC81	PCB.CLII.S1.PBBC81	Clúster II	PB	Centre control seguretat	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.S1.01C61-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 01C61	PCB.CLII.S1.01C61	Clúster II	S1	Laboratoris 01C61/01C62	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.S1.01C63-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 01C63	PCB.CLII.S1.01C63	Clúster II	S1	Laboratoris 01C63	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.S1.01C71-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 01C71	PCB.CLII.S1.01C71	Clúster II	S1	Laboratoris 01C71/01C72/01C73 /01C74	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.S1.B10-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 Zona descàrrega	PCB.CLII.S1.B9	Clúster II	S1	Magatzem moll càrrega	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.S1.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1	PCB.CLII.S1.PAS	Clúster II	S1	Passadís	25	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.S1.S1A51-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1A51	PCB.CLII.S1.S1A51	Clúster II	S1	Sala Quadre Elèctric	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.S1.S1A52-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1A52	PCB.CLII.S1.S1A52	Clúster II	S1	Sala estació transformadora	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.S1.S1AB61-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1AB61	PCB.CLII.S1.S1AB61	Clúster II	S1	Sala grup electrogen	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.S1.S1AP51-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1AP51	PCB.CLII.S1.S1AP51	Clúster II	S1	Sala d'aigües	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.S1.S1B72-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1B72	PCB.CLII.S1.S1B72	Clúster II	S1	Magatzem manteniment	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLII.S1.S1B73-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1B73	PCB.CLII.S1.S1B73	Clúster II	S1	Serveis tècnics Manteniment	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.S1.S1B74-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1B74	PCB.CLII.S1.S1B74	Clúster II	S1	Taller Manteniment	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.S1.S1B83-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1B83	PCB.CLII.S1.S1B83	Clúster II	S1	Sala clima estabulari	5	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.S1.S1B93-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1B93	PCB.CLII.S1.S1B93	Clúster II	S1	Sala S1B93	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.S1.S1BC103-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1BC103	PCB.CLII.S1.S1BC103	Clúster II	S1	Laboratoris S1BC103	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.S1.S1BC104-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1BC104	PCB.CLII.S1.S1BC104	Clúster II	S1	Laboratoris S1BC104	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.S1.S1CP102-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 S1CP102	PCB.CLII.S1.S1CP102	Clúster II	S1	Magatzem Estabulari	7	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.S2.P-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització S2 Pàrquing	PCB.CLII.S2.P	Clúster II	S2	Pàrquing	49	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLII.S3.P-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització S3 Pàrquing	PCB.CLII.S3.P	Clúster II	S3	Pàrquing	49	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.COB-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Coberta	PCB.EA.COB	Edifici Administració	Coberta	Coberta	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.P1.A06-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 A06	PCB.EA.P1.A06	Edifici Administració	P1	Oficina A06	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.P1.AB03-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 AB03	PCB.EA.P1.AB03	Edifici Administració	P1	Oficina AB03	10	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.P1.AB07-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 AB07	PCB.EA.P1.AB07	Edifici Administració	P1	Oficina AB07	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.P1.AB09-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 AB09	PCB.EA.P1.AB09	Edifici Administració	P1	Oficina AB09	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.P1.AB10-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 AB10	PCB.EA.P1.AB10	Edifici Administració	P1	Oficina AB10	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.P1.AB11-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 AB11	PCB.EA.P1.AB11	Edifici Administració	P1	Oficina AB11	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.P1.AB13-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 AB13	PCB.EA.P1.AB13	Edifici Administració	P1	Oficina AB13	5	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.P1.AB14-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 AB14	PCB.EA.P1.AB14	Edifici Administració	P1	Oficina AB14	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.P1.B04-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 B04	PCB.EA.P1.B04	Edifici Administració	P1	Oficina B04	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.P1.B06-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 B06	PCB.EA.P1.B06	Edifici Administració	P1	Oficina B06	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.P1.BA08-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 BA08	PCB.EA.P1.BA08	Edifici Administració	P1	Oficina BA08	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.P1.BA14-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 BA14	PCB.EA.P1.BA14	Edifici Administració	P1	Oficina BA14	8	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.P1.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 Passadís	PCB.EA.P1.PAS	Edifici Administració	P1	Passadís	10	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.P1.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 WC	PCB.EA.P1.WC	Edifici Administració	P1	WC	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.P2.AB03-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 2 AB03	PCB.EA.P2.AB03	Edifici Administració	P2	Oficina AB03	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.P2.AB07-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 2 AB07	PCB.EA.P2.AB07	Edifici Administració	P2	Oficina AB07	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.P2.AB14-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 2 AB14	PCB.EA.P2.AB14	Edifici Administració	P2	Oficina AB14/A06	11	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.P2.BA03-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 2 BA03	PCB.EA.P2.BA03	Edifici Administració	P2	Oficina BA03/B04	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.P2.BA10-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 2 BA10	PCB.EA.P2.BA10	Edifici Administració	P2	Oficina BA10	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.P2.BA14-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 2 BA14	PCB.EA.P2.BA14	Edifici Administració	P2	Oficina BA14	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.P2.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 2 Passadís	PCB.EA.P2.PAS	Edifici Administració	P2	Passadís	10	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.P2.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 2 WC	PCB.EA.P2.WC	Edifici Administració	P2	WC	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.PB.A02-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa A02	PCB.EA.PB.A02	Edifici Administració	PB	Sala de reunions A02	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.PB.A05-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa A05	PCB.EA.PB.A05	Edifici Administració	PB	Sala de reunions A05	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.EA.PB.AB02-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa AB02	PCB.EA.PB.AB02	Edifici Administració	PB	Sala de reunions AB02	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.PB.AB07-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa AB07	PCB.EA.PB.AB07	Edifici Administració	PB	Recepció AB07/A08	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.PB.B02-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa B02	PCB.EA.PB.B02	Edifici Administració	PB	Sala de reunions B02	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.PB.B03-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa B03	PCB.EA.PB.B03	Edifici Administració	PB	Sala de reunions B03	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.PB.BA02-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa BA02	PCB.EA.PB.BA02	Edifici Administració	PB	Sala de reunions BA02	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.PB.BA09-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa BA09	PCB.EA.PB.BA09	Edifici Administració	PB	Oficina BA09/BA08	8	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.PB.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa Passadís	PCB.EA.PB.PAS	Edifici Administració	PB	Passadís	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.PB.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa WC	PCB.EA.PB.WC	Edifici Administració	PB	WC	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.S1.A05-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 A05	PCB.EA.S1.A05	Edifici Administració	S1	Vestuari A05	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.S1.A06-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 A06	PCB.EA.S1.A06	Edifici Administració	S1	Vestuari A06	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.S1.A06BIS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 A06BIS	PCB.EA.S1.A06BIS	Edifici Administració	S1	Vestuari A06BIS	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.EA.S1.QGBT-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Soterrani 1 QGBT	PCB.EA.S1.QGBT	Edifici Administració	S1	Sala del QGBT	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.CON.PB-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització CON.PB	PCB.TOR.CON.PB	Edifici Connexions	PB	Planta Baixa	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.CON.PS1-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització CON Planta Soterrani 1	PCB.TOR.CON.PS1	Edifici Connexions	S1	Planta Soterrani 1	17	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.EE.ESC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització EE Escales	PCB.TOR.EE.ESC	Edifici Energies	Escales	Escales	11	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.EE.P1.ET-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització EE Planta 1 ET	PCB.TOR.EE.P1.ET	Edifici Energies	P1	Sala Estació Transformadora	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.EE.P1.QGBT-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització EE Planta 1 QGBT	PCB.TOR.EE.P1.QGBT	Edifici Energies	P1	Sala QGBT	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.PCB.TOR.EE.P1-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització EE Planta 1	PCB.TOR.EE.P1	Edifici Energies	P1	Planta 1	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.EE.PB.GE-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització EE Planta Baixa GE	PCB.TOR.EE.PB.GE	Edifici Energies	PB	Sala Grup Electrogen	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.EE.PB.SB-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització EE Planta Baixa SB	PCB.TOR.EE.PB.SB	Edifici Energies	PB	Sala Bombes CPD	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.COB-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Coberta	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.ESC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Escales	PCB.ES.ESC	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Escales	Escales	24	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.P1.A02-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 A02	PCB.ES.P1.A02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A02	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.P1.A04-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 A04	PCB.ES.P1.A04	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A04/A03	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.P1.A05-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 A05	PCB.ES.P1.A05	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A05	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.P1.A06-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 A06	PCB.ES.P1.A06	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A06	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.P1.A07-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 A07	PCB.ES.P1.A07	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A07	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.P1.A09-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 A09	PCB.ES.P1.A09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A09/A08	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.P1.A10-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 A10	PCB.ES.P1.A10	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A10	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.P1.A11-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 A11	PCB.ES.P1.A11	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A11	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.P1.A12-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 A12	PCB.ES.P1.A12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A12	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.P1.A13-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 A13	PCB.ES.P1.A13	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A13	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.P1.A22-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta 1 A22	PCB.ES.P1.A22	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A22/A21/A20/A19/A18/A17/A16/A15/A14	9	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	

[illegible]

[illegible]

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.ES.PB.A16-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa A16	PCB.ES.PB.A16	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala reunions nº4	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.AB01-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa AB01	PCB.ES.PB.AB01	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori AB01	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.B12-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa B12	PCB.ES.PB.B12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Magatzem residus	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.B14-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa B14	PCB.ES.PB.B14	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B14	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.A02-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa A02	PCB.ES.PB.A02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala instal·lacions	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.A05-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa A05	PCB.ES.PB.A05	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori A05	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.A06-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa A06	PCB.ES.PB.A06	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori A06	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.A08-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa A08	PCB.ES.PB.A08	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori A08	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.A09-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa A09	PCB.ES.PB.A09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori A09	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.A10-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa A10	PCB.ES.PB.A10	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Instal·lacions tècniques	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.A11-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa A11	PCB.ES.PB.A11	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Informàtica	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.A12BIS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa A12BIS	PCB.ES.PB.A12BIS	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori A12BIS	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.A13-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa A13	PCB.ES.PB.A13	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori A13	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.A14-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa A14	PCB.ES.PB.A14	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Magatzem general SCC-PCB	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.A19-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa A19	PCB.ES.PB.A19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Estació transformadora	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.A20-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa A20	PCB.ES.PB.A20	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Grup electrogen	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.A21-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa A21	PCB.ES.PB.A21	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Neteja-SCC A21/A22	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.A23-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa A23	PCB.ES.PB.A23	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala d'aigües	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.A24-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa A24	PCB.ES.PB.A24	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Climatitzador	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.B01-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa B01	PCB.ES.PB.B01	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B01	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.B02-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa B02	PCB.ES.PB.B02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B02	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.B04-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa B04	PCB.ES.PB.B04	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Climatitzador	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.B06-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa B06	PCB.ES.PB.B06	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B06	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.B08-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa B08	PCB.ES.PB.B08	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B08	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.B09-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa B09	PCB.ES.PB.B09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Instal·lacions tècniques climatitzadors	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.B13-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa B13	PCB.ES.PB.B13	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B13	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.B15-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa B15	PCB.ES.PB.B15	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B15	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.B15-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa B15	PCB.ES.PB.B15	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B15	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.B16-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa B16	PCB.ES.PB.B16	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala TC	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.B20-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa B20	PCB.ES.PB.B20	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Quadre elèctric	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.B21-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa B21	PCB.ES.PB.B21	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Buit aire	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.B23-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa B23	PCB.ES.PB.B23	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Gasos	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.ES.PB.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa Passadís	PCB.ES.PB.PAS	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Passadís	14	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.ES.PB.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització Planta Baixa WC	PCB.ES.PB.WC	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	WC	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.D.COB-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització D Planta Coberta	PCB.TOR.D.COB	Torre D	Coberta	Coberta	5	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.D.P1.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització D Planta 1 WC	PCB.TOR.D.P1.WC	Torre D	P1	WC	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.D.P2.AOB0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització D Planta 2 AOB0	PCB.TOR.D.P2.AOB0	Torre D	P2	Oficines A0/B0	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.D.P2.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització D Planta 2 WC	PCB.TOR.D.P2.WC	Torre D	P2	WC	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.D.P3.AOB0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització D Planta 3 AOB0	PCB.TOR.D.P3.AOB0	Torre D	P3	Oficines A0/B0	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.D.P3.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització D Planta 3 Passadís	PCB.TOR.D.P3.PAS	Torre D	P3	Passadís	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.D.P3.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització D Planta 3 WC	PCB.TOR.D.P3.WC	Torre D	P3	WC	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.D.P4.AOB0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització D Planta 4 AOB0	PCB.TOR.D.P4.AOB0	Torre D	P4	Oficines A0/B0	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.D.P4.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització D Planta 4 Passadís	PCB.TOR.D.P4.PAS	Torre D	P4	Passadís	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.D.P4.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització D Planta 4 WC	PCB.TOR.D.P4.WC	Torre D	P4	WC	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.D.P5.A0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització D Planta 5 A0	PCB.TOR.D.P5.A0	Torre D	P5	Oficines A0	5	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.D.P5.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització D Planta 5 Passadís	PCB.TOR.D.P5.PAS	Torre D	P5	Passadís	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.D.P5.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització D Planta 5 WC	PCB.TOR.D.P5.WC	Torre D	P5	WC	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.D.PB.AOB0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització D Planta Baixa AOB0	PCB.TOR.D.PB.AOB0	Torre D	PB	Oficines A0/B0	9	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.D.PB.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització D Planta Baixa WC	PCB.TOR.D.PB.WC	Torre D	PB	WC	5	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.D.S1.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització D Planta Soterrani 1 WC	PCB.TOR.D.S1.WC	Torre D	S1	WC	2	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.COB-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta Coberta	PCB.TOR.I.COB	Torre I	Coberta	Coberta	7	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.ESC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Escales	PCB.TOR.I.ESC	Torre I	Escales	Escales	63	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P1.AOB0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 1 AOB0	PCB.TOR.I.P1.AOB0	Torre I	P1	Oficines A0/B0	28	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P1.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 1 Passadís	PCB.TOR.I.P1.PAS	Torre I	P1	Passadís	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P1.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 1 WC	PCB.TOR.I.P1.WC	Torre I	P1	WC	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P10.AOB0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 10 AOB0	PCB.TOR.I.P10.AOB0	Torre I	P10	Oficines A0/B0	27	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P10.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 10 Passadís	PCB.TOR.I.P10.PAS	Torre I	P10	Passadís	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P10.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 10 WC	PCB.TOR.I.P10.WC	Torre I	P10	WC	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P11.B0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 11 B0	PCB.TOR.I.P11.B0	Torre I	P11	Oficines B0	14	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P11.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 11 Passadís	PCB.TOR.I.P11.PAS	Torre I	P11	Passadís	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P11.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 11 WC	PCB.TOR.I.P11.WC	Torre I	P11	WC	5	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P2.AOB0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 2 AOB0	PCB.TOR.I.P2.AOB0	Torre I	P2	Oficines A0/B0	28	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P2.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 2 Passadís	PCB.TOR.I.P2.PAS	Torre I	P2	Passadís	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P2.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 2 WC	PCB.TOR.I.P2.WC	Torre I	P2	WC	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P3.AOB0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 3 AOB0	PCB.TOR.I.P3.AOB0	Torre I	P3	Oficines A0/B0	28	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P3.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 3 Passadís	PCB.TOR.I.P3.PAS	Torre I	P3	Passadís	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P3.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 3 WC	PCB.TOR.I.P3.WC	Torre I	P3	WC	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.TOR.I.P4.A0B0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 4 A0B0	PCB.TOR.I.P4.A0B0	Torre I	P4	Oficines A0/B0	28	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P4.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 4 Passadís	PCB.TOR.I.P4.PAS	Torre I	P4	Passadís	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P4.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 4 WC	PCB.TOR.I.P4.WC	Torre I	P4	WC	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P5.A0B0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 5 A0B0	PCB.TOR.I.P5.A0B0	Torre I	P5	Oficines A0/B0	28	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P5.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 5 Passadís	PCB.TOR.I.P5.PAS	Torre I	P5	Passadís	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P5.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 5 WC	PCB.TOR.I.P5.WC	Torre I	P5	WC	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P6.A0B0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 6 A0B0	PCB.TOR.I.P6.A0B0	Torre I	P6	Oficines A0/B0	28	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P6.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 6 Passadís	PCB.TOR.I.P6.PAS	Torre I	P6	Passadís	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P6.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 6 WC	PCB.TOR.I.P6.WC	Torre I	P6	WC	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P7.A0B0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 7 A0B0	PCB.TOR.I.P7.A0B0	Torre I	P7	Oficines A0/B0	28	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P7.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 7 Passadís	PCB.TOR.I.P7.PAS	Torre I	P7	Passadís	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P7.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 7 WC	PCB.TOR.I.P7.WC	Torre I	P7	WC	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P8.A0B0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 8 A0B0	PCB.TOR.I.P8.A0B0	Torre I	P8	Oficines A0/B0	28	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P8.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 8 Passadís	PCB.TOR.I.P8.PAS	Torre I	P8	Passadís	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P8.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 8 WC	PCB.TOR.I.P8.WC	Torre I	P8	WC	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P9.A0B0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 9 A0B0	PCB.TOR.I.P9.A0B0	Torre I	P9	Oficines A0/B0	28	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P9.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 9 Passadís	PCB.TOR.I.P9.PAS	Torre I	P9	Passadís	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.P9.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta 9 WC	PCB.TOR.I.P9.WC	Torre I	P9	WC	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.PB.A0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta Baixa A0	PCB.TOR.I.PB.A0	Torre I	PB	Oficines A0	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.PB.B0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització II Planta Baixa B0	PCB.TOR.I.PB.B0	Torre I	PB	Oficines B0	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.PB.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització II Planta Baixa WC	PCB.TOR.I.PB.WC	Torre I	PB	WC	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.S1.A0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta Soterrani 1 A0	PCB.TOR.I.S1.A0	Torre I	S1	Oficines A0	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.S1.B0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta Soterrani 1 B0	PCB.TOR.I.S1.B0	Torre I	S1	Biocat	9	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.S1.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització I Planta Soterrani 1 WC	PCB.TOR.I.S1.WC	Torre I	S1	WC	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.R.COB-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització R Planta Coberta	PCB.TOR.R.COB	Torre R	Coberta	Coberta	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.R.ESC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització R Escales	PCB.TOR.R.ESC	Torre R	Escales	Escales	34	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.R.P1.A0B0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització R Planta 1 A0B0	PCB.TOR.R.P1.A0B0	Torre R	P1	Oficines A0/B0	26	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.R.P1.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització R Planta 1 Passadís	PCB.TOR.R.P1.PAS	Torre R	P1	Passadís	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.R.P1.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització R Planta 1 WC	PCB.TOR.R.P1.WC	Torre R	P1	WC	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.R.P2.A0B0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització R Planta 2 A0B0	PCB.TOR.R.P2.A0B0	Torre R	P2	Oficines A0/B0	26	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.R.P2.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització R Planta 2 Passadís	PCB.TOR.R.P2.PAS	Torre R	P2	Passadís	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.R.P2.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització R Planta 2 WC	PCB.TOR.R.P2.WC	Torre R	P2	WC	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.R.P3.A0B0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització R Planta 3 A0B0	PCB.TOR.R.P3.A0B0	Torre R	P3	Oficines A0/B0	26	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.R.P3.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització R Planta 3 Passadís	PCB.TOR.R.P3.PAS	Torre R	P3	Passadís	4	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.TOR.R.P3.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització R Planta 3 WC	PCB.TOR.R.P3.WC	Torre R	P3	WC	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.R.P4.A0B0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització R Planta 4 A0B0	PCB.TOR.R.P4.A0B0	Torre R	P4	Oficines A0/B0	26	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.R.P4.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització R Planta 4 Passadís	PCB.TOR.R.P4.PAS	Torre R	P4	Passadís	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.R.P4.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització R Planta 4 WC	PCB.TOR.R.P4.WC	Torre R	P4	WC	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.R.P5.A0B0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització R Planta 5 A0B0	PCB.TOR.R.P5.A0B0	Torre R	P5	Oficines A0/B0	26	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.R.P5.PAS-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització R Planta 5 Passadís	PCB.TOR.R.P5.PAS	Torre R	P5	Passadís	3	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.R.P5.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització R Planta 5 WC	PCB.TOR.R.P5.WC	Torre R	P5	WC	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.R.P6.B0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització R Planta 6 B0	PCB.TOR.R.P6.B0	Torre R	P6	Oficines B0	13	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.R.P6.WC-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització R Planta 6 WC	PCB.TOR.R.P6.WC	Torre R	P6	WC	5	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.R.PB.A0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització R Planta Baixa A0	PCB.TOR.R.PB.A0	Torre R	PB	Oficines A0	6	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.R.PB.B0-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització R Planta Baixa B0	PCB.TOR.R.PB.B0	Torre R	PB	Oficines B0	10	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.TOR.R.PS1-ILE-001	Il·luminació d'emergència i senyalització R Planta Soterrani 1	PCB.TOR.R.PS1	Torre R	S1	Planta Soterrani 1	1	Il·luminació d'emergència i senyalització	Baixa Tensió	
PCB.CLI.COBB-PY-001	Parallamps	PCB.CLI.COBB	Clúster I	Coberta	Coberta	1	Parallamps	Baixa Tensió	
PCB.CLI.COBB-PY-001	Parallamps	PCB.CLI.COBB	Clúster II	Coberta	Coberta	1	Parallamps	Baixa Tensió	
PCB.ES.COBB-PY-001	Parallamps	PCB.ES.COBB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Parallamps	Baixa Tensió	
PCB.TOR.D.COBB-PY-001	Parallamps	PCB.TOR.D.COBB	Torre D	Coberta	Coberta	1	Parallamps	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I.COBB-PY-001	Parallamps	PCB.TOR.I.COBB	Torre I	Coberta	Coberta	1	Parallamps	Baixa Tensió	
PCB.CLI.COBB.A1-CE-001	Quadre sala climatitzadors A1 (CCL2)	PCB.CLI.COBB.A1	Clúster I	Coberta	A1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.COBB.A3-CE-001	Quadre sala climatitzadors A2-A3	PCB.CLI.COBB.A3	Clúster I	Coberta	A3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 2 portes
PCB.CLI.COBB.A3-CE-002	Quadre cafeteria P-Coberta A-3	PCB.CLI.COBB.A3	Clúster I	Coberta	A3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLI.COBB.B1-CE-001	Subquadre CCLS	PCB.CLI.COBB.B1	Clúster I	Coberta	B1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.COBB.B2-CE-001	Quadre sala clima B (C.C.1PC)	PCB.CLI.COBB.B2	Clúster I	Coberta	B2	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.COBB.B2-CE-002	Quadre maniobra i protecció cuina P-Coberta C-1	PCB.CLI.COBB.B2	Clúster I	Coberta	B2	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Prové del quadre sala clima B Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.COBB.B3-CE-001	Quadre sala màquines N°2	PCB.CLI.COBB.B3	Clúster I	Coberta	B3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.CLI.COBB.B4.PCAB41BIS-CE-001	Quadre de control	PCB.CLI.COBB.B4.PCAB41BIS	Clúster I	Coberta	B4 Grup Electrogen	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLI.COBB.B5-CE-001	Quadre sala climatitzadors BS	PCB.CLI.COBB.B5	Clúster I	Coberta	B5	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 3 portes
PCB.CLI.COBB.B5-CE-002	Quadre alimentació equip de refrigeració laboratori PBB52	PCB.CLI.COBB.B5	Clúster I	Coberta	B5	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	
PCB.CLI.COBB.C1-CE-001	Quadre sala climatitzadors B2	PCB.CLI.COBB.C1	Clúster I	Coberta	C1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 2 portes
PCB.CLI.COBB.C2-CE-001	Quadre sala climatitzadors A (CCLR1)	PCB.CLI.COBB.C2	Clúster I	Coberta	C2	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Prové del subquadre CRMN (preferent) cel·la M3 (S1 BC24) Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI.COBB.C3.PCC31-CE-001	Quadre CAARMN sala màquines 1RMN	PCB.CLI.COBB.C3.PCC31	Clúster I	Coberta	C3 Sala Bombes	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI.COBB.C5-CE-001	Quadre sala climatitzadors C5 (CCC 5)	PCB.CLI.COBB.C5	Clúster I	Coberta	C5	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Prové de QGBT Mòdul 15 Q1 Tamany: mitjà 3 portes
PCB.CLI.EXT.VEST-CE-001	Quadre elèctric	PCB.CLI.EXT.VEST	Clúster I	Exterior	Vestidors	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.P1.01C22-CE-001	Quadre serveis científics tècnics SC Mòdul C2 Planta 1	PCB.CLI.P1.01C22	Clúster I	P1	Laboratori 01C22/01C23	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI.P1.01C24-CE-001	Quadre serveis científics tècnics	PCB.CLI.P1.01C24	Clúster I	P1	Laboratori 01C24	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.CLI.P1.01C31-CE-001	Quadre serveis científics tècnics SC Mòdul C3 Planta 1	PCB.CLI.P1.01C31	Clúster I	P1	Laboratori 01C31	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI.P1.01C51-CE-001	Quadre elèctric	PCB.CLI.P1.01C51	Clúster I	P1	Laboratori 01C51/01C52/01C53 /01C54	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.P1.01C51-CE-002	Quadre elèctric	PCB.CLI.P1.01C51	Clúster I	P1	Laboratori 01C51/01C52/01C53 /01C54	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 2 porta
PCB.CLI.P1.ARM-CE-001	Subquadre SAI CS	PCB.CLI.P1.ARM	Clúster I	P1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLI.P1.ARM-CE-002	Quadre elèctric	PCB.CLI.P1.ARM	Clúster I	P1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI.P1.ARM-CE-003	Subquadre C4-P.1 SAI	PCB.CLI.P1.ARM	Clúster I	P1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Prové de SAI PATI 5 Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.P1.ARM-CE-004	Subquadre C4-P.1	PCB.CLI.P1.ARM	Clúster I	P1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	SUM preferent de QGBT mòdul 17 Q14 Tamany: mitjà 3 portes
PCB.CLI.P1.ARM-CE-005	Subquadre clima B41C	PCB.CLI.P1.ARM	Clúster I	P1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Prové de quadre general P1B34 Tamany: petit 1 porta
PCB.CLI.P1.ARM-CE-006	Quadre elèctric	PCB.CLI.P1.ARM	Clúster I	P1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI.P1.ARM-CE-007	Subquadre B44-C3	PCB.CLI.P1.ARM	Clúster I	P1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Prové de quadre general P1B4 PATI 1 Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.P1.ARM-CE-008	Subquadre B44-C4	PCB.CLI.P1.ARM	Clúster I	P1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Prové de quadre general P1B4 PATI 1 Tamany: mitjà 1 porta

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.P1.ARM-CE-009	Subquadre clima B-5C	PCB.CLI.P1.ARM	Clúster I	P1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Prové de quadre general P1B5 Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.P1.ARM-CE-010	Quadre elèctric	PCB.CLI.P1.ARM	Clúster I	P1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI.P1.ARGB1-CE-001	Subquadre B1 P1	PCB.CLI.P1.ARGB1	Clúster I	P1	Armaris passadís B1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Prové de QGBT cel·la 5 QF 21 Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI.P1.ARGB1-CE-002	Subquadre B1 P1 SAI	PCB.CLI.P1.ARGB1	Clúster I	P1	Armaris passadís B1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.P1.ARGB2B3-CE-001	Subquadre B2 P1	PCB.CLI.P1.ARGB2B3	Clúster I	P1	Armaris passadís B2 i B3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Prové de QGBT cel·la 5 QF 20 Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI.P1.ARGB2B3-CE-002	Subquadre B2 P1 SAI	PCB.CLI.P1.ARGB2B3	Clúster I	P1	Armaris passadís B2 i B3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.P1.ARGB2B3-CE-003	Quadre serveis generals CPP	PCB.CLI.P1.ARGB2B3	Clúster I	P1	Armaris passadís B2 i B3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Prové de QGBT cel·la 5 QF 24 Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.P1.ARGB2B3-CE-004	Subquadre B3-P1	PCB.CLI.P1.ARGB2B3	Clúster I	P1	Armaris passadís B2 i B3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Prové de QGBT cel·la 5 QF 19 Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI.P1.ARM2C3-CE-001	Subquadre CFAP 1	PCB.CLI.P1.ARM2C3	Clúster I	P1	Armaris passadís C2 i C3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	S'alimenta de subquadre CRMN (Preferent) S1BC24 M2 Q17 Tamany: sencer
PCB.CLI.PB.ARM-CE-001	Quadre PBC53	PCB.CLI.PB.ARM	Clúster I	PB	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Prové de subquadre PBC5 PATI 5 Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.PB.ARM-CE-002	Subquadre C5PB-SN	PCB.CLI.PB.ARM	Clúster I	PB	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Prové de QGBT cel·la 16 Q9 Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.PB.ARM-CE-003	Subquadre C4PBSN	PCB.CLI.PB.ARM	Clúster I	PB	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Prové de QGBT mòdul 17 Q13 Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI.PB.ARM-CE-004	Subquadre C4PSA1	PCB.CLI.PB.ARM	Clúster I	PB	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.PB.ARM-CE-005	Quadre PBC4 vitrinas	PCB.CLI.PB.ARM	Clúster I	PB	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.PB.ARM-CE-006	Subquadre B5PB SAI	PCB.CLI.PB.ARM	Clúster I	PB	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.PB.ARM-CE-007	Subquadre B5PB	PCB.CLI.PB.ARM	Clúster I	PB	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Prové de QGBT cel·la 3 QF 9 Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI.PB.ARM-CE-008	Subquadre B4-PB SAI	PCB.CLI.PB.ARM	Clúster I	PB	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.PB.ARM-CE-009	Subquadre B4-PB	PCB.CLI.PB.ARM	Clúster I	PB	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Prové de QGBT cel·la 4 QF 17 Tamany: mitjà 2 portes
PCB.CLI.PB.ARMA1-CE-001	Subquadre A1-PB SAI	PCB.CLI.PB.ARMA1	Clúster I	PB	Armaris passadís A1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.PB.ARMA1-CE-002	Subquadre A1-PB	PCB.CLI.PB.ARMA1	Clúster I	PB	Armaris passadís A1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI.PB.ARMA2A3-CE-001	Subquadre A2-PB	PCB.CLI.PB.ARMA2A3	Clúster I	PB	Armaris passadís A2 i A3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	S'alimenta de QGBT panell 4 QF15 Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI.PB.ARMA2A3-CE-002	Subquadre A2-PB SAI	PCB.CLI.PB.ARMA2A3	Clúster I	PB	Armaris passadís A2 i A3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.PB.ARMA2A3-CE-003	Subquadre cafeteria	PCB.CLI.PB.ARMA2A3	Clúster I	PB	Armaris passadís A2 i A3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	S'alimenta de QGBT panell 2 QF3 Tamany: mitjà 2 portes
PCB.CLI.PB.ARMA2A3-CE-004	Subquadre A3-PB	PCB.CLI.PB.ARMA2A3	Clúster I	PB	Armaris passadís A2 i A3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 2 portes
PCB.CLI.PB.ARMA2A3-CE-005	Subquadre A3-PB SAI	PCB.CLI.PB.ARMA2A3	Clúster I	PB	Armaris passadís A2 i A3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.PB.ARMA2A3-CE-006	Quadre de cultius PBA3B3	PCB.CLI.PB.ARMA2A3	Clúster I	PB	Armaris passadís A2 i A3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 2 portes
PCB.CLI.PB.ARGB2B3-CE-001	Quadre serveis generals PB CPB	PCB.CLI.PB.ARGB2B3	Clúster I	PB	Armaris passadís B2 i B3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 2 portes
PCB.CLI.PB.ARGB2B3-CE-002	Quadre FP PB B3	PCB.CLI.PB.ARGB2B3	Clúster I	PB	Armaris passadís B2 i B3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Prové de QGBT cel·la 3 Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI.PB.ARGB2B3-CE-003	Subquadre B3-PB SAI	PCB.CLI.PB.ARGB2B3	Clúster I	PB	Armaris passadís B2 i B3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Prové de QGBT cel·la 13 Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.PB.ARGB2B3-CE-004	Subquadre serveis comuns SAI	PCB.CLI.PB.ARGB2B3	Clúster I	PB	Armaris passadís B2 i B3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	S'alimenta de QGBT SOT 1 RAMPA 2 MOD 13 Q21 Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.PB.ARGB2B3-CE-005	Subquadre serveis comuns SCI	PCB.CLI.PB.ARGB2B3	Clúster I	PB	Armaris passadís B2 i B3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	S'alimenta de QGBT SOT 1 RAMPA 2 MOD 13 Q19 Tamany: mitjà 2 portes
PCB.CLI.PB.ARGB2B3-CE-006	Subquadre B2-PB SUM. Preferent	PCB.CLI.PB.ARGB2B3	Clúster I	PB	Armaris passadís B2 i B3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI.PB.ARGB2B3-CE-007	Subquadre B2-PB SAI	PCB.CLI.PB.ARGB2B3	Clúster I	PB	Armaris passadís B2 i B3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.PB.ARM2C1-CE-001	Subquadre microscopia	PCB.CLI.PB.ARM2C1	Clúster I	PB	Armaris passadís C1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.CLI.PB.ARM2C1-CE-002	Subquadre elèctric	PCB.CLI.PB.ARM2C1	Clúster I	PB	Armaris passadís C1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLI.PB.ARM2C1-CE-003	Subquadre C1-PB	PCB.CLI.PB.ARM2C1	Clúster I	PB	Armaris passadís C1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.PB.ARM2C1-CE-004	Subquadre C1-PB-SAI	PCB.CLI.PB.ARM2C1	Clúster I	PB	Armaris passadís C1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.PB.ARM2C1-CE-005	Quadre PBC13-SP	PCB.CLI.PB.ARM2C1	Clúster I	PB	Armaris passadís C1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.PB.ARM2C1-CE-006	Quadre PBC13-SN	PCB.CLI.PB.ARM2C1	Clúster I	PB	Armaris passadís C1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.PB.ARM1-CE-007	Quadre BT nou espai Colombelli	PCB.CLI.PB.ARM1	Clúster I	PB	Armaris passadís C1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.CLI.PB.ARM1-CE-008	Subquadre B1-PB	PCB.CLI.PB.ARM1	Clúster I	PB	Armaris passadís C1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	S'alimenta de QGBT panell 4 QF13 Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI.PB.ARM1-CE-009	Subquadre B1-PB SAI	PCB.CLI.PB.ARM1	Clúster I	PB	Armaris passadís C1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.PB.ARM2C3-CE-001	Quadre elèctric	PCB.CLI.PB.ARM2C3	Clúster I	PB	Armaris passadís C2 i C3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	S'alimenta de QGBT SOT 1 rampa 2 MOD 14 Q26 Tamany: sencer 1 porta
PCB.CLI.PB.ARM2C3-CE-002	Quadre elèctric C3-PB	PCB.CLI.PB.ARM2C3	Clúster I	PB	Armaris passadís C2 i C3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLI.PB.ARM2C3-CE-003	Quadre elèctric C3-PB SAI	PCB.CLI.PB.ARM2C3	Clúster I	PB	Armaris passadís C2 i C3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI.PB.ARM2C3-CE-004	Subquadre C2-PB	PCB.CLI.PB.ARM2C3	Clúster I	PB	Armaris passadís C2 i C3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.CLI.PB.ARM2C3-CE-005	Quadre CFA-PB	PCB.CLI.PB.ARM2C3	Clúster I	PB	Armaris passadís C2 i C3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	S'alimenta de subquadre CRMN (preferent) S1BC24 M2 Q16 Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.PB.ARM2C3-CE-006	Subquadre C2-PB SAI	PCB.CLI.PB.ARM2C3	Clúster I	PB	Armaris passadís C2 i C3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.S1.ARM-CE-001	Subquadre C4-S1	PCB.CLI.S1.ARM	Clúster I	S1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Prové de QGBT mòdul 17 Q12 Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI.S1.ARM-CE-002	Subquadre C4-S1 SAI	PCB.CLI.S1.ARM	Clúster I	S1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.S1.ARM-CE-003	Quadre humectadors	PCB.CLI.S1.ARM	Clúster I	S1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLI.S1.ARM-CE-004	Subquadre C5-S1 SAI	PCB.CLI.S1.ARM	Clúster I	S1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.S1.ARM-CE-005	Subquadre C5-S1 SN	PCB.CLI.S1.ARM	Clúster I	S1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	S'alimenta de QGBT SOT 1 RAMPA 2 MOD 14 Q25 Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI.S1.ARM-CE-006	Subquadre farmàcia	PCB.CLI.S1.ARM	Clúster I	S1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLI.S1.ARM-CE-007	Quadre elèctric	PCB.CLI.S1.ARM	Clúster I	S1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLI.S1.ARM-CE-008	Quadre elèctric sortida SAI raigs X	PCB.CLI.S1.ARM	Clúster I	S1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.ARM-CE-009	Quadre elèctric sortida i entrada a SAI 2	PCB.CLI.S1.ARM	Clúster I	S1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.ARM-CE-010	Subquadre raigs X B402-S1	PCB.CLI.S1.ARM	Clúster I	S1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	S'alimenta de QGBT SOT 1 RAMPA 2 MOD 13 Q23 Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI.S1.ARM-CE-011	Subquadre B5-S1 SAI	PCB.CLI.S1.ARM	Clúster I	S1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.S1.ARM-CE-012	Subquadre B5-S1	PCB.CLI.S1.ARM	Clúster I	S1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.CLI.S1.ARM-CE-013	Quadre QES1B44	PCB.CLI.S1.ARM	Clúster I	S1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI.S1.ARMA1-CE-001	Subquadre A1-S1	PCB.CLI.S1.ARMA1	Clúster I	S1	Armaris passadís A1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	S'alimenta de QGBT S1 panell 3 QF 8 Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI.S1.ARMA1-CE-002	Subquadre A1-S1 SAI	PCB.CLI.S1.ARMA1	Clúster I	S1	Armaris passadís A1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.S1.ARMA1-CE-003	Quadre elèctric	PCB.CLI.S1.ARMA1	Clúster I	S1	Armaris passadís A1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLI.S1.ARMA1-CE-004	Quadre elèctric	PCB.CLI.S1.ARMA1	Clúster I	S1	Armaris passadís A1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.CLI.S1.ARM3-CE-001	Quadre elèctric normal	PCB.CLI.S1.ARM3	Clúster I	S1	Armaris passadís C3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	S'alimenta de QGBT S1 BC24 M1 Q11 Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.S1.ARM3-CE-002	Quadre elèctric SAI	PCB.CLI.S1.ARM3	Clúster I	S1	Armaris passadís C3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	S'alimenta de QGBT S1 BC24 M1 Q4 Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.S1.ARM3-CE-003	Quadre elèctric CRMN-3	PCB.CLI.S1.ARM3	Clúster I	S1	Armaris passadís C3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 2 portes
PCB.CLI.S1.ARM3-CE-004	Quadre elèctric	PCB.CLI.S1.ARM3	Clúster I	S1	Armaris passadís C3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	S'alimenta de QGBT SOT 1 Rampa 2 MOD 13 Q20 Tamany: mitjà 2 portes
PCB.CLI.S1.ARM3-CE-005	Quadre elèctric CFSA-1	PCB.CLI.S1.ARM3	Clúster I	S1	Armaris passadís C3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	S'alimenta de subquadre CRMN (S1BC36) M2 Q15 Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.S1.ARM3-CE-006	Quadre elèctric CRMN 5	PCB.CLI.S1.ARM3	Clúster I	S1	Armaris passadís C3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 2 portes
PCB.CLI.S1.ARM3-CE-007	Quadre elèctric CRMN 6	PCB.CLI.S1.ARM3	Clúster I	S1	Armaris passadís C3	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 2 portes
PCB.CLI.S1.ARME1BP32-CE-001	Quadre elèctric	PCB.CLI.S1.ARME1BP32	Clúster I	S1	Armaris passadís E1BP32	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	S'alimenta de QGBT S1 rampa panell 2 QF 6 Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.S1.ARME1BP32-CE-002	Quadre elèctric sala radioactiva	PCB.CLI.S1.ARME1BP32	Clúster I	S1	Armaris passadís E1BP32	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	S'alimenta de QGBT S1 rampa panell 2 QF 6 Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.S1.ARME1BP32-CE-003	Quadre endolls sala congeladors	PCB.CLI.S1.ARME1BP32	Clúster I	S1	Armaris passadís E1BP32	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.S1.ARME1BP32-CE-004	Quadre cultius SC2 SA2	PCB.CLI.S1.ARME1BP32	Clúster I	S1	Armaris passadís E1BP32	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	S'alimenta de QGBT SOT1 rampa 2 MOD 14 Q27 Tamany: sencer 1 porta
PCB.CLI.S1.ARME1BP32-CE-005	Quadre de SAI	PCB.CLI.S1.ARME1BP32	Clúster I	S1	Armaris passadís E1BP32	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLI.S1.ARME1BP32-CE-006	Quadre de contadors	PCB.CLI.S1.ARME1BP32	Clúster I	S1	Armaris passadís E1BP32	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI.S1.ARME1BP32-CE-007	Quadre SAI	PCB.CLI.S1.ARME1BP32	Clúster I	S1	Armaris passadís E1BP32	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLI.S1.ARME1BP32-CE-008	Quadre CUINA SC1 S1A2	PCB.CLI.S1.ARME1BP32	Clúster I	S1	Armaris passadís E1BP32	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	S'alimenta de QGBT SOT1 rampa 2 MOD 13 Q22 Tamany: sencer 1 porta
PCB.CLI.S1.ARME1BP32-CE-009	Quadre congelador S1A2	PCB.CLI.S1.ARME1BP32	Clúster I	S1	Armaris passadís E1BP32	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.S1.ARME1BP32-CE-010	Quadre elèctric	PCB.CLI.S1.ARME1BP32	Clúster I	S1	Armaris passadís E1BP32	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.CLI.S1.ARME1BP32-CE-011	Quadre serveis generals PLTA. SOT 1 CPS	PCB.CLI.S1.ARME1BP32	Clúster I	S1	Armaris passadís E1BP32	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.S1.ARME1BP32-CE-012	Quadre elèctric	PCB.CLI.S1.ARME1BP32	Clúster I	S1	Armaris passadís E1BP32	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.S1.ARMS1B1-CE-001	Subquadre B1 S1 SN	PCB.CLI.S1.ARMS1B1	Clúster I	S1	Armaris passadís S1B1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.CLI.S1.ARMS1B1-CE-002	Subquadre B1 S1 SAI	PCB.CLI.S1.ARMS1B1	Clúster I	S1	Armaris passadís S1B1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.S1.ARMS1C1-CE-001	Subquadre C1-S1 SAI	PCB.CLI.S1.ARMS1C1	Clúster I	S1	Armaris passadís S1C1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.S1.ARMS1C1-CE-002	Subquadre C1-S1	PCB.CLI.S1.ARMS1C1	Clúster I	S1	Armaris passadís S1C1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI.S1.S1AB23-CE-001	Quadre elèctric	PCB.CLI.S1.S1AB23	Clúster I	S1	Sala Bombes de Buit	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLI.S1.S1AP41-CE-001	Quadre elèctric	PCB.CLI.S1.S1AP41	Clúster I	S1	Sala estació transformadora CLI (ET)	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLI.S1.S1AP43-CE-001	Quadre elèctric aire acondicionat	PCB.CLI.S1.S1AP43	Clúster I	S1	Sala estació transformadora CLI (QGBT)	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLI.S1.S1B41-CE-001	Subquadre B 4.1/B 4.3	PCB.CLI.S1.S1B41	Clúster I	S1	Sala Servidors	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 3 portes
PCB.CLI.S1.S1B41-CE-002	Quadre SAI N°2-1 i SAI 2-2	PCB.CLI.S1.S1B41	Clúster I	S1	Sala Servidors	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.CLI.S1.S1B41-CE-003	Subquadre FN S1B41	PCB.CLI.S1.S1B41	Clúster I	S1	Sala Servidors	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	S'alimenta de QGBT RAMP 2 MOD 15 Q16 Tamany: sencer 1 porta
PCB.CLI.S1.S1BC24-CE-001	Quadre elèctric	PCB.CLI.S1.S1BC24	Clúster I	S1	Sala Quadre Elèctric	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	S'alimenta de QGBT SOT 1 MOD 7 QF 45 Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI.S1.S1BC24-CE-002	Subquadre elèctric CRMN (preferent)	PCB.CLI.S1.S1BC24	Clúster I	S1	Sala Quadre Elèctric	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.CLI.S1.S1BC24-CE-003	Subquadre elèctric CGSCT	PCB.CLI.S1.S1BC24	Clúster I	S1	Sala Quadre Elèctric	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 4 portes
PCB.CLI.S1.S1BC24-CE-004	Subquadre elèctric	PCB.CLI.S1.S1BC24	Clúster I	S1	Sala Quadre Elèctric	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	S'alimenta de QGBT SOT 1 MOD 7 QF 45 Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI.S1.S1BC32-CE-001	Quadre SAI sala telecomunicacions	PCB.CLI.S1.S1BC32	Clúster I	S1	Sala Comunicacions	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLI.S1.S1BC32-CE-002	Subquadre elèctric	PCB.CLI.S1.S1BC32	Clúster I	S1	Sala Comunicacions	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.S1.S1C12-CE-001	Subquadre C1.S1/M1 microscopis	PCB.CLI.S1.S1C12	Clúster I	S1	Laboratori S1C12	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.S1.S1C12-CE-001	Quadre elèctric	PCB.CLI.S1.S1C12	Clúster I	S1	Laboratori S1C12	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLI.S2.A2-CE-001	Quadre elèctric bombes planta Soterrani 2	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLI.S2.A2-CE-002	Quadre elèctric	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLI.S2.A2-CE-003	Quadre elèctric tractament d'aigües	PCB.CLI.S2.A2	Clúster I	S2	Sala d'aigües	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLII.COBS7-CE-001	Quadre coberta 1.2 (Q.C. 1.2)	PCB.CLII.COBS7	Clúster II	Coberta	C7	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.CLII.COBS7-CE-002	Quadre serveis comuns QSCC1.2	PCB.CLII.COBS7	Clúster II	Coberta	C7	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLII.COBS7-CE-003	Quadre coberta N°72 mòdul C-7	PCB.CLII.COBS7	Clúster II	Coberta	C7	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.CLII.COBS7-CE-004	Quadre coberta N°72 mòdul C-6	PCB.CLII.COBS7	Clúster II	Coberta	C7	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 4 portes
PCB.CLII.COBS7-CE-005	Quadre coberta 1.1 (Q.C. 1.1)	PCB.CLII.COBS7	Clúster II	Coberta	C7	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 4 portes
PCB.CLII.COBS7.SC-CE-001	Quadre coberta N-72 mòdul Sala Calderes C8	PCB.CLII.COBS7.SC	Clúster II	Coberta	Sala Calderes	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLII.COBS7.SCV-CE-001	Quadre sala vapor C-7	PCB.CLII.COBS7.SCV	Clúster II	Coberta	Sala Calderes de Vapor	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLII.COBS8-CE-001	Quadre coberta N-72 mòdul D8	PCB.CLII.COBS8	Clúster II	Coberta	C8	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 4 portes
PCB.CLII.COBS8-CE-002	Quadre coberta 4 Q.C.4	PCB.CLII.COBS8	Clúster II	Coberta	C8	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.CLII.COBS8-CE-003	Quadre serveis comuns Q.S.C.C.3	PCB.CLII.COBS8	Clúster II	Coberta	C8	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Marca: Schneider Electric
PCB.CLII.COBS8-CE-004	Quadre coberta 3 Q.C.3	PCB.CLII.COBS8	Clúster II	Coberta	C8	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 4 portes
PCB.CLII.COBS8-CE-005	Quadre coberta N-72 bombes C8	PCB.CLII.COBS8	Clúster II	Coberta	C8	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 6 portes
PCB.CLII.COBS8-CE-006	Quadre serveis comuns Q.S.C.C.4	PCB.CLII.COBS8	Clúster II	Coberta	C8	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLII.COBS8-CE-007	Quadre coberta N-72 mòdul C8	PCB.CLII.COBS8	Clúster II	Coberta	C8	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.CLII.COBS6-CE-001	Quadre coberta 2.1 (Q.C. 2.1)	PCB.CLII.COBS6	Clúster II	Coberta	D6	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 4 portes
PCB.CLII.COBS6-CE-002	Quadre serveis comuns (Q.S.C.C. 2.1)	PCB.CLII.COBS6	Clúster II	Coberta	D6	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLII.COBS6-CE-003	Quadre coberta N°72 D-6	PCB.CLII.COBS6	Clúster II	Coberta	D6	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.CLII.COBS7-CE-001	Quadre serveis comuns QSCC2.2	PCB.CLII.COBS7	Clúster II	Coberta	D7	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLII.COBS7-CE-002	Quadre coberta 2.2 (Q.C. 2.2)	PCB.CLII.COBS7	Clúster II	Coberta	D7	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLII.CO.B.D7-CE-003	Quadre coberta N°72 mòdul D7	PCB.CLII.CO.B.D7	Clúster II	Coberta	D7	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.CLII.CO.B.ET-CE-001	Quadre M.T	PCB.CLII.CO.B.ET	Clúster II	Coberta	Sala Centre de Transformació	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Marca: Ormazabal Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLII.CO.B.QGBT-CE-001	Control Temp. Trafos - Subquadre M.T. COBERTA	PCB.CLII.CO.B.QGBT	Clúster II	Coberta	Sala Quadre General de Baixa Tensió	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLII.CO.B.QGBT-CE-002	Subquadre serveis crítics coberta	PCB.CLII.CO.B.QGBT	Clúster II	Coberta	Sala Quadre General de Baixa Tensió	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLII.P1.01CD61-CE-001	Quadre SQ Sala Congeladors P1 CD61	PCB.CLII.P1.01CD61	Clúster II	P1	Laboratoris 01CD61	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLII.P1.ARM-CE-001	Quadre Laboratoris Planta Primera B6	PCB.CLII.P1.ARM	Clúster II	P1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 4 portes
PCB.CLII.P1.ARM-CE-002	Subquadre STAT LAB 3	PCB.CLII.P1.ARM	Clúster II	P1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLII.P1.ARM-CE-003	Subquadre STAT LAB 4	PCB.CLII.P1.ARM	Clúster II	P1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLII.P1.ARM-CE-004	Quadre Laboratoris Planta Primera B7	PCB.CLII.P1.ARM	Clúster II	P1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 4 portes
PCB.CLII.P1.ARM-CE-005	Quadre Laboratoris Planta Primera C7	PCB.CLII.P1.ARM	Clúster II	P1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.CLII.P1.ARM-CE-006	Quadre Laboratoris Planta Primera C6	PCB.CLII.P1.ARM	Clúster II	P1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 4 portes
PCB.CLII.P1.ARM-CE-007	Quadre Laboratoris Planta Primera D7	PCB.CLII.P1.ARM	Clúster II	P1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.CLII.P1.ARM-CE-008	Quadre Laboratoris Planta Primera D6	PCB.CLII.P1.ARM	Clúster II	P1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 4 portes
PCB.CLII.P1.ARM-CE-009	Quadre Laboratoris Planta Primera D8	PCB.CLII.P1.ARM	Clúster II	P1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.CLII.P1.ARM-CE-010	Quadre Laboratoris Planta Primera C8	PCB.CLII.P1.ARM	Clúster II	P1	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.CLII.P2.ARM-CE-001	Quadre Laboratoris Planta Segona C8	PCB.CLII.P2.ARM	Clúster II	P2	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 4 portes
PCB.CLII.P2.ARM-CE-002	Quadre Laboratoris Planta Segona D8	PCB.CLII.P2.ARM	Clúster II	P2	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.CLII.P2.ARM-CE-003	Quadre Laboratoris Planta Segona D6	PCB.CLII.P2.ARM	Clúster II	P2	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 4 portes
PCB.CLII.P2.ARM-CE-004	Quadre Laboratoris Planta Segona D7	PCB.CLII.P2.ARM	Clúster II	P2	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.CLII.P2.ARM-CE-005	Quadre Laboratoris Planta Segona C6	PCB.CLII.P2.ARM	Clúster II	P2	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 4 portes
PCB.CLII.P2.ARM-CE-006	Quadre Laboratoris Planta Segona C7	PCB.CLII.P2.ARM	Clúster II	P2	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.CLII.P2.ARM-CE-007	Quadre Laboratoris Planta Segona B7	PCB.CLII.P2.ARM	Clúster II	P2	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 4 portes
PCB.CLII.P2.ARM-CE-008	Quadre Laboratoris Planta Segona B6	PCB.CLII.P2.ARM	Clúster II	P2	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 4 portes
PCB.CLII.P3.ARM-CE-001	Quadre Laboratoris Planta Tercera C8	PCB.CLII.P3.ARM	Clúster II	P3	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 4 portes
PCB.CLII.P3.ARM-CE-002	Quadre Laboratoris Planta Tercera D8	PCB.CLII.P3.ARM	Clúster II	P3	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.CLII.P3.ARM-CE-003	Quadre Laboratoris Planta Tercera D6	PCB.CLII.P3.ARM	Clúster II	P3	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 4 portes
PCB.CLII.P3.ARM-CE-004	Quadre Laboratoris Planta Tercera D7	PCB.CLII.P3.ARM	Clúster II	P3	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.CLII.P3.ARM-CE-005	Quadre Laboratoris Planta Tercera C6	PCB.CLII.P3.ARM	Clúster II	P3	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 4 portes
PCB.CLII.P3.ARM-CE-006	Quadre Laboratoris Planta Tercera C7	PCB.CLII.P3.ARM	Clúster II	P3	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.CLII.P3.ARM-CE-007	Quadre Laboratoris Planta Tercera B7	PCB.CLII.P3.ARM	Clúster II	P3	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 4 portes
PCB.CLII.P3.ARM-CE-008	Quadre Laboratoris Planta Tercera B6	PCB.CLII.P3.ARM	Clúster II	P3	Armaris passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 4 portes
PCB.CLII.P4.04CD61-CE-001	Subquadre sala congeladors laboratoris química C6	PCB.CLII.P4.04CD61	Clúster II	P4	Laboratori 04CD61	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLII.P4.ARM6C7-CE-001	Quadre laboratoris planta quarta B6	PCB.CLII.P4.ARM6C7	Clúster II	P4	Armaris passadís C6 i C7	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 4 portes
PCB.CLII.P4.ARM6C7-CE-002	Quadre laboratoris planta quarta C6	PCB.CLII.P4.ARM6C7	Clúster II	P4	Armaris passadís C6 i C7	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 4 portes
PCB.CLII.P4.ARM6C7-CE-003	Quadre elèctric	PCB.CLII.P4.ARM6C7	Clúster II	P4	Armaris passadís C6 i C7	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.CLII.P4.ARM6C7-CE-004	Subquadre vitrines LAB. QUÍMICA C6 (LAB P4-C6)	PCB.CLII.P4.ARM6C7	Clúster II	P4	Armaris passadís C6 i C7	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.CLII.P4.ARM8-CE-001	Quadre laboratoris planta quarta C8	PCB.CLII.P4.ARM8	Clúster II	P4	Armaris passadís C8	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 4 portes
PCB.CLII.P4.ARM6D7-CE-001	Quadre laboratoris planta quarta D7	PCB.CLII.P4.ARM6D7	Clúster II	P4	Armaris passadís D6 i D7	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.CLII.P4.ARM6D7-CE-002	Quadre laboratoris planta quarta D6	PCB.CLII.P4.ARM6D7	Clúster II	P4	Armaris passadís D6 i D7	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 4 portes
PCB.CLII.P4.ARM8-CE-001	Quadre laboratoris planta quarta D8	PCB.CLII.P4.ARM8	Clúster II	P4	Armaris passadís D8	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.CLII.S1.PBBC81-CE-001	Quadre Sala Control	PCB.CLII.S1.PBBC81	Clúster II	PB	Centre control seguretat	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 2 portes
PCB.CLII.S1.S1A51-CE-001	Subquadre serveis crítics nivell 44	PCB.CLII.S1.S1A51	Clúster II	S1	Sala Quadre Elèctric	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLII.S1.S1A51-CE-002	Quadre 1 nivell 44 Q.44-1	PCB.CLII.S1.S1A51	Clúster II	S1	Sala Quadre Elèctric	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.CLII.S1.S1A51-CE-003	Quadre 2 nivell 44 (Q44-2)	PCB.CLII.S1.S1A51	Clúster II	S1	Sala Quadre Elèctric	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLII.S1.S1A51-CE-004	Subquadre M.T. nivell 44	PCB.CLII.S1.S1A51	Clúster II	S1	Sala Quadre Elèctric	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLII.S1.S1A52-CE-001	Quadre M.T.	PCB.CLII.S1.S1A52	Clúster II	S1	Sala estació transformadora	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLII.S1.S1AP51-CE-001	Quadre grup de bombeig	PCB.CLII.S1.S1AP51	Clúster II	S1	Sala d'aigües	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLII.S1.S1B72-CE-001	Subquadre 44.5	PCB.CLII.S1.S1B72	Clúster II	S1	Magatzem manteniment	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLII.S1.S1B73-CE-001	Quadre Magatzems	PCB.CLII.S1.S1B73	Clúster II	S1	Serveis tècnics Manteniment	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLII.S1.S1B73-CE-002	Quadre àrea instal·lacions nivell 44	PCB.CLII.S1.S1B73	Clúster II	S1	Serveis tècnics Manteniment	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLII.S1.S1B74-CE-001	Quadre magatzem 44.3	PCB.CLII.S1.S1B74	Clúster II	S1	Taller Manteniment	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLII.S1.S1B83-CE-001	Quadre Magatzem	PCB.CLII.S1.S1B83	Clúster II	S1	Sala clima estabulari	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.CLII.S1.S1B83-CE-002	Quadre S. Climat. Estabulari	PCB.CLII.S1.S1B83	Clúster II	S1	Sala clima estabulari	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	S'alimenta del quadre general PRAAL2 Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLII.S1.S1B93-CE-001	Quadre secundari pàrquing	PCB.CLII.S1.S1B93	Clúster II	S1	Sala S1B93	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 4 portes
PCB.CLII.S1.S1B93-CE-002	Quadre vigilant	PCB.CLII.S1.S1B93	Clúster II	S1	Sala S1B93	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLII.S1.S1CP102-CE-001	Quadre Enllumenat Estabulari	PCB.CLII.S1.S1CP102	Clúster II	S1	Magatzem Estabulari	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.EA.COB-CE-001	Quadre clima i coberta	PCB.EA.COB	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Prové del quadre PP.Soterrani Tamany: sencer 3 portes
PCB.EA.COB-CE-002	Quadre elèctric	PCB.EA.COB	Edifici Administració	Coberta	Coberta	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.EA.P1.AB07-CE-001	Quadre planta 1ª individuals	PCB.EA.P1.AB07	Edifici Administració	P1	Oficina AB07	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.EA.P1.PAS-CE-001	Quadre comuns planta 1ra	PCB.EA.P1.PAS	Edifici Administració	P1	Passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.EA.P2.AB07-CE-001	Quadre planta 2ª individuals	PCB.EA.P2.AB07	Edifici Administració	P2	Oficina AB07	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.EA.P2.BA07-CE-001	Quadre individuals 2ª	PCB.EA.P2.BA07	Edifici Administració	P2	Oficina BA07	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.EA.P2.PAS-CE-001	Quadre comuns 2na	PCB.EA.P2.PAS	Edifici Administració	P2	Passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.EA.PB.A05-CE-001	Subquadre planta baixa comuns	PCB.EA.PB.A05	Edifici Administració	PB	Sala de reunions A05	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.EA.PB.A05-CE-002	Subquadre planta baixa individuals	PCB.EA.PB.A05	Edifici Administració	PB	Sala de reunions A05	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.EA.PB.BA09-CE-001	Quadre elèctric	PCB.EA.PB.BA09	Edifici Administració	PB	Oficina BA09/BA08	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.EA.PB.PAS-CE-001	Quadre elèctric	PCB.EA.PB.PAS	Edifici Administració	PB	Passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.EA.S1.QGBT-CE-001	Quadre elèctric quadre manteniment	PCB.EA.S1.QGBT	Edifici Administració	S1	Sala del QGBT	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.TOR.EE.P1.ET-CE-001	Quadre M.T	PCB.TOR.EE.P1.ET	Edifici Energies	P1	Sala Estació Transformadora	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.TOR.EE.P1.QGBT-CE-001	Subquadre Serveis Crítics Edifici Energies	PCB.TOR.EE.P1.QGBT	Edifici Energies	P1	Sala QGBT	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.TOR.EE.P1.QGBT-CE-002	Subquadre M.T Edifici Energies	PCB.TOR.EE.P1.QGBT	Edifici Energies	P1	Sala QGBT	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Quadre control M.T Tamany: mitjà 1 porta
PCB.TOR.EE.P1.QGBT-CE-003	Quadre QIT/G-2	PCB.TOR.EE.P1.QGBT	Edifici Energies	P1	Sala QGBT	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.TOR.EE.P1.QGBT-CE-004	Quadre QIT/G	PCB.TOR.EE.P1.QGBT	Edifici Energies	P1	Sala QGBT	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.TOR.EE.PB.SB-CE-001	Quadre Elèctric QIT/C-EE	PCB.TOR.EE.PB.SB	Edifici Energies	PB	Sala Bombes CPD	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.ES.COB-CE-001	Quadre Elèctric secundari	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.ES.COB-CE-002	Quadre Elèctric	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Marca: Merlin Gerin Tamany: petit 1 porta
PCB.ES.COB-CE-003	Quadre Elèctric Ascensor	PCB.ES.COB	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	Coberta	Coberta	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.ES.P1.B12-CE-001	Quadre elèctric	PCB.ES.P1.B12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B12	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.ES.P1.B12-CE-002	Quadre SQ 2 SN-Subquadre planta primera esquerra	PCB.ES.P1.B12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B12	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.ES.P1.B12-CE-003	Quadre SQ 2 SP-Subquadre planta primera esquerra	PCB.ES.P1.B12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B12	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	S'alimenta de QGBT PBB20 panell 11 QF25 Tamany: sencer 3 portes
PCB.ES.P1.B12-CE-004	Quadre SQ 2 SSAI-Subquadre planta primera esquerra	PCB.ES.P1.B12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B12	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.ES.P1.B19-CE-001	Quadre elèctric	PCB.ES.P1.B19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B19	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.ES.P1.B19-CE-002	Quadre SQ 3 SN-Subquadre planta primera dreta	PCB.ES.P1.B19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B19	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.ES.P1.B19-CE-003	Quadre SQ 3 SP-Subquadre planta primera dreta	PCB.ES.P1.B19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B19	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.ES.P1.B19-CE-004	Quadre SQ 3 SSAI-Subquadre planta primera dreta	PCB.ES.P1.B19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori B19	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.ES.P2.B09-CE-001	Quadre elèctric	PCB.ES.P2.B09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B09	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.ES.P2.B09-CE-002	Quadre SQ 4 SN-Subquadre planta segona esquerra	PCB.ES.P2.B09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B09	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.ES.P2.B09-CE-003	Quadre SQ 4 SP-Subquadre planta segona esquerra	PCB.ES.P2.B09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B09	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.ES.P2.B09-CE-004	Quadre SQ 4 SSAI-Subquadre planta segona esquerra	PCB.ES.P2.B09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B09	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.ES.P2.B19-CE-001	Quadre elèctric	PCB.ES.P2.B19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B19	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.ES.P2.B19-CE-002	Quadre SQ 5 SN-Subquadre planta segona dreta	PCB.ES.P2.B19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B19	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.ES.P2.B19-CE-003	Quadre SQ 5 SP-Subquadre planta segona dreta	PCB.ES.P2.B19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B19	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.ES.P2.B19-CE-004	Quadre SQ 5 SSAI-Subquadre planta segona dreta	PCB.ES.P2.B19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B19	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.ES.P3.B09-CE-001	Quadre elèctric	PCB.ES.P3.B09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Sala instal·lacions B09	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.ES.P3.B09-CE-002	Quadre elèctric	PCB.ES.P3.B09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Sala instal·lacions B09	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.ES.P3.B09-CE-003	Quadre SQ 6 SN-Subquadre planta tercera esquerra	PCB.ES.P3.B09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Sala instal·lacions B09	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.ES.P3.B09-CE-004	Quadre SQ 6 SP-Subquadre planta tercera esquerra	PCB.ES.P3.B09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Sala instal·lacions B09	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.ES.P3.B09-CE-005	Quadre SQ 6 SSAI-Subquadre planta tercera esquerra	PCB.ES.P3.B09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Sala instal·lacions B09	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.ES.P3.B19-CE-001	Quadre elèctric	PCB.ES.P3.B19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Sala instal·lacions B19	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Marca: Merlin Gerin Tamany: petit 1 porta
PCB.ES.P3.B19-CE-002	Quadre SQ 7 SN-Subquadre planta tercera dreta	PCB.ES.P3.B19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Sala instal·lacions B19	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.ES.P3.B19-CE-003	Quadre SQ 7 SP-Subquadre planta tercera dreta	PCB.ES.P3.B19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Sala instal·lacions B19	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.ES.P3.B19-CE-004	Quadre SQ 7 SSAI-Subquadre planta tercera dreta	PCB.ES.P3.B19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P3	Sala instal·lacions B19	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.ES.PB.A02-CE-001	Quadre elèctric	PCB.ES.PB.A02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala instal·lacions	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.ES.PB.A02-CE-002	Subquadre Zebra fish	PCB.ES.PB.A02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala instal·lacions	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.ES.PB.A02-CE-003	Subquadre Cultius	PCB.ES.PB.A02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala instal·lacions	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.ES.PB.A02-CE-004	Subquadre Microscopis	PCB.ES.PB.A02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala instal·lacions	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.ES.PB.A02-CE-005	Subquadre Hot-Lab	PCB.ES.PB.A02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala instal·lacions	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.ES.PB.A02-CE-006	Subquadre Clima int. Hot Lab Sala Blanca	PCB.ES.PB.A02	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Sala instal·lacions	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.ES.PB.A08-CE-001	Quadre SQ IBEC	PCB.ES.PB.A08	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori A08	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.ES.PB.A10-CE-001	Quadre elèctric	PCB.ES.PB.A10	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Instal·lacions tècniques	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.ES.PB.A10-CE-002	Quadre S.Q. SN serv. general cient. P soterrani	PCB.ES.PB.A10	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Instal·lacions tècniques	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.ES.PB.A10-CE-003	Quadre SP serv. GRALES científics P soterrani	PCB.ES.PB.A10	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Instal·lacions tècniques	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.ES.PB.A10-CE-004	Quadre S.Q. SAI serv. Grales científics P soterrani	PCB.ES.PB.A10	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Instal·lacions tècniques	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.ES.PB.A10-CE-005	Quadre SQ. Clima sala manteniment taller	PCB.ES.PB.A10	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Instal·lacions tècniques	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.ES.PB.A11-CE-001	Quadre informàtica	PCB.ES.PB.A11	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Informàtica	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.ES.PB.A13-CE-001	SQ. SP. Subquadre congeladors 2	PCB.ES.PB.A13	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori A13	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.ES.PB.A14-CE-001	Quadre elèctric	PCB.ES.PB.A14	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Magatzem general SCC-PCB	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.ES.PB.A21-CE-001	Quadre SQ 12-SN subquadre neteja	PCB.ES.PB.A21	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Neteja-SCC A21/A22	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.ES.PB.A24-CE-001	Quadre SQ 11.1 subquadre climatitzador Nº 3	PCB.ES.PB.A24	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Climatitzador	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Prové de SQ10 F.Normal QGBT Tamany: petit 1 porta
PCB.ES.PB.B04-CE-001	SQ. 11.1 Subquadre climatitzador Nº 1	PCB.ES.PB.B04	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Climatitzador	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.ES.PB.B04-CE-002	Quadre elèctric	PCB.ES.PB.B04	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Climatitzador	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.ES.PB.B06-CE-001	Quadre elèctric	PCB.ES.PB.B06	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B06	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.ES.PB.B06-CE-002	Quadre SQ 9-SP Subquadre Congeladors	PCB.ES.PB.B06	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B06	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.ES.PB.B08-CE-001	Quadre SQ agitador llevat	PCB.ES.PB.B08	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B08	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.ES.PB.B09-CE-001	Quadre elèctric	PCB.ES.PB.B09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Instal·lacions tècniques climatitzadors	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.ES.PB.B09-CE-002	Subquadre PB Hèlix B-09	PCB.ES.PB.B09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Instal·lacions tècniques climatitzadors	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Prové de subquadre servidors generals planta soterrani 1 espai PBA10 Tamany: petit 1 porta
PCB.ES.PB.B09-CE-003	SQ. 11.1 Subquadre climatitzador Nº 2	PCB.ES.PB.B09	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Instal·lacions tècniques climatitzadors	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Prové de SQ10 F. Normal QGBT Tamany: petit 1 porta
PCB.ES.PB.B12-CE-001	Quadre elèctric	PCB.ES.PB.B12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Magatzem residus	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.ES.PB.B15-CE-001	Quadre elèctric	PCB.ES.PB.B15	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B15	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.ES.PB.B15-CE-001	Quadre elèctric	PCB.ES.PB.B15	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B15	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.ES.PB.B20-CE-001	Subquadre SAI planta Baixa dreta	PCB.ES.PB.B20	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Quadre elèctric	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.ES.PB.B20-CE-002	Quadre SQ 8-SP subquadre aparc. i sales tècniques	PCB.ES.PB.B20	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Quadre elèctric	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.ES.PB.B20-CE-003	Quadre SQ 11-SN subquadre climatitzadors Baixa dreta	PCB.ES.PB.B20	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Quadre elèctric	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.ES.PB.B20-CE-004	Quadre elèctric	PCB.ES.PB.B20	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Quadre elèctric	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.ES.PB.B20-CE-005	Quadre elèctric	PCB.ES.PB.B20	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Quadre elèctric	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.ES.PB.B21-CE-001	Quadre SQ 10-SN subquadre compressors + FONTAN.	PCB.ES.PB.B21	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Buit aire	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.TOR.D.COB-CE-001	Quadre clima	PCB.TOR.D.COB	Torre D	Coberta	Coberta	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.TOR.D.P1.A0B0-CE-001	Quadre Elèctric	PCB.TOR.D.P1.A0B0	Torre D	P1	Oficines A0/B0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.TOR.D.P1.PAS-CE-001	Quadre Elèctric Mòdul est	PCB.TOR.D.P1.PAS	Torre D	P1	Passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.TOR.D.P1.WC-CE-001	Quadre Elèctric	PCB.TOR.D.P1.WC	Torre D	P1	WC	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.TOR.D.P2.A0B0-CE-001	Quadre Elèctric Mòdul oest	PCB.TOR.D.P2.A0B0	Torre D	P2	Oficines A0/B0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.TOR.D.P2.WC-CE-001	Quadre Elèctric	PCB.TOR.D.P2.WC	Torre D	P2	WC	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.TOR.D.P3.A0B0-CE-001	Quadre Elèctric	PCB.TOR.D.P3.A0B0	Torre D	P3	Oficines A0/B0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.TOR.D.P3.PAS-CE-001	Quadre Elèctric	PCB.TOR.D.P3.PAS	Torre D	P3	Passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.TOR.D.P3.PAS-CE-002	Quadre Elèctric Interruptor general SAI	PCB.TOR.D.P3.PAS	Torre D	P3	Passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.TOR.D.P3.WC-CE-001	Quadre Elèctric	PCB.TOR.D.P3.WC	Torre D	P3	WC	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.TOR.D.P4.PAS-CE-001	Quadre Elèctric	PCB.TOR.D.P4.PAS	Torre D	P4	Passadís	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.TOR.D.P4.WC-CE-001	Quadre Elèctric	PCB.TOR.D.P4.WC	Torre D	P4	WC	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.TOR.D.P5.A0-CE-001	Quadre Elèctric Mòdul oest	PCB.TOR.D.P5.A0	Torre D	P5	Oficines A0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.TOR.D.PB-CE-001	Quadre Elèctric	PCB.TOR.D.PB	Torre D	PB	Planta Baixa	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.TOR.I.EXT-CE-001	Quadre Elèctric	PCB.TOR.I.EXT	Torre I	-	Exterior	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.TOR.I.COB-CE-001	Quadre Planta Coberta Torre I	PCB.TOR.I.COB	Torre I	Coberta	Coberta	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	S'alimenta del QGBT Soterrani Tamany: mitjà 1 porta
PCB.TOR.I.COB-CE-002	Subquadre clima (SQ-PLC) Edifici B	PCB.TOR.I.COB	Torre I	Coberta	Coberta	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	S'alimenta del QGBT Soterrani -1 Tamany: sencer 2 portes
PCB.TOR.I.P1.A0B0-CE-001	Quadre Elèctric	PCB.TOR.I.P1.A0B0	Torre I	P1	Oficines A0/B0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.TOR.I.P1.WC-CE-001	Quadre P.Primera Edifici C	PCB.TOR.I.P1.WC	Torre I	P1	WC	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.TOR.I.P10.WC-CE-001	Quadre P.Desena Edifici C	PCB.TOR.I.P10.WC	Torre I	P10	WC	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.TOR.I.P11.B0-CE-001	Quadre Elèctric	PCB.TOR.I.P11.B0	Torre I	P11	Oficines B0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.TOR.I.P11.B0-CE-002	Quadre P.Onzena Edifici C	PCB.TOR.I.P11.B0	Torre I	P11	Oficines B0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.TOR.I.P2.A0B0-CE-001	Quadre Elèctric	PCB.TOR.I.P2.A0B0	Torre I	P2	Oficines A0/B0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.TOR.I.P2.A0B0-CE-001	Quadre Elèctric	PCB.TOR.I.P2.A0B0	Torre I	P2	Oficines A0/B0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.TOR.I.P2.WC-CE-001	Quadre P.Segona Edifici C	PCB.TOR.I.P2.WC	Torre I	P2	WC	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.TOR.I.P3.A0B0-CE-001	Quadre Elèctric	PCB.TOR.I.P3.A0B0	Torre I	P3	Oficines A0/B0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.TOR.I.P3.WC-CE-001	Quadre P.Tercera Edifici C	PCB.TOR.I.P3.WC	Torre I	P3	WC	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.TOR.I.P4.A0B0-CE-001	Quadre Elèctric	PCB.TOR.I.P4.A0B0	Torre I	P4	Oficines A0/B0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.TOR.I.P4.WC-CE-001	Quadre P.Quarta Edifici C	PCB.TOR.I.P4.WC	Torre I	P4	WC	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.TOR.I.P5.A0B0-CE-001	Quadre Elèctric	PCB.TOR.I.P5.A0B0	Torre I	P5	Oficines A0/B0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.TOR.I.P5.WC-CE-001	Quadre P.Cinquena Edifici C	PCB.TOR.I.P5.WC	Torre I	P5	WC	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.TOR.I.P6.A0B0-CE-001	Quadre Elèctric	PCB.TOR.I.P6.A0B0	Torre I	P6	Oficines A0/B0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.TOR.I.P6.WC-CE-001	Quadre P.Sisena Edifici C	PCB.TOR.I.P6.WC	Torre I	P6	WC	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.TOR.I.P7.A0B0-CE-001	Quadre Elèctric	PCB.TOR.I.P7.A0B0	Torre I	P7	Oficines A0/B0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.TOR.I.P7.WC-CE-001	Quadre P.Setena Edifici C	PCB.TOR.I.P7.WC	Torre I	P7	WC	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.TOR.I.P8.A0B0-CE-001	Quadre Elèctric	PCB.TOR.I.P8.A0B0	Torre I	P8	Oficines A0/B0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.TOR.I.P8.WC-CE-001	Quadre P.Vuitena Edifici C	PCB.TOR.I.P8.WC	Torre I	P8	WC	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.TOR.I.P9.A0B0-CE-001	Quadre Elèctric	PCB.TOR.I.P9.A0B0	Torre I	P9	Oficines A0/B0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.TOR.I.P9.WC-CE-001	Quadre P.Novena Edifici C	PCB.TOR.I.P9.WC	Torre I	P9	WC	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.TOR.I.PB.WC-CE-001	Quadre Secundari P.Baixa Serveis comuns edifici B (QS-PB)	PCB.TOR.I.PB.WC	Torre I	PB	WC	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.TOR.I.PS1-CE-001	Quadre Elèctric Serveis Comuns	PCB.TOR.I.PS1	Torre I	S1	Planta Soterrani 1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.TOR.I.PS1-CE-002	Quadre Elèctric Conmutació grup sub. Seqüenciadors	PCB.TOR.I.PS1	Torre I	S1	Planta Soterrani 1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.TOR.I.PS1-CE-003	Quadre Elèctric Distribució Planta	PCB.TOR.I.PS1	Torre I	S1	Planta Soterrani 1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.TOR.I.PS1-CE-004	Quadre Elèctric Extractir galeria energies	PCB.TOR.I.PS1	Torre I	S1	Planta Soterrani 1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Prové del quadre de torres Tamany: petit 1 porta
PCB.TOR.I.PS1-CE-005	Quadre Elèctric Enllumenat Cuina	PCB.TOR.I.PS1	Torre I	S1	Planta Soterrani 1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.TOR.I.PS1-CE-006	Quadre Elèctric Pou bombes	PCB.TOR.I.PS1	Torre I	S1	Planta Soterrani 1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.TOR.I.S1.WC-CE-001	Quadre Elèctric	PCB.TOR.I.S1.WC	Torre I	S1	WC	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.TOR.R.COB-CE-001	Quadre Planta Coberta Torre C	PCB.TOR.R.COB	Torre R	Coberta	Coberta	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.TOR.R.COB-CE-002	Subquadre clima SQ-EDIFICI C	PCB.TOR.R.COB	Torre R	Coberta	Coberta	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.TOR.R.P1.WC-CE-001	Quadre P.Primer Edifici C	PCB.TOR.R.P1.WC	Torre R	P1	WC	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.TOR.R.P2.WC-CE-001	Quadre P.Segona Edifici C	PCB.TOR.R.P2.WC	Torre R	P2	WC	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.TOR.R.P3.WC-CE-001	Quadre P.Tercera Edifici C	PCB.TOR.R.P3.WC	Torre R	P3	WC	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.TOR.R.P4.WC-CE-001	Quadre P.Quarta Edifici C	PCB.TOR.R.P4.WC	Torre R	P4	WC	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.TOR.R.P5.WC-CE-001	Quadre P.Cinquena Edifici C	PCB.TOR.R.P5.WC	Torre R	P5	WC	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.TOR.R.P6.B12-CE-001	Quadre P.Sisena Edifici C	PCB.TOR.R.P6.B12	Torre R	P6	Sala B12	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 2 portes
PCB.TOR.R.PB.A0-CE-001	Quadre QIT/P-CPD	PCB.TOR.R.PB.A0	Torre R	PB	Oficines A0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.TOR.R.PB.A0-CE-002	Quadre QIT/NP-PSG	PCB.TOR.R.PB.A0	Torre R	PB	Oficines A0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.TOR.R.PB.A0-CE-003	Quadre QIT/NP-PSG-2	PCB.TOR.R.PB.A0	Torre R	PB	Oficines A0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.TOR.R.PB.A0-CE-004	Quadre QIT/C-PSG	PCB.TOR.R.PB.A0	Torre R	PB	Oficines A0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.TOR.R.PB.A0-CE-005	Quadre QIT/C-PSG-2	PCB.TOR.R.PB.A0	Torre R	PB	Oficines A0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.TOR.R.PB.A0-CE-006	Quadre QIT/NP-PCB-2	PCB.TOR.R.PB.A0	Torre R	PB	Oficines A0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.TOR.R.PB.A0-CE-007	Quadre QIT/NP-PCB	PCB.TOR.R.PB.A0	Torre R	PB	Oficines A0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.TOR.R.PB.A0-CE-008	Quadre QIT/C-PCB-2	PCB.TOR.R.PB.A0	Torre R	PB	Oficines A0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.TOR.R.PB.A0-CE-009	Quadre QIT/C-PCB	PCB.TOR.R.PB.A0	Torre R	PB	Oficines A0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.TOR.R.PB.B0-CE-001	Quadre Elèctric	PCB.TOR.R.PB.B0	Torre R	PB	Oficines B0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.TOR.R.PB.B0-CE-002	Quadre Elèctric clima vestibul Torre R PB	PCB.TOR.R.PB.B0	Torre R	PB	Oficines B0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: petit 1 porta
PCB.TOR.R.PB.B0-CE-003	Quadre Secundari P.Baixa Serveis comuns edifici C	PCB.TOR.R.PB.B0	Torre R	PB	Oficines B0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.TOR.R.PB.B0-CE-004	Quadre Elèctric Ascensor	PCB.TOR.R.PB.B0	Torre R	PB	Oficines B0	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Marca: Krone Tamany: mitjà 1 porta
PCB.TOR.R.PS1-CE-001	Quadre Elèctric Distribució Planta	PCB.TOR.R.PS1	Torre R	S1	Planta Soterrani 1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.TOR.R.PS1-CE-002	Quadre Elèctric	PCB.TOR.R.PS1	Torre R	S1	Planta Soterrani 1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: sencer 1 porta
PCB.TOR.R.PS1-CE-003	Quadre Elèctric Serveis Comuns Torre C	PCB.TOR.R.PS1	Torre R	S1	Planta Soterrani 1	1	Quadre elèctric secundari	Baixa Tensió	Tamany: mitjà 1 porta
PCB.CLI.S1.S1AP43-CGBT-001	Quadre General de Baixa Tensió	PCB.CLI.S1.S1AP43	Clúster I	S1	Sala estació transformadora CLI (QGBT)	1	Quadre General de Baixa Tensió	Baixa Tensió	Consta de dos mòduls de: - Tamany: sencer 11 portes - Tamany: sencer 10 portes
PCB.CLI.II.COB.QGBT-CE-001	Quadre general distribució E.T Coberta (Q.G.D-COB)	PCB.CLI.II.COB.QGBT	Clúster II	Coberta	Sala Quadre General de Baixa Tensió	1	Quadre General de Baixa Tensió	Baixa Tensió	Consta de 5 canalis de trafo: - Canalis trafo nº1 - Canalis trafo nº2 - Canalis trafo nº3 - Canalis trafo nº4 - Canalis trafo nº5 Tamany: sencer 10 portes
PCB.CLI.I.S1.S1A51-CGBT-001	Quadre general distribució E.T nivell 44 QGD-N44	PCB.CLI.I.S1.S1A51	Clúster II	S1	Sala Quadre Elèctric	1	Quadre General de Baixa Tensió	Baixa Tensió	Tamany: sencer 7 portes
PCB.EA.S1.QGBT-CGBT-001	Quadre general planta soterrani	PCB.EA.S1.QGBT	Edifici Administració	S1	Sala del QGBT	1	Quadre General de Baixa Tensió	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.TOR.EE.P1.QGBT-CGBT-001	Quadre General Distribució Energies QGD-EE	PCB.TOR.EE.P1.QGBT	Edifici Energies	P1	Sala QGBT	1	Quadre General de Baixa Tensió	Baixa Tensió	Tamany: sencer 6 portes
PCB.TOR.EE.P1.QGBT-CGBT-002	Quadre General Energies 1 QG-EE1	PCB.TOR.EE.P1.QGBT	Edifici Energies	P1	Sala QGBT	1	Quadre General de Baixa Tensió	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.TOR.EE.P1.QGBT-CGBT-003	Quadre General Energies 2 QG-EE2	PCB.TOR.EE.P1.QGBT	Edifici Energies	P1	Sala QGBT	1	Quadre General de Baixa Tensió	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.ES.PB.B20-CGBT-001	Quadre General de Baixa Tensió	PCB.ES.PB.B20	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Quadre elèctric	1	Quadre General de Baixa Tensió	Baixa Tensió	Tamany: sencer 9 portes
PCB.TOR.D.PS1-CGBT-001	Quadre General de Baixa Tensió	PCB.TOR.D.PS1	Torre D	S1	Planta Soterrani 1	1	Quadre General de Baixa Tensió	Baixa Tensió	Tamany: sencer 3 portes
PCB.TOR.I.PS1-CGBT-001	Quadre General de Baixa Tensió Edifici B	PCB.TOR.I.PS1	Torre I	S1	Planta Soterrani 1	1	Quadre General de Baixa Tensió	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.TOR.R.PS1-CGBT-001	Quadre General de Baixa Tensió Edifici C	PCB.TOR.R.PS1	Torre R	S1	Planta Soterrani 1	1	Quadre General de Baixa Tensió	Baixa Tensió	Tamany: sencer 2 portes
PCB.CLI-BCBT-001	Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de Baixa tensió	PCB.CLI	Clúster I	-	Edifici modular - Clúster I	1	Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió	Baixa Tensió	

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLII-BCBT-001	Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de Baixa tensió	PCB.CLII	Clúster II	-	Clúster II	1	Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió	Baixa Tensió	
PCB.EA-BCBT-001	Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió	PCB.EA	Edifici Administració	-	Edifici Administració (Clúster Oficines)	1	Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió	Baixa Tensió	
PCB.TOR.CON-BCBT-001	Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de Baixa tensió	PCB.TOR.CON	Edifici Connexions	-	Edifici Connexions	1	Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió	Baixa Tensió	
PCB.TOR.EE-BCBT-001	Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de Baixa tensió	PCB.TOR.EE	Edifici Energies	-	Edifici Energies	1	Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió	Baixa Tensió	
PCB.ES-BCBT-001	Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de Baixa tensió	PCB.ES	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	-	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	1	Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió	Baixa Tensió	
PCB.TOR.D-BCBT-001	Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de Baixa tensió	PCB.TOR.D	Torre D	-	Torre D	1	Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió	Baixa Tensió	
PCB.TOR.I-BCBT-001	Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de Baixa tensió	PCB.TOR.I	Torre I	-	Torre I	1	Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió	Baixa Tensió	
PCB.TOR.R-BCBT-001	Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de Baixa tensió	PCB.TOR.R	Torre R	-	Torre R	1	Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de baixa tensió	Baixa Tensió	
PCB.CLI.S1.S1AP41-CMT-001	Cel·la de protecció Transformador Nº 3	PCB.CLI.S1.S1AP41	Clúster I	S1	Sala estació transformadora CLI (ET)	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Nº 4817101, Ur: 36 kV, Up: 170 kV, Ud: 70 kV, fr:50 Hz, Ir: 400 A, Ik/lp: 16/40 kA, Pre: 0,13 MPa, SF6: 2,75 kg, Any: 2000, TC: -25ºC
PCB.CLI.S1.S1AP41-CMT-002	Cel·la de protecció Transformador Nº 2	PCB.CLI.S1.S1AP41	Clúster I	S1	Sala estació transformadora CLI (ET)	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Tipus: CGM-P-F, Den: CE-1P-F-SF6-36-RU6407-B, Nº 3106604, Un: 36 kV, Uw: 170 kV, fr:50 Hz, In: 400 A, Ik/lp: 16/40 kA, Pre: 0,3 bars, SF6: 2,3 kg, Any: 1998
PCB.CLI.S1.S1AP41-CMT-003	Cel·la de protecció Transformador Nº 1	PCB.CLI.S1.S1AP41	Clúster I	S1	Sala estació transformadora CLI (ET)	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Tipus: CGM-P-F, Den: CE-1P-F-SF6-36-RU6407-B, Nº 3106603, Un: 36 kV, Uw: 170 kV, fr:50 Hz, In: 400 A, Ik/lp: 16/40 kA, Pre: 0,3 bars, SF6: 2,3 kg, Any: 1998
PCB.CLI.S1.S1AP41-CMT-004	Cel·la de protecció Seccionador d'arribada	PCB.CLI.S1.S1AP41	Clúster I	S1	Sala estació transformadora CLI (ET)	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Tipus: CGM-IP, Nº 3106601, Un: 36 kV, Uw: 170 kV, fr:50 Hz, In: 400 A, Ik/lp: 16/40 kA, Pre: 0,3 bars, Any: 1998
PCB.CLI.S1.S1AP41-CMT-005	Cel·la de protecció Disjuntor general	PCB.CLI.S1.S1AP41	Clúster I	S1	Sala estació transformadora CLI (ET)	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Tipus: CGM-P-A-36, Nº 3106605, Un: 36 kV, Uw: 170 kV, fr:50 Hz, In: 400 A, Ik/lp: 12,5/31,5 kA, Pre: 0,3 bars, SF6: 1,8 kg, Any: 1998
PCB.CLI.S1.S1AP41-CMT-006	Cel·la de protecció CGM-R	PCB.CLI.S1.S1AP41	Clúster I	S1	Sala estació transformadora CLI (ET)	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Tipus: CGM-R, Nº 3106602, Un: 36 kV, Uw: 170 kV, fr:50 Hz, Any: 1998
PCB.CLI.S1.S1AP41-CMT-007	Cel·la de protecció CGM-M	PCB.CLI.S1.S1AP41	Clúster I	S1	Sala estació transformadora CLI (ET)	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Tipus: CGM-M Nº 3106606, Un: 36 kV, Uw: 170 kV, fr:50 Hz, Any: 1998
PCB.CLI.S1.S1AP41-CMT-008	Cel·la de protecció Entrega a abonat	PCB.CLI.S1.S1AP41	Clúster I	S1	Sala estació transformadora CLI (ET)	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Tipus: CGM-L, Den: CE-1L-SF6-36-RU6407-B, Nº 3106609, Un: 36 kV, Uw: 170 kV, fr:50 Hz, In: 400 A, Ik/lp: 16/40 kA, Pre: 0,3 bars, SF6: 1,1 kg, Any: 1998
PCB.CLI.S1.S1AP41-CMT-009	Cel·la de protecció CGM-L	PCB.CLI.S1.S1AP41	Clúster I	S1	Sala estació transformadora CLI (ET)	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Tipus: CGM-L, Den: CE-1L-SF6-36-RU6407-B, Nº 3106608, Un: 36 kV, Uw: 170 kV, fr:50 Hz, In: 400 A, Ik/lp: 16/40 kA, Pre: 0,3 bars, SF6: 1,1 kg, Any: 1998
PCB.CLI.S1.S1AP41-CMT-010	Cel·la de protecció 102197	PCB.CLI.S1.S1AP41	Clúster I	S1	Sala estació transformadora CLI (ET)	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Tipus: CGM-L, Den: CE-1L-SF6-36-RU6407-B, Nº 3106607, Un: 36 kV, Uw: 170 kV, fr:50 Hz, In: 400 A, Ik/lp: 16/40 kA, Pre: 0,3 bars, SF6: 1,1 kg, Any: 1998
PCB.CLII.COBE.T-CMT-001	Cel·la de protecció De C.T Energies	PCB.CLII.COBE.T	Clúster II	Coberta	Sala Centre de Transformació	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Nº 33466402, Ur: 36 kV, Up: 170 kV, Ud: 70 kV, fr:50 Hz, Ir: 400 A, Ik/lp: 16/40 kA, Pre: 30 kPa, SF6: 1170 g, Any: 2009, TC: -5ºC
PCB.CLII.COBE.T-CMT-002	Cel·la de protecció De C.T Nivell 44	PCB.CLII.COBE.T	Clúster II	Coberta	Sala Centre de Transformació	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Nº 33466403, Ur: 36 kV, Up: 170 kV, Ud: 70 kV, fr:50 Hz, Ir: 400 A, Ik/lp: 16/40 kA, Pre: 30 kPa, SF6: 1170 g, Any: 2009, TC: -5ºC
PCB.CLII.COBE.T-CMT-003	Cel·la de protecció CGM-CMIP-PdT	PCB.CLII.COBE.T	Clúster II	Coberta	Sala Centre de Transformació	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Nº 33466401, Ur: 36 kV, Up: 170 kV, Ud: 70 kV, fr:50 Hz, Ir: 400 A, Ik/lp: 16/40 kA, Pre: 30 kPa, SF6: 1910 g, Any: 2009, TC: -5ºC
PCB.CLII.COBE.T-CMT-004	Cel·la de protecció Trafo nº1	PCB.CLII.COBE.T	Clúster II	Coberta	Sala Centre de Transformació	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Nº 33466408, Ur: 36 kV, Up: 170 kV, Ud: 70 kV, fr:50 Hz, Ir: 400 A, Ik/lp: 16/40 kA, Pre: 0,13 a, SF6: 2390 g, Any: 2009, TC: -5ºC
PCB.CLII.COBE.T-CMT-005	Cel·la de protecció Trafo nº2	PCB.CLII.COBE.T	Clúster II	Coberta	Sala Centre de Transformació	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Nº 33466407, Ur: 36 kV, Up: 170 kV, Ud: 70 kV, fr:50 Hz, Ir: 400 A, Ik/lp: 16/40 kA, Pre: 0,13 a, SF6: 2390 g, Any: 2009, TC: -5ºC
PCB.CLII.COBE.T-CMT-006	Cel·la de protecció Trafo nº3	PCB.CLII.COBE.T	Clúster II	Coberta	Sala Centre de Transformació	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Nº 33466406, Ur: 36 kV, Up: 170 kV, Ud: 70 kV, fr:50 Hz, Ir: 400 A, Ik/lp: 16/40 kA, Pre: 0,13 a, SF6: 2390 g, Any: 2009, TC: -5ºC
PCB.CLII.COBE.T-CMT-007	Cel·la de protecció Trafo nº4	PCB.CLII.COBE.T	Clúster II	Coberta	Sala Centre de Transformació	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Nº 33466405, Ur: 36 kV, Up: 170 kV, Ud: 70 kV, fr:50 Hz, Ir: 400 A, Ik/lp: 16/40 kA, Pre: 0,13 a, SF6: 2390 g, Any: 2009, TC: -5ºC

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLII.COBB.ET-CMT-008	Cel·la de protecció Trafo nº5	PCB.CLII.COBB.ET	Clúster II	Coberta	Sala Centre de Transformació	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Nº 33466404, Ur: 36 kV, Up: 170 kV, Ud: 70 kV, fr:50 Hz, Ir: 400 A, Ik/lp: 16/40 kA, Pre: 0,13 a, SF6: 2390 g, Any: 2009, TC: -5ºC
PCB.TOR.EE.P1.ET-CMT-001	Cel·la de protecció Nº 1 C.M.T.	PCB.TOR.EE.P1.ET	Edifici Energies	P1	Sala Estació Transformadora	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Nº 33571007, Ur: 36 kV, Up: 170 kV, Ud: 70 kV, fr:50 Hz, Ir: 400 A, Ik/lp: 16/40 kA, Pre: 30 kPa, SF6: 1140 g, Any: 2009, TC: -5ºC
PCB.TOR.EE.P1.ET-CMT-002	Cel·la de protecció Nº 2	PCB.TOR.EE.P1.ET	Edifici Energies	P1	Sala Estació Transformadora	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Nº 33571001, Ur: 36 kV, Up: 170 kV, Ud: 70 kV, fr:50 Hz, Ir: 400 A, Any: 2009, TC: -5ºC
PCB.TOR.EE.P1.ET-CMT-003	Cel·la de protecció Nº 3 A C.T NIVELL 44	PCB.TOR.EE.P1.ET	Edifici Energies	P1	Sala Estació Transformadora	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Nº 33571002, Ur: 36 kV, Up: 170 kV, Ud: 70 kV, fr:50 Hz, Ir: 400 A, Ik/lp: 16/40 kA, Pre: 30 kPa, SF6: 2390 g, Any: 2009, TC: -5ºC
PCB.TOR.EE.P1.ET-CMT-004	Cel·la de protecció Nº 4 A C.T COBERTA	PCB.TOR.EE.P1.ET	Edifici Energies	P1	Sala Estació Transformadora	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Nº 33571003, Ur: 36 kV, Up: 170 kV, Ud: 70 kV, fr:50 Hz, Ir: 400 A, Ik/lp: 16/40 kA, Pre: 30 kPa, SF6: 2390 g, Any: 2009, TC: -5ºC
PCB.TOR.EE.P1.ET-CMT-005	Cel·la de protecció Nº 5 C.M.I.P-PT	PCB.TOR.EE.P1.ET	Edifici Energies	P1	Sala Estació Transformadora	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Nº 33571008, Ur: 36 kV, Up: 170 kV, Ud: 70 kV, fr:50 Hz, Ir: 400 A, Ik/lp: 16/40 kA, Pre: 30 kPa, SF6: 1140 g, Any: 2009, TC: -5ºC
PCB.TOR.EE.P1.ET-CMT-006	Cel·la de protecció Nº 6 TRAF0 Nº 9	PCB.TOR.EE.P1.ET	Edifici Energies	P1	Sala Estació Transformadora	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Nº 33571004, Ur: 36 kV, Up: 170 kV, Ud: 70 kV, fr:50 Hz, Ir: 400 A, Ik/lp: 16/40 kA, Pre: 30 kPa, SF6: 2390 g, Any: 2009, TC: -5ºC
PCB.TOR.EE.P1.ET-CMT-007	Cel·la de protecció Nº 7 TRAF0 Nº 10	PCB.TOR.EE.P1.ET	Edifici Energies	P1	Sala Estació Transformadora	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Nº 33571005, Ur: 36 kV, Up: 170 kV, Ud: 70 kV, fr:50 Hz, Ir: 400 A, Ik/lp: 16/40 kA, Pre: 30 kPa, SF6: 2390 g, Any: 2009, TC: -5ºC
PCB.TOR.EE.P1.ET-CMT-008	Cel·la de protecció Nº 8 TRAF0 Nº 11	PCB.TOR.EE.P1.ET	Edifici Energies	P1	Sala Estació Transformadora	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Nº 33571006, Ur: 36 kV, Up: 170 kV, Ud: 70 kV, fr:50 Hz, Ir: 400 A, Ik/lp: 16/40 kA, Pre: 30 kPa, SF6: 2390 g, Any: 2009, TC: -5ºC
PCB.ES.PB.A19-CMT-001	Cel·la de protecció Trafo nº 1	PCB.ES.PB.A19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Estació transformadora	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Nº 25154003, Ur: 36 kV, Up: 170 kV, Ud: 70 kV, fr:50 Hz, Ir: 630 A, Ik/lp: 20/50 kA, Pre: 0,13 MPa, SF6: 2760 g, Any: 2007, TC: -5ºC
PCB.ES.PB.A19-CMT-002	Cel·la de protecció Trafo nº 2	PCB.ES.PB.A19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Estació transformadora	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Nº 25154004, Ur: 36 kV, Up: 170 kV, Ud: 70 kV, fr:50 Hz, Ir: 630 A, Ik/lp: 20/50 kA, Pre: 0,13 MPa, SF6: 2760 g, Any: 2007, TC: -5ºC
PCB.ES.PB.A19-CMT-003	Cel·la de protecció Trafo nº 3	PCB.ES.PB.A19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Estació transformadora	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Nº 25154005, Ur: 36 kV, Up: 170 kV, Ud: 70 kV, fr:50 Hz, Ir: 630 A, Ik/lp: 20/50 kA, Pre: 0,13 MPa, SF6: 2760 g, Any: 2007, TC: -5ºC
PCB.ES.PB.A19-CMT-004	Cel·la de protecció BA. 06301	PCB.ES.PB.A19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Estació transformadora	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Nº 25154007, Ur: 36 kV, Up: 170 kV, Ud: 70 kV, fr:50 Hz, Ir: 630 A, Ik/lp: 20/50 kA, Pre: 0,13 MPa, SF6: 1170 g, Any: 2007, TC: -5ºC
PCB.ES.PB.A19-CMT-005	Cel·la de protecció ET. 7042 I.CC	PCB.ES.PB.A19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Estació transformadora	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Nº 25154008, Ur: 36 kV, Up: 170 kV, Ud: 70 kV, fr:50 Hz, Ir: 630 A, Ik/lp: 20/50 kA, Pre: 0,13 MPa, SF6: 1170 g, Any: 2007, TC: -5ºC
PCB.ES.PB.A19-CMT-006	Cel·la de protecció	PCB.ES.PB.A19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Estació transformadora	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Nº 25154001, Ur: 36 kV, Up: 170 kV, Ud: 70 kV, fr:50 Hz, Ir: 630 A, Ik/lp: 20/50 kA, Pre: 0,13 MPa, SF6: 1910 g, Any: 2007, TC: -5ºC
PCB.ES.PB.A19-CMT-007	Cel·la de protecció	PCB.ES.PB.A19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Estació transformadora	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Nº 25154001, Ur: 36 kV, Up: 170 kV, Ud: 70 kV, fr:50 Hz, Ir: 630 A, Ik/lp: 20/50 kA, Pre: 0,13 MPa, SF6: 2390 g, Any: 2007, TC: -5ºC
PCB.ES.PB.A19-CMT-008	Cel·la de protecció	PCB.ES.PB.A19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Estació transformadora	1	Cel·les de protecció de Mitja Tensió	Mitja Tensió	Nº 25154006, Ur: 36 kV, Up: 170 kV, Ud: 70 kV, fr:50 Hz, Ir: 400 A, Any: 2007, TC: -5ºC
PCB.CLI-BCMT-001	Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de mitja tensió	PCB.CLI	Clúster I	-	Edifici modular - Clúster I	1	Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de mitja tensió	Mitja Tensió	
PCB.CLII-BCMT-001	Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de mitja tensió	PCB.CLII	Clúster II	-	Clúster II	1	Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de mitja tensió	Mitja Tensió	
PCB.TOR-BCMT-001	Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de mitja tensió	PCB.TOR.EE	Edifici Energies	-	Edifici Energies	1	Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de mitja tensió	Mitja Tensió	
PCB.ES-BCMT-001	Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de mitja tensió	PCB.ES	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	-	Edifici Sàtel·lit (Hèlix)	1	Safates, canalitzacions i mecanismes elèctrics de mitja tensió	Mitja Tensió	
PCB.CLI.S1.S1AP41-TRF-001	Transformador 1	PCB.CLI.S1.S1AP41	Clúster I	S1	Sala estació transformadora CLI (ET)	1	Transformadors d'oli	Mitja Tensió	Tipus: 1250/36/25 B2 0-PA Nº fabricació: 84455 Any fabricació: 2006 Potència: 1250 kVA 3 Fases Freqüència: 50 Hz Refrigerant: AN Voltatge Baixa tensió: 420 V Intensitat Baixa tensió: 1718 A Voltatge alta tensió: 27500 - 23750 V Intensitat alta tensió: 28,87 A Massa total: 2570 kg Liquid aïllant: Oli
PCB.CLI.S1.S1AP41-TRF-002	Transformador 2	PCB.CLI.S1.S1AP41	Clúster I	S1	Sala estació transformadora CLI (ET)	1	Transformadors d'oli	Mitja Tensió	Tipus: 1250/36/25 B2 0-PA Nº fabricació: 85382 Any fabricació: 2006 Potència: 1250 kVA 3 Fases Freqüència: 50 Hz Refrigerant: AN Voltatge Baixa tensió: 420 V Intensitat Baixa tensió: 1718 A Voltatge alta tensió: 27500 - 23750 V Intensitat alta tensió: 28,87 A Massa total: 2570 kg Liquid aïllant: Oli
PCB.CLI.S1.S1AP41-TRF-003	Transformador 3	PCB.CLI.S1.S1AP41	Clúster I	S1	Sala estació transformadora CLI (ET)	1	Transformadors d'oli	Mitja Tensió	Tipus: 1250/36/25 B2 0-PA Nº fabricació: 84389 Any fabricació: 2006 Potència: 1250 kVA 3 Fases Freqüència: 50 Hz Refrigerant: AN Voltatge Baixa tensió: 420 V Intensitat Baixa tensió: 1718 A Voltatge alta tensió: 27500 - 23750 V Intensitat alta tensió: 28,87 A Massa total: 2570 kg Liquid aïllant: Oli
PCB.ES.PB.A19-TRF-001	Transformador 1	PCB.ES.PB.A19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Estació transformadora	1	Transformadors d'oli	Mitja Tensió	Tipus: 800/36/25 B2 0-PA GE FND-001 Nº: 43116 Any fabricació: 2002 Potència: 800 kVA 3 Fases Freqüència: 50 Hz Refrigerant: Oli Voltatge AT: 27500 - 23750 V I AT: 18,48 A Voltatge BT: 420 V Intensitat BT: 1100 A Massa total: 2240 kg

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.ES.PB.A19-TRF-002	Transformador 2	PCB.ES.PB.A19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Estació transformadora	1	Transformadors d'oli	Mitja Tensió	Tipus: 800/36/25 B2 0-PA GE FND-001 Any fabricació: 2002 N°: 43117 Potència: 800 kVA 3 Fases Freqüència: 50 Hz Refrigerant: Oli Voltatge AT: 27500 - 23750 V I AT: 18,48 A Voltatge BT: 420 V Intensitat BT: 1100 A Massa total: 2240 kg
PCB.ES.PB.A19-TRF-003	Transformador 3	PCB.ES.PB.A19	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Estació transformadora	1	Transformadors d'oli	Mitja Tensió	
PCB.CLII.CO.B.ET-TRF-001	Transformador 1	PCB.CLII.CO.B.ET	Clúster II	Coberta	Sala Centre de Transformació	1	Transformadors secs	Mitja Tensió	N°: 15926-1 Any: 2010 Potència: 1600 kVA 3 Fases Freqüència: 50 Hz Refrigerant: AN Voltatge AT: 27500 - 24375 V I AT:3695 A Voltatge BT: 420 V Intensitat BT: 2199,43 A Massa total: 3920 kg
PCB.CLII.CO.B.ET-TRF-002	Transformador 2	PCB.CLII.CO.B.ET	Clúster II	Coberta	Sala Centre de Transformació	1	Transformadors secs	Mitja Tensió	N°: 15960-1 Any: 2010 Potència: 1600 kVA 3 Fases Freqüència: 50 Hz Refrigerant: AN Voltatge AT: 27500 - 24375 V I AT:3695 A Voltatge BT: 420 V Intensitat BT: 2199,43 A Massa total: 3920 kg
PCB.CLII.CO.B.ET-TRF-003	Transformador 3	PCB.CLII.CO.B.ET	Clúster II	Coberta	Sala Centre de Transformació	1	Transformadors secs	Mitja Tensió	N°: 15939-1 Any: 2010 Potència: 1600 kVA 3 Fases Freqüència: 50 Hz Refrigerant: AN Voltatge AT: 27500 - 24375 V I AT:3695 A Voltatge BT: 420 V Intensitat BT: 2199,43 A Massa total: 3920 kg
PCB.CLII.CO.B.ET-TRF-004	Transformador 4	PCB.CLII.CO.B.ET	Clúster II	Coberta	Sala Centre de Transformació	1	Transformadors secs	Mitja Tensió	N°: 15948-1 Any: 2010 Potència: 1600 kVA 3 Fases Freqüència: 50 Hz Refrigerant: AN Voltatge AT: 27500 - 24375 V I AT:3695 A Voltatge BT: 420 V Intensitat BT: 2199,43 A Massa total: 3920 kg
PCB.CLII.CO.B.ET-TRF-005	Transformador 5	PCB.CLII.CO.B.ET	Clúster II	Coberta	Sala Centre de Transformació	1	Transformadors secs	Mitja Tensió	N°: 15920-1 Any: 2010 Potència: 1600 kVA 3 Fases Freqüència: 50 Hz Refrigerant: AN Voltatge AT: 27500 - 24375 V I AT:3695 A Voltatge BT: 420 V Intensitat BT: 2199,43 A Massa total: 3920 kg
PCB.CLII.S1.S1A52-TRF-001	Transformador 6	PCB.CLII.S1.S1A52	Clúster II	S1	Sala estació transformadora	1	Transformadors secs	Mitja Tensió	N°: 15800-1 Any: 2009 Potència: 1600 kVA 3 Fases Freqüència: 50 Hz Refrigerant: AN Voltatge AT: 27500 - 24375 V I AT:3695 A Voltatge BT: 420 V Intensitat BT: 2199,43 A Massa total: 3920 kg
PCB.CLII.S1.S1A52-TRF-002	Transformador 7	PCB.CLII.S1.S1A52	Clúster II	S1	Sala estació transformadora	1	Transformadors secs	Mitja Tensió	N°: 15814-1 Any: 2009 Potència: 1600 kVA 3 Fases Freqüència: 50 Hz Refrigerant: AN Voltatge AT: 27500 - 24375 V I AT:3695 A Voltatge BT: 420 V Intensitat BT: 2199,43 A Massa total: 3920 kg
PCB.CLII.S1.S1A52-TRF-003	Transformador 8	PCB.CLII.S1.S1A52	Clúster II	S1	Sala estació transformadora	1	Transformadors secs	Mitja Tensió	N°: 15809-1 Any: 2009 Potència: 1600 kVA 3 Fases Freqüència: 50 Hz Refrigerant: AN Voltatge AT: 27500 - 24375 V I AT:3695 A Voltatge BT: 420 V Intensitat BT: 2199,43 A Massa total: 3920 kg
PCB.TOR.EE.P1.QGBT-TRF-001	Transformador N°11	PCB.TOR.EE.P1.QGBT	Edifici Energies	P1	Sala QGBT	1	Transformadors secs	Mitja Tensió	N°: 15827-1 Any fabricació: 2009 Potència: 1600 kVA 3 Fases Freqüència: 50 Hz Refrigerant: AN Voltatge AT: 27500 - 24375 V I AT: 36,95 A Voltatge BT: 420 V Intensitat BT: 2199,43 A Massa total: 3920 kg Amb extractor inclòs
PCB.TOR.EE.P1.QGBT-TRF-002	Transformador N° 10	PCB.TOR.EE.P1.QGBT	Edifici Energies	P1	Sala QGBT	1	Transformadors secs	Mitja Tensió	N°: 15841-1 Any fabricació: 2009 Potència: 1600 kVA 3 Fases Freqüència: 50 Hz Refrigerant: AN Voltatge AT: 27500 - 24375 V I AT: 36,95 A Voltatge BT: 420 V Intensitat BT: 2199,43 A Massa total: 3920 kg Amb extractor inclòs
PCB.TOR.EE.P1.QGBT-TRF-003	Transformador N° 9	PCB.TOR.EE.P1.QGBT	Edifici Energies	P1	Sala QGBT	1	Transformadors secs	Mitja Tensió	N°: 15819-1 Any fabricació: 2009 Potència: 1600 kVA 3 Fases Freqüència: 50 Hz Refrigerant: AN Voltatge AT: 27500 - 24375 V I AT: 36,95 A Voltatge BT: 420 V Intensitat BT: 2199,43 A Massa total: 3920 kg
PCB.CLII.CO.B.D6-DEPS-001	Dipòsit acumulador ACS aigua solar P2	PCB.CLII.CO.B.D6	Clúster II	Coberta	D6	1	Dipòsit acumulador ACS Solar	Solar	Marca: Grupo Ferroli N° de fabricació: A-18965 Model: DPI316/ES Volum: 1000 L Any: 06.08.2010 Pressió màxima circuit calefacció: 6 bar Pressió màxima treball: 6 bar Pressió màxima prova: 9 bar Superfície d'intercanvi: 3m2 Pèrdua de càrrega: 1,1 m.c.a.
PCB.CLII.CO.B.D6-DEPS-002	Dipòsit acumulador ACS aigua solar S1	PCB.CLII.CO.B.D6	Clúster II	Coberta	D6	1	Dipòsit acumulador ACS Solar	Solar	Marca: Grupo Ferroli N° de fabricació: A-18966 Model: DPI316/ES Volum: 1000 L Any: 06.08.2010 Pressió màxima circuit calefacció: 6 bar Pressió màxima treball: 6 bar Pressió màxima prova: 9 bar Superfície d'intercanvi: 3m2 Pèrdua de càrrega: 1,1 m.c.a.
PCB.CLII.CO.B.D6-DEPS-003	Dipòsit acumulador ACS aigua solar S2	PCB.CLII.CO.B.D6	Clúster II	Coberta	D6	1	Dipòsit acumulador ACS Solar	Solar	Marca: Grupo Ferroli N° de fabricació: A-18963 Model: DPI316/ES Volum: 1000 L Any: 06.08.2010 Pressió màxima circuit calefacció: 6 bar Pressió màxima treball: 6 bar Pressió màxima prova: 9 bar Superfície d'intercanvi: 3m2 Pèrdua de càrrega: 1,1 m.c.a.
PCB.CLII.CO.B.D6-DEPS-004	Dipòsit acumulador ACS aigua solar S3	PCB.CLII.CO.B.D6	Clúster II	Coberta	D6	1	Dipòsit acumulador ACS Solar	Solar	Marca: Grupo Ferroli N° de fabricació: A-18964 Model: DPI316/ES Volum: 1000 L Any: 06.08.2010 Pressió màxima circuit calefacció: 6 bar Pressió màxima treball: 6 bar Pressió màxima prova: 9 bar Superfície d'intercanvi: 3m2 Pèrdua de càrrega: 1,1 m.c.a.
PCB.CLII.CO.B.D6-DEPS-005	Dipòsit acumulador ACS aigua solar S4	PCB.CLII.CO.B.D6	Clúster II	Coberta	D6	1	Dipòsit acumulador ACS Solar	Solar	Marca: Grupo Ferroli N° de fabricació: A-18967 Model: DPI316/ES Volum: 1000 L Any: 06.08.2010 Pressió màxima circuit calefacció: 6 bar Pressió màxima treball: 6 bar Pressió màxima prova: 9 bar Superfície d'intercanvi: 3m2 Pèrdua de càrrega: 1,1 m.c.a.
PCB.CLII.CO.B.D6-DEPS-006	Dipòsit acumulador ACS aigua solar P1	PCB.CLII.CO.B.D6	Clúster II	Coberta	D6	1	Dipòsit acumulador ACS Solar	Solar	Marca: Grupo Ferroli N° de fabricació: A-18968 Model: DPI316/ES Volum: 1000 L Any: 06.08.2010 Pressió màxima circuit calefacció: 6 bar Pressió màxima treball: 6 bar Pressió màxima prova: 9 bar Superfície d'intercanvi: 3m2 Pèrdua de càrrega: 1,1 m.c.a.
PCB.CLII.CO.B.D6-CESOL-001	Quadre elèctric d'energia solar i ACS (D6-1.1)	PCB.CLII.CO.B.D6	Clúster II	Coberta	D6	1	Quadre elèctric i de control d'Instal·lació Solar	Solar	Tamany: mitjà 1 porta

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLII.COB.D7.S-SISOL-001	Sistema d'Instal·lació Tèrmica Solar	PCB.CLII.COB.D7.S	Clúster II	Coberta	D7 superior	1	Sistema d'Instal·lació Tèrmica Solar	Solar	Aquest sistema consta de 27 plaques solars
PCB.CLI-ATC-001	Dipòsit generador de vapor	PCB.CLI	Clúster I	-	Edifici modular - Clúster I	1	Autoclau (Categoria II-2 d'equip a pressió)	Equipament de laboratori	Marca: Matachana Model: 490L-2 N° fabricació: 15685 N° instal·lació: 48433-04 Denominació: Calderín Fluids continugts: agua, vapor Pressió max: 3,3 bar Volum: 54,9 L Potència tèrmica: -
PCB.ES-ATC-001	Autoclau 1	PCB.ES	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	-	Edifici Sàtel·lit (Hèlix)	1	Autoclau (Categoria II-2 d'equip a pressió)	Equipament de laboratori	Marca: Sterivap Model: NAD 101-NEW N° fabricació: 70.666 N° instal·lació: 14-1002060-Q/01 Denominació: Generador Fluids continugts: 2, gas, vapor Pressió max: 3,2 bar Volum: 50 L Potència tèrmica: 45 kW
PCB.ES-ATC-002	Autoclau 2	PCB.ES	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	-	Edifici Sàtel·lit (Hèlix)	1	Autoclau (Categoria II-2 d'equip a pressió)	Equipament de laboratori	Marca: Sterivap Model: NAD 101-NEW N° fabricació: 70.667 N° instal·lació: 14-1002061-Q/01 Denominació: Generador Fluids continugts: 2, gas, vapor Pressió max: 3,2 bar Volum: 50 L Potència tèrmica: 45 kW
PCB.CLI-ATC-004	Autoclau 2	PCB.CLI	Clúster I	-	Edifici modular - Clúster I	1	Autoclau (Categoria III-2 d'equip a pressió)	Equipament de laboratori	Marca: Matachana Model: 490L-2 N° fabricació: 38652 N° instal·lació: 48433-01 Denominació: Càmera i recàmera Fluids continugts: vapor Pressió max: 3 bar Volum: 490 L i 103 L Potència tèrmica: -
PCB.CLI-ATC-005	Autoclau 3	PCB.CLI	Clúster I	-	Edifici modular - Clúster I	1	Autoclau (Categoria III-2 d'equip a pressió)	Equipament de laboratori	Marca: Matachana Model: 490L-2 N° fabricació: 38630 N° instal·lació: 48433-02 Denominació: Càmera i recàmera Fluids continugts: vapor Pressió max: 3 bar Volum: 490 L i 103 L Potència tèrmica: -
PCB.CLI-ATC-006	Autoclau 4	PCB.CLI	Clúster I	-	Edifici modular - Clúster I	1	Autoclau (Categoria III-2 d'equip a pressió)	Equipament de laboratori	Marca: Matachana Model: 490L-2 N° fabricació: 38628 N° instal·lació: 48433-03 Denominació: Càmera i recàmera Fluids continugts: vapor Pressió max: 3 bar Volum: 490 L i 103 L Potència tèrmica: -
PCB.CLI-ATC-002	Autoclau 2	PCB.CLI.S1.S1BP31	Clúster I	S1	Estabulari	1	Autoclau (Categoria III-2 d'equip a pressió)	Equipament de laboratori	Marca: Matachana Model: 350 LV-1 N° fabricació: 38477 N° instal·lació: 08 45787/02 Denominació: Càmera i recàmera Fluids continugts: vapor Pressió max: 3 bar Volum: 309 L i 62 L Potència tèrmica: -
PCB.CLI-ATC-003	Autoclau 1	PCB.CLI.S1.S1BP31	Clúster I	S1	Estabulari	1	Autoclau (Categoria III-2 d'equip a pressió)	Equipament de laboratori	Marca: Matachana Model: 3100 LV-2 N° fabricació: 9168 N° instal·lació: 08 45787/01 Denominació: Càmera i recàmera Fluids continugts: vapor Pressió max: 3 bar Volum: 3.150 L i 260 L Potència tèrmica: -
PCB.CLII-ATC-001	Autoclau 1	PCB.CLII.S1.C8D8	Clúster II	S1	Estabulari C8-C9/D8-D9	1	Autoclau (Categoria III-2 d'equip a pressió)	Equipament de laboratori	Marca: Matachana Model: 2.6637 LV-2 N° fabricació: 5000105 N° instal·lació: 14-1001654-Q Denominació: Càmera i recàmera Fluids continugts: 2, agua, vapor Pressió max: 3 bar Volum: 6640 L i 1190 L Potència tèrmica: -
PCB.CLII-LAB-001	Agitador incubador	PCB.CLII.PB.PBC71	Clúster II	PB	Laboratoris PBC71	4	Agitador incubador	Equipament de laboratori	
PCB.CLII-LAB-002	Balança granatària	PCB.CLII.PB.PBC71	Clúster II	PB	Laboratoris PBC71	1	Balança	Equipament de laboratori	
PCB.CLII-LAB-003	Bany termostàtic	PCB.CLII.PB.PBC71	Clúster II	PB	Laboratoris PBC71	1	Bany termostàtic	Equipament de laboratori	
PCB.CLII-LAB-004	Cabina de Seguretat Biològica	PCB.CLII.PB.PBC71	Clúster II	PB	Laboratoris PBC71	2	Cabina de seguretat biològica	Equipament de laboratori	
PCB.CLII-LAB-005	Centrífuga d'alta velocitat	PCB.CLII.PB.PBC71	Clúster II	PB	Laboratoris PBC71	2	Centrífuga	Equipament de laboratori	
PCB.CLII-LAB-006	Centrífuga de sobretaula	PCB.CLII.PB.PBC71	Clúster II	PB	Laboratoris PBC71	2	Centrífuga	Equipament de laboratori	
PCB.CLII-LAB-007	Concentrador de buit	PCB.CLII.PB.PBC71	Clúster II	PB	Laboratoris PBC71	1	Concentrador de buit	Equipament de laboratori	
PCB.CLII-LAB-008	Equip purificador d'aigua MilliQ	PCB.CLII.PB.PBC71	Clúster II	PB	Laboratoris PBC71	1	Equip purificador d'aigua	Equipament de laboratori	
PCB.CLII-LAB-009	Espectrofotòmetre UV- Visible per microvolumns	PCB.CLII.PB.PBC71	Clúster II	PB	Laboratoris PBC71	1	Espectrofotòmetre	Equipament de laboratori	
PCB.CLII-LAB-010	Fabricadora de gel	PCB.CLII.PB.PBC71	Clúster II	PB	Laboratoris PBC71	1	Fabricadora de gel	Equipament de laboratori	
PCB.CLII-LAB-011	Fluorímetre de plaques	PCB.CLII.PB.PBC71	Clúster II	PB	Laboratoris PBC71	1	Fluorímetre	Equipament de laboratori	
PCB.CLII-LAB-012	Incubador automàtic de CO2	PCB.CLII.PB.PBC71	Clúster II	PB	Laboratoris PBC71	2	Incubador automàtic de CO2	Equipament de laboratori	
PCB.CLII-LAB-013	Instal·lació cambra 4ºC	PCB.CLII.PB.PBC71	Clúster II	PB	Laboratoris PBC71	1	Instal·lació cambra	Equipament de laboratori	
PCB.CLII-LAB-014	Lector de plaques Absorbància	PCB.CLII.PB.PBC71	Clúster II	PB	Laboratoris PBC71	1	Lector de plaques	Equipament de laboratori	
PCB.CLII-LAB-015	Microfuga no refrigerada	PCB.CLII.PB.PBC71	Clúster II	PB	Laboratoris PBC71	1	Microfuga no refrigerada	Equipament de laboratori	
PCB.CLII-LAB-016	Microscopi estatiu invertit amb fluorescència	PCB.CLII.PB.PBC71	Clúster II	PB	Laboratoris PBC71	1	Microscopi	Equipament de laboratori	
PCB.CLII-LAB-017	Rotors per a ultracentrífuga i centrífuga BECKMAN(1)	PCB.CLII.PB.PBC71	Clúster II	PB	Laboratoris PBC71	4	Rotor	Equipament de laboratori	

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLII-LAB-018	Sonicador	PCB.CLII.PB.PBC71	Clúster II	PB	Laboratoris PBC71	1	Sonicador	Equipament de laboratori	
PCB.CLII-LAB-019	Ultracongelador -86°C	PCB.CLII.PB.PBC71	Clúster II	PB	Laboratoris PBC71	2	Ultracongelador	Equipament de laboratori	
PCB.CLII-LAB-020	Bany ultrasons	PCB.CLII.PB.PBC71	Clúster II	PB	Laboratoris PBC71	1	Bany ultrasons	Equipament de laboratori	
PCB.CLII-LAB-021	Ultracongelador -86°C	PCB.CLII.P1.01CD61	Clúster II	P1	Laboratoris 01CD61	4	Ultracongelador	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-001	Fabricadora de gel	PCB.CLI.PB.PBB54	Clúster I	PB	Laboratori PBB54	1	Fabricadora de gel	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-002	Cabina flux laminar vertical	PCB.CLI.PB.PBC41	Clúster I	PB	Laboratori PBC41/PBC42/PBC43	1	Cabina de flux laminar	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-003	Centrífuga d'alta velocitat	PCB.CLI.PB.PBC41	Clúster I	PB	Laboratori PBC41/PBC42/PBC43	1	Centrífuga	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-004	Equip de fotodocumentació de gels (Sybr Safe)	PCB.CLI.PB.PBC41	Clúster I	PB	Laboratori PBC41/PBC42/PBC43	1	Equip de fotodocumentació de gels	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-005	Instal·lació cambra 4°C	PCB.CLI.PB.PBC41	Clúster I	PB	Laboratori PBC41/PBC42/PBC43	1	Instal·lació cambra	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-006	Rotors centrífuga BECKMAN(1)	PCB.CLI.PB.PBC41	Clúster I	PB	Laboratori PBC41/PBC42/PBC43	3	Rotor	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-007	Ultracongelador -86°C	PCB.CLI.PB.PBC41	Clúster I	PB	Laboratori PBC41/PBC42/PBC43	5	Ultracongelador	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-008	Cabina de Seguretat Biològica	PCB.CLI.P1.01BC43	Clúster I	P1	Laboratori 01BC43	6	Cabina de seguretat biològica	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-009	Centrífuga de sobretaula refrigerada	PCB.CLI.P1.01BC43	Clúster I	P1	Laboratori 01BC43	1	Centrífuga	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-010	Incubador automàtic de CO2	PCB.CLI.P1.01BC43	Clúster I	P1	Laboratori 01BC43	10	Incubador automàtic de CO2	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-011	Microscopi estatiu invertit amb fluorescència	PCB.CLI.P1.01BC43	Clúster I	P1	Laboratori 01BC43	1	Microscopi	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-012	Fabricadora de gel	PCB.CLI.PB.PBAB14	Clúster I	PB	Laboratori PBAB14	1	Fabricadora de gel	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-013	Estufa	PCB.CLI.PB.PBAB12	Clúster I	PB	Laboratori PBAB12	1	Estufa	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-014	Instal·lació cambra 18°C <i>Drosophila</i>	PCB.CLI.PB.PBAB12	Clúster I	PB	Laboratori PBAB12	1	Instal·lació cambra	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-015	Instal·lació cambra 25°C <i>Drosophila</i>	PCB.CLI.PB.PBAB12	Clúster I	PB	Laboratori PBAB12	1	Instal·lació cambra	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-016	Lector de plaques Absorbància	PCB.CLI.PB.PBAB13	Clúster I	PB	Laboratori PBAB13	1	Lector de plaques	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-017	Agitador incubador	PCB.CLI.PB.PBAB13	Clúster I	PB	Laboratori PBAB13	3	Agitador incubador	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-018	Balança granatària	PCB.CLI.PB.PBAB15	Clúster I	PB	Laboratori PBAB15	1	Balança	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-019	Centrífuga d'alta velocitat	PCB.CLI.PB.PBAB15	Clúster I	PB	Laboratori PBAB15	1	Centrífuga	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-020	Centrífuga de sobretaula	PCB.CLI.PB.PBAB15	Clúster I	PB	Laboratori PBAB15	2	Centrífuga	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-021	Centrífuga histologia CYTOSPIN	PCB.CLI.PB.PBAB15	Clúster I	PB	Laboratori PBAB15	1	Centrífuga	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-022	Concentrador de buit	PCB.CLI.PB.PBAB15	Clúster I	PB	Laboratori PBAB15	1	Concentrador de buit	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-023	Electroporador	PCB.CLI.PB.PBAB15	Clúster I	PB	Laboratori PBAB15	2	Electroporador	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-024	Estufa 36L	PCB.CLI.PB.PBAB15	Clúster I	PB	Laboratori PBAB15	1	Estufa	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-025	Nevera 4°C	PCB.CLI.PB.PBAB15	Clúster I	PB	Laboratori PBAB15	1	Nevera	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-026	Rotors per a ultracentrífuga i centrífuga BECKMAN(1)	PCB.CLI.PB.PBAB15	Clúster I	PB	Laboratori PBAB15	9	Rotor	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-027	Ultracentrífuga	PCB.CLI.PB.PBAB15	Clúster I	PB	Laboratori PBAB15	1	Ultracentrífuga	Equipament de laboratori	

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI-LAB-028	Equip de fotodocumentació de gels	PCB.CLI.PB.PBAB21	Clúster I	PB	Laboratori PBAB21	2	Equip de fotodocumentació de gels	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-029	Equip per Quimioluminescència i IR	PCB.CLI.PB.PBAB21	Clúster I	PB	Laboratori PBAB21	1	Equip quimioluminescència	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-030	Escàner de doble canal IR	PCB.CLI.PB.PBAB21	Clúster I	PB	Laboratori PBAB21	1	Escàner	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-031	Espectrofotòmetre UV	PCB.CLI.PB.PBAB21	Clúster I	PB	Laboratori PBAB21	2	Espectrofotòmetre	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-032	Fluorímetre de tub	PCB.CLI.PB.PBAB21	Clúster I	PB	Laboratori PBAB21	1	Fluorímetre	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-033	Fluorímetre- luminòmetre de plaques	PCB.CLI.PB.PBAB21	Clúster I	PB	Laboratori PBAB21	1	Fluorímetre	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-034	Lector de plaques Elisa	PCB.CLI.PB.PBAB21	Clúster I	PB	Laboratori PBAB21	1	Lector de plaques	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-035	Luminòmetre alta sensibilitat injecció automàtica	PCB.CLI.PB.PBAB21	Clúster I	PB	Laboratori PBAB21	2	Luminòmetre	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-036	Luminòmetre alta sensibilitat lectura microplaques	PCB.CLI.PB.PBAB21	Clúster I	PB	Laboratori PBAB21	1	Luminòmetre	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-037	Transiluminador UV	PCB.CLI.PB.PBAB21	Clúster I	PB	Laboratori PBAB21	1	Transil·luminador	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-038	UV STRATALINKER	PCB.CLI.PB.PBAB21	Clúster I	PB	Laboratori PBAB21	1	UV	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-039	Instal·lació cambra 4ºC	PCB.CLI.PB.PBAB23	Clúster I	PB	Laboratori PBAB23	1	Instal·lació cambra	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-040	Instal·lació cambra 37ºC/Diverses plataformes d'agitació	PCB.CLI.PB.PBAB23	Clúster I	PB	Laboratori PBAB23	1	Instal·lació cambra	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-041	Microfuga no refrigerada	PCB.CLI.PB.PBAB23	Clúster I	PB	Laboratori PBAB23	1	Microfuga no refrigerada	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-042	Rotors per a ultracentrífuga BECKMAN(1)	PCB.CLI.PB.PBAB23	Clúster I	PB	Laboratori PBAB23	9	Rotor	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-043	Ultracentrífuga	PCB.CLI.PB.PBAB23	Clúster I	PB	Laboratori PBAB23	2	Ultracentrífuga	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-044	Agitador incubador Baculovirus	PCB.CLI.PB.PBAB31	Clúster I	PB	Laboratori PBAB31	1	Agitador incubador	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-045	Cabina de Seguretat Biològica	PCB.CLI.PB.PBAB31	Clúster I	PB	Laboratori PBAB31	6	Cabina de seguretat biològica	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-046	Cabina fluxe laminar horitzontal	PCB.CLI.PB.PBAB31	Clúster I	PB	Laboratori PBAB31	1	Cabina de flux laminar	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-047	Centrífuga de sobretaula	PCB.CLI.PB.PBAB31	Clúster I	PB	Laboratori PBAB31	1	Centrífuga	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-048	Incubador automàtic de CO2	PCB.CLI.PB.PBAB31	Clúster I	PB	Laboratori PBAB31	4	Incubador automàtic de CO2	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-049	Lupa Diascòpica	PCB.CLI.PB.PBAB31	Clúster I	PB	Laboratori PBAB31	2	Lupa	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-050	Microscopi estatiu invertit	PCB.CLI.PB.PBAB31	Clúster I	PB	Laboratori PBAB31	2	Microscopi	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-051	Microscopi òptic invertit amb fluorescència	PCB.CLI.PB.PBAB31	Clúster I	PB	Laboratori PBAB31	1	Microscopi	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-052	Nevera/congelador	PCB.CLI.PB.PBAB31	Clúster I	PB	Laboratori PBAB31	3	Nevera	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-053	Comptador de cèl·lules	PCB.CLI.PB.PBAB31	Clúster I	PB	Laboratori PBAB31	1	Comptador de cèl·lules	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-054	Lupa Episcòpica	PCB.CLI.PB.PBB22	Clúster I	PB	Laboratori PBB22	9	Lupa	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-055	Fabricadora de gel	PCB.CLI.PB.PBB34	Clúster I	PB	Laboratori PBB34	2	Fabricadora de gel	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-056	Sistema de cromatografia per purificació de proteïnes	PCB.CLI.PB.PBB42	Clúster I	PB	Laboratori PBB42/PBB41/PBB43 /PBB44	6	Sistema de cromatografia	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-057	Revelador automàtic de films	PCB.CLI.PB.PBBC33	Clúster I	PB	Laboratori PBBC33	1	Revelador	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-058	Agitador incubador	PCB.CLI.PB.PBBC53	Clúster I	PB	Laboratori PBBC53	3	Agitador incubador	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-059	Balança granatària	PCB.CLI.PB.PBBC53	Clúster I	PB	Laboratori PBBC53	1	Balança	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-060	Centrífuga d'alta velocitat	PCB.CLI.PB.PBBC53	Clúster I	PB	Laboratori PBBC53	2	Centrífuga	Equipament de laboratori	

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI-LAB-061	Concentrador de buit	PCB.CLI.PB.PBBC53	Clúster I	PB	Laboratori PBBC53	1	Concentrador de buit	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-062	Espectrofotòmetre visible de sobretaula	PCB.CLI.PB.PBBC53	Clúster I	PB	Laboratori PBBC53	1	Espectrofotòmetre	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-063	Instal·lació cambra 4°C	PCB.CLI.PB.PBBC53	Clúster I	PB	Laboratori PBBC53	1	Instal·lació cambra	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-064	Microfuga no refrigerada	PCB.CLI.PB.PBBC53	Clúster I	PB	Laboratori PBBC53	1	Microfuga no refrigerada	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-065	Rotors per a ultracentrífugues i centrífugues BECKMAN(1)	PCB.CLI.PB.PBBC53	Clúster I	PB	Laboratori PBBC53	14	Rotor	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-066	Sonicador	PCB.CLI.PB.PBBC53	Clúster I	PB	Laboratori PBBC53	1	Sonicador	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-067	Ultracentrífuga	PCB.CLI.PB.PBBC53	Clúster I	PB	Laboratori PBBC53	1	Ultracentrífuga	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-068	Ultracentrífuga de sobretaula	PCB.CLI.PB.PBBC53	Clúster I	PB	Laboratori PBBC53	2	Ultracentrífuga	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-069	Bany de flotació	PCB.CLI.S1.S1A11	Clúster I	S1	Laboratori S1A11	1	Bany de flotació	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-070	Criostat	PCB.CLI.S1.S1A11	Clúster I	S1	Laboratori S1A11	1	Criostat	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-071	Equip purificador d'aigua MilliQ	PCB.CLI.S1.S1A11	Clúster I	S1	Laboratori S1A11	1	Equip purificador d'aigua	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-072	Estufa	PCB.CLI.S1.S1A11	Clúster I	S1	Laboratori S1A11	1	Estufa	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-073	Lupa de fluorescència	PCB.CLI.S1.S1A11	Clúster I	S1	Laboratori S1A11	1	Lupa	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-074	Lupa Diascòpica	PCB.CLI.S1.S1A11	Clúster I	S1	Laboratori S1A11	1	Lupa	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-075	Microtom	PCB.CLI.S1.S1A11	Clúster I	S1	Laboratori S1A11	1	Microtom	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-076	Placa calefactora	PCB.CLI.S1.S1A11	Clúster I	S1	Laboratori S1A11	1	Placa calefactora	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-077	Microscopi òptic invertit	PCB.CLI.S1.S1A11	Clúster I	S1	Laboratori S1A11	1	Microscopi	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-078	Cabina de Seguretat Biològica	PCB.CLI.S1.S1A21	Clúster I	S1	Laboratori S1A21	16	Cabina de seguretat biològica	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-079	Centrífuga de sobretaula	PCB.CLI.S1.S1A21	Clúster I	S1	Laboratori S1A21	8	Centrífuga	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-080	Incubador automàtic de CO2	PCB.CLI.S1.S1A21	Clúster I	S1	Laboratori S1A21	24	Incubador automàtic de CO2	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-081	Incubador automàtic de CO2 amb agitació	PCB.CLI.S1.S1A21	Clúster I	S1	Laboratori S1A21	1	Incubador automàtic de CO2	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-082	Microscopi invertit amb fluorescència	PCB.CLI.S1.S1A21	Clúster I	S1	Laboratori S1A21	1	Microscopi	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-083	Microscopi estatiu invertit	PCB.CLI.S1.S1A21	Clúster I	S1	Laboratori S1A21	7	Microscopi	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-084	Neveres /congeladors	PCB.CLI.S1.S1A21	Clúster I	S1	Laboratori S1A21	4	Nevera	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-085	Rotor basculant per ultracentrífuga	PCB.CLI.S1.S1A21	Clúster I	S1	Laboratori S1A21	1	Rotor	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-086	Ultracentrífuga	PCB.CLI.S1.S1A21	Clúster I	S1	Laboratori S1A21	1	Ultracentrífuga	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-087	Comptador de cèl·lules	PCB.CLI.S1.S1A21	Clúster I	S1	Laboratori S1A21	1	Comptador de cèl·lules	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-088	Estufa assecat i esterilització	PCB.CLI.S1.S1A21	Clúster I	S1	Laboratori S1A21	2	Estufa	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-089	Rentadora	PCB.CLI.S1.S1A21	Clúster I	S1	Laboratori S1A21	4	Rentadora	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-090	Balança granatària	PCB.CLI.S1.S1A21	Clúster I	S1	Laboratori S1A21	1	Balança	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-091	Bany termostàtic	PCB.CLI.S1.S1A21	Clúster I	S1	Laboratori S1A21	7	Bany termostàtic	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-092	Armari climàtic 18°C i 25°C <i>Drosophila</i>	PCB.CLI.S1.S1A23	Clúster I	S1	Laboratori S1A23	3	Armari climàtic	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-093	Lupa Episcòpica	PCB.CLI.S1.S1A23	Clúster I	S1	Laboratori S1A23	7	Lupa	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-094	Ultracongelador -86°C	PCB.CLI.S1.S1A24	Clúster I	S1	Laboratori S1A24	25	Ultracongelador	Equipament de laboratori	

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.CLI-LAB-095	Congelador de -20°C arcó	PCB.CLI.S1.S1A24	Clúster I	S1	Laboratori S1A24	1	Congelador -20°C	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-096	Ultracongelador -86°C	PCB.CLI.S1.S1A32	Clúster I	S1	Laboratori S1A32	12	Ultracongelador	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-097	Contenidor de nitrogen	PCB.CLI.S1.S1AB31	Clúster I	S1	Laboratori S1AB31	12	Contenidor de nitrogen	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-098	Revelador automàtic de films	PCB.CLI.S1.S1AP11	Clúster I	S1	Laboratori S1AP11	1	Revelador	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-099	Balança granatària	PCB.CLI.S1.S1AP11	Clúster I	S1	Laboratori S1AP11	1	Balança	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-100	Centrífuga d'alta velocitat	PCB.CLI.S1.S1AP11	Clúster I	S1	Laboratori S1AP11	1	Centrífuga	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-101	Instal·lació cambra 4°C	PCB.CLI.S1.S1AP11	Clúster I	S1	Laboratori S1AP11	1	Instal·lació cambra	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-102	Microfuga no refrigerada	PCB.CLI.S1.S1AP11	Clúster I	S1	Laboratori S1AP11	1	Microfuga no refrigerada	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-103	Microscopi òptic invertit	PCB.CLI.S1.S1AP11	Clúster I	S1	Laboratori S1AP11	1	Microscopi	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-104	Microscopi òptic vertical	PCB.CLI.S1.S1AP11	Clúster I	S1	Laboratori S1AP11	3	Microscopi	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-105	Rotors centrifuga BECKMAN(1)	PCB.CLI.S1.S1AP11	Clúster I	S1	Laboratori S1AP11	3	Rotor	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-106	Cabina de Seguretat Biològica	PCB.CLI.S1.S1AP31	Clúster I	S1	Laboratori S1AP31	1	Cabina de seguretat biològica	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-107	Equip purificador d'aigua MilliQ	PCB.CLI.S1.S1AP31	Clúster I	S1	Laboratori S1AP31	1	Equip purificador d'aigua	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-108	Estufa assecat	PCB.CLI.S1.S1AP31	Clúster I	S1	Laboratori S1AP31	1	Estufa	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-109	Incubador automàtic de CO2	PCB.CLI.S1.S1AP31	Clúster I	S1	Laboratori S1AP31	2	Incubador automàtic de CO2	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-110	Bany d'ultrasons	PCB.CLI.S1.S1BP51	Clúster I	S1	Laboratori BP51	1	Bany ultrasons	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-111	Congelador de -20°C arcó	PCB.CLI.S1.S1BP51	Clúster I	S1	Laboratori BP51	1	Congelador -20°C	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-112	Cabina de Seguretat Biològica	PCB.CLI.S1.S1CP52	Clúster I	S1	Laboratori S1CP52	1	Cabina de seguretat biològica	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-113	Centrífuga d'alta velocitat	PCB.CLI.S1.S1CP52	Clúster I	S1	Laboratori S1CP52	1	Centrífuga	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-114	Estufa 80L	PCB.CLI.S1.S1CP52	Clúster I	S1	Laboratori S1CP52	1	Estufa	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-115	Instal·lació cambra 4°C	PCB.CLI.S1.S1CP52	Clúster I	S1	Laboratori S1CP52	1	Instal·lació cambra	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-116	Microfuga no refrigerada	PCB.CLI.S1.S1CP52	Clúster I	S1	Laboratori S1CP52	1	Microfuga no refrigerada	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-117	Rotors per a centrifuga BECKMAN(1)	PCB.CLI.S1.S1CP52	Clúster I	S1	Laboratori S1CP52	4	Rotor	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-118	Agitador incubador	PCB.CLI.S1.S1CP52	Clúster I	S1	Laboratori S1CP52	1	Agitador incubador	Equipament de laboratori	
PCB.CLI-LAB-119	Bany termostàtic	PCB.CLI.S1.S1CP52	Clúster I	S1	Laboratori S1CP52	1	Bany termostàtic	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-001	Agitador incubador	PCB.ES.P1.A12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A12	5	Agitador incubador	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-002	Balança granatària	PCB.ES.P1.A12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A12	1	Balança	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-003	Centrífuga d'alta velocitat	PCB.ES.P1.A12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A12	2	Centrífuga	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-004	Centrífuga de sobretaula	PCB.ES.P1.A12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A12	2	Centrífuga	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-005	Concentrador de buit	PCB.ES.P1.A12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A12	1	Concentrador de buit	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-006	Equip quimioluminescència i IR	PCB.ES.P1.A12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A12	1	Equip quimioluminescència	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-007	Escaner de IR	PCB.ES.P1.A12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A12	1	Escàner	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-008	Espectrofotòmetre visible de sobretaula	PCB.ES.P1.A12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A12	1	Espectrofotòmetre	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-009	Instal·lació cambra 4°C	PCB.ES.P1.A12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A12	1	Instal·lació cambra	Equipament de laboratori	

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.ES-LAB-010	Microfuga no refrigerada	PCB.ES.P1.A12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A12	1	Microfuga no refrigerada	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-011	Rotors per a ultracentrífuga i centrífuga BECKMAN(1)	PCB.ES.P1.A12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A12	14	Rotor	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-012	Sonicador	PCB.ES.P1.A12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A12	1	Sonicador	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-013	Ultracentrífuga	PCB.ES.P1.A12	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P1	Laboratori A12	1	Ultracentrífuga	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-014	Assecador de gels i bomba	PCB.ES.P2.B07	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B07	1	Assecador	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-015	Balança granatària	PCB.ES.P2.B07	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B07	1	Balança	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-016	Centrífuga d'alta velocitat	PCB.ES.P2.B07	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B07	1	Centrífuga	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-017	Equip de fotodocumentació de gels	PCB.ES.P2.B07	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B07	2	Equip de fotodocumentació de gels	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-018	Fluorímetre de tub	PCB.ES.P2.B07	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B07	1	Fluorímetre	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-019	Fluorímetre-luminòmetre de plaques	PCB.ES.P2.B07	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B07	1	Fluorímetre	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-020	Instal·lació cambra 4°C	PCB.ES.P2.B07	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B07	1	Instal·lació cambra	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-021	Lector de plaques Absorbància	PCB.ES.P2.B07	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B07	1	Lector de plaques	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-022	Microfuga no refrigerada	PCB.ES.P2.B07	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B07	1	Microfuga no refrigerada	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-023	Rotors per a centrífuga BECKMAN(1)	PCB.ES.P2.B07	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	P2	Laboratori B07	3	Rotor	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-024	Bany termostàtic	PCB.ES.PB.A05	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori A05	3	Bany termostàtic	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-025	Cabina de Seguretat Biològica	PCB.ES.PB.A05	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori A05	1	Cabina de seguretat biològica	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-026	Cabina fluxe laminar horitzontal	PCB.ES.PB.A05	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori A05	2	Cabina de flux laminar	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-027	Cabina fluxe laminar vertical	PCB.ES.PB.A05	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori A05	2	Cabina de flux laminar	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-028	Centífuga de sobretaula	PCB.ES.PB.A05	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori A05	3	Centrífuga	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-029	Equip purificador d'aigua MilliQ	PCB.ES.PB.A05	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori A05	1	Equip purificador d'aigua	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-030	Incubador de CO2	PCB.ES.PB.A05	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori A05	14	Incubador automàtic de CO2	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-031	Lupa Diascopica	PCB.ES.PB.A05	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori A05	1	Lupa	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-032	Microscopi estatiu invertit	PCB.ES.PB.A05	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori A05	2	Microscopi	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-033	Microscopi optic invertit amb fluorescència	PCB.ES.PB.A05	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori A05	1	Microscopi	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-034	Neveres/congeladors	PCB.ES.PB.A05	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori A05	3	Nevera	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-035	Estufa assecat i esterilització	PCB.ES.PB.A21	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Neteja-SCC A21/A22	1	Estufa	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-036	Rentadora	PCB.ES.PB.A21	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Neteja-SCC A21/A22	2	Rentadora	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-037	Congelador de -20°C vertical	PCB.ES.PB.AB21	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Pas	1	Congelador -20°C	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-038	Contenidor de nitrogen	PCB.ES.PB.AB21	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Pas	4	Contenidor de nitrogen	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-039	Ultracongelador -86°C	PCB.ES.PB.B06	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B06	17	Ultracongelador	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-040	Agitador incubador	PCB.ES.PB.B08	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B08	5	Agitador incubador	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-041	Cabina de Seguretat Biològica	PCB.ES.PB.B08	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B08	2	Cabina de seguretat biològica	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-042	Centrífuga d'alta velocitat	PCB.ES.PB.B08	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B08	1	Centrífuga	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-043	Equip purificador d'aigua MilliQ	PCB.ES.PB.B08	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B08	1	Equip purificador d'aigua	Equipament de laboratori	

Codi	Nom	Codi Zonificació	Edifici	Planta	Zona	Unitats	Estàndard	Instal·lació	Descripció
PCB.ES-LAB-044	Espectrofotòmetre	PCB.ES.PB.B08	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B08	1	Espectrofotòmetre	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-045	ESTUFA 30ºC	PCB.ES.PB.B08	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B08	1	Estufa	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-046	ESTUFA 37ºC	PCB.ES.PB.B08	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B08	1	Estufa	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-047	Instal·lació cambra 4ºC	PCB.ES.PB.B08	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B08	1	Instal·lació cambra	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-048	Liofilitzador	PCB.ES.PB.B08	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B08	1	Liofilitzador	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-049	Microfuga refrigerada	PCB.ES.PB.B08	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B08	1	Microfuga no refrigerada	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-050	Rotors per a ultracentrífuga i centrífuga BECKMAN(1)	PCB.ES.PB.B08	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B08	3	Rotor	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-051	Ultracentrífuga	PCB.ES.PB.B08	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B08	1	Ultracentrífuga	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-052	Ultracentrífuga de sobretaula	PCB.ES.PB.B08	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B08	1	Ultracentrífuga	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-053	Fabricadora de gel	PCB.ES.PB.B13	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B13	1	Fabricadora de gel	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-054	Revelador automàtic de films	PCB.ES.PB.B13	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B13	1	Revelador	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-055	Transil·luminador no UV	PCB.ES.PB.B13	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B13	1	Transil·luminador	Equipament de laboratori	
PCB.ES-LAB-056	Transil·luminador UV	PCB.ES.PB.B13	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	Laboratori B13	1	Transil·luminador	Equipament de laboratori	
PCB.TOR.I-SN-001	Xarxa de sanejament i desguassos	PCB.TOR.I	Torre I	-	Torre I	1	Xarxa de sanejament i desguassos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	
PCB.TOR.R-SN-001	Xarxa de sanejament i desguassos	PCB.TOR.R	Torre R	-	Torre R	1	Xarxa de sanejament i desguassos	Fontaneria (AFS i ACS) i Sanejament	
PCB.CLI.CO.B4.PCAB41BIS-DG-001	Dipòsit de gasoil aeri	PCB.CLI.CO.B4.PCAB41BIS	Clúster I	Coberta	B4 Grup Electrogen	1	Dipòsit de gasoil aeri (sense projecte)	Baixa Tensió	Dipòsit nodrissa del grup electrogen: - N° fabricació: 7062 - Volum: 2000 l
PCB.CLI.EXT-DG-001	Dipòsit de gasoil aeri	PCB.CLI.EXT	Clúster I	Exterior	Exterior	1	Dipòsit de gasoil aeri (sense projecte)	Baixa Tensió	N° sèrie: 187068 N° article: 00992488 Tipus: TIT Volum: 1000 l Data fabricació: 28.01.2008
PCB.CLI.EXT-DG-002	Dipòsit de gasoil aeri	PCB.CLI.EXT	Clúster I	Exterior	Exterior	1	Dipòsit de gasoil aeri (sense projecte)	Baixa Tensió	N° sèrie: 187687 N° article: 00992488 Tipus: TIT Volum: 1000 l Data fabricació: 28.01.2008
PCB.ES.PBA20-DG-001	Dipòsit de gasoil aeri	PCB.CLI.EXT	Edifici Satèl·lit (Hèlix)	PB	PBA20 Grup Electrogen	1	Dipòsit de gasoil aeri (sense projecte)	Baixa Tensió	Volum: 1000 l
PCB.TOR.EXT-DG-001	Dipòsit de gasoil soterrat	PCB.TOR.EXT	Exterior	-	Exterior	1	Dipòsit de gasoil soterrat	Baixa Tensió	Volum: 15.000 L Dipòsit de doble paret sense detecció automàtica de fuites
PCB.TOR.EXT-GPG-001	Grup de trafegament	PCB.TOR.EXT	Exterior	-	Exterior	1	Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades	Baixa Tensió	Electrobomba de trafegament del dipòsit de gasoil.
PCB.EA.PS1-GPG-001	Grup de trafegament	PCB.EA.PS1	Edifici Administració	PS1	Sota Vestuari	1	Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades	Baixa Tensió	Electrobomba de trafegament del dipòsit de gasoil.
PCB.CLI.CO.B4.PCAB41BIS-GPG-001	Grup de trafegament	PCB.CLI.CO.B4.PCAB41BIS	Clúster I	Coberta	B4 Grup Electrogen	1	Grup de pressió de gasoil i Xarxa de canonades	Baixa Tensió	Electrobomba de trafegament del dipòsit de gasoil.