



I-371/2021

En relació a la sol·licitud d'informe formulada des de l'Hospital Universitari Vall Hebron, per a la valoració d'un plec de condicions tècniques per a la contractació CSE/AH01/1101240839/22/PO Servei de manteniment del sistema de vigilància, mitjans tècnics de protecció contra incendis i els elements de tancament practicables per al Vall d'Hebron Hospital Campus, aquesta Assessoria Jurídica emet el següent

INFORME

Una vegada examinats els plecs de prescripcions tècniques per a la contractació CSE/AH01/1101240839/22/PO Servei de manteniment del sistema de vigilància, mitjans tècnics de protecció contra incendis i els elements de tancament practicables per al Vall d'Hebron Hospital Campus, aquesta Assessoria Jurídica manifesta la seva conformitat amb el contingut dels mateixos, en quant s'ajusta a la Llei 9/2017 i demás normativa aplicable.

Barcelona, 9 de març de 2021

M^a Coral Tello Guerrero



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

EXPEDIENT NÚM.

CSE/AH01/1101240839/22/PO

**Servei de manteniment del sistema de
vigilància, mitjans tècnics de protecció
contra incendis i els elements de tancament
practicables per al Vall d'Hebron Hospital
Campus**



Vall d'Hebron

Hospital

Direcció de Infraestructures i

Tecnologia

**PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PEL SERVEI DE
MANTENIMENT DEL SISTEMA DE VIGILÀNCIA, MITJANS TÈCNICS
DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I ELS ELEMENTS DE
TANCAMENT PRACTICABLES PER A VALL D'HEBRON HOSPITAL
CAMPUS**



Vall d'Hebron

Hospital

Direcció de Infraestructures i

Tecnologia

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL SISTEMA DE VIGILÀNCIA, MITJANS TÈCNICS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I ELS ELEMENTS DE TANCAMENT PRACTICABLES PER A VALL D'HEBRON HOSPITAL CAMPUS

ÍNDEX

1. GENERAL
2. ÀMBIT
3. ABAST
4. PROCEDIMENTS D'ÀMBIT GENERAL
5. PROCEDIMENT D'ÀMBIT PARTICULAR
6. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
7. MATERIALS I EQUIPAMENT
8. FACILITATS
9. QUALITAT DEL SERVEI
10. PENALITZACIONS
11. DETERMINACIÓ DEL PREU

ANNEX 1: INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS (1,2 i 3)

ANNEX 2: INSTAL·LACIONS DEL SISTEMA DE VIGILÀNCIA (1,2,3,4 5 i 6)

ANNEX 3: ELEMENTS DE TANCAMENT PRACTICABLES



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL SISTEMA DE VIGILÀNCIA, MITJANS TÈCNICS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I ELS ELEMENTS DE TANCAMENT PRACTICABLES PER A VALL D'HEBRON HOSPITAL CAMPUS

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present Plec de Condicions és la definició de les prestacions del servei de manteniment preventiu, correctiu i tècnic-legal de les instal·lacions tant del sistema de vigilància, dels mitjans tècnics de protecció contra incendis i els elements de tancament practicables (portes tallafoc) pel Vall d'Hebrón Hospital Campus i les seves dependències associades, l'abast del servei, així i com les condicions tècniques, obligacions i els nivells de qualitat de servei que ha de satisfer l'empresa adjudicatària del present contracte.

Les prescripcions tècniques descrites en aquest plec corresponen a un procediment obert de contractació pública, pel període de l'1 de gener del 2022 fins al 31 de desembre del 2022, amb possibilitat de pròrroga pels exercicis 2023, 2024 i 2025, sense revisió de preus, sent responsable d'aquest contracte la Direcció de Infraestructures i Tecnologia (DIT) del HUVH. Si bé aquest procediment s'estructura en un únic lot amb un únic adjudicatari, es tracta de una contractació conjunta de les entitats que ocupen l'espai físic del complex hospitalari de la Vall d'Hebron, que son les següents i amb el percentatge de participació que s'exposa en el quadre:

ENTITAT		%
HUVH	HOSPITAL UNIVERSITARI DE LA VALL D'HEBRON	93,23%
VHIR	VALL D'HEBRON INSTITUT DE RECERCA	4,35%
VHIO	VALL D'HEBRON INSTITUT ONCOLÒGIC	0,99%
IDI	INSTITUT DE DIAGNOSTIC PER LA IMATGE	1,43%

L'acord de contractació conjunta es el que regeix la distribució del cost del contracte entre les diferents entitats que hi estan adherides. Es el fet de compartir edificis, instal·lacions i equipament el que fa necessari la contractació del servei en un únic lot, ja que es necessària la coordinació de l'execució de les diferents prestacions i treballs a executar, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents.

Si durant la vigència del contracte la imputació de superfície de cadascun dels lots es veies modificada, es variaran en la mateixa proporció els percentatges de participació en la despesa de l'expedient.

El contracte derivat es desenvoluparà d'acord amb les previsions del present Plec de Condicions Tècniques així com les del Plec de Clàusules Administratives Particulars relatives a aquesta contractació, dels quals es derivaran els drets i obligacions de les parts contractants. Els principals objectius perseguits per aquest PPT es resumeixen a continuació:

- Mantenir en perfecte estat de funcionament i conservació les instal·lacions i infraestructures objecte.
- Garantir la disponibilitat de l'equipament objecte per assegurar la bona explotació de les dependències.
- Actualització del projecte de manteniment i inventari existent.

- Bona gestió documental del servei.
- Actualització de la documentació tècnica de les instal·lacions.

L'adjudicatari no prestarà en cap cas el servei amb treballadors autònoms. Es d'obligat compliment que l'adjudicatari tingui tots els treballadors afectes al contracte inclosos en el regim general de la seguretat social amb salaris referencials segons el conveni laboral siderometal·lúrgic de la província de Barcelona

Així mateix, aquest PPT regula i defineix l'abast, la metodologia, els recursos humans i els mitjans materials necessaris per assumir el citat servei.

La prestació del servei es realitzarà d'acord amb els requeriments i condicions estipulades en aquest Plec, així com en el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars, dels quals es derivaran els drets i obligacions de les parts contractants, tenint ambdós caràcter contractual.

Serà requeriment obligatori haver visitat les instal·lacions objecte per part de l'empresa licitadora amb l'objectiu de conèixer els edificis i dependències associades per poder validar la documentació lliurada en el present PPT. Durant la visita s'entregarà un certificat conforme s'ha realitzat la visita al centre que s'inclourà en el sobre 1. Així mateix també s'inclourà en el sobre 1 la següent documentació:

- Acreditació de l'assegurança de la qualitat de l'empresa segons la norma ISO 9001 o similar.
- Acreditació de l'assegurança de sistemes de gestió ambiental segons la norma ISO 14001 o similar.
- Declaració responsable referent inclusió del licitant dintre del conveni laboral siderometal·lúrgic i documentació que ho validi.
- Certificat de Inscripció Registre com empresa instal·ladora – mantenidora d'aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de la Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya (punt 6.10)

Els representants de les empreses que visitin les instal·lacions hauran d'estar acreditats i adquirir un compromís de confidencialitat de la informació que se'ls pugui facilitar en relació amb la present licitació.

2. ÀMBIT

L'àmbit físic del present contracte comprèn les següents àrees i edificis (tots els edificis corresponen:

- *Edifici - Pavelló Docent*
 - àrea Antiga Gerència
 - àrea UAB
 - àrea EUI
 - àrea CEMCAT
- *Edifici – Antiga Escola d'Infermeria*
- *Edifici - Escoles Bressols*
- *Edifici - Serveis Clínics Centrals*
 - àrea Anatomia Patològica
 - àrea Microbiologia
 - àrea Laboratoris Clínics
 - àrea antic Banc de Sang

- *Edifici – Central d'energies: Central Tèrmica, Central Elèctrica, Central d'oxigen i Centre Control d'Alarmes i Comunicacions*
- *Edifici – Tallers - Vestuaris*
- *Edifici - Àrea General*
- *Edifici - Àrea Maternoinfantil*
- *Edifici – Instal·lacions de Climatització Quiròfans d'HMI*
- *Edifici – Recerca Mediterrània (Lot 2)*
- *Edifici – Recerca Collserola (Lot 2)*
- *Edifici - Àrea Traumatologia*
- *Edifici - Pavelló d'entrada*
- *Edifici - Mòdul C CCEE AG*
- *Edifici - Mòdul Laboratoris (mòdul blau)*
- *Urbanització i galeries tècniques.*
- *Casetes gasos medicinals*
- *Caseta d'escomesa Gas Natural*
- *Centres de Transformació inclòs el de l'edifici CELLEX*
- *Edifici – Mòdul Malalties Minoritàries i Mòdul VHIR*
- *Heliport*
- *Parc Sanitari Pere Virgili (tots els edificis)*
- *CAP Drassanes*
- *Centre control, alarmes i comunicacions*
- *Serveis Funeraris*

Pel que fa a l'àmbit material d'actuació compren tant les instal·lacions de protecció contra incendis com les del sistema de vigilància, que a continuació es relacionen:

a) Instal·lacions de protecció contra incendis (ANNEX 1)

- *Manteniment de la instal·lació de detecció i comunicació d'alarma d'incendis.*
 - *Detectors de fum, termovelocimètrics, analògics, convencionals i de CO2*
 - *Polsadors analògics i convencionals*
 - *Polsadors de "Disparo i paro" extinció*
 - *Rètols de PCI*
 - *Mòduls de relés, d'entrades analògiques, de monitorització de detectors convencionals, i aïllants i resta de mòduls, existents a la instal·lació.*
 - *Fonts d'alimentació*
 - *Circuits electrònics de retard*
 - *Bateries*
 - *Retenidors*
 - *Lantrònic*
 - *Conversors 23-485*
 - *Sirenes*
 - *Swits*
 - *Software de gestió*
 - *Centrals Analògiques d'incendis KSA i KFP Kilsen*
 - *Centrals Analògiques d'incendis Notifier*
 - *Centrals convencionals Kilsen*
 - *Centrals d'extinció Kilsen o altres marques*
 - *Centrals de CO Kilsen o altres marques*
 - *Centrals d'Aspiració Kilsen o altres marques*
- *Manteniment de la instal·lació d'extinció d'incendis*
 - *Extintors portàtils de pols i CO2 (s'ha de fer retimbrat cada 5 anys)*



- *Columnes seques complerta i canonades de columnes seques (cada 5 anys proves de la instal·lació en condicions de la seva recepció. RIPCI, últim manteniment quinquennal 2019)*
- *Boques d'incendi equipades i escuma (cada 5 anys, proves de la instal·lació en condicions de la seva recepció. RIPCI, últim manteniment quinquennal 2019) i canonades BIE's*
- *Instal·lació d'hidrants complerta (cada 5 anys, canvi de juntes i ràcords. RIPCI últim manteniment quinquennal 2019)*
- *Vàlvules de tall de trams de canonada d'aigua, troncal interior dels edificis.*
- *Splinkers, canonades d'Splinkers i grup Control , vàlvules*
- *G.P.U. Aigua nebulitzada, dipòsits, ampolles de gas, ampolles d'aigua canonades, suport de canonades i ruixadors*
- *Extinció per mitjançant agents gasosos (Carrusel BQ HGE, Centre de Càlcul))*
- *Sistemes fixos d'extinció per escuma i altres elements d'extinció de l'Heliport*
- *Mantes ignífugues*
- *Extinció campanes de cuines, canonades i suports d'Extinció campanes i ruixadors.*
- *Extinció Turbina Central d'Energies*
- *Sistemes d'extinció fixes (cada 5 anys proves segons RIPCI)*
- *Manteniment de Tall d'aire PCI:*
 - *Funcionament de les comportes tallafoc*
 - *Funcionament de tall d'aire*
 - *Grafiar en plànol, les comportes i altres mitjans que afecten a PCI*
 - *Portes tallafoc panys i retenidors*
 - *Sobrepessió*
- *Manteniment dels mitjans auxiliars de lluita contra incendis*
 - *Equip de Rescat de Respiració Autònoma*
 - *Eines adients d'un equip d'intervenció, inclou claus obertura hidrants.*
 - *Elements de senyalització,*
 - *Indicadors de sortides d'emergència*

b) Sistemes de Vigilància (ANNEX 2)

- *Sistema de detecció d'intrusió.*
 - *Centrals d'alarmes network*
 - *Expansors de zones*
 - *Subcentrals de Desico*
 - *Mòduls d'entrada i sortida Desico*
 - *Contactes magnètics*
 - *Volumètrics*
 - *Polsadors de pànic*
 - *Sirenes exteriors*
 - *Sirenes interiors*
- *Sistema de Circuit Tancat de Televisió de seguretat*
 - *Domos*
 - *Minidomos*
 - *Càmeres compactes*
 - *Càmeres amb carcassa exterior*
 - *Càmeres varies*
 - *Gravadors Lannacess*
 - *Gravadors avg*
 - *Matriu de video*
- *Sistema d' Interfonia.*



- *Subcentrals interfonia Optimus*
- *Subcentrals interfonia Leda*
- *Intèrfons Sam-m*
- *Intèrfons Leda*
- *Sistema de Control d'Accessos.*
 - *CPU as3 Dorlet*
 - *CPU ab3 Dorlet*
 - *CPU asd1 Dorlet*
 - *Lectors de banda passada*
 - *Lectors de banda passada i proximitat*
 - *Lectors de proximitat mural*
 - *Lectors de proximitat hid*
 - *Lectors de proximitat ibooton*
 - *Lectors d'empremta digital*
 - *Panys motoritzats*
 - *Panys electromecànics*
 - *Sirenes*
 - *Contactes magnètics*
 - *Polsadors d'emergència*
 - *Teclats d'obertura amb codi*
 - *Video-porters*
- *Sistema d'Integració*
 - *P.C.'s amb sistema Desico*
 - *P.C's amb sistema Lannaacces*
 - *Monitors de 42"*
 - *Monitors de 19"*
 - *Monitors de 10"*
 - *P.C. amb sistema PCI KFP*
- *Sistema de megafonia*
- *SAIS*
- *Racks*
 - *Racks de mural*
 - *Racks de convencional*
- *Sistemes de Comunicacions*
 - *Conversors de fibra de red*
 - *Conversors de fibra a rg*
 - *Conversors de fibra a rg i ptz*
 - *Switchts 24 boques*
 - *Switchts 8 boques*
 - *Switchts 24 boques poe+*
 - *Switchts 8 boques poe+*
 - *Targetes d'sfp*
- *Manteniment preventiu de tot el cablejat pel correcte funcionament.*

c) Manteniment elements de tancament practicables tallafocs (ANNEX 3)

- *Verificar que no existeixen elements que puguin impedir la correcta obertura/tancament de la porta*
- *Revisar el conjunt de la fulla i el marc, si presenten danys de corrosió, guerxaments o que no estiguin despenjats*
- *Revisar la fixació de frontisses i greixar els seus eixos*

- *Comprovar la força de desbloqueig del dispositiu d'obertura segons les forces normalitzades*
- *Comprovar la força de gir de la porta*
- *En les portes de dues fulles comprovar el selector de fulla*
- *Revisar les folgances perimetrals i centrals segons tolerància*
- *Revisar les juntes intumescent i el petit material*
- *Les portes connectades a centraleta d'incendis, es comprovarà el seu accionament mecànic d'obertura*

Amb més detall les instal·lacions compreses en l'àmbit d'aquest contracte es relacionen en els **annexos 1, 2 i 3** que també comprèn les que resultin de substitucions que puguin realitzar-se i els que s'instal·lin amb posterioritat, amb motiu de les obres de reforma executades al centre. En qualsevol cas, les relacions exposades són enumeratives i no exhaustives, pel qual elements o instal·lacions que no hi són inclosos però que formin part o els que hi passin a formar part, es consideren dintre del àmbit del contracte.

3.- ABAST

Es l'abast d'aquest contracte totes les intervencions de manteniment preventiu, correctiu, tècnic-legal i les que suposin millora, ampliació o adequació de les instal·lacions actuals, que es produeixi en qualsevol equip i/o element de:

- a) les diferents instal·lacions de detecció, comunicació i extinció d'incendis i mitjans auxiliars que conformen el sistema de detecció i protecció contra incendis de l'hospital (annex 1)
- b) les instal·lacions dels sistemes de vigilància (annex 2)
- c) les elements de tancaments practicables contra incendis, ferramentes i dispositius d'obertura (annex 3)

El contractista realitzarà les operacions de manteniment preventiu (operacions periòdiques i sistemàtiques), correctiu (reparació d'avaries), i tècnic-legal (compliment de tota la legislació vigent, revisions, inspeccions..) a més d'ajustaments, proves i vigilància necessària per a obtenir en tot moment les prestacions de serveis, garantir la conservació i/o millora dels equips en la part mecànica, elèctrica i electrònica i assegurar en tot moment llur fiabilitat i correcte funcionament. A més, realitzarà les intervencions necessàries per la millora i adequació de la instal·lació per tal que aquest s'adeqüi a estàndards de qualitat i tecnològics propis de l'HUVH, a proposta del contractista o quan per això siguin requerits pels responsables de la DIT.

Quant als treballs de manteniment preventiu a realitzar, es centren en qualsevol equip o instal·lació de protecció contra Incendis, detallat a l'**annex 1** del RD 1942/93 per el que s'aprova el Reglament d' Instal·lacions de Protecció contra Incendis; i seran els establerts en les taules I, II i III de l'Apèndix 2 "Manteniment mínim de les Instal·lacions de Protecció contra Incendis".

Com a mínim, anualment es faran els següents treballs de manteniment a la protecció activa contra incendis:

:

- Una vegada els treballs que s'especifiquen en la taula I
- Una vegada els treballs que s'especifiquen en la taula II.
- Una vegada els treballs que s'especifiquen en la taula III.
- Una vegada els equips personals de lluita contra incendis. Inclòs el manteniment trimestral pactat amb el gestor de l'heliport segons normativa vigent.



També s'inclou en el contracte aquells treballs menors que per la seva execució no sigui necessària una despesa de material. Serveixen com exemple la reubicació d'extintors, la programació de les centrals contra incendis (variació nivells pre-alarmes...) i la recepció de les instal·lacions noves per les obres de reforma portades a terme al centre.

Es donarà suport administratiu per la confecció mensual del llibre de manteniment:

- Manteniment conductiu, preventiu i correctiu
- Millores
- Còmput i quadres d'hores destinades a cada tasca
- Relació de material emprat

En el cas de les portes tallafocs, el RD 732/2019, en vigor des del 21 de juny de 2020, amplia el CTE DB-SI amb el CTE DA DB-SI/3. Els manteniments seran trimestrals en les portes contra incendis, ferramentes i dispositius d'obertures.

Els 3 primers seran a nivell bàsic i l'últim serà a nivell avançat.

A cada porta es posarà una etiqueta impresa autoadhesiva a on deixarà constància de la data de l'últim manteniment realitzat, la data del proper manteniment i el nom del tècnic competent. Darrera cada manteniment s'entregarà un seguiment de diagnòstic i un informe tècnic on es reflectiran totes les operacions, reparacions o modificació de millora que hagi pogut patir cada porta, seguint la seva codificació.

Al final de cada període contractual s'adjuntarà el llibre de manteniment

4. PROCEDIMENTS D'ÀMBIT GENERAL

4.1. Per a coordinar les relacions de treball entre l'HUVH i el contractista, ambdues parts designaran representacions amb una formació d'enginyer tècnic/superior o equivalent, els quals seran els interlocutors habituals per a totes les qüestions que es suscitin en el "dia a dia" i resoldran les accions a realitzar i la seva implementació tècnica i administrativa. S'establirà un programa de reunions periòdiques suficients, com a màxim trimestralment, per tal de fer un seguiment de les prestacions objecte del contracte.

4.2. En cas que es contracti d'instal·lació de PCI i Sistemes a una altre empresa, l'adjudicatari d'aquest contracte donarà suport per tal de traspassar la informació necessària per dur a terme la instal·lació que es requereix.

4.3. L'HUVH no reconeixerà cap treball realitzat fora dels procediments indicats en el present *Plec de Condicions* o de les normes complementàries que s'estableixin, o que no compti amb la seva prèvia conformitat, encara que hagi estat demanada per qualsevol persona relacionada amb ell, a qualsevol nivell de responsabilitat.

Nogensmenys, l'HUVH no es farà càrrec de cap despesa produïda com a conseqüència d'una intervenció no autoritzada, reservant-se la facultat de reclamar -si escaigués- compensació pels danys o perjudicis que poguessin derivar-se'n.

4.4. L'HUVH exercirà en tot moment les funcions de seguiment, inspecció i control de la prestació del servei de manteniment, prenent les mesures que consideri oportunes per al correcte compliment de les obligacions a que s'haurà sotmès el contractista com a conseqüència del present *Plec de condicions*, així com del contracte que se'n deriva.

Per a exercir les funcions de seguiment, control, inspecció i administració del contracte, l'HUVH estarà representat per la Direcció d'infraestructures i tecnologia o a la persona que es designi.



4.5. Quan el contractista realitzi intervencions de correctiu i/o preventiu, aprofitarà l'avinentesa per a portar terme millores en les deficiències eventualment existents a les instal·lacions, netejar-les i ordenar-les.

4.6. El contractista restarà obligat a realitzar les intervencions en el terminis i horaris que establirà l'HUVH amb l'objecte de minimitzar les perturbacions sobre l'activitat hospitalària, i sempre que les operacions siguin tècnicament possibles.

4.7. En el desenvolupament dels treballs serà responsabilitat del contractista - sense perjudici de la superior fiscalització de l'HUVH- el compliment de la normativa legal de caràcter tècnic, administratiu i de prevenció de riscos laborals, actualment vigent, així com la que es dicti durant el transcurs del contracte. D'altra banda seran també d'aplicació obligatòria les normatives que estableixi el centre per raons de seguretat, funcionalitat i/o asèpsia, essent obligatòria la utilització per part del contractista dels protocols o precaucions que s'assenyalin (vestuaris, màscares, dosímetres, etc.).

D'altra banda, el contractista actuarà de forma coincident amb les característiques de l'activitat hospitalària i amb el respecte degut al malalt.

4.8. Serà responsabilitat de l'adjudicatari la notificació a l'HUVH de qualsevol canvi de la legislació, durant la vigència del contracte, que comporti la modificació total o parcial de les instal·lacions. Si no realitza aquesta notificació i l'hospital és sancionat administrativament, l'import d'aquesta sanció serà descomptat de la facturació a l'adjudicatari.

4.9. Serà responsabilitat de l'adjudicatari l'execució i actualització dels plànols d'instal·lació del sistema de vigilància, PCI incloent l'inventari dels equips i la relació de portes tallafocs a mantenir.

4.10. Al menys un cop cada trimestre i sempre que ho demani l'HUVH es farà una verificació de les condicions de compliment de contracte, comprovant les hores realment utilitzades i els materials efectivament subministrats pel contractista. Diàriament es signarà l'assistència dels mantenedors, en un registre situat a la unitat del PAU. Cada mes es realitzarà la corresponent liquidació en funció de les hores de servei prestades pel contractista o, si es el cas, al reconeixement per part de l'HUVH de l'escreix de prestacions per sobre del contracte, que s'hauran d'eixugar al període següent. Aquesta liquidació d'hores de servei prestades, amb detall de les hores realitzades per cada tècnic, es remetrà responsable del contracte per part del HUVH, la signatura d'acceptació del qual es indispensable per l'emissió de la corresponent factura.

5. PROCEDIMENTS D'ÀMBIT PARTICULAR

Per al manteniment de les diferents instal·lacions que conformen el contracte, el contractista tindrà cura dels següents procediments:

5.1. Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran d'acord amb el **Programa anual de manteniment preventiu**. El contractista presentarà en un termini màxim d'un mes des de la data de vigència del contracte, la proposta corresponent, en base a la que haurà presentat en el moment de la licitació, la qual serà aprovada per la **DIT de l'HUVH**, si escau, o retornada al contractista per a la seva esmena, correcció o ampliació.

5.2. Les operacions de manteniment correctiu es realitzaran pel contractista a partir de l'emissió d'una **notificació d'avaria**, que serà enviada per email a una bústia que facilitarà l'adjudicatari

o es lliurarà en mà, segons la metodologia de treball establerta a la DIT de l'Hospital, el qual donarà lloc a l'exploració, diagnosi i correcció dels problemes. Un cop resolta l'avaria, es donarà compte de la seva resolució.

Els materials utilitzats per al manteniment dels equips hauran de ser idèntics als originals. En cas que fos necessari, o simplement convenient, introduir variacions als materials, peces o components, el contractista presentarà a l'HUVH informació tècnica suficient (catàlegs, mostres, certificats de garantia o d'homologació, etc) del material que es proposa emprar, no podent utilitzar-los sense acceptació prèvia. El cost serà assumit per l'HUVH, que tramitarà l'expedient al efecte pel seu pagament.

Si l'avaria és irreparable, la reparació té un cost desproporcionat respecte el de reposició o no és recomanable per l'obsolescència de l'equip, es podrà proposar a l'HUVH la seva baixa del parc d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis i dels sistemes de vigilància.

5.3. A part del llibre de manteniment que inclourà totes les incidències diàries, en el qual es detallaran els treballs de manteniment realitzats:

1. Manteniment preventiu: un cop efectuada cada revisió, detallarà el grau de compliment del programa establert, el personal que hi ha treballat, la seva dedicació i, finalment, l'informe particularitzat sobre incidències significatives i problemes detectats, sempre amb el compliment de la normativa vigent.

2. Manteniment correctiu: de produir-se intervencions per avaries, presentarà un informe amb la descripció primmirada de totes les intervencions, on s'indiquen les feines realitzades, el personal que hi ha treballat i la seva dedicació horària, la situació d'atenció del manteniment correctiu, amb indicació dels comunicats d'avaria resoltos i els pendents.

3. Manteniment tècnic-legal: Relació d'incidències de caire tècnic-legal que afecten als equips o instal·lacions afectes al contracte, sempre amb el compliment de la normativa vigent.

De no haver intervencions per avaries, s'indicarà: **SENSE NOVETATS - CAP INCIDÈNCIA.**

5.4. El contractista prepararà i posarà a disposició de la **DIT** de l'HUVH amb la periodicitat del manteniment preventiu establerta en el programa anual, la documentació tècnica que s'indica a continuació:

- Base de dades de Manteniment, que recollirà:
 - Fitxes de manteniment de l'equip, que recullin la història de l'equip, les actuacions de manteniment preventiu, les avaries o anomalies, les intervencions realitzades, les mesures efectuades sobre els paràmetres i qualsevol altra informació que pugui ser d'interès
 - Registre del compliment del Programa del manteniment preventiu, d'acord amb la periodicitat de cada operació i indicant-hi, per intervenció, les data prevista i la real.
- Actualització de l'Inventari de les Instal·lacions de Protecció contra Incendis del Centre i dels sistemes de vigilància.
- Comunicació dels canvis d'ubicacions dels equips considerats en el contracte en els plànols facilitats per la **DIT**, amb la finalitat de que el seu personal pugui actualitzar els mateixos.



- El contractista està obligat a actualitzar els plànols, les variacions i ampliacions de l'estat de totes les instal·lacions incloses en el seu manteniment, i de nova implantació, en suport d' Autocad i amb la màxima diligència possible i amb periodicitat anual màxima .

6. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

6.1. Seran pel compte del contractista tots els recursos utilitzats en la prestació del servei, amb les úniques excepcions que s'assenyalen expressament al present *Plec de condicions*. Per a l'execució dels treballs de manteniment, l'empresa adjudicatària emprarà personal propi, que relacionarà i identificarà davant la **DIT** de l'HUVH.

6.2. Per du a terme les tasques derivades de la present licitació, el contractista ha de garantir una presència física mínima de 4 tècnics tots els dies laborables i dins de l'horari de prestació del servei, a més a més en funció de la complexitat dels treballs a realitzar haurà d'assignar el personal que sigui necessari i consideri adequat per a assegurar els objectius del contracte, el qual es relacionarà i identificarà davant la **DIT** de l'HUVH, d'acord amb la relació següent:

- DNI, Nom i Cognoms del treballador/a
- Categoria professional
- Número d'afiliació a la Seguretat Social
- Sigles identificatives del personal segons la relació del TC2
- Antiguitat
- Jornada i horari de treball

El contractista també posarà a disposició de l'HUVH un sistema de recepció de trucades fora de l'horari normal de treball, amb capacitat de poder avaluar la importància de l'avaría i determinar la conveniència o no de desplaçar-hi un tècnic d'immediat.

6.3. El contracte contempla la resolució de les avaries de qualsevol equip i/o element de les instal·lacions detallades en el punt 3: **Àmbit d'actuació**, i que es produeixin en l'interval entre revisió i revisió. El contractista ha de garantir un temps de resposta no superior a les 24 hores, des de la notificació d'avaría, sempre valorant la resposta segons la gravetat de la incidència .

6.4. Els responsables del HUVH podran exigir al contractista la substitució del personal que al seu judici no presenti la deguda capacitat professional per la execució dels treballs tant tècnics com administratius senyalats en aquest plec de condicions. O bé que no actuï amb diligència, correcció envers les activitats hospitalàries i els malalts, i no tingui prou cura en el compliment de la seva comesa.

6.5. Els perjudicis que el personal del contractista puguin ocasionar als locals, mobiliari, instal·lacions o qualsevol altra propietat del HUVH, ja sigui o no per negligència, serà indemnitzat pel mateix si així ho considera el centre, el qual podrà deduir la compensació procedent de les factures que presenti l'empresa adjudicatària.

També serà responsable de les sostraccions de material, valors o efectes de qualsevol tipus, si resta provat que han estat efectuades pel seu personal, seguint-se per a la seva compensació el mateix procediment assenyalat al paràgraf anterior i amb independència dels procediments policials i/o judicials que s'estableixin.

6.6. El contractista queda obligat a aportar tot l'instrumental, eines, equips de mesura, mitjans auxiliars i de prevenció de riscos laborals, necessaris per a la prestació del servei, així com a uniformar al seu compte tot el personal que utilitzi per a l'execució dels treballs contractats. Dins del mitjans auxiliars es considerarà, a més de tot l'instrumental de treball:

- *Equipament informàtic necessari per desenvolupar les tasques, emetre els informes necessaris i amb programari compatible amb el que utilitza l'HUVH (Microsoft office) i possibilitat de connexió a la xarxa del HUVH.*
- *Softwares de programació de centrals de detecció d'incendis Kilsen i Notifier, versió a determinar en el seu moment, amb les corresponents llicències.*

6.7. El contractista serà responsable de la seguretat del seu personal i de terceres persones, responent davant dels Tribunals competents dels accidents que poguessin derivar-se de les activitats relacionades amb la prestació de serveis .

6.8. El personal del contractista no tindrà cap vinculació ni adquirirà cap dret de l' ICS ni de l'HUVH, assumint només dependència del contractista, qui tindrà tots els drets i deures respecte d'aquest personal segons la legislació vigent i la que en el seu cas es promulgui més endavant, sense que en cap cas resulti responsable la part contractant de les obligacions del contractista respecte el seu personal, encara que els acomiadaments o mesures que adopti siguin conseqüència directa o indirecta de compliment, interpretació o rescissió del contracte.

6.9. Serà a càrrec del contractista el pagament de les nòmines del seu personal assignat a la prestació del servei, sense que de cap manera pugui existir cap subrogació de l'HUVH. El contractista resta obligat a tenir afiliats a la Seguretat Social els treballadors que realitzin les tasques de prestació de serveis contractats, així com a l'acompliment de la legislació laboral vigent, sent a càrrec del contractista totes les despeses de caràcter social, impostos i càrregues econòmiques.

Prèviament a la liquidació mensual dels serveis prestats, podrà ésser exigible al contractista la demostració mitjançant documents adients de trobar-se al corrent del pagament de les nòmines i les quotes de la Seguretat Social corresponents al personal que presta els seus serveis a l'HUVH.(TC1,TC2 i fulls de salari).

6.10. L'empresa adjudicatària disposarà del Certificat de Inscripció Registre com empresa instal·ladora – mantenidora d'aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de la Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya, d'acord a l' establert en el RD 1942/93 o, a partir del 12 de desembre de 2017 el RD 513/2017. La certificació serà com instal·lador i mantenidor, i en tots els camps d'actuació que siguin necessaris per a realitzar els treballs en les instal·lacions de protecció contra incendis del centre i sistema de vigilància del HUVH (incloure en sobre 1).

6.11. De conformitat al RD 171/2004 per el qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació de activitats empresarials, la empresa adjudicatària farà lliurament de la següent documentació en relació a les tasques de prestació de serveis contractats realitzades per el seu personal:

- Avaluació de riscos del lloc de treball
- Planificació de l'activitat preventiva
- Informació i formació en prevenció de riscos laborals
- Certificat d'aptitud del reconeixement mèdic específic de Vigilància de la Salut.

6.12. Pel càlcul de les necessitats referents a la prestació objecte del contracte per l'any 2022 i següents, els tècnics de la DIT, en funció de les intervencions dels anys 2020 i la part transcorreguda del 2021, i donat l'estat de les instal·lacions, s'ha estimat que serà necessari el treball de quatre tècnics de nivell FP2, amb una jornada anual de 1.792 hores (8 hores diàries durant 224 dies laborables). Els tècnics es dedicaran a actuacions referents a les instal·lacions de protecció contra incendis instal·lacions del sistema de vigilància i els elements de tancament practicables (portes tallafoc), en funció de la planificació dels tècnics del HUVH.



Si un tècnic té qualificació suficient, pot prestar servei en qualsevol tres instal·lacions que es liciten (seguretat i vigilància, PCI i portes tallafoc).

Es obligació dels tècnics reportar personalment de les seves actuacions, davant els responsables del HUVH, al menys cada 10 dies.

6.13. En principi, l'horari de la prestació de servei de cada tècnic serà de les 8h i les 17h, si bé l'adjudicatari i el responsable del contracte designat per l'HUVH poden pactar un horari de prestació del servei diferent al previst. En qualsevol cas, l'horari pactat pot ser modificat per l'HUVH amb notificació prèvia de 2 setmanes sense justificació i dos dies de forma justificada, com ara atendre una reparació o instal·lació prevista per una data en concret.

6.14. El contractista aportarà una assegurança de responsabilitat civil de, com a mínim, 500.000€, que haurà de presentar abans de la signatura del contracte en cas que en resulti l'adjudicatari, amb certificat de vigència i amb la inclusió de l'HUVH.

6.15. Els treballadors afectes al present contracte estan inclosos dintre del conveni de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, conveni que en l'art. 35.1 preveu, entre altres, la subrogació del personal a la finalització de l'execució d'un contracte de manteniment subscrit en els sectors de empreses de muntatge o manteniment afectades per aquest Conveni en que la part contractant principal sigui una administració pública, un organisme públic, un hospital públic o una universitat pública. La relació de personal afectada s'especifica en arxiu adjunt nomenat al efecte.

7. MATERIALS I EQUIPAMENT

7.1. Els materials utilitzats per al manteniment correctiu dels equips o instal·lacions no estan inclosos a aquest contracte, excepte el material d'us reiteratiu que pel seu envàs s'utilitza en diferents intervencions (silicones, aerosols, greixos, adhesius...). El present contracte considera un import fins a 70.000€ més IVA pels materials necessaris o actuacions que per motius de urgència o volum de l'actuació requereixin una presència de ma d'obra superior a la afecta amb habitualitat al contracte, per tal de complir amb l'objecte del mateix.

7.2. El contractista queda obligat a aportar tot l'instrumental i mitjans necessaris pel desenvolupament de l'objecte del contracte: eines, equips de mesura, mitjans auxiliars i de seguretat necessaris per a la prestació del servei, els quals haurà de relacionar a l'oferta presentada per la licitació. També queda obligat a uniformar i identificar a tot el personal que hagi d'executar els treballs contractats.

8. FACILITATS

L'HUVH posarà a disposició del contractista, durant la vigència del contracte:

- *Espai interior a la planta soterrani edifici Hospital de Traumatologia i Rehabilitació amb dues sales de treball.*
- *Subministrament d'energia elèctrica i aigua, en la mesura que siguin necessaris per a la prestació del servei*

9. QUALITAT DEL SERVEI

Per la importància que tenen en l'objectiu final que es pretén (la total disponibilitat dels



equips de vigilància i especialment de les Instal·lacions de Protecció contra Incendis), els següents paràmetres tindran la consideració de crítics en quant a la prestació del servei:

- *Temps de resposta:* Definit com el temps transcorregut entre la notificació d'una incidència o avaria fins al moment de la intervenció. El concursant indicarà el temps de resposta que oferta, l'HUVH es reserva el dret d'excloure les ofertes que no ho indiquin.
- *Eficàcia:* Índex del número d'avaries resoltes per mitjans propis del contractista en relació de les avaries totals.
- *Resolució:* El licitant indicarà compromís de resolució amb mitjans propis (sobre 2 bis).

10. PENALITZACIONS

El contractista estarà subjecte al següent règim de penalitzacions, que no seran acumulables entre sí com a conseqüència d'un mateix fet:

10.1. La no presentació del *Programa de manteniment preventiu* dins del termini establert d'un mes des de l'inici del contracte, suposarà una penalització del **5% del total de l'import del contracte**.

10.2. Si el temps de resposta a una *notificació d'avaría* és superior a una (1) setmana es produirà igualment una penalització d'un import proporcional al **1/22 de la factura mensual** per cada dia feiner o part del mateix, efectuant-se l'abonament corresponent a la primera factura mensual.

10.3. L'incompliment del *Programa de manteniment preventiu* en més de 15 dies donarà lloc a la minoració de la factura mensual d'un **10%** de l'import del contracte per al període acumulat des del primer dia de l'any.

10.4. La no presentació de l'informe mensual dins del termini establert en el punt 5.4, o qualsevol dels compromisos que qui resulti adjudicatari explícit en el sobre 2 o en l'oferta tècnica a incloure en el sobre 2 bis, suposarà per cada incompliment, una penalització d'**1%** de l'import total del contracte. Aquesta penalització es farà efectiva mensualment.

10.5. L'incompliment de les presències físiques establertes (punts 6.2 i 6.12) suposarà un descompte en facturació que s'aplicarà a mes vençut. El càlcul tindrà en compte el número de hores incomplertes, el preu d'adjudicació horari aplicable a la presència física no coberta i una penalització addicional del **20%**. Pel compliment d'aquest punt, la part adjudicatària remetrà mensualment l'incompliment i l'adjudicatari aplicarà el descompte a la facturació del mes següent, segons percentatges establerts al punt 1. L'incompliment reiterat (2 mesos consecutius o 4 en un període de 12 mesos) quant al compliment de presències físiques, que superi el **10%**, suposarà la immediata cancel·lació del contracte amb l'adjudicatari, procedint a l'adjudicació del contracte al licitant següent en ordre de puntuació.

11. DETERMINACIÓ DEL PREU

Tal i com queda reflectit en el punt 1 d'aquest PCT, la licitació té un únic lot; i el cost es distribueix segons l'acord de contractació conjunta entre les quatre entitats que s'esmenta en el referit punt.

El càlcul del preu de licitació s'ha dut a terme en funció d'una previsió de necessitats que requereix la prestació de serveis que es lliciten:



Vall d'Hebron

Hospital

Direcció de Infraestructures i

Tecnologia

a) Preu anual del Servei de Manteniment: Inclou el previst en els punts referents al àmbit i l'abast de la present contractació:

	Nro. Tècnics	HORES ANY	TOTAL HORES	PREU HORA SENSE IVA	PREU HORA AMB IVA	IMPORT SENSE IVA	IVA	IMPORT AMB IVA
Tècnics FP II	4	1.792	7.168	24	29,04	172.032,00	36.126,72	208.158,72

b) Import per materials i intervencions de urgències o volum que excedeixi les presències contractades (punt 7)

Import màxim segons especificacions del plec de 70.000 €/any (IVA no inclòs).

Per tant, considerant conjuntament els punts a) i b) el preu de la licitació sense IVA anual d'aquest contracte, en total i per entitat (segons % del punt 1):

	IMPORT PER ENTITAT SENSE IVA				
	HUVH	VHIR	VHIO	IDI	TOTAL
IMP.LICITACIÓ, PART FIXA	160.392,90	7.489,64	1.696,71	2.452,75	172.032,00
IMP.LICITACIÓ, PART VBLE	70.000,00				70.000,00

Tenint en compte la vigència del contracte, que es de l'1 de gener del 2022 fins al 31 de desembre del 2022, amb possibilitat de pròrroga pels exercicis 2023, 2024 i 2025, l'import total sense IVA del contracte es:

	IMPORT PER ENTITAT SENSE IVA				
	HUVH	VHIR	VHIO	IDI	TOTAL
EXERCICI 2022	230.392,90	7.489,64	1.696,71	2.452,75	242.032,00
EXERCICI 2023	230.392,90	7.489,64	1.696,71	2.452,75	242.032,00
EXERCICI 2024	230.392,90	7.489,64	1.696,71	2.452,75	242.032,00
EXERCICI 2025	230.392,90	7.489,64	1.696,71	2.452,75	242.032,00
	921.571,59	29.958,55	6.786,84	9.811,02	968.128,00

La facturació del servei s'establirà per mensualitats vençudes del mateix import pel que fa a la part de recursos fixes afectes al contracte (punt 11.a), sempre tenint en compte l'establert al punt 10.5. Pel que fa als materials o actuacions que es consideren dintre de l'import destinat a intervencions de reparació de la instal·lació i urgències es facturaran segons l'efectivament realitzat (punt 11.b).

L'empresa que resulti adjudicatària emetrà mensualment una factura per cada centre integrat en l'acord de contractació conjunta (ICS-HUVH, VHIR, VHIO i IDI) en format electrònic segons normativa vigent.

Esther Tomas Martinez
Directora de Infraestructures i Tecnologia

Barcelona, 18 de febrer de 2021

INICIALS	NÚM. AFILIACIÓ	CATEGORIA PROFESSIONAL	DATA ANTIGUITAT A L'EMPRESA	SALARI BRUT	TIPUS DE JORNADA
JM.V.B	081093434687	OFICIAL 1A	01/04/2002	24.099,98 €	COMPLETA
D.N.P	081166700205	OFICIAL 1A	04/01/2016	22.048,74 €	COMPLETA
A.D	081173802726	OFICIAL 1A	20/12/2017	22.048,74 €	COMPLETA

1. Les hores de guardies fora d'una jornada laboral, dissabtes, diumenges i festius, no estan incloses en el salari brut anual dels operadors
2. Plus de transport, no estan inclosos en el salari brut anual dels operadors
3. Treballs extra en petites obres a l'hospital, no estan inclosos en el salari brut dels operadors
4. Plus rendiment, no està inclo's en el salari brut dels operadors
5. Plus de disponibilitat telefònica 24 hores, no està inclosa en el salari brut anual dels operadors.
6. Altres incentius, no estan inclosos en el salari brut anual dels operadors

LISTADO INVENTARIO DE DETECCIÓN DEL HOSPITAL VALL D'HEBRON

		CENTRAL ANALOGICA	DETECTOR OPTICO ANALOGICO	DET. TERMOVELOCIMETRICO ANALOGICO	PULSADOR ALARMA ANALOGICO	SIRENA ANALOGICA	MODULO 1 RELE ANALOGICO	MODULO 4 RELES ANALOGICO	CONVERSION. A ANALO 1 ZONA.	CONVERSION. A ANALO 4 ZONA.	CONVERSION. A ANALO 1 ENTRA.	CENTRAL CONVENCIONAL	DETECTOR OPTICO CONVENCIONAL	DET. TERMOVELOCIME. CONVENCIONAL	PULSADOR ALARMA CONVENCIONAL	SIRENA CONVENCIONAL	CENTRAL DE EXTINCION	PULSADOR DE PARO	PULSADOR DE DISPARO	ROTULO DISPARO	SIRENA AVERÍA	SIRENA ALARMA	SOLENOIDE
H.M.I. PLANTA S03 MAESTROS INDUSTRIALES KILSEN		3	908	3	122	14	34	19		3	8		280	11	32	8	8	7	7	4	4	4	7
H.M.I.PLANTA S03 MAESTROS INDUSTRIALES NOTIFIER		4	834		65	22	54																
E.U.I	ANTGUA E.U.I. KILSEN	1	209	5	35	2	25			4			81		9	1							
RECERCA	CENTRO CALCULO E INFORMATICA		24		3												1	1	1	1	1	1	1
ENERGIAS	ENERGIAS KILSEN	1	136	7	9	5	24				1					1	14	14	14	14	14	14	14
ENERGIAS	ENERGIAS NOTIFIER	1	182		50	30																	
H.T. PLANTA S03 MAESTROS INDUSTRIALES KILSEN		2	674	19	134	11	33				4	1	254		24		1	1	1	1	1	1	1
H.T. PLANTA S03 MAESTROS INDUSTRIALES NOTIFIER		2	55		6	1																	
S.C.C.	LABORATORIOS CLINICOS KILSEN	1	149		14	9	18		22				203		15	3	1	1	1	1	1	1	1
PABELLON DOCENTE	PABELLON DOCENTE KILSEN	1	51		6	8	1				1	1	51		14	5							
ENSAYOS CLINICOS (MODULO AZUL) KILSEN		1		72	13	9	2									1							
H.G. PLANTA S03 MAESTROS INDUSTRIALES KILSEN		3	1071	5	143	20	98		15							3							
H.G. PLANTA S03 MAESTROS INDUSTRIALES NOTIFIER		3	550	10	56	20	34	3								1							
H.G. PLANTA 03 BLOQUE QUIRURGICO KILSEN		1	89		24	12										1							
H.G. PLANTA 04 BLOQUE QUIRURGICO + 05 TECN. KILSEN		1	168	44	23	15										1	1	1	1	1	1	1	1
CEMCAT	CEMCAT KILSEN	1	68		12	7	13									1							
TURBINA COGENERACIÓN	SIEMENS	1	4		2	1																	
RECERCA	RECERCA COLLSEROLA KILSEN	1	149		9	20	20		1							1							
RECERCA	RECERCA MEDITERRANIA KILSEN	1	296		36	11	10		2				57			1							
PERE VIRGILI	PERE VIRGILI KILSEN	1	106		22	5	6		6				20			1							
DRASSENES	NOTIFIER	1	36		6	3																	
PERE VIRGILI GARBI	PERE GARBI KILSEN	1	296		36	11	42																
C.T.	C.T. TRAUMA											1	3			1		1					
C.T.	C.T. DEPOSITO											1	3			1		1					

C.T.	C.T.COLLSEROLA											1	3			1		1						
C.T.	C.T. URGENCIAS											1	3			1		1						
C.T.	C.T. CELNEX																							
EXTERIORES	ENFRMEDADES MINORITARIAS											1	36			1								
TALLERES	TALLERS											1	14		6	2								
CENTRO DE CONTROL DE SEGURIDAD																								
B.T. MAESTROS INDUSTRIALES H.G		1	3		1	1																		
B.T MUELLE DE CARGA H.G.		1	3		1	1																		
C.T. MONTBAU		1	3		1	1																		
C.T MICROBIOLOGÍA		1	3		1	1																		
C.T. ANEXO		1	3		1	1																		
RADIOACTIVOS																								
MUESTRAS																								
BASE DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS																								
		37	6070	165	831	241	414	22	46	7	14	8	1008	11	100	36	26	29	25	22	22	22	25	

LISTADO INVENTARIO DE DETECCIÓN DEL HOSPITAL VALL D'HEBRON

CENTRAL ANALOGICA	37
DETECTOR OPTICO ANALOGICO	6070
DET. TERMOVELOCIMETRICO ANALOGICO	165
PULSADOR ALARMA ANALOGICO	831
SIRENA ANALOGICA	241
MODULO 1 RELE ANALOGICO	414
MODULO 4 RELES ANALOGICO	22
CONVERSOR CONVEN. A ANALO 1 ZONA.	46
CONVERSOR CONVEN. A ANALO 4 ZONA.	7
CONVERSOR CONVEN. A ANALO 1 ENTRA.	14
CENTRAL CONVENCIONAL	8
DETECTOR OPTICO CONVENCIONAL	1008
DET. TERMOVELOCIME. CONVENCIONAL	11
PULSADOR ALARMA CONVENCIONAL	100
SIRENA CONVENCIONAL	36
CENTRAL DE EXTINCION	26
PULSADOR DE PARO	29
PULSADOR DE DISPARO	25
ROTULO DISPARO	22
SIRENA AVERÍA	22
SIRENA ALARMA	22
SOLENOIDE	25
CENTRAL ASPIRACION	2
FUENTE ALIMENTACION 24V.	137
BATERIA 12V 7,2 AMP7H	334
BATERIA 12V 2,3 AMP7H	18
RETENEDOR	653
GRUPO SOBREPRESIÓN	1

CENTRAL DE CO2	1
DETECTOR DE CO2	3
P.C.GESTION	1
SOFTWARE GESTION	1

CENTRAL ASPIRACION	FUENTE ALIMENTACION 24V.	BATERIA 12V 7,2 AMP7H	BATERIA 12V 2,3 AMP7H	RETENEDOR	GRUPO SOBREPRESIÓN	CENTRAL DE CO2	DETECTOR DE CO2	P.C.GESTION	SOFTWARE GESTION
1	18	42		82	1				
	6	14		18					
	6	14		16					
1	1	4	2	6					
	7	16				1	3		
		2							
	14	32		78					
	3	10							
	4	10	14	18					
	3	10							
	2	6		12					
	21	48		245					
	4	12		12					
	6	14		24					
	6	14		28					
	1	4		16					
	8	18		22					
	8	18		18					
	1	4		16					
	1	4		10					
	12	24		32					
	1	2							
	1	4							

	1	2								
	1	2								
	1	4								
			2							
								1	1	
2	137	334	18	653	1	1	3	1	1	



INVENTARI ANY 2019

[illegible]

Anatomi a Patologi ca	3º	9			1				2						
	2º	5			1				2						
	1º	3			2			1	1						
	P. Baixa	5			3				2						1
TOTALS		22	0	0	7	0	0	1	7	0	0	0	0	0	1

Laborato Clinics	1º	8			9	2		3							
	P.Baixa	4			2			1	1						
	Soterrani	21			6		1	6	1				57		
TOTALS		33	0	0	17	2	1	10	2	0	0	0	57	0	0

Central Electrica	Coberta	1													
	Fred	5			1										
	Turbo				3										
	Trafos	1			3		1								
	Altell	1			3		1								
	Electrogen	5		2	1										
	Endesa	1			1										
	Trafos	2			2										
	Transfo.	2			3										
TOTALS		18	0	2	17	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Central Termica	Altell	1													
	Ni	4		1	1										
	Galleries	1													
TOTALS		6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C. Calcul	1º	10			1			1	1						
TOTALS		10	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0

Pavelló Entrada	Consultes	3													
	C.A.S.	3			1										
	C. Telef.	2			2										
TOTALS		8	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tallers	BAIXA	9				1		2					28	1	1
TOTALS		9	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	28	1	1

EDIFICIO															
	PLANTA	PL-6	PL-6-A	PL-25	NC-5	NC-2	NC-10	BIE-25	BIE-45	IPF-39	IPF-40	IPF-41	SPLINKERS	CONTROL	VÀLVULES DE TALL
	15ª	3			3					1					
	14ª	6						3	1	2					
	13ª	5						3	1	2					

Matern Infantil	12º	4						3	1	2	1				
	11ª	5						3	1	2	1				
	10º	6			1			4		2					
	9º	6			1			4		2					
	8ª	6			1			4		2	1				
	7ª	4						4		2	1				
	6ª	5						4		1					
	5ª	4						3	1	2					
	4ª	6						3	1	1	1				
	3ª	12			5			4	1	2	1				
	2ª	23			2			8	1	1					
	1º	24			3			6	3	2					
	BAIXA	42			9			13	2	1					
	SOT. 1	80			9			26				1			
	SOT. 2	134		1	22	2		26	1			1			
	SOT. 3	48		1	12			8					357		2
TOTALS		423	0	2	68	2	0	129	14	27	6	2	357	0	2

Hospital General	12ª	2			3										
	11ª	7			4			3		3					
	10ª	14			5			8		3					
	9ª	20		1	9			13		3	3				
	8ª	24			4			11	1	3					
	7ª	22			2			11	1	1	0				
	6ª	22		1	3			8	1						
	5ª	34			9			17	1	1					
	4ª	42			17			23	1	0					
	3º	38			21			24	1	1	0				
	2º	36			3			15	1						
	1º	45			6			13	9	1					
	BAIXA	69	1	1	10			13	3			5			
	SOT. 1	63		2	12			10	1						
	SOT. 2	12		1	6	1		1	1				40	1	2
TOTALS		450	1	6	114	1	0	170	21	16	3	5	40	1	2

Trauma	6ª	1			7										
	5ª	16			13			6		5	1				
	4ª	16		1	7			6		5	4				
	3ª	17		1	5			6		5	1				
	2ª	15			5			6		5	4				
	1º	16		2	14			6		5	1				
	P. Baixa	32			6			16		3	1				
	Soterrani 1	41			9			17		1	1	2			
	Soterrani 2	45		3	5	1		10				3	8	1	1
	Soterrani 3	22	2	3	20			7							
TOTALS		221	2	10	91	1	0	80	0	29	13	5	8	1	1

Mòdul C	1ª	4			1			2							
	P. Baixa	4			1			2							1
TOTALS		8	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1

	2ª	7			1			2							
--	----	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Mòdul Blau	1º	5			1		2							
	P. Baixa	4			1		2							1
TOTALS		16	0	0	3	0	0	6	0	0	0	0	0	1

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

B.T. MAESTROS INDU				2								
--------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTALS		0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.T. MUELLE CARGA F					2										
TOTALS		0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.T. MONTBAU					2										
TOTALS		0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.T. MICROBIOLOGIA					2										
TOTALS		0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.T. ANEXO					2										
TOTALS		0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.T. RADIOACTIVOS					2										
TOTALS		0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUESTRAS															
TOTALS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BASE RESIDUOS SOLI															
TOTALS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECERC A	MEDITERRANIA	50			2			14							
TOTALS		50	0	0	2	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
RECERC A	COLLSEROLA	29			4			9							
TOTALS		29	0	0	4	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
RECERC	MÒDULS	4			3										
TOTALS		4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERE VIRGILI		21			10			9							
TOTALS		21	0	0	10	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
DRASSANES		9			2			9							
TOTALS		9	0	0	2	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
PERE VIRGILI GARBI		46			15			18							

TOTALS	46	0	0	15	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	1.603	3	22	432	9	3	502	54	72	22	12	522	4	18

TOTALS

XTINTORS	
TOTAL EXTINTROS PL-6	1.603
TOTAL EXTINTORS PL-6-A PENJATS	3
TOTAL EXTINTORS PL-25	22
TOTAL EXTINTORS NC-5	432
TOTAL EXTINTORS NC-2	9
TOTAL EXTINTORS	2.069

1

BIES	
TOTAL BIE-25	502
TOTAL BIE-40	54
TOTAL	556

COLUMNA SECA	
TOTAL IPF-39	72
TOTAL IPF-40	22
TOTAL IPF-41	12
TOTAL COLUMNA SECA	106

SPLINKERS	
SPLINKLERS	522
TOTAL SPRINKLERS	522

PUNT DE CONTROL	
PUNT DE CONTROL	4
TOTAL P. CONTROL	4

VALVULES	
VALVULES	18
TOTAL VÀLVULES	18

[illegible]

[illegible]

Laborato ris Clínicas	1º													
	P.Baixa													
	Soterrani	1		1	2		1	2						
TOTALS	1	0	1	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Central Energias	Coberta													
	Fred													
	Turbo													
	Trafos													
	Altet													
	Electro													
	Endesa													
	Trafos													
	OS		2		38		34	12	2	2				
TOTALS		0	2	0	38	0	34	12	2	2	0	0	0	0

[illegible][illegible][illegible][illegible]

		TOTALS												
EDIFICIO	PLANTA													
Matern Infantil	15ª													
	14ª													
	13ª													
	12ª													
	11ª													
	10ª													
	9ª													
	8ª													
	7ª													
	6ª													
Matern Infantil	5ª													
	4ª													
	3ª													
	2ª													
	1ª													
	BAIXA													
	SOT. 1													
	SOT. 2													
	SOT. 3													
			3	1	1	360	10	12	6	1	1		1	
		3	2	2	1.148	10	33	17	2	2	0	1	0	0

General	12ª																		
	11ª																		
	10ª																		
	9ª																		
	8ª																		
	7ª																		
	6ª																		
	5ª																		
	4ª																1	2	
	3ª																		
	2ª																		
	1ª																		
	BAIXA	3		1	7	6	1	2											
	SOT. 1				50												5		
SOT. 2		1		110		12	6	1	1										
TOTALS	3	1	1	167	6	13	8	1	1	0	5	1	2						

[illegible]

B.T. MAESTROS INDU															
TOTALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.T. MUELLE CARGA F															
TOTALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.T. MONTBAU															
TOTALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.T. MICROBIOLOGIA															
TOTALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.T. ANEXO															
TOTALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.T. RADIOACTIVOS															
TOTALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUESTRAS															
TOTALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BASE RESIDUOS SOLI															
TOTALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECERC MEDITERR															
TOTALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECERC COLLSERO															
TOTALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECERC MODULS															
TOTALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERE VIRGILI	1														
TOTALS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRASSA	1														
TOTALS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERE VIRGILI GARBI	1														
TOTALS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	45	6	5	1393	20	94	47	6	6	37	7	2	5		

TOTALS

VALVULES DE SECCIONAMENT	
VALVULES DE SECCIONAMENT	45
TOTAL VALVULES DE SECCIONAMENT	45
G.P.U. D'AIGUA NEBULITZADA GRAND	
G.P.U. D'AIGUA NEBULITZADA GRAND	6
TOTAL G.P.U D'AIGUA NEBULITZADA GRAND	6

G.P.U. D'AIGUA NEBULITZADA INDIVIDUAL	
G.P.U. D'AIGUA NEBULITZADA INDIVIDUAL	5
TOTAL G.P.U D'AIGUA NEBULITZADA INDIVIDUAL	5

RUIXADORS D'AIGUA NEBULITZADA	
RUIXADORS D'AIGUA NEBULITZADA	1.393
TOTAL RUIXADORS D'AIGUA NEBULITZADA	1.393

RUIXADORS D'AIGUA NEBULITZADA AL TERRA TECNIC	
RUIXADORS D'AIGUA NEBULITZADA AL TERRATECNIC	20
TOTAL RUIXADORS D'AIGUA NEBULITZADA TERRA TÈCNIC	20

AMPOLLES DE NITROGEN	
AMPOLLES DE NITROGEN	94
TOTAL AMPOLLES NITROGEN	94

AMPOLLES D'AIGUA	
AMPOLLES D'AIGUA	47
TOTAL AMPOLLES D'AIGUA	47

DIPOSITS AIGUA 1000 LLITRES	
DIPOSITS AIGUA 1000 LLITRES	6
TOTAL DIPOSITS 1000 LLITRES	6

COMPRESORS	
COMPRESORS	6
TOTAL COMPRESORS	6

HIDRANTS	
HIDRANTS	37
TOTAL HIDRANTS	37

EXTINCIÓ CAMPANES	
EXTINCIÓ CAMPANES	7
TOTAL EXTINCIÓ CAMPANES	7

EXTINCIÓ PER GAS CO	
EXTINCIÓ PER GAS CO	2
TOTAL EXTINCIÓ PER GAS CO	2

AMPOLLES DE CO	
AMPOLLES DE CO	5
TOTAL AMPOLLES DE CO	5

ESPUMOGENO GRAN HELIPORT	
ESPUMOGENO GRAN	1
TOTAL	1

ESPUMOGEN PETIT HELIPORT	
ESPUMOGENO PETIT	1
TOTAL	1

EDIFICIO	PLANTA	VÀLVULES DE SECCIONAMENT	EQUIP AIGUA NEBULITZADA G.P.U GRAND	EQUIP AIGUA NEBULITZADA G.P.U INDIVIDUAL	RUIXADORS AIGUA NEBULITZADA	RUIXADORS AIGUA NEBULITZADA SOTA TERRA TÈCNIC	AMPOLLES NITROGEN	AMPOLLES D'AIGUA	DIPOSIT D'AIGUA 1000 LLITRES	COMPRESSOR	HIDRANTS	EXTICIO CAMPANES	EQUIP EXTINCIÓ PER GAS CO	AMPOLLES DE CO
Pavelló Docent	Segona													
	Primera													
	Baixa													
	Soterrani 1	1										1		
TOTALS		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

Laborato ris Clinics	1°													
	P.Baixa													
	Soterrani	1		1	2		1	2						
TOTALS	1	0	1	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Central Energias	Coberta													
	Fred													
	Turbo													
	Trafos													
	Altet													
	Electro													
	Endesa													
	Trafos													
	OS		2		38		34	12	2	2				
TOTALS		0	2	0	38	0	34	12	2	2	0	0	0	0

[illegible][illegible][illegible][illegible]

EDIFICIO	PLANTA	VÀLVULES DE SECCIONAMENT	EQUIP AIGUANEBULITZADA G.P.U GRAND	EQUIP AIGUANEBULITZADA G.P.U INDIVIDUAL	RUIXADORS AIGUA NEBULITZADA	RUIXADORS AIGUA NEBULITZADA SOTA TERRA TÈCNIC	AMPOLLES NITROGEN	AMPOLLES D'AIGUA	DIPOSIT D'AIGUA 1000 LLITRES	COMPRESSOR	HIDRANTS	EXTICIO CAMPANES	EQUIP EXTINCIÓ PER GAS CO	AMPOLLES DE CO
Matern Infantil	15ª													
	14ª													
	13ª			1	8		1	1						
	12º													
	11ª													
	10º													
	9º													
	8ª													
	7ª													
	6ª													
	5ª													
	4ª													
	3ª													
	2ª													
	1º													
	BAIXA													
	SOT. 1				260									
	SOT. 2			1	520		12	6	1	1		1		
SOT. 3	3	1	1	360	10	20	10	1	1					
TOTALS		3	2	2	1.148	10	33	17	2	2	0	1	0	0

General	12 ^a													
	11 ^a													
	10 ^a													
	9 ^a													
	8 ^a													
	7 ^a													
	6 ^a													
	5 ^a													
	4 ^a											1	2	
	3 ^o													
	2 ^o													
	1 ^o													
	BAIXA	3		1	7	6	1	2						
	SOT. 1				50						5			
SOT. 2		1		110		12	6	1	1					
TOTALS		3	1	1	167	6	13	8	1	1	0	5	1	2

[illegible]

[illegible]

B.T. MAESTROS INDUS															
TOTALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.T. MUELLE CARGA															
TOTALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.T. MONTBAU															
TOTALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.T. MICROBIOLOGIA															
TOTALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.T. ANEXO															
TOTALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.T. RADIOACTIVOS															
TOTALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUESTRAS															
TOTALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BASE RESIDUOS SOL															
TOTALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECERC MEDITERR															
TOTALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECERC COLLSERO															
TOTALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECERC MÒDULS															
TOTALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERE VIRGILI	1														
TOTALS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRASSA	1														
TOTALS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERE VIRGILI GARBI	1														
TOTALS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	45	6	5	1393	20	94	47	6	6	37	7	2	5		

TOTALS

VALVULES DE SECCIONAMENT	
VALVULES DE SECCIONAMENT	45
TOTAL VALVULES DE SECCIONAMENT	45

G.P.U. D'AIGUA NEBULITZADA GRAND	
G.P.U. D'AIGUA NEBULITZADA GRAND	6
TOTAL G.P.U D'AIGUA NEBULITZADA GRAND	6

G.P.U. D'AIGUA NEBULITZADA INDIVIDUAL	
G.P.U. D'AIGUA NEBULITZADA INDIVIDUAL	5
TOTAL G.P.U D'AIGUA NEBULITZADA INDIVIDUAL	5

RUIXADORS D'AIGUA NEBULITZADA	
RUIXADORS D'AIGUA NEBULITZADA	1.393
TOTAL RUIXADORS D'AIGUA NEBULITZADA	1.393

RUIXADORS D'AIGUA NEBULITZADA AL TERRA TÈCNIC	
RUIXADORS D'AIGUA NEBULITZADA AL TERRATÈCNIC	20
TOTAL RUIXADORS D'AIGUA NEBULITZADA TERRA TÈCNIC	20

AMPOLLES DE NITROGEN	
AMPOLLES DE NITROGEN	94
TOTAL AMPOLLES NITROGEN	94

AMPOLLES D'AIGUA	
AMPOLLES D'AIGUA	47
TOTAL AMPOLLES D'AIGUA	47

DIPOSITS AIGUA 1000 LLITRES	
DIPOSITS AIGUA 1000 LLITRES	6
TOTAL DIPOSITS 1000 LLITRES	6

COMPRESORS	
COMPRESORS	6
TOTAL COMPRESORS	6

HIDRANTS	
HIDRANTS	37
TOTAL HIDRANTS	37

EXTINCIÓ CAMPANES	
EXTINCIÓ CAMPANES	7
TOTAL EXTINCIÓ CAMPANES	7

EXTINCIÓ PER GAS CO	
EXTINCIÓ PER GAS CO	2
TOTAL EXTINCIÓ PER GAS CO	2

AMPOLLES DE CO	
AMPOLLES DE CO	5
TOTAL AMPOLLES DE CO	5

ESPUMOGENO GRAN HELIPORT	
ESPUMOGENO GRAN	1
TOTAL	1

ESPUMOGEN PETIT HELIPORT	
ESPUMOGENO PETIT	1
TOTAL	1

LISTADO INVENTARIO DE LUCES EMERGENCIA DEL HOSPITAL VALL D'HEBRON

		LUZ EMERGENCIA	CUADROS	DIFERENCIALES	MAGNETOTERMICOS
H.M.I.		1.520	71	71	71
H.G.		1.275	59	59	59
E.U.I		112	6	6	6
ENERGIAS		34	2	2	2
H.T.		1.100	44	44	44
LABORATORIOS CLINICOS		175	9	9	9
PABELLON DOCENTE		150	8	8	8
ENSAYOS CLINICOS (MODULO AZUL)		83	5	5	5
CEMCAT		75	4	4	4
PABELLON DE ENTRAD		31	2	2	2
MODULO C		66	4	4	4
MODULO A		12	1	1	1
LAVANDERIA		11	1	1	1
GUARDERIA EXTERNA		15	1	1	1
TALLERES		17	1	1	1
RECERCA COLLSEROLA		220	12	12	12
RECERCA MEDITERRANIA		352	18	18	18
RECERCA MODULOS		16	1	1	1
PERE VIRGILI	PERE GARBI	115	6	6	6
PERE VIRGILI	PERE VIRGILI KILSEN	115	6	6	6
DRASSENES	NOTIFIER	53	3	3	3
C.T.	C.T. TRAUMA	3	1	1	1
C.T.	C.T. DEPOSITO	3	1	1	1
C.T.	C.T.COLLSEROLA	3	1	1	1
C.T.	C.T. URGENCIAS	3	1	1	1
C.T.	C.T. CELNEX	3	1	1	1
EXTERIORES	ENFRMEDADES MINORITARIAS	14	1	1	1
CENTRO DE CONTROL DE SEGURIDAD		8	1	1	1
B.T. MAESTROS INDUSTRIALES H.G		3	1	1	1
B.T MUELLE DE CARGA H.G.		3	1	1	1
C.T. MONTBAU		3	1	1	1
C.T MICROBIOLOGÍA		3	1	1	1
C.T. ANEXO		3	1	1	1
RADIOACTIVOS		3	1	1	1
MUESTRAS		3	1	1	1
BASE DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS		3	1	1	1
		5.608	279	279	279

LISTADO INVENTARIO DE DETECCIÓN DEL HOSPITAL VALL D'HEBRON

LUZ EMERGENCIA	5608
CUADROS	279
DIFERENCIALES	279
MAGNETOTERMICOS	279

HOSPITAL VALL D'HEBRON

Sistema de Control d'Accessos

Inventari Nou

EQUIP	DESCRIPCIÓ	37
	DORLET	
	Unitat de control 1 lector (SB/3) Unitat de Control d'accés amb entrada per a un lector de targetes de banda magnètica. Disposa de 8 entradessupervisades digitals (6 són d'alarma) i 4 sortides per relé (2 d'alarma). Entrada/sortida de comunicacions relé (2 d'alarma). Entrada/sortida de comunicacions (RS485 fins a 115.200 baudis) per ser governada des de l'ordinador, funcionament ON LINE o OFF LINE. Memòria per guardar històrics i paràmetres de programació. Microprocessador de 32 bits, memòria flash reprogramable. Capacitat fins a 98.000 targetes. Alimentació a 220 V, incorpora font d'alimentació i bateria 12 V – 6Ah. Model SB/3 RS485-IP de DORLET	
	Unitat de control 2 lectors (AS/3) Unitat de Control d'accés amb entrada per a dos lectors de targetes de banda magnètica. Disposa de 24 entrades digitals (16 són d'alarma supervisades) i 8 sortides per relé (4 d'alarma). Entrada/sortida de comunicacions (RS485 fins a 115.200 baudis) per ser governada des de l'ordinador, funcionament ON LINE o OFF LINE. Memòria per guardar històrics i paràmetres de programació. Microprocessador de 32 bits, memòria flash reprogramable. Capacitat fins a 98.000 targetes. Alimentació a 220 V, incorpora font d'alimentació i bateria 12 V – 6Ah. Model AS/3 RS485-IP de DORLET.	50

Sistema de Control d'Accessos

Inventari Nou

EQUIP	DESCRIPCIÓ	
	Unitat de control (ASD/) Unitat de Control d'accés amb entrada per a lector de targetes . Disposa de 8 entradessupervisades digitals (6 són d'alarma) i 4 sortides per relé (2 d'alarma). Entrada/sortida de comunicacions relé (2 d'alarma). Entrada/sortida de comunicacions (RS485 fins a 115.200 baudis) per ser governada des de l'ordinador, funcionament ON LINE o OFF LINE. Memòria per guardar històrics i paràmetres de programació. Microprocessador de 32 bits, memòria flash reprogramable. Capacitat fins a 98.000 targetes. Alimentació a POE V, incorpora font d'alimentació i bateria 12 V – 6Ah.Model ADS/ RS485-IP de DORLET	70
	Lector multitecnologia, lector mixto	
	de tarjetas de proximidad y banda magnetica MARCA/MOD DORLET/13068000	6
	Lector proximitat Mural	
	Lector de proximitat per a targetes MIFARE amb capacitat de lectura/escriptura. Instal·lació en interior / exterior. Connectable a qualsevol CPU de control d'accessos DORLET de les series AS, SB y AHS. Model 14025000	7
	Visera de proteccion para lector	4
	Multitecnologia. MARCA/MODEL DORLET 10059000	
	Lector proximitat	
	Lector de proximitat per a targetes MIFARE amb capacitat de lectura/escriptura. Instal·lació en interior / exterior. Connectable a qualsevol CPU de control d'accessos DORLET de les series AS, SB y AHS. Model 14025000	86
	Lector proximitat iButon	
	Lector de proximitat per a targetes MIFARE amb capacitat de lectura/escriptura. Instal·lació en interior / exterior. Connectable a qualsevol CPU de control d'accessos DORLET de les series AS, SB y AHS. Model 14025000	172
	Lector huella digital Dorlet	3

CONTACTES MAGNÈTICS

Sistema de Control d'Accessos

Inventari Nou

EQUIP	DESCRIPCIÓ	
	Contacte magnetic de superfície de gran potencia , amb carcassa de plastic. Cable de 4 fils protegit amb tub coarrugat d'acer inoxidable. Longitut cable 40 cm. Contacte NC. Distancia màxima 45 mm. Model GS192 de CASMAR.	45
	Contacte magnètic superfície porta o finestra . Muntatge de superfície, amb carcassa d'alumini. Detecció per contacte "reed", amb separació de treball mínima de 5cm. Número de maniobres superior a 50000. MARCA/MODEL KLESCO 100 10 02 A	22
	Contacte magnètic Muntatge de superfície, amb carcassa d'alumini. Detecció per contacte "reed", amb una separació de treball mínima de 5 cm. Número de maniobres superior a 50.000. C.Magnetic de Ademco 7940 Antiguo	40
PANYS KLESCO		
	Pany electromecànic . Pany electromecànic amb funció antipanic mitjançant maneta interior. Antip. 12-24 VCC AG. 65 Obertura amb absència de tensió. Model 709X 12/32 de KLESCO. No inclou cilindre.	39
	- Pasacables antivandàlic per encastar fins a 10 mm de cable Model 10312-10-33 de KLESCO	45
	Cerradero 12V universal N/C con microcontacto . Model 34RR de Klesco	240
	Cerradura electromagnética doble 2X300 Montaje estándar. Con monitorización. Indicación a led. Alimentación a 12Vcc/24Vcc. . MARCA/MODEL KLESCO/EF300-2CTC	1
POLSADORS EVACUACIÓ		
	Polsador sortida emergència .	15

Sistema de Control d'Accessos

Inventari Nou

EQUIP	DESCRIPCIÓ	
	VENTOSES	
	Ventosa superfície 300Kg, amb armadura i led. Model actual EF300CTC de KLESCO.	5
	FONTS	
	Font d'alimentació 12V 3A. 6A. 10A. Model FA12 de CASMAR.	9
	Font d'alimentació 24V Model FA24 de CASMAR.	2
	Tranformador 12v	32
	BATERIA 12 V. 7.2 AH Model UL1270 de HONEYWELL	118
	TECLATS	
	Teclat de control de supervisió local Equip format per teclat alfanumèrica	15
	TECLADOS FERMAX	3
	MANETAS CON TECLADO	4
	RELES	
	Relé Finder 12V 2C 8A RT 5MM. Referència 40529012EC de ONDA RADIO	210
	FUENTES	
	FUENTE 12V FERMAX	3

HOSPITAL VALL D'HEBRON EDIFICI MATERNO-INFANTIL

Sistema: COMUNICACIÓN

EQUIP	DESCRIPCIÓ	Inventari Nou
	SOFTWARE DESICO	
	Ampliació Software SDI Llicència consum sense límit de connexions. Subministrament, instal·lació i posada en servei. Run Time i Projecte Recerca. Primera licència model actual C0-L6 de DESICO.	1
	Software PCI Driver de comunicacions amb equips de KILSEN. Comunicació amb les central KPF de foc. Inclou digitalització en monitor PC.	18
	Software PCI Driver de comunicacions amb equips de NOTIFIER. Comunicació amb les central KPF de foc. Inclou digitalització en monitor PC.	7
	Software CAP Gestor d'accessos sense límit de targetes. Controlador de comunicacions local i/o remot sense limit de lectors. Inclou l'ampliació de base de dades de personal. Primera licència model actual SOL-A0-S4, SOL-A0-S3 de DESICO.	2
	Software DORLET Mòdul Control d'Accés DASS.	1
	Driver de comunicacions amb equips control Driver de comunicacions amb equips de control. Comunicació amb la matriu de vídeo. Inclou digitalització de vídeo en monitor PC. Model V-C0-S1/A de DESICO. Primera licència model actual SOL-C0-S1, SOL-C0-M2.	1

Driver de comunicacions amb equips de control. Comunicació amb la central de interfonia i amb videograbadors. Model V-C0-S1/A de DESICO. Primera licència model actual SOL-C0-S1	1
Patch Pannel de 24 entrades. Inclou soldadures de instal·lació de les fibres (sense connectors).	40
Cable connector ST Cable de connexió de 2 m de longitud amb connectors ST/ST per fibra òptica. Model LATIG 2M ST/ST de CABLETRONIC	311
Cable connector ST Cable de connexió de 10m. de longitud amb connectors ST/ST per fibra òptica. Model LATIG 10M ST/ST de CABLETRONIC	15
Receptor de vídeo de 2 canals para F.O. Receptor de 2 canals de vídeo F.O. multimode per bastidor de RACK de 19". Model VR1001-R3 de IFS Actual	112
Receptor de vídeo + dades per F.O. Receptor de vídeo + dades per F.O. multimode per bastidor de RACK de 19". Model VR1910-R3 de IFS Actual.	13
Receptor dades per F.O. Receptor de dades per F.O. multimode per bastidor de RACK de 19" Model IFS VTD1010 Actual per accesos e intrusió.	14
Bastidor de Transmissors Bastidor de transmissors de vídeo per RACK de 19". Inclou font d'alimentació a 230 V. Model R3-230 de IFS.	20
Ordinador de gestió Microprocessador Pentium IV de 2,6 GHz. Memòria RAM de 512 Mb. CDx52. Disc dur 30 GB. Controladora Matrox G200. Placa de xarxa PCI 10/100 base T Slots PCI. Targetes de 4 ports sèrie. Un port paral·lel. Windows 2000 Professional o Windows XP. Inclou: Monitor de color TFT de 17", teclat, ratolí i altaveus. Alimentació 220 Vac.	9

Conversor de fibra a red 10/100/1000	18
---	-----------

Switch informàtic.

Switch informàtic de 24 ports de 10/100 Mb. Model actual dlink DGS-1016D	12
--	-----------

Switch Gigabit 16 Ports 10/100/100Mbps Enracar. Ingesdata	2
---	----------

Switch 8 ports enrackable Giga	2
---------------------------------------	----------

Switch 8 ports enrackable Giga POE+	56
--	-----------

Switch 24 ports enrackable Giga POE+	10
---	-----------

Port Server TS MEI DESICO TS-4-M 4 PUERTOS

Port Server ampliable para conexión por TCP-IP 10/100 amb 4 sortides RJ45: 3 tipo RS232 i una tipo RS232/485Mbps. compatibles amb varios Host. Marca DIGI.	4
--	----------

INTERFONIA

Bastidor 19" 3U

d'alçada amb font d'alimentació de 220 Vca inclosa. Capacitat per a 12 moduls. Model P405 de EQUITEL.	2
---	----------

Interface para IFO-01 Modulo B Optimus	3
---	----------

Interface para IFO-01 Modulo A Optimus	3
---	----------

Transceptor de 4 canales de audio HIFI, 2 canales de datos RS.232, RS-422, RS-485, multimodo 850nm, formato rack. Model actual A721CM de EQUITEL.	3
--	----------

Transceptor de 4 canales de audio HIFI, 2 canales de datos RS.232, RS-422, RS-485, multimodo 850nm, formato rack. Model actual A721CM de EQUITEL. SUPERFICIE	3
---	----------

Receptor Doble de Vídeo Compuesto hasta distancias de 15 kms.	12
---	-----------

Control Automático de ganancia. Compatible PAL.
SECAM y NTSC. Hasta 10 MHz de ancho de banda
Modelo RVI21L2 de ADILEC

Receptor de 4 canales de vídeo independientes 2
mediante fibra óptica de la serie IFS

Receptor de 8 canales de vídeo independientes 2
mediante fibra óptica de la serie IFS

Receptor Doble de Vídeo 12
Compuesto hasta distancias de 15 kms.
Control Automático de ganancia. Compatible PAL.
SECAM y NTSC. Hasta 10 MHz de ancho de banda
Modelo RVI21L2 de ADILEC superfice

Hikvision DS-KD8003-IME1 VIDEO PORTERO 32

Hikvision DS-KM8301 2

TELEFONO IP CONECTA IP 2

INTERFONOS IP CONECTA IP 30

SAIS

HOSPITAL VALL D'HEBRON

Sistema: Sistema de Interfonia

EQUIP	DESCRIPCIÓ	Inventari Nou
-------	------------	---------------

INTERFONIA

INTERFONIA REMOTA

Central interfonia

Terminal de sobretaula de trucada selectiva.
Pantalla LCD de 4x20. Avis per trucada acústica i led indicador de terminal.
Comunicació a mans lliures. Alimentació a 24 Vcc. Inclou software de programació. Model CC-122F de OPTIMUS.

2

Terminal secundari.

Comunicador auxiliar de la central d'interfonia.
Muntatge en interior o exterior. Polsador de trucada i comunicació a mans lliures. Model SAM-M de OPTIMUS.

95

CAJA DE SUPERFICIE PARA SAM-M.

Modelo CAJ-SAM de OPTIMUS.

66

Suport zincado per a intergració de placa interfonia

1

INTERFONIA LOCAL

Central de 5 vias.

Model LEF-5 de OPTIMUS.

8

Central 1 via con abrepuertas.

Model LEM-1DL de OPTIMUS.

3

Fuente de alimentacion 12Vcc 2A.

Model actual FA-12/2A de Electronica YEM.

4

HOSPITAL VALL D'HEBRON

Sistem Rack's Diferentes edificios

EQUIP	DESCRIPCIÓ	Inventari Nou
ARMARI		
	Armari RACK 19" 2000x800x800 amb porta de vidre frontal i portes laterals i trasera. Inclou ventilació de l'armari. Himel.	14
	Armari RACK 19" 810x600x600 amb porta transparent frontal i portes laterals i trasera.	13
	Ventilador, helicoidal extraplano, con caudal aproximado de 300 m3/h, compuerta antiretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 220V, IP44. Clase II, con protector térmico incorporado. Modelo DECOR-300 C	27
	Armari RACK 19" 1600x800x800 amb porta de vidre frontal i portes laterals i trasera. Inclou ventilació de l'armari. Openet ICS Antiguo	1
	Bandeja fija 600 fons armari per Rack de 19". Marca ICS	16
	Regleta electrica de 8 shuckos	32
	Base de 6 tomes tipo interruptor	19
	Caja himel	8
Alimentacion		
	Magnetotèrmic 2 polos 10 A, Curva C DPN1P+N10A (1 mòdul). Model actual MG21546	21

Magnetotèrmic 2 polos 20 A, Curva C C60N2x10 classe C (2 mòduls). Model actual MG24338	17
Magnetotèrmic 2 polos 6 A Model 27913 de VALLE INDUSTRIAL	10
Magnetotèrmic 2 polos 25 A Model 27913 de VALLE INDUSTRIAL	13
Magnetotèrmic 2 polos 16 A Model 27913 de VALLE INDUSTRIAL	9
Interruptor Diferencial 2 polos, 40 A. Modelo ID15261	28

Sistema: Sistema de Interfonia

EQUIP	DESCRIPCIÓ	Inventari Nou
	Subestación de Interfonia. Model LE-DA de OPTIMUS	12
	Caja inox de superficie. Modelo LE-DA de OPTIMUS.	7
	Rele de telecomando para apertura de puerta alimentacion 24Vcc MARCA/MOD OPTIMUS/Ry-PA5 <u>VIDEOPORTERS</u>	7
	Conjunto individual 1 EXT y 1 INT. Inclou 1 placa audio/video entrada de superficie, 1 monitor principal color i 1 alimentador 18V 3,1 Amp.	4
	Conjunto individual 1 EXT y 1 INT. Inclou 1 placa audio/video entrada de superficie, 1 monitor principal color i 1 alimentador 18V 3,1 Amp. Comunicacio per IP	1
	Conjunto individual 1 EXT y 3 INT. Inclou 1 placa audio/video entrada de superficie, 3 monitor principal color, 1 alimentador 18V 3,1 A. Model	3
	Conjunto individual 1 EXT y 2 INT. Inclou 1 plaques audio/video entrada de superficie, 2 monitor principal color i , 1 adaptador multi portes i 1 alimentador 18V 3,1 A..	3
	Conjunto individual 1 EXT y 5 INT. Inclou 2 plaques audio/video entrada de superficie,5 monitor principal color, 1 adaptador multi portes i 1 alimentador 18V 3,1 A..	3

Sistema: Sistema de Interfonia

EQUIP	DESCRIPCIÓ	Inventari Nou
	Reles apertura optimus CONTROL ACCESOS	22
	PLACA N. CITYLINE S1 AP101. Fermax	1
	TELÈFON LOFT BÀSIC VDS. Fermax	2
	SUPORT DE TAULA PER A TELÈFON LOFT BÀSIC VDS. Fermax	1
	Fuente de Alimentación 6V 1A Modelo PS-6M de OPTIMUS	4
	Cerradero 12V universal N/C con microcontacto. Model 34RR de Klesco	13
	Font d'alimentació 24V Model FA24 de CASMAR.	6

HOSPITAL VALL D'HEBRON

Sistema: Circuit Tancat TV

EQUIP	DESCRIPCIÓ	Inventari Nou
-------	------------	---------------

CAMERES

DOMOS MOTORITZATS PER EXTERIOR

Camara DOMO Dia/Noche Spectra IV SE (AT/P4) Model SD4CNW-PG-E1-X de PELCO. Inclou la memoria incorporada configuracions de camara i domo, fabricació en alumini i de color gris. Inclou parasol, ventilador i calefactor. Camara i optica model DD4CBW35-X Pal.	3	
Fuente de alimentación para domo. MARCA/MODELO MCS4-2	3	
Adaptador para soporte a techo de domo. MARCA/MODELO MRCA	5	
Suport de poste PA402	Adaptador del bacul a suport	5
Arandela de fixació MRCA de Pelco.	Adaptador per fixar el domo al	5
Bàcul.	Columna tronco-cònica de 4 m.	5

CAMERA COMPACTA PER EXTERIOR

Cámara día/niit d'exterior , amb filtre IR mecànic, 12 leds IR, Distancia leds 50 m, CCD Sony HAD 1/3", Resolució 540 TVL, Auto iris DC, òptica varifocal 5.0-50.0 mm. Protecció IP65, Sincronització interna. Detecció de moviment, Anell exterior per ajustar el zoom i focus, passacables interior. Inclou suport i parasol, S/N 50 dB, Alimentació 12 VDC, consum 750 mA. Dimensions càmera 101(A)x97(AI)x309(P) mm. Pes 1.5 kg. Model AP-B9515SNTL de CENTER.	32
---	----

CAMERA MINIDOMOS

Mini domo día/niit d'interior , amb filtre IR mecànic, 24 leds IR, distancia leds 25 m, 3 eixos, CCD Super HAD 1/3". Resolució 540 TVL, 755(H)x582(V) píxels, Auto iris, òptica varifocal 2,8-11,0 mm. Protecció IP65, Sincronització interna, S/N 50 dB. Montatge en pared o sostre. Alimentació 12 DVC, consum 750 mA. Dimensions Ø130x111 mm, pes 700g.	69
---	----

Sistema: Circuit Tancat TV

EQUIP	DESCRIPCIÓ	Inventari Nou
	Mini domo día/nit d'interior Alta Resolució , amb filtre IR mecànic, 10 leds IR, distancia leds 16 m, 3 eixos, CCD SONY HAD 1/3". Resolució 520 TVL - 570 TVL, 795(H)x596(V) píxels, Auto iris, òptica varifocal 3,8-9,5 mm, Protecció IP65, Sincronització interna, S/N 50 dB. Montatge en pared o sostre. Alimentació 12 DVC, Consum 3,6 W. Dimensions Ø145x109 mm, pes 985 g. Model SIR-4250SP de SAMSUNG.	4
	Conjunt càmera videobombolla Càmera de disseny compacte per instal·lar en superfície Sensor d'imatge CCD 1/4" de color PAL. Sensibilitat de 2 lux, F2.0. Òptica de 3,6 mm. Alimentació de 12 Vcc. Inclou font d'alimentació 220/12 V Model MINIDOMO Color Vandalproof DV-8 ECV.Antiguo	33
	Conjunt càmera videobombolla. Minidomo Color 1/3" CCD 540TVL. Sensibilitat 0,18Lux. Òptica varifocal autoiris 2,8-6mm. Funció Bilinx, DSP y BLC. Alimentació 12Vcc o 24Vca. MARCA/MODELO BOSCH VDC-445V03-10 + VDA-445SMB + FA12	27
	Cámara día/noche por filtro ICR, CCD 1/3" , resolución horizontal de 650 líneas, iluminación mínima 0,008 lux, montura CS, autoiris DC. Alimentación de entrada 220V. Dimensiones (AnxAlxP) 72x55x101 mm. Peso 180 g. Model WV-CP310/G .	60
CAMERES DIGITALS IP		
	TBK PT67044IR	37
	DS-2DE5220IW	2
	DS-2DE4425IW	20
	DS-2DE3A404IW	22
	DS-2DE2A404IW-DE3	223
	DS-2CD7A26G0 LECTURA MATRICULAS	1
	DS-2CD2955FWD	1
	DS-2CD2723G0	12

Sistema: Circuit Tancat TV

EQUIP	DESCRIPCIÓ	Inventari Nou
	DS-2CD2722FWD	4
	DS-2CD2710F-I	15
	DS-2CD1623G0	11
	DS-2CD2620F-I	2
	DS-2CD2523G0-I	1
	DS-2CD2120F-IW	1
	DS-2CD2110F-I	1
	DS-2CD2020F-I	6
	DS-2CD1723G0-IZ	19
	Carcassa d'exterior amb factor de protecció IP66. Muntatge a sostre. Inclou suport pasacables 300MM. Alimentació 220 V, Dimensions 75x75x270 mm, pes 4,35 g. Model KIT6P/300E/S de CENTER	57
	Òptica varifocal 3,5-8 mm Òptica varifocal de 1/3 " per càmares color i B/N. Distància focal 3,5-8 mm Autoliris Direct Drive. Focus manual i montura CS. Model LTC 3364/60 de Computer.	60
	Suport per a càmera fixa	5
MONITORS		
	Monitor TFT 7 " model actual LSM-7323 de ECV	13
	Monitor LCD 19" Color Model LCD-19 de ECV	32
	Monitor TFT 10,5"	8
	Pantalla LCD 42". Brillo: 700 cd/m2. Contraste: 1600:1. Angulo de vision: 178º horizontal / 178º vertical. Tiempo de Respuesta: 9 ms Resolución : 1920 dots x 1080 lineas (1080p.) - marco fino - (16mm) Conector de entrada: DVI-D - HDMI. MARCA/MODEL MITSUBISHI MDT421S	11
	Suport especial fet a mida per a	9

Sistema: Circuit Tancat TV

EQUIP	DESCRIPCIÓ	Inventari Nou
	instal·lació de monitors de 42". MARCA/MODELO SOLDATRON	

GRABADORS

DS-7732NXI-I4/S	4
DS-7732NI-K4	11
DS-7204HQHI-K1	6
DS-7116HQHI-K1	17
VIDEO GRABADOR AVZ 16 entradas entradas/1 salida de vídeo PAL; LAN, 1 puerto serie RS232, 1 puerto RS485/422 de telemetría, puerto USB. Incluye un disco de 1,5TB. Cabina 19" 1,5U de altura. Alimentación 220V. Modelo AVZ1216	2
VIDEO GRABADOR 9 entradas entradas/1 salida de vídeo PAL; LAN, 1 puerto serie RS232, 1 puerto RS485/422 de telemetría, puerto USB. Incluye un disco Cabina 19" 1,5U de altura. Alimentación 220V.	1
GRABADOR NVR 16CH HIKVISION	1

ACCESORIS

Font d'alimentació 8 A, 12 V. regulable en tensió de 11 a 15 V., limitació de corrent, cortocircuitable. Indicador extern de red. Alotgament per bateria de 7 Ah. Dimensions 350x303x126 mm. Model C-708 ELECTRONICA YEM.	9
FONT 24V	4
Tranformador 12V 1A	120
Arcón para videograbador 2 ventiladores, alimentación 220 VAC, Dim. Ext. 510x220x595 mm, Dim. Int. 506x185x560 mm, Peso 16.1 kg. Model HAY-LDVR2-F de Center	1
TRANSCCEPTOR CABLE RG59 - UN COAXIAL CABLE VÍDIO TRANSMISSIÓ SISTEMA Transmissor y receptor actiu per a 4 senyals de vídeo i 1 per línia dades RS485 cable coaxial RG59 amb abast màxim de 800 m. Model AVP02 de USIS	4

Sistema: Circuit Tancat TV

EQUIP	DESCRIPCIÓ	Inventari Nou
	TRANSCCEPTOR CABLE RG59 - UN COAXIAL CABLE VÍDIO TRANSMISSIÓ SISTEMA Tranmissor y receptor actiu per a 2 senyals de vídeo i 1 per línia dades RS485 cable coaxial RG59 amb abast màxim de 800 m. Model AVP02 de USIS	4
	Latiguillos BNC-BNC RG-59	870
	Mòdul Distribuïdor de vídeo de 9 entrades Distribuïdor de video de 9 entrades i 18 sortides. Alimentació 220 V. Model DS 918C de OMIKRON	25
	Generador de quadrants 16 CAMERAS Generador de quadrants en color 2 sortides de monitor.	5
	Distribuïdor 4 entradas ECV	6
	Secuenciador 4E/1S con alarmas. Model SSA4-1 de center	4
	MATRIZ	
	DS-6916UID	2
	TECLAT CCTV	
	DS-1100KI	2

HOSPITAL VALL D'HEBRON

Sistema Detecció d'Intrusió

EQUIP	DESCRIPCIÓ	Inventari Nou
EQUIPS DESICO		
	Subcentral d'intrusió. Unitat intel·ligent pel control d'alarmes d'intrusió, connectada amb l'ordinador de gestió central, amb un màxim de vuit unitats per cada línia bus RS-485. La capacitat del controlador és d'un màxim de 128 entrades d'alarma i 64 sortides d'actuació. Alimentació externa de 12 Vcc. Es subministra amb caixa externa, provista de detector de protecció, amb la font d'alimentació i corresponent bateria. Model VIGIPLUS C2000 de DESICO. Sin red.	1
	Subcentral d'intrusió. Unitat intel·ligent pel control d'alarmes d'intrusió, connectada amb l'ordinador de gestió central, amb un màxim de vuit unitats per cada línia bus RS-485. La capacitat del controlador és d'un màxim de 128 entrades d'alarma i 64 sortides d'actuació. Alimentació externa de 12 Vcc. Es subministra amb caixa externa, provista de detector de protecció, amb la font d'alimentació i corresponent bateria. Model VIGIPLUS C2000 de DESICO. Con red	6
	Subcentral d'intrusió. Unitat intel·ligent pel control d'alarmes d'intrusió, connectada amb l'ordinador de gestió central, amb un màxim de vuit unitats per cada línia bus RS-485. La capacitat del controlador és d'un màxim de 128 entrades d'alarma i 64 sortides d'actuació. Alimentació externa de 12 Vcc. Es subministra amb caixa externa, provista de detector de protecció, amb la font d'alimentació i corresponent bateria. Model VIGIPLUS de DESICO. Sin red. ANTIGUA	2
	Font d'alimentació. Font d'alimentació 12 Vcc, 3 A. Model F0112/C de DESICO	21
	Mòdul d'alarmes (4 zones) Targeta que, connectada al bus de la central d'intrusió, realitza les funcions de detecció analògica d'alarmes, amb supervisió de línia i sabotatge del detector. Amb capacitat de 4 entrades de intrusió i 2 sortides de relé. Direccionament programable. Inclou caixa de muntatge amb protecció contra sabotatge. Alimentació a 12 Vcc. Model E0404/C de DESICOAntic. Model actual DESICO E0704 ANTIGUO	50
	Mòdul d'alarmes (4 zones) Targeta que, connectada al bus de la central d'intrusió, realitza les funcions de detecció analògica d'alarmes, amb supervisió de línia i sabotatge del detector. Amb capacitat de 4 entrades de intrusió i 2 sortides de relé. Direccionament programable. Inclou caixa de muntatge amb protecció contra sabotatge. Alimentació a 12 Vcc. Model E0404/C de DESICOAntic. Model actual DESICO E2004	32

Sistema Detecció d'Intrusió

Mòdul d'alarmes (16 zones) Targeta que, connectada al bus de la central d'intrusió, realitza les funcions de detecció analògica d'alarmes, amb supervisió de línia i sabotatge del detector. Amb capacitat de 16 entrades de intrusió i 8 sortides de relé. Direccionament programable. Inclou caixa de muntatge amb protecció contra sabotatge. Alimentació a 12 Vcc. Modelo actual DESICO E2016. 7

Filtre protector sobreintensitat de 6,5 kA, per a muntatge en carril DIN. Equip d'alimentació Model F2003 de DESICO 14

Central de alarmas bidireccional de 8-16/48 zonas. Central de alarmas microprocesada y bidireccional, de 8-16 zonas (ampliable hasta 48 zonas). Posibilidad de zonas cableadas y zonas vía radio supervisadas. Admite detectores de incendio de 2 hilos a 12 voltios, 8 particiones reales, 99 usuarios. Memoria de 512 eventos. Formatos de transmisión SIA, Contact ID, 4+2, etc. 4 salidas programables, ampliable con 64 más. Admite hasta 8 teclados por partición, máximo 24. Bus de comunicaciones de 3 hilos (hasta 800 m, ampliables). Admite 32 elementos en el bus (incluyendo los teclados). Caja metálica con slots de ampliación. Tiempo de respuesta del lazo seleccionable a 50 ó 500 mseg. Resistencia máx. del lazo 300 ohms. Resistencia máx. del lazo incendio 2 hilos 30 ohms. Fuente de alimentación de 1A. Consumo: 70 mA. Dimensiones: 290x290x92 mm. Modelo NX8LXTR de CASMAR 2

I2004 es el equipo de control ya sea mediante un enlace RS-232 a UDP o mediante entradas y salidas digitales.

Equipa un puerto serie RS-232 completo capaz de comunicarse con 4 direcciones IP distintas configurables mediante protocolo UDP de forma transparente. 6

Dispone de 3 entradas cortocircuitables y 2 salidas de relé con los contactos aislados adecuados para la conexión de señales técnicas. Además el I2004 es totalmente compatible con Vigiplus mediante protocolo de control propietario. Incorpora un servidor web embebido para su configuración y monitorización remota de estados.

Teclat de control de supervisió local

Equip format per teclat i pantalla LCD alfanumèrica que, connectat a la subcentral d'intrusió, permet la gestió autònoma del sistema o la supervisió local d'una determinada àrea. 2

Teclat en tecnologia de membrana.

Incorpora dígit de coacció o alarma silenciosa.

NX8LXTR

Teclat de control de supervisió local

Equip format per teclat i pantalla LCD alfanumèrica que, connectat a la subcentral d'intrusió, permet la gestió autònoma del sistema o la supervisió local d'una determinada àrea. 4

Teclat en tecnologia de membrana.

Sistema Detecció d'Intrusió

Incorpora dígit de coacció o alarma silenciosa.
Model VIGIPLUS TD1001 de DESICO

CONTACTES MAGNÈTICS

Contacte magnètic de superfície de gran potencia, amb carcassa de plastic. Cable de 4 fils protegit amb tub coarrugat d'acer inoxidable. Longitut cable 40 cm. Contacte NC. Distància màxima 45 mm. Model GS192 de CASMAR. **150**

Contacte magnètic superfície porta o finestra. Muntatge de superfície, amb carcassa d'alumini. Detecció per contacte "reed", amb separació de treball mínima de 5cm. Número de maniobres superior a 50000. MARCA/MODEL KLESCO 100 10 02 A **40**

Contacte magnètic
Muntatge de superfície, amb carcassa d'alumini.
Detecció per contacte "reed", amb una separació de treball mínima de 5 cm. **75**
Número de maniobres superior a 50.000.
C.Magnetic de Ademco 7940 Antiguo

DETECTORS VOLUMETRICS

Detector volumètric doble tecnologia
Infraroig passiu amb tecnologia microones en Banda-K. **124**
Cobertura de 11 x 11 m. amb mirall cortina de llarg abast.
Protecció anti-sabotatge.
Alimentació a 12 Vcc.
Model DT-7235T de HONEYWELL

Detector volumetric ROXIO Exterior **1**

Detector volumetric Exterior **4**

POLSADORS D'ALARMA

Polsador antiatracament N/C plàstic. Model PNC de Casmar **80**

Receptor via radio de 4 entrades. Receptor Model EE4204 **2**
de EchoStream

Sistema Detecció d'Intrusió

Pulsador Via Radio.

Model ES1233D de EchoStream.

Dos botons trnansmisor

7

AVISADOR LLUMINÓS

Avisador Llumínós.

2415 12V

Avisador Llumínós Delecsa D-

17

BRONZIDORS I SIRENES

Bronzidor acústic d'alarma.

Tipus piezoelèctric per interior. Model DC-12V de ONDA RADIO.

Con cable 12V 70dB.

58

Sirena interior electrónico bitonal 12 V.

2 de HONEYWELL.

Potencia 106 dB. Model WAVE-

57

MICROINTERRUPTORS

Microinterruptor de rodillo con palanca de 28,5mm.

CT760E de ONDA RADIO.

Per caixa tecnica. Model

20

Contacte Magnetic de Rack Himel

Tipo INL/CMO HIMEL per porta de Rack de cristal

2

FONTS

Font d'alimentació 12V 3A. 6A. 10A. Model FA12 de CASMAR.

43

Font d'alimentació 24V Model FA24 de CASMAR.

2

BATERIA 12 V. 7.2 AH Model UL1270 de HONEYWELL

62

CERRADEROS

Cerradero 12V universal N/C con microcontacto. Model 34RR de Klesco

5

Relé Finder 12V 2C 8A RT 5MM. Referència 40529012EC de ONDA RADIO

6

Relé Finder 24V 2C 8A RT 5MM. Referència 40529012EC de ONDA RADIO

4

Relé Finder 220V 2C 8A RT 5MM. Referència 40529012EC de ONDA RADIO

25

Edifici	Planta	codi CLIENT	codi opc. MGH	Característiques	Sector / Ubicació	ÚS
COLLSEROLA	PB			Ei 1 fulla	Sector 5.1	Evacuació zona
COLLSEROLA	PB			Alumini/vidre 1 fulla	Sector 5.1	Sortida d'Emergència
COLLSEROLA	PB			Ei 1 fulla	Sector 5.1	Evacuació zona
COLLSEROLA	PB			Alumini/vidre 1 fulla	Sector 5.1	Sortida d'Emergència
COLLSEROLA	PB			Ei 1 fulla	Sector 5.1	Evacuació zona
COLLSEROLA	PB			Alumini/vidre 1 fulla	Sector 5.1	Sortida d'Emergència
COLLSEROLA	P1			Ei 1 fulla	Sector 5.2	Evacuació zona
COLLSEROLA	P1			Ei 1 fulla	Sector 5.2	Evacuació escala emergencia
COLLSEROLA	P1			Comporta tallafoc corredisa amb porta incorporada	Sector 5.1	Sectorització - Evacuació passadís
COLLSEROLA	P1			Comporta tallafoc corredisa amb porta incorporada	Sector 5.2	Sectorització - Evacuació passadís
COLLSEROLA	P1			Comporta tallafoc corredisa amb porta incorporada	Sector 5.1	Sectorització - Evacuació passadís
COLLSEROLA	P1			Comporta tallafoc corredisa amb porta incorporada	Sector 5.3	Sectorització - Evacuació passadís
COLLSEROLA	P1			Ei 1 fulla	Sector 5.3	Evacuació zona
COLLSEROLA	P1			Ei 1 fulla	Sector 5.3	Evacuació escala emergencia
COLLSEROLA	P2			Ei 1 fulla	Sector 5.4	Evacuació zona
COLLSEROLA	P2			Ei 1 fulla	Sector 5.4	Evacuació escala emergencia
COLLSEROLA	P2			Comporta tallafoc corredisa amb porta incorporada	Sector 5.1	Sectorització - Evacuació passadís
COLLSEROLA	P2			Comporta tallafoc corredisa amb porta incorporada	Sector 5.4	Sectorització - Evacuació passadís
COLLSEROLA	P2			Comporta tallafoc corredisa amb porta incorporada	Sector 5.1	Sectorització - Evacuació passadís
COLLSEROLA	P2			Comporta tallafoc corredisa amb porta incorporada	Sector 5.5	Sectorització - Evacuació passadís
COLLSEROLA	P2			Ei 1 fulla	Sector 5.5	Evacuació zona
COLLSEROLA	P2			Ei 1 fulla	Sector 5.5	Evacuació escala emergencia
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	S1		S1AEI01	Ei 2 fulles	Sector 5.3	Tancament Instal·lacions
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	S1		S1AEI02	Ei 1 fulla	Sector 5.1	Tancament Instal·lacions
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	PB		PBAEI01	Alumini/vidre 1 fulla	Sector PB.2	Sortida d'Emergència
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	PB		PBAEI02	Fusta 2 fulles	Sector PB.2	Evacuació Zona
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	PB		PBAEI03	Corredissa Vidre	Sector PB.2	Sortida d'Emergència
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	PB		PBAEI04	Alumini/vidre 1 fulla	Sector PB.2	Sortida d'Emergència
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P1		P1AEI01	Ei 1 fulla	Sector P1.3	Sortida d'Emergència
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P1		P1AEI02	Ei 1 fulla	Sector P1.2	Evacuació Hall Escales
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P1		P1AEI03	Ei 2 fulles	Sector P1.1	Evacuació Hall Ascensors
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P1		P1AEI04	Ei 1 fulla	Sector P1.3	Sortida d'Emergència
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P2		P2AEI01	Ei 2 fulles	Sector P2.3	Sortida d'Emergència
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P2		P2AEI02	Ei 1 fulla	Sector P2.3	Evacuació Hall Escales
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P2		P2AEI03	Ei 2 fulles	Sector P2.4	Evacuació Hall Ascensors
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P2		P2AEI04	Ei 2 fulles	Sector P2.4	Evacuació Passadís
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P2		P2AEI05	Ei 1 fulla	Sector P2.1	Sortida d'Emergència
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P3		P3AEI01	Metall.lica/vidre 2 fulles	Sector P3.2	Sortida d'Emergència
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P3		P3AEI02	Metall.lica/vidre	Sector P3.2	Evacuació Hall Escales
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P3		P3AEI03	Ei 2 fulles	Sector P3.1	Evacuació Hall Ascensors
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P3		P3AEI04	Fusta	Sector P3.1	Evacuació Passadís
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P3		P3AEI05	Ei 2 fulles	Sector P3.1	Sortida d'Emergència
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P4		P4AEI01	Metall.lica/vidre	Sector P4.3	Sortida d'Emergència
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P4		P4AEI02	Ei 2 fulles	Sector P4.2	Evacuació Hall Ascensors
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P4		P4AEI03	Ei 2 fulles	Sector P4.1	Evacuació Passadís
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P4		P4AEI04	Ei 2 fulles	Sector P4.1	Sortida d'Emergència
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P5		P5AEI01	Ei 1 fulla	Sector P5.3	Sortida d'Emergència
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P5		P5AEI02	Ei 1 fulla	Sector P5.2	Evacuació Hall Escales
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P5		P5AEI03	Ei 1 fulla	Sector P5.1	Tancament Local
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P5		P5AEI04	Ei 1 fulla	Sector P5.1	Evacuació Hall Escales
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P5		P5AEI05	Ei 1 fulla	Sector P5.3	Sortida d'Emergència
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P6		P6AEI01	Ei 2 fulles	Sector P6.2	Sortida d'Emergència
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P6		P6AEI02	Corredissa Metall.lica 2 fulles	Sector P6.1	Evacuació Hall Ascensors
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P6		P6AEI03	Ei 2 fulles	Sector P6.2	Sortida d'Emergència
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P7		P7AEI01	Ei 2 fulles	Sector P7.2	Sortida d'Emergència
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P7		P7AEI02	Ei 2 fulles	Sector P7.1	Evacuació Hall Ascensors
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P7		P7AEI03	Ei 2 fulles	Sector P7.1	Evacuació Hall Ascensors
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P7		P7AEI04	Ei 2 fulles	Sector P7.2	Sortida d'Emergència
ANTIGA ESCOLA D'INFERMERIA	P8		P8AEI01	Ei 1 fulla	P8 Instal·lacions	Tancament Instal·lacions
HOSPITAL GENERAL	S2		S2HG001	Ei 1 fulla	Sector 5.4	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	S2		S2HG002	Ei 1 fulla	Sector 5.4	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	S2		S2HG003	Ei 2 fulles	Sector 5.5	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	S2		S2HG004	Ei 2 fulles	Sector 5.5	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	S2		S2HG005	Ei 1 fulla	Sector 5.5	Evacuació Hall Escales
HOSPITAL GENERAL	S2		S2HG006	Ei 1 fulla	Sector 5.5	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL GENERAL	S2		S2HG007	Ei 1 fulla	Sector 5.5	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	S2		S2HG008	Ei 1 fulla	Sector 5.8	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	S2		S2HG009	Ei 2 fulles	Sector 5.8	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	S2		S2HG010	Ei 2 fulles	Sector 5.8	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	S2		S2HG011	Ei 2 fulles	Sector 5.8	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	S2		S2HG012	Alumini/vidre	Sector 5.8	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	S2		S2HG013	Ei 1 fulla	Sector 5.8	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	S2		S2HG014	Ei 1 fulla	Sector 5.8	Tancament Instal·lacions
HOSPITAL GENERAL	S2		S2HG015	Ei 2 fulles	Sector 5.6	Evacuació Hall Escales
HOSPITAL GENERAL	S2		S2HG016	Ei 2 fulles	Sector 5.6	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	S2		S2HG017	Ei 1 fulla	Sector 5.6	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	S2		S2HG018	Ei 1 fulla	Sector 5.6	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	S2		S2HG019	Ei 2 fulles	Sector 5.6	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	S2		S2HG020	Ei 2 fulles	Sector 5.3	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL GENERAL	S2		S2HG021	Ei 1 fulla	Sector 5.3	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL GENERAL	S2		S2HG022	Ei 1 fulla	Sector 5.3	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	S2		S2HG023	Ei 1 fulla	Sector 5.1	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG001	Ei 2 fulles	Sector SS.28	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG002	Ei 2 fulles	Sector SS.28	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG003	Ei 1 fulla	Sector SS.28	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG004	Ei 1 fulla	Sector SS.28	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG005	Ei 1 fulla	Sector SS.28	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG006	Ei 1 fulla	Sector SS.28	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG007	Ei 1 fulla	Sector SS.28	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG008	Ei 1 fulla	Sector SS.28	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG009	Ei 1 fulla	Sector SS.2	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG010	Ei 1 fulla	Sector SS.1	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG011	Ei 1 fulla	Sector SS.1	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG012	Ei 1 fulla	Sector SS.5	Evacuació Hall Escales
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG012A	Corredissa vidre	Sector SS.5	Evacuació Hall Escales
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG013	Ei 1 fulla	Sector SS.5	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG014	Ei 1 fulla	Sector SS.5	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG015	Ei 1 fulla	Sector SS.5	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG016	Ei 1 fulla	Sector SS.5	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG017	Ei 2 fulles	Sector SS.24	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG018	Vidre	Sector SS.5	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG019	Vidre	Sector SS.5	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG020	Ei 1 fulla	Sector SS.24	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG021	Ei 2 fulles	Sector SS.6	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG022	Ei 1 fulla	Sector SS.6	Tancament Instal·lacions
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG023	Ei 2 fulles	Sector SS.24	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG024	Ei 1 fulla	Sector SS.24	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG025	Ei 1 fulla	Sector SS.24	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG026	Ei 2 fulles	Sector SS.22	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG027	Ei 1 fulla	Sector SS.22	Evacuació Zona

HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG028	Ei 1 fulla		Sector SS.22	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG029	Ei 1 fulla		Sector SS.17	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG030	Ei 1 fulla		Sector SS.17	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG031	Ei 2 fulles		Sector SS.17 + SS	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG032	Ei 1 fulla		Sector SS.18	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG033	Ei 1 fulla		Sector SS.18	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG034	Ei 2 fulles		Sector SS.18	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG035	Ei 2 fulles		Sector SS.18	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG036	Ei 1 fulla		Sector SS.18	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG037	Corredissa Fusta		Sector SS.6	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG038	Ei 2 fulles		Sector SS.6	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG039	Ei 1 fulla		Sector SS.2	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG040	Ei 1 fulla		Sector SS.9	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG041	Ei 1 fulla		Sector SS.10	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG042	Ei 1 fulla		Sector SS.11	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG043	Ei 1 fulla		Sector SS.11	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG044	Ei 1 fulla		Sector SS.11	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG045	Ei 1 fulla		Sector SS.13 - 14	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG046	Ei 1 fulla		Sector SS.13 - 14	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG047	Ei 1 fulla		Sector SS.13 - 14	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG048	Ei 1 fulla		Sector SS.13 - 14	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG049	Ei 2 fulles		Sector SS.13 - 14	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG050	Ei 2 fulles		Sector SS.13 - 14	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG051	Ei 1 fulla		Sector SS.13 - 14	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG051A	Corredissa Vidre		Sector SS.13 - 14	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG052	Ei 1 fulla		Sector SS.13 - 14	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG053	Ei 2 fulles		Sector SS.13 - 14	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG054	Ei 2 fulles		Sector SS.26	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG055	Ei 2 fulles		Sector SS.26	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG056	Ei 1 fulla		Sector SS.17	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG057	Ei 2 fulles		Sector SS.25	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG058	Ei 2 fulles		Sector SS.25	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG059	Ei 2 fulles		Sector SS.25	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG060	Ei 2 fulles		Sector SS.25	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG061	Ei 2 fulles		Sector SS.25	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG062	Ei 2 fulles		Sector SS.25	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG063	Ei 2 fulles		Sector SS.25	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG064	Ei 1 fulla		Sector SS.25	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG065	Ei 1 fulla		Sector SS.25	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG066	Ei 1 fulla		Sector SS.25	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG067	Ei 2 fulles		Sector SS.19	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG068	Ei 2 fulles		Sector SS.19	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG069	Ei 1 fulla		Sector SS.25	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG070	Ei 1 fulla		Sector SS.20	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG071	Ei 1 fulla		Sector SS.20	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG072	Ei 1 fulla		Sector SS.20	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG073	Ei 2 fulles		Passadís SS.15	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG074	Ei 2 fulles		Passadís SS.15	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG075	Ei 2 fulles		Passadís SS.15	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG076	Ei 2 fulles		Passadís SS.15	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG077	Alumini/ vidre 2 fulles		Passadís SS.15	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG078	Ei 1 fulla		Sector SS.21	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG079	Ei 2 fulles		Sector SS.19	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG080	Ei 2 fulles		Sector SS.19	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	S1		S1HG081	Ei 2 fulles		Sector SS.15	
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG001	Ei 2 fulles		Sector 0.14	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG002	Ei 2 fulles		Sector 0.14	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG003	Ei 2 fulles		Sector 0.13	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG004	Ei 1 fulla		Sector 015	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG005	Corredissa Alumini/vidre		Sector 015	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG006	Ei 2 fulles		Sector 015	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG007	Metàl·lica/vidre		Sector 0.18	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG008	Metàl·lica/vidre		Sector 0.18	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG009	Corredissa Vidre		Sector 0.18	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG010	Corredissa Vidre		Sector 0.18	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG011	Ei 2 fulles		Sector 0.18	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG012	Ei 2 fulles		Sector 0.18	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG013	Ei 1 fulla		Sector 0.18	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG014	Corredissa Vidre		Sector 0.18	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG015	Alumini/vidre		Sector 0.18	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG016	Corredissa Vidre		Sector 0.18	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG017	Ei 2 fulles		Sector 0.18	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG018	Fusta		Sector 0.4	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG019	Ei 1 fulla		Sector 0.4	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG020	Ei 1 fulla		Sector 0.4	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG021	Ei 1 fulla		Sector 0.4	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG022	Ei 1 fulla		Sector 0.5	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG023	Ei 1 fulla		Sector 0.5	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG024	Ei 2 fulles		Sector 0.5	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG025	Ei 1 fulla		Sector 0.6	Tancament Instal·lacions
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG026	Ei 2 fulles		Sector 0.6	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG027	Fusta abatible		Sector 0.4	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG028	Fusta abatible		Sector 0.4	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG029	Ei 2 fulles		Sector 0.4	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG030	Ei 2 fulles		Sector 0.8	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG031	Fusta abatible		Sector 0.8	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG032	Ei 2 fulles		Sector 0.10	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG033	Ei 1 fulla		Sector 0.10	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG034	Ei 1 fulla		Sector 0.10	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG035	Ei 1 fulla		Sector 0.10	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG036	Ei 1 fulla		Sector 0.10	Tancament Instal·lacions
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG037	Ei 2 fulles		Sector 0.10	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG038	Ei 1 fulla		Sector 0.10	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG039	Ei 1 fulla		Sector 0.10	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG040	Fusta abatible		Sector 0.13	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG041	Ei 2 fulles		Sector 0.18	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG042	Corredissa Vidre		Sector 0.18	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG043	Ei 2 fulles		Sector 0.2	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG044	Ei 2 fulles		Sector 0.2	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG045	Ei 2 fulles		Sector 0.2	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG046	Corredissa Alumini/vidre		Sector 0.1	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG047	Ei 1 fulla		Sector 0.2	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG048	Ei 1 fulla		Sector 0.1	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG049	Corredissa Metàl·lica		Sector 0.1	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	PB		PBHG050	Ei 1 fulla		Escalles 1	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG001	Ei 2 fulles		Sector 1.18	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG002	Ei 2 fulles		Sector 1.18	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG003	Fusta Ei 2 fulles		Sector 1.18	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG004	Fusta Ei 2 fulles		Sector 1.18	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG005	Fusta Ei 2 fulles		Sector 1.14	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG006	Ei 1 fulla		Sector 1.14	Evacuació Hall Escalles

HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG007	Ei 2 fulles		Sector 1.14	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG008	Ei 1 fulla		Sector 1.14	Evacuació Hall Escales
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG009	Ei 2 fulles		Sector 1.14	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG010	Fusta Ei 1 fulla		Sector 1.11	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG011	Corredissa Alumini/vidre		Sector 1.3	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG012	Ei 2 fulles		Sector 1.9	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG013	Ei 2 fulles		Sector 1.9	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG014	Ei 2 fulles		Sector 1.9	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG015	Ei 1 fulla		Sector 1.9	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG016	Ei 2 fulles		Sector 1.9	Tancament Zona
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG017	Ei 2 fulles		Sector 1.22	Tancament Zona
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG018	Ei 1 fulla		Sector 1.20	Evacuació Hall Escales
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG019	Ei 2 fulles		Sector 1.10	Tancament Zona
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG020	Ei 2 fulles		Sector 1.10	Tancament Zona
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG021	Ei 1 fulla		Sector 1.10	Evacuació Hall Escales
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG022	Metàl.lica		Sector 1.24	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG023	Ei 1 fulla		Sector 1.21	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG024	Fusta		Sector 1.21	Tancament Zona
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG025	Ei 2 fulles		Sector 1.26	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG026	Ei 2 fulles		Sector 1.26	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG027	Ei 2 fulles		Sector 1.25	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG028	Ei 2 fulles		Sector 1.25	Evacuació Hall Escales
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG028A	Corredissa Vidre		Sector 1.25	Evacuació Hall Escales
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG029	Fusta		Sector 1.27	Tancament Zona
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG030	Ei 2 fulles		Sector 1.27	Tancament Zona
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG031	Ei 2 fulles		Sector 1.29	Tancament Zona
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG032	Ei 2 fulles		Sector 1.29	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG033	Ei 2 fulles		Sector 1.30	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG034	Ei 1 fulla		Sector 1.30	Evacuació Hall Escales
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG035	Ei 2 fulles		Sector 1.7	Tancament Zona
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG036	Ei 2 fulles		Sector 1.6	Evacuació Hall Escales
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG037	Ei 2 fulles		Sector 1.6	Tancament Zona
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG038	Ei 2 fulles		Sector 1.32	Evacuació Hall Escales
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG039	Ei 2 fulles		Sector 1.32	Evacuació Hall Escales
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG040	Ei 2 fulles		Sector 1.32	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG041	Fusta		Sector 1.1	Tancament Zona
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG042	Fusta		Sector 1.1	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG043	Alumini/vidre		Sector 1.1	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG044	Ei 2 fulles		Sector 1.5	Tancament Zona
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG045	Ei 1 fulla		Sector 1.4	Tancament Zona
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG046	Ei 1 fulla		Sector 1.2	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG047	Ei 1 fulla		Sector 1.2	Evacuació Hall Escales
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG048	Ei 2 fulles		Sector 1.2	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG049	Ei 2 fulles		Sector 1.4	Tancament Zona
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG050	Ei 2 fulles		Sector 1.3	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG051	Corredissa fusta		Sector 1.3	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG052	Corredissa fusta		Sector 1.3	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG053	Ei 2 fulles		Sector 1.3	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG054	Alumini		Sector 1.3	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG055	Fusta		Sector 1.3	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG056	Fusta		Sector 1.3	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG057	Corredissa Vidre		Sector 1.3	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	P1		P1HG058	Fusta		Sector 1.3	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG001	Fusta		Sector 2.9	Evacuació Hall Escales
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG002	Metàl.lica vaiven		Sector 2.10	Tancament Zona
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG003	Ei 2 fulles		Sector 2.10	Tancament Zona
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG004	Fusta		Sector 2.9	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG005	Ei 2 fulles		Sector 2.9	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG006	Ei 2 fulles		Sector 2.8	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG007	Ei 1 fulla		Sector 2.10	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG008	Ei 1 fulla		Sector 2.10	Evacuació Hall Escales
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG009	Ei 2 fulles		Sector 2.11	Tancament Zona
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG010	Ei 2 fulles		Sector 2.12	Tancament Zona
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG011	Ei 1 fulla		Sector 2.12	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG012	Ei 2 fulles		Sector 2.12	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG012A	Corredissa Vidre		Sector 2.12	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG013	Ei 1 fulla		Sector 2.7	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG014	No Compleix		Sector 2.10	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG015	Ei 2 fulles		Sector 2.10	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG016	Ei 2 fulles		Sector 2.13	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG017	Ei 2 fulles		Sector 2.14	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG018	No Compleix		Sector 2.14	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG019	Ei 2 fulles		Sector 2.15	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG020	Ei 1 fulla		Sector 2.14	Evacuació Hall Escales
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG021	Ei 1 fulla		Sector 2.14	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG022	Ei 2 fulles		Sector 2.14	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG023	Ei 2 fulles		Sector 2.5	Evacuació Hall Escales
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG024	Ei 2 fulles		Sector 2.5	Evacuació Hall Escales
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG025	Ei 2 fulles		Sector 2.5	Evacuació Hall Escales
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG026	Ei 2 fulles		Sector 2.16	Evacuació Hall Escales
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG027	Ei 2 fulles		Sector 2.16	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG027A	Corredissa Vidre		Sector 2.16	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG028	Ei 2 fulles		Sector 2.1	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG028A	Corredissa Vidre		Sector 2.1	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG029	Ei 1 fulla		Sector 2.16	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG030	Ei 1 fulla		Sector 2.1	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG031	Ei 1 fulla		Sector 2.5	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG032	Ei 1 fulla		Sector 2.4	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG033	Ei 1 fulla		Sector 2.4	Evacuació Hall Escales
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG034	Ei 2 fulles		Sector 2.4	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG035	Ei 2 fulles		Sector 2.5	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG036	Ei 2 fulles		Sector 2.5	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG037	Corredissa Vidre		Sector 2.6	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	P2		P2HG038	Ei 2 fulles		Sector 2.6	Evacuació Hall Escales
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG001	Ei 1 fulla		Sector 3.11	Evacuació Hall Escales
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG002	Ei 2 fulles		Sector 3.11	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG003	Ei 2 fulles		Sector 3.11	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG004	Corredissa Ei		Sector 3.11	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG005	Corredissa Ei		Sector 3.11	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG006	Ei 2 fulles		Sector 3.11	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG007	Ei 2 fulles		Sector 3.13	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG008	Ei 2 fulles		Sector 3.11	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG009	Fusta Ei 1 fulla		Sector 3.11	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG010	Ei 2 fulles		Sector 3.12	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG010A	Corredissa Vidre		Sector 3.12	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG011	Ei 1 fulla		Sector 3.12	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG012	Ei 2 fulles		Sector 3.12	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG012A	Corredissa Vidre		Sector 3.12	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG013	Ei 1 fulla		Sector 3.8	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG014	Ei 1 fulla		Sector 3.8	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG015	Ei 2 fulles		Sector 3.7	Evacuació Zona

HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG016	Ei 2 fulles		Sector 3.7	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG017	Ei 2 fulles		Sector 3.6	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG018	Ei 2 fulles		Sector 3.6	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG019	Fusta		Sector 3.8	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG020	Ei 1 fulla		Sector 3.8	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG021	Ei 1 fulla		Sector 3.8	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG022	Ei 2 fulles		Sector 3.8	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG023	Ei 2 fulles		Sector 3.9	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG024	Ei 2 fulles		Sector 3.9	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG025	Ei 1 fulla		Sector 3.10	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG026	Ei 1 fulla		Sector 3.10	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG027	Ei 2 fulles		Sector 3.10	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG028	Ei 2 fulles		Sector 3.5	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG029	Ei 2 fulles		Sector 3.5	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG030	Corredissa Alumini/vidre		Sector 3.5	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG031	Ei 2 fulles		Sector 3.5	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG032	Ei 2 fulles		Sector 3.5	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG033	Ei 2 fulles		Sector 3.6	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG034	Ei 2 fulles		Sector 3.6	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG035	Ei 2 fulles		Sector 3.6	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG036	Ei 2 fulles		Sector 3.4	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG037	Ei 2 fulles		Sector 3.3	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG038	Ei 2 fulles		Sector 3.3	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG039	Fusta		Sector 3.3	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG040	Ei 1 fulla		Sector 3.3	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG041	Ei 1 fulla		Sector 3.3	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG042	Ei 1 fulla		Sector 3.3	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG043	Ei 1 fulla		Sector 3.3	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG044	Ei 2 fulles		Sector 3.1	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG045	Ei 2 fulles		Sector 3.1	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG046	Ei 1 fulla		Sector 3.1	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG047	Ei 1 fulla		Sector 3.1	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG048	Ei 2 fulles		Sector 3.1	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG049	Ei 2 fulles		Sector 3.14	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG050	Ei 2 fulles		Sector 3.14	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG051	Ei 2 fulles		Sector 3.17	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG052	Fusta		Sector 3.17	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG053	Ei 2 fulles		Sector 3.16	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG054	Ei 1 fulla		Sector 3.17	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG055	Ei 1 fulla		Sector 3.17	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG056	Ei 2 fulles		Sector 3.19	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG057	Ei 2 fulles		Sector 3.19	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG058	Ei 2 fulles		Sector 3.20	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P3		P3HG059	Ei 1 fulla		Sector 3.21	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG001	Ei 2 fulles		Sector 4.15	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG002	Ei 2 fulles		Sector 4.15	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG003	Ei 2 fulles		Sector 4.14	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG004	Ei 2 fulles		Sector 4.14	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG005	Ei 1 fulla		Sector 4.08	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG006	Ei 1 fulla		Sector 4.08	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG007	Corredissa Ei		Sector 4.08	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG008	Corredissa Ei		Sector 4.08	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG009	Alumini abatible		Sector 4.08	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG010	Ei 2 fulles		Sector 4.09	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG011	Ei 2 fulles		Sector 4.08	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG012	Ei 2 fulles		Sector 4.10	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG012A	Corredissa Alumini/vidre		Sector 4.10	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG013	Ei 1 fulla		Sector 4.10	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG014	Ei 2 fulles		Sector 4.10	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG014A	Corredissa Alumini/vidre		Sector 4.10	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG015	Ei 2 fulles		Sector 4.10	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG016	Ei 2 fulles		Sector 4.10	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG017	Ei 1 fulla		Sector 4.05	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG018	Ei 1 fulla		Sector 4.04	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG019	Ei 2 fulles		Sector 4.04	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG020	Ei 1 fulla		Sector 4.04	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG021	Ei 1 fulla		Sector 4.03	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG022	Fusta		Sector 4.08	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG023	Ei 2 fulles		Sector 4.17	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG024	Ei 1 fulla		Sector 4.17	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG025	Ei 1 fulla		Sector 4.17	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG026	Ei 1 fulla		Sector 4.17	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG027	Ei 2 fulles		Sector 4.18	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG028	Fusta		Sector 4.16	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG029	Ei 2 fulles		Sector 4.20	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG030	Ei 2 fulles		Sector 4.20	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG031	Ei 1 fulla		Sector 4.20	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG032	Ei 2 fulles		Sector 4.21	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG032A	Corredissa Alumini/vidre		Sector 4.21	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG033	Ei 1 fulla		Sector 4.21	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG034		??	Sector 4.01	??
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG035		??	Sector 4.01	??
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG036		??	Sector 4.01	??
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG037		??	Sector 4.01	??
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG038		??	Sector 4.01	??
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG039		??	Sector 4.02	??
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG040		??	Sector 4.03	??
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG041		??	Sector 4.03	??
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG042		??	Sector 4.03	??
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG043		??	Sector 4.03	??
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG044		??	Sector 4.04	??
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG045		??	Sector 4.04	??
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG046		??	Sector 4.04	??
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG047		??	Sector 4.04	??
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG048		??	Sector 4.04	??
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG049		??	Sector 4.04	??
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG050		??	Sector 4.05	??
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG051		??	Sector 4.05	??
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG052		??	Sector 4.05	??
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG053		??	Sector 4.05	??
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG054		??	Sector 4.05	??
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG055		??	Sector 4.05	??
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG056		??	Sector 4.05	??
HOSPITAL GENERAL	P4		P4HG057		??	Sector 4.05	??
HOSPITAL GENERAL	P5		P5HG001	Alumini/vidre		Sector 5.1	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	P5		P5HG002	Corredissa Alumini/vidre		Sector 5.1	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P5		P5HG003	Ei 2 fulles		Sector 5.22	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P5		P5HG004	Ei 2 fulles		Sector 5.22	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P5		P5HG005	Ei 1 fulla		Sector 5.22	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P5		P5HG006	Ei 1 fulla		Sector 5.20	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P5		P5HG007	Ei 1 fulla		Sector 5.20	Evacuació Hall Escalles

[illegible]

HOSPITAL GENERAL	P7		P7HG007	Fusta	Sector 7.7	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P7		P7HG008	Ei 2 fulles	Sector 7.6	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P7		P7HG009	Ei 2 fulles	Sector 7.8	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P7		P7HG010	Ei 2 fulles	Sector 7.12	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P7		P7HG011	Fusta	Sector 7.12	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P7		P7HG012	Corredissa Ei	Sector 7.12	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P7		P7HG013	Corredissa Ei	Sector 7.12	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P7		P7HG014	Ei 1 fulla	Sector 7.12	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P7		P7HG015	Ei 1 fulla	Sector 7.12	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P7		P7HG016	Ei 2 fulles	Sector 7.13	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P7		P7HG017	Ei 2 fulles	Sector 7.14	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P7		P7HG018	Ei 1 fulla	Sector 7.14	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P7		P7HG019	Ei 2 fulles	Sector 7.14	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P7		P7HG020	Ei 2 fulles	Sector 7.14	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P7		P7HG021	Ei 1 fulla	Sector 7.9	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	P7		P7HG022	Ei 1 fulla	Sector 7.9	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	P7		P7HG023	Corredissa vidre	Sector 7.9	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P7		P7HG024	Ei 2 fulles	Sector 7.9	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG001	Corredissa Ei 2F	Sector 8.14	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG002	Ei 2 fulles	Sector 8.7	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG003	Fusta	Sector 8.7	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG004	Corredissa Ei	Sector 8.7	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG005	Corredissa Ei	Sector 8.7	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG006	Ei 1 fulla	Sector 8.7	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG007	Ei 2 fulles	Sector 8.7	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG008	Ei 2 fulles	Sector 8.7	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG009	Ei 1 fulla	Sector 8.7	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG010	Ei 2 fulles	Sector 8.8	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG011	Ei 2 fulles	Sector 8.10	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG012	Ei 1 fulla	Sector 8.10	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG013	Ei 2 fulles	Sector 8.10	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG014	Ei 2 fulles	Sector 8.10	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG015A	Corredissa vidre	Sector 8.12	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG015	Ei 2 fulles	Sector 8.12	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG016	Ei 2 fulles	Sector 8.12	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG017	Alumini/vidre	Sector 8.12	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG018	Alumini/vidre	Sector 8.12	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG019	Fusta	Sector 8.15	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG020	Ei 2 fulles	Sector 8.5	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG021	Corredissa Ei	Sector 8.5	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG022	Corredissa Ei	Sector 8.5	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG023	Ei 2 fulles	Sector 8.5	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG024	Ei 1 fulla	Sector 8.3	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG025	Fusta	Sector 8.3	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG026	Ei 2 fulles	Sector 8.2	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG027	Ei 1 fulla	Sector 8.2	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG028	Ei 1 fulla	Sector 8.2	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG029	Ei 2 fulles	Sector 8.4	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG030	Ei 2 fulles	Sector 8.17	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG031	Ei 2 fulles	Sector 8.17	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG032	Ei 1 fulla	Sector 8.17	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG033	Ei 1 fulla	Sector 8.18	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG034	Ei 1 fulla	Sector 8.18	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG035	Ei 2 fulles	Sector 8.1	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG036	Ei 2 fulles	Sector 8.1	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG037	Ei 1 fulla	Sector 8.1	Tancament Local
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG038	Corredissa vidre	Sector 8.19	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P8		P8HG039	Ei 1 fulla	Sector 8.19	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG001	Alumini/vidre	Sector 9.1	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG002	Ei 2 fulles	Sector 9.1	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG003	Ei 1 fulla	Sector 9.1	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG004	Ei 1 fulla	Sector 9.2	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG005	Ei 2 fulles	Sector 9.2	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG005A	Corredissa Alumini/vidre	Sector 9.2	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG006	Ei 1 fulla	Sector 9.1	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG007	Ei 1 fulla	Sector 9.2	Evacuació Passadís
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG008	Ei 2 fulles	Sector 9.3	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG009	Ei 2 fulles	Sector 9.3	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG010	Ei 1 fulla	Sector 9.4	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG011	Ei 1 fulla	Sector 9.4	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG012	Ei 2 fulles	Sector 9.4	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG013	Fusta	Sector 9.4	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG014	Ei 1 fulla	Sector 9.4	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG015	Ei 2 fulles	Sector 9.6	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG016	Corredissa Ei	Sector 9.6	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG017	Corredissa Ei	Sector 9.6	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG018	Ei 2 fulles	Sector 9.6	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG019	Fusta	Sector 9.14	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG020	Ei 2 fulles	Sector 9.5	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG021	Corredissa Ei 2Fulles	Sector 9.13	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG022	Ei 2 fulles	Sector 9.8	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG023	Fusta	Sector 9.16	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG024	Corredissa Ei	Sector 9.8	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG025	Corredissa Ei	Sector 9.8	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG026	Ei 2 fulles	Sector 9.8	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG027	Ei 1 fulla	Sector 9.10	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG028	Ei 2 fulles	Sector 9.10	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG029	Ei 1 fulla	Sector 9.10	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG030	Ei 2 fulles	Sector 9.9	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG031	Ei 2 fulles	Sector 9.15	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG032	Ei 1 fulla	Sector 9.15	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG033	Ei 2 fulles	Sector 9.11	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG033A	Corredissa vidre	Sector 9.11	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG034	Ei 2 fulles	Sector 9.11	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG035	Alumini/vidre	Sector 9.11	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	P9		P9HG036	Alumini/vidre	Sector 9.11	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	P10		P10HG001	Corredissa Ei 2Fulles	Sector 10.13	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P10		P10HG002	Ei 2 fulles	Sector 10.7	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P10		P10HG003	Fusta	Sector 10.7	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P10		P10HG004	Corredissa Ei	Sector 10.7	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P10		P10HG005	Corredissa Ei	Sector 10.7	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P10		P10HG006	Ei 2 fulles	Sector 10.7	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P10		P10HG007	Ei 1 fulla	Sector 10.7	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P10		P10HG008	Ei 2 fulles	Sector 10.9	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P10		P10HG009	Ei 1 fulla	Sector 10.9	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P10		P10HG010	Ei 2 fulles	Sector 10.8	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P10		P10HG011	Ei 2 fulles	Sector 10.12	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P10		P10HG012	Ei 1 fulla	Sector 10.12	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P10		P10HG013	Fusta	Sector 10.5	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P10		P10HG014	Ei 2 fulles	Sector 10.5	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P10		P10HG015	Corredissa Ei	Sector 10.5	Evacuació Hall Ascensors

HOSPITAL GENERAL	P10	P10HG016	Corredissa El	Sector 10.5	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P10	P10HG017	El 2 fulles	Sector 10.5	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P10	P10HG018	El 1 fulla	Sector 10.5	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P10	P10HG019	Fusta	Sector 10.5	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL GENERAL	P10	P10HG020	El 2 fulles	Sector 10.3	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P10	P10HG021	El 1 fulla	Sector 10.3	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL GENERAL	P10	P10HG022	El 2 fulles	Sector 10.4	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P10	P10HG023	El 1 fulla	Sector 10.2	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P10	P10HG024	Metàl·lica	Sector 10.2	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P11	P11HG001	El 1 fulla	Sector 11.4	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P11	P11HG002	El 2 fulles	Sector 11.5	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL GENERAL	P11	P11HG003	El 2 fulles	Sector 11.3	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P11	P11HG004	El 1 fulla	Sector 11.2	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL GENERAL	P11	P11HG005	El 2 fulles	Sector 11.1	Evacuació Zona
HOSPITAL GENERAL	P11	P11HG006	Alumini/vidre	Sector 11.7	Sortida d'Emergència
HOSPITAL GENERAL	P11	P11HG007	Fusta	Evacuació Sectors	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI001	El 1 fulla	Sector 6.11	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI002	El 2 fulles	Sector 6.11	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI003	El 2 fulles	Sector 6.10	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI004	El 2 fulles	Sector 6.9	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI005	El 2 fulles	Sector 6.8	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI006	El 1 fulla	Sector 6.8	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI007	El 1 fulla	Sector 6.8	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI008	El 2 fulles	Sector 6.3	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI009	El 2 fulles	Sector 6.3	Evacuació Passadis
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI010	El 2 fulles	Sector 6.3	Evacuació Passadis
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI011	El 2 fulles	Sector 6.3	Evacuació Passadis
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI012	El 2 fulles	Sector 6.3	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI013	El 2 fulles	Sector 6.3	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI014	El 2 fulles	Sector 6.3	Evacuació Passadis
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI015	El 1 fulla	Sector 6.10	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI016	El 1 fulla	Sector 6.10	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI017	El 2 fulles	Sector 6.10	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI018	El 2 fulles	Sector 6.12	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI019	El 1 fulla	Sector 6.10	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI020	El 2 fulles	Sector 6.1	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI021	El 2 fulles	Sector 6.2	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI022	El 2 fulles	Sector 6.2	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI023	El 2 fulles	Sector 6.2	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI024	El 2 fulles	Sector 6.2	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI025	El 2 fulles	Sector 6.2	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI026	El 2 fulles	Sector 6.2	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI027	El 2 fulles	Sector 6.2	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI028	Metàl·lica	Sector 6.2	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI029	El 2 fulles	Sector 6.7	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI030	El 2 fulles	Sector 6.6	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI031	El 2 fulles	Sector 6.6	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI032	El 1 fulla	Sector 6.5	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI033	El 2 fulles	Sector 6.5	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI034	El 2 fulles	Sector 6.5	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI035	El 2 fulles	Sector 6.5	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI036	El 2 fulles	Sector 6.4	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI037	El 1 fulla	Sector 6.4	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S3	S3HMI038	El 1 fulla	Sector 6.4	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI001	El 2 fulles	Sector 5.11	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI002	El 2 fulles	Sector 5.11	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI003	El 2 fulles	Sector 5.11	Evacuació Passadis
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI004	El 2 fulles	Sector 5.11	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI005	El 1 fulla	Sector 5.11	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI006	El 1 fulla	Sector 5.11	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI007	El 2 fulles	Sector 5.10	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI008	El 2 fulles	Sector 5.10	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI009	El 2 fulles	Sector 5.12	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI010	El 2 fulles	Sector 5.11	Evacuació Hall Ascensors

HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI058	Ei 2 fulles	Sector 5.11	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI059	Ei 1 fulla	Sector 5.5	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI060	Ei 1 fulla	Sector 5.11	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI061	Ei 1 fulla	Sector 5.4	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI062	Ei 2 fulles	Sector 5.11	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI063	Ei 2 fulles	Sector 5.7	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI064	Ei 1 fulla	Sector 5.11	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI065	Ei 2 fulles	Sector 5.11	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI066	Ei 2 fulles	Sector 5.7	Evacuació Passadís
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI067	Ei 1 fulla	Sector 5.7	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI068	Ei 2 fulles	Sector 5.7	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI069	Ei 2 fulles	Sector 5.7	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI070	Ei 2 fulles	Sector 5.2	Evacuació Passadís
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI071	Ei 1 fulla	Sector 5.3	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI072	Ei 1 fulla	Sector 5.3	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI073	Ei 2 fulles	Sector 5.3	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI074	Ei 2 fulles	Sector 5.3	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI075	Ei 1 fulla	Sector 5.4	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI076	Ei 1 fulla	Sector 5.3	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI077	Ei 2 fulles	Sector 5.3	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI078	Ei 1 fulla	Sector 5.3	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI079	Ei 2 fulles	Sector 5.20	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI080	Ei 2 fulles	Sector 5.2	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI080A	Corredissa vidre	Sector 5.2	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI081	Ei 1 fulla	Sector 5.2	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI082	Ei 1 fulla	Sector 5.2	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI083	Ei 2 fulles	Sector 5.2	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI084	Ei 2 fulles	Sector 5.19	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI085	Ei 2 fulles	Sector 5.19	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI086	Ei 2 fulles	Sector 5.8	Evacuació Passadís
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI087	Ei 1 fulla	Sector 5.8	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI088	Ei 2 fulles	Sector 5.8	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI089	Ei 2 fulles	Sector 5.8	Evacuació Passadís
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI090	Ei 2 fulles	Sector 5.19	Evacuació Passadís
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI091	Ei 2 fulles	Sector 5.19	Evacuació Passadís
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI092	Ei 2 fulles	Sector 5.8	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI093	Ei 1 fulla	Sector 5.8	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI094	Ei 1 fulla	Sector 5.15	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI095	Ei 1 fulla	Sector 5.15	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI096	Alumini/vidre	Sector 5.15	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI097	Alumini/vidre	Sector 5.15	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI098	Alumini/vidre	Sector 5.15	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI099	Alumini/vidre	Sector 5.15	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI100	Ei 1 fulla	Sector 5.13	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI101	Ei 1 fulla	Sector 5.13	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI102	Ei 2 fulles	Sector 5.15	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI103	Ei 2 fulles	Sector 5.15	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI104	Ei 1 fulla	Sector 5.15	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI105	Ei 1 fulla	Sector 5.15	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI106	Alumini/vidre	Sector 5.15	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI107	Alumini/vidre	Sector 5.15	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI108	Ei 1 fulla	Sector 5.15	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI109	Ei 1 fulla	Sector 5.15	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI110	Ei 1 fulla	Sector 5.15	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI111	Ei 1 fulla	Sector 5.15	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI112	Ei 1 fulla	Sector 5.15	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI113	Ei 1 fulla	Sector 5.15	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI114	Ei 2 fulles	Sector 5.18	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI115	Corredissa Ei	Sector 5.19	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI116	Ei 1 fulla	Sector 5.19	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI117	Ei 1 fulla	Sector 5.19	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI118	Ei 2 fulles	Sector 5.19	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI119	Ei 1 fulla	Sector 5.19	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI120	Ei 2 fulles	Sector 5.19	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S2	S2HMI121	Alumini/vidre	Sector 5.19	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI001	Ei 1 fulla	Sector 55.4	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI002	Ei 1 fulla	Sector 55.4	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI003	Ei 2 fulles	Sector 55.6	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI004	Ei 2 fulles	Sector 55.6	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI004A	Corredissa vidre	Sector 55.6	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI005	Ei 2 fulles	Sector 55.6	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI006	Ei 1 fulla	Sector 55.4	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI007	Ei 1 fulla	Sector 55.4	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI008	Ei 2 fulles	Sector 55.4	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI009	Ei 2 fulles	Sector 55.4	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI010	Ei 1 fulla	Sector 55.4	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI011	Ei 2 fulles	Sector 55.6	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI012	Ei 2 fulles	Sector 55.6	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI013	Ei 1 fulla	Sector 55.5	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI014	Ei 1 fulla	Sector 55.5	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI015	Ei 2 fulles	Sector 55.7	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI016	Ei 1 fulla	Sector 55.5	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI017	Ei 2 fulles	Sector 55.5	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI018	Ei 2 fulles	Sector 55.5	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI019	Ei 2 fulles	Sector 55.7	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI020	Ei 1 fulla	Sector 55.7	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI021	Ei 1 fulla	Sector 55.7	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI022	Ei 2 fulles	Sector 55.7	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI023	Ei 2 fulles Inox	Sector 55.7	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI024	Ei 2 fulles Inox	Sector 55.7	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI025	Ei 2 fulles Inox	Sector 55.7	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI026	Ei 2 fulles	Sector 55.7	Evacuació Passadís
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI027	Ei 2 fulles	Sector 55.7	Evacuació Passadís
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI028	Ei 2 fulles	Sector 55.4	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI029	Ei 2 fulles	Sector 55.3	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI030	Ei 1 fulla	Sector 55.3	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI031	Ei 1 fulla	Sector 55.3	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI032	Ei 1 fulla	Sector 55.3	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI033	Ei 2 fulles	Sector 55.3	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI034	Ei 2 fulles	Sector 55.3	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI035	Ei 2 fulles	Sector 55.3	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI036	Ei 2 fulles	Sector 55.10	Evacuació Passadís
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI037	Ei 2 fulles	Sector 55.10	Evacuació Passadís
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI038	Ei 2 fulles	Sector 55.10	Evacuació Passadís
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI039	Ei 1 fulla	Sector 55.3	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI040	Ei 2 fulles	Sector 55.10	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI041	Ei 1 fulla Inox	Sector 55.10	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI042	Ei 1 fulla	Sector 55.10	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI043	Ei 2 fulles Inox	sector 55.1	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1	S1HMI044	Ei 2 fulles Inox	sector 55.1	Evacuació Zona

HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI045	Ei 2 fulles inox		sector SS.1	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI046	Ei 1 fulla		Sector SS.10	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI047	Ei 2 fulles		Sector SS.10	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI048	Ei 2 fulles		Sector SS.10	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI049	Ei 2 fulles Inox		Sector SS.2	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI050	Ei 2 fulles Inox		Sector SS.10	Evacuació Passadís
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI051	Ei 2 fulles		Sector SS.10	Evacuació Passadís
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI052	Ei 2 fulles		Sector SS.10	Evacuació Passadís
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI053	Ei 2 fulles Inox		Sector SS.2	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI054	Ei 2 fulles inox		Sector SS.2	Evacuació Passadís
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI055	Ei 2 fulles		Sector SS.9	Evacuació Passadís
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI056	Ei 1 fulla		Sector SS.9	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI057	Ei 2 fulles		Sector SS.9	Evacuació Passadís
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI058	Ei 1 fulla inox		Sector SS.9	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI059	Ei 1 fulla Inox		Sector SS.9	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI060	Ei 2 fulles Inox		Sector SS.10	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI061	Ei 2 fulles Inox		Sector SS.9	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI062	Ei 2 fulles Inox		Sector SS.10	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI063	Ei 1 fulla		Sector SS.10	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI064	Ei 2 fulles		Sector SS.10	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI065	Ei 2 fulles		Sector SS.10	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI066	Ei 2 fulles		Sector SS.12	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI067	Ei 1 fulla		Sector SS.6	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI068	Ei 2 fulles		Sector SS.6	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI069	Ei 2 fulles		Sector SS.6	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI070	Ei 1 fulla		Sector SS.6	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI071	Ei 2 fulles		Sector SS.6	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI072	Ei 1 fulla		Sector SS.6	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI073	Ei 2 fulles		Sector SS.6	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI074	Ei 2 fulles		Sector SS.6	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI075	Fusta 2 fulles		Sector SS.6	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI076	Ei 2 fulles		Sector SS.10	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI077	Ei 1 fulla		Sector SS.8	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI078	Ei 2 fulles		Sector SS.8	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI079	Ei 1 fulla		Sector SS.5	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI080	Ei 1 fulla		Sector SS.5	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI081	Ei 2 fulles		Sector SS.5	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	S1		S1HMI082	Ei 2 fulles		Sector SS.5	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI001	Corredissa vidre		Sector 0.4	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI002	Corredissa vidre		Sector 0.4	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI003	Corredissa vidre		Sector 0.4	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI004	Ei 2 fulles		Sector 0.4	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI005	Ei 2 fulles		Sector 0.1	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI006	Ei 1 fulla		Sector 0.6	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI007	Ei 2 fulles		Sector 0.6	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI008	Ei 2 fulles		Sector 0.6	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI009	Ei 1 fulla		Sector 0.6	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI010	Ei 2 fulles		Sector 0.6	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI011	Ei 1 fulla		Sector 0.6	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI012	Ei 1 fulla		Sector 0.6	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI013	Ei 2 fulles		Sector 0.6	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI014	Ei 2 fulles		Sector 0.5	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI015	Ei 1 fulla		Sector 0.5	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI016	Ei 1 fulla		Sector 0.5	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI017	Ei 2 fulles		Sector 0.5	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI018	Ei 2 fulles		Sector 0.5	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI019	Ei 1 fulla		Sector 0.5	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI020	Ei 2 fulles		Sector 0.5	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI021	Ei 1 fulla		Sector 0.5	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI022	Ei 1 fulla		Sector 0.5	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI023	Ei 1 fulla		Sector 0.5	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI024	Ei 1 fulla		Sector 0.5	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI025	Ei 1 fulla		Sector 0.5	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI026	Ei 1 fulla		Sector 0.2	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI027	Ei 1 fulla		Sector 0.2	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	PB		PBHHI028	Ei 1 fulla		Sector 0.2	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI001	Ei 1 fulla		Sector 1.7	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI002	Ei 1 fulla		Sector 1.7	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI003	Ei 1 fulla		Sector 1.7	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI004	Ei 1 fulla		Sector 1.7	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI005	Ei 1 fulla		Sector 1.7	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI006	Ei 2 fulles		Sector 1.7	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI007	Ei 2 fulles		Sector 1.7	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI008	Ei 1 fulla		Sector 1.7	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI009	Ei 1 fulla		Sector 1.8	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI010	Ei 1 fulla		Sector 1.8	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI011	Ei 2 fulles		Sector 1.8	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI012	Ei 2 fulles		Sector 1.8	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI013	Ei 1 fulla		Sector 1.5	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI014	Ei 1 fulla		Sector 1.5	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI015	Ei 2 fulles		Sector 1.5	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI016	Ei 1 fulla		Sector 1.5	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI017	Ei 2 fulles		Sector 1.6	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI018	Ei 1 fulla		Sector 1.6	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI019	Ei 1 fulla		Sector 1.5	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI020	Ei 1 fulla		Sector 1.5	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI021	Ei 2 fulles		Sector 1.5	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI022	Ei 1 fulla		Sector 1.5	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI023	Ei 2 fulles		Sector 1.5	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI024	Ei 1 fulla		Sector 1.5	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI025	Ei 2 fulles		Sector 1.5	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI026	Ei 2 fulles		Sector 1.1	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI027	Ei 2 fulles		Sector 1.1	Evacuació Passadís
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI028	Ei 1 fulla		Sector 1.1	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI029	Ei 1 fulla		Sector 1.1	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI030	Ei 2 fulles		Sector 1.1	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI031	Ei 2 fulla		Sector 1.1	Evacuació Passadís
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI032	Ei 2 fulles		Sector 1.1	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI033	Ei 2 fulles		Sector 1.1	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI034	Ei 1 fulla		Sector 1.1	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI035	Ei 1 fulla		Sector 1.3	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI036	Ei 1 fulla		Sector 1.3	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P1		P1HMI037	Ei 1 fulla		Sector 1.3	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2		P2HMI001	Ei 1 fulla		Sector 2.4	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2		P2HMI002	Ei 1 fulla		Sector 2.4	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2		P2HMI003	Ei 1 fulla		Sector 2.4	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2		P2HMI004	Ei 1 fulla		Sector 2.2	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2		P2HMI005	Ei 2 fulles		Sector 2.2	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2		P2HMI006	Ei 1 fulla		Sector 2.2	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2		P2HMI007	Ei 2 fulles		Sector 2.1	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2		P2HMI008	Ei 2 fulles		Sector 2.3	Evacuació Hall Ascensors

HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI009	Alumini/vidre	Sector 2.3	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI010	Ei 1 fulla	Sector 2.9	Evacuació Passadís
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI011	Ei 1 fulla	Sector 2.9	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI012	Ei 1 fulla	Sector 2.9	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI013	Ei 1 fulla	Sector 2.9	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI014	Ei 1 fulla	Sector 2.1	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI015	Ei 1 fulla	Sector 2.1	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI016	Ei 1 fulla	Sector 2.1	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI017	Ei 2 fulles	Sector 2.7	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI018	Ei 1 fulla	Sector 2.7	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI019	Ei 1 fulla	Sector 2.7	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI020	Ei 1 fulla	Sector 2.7	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI021	Ei 2 fulles	Sector 2.6	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI022	Ei 1 fulla	Sector 2.6	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI023	Ei 2 fulles	Sector 2.7	Evacuació Passadís
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI024	Ei 2 fulles	Sector 2.7	Evacuació Passadís
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI025	Ei 1 fulla	Sector 2.10	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI026	Alumini/vidre	Sector 2.10	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI027	Ei 2 fulles	Sector 2.10	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI028	Ei 1 fulla	Sector 2.10	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI029	Ei 1 fulla	Sector 2.10	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI030	Ei 1 fulla	Sector 2.10	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI031	Ei 2 fulles	Sector 2.10	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI032	Ei 1 fulla	Sector 2.10	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI033	Alumini/vidre	Sector 2.10	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI034	Ei 1 fulla	Sector 2.10	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P2	P2HMI035	Ei 1 fulla	Sector 2.10	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P3	P3HMI001	Ei 1 fulla	Sector 3.4	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P3	P3HMI002	Ei 1 fulla	Sector 3.4	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P3	P3HMI003	Ei 1 fulla	Sector 3.4	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P3	P3HMI004	Ei 1 fulla	Sector 3.4	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P3	P3HMI005	Ei 2 fulles	Sector 3.4	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P3	P3HMI006	Ei 2 fulles	Sector 3.4	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P3	P3HMI007	Ei 2 fulles	Sector 3.6	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P3	P3HMI008	Ei 2 fulles	Sector 3.4	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P3	P3HMI009	Ei 1 fulla	Sector 3.1	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P3	P3HMI010	Ei 2 fulles	Sector 3.1	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P3	P3HMI011	Ei 1 fulla	Sector 3.1	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P3	P3HMI012	Alumini/vidre	Sector 3.1	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P3	P3HMI013	Ei 2 fulles	Sector 3.1	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P3	P3HMI014	Ei 1 fulla	Sector 3.1	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P3	P3HMI015	Alumini/vidre	Sector 3.2	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P4	P4HMI001	Ei 1 fulla	Sector 4.3	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P4	P4HMI002	Ei 1 fulla	Sector 4.3	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P4	P4HMI003	Ei 1 fulla	Sector 4.4	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P4	P4HMI004	Ei 1 fulla	Sector 4.4	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P4	P4HMI005	Ei 2 fulles	Sector 4.2	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P4	P4HMI006	Ei 2 fulles	Sector 4.1	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P4	P4HMI007	Ei 1 fulla	Sector 4.1	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P4	P4HMI008	Ei 1 fulla	Sector 4.1	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P4	P4HMI009	Ei 1 fulla	Sector 4.1	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P4	P4HMI010	Ei 1 fulla	Sector 4.3	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P4	P4HMI011	Alumini/vidre	Sector 4.3	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P4	P4HMI012	Ei 2 fulles	Sector 4.1	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P4	P4HMI013	Ei 2 fulles	Sector 4.2	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P4	P4HMI014	Ei 1 fulla	Sector 4.1	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P5	P5HMI001	Ei 1 fulla	Sector 5.3	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P5	P5HMI002	Ei 1 fulla	Sector 5.3	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P5	P5HMI003	Ei 1 fulla	Sector 5.4	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P5	P5HMI004	Ei 1 fulla	Sector 5.4	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P5	P5HMI005	Ei 2 fulles	Sector 5.2	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P5	P5HMI006	Ei 2 fulles	Sector 5.1	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P5	P5HMI007	Ei 2 fulles	sector 5.2	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P5	P5HMI008	Ei 1 fulla	sector 5.2	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P5	P5HMI009	Ei 1 fulla	Sector 5.1	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P5	P5HMI010	Ei 1 fulla	Sector 5.1	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P5	P5HMI011	Ei 1 fulla	Sector 5.1	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P5	P5HMI012	Ei 1 fulla	Sector 5.1	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P5	P5HMI013	Ei 1 fulla	Sector 5.3	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P5	P5HMI014	Alumini/vidre	Sector 5.3	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P5	P5HMI015	Ei 2 fulles	Sector 5.1	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P5	P5HMI016	Ei 2 fulles	Sector 5.2	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P5	P5HMI017	Ei 1 fulla	Sector 5.2	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P6	P6HMI001	Ei 1 fulla	Sector 6.2	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P6	P6HMI002	Ei 1 fulla	Sector 6.2	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P6	P6HMI003	Ei 1 fulla	Sector 6.3	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P6	P6HMI004	Ei 1 fulla	Sector 6.3	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P6	P6HMI005	Ei 1 fulla	Sector 6.2	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P6	P6HMI006	Alumini/vidre	Sector 6.2	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P6	P6HMI007	Ei 2 fulles	Sector 6.1	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P7	P7HMI001	Ei 1 fulla Inox	Sector 7.6	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P7	P7HMI002	Ei 1 fulla Inox	Sector 7.6	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P7	P7HMI003	Alumini/vidre	Sector 7.4	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P7	P7HMI004	Ei 2 fulles Inox	Sector 7.1	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P7	P7HMI005	Ei 2 fulles Inox	Sector 7.1	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P7	P7HMI006	Ei 1 fulla Fusta	Sector 7.5	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P7	P7HMI007	Ei 2 fulles Inox	Sector 7.3	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P7	P7HMI008	Ei 1 fulla Inox	Sector 7.5	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P7	P7HMI009	Alumini/vidre	Sector 7.5	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P7	P7HMI010	Ei 2 fulles Inox	Sector 7.2	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P7	P7HMI011	Ei 2 fulles Inox	Sector 7.2	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P8	P8HMI001	Ei 1 fulla	Sector 8.6	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P8	P8HMI002	Ei 1 fulla	Sector 8.6	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P8	P8HMI003	Ei 1 fulla	Sector 8.3	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P8	P8HMI004	Ei 2 fulles	Sector 8.1	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P8	P8HMI005	Ei 2 fulles	Sector 8.1	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P8	P8HMI006	Ei 2 fulles	Sector 8.1	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P8	P8HMI007	Ei 2 fulles	Sector 8.1	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P8	P8HMI008	Ei 1 fulla	Sector 8.7	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P8	P8HMI009	Ei 2 fulles	Sector 8.8	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P8	P8HMI010	Ei 1 fulla	Sector 8.3	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P8	P8HMI011	Ei 1 fulla	Sector 8.5	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P8	P8HMI012	Ei 1 fulla	Sector 8.5	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P8	P8HMI013	Ei 2 fulles	Sector 8.4	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P8	P8HMI014	Ei 2 fulles	Sector 8.4	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P8	P8HMI015	Ei 2 fulles	Sector 8.3	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P8	P8HMI016	Ei 2 fulles	Sector 8.3	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P9	P9HMI001	Ei 1 fulla	Sector 9.8	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P9	P9HMI002	Ei 1 fulla	Sector 9.8	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P9	P9HMI003	Ei 1 fulla	Sector 9.8	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P9	P9HMI004	Ei 1 fulla	Sector 9.7	Sortida d'Emergència

HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P9	P9HMI005	Ei 2 fulles	Sector 9.1	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P9	P9HMI006	Ei 2 fulles	Sector 9.6	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P9	P9HMI007	Ei 2 fulles	Sector 9.6	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P9	P9HMI008	Ei 2 fulles	Sector 9.1	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P9	P9HMI009	Ei 1 fulla	Sector 9.2	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P9	P9HMI010	Ei 2 fulles	Sector 9.3	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P9	P9HMI011	Ei 1 fulla	Sector 9.6	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P9	P9HMI012	Ei 1 fulla	Sector 9.5	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P9	P9HMI013	Ei 1 fulla	Sector 9.5	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P9	P9HMI014	Ei 2 fulles	Sector 9.4	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P9	P9HMI015	Ei 2 fulles	Sector 9.4	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P9	P9HMI016	Ei 2 fulles	Sector 9.7	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P9	P9HMI017	Ei 2 fulles	Sector 9.7	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P10	P10HMI001	Ei 1 fulla	Sector 10.2	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P10	P10HMI002	Ei 1 fulla	Sector 10.2	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P10	P10HMI003	Ei 1 fulla	Sector 10.2	Tancament Instal·lacions
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P10	P10HMI004	Ei 1 fulla	Sector 10.7	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P10	P10HMI005	Ei 2 fulles	Sector 10.1	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P10	P10HMI006	Ei 2 fulles	Sector 10.1	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P10	P10HMI007	Ei 2 fulles	Sector 10.1	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P10	P10HMI008	Ei 2 fulles	Sector 10.1	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P10	P10HMI009	Ei 1 fulla	Sector 10.3	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P10	P10HMI010	Ei 2 fulles	Sector 10.4	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P10	P10HMI011	Ei 1 fulla	Sector 10.6	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P10	P10HMI012	Ei 1 fulla	Sector 10.7	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P10	P10HMI013	Ei 1 fulla	Sector 10.7	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P10	P10HMI014	Ei 2 fulles	Sector 10.5	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P10	P10HMI015	Ei 2 fulles	Sector 10.5	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P11	P11HMI001	Ei 1 fulla	Sector 11.1	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P11	P11HMI002	Ei 1 fulla	Sector 11.1	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P11	P11HMI003	Ei 1 fulla	Sector 11.2	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P11	P11HMI004	Alumini/vidre	Sector 11.2	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P11	P11HMI005	Ei 1 fulla	Sector 11.3	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P11	P11HMI006	Alumini/vidre	Sector 11.3	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P12	P12HMI001	Ei 1 fulla	Sector 12.5	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P12	P12HMI002	Ei 1 fulla	Sector 12.5	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P12	P12HMI003	Ei 1 fulla	Sector 12.3	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P12	P12HMI004	Alumini/vidre	Sector 12.3	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P12	P12HMI005	Ei 2 fulles	Sector 12.2	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P12	P12HMI006	Ei 2 fulles	Sector 12.2	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P12	P12HMI007	Ei 1 fulla	Sector 12.2	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P12	P12HMI008	Ei 1 fulla	Sector 12.2	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P12	P12HMI009	Ei 1 fulla	Sector 12.8	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P12	P12HMI010	Ei 1 fulla	Sector 12.4	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P12	P12HMI011	Ei 1 fulla	Sector 12.7	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P12	P12HMI012	Alumini/vidre	Sector 12.7	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P12	P12HMI013	Ei 2 fulles	Sector 12.6	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P12	P12HMI014	Ei 2 fulles	Sector 12.6	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P12	P12HMI015	Ei 2 fulles	Sector 12.6	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P13	P13HMI001	??	Sector 13.4	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P13	P13HMI002	??	Sector 13.4	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P13	P13HMI003	??	Sector 13.1	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P13	P13HMI004	??	Sector 13.5	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P13	P13HMI005	??	Sector 13.5	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P13	P13HMI006	??	Sector 13.1	Tancament Local
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P13	P13HMI007	??	Sector 13.6	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P13	P13HMI008	??	Sector 13.2	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P13	P13HMI009	??	Sector 13.7	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P13	P13HMI010	??	Sector 13.7	Evacuació Zona
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P13	P13HMI011	??	Sector 13.1	Sortida d'Emergència
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P13	P13HMI012	??	Sector 13.8	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P13	P13HMI013	??	Sector 13.8	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P14	P14HMI001	Ei 1 fulla	Sector 14.3	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P14	P14HMI002	Ei 1 fulla	Sector 14.3	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P14	P14HMI003	??		
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P14	P14HMI004	??		
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P14	P14HMI005	??		
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P14	P14HMI006	??		
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P14	P14HMI007	??		
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P14	P14HMI008	??		
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	P15	P15HMI001	Ei 2 fulles	Sector 15/16.1	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S3	S3HTR001	Ei 1 fulla	Sector G.1	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S3	S3HTR002	Ei 2 fulles	Sector G.2	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S3	S3HTR003	Ei 1 fulla	Sector G.2	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S3	S3HTR004	Ei 2 fulles	Sector G.4	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S3	S3HTR005	Ei 2 fulles	Sector G.3	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S3	S3HTR006	Ei 2 fulles	Sector G.1	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR001	Ei 1 fulla	Sector S.12	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR002	Ei 1 fulla	Sector S.2	Tancament Local
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR003	Ei 1 fulla	Sector S.2	Tancament Local
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR004	Ei 1 fulla	Sector S.2	Tancament Local
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR005	Ei 1 fulla	Sector S.2	Tancament Local
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR006	Ei 1 fulla	Sector S.1	Tancament Instal·lacions
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR007	Ei 1 fulla	Sector S.1	Evacuació Passadís
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR008	Ei 1 fulla	Sector S.14	Tancament Instal·lacions
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR009	Ei 1 fulla	Sector S.1	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR010	Ei 1 fulla	Sector S.1	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR011	Ei 1 fulla	Sector S.1	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR012	Ei 1 fulla	Sector S.1	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR013	Ei 1 fulla	Sector S.9	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR014	Ei 1 fulla	Sector S.9	Tancament Local
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR015	Ei 2 fulles	Sector S.16	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR016	Ei 2 fulles	Sector S.12	Evacuació Passadís
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR017	Ei 2 fulles	Sector S.4	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR018	Ei 1 fulla	Sector S.4	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR019	Ei 2 fulles	Sector S.4	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR020	Ei 1 fulla	Sector S.4	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR021	Ei 1 fulla	Sector S.4	Tancament Local
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR022	Ei 1 fulla	Sector S.4	Tancament Local
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR023	Ei 1 fulla	Sector S.4	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR024	Ei 1 fulla	Sector S.4	Evacuació Passadís
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR025	Metàl·lica 1 fulla	Sector S.4	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR026	Ei 1 fulla	Sector S.9	Tancament Instal·lacions
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR027	Ei 1 fulla	Sector S.5	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR028	Ei 2 fulles	Sector S.13	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR029	Ei 1 fulla	Sector S.13	Tancament Local
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR030	Ei 1 fulla	Sector S.13	Tancament Local
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR031	Ei 1 fulla	Sector S.8	Tancament Local
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR032	Ei 1 fulla	Sector S.8	Tancament Local
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR033	Ei 1 fulla	Sector S.8	Tancament Local
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR034	Ei 1 fulla	Sector S.8	Tancament Local

HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR035	Ei 1 fulla	Sector 5.5	Tancament Local
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR036	Ei 2 fulles	Sector 5.5	Tancament Local
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR037	Ei 1 fulla	Sector 5.8	Tancament Local
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR038	Ei 1 fulla	Sector 5.8	Tancament Local
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR039	Ei 1 fulla	Sector 5.16	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR040	Ei 2 fulles	Sector 5.16	Evacuació Passadís
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR041	Ei 2 fulles	Sector 5.5	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR042	Ei 2 fulles	Sector 5.5	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR043	Ei 1 fulla	Sector 5.15	Tancament Local
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR044	Ei 2 fulles	Sector 5.15	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR045	Ei 1 fulla	Sector 5.11	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR046	Ei 1 fulla	Sector 5.15	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR047	Corredissa Alumini/vidre	Sector 5.15	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR048	Ei 2 fulles	Sector 5.11	Tancament Local Risc Incendi
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR049	Ei 2 fulles	Sector 5.11	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR050	Ei 1 fulla	Sector 5.11	Tancament Local
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR051	Ei 1 fulla	Sector 5.11	Evacuació Passadís
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR052	Ei 1 fulla	Sector 5.11	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR053	Ei 1 fulla	Sector 5.11	Evacuació Passadís
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR054	Ei 2 fulles	Sector 5.11	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR055	Ei 2 fulles	Sector 5.11	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR056	Ei 2 fulles	Sector 5.7	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S2	S2HTR057	Ei 1 fulla	Sector 5.7	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR001	Ei 1 fulla	Sector 5S.1	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR002	Ei 2 fulles	Sector 5S.1	Evacuació Passadís
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR003	Ei 2 fulles	Sector 5S.1	Evacuació Passadís
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR004	Ei 2 fulles	Sector 5S.1	Evacuació Passadís
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR005	Alumini/vidre	Sector 5S.1	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR006	Ei 1 fulla Inox	Sector 5S.1	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR007	Corredissa vidre	Sector 5S.1	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR008	Corredissa vidre	Sector 5S.1	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR009	Corredissa vidre	Sector 5S.1	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR010	Corredissa vidre	Sector 5S.1	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR011	Corredissa vidre	Sector 5S.1	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR012	Corredissa vidre	Sector 5S.1	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR013	Metàl.lica/Vidre 2 fulles	Sector 5S.1	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR014	Metàl.lica/Vidre 2 fulles	Sector 5S.1	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR015	Corredissa vidre	Sector 5S.1	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR016	Ei 2 fulles	Sector 5S.1	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR017	Alumini/vidre	Sector 5S.1	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR018	Ei 2 fulles	Sector 5S.7	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR019	Ei 2 fulles	Sector 5S.7	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR020	Ei 2 fulles Inox	Sector 5S.7	Evacuació Passadís
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR021	Ei 1 fulla	Sector 5S.7	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR022	Ei 1 fulla	Sector 5S.3	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR023	Ei 2 fulles	Sector 5S.3	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR024	Corredissa Ei	Sector 5S.3	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR025	Corredissa vidre	Sector 5S.3	Evacuació Passadís
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR026	Ei 2 fulles	Sector 5S.3	Evacuació Passadís
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR027	??	Sector 5S.3	Evacuació Passadís
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR028	??	Sector 5S.3	Evacuació Passadís
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR029	??	Sector 5S.3	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR030	??	Sector 5S.3	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR031	Ei 2 fulles	Sector 5S.4	Tancament Local
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR032	Ei 2 fulles Inox	Sector 5S.7	Evacuació Passadís
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR033	Ei 1 fulla	Sector 5S.7	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR034	Ei 1 fulla	Sector 5S.7	Tancament Local
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR035	Ei 2 fulles	Sector 5S.6	Evacuació Passadís
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR036	Ei 2 fulles	Sector 5S.6	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR037	Ei 1 fulla	Sector 5S.6	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR038	Ei 1 fulla	Sector 5S.4	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	S1	S1HTR039	Ei 1 fulla	Sector 5S.4	Ev

HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P1	P1HTR016	Ei 2 fulles	Sector 1.1	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P2	P2HTR001	Ei 1 fulla	Sector 2.3	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P2	P2HTR002	Ei 2 fulles	Sector 2.2	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P2	P2HTR003	Ei 1 fulla	Sector 2.2	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P2	P2HTR004	Ei 1 fulla	Sector 2.3	Tancament Local
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P2	P2HTR005	Ei 2 fulles	Sector 2.4	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P2	P2HTR006	Ei 1 fulla	Sector 2.4	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P2	P2HTR007	Ei 1 fulla	Sector 2.3	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P2	P2HTR008	Ei 1 fulla	Sector 2.3	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P2	P2HTR009	Ei 1 fulla	Sector 2.3	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P2	P2HTR010	Ei 2 fulles	Sector 2.3	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P2	P2HTR011	Ei 2 fulles	Sector 2.5	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P2	P2HTR012	Ei 1 fulla	Sector 2.5	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P2	P2HTR013	Ei 2 fulles	Sector 2.1	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P2	P2HTR014	Ei 2 fulles	Sector 2.5	Evacuació Passadís
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P2	P2HTR015	Ei 1 fulla	Sector 2.5	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P3	P3HTR001	Ei 1 fulla	Sector 3.3	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P3	P3HTR002	Ei 2 fulles	Sector 3.2	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P3	P3HTR003	Ei 1 fulla	Sector 3.2	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P3	P3HTR004	Ei 1 fulla	Sector 3.3	Tancament Local
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P3	P3HTR005	Ei 2 fulles	Sector 3.4	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P3	P3HTR006	Ei 1 fulla	Sector 3.4	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P3	P3HTR007	Ei 1 fulla	Sector 3.3	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P3	P3HTR008	Ei 1 fulla	Sector 3.3	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P3	P3HTR009	Ei 1 fulla	Sector 3.3	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P3	P3HTR010	Ei 2 fulles	Sector 3.3	Evacuació Passadís
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P3	P3HTR011	Ei 1 fulla	Sector 3.5	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P3	P3HTR012	Ei 1 fulla	Sector 3.3	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P3	P3HTR013	Ei 2 fulles	Sector 3.1	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P3	P3HTR014	Ei 1 fulla	Sector 3.5	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P4	P4HTR001	Ei 1 fulla	Sector 4.3	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P4	P4HTR002	Ei 2 fulles	Sector 4.2	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P4	P4HTR003	Ei 1 fulla	Sector 4.2	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P4	P4HTR004	Ei 2 fulles	Sector 4.4	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P4	P4HTR005	Ei 1 fulla	Sector 4.4	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P4	P4HTR006	Ei 1 fulla	Sector 4.3	Evacuació Hall Ascensors
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P4	P4HTR007	Ei 1 fulla	Sector 4.3	Tancament Instal.lacions
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P4	P4HTR008	Ei 2 fulles	Sector 4.8	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P4	P4HTR009	Ei 2 fulles	Sector 4.8	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P4	P4HTR010	Ei 1 fulla	Sector 4.8	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P4	P4HTR011	Ei 2 fulles	Sector 4.5	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P4	P4HTR012	Ei 1 fulla	Sector 4.5	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P4	P4HTR013	Ei 1 fulla	Sector 4.5	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P4	P4HTR014	Ei 2 fulles	Sector 4.1	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P4	P4HTR015	Ei 1 fulla	Sector 4.3	Tancament Local
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P5	P5HTR001	Ei 1 fulla	Sector 5.3	Evacuació Hall Escalles
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P5	P5HTR002	Ei 2 fulles	Sector 5.2	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P5	P5HTR003	Alumini/vidre	Sector 5.2	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P5	P5HTR004	Ei 1 fulla	Sector 5.2	Tancament Local
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P5	P5HTR005	Ei 2 fulles	Sector 5.5	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P5	P5HTR006	Ei 2 fulles	Sector 5.5	Evacuació Passadís
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P5	P5HTR007	Ei 1 fulla	Sector 5.5	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P5	P5HTR008	Ei 2 fulles	Sector 5.1	Evacuació Zona
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P5	P5HTR009	Ei 1 fulla	Sector 5.1	Tancament Local
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P5	P5HTR010	Ei 1 fulla	Sector 5.5	Sortida d'Emergència
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA	P6	P6HTR001	Ei 1 fulla	Sector 6.2	Evacuació Hall Escalles
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	S1	S1MAP01	Alumini 1 fulla	Sector -1.2	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	S1	S1MAP02	Ei 2 fulles	Sector -1.2	Evacuació Passadís
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	S1	S1MAP03	Ei 2 fulles	Sector -1.2	Tancament Local Risc Incendi
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	S1	S1MAP04	Ei 2 fulles	Sector -1.2	Tancament Local Risc Incendi
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	S1	S1MAP05	Ei 2 fulles	Sector -1.2	Tancament Local Risc Incendi
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	S1	S1MAP06	Ei 1 fulla	Sector -1.2	Tancament Local Risc Incendi
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	S1	S1MAP07	Ei 2 fulles	Sector -1.2	Evacuació Passadís
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	S1	S1MAP08	Ei 2 fulles	Sector -1.2	Evacuació Hall Ascensors
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	S1	S1MAP09	Ei 2 fulles	Sector -1.1	Tancament Instal.lacions
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	S1	S1MAP10	Ei 2 fulles	Sector -1.1	Tancament Instal.lacions
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	S1	S1MAP11	Ei 2 fulles	Sector -1.1	Evacuació Passadís
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	S1	S1MAP12	Ei 1 fulla	Sector -1.1	Evacuació Hall Escalles
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	PB	PBMAP01	Alumini/vidre	Sector 0.1	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	PB	PBMAP02	Ei 1 fulla	Sector 0.1	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	PB	PBMAP03	Ei 1 fulla	Sector 0.1	Tancament Local Risc Incendi
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	PB	PBMAP04	Ei 1 fulla	Sector 0.2	Evacuació Passadís
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	PB	PBMAP05	Ei 1 fulla	Sector 0.2	Evacuació Hall Escalles
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	PB	PBMAP06	Alumini/vidre 2 fulles	Sector 0.2	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	PB	PBMAP07	Alumini/vidre 2 fulles	Sector 0.2	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	PB	PBMAP08	Ei 1 fulla	Sector 0.2	Tancament Instal.lacions
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	PB	PBMAP09	Ei 1 fulla	Sector 0.2	Evacuació Hall Escalles
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	PB	PBMAP10	Ei 2 fulles	Sector 0.2	Evacuació Hall Ascensors
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	PB	PBMAP11	Ei 2 fulles	Sector 0.1	Evacuació Zona
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	PB	PBMAP12	Alumini/vidre 2 fulles	Sector 0.2	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	PB	PBMAP13	Alumini/vidre 2 fulles	Sector 0.2	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	PB	PBMAP14	Alumini/vidre 2 fulles	Sector 0.2	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	PB	PBMAP15	Alumini/vidre 2 fulles	Sector 0.2	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	PB	PBMAP16	Alumini/vidre 2 fulles	Sector 0.2	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	PB	PBMAP17	Inox/Vidre 1 fulla	Sector 0.3	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	PB	PBMAP18	Ei 2 fulles	Sector 0.4	Evacuació Zona
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	PB	PBMAP19	Ei 1 fulla	Sector 0.4	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P1	P1MAP01	Ei 1 fulla	Sector 1.1	Evacuació Zona
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P1	P1MAP02	Ei 2 fulles	Sector 1.1	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P1	P1MAP02A	Corredissa vidre	Sector 1.1	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P1	P1MAP03	Ei 2 fulles	Sector 1.2	Tancament Local Risc Incendi
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P1	P1MAP04	Ei 1 fulla	Sector 1.5	Tancament Instal.lacions
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P1	P1MAP05	Ei 1 fulla	Sector 1.3	Tancament Instal.lacions
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P1	P1MAP06	Ei 1 fulla	Sector 1.4	Tancament Instal.lacions
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P1	P1MAP07	Ei 2 fulles	Sector 1.8	Tancament Instal.lacions
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P1	P1MAP08	Ei 2 fulles	Sector 1.7	Tancament Instal.lacions
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P1	P1MAP09	Ei 2 fulles	Sector 1.6	Tancament Local Risc Incendi
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P1	P1MAP10	Ei 2 fulles	Sector 1.6	Tancament Local Risc Incendi
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P1	P1MAP11	Alumini/vidre	Sector 1.1	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P1	P1MAP12	Alumini/vidre	Sector 1.1	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P1	P1MAP13	Ei 1 fulla	Sector 1.1	Tancament Local
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P1	P1MAP14	Ei 1 fulla	Sector 1.1	Tancament Local
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P1	P1MAP15	Ei 1 fulla	Sector 1.1	Tancament Local
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P1	P1MAP16	Ei 1 fulla	Sector 1.1	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P1	P1MAP17	Ei 1 fulla	Sector 1.1	Tancament Local
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P1	P1MAP18	Alumini/vidre 2 fulles	Sector 1.1	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P1	P1MAP19	Alumini/vidre 2 fulles	Sector 1.1	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P1	P1MAP20	Ei 1 fulla	Sector 1.1	Evacuació Hall Escalles
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P1	P1MAP21	Ei 1 fulla	Sector 1.1	Evacuació Hall Ascensors
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P1	P1MAP22	Ei 2 fulles	Sector 1.1	Evacuació Hall Ascensors
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P1	P1MAP23	Fusta	Sector 1.5	Evacuació Zona

MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P2		P2MAP01	Ei 1 fulla		Sector 2.1	Tancament Instal.lacions
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P2		P2MAP02	Ei 2 fulles		Sector 2.1	Evacuació Hall Ascensors
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P2		P2MAP03	Ei 2 fulles		Sector 2.1	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P2		P2MAP04	Ei 2 fulles		Sector 2.1	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P2		P2MAP05	Ei 2 fulles		Sector 2.2	Evacuació Passadís
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P2		P2MAP06	Ei 2 fulles		Sector 2.2	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P2		P2MAP07	Ei 1 fulla		Sector 2.3	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P3		P3MAP01	Ei 1 fulla		Sector 3.1	Tancament Instal.lacions
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P3		P3MAP02	Ei 2 fulles		Sector 3.1	Evacuació Hall Ascensors
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P3		P3MAP03	Ei 2 fulles		Sector 3.1	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P3		P3MAP04	Ei 2 fulles		Sector 3.1	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P3		P3MAP05	Ei 2 fulles		Sector 3.2	Evacuació Passadís
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P3		P3MAP06	Ei 2 fulles		Sector 3.2	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P3		P3MAP07	Alumini/vidre		Sector 3.3	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P4		P4MAP01	Ei 1 fulla		Sector 4.1	Tancament Instal.lacions
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P4		P4MAP02	Ei 2 fulles		Sector 4.1	Evacuació Hall Ascensors
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P4		P4MAP03	Ei 2 fulles		Sector 4.1	Evacuació Hall Ascensors
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P4		P4MAP04	Ei 1 fulla		Sector 4.1	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P4		P4MAP05	Ei 1 fulla		Sector 4.1	Sortida d'Emergència
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P5		P5MAP01	Ei 2 fulles		Sector 5.2	Tancament Instal.lacions
MICROBIOLOGIA I ANATOMIA PATOLOGICA	P5		P5MAP02	Ei 1 fulla		Sector 5.3	Tancament Instal.lacions
PABEL·LÓ DOCENT	S1		S1PD01	Metàl·lica 2 fulles		Sector 5.5	Sortida d'Emergència
PABEL·LÓ DOCENT	S1		S1PD02	Ei 2 fulles		Sector 5.5	Tancament Local
PABEL·LÓ DOCENT	S1		S1PD03	Ei 2 fulles		Sector 5.5	Tancament Local
PABEL·LÓ DOCENT	S1		S1PD04	Ei 2 fulles		Sector 5.5	Tancament Local
PABEL·LÓ DOCENT	S1		S1PD05	Ei 2 fulles		Sector 5.2	Evacuació Hall Ascensors
PABEL·LÓ DOCENT	S1		S1PD06	Ei 1 fulla		Sector 5.2	Tancament Instal.lacions
PABEL·LÓ DOCENT	S1		S1PD07	Metàl·lica 2 fulles		Sector 5.5	Sortida d'Emergència
PABEL·LÓ DOCENT	S1		S1PD08	Ei 1 fulla		Sector 5.5	Sortida d'Emergència
PABEL·LÓ DOCENT	S1		S1PD09		??	Sector 5.6	??
PABEL·LÓ DOCENT	S1		S1PD10		??	Sector 5.6	??
PABEL·LÓ DOCENT	S1		S1PD11		??	Sector 5.6	??
PABEL·LÓ DOCENT	S1		S1PD12		??	Sector 5.6	??
PABEL·LÓ DOCENT	PB		PBPD01	Alumini/vidre 2 fulles		Sector 5.1	Sortida d'Emergència
PABEL·LÓ DOCENT	PB		PBPD02	Alumini/vidre 2 fulles		Sector 5.1	Sortida d'Emergència
PABEL·LÓ DOCENT	PB		PBPD03	Alumini/vidre 2 fulles		Sector 5.1	Sortida d'Emergència
PABEL·LÓ DOCENT	PB		PBPD04	Alumini/vidre 2 fulles		Sector 5.1	Sortida d'Emergència
PABEL·LÓ DOCENT	PB		PBPD05	Alumini/vidre 2 fulles		Sector 5.1	Sortida d'Emergència
PABEL·LÓ DOCENT	PB		PBPD06	Alumini/vidre 2 fulles		Sector 5.1	Sortida d'Emergència
PABEL·LÓ DOCENT	PB		PBPD07	Corredissa vidre		Sector 5.1	Sortida d'Emergència
PABEL·LÓ DOCENT	PB		PBPD08	Alumini 2 fulles		Sector 5.1	Sortida d'Emergència
PABEL·LÓ DOCENT	PB		PBPD09	Alumini 2 fulles		Sector 5.1	Sortida d'Emergència
PABEL·LÓ DOCENT	PB		PBPD10	Alumini 2 fulles		Sector 5.1	Sortida d'Emergència
PABEL·LÓ DOCENT	PB		PBPD11	Alumini 2 fulles		Sector 5.1	Sortida d'Emergència
PABEL·LÓ DOCENT	PB		PBPD12	Alumini 2 fulles		Sector 5.2	Sortida d'Emergència
PABEL·LÓ DOCENT	PB		PBPD13	Alumini 2 fulles		Sector 5.2	Sortida d'Emergència
PABEL·LÓ DOCENT	PB		PBPD14	Alumini 2 fulles		Sector 5.2	Sortida d'Emergència
PABEL·LÓ DOCENT	PB		PBPD15	Alumini 2 fulles		Sector 5.2	Sortida d'Emergència
PABEL·LÓ DOCENT	PB		PBPD16	Alumini 2 fulles		Sector 5.2	Sortida d'Emergència
PABEL·LÓ DOCENT	PB		PBPD17	Alumini 2 fulles		Sector 5.2	Sortida d'Emergència
PABEL·LÓ DOCENT	PB		PBPD18	Alumini 2 fulles		Sector 5.2	Sortida d'Emergència
PABEL·LÓ DOCENT	PB		PBPD19	Ei 1 fulla		Sector 5.2	Evacuació Hall Escales
PABEL·LÓ DOCENT	PB		PBPD20	Ei 2 fulles		Sector 5.2	Evacuació Zona
PABEL·LÓ DOCENT	PB		PBPD21	Ei 1 fulla		Sector 5.2	Evacuació Passadís
PABEL·LÓ DOCENT	P1		P1PD01	Ei 2 fulles		Sector 1.3	Evacuació Zona
PABEL·LÓ DOCENT	P1		P1PD02	Alumini 2 fulles		Sector 1.3	Sortida d'Emergència
PABEL·LÓ DOCENT	P1		P1PD03	Ei 2 fulles		Sector 1.1	Evacuació Passadís
PABEL·LÓ DOCENT	P1		P1PD04	Ei 1 fulla		Sector 1.1	Evacuació Zona
PABEL·LÓ DOCENT	P1		P1PD05	Ei 1 fulla		Sector 1.1	Evacuació Zona
PABEL·LÓ DOCENT	P1		P1PD06	Ei 1 fulla		Sector 1.2	Evacuació Passadís
PABEL·LÓ DOCENT	P1		P1PD07	Ei 2 fulles		Sector 1.1	Sortida d'Emergència
PABEL·LÓ DOCENT	P1		P1PD08	Ei 2 fulles		Sector 1.1	Tancament Instal.lacions
PABEL·LÓ DOCENT	P1		P1PD09	Ei 1 fulla		Sector 1.1	Evacuació Zona
PABEL·LÓ DOCENT	P1		P1PD10	Ei 1 fulla		Sector 1.1	Evacuació Passadís
CEMCAT	S1		S1CEMCAT01	Ei 1 fulla		Sector SS.0	Evacuació Hall Escales
CEMCAT	S1		S1CEMCAT02	Ei 1 fulla		Sector SS.2	Evacuació Zona
CEMCAT	S1		S1CEMCAT03	Ei 1 fulla		Sector SS.2	Tancament Local
CEMCAT	S1		S1CEMCAT04	Ei 1 fulla		Sector SS.2	Tancament Local
CEMCAT	S1		S1CEMCAT05	Ei 1 fulla		Sector SS.2	Sortida d'Emergència
CEMCAT	S1		S1CEMCAT06	Ei 2 fulles		Sector SS.2	Evacuació Zona
CEMCAT	S1		S1CEMCAT07	Ei Fusta 2 fulles		Sector SS.0	Evacuació Zona
CEMCAT	S1		S1CEMCAT07A	Ei Fusta 2 fulles		Sector SS.1	Evacuació Passadís
CEMCAT	S1		S1CEMCAT08	Ei 1 fulla		Sector SS.0	Tancament Instal.lacions
CEMCAT	PB		PBCEMCAT01	Alumini/vidre		Sector 5.0	Sortida d'Emergència
CEMCAT	PB		PBCEMCAT02	Corredissa vidre		Sector 5.0	Sortida d'Emergència
CEMCAT	PB		PBCEMCAT03	Corredissa vidre		Sector 5.0	Sortida d'Emergència
CEMCAT	PB		PBCEMCAT04	Ei 1 fulla		Sector 5.0	Tancament Instal.lacions
CEMCAT	P1		P1CEMCAT01	Ei 2 fulles		Sector 5.0	Evacuació Passadís
CEMCAT	P1		P1CEMCAT02	Alumini/vidre 2 fulles		Sector 1.1	Sortida d'Emergència
CEMCAT	P1		P1CEMCAT03	Ei 1 fulla		Sector 5.0	Tancament Instal.lacions
CEMCAT	PC		PCCEMCAT01	Ei 1 fulla		Coberta	Sortida d'Emergència
CEMCAT	PC		PCCEMCAT02	Ei 1 fulla		Coberta	Tancament Instal.lacions
LABORATORIS CLÍNICS	PB		PBLC01	Alumini/vidre 2 fulles			Modul
LABORATORIS CLÍNICS	PB		PBLC02	Ei 2 fulles		Sector 0.2	Evacuació Zona
LABORATORIS CLÍNICS	PB		PBLC03	Alumini/vidre 2 fulles		Sector 0.2	Sortida d'Emergència
LABORATORIS CLÍNICS	P1		P1LC01	Ei 2 fulles		Sector 1.2	Evacuació Hall Escales
LABORATORIS CLÍNICS	P2		P2LC02	Ei 2 fulles		Sector 1.2	Evacuació Hall Escales
CAFETERIA	S1		S1CAF01	Ei 1 fulla		Sector -1.3	Evacuació Zona
CAFETERIA	S1		S1CAF02	Ei 1 fulla		Sector -1.2	Evacuació Hall Escales
CAFETERIA	S1		S1CAF03	Ei 1 fulla		Sector -1.3	Evacuació Hall Escales
CAFETERIA	S1		S1CAF04	Vidre/Inox 1 fulla		Sector -1.3	Sortida d'Emergència
CAFETERIA	S1		S1CAF05	Vidre 2 fulles		Sector -1.1	Sortida d'Emergència
CAFETERIA	PB		PBCAF01	Vidre/Inox 2 fulles		Sector 0.1	Sortida d'Emergència
CAFETERIA	PB		PBCAF02	Ei 1 fulla		Sector 0.1	Evacuació Hall Escales
CAFETERIA	PB		PBCAF03	Ei 1 fulla		Sector 0.1	Evacuació Hall Escales
PAVEL·LÓ D'ENTRADA	S1		S1PE01	Alumini 1 fulla		Sector 1	Sortida d'Emergència
PAVEL·LÓ D'ENTRADA	S1		S1PE02	Alumini 1 fulla		Sector 1	Sortida d'Emergència
PAVEL·LÓ D'ENTRADA	PB		PBPE01	Corredissa vidre		Sector 1	Sortida d'Emergència
PAVEL·LÓ D'ENTRADA	PB		PBPE02	Alumini/vidre 2 fulles		Sector 1	Sortida d'Emergència
PAVEL·LÓ D'ENTRADA	PB		PBPE03	Ei 1 fulla		Sector 1	Evacuació Passadís
PAVEL·LÓ D'ENTRADA	PB		PBPE04	Alumini/vidre 2 fulles		Sector 1	Sortida d'Emergència
MÒDUL CCEE	PB		PBCCEE01	Alumini/vidre 1 fulla		Sector 1	Sortida d'Emergència
MÒDUL CCEE	PB		PBCCEE02	Alumini 2 fulles		Sector 1	Sortida d'Emergència
MÒDUL CCEE	PB		PBCCEE03	Alumini 1 fulla		Sector 1	Sortida d'Emergència
MÒDUL CCEE	PB		PBCCEE04	Alumini 2 fulles		Sector 1	Sortida d'Emergència
MÒDUL CCEE	P1		P1CCEE01	Alumini 2 fulles		Sector 1	Sortida d'Emergència
MÒDUL CCEE	P1		P1CCEE02	Alumini 2 fulles		Sector 1	Sortida d'Emergència
CENTRAL D'ENERGIES	S2		S2CE01	Ei 1 fulla		Sector 5.1	Evacuació Zona
CENTRAL D'ENERGIES	S1		S1CE01	Metàl·lica 2 fulles		Sector PSS.6	Sortida d'Emergència
CENTRAL D'ENERGIES	S1		S1CE02	Metàl·lica 1 fulla		Sector PSS.7	Evacuació Zona
CENTRAL D'ENERGIES	S1		S1CE03	Metàl·lica 1 fulla		Sector PSS.7	Evacuació Zona

CENTRAL D'ENERGIES	S1		S1CE04	Metàl.lica 1 fulla	Sector PSS.5	Evacuació Zona
CENTRAL D'ENERGIES	S1		S1CE05	Ei 1 fulla	Sector PSS.5	Sortida d'Emergència
CENTRAL D'ENERGIES	S1		S1CE06	Ei 1 fulla	Sector PSS.5	Evacuació Zona
CENTRAL D'ENERGIES	S1		S1CE07	Metàl.lica 2 fulles	Sector PSS.3	Sortida d'Emergència
CENTRAL D'ENERGIES	S1		S1CE08	Metàl.lica 2 fulles	Sector PSS.1	Sortida d'Emergència
CENTRAL D'ENERGIES	PB		PBCE01	Ei 1 fulla	Sector PB.1	Sortida d'Emergència
CENTRAL D'ENERGIES	PB		PBCE02	Metàl.lica 1 fulla	Sector PB.1	Sortida d'Emergència
CENTRAL D'ENERGIES	PB		PBCE03	Ei 1 fulla	Sector PB.1	Evacuació Zona
CENTRAL D'ENERGIES	PB		PBCE04	Ei 2 fulles	Sector PB.1	Sortida d'Emergència
CENTRAL D'ENERGIES	PB		PBCE05	Ei 2 fulles	Sector PB.1	Evacuació Zona
CENTRAL D'ENERGIES	PB		PBCE06	Ei 2 fulles + peatonal	Sector PB.1	Evacuació Zona
CENTRAL D'ENERGIES	PB		PBCE07	Ei 1 fulla	Sector PB.2	Evacuació Zona
CENTRAL D'ENERGIES	PB		PBCE08	Ei 1 fulla	Sector PB.2	Sortida d'Emergència
CENTRAL D'ENERGIES	PB		PBCE09	Ei 2 fulles	Sector PB.3	Evacuació Zona
CENTRAL D'ENERGIES	PB		PBCE10	Ei 1 fulla	Sector PB.3	Sortida d'Emergència
CENTRAL D'ENERGIES	PB		PBCE11	Ei 2 fulles	Sector PB.6	Evacuació Zona
CENTRAL D'ENERGIES	PB		PBCE12	Ei 1 fulla	Sector PB.6	Tancament Local
CENTRAL D'ENERGIES	PB		PBCE13	Ei 1 fulla	Sector PB.6	Evacuació Passadís
CENTRAL D'ENERGIES	PB		PBCE14	Ei 1 fulla	Sector PB.6	Evacuació Zona
CENTRAL D'ENERGIES	PB		PBCE15	Ei 1 fulla	Sector PB.8	Evacuació Zona
CENTRAL D'ENERGIES	PB		PBCE16	Ei 2 fulles	Sector PB.8	Sortida d'Emergència
CENTRAL D'ENERGIES	PA		PACE01	Ei 2 fulles	Sector PA.1	Tancament Local
CENTRAL D'ENERGIES	PA		PACE02	Ei 1 fulla	Sector PA.1	Tancament Local
CENTRAL D'ENERGIES	PA		PACE03	Ei 2 fulles	Sector PA.2	Evacuació Zona
CENTRAL D'ENERGIES	PA		PACE04	Ei 1 fulla	Sector PA.2	Evacuació Zona
CENTRAL D'ENERGIES	PA		PACE05	Ei 2 fulles	Sector PA.2	Sortida d'Emergència
MEDITERRANIA	PB		PBVHIRO1	Ei 2 fulles	Sector 0.2	Sortida d'Emergència
MEDITERRANIA	PB		PBVHIRO2	Ei 2 fulles	Sector 0.2	Evacuació Passadís
MEDITERRANIA	PB		PBVHIRO3	Ei 2 fulles	Sector 0.2	Evacuació Passadís
MEDITERRANIA	PB		PBVHIRO4	Ei 1 fulla	sector 0.3	Evacuació Hall Escales
MEDITERRANIA	PB		PBVHIRO5	Ei 1 fulla	Sector 0.4	Evacuació Hall Escales
MEDITERRANIA	PB		PBVHIRO6	Ei 1 fulla	Sector 0.2	Sortida d'Emergència
MEDITERRANIA	P1		P1VHIRO1	Ei 2 fulles	Sector 1.2	Evacuació Hall Escales
MEDITERRANIA	P1		P1VHIRO2	Ei 2 fulles	Sector 1.2	Evacuació Zona
MEDITERRANIA	P1		P1VHIRO3	Ei 2 fulles	Sector 1.3	Evacuació Zona
MEDITERRANIA	P1		P1VHIRO4	Ei 2 fulles	Sector 1.4	Evacuació Zona
MEDITERRANIA	P1		P1VHIRO5	Ei 2 fulles	Sector 1.5	Evacuació Hall Escales
MEDITERRANIA	P1		P1VHIRO6	Ei 1 fulla	Sector 1.5	Evacuació Hall Escales
MEDITERRANIA	P1		P1VHIRO7	Ei 2 fulles	Sector 1.7	Evacuació Zona
MEDITERRANIA	P1		P1VHIRO8	Ei 2 fulles	Sector 1.7	Evacuació Zona
MEDITERRANIA	P1		P1VHIRO9	Ei 1 fulla	Sector 1.9	Evacuació Hall Escales
MEDITERRANIA	P1		P1VHIR10	Ei 1 fulla	Sector 1,10	Evacuació Hall Escales
MEDITERRANIA	P2		P2VHIRO1	Ei 2 fulles	Sector 2.1	Evacuació Hall Escales
MEDITERRANIA	P2		P2VHIRO2	Ei 2 fulles	Sector 2.1	Evacuació Hall Escales
MEDITERRANIA	P3		P3VHIRO1	Ei 1 fulla	Sector 2.1	Evacuació Hall Escales
MEDITERRANIA	P3		P3VHIRO2	Ei 1 fulla	Sector 2.1	Evacuació Hall Escales