

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIVES AL PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ D'INCENDIS DE LES CAMPANES EXTRACTORES DE DIFERENTS CENTRES PENITENCIARIS . EXPEDIENT PO SU 0307/2021

Índex de clàusules:

Primera: Criteri general i objecte del contracte

Segona: Distribució en lots

Tercera: Característiques tècniques objecte de licitació i documentació a lliurar.

Quarta: Mitjans tècnics que les empreses adjudicatàries hauran de posar a disposició del compliment del contracte.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIVES AL PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ D'INCENDIS DE LES CAMPANES EXTRACTORES DE DIFERENTS CENTRES PENITENCIARIS. EXPEDIENT PO SU 0307/2021

Primera. Criteri general i objecte del contracte

1.1 Antecedents: El CIRE, és una empresa pública adscrita al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que té com a objecte facilitar la reinserció sociolaboral dels interns dels centres penitenciaris i educatius de Catalunya. Per complir amb aquest objectiu el CIRE promou la formació, el treball productiu i la inserció d'aquest col·lectiu mitjançant el programa FOI (Formació – Ocupació – Inserció).

El CIRE, mitjançant els encàrrecs i contractes del Departament de Justícia, promou l'ocupació laboral dels interns en els diferents espais que gestiona (tallers productius i tallers de serveis). Aquests espais requereixen reposició d'estris, equipament i maquinària ja que, entesos com a centres laborals i productius, han de disposar de tot el necessari per portar a terme l'operativa diària corresponent.

1.2 Objecte del contracte: L'objecte d'aquest contracte és el subministrament i instal·lació del sistema protecció contra incendis de les campanes de la cafeteria i cuina. També s'inclou la retirada de l'equipament a canviar. Els centres penitenciaris on s'han de fer les actuacions són els següents:

C.P. Wad Ras (Dones)
C.P. Joves
C.P. Quatre Camins
C.P. Mas Enric
C.P. Ponent

Els licitadors podran visitar les instal·lacions i equipaments objecte d'aquesta licitació. No és obligatòria.

Les dades i persona de contacte són en el centre son:

Centre Penitenciari Dones

Dr. Trueta, 76-98
08005 Barcelona
Tel. 932 251 514
Cap de cuina: Sr. José Torcuato Herreras 685 145 217 jose.herrerias@gencat.cat

Centre Penitenciari de Joves

Ctra. Del Masnou a Granollers, km.13
08430 La Roca del Vallès
Tel. 936 934 126
Cap de cuina: Sr. Federico Adamson 637 364 958 fadamson@gencat.cat

Centre Penitenciari de Quatre Camins

Ctra. Del Masnou a Granollers, km.13
08430 La Roca del Vallès
Tel. 938 424 412
Cap de cuina: Sra. Mieria Gellida 606513054 mireia.gellida@gencat.cat

Centre Penitenciari Mas Enric

Travessera Comella Moro 15 s/n
43764 El Catllar (Tarragona)
Coordenades GPS: 41.149940,1.287644).
Telf. 977 59 20 70
Cap de cuina: Sr. Jaime Pizarro 666 724 405 jaime.pizarro@gencat.cat

Centre penitenciari Ponent

Victòria Kent, s/n
25071 Lleida
Tel. 973 22 03 33
Cap de cuina: Sr. Manuel Baena 637 364 951 mbaenag@gencat.cat

Aquest contracte també comprendrà:

- L'assessorament al personal de CIRE en el seu ús, neteja i manteniment.
- La posada en marxa de tota la instal·lació.
- Durant el període de garantia, l'empresa o empreses adjudicatàries del present contracte, es personaran en els espais destinats a la maquinària objecte d'aquest contracte per tal de resoldre les incidències que puguin sorgir, en **un termini màxim de 48 hores des de la notificació de la incidència**.
- La reparació o substitució dels equips que s'hagin espatllat o avariat durant el període de la garantia legal posterior a la compra. La garantia també inclourà els següents conceptes sense cap cost per el CIRE:
 - o Peces de recanvi.
 - o Mà d'obra.
 - o Desplaçaments.

Totes les despeses relatives a aquestes obligacions contractuals aniran a càrrec de l'empresa o empreses adjudicatàries.

Les empreses licitadores hauran de presentar oferta a la totalitat dels conceptes dels lot al que es presentin del contracte. Una oferta que no inclogui la totalitat dels articles del lot/s al que es presenta suposarà l'exclusió de l'empresa d'aquesta licitació.

Segona: Distribució en lots

Aquesta licitació NO contempla divisió en lots.

Tercera: Característiques tècniques objecte de licitació i documentació a lliurar.

3.1 Característiques tècniques: Les característiques tècniques dels equips ofertats s'ajustaran a les detallades a l'**Annex núm.1** d'aquest Plec. Les empreses licitadores poden millorar aquestes característiques tècniques i/o prestacions.

Tots els articles a lliurar per part de l'empresa adjudicatària hauran de complir amb la normativa vigent i les corresponents instruccions tècniques en funció de la família de la maquinària a instal·lar, especialment la corresponent al Ministeri de Sanitat i Consum, així com la que sigui d'aplicació en matèria de medi ambient i riscos laborals.

Tots els elements que han d'entrar en contacte amb aliments, ja siguin d'un sol ús o bé d'ús continuat, han de ser aptes per a l'ús alimentari i complir necessàriament la normativa vigent.

3.2 Documentació a lliurar: Les empreses licitadores, durant el procés de licitació, hauran d'aportar obligatòriament una fitxa tècnica dels articles objecte del contracte, emesa pel

fabricant. Quedaran excloses les empreses licitadores que presentin fitxes tècniques en què l'article a lliurar no compleixi les característiques mínimes exigides.

L'empresa o empreses adjudicatàries hauran de facilitar al CIRE, en el moment del subministrament, tota la documentació del fabricant (documentació tècnica, garantia, homologació, marcatge CE, manual d'ús i instal·lació, esquema de la instal·lació etc.)

Quarta: Mitjans tècnics que les empreses adjudicatàries hauran de posar a disposició del compliment del contracte.

Les empreses adjudicatàries del contracte, disposaran de la maquinària, eines i estris adequats i suficients així com tècniques de treball necessàries per al desenvolupament de les tasques encarregades i detallades en la clàusula tercera d'aquest plec de característiques tècniques.

Tota aquesta maquinària, eines i estris hauran d'estar incloses en el preu ofertat per la prestació del subministrament corresponent.

La empresa o entitats adjudicatària del contracte haurà de garantir que, davant una multiplicitat de feines de manera simultània, aquesta posarà els esmentats mitjans a disposició de l'execució dels diferents contractes, ja siguin aquests consistents en una sola actuació o en diversos fronts repartits en el territori.

Tots els vehicles utilitzats estaran en perfecte estat de funcionament, compliran la normativa que els sigui d'aplicació i hauran d'haver passat la corresponent Inspecció Tècnica de Vehicles així com estar degudament matriculats i assegurats. A més, hauran de garantir el menor impacte possible al medi ambient i es tindrà cura especial amb les emissions, de fums i sorolls, a l'atmosfera.

Annex1 Característiques tècniques:

DONES
CAFETERIA
1 Sistema ANSUL R102 o marca similar, de pressió adossada instal·lat en cafeteria en armari d'acer inoxidable polit, equip principal amb 1 recipient de 3 Galons con marcatge CE i amb Certificat com recipient a pressió (registre de tipus i contrasenya), cartutxos propel·lent de nitrogen inert de doble efecte d'acord amb la Directiva Europea PED, manorreductor, dispositiu tensor, etc.
1 Sistema de distribució d'agent extintor de baix PH a base de canonades d'acer inoxidable tipo Manessmann o marca similar de 15 mm amb unions per pressió de fàcil neteja amb subjeccions llises sense cargols etc.
1 Conjunt de broquets seleccionats segons actuació sobre 1, 2., o 3. Nivell de seguretat. (conductes, plenum i aparells de coccio)
1 Conjunt de detectors tèrmics tipo fusibles passius inserits en porta fusibles igualment con certificat UL tarats a la temperatura adient.
1 Sistema de protecció de cable d'acer inoxidable d'aviació para el sistema de detecció a base de canonada d'acer inoxidable blindat de 18 mm. Amb els seus corresponents colzes politja amb dispositiu de rodaments para canvis de direcció a 90°.
1 Sistema de disparament manual para actuació a voluntat amb els seu mecanisme sota canonada d'acer inoxidable presentat en caixa metàl·lica ANSUL o marca similar amb precinte.
CUINA
1 Sistema ANSUL R102 o marca similar, de pressió adossada instal·lat en cuina en armari d'acer inoxidable polit, equip principal amb 1 recipient de 3 Galons con marcatge CE i amb Certificat com recipient a pressió (registre de tipus i contrasenya), cartutxos propel·lent de nitrogen inert de doble efecte d'acord amb la Directiva Europea PED, manorreductor, dispositiu tensor, etc.
1 Armari adicional con un depòsit carregat amb 3 galons de solució ANSULEX o marca similar, connectat en sèrie al armari principal.
1 Sistema de distribució d'agent extintor de baix PH a base de canonades d'acer inoxidable tipo Manessmann o marca similar de 15 mm amb unions per pressió de fàcil neteja amb subjeccions llises sense cargols etc.
1 Conjunt de broquets seleccionats segons actuació sobre 1, 2., o 3. Nivell de seguretat. (conductes, plenum i aparells de coccio)
1 Conjunt de detectors tèrmics tipo fusibles passius inserits en porta fusibles igualment con certificat UL tarats a la temperatura adient.
1 Sistema de protecció de cable d'acer inoxidable d'aviació para el sistema de detecció a base de canonada d'acer inoxidable blindat de 18 mm. Amb els seus corresponents colzes politja amb dispositiu de rodaments para canvis de direcció a 90°.
1 Sistema de disparament manual para actuació a voluntat amb els seu mecanisme sota canonada d'acer inoxidable presentat en caixa metàl·lica ANSUL o marca similar amb precinte.

JOVES
CAFETERIA
1 Retimbrat (PH) Decenal Ansul R-102 Simple o marca similar
1 Reparació de canonada a la sortida d'envàs
1 Reparació de línia de difusors
CUINA
1 Retimbrat (PH) Decenal Ansul R-102 Triple o marca similar
1 Retimbrat (PH) Decenal Ansul R-102 Simple o marca similar
1 Reparació de canonada a la sortida d'envàs
1 Reparació de línia de difusors

QUATRE CAMINS
CUINA
2 sistemes extinció Incendis Protech-K o marca similar
1 Sistema Ansul R-102 Doble o marca similar

MAS ENRIC
CAFETERIA
1 Subministra i instal·lació de sistema PROTECH-T 1130 marca similar. Campana Mural de 2 x 1 m. + 2 x Planxes
1 Subministra i instal·lació de sistema PROTECH-T 2260 marca similar. Campana Mural de 4 x 2 m. + 4 Focs + 3 x Planxes + 2 x Fregidores
CUINA

1 Subministra i instal·lació de sistema PROTECH-T Triple marca similar. Campana Central de 5 x 3 m. + 3 x 1 Focs + 2 x 4 Focs + 5 x Fregidores + 5 x Planxes
1 Subministra i instal·lació de sistema PROTECH-T 2260 marca similar. Campana Central de 8 x 3 m. + Parrilla de 8 m
1 Subministra i instal·lació de sistema PROTECH-T 1130 marca similar Campana Mural de 4 x 2 m

PONENT

CAFETERIA

1 Sistema d'extinció d'incendis mitjançant carbonat potàssic, dipòsit d'acer de 12l, carregat amb agent extintor ProtelEx marca similar, amb pressió incorporada i certificació CE, manòmetre, dispositiu tensor, capçal de disparament Protech-k marca similar, supuració, etc. Presentació en un armari de acero inox.
1 sistema de distribució d'agent extintor
1 Conjunt de broquets seleccionats
1 Conjunto de detectores tèrmics tipo fusibles con certificado UL tarats a la temperatura adient
1 Sistema de protecció de cable d'acer inoxidable para el sistema de detecció de canonada d'acer inox. Blindat amb els seus amb els seus corresponents colzes politja amb dispositiu de rodaments para canvis de direcció a 90°.
1 Sistema de disparament manual para actuació a voluntat amb els seu mecanisme sota canonada d'acer inoxidable presentat en caixa metàl·lica ANSUL o marca similar amb precinte.

CUINA

1 Sistema ANSUL R102 o marca similar, de pressió adossada instal·lat en cafeteria en armari d'acer inoxidable polit, equip principal amb 1 recipient de 3 Galons con marcatge CE i amb Certificat com recipient a pressió (registre de tipus i contrasenya), cartutxos propel·lent de nitrogen inert de doble efecte d'acord amb la Directiva Europea PED, manorreductor, dispositiu tensor, etc.
1 Armari adicional con un depòsit carregat amb 3 galons de solució ANSULEX o marca similar, connectat en sèrie al armari principal.
1 Sistema de distribució d'agent extintor de baix PH a base de canonades d'acer inoxidable tipo Manessmann o marca similar de 15 mm amb unions per pressió de fàcil neteja amb subjeccions llises sense cargols etc.
1 Conjunt de broquets seleccionats segons actuació sobre 1, 2., o 3. Nivell de seguretat. (conductes, plenum i aparells de coccio)
1 Conjunt de detectors tèrmics tipo fusibles passius inserits en porta fusibles igualment con certificado UL tarats a la temperatura adient.
1 Sistema de protecció de cable d'acer inoxidable d'aviació para el sistema de detecció a base de canonada d'acer inoxidable blindat de 18 mm. Amb els seus corresponents colzes politja amb dispositiu de rodaments para canvis de direcció a 90°.
1 Sistema de disparament manual para actuació a voluntat amb els seu mecanisme sota canonada d'acer inoxidable presentat en caixa metàl·lica ANSUL o marca similar amb precinte.