

RESOLUCIÓ DE RECTIFICACIÓ

Atesa la resolució del passat 23 de juny de 2021 per la qual es va acordar la incoació de les **“Subministrament d'infraestructura CPD per l'Institut Català d'Oncologia (ICO)” (EXP. CP-2021-26).**

Atesa la publicació de licitació a la Plataforma electrònica de Contractació de la Generalitat de Catalunya publicada inicialment en data 28 de juny de 2021 i amb termini de presentació fins el 2 d'agost de 2021.

Atès l'informe tècnic del Director de Tecnologia i Física de 6 de juliol de 2021, en el què dona constància d'uns errors materials en la documentació de la present licitació, i proposa les següents correccions:

LOT 1 (Renovació d'equips de comunicació).

Al Plec de Prescripcions Tècniques, als requeriments tècnics (pàg. 6):

On diu:

- *Accessoris i transceptors per aquests quatre equips:*
 - o 4x Catalyst Stack Power Cable 30 CM
 - o 4x 50CM Type 1 Stacking Cable
 - o 1M Type 1 Stacking Cable
 - o Catalyst Stack Power Cable 150 CM
 - o 2x Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module, spare
 - o 2x Catalyst 9300 2 x 25GE Network Module, spare
 - o 8x 25GBASE-SR SFP Module
 - o **16x Cisco compatible 10GBASE-SR (850nm, 300m, MMF, LC duplex)**

Ha de dir:

- *Accessoris i transceptors per aquests quatre equips:*
 - o 4x Catalyst Stack Power Cable 30 CM
 - o 4x 50CM Type 1 Stacking Cable
 - o 1M Type 1 Stacking Cable
 - o Catalyst Stack Power Cable 150 CM
 - o 2x Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module, spare
 - o 2x Catalyst 9300 2 x 25GE Network Module, spare
 - o 8x 25GBASE-SR SFP Module
 - o **12x Cisco compatible 10GBASE-SR (850nm, 300m, MMF, LC duplex)**
 - o **4x Cisco compatible 10GBASE-LR (1310nm, 10000m, LR, LC duplex)**



LOT 2 (Renovació de la infraestructura de virtualització, emmagatzematge i administració de la nova infraestructura).

Al Plec de Prescripcions Tècniques, als requeriments tècnics (pàg. 5):

On diu:

- Mínim de 512 GB de memòria RAM RDIMM DDR4 a **3200** Mhz per servidor. Els servidors del CPD primari han de sumar un mínim total de 2,3 TB de RAM, preferiblement en mòduls de 32 GB per possibilitar una major ampliació en un futur.
- Mínim de 768 GB de memòria RAM RDIMM DDR4 a **3200** Mhz pel servidor del CPD secundari, preferiblement en mòduls de 32 GB per possibilitar una major ampliació en un futur.

Ha de dir:

- Mínim de 512 GB de memòria RAM RDIMM DDR4 a **2933** Mhz per servidor. Els servidors del CPD primari han de sumar un mínim total de 2,3 TB de RAM, preferiblement en mòduls de 32 GB per possibilitar una major ampliació en un futur.
- Mínim de 768 GB de memòria RAM RDIMM DDR4 a **2933** Mhz pel servidor del CPD secundari, preferiblement en mòduls de 32 GB per possibilitar una major ampliació en un futur.

Atesa la delegació de competències atorgada per l'òrgan de contractació de l'institut Català d'Oncologia de data 19 de març de 2019.

RESOLC:

Primer: Rectificar la licitació "**Subministrament d'infraestructura CPD per l'Institut Català d'Oncologia (ICO)**" (**EXP. CP-2021-26**) en els termes indicats anteriorment.

Segon: Ampliar el termini de presentació d'ofertes en els dies transcorreguts des de la publicació inicial de la licitació fins la data de publicació de la present esmena al perfil de contractant de l'ICO allotjat a la Plataforma electrònica de contractació de la Generalitat de Catalunya per la presentació d'ofertes, conservant l'expedient de contractació i la resta de documentació que no es vegi afectada per la rectificació per economia processal.

I perquè així consti, i tingui els efectes que corresponguin, signo aquesta resolució.

Document signat electrònicament