

**ACORD D'EXCLUSIÓ DE LA OFERTA PRESENTADA PER L'EMPRESA PROPOSADA COM ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE NOVES LUMINÀRIES LED I SUBSEGÜENT REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ A LA SEGÜENT CLASSIFICADA**

**(EXP. NÚM. 3/2021).**

Valeri Viladrich Santallusia, Gerent de la Fundació Teatre Lliure - Teatre Públic de Barcelona (en endavant, el "Lliure"), en ús de la delegació de facultats atorgades segons resulta de l'escriptura pública d'elevació a públic d'acords socials sobre conferiment de poder, autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Manuel Piquer Belloch, en data 11 de febrer de 2020, amb el seu número de protocol 282 i actuant en qualitat d'Òrgan de Contractació del procediment de referència, **EXPOSA:**

**I.-** El 6 de juliol de 2021, es va publicar en el Perfil del Contractant del Lliure, la convocatòria de la licitació pública de referència.

**II.-** Durant el termini habilitat per a la presentació d'ofertes, s'han presentat les següents empreses:

|   | Data                | Llicitador               |
|---|---------------------|--------------------------|
| 1 | 21/07/2021 09:06:04 | CIMELSA, S.L.            |
| 2 | 21/07/2021 12:42:57 | SELEX ILUMINACION, S.L.  |
| 3 | 22/07/2021 11:45:29 | VENTA SERVICIO LED, S.L. |

**III.-** Finalitzat el termini de presentació d'ofertes, de conformitat amb allò establert en l'article 141.2 de la LCSP, es va procedir a la qualificació de la declaració responsable i altra documentació administrativa, constatant-se que aquesta s'havia presentat de manera correcta per part de les tres empreses licitadores.

**IV.-** Que en el dia i hora indicats al Perfil del contractant, es va realitzar telemàticament l'acte públic d'obertura de les ofertes econòmiques i altres referències avaluables a través de criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules automàtiques de les ofertes presentades.

**V.-** De conformitat amb l'article 159.4.f) de la LCSP, després de l'obertura del sobre digital, en la mateixa sessió es va procedir a l'examen del compliment dels requeriments tècnics del plec i a la subsegüent avaluació de les ofertes que haguessin acreditat reunir aquests requisits. Així doncs, qualificada la documentació tècnica presentada per les licitadores es va confirmar que les licitadores 1 i 2 havien presentat tota la documentació prevista al PCAP de forma completa i correcta. No obstant, pel que fa l'empresa 3, una vegada examinada i qualificada la documentació tècnica presentada, aquesta no estava completa, atès que no va acreditar el compliment dels requisits de solvència tècnica exigits en el PCAP en relació

amb els productes a subministrar.

**VI.-** Posteriorment, d'acord amb la clàusula 12 del PCAP, es va procedir a la valoració de les ofertes admeses d'acord amb els criteris d'adjudicació previstos en l'Annex núm. 3 del PCAP, resultant-ne la següent classificació:

| PUNTUACIÓ FINAL:        | Criteri 1 | Criteri 2 | Criteri 3 | Total |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| CIMELSA, S.L            | 70        | -         | 15        | 85    |
| SELEX ILUMINACION, S.L. | 50        | -         | -         | 50    |

**VII.-** Que consegüentment, en data 27 de juliol de 2021, es va proposar l'adjudicació del contracte a l'empresa CIMELSA, SL, en tant que havia presentat l'oferta amb millor relació qualitat-preu, adjudicació que es condicionava a l'efectiu compliment del requeriment per aportar la documentació a que fa referència la clàusula 12.6 del PCAP en el termini de SET (7) dies.

**VIII-** Que en data 4 d'agost de 2021, l'empresa proposada com adjudicatària va aportar la documentació requerida, no obstant comprovada aquesta per part dels serveis tècnics del Lliure, es va advertir que determinats productes a subministrar no reuneixen les característiques tècniques descrites en la clàusula 8 del PPT.

**IX.-** Que tenint en compte que la doctrina dels tribunals administratius es mostra molt possibilista en relació amb la oportunitat d'esmena per part licitador proposat com adjudicatari, prevalent així salvaguardar l'oferta que ha resultat més avantatjosa, (veure, entre d'altres, la Resolució 338/2018 del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals), els Serveis tècnics del Lliure van requerir a CIMELSA per a que esmenés la documentació aportada. En concret, aquella relacionada amb les característiques tècniques dels productes.

**X.-** Que una vegada aportada la documentació requerida, s'ha tornat a comprovar que els productes que l'empresa proposada com adjudicatària ofereix no reuneixen exactament les característiques tècniques exigides pel PPT. S'acompanya al present acord l'anàlisi comparatiu dels productes efectuat pels serveis tècnics del Lliure. En aquest sentit, cal exposar que el compliment dels requeriments tècnics dels productes s'erigia com un autèntic requisit de solvència tècnica, d'acord amb l'apartat J del Quadre de Característiques del PCAP. Per la qual cosa, al no haver quedat finalment acreditat el compliment d'aquest requisit per part de CIMELSA, SL, en aquesta fase d'aportació de la documentació, procedeix la seva exclusió.

Cal dir també, que la qualificació prèviament realitzada de la documentació tècnica aportada, no pot donar a entendre que aquesta era correcta, atès que no ha estat fins aquesta fase que s'ha tingut ple coneixement de les característiques tècniques dels productes, donat que al requerir-los els documents acreditatius de l'efectiva disposició els mitjans materials pels

que s'hagin compromès és quan l'empresa ha posat a disposició del Lliure la documentació tècnica dels fabricants pels subministres indicats en la seva oferta i ha sigut aleshores quan s'ha apreciat que aquests no complien amb els requeriments mínims exigits pel PPT. Addicionalment escau dir que el Lliure té la possibilitat de verificar el compliment d'aquests requisits, en qualsevol moment anterior a l'adjudicació, de conformitat amb la clàusula 12 del PCAP i l'article 150 de la LCSP.

**XI.-** Que de conformitat amb l'article 150.2 de la LCSP, procedeix requerir a la següent empresa classificada, SELEX ILUMINACION, S.L, per a que porti la documentació prevista en la clàusula 12.6 del PCAP en un termini de **SET (7) dies hàbils**.

**XII.-** Que tenint en compte que aquesta empresa no va proposar en la seva oferta un calendari de prestació dels serveis, es recorda l'obligació de complir amb el calendari previst en la clàusula 6 del PPT i l'apartat C del Quadre de Característiques, sens perjudici de la possibilitat d'ampliar-lo quan no sigui assolible per causes no imputables a l'adjudicatari.

En virtut del que precedeix i d'acord amb el que preveu el PCAP i la normativa que l'empara, l'Òrgan de Contractació

#### **ACORDA:**

**Primer.-** Excloure la proposició presentada per l'empresa CIMELSA, SL per no complir els requisits de solvència tècnica exigits en el PPT.

**Segon.-** Proposar l'adjudicació del contracte a l'empresa SELEX ILUMINACION, S.L., per haver presentat la següent oferta amb millor relació qualitat-preu, d'acord amb els criteris de valoració de conformitat amb l'article 150.2 de la LCSP. Aquesta adjudicació quedarà condicionada a l'efectiu compliment del requeriment d'informació descrit en el punt següent.

**Tercer.-** Requerir a l'empresa proposada com adjudicatària (SELEX ILUMINACIÓN, S.L.), per a que porti la documentació que fa referència la clàusula 12.6 del PCAP i constitueixi la garantia definitiva en el termini de **SET (7) dies** hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, advertint expressament que en cas d'incompliment del present requeriment de documentació en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que doni l'Òrgan de Contractació, s'entendrà que l'empresa licitadora ha retirat la seva oferta i pot donar lloc a declarar a l'empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l'article 71.2.a de la LCSP.

**Quart.-** Publicar aquesta Resolució al Perfil del Contractant del Lliure:

Barcelona, a la data de la signatura electrònica

---

Valeri Viladrich Santallusia  
Gerent



**INFORME ON S'ANALITZA EL COMPLIMENT DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES  
DESCRITES EN LA CLÀUSULA 8 DEL PPT**

## INFORME TÈCNIC - CIMELSA SL

### ASSUMPTE: COMPLIMENT DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENTS I INSTAL·LACIÓ DE LLUMENERES CONVENCIONALS PER NOVES LLUMINÀRIES LED (3/2021)

La Fundació Teatre Lliure - Teatre Públic de Barcelona (d'ara en endavant, el Lliure) ha convocat la licitació pública indicada a l'assumpte conforme al previst en els plecs de clàusules particulars (en endavant, PCAP) i de Prescripcions Tècniques (en endavant, PPT).

Atenent a les circumstàncies del present cas, on es precisa comprovar que tots els licitadors estan en disposició de subministrar el nombrós i variat grup d'equips objecte de contractació, d'acord amb l'article 140.3 de la LCSP, en el present informe es pretén analitzar no tansols que les descripcions i fotografies dels productes que tenen previst subministrar CIMELSA SL, sinó a més la documentació tècnica dels fabricants pels subministres indicats. És a dir, els documents acreditatius de l'efectiva disposició dels mitjans personals i materials, que en la seva oferta s'hagi compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte.

El detall dels equips objecte de Contractació de l'empresa primerament proposada com a adjudicatària, es corresponen a la resposta que CIMELSA SL ha enviat relativa al requeriment de la documentació administrativa i tècnica dels fabricants pels subministres indicats, d'acord amb la clàusula 12.6 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).

#### **Downlight camerinos.**

**El demanat en el PPT es quadrat i l'ofert per Cimelsa es rodó.**

CELER DOWNLIGHT TREND EVO CORTE Ø200 20W 3000K BLANCO  
Downlight LED Trend EVO marca Celer 20 W color blanco. Temperatura de color 3.000K (blanco cálido), Flujo útil 2.200lm. Medidas Ø200mm corte, Ø228mm diámetro y 45mm de altura. IRC>80, Ángulo 100° e IP44.

---



### **Downlight Foyers.**

Te una potencia superior i menys flux lumínic.

El demanat al PPT es de 17,5W amb 2000 lúmens i Cimelsa ofereix un de 18W amb 1900 lúmens. A més l'angle de la òptica demanat al PPT es de 80° i el que ofereix Cimelsa es de 120°.

CELER DOWNLIGHT NEOPANEL LED RED CORTE Ø210 18W 3000K BL Downlight Neopanel LED, marca Celer **18 W** color blanco. Temperatura de color 3.000K (blanco cálido), Flujo útil **1900 lm**. Medidas Ø210mm corte y 25mm de altura. IRC>80, **Ángulo 120** e IP20. Incluye equipo de alimentación.

---

### **PANTALLES FLUORESCENTS.**

En totes les pantalles fluorescents el flux lluminós es molt inferior i les potències no es corresponen. La seva proposta no contempla sensor de lux, temps i presencia.

#### **Pantalla doble 36W.**

En la descripció del PPT es detalla:

Pantalla doble 36w amb sensor de lux, sensibilitat i temps de 2x22W amb 5069 lúmens.

Cimelsa ofereix un tub doble de 36W i 3400 lúmens, molt inferior al demanat en el PPT. A més no te sensors.

CELER PANTALLA ESTANCA T8 LED 2X1200MM PCPC S/TUBOS Pantalla LED Estanca para Tubo LED 2X1 200 marca Celer. Máximo 50W para tubos T8. Medidas: 1270\*102\*70mm. Protección IP65, IK08, alimentación 230 VAC. Fabricada en policarbonato (PC), se caracteriza por su alta resistencia a impactos (IK08), agua, polvo, insectos (IP65). Aporta máxima seguridad contra cortocircuitos: cableado interno compatible con tubos retrofit o de alimentación por un solo extremo.



CELER TUBO LED T8 SECURITY GLASS **18W** 1200MM 3000K C4 Tubo T8 LED marca Celer, modelo SECURITY GLASS C4. De 1200mm de longitud, 18 W y 160 grados de apertura. Temperatura de color 3.000K (blanco cálido). Difusor OPAL. Flujo útil **1.700 lm**. IRC>80 . Rango de temperatura: -20 a 45°C. Vida útil 30.000h L70. Alimentación 220- 240V, 50-60Hz. Portámparas G13.

---

#### **Pantalla 36W.**

En la descripció del PPT es detalla:

Pantalla 36w amb sensor de lux, sensibilitat i temps de 28W amb 2888 lúmens.

Cimelsa ofereix un tub de 18W i 1700 lúmens, molt inferior al demanat en el PPT.

A més no te sensors.

CELER PANTALLA ESTANCA T8 LED 1X1200MM PCPC S/TUBOS Pantalla LED Estanca para Tubo LED 1X1 200 marca Celer. Máximo 50W para tubos T8. Medidas: 1270\*65\*70mm. Protección IP65, IK08, alimentación 230 VAC. Fabricada en policarbonato (PC), se caracteriza por su alta resistencia a impactos (IK08), agua, polvo, insectos (IP6 5). Aporta máxima seguridad contra cortocircuitos: cableado interno compatible con tubos retrofit o de alimentación por un solo extremo.



CELER TUBO LED T8 SECURITY GLASS **18W** 1200MM 3000K C4 Tubo T8 LED marca Celer, modelo SECURITY GLASS C4. De 1200mm de longitud, **18 W** y 160 grados de apertura. Temperatura de color 3.000K (blanco cálido). Difusor OPAL. Flujo útil **1.700 lm**. IRC>80

#### **Pantalla 58W.**

En la descripció del PPT es detalla:

Pantalla 58w amb sensor de lux, sensibilitat i temps de 37W amb 3973 lúmens. Cimelsa ofereix un tub de 22W i 2100 lúmens, molt inferior al demanat en el PPT. A més no té sensors.

CELER PANTALLA ESTANCA T8 LED 1X1500MM PCPC S/TUBOS Pantalla LED Estanca para Tubo LED 1X1 500 marca Celer. Máximo 50W para tubos T8. Medidas: 1570\*65\*70mm. Protección IP65, IK08, alimentación 230 VAC. Fabricada en policarbonato (PC), se caracteriza por su alta resistencia a impactos (IK08), agua, polvo, insectos (IP6 5). Aporta máxima seguridad contra cortocircuitos: cableado interno compatible con tubos retrofit o de alimentación por un solo extremo.



CELER TUBO LED T8 SECURITY GLASS 22W 1500MM 3000K C4 Tubo LED T8 marca Celer serie Security Glass C4 con una longitud de 1500mm, una potencia de **22W**, de 160° de ángulo de haz, una temperatura de color de 3 000°K y emite un flujo lumínico de **210 0 lúmenes**.

#### **Pantalla 18W.**

En la descripció del PPT es detalla:

Pantalla 18w amb sensor de lux, sensibilitat i temps de 15W amb 1444 lúmens. Cimelsa ofereix un tub de 9W i no detalla els lúmens, però es molt inferior al demanat en el PPT. A més no té sensors.

CELER PANTALLA ESTANCA T8 LED 1X600MM PCPC S/TUBOS Pantalla LED Estanca para Tubo LED 1x6 00 marca Celer. Máximo 50W para tubos T8. Medidas: 670\*65\*70mm. Protección I P65, IK08, alimentación 230 VAC. Fabricada en policarbonato (PC), se caracteriza por su alta resistencia a impactos (IK08), agua, polvo, insectos (IP65) . Aporta máxima seguridad contra cortocircuitos: cableado interno compatible con tubos retrofit o de alimentación por un solo extremo.



CELER TUBO LED T8 SECURITY GLASS **9W** 600MM 3000K C4

---

### **Pantalles Foyer.**

Les pantalles demanades al PPT son de 162mm d'ample. Cimelsa ofereix una amb 315mm d'amplada amb el marc. Aquest model no hi cabria als forats per encastar les pantalles. A més la potencia es superior a la demanada.

CELER PANEL LED **30X120 40W** 3000K 220V BLANCO UGR80 . Incluye driver clase II. Alimentación 220-240V. Flicker free. SDCM0,9. Vida útil 50.000h L70B10.



CELER MARCO EMPOTRAR PANEL LED 30X120 C4/C5/C6/C7 Marco de instalación empotrada para los paneles LED Celer 30x120 C4. Medidas **315**\*1.232mm. Altura: 31mm. Es necesario utilizarlo con el accesorio de instalación empotrada. Permite instalar el panel empotrado en la superficie de instalación (Por ejemplo en escayola). De aluminio. color blanco.



### **Focus entrada Xirgu.**

Els focus demanats al PPT tenen una potencia de 40w amb 5106 lúmens. Cimelsa ofereix un model amb potencia de 30w i 3000 lúmens, inferior al demanat.

CELER TRACKLIGHT FLOW 30W BLANCO 38° 3000K Proyector Tracklight FloW LED de carril blanco marca Celer de **30W**. Temperatura de color 3.000K (blanco cálido), Flujo útil **3000lm**. Medidas: 165x82x203mm. Driver Philips Xitanium, Fuente de luz: Citizen y Flicker Free. Ángulo de apertura de 38°. Disponibles accesorios para cambiar óptica a 15° o 24° y accesorio UGR80, IP20 e IK06. Alimentación: 230V. Vida útil 50.000h L70. SDCM



### **Focus biblioteca**

Els focus demanats al PPT tenen una potencia de 40w amb 5106 lúmens. Cimelsa ofereix un model amb potencia de 30w i 3000 lúmens, inferior al demanat.

CELER TRACKLIGHT FLOW 30W NEGRO 38° 3000K Proyector Tracklight FloW LED de carril negro marca Celer de **30W**. Temperatura de color 3.000K (blanco cálido), Flujo útil **3000lm**. Medidas: 165x82x203mm. Driver Philips Xitanium, Fuente de luz: Citizen y Flicker Free. Ángulo de apertura de 38°. Disponibles accesorios para cambiar óptica a 15° o 24° y accesorio UGR80, IP20 e IK06. Alimentación: 230V. Vida útil 50.000h L70. SDCM



### **CORRECTE.**

L'ample demanat al PPT es de 30mm i la seva opció es de 15mm, però podria ser valid.

CELER ML TIRA 126LED/M IP20 3000K 12W/M 24V CORTE MEDIDA C3 Tira LED IP20 al corte Blanca marca Celer de 12W/m. Temperatura de color 3.000K (blanco cálido), Flujo útil 1400lm /m. Medidas 10mm de ancho y 1,5mm de alto. Tirada máxima 6 metros. Alimentada a 24V, regulable, IRC>80, ángulo de apertura 120°, Índice de protección IP 20. Tira LED profesional para iluminación



lineal y montaje en interiores, producto versátil que se selecciona la longitud que se necesita, sin recortes ni desperdicio. Puede cortarse cada 5.5cm



CELER ML PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE 15MM Perfil de aluminio marca Celer para instalación en superficie de tira de LED . Permite instalar tira de LED Celer protegiéndola y disipando el calor. Dimensiones 17.1x14.6mm (int. 12.2mm). Se vende en barras de 2ml.



CELER TAPA PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE 15MM

CELER CLIP SUJECION PERFIL ALUMINIO

CELER ML DIFUSOR OPAL P/PERFIL ALUMINIO

### Proyector escenic. (Correcte).

CELER PROYECTOR LEDEXT EVO 150W 3000K 16500LM IP65 NEGRO C2  
Proyector exterior LED, marca Celer modelo LEDEXT EVO C3 de 150W. Flujo útil 16.500 lm. Temperatura de color: 3.000K (blanco cálido). Protección IP65 e IK08. Disipador de temperatura de muy alto rendimiento. Medidas: 365x330x60mm . Peso: 5.25kg Alimentación: 220V-240V . IRC>80. Vida útil 50.000h L80. SCDM>0,9. Temperatura de funcionamiento -20 a 45°.



## CELER DOWNLIGHT LED CUADRADO CORTE Ø218 25W 3000K BLANCO

### **Focus pont oficines**

Els focus demanats al PPT tenen una potencia de 40w amb 4000 lúmens. Cimelsa ofereix un model amb potencia de 30W i 3300 lúmens, inferior al demanat.

CELER DOWNLIGHT TREND EVO CORTE Ø200 **30W** 3000K GRIS Downlight LED Trend EVO marca Celer 30 W color blanco. Temperatura de color 3 000K (blanco cálido), Flujo útil **3.300 lm**. Medidas Ø200mm corte, Ø228mm diámetro y 45mm de altura. IRC>80, Ángulo 1 00° e IP44.



CELER DOWNLIGHT SWING REDONDO LED 39W 3000K Downlight LED Swing Redondo, orientable y extraíble, marca Celer 39W color blanco. Temperatura de color 3.000K (blanco cálido), Flujo útil 3235lm. Medidas Ø165mm corte. IRC>80, Ángulo 40° e IP40.

### **Linestras lavabos i camerins.**

En les dues opcions de la seva oferta la potencia es superior. A mes no es detallen els lúmens.

En el PPT es demana una linestra de 23,4W amb 2103 lúmens. La seva opció es de 30W.

ACB 16/3432 APLIQUE ALDO 82 LED **30W**



En el PPT es demana una linestra de 15,3w amb 1514 lumens. La seva opció es de 20w.

ACB 16/3432 APLIQUE ALDO 52 LED **20W**



### **Tubs fluorescentes diversos de zones sense regular.**

En els tres models , la potencia es superior. No es detallan els lúmens.

#### **Fluorescent 36W.**

En el PPT es demana una potencia de 16.40W amb 1620 lúmens. La seva opció es un tub de 18W. Superior al demanat. No detallan els lúmens.

CELER TUBO LED T8 SECURITY GLASS **18W** 1200MM 3000K C4

---

#### **Fluorescent 58W.**

En el PPT es demana una potencia de 20W amb 1980 lúmens. La seva opció es un tub de 22W. Superior al demanat. No detallan els lúmens.

CELER TUBO LED T8 SECURITY GLASS **22W** 1500MM 3000K C4

---

#### **Fluorescent 58W.**

En el PPT es demana una potencia de 7,30W amb 720 lúmens. La seva opció es un tub de 9W. Superior al demanat. No detallan els lúmens.

CELER TUBO LED T8 SECURITY GLASS **9W** 600MM 3000K C4

---

### **CORRECTE.**

CELER PROYECTOR LEDEXT EVO 100W 3000K 11000LM IP65 NEGRO C2  
Proyector exterior LED, marca Celer modelo LEDEXT EVO C3 de 100W. Flujo útil 11.000 lm. Temperatura de color: 3.00 0K (blanco cálido). Protección IP65 e IK08. Disipador de temperatura de muy alto rendimiento. Medidas: 345x295x60mm . Peso: 4,1kg Alimentación: 220V-240V. IRC>80. Vida útil 50.000h L80. SCDM 0,9. Temperatura de funcionamiento -20 a 45°.

**CORRECTE.**

CELER PROYECTOR LEDEXT EVO 150W 3000K 16500LM IP65 NEGRO C2  
Proyector exterior LED, marca Celer modelo LEDEXT EVO C3 de 150W. Flujo útil 16.500 lm. Temperatura de color: 3.000K (blanco cálido). Protección IP65 e IK08. Disipador de temperatura de muy alto rendimiento. Medidas: 365x330x60mm . Peso: 5.25kg Alimentación: 220V-240V . IRC>80. Vida útil 50.000h L80. SCDM0,9. Temperatura de funcionamiento -20 a 45°.

**CORRECTE.**

CELER LED HIGHBAY LINEAL NR 150W 40°x120° 4000K 18600LM Campana lineal HIGHBAY NR marca Celer de 150W. Con óptica 40 °x120° y temperatura de color 4.000K (blanco neutro). Flujoútil 18.600lm. Dimensiones: 718x140x102mm. IRC>80, alimentación 230VAC, Flicker Free, Protección IP65 e IK10. Driver: Me anwell. Campana LED lineal óptima para uso en pasillos de almacenes gracias a su lente doble simétrica. Temperatura de trabajo: -20°C a 45°C. Montaje suspendido. Disponible accesorio lira para modificar la inclinación y accesorio para unión paralela de 2 uds.

**CORRECTE.**

ETC SOURCE 4WRD PARNEL FIXTUREBODY BLACK 7067A1110

**CORRECTE.**

ETC SOURCE 4WRD 230V LED RETROFIT BLACK 7067A1200

**CORRECTE.**



ETC MODELO S4 FRESNEL BARN DOOR EU BLACK PSF1101

**CORRECTE.**

ETC MODELO SOURCE FOUR CE LED SERIES 2 LUSTR (ENGINE BODY ONLY) BLACK 7461A1250

---

Jose Maria Galindo

Coordinador de direcció de manteniment