

Informe

Amb motiu de determinar si els materials ofertats en la licitació de materials hidràulics per a la seva instal·lació dins de l'obra d'urbanització del PAU2 de l'ARE Eixample Sud del Prat de Llobregat (Expedient C-2021-12) són els que es demanen al plec de prescripcions tècniques.

Empreses presentades a la licitació, segons lots:

LOT 1	LOT 2	LOT 3
Canonades de polietilè	Accessoris de polietilè	Vàlvules de comporta amb connexió brida
HIDROTARRACO SA HIDROLLEIDA SA	HIDROTARRACO SA HIDROLLEIDA SA GEORG FISCHER SPAIN DOMINI AMBIENTAL SL	HIDROTARRACO SA AIGASA CANALIZACIONES SLU CSI CENTRAL DE SUMINISTROS E INSTALACIONES SL 3 G AGUAS

Antecedents

Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i plec de prescripcions tècniques (PPT) aprovats per resolució de Gerència del 15 d'octubre de 2021.

Acta de la sessió de la mesa d'obertura del sobre B en la que hi consten els arxius presentats al sobre digital B.

Documentació

Segons consta a les clàusules 14.2 i 16.1 sobre B, del PCAP la documentació a lliurar per les empreses licitadores que acrediti que els materials que ofereixen compleixen les funcionalitats establertes al plec de prescripcions tècniques, segons els lots són:

LOT 1. Canonades de polietilè

- Certificat o altre document conforme reuneix les especificacions recollida a la norma UNE-EN 12201-2:2012 *Sistemes de canalitzacions en materials plàstics per a conducció d'aigua i sanejament a pressió. Polietilè (PE). Part 2. Tubs.*
- Document que es disposi del control de qualitat i de la traçabilitat del material (*certificat 3.1 o equivalent*).
- Fitxa característiques on constin tots els tipus i diàmetres de les canonades sol·licitades.

LOT 2. Accessoris de polietilè

- Certificat o altre document conforme reuneix les especificacions recollida a la norma UNE-EN 12201-3:2012 *Sistemes de canalitzacions en materials plàstics per a conducció d'aigua i sanejament a pressió. Polietilè (PE). Part 3. Accessoris.*
- Fitxa característiques de tots els tipus i diàmetres de les brides d'acer galvanitzat sol·licitades

- Fitxa característiques de tots els tipus i diàmetres dels accessoris PE injectat demanats (colzes, porta brides i altres materials).
- Fitxa característiques de tots els tipus i diàmetres d' accessoris PE electrosoldable demanats (maniguets i altres materials).

LOT 3. Vàlvules de comporta amb connexió brida.

- Certificat o altre document conforme reuneix les especificacions recollides a la norma *UNE-EN 1074-2/A1:2004. Vàlvules per al subministrament d'aigua. Requisits d'aptitud a l'ús i assajos de verificació apropiats. Part 2: Vàlvules de seccionament.*
- Fitxa característiques de tots els tipus i diàmetres de les vàlvules de comporta demanades.

També es fa constar a la clàusula 14.2 del PCAP, que si no es presenta la documentació o informació sol·licitada, s'exclourà l'empresa de la licitació, llevat que aquesta sigui esmenable en un termini de 3 dies naturals.

Característiques i funcionalitats dels materials presentats per les licitadores

LOT 1. CANONADES DE POLIETILÈ

HIDROTARRACO SA

Manca el model de certificat 3.1 segons la norma EN 10204 expedit pel departament de qualitat del fabricant de la canonada on indiqui la matèria prima emprada per la seva fabricació i traçabilitat de la canonada.

HIDROLLEIDA SA

El model del certificat 3.1 segons la norma EN 10204, expedit pel departament de qualitat del fabricant no indica la matèria prima emprada per la seva fabricació ni fa referència a cap lot de fabricació on es pugui conèixer la seva traçabilitat.

Per la qual cosa s'haurà de requerir a les dues empreses l'esmena de la documentació anterior. Tot fent constar que és essencial hi consti la matèria prima emprada per la fabricació de les canonades, la referència al lot de fabricació i la seva traçabilitat, tal com s'indica al punt 4.1 del PPT en relació al subministrament de les canonades:

En el moment de subministrar-se la canonada s'haurà d'annexar a l'albarà d'entrega el certificat 3.1 segons la norma EN 10204 expedit pel departament de qualitat del fabricant. Aquest certificat acreditarà la traçabilitat de la matèria prima utilitzada, el procés de fabricació i confirmarà que el material subministrat compleix amb les especificacions del mateix i reculli els resultats de les proves i anàlisis que se li han realitzat.

LOT 2. ACCESSORIS DE POLIETILÈ

HIDROTARRACO SA

La documentació presentada acredita que els materials ofertats reuneixen les característiques i funcionalitats del PPT.

HIDROLLEIDA SA

No han presentat les fitxes de les característiques tècniques de 3 tipus d'accessoris corresponen a 13 materials dels sol·licitats: cons reductors, Tes injectades amb sortida igual i Tes injectades amb sortida reduïda, aportant la fitxa de la resta dels 26 d'accessoris.

GEORG FISCHER SPAIN

La documentació presentada acredita que els materials ofertats reuneixen les característiques i funcionalitats del PPT.

DOMINI AMBIENTAL

La documentació presentada acredita que els materials ofertats reuneixen les característiques i funcionalitats del PPT.

LOT 3. VÀLVULES DE COMPORTA AMB CONNEXIÓ BRIDA

HIDROTARRACO SA

Els materials que presenten no reuneixen les característiques ni funcionalitats del PPT ja que l'obturador de la vàlvula no disposa de la geometria demanada al punt 4.3 del mateix PPT.

AIGASA CANALIZACIONES SLU

La documentació presentada acredita que els materials ofertats reuneixen les característiques i funcionalitats del PPT.

CSI CENTRAL DE SUMINISTROS E INSTALACIONES SL

Els materials que presenten no reuneixen les característiques ni funcionalitats del PPT ja que l'obturador de la vàlvula no disposa de patins guia de poliamida ni disposa de la geometria del mateix obturador demanada al punt 4.3 del mateix PPT.

3G AGUAS

Els materials que presenten no reuneixen les característiques ni funcionalitats del PPT ja que l'obturador de la vàlvula no disposa de la geometria demanada al punt 4.3 del mateix PPT.

Síntesis

1. Han d'esmenar la documentació lliurada:

- HIDROTARRACO SA, corresponent al LOT 1
- HIDROLLEIDA SA, corresponent al LOT 1 i al LOT 2

2. Els materials que ofereixen no reuneixen les característiques ni funcionalitats del PPT:

- HIDROTARRACO SA, LOT 3
- CSI CENTRAL DE SUMINISTROS E INSTALACIONES SL, LOT 3
- 3G AGUAS, LOT 3

3. Reuneixen les característiques i funcionalitats del PPT

LOT 2 Accessoris de polietilè	LOT 3 Vàlvules de comporta amb connexió brida
HIDROTARRACO SA GEORG FISCHER SPAIN DOMINI AMBIENTAL SL	AIGASA CANALIZACIONES SLU

Una vegada revisada la documentació lliurada per les empreses que se'ls ha de requerir l'esmenin, de conformitat amb la clàusula 16.1 del PCAP, s'emetrà el corresponent informe sobre si reuneixen les característiques i funcionalitats establertes al PPT.

És tot el que ha d'informar qui subscriu aquest informe.

David Moliner Carazo
Secció de Projectes