



ACTES D' INSPECCIÓ INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ EDIFICIS DE L' ÀREA DE CULTURA

Còpia electrònica de document - CSV: 13540267522656654055 .



INDEX

ACTES INSPECCIO BAIXA TENSIO	
INDEX de MARCADORS	
0 index resum actes inspecció instal·lacions de baixa tensió edificis de cultura.pdf	
1 ESCORXADOR C.R.A.D	
2 ESCORXADOR NAU 3	
3 BIBLIOTECA CANYADÓ	
4 BIBLIOTECA SANT ROC	
5 BIBLIOTECA LLEFIÀ	
6 BIBLIOTECA LLOREDA	
7 BIBLIOTECA POMAR	
8 BIBLIOTECA CASACUBERTA	
9 ESPAI BETULIA	



Ajuntament de Badalona

D A D E S			D A T E S			D E F E C T E S			S												
Edifici	nº certif.	nº exp	inspecció	vàlida fins	correcció	qualificació	DOC	5.5	7.4	7.4 B	7.5	7.5.1A	7.7	8.2	8.3	8.3 A	8.3 B	8.4	9.2 B	9.2 D	10.8
1 ESCORXADOR EL C.R.A.D	0800/6302/274325/01	93-2020-00000000017	30/01/2020	30/01/2025	6 mesos	tipus II greus a subsanar	X	X	X	X						X	X				
2 ESCORXADOR NAU 2	0800/6302/274325/02	93-2020-00000000018	30/01/2020	30/01/2025	6 mesos	tipus II greus a subsanar	X					X									X
3 BIBLIOTECA CANYADÓ	0800/6302/274325/03	93-2020-00000000019	30/01/2020	30/01/2025	6 mesos	tipus II greus a subsanar	X														
4 BIBLIOTECA SANT ROC	0800/6302/274325/04	93-2020-00000000020	30/01/2020	30/01/2025	6 mesos	tipus II greus a subsanar	X					X			X	X	X				X
5 BIBLIOTECA LLEFIÀ	0800/6302/274325/05	93-2020-00000000021	30/01/2020	30/01/2025	6 mesos	tipus II greus a subsanar	X												X		X
6 BIBLIOTECA LLOREDA	0800/6302/274325/06	93-2020-00000000023	30/01/2020	30/01/2025	6 mesos	tipus II greus a subsanar	X		X	X	X			X		X	X	X	X		X
7 BIBLIOTECA POMAR	0800/6302/274325/07	93-2020-00000000024	30/01/2020	30/01/2025	6 mesos	tipus II greus a subsanar	X			X									X		X
8 BIBLIOTECA CASACUBERTA	0800/6302/274325/08	93-2020-00000000025	30/01/2020	30/01/2025	6 mesos	tipus II greus a subsanar	X	X	X			X	X		X	X	X		X		X
9 ESPAI BETULIA	0800/6302/274325/09	93-2020-00000000025	30/01/2020	30/01/2025	6 mesos	tipus II greus a subsanar	X														X
DESCRIPCIÓ DE LES DEFICIÈNCIES							doc: butlletins / alta														
							material inflamable prop del quadre														
							protecció diferencial no actua														
							endoll sense protecció														
							ICPM deficient connexions														
							circuit sense identificar														
							aïllaments de cricuits inferior al reglamentari														
							situació de quadre dificultosa per manteniment														
							tapes de quadres en deficient estat														
							cablejat sense canalitzar														
							caixetins sense tapa														
							existència d'endoll no homologat														
							interruptor en mal estat o que o funciones														
							interruptor amb característiques esborrades														
							repas general d'enllumenat d'emergència														

OCA INSPECCIÓ, CONTROL I PREVENCIÓ, S.A.U., ORGANISME DE CONTROL AUTORITZAT, acreditat per ENAC amb acreditació núm. 07/EI005		Núm. de Certificat	0800/6302/274325/01
Delegació de MONTCADA I REIXAC		Núm. d'Expedient	93-2020-0000000017
Carrer AV. DE LA FERRERIA Núm. 57		Registre de la instal·lació	
CP 08110 Fax 934 147 154 Telèfon 933 668 200			
En compliment amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries, l'inspector que subscriu aquest CERTIFICAT, ha realitzat amb la data del requadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableix la legislació vigent, d'acord amb: ☐ Reglament de 1973 (RD 2413/1973) ☒ Reglament de 2002 (RD 842/2002) ☐ Altres			

TIPUS D'INSPECCIÓ: ☐ Inspecció inicial ☒ Inspecció periòdica ☐ Modificació inst. ☐ Ampliació inst. ☐ Altres						
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ			DOCUMENTACIÓ			
☐ A. Instal·lacions industrials amb projecte i potència > 100 kW.			☐ Projecte			
☒ B. Locals de pública concurrència			☐ Última factura o contracte de subministrament			
☐ C. Locals amb risc d'incendi o explosió de classe I.			☐ Direcció final d'Obra			
☐ D. Locals mullats amb potència instal·lada > 25 kW			☐ Últim certificat d'inspecció			
☐ E. Piscines amb potència instal·lada > 10 kW.			☐ Contracte de manteniment			
☐ F. Quiròfans i sales d'intervenció.			☐ Llibre de manteniment			
☐ G. Instal·lacions d'enllumenat exterior						
☐ H. Instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges > 100 kW.						
☐ I. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics.						
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Adreça de la instal·lació		Núm.	C.P.	Població	Província
	C/ ARQUITECTE FRADERA		S/N	08914	BADALONA	BARCELONA
	Potència instal·lada (kW)	Potència màxima admissible (kW)	Superfície total (m²)	Aforament	Tensió (V)	
Ús al que es destina:		BIBLIOTECA ESCORXADOR CRAD				
TITULAR	Nom o raó social:		NIF:		Telèfons:	
	AJUNTAMENT DE BADALONA		P0801500J		-	
DADES TÈCNIQUES	Domicili:		Núm.		Població:	
	C/ FRANCESC LAYRET (Planta 2)		86-90		BADALONA	
DIRECTOR D'OBRA	Empresa distribuïdora:		Referència instal·lació:			
	FECSA ENDESA					
PROJECTISTA	Nom i cognoms:		Núm. de Col·legiat:		Telèfon:	
EMPRESA INSTAL·LADORA	Nom i cognoms:		Núm. de Col·legiat:		Telèfon:	
EMPRESA MANTENIDORA	Nom i cognoms:		Núm. de Col·legiat:		Telèfon:	
INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS						
CODI	ELEMENT O DISPOSITIU				NIVELL DEFECTE	TERMINI DE CORRECCIÓ
DOC.	Cal aportar documentació que acrediti la legalitat de la instal·lació				II	6 mesos
8.3.B	S'observen caixetins sense tapa				II	6 mesos
8.3.A	S'observa cables sense canalitzar i penjant dins el quadre				II	6 mesos
7.4.B	S'observa endoll penjant de caixetí sense passar per protecció				II	6 mesos
8.3.A	Cal fer un sanejament del elements en desús o antics.				II	6 mesos
7.4	Protecció diferencial circuit "LLUM+LLUM ENTRADA+LLUM SALA 1" no actua correctament				II	6 mesos
DATA D'INSTAL·LACIÓ		REVISIÓ ANTERIOR		DATA INSPECCIÓ ACTUAL		REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A
-		-		30-01-2020		30-01-2025
QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL						
La inspecció ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, efectuant les comprovacions i proves que estableix la legislació vigent a totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació, en quant a la seguretat, mereix la següent qualificació global:						
L'inspector d'OCA ICP (segell) Nom i cognoms: MANUEL GRACIA						
QUALIFICACIÓ FAVORABLE ☐ Nivell 0. Sense defectes.						
☐ Nivell I. Amb defectes lleus. Corregir el més aviat possible.						
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA ☐ Nivell II. Defectes lleus amb reiteració inspecció anterior.						
☒ Nivell II. Defectes greus. Corregir abans del terminis establerts.						
QUALIFICACIÓ NEGATIVA ☐ Nivell III. Defectes molt greus o crítics. La instal·lació queda fora de servei.						
VEURE INSTRUCCIONS AL DORS						

OCA GLOBAL
OCA INSPECCIÓ, CONTROL I PREVENCIÓ, S.A.U.
Data d'emissió i signatura: 30-01-2020

NOTA: LES DADES I RESULTATS D'AQUEST CERTIFICAT NO S'HAN DE DIFONDRE SENSE L'APROBACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL

Núm. de Certificat	0800/6302/274325/01
Núm. d'Expedient	93-2020-0000000017
Registre de la instal·lació	

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 6679 de 05.08.2014), els titulars dels establiments, les instal·lacions o els productes són responsables d'usar-los i mantenir-los adequadament d'acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

El TITULAR de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantingui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles i, en concret està obligat a:

1. En les esmenes i reparacions ordenades. Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades i certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme). Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.
2. Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.
 - 2.1 Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.
 - 2.2 Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció. Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar. La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric de la instal·lació,
 - 2.3 Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.

Assabentat, acusament de rebuda d'aquesta acta:

Pel titular:	Per l'empresa instal·ladora/mantenidora:	Pel facultatiu:
Signat.....	Signat.....	Signat.....



En compliment amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries, l'inspector que subscriu aquest CERTIFICAT, ha realitzat amb la data del requadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableix la legislació vigent, d'acord amb:

☐ Reglament de 1973 (RD 2413/1973) ☒ Reglament de 2002 (RD 842/2002) ☐ Altres

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ		DOCUMENTACIÓ	
☐ A. Instal·lacions industrials amb projecte i potència > 100 kW.	☐ F. Quiròfans i sales d'intervenció.	☐ Projecte	☐ Última factura o contracte de subministrament
☒ B. Locals de pública concurrència	☐ G. Instal·lacions d'enllumenat exterior	☐ Direcció final d'Obra	☐ Esquemes unifilars
☐ C. Locals amb risc d'incendi o explosió de classe I.	☐ H. Instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges > 100 kW.	☐ Últim certificat d'inspecció	☐ Contracte de manteniment
☐ D. Locals mullats amb potència instal·lada > 25 kW	☐ I. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics.	☐ Certificat de la Instal·lació	☐ Llibre de manteniment
☐ E. Piscines amb potència instal·lada > 10 kW.			

INFORME RELATIU AL S PUNTS NO SATISECTORIS

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL	
------------------------------------	--

La inspecció ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, efectuant les comprovacions i proves que estableix la legislació vigent a totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació, en quant a la seguretat, mereix la següent qualificació global:

- ☐ Nivell 0. Sense defectes.
- ☐ Nivell I. Amb defectes lleus. Corregir el més aviat possible.
- ☐ Nivell II. Defectes lleus amb reiteració inspecció anterior.
- ☒ Nivell II. Defectes greus. Corregir abans del terminis establerts.
- ☐ Nivell III. Defectes molt greus o crítics. La instal·lació queda fora de servei.

☒ **Nivell II. Defectes greus.** Corregir abans del terminis establerts.

☐ **Nivell III. Defectes molt greus o crítics.** La instal·lació queda fora de servei

VEURE INSTRUCCIONS AL DORS

VEURE INSTRUCCIONS AL DORS

L'inspector d'OCA ICP (segell)

Nom i cognoms: MANUEL GRACIA

OCA
GLOBAL

OCA INSPECCIÓN, CONTROL Y PREVENCIÓN S.A.

Data d'emissió i signatura: 30-01-2020

NOTA: LES DADES I RESULTATS D'AQUEST CERTIFICAT NO S'HAN DE DIFONDRE SENSE L'APROBACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL

Núm. de Certificat	0800/6302/274325/02
Núm. d'Expedient	93-2020-0000000018
Registre de la instal·lació	

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 6679 de 05.08.2014), els titulars dels establiments, les instal·lacions o els productes són responsables d'usar-los i mantenir-los adequadament d'acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

El TITULAR de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantingui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles i, en concret està obligat a:

1. En les esmenes i reparacions ordenades. Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades i certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme). Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.
2. Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.
 - 2.1 Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.
 - 2.2 Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció. Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar. La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric de la instal·lació,
 - 2.3 Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.

Assabentat, acusament de rebuda d'aquesta acta:

Pel titular:	Per l'empresa instal·ladora/mantenidora:	Pel facultatiu:
Signat.....	Signat.....	Signat.....



GLOBAL

TIPUS D'INSPECCIÓ: ☐ Inspecció inicial ☒ Inspecció periòdica ☐ Modificació inst. ☐ Ampliació inst. ☐ Altres _____

[illegible]

TITULAR	Nom o raó social:	AJUNTAMENT DE BADALONA	NIF: P0801500J	Telèfons: -
----------------	-------------------	------------------------	----------------	-------------

DADES TÈCNIQUES	Empresa distribuïdora:	FECSA ENDESA	Referència instal·lació:	
----------------------------	------------------------	--------------	--------------------------	--

PROJECTISTA	Nom i cognoms:				Telèfon:	
	Col·legi oficial:		Núm. de Col·legiat:		Data:	

EMPRESA MANTENIDORA	☐ Especialitat bàsica ☒ Especialitat especialista	Modalitat:	ESP.	Núm	Raó social:		Telèfon:	
--------------------------------	---	------------	------	-----	-------------	--	----------	--

[illegible]

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS			
CODI	ELEMENT O DISPOSITIU	NIVELL DEFECTE	TERMINI DE CORRECCIÓ
DOC.	Cal aportar documentació que acrediti la legalitat de la instal·lació	II	6 mesos

DATA D'INSTAL·LACIÓ	REVISIÓ ANTERIOR	DATA INSPECCIÓ ACTUAL	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A
-	-	28-01-2020	28-01-2025

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL

La inspecció ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, efectuant les comprovacions i proves que estableix la legislació vigent a totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació, en quant a la seguretat, mereix la següent qualificació global:

Codi de registre	QUALIFICACIÓ FAVORABLE	☐ Nivell 0. Sense defectes.	Data d'emissió i signatura
		☐ Nivell I. Amb defectes lleus. Corregir el més aviat possible.	
	QUALIFICACIÓ CONDICIONADA	☐ Nivell II. Defectes lleus amb reiteració inspecció anterior.	
	☒ Nivell II. Defectes greus. Corregir abans del terminis establerts.		
	QUALIFICACIÓ NEGATIVA	☐ Nivell III. Defectes molt greus o crítics. La instal·lació queda fora de servei.	

NOTA: LES DADES I RESULTATS D'AQUEST CERTIFICAT NO S'HAN DE DIFONDRE SENSE L'APROBACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL

Còpia electrònica de document - CSV: 13540267522656654055

Núm. de Certificat	0800/6302/274325/03
Núm. d'Expedient	93-2020-0000000019
Registre de la instal·lació	

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 6679 de 05.08.2014), els titulars dels establiments, les instal·lacions o els productes són responsables d'usar-los i mantenir-los adequadament d'acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

El TITULAR de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantingui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles i, en concret està obligat a:

1. En les esmenes i reparacions ordenades. Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades i certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme). Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.
2. Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.
 - 2.1 Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.
 - 2.2 Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció. Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar. La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric de la instal·lació,
 - 2.3 Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.

Assabentat, acusament de rebuda d'aquesta acta:

Pel titular:	Per l'empresa instal·ladora/mantenidora:	Pel facultatiu:
Signat.....	Signat.....	Signat.....



GLOBAL

OCA INSPECCIÓ, CONTROL I PREVENCIÓ, S.A.U., ORGANISME DE CONTROL AUTORITZAT, acreditat per ENAC amb acreditació núm. 07/EI005		Núm. de Certificat	0800/6302/274325/04
Delegació de MONTCADA I REIXAC		Núm. d'Expedient	93-2020-0000000020
Carrer AV. DE LA FERRERIA Núm. 57		Registre de la instal·lació	
CP 08110 Fax 934 147 154 Telèfon 933 668 200			

En compliment amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries, l'inspector que subscriu aquest CERTIFICAT, ha realitzat amb la data del requadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableix la legislació vigent, d'acord amb:

☐ Reglament de 1973 (RD 2413/1973) ☒ Reglament de 2002 (RD 842/2002) ☐ Altres

TIPUS D'INSPECCIÓ: ☐ Inspecció inicial ☒ Inspecció periòdica ☐ Modificació inst. ☐ Ampliació inst. ☐ Altres

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ		DOCUMENTACIÓ	
☐ A. Instal·lacions industrials amb projecte i potència > 100 kW.	☐ F. Quiròfans i sales d'intervenció.	☐ Projecte	☐ Última factura o contracte de subministrament
☒ B. Locals de pública concurrència	☐ G. Instal·lacions d'enllumenat exterior	☐ Direcció final d'Obra	☐ Esquemes unifilars
☐ C. Locals amb risc d'incendi o explosió de classe I.	☐ H. Instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges > 100 kW.	☐ Últim certificat d'inspecció	☐ Contracte de manteniment
☐ D. Locals mullats amb potència instal·lada > 25 kW	☐ I. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics.	☐ Certificat de la Instal·lació	☐ Llibre de manteniment
☐ E. Piscines amb potència instal·lada > 10 kW.			

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Adreça de la instal·lació		Núm.	C.P.	Població	Província
	AV. CONGRES EUCARISTIC		S/N	08918	BADALONA	BARCELONA
	Potència instal·lada (kW)	Potència màxima admissible (kW)	Superfície total (m²)		Aforament	Tensió (V)
	-		-		-	400/230
	Ús al que es destina: BIBLIOTECA SANT ROC					
TITULAR	Nom o raó social: AJUNTAMENT DE BADALONA		NIF: P0801500J		Telèfons: -	
	Domicili: C/ FRANCESC LAYRET (Planta 2)		Núm. 86-90	C.P.: 08911	Població: BADALONA	
DADES TÈCNIQUES	Empresa distribuïdora: FECSA ENDESA		Referència instal·lació:			
DIRECTOR D'OBRA	Nom i cognoms:				Telèfon:	
	Col·legi oficial:		Núm. de Col·legiat:		Data:	
PROJECTISTA	Nom i cognoms:				Telèfon:	
	Col·legi oficial:		Núm. de Col·legiat:		Data:	
EMPRESA INSTAL·LADORA	☐ Especialitat bàsica	Modalitat: ESP.	Núm.	Raó social:	Telèfon: -	
	☒ Especialitat especialista					
EMPRESA MANTENIDORA	☐ Especialitat bàsica	Modalitat: ESP.	Núm.	Raó social:	Telèfon:	
	☒ Especialitat especialista					

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

CODI	ELEMENT O DISPOSITIU	NIVELL DEFECTE	TERMINI DE CORRECCIÓ
DOC.	Cal aportar documentació que acrediti la legalitat de la instal·lació	II	6 mesos
8.3.B	S'observen caixetins sense tapa	II	6 mesos
10.8.4.3.1.C	Cal fer un repàs general de l'enllumenat d'emergència	II	6 mesos
8.3.A	S'observen receptors en mal estat	II	6 mesos
7.7	L'aïllament dels circuits "SALA CENTRAL 1" i "SALA CENTRAL 2" es inferior al mínim reglamentari	II	6 mesos
DATA D'INSTAL·LACIÓ	REVISIÓ ANTERIOR	DATA INSPECCIÓ ACTUAL	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A
-	-	30-01-2020	30-01-2025

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL

La inspecció ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, efectuant les comprovacions i proves que estableix la legislació vigent a totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació, en quant a la seguretat, mereix la següent qualificació global:

QUALIFICACIÓ FAVORABLE

☐ Nivell 0. Sense defectes.☐ Nivell I. Amb defectes lleus. Corregir el més aviat possible.

QUALIFICACIÓ CONDICIONADA

☐ Nivell II. Defectes lleus amb reiteració inspecció anterior.☒ Nivell II. Defectes greus. Corregir abans del termini establerts.

QUALIFICACIÓ NEGATIVA

☐ Nivell III. Defectes molt greus o crítics. La instal·lació queda fora de servei.

VEURE INSTRUCCIONS AL DORS

L'inspector d'OCA ICP (segell)

Nom i cognoms: MANUEL GRACIA



OCA INSPECCIÓ, CONTROL I PREVENCIÓ, S.A.U.

Data d'emissió i signatura: 30-01-2020

NOTA: LES DADES I RESULTATS D'AQUEST CERTIFICAT NO S'HAN DE DIFONDRE SENSE L'APROBACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL

Núm. de Certificat	0800/6302/274325/04
Núm. d'Expedient	93-2020-0000000020
Registre de la instal·lació	

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 6679 de 05.08.2014), els titulars dels establiments, les instal·lacions o els productes són responsables d'usar-los i mantenir-los adequadament d'acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

El TITULAR de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantingui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles i, en concret està obligat a:

1. En les esmenes i reparacions ordenades. Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades i certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme). Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.
2. Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.
 - 2.1 Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.
 - 2.2 Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció. Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar. La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric de la instal·lació,
 - 2.3 Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.

Assabentat, acusament de rebuda d'aquesta acta:

Pel titular:	Pel l'empresa instal·ladora/mantenidora:	Pel facultatiu:
Signat.....	Signat.....	Signat.....

Còpia electrònica de document - CSV: 13540267522656654055 .

OCA INSPECCIÓ, CONTROL I PREVENCIÓ, S.A.U., ORGANISME DE CONTROL AUTORITZAT, acreditat per ENAC amb acreditació núm. 07/EI005		Núm. de Certificat	0800/6302/274325/05
Delegació de MONTCADA I REIXAC		Núm. d'Expedient	93-2020-0000000021
Carrer AV. DE LA FERRERIA Núm. 57		Registre de la instal·lació	
CP 08110 Fax 934 147 154 Telèfon 933 668 200			
En compliment amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries, l'inspector que subscriu aquest CERTIFICAT, ha realitzat amb la data del requadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableix la legislació vigent, d'acord amb: ☐ Reglament de 1973 (RD 2413/1973) ☒ Reglament de 2002 (RD 842/2002) ☐ Altres			

TIPUS D'INSPECCIÓ: ☐ Inspecció inicial ☒ Inspecció periòdica ☐ Modificació inst. ☐ Ampliació inst. ☐ Altres						
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ			DOCUMENTACIÓ			
☐ A. Instal·lacions industrials amb projecte i potència > 100 kW.			☐ Projecte			
☒ B. Locals de pública concurrència			☐ Última factura o contracte de subministrament			
☐ C. Locals amb risc d'incendi o explosió de classe I.			☐ Direcció final d'Obra			
☐ D. Locals mullats amb potència instal·lada > 25 kW			☐ Últim certificat d'inspecció			
☐ E. Piscines amb potència instal·lada > 10 kW.			☐ Certificat de la Instal·lació			
☐ F. Quiròfans i sales d'intervenció.			☐ Esquemes unifilars			
☐ G. Instal·lacions d'enllumenat exterior			☐ Contracte de manteniment			
☐ H. Instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges > 100 kW.			☐ Llibre de manteniment			
☐ I. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics.						
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Adreça de la instal·lació		Núm.	C.P.	Població	Província
	C/ PLANETA MART		1	08914	BADALONA	BARCELONA
	Potència instal·lada (kW)	Potència màxima admissible (kW)	Superfície total (m²)	Aforament	Tensió (V)	
Ús al que es destina:		BIBLIOTECA LLEFIA				
TITULAR	Nom o raó social:		NIF:		Telèfons:	
	AJUNTAMENT DE BADALONA		P0801500J		-	
DADES TÈCNIQUES	Domicili:		C.P.:		Població:	
	C/ FRANCESC LAYRET (Planta 2)		08911		BADALONA	
DIRECTOR D'OBRA	Empresa distribuïdora:		Referència instal·lació:			
	FECSA ENDESA					
PROJECTISTA	Nom i cognoms:		Núm. de Col·legiat:		Telèfon:	
	Col·legi oficial:				Data:	
EMPRESA INSTAL·LADORA	Nom i cognoms:		Núm. de Col·legiat:		Telèfon:	
	Col·legi oficial:				Data:	
EMPRESA MANTENIDORA	Nom i cognoms:		Núm. de Col·legiat:		Telèfon:	
	Col·legi oficial:				Data:	
EMPRESA INSTAL·LADORA	Modalitat:		Raó social:		Telèfon:	
	ESP. Núm				-	
EMPRESA MANTENIDORA	Modalitat:		Raó social:		Telèfon:	
	ESP. Núm					

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS			
CODI	ELEMENT O DISPOSITIU	NIVELL DEFECTE	TERMINI DE CORRECCIÓ
DOC.	Cal aportar documentació que acrediti la legalitat de la instal·lació	II	6 mesos
9.2.B	S'observen interruptors mal estat o que no funcionen	II	6 mesos
10.8.4.3.1.C	Cal fer un repàs general de l'enllumenat d'emergència	II	6 mesos
DATA D'INSTAL·LACIÓ		REVISIÓ ANTERIOR	DATA INSPECCIÓ ACTUAL
-		-	30-01-2020
			REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A
			30-01-2025

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL	
La inspecció ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, efectuant les comprovacions i proves que estableix la legislació vigent a totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació, en quant a la seguretat, mereix la següent qualificació global:	
QUALIFICACIÓ FAVORABLE	☐ Nivell 0. Sense defectes.
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA	☐ Nivell I. Amb defectes lleus. Corregir el més aviat possible.
QUALIFICACIÓ NEGATIVA	☐ Nivell II. Defectes lleus amb reiteració inspecció anterior.
	☒ Nivell II. Defectes greus. Corregir abans del terminis establerts.
	☐ Nivell III. Defectes molt greus o crítics. La instal·lació queda fora de servei.
VEURE INSTRUCCIONS AL DORS	
L'inspector d'OCA ICP (segell) Nom i cognoms: MANUEL GRACIA	
	
Data d'emissió i signatura: 308-01-2020	

NOTA: LES DADES I RESULTATS D'AQUEST CERTIFICAT NO S'HAN DE DIFONDRE SENSE L'APROBACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL

Núm. de Certificat	0800/6302/274325/05
Núm. d'Expedient	93-2020-0000000021
Registre de la instal·lació	

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 6679 de 05.08.2014), els titulars dels establiments, les instal·lacions o els productes són responsables d'usar-los i mantenir-los adequadament d'acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

El TITULAR de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantingui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles i, en concret està obligat a:

1. En les esmenes i reparacions ordenades. Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades i certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme). Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.
2. Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.
 - 2.1 Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.
 - 2.2 Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció. Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar. La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric de la instal·lació,
 - 2.3 Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.

Assabentat, acusament de rebuda d'aquesta acta:

Pel titular:	Per l'empresa instal·ladora/mantenidora:	Pel facultatiu:
Signat.....	Signat.....	Signat.....



GLOBAL

OCA INSPECCIÓ, CONTROL I PREVENCIÓ, S.A.U., ORGANISME DE CONTROL AUTORITZAT, acreditat per ENAC amb acreditació núm. 07/EI005		Núm. de Certificat	0800/6302/274325/06
Delegació de MONTCADA I REIXAC		Núm. d'Expedient	93-2020-0000000023
Carrer AV. DE LA FERRERIA Núm. 57		Registre de la instal·lació	
CP 08110 Fax 934 147 154 Telèfon 933 668 200			

En compliment amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries, l'inspector que subscriu aquest CERTIFICAT, ha realitzat amb la data del requadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableix la legislació vigent, d'acord amb:

☐ Reglament de 1973 (RD 2413/1973) ☒ Reglament de 2002 (RD 842/2002) ☐ Altres

TIPUS D'INSPECCIÓ: ☐ Inspecció inicial ☒ Inspecció periòdica ☐ Modificació inst. ☐ Ampliació inst. ☐ Altres _____

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ	DOCUMENTACIÓ
☐ A. Instal·lacions industrials amb projecte i potència > 100 kW. ☒ B. Locals de pública concurrència ☐ C. Locals amb risc d'incendi o explosió de classe I. ☐ D. Locals mullats amb potència instal·lada > 25 kW ☐ E. Piscines amb potència instal·lada > 10 kW.	☐ F. Quiròfans i sales d'intervenció. ☐ G. Instal·lacions d'enllumenat exterior ☐ H. Instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges > 100 kW. ☐ I. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Adreça de la instal·lació	Núm.	C.P.	Població	Província
	C/ MOSSÈN ANTON ROMEU	48	08912	BADALONA	BARCELONA
	Potència instal·lada (kW)	Potència màxima admissible (kW)	Superfície total (m²)	Aforament	Tensió (V)
	-	-	-	-	400/230
	Ús al que es destina: BIBLIOTECA LLOREDA				
TITULAR	Nom o raó social: AJUNTAMENT DE BADALONA		NIF: P0801500J	Telèfons: -	
	Domicili: C/ FRANCESC LAYRET (Planta 2)		Núm 86-90	C.P.: 08911	Població: BADALONA
DADES TÈCNIQUES	Empresa distribuïdora: FECSA ENDESA		Referència instal·lació:		
DIRECTOR D'OBRA	Nom i cognoms:		Telèfon:		
	Col·legi oficial:		Núm. de Col·legiat:	Data:	
PROJECTISTA	Nom i cognoms:		Telèfon:		
	Col·legi oficial:		Núm. de Col·legiat:	Data:	
EMPRESA INSTAL·LADORA	☐ Especialitat bàsica ☒ Especialitat especialista	Modalitat: ESP.	Núm	Raó social:	Telèfon: -
EMPRESA MANTENIDORA	☐ Especialitat bàsica ☒ Especialitat especialista	Modalitat: ESP.	Núm	Raó social:	Telèfon:

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

CODI	ELEMENT O DISPOSITIU	NIVELL DEFECTE	TERMINI DE CORRECCIÓ
	VEURE ANNEX DE PUNTS NO SATISFACTORIS		

DATA D'INSTAL·LACIÓ	REVISIÓ ANTERIOR	DATA INSPECCIÓ ACTUAL	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A
-	-	29-01-2020	29-01-2025

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL

La inspecció ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, efectuant les comprovacions i proves que estableix la legislació vigent a totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació, en quant a la seguretat, mereix la següent qualificació global:

QUALIFICACIÓ FAVORABLE

☐ Nivell 0. Sense defectes.

QUALIFICACIÓ CONDICIONADA

☐ Nivell I. Amb defectes lleus. Corregir el més aviat possible.

☐ Nivell II. Defectes lleus amb reiteració inspecció anterior.

☒ Nivell II. Defectes greus. Corregir abans del terminis establerts.

QUALIFICACIÓ NEGATIVA

☐ Nivell III. Defectes molt greus o crítics. La instal·lació queda fora de servei.

VEURE INSTRUCCIONS AL DORS

L'inspector d'OCA ICP (segell)

Nom i cognoms: MANUEL GRACIA

OCA GLOBAL

OCA INSPECCIÓ, CONTROL I PREVENCIÓ, S.A.U.

Data d'emissió i signatura: 29-01-2020

NOTA: LES DADES I RESULTATS D'AQUEST CERTIFICAT NO S'HAN DE DIFONDRE SENSE L'APROBACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL

[illegible]

Núm. de Certificat	0800/6302/274325/06
Núm. d'Expedient	93-2020-0000000023
Registre de la instal·lació	

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 6679 de 05.08.2014), els titulars dels establiments, les instal·lacions o els productes són responsables d'usar-los i mantenir-los adequadament d'acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

El TITULAR de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantingui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles i, en concret està obligat a:

1. En les esmenes i reparacions ordenades. Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades i certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les prorroques necessàries per dur-les a terme). Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.
2. Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.
 - 2.1 Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.
 - 2.2 Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció. Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar. La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric de la instal·lació,
 - 2.3 Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.

Assabentat, acusament de rebuda d'aquesta acta:

Pel titular:	Per l'empresa instal·ladora/mantenidora:	Pel facultatiu:
Signat.....	Signat.....	Signat.....



GLOBAL

En compliment amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries, l'inspector que subscriu aquest CERTIFICAT, ha realitzat amb la data del requadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableix la legislació vigent, d'acord amb:

☐ Reglament de 1973 (RD 2413/1973) ☒ Reglament de 2002 (RD 842/2002) ☐ Altres

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ		DOCUMENTACIÓ	
☐ A. Instal·lacions industrials amb projecte i potència > 100 kW.	☐ F. Quiròfans i sales d'intervenció.	☐ Projecte	☐ Última factura o contracte de subministrament
☒ B. Locals de pública concurrència	☐ G. Instal·lacions d'enllumenat exterior	☐ Direcció final d'Obra	☐ Esquemes unifilars
☐ C. Locals amb risc d'incendi o explosió de classe I.	☐ H. Instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges > 100 kW.	☐ Últim certificat d'inspecció	☐ Contracte de manteniment
☐ D. Locals mullats amb potència instal·lada > 25 kW	☐ I. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics.	☐ Certificat de la Instal·lació	☐ Llibre de manteniment
☐ E. Piscines amb potència instal·lada > 10 kW.			

INFORME RELATIU AL S PUNTS NO SATISECTORIS

DATA D'INSTAL·LACIÓ	REVISIÓ ANTERIOR	DATA INSPECCIÓ ACTUAL	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A
-	-	28-01-2020	28-01-2025

La inspecció ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, efectuant les comprovacions i proves que estableix la legislació vigent a totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació, en quant a la seguretat, mereix la següent qualificació global:

QUALIFICACIÓ FAVORABLE QUALIFICACIÓ CONDICIONADA QUALIFICACIÓ NEGATIVA	☐ Nivell 0. Sense defectes. ☐ Nivell I. Amb defectes lleus. Corregir el més aviat possible. ☐ Nivell II. Defectes lleus amb reiteració inspecció anterior. ☒ Nivell II. Defectes greus. Corregir abans del terminis establerts. ☐ Nivell III. Defectes molt greus o crítics. La instal·lació queda fora de servei.	L'inspector d'OCA ICP (segell) Nom i cognoms: MANUEL GRACIA  OCA INPECCIÓN, CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.U. Data d'emissió i signatura: 28-01-2020
--	---	--

NOTA: LES DADES I RESULTATS D'AQUEST CERTIFICAT NO S'HAN DE DIFONDRE SENSE L'APROBACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL

~~Còpia electrònica de document - CSV: 13540267522656654055~~

Núm. de Certificat	0800/6302/274325/07
Núm. d'Expedient	93-2020-0000000024
Registre de la instal·lació	

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 6679 de 05.08.2014), els titulars dels establiments, les instal·lacions o els productes són responsables d'usar-los i mantenir-los adequadament d'acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

El TITULAR de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantingui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles i, en concret està obligat a:

1. En les esmenes i reparacions ordenades. Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades i certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme). Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.
2. Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.
 - 2.1 Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.
 - 2.2 Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció. Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar. La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric de la instal·lació,
 - 2.3 Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.

Assabentat, acusament de rebuda d'aquesta acta:

Pel titular:	Per l'empresa instal·ladora/mantenidora:	Pel facultatiu:
Signat.....	Signat.....	Signat.....



OCA INSPECCIÓ, CONTROL I PREVENCIÓ, S.A.U., ORGANISME DE CONTROL AUTORITZAT, acreditat per ENAC amb acreditació núm. 07/EI005		Núm. de Certificat	0800/6302/274325/08
Delegació de MONTCADA I REIXAC		Núm. d'Expedient	93-2020-0000000025
Carrer AV. DE LA FERRERIA Núm. 57		Registre de la instal·lació	
CP 08110 Fax 934 147 154 Telèfon 933 668 200			
En compliment amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries, l'inspector que subscriu aquest CERTIFICAT, ha realitzat amb la data del requadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableix la legislació vigent, d'acord amb:			
☐ Reglament de 1973 (RD 2413/1973) ☒ Reglament de 2002 (RD 842/2002) ☐ Altres			

TIPUS D'INSPECCIÓ: ☐ Inspecció inicial ☒ Inspecció periòdica ☐ Modificació inst. ☐ Ampliació inst. ☐ Altres _____

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ	DOCUMENTACIÓ
☐ A. Instal·lacions industrials amb projecte i potència > 100 kW. ☐ F. Quiròfans i sales d'intervenció.	☐ Projecte ☐ Última factura o contracte de subministrament
☒ B. Locals de pública concurrència ☐ G. Instal·lacions d'enllumenat exterior	☐ Direcció final d'Obra ☐ Esquemes unifilars
☐ C. Locals amb risc d'incendi o explosió de classe I. ☐ H. Instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges > 100 kW.	☐ Últim certificat d'inspecció ☐ Contracte de manteniment
☐ D. Locals mullats amb potència instal·lada > 25 kW ☐ I. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics.	☐ Certificat de la instal·lació ☐ Llibre de manteniment
☐ E. Piscines amb potència instal·lada > 10 kW.	

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Adreça de la instal·lació	Núm.	C.P.	Població	Província
	C/ MOSSÈN ANTON ROMEU	48	08912	BADALONA	BARCELONA
	Potència instal·lada (kW)	Potència màxima admissible (kW)	Superfície total (m²)	Aforament	Tensió (V)
	-	-	-	-	400/230
	Ús al que es destina: BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA				
TITULAR	Nom o raó social: AJUNTAMENT DE BADALONA		NIF: P0801500J	Telèfons: -	
	Domicili: C/ FRANCESC LAYRET (Planta 2) Núm 86-90		C.P.: 08911	Població: BADALONA	
DADES TÈCNIQUES	Empresa distribuïdora: FECSA ENDESA		Referència instal·lació:		
DIRECTOR D'OBRA	Nom i cognoms:		Telèfon:		
	Col·legi oficial:		Núm. de Col·legiat:	Data:	
PROJECTISTA	Nom i cognoms:		Telèfon:		
	Col·legi oficial:		Núm. de Col·legiat:	Data:	
EMPRESA INSTAL·LADORA	☐ Especialitat bàsica ☒ Especialitat especialista	Modalitat: ESP.	Núm	Raó social:	Telèfon: -
EMPRESA MANTENIDORA	☐ Especialitat bàsica ☒ Especialitat especialista	Modalitat: ESP.	Núm	Raó social:	Telèfon:

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

CODI	ELEMENT O DISPOSITIU	NIVELL DEFECTE	TERMINI DE CORRECCIÓ
	VEURE ANNEX DE PUNTS NO SATISFACTORIS		

DATA D'INSTAL·LACIÓ	REVISIÓ ANTERIOR	DATA INSPECCIÓ ACTUAL	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A
-	-	28-01-2020	28-01-2025

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL

La inspecció ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, efectuant les comprovacions i proves que estableix la legislació vigent a totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació, en quant a la seguretat, mereix la següent qualificació global:

QUALIFICACIÓ FAVORABLE

☐ Nivell 0. Sense defectes.

QUALIFICACIÓ CONDICIONADA

☐ Nivell I. Amb defectes lleus. Corregir el més aviat possible.☐ Nivell II. Defectes lleus amb reiteració inspecció anterior.

QUALIFICACIÓ NEGATIVA

☒ Nivell II. Defectes greus. Corregir abans del terminis establerts.☐ Nivell III. Defectes molt greus o crítics. La instal·lació queda fora de servei.VEURE INSTRUCCIONS AL DORS

L'inspector d'OCA ICP (segell)

Nom i cognoms: MANUEL GRACIA



OCA INSPECCIÓ, CONTROL I PREVENCIÓ, S.A.U.

Data d'emissió i signatura: 28-01-2020

NOTA: LES DADES I RESULTATS D'AQUEST CERTIFICAT NO S'HAN DE DIFONDRE SENSE L'APROBACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL

ANNEX DE PUNTS NO SATISFACTORIS	Nº de Certificat	0800/6302/274325/08
	Nº d'Expedient	93-2020-0000000025
	Registre de la instal·lació	

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS			
CODI	DEFICIÈNCIA	NIVELL DEFECTE	TERMINI DE CORRECCIÓ
DOC	Cal aportar documentació que acrediti la legalitat de la instal·lació	II	6 mesos
8.3.B	S'observen caixetins sense tapa	II	6 mesos
10.8.4.3.1.C	Cal fer un repàs general de l'enllumenat d'emergència	II	6 mesos
8.3.A	S'observa cables en punta per a tota la instal·lació, cal fer un sanejament del elements en desús o antics.	II	6 mesos
	SQ Sala aigües		
7.4	Protecció diferencial circuit "LAVABO" no actua correctament	II	6 mesos
7.7	L'aïllament del circuit "EMERGENCIA + ALARMA" es inferior al mínim reglamentari	II	6 mesos
	SQ Cuarto neteja		
8.3.B	S'observen caixetins sense tapa	II	6 mesos
8.3.A	S'observa cables en punta per la zona del quadre i la canalització en mal estat	II	6 mesos
5.5.	S'observa material inflamable en la zona del quadre		
	SQ Club Lectura		
7.4	Proteccions diferencials no actuen correctament	II	6 mesos
7.5.1.A	Hi ha circuits sense identificar	I	Propera inspecció
	SQ Sala Informàtica		
9.2.D	S'observen interruptors amb les característiques esborrades	I	Propera inspecció
7.4	Protecció diferencial circuit "ALDO 4" no actua correctament	II	6 mesos
	SQ Infantil		
7.7	L'aïllament del circuit "EMERGENCIA + ALARMA" es inferior al mínim reglamentari	II	6 mesos
8.3	Les tapes del quadre estan en mal estat (es desmunta)	II	6 mesos
7.4	Protecció diferencial circuit "ALDO 1" no actua correctament	II	6 mesos
		Per l'inspector d'OCA (segell)	
		Nom i cognoms: MANUEL GRACIA	
			
		Data d'emissió i signatura: 24-01-2020	

Còpia electrònica de document - CSV: 13540267522656654055 .

Núm. de Certificat	0800/6302/274325/08
Núm. d'Expedient	93-2020-0000000025
Registre de la instal·lació	

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 6679 de 05.08.2014), els titulars dels establiments, les instal·lacions o els productes són responsables d'usar-los i mantenir-los adequadament d'acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

El TITULAR de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantingui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles i, en concret està obligat a:

1. En les esmenes i reparacions ordenades. Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades i certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme). Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.
2. Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.
 - 2.1 Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.
 - 2.2 Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció. Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar. La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric de la instal·lació,
 - 2.3 Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.

Assabentat, acusament de rebuda d'aquesta acta:

Pel titular:	Per l'empresa instal·ladora/mantenidora:	Pel facultatiu:
Signat.....	Signat.....	Signat.....



GLOBAL

TIPUS D'INSPECCIÓ: ☐ Inspecció inicial ☒ Inspecció periòdica ☐ Modificació inst. ☐ Ampliació inst. ☐ Altres _____

[illegible]

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

DATA D'INSTAL·LACIÓ	REVISIÓ ANTERIOR	DATA INSPECCIÓ ACTUAL	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A
-	-	28-01-2020	28-01-2025

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL

La inspecció ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, efectuant les comprovacions i proves que estableix la legislació vigent a totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació, en quant a la seguretat, mereix la següent qualificació global:

QUALIFICACIÓ FAVORABLE

☐ Nivell 0. Sense defectes.

☐ Nivell I. Amb defectes lleus. Corregir el més aviat possible.

QUALIFICACIÓ CONDICIONADA

☐ Nivell II. Defectes lleus amb reiteració inspecció anterior.

☒ Nivell II. Defectes greus. Corregir abans del terminis establerts.

QUALIFICACIÓ NEGATIVA

☐ **Nivell III. Defectes molt greus o crítics.** La instal·lació queda fora de servei.

VEURE INSTRUCCIONS AL DORS

L'inspector d'OCA ICP (segell)

Nom i cognoms: MANUEL GRACIA



OCA INSPECCIÓN, CONTROL Y PREVENCIÓN S.A.

Data d'emissió i signatura: 28-01-2020

NOTA: LES DADES I RESULTATS D'AQUEST CERTIFICAT NO S'HAN DE DIFONDRE SENSE L'APROBACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL

Núm. de Certificat	0800/6302/274325/09
Núm. d'Expedient	93-2020-0000000025
Registre de la instal·lació	

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 6679 de 05.08.2014), els titulars dels establiments, les instal·lacions o els productes són responsables d'usar-los i mantenir-los adequadament d'acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

El TITULAR de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantingui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles i, en concret està obligat a:

1. En les esmenes i reparacions ordenades. Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades i certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme). Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.
2. Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.
 - 2.1 Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.
 - 2.2 Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció. Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar. La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric de la instal·lació,
 - 2.3 Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.

Assabentat, acusament de rebuda d'aquesta acta:

Pel titular:	Per l'empresa instal·ladora/mantenidora:	Pel facultatiu:
Signat.....	Signat.....	Signat.....



GLOBAL