

ANNEX 1. LOT 1 EQUIPAMENTS MUNICIPALS

DEPENDÈNCIA	MARCA	MODEL	Nº SÈRIE	TIPUS	REFRIGERACIÓ	CALEFACCIÓ	LOCALITZACIÓ	GAS	OBSERVACIONS
SERVEI DE SALUT (C. DE L'HAVANA)	UNITATS INTERIORS								
	mitsubishi	PKFY-P15VBM-E	-	SPLIT	1,7	1,9	-	R410A/R407C/R22	
	mitsubishi	PKFY-P15VBM-E	-	SPLIT	1,7	1,9	-	R410A/R407C/R22	
	mitsubishi	PKFY-P32VHM-E	59A16223	SPLIT	3,6	4,0	-	R410A/R407C/R22	
	mitsubishi	PKFY-P15VBM-E	57A24231	SPLIT	1,7	1,9	-	R410A/R407C/R22	
	mitsubishi	PKFY-P25VBM-E	-	SPLIT	2,8	3,2	-	R410A/R407C/R22	
	mitsubishi	PKFY-P25VBM-E	-	SPLIT	2,8	3,2	-	R410A/R407C/R22	
	mitsubishi	PKFY-P15VBM-E	57A24230	SPLIT	1,7	1,9	-	R410A/R407C/R22	
	mitsubishi	PKFY-P15VBM-E	57A24251	SPLIT	1,7	1,9	-	R410A/R407C/R22	
	mitsubishi	PKFY-P25VBM-E	-	SPLIT	2,8	3,2	-	R410A/R407C/R22	
	mitsubishi	PKFY-P15VBM-E	57A24229	SPLIT	1,7	1,9	-	R410A/R407C/R22	
	UNITATS EXTERIORS								
	mitsubishi	PUMY-P200YKM	-	VRV	-	-	-	R410A/R407C/R2	TERRAT COM. HABANA 18
RENOVACIÓ D'AIRE									
ACCIÓ SOCIAL (C. MARQUESAT DE MARIANAO)	UNITATS INTERIORS								
	mitsubishi	PLFY-P20VLMD-E	46W00475	CASSETTE	2,2	2,5	LABORATORI	R410A/R407C/R22	
	mitsubishi	PLFY-P20VLMD-E	46W00477	CASSETTE	2,2	2,5	SALA 1	R410A/R407C/R22	
	mitsubishi	PLFY-P20VLMD-E	46W00473	CASSETTE	2,2	2,5	SALA 2	R410A/R407C/R22	
	mitsubishi	PLFY-P20VLMD-E	46W00474	CASSETTE	2,2	2,5	SALA 4	R410A/R407C/R22	
	mitsubishi	PLFY-P20VLMD-E	45W00251	CASSETTE	2,2	2,5	SALA 8	R410A/R407C/R22	
	mitsubishi	PLFY-P20VLMD-E	46W00476	CASSETTE	2,2	2,5	SALA 9	R410A/R407C/R22	
	mitsubishi	PLFY-P20VLMD-E	46W00472	CASSETTE	2,2	2,5	SALA 10	R410A/R407C/R22	
	mitsubishi	PLFY-P32VAM-E	4E+000043	CASSETTE	3,6	4,0	SALA 21	R410A/R407C/R22	
	mitsubishi	PLFY-P32VAM-E	4E+000025	CASSETTE	3,6	4,0	SALA 22	R410A/R407C/R22	
	mitsubishi	PLFY-P32VAM-E	4E+000059	CASSETTE	3,6	4,0	SALA 23	R410A/R407C/R22	
	mitsubishi	PLFY-P32VAM-E	4E+000024	CASSETTE	3,6	4,0	SALA 24	R410A/R407C/R22	
	mitsubishi	PLFY-P32VAM-E	4E+000010	CASSETTE	3,6	4,0	SALA ADMINISTRATIVA 14	R410A/R407C/R22	
	mitsubishi	PEFY-P63VMM-A	3C000464	CONDUCTES	7,1	8,0	SALA 3	R407C/R22	
	mitsubishi	PEFY-P63VMM-A		CONDUCTES	7,1	8,0	SALA ADMINISTRATIVA 14	R407C/R22	
	mitsubishi	PEFY-P80VMM-A	#jNULO!	CONDUCTES	9,0	10,0	AULA I PASSADÍS INTERIOR	R407C/R22	
	mitsubishi	PEFY-P80VMM-A	#jNULO!	CONDUCTES	9,0	10,0	RECEPCIÓ	R407C/R22	
	mitsubishi	PLFY-P25VLMD-B	33W01386	CASSETTE	2,8	3,2	SALA ADMINISTRATIVA 1	R410A/R407C/R22	
	mitsubishi	PLFY-P25VLMD-B	32W01196	CASSETTE	2,8	3,2	SALA ADMINISTRATIVA 2	R410A/R407C/R22	
	UNITATS EXTERIORS								
	NO S'HA POGUT ACCEDIR								
ARXIU COMARCAL DE	UNITATS INTERIORS								
	-	-	-	FANCOIL	-	-	-		NO ES POT VEURE MODEL
	-	-	-	FANCOIL	-	-	-		NO ES POT VEURE MODEL
	-	-	-	FANCOIL	-	-	-		NO ES POT VEURE MODEL
	-	-	-	FANCOIL	-	-	-		NO ES POT VEURE MODEL
	-	-	-	FANCOIL	-	-	-		NO ES POT VEURE MODEL

ANNEX 1. LOT 1 EQUIPAMENTS MUNICIPALS

DEPENDÈNCIA	MARCA	MODEL	Nº SÈRIE	TIPUS	REFRIGERACIÓ	CALEFACCIÓ	LOCALITZACIÓ	GAS	OBSERVACIONS
ARXIU COMARCAL DEL GARRAF	-	-	-	FANCOIL	-	-	-		NO ES POT VEURE MODEL
	-	-	-	FANCOIL	-	-	-		NO ES POT VEURE MODEL
	-	-	-	FANCOIL	-	-	-		NO ES POT VEURE MODEL
	-	-	-	FANCOIL	-	-	-		NO ES POT VEURE MODEL
	UNITATS EXTERIORS								
	HITECSA	EWCBZ-1201	501648	INTERCAMBIADOR	29,7	32,6	A PLANTA BAIXA	R407C	
AUDITORI EDUARD TOLDRA	UNITATS INTERIORS								
	MITSUBISHI	PLA-RP125BA	0M03608	CASSETTE	12,5	14,0	VESTÍBUL ENTRADA	R410A	
	MITSUBISHI	PLA-RP125BA	0M03610	CASSETTE	12,5	14,0	VESTÍBUL ENTRADA	R410A	
	MITSUBISHI	PLA-RP125BA	0M03611	CASSETTE	12,5	14,0	VESTÍBUL ENTRADA	R410A	
	MITSUBISHI	PLA-RP125BA	0M03612	CASSETTE	12,5	14,0	-	R410A	
		SF/BSV	619065773/10	RECUPERADOR					
	MITSUBISHI	SEZ-KD25VA	-	CONDUCTES	2,5	2,9	DIRECCIÓ SEC.	R410A	
	MITSUBISHI	PEAD-RP100JA	0L07480	CONDUCTES	10,0	11,2	SALA DE REUNIONS	R410A	
	MITSUBISHI	SEZ-KD25VA	0XM04925	CONDUCTES	2,5	2,9	DIRECCIÓ SEC.	R410A	
	MITSUBISHI	SEZ-KD71VA	02M00693	CONDUCTES	7,1	8,1	SECRETARIA	R410A	
	MITSUBISHI	MSZ-GE35VA	0030537T	SPLIT	3,5	4,0	CABINA CONTROL	R410A	
	MITSUBISHI	MSZ-GE60VA	0006057T	SPLIT	6,0	6,8	CABINA PROJ.	R410A	
	AERMEC	FCX82PD	3545500010	FANCOIL	5,5	13,3	VESTUARI 1	-	
	AERMEC	FCX62PD	3556850040	FANCOIL	4,6	10,9	VESTUARI 2	-	
	AERMEC	FCX82PD	3545500010	FANCOIL	5,5	13,3	VESTUARI 3	-	
	AERMEC	FCX62PD	3549770020	FANCOIL	4,6	10,9	VESTUARI 4	-	
	AERMEC	FCX62PD	3556050030		4,6	10,9	VESTUARI 5	-	
	AERMEC	FCX62PD	3549770020	FANCOIL	4,6	10,9	VESTUARI 6	-	
	AERMEC	FCX82PD	3545500020	FANCOIL	5,5	13,3	VESTUARI 7	-	
	UNITATS EXTERIORS								
	ROCA YORK	YLHA 120-TP-380T	-	-	120,0	114,0	-	-	-
	ROCA YORK	YLHA 120-TP-380T	-	-	120,0	114,0	-	-	-
	MITSUBISHI	PUHZ-RP250YKA	0YU03912	-	-	-	-	R410A	VESTÍBUL 1 I 2
	MITSUBISHI	MUZ-GE35VA	0007653T	-	3,5	4,0	-	R410A	SALA CONTROL
	MITSUBISHI	MUZ-GE60VA	0006140T	-	6,0	6,8	-	R410A	SALA PROJECTOR
	MITSUBISHI	PUHZ-RP100VKA	0XU06093	-	-	-	-	R410A	SALA REUNIONS
	MITSUBISHI	MXZ-8A140VA	0XU04648	-	3,8	3,9	-	R410A	OFICINES (3X1)
	MITSUBISHI	PUHZ-RP250YKA	0YU03909	-	-	-	-	R410A	VESTÍBUL 3 I 4
BIBLIOTECA ARMAND CARDONA	UNITATS INTERIORS								
	AIRLAN	-	-	FANCOIL COND.	-	-	PLANTA BAIXA	-	
	AIRLAN	-	-	FANCOIL COND.	-	-	PLANTA BAIXA	-	
	AIRLAN	-	-	FANCOIL COND.	-	-	PLANTA BAIXA	-	
	AIRLAN	-	-	FANCOIL COND.	-	-	PLANTA 1ª	-	
	AIRLAN	-	-	FANCOIL COND.	-	-	PLANTA 1ª	-	
	AIRLAN	-	-	FANCOIL COND.	-	-	PLANTA 1ª	-	
	AIRLAN	-	-	FANCOIL COND.	-	-	PLANTA 1ª	-	
	UNITATS EXTERIORS								

ANNEX 1. LOT 1 EQUIPAMENTS MUNICIPALS

DEPENDÈNCIA	MARCA	MODEL	Nº SÈRIE	TIPUS	REFRIGERACIÓ	CALEFACCIÓ	LOCALITZACIÓ	GAS	OBSERVACIONS
	AIRLAN	ME-082	-	CONDUCTES	-	-	AREA FONS	-	CLIMATITZADOR 3
	CLINT	WKA 453	-	-	171,0	162,0	-	-	-
	AIRLAN	TC-032	-	CONDUCTES	-	-	AREA INFANTIL	-	CLIMATITZADOR 4
	AIRLAN	FM 154	8305116	CONDUCTES	-	-	AREA INFORMACIÓ	-	CLIMATITZADOR 2
	AIRLAN	-	-	CONDUCTES	-	-	PASSADÍS	-	CLIMATITZADOR 1
	AIRLAN	ME-082	-	CONDUCTES	-	-	REVISTA I MÚSICA	-	CLIMATITZADOR 5
	AIRLAN	-	-	CONDUCTES	-	-	SALA D'ACTES	-	CLIMATITZADOR 6
BIBLIOTECA JOAN OLIVA	UNITATS INTERIORS								
	DAIKIN	FXYH63HJV1	6400023	SPLIT	-	-	SALA FONOTECA 1 (2ª PLANTA)	R22	VRV
	DAIKIN	FXYH63HJV1	6400043	SPLIT	-	-	SALA FONOTECA 2 (2ª PLANTA)	R22	VRV
	DAIKIN	FXYH63HJV1	6400129	SPLIT	-	-	SALA FONOTECA 3 (2ª PLANTA)	R22	VRV
	DAIKIN	FXYH63HJV1	6400123	SPLIT	-	-	SALA FONOTECA 4 (2ª PLANTA)	R22	VRV
	DAIKIN	FXYH63HJV1	6400130	SPLIT	-	-	SALA FONOTECA 5 (2ª PLANTA)	R22	VRV
	DAIKIN	FXYH63HJV1	6400114	SPLIT	-	-	SALA FONOTECA 6 (2ª PLANTA)	R22	VRV
	DAIKIN	FXYH63HJV1	6400021	SPLIT	-	-	SALA ADULTS 4 (3ª PLANTA)	-	VRV
	FUJITSU	ABHG24LVTA	T000084	SPLIT	6,8	8,0	SALA ADULTS 1 (3ª PLANTA)	R410A	
	FUJITSU	ABHG24LVTA	T000120	SPLIT	6,8	8,0	SALA ADULTS 2 (3ª PLANTA)	R410A	
	FUJITSU	ABHG24LVTA	T000097	SPLIT	6,8	8,0	SALA ADULTS 3 (3ª PLANTA)	R410A	
	GENERAL	ARHG45LMLA	R006541	CONDUCTES	12,1	13,1	SALA ADULTS (3ª PLANTA)	R410A	
	DAIKIN	FXYA40HJV1	4000294	SPLIT	-	-	SALA COLECCIÓ LOCAL (3ª PLANTA)	R22	VRV
	DAIKIN	FXYA40HJV1	4000431	SPLIT	-	-	SALA REUNIÓ (3ª PLANTA)	R22	VRV
	DAIKIN	FXYA40HJV1	4000290	SPLIT	-	-	AULA MULTIMEDIA (3ª PLANTA)	R22	VRV
	DAIKIN	FXYA40HJV1	4000198	SPLIT	-	-	DIRECCIÓ (3ª PLANTA)	R22	VRV
	DAIKIN	FHYP125BV1	4900909	CASSETTE	-	-	FORAT ESCALA ENTRADA	R407C	
	DAIKIN	FXYH63HJV1	6400120	SPLIT	-	-	RECEPCIÓ	R22	VRV
	DAIKIN	FXYA25HJV1	4000125	SPLIT	-	-	SALA REUNIÓ	R22	VRV
	DAIKIN	FXYA25HJV1	4000126	SPLIT	-	-	SALA DESCANS	R22	VRV
	DAIKIN	FXYA40HJV1	4000348	SPLIT	-	-	SALA DIPÒSIT 1	R22	VRV
	DAIKIN	FXYA40HJV1	4000347	SPLIT	-	-	SALA DIPÒSIT 2	R22	VRV
	DAIKIN	FXYA25HJV1	4000121	SPLIT	-	-	SALA INTERNA	R22	VRV
	DAIKIN	FXYH63HJV1	6400133	SPLIT	-	-	SALA INFANTIL 1	R22	VRV
	DAIKIN	FXYH63HJV1	6400020	SPLIT	-	-	SALA INFANTIL 2	R22	VRV
	DAIKIN	FXYH63HJV1	6400126	SPLIT	-	-	SALA INFANTIL 3	R22	VRV
	UNITATS EXTERIORS								
	DAIKIN	RSXY10GJY1	6401038	VRV	-	-	-	R22	2ª PLANTA FONOTECA
	FUJITSU	AOHG45LATT	T005570	CONDUCTES	-	-	-	R410A	3ª PLANTA BLAU
	DAIKIN	RSXY10GJY1	-	VRV	-	-	-	R22	3ª PLANTA
	DAIKIN	RYP125L7W1	2412827	-	-	-	-	R407C	FORAT ESCALA ENTRADA
	FUJITSU	AOHG24LALA	R000897	-	6,8	8,0	-	R410A	SALA ADULTS 1
	FUJITSU	AOHG24LALA	R000943	-	6,8	8,0	-	R410A	SALA ADULTS 2
	FUJITSU	AOHG24LALA	R000914	-	6,8	8,0	-	R410A	SALA ADULTS 3
	DAIKIN	RSXY10GJY1	6400935	-	-	-	-	R22	SALA INFANTIL
	UNITATS INTERIORS								
	GENERAL	UTGUFGCW	R032426	CASSETTE	2,2	2,8	GESTIÓ TRIBUTARIA (M1) PLANTA 0	-	
	GENERAL	UTGUFGCW	-	CASSETTE	2,2	2,8	GESTIÓ TRIBUTARIA (M2) PLANTA 0	-	

ANNEX 1. LOT 1 EQUIPAMENTS MUNICIPALS

DEPENDÈNCIA	MARCA	MODEL	Nº SÈRIE	TIPUS	REFRIGERACIÓ	CALEFACCIÓ	LOCALITZACIÓ	GAS	OBSERVACIONS
CASA CONSISTORIAL I EDIFICI ANNEX	GENERAL	UTGUFGCW	-	CASSETTE	2,2	2,8	GESTIÓ TRIBUTARIA (M3) PLANTA 0	-	
	GENERAL	UTGUFGCW	-	CASSETTE	2,2	2,8	GESTIÓ TRIBUTARIA (M4) PLANTA 0	-	
	GENERAL	UTGUFGCW	-	CASSETTE	2,2	2,8	SERVEIS D'INSPECCIÓ (M1) PLANTA 0	-	
	GENERAL	UTGUFGCW	-	CASSETTE	2,2	2,8	SERVEIS D'INSPECCIÓ (M2) PLANTA 0	-	
	GENERAL	UTGUFGCW	-	CASSETTE	2,2	2,8	SERVEIS D'INSPECCIÓ (M3) PLANTA 0	-	
	GENERAL	UTGUFGCW	-	CASSETTE	2,2	2,8	SERVEIS D'INSPECCIÓ (M4) PLANTA 0	-	
	DAITSU	FMCD-12	-	SPLIT	2,5	3,1	PROMOCIÓ ECONÒMICA PB	-	
	LG	CT24NP4	-	CASSETTE	6,8	8,0	EQUIP TÈCNIC D' ESPAI D'EQUITAT PB	R410	
	LG	CT24NP4	-	CASSETTE	6,8	8,0	EXPEDIENTS SANCIONADORS PB	R410	
	MUNDOCLIMA	MUP07W7	-	SPLIT	2,2	2,9	ESPAI D'EQUITAT (M1) PB	-	
	BTU	VVC880/2T/FH/DA	-	SPLIT TERRA	6,4	7,1	DESPATX ROSA PB	-	
	MUNDOCLIMA	MUP07W7	-	SPLIT	2,2	2,9	DESPATX PB	-	
	MUNDOCLIMA	MUP07W7	-	SPLIT	2,2	2,9	DESPATX PB	-	
	MUNDOCLIMA	MUP07W7	-	SPLIT	2,2	2,9	DESPATX PB	-	
	GENERAL	ABHA12GATH	T000557	SPLIT TERRA	3,6	4,0	SECRETARIA (S1) PLANTA 1	-	
	GENERAL	ABHA12GATH	T000775	SPLIT TERRA	3,6	4,0	SECRETARIA (S2) PLANTA 1	-	
	GENERAL	ABHA18GATH	T000573	SPLIT TERRA	5,6	6,3	SECRETARIA (S3) PLANTA 1	-	
	GENERAL	ABHA18GATH	T000575	SPLIT TERRA	5,6	6,3	SECRETARIA (S4) PLANTA 1	-	
	GENERAL	ABHA12GATH	T000780	SPLIT TERRA	3,6	4,0	SECRETARIA (S5) PLANTA 1	-	
	GENERAL	AGHA18GATH	-	SPLIT TERRA	5,6	6,3	SECRETARIA (S6) PLANTA 1	-	
	BTU	VVC220/2T/FH/DA	-	FANCOIL	2,0	2,4	OFICINA ENTITATS PLANTA 1	-	
	DAITSU	FMCD12	-	SPLIT	2,6	3,1	DESPATX PLANTA 1	-	
	DAITSU	FMCD06	-	SPLIT	2,1	2,6	OFICINES PLANTA 1	-	
	BTU	VVC331/2T/FH/DA	-	FANCOIL	2,9	3,4	OFICINES PLANTA 1	-	
	GENERAL	ABHA12GATH	-	SPLIT TERRA	3,6	4,0	SECRETARIA PLANTA 1	-	
	LG	ARNU12GTRC4	-	CASSETTE	3,6	4,0	REGIDORIA URBANISME PLANTA	R410A	VRV
	LG	ARNU12GTRC4	-	CASSETTE	3,6	4,0	REGIDORIA URBANISME PLANTA	R410A	VRV
	LG	ARNU12GTRC4	-	CASSETTE	3,6	4,0	REGIDORIA URBANISME PLANTA	R410A	VRV
	LG	ARNU12GTRC4	-	CASSETTE	3,6	4,0	REGIDORIA URBANISME PLANTA 2	R410A	VRV
	LG	ARNU12GTRC4	-	CASSETTE	3,6	4,0	REGIDORIA URBANISME PLANTA 2	R410A	VRV
	LG	ARNU12GTRC4	-	CASSETTE	3,6	4,0	REGIDORIA URBANISME PLANTA	R410A	VRV
	LG	ARNU12GTRC4	-	CASSETTE	3,6	4,0	REGIDORIA URBANISME PLANTA	R410A	VRV
	DAITSU	FCSD04	-	FANCOIL	3,1	3,7	SALA REUNIONS PLANTA 2	-	
	DAITSU	FCSD08	-	FANCOIL	4,5	5,4	DESPATX PLANTA 2	-	
	DAITSU	FCSD08	-	FANCOIL	4,5	5,4	DESPATX PLANTA 2	-	
	ROCA YORK	-	-	-	-	-	DESPATX ALCALDESSA PLANTA 2	-	
	ROCA YORK	-	-	-	-	-	DESPATX ALCALDESSA PLANTA	-	
	S&P	CADBND12CHF7	-	RECUPERADOR	-	-	REGIDORIA URBANISME PLANTA	-	
	LG	ARNU09GSBL4	-	SPLIT	2,8	3,2	DESPATX PLANTA 2	-	VRV
	LG	ARNU09GSBL4	-	SPLIT	2,8	3,2	DESPATX PLANTA 2	-	VRV
	LG	ARNU09GSBL4	-	SPLIT	2,8	3,2	DESPATX PLANTA 2	-	VRV
	LG	ARNU09GSBL4	-	SPLIT	2,8	3,2	DESPATX PLANTA 2	-	VRV
	LG	ARNU09GSBL4	-	SPLIT	2,8	3,2	DESPATX PLANTA 2	-	VRV
	LG	ARNU09GSBL4	-	SPLIT	2,8	3,2	DESPATX PLANTA 2	-	VRV

ANNEX 1. LOT 1 EQUIPAMENTS MUNICIPALS

DEPENDÈNCIA	MARCA	MODEL	Nº SÈRIE	TIPUS	REFRIGERACIÓ	CALEFACCIÓ	LOCALITZACIÓ	GAS	OBSERVACIONS
	BTU	VVC440/2T/FH/DA	-	FANCOIL	3,8	4,4	TÈCNIC MOBILITAT PLANTA 3	-	
	BTU	VVC331/2T/FH/DA	-	FANCOIL	2,9	3,4	RECEPCIÓ PLANTA 3	-	
	BTU	VVC331/2T/FH/DA	-	FANCOIL	2,9	3,4	DESPATX ESQUERRA PLANTA 3	-	
	BTU	VVC331/2T/FH/DA	-	FANCOIL	2,9	3,4	DESPATX CENTRE PLANTA 3	-	
	BTU	VVC85/2T/FH/DA	-	FANCOIL	1,6	2,1	DESPATX DRETA PLANTA 3	-	
	BTU	VVC331/2T/FH/DA	-	FANCOIL	2,9	3,4	SERVEIS VIARIS PLANTA 3	-	
	BTU	VVC331/2T/FH/DA	-	FANCOIL	2,9	3,4	DESPATX PLANTA 3	-	
	BTU	VVC331/2T/FH/DA	-	FANCOIL	2,9	3,4	DESPATX PLANTA 3	-	
	BTU	VVC660/2T/FH/DA	-	FANCOIL	5,5	6,3	OFICINA COSTAT IMPRESORA PLANTA	-	
	BTU	VVC660/2T/FH/DA	-	FANCOIL	5,5	6,3	OFICINA DAVANT IMPRESORA PLANTA	-	
	BTU	VVC660/2T/FH/DA	-	FANCOIL	5,5	6,3	DESPATX COSTAT FINESTRA PLANTA	-	
	BTU	-	-	FANCOIL	-	-	DESPATX COSTAT PORTA PLANTA 3	-	
	BTU	VVC85/2T/FH/DA	-	FANCOIL	1,6	2,1	DESPATX INSPECTOR PLANTA 3	-	
	BTU	VVC660/2T/FH/DA	-	FANCOIL	5,5	6,3	DESPATX MOBILITAT PLANTA 3	-	
	BTU	VVC660/2T/FH/DA	-	FANCOIL	5,5	6,3	DESPATX RSBLE. JURÍDICA PLANTA 3	-	
	DAI	MSZ-DM35VA	7020295T	SPLIT	3,2	6,6	INFORMATICA SISTEMA 1 PLANTA 1	R410A	
	DAI	MSZ-DM35VA	7020313T	SPLIT	3,2	6,6	INFORMATICA SISTEMA 2 PLANTA 1	R410A	
	DAITSU	DS12UIM	C101288540110C151901	SPLIT	2,6	3,0	UGT PLANTA 1	R410A	
	DAITSU	HS-18UIM	-	SPLIT	4,6	5,0	SALA DE REUNIONS PLANTA 1	R410A	
	FUJITSU	ASHA12UKC	E021090	SPLIT	3,4	4,0	REGIDORIA HISENDA PLANTA 2	R410A	
	FUJITSU	ASH9RNG-W	-	SPLIT	2,7	3,3	DESPATX INTERVENTOR PLANTA 2	R410A	
	FUJITSU	ASH9RNG-W	-	SPLIT	2,7	3,3	DESPATX TRESORERIA PLANTA 2	R410A	
	MITSUBISHI	MSZ-HJ25VA	6034228T	SPLIT	2,5	3,5	SALA INTERVENCIÓ 1 PLANTA 2	R410A	
	MITSUBISHI	MSZ-HJ25VA	6034233T	SPLIT	2,5	3,5	SALA INTERVENCIÓ 2 PLANTA 2	R410A	
	MITSUBISHI	MSZ-HJ35VA	5014079T	SPLIT	3,1	3,6	DESPATX 6 INTERVENCIÓ PLANTA 3	R410A	
	MITSUBISHI	MSZ-HJ35VA	5010381T	SPLIT	3,1	3,6	DESPATX 7 INTERVENCIÓ PLANTA 3	R410A	
	DAITSU	DS12UIM	C101288540110C151501	SPLIT	2,6	3,0	UGT PLANTA 3	R410A	
	MITSUBISHI	PEH-8MYA-K	12EH0274	CONDUCTES	22,0	22,0	INFORMATICA I TELEC.	R22	
	UNITATS EXTERIORS								
	UNITATS EXTERIORS								
	LG	-	-	VRV	-	-	-	-	REGIDORIA URBANISME PL. 1
	LG	-	-	VRV	-	-	-	-	PLANTA 2
	CLINT	CHA/K/WP 363-P	-	-	94,2	109,0	-	-	-
	LG	ARUN050GSS0	-	-	14,0	16,0	-	R410A	
	LG	UU24W	512KCCXM0ML18	-	-	-	-	R410A	
	LG	ARUN100LSS0	-	-	-	-	-	R410A	
	LG	-	-	-	-	-	-	-	-
	RENOVACIÓ D'AIRE								
							A COBERTA		RECUPERADOR ENTÀLPIC
							A COBERTA		
							A COBERTA		
							A COBERTA		
CASA DE CULTURA	UNITATS INTERIORS								
	MITSUBISHI	MSZ-DM35VA	7020295T	SPLIT	3,2	6,6	INFORMATICA SISTEMA 1 PLANTA 1	R410A	
	MITSUBISHI	MSZ-DM35VA	7020313T	SPLIT	3,2	6,6	INFORMATICA SISTEMA 2 PLANTA 1	R410A	
	DAITSU	DS12UIM	C101288540110C151901	SPLIT	2,6	3,0	UGT PLANTA 1	R410A	
	HIYASU	HS-18UIM	-	SPLIT	4,6	5,0	SALA DE REUNIONS PLANTA 1	R410A	
	FUJITSU	ASHA12UKC	E021090	SPLIT	3,4	4,0	REGIDORIA HISENDA PLANTA 2	R410A	
	FUJITSU	ASH9RNG-W	-	SPLIT	2,7	3,3	DESPATX INTERVENTOR PLANTA 2	R410A	
	FUJITSU	ASH9RNG-W	-	SPLIT	2,7	3,3	DESPATX TRESORERIA PLANTA 2	R410A	
	MITSUBISHI	MSZ-HJ25VA	6034228T	SPLIT	2,5	3,5	SALA INTERVENCIÓ 1 PLANTA 2	R410A	
	MITSUBISHI	MSZ-HJ25VA	6034233T	SPLIT	2,5	3,5	SALA INTERVENCIÓ 2 PLANTA 2	R410A	
	MITSUBISHI	MSZ-HJ35VA	5014079T	SPLIT	3,1	3,6	DESPATX 6 INTERVENCIÓ PLANTA 3	R410A	
	MITSUBISHI	MSZ-HJ35VA	5010381T	SPLIT	3,1	3,6	DESPATX 7 INTERVENCIÓ PLANTA 3	R410A	
	DAITSU	DS12UIM	C101288540110C151501	SPLIT	2,6	3,0	UGT PLANTA 3	R410A	
	MITSUBISHI	PEH-8MYA-K	12EH0274	CONDUCTES	22,0	22,0	INFORMATICA I TELEC.	R22	
	UNITATS EXTERIORS								

ANNEX 1. LOT 1 EQUIPAMENTS MUNICIPALS

DEPENDÈNCIA	MARCA	MODEL	Nº SÈRIE	TIPUS	REFRIGERACIÓ	CALEFACCIÓ	LOCALITZACIÓ	GAS	OBSERVACIONS
	MITSUBISHI	PUH-8MYC	12UJH023	-	22,0	22,0	-	R410A	INFORMATICA PLANTA 1
	FUJITSU	AOH19RMC2	T003138	-	5,5	6,6	-	R410A	TRESORERIA I INT.
	HIYASU	HOS-18UIM	-	-	-	-	-	R410A	SALA REUNIÓ PLANTA 1
	DAITSU	DOS-12UIM	-	-	-	-	-	R410A	PLANTA 1 UGT
	DAITSU	DOS-12UIM	-	-	-	-	-	R410A	PLANTA 3 UGT
	LENNOX	KVHK 38E	405Z5824	-	37,8	36,9	-	R407C	PROMOCIÓ ECONÒMICA PB
	GENERAL	AOHR12LKC	E023655	-	3,4	4,0	-	R410A	REGIDORIA HISENDA
	MITSUBISHI	MXZ-2DM40VA	69P08274	-	4,0	4,3	-	R410A	SALA INTERVENCIÓ 1 I 2
	MITSUBISHI	MUZ-DM35VA	7015886T	-	-	-	-	R410A	INFORMÀTICA SISTEMA 1
	MITSUBISHI	MUZ-DM35VA	7015897T	-	-	-	-	R410A	INFORMÀTICA SISTEMA 2
	MITSUBISHI	MUZ-HJ35VA	5029713T	-	3,2	3,6	-	R410A	DESPATX INTERVENCIÓ Nº6
	MITSUBISHI	MUZ-HJ35VA	4054508T	-	3,2	3,6	-	R410A	DESPATX INTERVENCIÓ Nº7
CASAL DE LA GENT GRAN C/ JOSEP LLANÇÀ	UNITATS INTERIORS								
	GENERAL	BWE050C500E0	176237	-	-	-	-	R22	
	GENERAL	BWE050C500E0	176237	-	-	-	-	R22	
	GENERAL	BWA075C700G0	198021	-	-	-	-	R-22	
	GENERAL	BWA075C700G0	198020	-	-	-	-	R22	
	GENERAL	BWR750A700X	297515T15	-	-	-	-	R22	
	GENERAL	BWR750A700X	207534T15	-	-	-	-	R22	
	GENERAL	-	-	-	-	-	-	-	
	UNITATS EXTERIORS								
	GENERAL	BWA100C700G0	190338	-	-	-	-	R22	
CENTRE CÍVIC EL TACÓ	GENERAL	BWE100C500C	178596	-	-	-	-	R22	
	GENERAL	BWE100C500C	178590	-	-	-	-	R22	
	UNITATS INTERIORS								
	MITSUBISHI	-	-	SPLIT	-	-	-	-	
	MITSUBISHI	PKFY-P25VAM-E	-	SPLIT	2,8	3,2	DESPATX AV	R410A	
	MITSUBISHI	PKFY-P20VAM-E	52A06042	SPLIT	2,2	2,5	DESPATX DIRECCIÓ	R410A	
	MITSUBISHI	PKFY-P25VAM-E	-	SPLIT	2,8	3,2	DESPATX POLIVALENT	R410A	
	MITSUBISHI	PKFY-P25VAM-E	-	SPLIT	2,8	3,2	SALA CONNECTAT	R410A	
	MITSUBISHI	PCFY-P63VGM-E	52A00824	SPLIT	7,1	8,0	SALA GARBÍ	R410A	
	MITSUBISHI	PKFY-P20VAM-E	-	SPLIT	2,2	2,5	SALA LLEVANT	R410A	
	MITSUBISHI	PKFY-P32VGM-E	52A03136	SPLIT	3,6	4,0	SALA MESTRAL	R410A	
	MITSUBISHI	-	-	SPLIT	-	-	SALA MITJONS	R410A	
	MITSUBISHI	-	-	SPLIT	-	-	SALA MITJONS	R410A	
	MITSUBISHI	-	-	SPLIT	-	-	SALA MITJONS	R410A	
	MITSUBISHI	PKFY-P32VGM-E	-	SPLIT	3,6	4,0	SALA XALOC	R410A	
	MITSUBISHI	PCFY-P40VGM-E	5YA00346	SPLIT	4,5	5,0	SALA TRAMUNTANA 1	R410A	
	MITSUBISHI	PCFY-P40VGM-E	-	SPLIT	4,5	5,0	SALA TRAMUNTANA 2	R410A	
	UNITATS EXTERIORS								
	MITSUBISHI	PUHY-P500YGM-A	-	-	56,0	63,0	TERRASSA	R410A	CITY MULTI
	UNITATS INTERIORS								
	ROCA	DBK90B	0102-74080	-	9,4	9,5	SALA ACTIVITATS FISIQUES 1	-	
	ROCA	DBK90B	0102-74082	-	9,4	9,5	SALA ACTIVITATS FISIQUES 2	-	

ANNEX 1. LOT 1 EQUIPAMENTS MUNICIPALS

DEPENDÈNCIA	MARCA	MODEL	Nº SÈRIE	TIPUS	REFRIGERACIÓ	CALEFACCIÓ	LOCALITZACIÓ	GAS	OBSERVACIONS
CENTRE CÍVIC LA COLLADA	ROCA	-	-	CASSETTE	-	-	VESTIBUL 2	-	
	ROCA	-	-	CASSETTE	-	-	VESTIBUL 3	-	
	ROCA YORK	HKY15A15/DWK431	666011821	-	-	-	SECRETARIA	-	
	ROCA YORK	HKY08A15/DWK231	666011221	-	-	-	DESPATX 1	-	
	ROCA	DBM27B	0105-42017	SPLIT	2,6	2,7	RECEPCIÓ ESPORTS 1	R22	
	ROCA	DBM27B	0103-42898	SPLIT	2,6	2,7	RECEPCIÓ ESPORTS 1	R22	
	ROCA	-	-	SPLIT	-	-	-	-	
	ROCA	HKY08A15/DWK231	666011821	CASSETTE	-	-	-	-	
	ROCA	HKY15A15/DWK431	-	CASSETTE	-	-	-	-	
	DAITSU	FCSD-12-VS EC	6901503300262	SPLIT	6,7	8,3	-	-	
	DAITSU	FCSD-12-VS EC	-	SPLIT	6,7	8,3	-	-	
	SERVOCLIMA	CTA-3	6678	-	70,0	-	-	-	
	EUROVENT	DWK-70 2T	U6993502006	-	-	-	-	-	
	EUROVENT	DWK-100 2T	U6993501003	-	-	-	-	-	
	EUROVENT	DWK-70 2T	U6993502007	-	-	-	-	-	
	FERROLI PEGASUS	F3 153		CALEFACCIÓ		153		GAS NATURAL	
	FERROLI PEGASUS	F3 153		CALEFACCIÓ		153		GAS NATURAL	
	UNITATS EXTERIORS								
	ROCA YORK	DBD-44-21-E6	663834411	-	2,2	2,3	-	R22	2 X1 RECEPCIÓ ESPORTS
	LENNOX	EAR08125M2HNFP	-	-	75,4	75,4	-	-	-
	ROCA YORK	BCVO-802VG38E3	-	-	74,0	74,0	-	-	-
	ROCA	BCVI-802-32 E1	662568004	-	70,0	72,0	-	-	-
CENTRE CÍVIC LA GELTRÚ	UNITATS INTERIORS								
	HITECSA	FTBZ-371	070130006	CONDUCTES	11,0	12,0	2ª MITAD PASSADIS + DESPATX 2 + A.V. LA GELTRÚ + A.V. CASERNES + SALA REUNIONS	R407C	
	HITECSA	STB251	AA53YBEA00AY66R0	SPLIT	7,0	7,9	SALA D'ACTES A	R407C	
	HITECSA	SPBA171	AA5E30E0G00AD53A	SPLIT	4,8	5,2	SALA D'ACTES B	R407C	
	HITECSA	FTBZ-451	060830347	CONDUCTES	13,5	14,0	CUINA	R407C	
	HITECSA	CLVBZ-1501	070120270	CONDUCTES	42,0	44,0	SALA D'ACTES	R407C	
	HITECSA	UM36N24	ABNW36GM2A0ENW AENU	CONDUCTES	-	-	DIRECCIÓ + 1ª MITAD PASSADIS + AJUD DEL DEFENSOR DE LA CIUDADANIA + DEFENSOR DE LA CIUDADANIA + DESPATX 1	R407C	
	HITECSA	FTBZ-351	070130247	CONDUCTES	9,8	10,4	ACTIVITATS FISIQUES	R407C	
	HITECSA	FTBZ-351	070130248	CONDUCTES	9,8	10,4	SALA MANUALITATS	R407C	
	HITECSA	FTBZ-501	061230133	CONDUCTES	14,8	15,3	SALA POLIVALENT 1	R407C	
	HITECSA	FTBZ-451	060830348	CONDUCTES	13,5	14,0	SALA POLIVALENT 2	R407C	
	HITECSA	FTBZ-401	061230649	CONDUCTES	11,8	12,8	VESTIBUL	R407C	
	UNITATS EXTERIORS								
	HITECSA	-	070130024	-	-	-	-	R407C	2ª MITAD PASSADIS + DESPATX 2 + A.V.CASERNES+AVGELTRU+DESPATX1+SAL ACTES
	HITECSA	CPBA171	AA5E41E0B00AF539	-	-	-	-	R407C	SALA D'ACTES B

ANNEX 1. LOT 1 EQUIPAMENTS MUNICIPALS

DEPENDÈNCIA	MARCA	MODEL	Nº SÈRIE	TIPUS	REFRIGERACIÓ	CALEFACCIÓ	LOCALITZACIÓ	GAS	OBSERVACIONS
	HITECSA	-	-	-	-	-	-	R407C	CUINA
	LG	UU36WUO2	701KCUK09E66	-	-	-	-	R410A	DIRECCIÓ + 1ª MITAD PASSADÍS DEL DEFENSOR DE LA DESPATX 1
	HITECSA	UXCBZ15001	070130250	-	42,0	44,0	-	R407C	SALA D'ACTES
	HITECSA	DXCBZ-351	070130022	-	9,8	10,4	-	R407C	SALA MANUALITATS
	HITECSA	DXCBZ-501	070130029	-	14,8	15,3	-	R407C	SALA POLIVALENT 1
	HITECSA	DXCBZ-451	070130028	-	13,5	14,0	-	R407C	SALA POLIVALENT 2
	HITECSA	CUB-251	AA5MS0E0A00AT66R	-	7,0	7,9	-	R407C	SALA D'ACTES
	HITECSA	DXCBZ-401	70130026	-	11,8	12,8	-	R407C	VESTÍBUL
CENTRE CÍVIC DE MAR	UNITATS INTERIORS								
	DAIKIN	FBQ50B8V1	2830559	SPLIT	5,0	5,8	DIRECCIÓ	R410A	
	DAIKIN	FBQ100B8V3B	2710003	SPLIT	10,0	11,2	SALA D'ACTES	R410A	
	DAIKIN	FBQ125C7VEB	1901667	SPLIT	12,5	14,0	SALA POLIVALENT 1 I 2	R410A	
	UNITATS EXTERIORS								
	DAIKIN	RXS50G2V1B	J072581	-	-	-	-	R410A	DIRECCIÓ
	DAIKIN	RZQS100C7V1B	1804387	-	-	-	-	R410A	SALA D'ACTES
	DAIKIN	RZQS125D7V1B	2950831	-	-	-	-	R410A	SALA POLIVALENT 1 I 2
CENTRE CÍVIC MOLI DE VENT	UNITATS INTERIORS								
	TOSHIBA	MMU-AP0071MH	00130015	CASSETTE	2,2	2,5	ASSOCIACIÓ DE VEÏNS L'ARAGAI	-	
	TOSHIBA	MMU-AP0071MH	00130020	CASSETTE	2,2	2,5	DESPATX 1	-	
	TOSHIBA	MMU-AP0071MH	91230228	CASSETTE	2,2	2,5	DESPATX 2	-	
	TOSHIBA	MMU-AP0071MH	00130018	CASSETTE	2,2	2,5	DESPATX POLIVALENT 1	-	
	TOSHIBA	MMU-AP0071MH	00130014	CASSETTE	2,2	2,5	DESPATX POLIVALENT 2	-	
	TOSHIBA	MMU-AP0071MH	00130013	CASSETTE	2,2	2,5	DIRECCIÓ	-	
	TOSHIBA	MMD-AP0481BH	91240107	CONDUCTES	14,0	16,0	ESPAIN INFANTIL	-	
	TOSHIBA	VN-500TE	0912015	RECUPERADOR	-	-	SALA D'ACTIVITATS FÍSQUES	-	
	TOSHIBA	VN-250TE	1002023	RECUPERADOR	-	-	SALA POLIVALENT 1 (ZONA PASSADÍS)	-	
	TOSHIBA	VN-250TE	1002011	RECUPERADOR	-	-	SALA POLIVALENT 2 (ZONA PASSADÍS)	-	
	TOSHIBA	VN-1KTAE	0807004	RECUPERADOR	-	-	ENTRADA 1	-	
	TOSHIBA	VN-1KTAE	0905014	RECUPERADOR	-	-	ENTRADA 2	-	
	TOSHIBA	MMU-AP0121MH	91230032	CASSETTE	3,6	4,0	SALA CONNECTAT	-	
	TOSHIBA	MMD-AP0481BH	00140075	CONDUCTES	14,0	16,0	SALA D'ACTES	-	
	TOSHIBA	MMU-AP0121MH	91230040	CASSETTE	3,6	4,0	SALA DE REUNIONS	-	
	TOSHIBA	MMD-AP0181BH	90940021	CONDUCTES	5,6	6,3	SALA POLIVALENT 1 (ZONA PASSADÍS)	-	
	TOSHIBA	MMD-AP0181BH	90940040	CONDUCTES	5,6	6,3	SALA POLIVALENT 2 (ZONA PASSADÍS)	-	
	TOSHIBA	MMD-AP0181BH	90940022	CONDUCTES	5,6	6,3	SALA POLIVALENT 3 (ZONA PASSADÍS)	-	
	TOSHIBA	MMD-AP0271BH	90740055	CONDUCTES	8,0	9,0	SALA PUNT DE TROBADA	-	
	TOSHIBA	MMU-AP0091MH	91230186	CASSETTE	2,8	3,2	SERVEIS SOCIALS 1	-	
	TOSHIBA	MMU-AP0091MH	91230197	CASSETTE	2,8	3,2	SERVEIS SOCIALS 2	-	
	UNITATS EXTERIORS								
	NO S'HA POGUT ACCEDIR								

ANNEX 1. LOT 1 EQUIPAMENTS MUNICIPALS

DEPENDÈNCIA	MARCA	MODEL	Nº SÈRIE	TIPUS	REFRIGERACIÓ	CALEFACCIÓ	LOCALITZACIÓ	GAS	OBSERVACIONS
CENTRE CÍVIC SANT JOAN	UNITATS INTERIORS								
	GENERAL	ASH9ANH-W	4000845	SPLIT	2,75	2,8	-	R410A	
	GENERAL	ASH9ANH-W	4000964	SPLIT	2,75	2,8	-	R410A	
	GENERAL	ASH9USCCW	E081468	SPLIT	2,6	3,0	-	R410A	
	LENNOX	-	-	SPLIT	-	-	-	-	
	LENNOX	-	-	SPLIT	-	-	-	-	
	LENNOX	-	-	SPLIT	-	-	-	-	
	HAIER	-	-	-	-	-	-	-	
	PANASONIC	CS-A28BTP	-	-	3,3	3,1	-	R410A	
	PANASONIC	CU-C24BBP5	-	-	-	6,3	-	R410A	
	GENERAL	ABG36TBA3W	T00607	CASSETTE	10,8	10,5	-	R410A	
	MITSUBISHI	PCA-RP100KAQ	-	SPLIT	-	-	-	R410A	
	INDUSTRIE FER SPA				CALEFACCIÓ		87,3	GAS NATURAL	
	UNITATS EXTERIORS								
	HAIER	1U48LS1ERB	-						
	GENERAL	AOG36TPB3L	T002964	-	10,5	11,0	-	R410A	
	GENERAL	AOG36TPB3L	T002963	-	10,5	11,0	-	R410A	
	GENERAL	AOG36TPB3L	-	-	10,5	11,0	-	R410A	
	MITSUBISHI	PUHZ-P100VHA4	5H04083	-	-	-	-	R410A	
	PANASONIC	CU-A28BBP8	0738300166	-	-	-	-	-	
	PANASONIC	CU-A24BBP5	0738100480	-	-	-	-	-	
	GENERAL	-	-	-	-	-	-	-	PLACA ILEGIBLE
	LENNOX	-	-	-	-	-	-	-	PLACA ILEGIBLE
	LENNOX	-	-	-	-	-	-	-	PLACA ILEGIBLE
	LENNOX	KG2.5	299R9585	-	6,2	-	-	-	
CENTRE CONTEMPORANI LA SALA	UNITATS INTERIORS								
	MITSUBISHI	PLFY-P32VCM-E	6YM0677	CASSETTE	3,6	4,0	TRIBUNA 2 PLANTA 1	R410A	
	MITSUBISHI	PLFY-P32VCM-E	6YM0634	CASSETTE	3,6	4,0	TRIBUNA PLANTA 1	R410A	
	MITSUBISHI	PKFY-P25VAM-E	63A06468	SPLIT	2,8	3,2	MAGATZEM PLANTA 1	R410A	
	MITSUBISHI	PKFY-P25VAM-E	63A08455	SPLIT	2,8	3,2	DESPATX 1 PLANTA 1	R410A	
	MITSUBISHI	PKFY-P25VAM-E	63A06521	SPLIT	2,8	3,2	DESPATX 2 PLANTA 1	R410A	
	MITSUBISHI	PLFY-P50VBM-E	7C00104	CASSETTE	5,6	6,3	SALA CLUMNA GRAN	R410A	
	MITSUBISHI	PLFY-P50VBM-E	7C00154	CASSETTE	5,6	6,3	SALA CLUMNA GRAN 2	R410A	
	MITSUBISHI	PLFY-P63VBM-E	7C00227	CASSETTE	7,1	8,0	SALA CLUMNA PETITA	R410A	
	MITSUBISHI	PLFY-P20VCM-E	6ZM0960	CASSETTE	2,2	2,5	RECEPCIÓ	R410A	
	MITSUBISHI	PLFY-P32VCM-E	71M0076	SPLIT	3,6	4,0	ZONA BAR	R410A	
	UNITATS EXTERIORS								
	CIATESA	IPC-630	-	-	152,8	149,2	-	-	-
	MITSUBISHI	-	-	-	-	-	-	-	VRV
	MITSUBISHI	-	-	-	-	-	-	-	VRV
	UNITATS INTERIORS								
	MITSUBISHI	SRK25ZJP-S	119103955R	SPLIT	2,5	3,2	CAP DE SERVEI DE COMPRA	R410A	
	MITSUBISHI	SRK50ZJP-S	119304955R	SPLIT	5,0	5,8	COMPRA I SERVEIS GENERALS	R410A	
	MITSUBISHI	SAF250E4	A02800218Z	RECUPERADOR	-	-	-	-	

ANNEX 1. LOT 1 EQUIPAMENTS MUNICIPALS

DEPENDÈNCIA	MARCA	MODEL	Nº SÈRIE	TIPUS	REFRIGERACIÓ	CALEFACCIÓ	LOCALITZACIÓ	GAS	OBSERVACIONS
COMPRES, REPROGRAFIA I SERVEIS GENERALS	MITSUBISHI	SRK50ZJP-S	119304944R	SPLIT	5,0	5,8	REPOGRAFIA	R410A	
	MITSUBISHI	SRK50ZJP-S	119304958R	SPLIT	5,0	5,8	SALA DE PRENSA	R410A	
	UNITATS EXTERIORS								
	MITSUBISHI	SRC25ZJP-S	039200962R	-	2,5	3,2	-	R410A	REGIDOR
	MITSUBISHI	SRC50ZJP-S	147004940R	-	5,0	5,8	-	R410A	REPROGRAFIA
	MITSUBISHI	SRC50ZJP-S	147004915R	-	5,0	5,8	-	R410A	SALA DE PRENSA
	MITSUBISHI	SRC50ZJP-S	147004942R	-	5,0	5,8	-	R410A	COMPRES
C. BONAIRE, 1	UNITATS INTERIORS								
	MITSUBISHI	PFFY-P25VLEM-E	66W0338	SPLIT TERRA	2,8	3,2	-	R410A	
	MITSUBISHI	PFFY-P50VLEM-E	67W0152	SPLIT TERRA	5,6	6,3	-	R410A	
	MITSUBISHI	PFFY-P40VLEM-E	67W0239	SPLIT TERRA	4,5	5,0	-	R410A	
	MITSUBISHI	PFFY-P63VLEM-E	65W0113	SPLIT TERRA	7,1	8,0	-	R410A	
	UNITATS EXTERIORS								
	MITSUBISHI	PUMY-P140YHM	-	-	15,5	18,0	-	R410A	
EMAID	UNITATS INTERIORS								
	MITSUBISHI	-	-	SPLIT	-	-	-	R410A	
	MITSUBISHI	PKFY-P40VGM-E	87A0925	SPLIT	5,0	4,5	-	R410A	
	MITSUBISHI	PCFY-P125VGM-E	-	SPLIT	16,0	14,0	-	R410A	
	MITSUBISHI	PKFY-P40VGM-E	87A00924	SPLIT	5,0	4,5	-	R410A	
	MITSUBISHI	PCFY-P40VGM-E	-	SPLIT	5,0	4,5	-	R410A	
	MITSUBISHI	PKFY-P63VKM-E	00404	SPLIT	8,0	7,1	-	R410A	
	MITSUBISHI	MSZ-GC25VA	8066003T	CASSETTE	-	-	-	R410A	
	MITSUBISHI	PKFY-P40VGM-E	-	SPLIT	5,0	4,5	-	R410A	
	MITSUBISHI	PCFY-P125VGM-E	-	SPLIT	16,0	14,0	-	R410A	
	MITSUBISHI	PCFY-P100VKM-E	-	SPLIT	12,5	11,2	-	R410A	
	EUROFRED	-	-	FANCOIL	-	-	-	-	
	HITECSA	BSW20	-	FANCOIL	-	-	-	-	
	HITECSA	BSW30	2425	FANCOIL	-	-	-	-	
	HITECSA	BSW50	-	FANCOIL	-	-	-	-	
	HITECSA	BSW50	-	FANCOIL	-	-	-	-	
	HITECSA	BSW50	-	FANCOIL	-	-	-	-	
	HITECSA	BSW50	-	FANCOIL	-	-	-	-	
	HITECSA	BSW50	-	FANCOIL	-	-	-	-	
	ROCA	G100/110		CALEFACCIÓ		126		GAS NATURAL	
	UNITATS EXTERIORS								
	MITSUBISHI	PUHY-P300YHM-A	82W0043	-	33,5	37,5	-	R410A	
	MITSUBISHI	PUHY-P350YHM-A	94W08827	-	28,0	31,5	-	R410A	
	MITSUBISHI	MUZ-GC25VA	-	-	2,5	3,2	-	R410A	
	UNITATS INTERIORS								
	AERMEC	FCX17U	-	FANCOIL	1,0	2,5	AULA 30 PLANTA 1	-	EXTERIOR 1
	AERMEC	FCX17U	-	FANCOIL	1,0	2,5	AULA 31 PLANTA 1	-	EXTERIOR 1
	AERMEC	FCX17U	-	FANCOIL	1,0	2,5	AULA 32 PLANTA BAIXA	-	EXTERIOR 1
	AERMEC	FCX17U	-	FANCOIL	1,0	2,5	AULA 33 PLANTA BAIXA	-	EXTERIOR 1
	AERMEC	FCX17U	-	FANCOIL	1,0	2,5	AULA 34 PLANTA BAIXA	-	EXTERIOR 1

ANNEX 1. LOT 1 EQUIPAMENTS MUNICIPALS

DEPENDÈNCIA	MARCA	MODEL	Nº SÈRIE	TIPUS	REFRIGERACIÓ	CALEFACCIÓ	LOCALITZACIÓ	GAS	OBSERVACIONS
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA	AERMEC	FCX17U	-	FANCOIL	1,0	2,5	AULA 35 PLANTA BAIXA	-	EXTERIOR 1
	AERMEC	FCX17U	-	FANCOIL	1,0	2,5	AULA 36 PLANTA BAIXA	-	EXTERIOR 1
	AERMEC	FCX17U	-	FANCOIL	1,0	2,5	BIBLIOTECA PLANTA BAIXA	-	EXTERIOR 1
	AERMEC	FCX17U	-	FANCOIL	1,0	2,5	BUC 6 PLANTA 1	-	EXTERIOR 1
	AERMEC	FCX17U	-	FANCOIL	1,0	2,5	BUC 7 PLANTA 1	-	EXTERIOR 1
	AERMEC	FCX17U	-	FANCOIL	1,0	2,5	BUC 8 PLANTA 1	-	EXTERIOR 1
	AERMEC	FCX17U	-	FANCOIL	1,0	2,5	BUC 9 PLANTA 1	-	EXTERIOR 1
	AERMEC	FCX17U	-	FANCOIL	1,0	2,5	CONSERGERIA PLANTA BAIXA	-	EXTERIOR 1
	AERMEC	FCX17U	-	FANCOIL	1,0	2,5	MAGATZEM PLANTA BAIXA	-	EXTERIOR 1
	AERMEC	FCX17U	-	FANCOIL	1,0	2,5	PARKING BICICLETES PLANTA BAIXA	-	EXTERIOR 1
	GENERAL	ARHG45MLA	R001427	CONDUCTES	12,1	13,1	SALA BAR	R410A	EXTERIOR 2
	LG	ARNU09GVEA4	-	FANCOIL	2,8	3,2	AULA 6	-	EXTERIOR 4
	LG	ARNU09GVEA4	-	FANCOIL	2,8	3,2	BUC 1	-	EXTERIOR 4
	LG	ARNU09GVEA4	-	FANCOIL	2,8	3,2	BUC 2	-	EXTERIOR 4
	LG	ARNU09GVEA4	-	FANCOIL	2,8	3,2	BUC 3	-	EXTERIOR 4
	LG	ARNU09GVEA4	-	FANCOIL	2,8	3,2	BUC 4	-	EXTERIOR 4
	LG	ARNU09GVEA4	-	FANCOIL	2,8	3,2	BUC 5	-	EXTERIOR 4
	LG	ARNU07GL1G4	-	FANCOIL	2,2	2,5	AULA 2	-	EXTERIOR 5
	LG	ARNU07GL1G4	-	FANCOIL	2,2	2,5	AULA 3	-	EXTERIOR 5
	LG	ARNU07GL1G4	-	FANCOIL	2,2	2,5	AULA 4	-	EXTERIOR 5
	LG	ARNU07GL1G4	-	FANCOIL	2,2	2,5	AULA 5	-	EXTERIOR 5
	LG	ARNU07GL1G4	-	FANCOIL	2,2	2,5	AULA 7	-	EXTERIOR 5
	LG	ARNU07GL1G4	-	FANCOIL	2,2	2,5	AULA 8	-	EXTERIOR 5
	LG	ARNU07GL1G4	-	FANCOIL	2,2	2,5	AULA 9	-	EXTERIOR 5
	LG	ARNU07GL1G4	-	FANCOIL	2,2	2,5	AULA 10	-	EXTERIOR 5
	LG	ARNU07GL1G4	-	FANCOIL	2,2	2,5	AULA 11	-	EXTERIOR 5
	LG	ARNU07GL1G4	-	FANCOIL	2,2	2,5	AULA 12	-	EXTERIOR 5
	LG	ARNU07GL1G4	-	FANCOIL	2,2	2,5	AULA 14	-	EXTERIOR 5
	LG	ARNU07GL1G4	-	FANCOIL	2,2	2,5	AULA 15	-	EXTERIOR 5
	LG	ARNU07GL1G4	-	FANCOIL	2,2	2,5	SALA DE PROFESSORS	-	EXTERIOR 5
	LG	ARNU07GL1G4	-	FANCOIL	2,2	2,5	SEMINARI 1	-	EXTERIOR 5
	LG	ARNU07GL1G4	-	FANCOIL	2,2	2,5	SEMINARI 2	-	EXTERIOR 5
	HITECSA	ECVBA-2002	180160270	CONDUCTES	63,1	65,5	SALA PETITA	-	EXTERIOR 8
	GENERAL	ARHG45MLA	R001427	CONDUCTES	12,1	13,1	SALA BAR	-	
	MITSUBISHI	-	-	SPLIT	-	-	-	-	EXTERIOR 6
	MITSUBISHI	-	-	SPLIT	-	-	-	-	EXTERIOR 7
	UNITATS EXTERIORS								
	HITECSA	EKWXA-801.1	160920360	-	21,2	25,2	-	R410A	EXTERIOR 1
	HITECSA	UMXCBA-2002.2	180120238	-	62,8	61,8	-	R410A	EXTERIOR 8
	HITECSA	ACVBA-2002	180160217	-	63,1	65,5	-	R410A	EXTERIOR 3
	LG	ARUN050LSS0	-	-	14,0	16,0	-	R410A	EXTERIOR 4
	LG	ARUN100LTE4	-	-	28,0	31,5	-	R410A	EXTERIOR 5
	MITSUBISHI	MUZ-HJ35VA	3012222T	-	3,2	3,6	-	R410A	EXTERIOR 6
	MITSUBISHI	MUZ-HJ35VA	3011923T	-	3,2	3,6	-	R410A	EXTERIOR 7
	FUJITSU	AOHG45LETL	T001322	-	12,1	13,1	-	R410A	SALA BAR
UNITATS INTERIORS									

ANNEX 1. LOT 1 EQUIPAMENTS MUNICIPALS

DEPENDÈNCIA	MARCA	MODEL	Nº SÈRIE	TIPUS	REFRIGERACIÓ	CALEFACCIÓ	LOCALITZACIÓ	GAS	OBSERVACIONS
ESPAI JOVE DEL GARRAF - CNL	FUJITSU	ARYG36LMLE	R009295	-	9,4	11,2	-	R410A	
	FUJITSU	ARYG30LMLE	-	-	8,5	10,0	-	-	
	FUJITSU	ARYG18LMLE	-	-	-	-	-	-	
	FUJITSU	ARYG24LMLE	-	-	-	-	-	-	
	UNITATS EXTERIORS								
	FUJITSU	AOYG24LALA	R025013	-	6,8	8,0	-	R410A	
	FUJITSU	AOYG18LALL	R018901	-	5,2	6,0	-	R410A	
	FUJITSU	AOYG36LETL	T011762	-	-	-	-	R410A	
MERCAT DE MAR 1	FUJITSU	AOYG30LETL	T012894	-	8,5	10,0	-	-	
	UNITATS INTERIORS								
MERCAT DEL CENTRE	CIATESA	IPF-240	-	-	59,8	62,6	-	R410A	
	UNITATS INTERIORS								
	LG	-	-	-	-	-	-	R410A	
	HITECSA	-	-	-	-	-	-	R410A	
	MITSUBISHI	GPEZS-71	-	-	-	-	-	R410A	OFICINA
	MITSUBISHI	PEFY-P80VMA-E	-	CONDUCTES	9,0	10,0	-	R410A	
	MITSUBISHI	PEFY-P80VMA-E	-	CONDUCTES	9,0	10,0	-	R410A	
	MITSUBISHI	PEFY-P80VMA-E	-	CONDUCTES	9,0	10,0	-	R410A	
	MITSUBISHI	PEFY-P80VMA-E	-	CONDUCTES	9,0	10,0	-	R410A	
	MITSUBISHI	PEFY-P80VMA-E	-	CONDUCTES	9,0	10,0	-	R410A	
	MITSUBISHI	PEFY-P80VMA-E	-	CONDUCTES	9,0	10,0	-	R410A	
	MITSUBISHI	PEFY-P80VMA-E	-	CONDUCTES	9,0	10,0	-	R410A	
	MITSUBISHI	PEFY-P80VMA-E	-	CONDUCTES	9,0	10,0	-	R410A	
	UNITATS EXTERIORS								
	LG	-	-	-	-	-	-	R410A	
	LG	-	-	-	-	-	-	R410A	
	LG	-	-	-	-	-	-	R410A	
	LG	-	-	-	-	-	-	R410A	
	LG	-	-	-	-	-	-	R410A	
	HITECSA	CCVBA-3002	-	-	86,6	88,8	-	R410A	
	MITSUBISHI	-	-	-	-	-	-	R410A	
	MITSUBISHI	PUHY-P250YHM-A	0XW15506	-	-	-	-	R410A	
NAU UNITAT DE SERVEIS	UNITATS INTERIORS								
	GENERAL	AUG30RLC-W	T000745	CASSETTE	6,9	7,7	-	R410A	
	GENERAL	AOG25RZCL	T000750	CASSETTE	6,9	7,7	-	R410A	
	UNITATS EXTERIORS								
	GENERAL	AOG25RZCL	-	-	6,9	7,7	-	R410A	
OFICINA DE TURISME	GENERAL	AUG30RLC-W	-	-	6,9	7,7	-	R410A	
	UNITATS INTERIORS								
	KOSNER	KSTI-24P/71INTST	8442270000533	SPLIT	7,0	8,0	-	R410A	
	UNITATS EXTERIORS								
	KOSNER	KSTI-71EXT	63229946623	-	-	-	-	R410A	
	UNITATS INTERIORS								

ANNEX 1. LOT 1 EQUIPAMENTS MUNICIPALS

DEPENDÈNCIA	MARCA	MODEL	Nº SÈRIE	TIPUS	REFRIGERACIÓ	CALEFACCIÓ	LOCALITZACIÓ	GAS	OBSERVACIONS
OMIC	MUNDOCLIMA	M-12H5A	63229938307	SPLIT	3,4	3,6	-	R410A	
	MUNDOCLIMA	M-12H5A	-	SPLIT	3,4	3,6	-	R410A	
	UNITATS EXTERIORS								
	MUNDOCLIMA	MUP-12HK	-	-	-	-	-	R410A	
	MUNDOCLIMA	MUP-12HK	-	-	-	-	-	R410A	
POLICIA LOCAL	UNITATS INTERIORS								
	FUJITSU	ASYA14LCC	E027517	SPLIT	4,2	5,6	MENJADOR	R410A	
	KOSNER	KSTI-12F/M/35	-	SPLIT	3,2	3,4	ENTRADA INSPECCIÓ	R410A	
	HAIER	AS12GN3ERA	AA9BJ0E0M00ACD1S	SPLIT	3,5	3,9	ENTRADA OAC	R410A	
	-	DSS12WV7	S970301941	-	-	-	GUARDIES DE BARRIS	R22	
	KOSNER	KSTI-09D/M	-	SPLIT	2,5	2,8	INSPECTOR CAP	R410A	
	ELECTRA	WMN-A9RC	-	SPLIT	2,6	2,8	OFICINA OAC	R22	
	KOSNER	KSTI-12F/M/35	-	SPLIT	3,2	3,4	OFICINA PASSADÍS	R410A	
	DAITSU	ASD18UI	C1012027211104131	SPLIT	5,3	5,6	OFICINA SARGENT	R410A	
	DAITSU	MSC-GA35VB	6002494T	SPLIT	3,5	3,8	SALA REUNIONS	R410A	
	ELECTRA	WMN-A9RC	-	SPLIT	2,6	2,8	SOTS INSPECTOR	R22	
	DAITSU	DS-18UIM	-	SPLIT	5,3	5,6	VESTUARIS HOMES 1	R410A	
	DAITSU	DS-18UIM	-	SPLIT	5,3	5,6	VESTUARIS HOMES 2	R410A	
	DAITSU	DS-12UIM	-	SPLIT	3,5	3,8	VESTUARIS DONES	R410A	
	UNITATS EXTERIORS								
	DAITSU	DOS-18UIM	-	-	-	-	-	R410A	VESTUARIS HOMES
	DAITSU	DOS-12UIM	-	-	-	-	-	R410A	VESTUARIS DONES
	FUJITSU	-	-	-	-	-	-	R410A	MENJADOR
	KOSNER	-	-	-	-	-	-	R410A	ENTRADA INSPECCIÓ
	HAIER	-	-	-	-	-	-	R410A	ENTRADA OAC
	-	-	-	-	-	-	-	R22	GUARDIES DE BARRIS
	KOSNER	-	-	-	-	-	-	R410A	INSPECTOR CAP
	ELECTRA	-	-	-	-	-	-	R22	OFICINA OAC
	KOSNER	-	-	-	-	-	-	R410A	OFICINA PASSADÍS
	DAITSU	-	-	-	-	-	-	R410A	OFICINA SARGENT
	MITSUBISHI	-	-	-	-	-	-	R410A	SALA REUNIONS
	ELECTRA	-	-	-	-	-	-	R22	SOTS INSPECTOR
	DAITSU	-	-	-	-	-	-	R410A	VESTUARIS HOMES 1
SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	UNITATS INTERIORS								
	FUJITSU	ASHA24LCC	E009583	SPLIT	7,1	8,1	RISCOS LABORALS	R410A	
	UNITATS EXTERIORS								
	FUJITSU	-	-	-	-	-	-	R410A	
SERVEI DE GESTIÓ DEL TALENT I DE LES PERSONES	UNITATS INTERIORS								
	HITECSA	FTBA-501	507018	CONDUCTES	14,8	15,3	-	R410A	
	UNITATS EXTERIORS								
	HITECSA	CCHBA-501	505158	-	14,1	16,4	-	R410A	
	UNITATS INTERIORS								
	MITSUBISHI	-	-	-	-	-	-	R410A	
	MITSUBISHI	-	-	-	-	-	-	R410A	
	MITSUBISHI	-	-	-	-	-	-	R410A	

ANNEX 1. LOT 1 EQUIPAMENTS MUNICIPALS

DEPENDÈNCIA	MARCA	MODEL	Nº SÈRIE	TIPUS	REFRIGERACIÓ	CALEFACCIÓ	LOCALITZACIÓ	GAS	OBSERVACIONS
TEATRE RPINCIPAL	MITSUBISHI	-	-	-	-	-	-	R410A	
	UNITATS EXTERIORS								
	HITECSA	RXGBZ-4502	-	-	142,0	136,5	-	-	
	MITSUBISHI	PUHY-P250YHM-A	83W08578	-	-	-	-	R410A	
	MITSUBISHI	PUHY-P250YHM-A	83W08203	-	-	-	-	R410A	
	MITSUBISHI	PUHY-P250YHM-A	83W08214	-	-	-	-	R410A	
	MITSUBISHI	PUHY-P250YHM-A	83W08558	-	-	-	-	R410A	
SERVEI D'INFÀNCIA I JOVENTUT- TOC	UNITATS INTERIORS								
	STULZ	VHC-95/2T/E/FV	-	FANCOIL	-	-	SALA REUNIONS	-	
	-	-	-	-	-	-	PLANTA BAIXA	-	
	CIAT	MAJOR2430CH2T/FCAD	-	-	-	-	DESPATX	-	
	DAIKIN	-	-	SPLIT	4,54	6,01	DESPATX REG.	-	
	UNITATS EXTERIORS								
	CLINT	CHA/KWP/SP91	-	-	-	-	-	-	
CASA OLIVELLA	DAIKIN	FWT05CA	-	-	-	-	COBERTA	R410A	
	UNITATS INTERIORS								
	BTU	-	-	FAN-COIL	3,1	-	DESPATX COSTAT ESCALA	-	
	BTU	-	-	FAN-COIL	5,2	-	SALA VERDA	-	
	BTU	-	-	FAN-COIL	3,1	-	DESPATX FRANCESC MACIÀ	-	
	BTU	-	-	FAN-COIL	3,1	-	DESPATX INTERIOR	-	
	BTU	-	-	FAN-COIL	3,1	-	DESPATX CENTRAL FRANCECS MACIÀ	-	
	BTU	-	-	FAN-COIL	7,8	-	SALA NOBLE	-	
	BTU	-	-	FAN-COIL	7,8	-	SALA NOBLE	-	
	BTU	-	-	FAN-COIL	5,2	-	DISTRIBUIDOR	-	
	BTU	-	-	FAN-COIL	5,2	-	DESPATX REGIDOR	-	
	BTU	-	-	FAN-COIL	4,3	-	SECRETARI REGIDOR	-	
	BTU	-	-	FAN-COIL	4,3	-	DESPATX INTERIOR	-	
	-	-	-	SPLIT	-	-	DESPATX ESPORTS	-	
	-	-	-	SPLIT	-	-	DESPATS ESPORTS	-	
	UNITATS EXTERIORS								
	HITECSA	ACVBA1502	-	COMPACTE	43,4	44,2	SALA MAQUINES A COBERTA	R410A	
	HITECSA	EKWXB-A-HE 38,2	-	-	37,9	42,3	SALA MAQUINES A COBERTA	R410A	MODUL HIDRÒNIC DAMUNT ESCALA
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	