

DOCUMENT CCB_PLECS: Plec Prescripcions Tècniques 2023 -1067	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UUAWL-M40LV-S4830 Data d'emissió: 15 de Juny de 2023 a les 14:39:38 Pàgina 1 de 3	SIGNATURES
	ESTAT APROVAT 15/06/2023 14:39



CCB Serveis Mediambientals, SAU

Avinguda Sant Julià, 241 • Polígon. Incl. Congost • 08403 GRANOLLERS • CIF A-60618923
Tel.:93 840 52 70 • Fax :93 849 88 42 • a/e: ccb@besos-tordera.cat • www.besos-tordera.cat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE VÀLVULES REGULADORES D'AIRE.

Exp: 2023/1067


DOCUMENT CCB_PLECS: Plec Prescripcions Tècniques 2023 -1067	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UUAWL-M40LV-S4830 Data d'emissió: 15 de Juny de 2023 a les 14:39:38 Pàgina 2 de 3	SIGNATURES
	ESTAT APROVAT 15/06/2023 14:39



Índex

1. OBJECTE2
2. CARACTERISTIQUES DELS ARTICLES A SUBMINISTRAR.....2
3. LLOC DE SUBMINISTRAMENT.....2

DOCUMENT CCB_PLECS: Plec Prescripcions Tècniques 2023 -1067	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UUAWL-M40LV-S4830 Data d'emissió: 15 de Juny de 2023 a les 14:39:38 Pàgina 3 de 3	SIGNATURES
	ESTAT APROVAT 15/06/2023 14:39



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 570717 UUAWL-M40LV-S4830-50722E1D29E9C592650C094014E262EF31459C08) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està APROVAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seuelectronica.besos-tordera.cat/portal/Ciutadania/portal/verificarDocumentos.do?pes_codi=2&ent_id=2&idoma=1

1. OBJECTE

L'objecte del contracte és el subministrament de 5 (cinc) vàlvules reguladores d'aire accionades amb actuadors elèctrics per a l'EDAR Granollers.

- 2 ut DN 300
- 2 ut DN 250
- 1 ut DN 150

2. CARACTERISTIQUES DELS ARTICLES A SUBMINISTRAR

Les proposicions econòmiques i tècniques han de complir amb les següents característiques tècniques i funcionals:

Vàlvules de guillotina unidireccional Orbinox model EX o equivalent:

Vàlvula guillotina unidireccional tipus wafer
Vis sens fi ascendent
Brides estàndards: DIN PN10
Cos: CF8M
Tajadera: AISI 316L
Seient: V PORT
Tancament: EPDM V-port

Accionaments elèctrics Auma model SAR07.6 o equivalent amb comunicació ethernet IP

Tensió d'alimentació 400VAC 50Hz 3Ph
Esquema elèctric Auma TPCAP000-1A2-A5E0TPA00R100-0I1-000 o equivalent
IP 68
Temperatura de treball: -40/+80°C
Protecció tèrmica integrada
Limitador de parell en apertura i tancament
Parell màxim (Nm): 60 Nm
Pletina de muntatge segons ISO5210/5211: F10
Velocitat RPM/seg.: 45 rpm

3. LLOC DE SUBMINISTRAMENT

Els equips se subministraran a l'EDAR Montornès del Vallès.
Carrer Besòs, s/n - Zona Industrial "Can Buscarons de Baix" - 08170 Montornès del Vallès