LADO BARCELONA

LADO SAN ADRIA

Retirar en obra una vez soldado al conjunto del 2° paso posteriormente colocar el panel radiante planos N° P-2-201414-216 y P-2-201414-217 una vez colocado el panel soldar el tubo del panel techo pos. 910 del 2° paso plano N° P-0-201414-202

Tubo techo 2° paso Pos. 910 en plano P-0-201414-202

VISTA POR "X"

Tubo 8" SCHD 80 POS 16 en plano P-0-201414-232

BLOQUES DE RELLENO PARA SUJECCION DE LAS VIGAS CINTURA (Tipico)

VER DETALLE "a"

VER DETALLE "b"

VER DETALLE "c" (Tipico)

VER DETALLE "d" (Tipico)

VER DETALLE "e"

Ver detalle "c" (Tipico)

10" SCHD 160

8" SCHD 160

NOTAS:

PARA MONTAJE DE TUBOS PUERTAS VER PLANO N° P-2-201414-375

SOLDADURAS DE OBRA

Pos	Cantidad	Material	Calidad	Nº Pl. o Norma	Peso/u Kg
913	2	TUBO PASO VAINA TERMOM.		P-4-201414-913	5.4
299	1	PANEL PARED INTERMEDIA		P-1-201414-299	5115
298	1	PANEL 1°/2° PASO L. S.ADRIA		P-1-201414-298	6355
297	1	PANEL 1°/2° PASO L. BARNA.		P-1-201414-297	6355
266	2	TUBO PUERTA ø63.5x5		P-4-201414-266	12.4
265	2	TUBO PUERTA ø63.5x5		P-4-201414-265	11.8
264	2	TUBO PUERTA ø63.5x5		P-4-201414-264	11.3
263	16	TUBO MIRILLA ø63.5x5		P-4-201414-263	9.16
262	2	TUBO PUERTA ø63.5x5		P-4-201414-262	11.3
258	1	TUBO INF. PANEL 2° PASO L. S.ADRIA		P-4-201414-258	6.2
257	1	TUBO INF. PANEL 2° PASO L. BARNA.		P-4-201414-257	6.2
255	2	TUBO SUP. PANEL 2° PASO L. S.ADRIA		P-4-201414-255	5.1
254	2	TUBO SUP. PANEL 2° PASO L. BARNA		P-4-201414-254	5.1
220	1	PANEL TECHO 1°/2° CON.BARN.		P-1-201414-220	721
219	1	PANEL TECHO 1°/2° CON.MONT.		P-1-201414-219	396
17	2	VARILLA ø12 x 1825mm Long.	S235JRG2		1.6
16	2	BRIDA PLANA DN50 PN10	ST37.2	DIN 2576	2.47
15	2	TUBO 2" SCHD 40 x 320 mm	A106GrB		1.73
14	28	VARILLA ø12x200	S235JRG2		0.17
13	4	LARGUERO CH.60x6x907.5	S235JRG2		2.4
12	12	CIERRE CH.190x1000x3	S235JRG2		4.56
11	8	LARGUERO CH.60x6x990	S235JRG2		2.7
10	8	CAJA MIRILLA OBSERVACION		P-2-201414-315	44.1
08	7	TUBO 4" SCHD80x3738mm	A106GrB		83.3
07	1	COLECTOR PARED INTERMEDIA		P-3-201414-232 Hoja 1	427.2
06	2	CAJA TOMA DE TEMPERATURA		P-3-201414-316	12
05	2	CAJA UNION COLECTOR SUP.		P-2-201414-311	20
04	2	CAJA UNION COLECTOR INF.		P-2-201414-312	22
02	1	COLECTOR SUP. 1°/2° PASO		P-3-201414-232 Hoja 2	425
01	1	COLECTOR INF. 1°/2° PASO		P-3-201414-232 Hoja 2	553

D/SCH.	ø COLECTOR	ød	H
ø63.5x5	8" SCH160	ø53	3.25
ø63.5x5	10"SCH160	ø53	2.6
4"SCHD80	8"SCHD160	ø95	11

D1	S1	D2/SCH	h	D3
ø63.5	5	8"SCH160	5	44
ø63.5	5	10"SCH160	6	44

ø	S
ø63.5	5
4"	SCHD80
8"	SCHD80

ø	S
8"	SCH160
10"	SCH160

REV.3 – AS BUILT POS. 299 (12.04.02) N.J.C.
REV.2 – Modificar disposición de tubosen posición 19 y 20. (04-03-02) E.R.R.
REV.1 – Anular posición 09. (02-01-02) E.R.R.

ENTRADA

Marca: Dibuj. 23/10/01E.R.R. Comp. 23/10/01M.V.B. Origen:
Peso total Kg. 23900
Escalas 1:20
Cliente: TECNICAS REUNIDAS
Sustituye a:
Sustituido por:
Título: CONJUNTO PAREDES 1° y 2° PASO
Número: P-0-201414-203
Hoja Nº 1 / 2
Rev. 3

TERMISA ENERGIA S.A.
VIVONAC C/NOA, 16-18 -08014 BARCELONA TEL 93 2291512 FAX 2291115