

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL PLA DIRECTOR DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM MUNICIPAL DE CASTELLVÍ DE ROSANES (X2022002197):**

1. INTRODUCCIÓ	2
1.1. GENERALITATS	2
1.2. ANTECEDENTS	3
1.3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ	4
1.4. DURADA DEL CONTRACTE	4
2. DEFINICIÓ DEL CONTRACTE	4
2.1. OBJECTE DEL CONTRACTE	4
2.2. AIXECAMENT TOPOGRÀFIC	4
2.3. EL PLA DIRECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM,	5
2.4. AUTORIA DELS TREBALLS	5
3. CRITERIS A SEGUIR EN EL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS	5
3.1. BASES PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR	5
3.2. PARÀMETRES DE DEFINICIÓ DEL PLA DIRECTOR	5
3.3. RECURSOS PREVISTOS	6
4. CONTINGUT DE LA MEMÒRIA DEL TREBALL	7
4.1. MEMÒRIA	8
4.2. ANNEXES	11
5. PLÀNOLS	12
6. PRESSUPOST I TERMINIS	14
7. CONTINGUT DEL DOCUMENT D'INFORMACIÓ BÀSICA	14
8. METODOLOGIA DE TREBALL	14
8.1. FORMA DE PRESENTACIÓ I NOMBRE D'EXEMPLARS	14
9. VALORACIÓ DE LES OFERTES	15



1. INTRODUCCIÓ

1.1. GENERALITATS

El present Plec de Prescripcions Tècniques té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i enumerar les matèries que han d'ésser objecte d'estudi per la redacció del Pla Director de Sanejament de Castellví de Rosanes.

Defineix les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs, i concreta la redacció i presentació dels diferents documents que ha de realitzar el tècnic redactor del treball, un cop quedi garantida la seva qualitat, coherència i homogeneïtat.

L'àmbit del treball comprèn tot el terme municipal de Castellví de Rosanes.

Barris tipologia i xarxa de clavegueram

Barris	Tipus	Xarxa de clavegueram
Nucli urbà	Residencial	Sí
El Taió	Residencial	Sí
Miralles	Residencial	Sí
Els Àngels	Residencial	Sí
Valldaina	Residencial	No
Can Sunyer	Residencial	No
Can Sunyer	Residencial (c. Muntanya i c. Serra d'Or)	Si
Polígon Industrial Rosanes	Industrial	Sí
Ca n'Abat	Industrial	Sí

Superfície i habitants per barris residencials

Barris Residencials	Superfície	Habitants
Nucli urbà	125,397	672
El Taió	393,583	498
Miralles	62.814	90
Els Àngels	470,00	11
Valldaina	40,863	95
Can Sunyer	431,391	747

Superfícies i empreses dels polígons industrials

Polígons industrials	Superfície	Empreses
Polígon Industrial Rosanes	202.952,00	67
Ca n'Abat	19322,39	2

1.2. ANTECEDENTS

El municipi de Castellví de Rosanes està format pel següents barris: Nucli urbà, El Taió, Can Sunyer, Valldaina, Miralles, Els Àngels i els Poligons industrials de Rosanes i de Ca n'Abat.

Tots els barris disposen de xarxa de clavegueram excepte el barri de Valldaina i Can Sunyer dels quals disposem de projecte, excepte en la urbanització de Can Sunyer que té dos carrers que disposen de xarxa de clavegueram: el c. Muntanya i el c. Serra d'Or

Les xarxes de sanejament del Nucli Urbà El Taió, Miralles, Els Àngels i els polígons industrials de Rosanes i de Ca n'Abat són xarxes unitàries i es connecten al col·lector en alta que va a parar a la Depuradora situada en el camí de Ca n'Abat.

Els barris de Can Sunyer i Valldaina segons la seva ubicació es connectarà a la xarxa de clavegueram del municipi de Sant Andreu de la Barca mitjançant el col·lector concentrador de la riera de Palau existent, aquest col·lector constitueix un ramal de l'anomenat "Sistema VII de l'Edar de Sant Feliu de Llobregat" del Pla de Sanejament Metropolità,

Degut al desconeixement de les característiques de la xarxa s'ha fet un estimatiu per calcular la longitud dels col·lectors existents i els pous, segons la longitud dels carrers. La longitud total de la xarxa s'estima en 23.064,81m i el nombre de pous és 640, segons la taula adjunta, aquestes dades són orientatives.

Col·lectors existents

Barri	Long. estimada col·lectors (m)	Numero estimat de pous (ut)
Nucli urbà	3.226,51	81
Taió	6.384,00	160
Miralles	2.888,33	72
Poligon Industrial Rosanes	2.941,05	74
Poligon Industrial de Ca n'Abat	183,00	4
Els Àngels	65,00	2
Can Sunyer	632,00	10
TOTAL	16.319,89	403,00

Col·lectors projectats

Barri	Long. estimada col·lectors (m)	Numero estimat de pous (ut)
Can Sunyer	5.430,00	196
Valldaina	1.950,00	41
TOTAL	7.380,00	237

L'ajuntament desconeix de manera exacte les característiques dels col·lectors, el seu cabdal, la seva longitud i el nombre de pous, .

En aquesta xarxa hi ha varis punts conflictius coneguts en els diferents barris que cal identificar-los i donar una solució. Els punts identificats són:

- Un tram del col·lector del Taió passa per dins d'una parcel·la privada C. Maria Sunyol 10, degut a l'estat de la xarxa i els problemes que hi apareixen, s'han



realitzat actuacions puntuals, es proposa treure aquest tram del col·lector i crear un nou col·lector pel c. Maria Sunyol, que a la vegada es donarà connexió a la xarxa de sanejament a unes parcel·les que en l'actualitat no en tenen.

- C. Sant Miquel degut l'estat de la xarxa les aigües residuals sobreixen a una parcel·la rústega privada
- Connexió del nucli i del Taió al col·lector en alta, que degut a l'estat dels pous i els col·lectors de la xarxa les s'estan realitzant actuacions puntuals, s'ha redactat un estudi i un projecte per solucionar aquest punt.
- Connexió d'una part de la urbanització del Taió al col·lector en alta no hi ha pou i es connecten a l'aire lliure.
- El clavegueram existent a Can Sunyer en els carrers Muntanya i Serra d'Or es troben en molt mal estat i les aigües residuals en alguns punts es filtren al terreny.

1.3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ

El pressupost **màxim** de licitació de la contractació per la redacció del ple i l'aixecament topogràfic es fixa en la quantia de trenta-set mil vuit-cents vuitanta-sis amb setanta-vuit cèntims per la redacció del pla director i el pas de càmera robotitzada de TV per la xarxa durant 16 jornades és de 37.886,78,00 € IVA exclòs.

1.4. DURADA DEL CONTRACTE

Un cop formalitzat el contracte, tindrà una durada màxima de 12 mesos per la presentació del Pla director de sanejament del municipi, a comptar des de l'inici de la prestació objecte del contracte.

2. DEFINICIÓ DEL CONTRACTE

2.1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objectiu del treball es poder millorar la xarxa de clavegueram i per tant hi ha la necessitat de l'elaboració d'una cartografia de la xarxa en format GIS i la redacció d'un Pla Director on s'identifiqui la totalitat de la xarxa amb tots els seus elements, la identificació dels problemes i la proposta de solució

Hi ha la necessitat de tenir l'inventari complet i exhaustiu de la xarxa de clavegueram del municipi de Castellví de Rosanes en format SIG, identificar tots els elements de la xarxa i el seu traçat i definir les actuacions necessàries que reculli característiques, diagnosi, prognosi i obres recomanades del clavegueram i així identificar els punts conflictius i proposta de solució, i de forma addicional, disposar operativament d'una sèrie d'eines i sistemes d'ajuda a la planificació i a la gestió integral.

L'àmbit del treball comprèn tot el terme municipal de cadascun dels barris.

2.2. AIXECAMENT TOPOGRAFIC

El contingut del pla director és:

- **L'inventari de la xarxa** de clavegueram del municipi sobre cartografia i SIG, seguint els criteris de l'annex del present Plec, incloent tots els treballs de camp que siguin necessaris. Inclourà la realització de la inspecció amb càmera per un total de 14 jornades, on s'inclogui els vídeos i informes que es generin de la xarxa. càmera que el seu sistema tractor permeti salvar obstacles, que tinguin rotació 360º, visió axial, il·luminació i identificador de pendants.



- Aixecament topogràfic de la totalitat dels pous, envornals, reixes i interceptores, identificant les seves coordenades X,Y,Z . dimensions, profunditat i característica i identificar la totalitat dels col·lectors i tubs que entren i surten del pou, captura fotogràfica o/i vídeo de la xarxa
- **Inclou també la instal·lació d'un limnímetre i d'un pluviòmetre**, durant el temps necessari per obtenir dades pluviomètriques i de cabals significatives. L'inventari inclourà la xarxa en baixa i es lliurarà tant en format SIG com CAD (preferiblement AutoCad).

2.3. EL PLA DIRECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM,

- Es redactarà el Pla Director de la xarxa de clavegueram
- Diagnosi del funcionament actual de la xarxa, identificant el cabdal, i les parcel·les connectats en cada tram de la xarxa, les característiques de tots els col·lectors, pous i reixes existents.
- A partir del Diagnosi propostes generals pel bon funcionament de la xarxa.
- Identificació dels punts problemàtics, propostes d'actuació per a solucionar possibles problemàtiques detectades. Creació d'una fitxa tècnica dels punts conflictius a solucionar, indicant les característiques tècnics corresponents, croquis i fotografies, amb la proposta
- Redacció d'un pla de manteniment.

2.4. AUTORIA DELS TREBALLS

El pla director objecte del present encàrrec serà signat pel/per la tècnic/a redactor/a, en la seva qualitat d'Autor/a. En qualsevol cas haurà de signar: la memòria, el pressupost i els plànols.

3. CRITERIS A SEGUIR EN EL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

3.1. BASES PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR

L'encàrrec comprèn els treballs necessaris per a recollir tota la informació pertinent i la seva anàlisi, exposar totes les alternatives coherents, i justificar les dades utilitzades.

3.2. PARÀMETRES DE DEFINICIÓ DEL PLA DIRECTOR

El Pla s'haurà d'adaptar als següents paràmetres de qualitat:

- El desenvolupament de l'inventari seguirà el contingut indicat a continuació, tot adaptant-lo a les característiques pròpies del treball. L'àmbit del treball comprèn tot el terme municipal
- Es partirà de la informació disponible de la que disposi l'ajuntament. Es realitzarà el treball de camp, que inclourà l'aixecament topogràfic i cartogràfic de tots els elements que formen la xarxa de clavegueram, torrents i rieres principals, i les conques naturals i urbanes.



- Tot l'inventari es realitzarà en base a la topografia existent del municipi (escala 1:1000) i la xarxa de claus de la Diputació de Barcelona, i serà compatible amb el Sistema d'Informació Geogràfica del que disposi el municipi i amb el SITMUN de la Diputació de Barcelona.
- La cartografia d'escala 1:1.000 de la Diputació conté una representació gràfica dels elements corresponents a pous de registre i reixes de captació d'aigua pluvial, caldrà partir d'aquesta base i confirmar la situació i l'existència d'aquests elements, així com completar la informació que no estigui grafiada en aquesta cartografia mitjançant aixecament topogràfic de precisió adequada a cada element.
- Es realitzaran plànols en format CAD (preferiblement AutoCad) que recullin tot l'inventari realitzat i que reflecteixin les característiques reals de la xarxa existent.
- La realització de l'inventari contempla les següents fases, que s'enumeren a continuació i es detallen en l'annex que s'adjunta en el present plec:
 - Treball de camp. Consistirà en la presa de dades topogràfiques, tipològiques, estructurals i d'estat de conservació dels diferents elements del clavegueram. Inclou inspecció amb càmera de circuit tancat de televisió. Inclou també la instal·lació d'un limnímetre i d'un pluviòmetre, durant el temps necessari per obtenir dades pluviomètriques i de cabals significatives. L'àmbit del treball comprèn tot el terme municipal.
 - Realització del SIG d'acord amb el Model de Dades de l'Annex "Criteris sobre la cartografia per al Pla director de clavegueram" del present Plec.
- El Pla s'adaptarà a les necessitats i disponibilitats funcionals, tècniques i econòmiques de l'Ajuntament, tant en l'abast de les alternatives com en les propostes de fases d'execució funcionals.
- S'incorporaran criteris de sostenibilitat en les solucions proposades, així com solucions basades en la natura, i sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS).
- S'incorporaran criteris per a facilitar el manteniment de les obres des de la seva concepció.
- S'adaptarà a la normativa existent.
- La informació gràfica del Pla Director s'haurà presentar en format CAD (preferiblement AutoCad) i SIG.

3.3. RECURSOS PREVISTOS

Adscriure d'acord amb l'article 76.2 de la LCSP, els mitjans personals que indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre els següents:

Equip mínim: 2 perfils professionals

- Director/a de l'equip: 1 titulat/da en un grau en enginyeria civil o industrial o equivalent a l'estranger, i que hagi estat redactor d'un pla director de clavegueram o sanejament municipal.

- 1 especialista en hidràulica: titulat/da en un grau en enginyeria civil o industrial o titulació equivalent a l'estranger.

El perfil professional de tot l'equip de treball mínim es justificarà mitjançant la titulació acadèmica original en format 'pdf' i signada digitalment per la persona titulada, o bé amb un certificat digital emès pel corresponent col·legi professional i currículum també signat digitalment. També es podrà justificar mitjançant el document "Relación de títulos oficiales" que es pot obtenir a la seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació Professional, per mitjà del tràmit "Consulta de títulos universitarios oficiales" al l'enllaç següent:

<http://www.educacionyfp.gob.es/va/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/997950/ficha/997950.html#dq1>

L'experiència mínima s'acreditarà mitjançant certificat emès per l'entitat contractant de que justifica l'experiència mínima requerida, on pugui verificar-se els diferents aspectes ressenyats.

- Sector públic: quan els treballs o serveis s'hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar certificats expedits o visats per l'òrgan competent.
- Sector privat: quan els treballs o serveis s'hagin realitzat en entitats del sector privat, cal aportar un certificat expedit per l'empresa destinatària d'aquests treballs/serveis o a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l'empresa licitadora.
- Si la participació de l'autor o coautor (autoria compartida o autoria individual d'una part del treball) no prové directament de l'entitat contractant, sinó per encàrrec derivat de l'equip contractat, caldrà aportar escrit signat per l'equip contractat i per l'autor o coautor on s'acrediti la seva participació i on pugui verificar-se els diferents aspectes objecte de valoració.

La signatura dels documents tramesos haurà de ser digital.

Els mitjans per acreditar la solvència són els mínims suficients per garantir la capacitat del licitador per executar els treballs, facilitant la participació del major nombre d'empreses, incloses les petites i mitjanes empreses i les empreses de nova creació.

4. CONTINGUT DE LA MEMÒRIA DEL TREBALL

La no inclusió de qualsevol part de la documentació s'ha d'acordar amb l'òrgan promotor, el qual també ha de decidir els lliuraments parcials a realitzar.

Aquest document recollirà, de forma resumida, i tan entenedora com sigui possible, l'exposició de la totalitat dels treballs realitzats, de forma que de la seva lectura se'n desprengui un coneixement complet i suficient del pla director:

- Inventari de la xarxa existent de clavegueram.
- Anàlisi de la situació actual de la xarxa.
- Criteris per a l'elaboració de la diagnosi.
- Diagnosi de l'estat actual de la xarxa.
- Prognosi de la situació futura de la xarxa.
- Propostes d'actuacions per a la millora de la xarxa.

AJUNTAMENT DE CASTELLVÍ DE ROSANES

C/ Sant Antoni, 1 – 08769 CASTELLVÍ DE ROSANES - Tel. 93.775.19.42 - Fax 93.774.06.84

Correu electrònic: info@castellviderosanes.cat - Web: www.castellviderosanes.cat

- Propostes de sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS).
- Pressupost de les actuacions.
- Priorització d'actuacions
- Millor a de la gestió
- Pla de manteniment.

4.1. MEMÒRIA

4.1.1. Índex

Relació paginada de la documentació de la memòria.

4.1.2. Introducció

Exposició de la situació inicial que dona peu a la realització del pla director, quines són les demandes expressades per l'Ajuntament i quin és l'objecte del treball.

Cal incorporar els treballs realitzats que tenen a veure amb la xarxa de clavegueram del municipi i els projectes i actuacions previstos que tinguin relació amb l'àmbit d'actuació.

Explicar els objectius i les millores socials que s'assoliran amb les actuacions previstes.

4.1.3. Dades facilitades per l'Ajuntament

En iniciar-se els treballs es demanarà una sèrie de dades a l'ajuntament per a la realització del Pla Director.

En iniciar-se els treballs l'ajuntament subministrarà la següent documentació

- DADES GENERALS
 - Planejament urbanístic vigent.
- DADES DEL SISTEMA DE CLAVEGUERAM
 - Informació disponible de la xarxa de clavegueram.
 - Projecte d'urbanització de Can Sunyer
 - Projecte d'urbanització de Valldaina
 - Estudi i projecte per solucionar la problemàtica de la connexió del col·lector del Nucli amb el col·lector en alta
 - Projecte de la xarxa en alta i de la depuradora
 - Projecte prolongació del col·lector concentrador de la Riera de Palau
 - Identificar els principals problemes de funcionament de la xarxa detectats per l'ajuntament.

4.1.4. Descripció de la situació actual

Cal realitzar un recull sintètic de la informació general sobre el municipi per tal de situar la problemàtica en el seu context:

- Descripció de la població, les seves característiques i evolució, de tot el municipi i dels diferents nuclis de població.
- Relació de les empreses o serveis vinculats a la xarxa de clavegueram.
- Planejament urbanístic i previsions de creixement.



- Orografia i hidrografia.

4.1.5. Inventari de la xarxa existent de clavegueram

Cal realitzar un resum de les tasques realitzades, exemple de les fitxes utilitzades en el treball de camp, etc.

Recull sintètic dels resultats de l'inventari, incloent gràfiques i estadístiques:

- Característiques generals de la xarxa de clavegueram: grau de separació entre les aigües pluvials i residuals, existència de reixes i embornals, connexió dels habitatges a la xarxa de residuals i/o pluvials), etc.
- Descripció dels sistemes de depuració existents i dels col·lectors en alta.
- Relació de la xarxa de sanejament amb els municipis veïns (Sant Andreu de la Barca).
- Anàlisi dels materials, diàmetres de les canonades i pendents de la xarxa existent, tant dels col·lectors com dels pous.
- Descripció de les problemàtiques detectades a la xarxa de clavegueram actual durant la realització de l'inventari: trams en mal estat, pous amb sediments, manca de pous de registre, olors, etc.

4.1.6. Definició dels criteris i de la metodologia emprada en la diagnosi del funcionament hidràulic de la xarxa

Descripció i justificació dels paràmetres hidrològics i hidràulics utilitzats:

- Justificació de l'aigua residual recollida per la xarxa en temps sec.
- Justificació del període de retorn utilitzat per conques urbanes i rurals.
- Justificació de les dades de pluja (caldrà incloure a més de les intensitats punta, dades en l/m2 o mm pels episodis de pluja corresponents de durada de 24 hores).
- Justificació de l'estimació dels percentatges de connexió d'aigües pluvials dels habitatges a la xarxa.
- Justificació de l'estimació del percentatge d'aigua pluvial que entra a la xarxa mitjançant les reixes i embornals.
- Característiques de la modelització utilitzada (tipus de flux de la xarxa de drenatge, consideracions de l'escorrentia superficial i dels torrents....).
- Criteris de disseny de la xarxa, que permeten assolir els objectius previstos.
- Condicions generals que han de complir els materials amb l'objectiu que el seu impacte ambiental sigui mínim, facilitant la seva reciclabilitat i reutilització.
- Solucions constructives durables, utilització d'elements estàndard sempre que sigui possible, accessibilitat en tots els punts de neteja, etc.



- Justificació del materials escollits.
- Criteris de disseny dels dipòsits anti-descàrrega dels sistemes unitaris de sanejament.
- Criteris per a la utilització de tècniques alternatives de drenatge (SUDS): basses de laminació, elements drenants, etc.

4.1.7. Diagnosi de l'estat actual de la xarxa i prognosi de la situació futura de la xarxa

- Diagnosi de les característiques de la xarxa i del seu estat de conservació, segons la inspecció visual realitzada durant les tasques de recollida de dades per a l'inventari.
- Relació d'elements a substituir, renovar o rehabilitar.
- Diagnosi dels trams de col·lectors en deficit
- Diagnosi general de dèficit de pous de registre.
- Capacitat de les reixes i embornals, diagnosi general de dèficit d'aquests elements.
- Diagnosi dels abocaments al medi en temps sec i en temps de pluja.
- Diagnosi del funcionament dels sobreexidors en aplicació del RD 1290/2012. S'ompliran els models de sol·licitud d'abocament derivats de l'ordre AAA/2056/2014 (caldrà dur a terme tots els càlculs, inclosa la quantificació dels desbordaments).
- Capacitat hidràulica actual i prognosi de la capacitat futura (tenint en compte el desenvolupament del planejament) de la xarxa d'aigües residuals. S'utilitzaran programes de modelització de la xarxa de clavegueram tipus SWMM, MOUSE, etc..
- Capacitat hidràulica actual i prognosi de la capacitat futura (tenint en compte el desenvolupament del planejament) de la xarxa en temps de pluja. Determinació de les zones inundables.
- Estudi de zones per ubicar SUDS en sòl urbà municipal classificades per tipologies i característiques.

4.1.8. Propostes d'actuacions per a la millora de la xarxa

Cal justificar la solució global proposada de la futura xarxa de clavegueram (sistema unitari, separatiu o mixt) i de la seva relació amb el sistema de depuració existent o previst. Es determinaran les actuacions a realitzar en el futur per assegurar el correcte funcionament de la xarxa, evitar els abocaments d'aigües residuals al medi i minimitzar el risc d'inundacions.

Les actuacions del tipus rehabilitació, substitució d'elements en mal estat, etc., s'inclouran dins el Pla de Manteniment, a més de les tasques de neteja i d'altres.

Proposta de millora del funcionament dels sobreeixidors en aplicació del RD 1290/2012. Es faran propostes d'acord amb aquest RD però també considerant la possibilitat de que la obligatorietat de instal·lar sobreeixidors amb les característiques que fixa aquest RD s'estengui a tots els sobreeixidors existents i previstos a la xarxa actual i futura. Es definiran les característiques i les ubicacions i el pressupost de tots els sobreeixidors incloent les connexions a altres serveis si són necessàries. A la fitxa corresponent a cada actuació s'adjuntarà la justificació tècnica del compliment del RD 1290/2012. A l'annex corresponent, per a cadascun dels punts d'abocament s'adjuntarà la fitxa omplerta (segons el format del RD 1290/2012) que per tal de que l'Ajuntament l'envii a l'ACA .

Estudiar la viabilitat de construir dipòsits de retenció d'aigües de pluja i SUDS (rases d'infiltració, basses d'infiltració, paviments drenants...). Es plantejaran com a alternatives a solucions clàssiques, i se n'avaluaran els avantatges i inconvenients econòmics, ambientals i funcionals. Les característiques tècniques d'aquestes actuacions s'adjuntaran a l'annex corresponent.

4.1.9. Pressupost

S'indicarà la base de preus utilitzada per a la realització del pressupost de les actuacions. Es confeccionarà el pressupost detallat, els amidaments i el resum del pressupost

4.1.10. Pla d'actuacions

Definirà les prioritats de cadascuna de les propostes d'actuació, en base a un calendari a curt, mig i llarg termini consensuat amb els tècnics municipals, en funció de les problemàtiques i la disponibilitat econòmica.

S'inclourà una taula resum del pressupost a curt, mig i llarg termini, indicant les actuacions incloses en cada període de temps.

4.1.11. Pla de manteniment

Es proposaran unes pautes i actuacions periòdiques en relació al manteniment de la xarxa de clavegueram, pressupostades econòmicament. Incloent les actuacions de neteja, rehabilitació i substitució per causa del mal estat de conservació d'elements de la xarxa. Tot tenint en compte les futures connexions i escomeses a la xarxa.

4.2. ANNEXES

Els annexes es presentaran en el format acordat amb l'òrgan promotor, aquest podrà ser imprès en paper o bé només informàtic.

- Informació topogràfica i criteris de l'inventari (descripció de la base de dades).
- Fitxes dels pous incloent fotografia.
- Diagnosi (s'adjuntaran els càlculs de la modelització realitzada):
 - Càlculs hidrològics i hidràulics de la xarxa d'aigües pluvials
 - Capacitat de la xarxa d'aigües residuals
 - Càlculs de capacitat de les reixes i embornals
- Fitxes de cadascuna de les actuacions.
- Pressupost.
- Annex informes de les jornades de càmera de TV .
- Annex dades limnímetres.



- Annex dades pluviòmetres.
- Annex de diagnosi de manca d'embornals.
- Annex fitxes sobreexidors omplertes segons RD 1290/2012.
- Estudi d'ubicació i dimensionament de SUDS i de tancs de tempesta.
- Estudi d'ubicació i dimensionament de sobreexidors.
- Annex de les característiques tècniques, constructives i de manteniment dels SUDS.

5. PLÀNOLS

Els plànols s'hauran de presentar en els següents formats: paper, pdf, en CAD (AutoCad format dwg) i SIG.

La relació de plànols a realitzar serà la següent:

- **Plànol general de funcionament** de la xarxa de clavegueram (incloent la xarxa en baixa i en alta) amb ubicació dels sobreexidors, abocaments al medi, estacions depuradores d'aigües residuals, etc., i amb els sentits de circulació de les aigües.

Aquest plànol s'imprimirà en un format DIN-A1, a l'escala que permeti la visualització de tot el municipi i se'n farà la corresponent versió en pdf.

- **Inventari:** plànols de localització de tots els elements de la xarxa existent i les seves característiques.

Aquests plànols s'imprimiran en format DIN-A1, a escala 1:1.000, i es faran tants fulls com sigui necessari per que quedi representat tot el municipi. També se'n faran les corresponents versions en pdf.

Els colors (RGB) que s'utilitzaran per als elements de la xarxa de clavegueram segons les aigües que recullen, seran:

- Residuals (127,31,0) color marró
- Unitàries (0,153,38) color verd
- Pluvials (0,0,255) color blau fosc

Per la xarxa en alta s'utilitzarà el color magenta (255,0,255).

I per les impulsions el color groc ataronjat (255,191,0).

En cas que algun tram no s'hagi pogut veure però s'intueixi el seu traçat o es conegui la seva existència per altres mètodes, es representarà amb línies discontinües i a la llegenda s'indicarà que es tracta d'un element no registrable.

Per indicar materials i diàmetres es posaran cartells amb les dades al costat de l'element corresponent, sempre que l'escala del plànol ho permeti.



També caldrà indicar amb fletxes el sentit de circulació de les aigües, les cotes de solera dels pous i el seu codi i els pendents dels trams.

- **Conques pluvials** urbanes i no urbanes.

En format DIN-A1, a l'escala que permeti incloure tot el municipi.

- **Ubicació de localitzacions per a alternatives SUDS**

En format DIN-A1, a l'escala que permeti incloure tot el municipi.

- **Diagnosi de l'estat de conservació actual de la xarxa** d'acord amb la inspecció visual realitzada durant l'aixecament cartogràfic de l'inventari (tapes de pous en mal estat o trencades, pous amb sediments o d'altres objectes, pous en mal estat de conservació, trams de xarxa en mal estat, etc.)

En format DIN-A1, a l'escala que permeti incloure tot el municipi.

- **Diagnosi actual de la capacitat dels col·lectors**, pels períodes de retorn de 2 i 10 anys. Indicant amb números el cabal que circula dins de cada col·lector.

Els colors que s'utilitzaran per a la diagnosi de la xarxa, en funció del règim de funcionament dels col·lectors, seran:

- En làmina lliure (0,153,38) color verd
- En pressió, sense arribar a la cota de terreny, (255,191,0) color groc ataronjat
- Amb desbordament sobre el terreny (255,0,0) color vermell

Si el municipi disposa de xarxa separativa es representaran als plànols de diagnosi de manera diferenciada:

- Les xarxes unitàries i residuals en línies contínues
- La xarxa pluvial en línia discontinua

En format DIN-A1, a l'escala que permeti incloure tot el municipi.

- **Diagnosi de capacitat en la situació futura** (amb els creixements urbanístics desenvolupats) dels col·lectors pel període de retorn de 10 anys. Indicant amb números el cabal que circula dins de cada col·lector.

En format DIN-A1, a l'escala que permeti incloure tot el municipi. En aquest plànol s'inclourà la representació gràfica dels sectors de creixement.

- **Diagnosi de dèficit de pous de registre i d'embornals.**

En format DIN-A1, a l'escala que permeti incloure tot el municipi.

- **Actuacions i prioritats.**

En format DIN-A1, a l'escala que permeti incloure tot el municipi.

6. PRESSUPOST I TERMINIS

- Els costos d'obra de totes les actuacions es desglossaran en els conceptes principals i es justificaran.
- Els costos totals d'inversió, justificats i desglossats per fases, comprenen totes les despeses necessàries (honoraris tècnics de projecte i obra, anàlisis geotècnics, topogràfics, inversió en obra, legalitzacions, servituds, expropiacions...), i el cost unitari que representen, diferenciant per tipologies d'actuació.
- Les actuacions pressupostades es dividiran en els terminis acordats amb els tècnics municipals.
- Cost de manteniment anual previst de les obres.
- Terminis de realització, per fases i globals, comprenent totes les accions implicades (realització d'estudis, redacció de projecte, tràmits d'aprovació i licitació, execució de les obres, etc).

7. CONTINGUT DEL DOCUMENT D'INFORMACIÓ BÀSICA

Aquest document és la forma de presentar les dades més rellevants de forma del treball al promotor municipal.

Ha de resumir el Pla Director de forma breu i clara. Es presenta en fulls de mida DIN A3 impresos horitzontalment. El seu contingut, s'ajustarà en cada cas d'acord amb el Servei d'Equipaments i Espai Públic.

8. METODOLOGIA DE TREBALL

8.1. FORMA DE PRESENTACIÓ I NOMBRE D'EXEMPLARS

El treball es presentarà imprès i en suport informàtic.

1. PRESENTACIÓ IMPRESA

- a. **Pla Director:** en format DIN A4, lletra arial mida 12, enquadernació, tipografia i caràtules de la documentació **Els plànols aniran plegats a mida DIN A4, sense bosses de plàstic.** Número màxim de còpies: 1 exemplar,
- b. **Document d'Informació Bàsica:** Format DIN A3, enquadernació, tipografia i caràtules de la documentació. Número màxim de còpies: 1 exemplar,

2. PRESENTACIÓ EN SUPORT INFORMÀTIC



Contindrà tota la informació del treball en format original (Word, Excel, cad, shp, etc.) i en format pdf signat electrònicament. S'inclouran tots els plànols en format AutoCad (dwg) i els arxius dels programes de simulació hidràulica en suport informàtic.

9. VALORACIÓ DE LES OFERTES

Les propostes seran valorades d'acord als criteris establerts en aquesta clàusula, Per valorar les ofertes es sumaran els punts obtinguts de les millors ofertes i es compararà amb la suma de la puntuació de la millor oferta total2

Si la puntuació màxima resulta s'adjudicarà a l'empresa que hagi obtingut la millor puntuació.

CRITERI	PUNTUACIÓ MÀXIMA
Proposta econòmica	800
Milliores	
Afegir jornades de càmera de TV (20 punts per jornada)	260
TOTAL PUNTUACIÓ MÀXIMA	1.060

Proposta econòmica

La puntuació en relació a l'oferta econòmica va de 0 a 1.060 punts i aquests seran computats segons la formula següent proposada:

$$\text{Puntuació} = (950 \times P_{\min}/P) + (50 \times (P_{\max} - P)/(P_{\max} - P_{\min}))$$

P=Preu ofertat (cost total)

P_{min}= Preu mínim ofertat

P_{max}= Preu màxim ofertat

Proposta milliores:

En el import de contractació està inclòs el pas de la càmera robotitzada de TV en 16 jornades, com a proposta de millora es computarà 20 punts per cada jornada afegida, fins arribar a la totalitat de la xarxa en 260 punts

MODEL DE DADES DE CARTOGRAFIA DELS PLANS DIRECTORS DE CLAVEGUERAM (SIG)

1. Introducció

Els Plans Directors de clavegueram són documents de diagnosi i de planificació d'obres i manteniment del clavegueram. L'inventari cartogràfic forma part de la diagnosi. En aquest document s'explica el model de dades i el procés d'elaboració d'aquesta cartografia.

2. Característiques de la cartografia digital

La cartografia s'elaborarà amb el sistema de coordenades ETRS89 (EPSG 25831), projecció UTM i fus 31, segons paràmetres de transformació establerts a Catalunya (per l'Institut Cartogràfic de Catalunya).

La cartografia topogràfica a escala 1:1000 i la 1:5000 serveixen com a referència de la cartografia.

La cartografia dels plans directors de clavegueram estarà en un format compatible amb un Sistema d'Informació Geogràfica. En aquest document es preveu en concret el format Shape.

El format dels arxius seran compatibles amb el format del SITMUN

3. Característiques dels fitxers

Elements inclosos

Es creen els fitxers de cartografia SIG, corresponents al diferents elements, en format shapefile (shp). Les diferents capes cartogràfiques corresponen a aquests elements:

- 111: Trams
- 121: Pous
- 122: Nodes
- 123: Escomeses
- 124: Estructures puntuals
- 125: Equips hidràulics i electromecànics
- 126: Punts d'abocament
- 141: Elements de captació de pluvials
- 142: Dipòsits i cambres

Nom dels fitxers

La nomenclatura del fitxer serà **XSnnnE1M08***G.shp**, on

XS: xarxa de sanejament

nnn: és un codi referit al tipus d'informació (segons detall de capes de cartografia, per exemple: 111 trams, 121 pous...)

E1M: escala 1/1.000

08***: es refereix al codi INE del municipi (5 posicions)

G: tipus d'element geogràfic del fitxer (P:punts, L:línies, A:àrees o polígons)

Tipus de camps

En la descripció del tipus de camp s'usa la següent notació:

N(n): camp numèric enter de n posicions

N(n,m): camp numèric de coma flotant on n són les posicions enteres i m els decimals

A(n): camp alfanumèric de n posicions

D: data (10 posicions: dd/mm/aaaa)

Aspectes a tenir en compte

- Cal seguir les indicacions de les taules de codis **textualment**, incloent l'ús de majúscules i minúscules.
- Els noms dels camps han d'estar escrits en majúscules i els espais s'han de marcar amb un guió baix (_).
- No es podran fer servir els accents ni dièresis en cap cas, ni en el nom dels fitxers ni dels camps.

4. Descripció dels atributs dels fitxers

- Fitxer corresponent a **TRAMS**

Fitxer: XS111E1M08*L.shp**

Descripció: traçat de claveguera entre dues estructures presents a la xarxa. Es poden incloure aquí també els elements de tipus tram fictici. Aquests darrers no són connexions reals. Resulta convenient mantenir aquesta informació per permetre fer recorreguts de xarxa de forma automàtica. Aquests elements no contindran algunes de les dades que sí tenen els trams reals.

Nom del camp	Descripció del camp		Com omplir el camp (les paraules han de ser textualment idèntiques)
MUN_INE	A(5)	Codi INE del municipi	08xxx
ID_XS	A(10)	Codi numèric del tram	
CARRER	A(50)	Nom del carrer on està situat el tram	
NODE1	A(10)	Codi del node de l'extrem aigües amunt del tram. (p=pou+número) (n=node+número)	pxxxxxx nxxxxxx
NODE2	A(10)	Codi del node de l'extrem aigües avall del tram (p=pou+número) (n=node+número)	pxxxxxx nxxxxxx
SECCIO	A(11)	Descripció de la secció,	circular rectangular ovoide galeria altres
DIMENSIONS	A(10)	Dimensions segons secció, s'omplirà amb el diàmetre, per seccions circulars, i amb l'amplada x l'alçada en els altres casos (mm)	300, 400, 500, etc. 1000x1000, 1200x1000, etc.
SONDA_I	N(5)	Profunditat de la solera del tram a l'extrem aigües amunt (cm)	
COTA_I	N(5,3)	Cota absoluta de la solera del tram a l'extrem aigües amunt (m)	
SONDA_F	N(5)	Profunditat de la solera del tram a l'extrem aigües avall (cm)	
COTA_F	N(5,3)	Cota absoluta de la solera del	



		tram a l'extrem aigües avall (m)	
PENDENT_C	N(5,3)	Pendent en base a cotes solera nodes extrem del tram (%)	
LONGITUD	N(5,3)	Longitud del tram (m)	
MATERIAL	A(50)	Material del tram	formigo fibrociment pvc pead ceramic obra de fabrica altres
TIPUS_CLAV	A(50)	Tipus claveguera segons funcionalitat	gravetat impulsio sobreeixidor canal de pluvials fora de servei altres
AIGUES	A(10)	Tipus d'aigües recollides	unitaries residuals pluvials
DATA_REV	D(10)	Data revisió element	(dd/mm/aaaa)
OBSERVACIO	A(50)	Indicar si es tracta d'un col·lector interceptor en alta. En cas que el tram no es pugui veure però se sàpiga de la seva existència s'indicarà que és fictici. Indicar si el col·lector es troba en mal estat. Qualsevol altra anomalia rellevant.	

- Fitxer corresponent a **POUS**

Fitxer: XS121E1M08*P**

Descripció: punts d'accés al clavegueram.

Nom del camp	Descripció del camp		Com omplir el camp (les paraules han de ser textualment idèntiques)
MUN_INE	A(5)	Codi INE municipi	08xxx
ID_XS	A(10)	Codi numèric del pou	
CODI_EXT	A(25)	Codi numèric del pou corresponent a la llista de l'inventari (p=pou+número)	pxxxxx
CARRER	A(50)	Nom del carrer on està situat el pou	
CARRER1	A(50)	Nom del carrer on està situat el pou, en cas que estigui en una intersecció	
FRONT_NUM	A(10)	Número postal davant del qual	



		es troba el pou.	
PROFUND	N(5)	Profunditat del pou (cm)	
COTA_TAPA	N(5,3)	Cota de terreny de la tapa del pou (m)	
SITUACIO_T	A(50)	Situació de la tapa respecte del carrer (calçada, vorera...)	calçada vorera altres
MATERIAL_T	A(50)	Material de la tapa del pou	fosa formigo xapa ferro tramex plastic altres
SECCIO_T	A(50)	Forma geomètrica de la tapa	circular quadrada rectangular triangular obra de fabrica altres
DIMENSIO_T	A(20)	Dimensions segons secció, s'omplirà amb el diàmetre, per seccions circulars, i amb l'amplada x l'alçada en els altres casos (cm)	70, 80,90, etc. 100x100, etc.
CANVIAR_T	A(10)	Camp que indica si s'ha de canviar la tapa	si no
COTA_S	N(5,3)	Cota de la solera del pou (m)	
ESTAT_POU	A(50)	Estat de conservació del pou	bon estat mal estat esquerdes descarnat enfonsat altres
PROPIETARI	A(50)	Propietat del pou	ajuntament consell comarcal privat emssa altres
SECCIO_POU	A(50)	Forma geomètrica de la secció del pou	circular quadrat conic triangular rectangular altres
DIMENSIONS	A(10)	Dimensions segons secció, s'omplirà amb el diàmetre, per seccions circulars, i amb	70, 80,90, etc. 100x100, etc.



		l'amplada x l'alçada en els altres casos (cm)	
MATERIAL	A(50)	Material del pou	obra de fabrica formigo terreny natural plastic xapa altres
N_GRAONS	N(5)	Nombre de graons o pates d'accés	
MATERIAL_G	A(50)	Material dels graons	plastic acer plastic-acer altres
NIVELL_S	N(5)	Alçada de sediments presents (cm)	
CONS_S	A(50)	Consistència dels sediments	solid pastos liquid liquid-solid pastos-solid
AIGUES	A(10)	Tipus d'aigües recollides	unitaries residuals pluvials
FUNCIO	A(50)	Funció del pou	clavegueram sobreeixidor fosa septica bombament fora de servei altres
DATA_REV	D(10)	Data revisió element	(dd/mm/aaaa)
OBSERVACIO	A(50)	Indicar l'existència de sorrer, si hi hagut trencament, si cal canviar graons, si hi ha un envà per la separació de les aigües. Qualsevol altra anomalia rellevant	

- Fitxer corresponent a **NODES**

Fitxer: **XS122E1M08***P**

Descripció: punt de la claveguera on aquesta varia les seves característiques, sense que en el mateix punt existeixi un pou de registre. En xarxes visitables la seva situació és exacta. En xarxes no visitables es dedueix la seva existència des dels pous, sense poder situar-lo exactament.

Nom del camp	Descripció del camp		Com omplir el camp (les paraules han de ser textualment idèntiques)
MUN_INE	A(5)	Codi INE municipi	08xxx



ID_XS	A(10)	Codi numèric del node	
CODI_EXT	A(25)	Codi numèric del pou corresponent a la llista de l'inventari (n=node+número)	xxxxxxx
TIPUS	A(50)	Camp de text on es descriu el tipus de node	inici de tram canvi de seccio canvi de sentit de circulacio entronc altres
COTA_S	N(5,3)	Cota de solera de l'element (m)	
DATA_REV	D(10)	Data revisió element	(dd/mm/aaaa)

- Fitxer corresponent a **ESCOMESSES**

Fitxer: XS123E1M08*P**

Descripció: punt de connexió cap el clavegueram dels tubs de desguàs procedents de les finques (aigües residuals) o dels embornals (aigües pluvials).

Nom del camp	Descripció del camp		Com omplir el camp (les paraules han de ser textualment idèntiques)
MUN_INE	A(5)	Codi INE municipi	08xxx
ID_XS	A(10)	Codi numèric de l'element	
CODI_EXT	A(25)	Codi numèric de l'element corresponent a la llista de l'inventari	
TIPUS	A(50)	Camp de text on es descriu el tipus d'escomesa	claveguero embornal interior embornal exterior
DATA_REV	D(10)	Data revisió element	(dd/mm/aaaa)

- Fitxer corresponent a **ESTRUCTURES PUNTUALS**

Fitxer: XS124E1M08*P**

Descripció: punts de la xarxa on es localitzen estructures que afecten directament al seu comportament hidràulic. En xarxes visitables la seva situació és exacta. En xarxes no visitables es dedueix la seva existència des dels pous, sense poder situar-les exactament. Aquest camp pot contenir un dels següents valors: 'salt' (punts on la xarxa té un desnivell vertical amb variació de la cota de rasant i sense que hi hagi un pou de registre), 'envà' (paret que redirigeix l'aigua), 'sobreeixidor', 'EDAR' (connexió a una EDAR) En alguns d'aquests casos, alguns camps no contindran dades.

Nom del camp	Descripció del camp		Com omplir el camp (les paraules han de ser textualment idèntiques)
MUN_INE	A(5)	Codi INE municipi	08xxx

ID_XS	A(10)	Codi numèric de l'element	
CODI_EXT	A(25)	Codi numèric de l'element corresponent a la llista de l'inventari	
TIPUS	A(50)	Camp de text on es descriu el tipus d'estructura	salt enva sobreeixidor edar altres
COTA_S	N(5,3)	Cota de solera de l'element (m)	
LONGITUD	N(5,3)	Longitud de l'element (m)	
AMPLADA	N(5,3)	Amplada de l'element (m)	
ALCADA	N(5,3)	Alçada de l'element (m) En cas de sobreeixidor serà l'alçada del llavi respecte de la solera.	
DATA_REV	D(10)	Data revisió element	(dd/mm/aaaa)
DESCRIPCIÓ	A(255)		

- Fitxer corresponent a **EQUIPS HIDRÀULICS I ELECTROMECAÑICS**

Fitxer: XS125E1M08*P**

Descripció: elements actius de la xarxa de clavegueram que modifiquen algunes de les característiques hidràuliques de la xarxa. Tipus (pot ser un dels següents valors): 'clapeta', (vàlvula que permet la circulació de l'aigua en una sola direcció), 'comporta' (vàlvula manual o telecontrolada que permet retenir l'aigua en un punt), 'estació de bombament' (punt en el qual es bomba l'aigua)

Nom del camp	Descripció del camp		Com omplir el camp (les paraules han de ser textualment idèntiques)
MUN_INE	A(5)	Codi INE municipi	08xxx
ID_XS	A(10)	Codi numèric de l'element	
CODI_EXT	A(25)	Codi numèric de l'element corresponent a la llista de l'inventari	
TIPUS	A(50)	Camp de text on es descriu el tipus d'equip	clapeta comporta estacio de bombament altres
COTA_S	N(5,3)	Cota de solera on l'equip treballa (m)	
DESCRIPCIO	A(255)	Breu descripció textual de les característiques de l'equip	



DATA_REV	D(10)	Data revisió element	(dd/mm/aaaa)
----------	-------	----------------------	--------------

- Fitxer corresponent a **PUNTS D'ABOCAMENT**

Fitxer: XS126E1M08*P**

Descripció: punts de descàrrega al medi.

Nom del camp	Descripció del camp		Com omplir el camp (les paraules han de ser textualment idèntiques)
MUN_INE	A(5)	Codi INE municipi	08xxx
ID_XS	A(10)	Codi numèric de l'element	
CODI_EXT	A(25)	Codi numèric del node corresponent a la llista de l'inventari. Ex: n15 (n=node+número)	
CARRER	A(50)	Nom del carrer on està situat el punt	
COTA_S	N(5,3)	Cota de solera de l'element (m)	
M_RECEPTOR	A(15)	Nom del medi receptor	riu, riera, torrent, embassament, llac, canal, altres
AIGUES	A(10)	Tipus de sistema de sanejament	unitaries residuals pluvials
UBICACIO	A(15)	Instal·lacions associades al punt on es produeix l'abocament	colector, bombament, entrada edar, edar
FUNCIO	A(10)	Funció del punt de desbordament	pluja, seguretat
TIPUS	A(15)	Existència de dipòsit de retenció d'elements contaminants associats al punt d'abocament	amb diposit, sense diposit
DATA_REV	D(10)	Data revisió element	(xx/xx/xxxx, dia/mes/any)

- Fitxer corresponent a **ELEMENTS DE CAPTACIÓ PLUVIALS**

Fitxer: XS141E1M08*P**

Descripció: reixes de captació de les aigües pluvials al carrer. Poden ser reixes fetes amb un sol element de captació o bé reixes més grans, normalment de punta a punta del carrer.

Nom del camp	Descripció del camp		Com omplir el camp (les paraules han de ser textualment idèntiques)
MUN_INE	A(5)	Codi INE municipi	08xxx
ID_XS	A(10)	Codi numèric de l'element	



CODI_EXT	A(25)	Codi numèric de l'element corresponent a la llista de l'inventari	
TIPUS	A(50)	Camp de text on es descriu el tipus d'element	reixa embornal
COTA_REIXA	N(5,3)	Cota de la reixa (m)	
DIMENSIONS	A(10)	Mides de la reixa (cm)	30x70
NUM_REP	N(5)	Nombre de reixes individuals repetides per configurar la reixa	
DATA_REV	D(10)	Data revisió element	(dd/mm/aaaa)

- Fitxer corresponent a **DIPÒSITS I CAMBRES**

Fitxer: XS142E1M08*A**

Descripció: estructures subterrànies d'obra civil de major o menor dimensió on conflueixen diverses clavegueres. Tipus de dipòsit, pot ser un dels següents valors: 'cambra', (estructura on conflueixen diversos col·lectors), 'dipòsit' (estructura, normalment de grans dimensions, construïda amb la intenció de laminar cabals punta o anti-DSU) o 'cambra bombament' (estructura on conflueixen diversos col·lectors i hi ha un equip de bombament)

Nom del camp	Descripció del camp		Com omplir el camp (les paraules han de ser textualment idèntiques)
MUN_INE	A(5)	Codi INE municipi	08xxx
ID_XS	A(10)	Codi numèric de l'element	
CODI_EXT	A(25)	Codi numèric de l'element corresponent a la llista de l'inventari	
TIPUS	A(50)	Camp de text on es descriu el tipus de dipòsit o cambra	cambra cambra bombament dipòsit
LONGITUD	N(5,3)	Longitud de l'element (m)	
AMPLADA	N(5,3)	Amplada de l'element (m)	
ALCADA	N(5,3)	Alçada de l'element (m)	
VOLUM	N(5,3)	Volum de l'estructura (m ³)	
DESCRIPCIO	A(255)	Breu descripció textual de les característiques de l'equip	
DATA_REV	D(10)	Data revisió element	(dd/mm/aaaa)