

Nº Expedient	PS COT 2023/12(A-64)
Assumpte	Instal·lació del material per a la millora de l'enllumenat del Palau d'Esports.
Data	13/07/2023

CONCURS PER AL SERVEI D'INSTAL·LACIÓ EL MATERIAL PER A LA MILLORA DE L'ENLLUMENAT AL PALAU D'ESPORTS.

Plec de condicions tècniques.

* Primera. Objecte del concurs.

1.1. L'objecte del concurs és el servei d'instal·lació del material per a la millora de l'enllumenat del Palau d'Esports.

1.2. El contracte té naturalesa de serveis.

1.3. El contracte no inclou el subministrament dels elements, que assumirà Parc del Segre SA.

* Segon. Descripció del material.

El material a instal·lar és el següent:

- 34 unitats de LEDVANCE ECO FLOODLIGHT 500 W 857N 68500lm Negro ECO HP FLOOD. Referència OSM 4058075372627
- 12 unitats de LEDVANCE ECO FLOODLIGHT 500 W 857W 67500lm Negro ECO HP FLOOD. Referència OSM 4058075372658.

* Tercera. Coneixement de l'edifici.

3.1. El fet de concórrer a la licitació implica sense possibilitat d'argument en contrari que els licitadors coneixen el Palau d'Esports, la instal·lació actual i les seves característiques.

3.2. Amb aquesta finalitat, Parc el Segre SA publicarà l'estudi lumínic, que inclou en plànols de planta amb la ubicació dels punts de llum.

3.3. Els licitadors que vulguin visitar el Palau d'Esports hauran de contactar directament amb el Servi d'Esports (973 350 010 ext. 8009 i esports@aj-laseu.cat). Les visites hauran de fer-se en horaris de treball d'aquest personal i s'adaptaran a les activitats que es facin al Palau d'Esports.

* Quarta. Comprovació inicial del funcionament.

4.1. Abans d'instal·lar el material, l'adjudicatari podrà comprovar el funcionament de tots els elements a instal·lar.

*DILIGÈNCIA: Aquest plec de condicions el va aprovar el president en funcions del Consell d'Administració mitjançant resolució del dia 13.07.2023.
El secretari del Consell d'Administració. Ramon Miñambres Rebés*

Signatura 1 de 1
Ramon Miñambres Rebés
13/07/2023
secretari

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	e81fdabb37704f70a8897e0e54153bec001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/diariabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



4.2. A les comprovacions hi assistirà un representant de Parc del Segre SA i, si ho considera convenient, un representant de l'empresa subministradora del material.

4.3. Si algun element no funciona, Parc del Segre SA s'encarregarà de fer les gestions per a substituir-lo.

4.4. De la comprovació se n'aixecarà una acta que signaran els assistents.

*** Cinquena. Accés als punts de llum existents.**

5.1. L'adjudicatari haurà d'assumir la gestió i els costos de lloguer de la maquinària elevadora apropiada per a poder accedir a tots els punts de llums i efectuar els canvis.

5.2. L'accés de la màquina ha de fer-se per la porta d'accés lateral a pista.

5.3. L'adjudicatari haurà de protegir el parquet existent amb doble Tablero DM 30 mm col·locat a sobre del parquet de pista de bàsquet.

5.4. L'adjudicatari haurà de prendre totes les mesures de seguretat per als operaris, incloent, si calen, els ancoratges sota teulada per assegurar-se per passar calbejat entre focos.

*** Sisena Muntatge.**

Les operacions de muntatge inclouen:

- Substituir llumeneres tipus focus actuals per les noves llumeneres amb tecnologia LED, amb el subministrament del cablejat i connexions necessàries pel seu correcte funcionament.
- Treure les reactàncies dels focus del quadre general situat al vestíbul, al costat de la sala de calderes.
- Modificar les enceses segons plànol adjunt, amb el subministrament del cablejat i connexions necessàries pel seu correcte funcionament.

*** Setena. Gestió del material retirat.**

L'adjudicatari haurà de fer-se càrrec de la gestió del residus, incloent tots els focos retirats, i haurà de justificar-ho davant de parc del Segre SA.

*** Vuitena. Termini d'execució.**

Els treballs s'han d'executar en el període màxim comprés entre els dies 07.08.2023 i 21.08.2023, ambdós inclosos.

*** Novena. Comprovació de la instal·lació.**

9.1. Un cop instal·lat el material, es farà una altra prova del funcionament dels elements i de que el muntatge s'adapta a les previsions de l'estudi lumínic.

*DILIGÈNCIA: Aquest plec de condicions el va aprovar el president en funcions del Consell d'Administració mitjançant resolució del dia 13.07.2023.
El secretari del Consell d'Administració. Ramon Miñambres Rebés*

Signatura 1 de 1
Ramon Miñambres Rebés
13/07/2023
secretari

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:	
Codi Segur de Validació	e81fdabb37704f70a8897e0e54153bec001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/diariarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



9.2. A les comprovacions hi assistirà un representant de Parc del Segre SA i, si ho considera convenient, un representant de l'empresa subministradora del material.

9.3. Si de les comprovacions en resulta que algun elements no funciona correctament, l'adjudicatari haurà de solucionar-ho en el termini màxim d'una setmana des del moment en què Parc del Segre SA li faciliti l'element nou.

9.4. Un cop feta la instal·lació material, Parc del Segre SA dins del termini d'un mes podrà tramitar un certificat d'una ECA que acrediti que la instal·lació compleix les previsions del contracte i que el resultat s'adapta a la UNE-EN 12193:2020. A la comprovació es convocarà a l'adjudicatari del subministrament i a l'empresa que hagi fet la instal·lació.

9.6. Parc del Segre SA assumirà la tramitació de legalització de la instal·lació es cas que sigui necessari.

*** Desena. Recepció formal del material.**

10.1. Un cop la instal·lació estigui feta en el termini màxim esmentat i es comprovi que compleix amb el contracte, es podrà signar l'acta de recepció formal que acrediti que s'ha complert el contracte d'acord amb les previsions dels plecs de condicions. L'acta la signaran el Responsable del Contracte i el de l'adjudicatari.

10.2. A partir d'aquesta data començarà a comptar el termini de garantia.

*** Onzena. Modificacions del contracte.**

No es preveuen modificacions del contracte llevat de petites variacions en la quantitat de cablejat a utilitzar.

*** Onzena. Responsable del contracte.**

Als efectes del que preveu l'art. 62 LCSP, el responsable del contracte és l'enginyera tècnica municipal de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell o altre tècnic que designi l'Ajuntament, per be que el director del servei d'Esports podrà donar instruccions de detall sobre l'accés al Palau d'esports i la protecció dels seus elements.

*DILIGÈNCIA: Aquest plec de condicions el va aprovar el president en funcions del Consell d'Administració mitjançant resolució del dia 13.07.2023.
El secretari del Consell d'Administració. Ramon Miñambres Rebés*

Signatura 1 de 1
Ramon Miñambres Rebés
13/07/2023
secretari

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:	
Codi Segur de Validació	e81fdabb37704f70a8897e0e54153bec001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original

