

**ATL**Ente d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat*Assumpte: Declaració emergència**Procediment: art. 120 LCSP*

DECLARACIÓ D'EMERGÈNCIA PER AL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CARBÓ ACTIU GRANULAR A LA ETAP DEL TER (24 FILTRES)

Antecedents normatius

En data 22 de maig de 2023 s'ha publicat al DOGC la LLEI 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya, que té per objecte establir les normes i les mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya, i també complementar el Decret llei 1/2023, del 28 de febrer, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per a fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya, perquè les administracions competents en el servei d'abastament d'aigua puguin, d'una banda, aprofitar els recursos hídrics de tot el territori català i garantir la prestació adequada dels serveis del cicle de l'aigua, en especial, l'abastament domiciliari d'aigua apta per al consum humà, i, de l'altra, planificar les inversions urgents i habilitar-ne l'execució pel tràmit d'emergència.

L'art. 2 d'aquesta Llei preveu que poden ésser objecte de tramitació d'emergència de l'art. 120 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, els expedients de contractació d'obres, subministraments i serveis que es tramiten en aplicació del Decret llei 1/2023 i d'aquesta Llei, en els àmbits declarats en situació d'excepcionalitat i d'emergència. A més, declara que les obres i actuacions que consten en el Decret llei 1/2023 i en els annexos d'aquesta Llei són urgents i prioritàries, i poden ésser objecte de contractació pel procediment que fixa l'apartat 1 i executades per les administracions competents en el servei d'abastament.

L'apartat tercer de l'art. 2 abans referit estén l'àmbit objectiu d'aplicació del procediment de contractació d'emergència i el caràcter d'urgència i prioritat de les obres i actuacions a tots els expedients de contractació d'obres, subministraments, assistències i actuacions necessaris per a afrontar la situació de sequera excepcional.

En l'annex 1 de la Llei 9/2023 es relacionen les tipologies d'actuacions per a executar pel procediment d'emergència.

Els articles al·ludits van entrar en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Per mitjà de la Resolució ACC/747/2023, de 6 de març, publicada al DOGC el 07/03/2023, es declara l'entrada a l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica a les unitats d'explotació Embassaments del Llobregat,

Generalitat
de Catalunya

**ATL**Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

Embassaments del Ter i Embassaments del Ter-Llobregat i es modifiquen els estats de sequera hidrològica i pluviomètrica d'altres unitats d'explotació.

Objecte de la contractació d'emergència

En data d'avui he rebut de la Direcció d'operació d'ATL la informació relativa a la necessitat urgent de dur a terme el subministrament i servei que té per objecte la substitució del carbó actiu granular existent de 24 filtres de la ETAP del Ter amb l'objectiu de millorar la capacitat d'adsorció i la eficàcia del procés de potabilització dut a terme a l'ETAP del Ter.

En resum, els motius que donen lloc a la present petició són els següents:

Dintre de la situació d'excepcionalitat per sequera i degut al buidat progressiu dels embassaments del Ter (Sau i Susqueda), s'està produint a les aigües que surten de Susqueda i que posteriorment són captades a El Pasteral un increment anormal de la temperatura de l'aigua, de la concentració de matèria orgànica i de compostos reduïts, paràmetres tots que afecten a l'eficàcia del procés de potabilització. A més a més a les aigües més superficials de Sau i Susqueda s'estan detectant proliferacions extraordinàries d'algues potencialment productores de toxines que al llarg de les properes setmanes podrien alterar la qualitat d'aquesta aigua a potabilitzar i que requeriran de disposar a l'ETAP del Ter de la màxima capacitat d'adsorció de contaminants. Per aquest motiu i, per tal d'incrementar la capacitat d'adsorció s'hauran de substituir el carbó actiu en gra semisaturat utilitzat com a llit filtrant en vint-i-quatre (24) dels filtres de l'ETAP del Ter per carbó actiu en gra nou. Es requerirà l'extracció i tractament com a residu o subproducte del carbó actiu en gra semisaturat existent i l'adquisició i col·locació de carbó actiu en gra nou als mateixos 24 filtres.

Atesa la situació d'empitjorament de la qualitat de l'aigua a tractar ocasionada pel baix nivell dels embassaments del Ter, el risc de desabastament és molt alt, i la ETAP del Ter és una instal·lació crítica per garantir la prestació d'aquest servei essencial d'abastament d'aigua potable en alta, és necessari actuar d'emergència per tal de garantir el subministrament d'aigua potable, en quantitat i qualitat a les poblacions abastides des d'aquesta instal·lació.

En definitiva, per fer front a la situació excepcional en què es troba una bona part de la xarxa i, en especial, la ETAP del Ter, cal executar sense dilació les actuacions que posin remei i previnguin el perill de desabastament existent.

Aquesta actuació es troba inclosa, segons es justifica en la seva descripció, dins del punt 2 b) de l'annex 1 i del punt 2 c) de l'annex 2 de la de la Llei 9/2023.

En conseqüència, concorren els requisits fàctics i normatius per contractar el subministrament de carbó actiu granular nou, la seva col·locació, extracció del carbó actiu vell i la seva gestió com a residu o subproducte pel procediment d'emergència previst en l'art. 120 de la LCSP sota l'empara de la Llei 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya.

**ATL**Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

En ús de les facultats conferides per l'article 16.1 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat, en tant que Òrgan de Contractació de l'Ens,

ACORDO

1. **ORDENAR** les actuacions immediates per a satisfer la necessitat per a l'interès públic sobrevinguda en la situació d'excepcionalitat per a l'abastament a poblacions de la xarxa Ter-Llobregat en l'actual estat de sequera i a l'empara del Decret Llei 1/2023 i la Llei 9/2023 que es concreten en la contractació pels tràmits de l'emergència previst en l'art. 120 LCSP del subministrament de carbó actiu granular nou, la seva col·locació, extracció del carbó actiu vell i la seva gestió com a residu o subproducte.
2. **DECLARAR** que tindran la consideració de serveis i subministraments d'emergència, d'acord amb el previst a l'art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, els contractes necessaris per donar compliment a aquesta resolució, qualsevol que sigui la seva quantia. En conseqüència, el termini d'inici de la seva execució no podrà ser superior a un mes, comptat des de l'adopció d'aquest acord. En el cas que s'excedís, requerirà la tramitació d'un procediment ordinari.
3. **COMUNICAR** al Govern de la Generalitat les resolucions de contractació d'emergència que s'adoptin a l'empara de la present declaració en el termini de 30 dies, de conformitat amb l'esmentat art. 120 de la Llei 9/2017.
4. **SOL·LICITAR** al Consell d'Administració d'ATL i als òrgans competents de la Generalitat que correspongui, que autoritzin, si escau, l'ampliació dels crèdits pressupostaris de l'any 2023 amb càrrec al romanent de tresoreria no afectat informat als comptes anuals 2022 aprovats en data 28/04/2023, per a fer front a les despeses extraordinàries que comportaran totes les actuacions a realitzar a l'empara d'aquesta declaració d'emergència.

Director de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat

Signat electrònicament