



Ajuntament
d'Avinyonet del Penedès

ANNEX 4 – PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. Addenda al PPT del projecte.

El Plec de Prescripcions Tècniques d'aquesta licitació, és el Plec del projecte, juntament amb les pròpies definicions del projecte. ("Projecte de renovació de l'enllumenat públic dels nuclis d'Avinyó Nou, Les Gunyoles, Clariana, Collblanc, Cantallops i l'Arboçar de Dalt" d'Avinyonet del Penedès.).

Pel present annex s'introdueix una modificació al PPT del projecte, i s'afegeixen algunes prescripcions addicionals que hauran de complir les lluminàries a instal·lar. Aquest Annex passa a formar part, a tots els efectes del PPT del projecte.

1.- Modificació de condicions dels materials:

Es modifica a tots els efectes la prescripció referida a les lluminàries a instal·lar (Capítol 2, Apartat 2.1 del PPT del projecte):

"Grau de resistència a l'impacte: IK 09, o superior",
Modificant la prescripció del projecte (*IK08 o superior*)

Feta aquesta modificació cal recalcar que queden modificades les definicions de les partides 001002, 001003, 001004, que demanen un grau de protecció IK20 per a les llumeners projectades. Tal com s'indica abans, el grau de resistència a l'impacte de les lluminàries serà IK09 ó superior.

2.- Prescripcions afegides

A l'apartat 2.1 "Característiques de les llumeneres" del Plec del projecte.

Vida útil de la llumenera: 75.000 hores

Han de proporcionar com a mínim el 70% dels lúmens inicials a le 75.000 hores de funcionament.

Garantia mínima: 10 anys

Aquesta garantia, que li ha de donar el proveïdor / fabricant de les llumeneres, l'assumeix l'Adjudicatari d'aquesta licitació, que n'haurà d'entregar còpia a l'ajuntament.

La garantia ha de cobrir qualsevol tipus de fallada, durant el període indicat, inclou la reparació o substitució de les parts elèctriques defectuoses (incloent la matriu de leds i la font d'alimentació / driver), i cobrirà els costos de servei i de ma d'obra relatius a la reparació o substitució del producte, incloent, si s'escau, el desmuntatge i reinstal·lació.

L'apagada simultània d'un 10% de leds (ó més), es considerarà que és una fallada sota garantia.

Certificacions:

Disposaran de certificació ENEC / ENEC+.

No s'aplicarà aquest requeriment als projectors (partida 001006).