

Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat  
Departament de manteniment d'instal·lacions Via Pública

Dades quadre

Ordre	Quadre	Adreça Subministrament	CUPS	Pot. Nominal (kW)	Pot. Nom amb equip (kW)	Pot. Contractada (kW)	Pot Min Interr	Tensió de funcionament	DH	Maximetre	Contrat ATR	Tarifa	Número BT	Numero Expedient	Data inspecció	Pròxima inspecció	Host name	GSM	GPRS/IP	Teléfono	Disp. Control	Disp. d'estalvi	Dispositiu Robatori de cable	Protector contra sobretensions	Responsable
1	Q1-02	C MOSSEN PONTS I RABADA S/N (08923)	ES0031406287207001GBOF			0		380/220V	DH	SI		3.0A	BT-08-103502	68-2022-000000700	25/05/2022	2027	Q1-02			0	AMB				AMB
2	Q1-03	AV GENERALITAT 0183 (08923)	ES0031406287200001EAOF	10,25	11,76	11,00	11	400/230V	DH	SI	484656745	2.1DHA	BT-08-103502	68-2022-000000738	30/05/2022	2027	Q1-03	TCP	10.92.197.12		Citilux	Ninguno	NO	NO	AJ
3	Q1-04	C SANTA ROSA FTE.47 (08921)	ES0031408024297001GSOF	10,95	12,57	12,50	13	3X230/400V	DH	SI	483819574	2.1DHA	BT-08-103526	68-2022-000000752	31/05/2022	2027	Q1-04	TCP	10.92.197.58	626959742	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
4	Q1-05	C BRUC 0016 (08922)	ES0031406286117001QGOF	2,94	3,28	3,00	3,00	400/230V	DH	SI	483829709	2.0DHA	BT-08-103533	68-2022-000000738	30/05/2022	2027	Q1-05	TCP	10.92.197.118	606242326	Citilux	Ninguno	NO	SI	AJ
5	Q1-08	C CAMPRODON 0004 (08922)	ES0031405966998001GR0F	2,38	2,63	3,00	3,00	380/220V	DH	SI	483878299	2.0DHA	BT-08-103205	68-2022-000000799	07/06/2022	2027	Q1-08	TCP	10.92.197.107	628883599	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
6	Q1-09	C CIRCUMVAL LACIO FTE 12 (08923)	ES0031406287279001YK0F	13,58	15,59	17,00	17,00	400/230V	DH	SI	483867426	3.0A	BT-08-103523	68-2022-000000739	30/05/2022	2027	Q1-09	TCP	10.92.197.119	606242210	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
7	Q1-10	C CIRCUMVAL LACIO 0163 (08923)	ES0031406286327001SZ0F	3,87	4,42	5,00	5,00	400/230V	DH	SI	483867641	2.0DHA	BT-08-103539	68-2022-000000740	30/05/2022	2027	Q1-10	TCP	10.92.197.10		Citilux	Ninguno	NO	SI	AJ
8	Q1-10B	C CIRCUMVAL LACIO 0163 (08923)	-	2,56	2,94	0,00	0,00	400/230V	DH	SI	-	-	BT-08-5003514	68-2022-000000741	30/05/2022	2027	Q1-10B	Modem GSM Puerto :9		626143379	Urbilux 3G	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
9	Q1-11	C IRLANDA 9999 (08923)	ES0031406287976001CY0F	4,91	5,16	6,00	6,00	380/220V	DH	SI	483819439	2.0DHA	BT-08-110497	68-2022-000000753	31/05/2022	2027	Q1-11	TCP	10.92.197.71	606228620	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
10	Q1-13	C IRLANDA 0070 (08922)	ES0031406280826001HQ0F	6,37	6,95	7,00	7,00	380/220V	DH	SI	483794020	2.0DHA	BT-08-103204	68-2022-000000800	07/06/2022	2027	Q1-13	TCP	10.92.197.84		Citilux	Ninguno	NO	NO	AJ
11	Q1-14	RBL SANT SEBASTIA 0047 Puerta: FTE. (08921)	ES0031406288386001KPOF	1,28	1,33	2,00	2,00	400/230V	DH	SI	483794054	2.0DHA	BT-08-110495	68-2022-000000801	07/06/2022	2027	Q1-14	TCP	10.92.197.85		Citilux	Ninguno	NO	NO	AJ
12	Q1-16	AV GENERALITAT 9999 Puerta:VERDA (08923)	ES0031406287809001GD0F	6,22	7,09	7,00	7,00	400/230V	DH	SI	483819424	2.0DHA	BT-08-110097	68-2022-000000754	31/05/2022	2027	Q1-16	TCP	10.92.197.110	606228638	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
13	Q1-17	C MASSETET Jto.49-51 (08922)	ES0031406285956001PG0F	6,77	7,66	7,00	7,00	400/230V	DH	SI	483878212	2.1DHA	BT-08-103534	68-2022-000000769	01/06/2022	2027	Q1-17	TCP	10.92.197.59	630713914	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
14	Q1-20	C MOSSEN JACINT VERDAGUER 0138 Piso:BJ (08923)	ES0031406282701001MX0F	6,94	7,73	10,00	10,00	400/230V	DH	SI	483818908	2.1DHA	BT-08-103535	68-2022-000000770	01/06/2022	2027	Q1-20	TCP	10.92.197.112	606228523	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
15	Q1-22	C NURIA 0036 Piso:BJ (08923)	ES0031405969553001RTOF	3,60	4,14	4,00	4,00	400/230V	DH	SI	483867464	2.0DHA	BT-08-103524	68-2022-000000747	30/05/2022	2027	Q1-22	TCP	10.92.197.8		Citilux	Ninguno	NO	SI	AJ
16	Q1-23	PGE SALZEREDA PONT POTOSI (08922) - Compoarit	ES0031406287800001GW0F	35,45	38,89	38,00	38,00	400/230V	DH	SI	483742592	3.0A	BT-08-103504	99-2017-0000016047	09/05/17	2022	Q1-23	TCP	10.92.197.72	679226162	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AMB/AJ
17	Q1-25	C CIRCUMVAL LACIO S/N (08923)	ES0031406283973001VH0F	9,7	11,16	11,00	11,00	400/230V	DH	SI	483878187	3.0A	BT-08-103522	68-2022-000000716	26/05/2022	2027	Q1-25	TCP	10.92.197.60	606228907	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
18	Q1-28	AV GENERALITAT 9999 Puerta:MANEL (08923)	ES0031406288312001TE0F	7,62	8,69	8,00	8,00	400/230V	DH	SI	483878168	2.1DHA	BT-08-121537	68-2022-000000853	13/06/2022	2027	Q1-28	TCP	10.92.197.74	606242725	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
19	Q1-29	C SAGARRA 0001 (08921)	ES0031405969527001CJ0F	11,32	12,91	13,00	13,00	400/230V	DH	SI	48475702	2.1DHA	BT-08-103216	68-2022-000000862	14/06/2022	2027	Q1-29	TCP	10.92.197.42	606241896	Citilux	Regulador de tensió	NO	NO	AJ
20	Q1-33	RBL SANT SEBASTIA 0102 (08922)	ES0031406288042002ZC0F	7,19	7,93	8,00	8,00	380/220V	DH	SI	483829732	2.1DHA	BT-08-110496	68-2022-000000771	01/06/2022	2027	Q1-33	TCP	10.92.197.36		Citilux	Ninguno	NO	NO	AJ
21	Q1-35	C ROGER DE LLURIA 0001 (08923)	ES0031406284661001FL0F	6,95	7,99	8,00	8,00	230/400V	DH	SI	484656730	2.1DHA	BT-08-103525	68-2022-000000717	26/05/2022	2027	Q1-35	TCP	10.92.197.61	681251169	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
22	Q1-36	C SAGARRA 0010 (08921)	ES0031406286672001LZ0F	5,08	5,63	5,00	5,00	400/230V	DH	SI	483878191	2.0DHA	BT-08-103203	68-2022-000000854	13/06/2022	2027	Q1-36	TCP	10.92.197.62	606229483	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
23	Q1-37	C SANT ANTONI 0018 (08923)	ES0031406287289001JNOF	9,82	11,13	11,00	11,00	400/230V	DH	SI	486079215	2.1DHA	BT-08-103519	68-2022-000000868	14/06/2022	2027	Q1-37	TCP	10.92.197.16	606242339	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
24	Q1-38	C SANT FRANCESC 0014 (08923)	ES0031406285958001AA0F	9,26	9,21	9,00	9,00	3X220/380V	DH	SI	486079200	2.1DHA	BT-08-103538	68-2022-000000755	31/05/2022	2027	Q1-38	TCP	10.92.197.114	679226237	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
25	Q1-39	C SANT JUST 0016 Piso:BJ (08922)	ES0031406283458001MBOF	8,32	10,11	9,00	9,00	400/230V	DH	SI	483878127	2.1DHA	BT-08-103527	68-2022-000000763	31/05/2022	2027	Q1-39	TCP	10.92.197.120	638114440	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
26	Q1-40	RBL SANT SEBASTIA 0032 Puerta: FTE (08922)	ES0031408039361001JG0F	3,83	3,99	4,00	4,00	400/230V	DH	SI	483819671	2.0DHA	BT-08-103208	68-2022-000000805	07/06/2022	2027	Q1-40	TCP	10.92.197.121	606228763	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
27	Q1-41	C VERDI 0075 (08922)	ES00314059698092001JNOF	9,36	10,40	11,00	11,00	400/230V	DH	SI	483794035	2.1DHA	BT-08-103531	68-2022-000000772	01/06/2022	2027	Q1-41	TCP	10.92.197.116	606242143	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
28	Q1-42	Compartida escomessa petanca Can Mariner	-	1,60	1,67	0,00	0,00	400/230V	DH	SI	-	-	BT-08-121538	68-2022-000000702	25/05/2022	2027	Q1-42	TCP	10.92.197.13		Citilux	Ninguno	NO	NO	AJ
29	Q1-45	C MOSSEN JACINT VERDAGUER 9999 Puerta: SALZA (08922)	ES0031406286091001NV0F	2,79	2,90	2,00	2,00	400/230V	DH	SI	483867407	2.1DHA	BT-08-103509	68-2022-000000856	13/06/2022	2027	Q1-45	TCP	10.92.197.44	648060601	Citilux	Regulador de tensió	NO	NO	AJ
30	Q1-46	Compartida escomessa petanca Can Mariner	-	13,26	15,17	0,00	0,00	400/230V	DH	SI	-	-	BT-08-110307	68-2022-000000860	13/06/2022	2027	Q1-46	TCP	10.92.197.14		Citilux	Ninguno	NO	SI	AJ
31	Q1-48	C PAU CLARIS Fte.33 (08923)	ES0031408055714001ZG0F	0,84	0,87	1,00	1,00	400/230V	DH	SI	483867445	2.0DHA	BT-08-121539	68-2022-000000722	26/05/2022	2027	Q1-48	TCP	10.92.197.11		Citilux	Ninguno	NO	SI	AJ
32	Q1-49	C SANT JORDI 14/18 (08923)	ES0031408106579001KQ0F	4,67	5,26	4,00	4,00	400/230V	DH	SI	486079160	2.0DHA	BT-08-121540	68-2022-000000718	26/05/2022	2027	Q1-49	TCP	10.92.197.17	646023772	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
33	Q1-50	C PAU FTE. 22 (08923)	ES0031408127298001WTOF	1,80	2,07	2,00	2,00	400/230V	DH	SI	483830142	2.0DHA	BT-08-121541	99-2017-0000016391	11/05/17	2022	Q1-50	TCP	10.92.197.103		Citilux	Ninguno	NO	NO	AJ
34	Q1-51	C MAS MARI TERRASSA (08923)	ES0031408188282001VVOF	5,49	6,16	7,00	7,00	400/230V	DH	SI	483878149	2.0DHA	BT-08-121542	68-2022-000000774	01/06/2022	2027	Q1-51	TCP	10.92.197.73	606241862	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
35	Q1-52	AV GENERALITAT 9999 Puerta: PONT (08923)	ES0031408189541001QD0F	2,00	2,30	2,00	2,00	400/230V	DH	SI	483819726	2.0DHA	BT-08-5003516	99-2017-0000016774	11/05/17	2022	Q1-52	Modem GSM Puerto :9		679226020	AMB / Urbilux Elite GSM	Regulador de tensió	NO	SI	AMB
36	Q1-53	C VERDI 0069 Puerta:FONDO (08922)	ES003140628183882009G0F	4,83	5,55	6,00	6,00	400/230V	DH	SI	486079125	2.0DHA	BT-990731096-A	68-2022-000000775	01/06/2022	2027	Q1-53	TCP	10.92.197.82	606229562	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
37	Q1-54	C/Circunval·lació prop Escola Gaudí i IES Terra Roja	-	4,85	5,58	0,00	0,00	400/230V	DH	SI	-	-	BT-990756116-N	68-2022-000000723	26/05/2022	2027	Q1-54	TCP	10.92.197.18	606241982	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
38	Q1-55	AV GENERALITAT 0181 Puerta: FTE. (08923)	ES0031408366159001AC0F	4,53	5,18	3,00	3,00	400/230V	DH	SI	486079629	2.0DHA	BT-08-638417	68-2022-000000724	26/05/2022	2027	Q1-55	TCP	10.92.197.63	679226034	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
39	Q1-56	C SANT JORDI S/N (08923)	ES0031408463976001DK0F	3,14	3,59	4,00	4,00	400/230V	DH	SI	486079629	2.0DHA	BT-08-5003517	68-2022-000000703	25/05/2022	2027	Q1-56	TCP	10.92.197.64		Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
40	Q1-57	C/Valentí Escaleras vorera de davant nº 97	-	2,88	3,31	0,00	0,00	230/400V	DH	SI	-	-	BT-08-724093	68-2022-000000764	31/05/2022	2027	Q1-57	TCP	10.92.197.65	606936973	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
41	Q2-01	C ALELLA 0010 (08921)	ES0031406283203001GN0F	6,53	7,35	8,00	8,00	380/220V	DH	SI	483867301	2.1DHA	BT-08-103222	68-2022-000000896	20/06/2022	2027	Q2-01	TCP	10.92.197.56	606242159	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
42	Q2-02	C AMERICA 0016 (08921)	ES0031405970243001DT0F	6,66	6,45	6																			

**Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat**  
Departament de manteniment d'instal·lacions Via Pública

Dades quadre

Ordre	Quadre	Adreça Subministrament	CUPS	Pot. Nominal (kW)	Pot. Nom amb equip (kW)	Pot. Contractada (kW)	Pot Min Ininterr	Tensió de funcionament	DH	Maximetre	Contrat ATR	Tarifa	Número BT	Numero Expedient	Data inspecció	Pròxima inspecció	Host name	GSM	GPRS/IP	Telèfon	Disp. Control	Disp. d'estalvi	Dispositiu Robatori de cable	Protector contra sobretensions	Responsable
99	Q3-33	C MENORCA 0041 (08924)	ES0031406281482001CX0F	2,44	2,65	3,00	3,00	380/220V	DH	SI	486300651	2.0DHA	BT-08-103242	99-2017-0000017692	22/05/17	2022	Q3-33	TCP	10.92.197.24	606230918	Citilux	Ninguno	SI	NO	AJ
100	Q3-34	C MILTON 0030 (08924)	ES0031405969560001YP0F	4,26	4,53	5,00	5,00	400/230V	DH	SI	484754544	2.0DHA	BT-08-103244	99-2017-0000017756	22/05/17	2022	Q3-34	TCP	10.92.197.68		Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
101	Q3-35	C PEP VENTURA 0013 (08924)	ES0031405999001001FLOF	4,94	5,44	6,00	6,00	400/230V	DH	SI	484754506	2.0DHA	BT-08-103248	99-2017-0000017757	22/05/17	2022	Q3-35	TCP	10.92.197.22		Citilux	Ninguno	NO	SI	AJ
102	Q3-36	AV PUIG CASTELLAR JTO. ET-7377 (08924)	ES0031406286989001WMOF	7,14	8,14	7,00	7,00	400/230V	DH	SI	483896466	2.0DHA	BT-08-103448	68-2022-0000000922	21/06/2022	2027	Q3-36	TCP	10.92.197.27	606228712	Citilux	Ninguno	NO	SI	AJ
103	Q3-37	AV RAMON BERENGUER IV 0046 (08924)	ES0031405972222001DB0F	3,42	3,62	4,00	4,00	400/230V	DH	SI	484638485	2.0DHA	BT-08-103233	99-2017-0000017759	22/05/17	2022	Q3-37	TCP	10.92.197.25		Citilux	Ninguno	SI	SI	AJ
104	Q3-38	C SANTS 0102 Piso:BJ (08924)	ES0031406281976001QQ0F	9,07	9,93	10,00	10,00	400/230V	DH	SI	484754447	2.1DHA	BT-08-103246	99-2017-0000017760	22/05/17	2022	Q3-38	TCP	10.92.197.81	606228834	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
105	Q3-39	C SANTIAGO RUSIÑOL ANSELM D RIU (08924)	ES0031406288052001NZ0F	0,67	0,76	1,00	1,00	400/230V	DH	SI	483896641	2.0DHA	BT-08-110102	99-2017-0000017735	23/05/17	2022	Q3-39	TCP	10.92.197.23		Citilux	Ninguno	NO	SI	AJ
106	Q3-40	C SANTIAGO RUSIÑOL ANSELM D RIU (08924)	ES0031406288052002NS0F	6,23	6,88	6,00	6,00	400/230V	DH	SI	483896510	2.0DHA	BT-08-110762	99-2017-0000017736	23/05/17	2022	Q3-40	TCP	10.92.197.26		Citilux	Ninguno	NO	SI	AJ
107	Q3-42	C VICTOR HUGO 0009 Piso:BJ (08924)	ES0031405972684001VX0F	2,18	2,30	3,00	3,00	380/220V	DH	SI	486079601	2.0DHA	BT-08-103231	99-2017-0000017738	23/05/17	2022	Q3-42	TCP	10.92.197.86	646067491	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
108	Q3-46	C VICTOR HUGO CAN ZAM Puerta:CAN Z (08924)	ES0031406288520001MX0F			0,00	0,00		DH	SI	0	3.0A					Q3-46				AMB			AMB	
109	Q3-47	PRC CAN ZAM Caseta Llac (08924)	ES0031406288518001XB0F			0,00	0,00		DH	SI	0	3.0A					Q3-47				AMB			AMB	
110	Q3-48	C LLUIS MILLET S. Adria-La Roca (08924)	ES0031408090705001GT0F	6,58	7,42	7,00	7,00	400/230V	DH	SI	484770942	2.0DHA	BT-08-121550	99-2017-0000017739	23/05/17	2022	Q3-48	TCP	10.92.197.52		Citilux	Ninguno	NO	NO	AJ
111	Q3-49	PGE SALZEREDA Jto. ET.-10336 (08922)	ES0031408090715001RH0F	11,61	13,12	13,00	13,00	400/230V	DH	SI	484638466	2.1DHA	BT-08-121551	68-2022-0000000973	29/06/2022	2027	Q3-49	TCP	10.92.197.38	646644457	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
112	Q3-50	AV PRIMAVERA 0035 (08924)	ES0031406382305001JA0F	4,23	4,67	4,00	4,00	400/230V	DH	SI	483819593	2.0DHA	BT-14-2026427-Q	99-2017-0000017762	23/05/17	2022	Q3-50	TCP	10.92.197.69	646000792	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
113	Q3-52	CRA ROCA FTE. KM5 (08924)	ES0031408124425002WT0F	2,54	2,64	3,00	3,00	380/220V	DH	SI	484770923	2.0DHA	BT-08-121553	99-2017-0000017763	23/05/17	2022	Q3-52	TCP	10.92.197.32	683664078	Citilux	Ninguno	SI	SI	AJ
114	Q3-53	AV ANSELM DE RIU FTE 100 (08924)	ES0031408343546001XE0F	3,37	3,67	3,00	3,00	400/230V	DH	SI	483896675	2.0DHA	BT-08-684855	99-2017-0000017764	23/05/17	2022	Q3-53	TCP	10.92.197.92	606228936	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
115	Q3-54	C SINGUERLIN FTE 18 (08924)	ES0031408394653001RX0F	4,14	4,71	5,00	5,00	400/230V	DH	SI	483896721	2.0DHA	BT-08-648052	99-2017-0000017765	23/05/17	2022	Q3-54	TCP	10.92.197.70	630802812	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ
116	Q3-56	Avinguda Puig Castellar	0	4,91	5,45	0,00	0,00	3X230/400V	DH	SI	0		BT-08-5003577	99-2017-0000018520	23/05/17	2022	Q3-56	TCP	10.92.197.51	683371145	Citilux	Regulador de tensió	NO	SI	AJ