

Núm. d'expedient:	CS/AP57/1101340400/23/PSS
Tipus:	Subministraments
Procediment:	Obert simplificat abreujat
Objecte:	Subministraments de panells LED per als sistemes d'enllumenat dels Centres d'Atenció Primària de la GTMS

Resolució d'adjudicació

Subministraments de panells LED per als sistemes d'enllumenat dels Centres d'Atenció Primària de la GTMS

Antecedents

Atesa la necessitat de contractar el subministrament de panells LED per als sistemes d'enllumenat dels Centres d'Atenció Primària de la GT Metropolitana Sud de l'Institut Català de la Salut

Atès que s'ha realitzat la reserva del crèdit suficient

Vista la proposta d'adjudicació del Responsable d'Infraestructures i Serveis Tècnics de la DAP Metropolitana Sud de l'ICS de 5 d'octubre de 2023.

Atès que s'han acomplert els tràmits necessaris per a l'adjudicació de la contractació de l'expedient Subministrament panells LED per a Centres d'Atenció Primària de Metropolitana Sud mitjançant procediment obert simplificat abreujat.

Fonaments jurídics

D'acord amb els articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Vist el que preveu l'article 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, el qual determina que l'Institut Català de la Salut ha d'ajustar la seva activitat contractual al que disposa la normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques i que, l'òrgan de contractació és el director o directora gerent, tot i que els directors dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut també ho poden ésser si ho determinen els estatuts o si ho acorda el Consell d'Administració.

Resolc

Primer.- Adjudicar el subministrament de de panells LED per als sistemes d'enllumenat dels Centres d'Atenció Primària Metropolitana Sud, a l'empresa ILUMINACIÓN DISANO SA i per import unitari DE 21,60€ sense IVA i de 26,136€ amb IVA que figuren en l'annex 1 d'aquesta resolució pels motius indicats en l'annex 2, pel període comprés entre la data d'adjudicació fins el 31 de desembre de 2023.

Segon. - Procedir a publicar la present resolució en el Perfil de contractant de l'Institut Català de la Salut, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública (<https://contractaciopublica.gencat.cat>).

Tercer.- Notificar a les empreses interessades aquesta resolució.

Quart.- Contra la resolució que us notifiquem podeu interposar potestativament, recurs en via administrativa, d'acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

L'Hospitalet de Llobregat

Gerent
Gerència Territorial Metropolitana Sud
Exp. **CS/AP57/1101340400/23/PSS**



S'accepta la resolució d'adjudicació, d'acord
amb l'article 159.6.g) de la LCSP
Sr Jorge Torrent Sala
ILUMINACIÓN DISANO SA

Relació d'ANNEXES:

1. ANNEX 1: Llistat adjudicataris
2. ANNEX 2: Informe base de ponderació

INFORME D'ADJUDICACIÓ:

SUBMINISTRAMENT DE PANELLS LED PER ALS SISTEMES D'IL·LUMINACIÓ
DELS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE LA GERÈNCIA TERRITORIAL
METROPOLITANA SUD (N-230370)
EXP. CS/AP57/1101340400/23/PSS

La valoració de les ofertes presentades s'ha realitzat d'acord amb els criteris de valoració automàtica que s'indicaven en el plec de prescripcions tècniques:

Criteris de valoració automàtica

1. Valoració econòmica

La puntuació màxima per a aquest criteri és de 100 punts.

L'oferta més econòmica, sempre i quan compleixi els requeriments tècnics indicats en el plec de prescripcions tècniques i aporti quanta documentació es sol·licita a l'apartat 5 d'aquest plec, serà l'adjudicatària del servei.

Una vegada revisada la documentació presentada per les diferents empreses licitadores s'han obtingut els següents resultats:

Institut Català de la Salut
 Avinguda de la Ciutat del Poblet
 Gerència Territorial Metropolitana Sud
 Direcció d'Infraestructures i Serveis Generals
 Infraestructures i Serveis Tècnics

Puntuació econòmica màx.
 Mitjana econòmica
 Pneu. superior
 Criteri màxim
 Criteri mínim
 Criteri de tolerància acceptables

Estr. CSJAP/57/110134040023PSS
 Puntuació econòmica màx. 100
 Mitjana econòmica 19.756,53 €
 Pneu. superior 29.297,00 €
 Criteri màxim 30.000,00 €
 Criteri mínim 18.000,00 €
 Criteri de tolerància acceptables 4

Taula de valoració tècnica i econòmica.

DARE AVALUADOR	Alvareda i Tàrraga Creyeras		Ortiz i Sureda		ECONOMIA GIBERT S.L.		GRUP ELECTRO SIBICO S.L.		ELIMINACION DE LUJO S.A.		NOVELLEDGIONAL S.L.	
	Decisió	Comentaris	Decisió	Comentaris	Decisió	Comentaris	Decisió	Comentaris	Decisió	Comentaris	Decisió	Comentaris
E	21.005,80 €	23.171,50 €	20.509,50 €	18.000,00 €	13.000,00 €	23.304,00 €	13.000,00 €	23.304,00 €	13.000,00 €	23.304,00 €	13.000,00 €	23.304,00 €
Completar entrega de documentació tècnica i per tant es té en compte la oferta econòmica i l'import acceptat per a càlcul	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI
% baixa	0	11,75%	0	0	0	0	0	0	50,23%	50,23%	11,24%	11,24%
Punts totals	0	61,52	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	61,01	61,01
Chista econòmica (70 punts)												
Alvareda i Tàrraga Creyeras												
Ortiz i Sureda												
ECONOMIA GIBERT S.L.												
GRUP ELECTRO SIBICO S.L.												
ELIMINACION DE LUJO S.A.												
NOVELLEDGIONAL S.L.												
Tecnologia												
LED												
Tipus instal·lació	encastada	SI										
Pes del panell	<= 2000 g	SI										
Dades tècniques												
Flux lumínic (lm)	>= 4000 lm	SI										
Temperatura de color	4000K	SI										
Índex de reproducció cromàtica	>=80	SI										
Color de la llum	blanc neutre	SI										
Angle de llum	90 graus	SI										
Tipus de muntatge	UGR1	SI										
Dades elèctriques												
Consum elèctric (W)	<= 19	SI										
Consum elèctric (kWh/any)	<= 34W	SI										
Controlador	no regulable	SI										
Temps d'activació	230/240V	SI										
Nombre mòduls necessaris	>= 25000	SI										
Mida del membre d'empresa (número d'empreses originals)	> 90000	SI										
Completar tots els apartats?												

Documents a entregar amb l'oferta tècnica

ICAT - Institut Català de la Salut
 Atenció Primària Ciutat de Ponent
 Gerència Territorial Metropolitana Sud
 Direcció d'Infraestructures i Serveis Generals
 Infraestructures i Serveis Tècnics

Taula de valoració tècnica i econòmica

DADES D'AVORQUE	PALOMA SEMINTECS ELECTRONICS S.L.U.		SALUDAR BARBERÀ S.C.		SOMER PAPER S.L.		SONEVAR BERBERÀ SPAIN S.A.U		SOLIMETRES ELECTRONICS ESPAIN S.L.	
	Dades	Comentaris	Dades	Comentaris	Dades	Comentaris	Dades	Comentaris	Dades	Comentaris
€	12.089,75 €		15.116,95 €		24.819,95 €		19.602,00 €		25.077,25 €	
Completar l'entrega de documentació tècnica i per tant es té en compte la data econòmica i l'importació per % baixa	NO		NO		NO	SI	NO	NO	NO	
Punts màxims	0		0		0		19.602,00 €		0	
	0		0		0		25,25%		0	
	0		0		0		75,12		0	
Documentació a entregar amb l'oferta tècnica										
TECNOLOGIA	PALOMA SEMINTECS ELECTRONICS S.L.U.		SALUDAR BARBERÀ S.C.		SOMER PAPER S.L.		SONEVAR BERBERÀ SPAIN S.A.U		SOLIMETRES ELECTRONICS ESPAIN S.L.	
	Dades	Comentaris	Dades	Comentaris	Dades	Comentaris	Dades	Comentaris	Dades	Comentaris
LED	SI		SI		SI		SI		SI	
Marc CE	SI		SI	no s'adjunta el certificat CE del panell			SI			
Garantia	SI		SI				SI			
Dades i fitxes	SI		SI				SI			
Dimensions del panell (mm)	SI		SI				SI			
Alçada màxima panell (mm)	NO		SI				SI			
Carissat i marc del panell	SI		SI				SI			
Clau protecció mínim frontal	SI		SI				SI			
Indes protecció front ascendent	SI		SI				SI			
Tipsus frontal i costat	SI		SI				SI			
Pes del panell	SI		NO				SI			
Dades òptiques										
Plus llumines del panell	SI		SI				SI			
Temperatura de color	SI		SI				SI			
Índex de reproducció cromàtica	SI		SI				SI			
Color de la llum	SI		SI				SI			
Angle del feix	SI		SI				SI			
Conjunt de muntament (UGR)	SI		SI				SI			
Dades elèctriques										
Consum total energia del panell	SI		SI				SI			
Consum	SI		SI				SI			
Tensió alimentació	SI		SI				SI			
Nombre mínim enceses	SI		SI				SI			
Md. del panell (eficiència mínima al 75% de la producció original)	NO		NO				SI			
Completat, lèta o es apartat?	FALS		FALS		FALS		CIERT		FALS	

Institut Català de la Salut
 Atenció Primària
 Metropolitana Sud
 Direcció d'Infraestructures i Serveis Generals
 Infraestructures i Serveis Tècnics

Institut Català de la Salut
 Atenció Primària
 Metropolitana Sud
 Direcció d'Infraestructures i Serveis Generals
 Infraestructures i Serveis Tècnics

Vista la puntuació de cadascuna de les empreses, **s'adjudica l'expedient CS/AP57/1101340400/23/PSS a l'empresa Iluminación Disano, S.A.**

S/ Institut Català de la Salut
Atenció Primària
Metropolitana Sud
Direcció d'Infraestructures i Serveis Tècnics
Edifici Hesperia, 2a Planta
Av Mare de Déu de Salviçge, 3
08907 L'Hospitalet de Llobregat

Javier Gelpí Jorba
Tècnic d'Infraestructures i Serveis Tècnics
Atenció Primària Metropolitana Sud
Institut Català de la Salut
Generalitat de Catalunya

S/ Institut Català de la Salut
Atenció Primària
Metropolitana Sud
Direcció d'Infraestructures i Serveis Tècnics
Edifici Hesperia, 2a Planta
Av Mare de Déu de Salviçge, 3
08907 L'Hospitalet de Llobregat

Pere Camps Domènech
Resp. d'Infraestructures i Serveis Tècnics
Atenció Primària Metropolitana Sud
Institut Català de la Salut
Generalitat de Catalunya

L'Hospitalet de Llobregat, 5 d'octubre de 2023

Taula de valoració tècnica i econòmica:

Exp. CS/AP57/1101340400/23/PSS

		Alexandra Stefana Chiparus		Chicreizen S.L.		ECOENERGYDIRECT S.L.		GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.		ILUMINACIÓN DISANO, S.A.		NOVELEC DIAGONAL, S.L.		PANAMA SUMINISTROS ELECTRICOS SLU		SALTOKI BARBERA S.L.		Sertec Pesage S.L.		SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U.		SUMINISTRES ELECTRICOS ELPRAT, S.L.	
DADES A VALORAR		Dades	Comentaris	Dades	Comentaris	Dades	Comentaris	Dades	Comentaris	Dades	Comentaris	Dades	Comentaris	Dades	Comentaris	Dades	Comentaris	Dades	Comentaris	Dades	Comentaris	Dades	Comentaris
Oferta econòmica (70 punts)	€	21.005,60 €		23.171,50 €		20.509,50 €		18.089,50 €		13.068,00 €		23.304,60 €		12.069,75 €		15.118,95 €		24.919,95 €		19.602,00 €		25.077,25 €	
	Compleix l'entrega de documentació tècnica i per tant es té en compte la oferta econòmica?	NO		SI		NO		NO		SI		SI		NO		NO		NO		SI		NO	
	Import acceptat per a càlculs	NO		23.171,50 €		NO		NO		13.068,00 €		23.304,60 €		NO		NO		NO		19.602,00 €		NO	
	% baixa	0		11,75%		0		0		50,23%		11,24%		0		0		0		25,35%		0	
	Punts totals	0		61,52		0		0		100,00		61,01		0		0		0		75,12		0	

		Alexandra Stefana Chiparus		Chicreizen S.L.		ECOENERGYDIRECT S.L.		GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.		ILUMINACIÓN DISANO, S.A.		NOVELEC DIAGONAL, S.L.		PANAMA SUMINISTROS ELECTRICOS SLU		SALTOKI BARBERA S.L.		Sertec Pesage S.L.		SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U.		SUMINISTRES ELECTRICOS ELPRAT, S.L.		
		Dades	Comentaris	Dades	Comentaris	Dades	Comentaris	Dades	Comentaris	Dades	Comentaris	Dades	Comentaris	Dades	Comentaris	Dades	Comentaris	Dades	Comentaris	Dades	Comentaris	Dades	Comentaris	
Documents a entregar amb l'oferta tècnica	Tecnologia	LED	L'empresa no adjunta cap document tècnic a la licitació, només un enllaç a una pàgina web i el producte seleccionat està descatalogat. No es presenta el certificat CE	SI	Model ofertat Sylvania 42823	SI		SI		SI		SI		SI		SI		L'empresa ofertant no presenta el model d'annex 2 del plec tècnic		SI		SI		
	Marca CE	Marcat CE		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	no s'adjunta el certificat CE del panell			SI		SI		
	Garantia	>= 5 anys		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI				SI		SI		
	Dades físiques																							
	Dimensions del panell (mm)	595x595		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI				SI		SI		
	Alçada màxima panell (mm)	< 30 mm		SI		SI		SI		SI		SI		NO	A la oferta s'indica que l'alçada del panell és de 30mm, però a la fitxa adjunta del panell indica 35mm	SI				SI		NO	Tant a la oferta com a la fitxa adjunta del panell s'indica una alçada de 32mm	
	Carroç i marc del panell	alumini o acer blanc		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI				SI		SI		
	Grau protecció mínim frontal	> = IP40		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI				SI		SI		
	Índex protecció front xoc mecànic	> = IK03		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI				SI		NO	A la oferta s'indica un valor de IK03, però a la fitxa adjunta del panell indica IK02	
	Tipus instal·lació	encastada		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI				SI		SI		
	Pes del panell	< = 2000 g		SI		NO	A la oferta s'indica que el pes del panell és inferior als 2000gr, però a la fitxa adjunta del panell indica 2,1 kg	NO	A la oferta s'indica que el pes del panell és inferior als 2000gr, però a la fitxa adjunta del panell indica 2,9 kg	SI		SI		SI		SI		NO	Tant a la oferta com a la fitxa adjunta del panell s'indica un pes de 2580 gr	SI		SI		
	Dades òptiques																							
	Flux lluminós del panell	> = 4000 lm		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI				SI		SI		
	Temperatura de color	4000K		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI				SI		SI		
	Índex de reproducció cromàtica	>=80		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI				SI		SI		
	Color de la llum	blanc neutre		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI				SI		SI		
	Angle del feix	90 graus		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI				SI		SI		
	Control de l'enlluernament (UGR)	< = 19		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI				SI		SI		
	Dades elèctriques																							
	Consum total energia del panell	< 38W		SI		NO	La pantalla indica consum de 44W, per tant no compleix aquest requeriment	SI		SI		SI		SI		SI				SI		SI		
Controlador	no regulable		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI				SI		SI			
Tensió alimentació	220-240V		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI				SI		SI			
Nombre mínim enceses	> = 25000		SI		SI		NO	A la fitxa adjunta del panell no s'indica aquesta informació	SI		SI		SI		SI				SI		SI			
Vida útil (nombre d'hores mínim al 70% de la producció original)	> 90000		SI		SI		SI		SI		SI		NO	A la oferta s'indica una vida útil superior a les 92.000h, però no detalla les hores de vida útil al 70% de la producció original	NO		A la oferta s'indica una vida útil superior a les 90.000 hores, però a la fitxa adjunta del panell indica 50.000 hores al 70% de la producció		SI		SI			
Compleix tots els apartats?	FALS	exclosa del procés de licitació	CERT		FALS	exclosa del procés de licitació	FALS	exclosa del procés de licitació	CERT		CERT		FALS	exclosa del procés de licitació	FALS	exclosa del procés de licitació	FALS	exclosa del procés de licitació	CERT		FALS	exclosa del procés de licitació		