

Contracte de serveis per l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres de subsanació de deficiències de la sala de producció tèrmica de la residència Tres Pins de Barcelona. Clau CQ. S34-BSD-06428

ANNEX NÚM. 2

ASSAIGS A REALITZAR	NORMA
Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247	UNE 85247
Prova de pressió de canonades segons la norma UNE-EN 805:2000 (Segons el Mètode de Pèrdua de Pressió).	UNE-EN 805:2000