

PRESSUPOST

Pàg.: 1

| | | |
|------------|-----|---|
| Obra | 01 | Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2 |
| Capítol | F2C | SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES |
| Subcapítol | 03 | PAVIMENTS |

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------------|----|---|-------|-----------|----------|
| 1 E93AA3C0 | m2 | Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8 (P - 47) | 5,88 | 26,000 | 152,88 |
| 2 E9C12331 | m2 | Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior normal (P - 48) | 22,98 | 65,000 | 1.493,70 |
| 3 E9Z2A100 | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P - 54) | 9,41 | 65,000 | 611,65 |
| 4 E9U2EZ01 | m | Sòcol de terratzo llis de gra microgrà, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 (P - 51) | 9,82 | 43,000 | 422,26 |
| 5 E9Z51010 | m | Tapajunts de paviment, amb perfil simple de PVC (P - 55) | 6,92 | 3,000 | 20,76 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|------------------|--|--|-----------------|
| TOTAL | Subcapítol | 01.F2C.03 | | | 2.701,25 |
|--------------|-------------------|------------------|--|--|-----------------|

| | | |
|------------|-----|---|
| Obra | 01 | Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2 |
| Capítol | F2C | SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES |
| Subcapítol | 04 | REVESTIMENTS |

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------------|----|---|-------|-----------|----------|
| 1 E811A242 | m2 | Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 38) | 12,71 | 141,975 | 1.804,50 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|------------------|--|--|-----------------|
| TOTAL | Subcapítol | 01.F2C.04 | | | 1.804,50 |
|--------------|-------------------|------------------|--|--|-----------------|

| | | |
|------------|-----|---|
| Obra | 01 | Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2 |
| Capítol | F2C | SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES |
| Subcapítol | 06 | MANYERIA |

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------------|----|---|--------|-----------|--------|
| 1 EASAZG11 | u | Porta tallafores metàl·lica PA1, amb acabat esmaltat, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 140x215 cm, col·locada. Inclòs tapajunts, ferramentes, panys de cop i clau, passadors, manetes, etc. Totalment muntada, amb tots els elements, accessoris i mitjans necessaris segons plànol de detalls (P - 63) | 559,90 | 1,000 | 559,90 |
| 2 EAFAZR05 | u | Porta PA2 d'alumini lacat color a escollir per la DF i la Propietat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a una llum de pas aproximada de 160x210 cm, col·locada. Inclòs bastiment de base, tapajunts, ferramentes, panys de cop i clau, passadors, manetes, etc. Totalment muntada, amb tots els elements, accessoris i mitjans necessaris segons plànol de detalls (P - 60) | 757,88 | 1,000 | 757,88 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|------------------|--|--|-----------------|
| TOTAL | Subcapítol | 01.F2C.06 | | | 1.317,78 |
|--------------|-------------------|------------------|--|--|-----------------|

| | | |
|------------|-----|---|
| Obra | 01 | Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2 |
| Capítol | F2C | SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES |
| Subcapítol | 07 | INSTAL·LACIONS |
| Partida 1 | 03 | Climatització |
| Partida 2 | 03 | Equips |

PRESSUPOST

Pàg.: 2

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|-----------|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 1 | EEM3ZPIS | u | | | |
| | | <p>Climatitzador modular CL-PISTA per a Pista Esportiva, Model SERIE AH de ARASAF o equivalent, amb recuperador estàtic rotatiu i ventiladors plug-fan amb motor EC (electrònicament commutats), free-cooling i by-pass de recuperació. En disposició horitzontal. Amb certificat Eurovent i complint amb la ErP 2018.</p> <p>Característiques Principal: (Veure annex de projecte amb la fulla característica del fabricant)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cabal total: 26.400 m3/h - Cabal de renovació: 6.000 m3/h - Pot . tèrmica bateria (C): 100 kWc - Pressió disponible imp/ret: 250/200 Pa - Eficiència recuperador: 76,51% - Pot. Elèctrica vent. Imp/ret: 6/7,06 kWe - Filtres: G4+F5+F7/F6 - Dimensions (LargxAmplexAlt,mm): 4.300x2.695xh=2.498 - Pes: 2.638 kg. <p>Col·locat en disposició vertical amb accés a bateries i registres segons plànols.</p> <p>Característiques constructives:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estructura autoportant amb panells modulars. - Paret exterior amb pintura lacada. - Panell Sàndvitx amb aïllament de 50 mm - Bancada perimetral de 100 mm. <p>Marcet CE/EN 1886, amb programa de càlcul homologat per Eurovent. Inclou variadors de velocitat trifàsics 380/415 V IP54 (Motor EC incorporats), bancada de formigó sobre base de neoprè, amortidors vibrachoc o equivalents, lones vibratòries en connexió a conductes, totes l'ajudes de paleta necessàries, accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i comprovat seguint les especificacions del fabricant i del RITE. (P - 115)</p> | 17.890,07 | 1,000 | 17.890,07 |
| 2 | EEKSZ94T | u | | | |
| | | <p>Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 2400 mm d'amplària, 1800 mm d'alçària i 1500 mm de llargària.</p> <p>Silenciador acústic marca INSOFLOT model APA FON SILENCERS fabricats amb envoltant en xapa d'acer galvanitzat de 1,2 mm de gruix i cel·les interiors farcides de fibra mineral fonoabsorbent de diferents densitats inorgàniques i incombustibles protegides per un vel extern de fibra d vidre color negre . Sistema de connexió mitjançant brida angular 50 x 50 x 5 mm, col·locat.</p> <p>Cabal d'aire: 26.400 m3 / h</p> <p>Velocitat pas d'aire: 5.1 m / s.</p> <p>Pèrdua de càrrega: 1.2 mm c.d.a.</p> <p>Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat. (P - 110)</p> | 2.830,58 | 1,000 | 2.830,58 |

| | | | |
|--------------|------------------|------------------------|------------------|
| TOTAL | Partida 2 | 01.F2C.07.03.03 | 20.720,65 |
|--------------|------------------|------------------------|------------------|

| | | |
|------------|-----|---|
| Obra | 01 | Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2 |
| Capítol | F2C | SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MAQUINA I CONDUCTES |
| Subcapítol | 07 | INSTAL·LACIONS |
| Partida 1 | 03 | Climatització |
| Partida 2 | 04 | Conductes |

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|-----------|----------|---|--------|-----------|----------|
| 1 | EE5AA9P3 | m2 | | | |
| | | Formació de conducte de ventilació i extracció de fums, tant vertical com horitzontal, resistent al foc EI-90 amb plaques de silicat càlcic de 35 mm, amb una conductivitat tèrmica 0,09 W/mK i una densitat de 500 kg/m3, totalment instal·lat, inclòs sistema de suspensió (P - 96) | 119,17 | 18,620 | 2.218,95 |
| 2 | EE51Z0BB | m2 | | | |
| | | Formació de conducte rectangular de placa autoportant de llana de roca de baixa conductivitat tèrmica Climacoustic de Knauf o equivalent, amb conductivitat tèrmica de 0'032 W/m·K, gruix 25 mm i resistència tèrmica 0'75 m2K/W. Recobriments exterior de kraft-alumini reforçat amb una malla de vidre, i en l'interior disposa d'un recobriments | 25,52 | 236,880 | 6.045,18 |

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 3

| | | | | | | |
|---|----------|--|---|-------|---------|----------|
| | | acústic que compleix el certificat GreenGuard per la seva baixa emissivitat de partícules. Grau de dificultat mig. Muntat encastat. (P - 94) | | | | |
| 3 | EE52Q22A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, grau de dificultat mig, muntat adossat amb suports (P - 95) | 31,99 | 113,280 | 3.623,83 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------------|--|--|--|------------------|
| TOTAL | Partida 2 | 01.F2C.07.03.04 | | | | 11.887,96 |
|--------------|------------------|------------------------|--|--|--|------------------|

| | | |
|------------|-----|---|
| Obra | 01 | Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2 |
| Capítol | F2C | SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES |
| Subcapítol | 07 | INSTAL·LACIONS |
| Partida 1 | 03 | Climatització |
| Partida 2 | 05 | Elements de difusió |

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT | |
|-----------|----------|------------|--|-----------|--------|----------|
| 1 | EEKEZA3G | u | Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist de 400 mm. Model KAM-D 400 de Madel o equivalent. De alumini lacat de color estàndard. Inclou accessoris de fixació i connexió. Col·locada. (P - 105) | 189,22 | 18,000 | 3.405,96 |
| 2 | EEK7Z384 | u | Reixeta de retorn de lames fixe, d'alumini lacat blanc, de 2000x2000 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lada i connectada. (P - 99) | 549,40 | 1,000 | 549,40 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------------|--|--|--|-----------------|
| TOTAL | Partida 2 | 01.F2C.07.03.05 | | | | 3.955,36 |
|--------------|------------------|------------------------|--|--|--|-----------------|

| | | |
|------------|-----|---|
| Obra | 01 | Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2 |
| Capítol | F2C | SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES |
| Subcapítol | 07 | INSTAL·LACIONS |
| Partida 1 | 04 | Electricitat |
| Partida 2 | 01 | Quadre Clima |

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT | |
|-----------|----------|------------|---|-----------|--------|--------|
| 1 | EG47474E | u | Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió (P - 239) | 63,79 | 1,000 | 63,79 |
| 2 | EG42429H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 233) | 97,59 | 3,000 | 292,77 |
| 3 | EG42439H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 234) | 95,33 | 7,000 | 667,31 |
| 4 | EG4243JH | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 235) | 151,31 | 2,000 | 302,62 |

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 4

| | | | | | | |
|----|----------|---|--|--------|-------|--------|
| 5 | EG415D99 | u | Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 228) | 33,52 | 2,000 | 67,04 |
| 6 | EG41589B | u | Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 227) | 20,03 | 8,000 | 160,24 |
| 7 | EG415DJB | u | Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 229) | 66,00 | 1,000 | 66,00 |
| 8 | EG415DJC | u | Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 230) | 62,13 | 1,000 | 62,13 |
| 9 | EG43Z311 | U | - Selector de tres posicions (marxa, aturada i automàtic) per control de guardamotors. Inclou ajudes de paleta, part proporcional d'armari metal·lic de doble aïllament, accessoris de connexió i fixació. instal·lat i muntat. (P - 238) | 26,25 | 9,000 | 236,25 |
| 10 | EG43U310 | U | - PILOT VERMELL PER SENYALITZACIO D'ABB O SIMILAR. INCLOU ELEMENTS DE CONTROL, PART PROPORCIONAL D'ARMARI METAL·LICO DE DOBLE AÏLLAMENT, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ I ACCESSORIS. INSTAL·LAT I CONNECTAT. (P - 236) | 6,70 | 9,000 | 60,30 |
| 11 | EG43U311 | U | - PILOT VERD PER SENYALITZACIO D'ABB O SIMILAR. INCLOU ELEMENTS DE CONTROL, PART PROPORCIONAL D'ARMARI METAL·LICO DE DOBLE AÏLLAMENT, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ I ACCESSORIS. INSTAL·LAT I CONNECTAT. (P - 237) | 6,70 | 9,000 | 60,30 |
| 12 | EG1AZ019 | u | Armari metal·lic amb grau de protecció IP-66 per subquadre elèctric de climatitzador nord est format per caixa metal·lica de 600x450x150mm, amb porta opaca amb pany amb clau. Inclou accessoris d e fixació i connexió. Instal·lat i connectat. (P - 198) | 336,35 | 1,000 | 336,35 |

| | | | |
|--------------|------------------|------------------------|-----------------|
| TOTAL | Partida 2 | 01.F2C.07.04.01 | 2.375,10 |
|--------------|------------------|------------------------|-----------------|

| | | |
|------------|-----|---|
| Obra | 01 | Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2 |
| Capítol | F2C | SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES |
| Subcapítol | 07 | INSTAL·LACIONS |
| Partida 1 | 04 | Electricitat |
| Partida 2 | 02 | Linies de distribució Poliesportiu |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------|----------|----|---|------|-----------|--------|
| 1 | EG312636 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 218) | 2,63 | 10,000 | 26,30 |
| 2 | EG312646 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 220) | 3,02 | 10,000 | 30,20 |
| 3 | EG312326 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 213) | 1,50 | 30,720 | 46,08 |
| 4 | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 215) | 1,88 | 20,880 | 39,25 |
| 5 | EG325124 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb | 0,86 | 48,000 | 41,28 |

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 5

| | | | | | | |
|----|----------|---|---|-------|--------|--------|
| | | | aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 222) | | | |
| 6 | EG325134 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm ² , amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 223) | 1,00 | 41,760 | 41,76 |
| 7 | EG222715 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 205) | 0,93 | 60,000 | 55,80 |
| 8 | EG222815 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 206) | 0,99 | 52,200 | 51,68 |
| 9 | EG21271H | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 199) | 2,71 | 7,830 | 21,22 |
| 10 | EG21281H | m | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 200) | 3,13 | 15,660 | 49,02 |
| 11 | EG2DG6H4 | m | Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 211) | 23,09 | 5,000 | 115,45 |
| 12 | EG380502 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm ² , muntat superficialment (P - 225) | 3,79 | 5,000 | 18,95 |
| 13 | EG161322 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 196) | 12,61 | 5,000 | 63,05 |
| 14 | EG151522 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 195) | 13,41 | 2,000 | 26,82 |
| 15 | EG161A22 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 197) | 28,81 | 1,000 | 28,81 |

| | | | |
|--------------|------------------|------------------------|---------------|
| TOTAL | Partida 2 | 01.F2C.07.04.02 | 655,67 |
|--------------|------------------|------------------------|---------------|

| | | |
|------------|-----|---|
| Obra | 01 | Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2 |
| Capítol | F2C | SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES |
| Subcapítol | 07 | INSTAL·LACIONS |
| Partida 1 | 04 | Electricitat |
| Partida 2 | 03 | Punts de consum Poliesportiu |

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT | |
|-----------|----------|------------|---|-----------|--------|--------|
| 1 | EH1AZL02 | u | Lluminària tipus regleta estanca model CORELINE ESTANCA de PHILIPS o equivalent, per instal·lació adosada, equipada amb lampada LED de 38W, amb index de reproducció cromàtica de 80 i temperatura de color de 4000°K.. Inclou tub LED, accessoris de connexió i fixació. Totalment acabat, instal·lat, verificat i en perfecte funcionament. (P - 250) | 71,12 | 4,000 | 284,48 |
| 2 | EH61R37U | u | LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIO, PER LAMPADA LED I FLUX LLUMINÓS DE 320 LUMENS. MODEL ECOLD 320 DE DUISA O EQUIVALENT. INCLOU TOTES LES AJUDES DE PALETERIA NECESSÀRIES, LAMPADA, EQUIPS, RETOL SENYALIZACION (ADHESIU), ACCESSORIS I ELEMENTS DE FIJACIÓ. MUNTADA I CONNECTADA. (P - 251) | 48,41 | 3,000 | 145,23 |
| 3 | EG631151 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada (P - 243) | 8,61 | 2,000 | 17,22 |
| 4 | EG6211D1 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat (P - 240) | 11,05 | 2,000 | 22,10 |

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 6

| | | | |
|--------------|------------------|---|---------------|
| TOTAL | Partida 2 | 01.F2C.07.04.03 | 469,03 |
| Obra | 01 | Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2 | |
| Capítol | F2C | SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES | |
| Subcapítol | 07 | INSTAL·LACIONS | |
| Partida 1 | 09 | VARIS | |

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT | |
|-----------|----------|------------|--|-----------|--------|----------|
| 1 | XPAUF2C1 | PA | Partida alçada d'abonament íntegre per a les ajudes del ram de paleta a les instal·lacions i industrials del Poliesportiu de Canyelles (obertura i tancament de regates en tot tipus de parets, formació d'encastaments, collat d'elements, obertura de forats per a passos de tot tipus d'instal·lacions, de dimensions necessaris segons els conductes a passar, en tot tipus de parets, etc.) (P - 0) | 390,00 | 1,000 | 390,00 |
| 2 | XPAUF2C2 | PA | Partida alçada a justificar en obra per imprevistos en la obra del Poliesportiu de Canyelles. (P - 0) | 325,00 | 1,000 | 325,00 |
| 3 | XPAUZAB0 | PA | Partida alçada d'abonament íntegra per les feines d'elaboració dels plànols "as built", recopilació de manuals i homologacions de tots els elements instal·lats i de rotulació i etiquetatge de totes les instal·lacions. Inclou 2 còpies en paper i 2 en suport informàtic. Tots els document en suport informàtic editable. (P - 0) | 500,00 | 1,000 | 500,00 |
| 4 | ELEGU001 | PA | Legalitzacions de la instal·lació elèctrica de baixa tensió segons REBT. Inclou elaboració de plànols i esquemes "as built", taxes previstes a pagar a les EIC, expedient de legalització, certificat final de responsabilitat, tramitació a indústria. (P - 0) | 950,00 | 1,000 | 950,00 |
| 5 | ELEGU002 | PA | Legalitzacions de la instal·lació de Climatització segons RITE. Inclou elaboració de plànols i esquemes "as built", taxes previstes a pagar a les EIC, expedient de legalització, certificat final de responsabilitat, tramitació a indústria. (P - 0) | 1.000,00 | 1,000 | 1.000,00 |

| | | | |
|--------------|------------------|---|-----------------|
| TOTAL | Partida 1 | 01.F2C.07.09 | 3.165,00 |
| Obra | 01 | Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2 | |
| Capítol | F2C | SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES | |
| Subcapítol | 11 | SANITARIS | |

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT | |
|-----------|---------|------------|---|-----------|--------|-------|
| 1 | ED51ZJS | u | Bonera sifònica d'acer inoxidable de 200x200 mm de costat amb sortida horitzontal/vertical, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter. Inclou ajudes de paleta, accessoris i elements de fixació i connexió. (P - 73) | 55,83 | 1,000 | 55,83 |

| | | | |
|--------------|-------------------|---|--------------|
| TOTAL | Subcapítol | 01.F2C.11 | 55,83 |
| Obra | 01 | Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2 | |
| Capítol | F2C | SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES | |
| Subcapítol | 12 | EQUIPAMENTS | |
| Partida 1 | 04 | SENYALITZACIÓ | |

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT | |
|-----------|----------|------------|--|-----------|--------|-------|
| 1 | EB92EGA3 | u | Placa de senyalització interior de planxa d'alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm, fixada mecànicament al parament (P - 67) | 19,88 | 1,000 | 19,88 |

PRESSUPOST

| | | | | | | |
|------------|------------|---|--|-----------|--------|--------|
| TOTAL | Partida 1 | 01.F2C.12.04 | 19,88 | | | |
| Obra | 01 | Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2 | | | | |
| Capítol | F2C | SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES | | | | |
| Subcapítol | 15 | CONTROL DE QUALITAT | | | | |
| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT | |
| 1 | 4A41F2C1 | pa | Partida alçada a justificar corresponent al Control de Qualitat de l'obra (P - 16) | 230,71 | 1,000 | 230,71 |
| TOTAL | Subcapítol | 01.F2C.15 | 230,71 | | | |
| Obra | 01 | Pressupost PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2 | | | | |
| Capítol | F2C | SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES | | | | |
| Subcapítol | 16 | SEGURETAT I SALUT | | | | |
| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT | |
| 1 | 4A41F2C2 | pa | Partida alçada a justificar corresponent a la Seguretat i Salut de l'obra (P - 17) | 444,75 | 1,000 | 444,75 |
| TOTAL | Subcapítol | 01.F2C.16 | 444,75 | | | |