



Ajuntament de
Riudellots de la Selva

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I ADMINISTRATIVES PER A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE ESPECÍFIC DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA TÈRMICA A PARTIR D'ESTELLA PROCEDENT DE LA GESTIÓ FORESTAL LOCAL, EN EL MARC D'UN SISTEMA DINÀMIC D'ADQUISICÓ

Codi expedient Sistema Dinàmic d'Adquisició de la Diputació de Girona:
2022/9171

Codi expedient contracte específic: 2023/812

1. OBJECTE DEL CONTRACTE. CODI CPV. TERMINI DE LLIURAMENT.

És objecte d'aquest Plec la contractació del **subministrament d'energia tèrmica** a partir d'estella procedent de la gestió forestal local i sostenible per alimentar dues calderes de biomassa de la xarxa de calor que subministra aigua calenta per a calefacció al Lliri Blau, a la Llar d'Infants, al CEIP Riudellots, a l'Espai Jove i a l'edifici de l'Ajuntament, i aigua calenta sanitària al CEIP Riudellots, del municipi de Riudellots de la Selva.

El subministrament d'energia tèrmica (en forma d'estella) es comptabilitzarà en base al poder calorífic de l'estella entregada en cada descàrrega (que a la vegada està correlacionat amb la humitat d'aquesta).

L'adjudicatari es compromet a subministrar, al seu compte i sota la seva responsabilitat, l'energia necessària en quantitat i qualitat suficient per assegurar el funcionament i la utilització normal de la instal·lació descrita per cada municipi.

El subministrament es realitzarà previ avís de l'Ajuntament o de l'empresa encarregada del manteniment de les calderes, i en funció del consum real i sense permetre interrupcions en el sistema de calefacció per falta de subministrament. El subministrament d'estella haurà d'acomplir amb una autonomia mínima de 15 dies (d'acord amb el dimensionament per RITE de la sitja) i, per tant, el subministrador haurà d'emplenar la sitja de tal manera que es mantingui suficientment plena durant aquest període.

En qualsevol moment l'Ajuntament o l'empresa encarregada del manteniment de les calderes, podrà sol·licitar un subministrament d'urgència, que haurà de ser atès per l'empresa contractada dins els següents 2 dies naturals.

L'empresa contractada adaptarà el subministrament a les circumstàncies de cada moment (incidències meteorològiques, etc.) per assegurar que en cap cas hi hagi manca de combustible.

En cas que el subministrament d'estella no es realitzi després de la sol·licitud de l'Ajuntament o empresa mantenidora en els 2 dies naturals establerts, els consums de combustibles fòssils durant els dies de no servei de les calderes de biomassa per culpa de la manca de subministrament, aniran a càrrec de l'adjudicatari. Es comptabilitzaran i els seus costos es deduiran de la factura mensual tèrmica, d'acord amb l'establert a la clàusula de penalitats del plec del SDA.



Ajuntament de Riudellots de la Selva

L'adjudicatari estarà exempt de subministrar energia únicament quan les circumstàncies afectin la seguretat de les persones o dels transports (exemples possibles serien nevades, vagues de transportistes, etc.).

En aquests casos, haurà d'avisar a l'ens contractant en el termini més breu possible, i conjuntament decidiran les mesures a prendre per restablir les condicions normals de subministrament i ús.

S'ha de tenir en compte que l'Ajuntament de Riudellots de la Selva, en tot moment, necessita garantir un emmagatzematge mínim d'estella forestal per a dues setmanes d'autonomia de la instal·lació. Aquest punt es podrà garantir i controlar en base a la lectura telemàtica del comptador d'energia existent. En cas de manca de telemesura l'avís de subministrament energètic i coordinació de descàrrega de la biomassa el realitzarà l'ens contractant (Ajuntament) o empresa encarregada del manteniment de les calderes.

També inclou control de qualitat, quantitat, ús, i garanties d'aprovisionament d'estella per a les calderes de biomassa amb la informació resumida en la taula 1.

Taula 1.- Ubicació i consums de les calderes

Nom de la instal·lació i adreça	Any de posada en marxa	kWh previstos/any	Tones d'estella/any	Tipus de descàrrega
Calderes del centre de dia de la gent gran "Lliri Blau". C. Sant Jordi, 45 - 17457 Riudellots de la Selva	2019	321.888	114,76	Pneumàtica

Els consums d'estella previstos s'obtenen a partir de l'estimació de kWh i tones d'estella realitzats amb base a les dades facilitades en el projecte executiu de la instal·lació de les calderes de biomassa.

Es garanteix que totes les calderes esmentades en la taula 1 tenen servei de manteniment contractat.

El subministrament d'energia tèrmica comprèn:

- Els aprovisionaments d'estella forestal i neteja posterior a la descàrrega en cas de la caiguda d'estella fora la sitja.
- El subministrament pel correcte funcionament de la instal·lació.
- La realització de la facturació, en base al poder calorífic i a la humitat.
- Garantir la qualitat i l'origen de l'estella forestal d'acord amb els criteris d'aquest plec.

1.1.Codis CPV

09111400 - 4: Combustible de fusta

1.2.Correspondència amb els objectius de l'Agenda 2030:



Ajuntament de Riudellots de la Selva

ODS 7: Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones

ODS 13: Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes

1.3.Termini de lliurament:

L'empresa serà avisada pel responsable assignat per l'Ajuntament cada vegada que falti estella.

L'empresa contractada adaptarà el subministrament d'estella a les circumstàncies de cada moment (incidències meteorològiques, etc.) per assegurar que en cap cas hi hagi manca de combustible.

Les **hores establertes per la descàrrega** serà:

- De dilluns a divendres de les 07:00 a les 20:00h.
- Dissabtes i diumenges de 9:00 a 20:00h

L'empresa adjudicatària no té dret a indemnització causada per pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans de lliurar-los, llevat que l'Ajuntament hagi incorregut en mora en rebre'ls.

En qualsevol moment l'Ajuntament podrà sol·licitar un subministrament d'urgència, que haurà de ser atès per l'empresa contractada dins els següents 2 dies naturals.

El transport i el lliurament dels materials subministrats és una despesa inherent al contracte, considerant-se el seu cost inclòs en el preu del contracte, d'acord amb l'article 304 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (veure taula 5).

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.

Seràn d'aplicació totes les característiques tècniques establertes en el plec de prescripcions tècniques aprovat per la Diputació de Girona en el marc del sistema dinàmic d'adquisició de l'estella. En conseqüència, seran normativa aplicable en el present contracte.

A continuació es concreten els punts tècnics específics del present contracte:

2.1.Qualitat, procedència i tipus d'estella

L'estella subministrada serà exclusivament biomassa llenyosa procedent del bosc (tipus 1.1. segons la norma internacional ISO 17225-1:2014)

L'estella subministrada serà P45 segons la norma classificades de la norma ISO 17225-4:2014 i tipus A2

El poder calorífic inferior (PCI) a la humitat de referència del 30 % serà igual o superior als 3,47 MWh/t.



**Ajuntament de
Riudellots de la Selva**

L'empresa haurà de demostrar amb la mesura d'humitat corresponent, ja sigui amb llança o bé amb analítica corresponent, la humitat mitja de l'estella distribuïda en cada descàrrega i haurà d'aplicar el pertinent poder calorífic per facturar les tones en energia (veure Taula 4) així com deixar-ho escrit en l'aplicatiu Forestheat (<http://forestheat.cat>).

En el moment de la descàrrega (*), es faran 5 mesures d'humitat d'estella en 5 punts diferents del subministrament. Aquestes mesures es faran en el moment del lliurament.

Si la mitjana de les mesures preses és superior al 40 % de base humida, o bé, hi ha dues mesures superiors al 40 %, es retornarà la comanda. En aquest cas, el contractista haurà de procedir a realitzar una nova entrega de la comanda en el termini màxim de 48 hores.

En qualsevol cas, la Diputació o l'Ajuntament es reserven el dret de fer mesures d'humitat i de poder calorífic en el moment de la descàrrega de l'estella periòdicament i sense previ avís.

L'adjudicatari ha de disposar de l'aparell i/o aparells necessaris degudament calibrats metrològicament (s'haurà d'aportar el certificat). S'admetrà com a mesurador, un sensor d'humitat basat en la polaritat dielèctrica de les estelles. S'admetran els mesuradors en forma de llança i el mesurador amb cubell metàl·lic (o sistemes d'aparells equivalents específics per l'estella) i s'hauran de poder imprimir les dades de les mesures de l'aparell on hi consti (o adjuntar fotos), a banda de la mesura d'humitat, el dia i l'hora. També serà vàlida una mesura de laboratori. No s'admetrà com a mesurador d'humitat, l'humímetre específic per a fusta sòlida (aparell amb dues puntes per a clavar a la fusta).

Les lectures impreses (preferiblement de forma digital) d'aquests aparells s'han d'adjuntar als albarans.

(*) NOTA: En cas que en la descàrrega no sigui possible fer les mesures per impossibilitat tècnica o de seguretat, les mesures es realitzaran a pati i s'entregarà una foto de cadascuna o bé es mesuraran des de la porta de la sitja per la persona autoritzada a entrar.

2.2. Origen del combustible

Els orígens possibles de l'estella seran:

- 2.2.1. Estella procedent de la gestió forestal de boscos públics.
- 2.2.2. Estella procedent de la gestió forestal amb objectius específics de prevenció d'incendis.
- 2.2.3. Estella procedent de la gestió forestal conjunta (inclou més d'una finca i propietat ja sigui pública o privada).
- 2.2.4. Estella procedent de la gestió forestal privada



Ajuntament de Riudellots de la Selva

En tots els casos l'estella procedirà de boscos on es realitza una gestió forestal sostenible, la qual es podrà acreditar amb un sistema de certificació forestal (PEFC o FSC) , o bé amb els documents equivalents que acreditin aquesta gestió forestal sostenible (autoritzacions pertinents, un instrument d'ordenació forestal i/o d'un pla estratègic per a la producció de biomassa forestal, etc.).

2.3.Punt de càrrega d'estella

2.3.1. Els punts de càrrega es resumeixen en la següent taula:

Taula 2.- Descripció del punt o punts de descàrrega

Nom de la instal·lació	Coordenada UTM i adreça de la sitja d'estella	Característiques tècniques de descàrrega
Calderes del Centre de dia de la gent gran "Lliri Blau"	X: 483.442, y: 4.638.302 C. Sant Jordi, 45 - 17457 Riudellots de la Selva	Pneumàtica. Capacitat de la sitja 70 m ³

2.3.2. La tipologia de descàrrega i les característiques tècniques de la sitja:

- Tipus i diàmetre de boca de descàrrega: 3 boques de descàrrega pneumàtica de 150 mm.
- Capacitat màxima de la sitja: 70 m³.
- Existència de comporta per càrrega superior i mides de la comporta: Comporta superior metàl·lica de 98x79 cm.

2.4.Traçabilitat del subministrament

Per cada lliurament el proveïdor facilitarà un albarà on s'indicarà la referència de la comanda, data de lliurament, transportista, tipus de combustible, origen, quantitat i les 5 mesures d'humitat convenientment impreses de l'aparell de mesura.

A l'albarà a facilitar pel subministrador, s'hi s'indicarà: que l'origen de l'estella subministrada correspon amb les especificacions que es regulen en aquest plec (baixa petjada de carboni i gestió forestal sostenible) a partir de la presentació al client d'albarans de compra i documents mercantils, des de l'adquisició de la fusta fins al subministrament.

Aquests hauran de contenir:

- La referència del venedor
- La data de lliurament
- El transportista
- El tipus de combustible
- La humitat
- La granulometria
- La quantitat d'estella (en tones).



Ajuntament de Riudellots de la Selva

- En referència a l'origen de l'estella:
 - Identificació del propietari de la fusta o estella
 - Identificació de procedència
 - Classificació d'origen segons especificacions dels plecs
 - Mitjà de transport
 - Kilòmetres recorreguts
- Incidències
- Si s'escau, presentació al client de documentació d'acreditació de la pertinença d'una marca de garantia i/o sistema de certificació que asseguri la traçabilitat (sempre i quan compleixi amb els factors d'emissió màxims)

El proveïdor haurà d'utilitzar l'aplicatiu <http://forestheat.cat> facilitat per introduir la quantitat de descàrregues i els albarans el qual permet fer el seguiment dels esmentats registres, així com la humitat associada a cada descàrrega.

Per aquest motiu l'empresa subministradora haurà d'emetre els elements de traçabilitat i els albarans de descàrrega de forma digital per tal que l'aplicatiu pugui gestionar les dades de subministrament i traçabilitat.

2.5. Control de Qualitat i de laboratori

L'adjudicatari haurà de vetllar per subministrar una estella d'acord amb les prescripcions del plec de condicions en quant a tipus de combustible, origen, humitat i granulometria.

L'adjudicatari demostrarà a l'ens contractant que s'estan complint amb les especificacions tècniques de qualitat del biocombustible contingudes en el present plec mitjançant la documentació necessària sempre que aquest ho requereixi. El subministrador es compromet a lliurar un combustible homogeni i de qualitat durant tota la temporada, d'acord amb els requisits d'aquest plec.

L'adjudicatari enviarà tots els documents de suport relatius a la qualitat i als procediments ambientals als quals s'adhereixi (PEFC, ISO 9001, 14001, DBOSQ...).

L'ens contractant podrà sol·licitar un o dos cops l'any els controls de qualitat que consideri pertinents, corrent les despeses a càrrec del proveïdor. Amb aquests controls, el subministrador de l'estella demostrarà al client que estan complint amb les especificacions tècniques de qualitat del biocombustible contingudes en el present plec mitjançant informes de qualitat emesos per un tercer.

Pel que fa al control de subministrament en la recepció i publicitat i difusió, i la gestió de residus i bones pràctiques, serà d'aplicació l'especificat en els punts 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6 i 4.5.7. del Plec del SDA.

2.6.Responsabilitat



Ajuntament de Riudellots de la Selva

L'empresa adjudicatària serà responsable durant l'execució dels treballs, de tots els danys i perjudicis directes i indirectes, que s'ocasionin a qualsevol persona, propietat o serveis públics o privats, com a conseqüència dels actes, omissions i negligències del personal al seu càrrec, d'una deficient organització dels treballs o l'incompliment de les mesures de seguretat.

Estarà al corrent de totes les obligacions amb els seus treballadors i complirà tota la legislació referent a higiene i seguretat en el treball.

3. IMPORT I PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIÓ.

3.1.Pressupost de licitació

El preu anual de subministrament d'energia tèrmica amb estella forestal s'estableix a partir de la següent fórmula:

$$\text{kWh estimats anuals/1000} \cdot \text{preu unitari energia (€/MWh)} = \text{€ anuals de consum tèrmic biomàssic}$$

On:

- Consum biomassa en forma d'energia (kWh estimats): 321.888 kWh (321,89 MWh)
- Preu unitari energia: 40,83.-€/MWh

$$321,89 \text{ MWh estimats anuals} \cdot 40,83 \text{ €/MWh (preu unitari d'energia)} = 13.142,77.-\text{€ anuals de consum tèrmic biomàssic}$$

Durada: 1 any, prorrogable per un any més

Import sense IVA	13.142,77.-€
Import IVA (21%)	2.759,98.-€
Pressupost de licitació	15.902,75.-€

L'empresa adjudicatària facturarà mensualment l'energia consumida en base al preu unitari (€/MWh) definit en aquest Plec.

3.2.Justificació del preu

Taula 3.- Justificació preu venda tèrmica

Cost estella base	142,00.-€/t
IVA	21%
Cost estella (amb IVA)	171,82.-€/t
PCI	3,477MWh/t
Venda tèrmica biomassa	40,83.-€/MWh
IVA	21%
Venda tèrmica biomassa (amb IVA)	49,42.-€/MWh



Ajuntament de Riudellots de la Selva

S'estableix un preu base per l'estella subministrada de 142,00 €/t (IVA no inclòs) al 30% d'humitat i 3,477 MWh/t en base humida que a partir dels rendiments de la instal·lació es treballa i pressuposta en forma d'energia a 40,83.-€/MWh (IVA no inclòs).

El pressupost màxim d'aquesta prestació de subministrament formulat en temes de preus unitaris, s'ha calculat en base a les estimacions de les necessitats durant l'execució del contracte i no suposa una obligació de despesa per part de l'Ajuntament atès que aquesta es determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant l'execució del contracte. L'Ajuntament, d'acord amb la disposició addicional 33ena de la LCSP podrà assolir la consignació pressupostària, tot respectant els preus unitaris que va ofertar l'adjudicatari, fins el pressupost màxim de licitació.

Com que el poder calorífic depèn de la humitat i es demana estella al 30% d'humitat en base humida, es preveu un coeficient multiplicador en funció de la humitat i del poder calorífic. Respecte el preu de licitació s'aplicarà aquest coeficient en base a la humitat.

Taula 4.- Coeficients multiplicadors en funció de la humitat i del poder calorífic

Humitat base humida (%)	25%	26%	27%	28%	29%	30%	31%	32%	33%	34%	35%
PCI kWh/tona	3771	3712	3653	3594	3536	3477	3418	3359	3301	3242	3183
Factor corrector	1,08	1,07	1,05	1,03	1,02	1,00	0,98	0,97	0,95	0,93	0,92

El preu base de la licitació, expressat en preus unitaris es mostra a la taula següent:

Taula 5.- Justificació dels preus de l'estella forestal

Càlcul costos d'estella	€/t
Preu estella	109,03
Desplaçament i descàrrega	10,30
Costos Directes (CD)	119,33
Despeses Generals (13% dels CD)	15,51
Benefici Industrial (6% dels CD)	7,16
Total Preu Estella Base Imposable	142,00
IVA	21%
Total amb IVA	171,82

L'empresa facilitarà en l'aplicatiu Forestheat el consum de tones d'estella i la humitat d'aquesta.

4. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Any	Concepte	Aplicació pressupostària	Import
2023	Subministrament d'energia tèrmica en forma d'estella	9200.22108	2.650,46.-€
2024	Subministrament d'energia tèrmica en forma d'estella	9200.22108	13.252,30.-€



**Ajuntament de
Riudellots de la Selva**

La despesa plurianual derivada d'aquesta contractació, es farà efectiva amb càrrec a l'aplicació pressupostària relacionada de l'exercici 2024, en la part que correspongui, amb la condició suspensiva que, per a l'esmentada despesa, existeixi consignació adequada i suficient en el corresponent pressupost de l'exercici posterior.

5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat del contracte, és de 31.542,64.-€, IVA exclòs, incloent la possible pròrroga d'un any i la possible modificació prevista a l'apartat S del quadren de característiques del PCAP del SDA; segons el següent desglossament:

Càlcul del valor estimat:

Anualitat	Pressupost subministrament	Modificació (20 %)
Any 1	13.142,77.-€	2.628,55.-€
Any 2	13.142,77.-€	2.628,55.-€
TOTAL	26.285,54.-€	5.257,10.-€

6. GARANTIA

No procedeix la constitució de garantia definitiva per ser el valor estimat del contracte inferior a 60.000.-€, d'acord amb l'establert a l'article 159.6 de la LCSP.

7. TERMINI DE GARANTIA

Sí, 2 mesos.

8. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

El producte ha de complir amb els requeriments de la taula de característiques tècniques.

9. LLOC I FORMA DE PAGAMENT

Prèvia presentació de factura, s'abonarà el preu mensualment en funció de la lectura del/s comptador/s.

10. CRITERIS DE VALORACIÓ

10.1. Proposta econòmica (fins a un màxim de 75 punts).

El licitador donarà un preu unitari energètic €/MWh en 2 decimals. La millor oferta (la més baixa) obtindrà la màxima puntuació (75 punts) i a la resta se'ls aplicarà la fórmula lineal equilibrada següent:

$$P_i = P \left(1 - \frac{O_i - O_m}{IL} \right)$$

P_i = punts de l'oferta i

P = punts del criteri preu

O_i = preu de l'oferta i



**Ajuntament de
Riudellots de la Selva**

10.2. Procedència de gestió forestal (fins a un màxim de 25 punts).

S'introdueix aquest criteri amb l'objectiu de fomentar un tipus de gestió que representa una millora ambiental i tècnica del propi subministrament d'estella degut a que permet un major impacte en la gestió forestal del territori. La gestió forestal conjunta permet augmentar les hectàrees gestionades i garanteix una millor execució dels treballs forestals.

S'atorgaran 25 punts, si el 30% de l'estella procedeix de:

- A. De zones prioritàries de gestió per la prevenció d'incendis i planificades en plans de prevenció d'incendis forestals, tant municipals com supramunicipals o equivalent (25 punts)
- B. De zones on es realitza una gestió forestal conjunta per mitjà d'una associació de propietaris forestals (25 punts).
- C. De zones prioritàries de gestió forestal a nivell municipal planificades en plans d'ordenació forestal municipal o equivalent (25 punts)
- D. De gestió forestal sostenible procedent de boscos de titularitat municipal planificats en un Projecte d'Ordenació Forestal (25 punts).

Cal acreditar amb:

- Per al supòsit A: contracte d'execució de treballs i/o subministrament de fusta procedent d'una zones prioritàries de gestió per la prevenció d'incendis (és a dir zones incloses contemplades com a prioritàries en un document tècnic de prevenció d'incendis) i còpia del projecte de planificació (PPIF o equivalent on estiguin previstes les actuacions). Es requerirà un volum o tonatge mínim equivalent al 30% del subministrament licitat.
- Per al supòsit B: contracte o acord de col·laboració o subministraments amb Associacions de propietaris o gestors forestals de la demarcació de Girona per un volum o tonatge mínim equivalent al 30% del subministrament licitat.
- Per al Supòsit C: contracte d'execució de treballs i/o subministrament de fusta procedent d'una zones prioritàries de de gestió forestal a nivell municipal planificades en plans d'ordenació forestal municipal o equivalent i còpia del projecte d'ordenació forestal municipal o equivalent on estiguin previstes les actuacions. Es requerirà un volum o tonatge mínim equivalent al 30% del subministrament licitat.
- Per al Supòsit D: contracte d'execució de treballs i/o subministrament de fusta procedent de forests municipals planificades en plans d'ordenació forestal o equivalent i còpia del projecte d'ordenació forestal municipal o equivalent on estiguin previstes les actuacions. Es podran acreditar també contractes amb empreses adjudicatàries de subhastes públiques d'aquestes forests. Es requerirà un volum o tonatge mínim equivalent al 30% del subministrament licitat.

11. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

De conformitat amb l'establert a la clàusula 31 i a l'apartat S del quadre de característiques del PCAP del SDA, s'estableix una modificació del 20% del preu inicial del contracte aplicable per als casos en què els edificis o instal·lacions puguin



**Ajuntament de
Riudellots de la Selva**

tenir un consum addicional quan hi hagi més ús horari o més ocupació o increment d'usuaris pel que fa a la demanda de calefacció/ACS durant el temps de contracte i davant una eventual pujada del preu de la matèria primera.

El procediment per aplicar la modificació del contracte específic serà el previst a l'article 207 de la LCSP.



Ajuntament de
Riudellots de la Selva
ANNEX I.- MODEL INVITACIÓ

Destinatari:
NIF:
Número d'expedient: **2023/812**

S'ha iniciat la contractació del subministrament d'energia tèrmica a partir d'estella per alimentar dues calderes de biomassa del municipi de Riudellots de la Selva (categoria pneumàtica), del Sistema Dinàmic d'Adquisició creat per la Diputació de Girona (exp. DDG 2022/9171), en la qual la vostra empresa ha estat homologada.

Aquest contracte específic, està subjecte al Plec de clàusules administratives i tècniques del Sistema Dinàmic d'Adquisició, al Plec de prescripcions tècniques particulars, al text de la present invitació i al Quadre de característiques tècniques i administratives de l'Ajuntament que trobareu al perfil del contractant.

De conformitat amb l'establert a la clàusula 4^a del PCAP del Sistema Dinàmic d'Adquisició, el contracte específic podrà ser objecte de pròrroga per un any més.

Si és del vostre interès participar a la licitació indicada, cal que presenteu la vostra oferta econòmica d'acord amb el model que s'acompanya, en el termini de **10 dies naturals** comptats des de l'endemà de la data d'enviament de la present invitació.

L'oferta econòmica s'ha de presentar electrònicament mitjançant l'aplicació de "Presentació Telemàtica d'Ofertes" accessible a l'espai virtual d'aquesta licitació, a l'adreça [web següent:](https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?keyword=giron%C3%A0s&reqCode=viewDetail&idCap=1772396)
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?keyword=giron%C3%A0s&reqCode=viewDetail&idCap=1772396

En cas que NO sigui del vostre interès participar en la licitació indicada caldrà que ho comuniquem expressament per escrit (veure Annex II) mitjançant l'aplicació de "Presentació Telemàtica d'Ofertes".



**Ajuntament de
Riudellots de la Selva**
ANNEX II.- DECLARACIÓ RESPONSABLE

En/Na, amb DNI, actuant en nom i representació de la companyia, i amb NIF, en qualitat de, DECLARO que:

Havent rebut la invitació de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva, per a participar en la licitació del contracte específic de subministrament d'energia tèrmica a partir d'estella procedent de la gestió forestal local, en el marc del Sistema Dinàmic d'Adquisició de la Diputació de Girona, per alimentar dues calderes de biomassa; els hi comunico que NO hi estem interessats.

Signatura electrònica



**Ajuntament de
Riudellots de la Selva**

ANNEX III.- MODEL OFERTA ECONÒMICA

En/Na, amb DNI, actuant en nom i representació de la companyia, i amb NIF, en qualitat de, DECLARO:

- Que assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte específic de subministrament d'energia tèrmica a partir d'estella procedent de la gestió forestal local, en el marc del Sistema Dinàmic d'Adquisició de la Diputació de Girona, per alimentar dues calderes de biomassa de Riudellots de la Selva; em comprometo a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats en les normes que regeixen aquesta licitació i d'acord amb la següents oferta:

- Proposta econòmica:
 - Preu/any:
 - IVA:
 - Preu/any (IVA inclòs):

- Procedència de gestió forestal:
 - El 30% de l'estella procedeix de (marcar l'opció correcta):
 - De zones prioritàries de gestió per la prevenció d'incendis i planificades en plans de prevenció d'incendis forestals, tant municipals com supramunicipals o equivalent.
 - De zones on es realitza una gestió forestal conjunta per mitjà d'una associació de propietaris forestals.
 - De zones prioritàries de gestió forestal a nivell municipal planificades en plans d'ordenació forestal municipal o equivalent.
 - De gestió forestal sostenible procedent de boscos de titularitat municipal planificats en un Projecte d'Ordenació Forestal.