



Ajuntament de Palafolls

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE DIVERSOS ELEMENTS DE
CLIMATITZACIO PER A L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS.**

Exp.: X2023005878

PLAÇA MAJOR, 11 ♦ 08389 PALAFOLLS (BARCELONA)

TELÈFON 93 7620043 ♦ TELEFAX 93 7652211 ♦ E-MAIL palafolls@palafolls.cat

Clàusula 1. OBJECTE

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament de diversos elements de climatització, en concret, dels fancoils i les bombes de calor.

Les bombes de calor i fancoils objecte de subministrament han d'esser de les característiques especificades al present plec de prescripcions tècniques.

Clàusula 2. DESCRIPCIÓ GENERAL

Actualment l'Ajuntament de Palafolls gestiona directament el manteniment, reparació i instal·lació dels sistemes de climatització de les dependències municipals a través del departament de Serveis Municipals.

Alguns elements que conformen les instal·lacions de climatització de l'aire en diferents dependències municipals es troben malmeses o no funcionen correctament degut a que han arribat al final de la seva vida útil, per envelliment.

Clàusula 3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS.

- RADIO

1 unitat de bomba de calor inverter de tensió 230v.

Capacitat de refrigeració	Nominal 2.700 W
Capacitat de calefacció	Nominal 3000 W
EER/COP	Fred 4,5 Calor 4,4
Eficiència Energètica	A++/A+
SEER	9
Nivell sonor màxim	58db

Gas Refrigerant	R-32
--------------------	------

- LOCAL D'ENTITATS

4 unitats de bomba de calor inverter de tensió 230 V.

Capacitat de refrigeració	Nominal 5.300 W
Capacitat de calefacció	Nominal 5.600 W
EER/COP	Fred 3,75 Calor 4,2
Eficiència Energètica	A++/A+
SEER	7,6

Nivell sonor màxim 60db

Gas Refrigerant R-32

- **PUNT INFORMACIÓ**

1 unitat Fancoil aire aigua amb vàlvula de 3 vies incorporada.

Capacitat de refrigeració 2.403 Frig/h

Capacitat de calefacció 2.829 Frig/h

Nivell sonor màxim 32db

- **CASAL D'AVIS RESPIR**

1 unitat Fancoil aire aigua amb vàlvula de 3 vies incorporada.

Capacitat de refrigeració 4.188 Frig/h

Capacitat de calefacció 5.427 Frig/h

Nivell sonor màxim 44db

Per tal d'acreditar que els elements oferts compleixen amb les especificacions tècniques esmentades els licitadors hauran de presentar amb la seva oferta la següent documentació:

- Documentació del fabricant de característiques tècniques i energètiques.
- Certificat d'homologació i marcatge CE.
- Certificat de rendiment i eficiència energètica mínima segons el que estableix el RITE.

Clàusula 4. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT

El termini de lliurament del material objecte de la present contractació serà de quinze (15) DIES naturals, a comptar des de la formalització del contracte.

L'adreça on s'ha de lliurar el material serà a les dependències que l'Ajuntament disposa en la nau "El Forroll", ubicada al c. Sant Lluís s/n, llevat que els serveis municipals estableixin unes dependències diferents i s'indiqui amb antelació suficient a l'empresa adjudicatària. Es deixarà constància mitjançant l'acte formal de la recepció dels béns.



Ajuntament de Palafolls

Les despeses del lliurament i transport dels béns objecte del subministrament al lloc convingut seran a compte del contractista.

PLAÇA MAJOR, 11 ♦ 08389 PALAFOLLS (BARCELONA)

TELÈFON 93 7620043 ♦ TELEFAX 93 7652211 ♦ E-MAIL palafolls@palafolls.cat