

**CONTRACTE DE SERVEIS PER A L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA D'OLOT. CLAU: CAP-19216**

**ACREDITACIONS ASSAIGS DOCUMENT D'ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES**  
**PARTICULARS**

| <b>Assaig</b>                                                                                                                                                    | <b>Norma</b>                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl,                                          | UNE 103502                   |
| Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma                                                                        | UNE 103501                   |
| Assaig de formigó fresc. Presa de mostres                                                                                                                        | UNE-EN 12350-1               |
| Assaig de formigó fresc. Assaig d'assentament                                                                                                                    | UNE-EN 12350-2               |
| Formigó. Assaig de formigó endurit. Fabricació i cura de provetes per a assaig de resistència                                                                    | UNE-EN 12390-1               |
| Formigó. Fabricació i conservació de provetes                                                                                                                    | UNE-EN 12390-2               |
| Assaig de formigó endurit. Resistència a compressió                                                                                                              | UNE-EN 12390-3               |
| Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma                                                      | UNE 104401                   |
| Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escurrimet d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma       | UNE 85247                    |
| Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escurrimet d'aigua durant un període de trenta minuts, segons la norma       | UNE-EN 13051                 |
| Assaig de tracció sobre una subestructura col·locada en un sostre suspès,                                                                                        | UNE-EN 13964                 |
| Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes                                                                                               | UNE 14044 i UNE-EN ISO 13018 |
| Assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants                                                                                                  | UNE EN ISO 17638             |
| Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma                                                   | UNE-EN 12004                 |
| Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de façanes i elements de façana, "mètode global de l'altaveu" | UNE-EN ISO 140-5             |
| Assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma            | UNE-EN ISO 140-4.            |
| Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,                             | UNE ENV 12633                |
| Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma                                                                               | UNE 85238                    |
| Assaig de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades,                                                    | UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 |