

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_PPPT (Tècniques particulars), 13112023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 01MMO-5NZGQ-TCYLS Data d'emissió: 17 de Novembre de 2023 a les 10:27:30 Pàgina 1 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Signat 13/11/2023 19:24	ESTAT SIGNAT 13/11/2023 19:24

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 27083498 01MMO-5NZGQ-TCYLS EEC0983FEDE10C315FRC4FEF4D1A9D4606BCCB2A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes



Ajuntament de Santa Fe del Penedès

Expedient núm.: 2023_269

Procediment: Contractacions de subministraments

Actuació: Contracte de subministrament i instal·lació de vuit aparells de climatització al Centre cívic municipal

Assumpte: Plec de clàusules administratives particulars

Document signat per: L'alcalde-president

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS PER A CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT D'APARELLS DE CLIMATITZACIÓ AL CENTRE CÍVIC MUNICIPAL

1. Descripció de l'objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament i instal·lació de vuit aparells d'aire condicionat, fred i calor (bombes de calor), per tal de garantir un correcte funcionament de la climatització de la Sala gran del Centre cívic municipal, ubicat al carrer Escoles s/n de Santa Fe del Penedès, i que inclou:

- Desmuntatge i retirada dels aparells actuals a substituir.
- Subministrament de tot l'equip i elements auxiliars necessaris
- Transport fins al punt de muntatge, neteja i retirada d'embalatge i restes de materials.
- Instal·lació i posada en marxa de l'equip, que quedarà integrat en el sistema de climatització, i proves fins que quedi en perfecte funcionament.
- Cost dels tributs per a les autoritzacions administratives i la legalització de la instal·lació, si s'escau, així com de tots els tràmits necessaris corresponents.

2. Necessitat a satisfer i qualificació del contracte

Les necessitats administratives que cal satisfer, així com la idoneïtat de l'objecte i contingut del contracte, queda suficientment acreditat a l'informe justificatiu d'incoació de l'expedient.

El contracte definit té caràcter administratiu, d'acord amb l'article 25.1.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), i de subministrament, segons l'article 16 del mateix text legal.

Per a la preparació i adjudicació del contracte s'hauran de seguir les especificacions establertes a la Llei quant als contractes de subministrament, regulats en els articles 299 al 307 de LCSP, i 187 i següents del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de contractació de les administracions públiques.

3. Característiques tècniques dels equips

Els aparells a subministrar són equips de climatització aire-aigua, amb bomba de calor, tecnologia inverter, amb grup hidràulic inclòs, i de les següents característiques tècniques:

C/ de l'Horta, 1 – Tel. 93 897 42 11 – Fax 93 293 62 79 – 08792 SANTA FE DEL PENEDÈS



www.santafepenedes.org

-



st.fe@diba.cat



www.facebook.com/AjuntamentSantaFePenedes



[@SantaFePenedes](https://twitter.com/SantaFePenedes)

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_PPPT (Tècniques particulars) 13112023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 01MMO-5NZGQ-TCYLS Data d'emissió: 17 de Novembre de 2023 a les 10:27:30 Pàgina 2 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Signat 13/11/2023 19:24	ESTAT SIGNAT 13/11/2023 19:24



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 27083498 01MMO-5NZGQ-TCYLS FEC0983FEDE10C315FRC4FEF4D1A9D4606BCCB2A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes



Ajuntament de Santa Fe del Penedès

Característiques aire condicionat Split Columna Mitsubishi Electric Power Inverter MPSZ-125VKA:

UNITAT INTERIOR: PSA-M125KA

- Capacitat fred nominal 12,5 kW
- Capacitat calor nominal 13,5 kW
- Potència sonora 66 dB(A)
- Dimensions: 1.900 x 600 x 360 mm
- Pes: 40 Kg

UNITAT EXTERIOR: PUZ-ZM125VKA

- SEER: 6.2 (A++)
- SCOP: 4.3 (A+)
- Compressor rotatiu
- Control PAM
- Filtre de llarga durada
- Gas refrigerant R32
- Inverter DC
- Motor ventilació DC
- Disseny del intercanviador més eficaç
- Vector-Wave ECO inverter

Es podrà presentar una marca d'aparell diferent del projectat, sempre que es justifiquin documentalment les condicions tècniques d'aquest plec, i siguin de les mateixes característiques que les indicades anteriorment.

4. Compliment de la normativa vigent

Tots els productes han de complir amb la normativa vigent, i hauran de reunir les condicions de seguretat exigides.

L'empresa licitadora ha de ser una empresa habilitada en instal·lacions tèrmiques en els edificis, d'acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE).

En el desenvolupament de totes les prestacions derivades dels treballs objecte d'aquesta licitació, ha de ser d'obligat compliment tota la normativa tècnica vigent i de prevenció de riscos laborals de seguretat, salut i higiene en el treball, com també tota la que sigui aplicable per les característiques dels edificis i les seves instal·lacions. Especialment, s'ha de complir el que disposa el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en el edificis, i el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

5. Termini d'execució del contracte

El termini d'execució del contracte ha de ser de tres setmanes, des de la seva formalització. Però, en qualsevol cas, la instal·lació ha d'estar enllestida i en funcionament, com a molt tard, el 22 de desembre de 2023.

C/ de l'Horta, 1 – Tel. 93 897 42 11 – Fax 93 293 62 79 – 08792 SANTA FE DEL PENEDÈS



www.santafepenedes.org

-



st.fe@diba.cat



www.facebook.com/AjuntamentSantaFePenedes



[@SantaFePenedes](https://twitter.com/SantaFePenedes)

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_PPTP (Tècniques particulars) 13112023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 01MMO-5NZGQ-TCYLS Data d'emissió: 17 de Novembre de 2023 a les 10:27:30 Pàgina 3 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Signat 13/11/2023 19:24	ESTAT SIGNAT 13/11/2023 19:24



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 27083498 01MMO-5NZGQ-TCYLS EEC0983FEDE10C315FRC4E5F4D1A9D46069BCB2A) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes



Ajuntament de Santa Fe del Penedès

L'adjudicatari ha de designar una persona que assumeixi la direcció de l'execució dels treballs que s'han de fer, i que actui com a representant seu davant l'Ajuntament, a tots els efectes que es requereixin durant l'execució del contracte.

6. Període de garantia

El període de garantia mínim de la instal·lació i de la maquinària instal·lada ha de ser de 2 anys, període durant el qual l'empresa que resulti adjudicatària assumirà totes les despeses de reposició, o reparació si aquesta és suficient. La garantia ha de començar a regir des que es firmi l'acta de recepció.

7. Servei postvenda

L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un servei de postvenda que pugui resoldre les incidències que es puguin derivar de l'execució del contracte en un termini màxim de 24 hores, respecte a la identificació del problema i la proposta d'una solució.

Aquest servei, que s'identificarà mitjançant un número de telèfon i una direcció de correu electrònic, haurà d'estar operatiu durant tot el termini de garantia del contracte.

Així mateix, garantirà una atenció àgil i directa i un temps de resposta i un termini de recanvi de peces adequat a cadascuna de les incidències.

Document signat electrònicament.-

C/ de l'Horta, 1 – Tel. 93 897 42 11 – Fax 93 293 62 79 – 08792 SANTA FE DEL PENEDÈS



www.santafepenedes.org

-



st.fe@diba.cat



www.facebook.com/AjuntamentSantaFePenedes

-



[@SantaFePenedes](https://twitter.com/SantaFePenedes)