



## **SUBMINISTRAMENT D'ESTELLA PER A LA CALDERA DE BIOMASSA DE LA COMISSARIA DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT – MOSSOS D'ESQUADRA DE RIPOLL**

### **1. OBJECTE**

L'objecte d'aquest plec és l'establiment de les prescripcions tècniques per a la contractació de subministrament d'estella per a la caldera de biomassa de la comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de Ripoll

Anualment, la quantitat de subministrament d'estella té un pes mitjà de 75 tones/any estella consumida per una caldera Herz Firematic 101 de 101 kW de potència amb rendiments superiors al 94 %.

### **2. TIPUS DE COMBUSTIBLE**

El combustible haurà de ser estella classe G30.

El combustible subministrat haurà de tenir de mitjana per a cada lliurament: un Poder Calorífic Inferior (PCI) superior a 3.500 kWh/t i una humitat en base humida del 30%.

Per tal de garantir la qualitat i l'origen de l'estella aquesta haurà de complir totes les especificacions tècniques de la UNE 17225 per a estella de classe P16 o les especificacions Ònorm M7133 per a estella classe G30, o bé disposar d'un Certificat de Qualitat que les compleixi (com, p. ex., DBOSQ).

El combustible estarà exempt de qualsevol cos estrany com ferralla, pedres, terra, escombraries, plàstic etc. En cas que hi hagi presència de cossos estranys en el combustible el proveïdor serà responsable directe davant qualsevol conseqüència danyosa, material o immaterial, i susceptible de penalitzacions d'acord amb la Clàusula Penalitzacions per l'aprovisionament de combustible no conforme.

L'adjudicatari ha de disposar de l'aparell i/o aparells necessaris degudament calibrats meteorològicament (s'haurà d'aportar el certificat) i s'hauran de poder imprimir les dades de les mesures de l'aparell on hi consti, a banda de la mesura d'humitat, el dia i l'hora. Les lectures impreses d'aquests aparells s'han d'adjuntar als albarans.



### **3. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT**

Comanda: l'adjudicatari haurà de facilitar una adreça de correu electrònic on enviar les comandes a petició del responsable del contracte o qui ell designi.

Lloc: Comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de Ripoll  
Carrer Pla d'Ordina, 17500 Ripoll, Girona

Termini: màxim 3 dies a comptar des del mateix dia d'enviament de la comanda i a demanda la comissaria.

Condicions de lliurament: El camió haurà de preveure que la càrrega es fa a través d'una tovera pneumàtica.

La capacitat màxima de la sitja és d'unes 7 tones.

Pel fet d'haver-se presentat al procediment licitatori s'entén que el contractista té coneixement del terreny i de les condicions d'accés i la possibilitat de descàrrega i haurà d'assegurar els riscos i els perills, per a les instal·lacions i per a tercers, derivats de les persones i vehicles que estiguin sota la seva responsabilitat durant les operacions de subministrament.

L'adjudicatari farà tants lliuraments d'estella com siguin necessaris per a cobrir la demanda o fins a esgotar les 75 tones de pes.

### **4. GARANTIA DE QUALITAT DEL COMBUSTIBLE**

El proveïdor d'estella, demostrarà a petició del responsable del contracte que està complint amb les especificacions tècniques de qualitat del biocombustible contingudes en el present plec mitjançant:

- A) Informes de qualitat emesos per un tercer acreditat per fer-ho.
- B) Si el proveïdor posseeix una marca de garantia de biocombustible o un sistema de certificació que garanteixin les especificacions tècniques, de les normes actuals de biocombustibles, no seran necessaris els informes dels controls de qualitat.



- C) El responsable del contracte podrà realitzar tots els informes que consideri pertinents, corrent les despeses a càrrec del proveïdor si el producte no s'ajusta a les especificacions pactades en els plecs.

David Pagerols Lleonar

Responsable Planificació i Infraestructures

Assignació temporal de funcions segons la resolució de la Secretària general de 31/10/2023