

Expedient: 4309440003-2024-0000275
Òrgan competent: Alcaldia

DECRET

Contractació d'emergència "Ampliació planta de tractament per a l'eliminació de plaguicides al pou POMPEU FABRA DE MÓRA LA NOVA"

Fets

Vist el document presentat pel Sr. MARC PIFARRÉ I ESTRADA en representació de COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA, S.A. (concessionària del servei d'abastament d'aigua del municipi) Registrat d'entrada el dia 05/02/2024 a les 14:26:41 amb el número d'assentament 4309440003-1-2024-000569-2, en que es manifesta:

El disseny d'aquesta planta (de l'actual planta de filtratge) es va plantejar seguint el RD140/2003, on s'indicava que el valor paramètric permès per a un plaguicida era 0,1 g/l. D'aquesta manera, tenint en compte l'elevat cost dels equips de tractament, amb un disseny de filtratge del 20-25% de l'aigua extreta del pou era més que suficient per a trobar-se l'aigua per sota aquest paràmetre.

Ara bé, degut a l'aplicació del nou Reial Decret RD03/2023 on aquest paràmetre s'ha considerat més restrictiu, el valor paramètric abans considerat 0,1 g/l passa a ser ara 0,03 g/l. Evidentment no es comptava amb aquesta mesura tant restrictiva i el disseny de la planta existent no es suficient ara per a arribar a aquest valor paramètric exigít per a aquest plaguicida (cal destacar que existeix també una certa incertesa pel que fa als nivells de plaguicides del Pou Pompeu Fabra, ja que aquests no són constants degut a la sequera i la falta de pluges per regenerar l'aqüífer. S'ha passat de nivells l'atracina-desisopropil de 0,1 g/l a l'estiu de 2018 fins a 0,12 g/l actualment).

En vista d'això, des d'aigües de Catalunya s'ha anat fent un seguiment durant el 2023 de l'atracina-desisopropil, on el resultat del 5 de juliol 2023 va ser 0,08 g/l. En vista que es superava el valor paramètric permès pel nou RD03/2023, els tècnics d'Aigües de Catalunya van fer els reajusts pertinents a la planta de tractament i al variador de freqüència de la bomba del pou, per tal que l'aigua pogués estar el major

temps de contacte possible amb el carbó, tot reduint la velocitat de pas de l'aigua per la planta.

Amb tot això s'ha pogut disminuir el paràmetre Atracina-desisopropil fins a 0,04 g/l el 06/09/2023 i fins a 0,06 g/l a l'analítica completa agafada el 15 de novembre de 2023 (és rep el butlletí analític a finals de desembre de 2023). Tal com marca la normativa es va agafar una contramostra el 24/01/2024 i el resultat rebut l' 1 de febrer de 2024 ha sigut altre cop 0,06 g/l.

L'organisme que regula la qualitat de l'aigua i on es pugen automàticament totes les analítiques d'aigua d'un municipi és el SINAC (Sistema d'Informació Nacional d'Aigua de Consum). Tant bon punt és comunicui al Departament de Salut l'incompliment de plaguicides, a la pàgina del SINAC figurarà automàticament l'aigua de Móra la Nova com a NO APTA per al consum (tal i com va passar al juny de 2018). Des d'aigües de Catalunya s'han fet les consultes pertinents i tenim de temps per la comunicació formal fins l'1 de març de 2024.

A partir d'aquesta data les mesures que se solen prendre en aquestes situacions per part del Departament de Salut es el tall del subministrament d'aigua amb l'escenari d'emergència que això comporta.

Amb tot l'exposat, l'única solució possible per complir amb els paràmetres i el que marca el nou RD03/2023 és realitzar una ampliació de la planta de Carbó Actiu existent.

Aquests danys provoquen una situació de greu perill pels següents motius: la qualitat de l'aigua està per sota del nivells exigits pel Reial Decret RD03/2023 referent a la qualitat de l'aigua, situació que cal revertir de la forma més ràpida possible

Vista la MEMÒRIA VALORADA AMPLIACIÓ PLANTA DE TRACTAMENT PER A L'ELIMINACIÓ DE PLAGUICIDES AL POU "POMPEU FABRA" DE MÓRA LA NOVA (TARRAGONA) de data 12/02/2024 redactat per la Sra. Rosa maria Poyo Perelló (arquitecta municipal) al t.m. de Móra la Nova, en la que es preveu l'actuació a realitzar per erradicar el problema de l'aigua

Fonaments de dret

En conseqüència, i d'acord amb el que s'estableix en l'art. 120 de la Llei de Contractes del Sector Públic i en el art. 21.1 m de la Llei Reguladora de les

Bases de Règim Local que estableixen la competència de l'Alcalde per a l'adopció de les mesures necessàries i adequades en casos d'extraordinària i urgent necessitat donant compte immediata al Ple.

En conseqüència, RESOLC:

PRIMER.- Ordenar l'execució de l'actuació AMPLIACIÓ PLANTA DE TRACTAMENT PER A L'ELIMINACIÓ DE PLAGUICIDES AL POU "POMPEU FABRA" DE MÓRA LA NOVA (TARRAGONA) segons Memòria de data 12/02/2024 redactat per la Sra. Rosa Maria Poyo Perelló (arquitecta municipal) obrint un termini de 3 dies hàbils per presentar ofertes, i adjudicar a l'empresa que presenti millor oferta segons els criteris d'adjudicació que figuren annexos a aquesta resolució.

SEGON.- Tramitar expedient de contractació d'emergència , a l'empara del que es disposa en l'art. 113.1.del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic .

TERCER.- Finançar l'actuació a càrrec de l'aplicació pressupostària 01 161 61906 01 Inv2024: Ampliació planta de tractament eliminació de plaguicides pou "POMPEU FABRA" amb import previst de 75.121,00 € i iniciar amb aquesta resolució una modificació de crèdit per sufragar la resta de la despesa fins arribar a 93.374,64.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

Alcalde

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Móra la Nova. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9DE45713C6894B55848970D03D022902 i data d'emissió 12/02/2024 a les 12:51:47.

Transcripció del decret número 2024-0000092 de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signat per: Carlos Javier Trinchán Viñes - DNI *** (TCAT) en data:

12/02/2024
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ACTIÓ el dia 12/02/2024 a les 12:23:32

CAL ATENDRE AL FET QUE ÉS UNA CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA i que el document de referència per la contractació és la MEMÒRIA VALORADA AMPLIACIÓ PLANTA DE TRACTAMENT PER A L'ELIMINACIÓ DE PLAGUICIDES AL POU "POMPEU FABRA" DE MÓRA LA NOVA (TARRAGONA) i els següents criteris d'adjudicació:

Criteris d'adjudicació automàtics (màxim 100 punts) segons el següent quadre:

Núm.	Descripció Criteri	Puntuació màxima	Forma Avaluació
1	Baixa econòmica (criteri econòmic basat en el preu o cost)	75 punts	Automàtic (fórmula)
2	Millora termini finalització obres (criteri de caràcter qualitatiu)	25 punts	
	PUNTUACIO MÀXIMA TOTAL	100 punts	

1.	Oferta econòmica	fins a 75 punts
----	------------------	-----------------

La oferta econòmica del licitador es valorarà mitjançant la següent formula:

$$Pv = 1 - \left(\frac{Ov - Om}{IL} \right) * VP * P$$

On: Pv= Puntuació de l'oferta a valorar P = Punts criteri econòmic Om = Oferta Millor Ov = Oferta a Valorar IL = Import de Licitació VP= valor de ponderació (que és igual a 1)

Les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses. El cost s'expressarà en euros, sense IVA.

Motivació de la valoració del preu com a criteri d'adjudicació i justificació de la fórmula escollida:

Tal com estableix l'article 146.2 de la LCSP sobre la justificació de l'elecció de les fórmules escollides, s'aplica aquesta fórmula segons la DIRECTRIU 1/2020 D'APLICACIÓ DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ DE LES PROPOSICIONS ECONÒMICA I TÈCNICA orientada a assegurar una valoració proporcional basada en la millor relació qualitat-preu i millor eficiència en la utilització dels fons públics.

En aquest sentit l'òrgan de contractació, aplicarà a la fórmula un valor de ponderació vinculat al pes del criteri preu en relació a la valoració total. El valor de ponderació prendrà valors enters o decimals entre 1 i 2 de la manera següent:

- Valor de ponderació ordinari: de manera ordinària s'assignarà el valor 1 al valor de ponderació.

2. Millora per l'oferiment d'una reducció del termini d'execució del contracte	fins a 25 punts
---	------------------------

Reducció de termini d'execució de les obres: Fins a 25 punts.

Es valorarà a raó de 5 punts per cada 5 dies reducció del termini d'execució de les obres, fins un màxim de 25 punts, per a màxim de 25 dies naturals de

Motivació del criteri d'adjudicació:

Aquest projecte té un termini màxim d'execució de un mes i deu dies (1 mes i deu dies) i és previst d'estar en disposició de començar les obres durant la setmana del 19 de febrer de 2024.

Aquesta actuació solventa un problema de qualitat de l'aigua que és una emergència.

És per això que es valora especialment la reducció del termini d'execució de les mateixes per significar la importància de donar compliment a l'esmentada urgència/emergència

Forma d'acreditació:

L'oferta presentada per mitjà de l'Annex 1 serveix i actua com a declaració responsable del compromís de l'empresa de la reducció del termini d'execució de les obres.