

PLECS TÈCNICS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LLOGUER D'AIGUA POTABLE OSMOTITZADA DE L'AGRUPACIÓ EUROPEA DE COOPERACIÓ TERRITORIAL - HOSPITAL DE CERDANYA

CLÀUSULES



PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE.

L'adjudicatari oferirà 11 unitats de fonts d'aigua osmotitzada en règim de lloguer, per ubicar-les en zona restringida al personal – office, sales de descans, passadissos de serveis, etc. -. Aquestes fonts es troben en règim de lloguer, i cal fer-hi el manteniment preceptiu per garantir-ne la qualitat.

Ubicació de les fonts :

- ☐ Planta semisoterrani S-1
 - o Passadís general 1
- ☐ Planta baixa P0:
 - o Direcció i administració 1
 - o Cafeteria de personal 1
 - o Hospital de dia 1
 - o Hemodiàlisi 1
 - o Passadís restringit consultes externes 1
 - o Office urgències 1
- ☐ Planta primera P1:
 - o Bloc obstètric 1
 - o Bloc quirúrgic 1
 - o Office hospitalització ala oest 1
 - o Office hospitalització ala est 1

La instal·lació de les fonts inclourà aquelles activitats complementàries, addicionals o específiques que requereixi la instal·lació dels sistemes de filtració, així com l'adequació de l'espai on s'ubiquin.

Així mateix, el contracte inclourà el manteniment dels elements de filtració instal·lats i, més en concret, la resolució d'incidències en el funcionament dels aparells, la higienització, la revisió i canvi de filtres (mínim anual), la realització d'anàlitzes de l'aigua i totes aquelles operacions que esdevinguin necessàries per garantir el correcte funcionament i la seguretat dels sistemes de filtració. També quedaran inclosa la cobertura total d'avaries (mà d'obra, desplaçaments i peces) i en cas que la font no pugui ser reparada, haurà de ser substituïda per una altra del mateix model que consti a l'oferta econòmica de l'adjudicatari o en cas de no estar disponible per un de característiques iguals o superiors. El canvi de model, haurà de tenir l'aprovació prèvia del/de la responsable del contracte i es facturarà al mateix preu que consti a l'oferta econòmica.

Aquest contracte es correspon al Vocabulari Comú de Contractes Públics CPV: 42912300- 5 Maquinaria i aparells per filtrar o depurar aigua.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES FONTS

L'aigua tractada per les fonts d'osmosis inversa haurà de ser aigua apta pel consum humà d'acord amb el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer pel que

s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. Així l'aigua no podrà contenir cap tipus de microorganisme, paràsit o substància, en un quantitat o concentració que pugui suposar un perill per a la salut humana i no haurà de presentar cap anomalia des del punt de vista d'olor, sabor, color, sediments o terbolesa, aliens a les característiques pròpies de l'aigua i garantint la seva salubritat.

Així mateix, l'aigua haurà de contenir menys sals que les que tenia abans del tractament i la salinitat final haurà de ser molt similar a les aigües de mineralització débil.

Les fonts dispensadores d'aigua han d'estar homologades pels òrgans oficials competents i han de complir amb la normativa espanyola i comunitària vigent, així com qualsevol altre llei que els sigui d'aplicació.

Juntament amb les seves ofertes, els licitadors hauran de presentar com a documentació tècnica les fitxes de característiques tècniques de les màquines a subministrar, mitjançant les quals el fabricant o el seu representant establert a la Unió Europea declara que el producte comercialitzat satisfà tots els requisits essencials establerts per la normativa d'aplicació. Han de dur el corresponent segell CE acreditatiu del compliment de la normativa comunitària.

La no presentació de la documentació anterior serà motiu d'exclusió.

Les fonts han de disposar d'aixetes per omplir gots, ampolles petites i ampolles grans. També han de tenir dispositius drenants d'acumulació d'aigua i safata per recollir l'aigua sobrant, extraïble per facilitar la neteja.

Cada font ha de tenir les característiques mínimes següents o equivalents:

- ☐ Seran fonts d'osmosis inversa.
- ☐ Hauran de disposar d'aixetes amb accionament manual i anti-degoteig.
- ☐ Subministrament d'aigua freda i calenta amb aixetes independents.
 - Temperatura aigua freda $\leq 5^{\circ}\text{C}$.
 - Temperatura d'aigua calenta $\geq 85^{\circ}\text{C}$.
 - Capacitat mínima de producció d'aigua freda: 5 litres/hora.
 - Capacitat mínima de producció d'aigua calenta 5 litres/hora.
 - Capacitat mínima dipòsit d'aigua freda: 3 litres.
 - Capacitat mínima dipòsit d'aigua calenta: 1'5 litres.
- ☐ Mecanisme de seguretat per l'aigua calenta.
- ☐ Sistema d'estalvi energètic amb mode stand-by.
- ☐ Dispositius per a la detecció i aturada automàtica de vessaments i fuites.
- ☐ Clau de tall de pas de l'aigua al tub d'alimentació individual de la font.
- ☐ Filtre de carbó actiu certificat.
- ☐ Membrana d'osmosis de 75GPD.
- ☐ Post-filtre.
- ☐ Gas refrigerant ecològic.

- ☐ Sistema de Firewall de virus i bactèries.

DESITJABLES (milliores):

- ☐ Interface d'usuari amb pantalla LED
- ☐ Subministrament d'altres tipus d'aigua

SEGONA. DURADA.

- a) **Durada del contracte:** La durada del contracte s'estableix en cinc anys.
- b) **Possibilitat de pròrroga:** No.

TERCER. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI.

- a) Les fonts d'aigua hauran d'estar instal·lades abans del dia 01 de maig de 2024 (data d'entrada en vigor del contracte), sempre que l'adjudicació del contracte no es demori més enllà del per causes no imputables a l'Adjudicatari.
- b) Les fonts subministrades hauran de ser noves i tindran un aspecte i condicions adients.
- c) Les fonts subministrades hauran de tenir una garantia del fabricant d'un mínim de 2 anys. L'adjudicatari haurà de tenir cura que les revisions periòdiques, substitució de peces per desgast d'ús, manteniment preventiu, reparació d'aquells desperfectes de l'interior de les fonts originats pel desgast resultant de la utilització ordinària del bé, dins d'un ús adequat, es realitzin de forma que es mantingui la garantia del fabricant.
- d) Les fonts d'aigua i les instal·lacions de les mateixes estaran dotades de totes aquelles proteccions necessàries que garanteixin la seguretat de les persones i de les instal·lacions dels edificis.
- e) Les fonts d'aigua s'han d'instal·lar en el punts indicats en la primera clausules. Qualsevol modificació de l'espai, haurà d'estar aprovada per l'AECT-HC.
- f) L'AECT-HC podrà sol·licitar canvis d'ubicació, que es portaran a terme per raons funcionals i d'organització dels espais dels edificis, durant la vigència del contracte.
- g) En cas d'incidència tècnica en qualsevol font d'aigua, l'empresa adjudicatària haurà d'enviar un tècnic en un període màxim de 48 hores per tal de revisar-la i solucionar l'avaría. Aquesta intervenció no serà facturable a l'AECT-HC, donat que quedarà inclosa en el servei contractat.
- h) Una vegada solucionada la incidència, l'empresa adjudicatària informará a l'AECT-HC de la reparació efectuada en un termini inferior a dotzes hores mitjançant un correu a l'adreça mbas@hcerdanya.eu
- i) L'empresa adjudicatària designarà un Responsable o interlocutor i ha d'estar localitzable mitjançant un correu electrònic de contacte i un telèfon d'atenció les 24 h al dia i els 365 dies de l'any, per resoldre incidències i avaries.

- j) A la finalització del contracte, l'empresa adjudicatària s'encarregarà de la retirada de les fonts subministrades i de deixar les instal·lacions i els espais ocupats per les mateixes en òptimes condicions.
- k) L'adjudicatari haurà de designar un/a responsable, integrat en la seva plantilla, que actuarà com a interlocutor amb el/la responsable municipal del contracte en totes les qüestions derivades de la seva execució.
- l) L'empresa adjudicatària serà la responsable de què el personal encarregat de la manipulació de les fonts d'osmosis inversa comptin amb la formació següent:
 - ☐ Formació de manteniment d'instal·lacions subjectes al Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènics-sanitaris per a la prevenció de la legionel·losi.
 - ☐ Formació per al personal que està en contacte directe amb l'aigua de consum humà.
- m) També haurà de garantir que les operacions o procediments que es realitzin, les eines i materials siguin els aptes per al desenvolupament de l'activitat.
- n) L'empresa adjudicatària haurà de comprovar que l'equip instal·lat compleix les condicions de funcionament en quant als límits de les característiques de l'aigua a tractar, pressió i temperatura.
- o) L'adjudicatari haurà de presentar un pla de manteniment preventiu, on es relacionin totes les fonts dispensadores d'aigua identificades mitjançant un número de sèrie així com la seva ubicació (centre, adreça i planta).
- p) Aquests números de sèrie i ubicacions hauran de constar també en les factures que s'emetin de manera que es pugui identificar les fonts incloses en la facturació mensual. El subministrament de les fonts ha d'incloure:
 - ☐ Instal·lació de cadascuna de les fonts, incloent-hi tubs, mecanismes de tall de flux d'aigua i canaletes de protecció dels tubs.
 - ☐ Mecanisme de seguretat anti-fuites.
 - ☐ Manteniment preventiu, amb higienització de les fonts com a mínim cada 6 mesos.
 - ☐ Controls analítics de la qualitat de l'aigua, amb una freqüència mínima semestral.
 - ☐ Un cop instal·lades totes les fonts, el contractista haurà de dur un control sobre tots els manteniments fets i sobre els pendants de realitzar, d'acord amb els terminis establerts.
 - ☐ Garantia total davant qualsevol avaria.
 - ☐ Resolució d'avaries i altres incidències en el termini màxim de 48 hores.
- q) Juntament amb cada una de les fonts instal·lades, l'empresa adjudicatària haurà de fer entrega dels manuals d'ús de les fonts d'osmosis a cada equipament per tal que el personal pugui fer un ús correcte de les fonts.

Aquesta documentació haurà d'estar en castellà i/o català. Així mateix, es farà arribar una còpia de la documentació i manuals d'ús de les fonts al/la responsable del contracte.

- r) No es considerarà instal·lada una font fins que es realitzin les proves i es garanteixi la seguretat, fiabilitat i l'òptim funcionament de la mateixa. Un cop comprovada la correcta instal·lació, s'adjuntarà i signarà per part de l'empresa adjudicatària i per part del responsable tècnic del contracte un acta de recepció, on constarà el número de sèrie assignat a la font.
- s) Si durant el període d'execució del contracte sorgís la necessitat d'instal·lar fonts no previstes a la relació inicial, el termini d'instal·lació des de la seva petició per part de l'AECT-HC no podrà ser superior a 48 hores.
- t) Totes les fonts no previstes en la clàusula 1, ja siguin de nova instal·lació o substitució d'una existent, hauran de ser el mateix model que a l'oferta econòmica presentada o en cas de no estar disponible un de característiques iguals o superiors. El canvi de model, haurà de tenir l'aprovació prèvia del/de la responsable del contracte i es facturarà al mateix preu que consti a l'oferta econòmica.
- u) El contractista estarà obligat a mantenir les fonts en perfectes condicions de funcionament i seguretat.
- v) En qualsevol moment durant la vigència del contracte es podrà sol·licitar que el contractista o un laboratori extern faci el control analític de la qualitat de l'aigua, mitjançant unes mostres a l'atzar de diverses fonts i sempre que es presenti qualsevol problema.
- w) Als efectes del compliment de la normativa vigent en matèria de residus, el contractista constarà com a productor i posseïdor dels residus generats durant el servei. D'aquesta manera, el contractista es comprometrà a realitzar una correcta gestió dels residus generats en el desenvolupament de les tasques realitzades, aportant anualment la corresponent declaració anual de gestió de residus o informe equivalent. La gestió de residus es considera inclosa en el preu ofertat.

L'adjudicatari haurà d'omplir obligatòriament l'Annex 3 (Qualitat de Servei) i adjuntar-lo a la seva oferta econòmica.

QUARTA. QUALITAT DE SERVEI

Aquest contracte podrà ser rescindit per part de l'HC en cas de manca de qualitat en el subministrament o incompliment del manteniment i dels terminis de reparació i substitució, sense que l'adjudicatari tingui dret a percebre cap compensació. En aquest sentit, podrà encarregar anàlitzes d'aigua per tal de comprovar els compliment dels estàndards de qualitat, els quals, en cas de ser deficientes, podrien comportar, a més a més de la recessió del contracte, la imposició de demandes

CINQUENA. GESTIÓ DE RESIDUS.

L'empresa durà a terme la retirada i gestió de tots els residus generats durant els treballs i manteniments.

SISENA. SEGURETAT I SALUT

Així mateix, haurà de garantir la seguretat en el treball dels seus treballadors, motiu pel qual caldrà que doti a tot el personal del Equip de Protecció Individual i Col·lectiva que siguin necessaris durant els treballs d'instal·lació i manteniment.

L'adjudicatari omplirà obligatòriament L'ANNEX 1: COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS i l'adjuntarà a la seva oferta econòmica.

SETENA. FORMA DE PAGAMENT

El pagament es farà a 30 dies mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura per part de l'adjudicatari.

VUITENA. ASSEGURANÇA

L'adjudicatari declara tenir una pòlissa de responsabilitat civil d'import no inferior a 200.000 € (dos cents mil euros).

NOVENA. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

La valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmica més avantatjosa es durà a terme exclusivament a partir de la seva oferta econòmica de la licitació.

En compliment del que disposa l'apartat 2 de l'article 152 del TRLCSP, es considerarà oferta amb valors anormals o desproporcionats, totes aquelles ofertes econòmiques que siguin inferiors al 80% respecte la mitjana de totes les presentades.

Finalment, als licitadors no exclosos se'ls assignarà la puntuació que resulti de

$$P_x = \frac{O_e * 100}{O_x}$$

la fórmula següent:

On:
Px: puntuació oferta valorada
Oe: oferta més econòmica ponderada, excloses les anormals o desproporcionades, si hi són.
Ox: oferta valorada ponderada (sense IVA)

DESENA. PRESSUPOST DEL CONTRACTE, IVA EXCLÒS

Valor anual estimat del contrate 1 any:

Servei de lloguer i manteniment de fonts d'aigua potable
5.676,00 €

Import màxim de licitació per a 5 anys :

Servei de lloguer i manteniment de fonts d'aigua potable :
28.380,00 €

Import possibles pròrrogues:

Servei de lloguer i manteniment de fonts d'aigua potable aplica No

Import possibles modificacions:

Servei de lloguer i manteniment de fonts d'aigua potable
283,80 €/any

Valor estimat total del contracte:

Servei de lloguer i manteniment de fonts d'aigua potable :
29.799,00 €

L'adjudicatari omplirà obligatòriament L'ANNEX 2 : OFERTA ECONOMICA

ONZENA. PENALITZACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DELS COMPROMISOS CONTRACTUALS

En cas d'incompliment de les obligacions per part de l'adjudicatari, li serà aplicada una penalització econòmica d'acord amb la tipologia d'incompliment al que hagi incorregut. Amb caràcter enunciatiu aquests incompliments es poden definir com a molt greus, greus o lleus segons la tipificació que a continuació es recull :

TIPIFICACIO DELS INCOMPLIMENTS :

Molt Greus :

Les faltes considerades com a molt greus són aquelles que posen directament en perill la salut i la seguretat dels ocupants del centre hospitalari, comprometen la neteja de les zones crítiques o tenen conseqüències greus en la qualitat de les cures.

També seran considerades faltes molt greus la manca de comunicació de la documentació corresponent a l'Annex corresponent al personal adscrit a aquesta licitació en el moment que es produeixi un canvi.

Exemple: Si l'empresa externa no compleix els protocols de seguretat establerts, utilitzant productes inadequats, no actualitza els filtres de les fonts d'aigua de l'AECT-HC en temps i forma o no prenent les mesures necessàries per evitar la contaminació de zones mèdiques sensibles, això podria ser considerat com a una incidència molt greu.

Greu:

Les faltes greus poden afectar aspectes importants però no immediatament perillosos per a la salut, la seguretat o la qualitat dels serveis. Poden afectar la reputació de l'hospital o causar molèsties importants.

Exemple: Si l'empresa externa no compleix els terminis acordats per als manteniments, això podria ser considerat com un incompliment greu, ja que podria permetre la proliferació de virus i/o bacteris, afectant la qualitat global de l'entorn hospitalari o no respectar el termini màxim de resposta en la intervenció d'urgència per força major sobrevinguda.

Lleus:

Les faltes lleus afecten aspectes menys crítics però que necessiten correcció. Poden incloure errors administratius, retards menors o ajustaments necessaris en els procediments.

Exemple: Si l'empresa externa no presenta els justificants dels manteniments realitzats o no respecta les hores i dies convinguts per a les diferents intervencions, etc.

PENALITATS :

Els incompliments se sancionaran :

Els incompliments lleus seran sancionats amb multa de fins a 300 euros

Els incompliments greus seran sancionats amb multa de 300 a 600 euros

Els incompliments molt greus seran sancionats amb multa de 600 a 1.200 euros.

L'import de la sanció es deduirà de la facturació del mes següent.

En la imposició de penalitats s'haurà de garantir adequació entre la gravetat de l'incompliment i la penalitat aplicada, considerant-se de forma especial els següents criteris per a la graduació

- ☐ L'existència d'intencionalitat o reiteració.
- ☐ La naturalesa dels perjudicis causats.
- ☐ La reincidència, per incórrer en el termini d'un any en mes d'un incompliment de la mateixa naturalesa.
- ☐ La gravetat i rapidesa en la seva correcció.

En cas de persistir l'incompliment, es podrà instar la resolució del contracte.

Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte, que serà immediatament executiu i es faran efectives mitjançant deducció en la quantia que, en concepte de

pagament, correspongui al contractista, o be sabre la garantia definitiva constituïda.

Per a la imposició de penalitats greus i molt greus es donarà audiència prèvia a l'adjudicatari perquè aporti la prova i al·legui el que tingui per convenient en el seu descàrrec.

DOTZENA / ALTRES

- El candidat enviarà digitalment la seva **oferta completa**.
 - El licitador haurà d'omplir, **sota pena de quedar exclòs del procediment de licitació, els 3 annexos :**
 - **Annex 1 : COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS**
 - **Annex 2 : OFERTA ECONOMICA**
 - **Annex 3 : QUALITAT DE SERVEI**

Es prestarà especial atenció a la qualitat de resposta a aquests qüestionaris i taules.

El licitador podrà proposar qualsevol opció gratuïta addicional la rellevància de les quals justifiqui.

Qualsevol consulta tècnica o administrativa s'ha de formular a través de la plataforma de contractació pública :
<https://contractaciopublica.gencat.cat/>Agrupació Europea de Cooperació Territorial - Hospital de la Cerdanya

ANNEX 1 COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS.

En, amb DNI, en nom i representació de l'empresa, CIF

MANIFESTA RESPONSABLEMENT

- 1) Que l'empresa a la que representa compleix tots els requisits establerts a la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut.
- 2) Que l'empresa ha organitzat el desenvolupament de les seves activitats preventives d'acord amb una de les següents modalitats, a detallar per part seva:
 - ☐ Assumpció personal per l'empresari.
 - ☐ Nomenament de treballadors designats..
 - ☐ Constitució de servei de prevenció propi.
 - ☐ Concertació amb un o varis servei/s de prevenció aliè amb
- 3) Que juntament al present escrit acompanya document de:
 - ☐ Tipus 1 Empresa amb presència continua :
 - Alta dels treballadors a la seguretat social
 - Certificat de la realització de vigilància de salut dels treballadors.
 - Certificat de formació dels treballadors adient a les tasques.
 - Avaluació de riscos dels treballs contractats i planificació de l'activitat preventiva.
 - ☐ Tipus2: Empresa que desenvolupa treballs periòdics.
 - Alta dels treballadors a la seguretat social
 - Avaluació de riscos dels treballs contractats.
 - ☒ Tipus 3. Empresa que realitza treballs puntuals:
- 4) Que es compromet a comunicar a la Direcció de Serveis Generals tots els resultats de l'avaluació de riscos laborals que es realitzin periòdicament, ja siguin amb caràcter ordinari o extraordinari, a petició pròpia, dels serveis de prevenció dels que disposa o de les inspeccions de treball que puguin tenir relació amb l'execució de la subcontracta que es du a terme.
- 5) Que es compromet a lliurar tota la documentació que, en matèria de prevenció de riscos laborals pugui requerir la Direcció de l'Hospital.
- 6) Que es compromet a seguir les instruccions que estableixi i l'assistència a les reunions que convoqui el Comitè de Seguretat i Salut de l'HC, a efectes de coordinar l'activitat de prevenció de riscos laborals en el centre de treball.
- 7) Que el responsable de seguretat i salut de l'empresa és....., i el telèfon de contacte

Declaració responsable que emeto, als efectes de coordinació d'activitats empresarials que regula l'art. 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Signat,

NORMATIVA INTERNA PER A EMPRESES SUCONTRACTADES

Aquesta normativa interna per a empreses subcontractades s'adjunta per tal de donar compliment a la llei 31/95 i al Reial Decret 171/04, a la qual es desenvolupa l'article 24 de coordinació d'activitats empresarials. També s'adjunta un tríptic informatiu d'actuació en cas d'emergències en el nostre centre.

ASPECTES GENERALS

- ☐ Es prohibeix l'ús de qualsevol equip, instal·lació o substància de l'Hospital de Cerdanya sense permís previ.
- ☐ Quan l'activitat o servei a realitzar comporti molèsties pel personal o usuaris de l'Hospital de Cerdanya, es requerirà el vistiplau del responsable del centre.
- ☐ Cal seguir les instruccions rebudes pel responsable del centre de treball respecte de les condicions de realització de les activitats per reduir les molèsties i els riscos a usuaris i treballadors
- ☐ No es pot fumar, menjar, ni beure a les zones de treball. Cal utilitzar els espais senyalitzats.
- ☐ No cridar ni córrer per l'interior de les instal·lacions per evitar transmetre falses alarmes a la resta de personal.
- ☐ És obligatori seguir les normes de seguretat sobre riscos laborals que us faciliti la vostra empresa (ús d'equips de protecció individual, etc.)

INFORMACIÓ PRÈVIA AL TREBALL

- ☐ El personal de l'empresa contractada haurà d'identificar els extintors més propers així com els recorreguts d'evacuació i sortides d'emergència de la zona on realitzarà els treballs.
- ☐ No accedir a les instal·lacions ni iniciar cap treball, sense previ avís al responsable del centre.
- ☐ No manipular ni utilitzar cap envàs, producte químic o agent biològic que no estigui correctament identificat.
- ☐ Abans de manipular o utilitzar qualsevol aparell, producte químic o agent biològic dels centres de Hospital de Cerdanya, informeu- vos dels riscos que puguin ocasionar, de com evitar- los i del protocol de treball establert per al seu ús.

- En el cas d'obres de Construcció, cap treball podrà començar-se sense comptar amb el Pla de seguretat i Salut en el treball tal com estableix el Reial Decret 1627/1997

SEGURETAT

- Mantenir l'ordre i neteja en l'ocupació d'espais senyalitzant la seva presència i delimitant l'accés si fos necessari.
- En el cas de necessitar treballar en una àrea d'aïllament, consultar a la responsable dels EPIS a utilitzar.
- En finalitzar els treballs contractats i abans d'abandonar el Centre de Treball caldrà restituir les condicions inicials d'ordre i neteja dels espais emprats.
- Els vehicles i maquinària que hagin de ser emprats dins de les instal·lacions de l'Hospital de Cerdanya, donaran compliment a la legislació actual corresponent o segons les disposicions del RD1215/1997, i alhora estaran en perfectes condicions de manteniment.
- Respectar els senyals de seguretat.
- No anul·lar ni ocasionar desperfectes als sistemes, aparells i equips de protecció del centres de Hospital de Cerdanya.
- Complir totes les recomanacions i normes de seguretat donades pel personal de Hospital de Cerdanya.
- Senyalitzar les situacions de risc per a advertir-les als treballadors de l'Hospital de Cerdanya i als usuaris i comunicar-les a la Direcció de Serveis Generals de l'Hospital de Cerdanya.
- Mantenir les vies d'evacuació i els equips de protecció contra incendis (mànegues, extintors...) lliures d'obstacles i en condicions d'ésser utilitzats.
- Assegurar les botelles de gasos líquids a pressió contra caigudes i xocs.

ZONES D'ACCÉS RESTRINGIT

- Només s'accedirà a aquelles instal·lacions i espais en els quals s'hagi de realitzar l'activitat o servei contractat. NO s'accedirà a les zones d'accés restringit sense autorització expressa.
- En els espais en que es troba l'escomesa elèctrica, les estacions de distribució, els equips radiològics i les sales de calderes o similars, no hi podran romandre persones no autoritzades.
- Durant els treballs de manteniment, senyalitzar correctament les zones en què s'està treballant i delimitar-les amb tanques, barreres o cintes que restringeixin l'accés de treballadors de Hospital de Cerdanya i usuaris.
- Demanar un permís especial o autorització per efectuar els següents treballs: treballs amb risc d'incendi (soldadures, talls amb radial...), entrada en espais confinats, obertures de canonades que hagin contingut substàncies tòxiques i/o inflamables o que treballen sota pressió, espais d'ús especial d'aïllament (quiròfans, etc...)

RESIDUS

- Els residus generats per l'activitat desenvolupada per l'empresa subcontractada seran retirats per aquesta mateixa empresa i es segregaran d'acord amb les indicacions del personal de Manteniment i Serveis Generals de l'Hospital de Cerdanya .

- ☐ Resta prohibit l'abocament de qualsevol residu químic a la xarxa de clavegueram.
- ☐ En els centres de treball de l'Hospital de Cerdanya existeixen residus sanitaris amb risc de contaminació per contacte. La manipulació d'aquest residus es limitarà al personal autoritzat per a la seva recollida, que adoptarà les mesures de protecció adients.

MESURES DE PRECAUCIÓ GENERALS PER A LA MANIPULACIÓ DE RESIDUS

- ☐ Utilitzar recipients adequats per a cada tipus de material
- ☐ No arrossegat les bosses de residus ni els recipients pel terra.
- ☐ Utilitzar contenidors o mitjans de transport a l'interior del centre pel trasllat dels residus.

ACCIDENTS I INCIDENTS

- ☐ El personal de l'empresa contractada haurà d'informar immediatament a l'interlocutor de Serveis Generals o Manteniment de qualsevol situació de risc que pugui ésser causa d'accident o incident, de qualsevol anomalia dels mitjans de protecció contra incendis que es produeixi així com dels accident o incidents dels que siguin testimonis.

ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA

- ☐ A tots els espais de l'Hospital de Cerdanya estan previstes unes mesures d'actuació en cas d'emergència. **NO ACTUÏ MAI SOL.**
- ☐ Davant qualsevol situació no esmentada anteriorment, consulteu amb la persona de referència de l'Hospital de Cerdanya a la Direcció de Serveis Generals.
- ☐ S'adjunta plànol general tipus amb instruccions d'actuació en cas d'emergència, els quals estan distribuïts per tot el centre sanitari.

ACTUACIONS EN EMERGÈNCIA, EVACUACIÓ I CONFINAMENT INTERVENTION EN CAS D'URGENCE, ÉVACUATION ET CONFINEMENT ACTUACIONES EN EMERGENCIA, EVACUACIÓN Y CONFINAMIENTO



ELEMENTS D'EVACUACIÓ/ELEMENTS D'EVACUATION/ELEMENTOS DE EVACUACION  VOSTÈ ÉS AQUÍ VOUS ÊTES ICI USTED ESTÁ AQUÍ  RECORREGUTJ D'EVACUACIÓ CHEMINEMENT D'EVACUATION RECORRIDO DE EVACUACION  SORTIDA D'EMERGÈNCIA ISSUE DE SECOURS SALIDA DE EMERGENCIA	ELEMENTS PROTECCIÓ/ELEMENTS PROTECTION/ELEMENTOS PROTECCIÓN  PULSADOR D'ALARMA BOUON D'ALARME PULSADOR DE ALARMA  ROCA D'INCENDIS (BIE) ROBINET D'INCENDIE ARMÉ (RIA) BULCA DE INCENDIOS (BIE)  CONJUNT PULSADOR, EXTINTOR, BIE BOUON D'ALARME, EXTINCTEUR, RIA CONJUNTO PULSADOR, EXTINTOR, BIE  EXTINTOR EXTINCTEUR EXTINTOR	EN CAS D'INCENDI/EN CAS D'INCENDIE/EN CASO DE INCENDIO -Manteniu la calma, no crideu -Gardez votre calme, ne criez pas -Mantengan la calma, no griten -Avisen al personal sanitari més proper -Prévenez le personnel de santé le plus proche -Avisen al personal sanitario más cercano	EN CAS D'EVACUACIÓ/EN CAS D'EVACUATION/EN CASO DE EVACUACION -Dirigiu-vos a la sortida d'emergència més propera -Dirigez-vous vers les issues de secours le plus proches -Diríjanse a la salida de emergencia más cercana -Seguiu les indicacions del personal del centre -Suivez les instructions du personnel désigné -Siguen las indicaciones del personal del centro -No utilitzeu l'ascensor -Ne prenez pas l'ascenseur -No utilicen el ascensor	EN CAS CONFINAMENT/EN CAS CONFINEMENT/EN CASO CONFINAMIENTO -No sortiu de l'edifici -Restez à l'intérieur du bâtiment -No salgan del edificio -Tanqueu totes les finestres i portes que donin a l'exterior -Fermez toutes les fenêtres et portes externes -Cierren todas las ventanas y puertas que den al exterior
--	---	---	---	--

