



## PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, EN LLOGUER, D'EQUIP COMPACTE DE CLIMATITZACIÓ

### ÍNDEX

|                                                                                                    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Clàusula 1a. Objecte del contracte.....                                                            | 2 |
| Clàusula 2a. Característiques de l'equip auxiliar compacte de climatització i accessoris.<br>..... | 2 |
| 2.1. Característiques de l'equip compacte.....                                                     | 2 |
| 2.2. Característiques dels accessoris i instal·lació.....                                          | 2 |
| Clàusula 3a. Lliurament de l'equip climatitzador.....                                              | 2 |
| Clàusula 4a Obligacions del contractista.....                                                      | 3 |
| 4.1. Manteniment preventiu.....                                                                    | 3 |
| 4.2. Manteniment correctiu.....                                                                    | 4 |
| Clàusula 5a. Prevenció de riscos laborals i coordinació d'activitats preventives.....              | 4 |





### **Clàusula 1a. Objecte del contracte.**

L'objecte del contracte és el subministrament, en lloguer, d'un equip auxiliar de climatització compacte per a les sales de fitness i polivalent del Centre Aquàtic municipal d'Abrera (en endavant, CAM), en els termes definits en aquest plec.

### **Clàusula 2a. Característiques de l'equip auxiliar compacte de climatització i accessoris.**

#### **2.1. Característiques de l'equip compacte.**

- Equip d'aire condicionat amb potència frigorífica de 50 kw. aire-aire.
- Gas refrigerant ecològic, sense consum d'aigua i sense risc de legionel·la.
- Tensió elèctrica 380V trifàsica + neutre.
- Cabal d'aire mínim de 10.000 m³/h.
- Número de circuit refrigerants: 2.
- Número de compressors: 2.

#### **2.2. Característiques dels accessoris i instal·lació.**

- Conducció flexible aïllat construït interiorment per un conducte flexible amb lma d'acer i embolicada amb llana de roca de 25mm de gruix i envoltant exterior en PVC anticondensació i autoextingible. Diàmetre de 400 mm.
- Tremuges adaptades per doble sortida de conducte d'impulsió de diàmetre de 400 mm.
- Tremuja per al retor per cobrir tot el perímetre de captació d'aire de la màquina evitant que així l'entrada d'aire calent de l'exterior.

Les ofertes que no compleixin aquestes especificacions tècniques seran excloses de la licitació.

### **Clàusula 3a. Lliurament de l'equip climatitzador.**

El lliurament de l'equip climatitzador es realitzarà en un termini màxim de **75** dies des de la formalització del contracte en la adreça següent:

- **Centre Aquàtic Municipal:** Passeig de l'Estació, 24 bis, Abrera (08630). Porta accés principal.
- Ubicació de la màquina serà a la coberta del CAM, on ja és disposa d'una toma de corrent amb clavilla CETAC 63A (3P+T+N).
- Adjuntem plànol d'ubicació a la coberta. El treball d'ubicació de l'equip auxiliar s'haurà de realitzar mitjançant camió pluma o similar amb una llargada de braç de 23 mts.





Així mateix, es documentarà el lliurament, mitjançant albarà o nota d'entrega degudament complimentada, en la que farà constar la data i la signatura dels compareixents.

#### **Clàusula 4a Obligacions del contractista.**

L'adjudicatari efectuarà assessorament telefònic o presencial, sempre que es generi una situació que reclami assessorament tècnic necessari respecte a l'ús i davant de problemes específics.

Seràn per compte i càrrec del contractista les despeses de transport i lliurament de l'equip fins al lloc convingut, així com la posada en marxa. Si aquest no es trobés en estat de ser rebut es farà constar en l'acta de recepció i es donaran les instruccions precises al contractista per tal d'esmenar els defectes observats o procedeixi a un nou subministrament de conformitat amb el pactat.

El contractista haurà d'impartir una sessió formativa "in situ" per al personal de manteniment, coincidint amb la data de lliurament i posada en servei de l'equip climatitzador, a fi d'instruir-los en el correcte maneig, conservació i funcionament, aportant les instruccions d'ús per escrit, així com una relació detallada de components i complements de l'equip, sense que això suposi cap increment del preu del present contracte.

Es considera que l'equip climatitzador a subministrar és propietat de l'empresa, essent el l' objecte del contracte l'arrendament de l'ús del mateix i el seu manteniment en les condicions adequades de funcionament. En aquest sentit, s'hauran d'incloure els serveis següents:

##### **4.1. Manteniment preventiu.**





Un mínim d'una revisió a mig termini del contracte obligatòria, per tal de garantir que l'equip climatitzador romanguí en perfecte estat d'ús per a la prestació del servei. Aquesta revisió haurà de garantir la substitució de peces de recanvi, com ara corretges, petagues de connexionat, etc. sempre que sigui necessari i sense suposar un increment del preu licitat.

#### **4.2. Manteniment correctiu.**

En cas d'avaría, l'empresa adjudicatària és compromet a garantir l'assistència tècnica i reparació en un termini no superior a 24 hores. Si en cas de no resultar possible la reparació, l'empresa adjudicatària, farà lliurament d'un equip de substitució d'identiques característiques en un termini no superior a 48 hores a contar des de la notificació de l'avaría. Les peces de recanvi que puguin precisar-se correran a càrrec de l'adjudicatari.

L'adjudicatari haurà d'habilitar un servei de resolució urgent d'avaries, havent de facilitar les dades de contacte (número de telèfon mòbil i adreça de correu electrònic) de la persona que haurà d'actuar com a interlocutor i d'un substitut, per supòsits d'absència d'aquest interlocutor.

El contractista es comprometrà a mantenir un estoc de recanvis que poguessin ser necessaris per a la substitució de peces o parts dels models de l'equip climatitzador durant tota la vigència del contracte.

#### **Clàusula 5a. Prevenció de riscos laborals i coordinació d'activitats preventives.**

L'empresa adjudicatària haurà d'assegurar el compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Abrera, a data de la signatura electrònica.

Óscar González Jiménez

Cap de Manteniment del Servei d'Esports

