



INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA, CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D'EXECUCIÓ, DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT, DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS I DURACIÓ DEL CONTRACTE DE:

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LA CUINA I BUGADERIA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE SITUAT A LA PLAÇA DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1-2, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, DE BARCELONA.

De conformitat amb l'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris d'adjudicació i condicions especials d'execució que es tindran en consideració en el procediment de contractació del contracte de referència.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE: Subministrament i instal·lació de la cuina i bugaderia de l'equipament assistencial Josep Miracle situat a la Plaça del Bonet i Muixí núm 1-2, al districte de Sants-Montjuïc, de Barcelona.

2. DURADA DEL CONTRACTE: el termini de licitació s'estima en 7 setmanes. La duració mínima s'estableix en 6 setmanes i la màxima en 7 setmanes.

3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ: el pressupost del subministrament i col·locació és:

- Pressupost Base de Licitació (PBL) = 256.076,45 €
- IVA (21% sobre (PBL) = 53.776,05 €
- **Total Pressupost Base de Licitació (PBL): 309.852,50 € IVA inclòs**

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: El valor estimat del contracte, sense incloure l'IVA, de conformitat amb l'article 101 de la LCSPS, ascendeix a 307.291,74 €, amb el següent desglossament:

- Pressupost Base de Licitació (sense IVA):	256.076,45 euros
- Possible pròrroga:	0,00 euros
- Possibles modificacions indicar 20% s/PBL:	51.215,29 euros
- Possibles opcions eventuais:	0,00 euros

Total valor estimat del contracte:	307.291,74 euros
------------------------------------	------------------

5.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: Atenent a que l'objecte del contracte és la realització de diferents actuacions per adequar el **subministrament i instal·lació de la cuina i bugaderia de l'equipament assistencial Josep Miracle situat a la Plaça del Bonet i Muixí núm 1-2, al districte de Sants-Montjuïc, de Barcelona**, i que el seu valor estimat és **307.291,74 €** (IVA no inclòs), es proposen els següent criteris de solvència:



- Els licitadors hauran d'acreditar que compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents:
 - Solvència tècnica o professional:
 - S'haurà de presentar una relació dels principals subministraments realitzats en els darrers **TRES (3)** anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Aquests subministraments s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent si el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta del certificats, es podran acreditar mitjançant una declaració de l'empresari. Els empresaris hauran d'acreditar haver executat, **Un (1)** treball de característiques similars als de licitació (**subministrament i instal·lació de mobiliari**), amb pressupost no inferior a **153.000 euros** (IVA exclòs) executat en els darrers 3 anys.
 - S'acreditarà que l'objecte social del licitador es correspon amb l'objecte del contracte. Caldrà presentar una declaració jurada del legal representant que manifesti aquest punt, amb indicació expressa i manifesta del punt dels seus estatuts a on es troba.
 - Indicació de la part del contracte que el licitador tingui el propòsit de subcontractar.
 - Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora durant els **TRES (3) últims anys** ha de ser, com a mínim, de **215.000 euros/any**, en algun d'aquests anys. En el cas de que la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a **TRES (3) anys** el requeriment es podrà referir al període d'activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a **UN (1) any**, el requeriment podrà ser proporcional.

6.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP i atenent a l'objecte del contracte de referència, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, en document de referència **Annex núm. 6** del Plec de Condicions Administratives Particulars.

7.- CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: De conformitat amb l'article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives:

- A. Necessitat per part de l'operador/usuari d'incorporar millores tècniques relatives a components proposats per l'adjudicatari, per tal de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, subministrament de recanvis, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte.
- B. Derivats de canvis de disseny sol·licitats per l'operador que tinguin la finalitat de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte, i que no sigui error de disseny.



- C. Derivats d'augment/reducció d'amidaments per nous requeriments.
- D. Derivats d'indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (guàrdia urbana, bombers, mobilitat...etc.).
- E. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot resolució, amb motiu d'aplicació de mesures d'estabilitat pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d'interès públic.

8.- CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D'EXECUCIÓ: L'objecte d'aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques especials d'execució que s'hauran de tenir en compte pels licitadors de l'obra al formular les seves ofertes:

- Els treballs de subministrament i instal·lació d'aquesta cuina i bugaderia es podrà dur a terme de forma simultània amb la finalització de les obres. Per tant, s'hauran de coordinar totes les activitats d'aquesta actuació, a la vegada que es tindran en compte aspectes d'implantació, àmbits per a l'acopi de materials, accessos, etc. de tal forma que no s'interfereixin unes actuacions amb les altres, i es minimitzin les possibles interferències.
- La cuina i la bugaderia s'ha de subministrar i instal·lar als diferents emplaçaments - detallats al projecte, per la qual cosa, la oferta presentada haurà de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris per a la càrrega, desplaçament i ubicació en l'emplaçament definitiu dels diferents elements.

9.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS: De conformitat amb l'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

La divisió de l'objecte del contracte en lots es troba regulada a l'article 99.3 de la LCSP, en el que es disposa el següent:

"3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras."

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots:

- El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l'objecte del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents.



**Ajuntament
de Barcelona**

BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en lots, el que es pretén es dotar d'una major eficiència i coordinació dels treballs i, a més, l'aprofitament d'economies d'escala que no s'aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en diferents lots.

Oscar Villafranca Ortiz
Coordinador d'Obres d'Edificació

Raimon Salvat i Devesa
Director Tècnic d'Edificació

Barcelona, a data de la signatura electrònica.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	256.076,45
-------------------------------------	------------

Subtotal	256.076,45
-----------------	------------

21 % IVA SOBRE 256.076,45.....	53.776,05
--------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 309.852,50
---------------------------------------	--------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRES-CENTS NOU MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)



ANNEX NÚM. 6 MOBILIARI DE CATÀLEG sense mostres

2.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ L'AVAUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D'UN JUDICI DE VALOR (SOBRE NÚMERO 2). FINS A 40 PUNTS.

Les fitxes dels productes oferts a presentar serà conforme a l'**Annex núm. 9**, i no podran excedir de 4 pàgines per element. Es podran adjuntar, dins d'aquest límit, fitxes tècniques /comercials del fabricant de l'element, si escau.

IMPORTANT: L'increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l'exclusió de l'oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les citades pàgines establertes com a límit. Per tant, tota aquella informació de l'oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat no serà objecte de valoració ni puntuació.

2.1. Valoració dels productes/elements oferts presentats 0 a 40 punts

Per tal de valorar les característiques estètiques, funcionals i tècniques de determinats elements els licitadors hauran de presentar les fitxes tècniques dels elements oferts conforme l'Annex núm. 7 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En cas de no presentar alguna fitxa la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà per a cadascuna de les tres característiques avaluades la puntuació obtinguda, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element, arrodonint-se el resultat a dos decimals en funció del tercer. S'assignarà la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma de coeficient del conjunt de les tres característiques, i la resta de forma proporcional.

Respecte dels elements oferts sol·licitats, es valoraran les característiques estètiques, funcionals i tècniques que es detallen a continuació:

2.1.1 Característiques estètiques12 punts

<i>Descripció</i>	<i>Característiques estètiques elements oferts</i>
<i>S'adequa satisfactòriament a l'element descrit</i>	<i>1,00</i>
<i>S'adequa a l'element descrit, malgrat presenta aspectes estètics menys satisfactoris</i>	<i>0,50</i>
<i>No s'adequa a l'element descrit, presentant aspectes estètics que es valoren en clara inferioritat respecte a l'element prescrit</i>	<i>0,00</i>

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7-, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.



2.1.2 Característiques funcionals.....12 punts

Descripció	Característiques funcionals elements ofertats
S'adequa satisfactòriament a l'element descrit	1,00
S'adequa a l'element descrit malgrat presenta aspectes funcionals menys satisfactoris	0,50
No s'adequa i/o presenta clares mancances funcionals	0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7-, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.

2.1.3 Característiques tècniques..... 16 punts

Descripció	Característiques tècniques elements ofertats
S'adequa satisfactòriament a l'element descrit	1,00
S'adequa a l'element descrit, malgrat presenta aspectes tècnics menys satisfactoris	0,50
No s'adequa i/o presenta clares mancances tècniques	0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7-, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.

¹ Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 20 punts en relació als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l'obertura del seu sobre núm. 3, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de l'apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d'ofertes admeses.

PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts.

**SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LA CUINA I BUGADERIA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL JOSEP MIRACLE
SITUAT A LA PLAÇA DEL BONET I MUIXÍ NÚM 1-2, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, DE BARCELONA**

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

ANNEX: FITXES TÈCNIQUES A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	%
1	EQ9CCC75	ut	502.- RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA Dimensions: 97,9x104,1x155,3 cm. De alt centrifugat. Factor G 450 Capacitat roba: 31/28 kg Potència: 18.000 W a 400 v III Construïda en acer inoxidable	8,82
2	EQ9CCC06	ut	105.- RECINTES FRIGORÍFICS (CÀMERES) Recinte de fred amb panell sandvitx de poliuretà injectat de 100 mm de gruix. Construcció del panell amb xapa d'acer galvanitzat i lacat de color blanc. Acabat llis. Sòl reforçat. Portes pivotants de 1900 x 700 mm. de llum. Tancaments amb clau. Perfil sanitari a l'interior. Vàlvula compensadora de pressions a cambra de congelats. Resistència elèctrica a porta de congelats. Alçada exterior 2500 mm. Dimensions interiors: • Càmera congel. 1.161 x 1.310 mm • Antecambra refrig., 1.110 x 1.310 mm • Cambra refrigerada, 2.860 x 1.400 mm. Irregular. Muntatge inclòs.	7,67
4	EQ9CCC64	ut	403.- RENTAVAIXELLES (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC) Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. Dotat amb boiler potenciat Amb dispositiu d'estalvi energetíc integrat. Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. Producció: 1134-1440 plats/hora Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II Construït en acer inoxidable.	7,34

5	EQ9CCC45	ut	214.- CAMPANA EXTRACCIÓ AMB APORTACIÓ (NO VALORAT CONDUCTES) [MPE] Campana mural fabricada en acer inox 304, tota soldada amb plenum extern i trapes de regulació desmuntables, col·lector amb tap de drenatge soldat amb unes dimensions de 5200 x 1000 mm (1 Uni.). [FP55] Filtro lamas inox 430 490 x 490 x 50mm (10 Uni.). [PCG] Pantalla encastrada inox 20w led amb vidre templat de 1cm (2 Uni.). [CJSX18/9-4] Unitat de ventilació fabricada en acer galva a transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de transportar aire 400⁹/2h (segons norma C.T.E.) i un motor de 4 cv trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d'aspiració 9.000 m3/h.i velocitat 850 r/mn. Tot el conjunt muntat sobre amortidors de goma. (1 Uni.). [TS18] Tremuja S.O 18/9 (1 Uni.). APORTACIO [CJBX122] Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament acústic, ventilador 12/12 de doble oïda accionat mitjançant transmissió i motor 2cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F 965 rpm caudal màxim 6500m3/h. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors de goma (1 Uni.). [MF12] Marc amb porta filtre mod. 12/12 (1 Uni.). [T12] Tremuja Ø 12/12 (1 Uni.). [EFS] Elements de fixació i segellat. (1 Uni.). [MOYDE] Mà d'obra i desplaçaments. (1 Uni.).	6,92
			207.- FORN MIXTE CONVECCIÓ-VAPOR GAS Dimensions: 86,7x77,5x105,8 cm. Capacitat: 10 graelles GN 1/1 Dotat amb sonda. Amb 5 cicles de rentat automàtic. HACCP (ARPCP: Anàlisi de riscos de control i punts crítics) automàtic. Potència: 18.060 Kcal/h + 1.100 W 230 V II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	6,24
7	EQ9CCC24	ut	204.- REFRIGERACIÓ CUARTO FRED x 1 CLIMA CUARTO FRIO, +14/16 °C. Para el cálculo de potencia, se contempla 1 bajo mostrador refrigerado en su interior. 1 Equipo frigorífico compuesto por: 1 Unidad condensadora carrozada, con compresor de tipo hermético y condensador centrifugo. - Rendimiento ----- 2.784 W a +0°C. 1 cv. - Alimentación ----- 220/240 V. I - Consumo eléctrico ----- 1,25 Kw. - Refrigerante ----- R-449A Turbina del condensador, embocada con tubo flexible hasta reja existente. 1 Evaporador de tipo doble boca, con desescarche por aire. Termostato digital. Válvula solenoide, filtro deshidratador, visor en línea de líquido, presostato alta-baja, válvula presostática. Tuberías en cobre deshidratado y debidamente aislado. Conexiónado eléctrico, vacío de la instalación, carga de refrigerante, puesta en marcha y pruebas.	5,75
			501.- RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA Dimensions: 78,8x86,9x130,7 cm. De alt centrifugat Capacitat roba: 14 kg Potència: 9.500 W a 230v II/400 v III+N+T Construït en acer inoxidable	5,06
10	EQ9CCC77	ut	504.- CALANDRA MURAL PER ROBA ELÈCTRICA Dimensions: 219,2x66x111,2 cm. Longitud rodet 160 cm. de diàmetre 32 cm. Velocitat pasada: de 0,1 a 6,5 m/min. Potència: 16.570 W a 400 v III+N+T	4,55

11	EQ9CCC44	ut	213.- MARMITA CILÍNDRICA A GAS Dimensions: 80x93x85 cm. Capacitat: 100 litres. Escalfament directe. Potència: 18.060 Kcal/hora+250 W a 230 v II Construïda en acer inoxidable.	4,37
			105.1.- EQUIP DE CONGELACIÓ, 5 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.227 W a -25°C. 1 ¼ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. I - Consum elèctric ----- 2 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus cubic, amb descarregament per resistències elèctriques. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa, vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves.	
12	EQ9CCC07	ut	Inclou la il·luminació interior. 105.4.- EQUIP DE REFRIGERACIÓ, 9 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.321 W a -10°C. ¾ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. I - Consum elèctric ----- 1,25 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus plafó, amb descarregament per aire. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa, vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves.	4,11
			Inclou la il·luminació interior. 105.3.- EQUIP ANTECAMARA REFRIGERACIÓ, 3,5 M3 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Rendiment ----- 1.050 W a -10°C. ½ cv. - Alimentació ----- 220/240 V. I - Consum elèctric ----- 1 Kw. - Refrigerant ----- R-449A 1 Evaporador de tipus plafó, amb desfet per aire. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, pressòstat alta-baixa, vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves.	
13	EQ9CCC09	ut	Inclou la il·luminació interior. 503.- ASSECADORA DE ROBA ELECTRICA Dimensions: 89x125x181 cm. Tambo d'hacer inox. Capacitat roba: 24/20 kg Potència: 25.000 W a 400 v III	3,98
14	EQ9CCC08	ut	Inclou la il·luminació interior.	3,62
15	EQ9CCC76	ut		3,49

16	EQ9CCC51	ut	219.- CARRO BANY MARIA Dimensions: 77x67x88 cm. Capacitat: 2 recipients GN 1/1. Cuba amb una única temperatura. Prestatge inferior. Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre. Potència: 1.600 W a 230 v II Resistències protegides d'acer inoxidable. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	3,20
17	EQ9CCC39	ut	211.- FRY TOP A GAS Dimensions: 80x93x25 cm. Dotada d'una placa llisa inclinada crom, control termostàtic i plastró. Potència: 17.200 Kcal/hora. Construït en acer inoxidable.	2,69
18	EQ9CCC91	ut	505.- TAULA DE PLANXAR PER ROBA ELÈCTRICA MOD. FRA/A Dimensions: 147x41x90 cm. Planxa manual i aspirador Amb generador de vaf de 5 litres Potència: 5.900 W a 400 v III	2,58
19	EQ9CCC37	ut	210.- FREGIDORA A GAS Dimensions: 40x93x85 cm. Capacitat: 1 cuba inox 15 litres i 1 cistella. Potència: 12.040 Kcal/hora. Construïda en acer inoxidable.	2,33
20	EQ9CCC61	ut	401.- TAULA MURAL DE PRERENTAT EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA Dimensions: 171/103 x 75/70 x 90 cm (a la esquerra del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Dimensions sina: 50x40x25 cm. i (1) Cistella/es perforada 50x40x20 cm Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles Amb plastró posterior de (171) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb 1 anell/s de goma per desbraçar embotit. Amb furat per dutxa. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	2,06
21	EQ9CCC48	ut	216.- TAULA MURAL EN L TIPUS MONOBLOC , 1 CALAIX I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC Dimensions: 257/80 x 70/70 x 90 cm Dimensions sina rentamans: 34x37x15., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (257) i lateral esquerra de 15 cm, d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Amb escot per columna (1). Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	2,01
22	EQ9CCC41	ut	212.- CUINA A GAS Dimensions: 80x93x25 cm. Dotada de 4 focs gas potenciats. Potència: 34.400 Kcal/hora. Construïda en acer inoxidable.	1,86

		205.- CARRO CALENT BANQUETS AMB HUMITAT Dimensions: 70x80,5x174 cm. Amb una porta frontal. 22 Nivells interiors per GN 2/1. Separació entre guies: 60 mm. Capacitat: 80 plats Ø 26 cm. (4 plats per nivell) Bloc calefactor amb recipient d'aigua. Termostat temperatura de 0 a 90°C Potència: 3.000 W a 230 v II Dotat amb 4 rodes, 2 amb fre. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.		
23	EQ9CCC25	ut	(No inclou dotació recipients GN) 301.- TAULA MURAL EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA , AIXETA/ES Dimensions: 157/111 x 70/40 x 90 cm Dimensions sines: 70x50x40 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (157) i laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb un canto aixamfranat. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1,81
24	EQ9CCC52	ut	206.1.- TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1960 II, SENSE DAMUNTERA. Dimensions: 196x70x85 cm. Capacitat: 460 lts Dotat amb 3 portes frontals amb guies intermitjes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). Compresor incorporat. Temperatura: -2/+8°C Potència: 690 W a 230 v II Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304.	1,77
25	EQ9CCC28	ut	Nota: No inclou damuntera. 206.- TAULA MURAL EN L Dimensions: 246/138 x 70/70 x 90 cm Amb dos prestatges inferiors. Amb plastró posterior de (246) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula Freda de 200 cm al extrem de la taula. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1,65
27	EQ9CCC27	ut	215.- VARIADOR DE FREQUÈNCIA VF7] Variador de freqüència entrada 380 V III trifàsic / sortida 5cv [VF5] Variador de frecuencia entrada 380V II trifásico/ salida 380 [PANTALLA] Pantalla tàctil 4.3 '' TFT 16 M colors CPU risc 600 MHz 32 bit. caja inox. Cable para convertidores con clavija. Fuente de alimentacio [EFS] Elementos de fijación y sellado. [MOYDE] Mano de obra y desplazamientos.	1,63
28	EQ9CCC46	ut	111.- ARMARI FRIGORÍFIC MOD. AGB701 Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 600 litres. Temperatura: -2/+8°C Potència: 585 W a 230 v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1,59
29	EQ9CCC18	ut		1,53

30	EQ9CCC23	ut	203.- TAULA MURAL I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC Dimensions: 246x70x90 cm. Dimensions sina rentamans: 34x37x15., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb dos prestatges inferiors. Amb plastró posterior de (246) i laterals dret / esquerra de 15 cm, d'alçada, amb punt sanitari rodó. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1,36
				100,00

Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per a la valoració dels punts 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 de característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes/elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. En cas de no presentar alguna fitxa i/o mostra de les requerides la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element, assignant-se la màxima puntuació a aquell