

DOCUMENT CCB_PLEC_TÈCNIC: PLEC de prescripcions tècniques 2024-1130	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 4IG4P-AY12Y-YKXCX Data d'emissió: 29 de Abril de 2024 a les 15:50:18 Pàgina 1 de 4	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Enginyer Primer CCB Serveis Mediambientals de Consorci Besòs Tordera. Signat 29/04/2024 15:48	ESTAT SIGNAT 29/04/2024 15:48




CCB Serveis Mediambientals, SAU

Avinguda Sant Julià, 241 • Polígon. Incl. Congost • 08403 GRANOLLERS • CIF A-60618923
Tel.:93 840 52 70 • Fax :93 849 88 42 • a/e: ccb@besos-tordera.cat • www.besos-tordera.cat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE VÀLVULES MOTORITZADES PER A L'EDAR MONTORNÈS DEL VALLÈS. Exp: 2024/1130

DOCUMENT CCB_PLEC_TÈCNIC: Plec de prescripcions tècniques 2024-1130	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 4IG4P-AY12Y-YKXCX Data d'emissió: 29 de Abril de 2024 a les 15:50:18 Pàgina 2 de 4	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Enginyer Primer CCB Serveis Mediambientals de Consorci Besòs Tordera. Signat 29/04/2024 15:48	ESTAT SIGNAT 29/04/2024 15:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 720159_4IG4P-AY12Y-YKXCX_2573224FEACD16EC5B5690C9AB42469D037313) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.electronica.besos-tordera.cat/portal/Ciudadaportal/verificarDocumentos.d?pes_cod=2&ent_id=2&idoma=1


Índex

1. OBJECTE2

2. CARACTERISTIQUES DELS ARTICLES A SUBMINISTRAR.....2

3. LLOC DE SUBMINISTRAMENT.....3

DOCUMENT CCB_PLEC_TÈCNIC: Plec de prescripcions tècniques 2024-1130	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 4IG4P-AY12Y-YKXCX Data d'emissió: 29 de Abril de 2024 a les 15:50:18 Pàgina 3 de 4	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Enginyer Primer CCB Serveis Mediambientals de Consorci Besòs Tordera. Signat 29/04/2024 15:48	ESTAT SIGNAT 29/04/2024 15:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 720159_4IG4P-AY12Y-YKXCX_2573224FEACD16EC5B5690C9AB42469D037313) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.elelectronica.besos-tordera.cat/portal/Ciudadadonari/verificarDocumentos.d0?pes_cod=2&ent_id=2&idoma=1

1. OBJECTE

L'objecte del contracte és el subministrament de 3 (tres) vàlvules seccionadores per a fang deshidratat accionades amb actuadors elèctrics per a l'EDAR Montornès del Vallès.

- 1 ut DN 800
- 2 ut DN 250

2. CARACTERISTIQUES DELS ARTICLES A SUBMINISTRAR

Les proposicions econòmiques i tècniques han de complir amb les següents característiques tècniques i funcionals:

2.1 Vàlvula DN800:

Vàlvula de guillotina unidireccional CMO model sèrie A o equivalent:

Vàlvula guillotina unidireccional tipus wafer

Vis sens fi ascendent

Brides estàndards: DIN PN10

Cos: Acer al carboni

Husillo: AISI 304

Tajadera: AISI 304

Seient: EPDM

Deflector cònic 15°

Empaquetadura: Fibra sintètica feblonada

Accionament elèctrics tot o res Auma model SA 07.6 o equivalent

Tensió d'alimentació 400VAC 50Hz 3Ph

Esquema elèctric Auma TPA00R1AA-101-000 o equivalent

Temperatura de treball: -10/+50°C

Final de cursa d'apertura i tancament

Limitador de parell en apertura i tancament 20Nm – 60Nm

Velocitat: 125 rpm

IP68

2.2 Vàlvules DN250:

Vàlvules de comporta unidireccional CMO model sèrie D o equivalent:

Vàlvula comporta bridada unidireccional

Vis sens fi ascendent

Brides estàndards: DIN PN16


Cos: Acer al carboni

Tajadera: AISI 304

Seient: EPDM

Tancament: Fibra sintètica feblonada

DOCUMENT CCB_PLEC_TÈCNIC: Plec de prescripcions tècniques 2024-1130	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 4IG4P-AY12Y-YKXCX Data d'emissió: 29 de Abril de 2024 a les 15:50:18 Pàgina 4 de 4	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Enginyer Primer CCB Serveis Mediambientals de Consorci Besòs Tordera. Signat 29/04/2024 15:48	ESTAT SIGNAT 29/04/2024 15:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 720159_4IG4P-AY12Y-YKXCX_2573224FEACD16EC5B5690C9AB42469D037313), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.electronica.besos-tordera.cat/portal/Ciudadaportal/verificarDocumentos.d?pes_cod=2&ent_id=2&idoma=1

Accionaments elèctrics tot o res Auma model SA 10.2 o equivalent

Tensió d'alimentació 400VAC 50Hz 3Ph
Esquema elèctric Auma TPA00R1AA-101-000 o equivalent
Temperatura de treball: -10/+50°C
Final de cursa d'apertura i tancament
Limitador de parell en apertura i tancament 40Nm – 120Nm
Velocitat: 45 rpm
IP68

3. LLOC DE SUBMINISTRAMENT

Els equips se subministraran a l'EDAR Montornès del Vallès.
Carrer Besòs, s/n - Zona Industrial "Can Buscarons de Baix" - 08170 Montornès del Vallès