

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE PRESTACIÓ DE SERVEI DE REVISIÓ
I MANTENIMENT D'EXTINTORS I EQUIPS CONTRA INCENDIS DELS EDIFICIS,
INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE
DELTEBRE**

INDICE

1. OBJECTE DEL CONTRACTE.....	3
1.1. Definició	3
1.2. Extensió i contingut	3
1.3. Normativa aplicable.....	3
2. PRESCRIPCIONS GENERALS	3
3. REVISIÓ I MANTENIMENT DELS EXTINTORS D'INCENDIS.....	4
3.1. Objecte	4
3.2. Descripció de les instal·lacions	4
4. REQUISITS I OBLIGACIONS ESPECÍFICS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA...	4
4.1. Requisits i obligacions	4
4.2. Altres prestacions:	5
5. ESTUDI ECONÒMIC ANUAL.....	6
6. ANNEX 1.....	7
7. ANNEX 2.....	7

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

1.1. Definició

L'objecte d'aquest plec consisteix a definir les prescripcions tècniques que han de regir l'execució del contracte de servei de revisió i manteniment dels extintors en els edificis públics, instal·lacions i equipaments municipals que es detallen en l'annex II.

1.2. Extensió i contingut

L'objecte de la prestació contractada s'estén a l'execució de la revisió i manteniment dels extintors d'incendis.

1.3. Normativa aplicable

La prestació del servei s'executarà d'acord amb l'estipulat en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i amb plena subjecció a les disposicions contingudes en el Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el vigent Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis, així com en l'Ordre de 16 d'abril de 1998 sobre normes de procediment i desenvolupament de l'esmentat reglament. Així mateix s'estarà al que disposa el Codi Tècnic de l'Edificació. Document Bàsic SI 4: Instal·lacions de protecció contra incendis.

2. PRESCRIPCIONS GENERALS

Sense perjudici de les obligacions específiques derivades de les diferents activitats que integren la prestació contractada, l'empresa adjudicatària haurà d'observar les següents prescripcions generals:

- Realitzar les operacions de revisió i manteniment dels elements i sistemes de protecció contra incendis en la forma i periodicitat que preveu la normativa reglamentària i, a més, després d'haver funcionat per causa d'incendi, avaria o qualsevol altra causa. (Annex 1)
- Elaborar en els dos primers mesos de funcionament i mantenir actualitzat un inventari d'equips i instal·lacions i una fitxa registre de cada un dels aparells i sistemes que són objecte de manteniment. Aquest registre ha de tenir un suport informàtic (base de dades, full de càlcul o similar) i assignarà a cada

element una nomenclatura que haurà d'estar indicada en l'aparell com en el seu lloc d'ubicació.

- Retirada d'equips i dispositius no adequats o fora d'ús per caducitat, mal estat o qualsevol altra causa, així com la seva oportuna tramitació administrativa.
- Elaborar, després de cada visita a les corresponents dependències i vehicles, un informe tècnic signat pel tècnic competent que hagi realitzat la revisió. L'informe, la presentació és obligatòria per a la facturació dels serveis, inclourà com a mínim la següent informació:
 - Estat de les instal·lacions o elements revisats
 - Operacions efectuades
 - Resultat de les verificacions
 - Intervencions correctives aplicades
 - Observacions, suggeriments o millores susceptibles d'aplicar.

3. REVISIÓ I MANTENIMENT DELS EXTINTORS D'INCENDIS

3.1. Objecte

El present contracte comprèn la revisió i manteniment dels extintors portàtils d'incendi així com, si és el cas, la instal·lació d'altres nous o la seva nova ubicació d'acord amb les instruccions de l'Ajuntament o substitució o reparació dels deteriorats.

3.2. Descripció de les instal·lacions

Els extintors en els edificis públics, instal·lacions i equipaments municipals que es detallen en l'annex II.

4. REQUISITS I OBLIGACIONS ESPECÍFICS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

4.1. Requisits i obligacions

L'empresa s'encarregarà de mantenir els extintors en bon estat i de reposar totes les unitats que s'empri quan es produeixi la seva utilització.

La revisió i manteniment dels extintors inclou la seva recàrrega i retimbrat, així com la seva destrucció. El preu del contracte comprèn aquests conceptes sense que, per tant,

es puguin facturar com a partida independent, això no obstant, si es realitzaran més de deu recàrregues, les que excedeixin d'aquest límit seran a càrrec de l'Ajuntament que ha de satisfer als preus que consten en aquest plec tènic:

- Ha de comprovar trimestralment l'estat de les fixacions a la paret.
- També es considera inclòs en aquest contracte tot el petit material necessari en reparacions.
- La senyalització dels equips contra incendis es considera inclòs en aquesta contractació

4.2. Altres prestacions:

A més de les operacions tècniques reglamentàriament preceptives, l'empresa adjudicatària haurà de realitzar les següents prestacions

- Estarà obligada a substituir de manera provisional amb equips d'iguals característiques, aquells extintors que haguessin de ser retirats per a la seva recàrrega, retimbrat o qualsevol altra operació de manteniment, fins que aquests extintors siguin aptes per al seu ús.
- L'Ajuntament es reserva l'opció de demanar un determinat nombre d'extintors a l'adjudicatari (màxim 2 per any) per utilitzar en cursos de formació en extinció d'incendis amb foc real, o celebració d'esdeveniments en recintes a l'aire lliure.

5. ESTUDI ECONÒMIC ANUAL

DESCRIPCIÓ	UNITATS	PREU	IMPORT
Revisió anual extintors portàtils de pols ABC de 9kg	6	6,00 €	36,00 €
Revisió anual extintors de pols ABC auto de 9kg	2	6,00 €	12,00 €
Revisió anual extintors portàtils de pols ABC de 6kg	128,00	6,00 €	768,00 €
Revisió anual extintors portàtils de pols ABC de 3kg	1,00	6,00 €	6,00 €
Revisió anual extintors portàtils CO2 de 6 kg	1,00	6,00 €	6,00 €
Revisió anual extintors portàtils CO2 de 5 kg	20,00	6,00 €	120,00 €
Revisió anual extintors portàtils CO2 de 2 kg	7,00	6,00 €	42,00 €
Revisió anual BIE-25	17,00	9,00 €	153,00 €
Retimbrat extintors	25,00	24,00 €	600,00 €
Subministrament nous extintors pols ABC 6 kg	10,00	43,00 €	430,00 €
Subministrament nous extintors CO2 de 9 kg	5,00	58,00 €	290,00 €
Subministrament i instal·lació senyal extintors classe B	15,00	5,00 €	75,00 €
Revisió trimestral extintors	660,00	4,00 €	2.640,00 €
Revisió trimestral vies	68,00	12,00 €	816,00 €
Emisió de certificats de revisions	1,00	200,00 €	200,00 €
	SUMA		6.194,00 €
	BI + DG (19%)		1.176,86 €
	BASE		7.370,86 €
	IVA (21%)		1.547,88 €
	TOTAL		8.918,74 €

6. ANNEX 1

EXTINTORS		
CADA TRES MESOS	CADA ANY	CADA CINC ANYS
- Inspecció ocular d'assegurances, precintes, inscripcions, etc. - Comprovació del pes i pressió en el seu cas.	Comprovació del pes i pressió en el seu cas i el que es detalli en la normativa vigent.	A partir de la data de timbrat de l'extintor (i per tres vegades) es procedirà al retimbrat d'aquest d'acord amb la ITC-MIEAP5 del Reglament d'aparells a pressió sobre extintors d'incendis (BOE núm 149, de 23 de juny de 1982 i BOE núm 101, de 28 d'abril de 1998).

7. ANNEX 2

Ajuntament

Ref.	Núm. Placa	Tipus	Quilos	Eficàcia	Data Fabricació	Data Caducitat	Últim reprecintatge	Situació
04	42460	ABC	6	27A183BC	abril/08	2028	setembre/23	Passadis 1a Pl.
03	3263	CO2	5	89B	abril/06	2026	abril/18	Informatica PB
06	2610239	ABC	6	27A183BC	abril/07	2027	abril/17	Ràdio PB
07	1810	CO2	5	89B	abril/08	2028	juny/22	Ràdio PB
05	104	ABC	6	34A233BC	abril/14	2034	abril/19	Escala 1a Pl.
08	3268	CO2	5	89B	abril/15	2035	abril/20	Quadre elèctric
02	1127	ABC	6	27 ^a 183BC	abril/15	2035	abril/20	Passadís PB
01	865	ABC	6	27A183BC	abril/15	2035	abril/20	Hall Pb.

Associació de Dones

Ref.	Núm. Placa	Tipus	Quilos	Eficàcia	Data Fabricació	Data Caducitat	Últim reprecintatge	Situació
01	5625475	ABC	6	27A183BC	abril/19	2039	-	Escales
02	5691880	ABC	6	27A183BC	abril/19	2039	-	Fondo passadis
03	01406	ABC	6	27A183BC	abril/16	2036	abril/21	Fondo esquerra
04	3790326	ABC	6	27A183BC	abril/12	2032	abril/21	Sala reunió

Associació de Gent Gran

Ref.	Núm. Placa	Tipus	Quilos	Eficàcia	Data Fabricació	Data Caducitat	Últim reprecintatge	Situació
01	429	ABC	6	27A183BC	abril/15	2035	abril/20	Entrada bar
02	291805	ABC	6	21A113B	abril/06	2026	abril/21	Entrada bar
03	291832	ABC	6	21A113B	abril/06	2026	abril/21	Trofeus bar
04	291838	ABC	6	21A113B	abril/06	2026	abril/21	Perruqueria
05	1691	ABC	6	27A183BC	abril/15	2035	abril/20	Barra
06	1638	ABC	6	27A183BC	abril/15	2035	abril/20	Escenari
07	1779	CO2	2	34B	abril/15	2035	abril/20	Cuina

Biblioteca

Ref.	Núm. Placa	Tipus	Quilos	Eficàcia	Data Fabricació	Data Caducitat	Últim reprecintatge	Situació
01	210	ABC	6	27A183BC	abril/17	2037	març/22	Ordinadors Pb.
02	1737	ABC	6	27A183B	abril/17	2037	març/22	Recepció
03	832	ABC	6	27A183B	abril/17	2037	març/22	Recepció
04	348	ABC	6	27A183B	abril/17	2037	març/22	Zona infantil
05	698	ABC	6	27A183B	abril/17	2037	març/22	Zona infantil
06	649	ABC	6	27A183B	abril/17	2037	març/22	Final PB
07	393	ABC	6	27A183B	abril/17	2037	març/22	Final PB
08	1203	ABC	6	27A183B	abril/17	2037	març/22	P. Primera
09	1051	ABC	6	27A183B	abril/17	2037	març/22	P. Primera
10	468	ABC	6	27A183B	abril/17	2037	març/22	Entrada armari
11	1630	CO2	5	89B	abril/17	2037	març/22	Entrada armari
12	513	ABC	6	27A183B	abril/17	2037	març/22	Passadis

								PB
13	1279	ABC	6	27A183B	abril/17	2037	març/22	P. Primera
01		BIE	25	N/A	2016	2036	2021	Recepció
02		BIE	25	N/A	2016	2036	2021	Zona infantil
03		BIE	25	N/A	2016	2036	2021	Zona infantil
04		BIE	25	N/A	2016	2036	2021	Final PB
05		BIE	25	N/A	2016	2036	2021	Passadis P1

Camp de Fútbol de La Cava

Ref.	Núm. Placa	Tipus	Quilos	Eficàcia	Data Fabricació	Data Caducitat	Últim reprecintatge	Situació
01	602	ABC	6	34A233B C	abril/18	2038	juny/23	Caldera
02	59541	ABC	5	89B	abril/09	2029	abril/19	Quadre Calderes elèctric
03	1751	ABC	6	27A183B	abril/16	2036	juny/23	Caldera

Camp de Fútbol de l'Aube

Ref.	Núm. Placa	Tipus	Quilos	Eficàcia	Data Fabricació	Data Caducitat	Últim reprecintatge	Situació
01	66947	CO2	5	89B	abril/07	2027	abril/19	Caldera
02	291823	ABC	6	21A113B	abril/06	2026	març/22	Caldera
03	158	CO2	5	89B	abril/15	2035	abril/20	Oficina
04	00804	ABC	6	27A183BC	Mar/25	2035	març/20	Bar

Casal de La Cava-Centre Itarte

Ref.	Núm. Placa	Tipus	Quilos	Eficàcia	Data Fabricació	Data Caducitat	Últim reprecintatge	Situació
01	3663331	ABC	6	27A183BC	abril/12	2032	març/22	Planta 1a
02	3663317	ABC	6	27A183BC	abril/12	2032	març/22	Entrada

CEIP l'Assumpció

Ref.	Núm. Placa	Tipus	Quilos	Eficàcia	Data Fabricació	Data Caducitat	Últim reprecintatge	Situació
01	3930	CO2	5	89B	abril/15	2035	abril/20	Quadre elèctric pàrvuls

02	1110	ABC	6	34A233BC	abril/18	2038	juny/23	Passadis P1
03	1125	ABC	6	34A233BC	abril/18	2038	juny/23	Passadis P1
04	1137	ABC	6	34A233BC	abril/18	2038	juny/23	Passadis P1
05	66771	CO2	5	89B	abril/07	2027	març/23	Sala professors
06	17870	CO2	5	89B	abril/07	2027	març/23	Sala elèctrica
07	1126	ABC	6	34A233BC	abril/18	2038	juny/23	Caldera
08	1080	ABC	6	21A183B	abril/18	2038	juny/23	Passadis PB
09	1150	ABC	6	34A233BC	abril/18	2038	juny/23	Sala porefessors
10	1127	ABC	6	34A233BC	abril/18	2038	juny/23	Biblioteca
11	148	ABC	6	34A233BC	abril/18	2038	juny/23	Biblioteca
12	189	ABC	6	27A233B	abril/18	2038	juny/23	Passadis PB
13	19150	CO2	5	89B	abril/07	2027	juny/23	Informàtica
14	86623	ABC	6	34A233BC	abril/16	2026	març/21	Passadis parvuls
15	6239400	ABC	6	27A183B	març/22	2042	-	Oficina entrada
16	6239424	ABC	6	27A183B	març/22	2042	-	Passadis Pàrvuls
17	6331221	ABC	6	27A183B	març/22	2042	-	Passadis Pàrvuls
18	6331250	ABC	6	27A183B	març/22	2042	-	Passadis Pàrvuls
19	4167092	ABC AUTO	9	27A233B	abril/14	2034	abril/19	Caldera
20	789	ABC	6	34A233B	abril/18	2038	juny/23	Passadis Direcció
21	19207	CO2	5	89B	abril/07	2027	març/23	Caldera
01		BIE	25	N/A	2005	2025	2020	Entrada
02		BIE	25	N/A	2005	2025	2020	Passadis PB
03		BIE	25	N/A	2005	2025	2020	Passadis P1
04		BIE	25	N/A	2005	2025	2020	Passadis P1

CEIP Riumar

Ref.	Núm. Placa	Tipus	Quilos	Eficàcia	Data Fabricació	Data Caducitat	Últim reprecintatge	Situació
01	289611	ABC	9	34A144B	abril/16	2036	abril/21	Entrada
02	281331	ABC	9	34A144B	abril/16	2036	abril/21	Entrada
03	1027	ABC	6	27A183BC	abril/16	2036	abril/21	Entrada
04	55917	CO2	5	89B	abril/16	2036	abril/21	Consergeria
05	389	ABC	6	27A183BC	abril/16	2036	abril/21	Fotocopiadora
06	3663315	ABC	6	27A183BC	abril/12	2032	març/22	Sala mestres
07	576	ABC	6	27A183BC	abril/16	2036	abril/21	Sala quadres
08	4167093	ABC AUTO	9	21A183B	abril/14	2034	gener/24	Caldera
09	3663326	ABC	6	27A183BC	abril/12	2032	març/22	Gimnàs
10	1124	ABC	6	27A183BC	abril/16	2036	abril/21	Gimnàs
11	264	ABC	6	27A183BC	abril/16	2036	abril/21	C. superior
12	53877	CO2	5	89B	abril/16	2036	abril/21	C. superior
13	1353	ABC	6	27A183BC	abril/16	2036	abril/21	Caldera c. Superior
14	1018	ABC	6	27A183BC	abril/16	2036	abril/21	Cicle mitjà
15	1837	ABC	6	27A183BC	abril/16	2036	abril/21	Caldera Cicle mitjà
16	346	ABC	6	27A183BC	abril/16	2036	abril/21	Cicle inicial
17	1070	ABC	6	27A183BC	abril/16	2036	abril/21	Caldera cicle infantil
18	424	ABC	6	27A183BC	abril/16	2036	abril/21	Cicle inicial
19	363	ABC	6	27A183BC	abril/16	2036	abril/21	Caldera cicle inicial
44	3179608	ABC	6	27A183BC	abril/09	2029	gener/24	Diposit gasoil

CEIP Sant Miquel

Ref.	Núm. Placa	Tipus	Quilos	Eficàcia	Data Fabricació	Data Caducitat	Últim reprecintatge	Situació
01	2668644	ABC	6	27A183BC	abril/08	2028	juny/23	Passadis Secretaria
02	160823	ABC	6	21A113B	abril/04	2024	abril/19	Sala professors
03	2624914	ABC	6	27A183BC	abril/07	2027	març/22	Usos múltiples
04	6331216	ABC	6	21A113B	març/22	2042	-	Menjador
05	150250	ABC	6	34A233B	abril/18	2038	juny/23	Caldera
06	2646305	ABC	6	27A183BC	abril/08	2028	juny/23	Primera planta
07	2668734	ABC	6	27A183BC	abril/08	2028	juny/23	Primera planta
08	26687363	ABC	6	27A183BC	bril/08	2028	juny/23	Segona

								planta
09	2668670	ABC	6	27A183BC	abril/08	2028	juny/23	Primera planta
10	60026	CO2	2	34B	abril/06	2026	juny/23	Pl. 2 inf.
11	91871	ABC	6	34A233B	abril/14	2024	abril/21	Pàrvuls
12	92221	ABC	6	34A233BC	abril/14	2024	abril/21	Pàrvuls
13	1118	ABC	6	34A233BC	abril/08	2028	juny/23	Pàrvuls
14	4080594	ABC	6	27A183BC	abril/13	2033	juny/23	Pàrvuls
15	3230434	ABC	6	27A183B	abril/10	2030	juny/23	Magatzem
16	1016969	CO2	2	34B	abril/04	2024	abril/19	Passadis Secretaria
17	2668736	ABC	6	27A183B	abril/08	2028	juny/23	Aula ampa P2
18	3962673	ABC	6	27A183BC	abril/13	2033	juny/23	Exterior entrada
19	3962675	ABC	6	27A183BC	abril/13	2033	juny/23	Exterior entrada
20	1854441	CO2	2	43B	abril/18	2038	juny/23	Entrada Pb.
21	390885	ABC	6	34A233B	abril/17	2037	març/22	Entrada
22	65033	CO2	5	89B	Març/06	2026	Març/22	Sala quadres exterior

ADAS

Ref.	Núm. Placa	Tipus	Quilos	Eficàcia	Data Fabricació	Data Caducitat	Últim reprecintatge	Situació
01	3389113	ABC	6	27A183B	abril/10	2030	abril/21	Entrada

Centre d'Entitats

Ref.	Núm. Placa	Tipus	Quilos	Eficàcia	Data Fabricació	Data Caducitat	Últim reprecintatge	Situació
01	273887	ABC	6	21A113B	abril/09	2029	abril/19	Planta 2
02	316250	ABC	6	21A113B	abril/09	2029	abril/19	Planta 2 fondo

Colla Sardanista i Jotes de Deltebre

Ref.	Núm. Placa	Tipus	Quilos	Eficàcia	Data Fabricació	Data Caducitat	Últim reprecintatge	Situació
01	63	ABC	6	27A183B	abril/16	2036	abril/21	Entrada

								Sardaneta
02	3389113	ABC	6	27A183B	juliol/10	2030	juliol/20	Peña Madrid
03	291813	ABC	6	21A113B	juliol/05	2025	juliol/20	Entrada

Edifici Serveis Municipals

Ref.	Núm. Placa	Tipus	Quilos	Eficàcia	Data Fabricació	Data Caducitat	Últim reprecintatge	Situació
01	6446537	ABC	6	27A183BC	juny/22	2042	-	Entrada
02	3663319	ABC	6	27A183BC	abril/12	2032	març/22	Passadis 1a Pl.
01		BIE	25	N/A	2009	2029	2019	Entrada

Esportiva Xino Xano

Ref.	Núm. Placa	Tipus	Quilos	Eficàcia	Data Fabricació	Data Caducitat	Últim reprecintatge	Situació
01	2357	CO2	5	89B	abril/12	2032	març/22	Oficina
02	8	ABC	6	27A183BC	abril/12	2032	març/22	Gimnàs
03	983	ABC	6	27A183BC	abril/12	2032	març/22	Entrada Magatzem
04	1509	ABC	9	21A183B	abril/15	2035	abril/20	Magatzem
05	3310161	ABC	6	21A183B	abril/10	2030	abril/20	Magatzem
06	3310162	ABC	9	43A233B	abril/10	2030	abril/20	Magatzem

Jutjat de Pau

Ref.	Núm. Placa	Tipus	Quilos	Eficàcia	Data Fabricació	Data Caducitat	Últim reprecintatge	Situació
1	449	CO2	2	34B	abril/14	2034	abril/19	Oficina
2	1586	ABC	6	27A183BC	abril/12	2032	març/22	Oficina

Magatzem nou brigada

Ref.	Núm. Placa	Tipus	Quilos	Eficàcia	Data Fabricació	Data Caducitat	Últim reprecintatge	Situació
01	390661	ABC	6	34A233BC	abril/17	2037	març/22	Neteges exterior
02	34216	CO2	5	89B	abril/07	2027	març/22	Taller
03	1188860	CO2	5	89B	abril/05	2025	abril/20	Taller
04	13812	CO2	5	89B	abril/10	2030	abril/20	Entrada quadre
05	2279744	ABC	9	34A144B	abril/06	2026	abril/21	Magatzem fons
06	352828	ABC	6	34A233BC	abril/17	2037	març/22	Magatzem

								escala
07	245534	ABC	9	21A183B	abril/17	2027	març/22	Gasoil

Polícia Local

Ref.	Núm. Placa	Tipus	Quilos	Eficàcia	Data Fabricació	Data Caducitat	Últim reprecintatge	Situació
01	7431	ABC	6	21A113B	abril/11	2031	abril/21	Menjador
02	682	ABC	6	27A183B	març/19	2039	-	Passadís
03	5924697	ABC	6	27A183BC	desembre/20	2040	-	8071HSG
04	034436	CO2	2	34B	octubre/21	2041	-	Sotscap
05	335269	ABC	9	43A233BC	abril/10	2030	abril/20	Vestidors
06	178	ABC	6	27A183BC	març/16	2036	març/22	Bany
07	3789488	ABC	6	27A183BC	abril/12	2032	març/22	Cotxe 2960 FKZ
08	272	ABC	6	21A113B	març/14	2034	març/22	Reserva
09	165	ABC	6	27A183BC	març/14	2034	març/22	Reserva
10	6107016	ABC	6	27A183BC	juliol/21	2041	-	Garjola 1
11	4274258	ABC	6	27A183BC	març/14	2034	març/19	Cotxe 5268 KNK
12	19850	ABC	6	13A55B	Octubre/22	2042	-	Reserva

Oficina Riumar

Ref.	Núm. Placa	Tipus	Quilos	Eficàcia	Data Fabricació	Data Caducitat	Últim reprecintatge	Situació
01	41968	ABC	6	21A183B	abril/18	2038	juny/23	Entrada
02	1812911	CO2	2	34B	abril/18	2038	juny/23	Oficina

Pavelló Lo Salat

Ref.	Núm. Placa	Tipus	Quilos	Eficàcia	Data Fabricació	Data Caducitat	Últim reprecintatge	Situació
01	1051	CO2	5	89B	abril/11	2031	abril/21	Entrada quadre
02	4556892	ABC	6	27A183BC	abril/15	2035	abril/21	Pavelló esportiu
03	3230429	ABC	6	27A183BC	abril/10	2030	abril/21	Pavelló esportiu
04	3230494	ABC	6	27A183BC	abril/10	2030	abril/21	Pavelló esportiu
05	0686	ABC	6	27A183BC	abril/15	2035	abril/20	Pavelló

								esportiu
06	4664888	ABC	6	27A183BC	abril/16	2036	abril/21	Pavelló esportiu
01		BIE	25	N/A	2011	2031	2021	Pavelló esportiu
02		BIE	25	N/A	2011	2031	2021	Pavelló esportiu

Pavelló Luque Jesús i Maria

Ref.	Núm. Placa	Tipus	Quilos	Eficàcia	Data Fabricació	Data Caducitat	Últim reprecintatge	Situació
01	41477	ABC	6	27A183B	abril/15	2035	abril/20	Pavelló
02	41360	ABC	6	27A183B	abril/15	2035	abril/20	Pavelló
03	41205	ABC	6	27A183B	abril/15	2035	abril/20	Pavelló
04	6273824	ABC	6	27A183B	setembre/21	2041	-	Pavelló
01	1568	BIE	25	N/A	juliol/15	2035	2020	Pavelló

Serveis Socials

Ref.	Núm. Placa	Tipus	Quilos	Eficàcia	Data Fabricació	Data Caducitat	Últim reprecintatge	Situació
01	11278	ABC	6	34A233BC	abril/15	2035	abril/21	Entrada
02	3966263	ABC	6	27A183B	març/13	2033	abril/21	Fotocopiadora

Sindicat Jesús i Maria

Ref.	Núm. Placa	Tipus	Quilos	Eficàcia	Data Fabricació	Data Caducitat	Últim reprecintatge	Situació
01	2878	CO2	5	89B	abril/15	2035	abril/20	Entrada
02	209	ABC	6	34A233BC	abril/18	2038	juny/23	Entrada
03	190	ABC	6	34A233BC	abril/18	2038	juny/23	Planta 1
01	17	BIE	45	N/A	juny/14	2034	juliol/19	Entrada
02	18	BIE	45	N/A	juny/14	2034	juliol/19	Planta 2

Mercat de La Cava

Ref.	Núm. Placa	Tipus	Quilos	Eficàcia	Data Fabricació	Data Caducitat	Últim reprecintatge	Situació
01	1209	ABC	6	21A183B	abril/15	2035	juliol/20	Entrada Serveis
02	3230419	ABC	6	27A183BC	abril/10	2030	juliol/20	Pescaderia

Mercat de Jesus i Maria

Ref.	Núm. Placa	Tipus	Quilos	Eficàcia	Data Fabricació	Data Caducitat	Últim reprecintatge	Situació
01		ABC	6	21A183B	abril/15	2035	juliol/20	Entrada Serveis
02		ABC	6	27A183BC	abril/10	2030	juliol/20	Pescaderia
03		ABC	6	27A183BC	abril/10	2030	juliol/20	Pescaderia
04		CO2	5	89B	abril/15	2035	abril/20	Quadres

Centre Fluvial

Ref.	Núm. Placa	Tipus	Quilos	Eficàcia	Data Fabricació	Data Caducitat	Últim reprecintatge	Situació
01	222962	ABC	6	27A183BC	abril/18	2038	juny/23	Entrada
02	222972	ABC	6	27A183BC	abril/18	2038	juny/23	Lateral centre
03	214977	ABC	6	27A183BC	abril/18	2038	juny/23	Sortida lateral
04	22365	ABC	6	27A183BC	juny/08	2028	juny/23	Final sala
05	13167	CO2	6	89B	abril/18	2038	juny/23	Sala central
06	222399	ABC	6	27A183BC	abril/18	2038	juny/23	Magatzem fons
07	222986	ABC	6	27A183BC	abril/18	2038	juny/23	Lateral sala
08	222985	ABC	6	27A183BC	abril/18	2038	juny/23	Sala centre
01		BIE	25	N/A	2018	2038	-	Lateral centre
02		BIE	25	N/A	2018	2038	-	Lateral sala

Deltebre, (Delta de l'Ebre), abril de 2024

El tècnic de l'Àrea #DeltebreTerritori

Joaquín Curto Serrano