

Número de registre: 2022-11-02 DECR-17725/2022

Resolució: Decret per a la contractació per via d'emergència d'obres, serveis i subministraments per portar a terme les actuacions necessàries per evitar l'esfondrament de la calçada i reparar un pou de clavegueram a la cruïlla del carrer Guadalquivir amb carrer Miño

Òrgan Gestor: Arquitectura Espai Públic i Biodiversitat Urbana

DECRET:

El dia 20 d'octubre de 2022 l'empresa ECOEQUIP, arran de la neteja d'uns embornals ubicats al c/ Guadalquivir, van avisar al personal tècnic de la Unitat de Clavegueram, del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, que hi havia un pou totalment descalçat. Tot seguit, es van aturar les tasques de neteja per evitar més filtracions i el perill conseqüent d'esfondrament.

El dia 21 d'octubre de 2022, els tècnics municipals inspeccionen el pou i, efectivament, aquest es troba totalment descalçat, trobant-se el cos del pou derruït. Totes les connexions dels embornals que connecten amb el pou han quedat totalment descalçades i en cas de pluja, l'aigua recollida per aquests es filtra pel terreny. A més, el col·lector que discorre pel carrer Guadalquivir (DN500) també es troba parcialment desconectat del pou i part de les aigües residuals que discorren per ell es filtren pel terreny. En el mateix punt, hi ha un col·lector de DN400 que prové del carrer Miño sentit nord i que connecta al mateix pou.

Totes aquestes filtracions han format una cavitat d'unes dimensions de 4 m x 4 m i una profunditat d'uns 3 m. S'avisava a la Secció de Manteniment i Obra Pública perquè tanquin immediatament la zona d'afectació, atès que hi ha un risc imminent d'esfondrament de la calçada i el pas constant de camions agreuja la problemàtica.

Davant d'aquests fets, el Servei d'Arquitectura, Espais Verds i Biodiversitat Urbana conclou que es tracta d'una greu incidència que, per un costat, està provocant un abocament a medi en continu de les aigües residuals que passen pel col·lector, i per altre costat, hi ha un greu perill d'esfondrament de la calçada i, per tant, proposa la declaració d'emergència de les actuacions imprescindibles per mitigar l'esdeveniment.

La no reposició i sanejament imminent del pou pot posar en perill la qualitat dels recursos hídrics i repercutir en la població. També, pot provocar l'alteració de l'estat del medi receptor i interferir en el servei d'abastament d'aigua a poblacions, així com ser un perill imminent d'esfondrament de tota la zona on s'ha format la cavitat.

La directora del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, amb el vistiplau de la directora de l'Àrea de Serveis Territorials i Seguretat, ha emès informe de data 24 d'octubre de 2022, on es constata la necessitat de contractar, per via d'emergència, els treballs per demolir l'actual pou, sanejar la zona d'afectació i reconstrucció del pou, reconnectar els embornals i col·lectors afectats (el que discorre pel carrer Guadalquivir i el que prové del carrer Miño), i així evitar la situació de greu perill d'esfondrament i contaminació per a la població. El termini d'inici de l'execució d'aquestes actuacions no serà superior a un mes.

El cost dels treballs i serveis necessaris per la realització de les tasques seran a càrrec de l'aplicació pressupostària 1433.16001.61900 codi 21006.

L'autorització d'aquesta despesa es tramitarà, donat el seu caràcter d'emergència, en paral·lel a la tramitació del present informe, i a l'inici dels treballs.

Quant a la forma de pagament de les actuacions executades a l'empara d'aquesta emergència, s'efectuarà mitjançant la tramitació dels corresponents expedients d'aprovació de les certificacions d'obres emeses pel/s contractista/es (ACOB), i/o de validació i reconeixement de factures derivades de situacions d'emergència (VRFA), pels quals es validaran les certificacions d'obres i la resta d'actuacions executades per portar a terme les intervencions d'emergència pertinents, i s'autoritzaran i es reconeixeran les obligacions de pagament de les factures derivades d'aquestes.

El Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, al seu article 53.1 m), confereix a l'alcalde les facultats excepcionals en matèria de contractació, pròpies de la tramitació d'emergència, en la forma i supòsits establerts per la legislació de contractes, havent-ne de donar compte al Ple de la corporació en la primera sessió que celebri, no essent aquesta una atribució delegable d'acord amb el punt 3 de l'esmentat article 53.

L'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic regula la tramitació d'emergència, quan l'administració hagi d'actuar de manera immediata a causa de fets catastròfics i de situacions que suposin un greu perill.

Per tot això, i en ús de les atribucions conferides, vist el contingut de l'informe de la directora del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana de data 24 d'octubre de 2022, i en virtut del que s'ha exposat, aquesta Alcaldia,

DECRETA

PRIMER.- Aprovar l'informe tècnic emès pel Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana i el Servei de Medi Ambient, de data 24 d'octubre de 2022, sobre la necessitat de tramitar, per via d'emergència, la contractació dels treballs de reposició del pou situat entre el carrer Guadalquivir i Miño, per evitar el risc imminent d'esfondrament de la calçada, i altres intervencions estrictament necessàries per evitar la situació de greu perill, tant d'esfondrament com per a la qualitat dels recursos hídrics que pot provocar l'alteració de l'estat del medi receptor i interferir en el servei d'abastament d'aigua per a la població.

Dependència d'origen
Àrea de Serveis Territorials i Seguretat

SEGON.- Aprovar el procediment excepcional previst a l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, relatiu a la tramitació d'emergència de la contractació de les obres i serveis per realitzar la reposició imminent del pou situat a la cruïlla del carrer Guadalquivir amb Miño, per evitar el risc greu d'esfondrament i de perill per a la qualitat dels recursos hídrics que pot provocar l'alteració de l'estat del medi receptor i interferir en el servei d'abastament d'aigua per a la població.

TERCER.- Donar compte d'aquest Decret al Ple de la Corporació.

Jordi Ballart i Pastor
L'alcalde-president