



Ajuntament de Palafolls

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE DIVERSOS ELEMENTS DE CLIMATITZACIO PER A L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS.

Exp.: X2024002542

PLAÇA MAJOR, 11 ♦ 08389 PALAFOLLS (BARCELONA)

TELÈFON 93 7620043 ♦ TELEFAX 93 7652211 ♦ E-MAIL palafolls@palafolls.cat

Clàusula 1. OBJECTE

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament de diversos elements de climatització, en concret de les bombes de calor.

Les bombes de calor objecte de subministrament han d'esser de les característiques especificades al present plec de prescripcions tècniques.

Clàusula 2. DESCRIPCIÓ GENERAL

Actualment l'Ajuntament de Palafolls gestiona directament el manteniment, reparació i instal·lació dels sistemes de climatització de les dependències municipals a través del departament de Serveis Municipals.

Alguns elements que conformen les instal·lacions de climatització de l'aire en diferents dependències municipals es troben malmeses o no funcionen correctament degut a que han arribat al final de la seva vida útil, per envelliment.

Clàusula 3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS.

- RADIO

2 unitats de bomba de calor inverter de tensió 230v.

Capacitat de refrigeració	Nominal 2.700 W
Capacitat de calefacció	Nominal 3000 W
EER/COP	Fred 4,5 Calor 4,4
Eficiència Energètica	A++/A+
SEER	9
Nivell sonor màxim	58 dB
Gas Refrigerant	R-32

- PUNT INFORMACIÓ

1 unitat Fancoil aire aigua amb vàlvula de 3 vies i sonda de temperatura incorporada.

Capacitat de refrigeració	2.403 Frig/h
Capacitat de calefacció	2.829 Frig/h
Nivell sonor màxim	32 dB

- **LLAR D'INFANTS PALAFOLLETS**

Aula P-2B

2 unitats de bomba de calor inverter de tensió 230v.

Capacitat de refrigeració	Nominal 4.000 W
Capacitat de calefacció	Nominal 4.500 W
EER/COP	Fred 4,5 Calor 4,4
Eficiència Energètica	A++/A+
SEER	9
Nivell sonor màxim	58dB
Gas Refrigerant	R-32

Aula 1-2B

2 unitats de bomba de calor inverter de tensió 230v.

Capacitat de refrigeració	Nominal 4.000 W
Capacitat de calefacció	Nominal 4.500 W
EER/COP	Fred 4,5 Calor 4,4
Eficiència Energètica	A++/A+
SEER	9
Nivell sonor màxim	58dB
Gas Refrigerant	R-32

Per tal d'acreditar que els elements oferts compleixen amb les especificacions tècniques esmentades els licitadors hauran de presentar amb la seva oferta la següent documentació:

- Documentació del fabricant de característiques tècniques i energètiques.
- Certificat d'homologació i marcatge CE emès pel fabricant.
- Certificat de rendiment i eficiència energètica. Condicions mínimes segons RITE.



Ajuntament de Palafolls

Clàusula 4. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT

El termini de lliurament del material objecte de la present contractació serà de quinze (15) DIES naturals, a comptar des de la formalització del contracte.

L'adreça on s'ha de lliurar el material serà a les dependències que l'Ajuntament disposa en la nau "El Forroll", ubicada al c. Sant Lluís s/n, llevat que els serveis municipals estableixin unes dependències diferents i s'indiqui amb antelació suficient a l'empresa adjudicatària. Es deixarà constància mitjançant l'acte formal de la recepció dels béns.

Les despeses del lliurament i transport dels béns objecte del subministrament al lloc convingut seran a compte del contractista.