



Àrea d'Urbanisme i Habitatge
Gerència de l'Arquitecte/a en Cap
Àrea d'urbanisme i habitatge
Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic

Av. Diagonal, 240 , planta 2
08018 - Barcelona

Núm. Exp.:
Núm. registre: 162/2023

Sr. Eric Pintor González
Director d'obres i manteniment
Institut Municipal de Mercats de Barcelona

A la vista de la sol·licitud presentada pel Sr. Eric Pintor González amb data de registre 8 de juny del 2023, que fa referència al "PROJECTE TÈCNIC PER LA INSTAL·LACIÓ D'ESTORS MOTORITZATS AL MERCAT DE LA CONCEPCIÓ", redactat pels arquitectes Javier Monte Collado i Albert Lluch Saunier. I amb la incorporació d'un plànol de detall que fa referència al sistema de suport dels estors a l'estructura de l'edifici.

L'arquitecta que subscriu INFORMA:

Que l'objecte del projecte, conegut com a Mercat de la Concepció, té un nivell de protecció del propi edifici com a **Béns culturals d'interès local (B)**.

Que segons fitxa de Patrimoni propi edifici caldrà:

- Manteniment del volum i dels elements més característics de la façana i teulades (elements metàl·lics, sòcol de pedra que s'ha mantingut i coberta d'elements vidriats). A l'interior, manteniment de les característiques tipològiques i de l'estructura vista.

Que segons memòria de projecte l'objectiu és la de reduir la incidència directa de la llum solar que malmet el producte exposat en algunes parades.

Que en data 8 de juny del 2023 es presenta una documentació gràfica que es considera insuficient per detallar la unió de l'estructura dels estors amb l'estructura de la coberta de l'edifici.

En data 19 de setembre del 2023 es fa entrega d'un plànol de detall d'aquesta unió.

Aquesta nova unió es realitza amb un element especialment fabricat per encaixar, sense cap mena d'unió mecànica, entre els perfils existents de l'estructura de la coberta.

Que una vegada analitzat el projecte, aquest Departament de Patrimoni Arquitectònic i pel que fa a les seves competències informa com a **B FAVORABLE**

Malgrat que l'informe és favorable es prendran en consideració, els següents aspectes:

- Cal evitar que el nou perfil que subjectarà els estors transmeti els esforços cap a l'estructura de l'edifici i produeixi fregament, caldrà estudiar la possibilitat d'incorporar unes bandes de neoprè.
- En memòria cal incorporar les referències històriques de l'edifici això com la fitxa de protecció de l'edifici.

- Cal incorporar en Memòria de compliment de normativa, la normativa pròpia pel que respecta a la conservació del patrimoni en l'apartat de legislació d'obligat compliment, com per exemple la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni cultural i les Ordenances dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona aprovada el 26 de març 1999 (actualitzada el 2014).
- Caldrà que Departament de Patrimoni tingui constància de totes les modificacions que es produeixin durant l'execució de l'obra.
- Caldrà avisar a l'inici de les obres a la tècnica sotasignada del Departament de Patrimoni Anna Ribas Seix aribas@bcn.cat


Barcelona, 24 d'octubre del 2023

L'arquitecta del Departament
de Patrimoni Arquitectònic Històric i Artístic



Anna Ribas Seix

Vist i plau de la Cap del
Departament de Patrimoni
Arquitectònic Històric i Artístic



Lourdes Mateo Bretos