



Expedient núm.: 158/2024

Provisió d'Alcaldia sol·licitant Informe de Secretaria

Procediment: Contracte obert simplificat sumari del servei de neteja i desinfecció de dipòsits. Anualitat 2024-2025

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS DIPOSITS D'AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI DE CONCA DE DALT.

1.- Antecedents

L'Ajuntament de Conca de Dalt i d'acord amb el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, té la responsabilitat de garantir que l'aigua del municipi sigui apta per al consum en el punt de lliurament al consumidor i li correspon el control de la qualitat.

1.1.- Legislació

- Reial Decret 902/2018, que modifica el Reial decret 140/2003, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.
- Reial Decret 314/2016, que modifica el Reial decret 140/2003, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.
- Ordre DEF/2150/2013, que desenvolupa, en l'àmbit del Ministeri de Defensa, l'aplicació del Reial Decret 140/2003, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.
- Reial decret 140/2003, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. Correcció d'errades.
- Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnics sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministre.
- Directiva 98/83/CE, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà.
- Real Decreto 865/2003, de 4 de juliol, por el que s'estableixen els criteris higiènic-sanitàries per la prevenció i control de la legionel·losis.
-





- Ordre de 24 de febrer de 1993, pel qual es normalitza la inscripció i funcionament del registre d'establiments i serveis plaguicides.
- Decret 149/1997, de 10 de juny , pel qual es regula el Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides.

2.- Objecte i abast del contracte

2.1.- Objecte del contracte

L'objecte del contracte és la realització de la neteja i desinfecció dels dipòsits d'aigua potable del municipi de Conca de Dalt i la posterior elaboració d'un informe tècnic acompanyat del certificat corresponent. Anualitats 2024-2025.

2.2 - Abast del contracte

El servei contractat s'aplicarà a tots els dipòsits del municipi que figuren en el punt 4 d'aquest plec de prescripcions tècniques.

Els serveis a contractar inclouran:

- la neteja i desinfecció dels dipòsits d'aigua potable.
- elaboració dels informes tècnics i dels certificats corresponents.

Codi CPV: 90913200-2

3.- Requisits del servei

a) Procediment per fer el servei:

- Consensuar amb l'Ajuntament de Conca de Dalt les dates de neteja de tots els dipòsits.
- Buidar el dipòsit seguint les prescripcions donades pel personal de la brigada municipal d'obres i manteniment.
- En les poblacions que hi ha més d'un dipòsit d'aigua de boca, no es netejaran tots el mateix dia, per evitar deixar a la població sense aigua.
- Aplicar la senyalització d'obra i complir amb la normativa de treballs en espais confinats.
- En general, l'accés a l'interior als dipòsits es farà mitjançant escales fixes, que permeten l'accés del personal des de la coberta. En cada cas, el personal de





- la brigada municipal d'obres i manteniment indicarà com s'accedeix al dipòsit.
- Neteja del perímetre exterior i interior de la trapa o porta amb aigua corrent a pressió per evitar que caiguin residus i matèria orgànica a l'interior del dipòsit.
 - Eliminació i extracció dels residus sòlids i restes de matèria orgànica de tot els dipòsits, tant parets, escales, pilars, tubs, boies, flotadors, etc.
 - Els residus que es trauran dels dipòsits seran retirats manualment per les vies d'accés a l'interior dels dipòsits i gestionats com a residus.
 - La neteja s'ha de fer amb equips d'alta pressió (250kg/cm).
 - Desinfecció amb solució d'aigua i desinfectants de tot el dipòsit (parets, escales, pilars, tubs, boies i flotadors).
 - Aquest procés s'ha de fer a una pressió de com a mínim 3kg/cm. La solució cal deixar-la actuar.
 - Neutralització de la solució d'aigua i desinfectants.
 - Aclarir tot el dipòsit amb aigua corrent a una pressió de 250 kg/cm.
 - Tancar la valvuleria i comprovar que el dipòsit es comença a omplir correctament.
 - Comprovar el correcte funcionament dels equips de cloració.

L'empresa licitadora ha de fer els corresponents informes, un per cada dipòsit netejat.

En l'informe ha de constar-hi com a mínim:

- Dades del responsable que signa l'informe.
- Data de la neteja i desinfecció.
- Estat del dipòsit abans de la neteja.
- Productes químics i solucions aquoses amb què s'ha netejat el dipòsit.
- Fotografies anteriors i posteriors a la neteja.
- Estat en què ha quedat la instal·lació (correcte funcionament dels equips de cloració, entrada d'aigua, tancament de les portes...)
- Emissió del corresponent certificat d'acord amb la normativa vigent a Catalunya (Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènic-sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losis.
- Data i signatura.

b) Requisits tècnics que ha de complir l'adjudicatari:

Els licitadors han de complir amb els requeriments tècnics següents:





- Disposar de vehicle 4x4 per accedir als dipòsits d'aigua potable. La brigada municipal no es farà càrrec del trasllat de material ni treballadors de l'empresa adjudicatària.
- Disposar de qualsevol mitjà tècnic, de transport, sistema d'emmagatzematge d'aigua, mitjà humà, seguretat i gestió de residus necessari per desenvolupar de la feina i el seu correcte acabat, aniran a càrrec del contractista i el seu cost, anirà incorporat en el preu de l'oferta.
- Disposar dels recursos humans necessaris per realitzar les feines a la major celeritat possible, als efectes de minimitzar l'impacte sobre la població local i restablir el servei d'aigua potable com més aviat millor, l'adjudicatari ha de designar, com a mínim, un equip de treball compost per dues persones.
- Disposar de l'acreditació per poder treballar en espais confinats.
- Disposar d'equips auxiliars: equips de neteja a pressió, grup electrogen, material de neteja, manegues i altres accessoris, bombes, equips d'il·luminació.
- Disposar de tots els productes de neteja i desinfecció aptes per a tractar aigua potable. A requeriment de l'Ajuntament de la Conca de Dalt , l'empresa adjudicatària haurà d'entregar un llistat amb els productes de neteja i/o desinfecció que utilitza juntament amb les prescripcions i el protocol d'aplicació.
- Disposar de roba de treball i equips de seguretat, de com a mínim: Proteccions col·lectives: equips de respiració assistida, equips de detecció de gasos, trípede de seguretat i rescat Winche de rescat, escales de seguretat portàtils, focus d'il·luminació portàtils segons R.E.B.T..
- Disposar de proteccions individuals: guants p/quim m/org, mascaretes carbó actiu / Mascaretes facials més filtres, casc de protecció, protectors de visió, roba de protecció AV, roba impermeable i botes d'aigua, arnès de seguretat i sistema anticaiguda personal o anàleg.
- Complir amb la normativa de Seguretat i Salut.
- Complir amb la Llei de prevenció de riscos laborals

4.- Relació de dipòsits a netejar i desinfectar:

Dipòsits del municipi de Conca de Dalt que s'han de netejar i desinfectar:

	Nucli	M3
1	Aramunt	66
2	Sant Martí de Canals	38
3	Pessonada	30
4	Claverol	75
5	Sossís	66
6	Sossís (manantial)	72
7	Hortonedà	28





8	Toralla	80
9	Torallola	45
10	Torallola (captació)	20
11	Serradell	21
12	Erinyà	34

5.- Perfil del contractant

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir a la següent adreça:

<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1852435?categoria=0>

6.- Durada del contracte

La durada del contracte serà de dos anys , sense possibilitat de pròrroga.

7. Capacitat per contractar

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar.

La capacitat d'obrar dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de contractar s'acreditarà mitjançant la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic acredita, d'acord amb l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest.





8.- Import de la licitació

El valor estimat del contracte s'ha obtingut **del desglossament del volum anual considerat** que s'exposa a continuació i tenint en compte els dos anys de contracte .

Anualitat	Import sense IVA	Import amb IVA
2024	8.600,00 €	10.406,00 €
2025	8.600,00 €	10.406,00 €
TOTAL	17.200,00 €	20.812,00 €

Preu:

Pressupost base del total del contracte: 20.812,00 € (IVA inclòs)

Pressupost base anual: 10.406,00 € (IVA inclòs)

Valor estimat anual: 8.600,00. € (sense IVA)

Preu de licitació anual: 10.406,00 € (IVA inclòs)

Conca de Dalt, 5 de juny de 202

L'Alcalde

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Codi Validació: ADRHPYJSP5L6K77WLG5KY5M
Verificació: <https://concadalt.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 6

