





















**Registre de seguiment de la concessió**

**Document nº03 - Registre de generació de cendres**

Centres: Consorti Sanitari de Terrassa (CST) i Servei d'Activitat Física (SAF-UAB) Data d'actualització:

Semestre de la concessió	Data / Mes	Sortides de cendres CST (Tones)	Sortides de cendres UAB (Tones)

SEMESTRE DE FUNCIONAMENT	PES TOTAL DE CENDRES CST GENERADES (tones)	PES TOTAL DE CENDRES UAB GENERADES (tones)	PES TOTAL DE CENDRES GENERADES (tones)	PES TOTAL D'ESTELLA SUBMINISTRADA AL CST (tones)	PES TOTAL D'ESTELLA SUBMINISTRADA AL SAF-UAB (tones)	PERCENTATGE DE CENDRES CST (%)	PERCENTATGE DE CENDRES UAB (%)	PERCENTATGE DE CENDRES TOTAL (%)
S1	0	0	0					
S2	0	0	0					
S3	0	0	0					
S4	0	0	0					
<b>TOTAL</b>	0	0	0					

**Registre de seguiment de la concessió**

**Document nº04 - Registre de gestió energètica**

**CST**

Data d'actualització:

Semestre de funcionament	Estella subministrada (tones)	Energia produïda (kWh Loxone)	Temp. mínima primari bescanviador Loxone (°C)	Energia produïda (kWh segons els comptadors)	Rendiment instal·lació % (PCI 3.354 kWh/tn)	Rendiment de la combustió del PdC (%)	Estalvi d'emissions aconseguit (tones CO <sub>2</sub> equi)	Percentatge de cendres (%)	Observacions
S1									
S1									
S2									
S2									
S3									
S3									
S4									
S4									
<b>TOTAL</b>									

Enganxar la **columna O** de les calderes del CST de la fitxa 2

Enganxar la **columna O** de la fitxa 3

**Registre de seguiment de la concessió**

**Document nº04 - Registre de gestió energètica**

**SAF - UAB**

Data d'actualització:

Semestre de funcionament	Estella subministrada (tones)	Energia produïda (kWh Loxone)	Temp. mínima primari bescanviador Loxone (°C)	Energia produïda (kWh segons els comptadors)	Rendiment instal·lació % (PCI 3.354 kWh/tn)	Rendiment de la combustió del PdC (%)	Estalvi d'emissions aconseguit (tones CO <sub>2</sub> equi)	Percentatge de cendres (%)	Observacions
S1									
S2									
S3									
S4									
<b>TOTAL</b>									

Enganxar la **columna O** de la caldera del SAF-UAB de la fitxa 2

Enganxar la **columna O** de la fitxa 3

**Registre de seguiment de la concessió**

**Document nº05 - Registre d'inspeccions i auditories normatives**

**CST**

**Darrera actualització**

Instal·lació	Abast	Tipus d'inspecció	Periodes	Darrera actualització			Data de la propera inspecció	Estat	Observacions i justificació dels incompliments (classe A i P455)
				Semestre de funcionament	Mes	Anys			
Electricitat	Instal·lació elèctrica de la sala de Calderes	Auditoria Autònoma (No Reglada)	A la finalització de la concessió						
		Inspecció periòdica (Reglada)	Cada 5 Anys (Conjuntament a CST)						
Prevenició contra Incendis	Instal·lació de detecció i extinció d'incendis	Auditoria autònoma (No reglada)	A la finalització de la concessió						
		Inspecció periòdica (Reglada)	Ripci cada 10 anys						
Biomassa RITE	Instal·lació i Caldera de Biomassa	Auditoria autònoma (No reglada)	A la finalització de la concessió						
		Inspecció periòdica (Reglada)	Cada 4 Anys						
Eficiència energètica	Instal·lació i Caldera de Biomassa	Auditoria autònoma (No reglada)	A la finalització de la concessió						
		Inspecció periòdica (Reglada)	Cada 4 Anys						

**Registre de seguiment de la concessió**

**Document nº05 - Registre d'inspeccions i auditories normatives**

**SAF - UAB**

**Darrera actualització**

Instal·lació	Abast	Tipus d'inspecció	Periodes	Darrera actualització			Data de la propera inspecció	Estat	Observacions i justificació dels incompliments (classe A i P455)
				Semestre de funcionament	Mes	Anys			
Electricitat	Instal·lació elèctrica de la sala de Calderes	Auditoria Autònoma (No Reglada)	A la finalització de la concessió						
		Inspecció periòdica (Reglada)	Cada 5 Anys (Conjuntament a CST)						
Prevenició contra Incendis	Instal·lació de detecció i extinció d'incendis	Auditoria autònoma (No reglada)	A la finalització de la concessió						
		Inspecció periòdica (Reglada)	Ripci cada 10 anys						
Biomassa RITE	Instal·lació i Caldera de Biomassa	Auditoria autònoma (No reglada)	A la finalització de la concessió						
		Inspecció periòdica (Reglada)	Cada 4 Anys						
Eficiència energètica	Instal·lació i Caldera de Biomassa	Auditoria autònoma (No reglada)	A la finalització de la concessió						
		Inspecció periòdica (Reglada)	Cada 4 Anys						

**Registre de seguiment de la concessió**

**Document nº11 - Control documental**

Propera reunió de seguiment  
 Data prevista de la reunió  
 Data d'enviament del document


Aquesta fitxa haurà de ser degudament emplenada per l'adjudicatari d'acord amb el registre de documentació actualitzada als tècnics del CCVOC, tal i com s'estableix en el plec tècnic. Caldrà justificar qualsevol irregularitat en aquesta documentació per tal de poder-ne realitzar el seguiment.

Documents	Estat	Observacions / Justificació
<b>06.0 Fitxes de seguiment</b>		
Fitxa 01: Registre de manteniment de calderes		
Fitxa 02: Registre del poder de combustió i emissions a l'atmosfera		
Fitxa 03: Registre de generació de cendres		
Fitxa 04: Registre de gestió energètica		
Fitxa 05: Registre d'inspeccions i auditories normatives		
<b>06.1 Manteniment de les instal·lacions</b>		
<b>CST</b>		
Informe mensual i anual de manteniment preventiu de les calderes		
Informes d'incidències i propostes de millora		
Protocols d'incidències de les calderes validats		
Contractes de manteniment de les instal·lacions		
Certificats (interns i externs) de manteniment de les instal·lacions		
Funcionament correcte de la connexió LOXONE		
<b>SAF - UAB</b>		
Informe mensual i anual de manteniment preventiu de les calderes		
Informes d'incidències i propostes de millora		
Protocols d'incidències de les calderes validats		
Contractes de manteniment de les instal·lacions		
Certificats (interns i externs) de manteniment de les instal·lacions		
Funcionament correcte de la connexió LOXONE		
<b>06.2 Poder de combustió i emissions a l'atmosfera</b>		
Funcionament correcte de la connexió LOXONE al CST i la UAB		
Informes d'emissions a l'atmosfera de les calderes del CST i la UAB		
<b>06.4 Gestió de residus</b>		
Full de seguiment de cendres de les calderes de l'Agència de Residus de Catalunya		
Documentació de l'alta del gestor de cendres		
<b>06.5 Gestió de les instal·lacions</b>		
Pla d'emergència de les instal·lacions o adhesions (PAU)		
Prevenició de riscos laborals: avaluació de riscos i mesures preventives		
Llicència d'activitats de les calderes del CST i la UAB: comunicació, actes inspeccions, memòries tècniques associades...		
Pòlisses vigents de les assegurances		
<b>06.6 Inspeccions i auditories normatives</b>		
Inspeccions reglades RITE de les calderes del CST i la UAB		
Documentació <i>as-built</i> de les instal·lacions i del fabricant de les calderes		