

ANNEX III - Relació d'operacions d'inspeccions reglades mínimes de manteniment preventiu sistemàtic mínimes a realitzar pel contractista.

Les instal·lacions disposen de les següents dates d'inscripció en previsió de la periodicitat de les inspecció sense que aquesta taula sigui limitativa:

- Instal·lació del CST disposa d'inscripció RITE, RITE -14 -1012354 -Q de data 17/06/2017
- Instal·lació de la UAB disposa d'inscripció RITE, RITE -14 -1009190 -Q de data 12/09/2016

Taula 1. Llistat d'inspeccions necessàries a realitzar al CST en les seves instal·lacions i la seva periodicitat.

Instal·lació	Abast	Tipus d'inspecció	Periodicitat
Electricitat	Instal·lació elèctrica de la sala de Calderes	Auditoria Autònoma Reglada) (No	A la finalització de el contracte
		Inspecció periòdica (Reglada)	Cada 5 Anys (Conjuntament a CST)
Prevenió contra Incendis	Instal·lació de detecció i extinció d'incendis	Auditoria autònoma reglada) (No	A la finalització de el contracte
		Inspecció periòdica (Reglada)	Ripci cada 10 anys
Biomassa RITE	Instal·lació i Caldera de Biomassa	Auditoria autònoma reglada) (No	A la finalització de el contracte
		Inspecció periòdica (Reglada)	Cada 4 Anys
Eficiència energètica	Instal·lació i Caldera de Biomassa	Auditoria autònoma reglada) (No	A la finalització de el contracte
		Inspecció periòdica (Reglada)	Cada 4 Anys

Taula 2. Llistat d'inspeccions necessàries a realitzar a la UAB en les seves instal·lacions i la seva periodicitat.

Instal·lació	Abast	Tipus d'inspecció	Periodicitat
Electricitat	Instal·lació elèctrica de la sala de Calderes	Auditoria Autònoma Reglada) (No	A la finalització de el contracte
		Inspecció periòdica (Reglada)	Cada 5 Anys (Conjuntament a UAB)
Prevenició contra Incendis	Instal·lació de detecció i extinció d'incendis	Auditoria autònoma reglada) (No	A la finalització de el contracte
		Inspecció periòdica (Reglada)	Ripci cada 10 anys
Biomassa RITE	Instal·lació i Caldera de Biomassa	Auditoria autònoma reglada) (No	A la finalització de el contracte
		Inspecció periòdica (Reglada)	Cada 4 Anys
Eficiència energètica	Instal·lació i Caldera de Biomassa	Auditoria autònoma reglada) (No	A la finalització de el contracte
		Inspecció periòdica (Reglada)	Cada 4 Anys