

INFORME VALORACIÓ DE L'OFERTA ANORMALMENT BAIXA

Unitat: SAM/MSET
Ref.: JMAF
Expedient: 8004330008-2024-0006567
Assumpte: Informe tècnic relatiu a la valoració de les millores tècniques a incloure en els plecs que regiran la licitació de l'obra "Edifici de serveis a la nova zona esportiva de Forès" del terme municipal de Forès.

Antecedents

El dia 4 d'abril de 2022 la Diputació de Tarragona entrega a l'Ajuntament de Forès el projecte de "Implantació de sistemes energètics en el nou edifici multifuncional de la zona esportiva". Aquest projecte és un annex al projecte constructiu de l'edifici multifuncional de la zona esportiva.

El dia 22 de març l'ajuntament sol·licita assistència tècnica en la mesa de contractació d'aquest equipament a la Diputació de Tarragona. En el marc d'aquesta assistència l'ajuntament sol·licita que es valorin les millores a incloure en els plecs vinculades a l'àmbit del projecte d'implantació de sistemes energètics.

Valoració de les millores

Es valora la millora corresponent a l'ampliació del camp de captació fotovoltaic.

El projecte preveu un camp de captació de 47 plaques de 340 Wp, amb una potència total 15,98 kWp i un inversor de 15 kWn. Aquesta instal·lació es dimensiona per cobrir el consum necessari del propi equipament.

Amb la voluntat de fer autoconsum compartit amb la resta d'equipaments municipals, es valora ocupar amb la instal·lació fotovoltaica tota la teulada. La superfície total de la part de teulada orientada cap al sud serà de 144 m². La teulada té capacitat per albergar una instal·lació de 108 plaques de 340 Wp. Per tant la potència total serà de 36,72 kWp i la potència nominal de 30 kWn.

Aquesta millora suposarà ampliar la instal·lació fotovoltaica en 20,74 kWp. L'import d'aquesta millora es valora en 28.004,76 € de pressupost d'execució material. Sumant-hi les despeses generals (13%) i el benefici

ÀREA DE CONCERTACIÓ I ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

industrial (6%), el pressupost d'execució per contracta és de 33.325,66 €. Sumant-hi l'IVA (21%), el pressupost base de licitació de la millora és de 40.324,05 €.

La nova instal·lació s'haurà de legalitzar com a instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum compartit a través de xarxa interior i el contractista serà el responsable d'elaborar tota la documentació tècnica necessària i realitzar els tràmits necessaris per a la seva correcta legalització.

Per a la valoració de la millora es proposa una puntuació no fraccionable, valorant en la totalitat dels punts que consideri convenient l'òrgan de contractació en cas que s'oferti aquesta ampliació i zero punts en cas que no s'oferti aquesta millora o s'oferti parcialment.

Per a la justificació de la millora es proposa la signatura d'una declaració responsable en la que el contractista es compromet a executar la millora, elaborar tota la documentació necessària, inclòs el projecte, i legalitzar la instal·lació com a instal·lació d'autoconsum compartit a través de xarxa interior.

El tècnic.