

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ CORRESPONENT A LA LICITACIÓ DE LES OBRES D'EQUIPAMENT DEL POU RENAU II (Exp. C027_24)

Prèvia la publicació del corresponent enllaç al perfil del contractant de l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA (EMATSA), amb data 25 de juny de 2024, a les 11:00 hores, es constitueix, de forma telemàtica i pública, la Mesa de contractació corresponent a l'expedient indicat a l'encapçalament, integrada pels membres següents:

President: Sr. Carles Forment Escoda
Vocals: Sra. Núria Garcia Grau
Sra. Laura Vicente Calvo
Secretària: Sra. Ester Leal Salvà

En primer lloc, es fa constar que, finalitzat el termini de presentació de proposicions, han presentat oferta les empreses següents:

- AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU
- ELECTRICA PINTÓ, SL
- ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, SAU

Es fa constar que totes les empreses licitadores han tramés les paraules clau per poder obrir les seves proposicions.

Així, s'ha obert el sobre A que conté la documentació administrativa, en aquest cas el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), i s'ha constatat que aquest es troba degudament complimentat per part de totes les empreses licitadores.

Seguidament la Mesa disposa l'obertura dels sobres B, que contenen la documentació avaluable d'acord amb criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules, i, d'acord amb els criteris de valoració fixats al plec de clàusules administratives i econòmiques regulador de la licitació, que es reproduïxen textualment a continuació:

- a)** Oferta econòmica: S'atorgaran fins a un màxim de 65 punts.

La puntuació s'atorgarà d'acord amb la fórmula matemàtica següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{M} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = 65

O_m = Oferta millor

O_v = Oferta a valorar

IL = Import de licitació

M = 2

- b)** Millora sense cost afegit: Qualitat dels equips oferts. S'atorgaran fins un màxim de 35 punts (segons detall més avall indicat).

i, una vegada analitzada detalladament tota la documentació aportada pels licitadors, es produeix el resultat següent:

- Es constata que l'equipament proposat per l'empresa AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU, concretament la bomba oferta és d'un diàmetre de 10", per tant, superior a l'establert com a diàmetre màxim a l'apartat 6.2.2 del plec de condicions tècniques regulador del contracte, que estableix el següent: "Diàmetre màxim bomba/motor: 8", motiu pel qual es considera que la proposició presentada no pot ser admesa.
- Pel que fa a les proposicions de la resta de licitadors, es transcriu a continuació la valoració de les millores sense cost afegit, apartat b) dels criteris de valoració:

Millora: qualitat dels equips oferts		ELECTRICA PINTÓ, SL	ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, SAU
	Puntuació segons plec	Puntuació obtinguda	Puntuació obtinguda
Material cos de bomba			
Fossa	1		
AISI 304	2		
AISI 316, o sup.	3	3	3
Tipus d'acoblament eix-motor			
acoblament sense xaveta	0		
Acoblament amb xaveta	3	3	3
Material rodets d'impulsió			
AISI 304	1		
Bronze	2		
AISI 416	3		
AISI 316 per Electrodadura o altres mètodes diferents de la fossa	4		
Fossa AISI 316	6	6	6
Material Eix de la bomba			
AISI 304 O ALTRES INOX	1		
AISI 316, 416 ó superior	4	4	4

Material cos motor			
Fossa	1		
INOX 304	2		
INOX 316	4	4	4
% Rendiment en el punt de treball			
<70	bomba no admissible		
>=70 i <75	2		
>=75 i <80	5		
>=80 i <85	10	10	10
>=85	15		
	SUMA	30	30

- Pel que fa a les proposicions econòmiques, es transcriuen a continuació les de les proposicions admeses, amb la puntuació que els correspon, i el sumatori de la puntuació total obtinguda:

Nom del licitador	PREU € (IVA exclòs)	Punts a)	Punts b)	Punts totals
ELECTRICA PINTÓ, SL	83.537,10	58,54	30,00	88,54
ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, SAU	66.565,33	65,00	30,00	95,00

En conseqüència, la Mesa de contractació acorda:

1. Excloure la proposició presentada per l'empresa AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU, atès que, segons s'ha fet constar, l'equipament ofert no compleix les prescripcions tècniques fixades als plecs reguladors del present contracte, concretament, perquè el diàmetre de la bomba oferta és superior al fixat com a diàmetre màxim a l'esmentat plec de prescripcions tècniques.
2. Requerir a l'empresa ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, SAU per a que, en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la tramesa del requeriment, aporti la documentació indicada a la clàusula 14a del plec de clàusules administratives i econòmiques regulador de la present contractació, i constitueixi la garantia definitiva prevista a la clàusula 15a de l'esmentat plec per import de 3.328,27 EUR.
3. Proposar a l'òrgan de contractació que, un cop complets els requisits indicats, adjudiqui el contracte de les obres d'equipament del pou Renau II (Exp. C027_24), a l'empresa ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, SAU per un preu de

66.565,33 EUR (més l'IVA corresponent), i resta de condicions de la seva oferta, tot citant-lo per a formalitzar el corresponent document contractual.

Es transcriu a continuació l'informe generat per la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya amb el detall de les accions de l'obertura de proposicions (sobre digital):



Registre d'obertura de sobre

Licitació: C027_24

Sobre: Sobre 2

Data	Acció
19/06/2024 08:00:24	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 19/06/2024 08:00:24.
19/06/2024 08:06:45	L'empresa AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.AU ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 19/06/2024 08:06:45.
19/06/2024 08:08:45	L'empresa ELECTRICA PINTO, S.L. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 19/06/2024 08:08:45.
19/06/2024 12:48:54	L'empresa ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, SAU ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 19/06/2024 12:48:54.
26/06/2024 11:03:53	El custodi i membre de la mesa Ester Leal Salvà ha aplicat les credencials al sobre Sobre B, a data i hora 26/06/2024 11:03:53 (Credencials aplicades: 1/2).
26/06/2024 11:05:03	El custodi i membre de la mesa Núria Garcia Grau ha aplicat les credencials al sobre Sobre B, a data i hora 26/06/2024 11:05:03 (Credencials aplicades: 2/2).
26/06/2024 11:06:09	El custodi i membre de la mesa Ester Leal Salvà ha obert el sobre Sobre B, a data i hora 26/06/2024 11:06:09.

Per a que així consti, s'estén la present acta que signen a continuació els membres de la Mesa.