

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ CONSTITUÏDA EN SESSIÓ PÚBLICA PER A L'APROVACIÓ DE L'INFORME DE VALORACIÓ DEL SOBRE B I OBERTURA DEL SOBRE C**Servei de manteniment integral de la nova seu del SEM**

A la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat, essent les 11:00 hores del dia 13 de maig de 2024, es constitueix en sessió pública, via plataforma virtual TEAMS, la Mesa de contractació del procediment obert subjecte a regulació harmonitzada per a la contractació del servei de manteniment integral de la nova seu del SEM, formada pels següents membres:

President: Sr. Daniel Gallart, Cap de Comptabilitat, Facturació i Pressupost de SEM

Vocal: Sra. Sandra Pallarès, Representant de la Gerència d'Assessorament jurídic del Servei Català de la Salut.

Vocal: Sr. Jordi Arqué, titular de l'òrgan de control intern de SEM

Vocal: Sr. Fernando Garcia, Cap de Qualitat i Màrqueting de SEM

Secretària: Sra. Meritxell Alegre Pons, Tècnica de la unitat de contractació de SEM.

Constatada l'existència de quòrum suficient, el President declara obert aquest acte i constata que assisteix a la sessió pública Hector Marin Pujadas, en representació de l'empresa OHL Servicios Ingesan, SA; Silvia Berenguer de la Cuesta, en representació de l'empresa Serveo Servicios, SAU; Jordi Fernandez Trías, en representació de l'empresa CPI Integrated Services, SA i Sandra Moragon, en representació de l'empresa FCC Medio Ambiente, SAU.

La secretària dóna lectura de l'informe tècnic emès el 7 de maig de 2024 pel cap de la unitat d'infraestructures i manteniment, de valoració del les ofertes contingudes al sobre B d'acord amb el que estableixen els criteris sotmesos a judici de valor, d'acord a la següent puntuació:

| Classificació | Empresa | Puntuació |
|---------------|---------------------------------------|-----------|
| 1 | FCC MEDIO AMBIENTE, SAU | 27,00 |
| 2 | ISTEM, SLU | 22,00 |
| 2 | SERVEO SERVICIOS, SAU | 22,00 |
| 4 | CLIMAVA, SL | 18,00 |
| 5 | OHL SERVICIOS INGESAN, SA | 12,00 |
| 6 | COMSA SERVICE FACILITY MANAGMENT, SAU | 11,00 |
| 6 | CPI INTEGRATED SERVICES, SA | 11,00 |
| 6 | DOMINION INDUSTRY & INFRASTRUCTURES | 11,00 |

A continuació, la secretària obre el sobre C i llegeix les ofertes que contenen els criteris automàtics i que s'annexen a aquesta acta.

Un cop efectuada la lectura, la Mesa acorda per unanimitat dels seus membres:

Primer.- Aprovar l'informe tècnic emès el 7 de maig de 2024 pel cap de la unitat d'infraestructures i manteniment, de valoració del les ofertes contingudes al sobre B d'acord amb el que estableixen els criteris sotmesos a judici de valor.

Segon.- Lliurar la documentació continguda en el sobre C a la unitat promotora perquè informi sobre la idoneïtat de les ofertes plantejades i les valori de conformitat amb el que estableixen els criteris recollits en els plecs de clàusules administratives.

I no havent-hi altres temes a tractar, el President acorda aixecar la reunió, prèvia lectura d'aquesta acta que és trobada conforme pels assistents.

L'acta és signada digitalment pel President i Secretària de la Mesa i amb el Vist i Plau dels vocals d'aquesta:

President: Sr. Daniel Gallart
Secretària: Sra. Meritxell Alegre
Vocal: Sra. Sandra Pallarès
Vocal: Sr. Jordi Arqué
Vocal: Sr. Fernando Garcia

Climava, SL

| CRITERI | LICITACIÓ | OFERTA |
|---|---|---|
| 1. Oferta econòmica preu: import MENSUAL EN FASE 1 del servei (Màxim 33 punts) | Import màxim licitació: 39.822,16 € sense IVA | Import ofert sense IVA 38.627,49€ |
| 2. Oferta econòmica preu: import MENSUAL EN FASE 2 del servei (Màxim 33 punts) | Import màxim licitació: 64.295,07 € sense IVA | Import ofert sense IVA 62.366,22€ |
| 3. Temps de resolució de les avaries NO URGENTS per sota del màxim de 10 dies, que especifica el PPT al punt 5.1.2 (Màxim 5 punts) | Temps màxim licitació: 10 dies - Menys de 9 dies i més de 8 dies: 1 punt - Menys de 8 dies i més de 7 dies: 2 punts - Menys de 7 dies i més de 6 dies: 3 punts - Menys de 6 dies i més de 5 dies: 4 punts - Igual o menys de 5 dies: 5 punts <u>Els licitadors hauran de triar una de les opcions disponibles en aquest apartat.</u> | Temps ofert: Igual o menys de 5 dies |
| 4. Proposta de manteniment predictiu segons especifica el punt 5.2.2 del PPT (Màxim 5 punts) | Temps màxim licitació: 10 dies - Anàlisi termogràfic anual a la instal·lació de distribució en les blindos: 0,5 punt - Anàlisi termogràfic anual dels grups electrògens: 0,5 punt - Anàlisi químic anual del circuit de refrigerant dels grups electrògens (concentració etilenglicol, nivell de corrosió i reserva alcalina): 0,5 punt - Anàlisi termogràfic anual per a | Omplir taula adjunta |
| CRITERI | LICITACIÓ | OFERTA |

| | | |
|--|--|--|
| | detecció de fuites tèrmiques en instal·lacions de fred i calor: 0,5 punt <u>Els licitadors d'indicar els anàlisi que realitzaran.</u> | |
|--|--|--|

Proposta manteniment predictiu:

| DESCRIPCIÓ | Temps OFERT (marcar amb una creu) | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|
| Proposta manteniment predictiu | Anàlisi termogràfic anual a la instal·lació de distribució en les blindos | X SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Anàlisi termogràfic anual dels grups electrògens | X SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Anàlisi químic anual del circuit de refrigerant dels grups electrògens (concentració etilenglicol, nivell de corrosió i reserva alcalina): | X SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Anàlisi termogràfic anual per a detecció de fuites tèrmiques en instal·lacions de fred i calor | X SI <input type="checkbox"/> NO |

Comsa Service Facility Management, SAU

| CRITERI | LICITACIÓ | OFERTA |
|---|--|---|
| 1. Oferta econòmica preu: import MENSUAL EN FASE 1 del servei (Màxim 33 punts) | Import màxim licitació: 39.822,16 € sense IVA | Import ofert sense IVA 34.779,61 € sense IVA |
| 2. Oferta econòmica preu: import MENSUAL EN FASE 2 del servei (Màxim 33 punts) | Import màxim licitació: 64.308,44 € sense IVA | Import ofert sense IVA 55.683,07 € sense IVA |
| 3. Temps de resolució de les avaries NO URGENTS per sota del màxim de 10 dies, que especifica el PPT al punt 5.2 (Màxim 5 punts) | <p>Temps màxim licitació: 10 dies</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menys de 9 dies i més de 8 dies: 1 punt - Menys de 8 dies i més de 7 dies: 2 punts - Menys de 7 dies i més de 6 dies: 3 punts - Menys de 6 dies i més de 5 dies: 4 punts - Igual o menys de 5 dies: 5 punts <p><u>Els licitadors hauran de triar una de les opcions disponibles en aquest apartat.</u></p> | <p>Temps ofert:</p> <p>Igual o menys de 5 dies</p> |
| CRITERI | LICITACIÓ | OFERTA |
| 4. Proposta de manteniment predictiu segons especifica el punt 5.2.2 del PPT (Màxim 2 punts) | <ul style="list-style-type: none"> - Anàlisi termogràfic anual a la Instal·lació de distribució en les blindos: 0,5 punt - Anàlisi termogràfic anual dels grups electrògens: 0,5 punt - Anàlisi químic anual del circuit de refrigerant dels grups electrògens (concentració etilenglicol, nivell de corrosió i reserva alcalina): 0,5 punt - Anàlisi termogràfic anual per a detecció de fuites tèrmiques en instal·lacions de fred i calor: 0,5 punt <p><u>Els licitadors d'indicar els anàlisi que realitzaran.</u></p> | Omplir taula adjunta |

Proposta manteniment predictiu:

| DESCRIPCIÓ | Temps OFERT (marcar amb una creu) | |
|--------------------------------|--|--|
| Proposta manteniment predictiu | Anàlisi termogràfic a la instal·lació de anual distribució en les blindos | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Anàlisi termogràfic anual dels grups electrògens | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Anàlisi químic anual del circuit de refrigerant dels grups electrògens (concentració etilenglicol, nivell de corrosió i reserva alcalina): | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Anàlisi termogràfic anual per a detecció de fuites tèrmiques en instal·lacions de fred i calor | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

CPI Integrated Services, SA

| CRITERI | LICITACIÓ | OFERTA |
|--|--|--------------------------------------|
| 1. Oferta econòmica preu: import MENSUAL EN <u>FASE 1</u> del servei (Màxim 33 punts) | Import màxim licitació: 39.822,16 € sense IVA | Import ofert sense IVA: 19.911,08 € |
| 2. Oferta econòmica preu: import MENSUAL EN <u>FASE 2</u> del servei (Màxim 33 punts) | Import màxim licitació: 64.308,44 € sense IVA | Import ofert sense IVA: 59.035,15 € |
| 3. Temps de resolució de les avaries NO URGENTS per sota del màxim de 10 dies, que especifica el PPT al punt 5.2 (Màxim 5 punts) | <p>Temps màxim licitació: 10 dies</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menys de 9 dies i més de 8 dies: 1 punt - Menys de 8 dies i més de 7 dies: 2 punts - Menys de 7 dies i més de 6 dies: 3 punts - Menys de 6 dies i més de 5 dies: 4 punts - Igual o menys de 5 dies: 5 punts <p><u>Els licitadors hauran de triar una de les opcions disponibles en aquest apartat.</u></p> | Temps ofert: Igual o menys de 5 dies |
| CRITERI | LICITACIÓ | OFERTA |
| 4. Proposta de manteniment predictiu segons especifica el punt 5.2.2 del PPT (Màxim 2 punts) | <ul style="list-style-type: none"> - Anàlisi termogràfic anual a la instal·lació de distribució en les blindos: 0,5 punt - Anàlisi termogràfic anual dels grups electrògens: 0,5 punt - Anàlisi químic anual del circuit de refrigerant dels grups electrògens (concentració etilenglicol, nivell de corrosió i reserva alcalina): 0,5 punt - Anàlisi termogràfic anual per a detecció de fuites tèrmiques en instal·lacions de fred i calor: 0,5 punt <p><u>Els licitadors d'indicar els anàlisi que realitzaran.</u></p> | Omplir taula adjunta |

Proposta manteniment predictiu:

| DESCRIPCIÓ | Temps OFERT (marcar amb una creu) | | |
|--------------------------------|--|--|-----------------------------|
| Proposta manteniment predictiu | Anàlisi termogràfic anual a la instal·lació de distribució en les blindos | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| | Anàlisi termogràfic anual dels grups electrògens | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| | Anàlisi químic anual del circuit de refrigerant dels grups electrògens (concentració etilenglicol, nivell de corrosió i reserva alcalina): | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| | Anàlisi termogràfic anual per a detecció de fuites tèrmiques en instal·lacions de fred i calor | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

Dominion Industry & Infraestructures

| CRITERI | LICITACIÓ | OFERTA |
|---|--|--------------------------------------|
| 1. Oferta econòmica preu: import MENSUAL EN FASE 1 del servei (Màxim 33 punts) | Import màxim licitació: 39.822,16 € sense IVA | Import ofert sense IVA 35.346,82 € |
| 2. Oferta econòmica preu: import MENSUAL EN FASE 2 del servei (Màxim 33 punts) | Import màxim licitació: 64.308,44 € sense IVA | Import ofert sense IVA 57.554,68 € |
| 3. Temps de resolució de les avaries NO URGENTS per sota del màxim de 10 dies, que especifica el PPT al punt 5.2 (Màxim 5 punts) | <p>Temps màxim licitació: 10 dies</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menys de 9 dies i més de 8 dies: 1 punt - Menys de 8 dies i més de 7 dies: 2 punts - Menys de 7 dies i més de 6 dies: 3 punts - Menys de 6 dies i més de 5 dies: 4 punts - Igual o menys de 5 dies: 5 punts <p><u>Els licitadors hauran de triar una de les opcions disponibles en aquest apartat.</u></p> | Temps ofert: Igual o menys de 5 dies |
| CRITERI | LICITACIÓ | OFERTA |
| 4. Proposta de manteniment predictiu segons especifica el punt 5.2.2 del PPT (Màxim 2 punts) | <ul style="list-style-type: none"> - Anàlisi termogràfic anual a la instal·lació de distribució en les blindos: 0,5 punt - Anàlisi termogràfic anual dels grups electrògens: 0,5 punt - Anàlisi químic anual del circuit de refrigerant dels grups electrògens (concentració etilenglicol, nivell de corrosió i reserva alcalina): 0,5 punt - Anàlisi termogràfic anual per a detecció de fuites tèrmiques en instal·lacions de fred i calor: 0,5 punt <p><u>Els licitadors d'indicar els anàlisi que realitzaran.</u></p> | Omplir taula adjunta |

Proposta manteniment predictiu:

| DESCRIPCIÓ | Temps OFERT (marcar amb una creu) | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|
| Proposta manteniment predictiu | Anàlisi termogràfic anual a la instal·lació de distribució en les blindos | X SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Anàlisi termogràfic anual dels grups electrògens | X SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Anàlisi químic anual del circuit de refrigerant dels grups electrògens (concentració etilenglicol, nivell de corrosió i reserva alcalina): | X SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Anàlisi termogràfic anual per a detecció de fuites tèrmiques en instal·lacions de fred i calor | X SI <input type="checkbox"/> NO |

FCC Medio Ambiente, SAU

| CRITERI | LICITACIÓ | OFERTA |
|---|---|---|
| 1. Oferta econòmica preu: import MENSUAL EN FASE 1 del servei (Màxim 33 punts) | Import màxim licitació: 39.822,16 € sense IVA | Import ofert sense IVA 32.165,57 € |
| 2. Oferta econòmica preu: import MENSUAL EN FASE 2 del servei (Màxim 33 punts) | Import màxim licitació: 64.308,44 € sense IVA | Import ofert sense IVA 53.110,81 € |
| 3. Temps de resolució de les avaries NO URGENTS per sota del màxim de 10 dies, que especifica el PPT al punt 5.2 (Màxim 5 punts) | Temps màxim licitació: 10 dies - Menys de 9 dies i més de 8 dies: 1 punt - Menys de 8 dies i més de 7 dies: 2 punts - Menys de 7 dies i més de 6 dies: 3 punts - Menys de 6 dies i més de 5 dies: 4 punts - Igual o menys de 5 dies: 5 punts <u>Els licitadors hauran de triar una de les opcions disponibles en aquest apartat.</u> | Temps ofert: Igual o menys 5 dies |
| 4. Proposta de manteniment predictiu segons especifica el punt 5.2.2 del PPT (Màxim 2 punts) | - Anàlisi termogràfic anual a la instal·lació de distribució en les blindos: 0,5 punt - Anàlisi termogràfic anual dels grups electrògens: 0,5 punt - Anàlisi químic anual del circuit de refrigerant dels grups electrògens (concentració etilenglicol, nivell de corrosió i reserva alcalina): 0,5 punt - Anàlisi termogràfic anual per a detecció de fuites tèrmiques en instal·lacions de fred i calor: 0,5 punt Els licitadors d'indicar els anàlisi que realitzaran. | Omplir taula adjunta |

Proposta manteniment predictiu:

| DESCRIPCIÓ | Temps OFERT (marcar amb una creu) | |
|--------------------------------|--|---|
| Proposta manteniment predictiu | Anàlisi termogràfic anual a la instal·lació de distribució en les blindos | X <input type="checkbox"/> NO SI |
| | Anàlisi termogràfic anual dels grups electrògens | X SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Anàlisi químic anual del circuit de refrigerant dels grups electrògens (concentració etilenglicol, nivell de corrosió i reserva alcalina): | X SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Anàlisi termogràfic anual per a detecció de fuites tèrmiques en instal·lacions de fred i calor | X SI <input type="checkbox"/> NO |

Istem, SLU

| CRITERI | LICITACIÓ | OFERTA |
|---|--|------------------------------------|
| 1. Oferta econòmica preu: import MENSUAL EN FASE 1 del servei (Màxim 33 punts) | Import màxim licitació: 39.822,16 € sense IVA | Import ofert sense IVA 36.596,70 € |
| 2. Oferta econòmica preu: import MENSUAL EN FASE 2 del servei (Màxim 33 punts) | Import màxim licitació: 64.308,44 € sense IVA | Import ofert sense IVA 63.740,33 € |
| 3. Temps de resolució de les avaries NO URGENTS per sota del màxim de 10 dies, que especifica el PPT al punt 5.2 (Màxim 5 punts) | <p>Temps màxim licitació: 10 dies</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menys de 9 dies i més de 8 dies: 1 punt - Menys de 8 dies i més de 7 dies: 2 punts - Menys de 7 dies i més de 6 dies: 3 punts - Menys de 6 dies i més de 5 dies: 4 punts - Igual o menys de 5 dies: 5 punts <p><u>Els licitadors hauran de triar una de les opcions disponibles en aquest apartat.</u></p> | Temps ofert: 5 dies |
| 4. Proposta de manteniment predictiu segons especifica el punt 5.2.2 del PPT (Màxim 2 punts) | <ul style="list-style-type: none"> - Anàlisi termogràfic anual a la instal·lació de distribució en les blindos: 0,5 punt - Anàlisi termogràfic anual dels grups electrògens: 0,5 punt - Anàlisi químic anual del circuit de refrigerant dels grups electrògens (concentració etilenglicol, nivell de corrosió i reserva alcalina): 0,5 punt - Anàlisi termogràfic anual per a detecció de fuites tèrmiques en instal·lacions de fred i calor: 0,5 punt | Omplir taula adjunta |
| CRITERI | LICITACIÓ | OFERTA |

| | | |
|--|---|--|
| | <p><u>Els licitadors d'indicar els anàlisi que realitzaran.</u></p> | |
|--|---|--|

Proposta manteniment predictiu

| DESCRIPCIÓ | Temps OFERT (marcar amb una creu) | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|
| Proposta manteniment predictiu | Anàlisi termogràfic anual a la instal·lació de distribució en les blindos | X SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Anàlisi termogràfic anual dels grups electrògens | X SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Anàlisi químic anual del circuit de refrigerant dels grups electrògens (concentració etilenglicol, nivell de corrosió i reserva alcalina): | X SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Anàlisi termogràfic anual per a detecció de fuites tèrmiques en instal·lacions de fred i calor | X SI <input type="checkbox"/> NO |

OHL Servicios Ingesan, SA

| CRITERI | LICITACIÓ | OFERTA |
|---|--|---|
| 1. Oferta econòmica preu: import MENSUAL EN FASE 1 del servei (Màxim 33 punts) | Import màxim licitació: 39.822,16 € sense IVA | Import ofert sense IVA 36.577,31 € |
| 2. Oferta econòmica preu: import MENSUAL EN FASE 2 del servei (Màxim 33 punts) | Import màxim licitació: 64.308,44 € sense IVA | Import ofert sense IVA 64.206,69 € |
| 3. Temps de resolució de les avaries NO URGENTS per sota del màxim de 10 dies, que especifica el PPT al punt 5.2 (Màxim 5 punts) | <p>Temps màxim licitació: 10 dies</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menys de 9 dies i més de 8 dies: 1 punt - Menys de 8 dies i més de 7 dies: 2 punts - Menys de 7 dies i més de 6 dies: 3 punts - Menys de 6 dies i més de 5 dies: 4 punts - Igual o menys de 5 dies: 5 punts <p><u>Els licitadors hauran de triar una de les opcions disponibles en aquest apartat.</u></p> | Temps ofert: Igual o menys de 5 dies |
| 4. Proposta de manteniment predictiu segons especifica el punt 5.2.2 del PPT (Màxim 2 punts) | <ul style="list-style-type: none"> - Anàlisi termogràfic anual a la instal·lació de distribució en les blindos: 0,5 punt - Anàlisi termogràfic anual dels grups electrògens: 0,5 punt - Anàlisi químic anual del circuit de refrigerant dels grups electrògens (concentració etilenglicol, nivell de corrosió i reserva alcalina): 0,5 punt - Anàlisi termogràfic anual per a detecció de fuites tèrmiques en instal·lacions de fred i calor: 0,5 punt <p><u>Els licitadors d'indicar els anàlisi que realitzaran.</u></p> | Omplir taula adjunta |

Proposta manteniment Predictiu:

| DESCRIPCIÓ | Temps OFERT (marcar amb una creu) | |
|--------------------------------|--|--|
| Proposta manteniment predictiu | Anàlisi termogràfic anual a la instal·lació de distribució en les blindos | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Anàlisi termogràfic anual dels grups electrògens | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Anàlisi químic anual del circuit de refrigerant dels grups electrògens (concentració etilenglicol, nivell de corrosió i reserva alcalina): | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Anàlisi termogràfic anual per a detecció de fuites tèrmiques en instal·lacions de fred i calor | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

Serveo Servicios, SAU

| CRITERI | LICITACIÓ | OFERTA |
|---|--|---|
| 1. Oferta econòmica preu: import MENSUAL EN FASE 1 del servei (Màxim 33 punts) | Import màxim licitació: 39.822,16 € sense IVA | Import ofert sense IVA 33.072,30 € |
| 2. Oferta econòmica preu: import MENSUAL EN FASE 2 del servei (Màxim 33 punts) | Import màxim licitació: 64.308,44 € sense IVA | Import ofert sense IVA 57.498,18 € |
| 3. Temps de resolució de les avaries NO URGENTS per sota del màxim de 10 dies, que especifica el PPT al punt 5.2 (Màxim 5 punts) | Temps màxim licitació: 10 dies - Menys de 9 dies i més de 8 dies: 1 punt - Menys de 8 dies i més de 7 dies: 2 punts - Menys de 7 dies i més de 6 dies: 3 punts - Menys de 6 dies i més de 5 dies: 4 punts - Igual o menys de 5 dies: 5 punts <u>Els licitadors hauran de triar una de les opcions disponibles en aquest apartat.</u> | Temps ofert: Igual o menys de 5 dies |
| 4. Proposta de manteniment predictiu segons especifica el punt 5.2.2 del PPT (Màxim 5 punts) | - Anàlisi termogràfic anual a la instal·lació de distribució en les blindos: 0,5 punt - Anàlisi termogràfic anual dels grups electrògens: 0,5 punt - Anàlisi químic anual del | Omplir taula adjunta |
| CRITERI | LICITACIÓ | OFERTA |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>circuit de refrigerant dels grups electrògens (concentració etilenglicol, nivell de corrosió i reserva alcalina): 0,5 punt</p> <p>- Anàlisi termogràfic anual per a detecció de fuites tèrmiques en instal·lacions de fred i calor: 0,5 punt</p> <p><u>Els licitadors d'indicar els anàlisi que realitzaran.</u></p> | |
|--|---|--|

Proposta manteniment predictiu:

| DESCRIPCIÓ | Temps OFERT (marcar amb una creu) | |
|--------------------------------|--|--|
| Proposta manteniment predictiu | Anàlisi termogràfic anual a la instal·lació de distribució en les blindos | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Anàlisi termogràfic anual dels grups electrògens | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Anàlisi químic anual del circuit de refrigerant dels grups electrògens (concentració etilenglicol, nivell de corrosió i reserva alcalina): | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Anàlisi termogràfic anual per a en detecció de fuites tèrmiques instal·lacions de fred i calor | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |