

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE DIVERSOS ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ PER A L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS.

Exp. X2024002542

Lloc: Secretaria

Data: 1 de juliol de 2024

Hora: 11:00 h.

Hi assisteixen

Presidenta: Sra. Cèlia Majó Montes, Secretària accidental de l'Ajuntament.

Vocal 1r.: Sra. Montserrat Borràs Reverter, Interventora de l'Ajuntament.

Vocal 2n.: Sr. Aleix Bargalló Marès, tècnic mig de secretaria.

Secretària de la Mesa: Sra. Marta Samper Carbó, tècnica mig de secretaria.

Objecte d'aquest acte

Classificació empreses licitadores.

Fets

1.- Han presentat proposta per concórrer en aquest procés licitatori a través de la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya els licitadors següents:

Denominació social	NIF	Data entrada	Hora entrada	Reg. entrada
-AHCM SERVICIS DE FRED I ELECTRICITAT SL	B98298771	14/06/2024	09:53:00	E2024009416
-NOVELECCOSTA BRAVA	B55151062	14/06/2024	13:23:00	E2024009472
-ARA FINQUES I SERVEIS, SL	B65541914	16/06/2024	13:17:00	E2024009560
-INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL ...	B17220419	17/06/2024	09:54:00	E2024009602
-SALTOKI BLANES SA	A17979071	17/06/2024	14:01:00	E2024009647

2.- En data 20 de juny de 2024, es va reunir la Mesa de contractació amb l'objecte de realitzar l'obertura del "Sobre Únic". En aquest acte la Mesa va acordar:

1.- *Excloure a l'empresa licitadora SALTOKI BLANES SA del present procediment licitatori degut a la presentació extemporània de l'oferta.*

2.- *Admetre a licitació les proposicions presentades pels licitadors següents:*

- AHCM SERVICIS DE FRED I ELECTRICITAT SL
- NOVELECCOSTA BRAVA
- ARA FINQUES I SERVEIS, SL
- INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL

3.- *Traslladar les propostes admeses a informe tècnic a l'efecte de comprovar que compleixen amb els requeriments dels plecs i, consegüentment, avaluar-les i valorar-les convenientment.*

3.- En data 28 de juny de 2024, l'enginyer municipal va emetre l'informe sobre l'avaluació i valoració de les ofertes, el qual conclou el següent:

1.- *La proposta del licitador **AHCM SERVICIS DE FRED I ELECTRICITAT SL**, no s'adequa al PPTP perquè l'equip del Punt d'Informació no aconsegueix les condicions tècniques mínimes requerides pel que fa als nivells màxims de soroll i, en conseqüència, ha de ser exclosa del present procediment licitatori.*

2.- *La proposta del licitador **NOVELEC COSTA BRAVA, SL**, no s'adequa al PPTP perquè no facilita informació dels rendiments dels equips de la Radio i de la Il·lar d'infants Palafollets que justifiqui que s'aconsegueixen els rendiments mínims requerits. Així mateix, la capacitat frigorífica i calorífica de l'equip del Punt d'Informació està per sota dels valors definits en el PPTP i, en conseqüència, ha de ser exclosa del present procediment licitatori.*

3.- *La proposta del licitador **ARA FINQUES I SERVEIS, SL**, no s'adequa al PPTP perquè els equips de la Radio i del Punt d'Informació presenten valors de capacitat frigorífica i calorífica per sota dels nivells definits i, en conseqüència, ha de ser exclosa del present procediment licitatori.*

4.- *La proposta presentada pel licitador **INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL** s'adequa als requeriments dels plecs.*

4.- *En aplicació dels criteris d'adjudicació establerts a la clàusula 11 del PCAP, la màxima puntuació obtinguda és del licitador 4, **INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL** i és la que consta a la taula resum següent:*

<i>Nº Licitador</i>	<i>Empresa</i>	<i>Oferta econòmica</i>	<i>Resta de criteris automàtics</i>	<i>Puntuació total</i>
4	INSTAL·LACIONS MANTENIMENTS ARBÚCIES SL	7,94	1,5	9,44

Aquest informe es publica al Perfil del contractant de l'Ajuntament de Palafolls.

Desenvolupament de la sessió

Vist l'informe tècnic emès sobre l'avaluació i valoració de les ofertes, segons el qual de les quatre empreses admeses a licitació les proposicions de AHCM SERVICIS DE FRED I ELECTRICITAT SL, NOVELEC COSTA BRAVA, SL, i ARA FINQUES I SERVEIS, SL no s'adeqüen a allò requerit al Plec de prescripcions Tècniques particulars (PPTP), i que només l'oferta de l'empresa INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL s'adequa als requeriments dels plecs, la Mesa de contractació ACORDA:

- 1.- Excloure a l'empresa AHCM SERVICIS DE FRED I ELECTRICITAT SL del present procediment licitatori, donat que la seva proposició no s'adequa als requeriment fixats al PPTP. En concret, l'equip del Punt d'Informació no compleix les condicions tècniques mínimes requerides pel que fa als nivells màxims de soroll.
- 2.- Excloure a l'empresa NOVELEC COSTA BRAVA, SL del present procediment licitatori, donat que la seva proposició no s'adequa als requeriment fixats al PPTP. En concret, no facilita informació dels rendiments dels equips de la Radio i de la llar d'infants Palafollets que justifiqui que s'acompleixen els rendiments mínims requerits. Així mateix, la capacitat frigorífica i calorífica de l'equip del Punt d'Informació està per sota dels valors definits en el PPTP.
- 3.- Excloure a l'empresa ARA FINQUES I SERVEIS, SL del present procediment licitatori, donat que la seva proposició no s'adequa als requeriments fixats al PPTP. En concret, els equips de la Radio i del Punt d'Informació presenten valors de capacitat frigorífica i calorífica per sota dels nivells definits.
- 4.- Elevar a l'òrgan de contractació la proposta de classificació, i proposar l'adjudicació a favor del licitador classificat en primer lloc d'acord amb el resultat següent:

Ordre Classificació	Empreses licitadores	Puntuació Total
1r	INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL	9,44

5.- Prosseguir amb la tramitació del present expedient, de conformitat amb les previsions establertes al PCAP.

Un cop finalitzat l'acte, la presidenta el dóna per acabat i signa aquesta acta juntament amb els altres membres de la Mesa.

Signat electrònicament a la data que consta a l'encapçalament.