

ANNEX II · EXEMPLES

PROGRAMACIÓ DIÀRIA DE OT TIPUS CHEK LIST PER AL MANTENIMENT CONDUCTIU DE PISCINES.

Es programaran ordres de treball diàries, en horaris determinats, per a què el operaris interns puguin introduir les dades. El sistema haurà de poder indicar si el valor introduït està fora de rang i donar la possibilitat de crear una nova OT derivada.

CONTROL PISCINA HIDROMASSATGE 22:30 04-03-2024

Operari:	<input type="text"/>	- Ver histórico
CO2 Exterior:	<input type="text"/> mg/m3	- Ver histórico
Humitat Relativa Exterior:	<input type="text"/> %	- Ver histórico
Temperatura Exterior:	<input type="text"/> °C	- Ver histórico
Prefiltre Bombes:		- Ver histórico
Filtre Diatomees:		- Ver histórico
Dossificador Corrector PH:	<input type="text"/>	- Ver histórico
Dossificador Hipoclorit:	<input type="text"/>	- Ver histórico
Clor Total Test:	<input type="text"/>	- Ver histórico
Clor Lliure Test:	<input type="text"/>	- Ver histórico
Clor:		- Ver histórico
Clor Combinat:	CALCULAR	- Ver histórico
PH Test:	<input type="text"/>	- Ver histórico



PH:		- Ver <u>histórico</u>
Terbolesa Aigua:	<input type="text"/> unf	- Ver <u>histórico</u>
Transparencia Aigua:		- Ver <u>histórico</u>
Temperatura Aigua:	<input type="text"/> °C	- Ver <u>histórico</u>
H.R. recinte:	<input type="text"/> %	- Ver <u>histórico</u>
Diferència CO2:	<input type="text"/> mg/m3	- Ver <u>histórico</u>
Temperatura recinte:	<input type="text"/> °C	- Ver <u>histórico</u>
Aviso público:	<input type="text"/>	
Observaciones:	<input type="text"/>	

Des de la mateixa ordre de treball, de manera fàcil i senzilla, amb determinades dades extretes de l'OT, se podrà imprimir una plantilla similar a la següent:



CONTROL QUALITAT PISCINA HIDROMASSATGE

DATA: 04-03-24

Rev.1 05/11/2019

HORA:

PARAMETRES	DADES OBTINGUES	VALORS DE REFERENCIA	CONDICIONS PEL TANCAMENT DEL VAS
Temperatura de l' aigua		Entre 24 °C i 30 °C. Hidromassatge <36°C	Quan en vas climatitzats els valors superin 40 °C es tancarà fins la normalització del valor.
Temperatura ambient		Entre 1 i 2 °C per sobre la T de l' aigua	
Humitat relativa		Inferior o igual a 65%	
Clor lliure		Entre 0,5 ppm i 2 ppm	En cas absència o superació de 5 mg/L es tancarà el vas fins a normalització del valor.
Clor combinat residual		Inferior o igual a 0,60 ppm	En cas de superació de 3 mg/L es tancarà el vas fins a normalització del valor.
pH		Entre 7,2 i 8	Quan els valors estiguin per sota de 6,0 o per sobre de 9,0 es tancarà el vas fins a normalització del valor.
Terbolesa		Inferior o igual a 5 UNF	Quan els valors superin 20 UNF es tancarà el vas fins a normalització del valor.
Diferència CO2 int-ext		Inferior a 500 mg/m3	
Clor Cl2 Concentració aire		Entre 0 i 1.50	

AVIS AL PÚBLIC:

TRACTAMENT FÍSIC - QUÍMIC (Filtratge amb sílex - Hipoclorit sòdic al 15% - Acid Clorhídric al 22 %)
Les normes sanitàries aplicables i els anàlisis microbiològics i fisicoquímics es troben a disposició del públic a recepció.
RD 742/2013, de 27 de setembre, pel que s' estableixen els criteris tècnic - sanitaris de les piscines

SERVEI DE SOCORRISME PERMANENT
CENTRE MÈDIC MÉS PROPER, CAP EL CASTELL C/ GUILLERMO MARCONI, 9





ESDEVENIMENTS – PRESTEC DE MATERIAL

Des de la mateixa ordre de treball, de manera fàcil i senzilla, amb determinades dades extretes de l'OT, se podrà imprimir una plantilla similar a la següent:

	FULL PRÉSTEC DE MATERIAL - ESDEVENIMENTS SECCIÓ D' ESPORTS		
NUM. TICKET: 53979			
MATERIAL SOL·LICITAT: 2º Cros Escolar Muntanyeta			
<p>2 unitades de: ALARGO ELECTRICO 50m 10 € 1 unitades de: ARCO GRANDE V 80 € 6 unitades de: MESAS PLASTICO PLEGABLES 180x75 60 € 4 unitades de: SILLAS BLANCAS 8 € 1 unitades de: PODIUM DESMONTABLE ESPORTS 60 € 1 unitades de: EQUIPO MÚSICA GRANDE RACK 320 € 2 unitades de: CARPAS CON LATERALES NUEVAS 120 €</p> <p>Total importe material: 658 €</p>			
ALTRES: Realització del Cros Escolar de los juegos escolares en el Parc de la Muntanyeta. - Jabalinas disponibles para enganchar cintas - Cinta de marcaje Castelldefels Fem Esport. Un par de rollos. - Carro de cal marcaje - Cal para marcar - 6 mesas - 4 sillas - Pinchos para clavar dorsales a la llegada - Equipo de música - Micrófono - 2 carpas nuevas, sin los laterales - Arco inflable para la meta - Rampa de madera y 2 sacos de arena - Megáfono - Pódium - Pizarra Gris nueva - 500 aguas			
DADES DE L' ENCÀRREC			
ACTE:	2º Cros Escolar Muntanyeta		
ADREÇA:	Parc de la Muntanyeta		
TELÈFON CONTACTE:	[REDACTED]		
Entrega:	2024-03-09 08:55:00	Retirada:	2024-03-09 13:00:00
	Signatura [REDACTED]	- El material prestat s'ha de retornar en les mateixes condicions en que s'ha entregat. - L'entitat i/o persona peticionària és responsable de la custodia, del bon ús i de la cura del material prestat. - En cas de deteriorament del material prestat, l'Ajuntament es reserva el dret de reclamar els danys causats. - En cas de dubte o incidències trucar a Manteniment d'Esports. Tel. 600929673/600929674/600929672	
Nom i Cognoms:	[REDACTED]		
DNI:	[REDACTED]		