

INFORME DE VALORACIÓ SOBRE 2 BIS

Obres d'adequació de les instal·lacions dels espais de passadís intermedi de P1 del bloc quirúrgic I, de PSS esterilització

I. Introducció

Informe corresponent a l'anàlisi de la documentació tècnica de l'expedient CO/AH03/1101397212/24/PSObres d'adequació de les instal·lacions dels espais de passadís intermedi de P1 del bloc quirúrgic I, de PSS esterilització

Han estat admeses a la licitació d'aquest concurs les següents empreses:

- IEEtec
- 0
- 0
- 0
- 0

II. Anàlisi de la documentació

Un cop revisada la proposta del sobre 2 bis es fa constar:

Sobre 2 bis criteris subjectius:

Puntuació de l'oferta:

La valoració de l'oferta s'ha fet d'acord amb els Criteris d'Adjudicació, els quals han estat desglossats en diferents subcriteris; la puntuació atorgada a aquests subcriteris està indicada en els quadres comparatius que s'adjunten al final d'aquest informe.

III. Conclusió

Un cop valorades les ofertes, i d'acord amb el que s'expressa en el quadre adjunt, les puntuacions obtingudes per cada una de les empreses licitadores són:

Quadre resum de les puntuacions obtingudes al sobre 2 bis:

IEEtec	0	0	0	0
15,00				

Veure Annex: Quadrant amb l'explicació valorada de les ofertes punt a punt.

Josep Maria Rimbau

Direcció de Serveis Generals
Obres i Projectes

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,
Badalona, 3/7/2024

II. Criteris tècnics avaluables a partir d'un judici de valor- Criteris subjectius (sobre 2 bis). Fins a 15 punts.

		PUNTUACIÓ DEL CRITERI					PUNTUACIÓ DE L'OFERTA A PUNTUAR									
		IEEtec	0	0	0	0	IEEtec	0	0	0	0					
		P	P	P	P	P	P _{OP}	P _{OP}	P _{OP}	P _{OP}	P _{OP}					
3. MEMÒRIA TÈCNICA		6 punts														
3.1.	Descripció del procés d'execució	6 punts														
L'oferent haurà de descriure com planteja el procés d'execució d'aquesta obra. Text descriptiu: Màxim 1 fulls A4, si excedeix aquest format pot sumar zero punts per aquest subcriteri.																
Sistemàtica de valoració		Punts														
Correcte		6,00														
Bàsic		3,00														
No aporta / sense rellevància		0,00														
		6					6,00 0,00 0,00 0,00									
		Descripció correcta; l'ofertant distingeix clarament l'obra del passadís de quiròfans i la de esterilització. L'ofertant descriu com s'implanta al hospital sense afectacions importants a l'operativa de l'Hospital. De l'obra de quiròfans, identifica molt bé les dues fases del projecte, amb les mesures Nosocomials i de Recorreguts ben explicades. Comenta la necessitat de coordinar-se amb Manteniment i Obra civil per les actuacions d'enllumenat i quadres elèctrics. Identifica les accions (partides) principals del plec. De la part d'esterilització identifica clarament els treballs sobre els equips (mostra bon coneixament dels equips d'esterilització i rentat).														
4. MILLORES I AVANTATGES		9 punts														
4.1	Millores i avantatges (9 punts)	9 punts														
Es valorarà les propostes constructives que millorin l'execució dels treballs, sempre que siguin factibles en relació a la finalitat expressada, que no signifiquin una variació de l'objecte del projecte ni una variació a l'alça dels preus de licitació. No es valoraran aquelles propostes que no suposin una millora significativa de l'execució o que formin part del procés constructiu ja plantejat en el projecte i el PPT. (1 punt per cada millora)																
Format de justificació del criteri																
Formulari a complimentar, annex MIA-01																
Sistemàtica de valoració		Punts														
Millores en les mesures de protecció nosocomial, es puntuaran 3 millores.		3														
Millores operativa i logística de l'execució, es puntuaran 3 millores.		3														
Millores del procés o sistema constructiu, es puntuaran 3 millores.		3														
No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant		0														
		3					9,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
		2														
		3														
		Millores considerades: Nosocomial: Magnehelics 1; Segell pas instal·lacions 1; Extractor 1. Operativa: Horaris 1; Comissioning 1 Materials: diferencials 1; aïllament 1; Circuits elèctrics 1.														
TOTAL		14,00					15,00									
		0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00									

Quadre resum de les puntuacions obtingudes:

	IEEtec	0	0	0	0
TOTAL	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Josep Maria Rimbau



Direcció de Serveis Generals
Obres i Projectes
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Badalona, 3 de juliol de 2024